



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1	42358	02/01/2018	CASTILLA REAL 1	CASTILLA REAL 1	CAMBIO DE BAJANTE Y MEJORAMIENTO DE TIERRA	SE CAMBIO CABLE, SE ASEGURO EL TUBO DEL BAJANTE DEL TRANSFORMADOR AL GABINETE DE LAS LUMINARAS 13730,13726 SERVICIO NORMALIZADO.
2	42359	02/01/2018	PARQUE LA IGLESIA	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIA 14591 EN EL PARQUE PRINCIPAL DE LA IGLESIA SAN ANTONIO DEL CARRIZAL SERVICIO NORMALIZADO.
3	42360	02/01/2018	CRA 26 NO.8-13	ARENALES 4 ETAPA	LUMINARIA APAGADA	SE REQUIERE PROGRAMAR UNA VISITA NOCTURNA PARA OBSERVAR PUNTO OSCURO QUE MANIFIESTA EL USUARIO
4	42361	02/01/2018	CLL 49 CANCHA	POBLADO	CANCHA APAGADA	PIN DE 100 DEL MEDIDOR DEL CONTROL 179 APAGADO POR PERSONAS INESCRUPULOSAS SERVICIO NORMALIZADO.
5	42362	02/01/2018	PUENTE PEATONAL	CASTILLA REAL	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO A REFLECTOR 12580,SE ASEGURA EL APOYO DEL REFLECTOR AL POSTE SERVICIO NORMALIZADO.
6	42363	03/01/2018	SAN JORGE	SAN JORGE	DETALLE DE OBRA	SE INSTALO MARQUILLAS DE IDENTIFICACION DE CIRCUITOS,SE SELLAN SALIDAS DE LA TUBERIA DE APOYO SERVICIO NORMALIZADO.
7	42364	03/01/2018	VALLE DE LOS CABALLEROS	VALLE DE LOS CABALLEROS	MANTENIMIENTO	LUMINARIAS 10679-10651 CON CONECTORES QUEMADOS SERVICIO NORMALIZADO
8	42365	03/01/2018	CANCHA	VILLAMPIS	REPROGRAMACION	SE PROGRAMA CONTROL #483 DE LA CANCHA DE VILLAMPIS DE LAS 18:00-22:00 SERVICIO NORMALIZADO
9	42366	03/01/2018	LOS CAMBULOS	LOS CAMBULOS	MANTENIMIENTO	LUMINARIA 6656 APAGADA POR FOTOCELDA GIRADA SERVICIO NORMALIZADO.
10	42367	03/01/2018	VIA DE LA CRA 17	CIUADELA VILLAMIL 2	CAIDA DE CABLES	LINEAS NO PERTENECEN A ISAG SERVICIO NORMALIZADO.
11	42368	03/01/2018	AV. CANEYES	LA INMACULADA	1 LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA 1852 CON BALASTO,ARRANCADOR Y BOMBILLOS QUEMADOS Y FOTOCELDA EN MAL ESTADO SERVICIO NORMALIZADO.
12	42369	03/01/2018	CASTILLAS REAL 1	CASTILLA REAL 1	REFLECTOR APAGADO POR EL PUENTE Y 1 LUM APAGADA	SE CAMBIO FOTOCELDA LA CUAL SE DAÑO POR ELEMENTOS EN CORTO SE CAMBIARON,ELEMENTOS DEFECTUOSOS Y FOTOCELDA DAÑADA EN LA LUMINARIA 11208-3303 TIPO REFLECTOR 400MH SERVICIO NORMALIZADO
13	42370	04/01/2018	SECTOR COORDINADORA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO	LUMINARIAS 3310-3317 APAGADAS POR SULFATACION EN LA LINEA SERVICIO NORMALIZADO.
14	42371	04/01/2018	VIA CHIMITA	VIA CHIMITA	MANTENIMIENTO	SE REALIZA LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCION SE ELIMINAN SULFATACIONES , SE INTALAN TAPAS EN CAJAS DONDE NO HABIAN SERVICIO NORMALIZADO.
15	42372	04/01/2018	PEA.15 #15-20	VILLAS DE DON JUAN 1 ETAPA	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO EN LA LUMINARIA 2472 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
16	42373	04/01/2018	CLL 38 #33-44	QUINTAS DEL LLANITO	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO CONECTORES DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 3577 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
17	42374	04/01/2018	CLL 37 #15-02	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIA APAGADA	SE LIMPIAN CAJAS DE INSPECCION, SE ELIMINA SULFATACIONES, SE CAMBIA FOTOCELDA ESTALLADA SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTES	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
18	42375	04/01/2018	TRANV. 21 #9-03	ALTOS DE ARENALES	1 LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA 6010 CON CONECTORES EN MAL ESTADO SERVICIO NORMALIZADO
19	42376	04/01/2018	TRANV.23#9-12	ALTOS DE ARENALES	1 LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA 4272 CON BOMBILLO SUELTO SERVICIO NORMALIZADO
20	42377	04/01/2018	CLL 14A 312A-27	VILLAS DE DON JUAN	1 LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION Y SE CAMBIO SOCKET Y BOMBILLO DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 4852 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
21	42378	04/01/2018	CRA 29 BIS #47-53	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO LINEAS QUEMADAS EN LA LUMINARIA 2507 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
22	42379	05/01/2018	AUTOPISTA CHIMITA	AUTOPISTA CHIMITA	MANTENIMIENTO	SE REALIZA LIMPIEZA DE CAJAS EN LA AUTOPISTA CHIMITA,SE ELIMINA SULFATACION Y SE INSTALA TAPAS EN CAJAS QUE NO HABIAN SERVICIO NORMALIZADO
23	42380	05/01/2018	ISAG S.A.	ISAG S.A.	REUBICACION	SE REUBICARON LUMINARIAS 3177 Y 6212 EN VEREDA LLANADAS SERVICIO NORMALIZADO
24	42381	05/01/2018	ISAG S.A.	ISAG S.A.	RETIRO DE LUMINARIAS	SE RETIRAN CODIGOS 13347-6884 DE LA VEREDA LLANADAS SERVICIO NORMALIZADO
25	42382	05/01/2018	CRA 27 #27-64	GIRON CENTRO	CABLES SOBRE EL TECHO	SE RETIRARON CABLES DE LA LUMINARIA 7371 POR PERISION DEL USUARIO YA QUE PASABAN POR ARRIBA DE SU TEJADO
26	42383	05/01/2018	ISAG S.A.	FINCA CAFETAL	5 LUMINARIAS APAGADAS	SE ELIMINO SULFATACION EN RED EN LA LUMINARIA 10219-10222 SE TENSIONO RED SERVICIO NORMALIZADO
27	42384	05/01/2018	SECTOR 2 CASA 29B	BRISAS CAMPESTRE	POSTE DENTRO DE LA REJA	EL POSTE PERTENECE A LA ESSA
28	42385	05/01/2018	SECTOR 3 MANZ.M	NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIA DE LINEA RED DE CONECCION,SE CAMBIAN CONECTORES SULFATADOS SERVICIO NORMALIZADO
29	42386	05/01/2018	CLL 106 #26A-05	PROVENZA-TORRE PICAZO	LUMINARIA APAGADA	NO PERTENECE ALUMBRADO PUBLICO DE GIRON
30	42387	05/01/2018	CLL 10A #27-03	ARENALES 1	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA 4363 CON CONECTOR SULFATADO EN LA CAJA DE PISO SERVICIO NORMALIZADO
31	42388	09/01/2018	CRA 19	CRA 19	POSTES A TIERRA	SE INSTALA PUESTA A TIERRA EN CAJAS DE INSPECCION DE LOS POSTES EN LA CRA 19
32	42389	09/01/2018	CRA 28 CON CALL 27A ESQUI	LAS NIEVES	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO FOTOCELDA Y SOKET EN LA LUMINARIA 7364 TIPO FAROL COLONIAL SERVICIO NORMALIZADO
33	42390	09/01/2018	DIA. 54D #22B-23	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	PARQUE Y CUADRAS SIN LUZ	SE REINICIO TACO DISPARADO EN EL CONTROL 128 DE LAS LUMINARIAS TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
34	42391	09/01/2018	CONJUNTO LA RINCONADA	CONJUNTO LA RINCONADA	SIN LUZ	SE CAMBIO FOTOCELDA AGOTADA EN LA LUMINARIA 0418 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
35	42392	09/01/2018	CRA 26 # 49-83	BRISAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA Y SE INSTALA VIDRIO A LA LUMINARIA 8765 SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
36	42393	09/01/2018	CLL 8 # 17A-01	MESETA 3	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 911 SERVICIO NORMALIZADO
37	42394	09/01/2018	CRA 18A # 14C-13	CIUADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO FOTOCELDA DEFECTUOSA EN LA LUMINARIA 9619 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
38	42395	09/01/2018	MANZ. B CASA 8	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	SE LE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 11449 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
39	42396	09/01/2018	CRA 17 # 59-51 BOD WONDER	PALENQUE	NO HAY ALUMBRADO PUBLICO	USUARIO NO CONTESTA EL CELULAR EN LA DIRECCION INDICADA NO CONOCEN AL USUARIO
40	42397	09/01/2018	CONVIVIR	CONVIVIR	MANTENIMIENTO	LUMINARIA 1597 CON COLLARINES EN MAL ESTADO,SE REALIZO COMBIO DE LOS MISMOS SERVICIO NORMALIZADO
41	42398	10/01/2018	ISAG S.A.	ISAG S.A.	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO EN LUMINARIAS 11460-11462 SERVICIO NORMALIZADO
42	42399	10/01/2018	ISAG S.A.	ISAG S.A.	MANTENIMIENTO	SE REALIZA MANTENIMIENTO EN LUMINARIAS 13425,8690,8691,8155,8156 SE ARREGA RED ROTA ENTRE LAS LUMINARIAS 8155-8156
43	42400	10/01/2018	CLL 24 # 28-59	PARQUE GALLINERAL	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO BOMBILLO DEFECTUOSO EN LA LUMINARIA 6191 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
44	42401	11/01/2018	CLL 61 # 22C-09	CARRIZAL CAMPESTRE	DAÑO DE LUMINARIA POR LOS LADOS DEL CAMBUCHE	SE ELIMINO CONECTORES DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 14331 DE LA LUMINARIA DELTA LED 39W SERVICIO NORMALIZADO
45	42402	11/01/2018	SECTOR 1 MANZ. G	NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 9310 SE AJUSTO CONECTORES EN LA LUMINARIA 9309
46	42403	11/01/2018	MOTEL MIRADOR CABAÑAS	VIA AEROPUERTO	3 LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO BOMBILLOS AGOTADOS EN LAS LUMINARIAS 9838-9839-9835 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
47	42404	11/01/2018	MIRADOR SAN JUAN	MIRADOR SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 11408-13402 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
48	42405	11/01/2018	CRA 15 # 16-32	RIVERAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 8615 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
49	42406	11/01/2018	CLL 31 # 29A-40	ELOY VALENZUELA	FAROLAS DAÑADAS	LUMINARIA NO PERTENECE AL INVENTARIO DEL ALUMBRADO PUBLICO SE LE INFORMA AL USUARIO
50	42407	11/01/2018	POBLADO	POBLADO	RECOLECCION DE ALUMBRADO NAVIDEÑO	SE REALIZO RECOLECCION DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EN LA GLORIETA DEL POBLADO Y GLORIETA DE CANEYES
51	42408	12/01/2018	SECT.7 VIA ZAPATOCA	NUEVO GIRON	SECTOR OSCURO 10770-8814-12445	LUMINARIA 10770 CON TODOS SUS ELEMENTOS EN MAL ESTADO LUMINARIA 12445 CON CONECTORES SULFATADOS SERVICIO NORMALIZADO
52	42409	12/01/2018	CRA 27 # 27-56	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	SE INSTALO BASE PARA FOTOCELDA EN LA LUMINARIA 7371 TIPO FAROL COLONIAL SERVICIO NORMALIZADO
53	42410	12/01/2018	POBLADO	POBLADO	RECOLECCION DE ALUMBRADO NAVIDEÑO	SE RECOGIO ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL DEPRIMIDO DEL POBLADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
54	42411	13/01/2018	PARQUE PRINCIPAL	GIRON CENTRO	REVISION Y MANTENIMIENTO	SE ELIMINO EMPALMES EN MAL ESTADO EN LAS CAJAS DE PISO EN LAS LUMINARIAS 14158-14159 SERVICIO NORMALIZADO
55	42412	13/01/2018	CANCHA	GIRON	LUMINARIAS APAGADAS	SE ENCONTRO TIMER CON HORARIO ERRONEO SE PROCEDIO ARREGLAR EL HORARIO DESDE LAS 18:00 HRS HASTA LAS 22:00 HRS SERVICIO NORMALIZADO
56	42413	13/01/2018	CLL 14A # 12-A-27	VILLAS DE DON JUAN 2 ETAPA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BALASTO DEFECTUOSO EN LA LUMINARIA 4852 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
57	42414	15/01/2018	CLL 55B #23C-21	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	DESPEJE DE LUMINARIAS	SE SOLTÓ RED TRENADA DEL POSTE, YA QUE UNA RMA DE UN ARBOL CAYO SOBRE ESTA, SE RETIRA LA RED DE LA RAMA Y SE PROCEDE A TENSIONAR DE NUEVO SE DESPEJO LUMINARIA 1506
58	42415	15/01/2018	FRENTE A MACPOLLO	PALENQUE	SIN LUZ	USUARIO NO CONTESTA EL CELULAR DIRECCION INCOMPLETA
59	42416	15/01/2018	SECTOR 1 MANZ.S 25A-29	NUEVO GIRON	LUMINARIAS APAGADAS	LUMINARIA TIPO HONGO 12963 TENIA BOMBILLO SUELTO SE AJUSTA BOMBILLO Y SE CAMBIAN ELEMENTOS DEFECTUOSOS SERVICIO NORMALIZADO
60	42417	15/01/2018	SECTOR 2 MANZ.A 21-04	NUEVO GIRON	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE ENCONTRO LUMINARIA DESCONECTADA , SE CONECTA PERO COMO NO HAY ENERGIA EN EL SECTOR NO SE PUEDE PROBAR LA LUMINARIA SERVICIO NORMALIZADO
61	42418	15/01/2018	CRA 17A #10-09	MESETA 2	LUMINARIA PRENDE Y APAGA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 4217 PEVP
62	42419	15/01/2018	CANCHA	EL PROGRESO	ARBOLES TAPAN FAROLAS Y 1 APAGADA	SE REALIZO PODA A LAS LUMINARIAS 18447-8449-8448 ADEMAS SE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 2689 SERVICIO NORMALIZADO
63	42420	15/01/2018	CANCHA	EL CONSUELO	RETIRO DE POSTERIA	SE RETIRARON LUMINARIAS DE 250W MH(4077-4081-4078-4082-4075-4076-4080; LUMINARIA 400W MH Y LUMINARIAS 0617-0618,
64	42421	16/01/2018	VIA ACAPULCO	GIRON	MANTENIMIENTO	SE REPARO RED ROTA ENTRE LUMINARIAS 7746 Y 5979 VIA ACAPULCO SERVICIO NORMALIZADO
65	42422	16/01/2018	ISAG S.A.	ISAG S.A.	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LA VEREDA MOTOSO SERVICIO NORMALIZADO
66	42423	16/01/2018	RIO DE ORO 2	RIO DE ORO 2	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO LA EXPANSION TIPO I DE LA LUMINARIA VEGA LED 40W EN EL BARRIO RIO DE ORO II 14592
67	42424	16/01/2018	ISAG S.A.	ISAG S.A.	3 LUMINARIAS APAGADAS	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE #42408
68	42425	16/01/2018	FRENTE A ENVIA	VIA BUCARAMANGA	2 LUMINARIAS APAGADAS	REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 7632-3786-2379-8338-13943-13945 SERVICIO NORMALIZADO
69	42426	16/01/2018	CRA 18A # 56 CASA 05	PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO SE ELIMINO SULFATACION EN EL ARRANQUE DE LA RED DE LA LUMINARIA 1135 SERVICIO NORMALIZADA
70	42427	16/01/2018	DIAG.8 #22B-02	ALTOS DE ARENALES	FAROLA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA SE REALIZO LIMPIEZA EN CAJA DE INSPECCION SERVICIO NORMALIZADO
71	42428	16/01/2018	FRENTE A LA ESCUELA	GIRON	3 LUMINARIAS APAGADAS	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 8542-6724 SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
72	42429	16/01/2018	CRA 20B #56B-09	PALENQUE	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE ARREGLO LINEAS ROTAS ENTRE LAS LUMINARIAS 1274 Y 1020 SERVICIO NORMALIZADO
73	42430	16/01/2018	CRA 13 CON 16A	RIVERAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA 6341 LED DESCONECTADA SERVICIO NORMALIZADO
74	42431	17/01/2018	POBLADO	POBLADO	RETIRO DE ALUMBRADO NAVIDEÑO	SE RECOGIO ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL DEPRIMIDO DEL POBLADO
75	42432	17/01/2018	CRA 28 #27-70	LAS NIEVES	SIGUE APAGADA	SE CAMBIO ELEMENTO DEFECTUOSO SE CAMBIO LA CONEXIÓN EN LA RED 7364 SERVICIO NORMALIZADO
76	42433	17/01/2018	CLL 15A #11-39	ALMENARES DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA 10560 CON SOCKET QUEMADO EN SUS TERMINALES SERVICIO NORMLAIZADO
77	42434	17/01/2018	CRA 27B CON CLL 22 Y 23	RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 0864 Y SE ELIMINO SULFATACION EN LA LUMINARIA 1074, SE GIRO LUMINRIA PARA QUE PRESTARA UN MEJOR SERVICIO NORMALIZADO
78	42435	17/01/2018	FINCA REMOLINOS	GIRON	LUMINARIA APAGADA	SE REPROGRAMO REPORTE PARA PRINCIPIOS DE FEBRERO
79	42436	17/01/2018	SECTOR 7 DE LOS APARTAME	NUEVO GIRON	4 LUMINARIAS APAGADAS	SE ENCONTRO LINEA SULFATADA Y CONECTORES QUEMADOS EN LA LUMINARIA 13678-13673 CAJA DE PISO SERVICIO NORMALIZADO
80	42437	17/01/2018	CANCHA	ALTOS DE ARENALES	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS TIPO RELFECTOR 250MH SERVICIO NORMALIZADO
81	42438	17/01/2018	PUENTE	GIRON	LUMINARIAS APAGADAS	SE REPROGRAMO REPORTE PARA PRINCIPIOS DE FEBRERO
82	42439	18/01/2018	POBLADO	POBLADO	RECOLECCION DE ALUMBRADO NAVIDEÑO	RETIRO DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EL DEPRIMIDO POBLADO Y SOPORTES DE TERJETA NAVIDEÑA PUENTE ANTONIA SANTOS
83	42440	18/01/2018	CANCHA	EL CONSUELO	RETIRO DE POSTE DE CONCRETO	SE RETIRARON 2 POSTES DE CONCRETO DE 8MT USADOS EN LA CANCHA EL PROGRESO
84	42441	18/01/2018	MANZ. W CASA 20	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIAS APAGADA	SE CAMBIAN ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 11894-7681 SERVICIO NORMALIZADO
85	42442	18/01/2018	CLL 37 # 28-47	CASTILLA LA NUEVA	3 LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIAN ELEMENTOS DEFECTUOSOS,SE AJUSTA EMPALME EN LA RED 7682 SERVICIO NORMALIZADO
86	42443	18/01/2018	CLL 14C #13A-02	PUERTO MADERO	LUMINARIAS AP 132981-1882	LUMINARIA 13298 CON BOMBILLO QUEMADO SERVICIO NORMALIZADO
87	42444	18/01/2018	CLL 43 CRA 22 ESQUINA	POBLADO	LUMINARIA APAGADA	SE INSTALO PUENTES EN LA RED PORQUE EL CABLE ESTABA HERIDO Y NO HACIA CONTACTO SE ELIMINA SULFATACION EN LA RED 3752
88	42445	18/01/2018	CRA 12A # 14C-02	URB. GIRON CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA 3091 CON BOMBILLO QUEMADO SERVICIO NORMALIZADO
89	42446	18/01/2018	CLL 31 # 23 DULCES VILLA	GIRON CENTRO	FAROL APAGADO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN FAROL 2217 SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
90	42447	20/01/2018	PALENQUE	PALENQUE	SECTOR APAGADO	SULFATACION EN CAJA DE PISO DE LINEAS QUE TRANSMITEN ENERGIA A TODO EL CIRCUITO SERVICIO NORMALIZADO
91	42448	20/01/2018	CANCHA	GALLINERAL	PROGRAMAR TEMPORIZADOR	CONTADOR DEL CONTROL 100 CON ENTRADAS QUEMADAS ADEMAS DE PUENTES QUEMADOS EN LA RED DE BAJA TENSION SE ELIMINARON PUENTES CONTADOR Y SE COLOCARON DIRECTO AL CONTROL SERVICIO NORMALIZADO
92	42449	20/01/2018	CANCHA	LOS BAMBUES	PROGRAMAR TEMPORIZADOR	SE REPROGRAMO TIMER DEL CONTROL 3591 DE LA CANCHA DE BABUES SERVICIO NORMALIZADO
93	42450	20/01/2018	CRA 27 # 09A-23	ARENALES 2 ETAPA	3 LUMINARIAS APAGADAS	SE RETIRARON LUMINARIAS REFLECTOR LED NAVIDEÑO DE ARENALES PARQUE SERVICIO NORMALIZADO
94	42451	20/01/2018	VIA BUCARAMANGA	VIA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	CONECTOR QUEMADO EN CAJA DE PISO SERVICIO NORMALIZADO
95	42452	20/01/2018	PUENTE CORDINADORA	VIA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	SECTOR APAGADO POR CONECTORES QUEMADOS EN CAJA DE PISO , PIN DE CORTO DISPARADO LUMINARIA 11074 SERVICIO NORMALIZADO
96	42453	20/01/2018	CLL 30CON CRA 29	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA TIPO FAROL COLONIAL 4883 SERVICIO NORMALIZADO
97	42454	20/01/2018	CRA 26 CON CLL 43	POBLADO	4 LUMINARIAS APAGADA	SE CAMBIO CONECTORES QUEMADOS EN LAS LUMINARIAS 11154-11155 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
98	42455	20/01/2018	CRA 26 # 2-16	BAHONDO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 3432 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
99	42456	20/01/2018	CASA 43	LA INMACULADA	2102-1582 LUMINARIAS APAGADAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 2102 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
100	42457	22/01/2018	FRENTE A CASTILLA	CASTILLA	LUMINARIA COLGANDO	SE RETIRO LUMINARIA 13731 QUE SE QUEMO POR ALTO VOLTAJE DELTALED 140W
101	42458	22/01/2018	CLL 31 # 32-95	ALDEA ALTA	3 LUMINARIAS APAGADAS	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 11211 TIPO REFLECTOR SERVICIO NORMALIZADO
102	42459	22/01/2018	CASTILLAS REAL 1 Y 2	CASTILLAS REAL 1 Y 2	MANTENIMIENTO EN CAJAS DE INSPECCION	SE REALIZO LIMPIEZA EN CAJAS DE INSPECCION SE ELIMINARON SULFATACIONES Y SE CAMBIARON TAPAS DAÑADAS 3609-3727-13722 SERVICIO NORMALIZADO
103	42460	22/01/2018	VILLA DEL REY	VILLA DEL REY	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION TIPO I EN LA CRA 24C # 216 BARRIO VILLA REY
104	42461	22/01/2018	CRA 31 # 37-26 CANCHA	QUINTAS DEL LLANITO	CANCHA APAGADA	SE ENCONTRO TACO DISPARADO EN LA LUMINARIA 63 TIPO REFLECTOR SERVICIO NORMALIZADO
105	42462	22/01/2018	DIAG.53A #22C-54	SAN ANTONIO C. ESTORAQUES	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO ELEMENTOS DAÑADOS EN LA LUMINARIA 12091 VENUS NARANAJA SERVICIO NORMALIZADO
106	42463	22/01/2018	CLL 43 CON 33	PARAISO ALTO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO ELEMENTOS DAÑADOS EN LA LUMINARIA 9169 SERVICIO NORMALIZADO
107	42464	22/01/2018	CLL 59 # 16-154	LA ESMERALDA	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO CONECTORES DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 1650 LED SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
108	42465	22/01/2018	MANZ A CASA 09	VILLA DEL SOL	8555 LUMINARIA APAGADA	SE ENCONTRO LUMINARIA PEVP CON EL SOCKET DAÑADO Y BOMBILLO ROTO EN LA LUMINARIA 8555 SERVICIO NORMALIZADO
109	42466	22/01/2018	CLL 34 # 31-26	LLANITO	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE ELIMINA SULFATACION EN LA LUMINARIA 5797 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
110	42467	23/01/2018	CALLE LAS VOLQUETAS	BELLAVISTA	RETIRO DE LUMINARIAS	SE RETIRAN LUMINARIAS CON LOS SIGUIENTES CODIGOS 5108-7301-7300-2276-2145-2420-2425
111	42468	23/01/2018	CALLE LAS VOLQUETAS	BELLAVISTA	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIAS VEGALED
112	42469	23/01/2018	CANCHA	CORVIANDI 3	LUMINARIAS APAGADAS	SE ENCONTRO TACO DISPARADO EN LA LUMINARIA 10284 TIPO REFLECTOR SERVICIO NORMALIZADO
113	42470	23/01/2018	SECTOR EL CORCEL	ANILLO VIAL	RETIRO DE LUMINARIAS	SE RETIRARON 28 LUMINARIAS DE 250W EN EL ANILLO VIAL SECTOR EL CORCEL ENTRAN AL PARQUEADERO
114	42471	23/01/2018	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	POSTE DERIVADO	POSTE #101 DERRIVADO POR ACCIDENTE VEHICULAR 3531-7567 NO SE ENCONTRARON LUMINARIAS
115	42472	23/01/2018	CRA 21C #26B-54	VILLA CAMPESTRE 2	LUMINARIA LADIADA	LUMINARIA 7219 DESBARATADA POR DELINCUENTES SE ARMO NUEVAMENTE Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
116	42473	23/01/2018	CRA 17 # 59-72	FRENTE A WONDER FINCA V EVA	4 LUMINARIAS APAGADAS	SE ELIMINA SULFATACIONES DE LOS EMPALMES EN CAJAS DE INSPECCION 1735-1622-1580 SERVICIO NORMALIZADO
117	42474	23/01/2018	CASA 58	MIRADOR SAN ANTONIO CARIZ	GIRAR LUMINARIA ESCALERAS	SE ENCONTRO LA LUMINARIA VENUS NARANJA EN LA POSICION QUE ILUMINA LA PEATONAL SE LE INFORMA AL USUARIO QUE NO SE PUEDE GIRAR LA LUMINARIA
118	42475	23/01/2018	PUENTE PEATONAL SENA	PUENTE PEATONAL SENA	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIA CABLE ROTO POR SULFATACIONES 11051 SERVICIO NORMALIZADO
119	42476	23/01/2018	PUENTE PEATONAL CORDINADORA	PUENTE PEATONAL CORDINADORA	LUMINARIAS APAGADAS	LUMINARIA 8342 CON TODOS SUS ELEMENTOS EN MAL ESTADO LUMINARIA 9851 CON FOTOCELDA QUEMADA LUMINARIA 3312 CON CONECTORES SULFATADOS SERVICIO NORMALIZADO
120	42477	24/01/2018	EL CEDRO	GIRON	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 12850-12898-9389-12898-8599-13894-13243-8781 SERVICIO NORMALIZADO
121	42478	24/01/2018	CERECUELA	GIRON	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 13396-1976-10314-8782-8780 SERVICIO NORMALIZADO
122	42479	24/01/2018	SECTOR CORCEL	ANILLO VIAL	RETIRO DE LUMINARIAS	SE RETIRAN LUMINARIAS DE 250 W Na EN EL ANILLO VIAL 14 DE SODIO
123	42480	24/01/2018	KM 6 AUTOPISTA GIRON	KM 6 AUTOPISTA GIRON	3 LUMINARIAS APAGADAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 8338-7632-7634-3786-2379 SERVICIO NORMALIZADO
124	42481	24/01/2018	WOMDER	VIA CHIMITA	MANTENIMIENTO	SE ELIMINO SULFATACION EN LA DERIVACION DE LA RED QUE ALIMENTABAN A LAS LUMINARIAS 11284-11285-11286 SERVICIO NORMALIZADO
125	42482	24/01/2018	CRA 32C # 26B-30	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	DIRECCION ERRONEA NO CONTESTAN



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
126	42483	24/01/2018	DIAG.105 # 104C -247	BALCONES DE PROVENZA	3 LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO BOMBILLO DEFECTUOSO EN LA LUMINARIA 5104-7924 VENUS NARANJA SE ELIMINO SULFATACION EN LA LRED SERVICIO NORMALIZADO
127	42484	24/01/2018	PARQUE	SAN ANTONIO CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINA SULFATACION EN LA LUMINARIA TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
128	42485	24/01/2018	CRA 14 TRAN. 16A-66	RIVERAS DEL RIO	LUMINARIA HECHA CHISPAS	SE CAMBIO BOMBILLO MH DE 70W POR Na DE 70W WHITED SE NORMALIZO EL SERVICIO
129	42486	24/01/2018	CLL 10B #26-44	ARENALES 1 ETAPA	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA CON ELEMENTOS QUEMADOS POR CORTO CIRCUITO EN LA RED 4369 PRINCIPAL SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO SERVICIO 4369
130	42487	24/01/2018	DIA. 13 #15-45	VILLAMPIS	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIARON BOMBILLOS NA DE 70W A NA DE 70W WHITHE SE CAMBIO SOCKE EN MAL ESTADO
131	42488	24/01/2018	SECTOR 3 MANZ C 23A-03	NUEVO GIRON	10575-10593 LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO BOMBILLO DEFECTUOSO EN LA LUMINARIA 10575 VENUS AZUL
132	42489	24/01/2018	CRA 23 # 2A-05	VILLA REY	2 LUMINARIAS APAGADAS	LUMINARIAS 13867 CON FOTOCELDA GIRADA VEGALED DE 40W SERVICIO NORMALIZADO
133	42490	24/01/2018	CLL 27 #26-14	MALECON	LUMINARIA 5169 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA TIPO FAROL COLONIAL 5169 SERVICIO NORMALIZADO
134	42491	24/01/2018	CLL 27 #28-02	MALECON	LUMINARIA 6749 APAGADA	LUMINARIA TIPO FAROL COLONIAL APAGADO POR HURTO DE BOMBILLO SE INSTALA EL KIT Y SE PASA A 220V
135	42492	24/01/2018	FRENTE AL ASILO	EL LLANITO	LUMINARIA 3271 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA TIPO FAROL COLONIAL 3271 SERVICIO NORMALIZADO
136	42493	24/01/2018	CLL 32 #27-53	GIRON CENTRO	LUMINARIA 3747 APAGADA	SE ENCONTRO SULFATACION EN LA LUMINARIA TIPO FAROL COLONIAL 3747 SERVICIO NORMALIZADO
137	42494	24/01/2018	CRA 26 # 27-15	GIRON CENTRO	LUMINARIA 8994 APAGADA	SE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 8094 TIPO FAROL COLONIAL SERVICIO NORMALIZADO
138	42495	24/01/2018	CRA 29A #31-59	ALOY VALENZUELA	LUMINARIA 1903 APAGADA	SE CAMBIO FOTOCELDA DEFECTUOSA EN LA LUMINARIA 1982 SERVICIO NORMALIZADO
139	42496	24/01/2018	CLL 32 FUNERARIA NAZARENOS	GIRON CENTRO	LUMINARIA 8983 APAGADA	SE CAMBIO ELEMENTOS EN LA LUMINARIA TIPO FAROL COLONIAL 8983 SERVICIO NORMALIZADO
140	42497	25/01/2018	ENTRADA	ALTOS DE ANDINA	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO PUENTES SULFATADOS EN LA LUMINARIA 2950 SERVICIO NORMALIZADO
141	42498	25/01/2018	ALMACEN VARTA	CHIMITA	LUMINARIA APAGADA	SE AJUSTO FOTOCELDA GIRADA EN LA LUMINARIA 5248 PEVP
142	42499	25/01/2018	ALMACEN CAROLINA	CHIMITA	LUMINARIA PRENDE Y APAGA	SE CAMBIO BORNERAS DEFECTUOSAS EN LA LUMINARIA 8570 SERVICIO NORMALIZADO
143	42500	25/01/2018	ALMACEN CAROLINA AL FRENTE	CHIMITA	LUMINARIA PRENDE Y APAGA	SE AJUSTO BOMBILLO SUELTO EN LA LUMINARIA 8521 SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
144	42501	25/01/2018	CLL 59	WOMDER	3 LUMINARIAS APAGADAS	REPORTE SOLUCIONADA CON EL REPORTE #42507
145	42502	25/01/2018	PARQUE	PALENQUE	HONGO APAGADO	SE DIO AJUSTE A BOMBILLO SUELTO CON LA LUMINARIA 7874 SERVICIO NORMALIZADO
146	42503	25/01/2018	CLL 5TA	PALENQUE	HONGO APAGADO	SE REALIZO LIMPIEZA EN CAJAS DE INSPECCION Y SE ELIMINO SULFATACION ENCONTRADA 2620 SERVICIO NORMALIZADO
147	42504	25/01/2018	PUENTE PEATONAL	PALENQUE	REFLECTOR APAGADO	SE CAMBIO BOMBILLO Y SOCKET EN LUMINARIA SE CAMBIA EMPALME EN LAS CONEXIONES DE LAS LUMINARIAS 8942-8837 SERVICIO NORMALIZADO
148	42505	25/01/2018	ENTRADA LA ESMERALDA	LA ESMERALDA	LUMINARIAS APAGADAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 3438-1735-5423-1738 SERVICIO NORMALIZADO
149	42506	25/01/2018	PUENTE EL DEPRIMIDO	EL POBLADO	MANTENIMIENTO LIMPIEZA	SE LE REALIZO LIMPIEZA A LAS LUMINARIA SERVICIO NORMALIZADO
150	42507	25/01/2018	ENTRADA BODEGAS ÉXITO	VIA CHIMITA	MANTENIMIENTO	SE REALIZO CAMBIO DE BOMBILLO A LAS LUMINARIAS 11285-11286-11287-11283 SERVICIO NORMALIZADO
151	42508	25/01/2018	ENTRADA BODEGAS ÉXITO	VIA CHIMITA	REPOSICION DE POSTE Y LUMINARIA	SE REPUSO POSTE DE LUMINARIA 11282 QUE HABIA GOLPEADO POR VEHICULO SERVICIO NORMALIZADO
152	42509	25/01/2018	SUBIDA CREMAS	POBLADO	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS 12350-12403 EN EL POBLADO SUBIDA DE CREMAS SERVICIO NORMALIZADO
153	42510	25/01/2018	CANCHA	ALTOS DE ARENALES	3 LUMINARIAS APAGADAS	NO SE PUEDE SOLUCIONAR EL REPORTE POR ORDEN PUBLICO PELIGROSO
154	42511	25/01/2018	CLL 34 # 31-36	ALTOS DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	SE ENCONTRO CONECTORES DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 5797 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
155	42512	25/01/2018	CRA 21 # 26B-54	VILLA CAMPESTRE 2 ETAPA	HONGO APAGADO Y GYM	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA TIPO HONGO 7225 SERVICIO NORMALIZADO
156	42513	25/01/2018	CLL 34 # 31-20	ALTOS DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA LUMINARIA PEVP 2196 SERVICIO NORMALIZADO
157	42514	25/01/2018	CRA 21 PEA. 2 SUR 21	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO DEFECTUOSO Y SE INTALA CONECTORES EN LA LUMINARIA PEVP 6715 SERVICIO NORMALIZADO
158	42515	25/01/2018	MANZ . 36 DEL LOTE 6	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO SE CAMBIAN BORNERAS CRISTALIZADAS Y SE ELIMINO SULFATACION EN LA RED SERVICIO NORMALIZADO
159	42516	25/01/2018	ANILLO VIAL	GIRON	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO CONECTORES DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA VENUS NARANAJA 12653 SERVICIO NORMALIZADO
160	42517	26/01/2018	PARQUE PRINCIPAL	GIRON CENTRO	INSTALACION DE POSTES Y LUMINARIAS	SE REALIZO ACTUALIZACION DE LUMINARIAS 4409-4410-4411-4412 EN EL PARQUE PRINCIPAL
161	42518	26/01/2018	OBRA PUENTE VILLAMIL	VILLAMIL	INSTALACION DE TUBERIA	SE HACE CANALIZACION DE ALIMENTACION PARA RELFECTORES Y PASANTES EN TUBERIA 314



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
162	42519	26/01/2018	PUENTE ANTONIA SANTOS	VIA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO	SE REVISO LUMINARIA 12537 Y SE ENCONTRO EN NORMAL FUNCIONAMIENTO LUMINARIA 12546 CON BOMBILLO Y ARRANCADOR QUEMADOS SERVICIO NORMALIZADO
163	42520	26/01/2018	MAZ. P LOTE 6 #18-45	VALLE DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA CON ALIMENTACION A LA LONCHERA SE CAMBIO PARA LA RED PRINCIPAL PORQUE EL CABLE DE ALIMENTACION NO ES EL ADECUADO Y SE QUEMO SE CAMBIO POR NUEVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
164	42521	26/01/2018	MANZ. F CASA 39	VILLA CAROLINA 2 ETAPA	LUMINARIA APAGADA	SE LE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA VENUS NARANAJA 11389 SERVICIO NORMALIZADO
165	42522	26/01/2018	POLIDEPORTIVO	GIRON	APAGADO	SE PROGRAMA PARA EL MES DE FEBRERO
166	42523	26/01/2018	CLL 10B #26-44	ARENALES 1 ETAPA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BORNERAS DEFECTUOSAS EN LA LUMINARIA TIPO HONGO 4368 SERVICIO NORMALIZADO
167	42524	26/01/2018	CRA 17 #13B-04	VILLAMPIS	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO LINEA EN LAS LUMINARIAS TIPO HONGO 9971-9973 SERVICIO NORMALIZADO
168	42525	27/01/2018	PUENTE	SAN JORGE	CABLEADO	SE REALIZO EL CABLEADO POR ENCIMA DEL PUENTE SE REALIZO LAS DISTRIBUCIONES DE CADA CAJA PARA LA RESPECTIVA LUMINARIA QUE POSTERIORMENTE SE ISNTALARA
169	42526	27/01/2018	CLL 10B CON CRA 23A	VILLAS DE SAN JUAN	1 LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA CON CABLE DE ALIMENTACION SULFATADO POR CONECTORES AP1 EN MAL ESTADO
170	42527	27/01/2018	CRA 25 # 10B-43	VILLA DE SAN JUAN	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO BOMBILLO MH DE 70W POR NA DE 70W 1011 SERVICIO NORMALIZADO
171	42528	29/01/2018	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	RETIRO DE POSTERIA	SE RETIRAN 11 POSTES EN MAL ESTADO DE EL ANILLO VIAL SECTOR EL CORCEL
172	42529	29/01/2018	PUENTE	SAN JORGE	CABLEADO	SE REALIZO TRABAJOS DE TERMINACION EN EL CABLEADO DEL PUENTE, INSTALACION DE TAPAS SE HACEN ABRASADERAS CON LA VARILLA PARA FIJAR LAS MANGUERAS AL PUENTE
173	42530	29/01/2018	CANCHA	EL PROGRESO	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 2689-8449-8447-2691 SERVICIO NORMALIZADO
174	42531	29/01/2018	CRA 23A #10B-12	VILLAS DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA CON ELEMENTOS QUEMADOS SE CAMBIARON POR NUEVOS 1135 Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
175	42532	29/01/2018	PARQUE AL LADO DE LA IGLESIA	PORTAL 1	FAROL APAGADO	SE CAMBIARON ELEMENTOS DAÑADOS POR CORTOCIRCUITO SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
176	42533	29/01/2018	CRA 17 ENTRE CALLE 14 Y 13B	VILLAMPIS	LUMINARIA APAGADA PASAR A LED	SE ELIMINO SULFATACION EN LA CAJA DE PISO 13585-13584 EN LAS LUMINARIAS TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
177	42534	29/01/2018	KIOSKO	PRIMERA DE MAYO	APAGADO	SE CAMBIO BOMBILLO DEFECTUOSO SE NORMALIZOL EL SERVICIO
178	42535	29/01/2018	MANZ.M SECTOR 3	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA PASAR A LED	SE CAMBIO ARRANCADOR DEFECTUOSO Y FOTOCELDA EN LA LUMINARIA 10429 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
179	42536	29/01/2018	CLL 60D # 16F-75	CIUADELA COMFENALCO	5 LUMINARIAS APAGADAS	SE ENCONTRO SULFATACION EN LA RED EN LAS LUMINARIAS VENUS AZUL 10069-10070-10071 SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
180	42537	29/01/2018	CLL 29 # 24-05	GIRON CENTRO	RETIRO DE LUMINARIA 2001	SE RETIRA LUMINARIA PEVP 70W 2001 PARA REUBICAR POR TRABAJOS DE AMPLIACION DE VIA
181	42538	30/01/2018	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	RETIRO DE POSTERIA	SE RETIRAS POSTES (10) DEL ANILLO VIAL SECTOR EL CORCEL SE INGRESAN AL PARQUEADERO
182	42539	30/01/2018	TRASTEOS SANTA MARIA	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA 8374 APAGADA	SE ENCONTRO LUMINARIA PEVP 8374 DESCONECTADA SE REALIZO LA RESPECTIVA CONEXIÓN SERVICIO NORMALIZADO
183	42540	30/01/2018	TRASTEOS SANTA MARIA	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA 8375 APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA RED EN LA LUMINARIA 9737 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
184	42541	30/01/2018	INCUBADORA SANTANDER	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA 8784 APAGADA	SE CAMBIO LINEA ROTA EN LA LUMINARIA 8784 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
185	42542	30/01/2018	TRILLADORA	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA 5056 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 5059 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
186	42543	30/01/2018	TRILLADORA	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA 9779 APAGADA	SE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 9779 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
187	42544	30/01/2018	PLAZA DE TOROS	PLAZA DE TOROS	LUMINARIA 3515 APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LOS EMPALMES EN LA LUMINARIA 3515
188	42545	30/01/2018	ENTRADA AL CARRASCO	EL CARRASCO	LUMINARIA 8781 APAGADA	SE AJUSTA FOTOCELDA EN LA LUMINARIA 9781 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
189	42546	30/01/2018	ENTRADA AL CARRASCO	EL CARRASCO	LUMINARIA 9790 APAGADA	SE ENCONTRO BORNERAS DEFECTUOSAS EN LA LUMINARIA 9790 SERVICIO NORMALIZADO
190	42547	30/01/2018	CRA 14 #107A-120	CIUDAD METROPOLITANA	LUMINARIA 4519 APAGADA	SE ENCONTRO BORNERAS DEFECTUOSAS EN LA LUMINARIA 4519 SERVICIO NORMALIZADO
191	42548	30/01/2018	ISAG S.A.	ISAG S.A.	REUBICACION DE LUMINARIAS	SE REALIZO REUBICACION EN LA VEREDA POR VIA PRINCIPAL SOLUCIONANDO EL REPORTE TECNICO #1436 SERVICIO NORMALIZADO
192	42549	30/01/2018	JARDIN DE ARENALES	JARDIN DE ARENALES	EXPANSION DE LUMINARIAS	REALIZO EXPANSION DE LUMINARIAS
193	42550	30/01/2018	ISAG S.A.	ISAG S.A.	MANTENIMIENTO	SE CAMBIAN BOMBILLO AGOTADOS SE ARREGLA RED Y SE TENSIONA RED QUE ALIMENTA LA LUMINARIA 10931 SERVICIO NORMALIZADO
194	42551	30/01/2018	VILLAS DE DON JUAN	VILLAS DE DON JUAN	INSTALACION DE LUMINARIA	SE INSTALO LUMINARIA LED 40W LO CUAL HABIA SIDO RETIRADA POR REVISION SERVICIO NORMALIZADO
195	42552	30/01/2018	CALLE 28 # 28-60	LAS NIEVES	FAROL 8656 APAGADO	SE CAMBIO BOMBILLO DEFECTUOSO EN LA LUMINARIA 8656 TIPO FAROL COLONIAL SERVICIO NORMALIZADO
196	42553	31/01/2018	CANCHA	CORVIANDI 3	MANTENIMIENTO	PIN DE CORTE DISPARADO EN EL CONTROL #24 CABLE PELADO EN CAJA DE PISO Y LUMINARIA GIRADA 10285 SERVICIO NORMALIZADO
197	42554	31/01/2018	PARQUE PRINCIPAL	GIRON CENTRO	MANTENIMIENTO	LUMINARIAS 5689-4411 SE CONECTARON A 220W SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
198	42555	31/01/2018	LA ESMERALDA	LA ESMERALDA	REPOSICION	SE RETIRO LUMINARIA 1622 TOTALMENTE QUEMADA Y SE REPONE O REUBICA LUMINARIA 6452 LED DE 100W A LA ENTRADA AL BARRIO ESMERALDA POR WOMDER SERVICIO NORMALIZADO
199	42556	31/01/2018	SECTOR LA ESQUINITA	GIRON	INGRESO DE LUMINARIAS	CODIFICACION DE LUMINARIAS EN URBANIZADPRA EXTERNA MI ESQUINITA 14603-14604-14605-14606-14607-14608-14609-14610-14611-14612-14613-14614-14615-14616-14617-14618-14619-14620-14621-14622-14623
200	42557	01/02/2018	VIA AEROPUERTO	VIA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 12169-12183-12171-12166 SERVICIO NORMALIZDO
201	42558	01/02/2018	VIA AEROPUERTO	VIA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 12161-12160-12157 SERVICIO NORMALIZADO
202	42559	01/02/2018	VIA AEROPUERTO	VIA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 12349-12341-12322 SERVICIO NORMALIZADO
203	42560	01/02/2018	JARDIN DE ARENALES	JARDIN DE ARENALES	EXPANSION DE LUMINARIA	SE REALIZO LA EXPANSION DE LA LUMINARIA VEGALD DE 40W 14617 EN EL BARRIO JARDIN DE ARENALES SERVICIO NORMALIZADO
204	42561	01/02/2018	SECTOR EL RODEO	GIRON	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE ENCONTRO SULFATACION EN LA RED EN LAS LUMINARIAS 10528-10545 SERVICIO NORMALIZADO
205	42562	01/02/2018	TRANV.22C #53-07	CARRIZAL ESTORAQUES	3 LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO FOTOCELDA Y CONDESADOR EN LA LUMINARIA 12091 SERVICIO NORMALIZADO
206	42563	01/02/2018	DIAG.105#8-22	BALCONES DE PROVENZA	LUMINARIA DIRECTA	SE AJUSTA EL HORARIO DEL CONTROL DE LA CANCHA DESDE LAS 18:HRS HASTA LAS 22:00 HRS SERVICIO NORMALIZADO
207	42564	01/02/2018	CRA 13B CON 9	HACIENDA LA MESETA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIARON CONECTORES EXPLOSIVOS EN MAL ESTADO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
208	42565	01/02/2018	MANZ 36 LOTE 4	GIRON	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BORNERAS DEFECTUOSAS A LA LUMINARIA 7769 SERVICIO NORMALIZADO
209	42566	01/02/2018	MANZ. A CASA 9	VILLA DEL SOL	9428 2 LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO BOMBILLO DAÑADOS EN LA LUMINARIA 13048-9428 SERVICIO NORMALIZADO
210	42567	02/02/2018	CANCHA	VILLAMPIS	REUBICACION DE LUMINARIAS	SE REUBICAN LUMINARIAS 4077-4082 A LA CANCHA DE TIERRA DEL BARRIO VILLAMPIS SERVICIO NORMALIZADO
211	42568	02/02/2018	NUEVO GIRON	NUEVO GIRON	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLOS AGOTADOS EN LAS LUMINARIAS 10615-10638 SERVICIO NORMALIZADO
212	42569	02/02/2018	CHOCOITA	GIRON	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 8627-8632-558 SERVICIO NORMALIZADO
213	42570	02/02/2018	CANCHA	GIRON	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 496 SERVICIO NORMALIZADO
214	42571	02/02/2018	CLL 36 # 21-26	LA ISLA	HONGO APAGADO	SE REPUSO LUMINARIA 2330 DJK DAÑADA POR DELINCUENTES SE NORMALIZO SERVICIO
215	42572	02/02/2018	CLL 48 #26-118	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO CONECTORES DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 4974 LED 40W SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
216	42573	02/02/2018	CLL 55B #23C-21	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO LINEAS ABIERTAS Y SE CAMBIO A LA RED TRENZADA LA ALIMENTACION DE LA LUMINARIA 13559 SERVICIO NORMALIZADO
217	42574	02/02/2018	CLL 32D #35C-75	CIUDAD DEL ORIENTE	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 11439 SERVICIO NORMALIZADO
218	42575	02/02/2018	ENTRADA	ESTORAQUES	3 LUMINARIAS APAGADAS	SE ELIMINO SULFATACION EN LOS CONECTORES DE LA LUMINARIA 12090 LED 40W SERVICIO NORMALIZADO
219	42576	02/02/2018	CANCHA	VILLAMPIS	MANTENIMIENTO	SE REALIZO CAMBIO DE BOMBILLOS A LAS LUMINARIAS 11745-11743-11742 SERVICIO NORMALIZADO
220	42577	03/02/2018	EL PROGRESO	EL PROGRESO	REUBICACION	SE REALIZO POSTE METALICO EN EL BRRIO EL PROGRESO CRA 23 #2A-26 PARA EXPANDIR LUMINARIA LED 40W
221	42578	03/02/2018	CLL 37A#30-62	BELLAVISTA	LUMINARIA 12086 APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA LUMINARIA 12086 SERVICIO NORMALIZADO
222	42579	03/02/2018	MANZ. E Z	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA 11527 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO EN MAL ESTADO Y VIEJA POR BOMBILLO NUEVO 11527 SERVICIO NORMALIZADO
223	42580	03/02/2018	MANZ. J CASA 8	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA 12683 APAGADA	LUMINARIA LED DE 40W 12683 DAÑADA SE RETIRA Y SE ENVIA A GARANTIA SERVICIO NORMALIZADO
224	42581	03/02/2018	MANZ. K CASA 16	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA 11715 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO NA DE 70W VIEJO Y EN MAL ESTADO POR NA DE 70 WHITE SE NORMALIZA EL SERVICIO
225	42582	03/02/2018	MANZ W CASA 02	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA 11714 APAGADA	SE CAMBIO BOMILLO PRENDE Y APAGA 11714 SERVICIO NORMALIZADO
226	42583	03/02/2018	BELLAVISTA	BELLAVISTA	LUMINARIA 5144 APAGADA	SE ENCONTRO BORNERAS DEFECTUOSAS EN LA LUMINARIA PEVP 5144 SERVICIO NORMALIZADO
227	42584	03/02/2018	ENTRADA A CORVIANDI 3	ENTRADA A CORVIANDI 3	HONGO APAGADO	LUMINARIA TIPO HONGO 9121 GOLPIADA POR VEHICULO SE PARTIO BOMBILLO SE CAMBIO POR NUEVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
228	42585	03/02/2018	CRA 16A CON 14B ESQUINA	CAMBULOS	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIARON CONECTORES SE NORMALIZO EL SERVICIO
229	42586	03/02/2018	CANCHA EL TERCERO	BALCONES DE PROVENZA 2E	HONGO APAGADO	SE CAMBIO ELEMENTO DEFECTUOSO EN LA LUMINARIA TIPO HONGO 9062 SERVICIO NORMALIZADO
230	42587	05/02/2018	ALTOS DE CATALUÑA	ALTOS DE CATALUÑA	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIA EN EL BARRIO DE ALTOS DE CATALUÑA
231	42588	05/02/2018	PARQUE LAS NIEVES	LAS NIEVES	INSTALACION DE LUMINARIA	SE REALIZO LA INSTALACION DE LA LUMINARIA TIPO CARTAGENA
232	42589	05/02/2018	DIAG.21 #42-20	RINCON DE GIRON PARTE BAJA	LUMINARIA APAGADA	SE RETIRO LUMINARIA 169 LED EN MAL ESTADO SE ENVIA AL TALLER POR GARANTIA SERVICIO NORMALIZADO
233	42590	05/02/2018	DIAG.8 # 18B-36	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO DEFECTUOSO EN LA LUMINARIA 3699 PEVP SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
234	42591	05/02/2018	DIAG.54C #22C-42	SAN ANTONIO DEL CARRISAL	AVENIDAS OSCURAS-KIOSCO-PARQUE	CONTROL CON TACO DISPARADO SE REVISARON CAJAS DE INSPECCION SE ELIMINO SULFATACION Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
235	42592	05/02/2018	MANZ.28A LOTE12-10	GIRON	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 3148
236	42593	05/02/2018	MANZ.28 LOTE 2	GIRON	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO 10073 AGOTADO EN LA LUMINARIA VENUS SERVICIO NORMALIZADO
237	42594	05/02/2018	KM.1 VIA DANGON	PROVENZA	LUMINARIA 1008 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO PRENDE Y APAGA POR NUEVO 10808 SE NORMALIZO EL SERVICIO
238	42595	05/02/2018	CRA. 16A #14B 52	CAMBULOS	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO POR AGUA SE CAMBIO POR NUEVO 8730 SERVICIO NORMALIZADO
239	42596	05/02/2018	CLL.32C CRA.34C	URBANIZACION ALCANTARA	2 LUMINARIAS APAGADAS	ARRANCADOR QUEMADO POR CORTO EN LA RED PRINCIPAL SE CAMBIO POR NUEVO 13854-13857 SERVICIO NORMALIZADO
240	42597	06/02/2018	ALTOS DE CATALUÑA	ALTOS DE CATALUÑA	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIAS LED EN ALTOS DE CATALUÑA
241	42598	06/02/2018	EL PROGRESO	EL PROGRESO	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIAS EN EL BARRIO EL PROGRESO 14628
242	42599	06/02/2018	CLL 8B #14-15	LOMAS DEL VIENTO	3 LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO BOMBILLOS AGOTADOS EN LAS LUMINARIAS 13294-13293 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
243	42600	06/02/2018	DIA. 54B #22B-20	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	2 CUADRAS SIN LUZ	SE ENCONTRO SULFATACION EN LOS EMPALMES DE ALIMENTACION SE ELIMINO LOS EMPALMES SERVICIO NORMALIZADO
244	42601	06/02/2018	DETRÁS DEL CAI	NUEVO GIRON	2 LUMINARIAS EN EL PARQUE APAGADAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 13380-13381 SERVICIO NORMALIZADO
245	42602	06/02/2018	CRA 19 PEAT. 2 SUR 48	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	SE LE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 6727 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
246	42603	06/02/2018	CRA 23 # 2A-05	VILLA REY	LUMINARIA APAGADA	SE ISNTALO CONECTORES EN LA LUMINARIA 13868 VEGALED SERVICIO NORMALIZADO
247	42604	06/02/2018	PUENTE	RINCON DE GIRON PARTE BAJA	LUMINARIAS APAGADAS	SE COLOCO LUMINARIA LED DE 40W QUE SE HABIA QUEMADO 0169 SERVICIO NORMALIZADO
248	42605	06/02/2018	CLL 56 # 22C-66	CARRIZAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO DEFECTUOSO EN LA LUMINARIA 6788 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
249	42606	06/02/2018	CLL 25 # 21B-219	AVENIDA CANEYES	2 LUMINARIAS LED APAGADAS	SE REPUSO LUMINARIA 4445 QUE SE ENCONTRABA EN GARANTIA SERVICIO NORMALIZADO
250	42607	07/02/2018	PARQUE PRINCIPAL	GIRON CENTRO	MODERNIZACION DE LUMINARIAS	SE INSTALO POSTE DE 8 METROS EN EL PARQUE PRINCIPAL CON LAS LUMINARIAS 4413-4414 MODERNIZADAS A LED 100W SERVICIO NORMALIZADO
251	42608	07/02/2018	CASTILLA REAL I	ANILLO VIAL	REPOSICION DE POSTE Y LUMINARIA	SE REALIZO REPOSICION DE LUMINARIA 8029-3904-4013-13729 EN EL ANILLO VIAL SECTOR CASTILLA REAL I



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
252	42609	07/02/2018	LAGUADA DE SEFERINO	0	REUBICACION DE LUMINARIAS	SE REALIZO LA REUBICACION DE LA LUMINARIA VENUS NARANAJA 70NA EN LA VEREDA LAGUADA DE SEFERINO SECTOR LAGUNETAS CODIGO DE APOYO #9111085
253	42610	07/02/2018	CRA 34A 35A-28	PORTAL DE LA ALDEA	1 LUMINACION APAGADA	SE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 7136 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
254	42611	07/02/2018	CLL 10B#25	VILLAS DE SAN JUAN	2 LUMINACIONES APAGADAS	SE CAMBIO BOMBILLOS DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIAS 1124-1097 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
255	42612	07/02/2018	CANCHA	POBLADO	TIERRA APAGADA	CONTROL CON TACO DE CORTE DEL MEDIDOR DISPARADO Y A LA VISTA SE ACOMODO SERVICIO NORMALIZADO
256	42613	07/02/2018	CRA 28 Y 27	ARENALES 3 ETAPA	CANCHA APAGADA	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS TIPO REFLECTOR 7528 250W SERVICIO NORMALIZADO
257	42614	07/02/2018	CALLE 29 #31-24	LA CAMPIÑA 2	PARQUE APAGADO	CONTROL DEL PARQUE CON EL TACO DE CORTE DISPARADO SE RESETIO SE NORMALIZO EL SERVICIO
258	42615	07/02/2018	CRA 27 13 #22-332	RIO DE ORO	BOMBILLO APAGADO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 1074 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
259	42616	07/02/2018	CLL 30C #30-55	VILLA CAROLINA	LUMINACION APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 8148 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
260	42617	07/02/2018	DIAG. 12 # 15-40	VILLAMPIS	LUMINARIA 1248 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 1248 SERVICIO NORMALIZADO
261	42618	07/02/2018	VIA PRINCIPAL	VILLAMPIS	LUMINARIA 4238	SE ELIMINO SULFATACION Y SE ENDEREZO LUMINARIA 4238 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
262	42619	07/02/2018	CLL 9 # 14-41	LOMAS DEL VIENTO	LUMINARIA 12197 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 12197 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
263	42620	07/02/2018	CLL 9 # 14-19	LOMAS DEL VIENTO	LUMINARIA 12196 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LAS LUMINARIA 12196 SERVICIO NORMALIZADO
264	42621	07/02/2018	PARQUE	HACIENDA LA MESETA	LUMINARIA 7457 APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA CAJA DE PISO 7457 EN LA LUMINARIA TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
265	42622	08/02/2018	VIA AEROPUERTO	VIA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIA 12424 SERVICIO NORMALIZADO
266	42623	08/02/2018	VIA AEROPUERTO	VIA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 12385-12315-12383 SERVICIO NORMALIZADO
267	42624	08/02/2018	VIA AEROPUERTO	VIA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 12034-12033-12036-12035-12038 SERVICIO NORMALIZADO
268	42625	08/02/2018	CLL 47 # 30-272	BELLAVISTA	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO BOMBILLO VIEJO EN MAL ESTADO Y INTERMITENTE SE COLOCO NUEVO 10848 SERVICIO NORMALIZADO
269	42626	08/02/2018	CLL 34 # 33 CON CRA 20	RINCON DE GIRON PARTE BAJA	REFLECTOR SUELTO NO ALUMBRA	SE AJUSTO LUMINARIA 3855 Y SE CAMBIO BORNERAS DEFECTUOSAS SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
270	42627	08/02/2018	DIAG. 8 # 18B-36	MIRADOR DE ARENALES	1 LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA LUMINARIA 10254 SERVICIO NORMALIZADO
271	42628	08/02/2018	CLL 29A # 31-49	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	SE INSTALO LUMINARIA DELTA LED 40W LA CUAL HABIA SIDO RETIRADA PARA REVISION SERVICIO NORMALIZADO
272	42629	09/02/2018	ENTRADA PRINCIPAL	GIRON	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A PINZA DE 13,2 KYA EN LA LINEA PRIVADA DE ISAG ADEMAS SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 12785-4600-5849-4596 SERVICIO NORMALIZADO
273	42630	09/02/2018	CLL 45 # 32-45 ESQUINA	ALVAREZ	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO EN LA LUMINARIA 2418 SERVICIO NORMALIZADO
274	42631	09/02/2018	MANZ. 14 LOTE 15	GIRON	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 8696 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
275	42632	09/02/2018	CLL 44A # 31-03	CORVIANDI 3	LUMINARIA DAÑADA PASAN LOS CARROS Y GOLPEA	SE CAMBIARON ELEMENTOS EN MAL ESTADO POR CORTO CIRCUITO EN LA RED 9121 SERVICIO NORMALIZADO
276	42633	09/02/2018	CLL 21 CON CRA 26	RIO DE ORO	RETIRAR REFLECTOR NAVIDEÑO	SE RETIRARON REFLECTORES NAVIDEÑOS DE 400W SE ENTREGARON A ALMACEN (2) UNIDADES
277	42634	10/02/2018	ANILLO VIAL	CHIMITA	REPOSICION DE LUMINARIAS	SE REPUSO LUMINARIA 4397 QUE SE ENCONTRABA EN GARANTIA SERVICIO NORMALIZADO
278	42635	10/02/2018	PARQUE	SANTA CRUZ	HONGO 2546 APAGADO	BOMBILLO ROTO POR AGUA SE CAMBIO POR NUEVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
279	42636	10/02/2018	CRA 27B # 22-22	RIO DE ORO	LUMINARIA 1074 APAGADO	SE ENCONTRO SULFATACION EN LOS EMPALMES EN LA RED EN LA LUMINARIA 1074 SERVICIO NORMALIZADO
280	42637	10/02/2018	CLL 24 ESQUINA	GALLINERAL	LUMINARIA 770 SUELTA	SE INSTALO COLLARINES EN LA LUMINARIA 0770 LED SE ENDEREZO LA LUMINARIA SERVICIO NORMALIZADO
281	42638	10/02/2018	PARQUE	GALLINERAL	LUMINARIA 6955 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO ESTALLADO POR SOBRE CARGA ELECTRICA SE CAMBIO POR NUEVO 6955 SERVICIO NORMALIZADO
282	42639	10/02/2018	CLL 24 CRA 26	SANTA CRUZ	LUMINARIA 962 APAGADA	SE ENCONTRO SULFATACION EN EMPALMES EN LA LUMINARIA 962 SERVICIO NORMALIZADO
283	42640	10/02/2018	PARQUE	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA CAJA DE PISO EN LA LUMINARIA 2609 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
284	42641	12/02/2018	SECTOR EL CORCEL	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO	LUMINARIAS 7532-7547 CON CONECTORES EN MAL ESTADO Y SE INSTALO CAJA DE PISO Y SE CONECTARON SERVICIO NORMALIZADO
285	42642	12/02/2018	AVENIDA CANEYES	AVENIDA CANEYES	MANTENIMIENTO	SE CAMBIARON LUMINARIAS 3500-8259-2694 A LA FASE AZUL PARA DAR SERVICIO PENDIENTE CAMBIAR TRAMO DE LINEAS
286	42643	12/02/2018	VIA CHIMITA	VIA CHIMITA	REPOSICION DE LUMINARIA	SE REPUSO LUMINARIA 3878 QUE SE ENCONTRABA EN GARANTIA SERVICIO NORMALIZADO
287	42644	12/02/2018	CLL 44B # 16-64	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO EN MAL ESTADO Y VIEJO SE NORMALIZO EL SERVICIO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTES	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
288	42645	12/02/2018	CRA 24B # 1-16	URB. VILLA REY	1 LUMINARIA APAGADA	SE REPUSO LUMINARIA 13867 VEGALD QUEMADA SERVICIO NORMALIZADO
289	42646	12/02/2018	CLL PRINCIPAL DE LA CANCHA	ALTOS DE ANDINA	4 LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO CABLE QUEMADO POR SOBRE CARGA SE INSTALO ALUMINIO #6 Y SE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 9003-9005-2950 SERVICIO NORMALIZADO
290	42647	12/02/2018	MANZ. X CASA 3	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 11525 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
291	42648	12/02/2018	CANCHA	VILLAMPIS	SE DESPROGRAMO RELOJ	SE AJUSTO EL HORARIO DE LAS LUMINARIAS 11744 TIPO REFLECTOR SERVICIO NORMALIZADO
292	42649	12/02/2018	CLL 25 #21B-23	AV. CANEYES	2 LUMINARIAS APAGADAS	REPORTE SOLUCIONADO CON EL #42663
293	42650	12/02/2018	CLL.32C CRA.34C	URBANIZACION ALCANTARA	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO BOMBILLO DEFECTUOSO EN LUMINARIA 13854 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
294	42651	13/02/2018	CRA 17	CIUADELA VILLAMIL	HINCADA DE POSTERIA	SE HINCARON 10 POSTES METALICOS EN LA CRA 17 VILLAMIL
295	42652	13/02/2018	PARCELACION	GIRON	2 LUMINARIAS APAGADAS	LUMINARIAS CON ELEMENTOS DAÑADOS SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
296	42653	13/02/2018	CRA 27 # 27-38	LAS NIEVES	LUMINARIA CON POCA LUZ	EL USUARIO SOLICITA MAS ALUMBRADO POR ESPACIO OSCURO EN LA CALLE SE LE INFORMA PARA QUE PASE LA SOLICITUD
297	42654	13/02/2018	CASA 94	LA PRIMAVERA	4 LUMINARIAS APAGADAS	NO CONTESTA EL CELULAR DIRECCION INCOMPLETA
298	42655	13/02/2018	CLL 106 CON CRA 12 Y 15	QUINTAS DE SANTA ANA-MAPL	PASAR A LUZ BLANCA	SE CAMBIARON BOMBILLO DE 70NA POR 70NA WHITE 7083-7081-7082 SERVICIO NORMALIZADO
299	42656	13/02/2018	CLL 12A CON CRA 26-CANCHA	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL #42674
300	42657	13/02/2018	SECTOR 7 TORRE 6	NUEVO GIRON	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE ENCONTRO TACO DISPARADO SE REVISO CIRCUITO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
301	42658	13/02/2018	ALTOS DE ANDINA	VIA CHIMITA	1 LUMINARIA APAGADAS	SE CAMBIO BOMBILLO EN MAL ESTADO Y VIEJO SE NORMALIZO EL SERVICIO
302	42659	13/02/2018	CLL 45 # 16-69	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA LED 0345 DESCONECTADA SE CONECTO Y SERVICIO NORMALIZADO
303	42660	13/02/2018	MANZ 13 LOTE 16	GIRON	POSTA 2578450 SIN LUZ	SE ELIMINO SULFATACION EN LA LUMINARIA 1264 SERVICIO NORMALIZADO
304	42661	14/02/2018	CRA 17	VILLAMIL	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIAS 14629-14630-14631-14632-14633-14634-14635-14630-14637-14638 EN LA CRA 17 VILLAMIL
305	42662	14/02/2018	ISAG S.A.	GIRON	REUBICACION DE LUMINARIA 2001	NO SE INSTALO LA LUMINARIA POR MOTIVOS DE QUE SE ENCUENTRAN EN BUENA ILUMINACION SE LE INFORMA AL USUARIO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
306	42663	14/02/2018	AVENIDA CANEYES	AVENIDA CANEYES	MANTENIMIENTO	LUMINARIA 3529-3556 APAGADAS POR LINEA SULFATADA EN CAJA DE PISO SERVICIO NORMALIZADO
307	42664	14/02/2018	SAN JORGE	SAN JORGE	MANTENIMIENTO	SE REVISARON CAJAS DE PISO Y SE ENCONTRARON LINEAS ROTAS Y TUBO CONDUCTO ROTO POR EXCABACION Y ZONA VERDE
308	42665	14/02/2018	CLL 43A # 32 KIOSCO	CORVIANDI 3	APAGADO	SE CAMBIO FOTOCELDA QUEMADA EN LAS LUMINARIAS 8468-8469 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
309	42666	14/02/2018	CLL 44 # 32A-41	CORVIANDI 3 PARTE BAJA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO Y SOCKET EN LA LUMINARIA 9012 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
310	42667	14/02/2018	GIRON	GIRON	LUMINARIAS DIRECTAS	SE CAMBIO BOMBILLO Y SE INSTALO CONECTORES EN LAS LUMINARIAS 8207-6103 SERVICIO NORMALIZADO
311	42668	14/02/2018	CRA 28A # 11-33	ARENALES CAMPESTRE	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO ELEMENTOS EN MAL ESTADO EN LA LUMINARIA 9896 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
312	42669	14/02/2018	MANZ. 44 LOTE 18	GIRON	PRENDE Y APAGA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 8601 VENUS NARANAJA SERVICIO NORMALIZADO
313	42670	14/02/2018	DIA. 9 # 20-13	JARDIN DE ARENALES	LUMINARIA 2449 EN CORTO	SE ELIMINO SULFATACION EN LOS EMPALMES DE LA LUMINARIA 2449 SERVICIO NORMALIZADO
314	42671	15/02/2018	SAN JORGE	SAN JORGE	MANTENIMIENTO	LINEA ROTA POR DESTRUCCION DE TUBO PVC LUMINARIAS 14367-14369-14371 APAGADAS
315	42672	15/02/2018	CIUDADELA NUEVO GIRON	CIUDADELA NUEVO GIRON	MANTENIMIENTO	LUMINARIA 10771-12443 SE RETIRARON DE LA LINEA DE 13,2 KWA ADEMAS SE LES REALIZO MANTENIMIENTO SERVICIO NORMALIZADO
316	42673	15/02/2018	PUENTE LENGUERQUE	PUENTE LENGUERQUE	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REUBICO LUMINARIA 8264 LED 140W EN EL PUENTE LENGUERQUE
317	42674	15/02/2018	CANCHA	RIO PRADO	MANTENIMIENTO	SE ARREGLO SULFATACION EN CAJA DE PISO Y SE ARREGLO INCLINACION DE LUMINARIAS 5262-5722 SERVICIO NORMALIZADO
318	42675	15/02/2018	CANCHA	GIRON	MANTENIMIENTO	SE APLOMO POSTE DE LA LUMINARIA 5280 ADEMAS SE LE REALIZO MANTENIMIENTO
319	42676	15/02/2018	CANCHA	GIRON	RETIRO DE POSTE	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 3084-3089-8133-8132-3085 SERVICIO NORMALIZADO
320	42677	15/02/2018	VIA PRINCIPAL	VILLA DEL SOL	LUMINARIA 7291 APAGADA	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 7291 SERVICIO NORMALIZADO
321	42678	15/02/2018	VIA PRINCIPAL	VILLA DEL SOL	LUMINARIA 11707 APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LOS EMPALMES DE LA LUMINARIA 11707 SERVICIO NORMALIZADO
322	42679	15/02/2018	VIA PRINCIPAL ENTRADA	VILLA DEL SOL	PRENDE Y APAGA	SE CAMBIO ELEMENTOS QUEMADOS EN LA LUMINARIA 9482 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
323	42680	15/02/2018	M. A . C . 4	VILLA DEL SOL	LUMINARIA 5680 INTERMITENTE	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 5680 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
324	42681	15/02/2018	VIA AL CORREGIDOR	VILLA DEL SOL	LUMINARIA 13046 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO EN LA LUMINARIA 13046 VENUS NARANAJA SERVICIO NORMALIZADO
325	42682	15/02/2018	VIA PRINCIPAL	LAGUNETAS	LUMINARIA 8873 APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA LUMINARIA 8873 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
326	42683	15/02/2018	VIA PRINCIPAL	ALTO DE LA ALDEA	LUMINARIA 5795 APAGADA	FOTOCELDA ESTALLADA POR CORTO CIRCUITO EN LA RED PRINCIPAL SE CAMBIO POR NUEVA Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
327	42684	15/02/2018	VIA PRINCIPAL	ALTO DE LA ALDEA	LUMINARIA 13228 INTERMITENTE	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 13228 VENUS NARANAJA SERVICIO NORMALIZADO
328	42685	15/02/2018	CLL 28 CON CLL 35	CAMPIÑA	LUMINARIA 1780 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 1780 SERVICIO NORMALIZADO
329	42686	15/02/2018	VIA PRINCIPAL	CAMPIÑA	LUMINARIA 7129 APAGADA	SE CAMBIO BORNERAS DEFECTUOSAS EN LAS LUMINARIAS 7129 TIPO REFLECTOR SERVICIO NORMALIZADO
330	42687	15/02/2018	RUITOQUE BAJO VIA	GIRON	LUMINARIAS 9915-9923-9925-9909 APAGADAS	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 9923-9915-9925-9909 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
331	42688	15/02/2018	CLL 14B # 21-53	CONSUELO	LUMINARIA APAGADA	BOMBILLO QUEMADO POR SOBRE CARGA SE CAMBIO POR NUEVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
332	42689	15/02/2018	DIA 9 # 20-13	JARDIN DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	CONECTORES VIOMETALICOS SULFATADOS SE CAMBIARON POR NUEVOS A LA LUMINARIA 3713 SERVICIO NORMALIZADO
333	42690	15/02/2018	CLLE 43A #31B-55	CORVIANDI 3	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO Y SE ELIMINA SULFATACION EN CONEXIÓN
334	42691	16/02/2018	CLL 106 # 8-47	MALPASO	1 HONGO APAGADO	SE REALIZO MANTENIMIENTO EN LA LUMINARIA 5382 SERVICIO NORMALIZADO
335	42692	16/02/2018	DIAG . 54C # 22C-42	SAN ANTONIO CARRIZAL	HONGO SUELTO	SE AJUSTO LOS TORNILLO Y TUERCAS EN LA LUMINARIA 4919 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
336	42693	16/02/2018	CRA 11 # 14C-33	GIRON CAMPESTRE	LUMINARIA 7793 APAGADA	SE RETIRA LUMINARIA EN MAL ESTADO Y SE ENVIA A GARANTIA
337	42694	16/02/2018	CLL 20A #24-68	PORTAL CAMPESTRE 5	LUMINARIA APAGADA	CONECTORES VIOMETALICOS SULFATADOS Y VIEJOS SE CAMBIARON Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
338	42695	16/02/2018	PUENTE LENGUERQUE	PUENTE LENGUERQUE	RETIRO DE LUMINARIA	SE RETIRO LUMINARIA 8090 DE 100W EN EL PUENTE LENGUERQUE
339	42696	17/02/2018	VILLA LINDA	VILLA LINDA	RETIRO DE LUMINARIAS	SE RETIRARON LUMINARIAS 3605-6197 DEL BARRIO VILLA LINDA QUE FUERON REUBICADAS EN LA VEREDA LAGUNETAS
340	42697	17/02/2018	LAGUNETAS	GIRON	REUBICACION DE LUMINARIAS	SE REUBICARON LUMINARIAS 2001-6197-3605 EN LA VEREDA LLANADAS SERVICIO NORMALIZADO
341	42698	17/02/2018	ACAPULCO	GIRON	LUMINARIA 4123 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO Y SOCKET DEFECTUOSO EN LA LUMINARIA 4123 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
342	42699	17/02/2018	ACAPULCO	GIRON	LUMINARIA 5945 APAGADA	SE LE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 5945 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
343	42700	17/02/2018	ACAPULCO	GIRON	LUMINARIA 7713 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 7713 VENUS NARANAJA SERVICIO NORMALIZADO
344	42701	17/02/2018	ACAPULCO	GIRON	LUMINARIA 4188 APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA LUMINARIA 4188 SERVICIO NORMALIZADO
345	42702	17/02/2018	ACAPULCO	GIRON	LUMINARIA 4187 APAGADA	SE LE CAMBIO FOTOCELDA DEFECTUOSA Y SE INSTALO CONECTORES SERVICIO NORMALIZADO
346	42703	17/02/2018	ACAPULCO	GIRON	LUMINARIA 2775 APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA LUMINARIA 2775 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
347	42704	17/02/2018	ACAPULCO	GIRON	LUMINARIA 8010 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 8010 VENUS NARANAJA SERVICIO NORMALIZADO
348	42705	17/02/2018	ACAPULCO	GIRON	LUMINARIA 8000 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 8000 VENUS NARANAJA SERVICIO NORMALIZADO
349	42706	17/02/2018	ACAPULCO	GIRON	LUMINARIA 12781 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO EN LA LUMINARIA 12781 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
350	42707	17/02/2018	MANZ 11 LOTE 14	GIRON	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 7701 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
351	42708	17/02/2018	LA PRIMAVERA-DESTAPADO	SAN ANTONIO CARRIZAL	4 LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIAN BOMBILLOS AGOTADOS Y CONECTORES SULFATADOS SERVICIO NORMALIZADO
352	42709	19/02/2018	CANCHA	CAMPIÑA	REPOSICION DE POSTE Y LUMINARIA	SE REALIZO REPOSICION DE LUMINARIAS MH 400W SERVICIO NORMALIZADO
353	42710	19/02/2018	SECTOR MIL PIEDRAS	GIRON	REUBICACION	SE REUBICARON LUMINARIAS 3496-4480 SERVICIO NORMALIZADO
354	42711	19/02/2018	PARCELA MONTEREY	GIRON	REUBICACION	SE REUBICARON LUMINARIAS 2277-2284-2283-10848 SERVICIO NORMALIZADO
355	42712	19/02/2018	MANZ.10 LOTE 3	GIRON	REUBICACION	SE REUBICO LUMINARIA 10843 SERVICIO NORMALIZADO
356	42713	19/02/2018	BODEGAS	SAN JORGE	RETIRO DE POSTE	SE RETIRO POSTE GOLPEADO EN LAS BODEGAS DE SAN JORGE SERVICIO NORMALIZADO
357	42714	19/02/2018	TEMPLO EVANGELICO	GIRON	LUMINARIAS APAGADAS	SE PROGRAMA MANTENIMIENTO CON CANASTA GRUA POR POSTE EN MAL ESTADO
358	42715	19/02/2018	CLL 35 # 15-37	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO CONECTORES DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 0125 SERVICIO NORMALIZADO
359	42716	19/02/2018	CLL 27A #28-34	LA ROSITA	LUMINARIA PRENDE Y APAGADA	SE AJUSTO BORNERAS SUELTAS SE CAMBIO DE SITIO LA FOTOCELDA



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
360	42717	19/02/2018	CRA 21 # 14-11	PORTAL CAMPESTRE 2	LUMINARIA 2538 APAGADA	SE CAMBIARON ELEMENTOS DEFECTUOSOS DEL HONGO 2538 SERVICIO NORMALIZADO
361	42718	19/02/2018	FINCA VILLA EVA-WONDER	LA ESMERALDA	2 LUMINARAS APAGADAS	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO A LUMINARIA 0924 SE PROGRAMA MANTENIMIENTO CON GRUA
362	42719	20/02/2018	EL PILON	GIRON	EXPANSION DE REDES	SE REALIZO EXPANSION DE POSTERIA Y DE REDES DE BAJA TENSION EN LA VEREDA EL PILON EN LA ENTRADA PRINCIPAL
363	42720	20/02/2018	EL PILON	GIRON	REUBICACION DE LUMINARIAS	SE REUBICARON LUMINARIAS 5317-6213-6208-2420-2425-12086-6209 EN LA VEREDA EL PILON POR LA VIA PRINCIPAL SERVICIO NORMALIZADO
364	42721	20/02/2018	LA ESTRELLA - KM6	GIRON	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 11498 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
365	42722	20/02/2018	CLL 18A # 29-30	SANTA CRUZ	HONGO APAGADO	SE CAMBIA BOMBILLO ROTO POR AGUA DE LA LUMINARIA 8588 SERVICIO NORMALIZADO
366	42723	20/02/2018	CLL 23A CON 18	CASA LINDA	1 LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO A REFLECTOR 250W SERVICIO NORMALIZADO
367	42724	20/02/2018	ANTES DE 3 ESQUINAS	GIRON	LUMINARIAS 7468-7469-7470 APAGADAS	LUMINARIAS APAGADAS POR RED PRINCIPAL ROTA SE COLOCARON Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
368	42725	20/02/2018	CLL 32A # 35-16	BRISAS DE LA CAMPIÑA	LUMINARIA APAGADA	SE AJUSTA FOTOCELDA DE LUMINARIA 11299 SE CAMBIAN BOMBILLO AGOTADOS EN LAS LUMINARIAS 4296 Y 11301 SE CAMBIA BALASTO DEFECTUOSO
369	42726	20/02/2018	CLL 22 # 15-71	LOS CEDROS-SAN JORGE	2 LUMINARIAS APAGADAS	USUARIO INFORMA QUE EL DAÑO YA SU SOLUCIONADO
370	42727	20/02/2018	MANZ. 56 LOTE 5	ACAPULCO	CORTO EN LUMINARIA Y DESPEJE LUMINARIA	SE ELIMINO EMPALMES SULFATADOS EN LA LUMINARIA 3910 VENUS AZUL EL CUAL LAS RAMAS AFECTAN LAS LINEAS DE LA ESSA SERVICIO NORMALIZADO
371	42728	20/02/2018	CANCHA	CAMPIÑA	APAGADA	CONTROL 499 CON PIN DE CORTE DISPARADO POR SOBRE VOLTAJE
372	42729	21/02/2018	PUENTE ANTONIA SANTOS	PUENTE ANTONIA SANTOS	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 13508-13520-13522 SE INTALARON FOTOCONTROLES A REFLECTORES DE 400W SERVICIO NORMALIZADO
373	42730	21/02/2018	COLEGIO ROBERTO GARCIA	GIRON	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO LINEA ROTA EN LA LUMINARIA 3381-11142 SERVICIO NORMALIZADO
374	42731	21/02/2018	CLL 3 # 02-38	CHIMITA	LUMINARIA APAGADA	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINIARIA 5187 VENUS SERVICIO NORMALIZADO
375	42732	21/02/2018	AL FRENTE DE GRANJA LLANADAS	GIRON	4 LUMINARIAS APAGAGAS	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 9427-9814-13213-9427-9447 SERVICIO NORMALIZADO
376	42733	21/02/2018	CRA 27 CON CLL 31	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 5203 TIPO FAROL COLONIAL SERVICIO NORMALIZADO
377	42734	21/02/2018	CLL 35 # 15-24	RINCON DE GIRON P ALTA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIAN ELEMENTOS DEFECTUOSOS SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
378	42735	21/02/2018	DIAG. 21 CON 43-41	RINCON DE GIRON P.B	FAROLAS APAGADOS	NO SE PUEDE SOLUCIONAR EL REPORTE POR MANTENIMIENTO DE LA VIA SE INFORMA AL USUARIO
379	42736	21/02/2018	CLL 133 # 11-02	BRISAS DEL CAMPO	1 LUMINARIA APAGADA	SE RETIRA LUMINARIA 6276 Y SE INGRESA AL TALLER PARA REVISION
380	42737	21/02/2018	CLL 20A # 24-32	PORTAL CAMPESTRE	2 LAMPARAS EN CORTO Y DESPEJE DE LUMINARIA	SE ELIMINO SULFATACION EN LAS LUMINARIAS 4326-4327 SERVICIO NORMALIZADO
381	42738	21/02/2018	CASA 47	LA UNION	LUMINARIA DIRECTA	SE ENCONTRO FOTOCELDA ELECTROMECANICA DEFECTUOSA SE HIZO EL CAMBIO SERVICIO NORMALIZADO
382	42739	21/02/2018	VIA PRINCIPAL	GIRON	LUMINARIA 2057 APAGADA	LUMINARIA 2057 CON ELEMENTOS QUEMADOS Y EN MAL ESTADO SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
383	42740	21/02/2018	VIA PRINCIPAL	GIRON	LUMINARIA 8790 APAGADA	LUMINARIA CON EMPALME COBRE,ALUMINIO,SULFATACION SE COLOCARON CONECTORES Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
384	42741	21/02/2018	VIA PRINCIPAL	GIRON	LUMINARIA 4272 APAGADA	SE CAMBIARON LINEAS DE ALIMENTACION EN MAL ESTADO SE NORMALIZO EL SERVICIO
385	42742	21/02/2018	VIA PRINCIPAL	GIRON	LUMINARIA 3986 APAGADA	SE CAMBIARON LINEAS DE ALIMENTACION EN MAL ESTADO 3986 SERVICIO NORMALIZADO
386	42743	21/02/2018	VIA PRINCIPAL	GIRON	LUMINARIA 13480 APAGADA	LUMINARIA CON ELEMENTOS QUEMADOS Y EN MAL ESTADO SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
387	42744	21/02/2018	VIA PRINCIPAL	GIRON	LUMINARIA 1135 APAGADA	CONECTORES VIOMETALICOS EN MAL ESTADO SE CAMBIARON Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
388	42745	21/02/2018	VIA PRINCIPAL	GIRON	LUMINARIA 4625 APAGADA	BOMBILLO VIEJO Y EN MAL ESTADO SE CAMBIO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
389	42746	21/02/2018	VIA PRINCIPAL	GIRON	LUMINARIA 8970 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO VIEJO Y EN MAL ESTADO SE NORMALIZO EL SERVICIO
390	42747	21/02/2018	VIA PRINCIPAL	GIRON	LUMINARIA 13451 APAGADA	LUMINARIA CON ELEMENTOS QUEMADOS Y VIEJOS SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
391	42748	21/02/2018	VIA PRINCIPAL	GIRON	LUMINARIA 8884 APAGADA	CONECTORES BIOMETALICOS SULFATADOS SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
392	42749	22/02/2018	PUENTE ANTONIA SANTOS	PUENTE ANTONIA SANTOS	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 13505-13506-13507-13509-13525 SERVICIO NORMALIZADO
393	42750	22/02/2018	VIA PRINCIPAL	GIRON	LUMINARIA 8878 APAGADA	LUMINARIA 8973 CON BOMBILLO VIEJO Y EN MAL ESTADO SE CAMBIO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
394	42751	22/02/2018	VIA PRINCIPAL	GIRON	LUMINARIA 8980 APAGADA	LUMINARIA CON BOMBILLO AGOTADO Y VIEJO SE CAMBIO POR NUEVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
395	42752	22/02/2018	VIA PRINCIPAL	GIRON	LUMINARIA 7668	PUENTES DE ALIMENTACION EN LA RED PRINCIPAL SULFATADOS SE EMPALMO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
396	42753	22/02/2018	CLL 27A #28-35	LA ROSITA	LUMINARIA APAGADA POR EL CALLEJON	SE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 6415 TIPO FAROL SERVICIO NORMALIZADO
397	42754	22/02/2018	CLL 47A #30-10	BELLAVISTA CASA 11	LUMINARIA APAGADA	SE AJUSTO FOTOCELDA GIRADA EN LA LUMINARIA VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
398	42755	22/02/2018	CLL 14C ENTRE 13 Y 14	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	NO CONTESTAN EL CELULAR NO SAN RAZON DE LA LUMINARIA DAÑADA DIRECCION INCOMPLETA
399	42756	23/02/2018	PALOGORDO	GIRON	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REALIZO REUBICACION DE LUMINARIAS 4845-2376-9733-4101 EN LA VEREDA PALOGORDO EN EL SECTOR DE LA FINCA LLANO DE PALMA SEGÚN REPORTE TECNICO 1385
400	42757	23/02/2018	PALOGORDO	GIRON	EXPANSION DE REDES	SE REALIZO EXPANSION DE REDES DE BAJA TENSION EN LA VEREDA PALOGORDO EN EL SECTOR DE LA FINCA LLANO DE PALMA SEGÚN REPORTE 1385 SERVICIO NORMALIZADO
401	42758	23/02/2018	CALLE 105 #8-22	BALCONES DE PROVENZA 2	HONGO APAGADO	LUMINARIA CON SOCKE EN MAL ESTADO SE CAMBIO POR NUEVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
402	42759	23/02/2018	DIAG.105 #104E-196	BALCONES DE PROVENZA 1	VARIAS LUMINARIAS APAGADAS	LUMINARIAS EN MAL ESTADO SE REALIZO MANTENIMIENTO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
403	42760	23/02/2018	PASILLO 3 CASA 86	ALTOS DE ANDINA	SE CUELGAN DE LA LUZ PUBLICA	SE LE INFORMA AL USUARIO QUE SOLICITE EL SERVICIO A LA EMPRESA DE LA ESSA SERVICIO NORMALIZADO
404	42761	23/02/2018	CANCHA DE TIERRA	CAMPIÑA	REFLECTOR APAGADO CON GRUA	LUMINARIA 2695 CON TODOS SUS ELEMENTOS EN MAL ESTADO SERVICIO NORMALIZADO
405	42762	23/02/2018	CLL 15 CON 14 ESQUINAY CLL 14 CON CRA 14	PUERTO MADERO	LUMINARIAS APAGADAS	BOMBILLO DE SODIO EN MAL ESTADO SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
406	42763	23/02/2018	SECTOR A	BALCONES DE PROVENZA	PROGRAMAR RELOJ 3:00AM	SE PROGRAMO CANCHA DESDE 18:00 A 3:00 POR PETICION DE LA COMUNIDAD PARA UN EVENTO SOCIAL SERVICIO NORMALIZADO
407	42764	24/02/2018	CONSUELO	CONSUELO	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO DEFECTUOSO EN LAS LUMINARIAS SERVICIO NORMALIZADO
408	42765	24/02/2018	AVENIDA CANEYES	AVENIDA CANEYES	MANTENIMIENTO	LUMINARIA 2868 CON CONECTORES SUELTOS SERVICIO NORMALIZADO
409	42766	24/02/2018	PORTAL CAMPESTRE	PORTAL CAMPESTRE	RETIRO DE LUMINARIAS	LUMINARIAS 14441-3213 SE RETIRARON POR TRABAJOS QUE REALIZARA LA ESSA EN EL SITIO.
410	42767	24/02/2018	CLL 29 #31-124	CAMPIÑA PARQUE	SIGUE APAGADO	SE REVISAN Y SE LIMPIAN CAJAS DE INSPECCION SE CAMBIA KIT EN LA LUMINARIA 7128 SERVICIO NORMALIZADO
411	42768	26/02/2018	MOTOSO	GIRON	EXPANSION DE REDES	SE REALIZO EXPANSION DE REDES Y POSTERIA EN LA VEREDA MOTOSO SECTOR DE LA FINCA VILLA ALCIRA
412	42769	26/02/2018	MOTOSO	GIRON	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REALIZO REUBICACION DE LUMINARIAS 6214-5732-4094-4095 EN LA VEREDA MOTOSO SECTOR DE LA FINCA VILLA ALCIRA SEGÚN REPORTE TECNICO 1409
413	42770	26/02/2018	PARQUE	CAMPIÑA	APAGADO	SE INDEPENDIZA CONTROL DEL MEDIDOR SE BUSCA Y SE ENCUENTRA DANOS EN LA CANALIZACION Y LA RED DE LA MISMA SE PROCEDE A SOLUCIONAR Y NORMALIZAR EL SERVICIO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTES	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
414	42771	26/02/2018	DIAG.54C	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	TODA LA DIAG. APAGADA	SE REINICIO TACO DISPARADO EN LAS LUMINARIAS 5572 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
415	42772	26/02/2018	CLL 30 #29-124	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO FOTOCELDA DEFECTUOSA EN LALUMINARIA TIPO FAROL 5579 COLONIAL SERVICIO NORMALIZADO
416	42773	26/02/2018	CLL 35 CON CRA 15	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIA APAGADA	SE ENCONTRO FOTOCELDA GIRADA EN LA LUMINARIA 10248 LED SERVICIO NORMALIZADO
417	42774	26/02/2018	CLL 11C CON 21	RIO PRADO	LUMINARIA DIRECTA	DIRECCION ERRONEA NO CONTESTAN EL TELEFONO NO DAN RAZON DEL USUARIO
418	42775	26/02/2018	CRA 27 #27-57	CASCO ANTIGUO	FAROL APAGADO	SE ELIMINO EMPALMES SULFATADOS EN LAL UMINARIA 7371 TIPO FAROL COLONIAL SERVICIO NORMALIZADO
419	42776	27/02/2018	VILLAS DE SAN JUAN	VILLAS DE SAN JUAN	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZA EXPANSION DE LUMINARIA VEGALD DE 40W EN EL BARRIO VILLAS DE SAN JUAN JUNTO AL SALON COMUNAL.
420	42777	27/02/2018	VIA AEROPUERTO	VIA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 12353-12254-12255 SERVICIO NORMALIZADO
421	42778	27/02/2018	VIA AEROPUERTO	VIA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 12243-12223-12204 SERVICIO NORMALIZADO
422	42779	27/02/2018	VIA AEROPUERTO	VIA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 12385-12347-12329-12345-12322 SERVICIO NORMALIZADO
423	42780	27/02/2018	PARQUE	GALLINERAL	SECTOR APAGADO	SE ENCONTRO TOTALIZADOR DISPARADO SE REATIVO Y SE PROBO CIRCUITO SERVICIO NORMALIZADO
424	42781	27/02/2018	CRA 29 # 29-05	CASCO URBANO	FAROL 2870 APAGADO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 2870 TIPO FAROL COLONIAL SERVICIO NORMALIZADO
425	42782	27/02/2018	CANCHA	GIRALUZ	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE PROGRAMA MANTENIMIENTO PARA EL 1 DE MARZO
426	42783	27/02/2018	MANZ. E CASA 2 ESQUINA	VILLA SANDRA	LUMINARIA 13160-12990 APAGADAS	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 13160-12990 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
427	42784	27/02/2018	CRA 26 #29-08 PUENTE EL MORO	CASCO URBANO	FAROL APAGADO	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO EN LA LUMINARIA 2904 TIPO FAROL COLONIAL SERVICIO NORMALIZADO
428	42785	27/02/2018	CRA 22 SUR 09	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO DEFECTUOSO EN LA LUMINARIA 5749 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
429	42786	28/02/2018	VIA AEROPUERTO	VIA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 12173-12178-12172-11930 SERVICIO NORMALIZADO
430	42787	28/02/2018	VIA AEROPUERTO	VIA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 11940-11941-11953-11959-11962 SERVICIO NORMALIZADO
431	42788	28/02/2018	VIA AEROPUERTO	VIA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MAN TENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 11976-11978 SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
432	42789	28/02/2018	PARQUE	PERALTA	REPOSICION	SE REALIZA REPOSICION DE LUMINARIA 7343 EN PARQUE PERALTA SERVICIO NORMALIZADO
433	42790	28/02/2018	CARRIZAL CAMPESTRE	CARRIZAL CAMPESTRE	EXPANSION DE LUMINARIA	SE INSTALA LUMINARIA FAROL CARTAGENA EN EXPANSION EN EL BARRIO CARRIZAL CAMPESTRE
434	42791	01/03/2018	PUENTE ANTONIA SANTOS	PUENTE ANTONIA SANTOS	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO EN EL PUENTE ANTONIA SANTOS LUMINARIAS 13510-13511-13523-13524 SERVICIO NORMALIZADO
435	42792	01/03/2018	PARQUE	PALENQUE	LUMINARIA 7880 APAGADO	SE AJUSTA BOMBILLO SUELTO DEL HONGO 7880 SERVICIO NORMALIZADO
436	42793	01/03/2018	PARQUE	PALENQUE	LUMINARIA 7879 APAGADO	SE CAMBIO SOCKET DEFECTUOSO DEL HONGO 7879 SERVICIO NORMALIZADO
437	42794	01/03/2018	PARQUE	PALENQUE	LUMINARIA 7877 APAGADO	SE CAMBIA BOMBILLO PRENDE Y APAGA DEL HONGO 7877 SERVICIO NORMALIZADO
438	42795	01/03/2018	ENTRADA BALCONES	BALCONES DE ALEJANDRIA	LUMINARIA APAGADA	SE REPARA RED ROTA POR CAIDA DE RAMAS DE UN ARBOL SERVICIO NORMALIZADO
439	42796	01/03/2018	PARQUE	GALLINERAL	SECTOR APAGADO	SE ELIMINARON SULFATACIONES EN CAJAS DE INSPECCION SE ENCUENTRA CABLE DE ALIMENTACION DE LAS LUMINARIAS 14202 Y 14201 QUEMADO Y ROTO SERVICIO NORMALIZADO
440	42797	01/03/2018	DIAG. 54D #22B-23	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	PARQUE DE LAS BANDERAS APAGADO	SE ELIMINO SULFATACION EN LA CAJA DE PISO EN LAS LUMINARIAS 1554 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
441	42798	01/03/2018	CLL 12 CON 21-PARQUE	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA-TAPA	SE INSTALO TAPA DE CAJA DE PISO Y SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA 2336 SERVICIO NORMALIZADO
442	42799	01/03/2018	CLL 106 CON CRA 12- Y 15	QUINTAS DE SANTA ANA	CAMBIO DE BOMBILLO	SE CAMBIO BOMBILLOS AGOTADOS EN LAS LUMINARIA 7498-7497-7496-7495-7494-7493 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
443	42800	01/03/2018	CRA 29 CLL 11B-KIOSKO	ARENALES CAMPESTRE	APAGADO	SE ENCONTRO LUMINARIA 5485 VENUS NARANJA SIN FOTOCELDA SE INSTALA FOTOCELDA SERVICIO NORMALIZADO
444	42801	02/03/2018	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	REPOSICION DE LUMINARIAS	SE HINCO POSTE EN EL ANILLO VIAL QUE HABIA SIDO POR CHOQUE DE AUTOMOVIL
445	42802	02/03/2018	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	ACTUALIZACION DE LUMINARIA	SE REALIZO ACTUALIZACION DE LUMINARIAS 8295-7100-12306 SODIO W A METALAR 250W
446	42803	02/03/2018	CASTILLA REAL 1	CASTILLA REAL 1	REPOSICION DE LUMINARIAS	SE REALIZO REPOSICION DE LUMINARIA VEGALED DE 40W QUE SE ENCONTRABA EN GARANTIA SERVICIO NORMALIZADO
447	42804	02/03/2018	VILLA REY	VILLA REY	REPOSICION DE LUMINARIAS	SE REALIZO LA REPOSICION DE LA LUMINARIA VEGALED 40W QUE SE HABIA RETIRADO PARA LA REVISION SERVICIO NORMALIZADO
448	42805	02/03/2018	CANCHA	GIRALUZ	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLOS AGOTADOS EN LAS LUMINARIAS 8024 Y 3241 TIPO REFLECTOR SERVICIO NORMALIZADO
449	42806	02/03/2018	SECTOR 2 MANZ. C #22-03	NUEVO GIRON	LUMINARIA 9649 APAGADA	ELEMENTOS QUEMADOS SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
450	42807	02/03/2018	CRA 23 #32-38	CONJUNTO CARRIZAL 3Y4	2 LUMINARIAS APAGADAS	RED SULFATADA POR EMPALME COBRE ALUMINIO SE RECONECTO 4269-11831 SERVICIO NORMALIZADO
451	42808	02/03/2018	CRA 12A PEAT.13-15	PRADOS DE CATALUÑA	LUMINARIA SE CAE ENCIMA DE LAS CUERDAD	LUMINARIA EN MALA POSICION SE ACOMODO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
452	42809	02/03/2018	TRANV.21A # 10-12	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA CAJA DE PISO EN LA LUMINARIA TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
453	42810	02/03/2018	CRA 32D # 45-16	BELLAVISTA-VILLAS DEL CARMÉ	LUMINARIA APAGADA POSTA 2974487	FOTOCELDA DIRECTA Y BOMBILLO VIEJO EN MAL ESTADO SE CAMBIO POR NUEVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
454	42811	03/03/2018	CANCHA	CAMPIÑA	MANTENIMIENTO	SE AJUSTO BORNERAS DEL CONTACTOR Y RELOJ EN LAS LUMINARIAS TIPO REFLECTOR 499 SERVICIO NORMALIZADO
455	42812	03/03/2018	SECTOR DURAN	GIRON	6 LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADOS EN LA LUMINARIA 4230 SERVICIO NORMALIZADO
456	42813	03/03/2018	CASA 25	MURALLA 1	HONGO 8989 APAGADO	ELEMENTOS QUEMADOS POR CORTOCIRCUITO SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
457	42814	03/03/2018	NAZARETH	GIRON	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO EN LUMINARIAS 16224-10226-9106 SERVICIO NORMALIZADO
458	42815	03/03/2018	CANCHA	ALTOS DE ARENALES	REFLECTORES APAGADOS	NO SE PUEDE SOLUCIONAR POR ORDEN PUBLICO
459	42816	03/03/2018	BAJANDO POR LA CASONA	CASCO URBANO	2 LUMINARIAS APAGADAS	BOMBILLO QUEMADO POR AGUA SE CAMBIO POR NUEVO 7652 SERVICIO NORMALIZADO
460	42817	03/03/2018	CRA 26 #2-65	BAHONDO	LUMINARIA APAGADA	BASE POR FOTOCELDA QUEMADAS POR CORTO CIRCUITO SE CAMBIARON POR NUEVOS 7290 SERVICIO NORMALIZADO
461	42818	03/03/2018	CANCHA DE MICRO	RINCON DE GIRON PARTE BAJA	REFLECTORES APAGADOS	SE ENCONTRO SULFATACION POR EMPALME COBRE ALUMINIO SE RECONECTO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
462	42819	05/03/2018	CHOCOITA	GIRON	EXPANSION DE REDES	SE REALIZO EXPANSION DE REDES EN LA VEREDA CHOCOITA EN EL SECTOR FINCA LA ARENOSA
463	42820	05/03/2018	CHOCOITA	GIRON	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REALIZO REUBICACION DE LUMINARIAS EN VEREDA CHOCOITA SECTOR FINCA LA ARENOSA
464	42821	05/03/2018	ENTRADA	CARRASCO	4 LUMINARIAS APAGADAS	LUMINARIAS 9785-9795 APAGADAS POR LINEA ROTA POR ROPTURA DE POSTE DE TELEFONIA SERVICIO NORMALIZADO
465	42822	05/03/2018	CLL 43A #31B-40	CORVIANDI 3	KIOSCO APAGADO	FOTOCELDA QUEMADA POR CORTOCIRCUITO 8468 SE CAMBIO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
466	42823	05/03/2018	CLL 14 #16-41	VILLAMPIS	LUMINARIA APAGADA	CONECTORES BIOMETALICOS SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
467	42824	05/03/2018	MANZ. 15-16-17	PUEBLITO VIEJO	SECTORES APAGADOS	SE CAMBIARON BOMBILLO EN MAL ESTADO Y SE RECONECTO 4039-4490-6923 LUMINARIAS DESCONECTADA POR FUNCIONARIOS DE LA ESSA



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTES	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
468	42825	06/02/2018	SECTOR LA ARENERA	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	CONTROL 417 CON TACO DISPARADO POR SOBRECARGA SERVICIO NORMALIZADO
469	42826	06/02/2018	VIA BUCARAMANGA	VIA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	LUMINARIA 7627-3312 CON CABLE SULFATADO EN LA VIA BUCARAMANGA SERVICIO NORMALIZADO
470	42827	06/02/2018	PUENTE ANTONIA SANTOS	PUENTE ANTONIA SANTOS	MANTENIMIENTO 13523,13511,13525 APAGADAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 13525-13511-13523 SERVICIO NORMALIZADO
471	42828	06/02/2018	PORTAL CAMPESTRE	PORTAL CAMPESTRE	REPOSICION DE LUMINARIA	SE REPUSIERON A SU SITIO ORIGINAL LAS LUMINARIAS 1441-3213 QUE HABIAN SIDO RETIRADAS POR TRABAJOS DE LA ESSA SERVICIO NORMALIZADO
472	42829	06/02/2018	CARRIZAL CAMPESTRE	CARRIZAL CAMPESTRE	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZA TERMINACION DE CANALIZACION PARA LA EXPANSION 14640 EN CARRIZAL CAMPESTRE
473	42830	06/02/2018	DIAG. 13A 10C-08	BRISAS DEL CAMPO	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIARON ELEMENTOS EN MAL ESTADO 8650 SE NORMALIZO EL SERVICIO
474	42831	06/02/2018	MANZ A Y B	CASTILLA REAL 1	LUMINARIA APAGADA	BOMBILLO VIEJO EN MAL ESTADO SE NORMALIZO EL SERVICIO
475	42832	06/02/2018	CRA 34 CON 38	LAS PALMAS	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO FOTOCELDA DEFECTUOSA EN LA LUMINARIA 8517 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
476	42833	06/02/2018	CANCHA	MIRADOR DE ARENALES	MANTENIMIENTO	SE AJUSTO FOTOCELDA GIRADA EN LAS LUMINARIAS 2564-2565 TIPO REFLECTOR SERVICIO NORMALIZADO
477	42834	06/02/2018	PARQUE INFANTIL Y CANCHA	RINCON DE GIRON PARTE BAJA	APAGADO	SE CAMBIO BOMBILLO EN MAL ESTADO SE NORMALIZO EL SERVICIO
478	42835	06/02/2018	MANZ T CASA 3	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIARON ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 11417 SERVICIO NORMALIZO
479	42836	06/02/2018	CRA 27 CON CLL 31	GIRON CENTRO	FAROL APAGADO	SE CAMBIARON ELEMENTOS QUEMADOS EN LA LUMINARIA 5203 TIPO FAROL COLONIAL SERVICIO NORMALIZADO
480	42837	06/02/2018	CRA 22 #22A-20	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 10538 SERVICIO NORMALIZADO
481	42838	06/02/2018	CLL 15A #13-21	PUERTO MADERO	CAMBIO DE BOMBILLO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 11554 SERVICIO NORMALIZADO
482	42839	07/03/2018	CRA 17	CIUDEDELA VILLAMIL	CABLEADO	SE REALIZO CABLEADO EN LA CRA 17 CIUDEDELA VILLAMIL
483	42840	07/03/2018	VIA PRINCIPAL	GIRON	LUMINARIA 3470 APAGADA	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 3470 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
484	42841	07/03/2018	VIA PRINCIPAL	GIRON	LUMINARIA 7801 APAGADA	SE ELIMINO PUENTES SULFATADOS EN LA LUMINARIA 7801 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
485	42842	07/03/2018	VIA PRINCIPAL	GIRON	LUMINARIA 7800 APAGADA	SE ENCONTRO FOTOCELDA GIRADA EN LA LUMINARIA 7800 VENUS SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTES	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
486	42843	07/03/2018	VIA PRINCIPAL	GIRON	LUMINARIA 6127 APAGADA	SE CAMBIO CONECTORES AP POR CONECTORES EXPLOSIVOS LOS CUALES SE ENCONTRABAN SULFATADOS EN LA LUMINARIA 6127 SERVICIO NORMALIZADO
487	42844	07/03/2018	VIA PRINCIPAL	GIRON	LUMINARIA 12657 APAGADA	SE CAMBIO CONECTORES SULFATADOS EN LA LUMINARIA 12657 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
488	42845	07/03/2018	VIA PRINCIPAL	GIRON	LUMINARIA 11495 APAGADA	SE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 11495 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
489	42846	07/03/2018	VIA PRINCIPAL	GIRON	LUMINARIA 11496 APAGADA	SE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 11496 TIPO VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
490	42847	07/03/2018	VIA PRINCIPAL	GIRON	LUMINARIA 12667 APAGADA	SE ELIMINO CONECTORES DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 12667 VENUS NARANJA SE CAMBIO LINEAS ROTAS POR CAIDA DE ARBOL SERVICIO NORMALIZADO
491	42848	07/03/2018	VIA PRINCIPAL	GIRON	LUMINARIA 12666 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 12666 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
492	42849	07/03/2018	PARQUE PERALTA	PARQUE PERALTA	PARQUE APAGADO	SE ENCONTRO BASE PARA FOTOCELDA EN MAL ESTADO POR CORTO EN LA SALIDA DEL CIRCUITO SE ELIMINO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
493	42850	07/03/2018	CANCHA DE MIRCO	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	CANCHA APAGADA	SE PROGRAMA RELOJ Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
494	42851	07/03/2018	CLL 19 CON 56B PARQUE	PALENQUE	APAGADO	SE ELIMINO SULFATACION EN LA CAJA DE PISO EN LAS LUMINARIAS 2367-7874 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
495	42852	07/03/2018	CRA 13 # 13D-08	PUERTO MADERO	CALLEJON APAGADO	LUMINARIA 13603 CON SOCKET DAÑADO SE CAMBIO POR NUEVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
496	42853	07/03/2018	MANZ.57 LOTE 17-19	GIRON	3 LUMINARIAS APAGADAS	SE REALIZA MANTENIMIENTO A LUMINARIA 9450 SERVICIO NORMALIZADO
497	42854	07/03/2018	FINCA VILLA KAREN	GIRON	LUMINARIAS APAGADAS	SE PROGRAMA MANTENIMIENTO PARA EL MES DE ABRIL
498	42855	07/03/2018	ENTRADA A LA BOMBA	CHIMITA	LUMINARIA DE 2500150 APAGADA	SE AJUSTO CONECTOR QUE ESTABA SUELTO SERVICIO NORMALIZADO
499	42856	07/03/2018	ESQUINA HOSPITAL	CASCO URBANO	LUMINARIA 9545 APAGADA	SE CAMBIO KIT EN MAL ESTADO EN LUMINARIA 9545 COLONIAL SERVICIO NORMALIZADO
500	42857	07/03/2018	CRA 12	ZONA INDUSTRIAL	CAMBIO DE BOMBILLO 8250	SE CAMBIO BOMBILLO Y FOTOCELDA EN LA LUMINARIA 8250 SERVICIO NORMALIZADO
501	42858	07/03/2018	TRILLADORA PALONEGRO	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA 9765 APAGADA	SE INSTALO CONECTORES EN LA LUMINARIA 9765 VENUS AZUL SE ENCONTRO DESCONECTADO SERVICIO NORMALIZADO
502	42859	07/03/2018	ORILLA DEL RIO	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA 12496 APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 12496 SERVICIO NORMALIZADO
503	42860	07/03/2018	EXPRECAR	MARIANELA	LUMINARIA 8678 APAGADA	SE COLOCARON CONECTORES POR EMPALMES SULFATADOS EN LA LUMINARIA 8678 SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
504	42861	07/03/2018	SALIDA DEL BARRIO	MARIANELA	LUMINARIA 0924 APAGADA	LUMINARIA 0924 CON TODOS SUS ELEMENTOS EN MAL ESTADO SERVICIO NORMALIZADO
505	42862	07/03/2018	MACANAS	POBLADO	LUMINARIA 10990 APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA CAJA DE PISO EN LA LUMINARIA 10990 VENUZ SERVICIO NORMALIZADO
506	42863	07/03/2018	MACANAS	POBLADO	LUMINARIA 10985 APAGADA	SE CAMBIO FOTOCELDA DEFECTUOSA EN LA LUMINARIA 10985 SERVICIO NORMALIZADO
507	42864	07/03/2018	CRA 16	ZONA INDUSTRIAL B.C	CAMBIO DE BOMBILLO 3143	BOMBILLO DE 250 SE CAMBIO POR BOMBILLO 250W Y SE NORMALIZO EL SER VICIO
508	42865	07/03/2018	CRA 16	ZONA INDUSTRIAL V.B.C	CAMBIO DE BOMBILLO 10086	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 10086 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
509	42866	07/03/2018	INCUBADORA	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA 8784 APAGADA	SE ELIMINO EMPALMES SULFATADOS EN LA RED EN LUMINARIA 8784 VENUZ AZUL SERVICIO NORMALIZADO
510	42867	07/03/2018	INCUBADORA	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA 8783 APAGADA	SE INSTALO CONECTORES EN LA LUMINARIA 8783 PEVP POR EMPALMES EN MAL ESTADO SERVICIO NORMALIZADO
511	42868	07/03/2018	CRA 12	ZONA INDUSTRIAL	CAMBIO DE BOMBILLO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 8248 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
512	42869	08/03/2018	VILLA DEL CARMEN	BELLAVISTA	ARREGLO DE LUMINARIA POSTE #2974517	LUMINARIA CON BOMBILLO QUEMADO Y SOCKET QUEMADO SERVICIO NORMALIZADO
513	42870	08/03/2018	CRA 17	CIUADELA VILLAMIL	CABLEADO	SE REALIZO CABLEADO EN LA CRA 17 VILLAMIL
514	42871	08/03/2018	CRA 17	CIUADELA VILLAMIL	RETIRO DE LUMINARIA	SE RETIRARON LUMINARIAS LED 5188-3411-9519 LUMINARIAS DE SODIO 70 PARA REUBICAR
515	42872	08/03/2018	3 Y 4 ETAPA	CONJUNTO CARRIZAL CAMPEST	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 11340 VENUS NARANAJA SERVICIO NORMALIZADO
516	42873	08/03/2018	CRA 21 CON CLL 25-36	VILLA CAMPESTRE 2	1 LUMINARIA APAGADA	NO CONTESTAN EL CELULAR NO CONTESTA EL USUARIO Y MENOS DE LA LUMINARIA DAÑADA
517	42874	08/03/2018	CRA 26 #2-70	BAHONDO PUENTE	LUMINARIAS APAGADAS	SE ENCONTRO CORTO EN LOS EMPALMES EN LA CAJA DE PISO DE DISTRIBUCION SERVICIO NORMALIZADO
518	42875	09/03/2018	GIRON CAMPESTRE	GIRON CAMPESTRE	INSTALACION DE LUMINARIA POR GARANTIA	SE INSTALO LUMINARIA 2965 EN GARANTIA SE NORMALIZO EL SERVICIO
519	42876	09/03/2018	CONVIVIR	CONVIVIR	REUBICACION DE LUMINARIAS	SE REALIZO REUBICACION EN EL BARRIO CONVIVIR DE 3 LUMINARIAS
520	42877	09/03/2018	PUENTE DEPRIMIDO	EL POBLADO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE ENCONTRO CABLES QUEMADOS POR CORTO EN LA RED SE ELIMINO CABLES QUEMADOS SE INSTALO CONECTORES SERVICIO NORMALIZADO
521	42878	09/03/2018	ENTRADA PRINCIPAL	LA ESMERALDA	REUBICACION DE LUMINARIAS	SE REUBICO LUMINARIA LED 40W 3411 EN LA ENTRADA PRINCIPAL A LA ESMERALDA ENTRADA POR WOMDER



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
522	42879	09/03/2018	LOS CAMBULOS	LOS CAMBULOS	RETIRO DE POSTES Y LUMINARIAS	SE RETIRARON LUMINARIAS Y POSTE DEL SECTOR PUENTE NUEVO LOS CAMBULOS SERVICIO NORMALIZADO
523	42280	10/03/2018	DETRÁS PLAZA DE MERCADO	ALTOS DE ARENALES	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE ENCONTRO SULFATACION EN LA SALIDA DEL CIRCUITO Y SE RECONECTO SE NORMALIZO EL SERVICIO
524	42281	10/03/2018	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	REPOSICION DE LUMINARIAS	SE REPUSIERON LUMINARIAS 7568-7612 DEL ANILLO VIAL QUE HABIA SIDO DERRIBADAS POR VEHICULO
525	42282	10/03/2018	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	REPOSICION DE LUMINARIAS	SE REPUSO LUMINARIA 13371 QUE SE ENCONTRABA EN GARANTIA DELTALED 140W
526	42283	10/03/2018	EL CONSUELO	EL CONSUELO	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REALIZA REUBICACION DE LUMINARIA 8090 DE 100W LES EN CRA 19 #14-03 PORTAL CAMPESTRE
527	42284	10/03/2018	GUAYACANES	GUAYACANES	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION EN LA CALLE 19 #18A-28 GUAYACANES DE LUMINARIA VEGALED 40W
528	42285	10/03/2018	GUAYACANES	GUAYACANES	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CAMBIA BOMBILLO ROTO POR AGUA, SE ELIMINA SULFATACION EN LA RED Y CAJA DE INSPECCION SERVICIO NORMALIZADO
529	42286	10/03/2018	VILLA DEL CARMEN	BELLAVISTA	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REUBICO LUMINARIA 7679 EN EL BARRIO BELLAVISTA SECTOR VILLA DEL CARMEN
530	42287	10/03/2018	CRA 25 # 16-51	PORTAL CAMPESTRE	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 5198 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
531	42288	10/03/2018	CLL 20A #18A-09	GUAYACAN BALCONES GALICIA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BORNEROS DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 9712 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
532	42289	10/03/2018	CRA 27 #32	GIRON CENTRO	LAMPARA APAGADA POCA LUZ	BOMBILLO QUEMADO SE CAMBIO POR NUEVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
533	42290	12/03/2018	CLL 14	TREFILCO	EXPANSION DE LUMIINARIA	
534	42291	12/03/2018	CRA 19 CANEYES	VILLA CAMPESTRE	EXPANSION DE LUMIINARIA	SE INTALA POSTE METALICO 12 METRO
535	42292	12/03/2018	CLL 20A #18-46	BALCONES DE GALICIA	LUMINARIA APAGADA	BORNERA QUEMADAS Y VIEJAS SE CAMBIARON POR NUEVAS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
536	42293	12/03/2018	SECTOR PALMITA	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 5143 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
537	42294	12/03/2018	TRANV.23 #09-12	ARENALES PLAZOLETA	LUMINARIAS APAGADAS	SE ENCONTRARON SULFATACIONES EN LA LINEA LUMINARIA 4978 SERVICIO NORMALIZADO
538	42295	12/03/2018	CRA 18 #30A-08	CASTILLA REAL 1	LUMINARIA APAGADA	SULFATACION POR EMPALME DE ALUMINIO Y COBRE SE RECONECTO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
539	42296	12/03/2018	CRA 8 #105-22	BALCONES DE PROVENZA 2	LUMINARIA APAGADA	ELEMENTOS EN MAL ESTADO SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
540	42297	12/03/2018	CLL 6A # 18A-12	MESETA 3	LUMINARIA APAGADA	SE LE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA SERVICIO NORMALIZADO
541	42298	12/03/2018	CLL 10A #27-03	ARENALES 1	LUMINARIA APAGADA	SE ENCONTRO LUMINARIA 2767 DELTA LED DESCONECTADA SE REALIZA LA CONEXIÓN SERVICIO NORMALIZADO
542	42299	12/03/2018	CRA 21 CON CLL 36	ISLA RIO FRIO	LUMINARIA APAGADA	SE ENCONTRO SULFATACION POR EMPALME COBRE ALUMINIO SE RECONECTO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
543	42880	13/03/2018	PALOGORDO	GIRON	EXPANSION DE REDES	SE INSTALARON 4 POSTES DE CONCRETO EN LA VEREDA PALOGORDO PARA INSTALAR ALUMBRADO PUBLICO SERVICIO NORMALIZADO
544	42881	13/03/2018	PALOGORDO	GIRON	REUBICACION DE LUMINARIAS	SE REALIZO REUBICACION DE LA LUMINARIA 4573-10103-6444-8494 SERVICIO NORMALIZADO
545	42882	13/03/2018	PARQUE	GALLINERAL	RETIRO DE MEDIDOR	SE RETIRA MEDIDOR DEL GABINETE DE CONTROL EN EL PARQUE GALLINERAL SERVICIO NORMALIZADO
546	42883	13/03/2018	FRENTE A SACEITES	CHIMITA	LUMINARIA 3567 APAGADA	LUMINARIA 3567 SE RETIRA PARA ARREGLO GARANTIA MAXILED
547	42884	13/03/2018	FRENTE A ESTACION DE SERV	CHIMITA	LUMINARIA 8323 APAGADA	SE REPUSO LUMINARIA MAXILED POR UNA DELTALED DE 140W 3567 SE ENVIA A GARANTIA
548	42885	13/03/2018	FRENTE A ESTACION DE SERV	CHIMITA	LUMINARIA 8325 APAGADA	SE PROGRAMO TRABAJO PARA EL MES DE ABRIL
549	42886	13/03/2018	FRENTE A ESTACION DE SERV	CHIMITA	LUMINARIA 8636 APAGADA	LUMINARIA 9636 CON BORNERAS QUEMADAS Y FOTOCELDA DIRECTA SERVICIO NORMALIZADO
550	42887	13/03/2018	FRENTE A ESTACION DE SERV	CHIMITA	LUMINARIA 8563 APAGADA	SE PROGRAMO TRABAJO PARA EL MES DE ABRIL
551	42888	13/03/2018	FRENTE A REVISION TECNICO	CHIMITA	LUMINARIA 7511 APAGADA	LUMINARIA 7511 SE CAMBIO A MAXILED DE 140 POR UNA DELTALED DE 140W SE ENVIA A GARANTIA SERVICIO NORMALIZADO
552	42889	13/03/2018	FRENTE CANCHA SINTETICA	CHIMITA	LUMINARIA 8321 APAGADA	SE PROGRAMO TRABAJO PARA EL MES DE ABRIL
553	42890	13/03/2018	PARQUE PALENQUE	PALENQUE	LUMINARIA 4914 APAGADA	CONECTORES SULFATADOS POR HUMEDAD SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
554	42891	13/03/2018	VIA PRINCIPAL	SAN ANTONIO CARRIZAL	LUMINARIA 2213 APAGADA	SULFATACION EN LA RED PRINCIPAL SE REEMPALMO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
555	42892	13/03/2018	COLEGIO	PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	
556	42893	13/03/2018	COLEGIO	PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIARON CONECTORES VIOMATALICOS EN MAL ESTADO POR CONECTORES EXPLOSIVOS SE NORMALIZO EL SERVICIO
557	42894	13/03/2018	CANCHA	LA BOMBONERA	LUMINARIA 3451-3448 APAGADAS	SE PROGRAMO TRABAJO PARA EL MES DE ABRIL



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
558	42895	13/03/2018	CLL 29 CON CRA 28Y29	LAS NIEVES	SECTOR APAGADA	SE CAMBIO FOTOCELDA POR CORTOCIRCUITO EN LA RED PROVOCADOS POR TRABAJOS EN LA ZONA SERVICIO NORMALIZADO
559	42896	13/03/2018	CLL 12 CON 21	RIO PRADO-MEDIA TORTA	1 LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA CAJA DE PISO EN LA LUMINARIA TIPO HONGO 2347 SERVICIO NORMALIZADO
560	42897	13/03/2018	KM 7 #16-136	AUTOPISTA BUCARAMANGA	BODEGAS SIN LUZ SECTOR AP	LUMINARIAS NO PERTENECEN AL INVENTARIO DEL ALUMBRADO PUBLICO SE LE INFORMA AL USUARIO
561	42898	13/03/2018	CRA 22 #14-16	PORTAL CAMPESTRE	CUADRA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 4900 SERVICIO NORMALIZADO
562	42899	13/03/2018	CLL 38 CON 31	QUINTAS DEL LLANITO	LUMINARIAS APAGADAS	SE ELIMINO SULFATACION EN LOS EMPALMES DE LA LUMINARIA 7055 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
563	42900	14/03/2018	RINCON DE GIRON P BAJA	RINCON DE GIRON P BAJA	PODA	SE REALIZO PODA PARA DESPEJAR LUMINARIAS 0167 -0186 SERVICIO NORMALIZADO
564	42901	14/03/2018	ELOY VALENZUELA	ELOY VALENZUELA	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REUBICARON LUMINARIAS PARA EL BARRIO ELOY VALENZUELA SERVICIO NORMALIZADO
565	42902	14/03/2018	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	RETIRO DE POSTE	SE REVISARON CAJAS DE PISO DE CONCRETO CONECTOR QUEMADO SERVICIO NORMALIZADO
566	42903	14/03/2018	VIA AEROPUERTO	VIA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO	SE ENCONTRARON SULFATACIONES EN LA LINEA Y CONECTOR QUEMADO EN CAJA DE PISO LUMINARIA 13985-13963-13971 SERVICIO NORMALIZADO
567	42904	14/03/2018	CANCHA	SANTA CRUZ	DESPEJE DE LUMINARIA	SE REALIZO PODA A LAS LUMINARIAS 3196-3198-31-95-3197 SERVICIO NORMALIZADO
568	42905	14/03/2018	CANCHA	CIUADELA COMFENALCO	APAGADA	SE REALIZO MANTENIMINETO A LA LUMINARIA 14091 SERVICIO NORMALIZADO
569	42906	14/03/2018	BRISAS DEL CAMPO	BRISAS DEL CAMPO	REPOSICION DE LUMINARIA	SE INSTALO LUMINARIA 6276 DELTALED 40W LO CUAL SE HABIA RETIRADO PARA REVICION NORMALIZADA
570	42907	14/03/2018	MANZ F CASA 71	VILLA DEL SOL	LUMINARIAS APAGADA	LUMINARIA CON FOTOCELDA QUEMADA POR AGUA SERVICIO NORMALIZADO
571	42908	14/03/2018	TRANV.20A #09A-03	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA CON BORNERAS CRISTALISADAS SE CAMBIARON POR NUEVAS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
572	42909	14/03/2018	CASA 3	RINCON DE LA PAZ	3 LUMINARIAS APAGADAS	LUMINARIA NO PERTENECEN AL INVENTARIO DE ISAG
573	42910	14/03/2018	CLL 16C PEA 02A-33	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA CON CONECTORES BIOMETALICOS SULFATADOS SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
574	42911	14/03/2018	CRA 19 2 SUR -25	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	BOMBILLO MH DE 70W EN MAL ESTADO SE CAMBIO POR NUEVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
575	42912	14/03/2018	CLL 38 # 31-02	QUINTAS DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA CON CONECTORES SULFATADOS POR HUMEDAD EN CAJA DE INSPECCION



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
576	42913	14/03/2018	CRA 14E CON CLL 9	VILLA SOFIA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BALASTO Y ARRANCADOR DEFECTUOSO EN LA LUMINARIA 5754 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
577	42914	15/03/2018	PUENTE MIRADOR DE SAN JUAN	PUENTE MIRADOR DE SAN JUAN	PUENTE APAGADO	PUENTE APAGADO POR OBRA EN PROCESO EN LA ALCALDIA DAÑARON CAJAS DE INSPECCION Y TUBERIA
578	42915	15/03/2018	PALOGORDO	GIRON	EXPANSION DE REDES	SE REALIZO EXPANSION DE REDES EN LA VEREDA PALOGORDO PARA INSTALAR ALUMBRADO PUBLICO
579	42916	15/03/2018	PALOGORDO	GIRON	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARA 4271-5986 Y 4272 SERVICIO NORMALIZADO
580	42917	15/03/2018	BARBOSA	GIRON	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMINETO A LA LUMINARIA 8814-12443 Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
581	42918	15/03/2018	CASA 94	LA PRIMAVERA	5 LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO ELEMENTOS AGOTADOS EN LAS LUMINARIAS 13544-13548-13553-13551-13546 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
582	42919	15/03/2018	CLL 32 #8-87	ALTOS DE CASTILLA	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN LAS LUMINARIAS 11662 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
583	42920	15/03/2018	CLL 15A #13-20	PUERTO MADERO	CAMBIO DE BOMBILLO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 11879 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
584	42921	16/03/2018	CLL 14	TREFILCO	CABLEADO	SE REALIZO CABLEADO Y CONEXIÓN EN LA CLL 14 TREFILCO
585	42922	16/03/2018	CLL 14	TREFILCO	INCADA DE POSTE	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIA 14648 Y POSTE EN LA CLL 14 TREFILCO
586	42923	16/03/2018	CONSUELO	CONSUELO	RETIRO DE POSTE Y LUMINARIA	SE RETIRO POSTE Y LUMINARIA 10782 LED DE 100W POR CONSTRUCCION DE GLORIETA
587	42924	16/03/2018	CANCHA	MIRADOR DE ARENALES	MANTENIMIENTO	SE LE CAMBIO ELEMENTOS A LA LUMINARIA 2569 DEFECTUOSOS TIPO REFLECTOR SERVICIO NORMALIZADO
588	42925	16/03/2018	DIAG. 54C #22C-42	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	SECTOR APAGADO	SE REINICIO TACO DISPARADO EN LAS LUMINARIAS TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
589	42926	16/03/2018	CANCHA	RINCON DE GIRON P BAJA	CANCHA APAGADA Y 2 EN LA ESQUINA	SE REVIZO EL CONTROL DE LA CANCHA LA CUAL SE ENCONTRO EN BUEN SERVICIO USUARIO NO CONTESTAN EL CELULAR SERVICIO NORMALIZADO
590	42927	16/03/2018	CLL 38 CON 29	QUINTAS DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 8145 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
591	42928	16/03/2018	VILLA ESPAÑA	GIRON	LUMINARIAS 2420-6213-2425-5317-12086-7208-6219-8458	SE PROGRAMA PARA EL MES DE ABRIL
592	42929	16/03/2018	CANCHA	BRISAS DEL CAMPO	PROGRAMAR RELOJ	SE AJUSTO LA PROGRAMACION DE LA CANCHA DESDE LAS 18:00HRS HASTA LAS 22:00HRS SERVICIO NORMALIZADO
593	42930	16/03/2018	CRA 28A CON 11A	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIAS APAGADA	LUMINARIA VEGALD 14410 EN MAL ESTADO SE RETIRO SE ENVIA A GARANTIA



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
594	42931	17/03/2018	CRA 19	VILLA CAMPESTRE	EXPANSION	SE REALIZO EXPANSION DE LAS LUMINARIAS 14649-14650 EN LA CRA 19 CON AV. CANEYES
595	42932	17/03/2018	MIRADOR DE SAN JUAN	MIRADOR DE SAN JUAN	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO DUCTERIA Y LINEAS ROTAS SE INSTALO CAJA DE PISO EN LA LUMINARIA 13367-13368-13369 DEL PUENTE PEATONAL SERVICIO NORMALIZADO
596	42933	17/03/2018	CLL DE LAS BOLQUETAS	BELLAVISTA PARTE ALTA	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO PUENTES DEFECTUOSAS EN LAS LUMINARIAS 1377-8882 SERVICIO NORMALIZADO
597	42934	17/03/2018	TRANV 22 #7D-12	ALTOS DE ARENALES	FAROLAS APAGADAS	DIRECCION ERRONEA NO CONTESTAN EL CELULAR SE LE PREGUNTO A LA GENTE CUALES ERAN LAS LUMINARIAS DAÑADAS INDICARON Y SE REALIZO EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO
598	42935	17/03/2018	CRA 15 ENTRE CLL 105 Y 106	QUINTAS DE SANTA ANA	CAMBIO DE BOMBILLOS 5 Y 2 DAÑADOS	SE CAMBIO SOCKET DEFECTUOSO EN LA LUMINARIA 7493 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
599	42936	17/03/2018	FINCA LA PORRA	VEREDA EL ALTO	MANTENIMIENTO	SE PROGRAMA MANTENIMIENTO PARA EL MES DE ABRIL
600	42937	17/03/2018	CLL 17 Y 18A CON CRA 30	SANTA CRUZ	PODA CANCHA CHICAGO	SE REALIZO PODA EN LA CANCHA SE NORMALIZA EL SERVICIO
601	42938	17/03/2018	JUNTA ACCION COMUNAL	VEREDA NAZARETH	MANTENIMIENTO	SE CAMBIAN BOMBILLOS AGOTADOS DE LAS LUMINARIAS 6165-8566 SERVICIO NORMALIZADO
602	42939	20/03/2018	PARQUE SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	LUMINARIA 2606 APAGADA	SE CAMBIO ELEMENTOS QUEMADOS EN LA LUMINARIA 2606 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
603	42940	20/03/2018	CRA 30 CLL 10B	ARENALES	LUMINARIA 8602 APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA LUMINARIA TIPO HONGO 8602 SERVICIO NORMALIZADO
604	42941	20/03/2018	CRA 28 #10-29	ARENALES	LUMINARIA 2767 APAGADA	SE ENCONTRO EMPALMES EN MAL ESTADO SE ELIMINARON LOS EMPALMES EN LA LUMINARIA 2767 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
605	42942	20/03/2018	CRA 26 #8-20	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA 9014 APAGADA	SE CAMBIO BORNERAS DEFECTUOSAS EN LA LUMINARIA 9014 SERVICIO NORMALIZADO
606	42943	20/03/2018	PLAZA MEDIA TORTA	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA 8576 APAGADA	SE CAMBIO ELEMENTOS QUEMADOS EN LA LUMINARIA 8576 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
607	42944	20/03/2018	CRA 26 CON CLL 11A	RIO PRADO	LUMINARIA 5737 APAGADA	LUMINARIA 5237 CON ELEMENTOS QUEMADOS SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
608	42945	20/03/2018	CRA 26 CLL 11A	RIO PRADO	LUMINARIA 8506 APAGADA	RED SULFATADA EN CAJA DE INSPECCION 8506 SE RECONECTO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
609	42946	20/03/2018	AV LA CEIBA	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA 3300	LUMINARIA DAÑADA POR DELINCUENTES 3300 SE CAMBIO BOMBILLO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
610	42947	20/03/2018	AV LA CEIBA	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA 8774 APAGADA	FOTOCELDA QUEMADA POR CORTO EN LA RED 8774 SE CAMBIO POR NUEVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
611	42948	20/03/2018	AV LA CEIBA	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA 8773 APAGADA	LAMPARAS SULFATADAS EN LA RED 8773 SE NORMALIZA EL SERVICIO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
612	42949	20/03/2018	BELLAVISTA	BELLAVISTA	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIAS EN EL BARRIO BELLAVISTA (8)
613	42950	20/03/2018	BELLAVISTA	BELLAVISTA	RETIRO DE LUMINARIAS	SE RETIRAN LUMINARIAS 2277-2284-2283-10848-10843-3496-4480-12086 EN BELLAVISTA
614	42951	20/03/2018	COLISEO PRIMERO DE MAYO	PRIMERO DE MAYO	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE INSTALARON 13 REFLECTORES VERTICALES PARA LA CANCHA PRIMERO DE MAYO
615	42952	20/03/2018	CALLE 56 NO. 23A-33	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	PODA PARA DESPEJE DE LUMINARIAS	SE REALIZO PODA PARA DESPEJE DE LUMINARIAS 9509 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
616	42953	20/03/2018	CARRERA 17 NO. 13B-04	VILLAMPISS	TRES LUMINARIAS APAGADS EN EL PARQUE CABLE EN ELPISO	LINEAS DE RED AEREAS ROTAS POR PODA EN LA ZONA SE CAMBIARON Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
617	42954	20/03/2018	CALLE 9 NO. 14D-10 APO 202	VILLA SOFIA	EN AL SUBIDA AL BARRIO LOMAS DEL VIENTO LUMINARIA APAGADAS	SE RETIRO LUMINARIA 5754 VENUS NARANJAA DEL BARRIO VILLA SOFIA EN LA DIRECCION CALLE 9 # 14D-10 SERVICIO NORMALIZADO
618	42955	20/03/2018	CALLE 60D NO. 16F-75	CIUADELA COMFENALCO	LUMINARIAS APAGADAS 1580-1066	SE CAMBIO ARRANCADOR Y BOMBILLO DEFECTUOSO EN LA LUMINARIA 10066 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
619	42956	20/03/2018	MANZANA 57A	GIRON	LUMINARIAS APAGADS HACE UN MES	SE CAMBIA RED ROTA QUE ALIMENTA LAS LUMINARIAS 9454-9456 SERVICIO NORMALIZADO
620	42957	20/03/2018	CASA 19 PEATONAL	CONVIVIR	LUMINARIAS APAGADAS CASA 19 PEATONAL GRANDE, CASA 52 PEATONAL GRANDE Y CASA 251 PEATONAL PEQUEÑA	LUMINARIAS APAGADAS SE LE REALIZO MANTENIMINETO 1597-1741-1583 SE NORMALIZO EL SERVICIO
621	42958	20/03/2018	CALLE 106 NO. 12-03	GUADUALES	LUMINARIAS DE LA ESQUINA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA CAJA DE PISO EN LA LUMINARIA TIPO HONGO 7083 SERVICIO NORMALIZADO
622	42959	20/03/2018	CARRERA 17F PEAT 15-32	CIUADELA VILLAMIL II	LUMINARIAS APAGADAS	LUMINARIA CON ELEMENTOS EM MAL ESTADO SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
623	42960	20/03/2018	CRA 21 NO. 25--136	VILLA CAMPESTRE 1	LUMINARIA APAGADA PARA LADO DEL RIO	BOMBILLO ROTO POR AGUA 2554 SE CAMBIO POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
624	42961	20/03/2018	CALLE 47 NO.29B-303	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA FRENTE A LA CANCHA DE BASKETBALL Y POSTE AVERRIADO	SE CAMBIO CONECTORES DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 1376 SERVICIO NORMALIZADO
625	42962	20/03/2018	SECTOR 2	BALCONES DE PROVENZA	SEIS LUMINARIAS APAGADAS	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 10083-7298-7068 SERVICIO NORMALIZADO
626	42963	21/03/2018	CALLE 21 NO. 22-20	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA PANTALLA PARTIDA	SE AJUSTA BOMBILLO SUELTO 3300 USUARIO PIDE PODA PERO USUARIOS DEL SECTOR NO DEJARON
627	42964	21/03/2018	TORRE 8 APTO 301	CIUADELA NUEVO GIRON APTO	TRES LUMINARIAS APAGADAS	SE REINICIO TACO DISPARADO EN LAS LUMINARIAS 13701-13700 SERVICIO NORMALIZADO
628	42965	21/03/2018	DIAGONAL 54C NO. 22C-42	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA FRENTE AL KIOSKO	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA SE CAMBIO POR NUEVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
629	42966	21/03/2018	CALLE 56 NO. PEAT 22C-16	CARRIZAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINA SULFATACION EN LA CONEXIÓN DE LAS LUMINARIAS 9410-10450 SE CAMBIA EL BOMBILLO SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
630	42967	21/03/2018	CALLE 11A NO. 21-48	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA EN LA MEDIA TORTA	SE AJUSTO BOMBILLO SUELTO 2355 CABLE DEL SOCKET SERVICIO NORMALIZADO
631	42968	21/03/2018	CARRERA 25 NO. 16-51	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA YA REVISADA	SE RETIRA LUMINARIA 4524 HORIZONTAL ABIERTA
632	42969	21/03/2018	CALLE 10B NO. 13-03	HACIENDA LA MESETA	LUMINARIA APAGADA NO. 3020	SE ELIMINA SULFATACION EN ALIMENTACION DE LA LUMINARIA 3020 SERVICIO NORMALIZADO
633	42970	21/03/2018	CARRERA 29C NO. 28A-37	LA CAMPIÑA	LUMINARIA APAGADA POR LA CARRERA 29C	REPORTE SOLUCIONADO CON EL NO.42985 SERVICIO NORMALIZADO
634	42971	21/03/2018	CALLE 9 NO. 14D-10	VILLA SOFIA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO 12132 SERVICIO NORMALIZADO
635	42972	21/03/2018	BELLAVISTA	BELLAVISTA	RETIRO DE LUMINARIAS	SE RETIRARON LUMINARIAS DEL BARRIO BELLAVISTA VENUS 70W
636	42973	21/03/2018	BELLAVISTA	BELLAVISTA	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIAS
637	42974	21/03/2018	ARENALES IV ETAPA	ARENALES IV ETAPA	REUBICACION DE LUMINARIAS	SE REUBICO LUMINARIA 9518 DE 40W EN BARRIO ARENALES 4 ETAPA SERVICIO NORMALIZADO
638	42975	22/03/2018	TREFILCO	AVENIDA CARRERA 26	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIAS LED EN LA GLORIETA TREFILCO CON CRA 26 CON CALLE 13
639	42976	22/03/2018	GUAYACANES	GUAYACANES	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSIONES EN EL BARRIO GUAYACANES
640	42977	22/03/2018	GUAYACANES	GUAYCANES	RETIRO DE LUMINARIAS	SE RETIRARON LUMINARIAS EN EL BARRIO GUAYACANES
641	42978	22/03/2018	CARRERA 17 NO. 13B-16	VILLAMPISS	LUMINARIA CAIDA TUMBO UN CARRO Y CABLE ROTO	SE EMPALMO RED ROTA 9972 POR SULFATACION Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
642	42979	22/03/2018	MANZANA 63 LOTE 8	GIRON	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO DEFECTUOSO A LA LUMINARIA 5907 SERVICIO NORMALIZADO
643	42980	22/03/2018	VIA PRINICPAL	GIRON	LUMINARIAS APAGADAS MANZANA 56-57-58	REPORTE SOLUCIONADO CON LOS REPORTES 42853-42956
644	42981	22/03/2018	CARRERA 17F PEATONAL 15-33	VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA HACE DOS MESES APOYO 5568307	LINEA DE RED ROTA POR CORTOCIRCUITO SE EMPALMO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
645	42982	22/03/2018	PLAZOLETA RIO DE ORO CRA 20 Y 21	RIO DE ORO	LUMINARIAS TIPO HONGO APAGADAS PREGUNTAR EN CARRERA 19A NO. 26A-10 VILLA CAMPESTRE II	SE CAMBIO BORNERAS DEFECTUOSAS EN LA LUMINARIA TIPO HONGO 4024 SERVICIO NORMALIZADO
646	42983	22/03/2018	CALLE 38 NO. 31-26 FRENTE A LA CASA	QUINTAS DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA SE DAÑA CONTINUAMENTE	RED PRINCIPAL 7086 SULFATADA Y ROTA SE COLOCARON CONECTORES Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
647	42984	22/03/2018	CARRERA 18A NO. 56-02	EL PALENQUIE	LUMINARIA PRENDE Y APAGA	EMPALME 1026 COBRE ALUMINIO SE COLOCARON CONECTORES POR SULFATACIONES SERVICIO NORMALIZO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
648	42985	22/03/2018	CARRERA 29C NO. 28A-19	LA CAMPIÑA I	LUMINARIAS APAGADAS	
649	42986	22/03/2018	CARRERA 28A NO. 11-33	ARENALES	LUMINARIA APAGADA 9896	SE ELIMINCA EMPALME SUELTO EN LA LUMINARIA 4150 Y SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA SERVICIO NORMALIZADO
650	42987	22/03/2018	SECTOR 7 TORRE 10	CIUADELA NUEVO GIRON	DOS LUMINARIAS APAGADAS	SE ELIMINO SULFATACIONES EN LA CAJA DE PISO EN LAS LUMINARIAS 13681-13682 SERVICIO NORMALIZADO
651	42988	22/03/2018	CARRERA 27 NO. 32-49	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA CARRERA 27 CALLE 32 ESQUINA Y LUMINARIA PRENDE Y APAGA CALLE 33 CARRERA 27	SE ELIMINO SULFATACION 9828-8512 EN LA RED EN LAS LUMINARIAS TIPO FAROL COLONIAL SERVICIO NORMALIZADO
652	42989	22/03/2018	CARRERA 29C NO. 28A-29	LA CAMPIÑA I	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA 1533 CON CONECTORES BIOMETALICOS SULFATADOS SE CAMBIARON POR UN EVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
653	42990	23/03/2018	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	REPOSICION DE POSTE Y LUMINARIA	SE REALIZO REPOSICION DE POSTE Y LUMINARIA 7566-7613 EN EL ANILLO VIAL POSTE 103
654	42991	23/03/2018	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	MANTENIMEINTO DE LUMINARIAS	LUMINARIA 1568 CON TODOS SUS ELEMENTOS INTERNOS EN MAL ESTADO SE CAMBIARON Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
655	42992	23/03/2018	CHIMITA	PALENQUE	REPOSICION DE LUMINARIAS	SE REALIZA REPOSICION DE LUMINARIAS
656	42993	23/03/2018	VILLA SOFIA	VILLA SOFIA	EXPANSION DE LUMINAIRIAS	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIA LED DE 41W EN EL BARRIO VILLA SOFIA 14695
657	42994	23/03/2018	PORTAL CAMPESTRE	PORTAL CAMPESTRE	EXPANSION DE LUMINAIRIAS	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIA EN PORTAL CAMPESTRE
658	42995	23/03/2018	PORTAL CAMPESTRE	PORTAL CAMPESTRE	RETIRO DE LUMINAIRIAS	SE RETIRAN LUMINARIAS 6209-6213-6413 DE 70W NA SERVICIO NORMALIZADO
659	42996	23/03/2018	MANZANA F CASA 17	BRISAS DEL PARAISO- MARIANELA	DOS LUMINARIAS APAGADAS Y DESPEJE DE LUMINARIA	SE PROGRAMA MANTENIMIENTO PARA EL MES DE ABRIL
660	42997	23/03/2018	MANZANA 44 LOTE 11	GIRON	LUMINARIA PRENDE Y APAGA NUMERO 5566	SE CAMBIA BOMBILLO DEFECTUOSOS Y SE AJUSTARON CONECTORES 5566 SERVICIO NORMALIZADO
661	42998	23/03/2018	CALLE 13A NO. 21-02	EL CONSUELO	LUMINARIA APAGADA HACE MAS DE DOS MESES	SE RETIRA LUMINARIA 14058 TIPO REFLECTOR DE 150 MH SE INGRESA AL TALLER PARA REEMPLAZO
662	42999	23/03/2018	MIRADOR DE SAN JUAN	MIRADOR DE SAN JUAN	REPOSICION DE LUMINARIA	SE REALIZO LA REPOSICION DE LA LUMINARIA 12683 LED DE 40W SERVICIO NORMALIZADO
663	43000	24/03/2018	DIAGONAL 8 NO. 22A-16	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	EN LA DIRECCION INDICADA NO CONOCEN AL USUARIO NO CONTESTAN EL TELEFONO NOS INDICARON QUE LA LUMINARIA DAÑADA ES LA NO.4678 SE LE REALIZO MANTENIMIENTO SERVICIO NORMALIZADO
664	43001	24/03/2018	DIAG 54D NO. 22B-23	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	LUMINARIAS APAGADAS PARQUE DE LAS BANDERAS Y ALREDEDOR APROXIMADAMENTE 10	SE ENCONTRARON SULFATACIONES EN LAS LUMINARIAS 2252-2551-4065-5121-5122-5120 SERVICIO NORMALIZADO
665	43002	26/03/2018	TRANS 21 NO. 10-35	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIAS DEL PARQUE APAGADAS	SE PROGRAMA MANTENIMIENTO PARA EL MES DE ABRIL



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
666	43003	26/03/2018	CARRERA 22B NO. 21-27	PORTAL CAMPESTRE	DETRAS DEL COLEGIO ROBERTO GARCIALLEJON DOS LUMINARIAS APAGADAS Y DESPEJE DE LUMINARIA Y	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 8174-14439 TIPO HONGO SE ELIMINO CONECTORES DEFECTUOSOS SERVICIO NORMALIZADO
667	43004	26/03/2018	BALCONES DE PROVENZA	B. DE PROVENZA	LUMINARIAS TIPO HONGO PARTIDAS	SE PROGRAMA REPOSICION DE ACRILICO DE LA LUMINARIA 3162 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
668	43005	26/03/2018	PUENTE LOS MIRTOS	GIRON CENTRO	LUMINARIA 4006 APAGADA CALLE 29 PUENTE LOS MIRTOS	SE PROGRAMA REMODELACION DE LUMINARIAS
669	43006	26/03/2018	CALLE 27 CARRERA 29	GIRON	TRES LUMINARIAS APAGADAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 2144-6770 SERVICIO NORMALIZADO
670	43007	26/03/2018	CALLE 109D NO. 5A-27	MARIANELA	SEIS LUMINARIAS APAGADAS BAJANDO LA CANCHA DEL BARRIO DANGOND VIA PRINCIPAL ENTRADA MARIANELA	SE CAMBIO PUENTES SULFATADOS EN LA RED EN LAS LUMINARIAS 9730-9213 VENUZ AZUL SERVICIO NORMALIZADO
671	43008	26/03/2018	CALLE 32A NO. 12A-81	PORTAL DE CASTILLA	REPROGRAMAR RELOJ DEL POLIDEPORTIVO	SE PROGRAMA MANTENIMIENTO PARA EL MES DE ABRIL
672	43009	26/03/2018	CARRERA 28 NO. 29A-67	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA 3122 EN EL GIMNASIO	SE PROGRAMA MANTENIMIENTO PARA EL MES DE ABRIL
673	43010	26/03/2018	CARRERA 13A NO. 8	HACIENDA LA MESETA	LUMINARIA APAGADAS POSTE 3358	DIRECCION INCOMPLETA NO CONTESTAN EL CELULAR LOS USUARIOS INDICAN CUAL ES EL DAÑO SERVICIO NORMALIZADO
674	43011	26/03/2018	TRAN 22C NO. 52-13	URB BOSQUESITO	LUMINARIA APAGADA	SE PROGRAMA MANTENIMIENTO PARA EL MES DE ABRIL
675	43012	27/03/2018	VALLDE LOS CABALLEROS	VALLE DE LOS CABALLEROS	HINCADA DE POSTERIA	SE INSTALARON 2 POSTES DE CONCRETO EN LA ENTRADA DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS
676	43013	27/03/2018	PARQUE DE LAS NIEVES	CASCO URBANO	LUMINARIA APAGADA 6434	SE CAMBIA SOCKET DEFECTUOSO DE LA LUMINARIA 6434 SERVICIO NORMALIZADO
677	43014	27/03/2018	CARRERA 28 NO. 27-50	CASCO URBANO	LUMINARIA APAGADA 5171	SE ELIMINA SULFATACION EN CONEXIÓN DE LA LUMINARIA 5171 A LA RED SERVICIO NORMALIZADO
678	43015	27/03/2018	CALLE 30 NO. 26-30	CASCO URBANO	LUMINARIA APAGADA 2999	SE CAMBIO DE POSICION FOTOCELDA 2989 PORQUE SE APAGABA CON EL MISMO REFLEJO DE LA LUMINARIA SERVICIO NORMALIZADO
679	43016	27/03/2018	PARQUE PRINCIPAL	CASCO URBANO	LUMINARIA APAGADA 4413-4411-4414	SE REVISAN CONEXIONES EN CAJAS DE ISPECCION DE LAS LUMINARIAS SE CAMBIAN CONECTORES Y QUEDAN FUNCIONANDO 4411-4414 SERVICIO NORMALIZADO
680	43017	27/03/2018	CARRERA 26 CALLE 32	CASCO URBANO	LUMINARIA 2897 APAGADA	SE CAMBIA LUGAR DE LA FOTOCELDA PORQUE SE APAGA CON EL RELOJ DE LA MISMA
681	43018	27/03/2018	CARRERA 25 NO. 16-51	PORTAL CAMPESTRE	EXPANSION DE LUMINARIA	SE INSTALA LUMINARIA 14698 EN EXPANSION TIPO 1 EN PORTAL CAMPESTRE
682	43019	27/03/2018	MANZANA 12 LOTE 14	ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA FRENTE A LA DIRECCION	SE ELIMINA SULFATACION EN CONEXIÓN DE LA RED 4563 SERVICIO NORMALIZADO
683	43020	27/03/2018	CALLE 105A NO. 9A-65	GUADUALES-MALPASO	POSTE LADEADO Y PASA CORTO	POSTE NO PERTENECE AL INVENTARIO DEL ALUMBRADO PUBLICO SE LE INFORMA AL USUARIO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
684	43021	27/03/2018	MANZANA T CASA 3	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA APOYO 8617716	SE PROGRAMO MANTENIMIENTO PARA EL MES DE ABRIL
685	43022	27/03/2018	CALLE 11A NO. 20-25	RIO PRADO	CANCHA APAGADA AL LADO DEL PARQUEADERO	SE ELIMINO SULFATACION EN LA CAJA DE PISO EN EL CONTROL 153 DE LA LUMINARIA TIPO FAROL SERVICIO NORMALIZADO
686	43023	27/03/2018		LOS BAMBUES	PEATONAL 16A NO. 14B-14 SE CAYO LA LUMINARIA SE TIENE EN SU PODER	LUMINARIA 2113 EN MAL ESTADO SE RETIRO PORQUE ESTA ROTA DE LA BASE DONDE SE ACOMODA INGRESA AL TALLER PARTIDA PARA REPOSICION
687	43024	27/03/2018	KM 8 VIA ACAPULCO	ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA CODIGO APOYO 9136924	SE LLAMO AL USUARIO NO CONTESTA EL CELULAR
688	43025	28/03/2018	PARQUE PRINCIPAL	CASCO URBANO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	LUMINARIA 4413 CON CABLE DE BORNERAS DE ENTRADA SUERLTO SERVICIO NORMALIZADO
689	43026	28/03/2018	CAI	GALLINERAL	RETIRO DE LUMINARIA TIPO FAROL CARTAGENA CON SU RESPECTIVO POSTE	SE RETIRA FAROL CARTAGENA 14323 CON POSTE DE 5MT METALICO EN EL PARQUE DE NIÑOS DEL GALLINERAL POR OBRA CIVIL DE UN CAI
690	43027	28/03/2018	PUENTE LENGUERQUE	CASCO URBANO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE RECONECTO LUMINARIA 8264 QUE ESTABA EN CORTO SERVICIO NORMALIZADO
691	43028	28/03/2018	SECTOR DINASTIA	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	LUMINARIAS 7601-7579 CON SULFATACION EN CAJA DE PISO SERVICIO NORMALIZADO
692	43029	02/04/2018	TRAN 22C NO. 52-13	URB BOSQUESITO	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA 9978 CON ELEMENTOS QUEMADOS SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
693	43030	02/04/2018	CARRERA 28 NO. 29A-67	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA 3122 EN EL GIMNASIO	BOMBILLO ROTO POR AGUA 13122 SE CAMBIO POR NUEVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
694	43031	02/04/2018	CALLE 32A NO. 12A-81	PORTAL DE CASTILLA	REPROGRAMAR RELOJ DEL POLIDEPORTIVO	SE REVISO EL CONTROL DE LA CANCHA LA CUAL SE PROGRAMO DESDE LAS 18:00 HRS HASTA LAS 22:00 HRS SERVICIO NORMALIZADO
695	43032	02/04/2018	TRANS 21 NO. 10-35	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIAS DEL PARQUE APAGADAS	SE PROGRAMO REMODELACION DE LUMINARIA SE LE INFORMA AL USUARIO
696	43033	02/04/2018	MANZANA T CASA 3	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA APOYO 8617716	LINEAS ALIMENTACION ROTAS POR CORTO SE RECONECTO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
697	43034	02/04/2018	MANZANA F CASA 17	BRISAS DEL PARAISO- MARIANELA	DOS LUMINARIAS APAGADAS Y DESPEJE DE LUMINARIA	SE CAMBIO PUENTES ROTOS Y SE INSTALO CONECTORES EN LAS LUMINARIAS 13340-13347 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
698	43035	02/04/2018	FINCA VILLA KAREN	GIRON	LUMINARIAS APAGADAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO EN LUMINARIA 10954 Y 10956 SERVICIO NORMALIZADO
699	43036	02/04/2018	FINCA LA PORRA	GIRON	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO SOCKET SULFATADO Y BOMBILLO AGOTADO DE LA LUMINARIA 10794 SERVICIO NORMALIZADO
700	43037	02/04/2018	FRENTE A LA RASCA	MALECON	SECTOR APAGADO	SE ENCONTRO TACO DISPARADO SE REINICIO EN LAS LUMINARIAS 4965-7196-7194 SERVICIO NORMALIZADO
701	43038	02/04/2018	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	SE ELIMINO SULFATACIONES EN LA CAJA DE PISO EN LAS LUMINARIAS 8343-8344-8345 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
702	43039	02/04/2018	PUENTE SAN JORGE	SAN JORGE	INSTALACION DE REFLECTORES	SE INSTALARON 10 REFLECTORES COSMO LED DE 164W EN EL PUENTE SAN JORGE
703	43040	02/04/2018	PUENTE SAN JORGE	SAN JORGE	INSTALACION DE POSTE Y LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIAS 14711-14712 EN EL PUENTE NUEVO DE SAN JORGE Y SE CABLEO PUENTE PARA REFLECTORES DE 160W LED
704	43041	02/04/2018	SECTOR ESCUELA	GIRON	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 10534 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
705	43042	02/04/2018	CRA 13 #24-08	PUERTO MADERO	CAMBIO DE BOMBILLO	DIRECCION ERRONEA NO CONOCEN AL USUARIO EN EL CELULAR
706	43043	02/04/2018	MANZ V CASA 10	MIRADOR DE SAN ANTONIO	LUMINARIA APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL NO.43072
707	43044	02/04/2018	DIAG 105 # 104-196	BALCONES DE PROVENZA 1	SECTOR APAGADO	SE CAMBIO BOMBILLO 7487 ROTO POR CORTO EN LA RED SERVICIO NORMALIZADO
708	43045	02/04/2018	EL VOLADO	LAS NIEVES	7 FAROLES APAGADOS	SE REINICIO TACO DISPARADO EN LAS LUMINARIA 498 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
709	43046	02/04/2018	CLL 38A CON 29	QUINTAS DEL LLANITO	1 LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA CON CONECTORES BIMETALICOS SULFATADOS SE CAMBIARON 3439 Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
710	43047	02/04/2018	CANCHA	GIRALUZ	2 REFLECTORES APAGADOS	REFLECTORES CON BOMBILLOS VIEJOS Y EN MAL ESTADO SE CAMBIARON POR NUEVOS 3244 Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
711	43048	02/04/2018	CRA 19 CON CLL 14-PARQUE	CONSUELO	APAGADO	FOTOCELDA QUEMADA POR CORTO EN LA RED SE AISLO EL CORTO EN LAS LUMINARIAS 3692-3686 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
712	43049	02/04/2018	CRA 26 CON CLL 32 ESQUINA	CASCO ANTIGUIO	LUMINARIA POR CAER	SE RETIRA FAROL COLONIAL 3200 PORQUE ESTABA COLGANDO DE UN CABLE SE RETIRA Y SE INGRESA AL TALLER
713	43050	02/04/2018	ALTOS DE ANDINA	ALTOS DE ANDINA	4 LUMINARIAS APAGADAS Y 1 RETIRADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A 7 LUMINARIAS 70W Na venus
714	43051	02/04/2018	TRANV.19A #7-18	MIRADOR DE ARENALES	1 LUMINARIA APAGADA	BOMBILLO DEFECTUOSO SE CAMBIO POR NUEVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
715	43052	02/04/2018	PUENTE LOS MIRTOS	LAS NIEVES	FAROL 4006 APAGADO	SE RETIRO LUMINARIA TIPO HONGO 4006 Y POSTE METALICO EN MAL ESTADO SE INGRESO AL TALLER PARA REPOSICION
716	43053	02/04/2018	CLL 8 # 13A	HACIENDA LA MESETA	LUMINARIA 3358 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 3358 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
717	43054	02/04/2018	EN EL GYM	CASTILLA REAL 1	APAGADO	SE ELIMINO SULFATACION EN LA CAJA DE PISO EN LAS LUMINARIAS 3301 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
718	43055	02/04/2018	CRA 27 # 33-53	GIRON CENTRO	2 FAROLES APAGADOS	FOTOCELDA QUEMADA POR SOBRE VOLTAJE SE CAMBIO POR NUEVA Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
719	43056	02/04/2018	DIAG 7A #22-28 2 PISO	JARDIN DE ARENALES	1 LUMINARIA APAGADA	LUMINARIAS APAGADAS POR CAIDA DE ARBOL EN LA RED DE ALIMENTACION SE INSTALO LAS LINEAS DE ALIMENTACION SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
720	43057	02/04/2018	CLL 23 CON 30	GALLINERAL	4 HONGOS APAGADOS	SE ELIMINO SULFATACION EN LA RED DE ALIMENTACION EN LAS LUMINARIAS 7666-6429-6428 TIPO HONGO SE CAMBIO FOTOCELDA DEFECTUOSA SERVICIO NORMALIZADO
721	43058	02/04/2018	CRA 18A # 56-02	PALENQUE	LUMINARIA INTERMITENTE	LUMINARIA 1026 CON ARRANCADORES QUEMADOS SE RETIRA Y SE CAMBIA POR NUEVO
722	43059	02/04/2018	CRA 19 # 56-48 PARQUE	PALENQUE	LUMINARIA APAGADAS	BOMBILLO ROTO POR AGUA SE CAMBIO POR NUEVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
723	43060	02/04/2018	CLL 29 # 28-25	LAS NIEVES	FAROL APAGADO	BOMBILLO QUEMADO POR AGUA 7383 SE CAMBIO POR NUEVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
724	43061	02/04/2018	CRA 27 #32-21	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	BOMBILLO QUEMADO POR AGUA SE CAMBIO POR NUEVO 4274 Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
725	43062	02/04/2018	MANZ F SECTOR 1	NUEVO GIRON	5 LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO FOTOCELDA DEFECTUOSA EN LA LUMINARIA 12968-9282 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
726	43063	02/04/2018	CLL 30A #18-38	CASTILLA REAL 1	LUMINARIA 7025 APAGADA	BOMBILLO DEFECTUOSO SE CAMBIO POR NUEVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
727	43064	02/04/2018	CRA 15 POR EL SEPARADOR	CIUDAD METROPOLITANA	LUMINARIA 10267 APAGADA	REPORTE PARA SOLUCIONAR CON GRUA SE PROGRAMA CON EL SUPERVISOR
728	43065	03/04/2018	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	TACO DISPARADO POR SOBRE CARGA 7588 SE ACTIVO CIRCUITO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
729	43066	03/04/2018	CRA 27 CON CLLA 34 ESQ	LLANITO BAJO	PARQUE SIN LUZ	SE AJUSTO FOTOCELDA GIRADA EN LA LUMINARIA 8512 TIPO FAROL COLONIAL SERVICIO NORMALIZADO
730	43067	03/04/2018	CRA 22A # 22A-21	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO 9521 SE CAMBIAN BORNERAS CRISTALIZADOS
731	43068	03/04/2018	CANCHA GEMELAS	RIO PRADO PARTE ALTA	CANCHA APAGADA	SE CAMBIO CONTACTOR DEFECTUOSO EN EL CONTROL 153 DE LAS LUMINARIAS TIPO REFLECTOR
732	43069	03/04/2018	DIAG 7A #22-24	JARDIN DE ARENALES	JARDIN DE ARENALES POR LLUVIA	SE ELIMINO EMPALMES 2446 SULFATADOS EN LA RED SERVICIO NORMALIZADO
733	43070	03/04/2018	CRA 29 CON CLL 12-KIOSKO	ARENALES CAMPESTRE	APAGADO	SE ELIMINO VARIAS SULFATACIONES EN LA RED DE ALIMENTACION EN LAS LUMINARIAS 5427-5426 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
734	43071	03/04/2018	CLL 11 # 24-26	RIO PRADO	DESPEJE DE LUMINARIAS	SE REALIZO PODA PARA DESPEJAR LUMINARIA 1123 EL USUARIO LE DIO DESTINO FINAL AL ESCOMBRO
735	43072	03/04/2018	MANZ V CASA 9	MIRADOR DE SAN JUAN	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 11910 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
736	43073	03/04/2018	CRA 14 #107A-16	CIUDAD METROPOLITANA	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIA BOMBILLO ROTO POR AGUA SE JUSTA TAPA DEL HONGO YA QUE SE ENCONTRO SUELTA Y SE METIA EL AGUA 5381 SERVICIO NORMALIZADO
737	43074	03/04/2018	CRA 26 #49-61	BRISAS DEL RIO	POR EL COLEGIO 6 LUMINARIAS AP	FOTOCELDA QUEMADA POR CORTO EN LA CAJA DE PISO EN LAS LUMINARIAS 11006-4962-5520 TIPO HONGO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
738	43075	03/04/2018	CANCHA PARTE ALTA	RINCON DE GIRON	3 LUMINARIAS APAGADAS	LA CANCHA NO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES NO SE ARREGLO ILUMINACION HASTA QUE NO SE ENCUENTRE EN BUEN ESTADO SERVICIO NORMALIZADO
739	43076	03/04/2018	PLAZA DE MERCADO	CASCO URBANO	SECTOR APAGADO	SE ELIMINO SULFATACIONES EN LA RED DE ALIMENTACION EN LAS LUMINARIAS 8086-4756-1320 SERVICIO NORMALIZADO
740	43077	03/04/2018	CRA 26 # 21C-03	VILLA CAMPESTRE	HONGO APAGADO	SE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 5040 TIPO FAROL SERVICIO NORMALIZADO
741	43078	04/04/2018	CRA 28A #11-33	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIA FOTOCELDA ESTALLADA SE ELIMINA SULFATACION 9896 EN CAJA DE INSPECCION
742	43079	04/04/2018	SECTOR 7 TORRE 10	NUEVO GIRON	SECTOR APAGADO	SE CAMBIAN ELEMENTOS DEFECTUOSOS DE LAS LUMINARIAS 13707-13669 SERVICIO NORMALIZADO
743	43080	04/04/2018	PATIO DE BRUJAS	GIRON	DEJARON SIN LOS POR TRABAJO DE LA ESSA	SE INTALO CONECTORES EN LA RED DE ELUMBRADO PUBLICO LA CUAL SE ENCONTRO DECONECTADO
744	43081	04/04/2018	CLL 11 #23-34	RIO PRADO	1 LUMINARIA APAGADA	SE LLAMO AL USUARIO QUIEN REPORTO SE VA A BUZON LA LLAMADA EN LA DIRECCION NO LA CONOCEN Y SE PREGUNTO POR EL DAÑO Y NO DIERON RAZON LOS VECINOS DEL SECTOR
745	43082	04/04/2018	CRA 26 # 4-70	ARENALES CAMPESTRE	POR LAS PISCINAS 4 LUMINARIAS APAGADAS	REPORTE YA FUE SOLUCIONADO
746	43083	04/04/2018	ESCUELA	GIRON	MANTENIMIENTO Y DESPEJE DE LUMINARIA	SE DESPEJA LUMINARIA 12473 SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO SERVICIO NORMALIZADO
747	43084	04/04/2018	CRA 13A #8-35	HACIENDA LA MESETA	LUMINARIAS APAGADAS	SE ELIMINO SULFATACION EN LA LUMINARIA 2854 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
748	43085	04/04/2018	CRA 13A #8-32	HACIENDA LA MESETA	LUMINARIA APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL NUMERO 43084
749	43086	04/04/2018	CANCHA	ALTOS DE ARENALES	CANCHA APAGADA	SE REPROGRAMO CONTROL CANCHA ILUMINADA BIEN HONGOS NO SE ARREGLARON PORQUE LOS VAGOS DEL SECTOR LOS DAÑAN SE BUSCARA LA MANERA DE MEJORAR EL SERVICIO EN EL SECTOR
750	43087	04/04/2018	CANCHA	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA APAGADA PROGRAMAR RELOJ	SE CAMBIO ARRACANDOR DEFECTUOSO DEL REFLECTOR 8624 SE ELIMINA EMPALME Y BORNERAS SULFATADAS DEL REFLECTOR 3228 SE REPROGRAMO RELOJ DEL CONTROL SERVICIO NORMALIZADO
751	43088	04/04/2018	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	SE ELIMINO SULFATACIONES EN LA CAJA DE PISO EN LAS LUMINARIAS 3863-3538 SERVICIO NORMALIZADO
752	43089	04/04/2018	DIA. 8 #21A-30	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIAS APAGADAS	CONECTORES BIOMATALICOS SULFATADOS SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
753	43090	04/04/2018	CRA 16C #2A-38	VILLA DE LOS CABALLEROS	CASA SIN LUZ POR POSTE DE AP	SE REVISO LUMINARIA 5683 Y NO INTERFIERE CON LA COMETIDA DEL USUARIO
754	43091	05/04/2018	CLL 21 # 22-20	PORTAL CAMPESTRE NORTE	DESPEJE DE LUMINARIAS	USUARIO PIDE PODA PARA EL HONGO PERO VECINOS DEL SECTOR NO DEJAN PODAR
755	43092	05/04/2018	CRA 19A #26A-69-PARQUE	VILLA CAMPESTRE 2 ETAPA	1 HONGO APAGADO	SE CAMBIA FOTOCELDA DIRECTA BOMBILLO DE LA LUMINARIA 3016-3015 ROTO POR AGUA SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
756	43093	05/04/2018	CANCHA	BELLAVISTA	PROGRAMAR RELOJ	SE REALIZO LA PROGRAMACION DE LA RED CANCHA DESDE 18:00HRS 22:00 HRS
757	43094	05/04/2018	MANZ. I CASA 15	MIRADOR DE CARRIZAL	LUMINARIAS APAGADAS	SE EMPALMO LINEA SULFATADA DE ALIMENTACION 12683 SERVICIO NORMALIZADO
758	43095	05/04/2018	CLL 29 ENTRE CRA 28 Y 29	LAS NIEVES	PUENTE LOS MIRTO HONGOS APAGADOS	SE ELIMINA EMPALME SULFATADO EN LA CONEXIÓN 4005-4007 DE LA FOTOCELDA Y LA RED
759	43096	05/04/2018	CRA 27 #32-21	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIAN ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN FAROL 4274 SERVICIO NORMALIZADO
760	43097	05/04/2018	TRANV. 26E #52-13	URB BOSQUECITO	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIAN ELEMENTOS DEFECTUOSOS DE LA LUMINARIA 9978 SERVICIO NORMALIZADO
761	43098	05/04/2018	MANZ. 37 LOTE 16	GIRON	LUMINARIA 4133 APAGADA	SE LE CAMBIO ELEMENTOS QUEMADOS EN LA LUMINARIA 4133 PVP SERVICIO NORMALIZADO
762	43099	05/04/2018	CRA 28A #27-31	LA ROSITA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO DEL FAROL 6436 SERVICIO NORMALIZADO
763	43100	05/04/2018	CASA 64	URB MIRADOR DE CARRIZAL	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO DE LA LUMINARIA 2944 SERVICIO NORMALIZADO
764	43101	06/04/2018	ENTRADA	BRISAS DE RIO FRIO	LUMINARIA APAGADA Y DIRECTA	SE CAMBIO LINEAS QUEMADAS EN LAS LUMINARIAS 13007 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
765	43102	06/04/2018	CRA 11C PEAT.13-03	PRADOS DE CATALUÑA	SECTOR APAGADO	SE ELIMINA SULFATACION EN CONEXIÓN DE LA LUMINARIA 11550-11549 Y LA RED SERVICIO NORMALIZADO
766	43103	06/04/2018	TANV.24 # 54A-60	ALTOS DE SAN ANTONIO	LUMINARIAS APAGADAS	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE #43108
767	43104	06/04/2018	CRA 18A #56-02	PALENQUE	LUMINARIA EN CORTO Y SIGUIO APAGADA	SE CAMBIO BALASTO Y BOMBILLO DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 1026 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
768	43105	06/04/2018	TRAV.22E #52-25	URB. BOSQUECITO	FAROL EN LA ESQUINA APAGADO	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE #43097
769	43106	06/04/2018	CRA 2 #1-45	ZONA INDUSTRIAL CHIMITA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIAN BOMBILLOS AGOTADOS DE LAS LUMINARIAS 9869-8570 SERVICIO NORMALIZADO
770	43107	06/04/2018	CRA 18A #10B-25	VILLAS DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA Y VOTA CHISPAS	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO SE INSTALAN CONECTORES 947 SERVICIO NORMALIZADO
771	43108	06/04/2018	TRAN. 24 CON 54	ALTOS DEL CARRIZAL	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSOS DE LA LUMINARIA 2933 SERVICIO NORMALIZADO
772	43109	06/04/2018	DIAG.12 #15-39	VILLAMPIS PARTE ALTA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO FOTOCELDA DEFECTUOSA DE LA LUMINARIA 1248 SERVICIO NORMALIZADO
773	43110	06/04/2018	CLL 15B #16-29	LOS CAMBULOS	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINA SULFATACION EN LA CONEXIÓN DE LA LUMINARIA 6887 Y LA RED SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
774	43111	06/04/2018	PASEO SAN JORGE	PASEO SAN JORGE	CABLEADO	SE REALIZO EXPANSION DE REDES EN EL SECTOR PASEO SAN JORGE LADO DERECHO
775	43112	07/04/2018	PUENTE ANTONIA SANTOS	VIA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	SE ENCONTRO SULFATACIONES EN LA CAJA DE PISO
776	43113	07/04/2018	INTERCAMBIADOR	EL PALENQUE	SECTOR APAGADO	SE INSTALAN TAPAS EN CAJAS DE ISPECCION SE ENCONTRARON DESTROZADAS
777	43114	07/04/2018	CASA 25	MURALLA 1	FAROL APAGADO	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA 8989 SERVICIO NORMALIZADO
778	43115	07/04/2018	VIA LLANADAS	RIVERAS DEL RIO	SECTOR APAGADO	REPORTE FUE SOLUCIONADO
779	43116	07/04/2018	CASA 9 CASA 03	BRISAS DE RIO FRIO	CABLES QUEMADOS Y SUELTOS	REPORTE YA FUE SOLUCIONADO
780	43117	07/04/2018	PUENTE DEPRIMIDO	PUENTE DEPRIMIDO	REFLECTORES DIRECTOS	SE CAMBIO FOTOCELDA Y BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 12392
781	43118	09/04/2018	AGUA RESIDUALES	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO	SE ELIMINA SULFATACIONES EN CAJAS DE INSPECCION Y EN LA CONEXIÓN DE LA RED
782	43119	09/04/2018	CALLE 61 # 22C-59	CARRIZAL CAMPESTRE	APAGADO	SE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 8157 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
783	43120	09/04/2018	CALLE 55A #23A-04	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	LUMINARIA 5482 APAGADO	SE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 5482 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
784	43121	09/04/2018	VIA PRINCIPAL	MIRADOR DE CARRIZAL	LUMINARIA 11670 APAGADA	SE CAMBIO CONECTORES DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 11670 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
785	43122	09/04/2018	VIA PRINCIPAL	MIRADOR DE CARRIZAL	LUMINARIA 8255 APAGADA	SE ELIMINO EMPALMES SULFATADOS EN LA LUMINARIA 8255 SERVICIO NORMALIZADO
786	43123	09/04/2018	VIA PRINCIPAL	MIRADOR DE CARRIZAL	LUMINARIA 7819 APAGADA	SE CAMBIO FASE DE ALIMENTACION POR CAIDA DE TENSION EN LA LUMINARIA 7819 SERVICIO NORMALIZADO
787	43124	09/04/2018	CRA 22B # 22-10	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	LUMINARIA 6139 APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA CAJA DE PISO EN LA LUMINARIA 6939 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
788	43125	09/04/2018	TRANV. 22B # 22A-15	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	LUMINARIA 4929 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA 4929 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
789	43126	09/04/2018	VIA LLANADAS	RIVERAS DEL RIO	POSTE LADIADO	SE APLAMO POSTE DE LUMINARIA 8414 Y SE INSTALO CABLE DE ALIMENTACION QUE FUE URTADO DEL SITIO SERVICIO NORMALIZADO
790	43127	09/04/2018	PASEO SAN JORGE	SAN JORGE	INCADA DE POSTERIA	SE HINCARON POSTES METALICOS EN EL PASEO SAN JORGE PARA ALUMBRADO PUBLICO PENDIENTE LAS LUMINARIAS
791	43128	09/04/2018	TRANV. 22C # 52-11	URB. BOSQUECITO	LUMINARIA APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE #43097



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
792	43129	09/04/2018	DIAG. 12 # 15-45	VILLAMPIS	LUMINARIA APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE #43109
793	43130	09/04/2018	CRA 13D # 8-12	HACIENDA LA MESETA	LUMINARIAS 9340-9241 APAGADAS	SE CAMBIA CABLE DE BAJANTE QUE ESTABA EN CORTO SE CAMBIAN BOMBILLO 70W NA POR 70W NA WHITE SE CAMBIA KIT
794	43131	09/04/2018	MANZ. I - PARQUE	CORVIANDI 1	PARQUE APAGADO	SE CAMBIO ELEMENTOS DAÑADOS EN LAS LUMINARIAS 6183-6184 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
795	43132	09/04/2018	CRA 26 # 3-02	EL PROGRESO	4 LUMINARIAS APAGADAS	SE ELIMINO SULFATACION EN LAS LUMINARIAS 2098-2095 SERVICIO NORMALIZADO
796	43133	09/04/2018	CRA 29B # 35-27	LLANITO	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIAN ELEMENTOS DEFECTUOSOS DE LA LUMINARIA 2198 SERVICIO NORMALIZADO
797	43134	09/04/2018	GYM APAGADO	CASTILLA REAL 1	APAGADO	SE CAMBIO TRAMO DE CABLE ENTRE LUMINARIAS 13122-13128 SE CAMBIARON BOMBILLOS AGOTADOS
798	43135	09/04/2018	FRENTE AL CAI	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	PARQUE LAS BANDERAS 2 FAROLAS AP	SE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 4884 SERVICIO NORMALIZADO
799	43136	09/04/2018	CLL 20A # 22-74	PORTAL CAMPESTRE NORTE 1	FAROL APAGADO APOYO 2193574	SE LIMPIAN CAJAS SE ELIMINA SULFATACION EN CAJA DEL BAJANTE DEL POSTE 8303 SERVICIO NORMALIZADO
800	43137	09/04/2018	CRA 16B #2A-38	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA PRENDE Y APAGA CASA SIN LUZ	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO DE LA LUMINARIA 8544 SERVICIO NORMALIZADO
801	43138	10/04/2018	SECTOR 2 MANZ E 22-35	NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO CABLE DE ALIMENTACION DE LA LUMINARIA 9378 SE CAMBIO CONECTOR DEFECTUOSO DE LA LUMINARIA 9374
802	43139	10/04/2018	CRA 20 DEL PARQUE	PORTAL CAMPESTRE	PARQUE APAGADO	SE CAMBIO FOTOCELDA QUE PRENDIA LOS HONGOS 7449-7448-7450 SE ELIMINO SULFATACIONES EN CAJA DE DERRIBACION HACIA LOS HONGOS
803	43140	10/04/2018	CLL 20 #24-44	PORTAL CAMPESTRE 5	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIA BOMBILLO ROTO POR AGUA SE CAMBIAN Y SE AJUSTAN BORNERAS
804	43141	10/04/2018	MURALLA 1	MURALLA 1	FAROL 8989 APAGADO	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE #43114
805	43142	10/04/2018	DIAG. 12 # 15-40	VILLAMPIS	1 LUMINARIA APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE #43109
806	43143	10/04/2018	MANZ. F CASA 39 MAN. K C 04	VILLA CAROLINA	LUMINARIAS APAGADAS	SE REALIZO PODA DESPEJANDO LUMINARIA 9964 SE CAMBIA CABLE EN CORTO SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 5175 SERVICIO NORMALIZADO
807	43144	10/04/2018	MANZ 15 CASA 19	PUEBLITO VIEJO	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 4039 VENUZ AZUL SERVICIO NORMALIZADO
808	43145	10/04/2018	CLL 37 CON CRA 20	RINCON DE GIRON	CANCHA DE MICROFUTBOL APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL NUMERO 43166
809	43146	10/04/2018	AL LADO DE LA PORTERIA	PORTAL 1	LUMINARIA APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
810	43147	10/04/2018	CRA 13D # CLL 8 Y 9	HACIENDA LA MESETA	2 HONGOS APAGADOS 9340-9341	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE #43130
811	43148	10/04/2018	MANZ 14	GIRON	LUMINARIAS APAGADAS	SE ELIMINO SULFATACION EN LA LUMINARIA 9539 SERVICIO NORMALIZADO
812	43149	10/04/2018	NUEVO GIRON	NUEVO GIRON	SECTORES APAGADOS	SE CAMBIAN CONECTORES BIOMETALICOS A SALIDAS DEL TRANSFORMADOR QUE CONECTAN CON LA RED SE INSTALO CONECTOR EP 95 A LUMINARIA 9317 SERVICIO NORMALIZADO
813	43150	10/04/2018	PARTE ALTA	BRISAS CAMPESTRE	6 LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 9831-4420 SERVICIO NORMALIZADO
814	43151	10/04/2018	CRA 24 # 16-57	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIAS APAGADAS	SE ENCONTRARON LINEAS ROTAS Y SULFATADAS POR HUMEDAD SE CONECTO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
815	43152	10/04/2018	CRA 23 CON 10	VILLAS DE SAN JUAN	LUMINARIAS APAGADAS	DIRECCION INCOMPLETA NO CONTESTARON EL TELEFONO NO CONOCEN AL USUARIO
816	43153	10/04/2018	INTERCAMBIADOR	PALENQUE	MANTENIMIENTO	LUMINARIA 8055 SE INSTALO CINTA BANDI EN LA CAJA DEL CONTROL, PARA EVITAR QUE LA ABRAN
817	43154	10/04/2018	INTERCAMBIADOR	PALENQUE	MANTENIMIENTO	SE ENCONTRARON SULFATACIONES EN CAJA DE PISO DEL TRANSFORMADOR DE COPASAN LUMINARIAS 8054-13734-3733 SERVICIO NORMALIZADO
818	43155	10/04/2018	PUENTE	ANTONIA SANTOS	MANTENIMIENTO	LUMINARIAS 13577-13579 CON SULFATACION EN LA CAJA DE PISO SERVICIO NORMALIZADO
819	43156	10/04/2018	PASEO SAN JORGE	PASEO SAN JORGE	INCADA DE POSTERIA	SE INSTALARON O HINCARON 5 POSTES METALICOS DE 12M PARA ALUMBRADO PUBLICO PENDIENTE POR INCAR LUMINARIAS
820	43157	10/04/2018	CANCHA	VILLA CAMPESTRE	PROGRAMAR RELOJ 10:30	SE AJUSTO PROGRAMADOR DEL RELOJ DE LA CANCHA DESDE LAS 18:HRS HASTA LAS 22:30HRS SERVICIO NORMALIZADO
821	43158	11/04/2018	PASEO SAN JORGE	PASEO SAN JORGE	CABLEADO	SE REALIZO CABLEADO EN PASEO SAN JORGE PARA HABILITAR ALUMBRADO PUBLICO PENDIENTE POR INSTALAR LUMINARIAS
822	43159	11/04/2018	CLL 30 #26-59	GIRON CENTRO	FAROL 3973 APAGADO	SE CAMBIO ELEMENTOS QUEMADOS EN LA LUMINARIA 3973 TIPO FAROL COLONIAL SERVICIO NORMALIZADO
823	43160	11/04/2018	CRA 22C #29A-87	SAN ANTONIO CARRIZAL	LUMINARIA 2213 LED APAGADA	SE CAMBIO LINEA ROTA POR CAIDA DE UNA RAMA DE ARBOL EN LA LUMINARIA 2213 LED DELTALED SERVICIO NORMALIZADO
824	43161	11/04/2018	CRA 22C DIAG 54D	SAN ANTONIO CARRIZAL	HONGO 6951-4884-5122 APAGADOS	REPORTE SOLUCIONADO CON EL NO.43270
825	43162	11/04/2018	TRANV 24 # 54-65	ALTO DEL CARRIZAL	LUMINARIA 2933 APAGADA	SE AJUSTO FOTOCELDA GIRADA EN LA LUMINARIA 2933 SERVICIO NORMALIZADO
826	43163	11/04/2018	CRA 22A PARQUE	SAN ANTONIO CARRIZAL	LUMINARIA 4929 APAGADO	SE CAMBIO BORNERAS DEFECTUOSAS EN LA LUMINARIA 4929 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
827	43164	11/04/2018	CRA 22A # 22-20	SAN ANTONIO CARRIZAL	LUMINARIA 9521 APAGADO	SE AJUSTO BOMBILLO EN LA LUMINARIA 9521 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
828	43165	11/04/2018	DIA. 54B # 22B-05	SAN ANTONIO CARRIZAL	LUMINARIA 4656 APAGADA	SE CAMBIO EMPALMES SULFATADOS EN LA LUMINARIA 4656 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
829	43166	11/04/2018	CANCHA	RINCON DE GIRON	PROGRAMAR RELOJ	SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO SE REPROGRAMA RELOJ HASTA LAS 22.30 SERVICIO NORMALIZADO
830	43167	11/04/2018	POR LOS LADOS DE ANGULO	GIRON	LUMINARIA APAGADA	SE ENCONTRO LUMINARIA 14038 DESCONECTADA Y CON EL VIDRIO ROTO SE CAMBIO BOMBILLO SERVICIO NORMALIZADO
831	43168	11/04/2018	CRA 28 # 8-36	ARENALES 4 ETAPA	1 LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA CAJA DE PISO EN LA LUMINARIA 8895 TIPO FAROL INSTITUCIONAL SERVICIO NORMALIZADO
832	43169	11/04/2018	CANCHA	GALLINERAL	HONGO DE LA CANCHA APAGADO	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA 2407 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
833	43170	11/04/2018	SECTOR LA ESCUELA	GIRON	LUMINARIAS APAGADAS	SE ELIMINO SULFATACION EN LA LUMINARIA 2586 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
834	43171	11/04/2018	CARRETERA PUEBLITO VIEJO	BRISAS CAMPESTRE	1 LUMINARIA APAGADA	USUARIO SOLICITA ALUMBRADO PUBLICO SE LE INFORMA QUE TRAMITE UNA SOLICITUD DIRIGIDA A LA EMPRESA.
835	43172	11/04/2018	VALLE DE ESPAÑA	GIRON	LUMINARIAS 9934-9929 APAGADAS	SE PROGRAMA MANTENIMIENTO PARA EL MES DE MAYO
836	43173	11/04/2018	FRENTE AL NOVILLO	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA 8892 APAGADA	SE CAMBIARON ELEMENTOS EN MAL ESTADO SE NORMALIZO EL SERVICIO
837	43174	11/04/2018	CRA 24 #16-22	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA 8453 APAGADA	SE ENCONTRO EMPALMES EN CORTO SE ELIMINO EMPALMES SE CAMBIO FOTOCELDA QUEMADA EN LA LUMINARIA 8453 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
838	43175	11/04/2018	CALLE 20A #22-44	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA 8303 APAGADA	LUMINARIA 9686 CON CONECTORES BIOMETALICOS SULFATADOS EN CAJA DE PISO SERVICIO NORMALIZADO
839	43176	11/04/2018	CALLE 20C # 22-44	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA 5451 APAGADA	RED SUBTERRANEA CON SULFATACION SE EMPALMO COBRE A COBRE Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
840	43177	11/04/2018	CALLE 21 # 22-20	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA 3300 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA 3300 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
841	43178	11/04/2018	CRA 21E #22A-04	VILLA CAMPESTRE 3 ETAPA	LUMINARIA 6917 APAGADA	SE CAMBIO FOTOCELDA DEFECTUOSA EN LA LUMINARIA 6917 VENUS
842	43179	11/04/2018	CRA 21C # 23A-10	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA 2842 AP REVISAR CODI	SE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 2842 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
843	43180	11/04/2018	CRA 28 #27-31	LA ROSITA	FAROL 6436 APAGADO	REPORTE YA FUE SOLUCIONADO
844	43181	11/04/2018	CALLE 27 # 27-28	MALECON	FAROL 6748 APAGADO	SE INSTALO KIT EN FAROL COLONIAL SE PASO A 220 SERVICIO NORMALIZADO
845	43182	11/04/2018	CRA 26 # 29-07	GIRON CENTRO	FAROL 2904 APAGADO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO DEL FAROL 2904 SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
846	43183	12/04/2018	PASEO SAN JORGE	SAN JORGE	CABLEADO	SE REALIZO CABLEADO EN PASEO SAN JORGE PARA HABILITAR ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR DEL PUENTE SERVICIO NORMALIZADO
847	43184	12/04/2018	LADRILLERA BAUTISTA	MALPASO	KM 6 VIA PORTENIR LUMINARIAS APAGADAS	LUMINARIAS NO PERTENECEN AL INVENTARIO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE GIRON
848	43185	12/04/2018	CRA 20 CON 22	VILLA CAMPESTRE 3 ETAPA	LUMINARIA APAGADA CON COD . 2078953	SE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSOS DE LA LUMINARIA 4156 SERVICIO NORMALIZADO
849	43186	12/04/2018	PUENTE ENERGIZADO Y SIN LUZ	GIRON	PUENTE SIN LUZ	SE ENCONTRO LINEAS QUEMADAS EN LA ESTRUCTURA DEL PUENTE. SE CAMBIO LINEAS QUEMADAS 11919-1198 SERVICIO NORMALIZADO
850	43187	12/04/2018	CASA 89 CASA 233	CONVIVIR	LUMINARIA APAGADA	SE ENCONTRO CABLE QUEMADO PORQUE SE CUELGAN A CABLES DE ALUMBRADO NO SE PUDO CAMBIAR
851	43188	12/04/2018	CRA 21A # 10-28	VILLAS DE SAN JUAN	1 LUMINARIA APAGADA POR LA PEATONAL	BOMBILLO DE 70W VIEJO Y AGOTADO SE CAMBIO POR NUEVO Y SE NORMALIZADO
852	43189	13/04/2018	PASEO SAN JORGE	SAN JORGE	INSTALACION DE LUMINARIAS Y CONEXIÓN	SE REALIZO INSTALACION DE LUMINARIAS LED DELTALED DE 120W Y CONEXIÓN DE POSTES EN PASEO SAN JORGE
853	43190	13/04/2018	CRA 26	ARENALES	TODO APAGADO	SE ENCONTRO VARIAS SULFATACIONES EN LA CAJA DE PISO EN LAS LUMINARIAS 11628-11627 SERVICIO NORMALIZADO
854	43191	13/04/2018	CANCHA	GIRALUZ	PROGRAMAR RELOJ	SE REALIZO LA PROGRAMACION DE LA CANCHA DESDE LAS 18:00HR HASTA LAS 22:00 HRS SERVICIO NORMALIZADO
855	43192	13/04/2018	DIAG.23 SUR SECTOR 4	NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LOAS LUMINARIAS 10425-10395-10321-10319-10344 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
856	43193	13/04/2018	MANZ 20 PARCELA 14	GIRON	LUMINARIA 9939 APAGADA	SE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 9939 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
857	43194	13/04/2018	VEREDA MARTHA	GIRON	LUMINARIA APAGADA	SE PROGRAMA PARA EL MES DE MAYO
858	43195	13/04/2018	ESCUELA DE BAMBU	GIRON	AL LADO DEL POLIDEPORTIVO LUMINARIAS APAGADAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO EN LUMINARIAS 13547-9031-12473 SERVICIO NORMALIZADO
859	43196	13/04/2018	CRA 27 CON 31	GIRON CENTRO	FAROL APAGADO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN EL FAROL 5598 SERVICIO NORMALIZADO
860	43197	13/04/2018	DIAG 7A #17-04	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	FOTOCELDA DEFECTUOSA SE CAMBIO POR NUEVA Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
861	43198	13/04/2018	CRA 21 PEA 2 SUR	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA EN CORTO	LUMINARIA CON CONECTORES BIOMETALICOS SULFATADOS SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
862	43199	13/04/2018	PASEO SAN JIORGE	SAN JORGE	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE INSTALAN POSTES SENCILLOS DE 8 MTS CON LUMINARIA DELTALED 120W EN PASEO SAN JORGE
863	43200	14/04/2018	PARQUE	VILLA CAMPESTRE	PARQUE APAGADO	LUMINARIA EN CORTOCIRCUITO POR BALASTO SE CAMBIARON Y SE NORMALIZO EL SERVICIO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
864	43201	16/04/2018	PALENQUE	EL PALENQUE	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO LA EXPANSION DE LA LUMINARIA SEPIALED 41W EN EL BARRIO EL PALENQUE
865	43202	16/04/2018	DIAG 54C NO. 22C-42	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	DOS LUMINARIAS APAGADAS EN EL KIOSKO PARQUE DE LAS BANDERAS	REPORTE SOLUCIONADO CON EL #43135
866	43203	16/04/2018	CARRERA 16 NO. 26-73	PORTAL DE RIO FRIO	DOS LUMINARIAS TIPO HONGO APAGADAS	LUMINARIA CON ELEMENTOS QUEMADOS Y EN MAL ESTADO SE CAMBIARON Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
867	43204	16/04/2018	CALLE 13 NO. 21-25	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA CODIGO APOYO 2201356	SE AJUSTO FOTOCELDA A LUMINARIA SERVICIO NORMALIZADO
868	43205	16/04/2018	LOS BAMBUES	LOS BAMBUES	LUMINARIAS CAIDAS POR FAVOR RECOGER	SE REALIZO LA REPOSICION DE LAS LUMINARIAS 2104-2113 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
869	43206	16/04/2018	DIAG 54D NO. 22C-11	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	LUMINARIA DEL PARQUE APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE NO.43270
870	43207	16/04/2018	CALLE 31A NO. 22-27	LA MURALLA I	LUMINARIA APAGADA EN LA BAHIA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA LUMINARIA 8823 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
871	43208	16/04/2018	RUITOQUE BAJO	GIRON	LUMINARIAS SIN ENERGIA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL #43080
872	43209	16/04/2018	CARRERA 34A CALLE 34 ESQUINA	VILLA CAROLINA	LUMINARIAS APAGADAS	SE ELIMINO SULFATACION EN LA LUMINARIA 9964 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
873	43210	16/04/2018	DETRÁS DE INVIAS ANTES DE LA ESMERALDA	GIRON	LUMINARIAS APAGADAS DESDE HACE OCHO DIAS	LUMINARIA EN MAL ESTADO SE LES REALIZO EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO SE REALIZO RECORRIDO DE LUMINARIAS 11501-11499 SERVICIO NORMALIZADO
874	43211	16/04/2018	CANCHA	GALLINERAL	LUMINARIA TIPO HONGO APAGADA DENTRO DE LA CANCHA	SE ENCONTRO SULFATACION EN LA RED SE EMPALMO COBRE A COBRE Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
875	43212	16/04/2018	CARRERA 14 NO. 107A-16	CIUDAD METROPOLITANA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO EN LA LUMINARIA 5381 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
876	43213	16/04/2018	CARRERA 20 NO. 22-75	VILLA CAMPESTRE III	LUMINARIAS APAGADAS	SE PROGRAMA PARA EL MES DE MAYO
877	43214	16/04/2018	DIAGONAL 54B NO. 22B-05	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE NO.43270
878	43215	16/04/2018	PASEO SAN JORGE	SAN JORGE	EXPANSION DE LUMINARIA	SE INTALO POSTE DE 12M Y SE REALIZO EXPANSION DE 2 LUMINARIAS DE 120W LED EN PASEO SAN JORGE
879	43216	16/04/2018	CRA 19 CON CLL 14	CONSUELO	RETIRO DE LUMINARIA-Y POSTE	SE RETIRO POSTE CON LUMINARIA EN EL BARRIO EL CONSUELO
880	43217	16/04/2018	CRA 28 CON CLL 17	SANTA CRUZ	REUBICACION DE LUMINARIAS	SE REUBICO LUMINARIA 10782 Y 2879 EN BARRIO SANTA CRUZ
881	43218	16/04/2018	CRA 28 CON CLL 17	SANTA CRUZ	RETIRO DE LUMINARIAS	SE RETIRAN LUMINARIAS 6520 Y 6519 AMBAS DE 150 SODIO QUE DUERON REEMPLAZADAS POR LED DE 100W



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
882	43219	17/04/2018	COLISEO PRIMERO DE MAYO	PRIMERO DE MAYO	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIAS TIPO REFLECTOR 400 MH EN EL COLISEO PRIMERO DE MAYO
883	43220	17/04/2018	CRA 26 #49-83	BRISAS DEL RIO	DETRÁS DEL COLEGIO NIEVES	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA 8765 TIPO FAROL COLONIAL
884	43221	17/04/2018	CANCHA	GIRALUZ	2 REFLECTORES APAGADOS	REFLECTORES CON ELEMENTOS VIEJOS Y EN MAL ESTADO SE CAMBIARON POR NUEVOS
885	43222	17/04/2018	DIAG. 7A #17-10	MIRADOR DE ARENALES	1 LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO CONECTORES AP1 DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 6071 SERVICIO NORMALIZADO
886	43223	17/04/2018	TRANV 21 # 9-09	ALTOS DE ARENALES	POSTA 6010 APAGADO	SE PROGRAMA PARA EL MES DE MAYO
887	43224	17/04/2018	PARQUE DE LAS BANDERAS	SAN ANTONIO CARRIZAL	1 LUMINARIA APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE NO.43270
888	43225	17/04/2018	CLL 27 CON CRA 28	MALECON	2 LUMINARIAS APAGADAS	USUARIO NO RESPONDE LA LLAMADA Y LA DIRECCION ESTA UNCOMPLETA
889	43226	17/04/2018	MANZ I PARQUE	CORVIANDI 1	3 LUMINARIAS APAGADAS	SE ENCONTRO LUMINARIA CON ELEMENTOS EN CORTO SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
890	43227	17/04/2018	CLL 18 #26-131	SANTA CRUZ	LUMINARIA PRENDE Y APAGA	SE CAMBIO CONECTORES DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 2160 LED SERVICIO NORMALIZADO
891	43228	17/04/2018	CLL 31 CON 27 ESQUINA	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 6296 TIPO FAROL INSTITUCIONAL
892	43229	18/04/2018	PRIMERA DE MAYO	PRIMERA DE MAYO	INSTALACION DE TUBERIA	SE DA COMIENZO A LA INSTALACION DE TUBERIA PARA LA ALIMENTACION DE LOS REFLECTORES 400W POLIDEPORTIVO
893	43230	18/04/2018	PUENTE SAN JORGE	SAN JORGE	INSTALACION DE CONTROL	INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL CONTROL PARA PUENTE SAN JORGE
894	43231	18/04/2018	CANCHA	RINCON DE GIRON	PROGRAMAR RELOJ	SE PROGRAMA CANCHA HASTA LAS 10:30 POR CAMPEONATOS
895	43232	18/04/2018	BODEGA SAN JORGE	SAN JORGE	REPOSICION Y EXPANSION DE LUMINARIA	SE REPUSO POSTE QUE HABRIA SIDO GOLPEADO POR VEHICULO PESADO Y SE REALIZO LA EXPANSION DE LUMINARIA 14713
896	43233	18/04/2018	PASEO SAN JORGE	SAN JORGE	CABLEADO	SE CABLEO POSTE Y LUMINARIA EN PASEO SAN JORGE SERVICIO NORMALIZADO
897	43234	18/04/2018	CRA 20 CON CLL 22	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA LUMINARIA 2353 VENUS NARANAJA SERVICIO NORMALIZADO
898	43235	18/04/2018	KM 6 VIA GIRON DETRÁS ENVIA	GIRON	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO ELEMENTOS EN MAL ESTADO A LA LUMINARIA 11501 SERVICIO NORMALIZADO
899	43236	18/04/2018	CLL 38 #33-68	QUINTAS DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA GRUA	SE CAMBIARON ELEMENTOS DEFECTUOSOS Y EN MAL ESTADO 13319 POR NUEVOS SE NORMALIZO EL SERVICIO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
900	43237	18/04/2018	CRA 28A #11-33	ARENALES CAMPESTRE	VOTA LA TAPA DE LA FOTOCELDA Y SE APAGA	SE CAMBIO CONDENSADOR Y FOTOCELDA QUEMADOS EN LA LUMINARIA 9896 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
901	43238	18/04/2018	AV. SALON COMUNAL	HACIENDA LA MESETA	FAROL QUE PASA CORRIENTE 9343	LUMINARIA TIPO HONGO DAÑADA POR CAIDA DE ARBOL SE RETIRA LUMINARIA 9343 PARA REPÒSICION
902	43239	18/04/2018	CLL 14B #17-44	CIUADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	PUNTE DE ALIMENTACION SULFATADOS SE EMPALMARON Y SE NORMALIZO EL SERVICIO SE CONECTO LUMINARIA 2880 SERVICIO NORMALIZADO
903	43240	18/04/2018	CANCHA	BALCONES DE PROVENZA	3 LUMINARIAS APAGADAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO A REFLECTORES DE LA CANCHA SE PROGRAMO TIMER AL CONTROL 454 DE LA CANCHA
904	43241	18/04/2018	CLL 28A #36-56	LA CAMPIÑA	1 LUMINARIA APAGADA	BOMBILLO MH DE 70W EN MAL ESTADO SE CAMBIO POR NA DE 70 WHITED Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
905	43242	18/04/2018	CRA 25 # 29-49	GIRON CENTRO		SULFATACION DE EMPALMES VIEJOS SE COLOCARON CONECTORES Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
906	43243	19/04/2018	COLISEO PRIMERO DE MAYO	PRIMERO DE MAYO	TUBERIA	SE REALIZO CANALIZACION Y CABLEADO PARA RELFECTORES DE LA CANCHA COLISEO PRIMERA DE MAYO SERVICIO NORMALIZADO
907	43244	19/04/2018	DE LA REDOMA APAGADO	VILLAMIL	SECTOR APAGADO	SE REALIZO LA CONEXIÓN DE LA LUMINARIA 2880 LED QUE SE DESCONECTARON POR MOTIVOS DE LA TERMINACION DEL ROMBOY DEL CONSUELO SERVICIO NORMALIZADO
908	43245	19/04/2018	CLL 15A PEA.13-98	PUERTO MADERO	LUMINARIA 12142 APAGADA	SE CAMBIARON ELEMENTOS QUEMADOS Y EN MAL ESTADO SE NORMALIZO EL SERVICIO
909	43246	19/04/2018	RODEO-VIA ZAPATOCA	GIRON	FINCA NAZARETH LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO BOMBILLOS AGOTADOS EN LAS LUMINARIAS 10530-13622-13631-13632-13637 VENUS NARANAJA SERVICIO NORMALIZADO
910	43247	19/04/2018	CRA 21A #10-03	VILLAS DE SAN JUAN	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO 1093 NA DE 70W Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
911	43248	19/04/2018	CLL 37 CON CRA 20	RINCON DE GIRON-PARTE BAJA	SECTOR APAGADO	SE LLAMO AL USUARIO Y SE VA A BUZON DE VOZ USUARIOS DEL SECTOR NO SABEN DEL DAÑO
912	43249	20/04/2018	FILO DE LOS AMORES	GIRON	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SE CAMBIA BREAKER DEL CO NTROL DE LA CANCHA
913	43250	20/04/2018	CANCHA DE BASQUETBOL	QUINTAS DEL LLANITO	PROGRAMAR RELOJA QUE APAGUE A LAS 9:00PM	SE PROGRAMO CANCHA PARA QUE APAGUE A LAS 9:00PM
914	43251	20/04/2018	CALLE 27A NO.30A-06	ALTOS DE LA CAMPIÑA	SIN FAROL	SE INSTALARA LUMINARIA PARA REPONER LA QUE HABIA SE PROGRAMO TRABAJO PARA LA PROXIMA SEMANA
915	43252	20/04/2018	CRA 13C #9-35	HACIENDA LA MESETA	LUMINARIA APAGADA	SE RETIRA LUMINARIA POR OBRA DE LA ALCALDIA CONTRUCCION DE CANCHA DE MICROFUTBOL
916	43253	20/04/2018	PARQUE BANDERAS	SAN ANTONIO CARRIZAL	2 LUMINARIAS APAGADAS	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE NO.43270
917	43254	20/04/2018	SECTOR 2 MANZ. A 21-04	NUEVO GIRON	PRENDE Y APAGA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 9313 VANUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
918	43255	20/04/2018	CLL 13 #22-25	RIO PRADO	1 LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA CON CONECTORES BIOMATALICOS SULFATADOS 4777 SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
919	43256	20/04/2018	FINCA VILLA EVA LA E	LA ESMERALDA	LA VIA ENTRE WONDER Y LA ESMERALDA LA MITAD AP	CONECTORES SULFATADOS SE CAMBIARON POR NUEVOS 1580-1611-924 SERVICIO NORMALIZADO
920	43257	20/04/2018	CLL 14B #21-03	EL CONSUELO	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO 0539 Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
921	43258	20/04/2018	CRA 16 #26-73	PORTAL DE RIO FRIO	1 HONGO QUE SIGUE APAGADO	SE CAMBIA CABLE DEL POSTE DEL HONGO 6152 SERVICIO NORMALIZADO
922	43259	21/04/2018	RIO PRADO	RIO PRADO	LUMINARIA DIRECTA	SE CAMBIO FOTOCELDA DAÑADA EN LA LUMINARIA 1066 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
923	43260	21/04/2018	SECTOR EL CORCEL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	SE REINICIO EL TACO EN LA LUMINARIA 3863 SERVICIO NORMALIZADO
924	43261	21/04/2018	COLISEO PRIMERO DE MAYO	PRIMERO DE MAYO	INSTALACION DE CONTROL	SE INSTALO CONTROL EN EL COLISEO PRIMERO DE MAYO 504 PARA 24 REFELCTORES
925	43262	21/04/2018	COLISEO PRIMERO DE MAYO	PRIMERO DE MAYO	RETIRO DE LUMINARIAS	SE RETIRARON REFLECTORES DE 400 MH EN EL COLISEO PRIMERO DE MAYO
926	43263	21/04/2018	RIO PRADO	RIO PRADO	LUMINARIA 14323 FAROL CARTAGENA REUBICACION	SE REUBICA FAROL CARTAGENA PARA EL PARQUE MEDIA TORTA RIO PRADO CLL 12A #21-42
927	43264	21/04/2018	CRA 16 #26-73	PORTAL DE RIO FRIO	1 HONGO APAGADO	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE No.43258
928	43265	21/04/2018	PARQUE	CORVIANDI 3	FAROL APAGADO	SE PROGRAMA PARA EL MES DE MAYO
929	43266	21/04/2018	CERCA DEL CAI	GIRON	SECTOR DE LA CANCHA APAGADO	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA 13381 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
930	43267	21/04/2018	CLL 20A # CON CRA 24	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA PRENDE Y APAGA	SE PROGRAMA PARA EL MES DE MAYO
931	43268	23/04/2018	GALLINERAL	GALLINERAL	RETIRO DE REDES Y LUMINARIAS	SE RETIRARON LUMINARIAS DE 70W NA EN EL BARRIO GALLINERAL 3107-6383-3109-3108
932	43269	23/04/2018	CLL 29 #28-83	LAS NIEVES	HONGO APAGADO	SE REALIZARA TRABAJOS DE ADECUACION DE LUMINARIAS CON POSTE Y LUMINARIAS NUEVAS
933	43270	23/04/2018	DIAG. 54B #22B-05	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	FRENTE AL PARQUEADERO LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO TRABAJO DE RED SUBTERRANIA POR DAÑO EN LA ANTIGUA CANALIZACION SE NORMALIZO EL SERVICIO
934	43271	23/04/2018	AVENIDA PRINCIPAL	SANTA CRUZ	POR LA MARQUETERIA COLONIAL LUMINARIA APAGADA	TELEFONO SUSPENDIDO , DIRECCION INCOMPLETA NO DAN RAZON DEL USUARIO
935	43272	23/04/2018	CLL 32 #12-03	PORTAL DE CASTILLA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO DE LA LUMINARIA 3155 SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
936	43273	23/04/2018	CRA 12A #14D-02	GIRON CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO FOTOCELDA DEFECTUOSA EN LA LUMINARIA 3069 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
937	43274	23/04/2018	CRA 35A #33-45	BALCONES DE GIRON	2 LUMINARIAS APAGADAS	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE No.43277 SERVICIO NORMALIZADO
938	43275	23/04/2018	TRANV 20 #8A-37	MIRADOR DE ARENALES	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO NA DE 70W 6041 EN MAL ESTADO Y SE NORMALIZADO EL SERVICIO
939	43276	23/04/2018	CLL 45 CON CRA 22	EL CARMEN	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIA BOMBILLO ROTO POR BANDALISMO DE LA LUMINARIA 0005 SE CAMBIA CONECTORES SULFATADOS DE LA LUMINARIA 0021
940	43277	23/04/2018	CLL 33A #35A ESQUINA	BALCONES DE GIRON	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO DE LA LUMINARIA 11515 SERVICIO NORMALIZADO
941	43278	23/04/2018	RIO DE ORO	RIO DE ORO	EXPANSION DE LUMINARIA	SE REALIZO EXPANSION EN RIO DE ORO SEPIALED 41W 14769-14770
942	43279	23/04/2018	RIO DE ORO	RIO DE ORO	RETIRO DE LUMINARIA	SE RETIRAN LUMINARIAS 7101-4858 DEL BARRIO RIO DE ORO
943	43280	23/04/2018	VILLA CAMPETRE	VILLA CAMPETRE	EXPANSION DE LUMINARIA	SE REALIZA EXPANSION DE LUMINARIAS EN TIPO I 14767-14768-14775-14776-14773-14771-14774
944	43281	23/04/2018	VILLA CAMPETRE	VILLA CAMPETRE	RETIRO DE LUMINARIA	SE RETIRAN LUMINARIAS 9733-2376-4845-7225-6696-6697
945	43282	24/04/2018	VALLE DE LOS CABALLERO	VALLE DE LOS CABALLERO	INCADA DE POSTERIA	SE HINCARON 6 POSTES DE CONCRETO PARA INSTALAR ALUMBRADO PUBLICO EN LA ENTRADA DEL BARRIO VALLE DE LOS CABALLEROS
946	43283	24/04/2018	VILLA CAMPESTRE 2	VILLA CAMPESTRE 2	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE 5 LUMINARIAS EN VILLA CAMPESTRE 2 ETAPA
947	43284	24/04/2018	VILLAS DE DON JUAN	VILLAS DE DON JUAN	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO LA EXPANSION DE 4 LUMINARIAS EN VILLAS DE DON JUAN 2 ETAPA
948	43285	24/04/2018	VILLA CAMPESTRE	VILLA CAMPESTRE	RETIRO DE LUMINARIAS	SE RETIRAN LUMINARIAS DEL BARRIO VILLA CAMPESTRE
949	43286	24/04/2018	VILLAS DE DON JUAN	VILLAS DE DON JUAN	RETIRO DE LUMINARIAS	SE RETIRAN LUMINARIAS DEL BARRIO VILLAS DE DON JUAN
950	43287	24/04/2018	CLL 32B #11-33	PORTAL DE CASTILLA	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 9755 SERVICIO NORMALIZADO
951	43288	24/04/2018	CRA 25 #16-51	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA PRENDE Y APAGA	SE AJUSTO FOTOCELDA GIRADA POR LAS AVEZ GALLINAZOS SERVICIO NORMALIZADO
952	43289	24/04/2018	CLL 26	GIRON CENTRO	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BALASTO AGOTADO Y VIEJO EN LA LUMINARIA 3200 SERVICIO NORMALIZADO
953	43290	24/04/2018	CRA 20A #10-20	VILLAS DE SAN JUAN	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA 13718 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
954	43291	24/04/2018	CLL 37 #15-02	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO ACRILICO DE LA LUMINARIA 13389 SE CAMBIA BOMBILLO ROTO POR AGUA DE LA LUMINARIA 13387-6387 SERVICIO NORMALIZADO
955	43292	25/04/2018	VALLE DE LOS CABALLEROS	VALLE DE LOS CABALLEROS	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIAS VALLE DE LOS CABALLEROS
956	43293	25/04/2018	CALLE 14A #19-25	EL CONSUELO	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA 0624 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
957	43294	25/04/2018	CRA 21 #14-36	PORTAL CAMPESTRE 2	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO CONECTORES EN MAL ESTADO EN LA LUMINARIA 3875 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
958	43295	25/04/2018	CRA 21 #10B-43	VILLAS DE SAN JUAN	1 LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA CON EMPALMES SULFATADOS SE CONECTARON 881 Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
959	43296	25/04/2018	CLL 17A CON CRA 30	ARROYITO	CANCHA CON LUMINARIA EN CORTO	CONTROL 453 CON TODOS SUS ELEMENTOS QUEMADOS SE REALIZO CAMBIO DE ELEMENTOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
960	43297	25/04/2018	CLL 38 #33-68	QUINTAS DEL LLANITO	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIA SOCKET DE LA LUMINARIA 6250 SULFATADA DE LA SALIDA DEL SOCKET SERVICIO NORMALIZADO
961	43298	25/04/2018	CRA 19 # 10B-12	VILLAS DE SAN JUAN	SECTOR APAGADA EN CRA 20 Y 20B	SE ELIMINO SULFATACION EN LAS PUENTES DE LA ALIMENTACION EN LA LUMINARIA 0952 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
962	43299	25/04/2018	CALLE 29 #28-83	LAS NIEVES	POR DETRÁS DE LA CAPILLA	REPORTE SOLUCIONADO CON REPORTE NO.43269
963	43300	25/04/2018	CLL 21 #23-20	PORTAL CAMPESTRE	1 LUMINARIA APAGADA Y SE APAGADA A LOS 2 DIAS	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA 3300 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
964	43301	25/04/2018	CLL 33D #34A-24	MIRADOR DE LA ALDEA	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIAS 11392-11382 SERVICIO NORMALIZADO
965	43302	25/04/2018	DETRÁS DE ENVIA	GIRON	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO CAMBIO DE BOMBILLO 11498-5028-5022 PRENDE Y APAGA DEL SECTOR SERVICIO NORMALIZADO
966	43303	25/04/2018	CRA 19A #26A-10	VILLA CAMPESTRE 2 ETAPA	CANCHA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACIONES EN LAS LUMINARIAS 10371-10372 TIPO REFLECTOR SERVICIO NORMALIZADO
967	43304	25/04/2018	MANZ A CASA 1	VILLA SANDRA	LUMINARIA 3936 APAGADA	SE CAMBIO ELEMENTOS DE LA LUMINARIA 3936 QUE SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO
968	43305	25/04/2018	TRANV 20 # 8A-43	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 6024 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
969	43306	25/04/2018	PANTANO VIEJO	GIRON	MANTENIMIENTO	SE REALIZO EL RESPECTIVO RETIRO DE LUMINARIA
970	43307	26/04/2018	VALLE DE LOS CABALLEROS	VALLE DE LOS CABALLEROS	RETIRO DE LUMINARIA	SE RETIRAN LUMINARIAS DE 70W 11856-11850-11861 SE INGRESAN AL TALLER Y LUMINARIA LED 11858 SE REUBICO
971	43308	26/04/2018	ALTOS DE ARENALES	ALTOS DE ARENALES	REUBICACION DE LUMINARIA	SE RETIRA LAS LUMINARIAS DESTRUIDAS



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
972	43309	26/04/2018	ALTOS DE ARENALES	ALTOS DE ARENALES	RETIRO DE LUMINARIA	SE REALIZA REUBICACION DE REFLECTORES DE 250W EN ALTOS DE ARENALES POR LA CARRERA 20A CON CLL 10 SE INSTALO FOTO CONTROL
973	43310	26/04/2018	CIUDADELA VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS DE 100W LED 2884-2885-2886 QUE SE ENCONTRABAN APAGADAS POR PUENTES SULFATADAS SERVICIO NORMALIZADO
974	43311	26/04/2018	DIAG. 9A #19-36	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA CAJA DE PISO EN LA LUMINARIA 10255 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
975	43312	26/04/2018	DIAG 8 #22A-68	PORTAL CAMPESTRE	1 LUMINARIA APAGADA	SE PROGRAMO MANTENIMIENTO PARA EL MES DE MAYO
976	43313	26/04/2018	CLL 20A #24-68	PORTAL CAMPESTRE	POR EL KIOSKO 1 LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA CAJA DE PISO EN LA LUMINARIA TIPO FAROL INSTITUCIONAL 8892 SERVICIO NORMALIZADO
977	43314	26/04/2018	CRA 20A CON CLL 10B	VILLAS DE SAN JUAN	1 LUMINARIA DEL GYM	SE AJUSTO BOMBILLO EN LA LUMINARIA 2274 SERVICIO NORMALIZADO
978	43315	26/04/2018	CLL 29 ENTRE 28 Y 29	LAS NIEVES	POR LA QUEBRADA LUMINARIA APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO CON REPORTE NO.43269
979	43316	26/04/2018	CRA 14 CON TRANV 16	RIVERAS DEL RIO	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 1909 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
980	43317	27/04/2018	MALECON VILLAMIL	MALECON VILLAMIL	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIAS LED 120 Y 92 EN EL MALECON VILLAMIL PENDIENTE CONEXIÓN DE PISO
981	43318	27/04/2018	HACIENDA LA MESETA	HACIENDA LA MESETA	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REUBICO LUMINARIA 11858 LED DE 40W EN LA DIRECCION CARRERA 13C #9-39 EN EL BARRIO HACIENDA LA MESETA SERVICIO NORMALIZADO
982	43319	30/04/2018	CLL 29 CON CRA 29	LAS NIEVES	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIAS 14795-14796-14797-14798-14799 EN LA CALLE 29 ENTRE CRA 28 Y CRA 29
983	43320	02/05/2018	PARQUE	GALLINERAL	RETIRO DE POSTE	SE RECOGIO POSTE DE 8 METROS DE CONCRETO QUE ESTORBABAN EN OBRA CIVIL EN PARQUE DE LAS NIEVES SERVICIO NORMALIZADO
984	43321	02/05/2018	CONSUELO	CONSUELO	CAMBIO DE LUMINARIA	LUMINARIA 0604 LED SE CAMBIO DEBIDO A QUE NO FUNCIONABA ADECUADAMENTE SE ENVIA A GARANTIA SERVICIO NORMALIZADO
985	43322	02/05/2018	VALLE DE LOS CABALLEROS	VALLE DE LOS CABALLEROS	RETIRO DE POSTE	SE RETIRAN 2 POSTES DE CONCRETO QUE YA NO SERVIAN PARA EL ALUMBRADO INGRESAN A BODEGA POSTES PARTIDOS
986	43323	02/05/2018	LAS NIEVES	LAS NIEVES	RETIRO DE LUMINARIA	SE RETIRAN LUMINARIAS DE 150W NA 4905-7383-4007 PARA REUBICAR
987	43324	02/05/2018	PARQUE	RIO DE ORO 1	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO FOTOCELDA QUEMADA EN LA LUMINARIA 7656 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
988	43325	02/05/2018	CEDRO	GIRON	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO EN LUMINARIAS DE LA VIA EL RECREO Y SAN RAFAEL SERVICIO NORMALIZADO
989	43326	02/05/2018	RECREO	GIRON	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIAS 8189-8723-13789 ALREDEDOR DE LA CANCHA SE ENCONTRO SULFATACION EN CAJA DE INSPECCION Y SE ARREGLA REFLECTOR DE LA CANCHA SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
990	43327	02/05/2018	CLL 30B #35C-04	MIRADOR DEL ORIENTE	LUMINARIA DIRECTA	SE CAMBIAN FOTOCELDA DIRECTAS DE LAS LUMINARIAS 9802-10753 SERVICIO NORMALIZADO
991	43328	02/05/2018	CLL 14C #13A-02	PUERTO MADERO	LUMINARIA 11882 APAGA A LAS 8PM Y 13297 AP	SE AJUSTO FOTOCELDA EN LA LUMINARIA 13297 VENUZ NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
992	43329	02/05/2018	CLL 12 #7A-15	ALPES CAMPESTRE	4 LUMINARIAS APAGADAS	VIA CERRADA POR MANTENIMIENTO DE LA ALCALDIA
993	43330	02/05/2018	CRA 13 CLL 10	HACIENDA LA MESETA	LUMINARIA 3019 Y 4846 APAGADAS	SE CAMBIO CONECTORES DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 3019-4846 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
994	43331	02/05/2018	DIAG.21 ENTRE 41 Y 42	RINCON DE GIRON PARTE BAJA	PARQUE INFANTIL 2 LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADOS SE ELIMINA SULFATACION EN CAJAS DE INSPECCION SERVICIO NORMALIZADO
995	43332	02/05/2018	MANZ F CASA 12	VILLA SANDRA	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIAN ELEMENTOS DEFECTUOSOS DE LA LUMINARIA 12993 SERVICIO NORMALIZADO
996	43333	02/05/2018	CLL 19 CON 31	SANTA CRUZ	FAROL APAGADO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 8849 TIPO FAROL INSTITUCIONAL 8849 SERVICIO NORMALIZADO
997	43334	02/05/2018	CASA 23	MIRADOR DE CARRIZAL	EN LA ENTRADA LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIAN BOMBILLOS DE LAS LUMINARIAS 9478 Y 9479 SERVICIO NORMALIZADO
998	43335	02/05/2018	CRA 29 #9-66	ARENALES 3ETAPA	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE ELIMINO SULFATACION EN LOS EMPALMES EN LA LUMINARIA 3740 LED SERVICIO NORMALIZADO
999	43336	02/05/2018	MANZ E CASA 24-ESQUINA	VILLA SANDRA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO DE LA LUMINARIA 12995 SERVICIO NORMALIZADO
1000	43337	02/05/2018	CLL 38 #20-58	RINCON DE GIRON PARTE BAJA	CUANDO SE APAGA LA CANCHA SE APAGAN LAS PEQUEÑAS Y DELINCUENTES ROBAN LUZ DE UNA DE LAS LUMINARIAS	SE REEMPLAZO LINEA QUE ALIMENTABA LAS LUMINARIAS 0462-0481 SE QUITA PUENTE SULFATADA
1001	43338	02/05/2018	CRA 14 CON CLL 109 JARDIN	CIUDAD METROPOLITANA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO SE ELIMINA SULFATACION LUMINARIA 10267 NO SE PUDO ARREGLAR POR QUE ES DEMACIADO ALTO PARA PROGRAMAR ARREGLO CON GRUA SERVICIO NORMALIZADO
1002	43339	02/05/2018	DIAG.105 #8-22	BALCONES DE PROVENZA 2	PRENDE Y APAGA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA CAJA DE PISO DE DISTRIBUCION EN LAS LUMINARIAS 14302-14242 LED SERVICIO NORMALIZADO
1003	43340	02/05/2018	CRA 26 CASA 21	LAS MARIAS	SE SOLTO CABLE Y LAS LUMINARIAS QUEDARON SIN LUZ	SE CAMBIARON REDES QUEMADOS Y SE REPUSO LUMINARIA VERTICAL ABIERTA SERVICIO NORMALIZADO
1004	43341	02/05/2018	SECTOR 1 MANZ. F	NUEVO GIRON	AL FRENTE DEL PARQUEADERO LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIARON CONECTORES SULFATADOS Y EN MAL ESTADO SE NORMALIZO EL SERVICIO
1005	43342	02/05/2018	CRA 29 CON CLL 9A ESQUINA	ARENALES 3 ETAPA	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE ELIMINO SULFATACION EN LOS PUENTES EN LA LUMINARIA 5440 LED SERVICIO NORMALIZADO
1006	43343	02/05/2018	TRANV. 23 #53-29	URBANIZACION BOSQUECITO	1 LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO A LUMINARIA 9985 SERVICIO NORMALIZADO
1007	43344	02/05/2018	CRA 24 #31-65	GIRON CENTRO	FAROL APAGADO	SE AJUSTO FOTOCELDA EN LA LUMINARIA 8726 TIPO FAROL COLONIAL SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1008	43345	02/05/2018	MANZ F CASA 12	VILLA SANDRA	1 LUMINARIA APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE NO.43332
1009	43346	02/05/2018	CRA 21 CON CLL 45	EL CARMEN	LUMINARIA DE LA ESQUINA APAGADA	SE CAMBIO CARCASA DE LA LUMINARIA 0005 SE CAMBIAN ELEMENTOS SERVICIO NORMALIZADO
1010	43347	02/05/2018	CRA 29 #8-36	ARENALES 4 ETAPA	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN LAS LUMINARIAS 8857-8895 TIPO FAROL INSTITUCIONAL SERVICIO NORMALIZADO
1011	43348	02/05/2018	CRA 17 CON CLL 13D	VILLAMPIS	HONGO 9971 APAGADO	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA 9971 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1012	43349	02/05/2018	MANZ I # 17-31	VALLE DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA 13350 PARA CAMBIO DE BOMBILLO Y CONECTORES	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 13350 VENUS NARANAJA SE INSTALO CONECTORES SERVICIO NORMALIZADO
1013	43350	02/05/2018	BOCAS DEL MONTE	GIRON	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 9382-9386-13417-4503 SERVICIO NORMALIZADO
1014	43351	03/05/2018	CRA 26	CRA 26	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 11610-11625-11626 SERVICIO NORMALIZADO
1015	43352	03/05/2018	CRA 26	CRA 26	MANTENIMIENTO	LUMINARIAS 5250-11631-16630 APAGADAS POR CORTO EN LAS LINEAS SERVICIO NORMALIZADO
1016	43353	03/05/2018	BAHONDO	BAHONDO	MANTENIMIENTO	LUMINARIA 11707 CON CONECTOR QUEMADO Y ARRANCADOR EN MAL ESTADO SERVICIO NORMALIZADO
1017	43354	03/05/2018	LAGUNETAS	GIRON	MANTENIMIENTO	SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO Y SE REALIZA PODA EN LA LUMINARIA 13338 SE ELIMINA SULFATACION EN LA DERIVACION DE LA RED SERVICIO NORMALIZADO
1018	43355	03/05/2018	RIO DE ORO 2	RIO DE ORO 2	EXPANSION	SE EXPANDIO LUMINARIAS EN EL BARRIO RIO DE ORO 2 14825-14815
1019	43356	03/05/2018	VALLE DE ESPAÑA	GIRON	LUMINARIAS 9934-9929 APAGADAS	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO Y SE INSTALO CONECTORES EN LA LUMINARIA 9934 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
1020	43357	03/05/2018	SECTOR LA CAPILLA-ESCUELA	GIRON	MANTENIMIENTO	SE CAMBIA BOBINA DEL CONTROL 405 SE REPROGRAMA SE REALIZA MANTENIMINETO EN LUMINARIAS DEL SECTOR
1021	43358	03/05/2018	DIAG 54 # 22B-04	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	DIRECCION IMCOMPLETA USUARIO NO CONTESTA EL CELULAR NO SE PUDO REALICAR REPORTE SE MARCO AL MOVIL DEL USUARIO MAS DE 3 VECES
1022	43359	03/05/2018	CRA 13C #8-12	HACIENDA LA MESETA	1 LUMINARIA APAGADA	BOMBILLO NA DE 70W WHITE QUEMADO SE CAMBIO POR NUEVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1023	43360	03/05/2018	CLL 15 # 11-56	ALMENARES DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO ARRANCADOR DEFECTUOSO EN LA LUMINARIA 10555 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
1024	43361	03/05/2018	CRA 23 CON 10PEATONAL	VILLAS DE SAN JUAN	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO NA DE 70W POR NA DE 70W A LA LUMINARIA 1101 SERVICIO NORMALIZADO
1025	43362	03/05/2018	CRA 29 #8-36	ARENALES 4 ETAPA	1 LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO CARTOCIRCUITO EN CAJA DE PISO POR SULFATACION Y HUMEDAD EN LA LUMINARIA 8603 SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1026	43363	03/05/2018	CRA 31 CON 37	QUINTAS DEL LLANITO	3 LUMINARIAS APAGADAS	LUMINARIA CON ELEMENTOS QUEMADOS POR CORTOCIRCUITO SE CAMBIARON POR NUEVOS SE NORMALIZO EL SERVICIO
1027	43364	03/05/2018	FINCA NAZARETH	GIRON	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIAN BOMBILLO AGOTADOS EN LUMINARIA 8921-13333-12846-12844-12845 DE LA VEREDA CHOCOA VIA PRINCIPAL
1028	43365	03/05/2018	CRA 21D #26C-15	VILLA CAMPESTRE	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO EN MAL ESTADO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1029	43366	03/05/2018	CANCHA #2	RINCON DE GIRON	LUMINARIA DE 70W APAGADAS	LUMINARIA 3442 CONECTADA O EMPALMADA FOTOCELDA Y BOMBILLO QUEMADO SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1030	43367	03/05/2018	CLL 28 CRA 28 Y 29	GIRON CENTRO	FAROL 8515 APAGADO	FOTOCELDA GIRADA Y MAL UBICADA SE BUSCO UN SITIO ADECUADO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1031	43368	03/05/2018	PARQUE	LA CAMPIÑA	3 LUMINARIAS APAGADAS	RED EN CORTOCIRCUITO SE ELIMINO SULFATACIONES Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1032	43369	03/05/2018	CRA 22 CLL 40	RINCON DE GIRON	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE CONECTA LUMINARIA 0402 QUE SE ENCONTRO DESCONECTADA SE CAMBIO BOMBILLO ROTO EN LA LUMINARIA 185 SERVICIO NORMALIZADO
1033	43370	03/05/2018	CLL 46 #23-124	POBLADO	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LOS CONECTORES EN LA LUMINARIA 7493-7079 SERVICIO NORMALIZADO
1034	43371	04/05/2018	CRA 26	CRA 26	MANTENIMIENTO	SE APLOMO POSTE GOLPEADO EN LA CRA 26 GLORIETA DE TREFILCO LUMINARIAS 14584-14583 SERVICIO NORMALIZADO
1035	43372	04/05/2018	CRA 26	CRA 26	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 11598-11593-11621 SERVICIO NORMALIZADO
1036	43373	04/05/2018	CLL 32A #35-04	BRISAS DE LA CAMPIÑA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIAN ELEMENTOS DEFECTUOSOS DE LA LUMINARIA 11299 SERVICIO NORMALIZADO
1037	43374	04/05/2018	CRA 26 #21-09	RIO DE ORO	2 LUMINARIAS APAGADAS	USUARIO INFORMA QUE LAS LUMINARIAS FUERON ARREGLADAS
1038	43375	04/05/2018	CRA 22 ENTRE 10 Y 10B	VILLAS DE SAN JUAN	CANCHA CAROCOLI REFLECTORES DIRECTOS Y UNO AP	SE CAMBIO PUENTES DEFECTUOSAS EN LAS LUMINARIAS 1110-1009 SERVICIO NORMALIZADO
1039	43376	04/05/2018	CLL 14A #19-25	EL CONSUELO	FRENTE AL PUESTO DE SALUD LUMINARIA QUE SUENA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA LUMINARIA 0616 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
1040	43377	04/05/2018	CRA 34B #41-60	PARAISO ALTO	POR LA AUTOPISTA LUMINARIA APAGADA Y GIRAR HACIA LAS ESCALERAS	SE REALIZO PODA PARA DESPEGAR LUMINARIA 7264 SE GIRA EN SENTIDO A LA PEATONAL
1041	43378	04/05/2018	VIA PRINCIPAL	GIRON	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO TRAMO DE RED ROTA SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO A LUMINARIA 8750 SERVICIO NORMALIZADO
1042	43379	04/05/2018	CRA 31 ENTRE CLL 17 Y 17A	SANTA CRUZ	CERCA AL MURO FAROL APAGADO	SE CAMBIARON ELEMENTOS A LA LUMINARIA 8858- SE REALIZA LIMPIEZA A LUMINARIA 8856 SERVICIO NORMALIZADO
1043	43380	05/05/2018	GIRON CAMPESTRE	GIRON CAMPESTRE	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 3069 PEVP SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1044	43381	05/05/2018	CALLE 14	PRIMERO DE MAYO	CONEXIÓN	LUMINARIA 14642 APAGADA POR CABLE ROTO DEBIDO A CONSTUCCION DE ANDEN Y VIA EN EL SECTOR
1045	43382	07/05/2018	CLL 16 CON CRA 16	CAMBULOS	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIAS DE 120W Y 84W BARRIO LOS CAMBULOS
1046	43383	07/05/2018	RIO DE ORO	RIO DE ORO	MANTENIMIENTO	SE INSTALO FOTOCELDA Y SE CAMBIO LINEAS QUEMADAS POR DESCARGA EN LA LINEA DE MEDIA TENSION
1047	43384	07/05/2018	CLL 32A #11-08	PORTAL DE CASTILLA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIA KIT QUE ESTALLO PRIMER BOMBILLO SE GIRA LUMINARIA PARA QUE PRESTE UN MEJOR SERVICIO 9774 SERVICIO NORMALIZADO
1048	43385	07/05/2018	CLL 44D #16-74- ESQUINA	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	DESPEJE DE LUMINARIA 9930 BOMBILLO BLANCO	SE REALIZA PODA PARA DESPEJAR LA LUMINARIA SE GIRA LUMINARIA PARA QUE PRESTE UN MEJOR SERVICIO SE CAMBIA BOMBILLO 70W POR BOMBILLO WHTE
1049	43386	07/05/2018	MANZ 21 LOTE 8	GIRON	LUMINARIA 5880 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 5880 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
1050	43387	07/05/2018	CLL 14A CON CLL 21 ESQUINA	CONSUELO	LUMINARIA 10276 DIRECTA	LUMINARIA CON FOTOCELDA QUEMADA SE CAMBIO POR NUEVA Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1051	43388	07/05/2018	CRA 34 #32-43	LAS PALMAS-BELLAVISTA	LUMINARIA DIRECTA	SE CAMBIA FOTOCELDA DIRECTA DE LA LUMINARIA 8799 SERVICIO NORMALIZADO
1052	43389	07/05/2018	SECTOR 5 MANZA A	NUEVO GIRON	LUMINARIA PRENDE Y APAGA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 10896 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
1053	43390	07/05/2018	CLL 13B ESQUINA	VILLAS DE DON JUAN 2	LUMINARIA APAGADA	SE RETIRO LUMINARIA SEPIALED PARA REVISION SE INGRESA AL TALLER
1054	43391	07/05/2018	PARQUE	EL CONSUELO	LUMINARIA QUE QUITARON Y ESTA OSCURO	FOTOCONTROL APAGADO EN PARQUE POR FOTOCELDA DAÑADA SE CAMBIO POR NUEVA Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1055	43392	08/05/2018	PALMAS-BELAVISTA	PALMAS-BELAVISTA	EXPANSION	SE REALIZA EXPANSION DE LUMINARIAS EN EL BARRIO PALMAS
1056	43393	08/05/2018	CALLE 16 CON CRA 16	CAMBULOS	EXPANSION	SE INSTALARON 6 LUMINARIAS LED EN LA CRA 16 CON CALLE 16 DEL BARRIO CAMBULOS
1057	43394	08/05/2018	RIO PRADO	RIO PRADO	MANTENIMIENTO	SE TRASLADO LUMINARIA 14323 EN MAL UBICACIÓN SE MEJORO EL SERVICIO
1058	43395	08/05/2018	CASTILLA REAL 1	CASTILLA REAL 1	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLOS AGOTADOS EN LAS LUMINARIAS 10514-4646-3931-3990-3992 SERVICIO NORMALIZADO
1059	43396	08/05/2018	CLL 33A #28-12	EL LLANITO	LUMINARIA PRENDE Y APAGA	SE CAMBIA FOTOCELDA DAÑADA POR AGUA SE UBICA EN OTRA POSICION PARA CUANDO LLUEVA NO SE DAÑE SERVICIO NORMALZIADO
1060	43397	08/05/2018	CLL 33A #28-23	LLANITO ALTO	LUMINARIA DIRECTA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE NO.43396
1061	43398	08/05/2018	CLL 4B SUR 18B	RIVERAS DEL RIO	CAMBIO DE BOMBILLO PRENDE Y APAGA 7111-2368293	SE CAMBIO BOMBILLO DEFECTUOSO EN LA LUMINARIA 6711 PEVP SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1062	43399	08/05/2018	DIAG.11A #16B-44	RIVERAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 6709 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
1063	43400	08/05/2018	CRA 35 #32-28	ALTOS DE LA CAMPIÑA	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO CONECTORES DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 11298 VENUS NARANAJA SERVICIO NORMALIZADO
1064	43401	08/05/2018	CLL 27B CON 28	LAS NIEVES-VOLADO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIAN BOMBILLOS AGOTADOS DE LOS HONGOS 8068-8066 SERVICIO NORMALIZADO
1065	43402	08/05/2018	CALLE 1 CRA 2	ALTOS DE ANDINA	SEGUNDO POSTA POR LA PRIMERA ENTRADA	SE AJUSTO FOTOCELDA GIRADA POR CAIDA DE RAMA 12788 SERVICIO NORMALIZADO
1066	43403	08/05/2018	SECTOR LA ESCULA CASERIO	GIRON	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIA FOTOCELDA ESTALLADA BOMBILLO ROTO POR AGUA SE ARREGLA RED ROTA DE LA LUMINARIA 10553 SERVICIO NORMALIZADO
1067	43404	08/05/2018	CLL 13C CON CRA 12	VILLAS DE DON JUAN 2 ETAPA	2 REFLECTORES DE LA CANCHA APAGADOS	SE CAMBIO TACO QUEMADO Y BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 483 TIPO REFLECTOR SERVICIO NORMALIZADO
1068	43405	08/05/2018	CRA 31 #37-23	ALTOS DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA POR CORTO	SE LIMPIAN CAJAS DE INSPECCION SE ELIMINAN SULFATACIONES SE CAMBIAN DE POSICION FOTOCELDA Y SE CAMBIA A BOMBILLO BLANCO HONGO 3423 SERVICIO NORMALIZADO
1069	43406	08/05/2018	AVENIDA LA CEIBA	PORTAL CAMPESTRE	FRENTE AL COLEGIO HONGO 8779 APAGADO	SE CAMBIAN CONECTORES SULFATADOS SE CAMBIAN BORNERAS CRISTALISADAS SE LIMPIAN CAJA DE INSPECCION
1070	43407	08/05/2018	CRA 21B #20-15	PORTAL CAMPESTRE	HONGO 6207 APAGADO	SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO DE LA LUMINARIA 6207
1071	43408	08/05/2018	CRA 21E CALL 20	PORTAL CAMPESTRE	HONGO 7655 APAGADO	SE AJUSTA BOMBILLO SUELTO DE LA LUMINARIA TIPO HONGO 7655 SERVICIO NORMALIZADO
1072	43409	08/05/2018	CRA 22 #19-68	PORTAL CAMPESTRE	HONGO 8501 APAGADO	SE CAMBIA ELEMENTOS DEFECTUOSOS HACE FALTA CAMBIAR CANALIZACION SE DEJARA PARA MAÑANA EL TRABAJO DE CANALIZACION
1073	43410	08/05/2018	CLL 20C #22-44	PORTAL CAMPESTRE	HONGO 5451 APAGADO	SE CAMBIAN ELEMENTOS SE ELIMINA SULFATACION EN LA CONEXIÓN A LA RED
1074	43411	08/05/2018	CRA 22A CLL 22	PORTAL CAMPESTRE	HONGO 7283 APAGADO	SE ELIMINA SULFATACION EN CAJA DE INSPECCION SE AJUSTA BOMBILLO SUELTO
1075	43412	08/05/2018	CLL 19D #19-93	PORTAL CAMPESTRE	HONGO 8504 APAGADO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIA 8504 SERVICIO NORMALIZADO
1076	43413	08/05/2018	CRA 19A #19-03	PORTAL CAMPESTRE	HONGOS 10088-10087 APAGADOS	SE LIMPIAN CAJAS DE INSPECCION SE ELIMINA SULFATACION Y SE CAMBIAN BOMBILLOS AGOTADOS
1077	43414	09/05/2018	PASEO SAN JORGE	PASEO SAN JORGE	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO HINCADA DE POSTERIA Y EXPANSION DE LUMINARIAS EN PASEO SAN JORGE
1078	43415	09/05/2018	CRA 27 CON CLL 34 ESQUINA	LLANITO BAJO	PARQUE APAGADO	FOTOCELDA ESTALLADA POR CORTOCIRCUITO EN LA RED SE CAMBIO POR NUEVA Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1079	43416	09/05/2018	SECTOR 7 TORRE 10 APT 101	NUEVO GIRON	DESPEJE DE LUMINARIAS	USUARIO NO CONTESTA EL CELULAR



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1080	43417	09/05/2018	CLL 15 # 11-44	ALMENARES DE SAN JUAN	1 LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA LRED EN LA LUMINARIA 10552 SERVICIO NORMALIZADO
1081	43418	09/05/2018	CRA 27 # 33-53	GIRON CENTRO	LUMINARIAS APAGADAS	LUMINARIA 8512 CON ELEMENTOS VIEJOS Y EN MAL ESTADO SE CAMBIARON Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1082	43419	09/05/2018	DIA 54B FRENTE PARQUEADERO	SAN ANTONIO CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	NO SE ENCONTRO EL USUARIO NO CONTESTA EL TELEFONO USUARIOS INFORMAN QUE LA LUMINARIA DAÑADA ES LA 1457 SE PROCEDIO A REALIZAR EL MANTENIMIENTO SE ENCONTRO FOTOCELDA SUELTA POR CAIDA DE RAMA SE AJUSTO
1083	43420	09/05/2018	CRA 21 #45-09	EL CARMEN	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO CONECTORES DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 021 DELTALED
1084	43421	09/05/2018	DIAG. 52 #52-88	PORTAL 1	AL LADO DEL SENA 1 LUMINARIA APAGADA	PARQUE APAGADO POR CORTOCIRCUITO EN LA RED DUCTOS VIEJOS Y DESTRUIDOS BAJANTE DE ALIMENTACION EN MAL ESTADO SE PROGRAMO SU CANALIZACION NUEVA
1085	43422	09/05/2018	MOTEL MIRADOR DE CABAÑA	AV. AEROPUERTO	5 LUMINARIAS APAGADAS	LUMINARIA 12166 CON BALASTO ARRANCADOR Y BOMBILLO QUEMADO SERVICIO NORMALIZADO
1086	43423	09/05/2018	CRA 20A #10-28	VILLAS DE SAN JUAN	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA 13718
1087	43424	10/05/2018	MARTA	GIRON	MANTENIMIENTO	SE REALIZA MANTENIMIENTO A LUMINARIA 4587 SE NORMALIZA SERVICIO DE MEDIA TENSION QUE TENIA DISPARADAS LAS CAÑUELAS QUE ALIMENTAN TRANSFORMADOR DE LA ENTRADA
1088	43425	10/05/2018	PASEO SAN JORGE	PASEO SAN JORGE	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZA EXPANSION DE LUMINARIAS LED 14822-14821- DE 84W EN EL PASEO SAN JORGE
1089	43426	10/05/2018	CALLE 16 CON CRA 16	CAMBULOS	CABLEADO	SE REALIZO CABLEADO EN LA CRA 16 CON CLL 16 DEL BARRIO CAMBULOS PARA ALIMENTAR LAS LUMINARIAS DE 120W JUNTO AL PARQUE SERVICIO NORMALIZADO
1090	43427	10/05/2018	POR EL PARQUEADERO-KIOSK	CASTILLAS REAL 2	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA 5991 CON ELEMENTOS VIEJOS Y EN MAL ESTADO SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1091	43428	10/05/2018	CASA B 58	BALCONES DE ALEJANDRIA	1 LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA CON CONECTORES SULFATADOS EN LA RED POR FALTA DE AJUSTE SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1092	43429	10/05/2018	SECTOR 3 MANZ B CASA 23B-27	NUEVO GIRON	LUMINARIA PRENDE Y APAGA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 10672 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
1093	43430	10/05/2018	CRA 28 # 9-41	ARENALES 3 ETAPA	1 LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIAS 5031-5286-5198 SERVICIO NORMALIZADO
1094	43431	10/05/2018	MARTA	GIRON	MANTENIMIENTO	SE REALIZA MANTENIMIENTO EN LUMINARIAS DE VEREDA MARTHA 4586-45924588 SE LES ARREGLO PUENTE DE REDES DE ALUMBRADO
1095	43432	10/05/2018	MARTA	GIRON	MANTENIMIENTO	SE REALIZA MANTENIMIENTO EN LUMINARIAS 4600-4606-4583 DAÑADAS EN VEREDA MARTHA
1096	43433	10/05/2018	MARTA	GIRON	MANTENIMIENTO	SE REALIZA MANTENIMIENTO EN LUMINARIAS DAÑADAS EN VEREDA MARTHA
1097	43434	11/05/2018	PASEO SAN JORGE	PASEO SAN JORGE	MANTENIMIENTO	SE CONECTO PROVISIONALMENTE LA LUMINARIA 14817 LED 84W EN LA VIA PASEO SAN JORGE PARA MEJORAR EL SERVICIO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1098	43435	11/05/2018	CAMBULOS	CAMBULOS	RETIRO DE LUMINARIA	SE RETIRAN LUMINARIAS 9416 LED DE 40W Y LUMINARIA 9433 DE 70W NA PARA REUBICAR
1099	43436	11/05/2018	VIA BUCARAMANGA	VIA BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO	LUMINARIAS 3946-7646-4998-2795-7629-2799 CON CONECTORES QUEMADOS Y CABLES SULFATASO EN CAJA DE PISO
1100	43437	11/05/2018	BELLAVISTA-PALMAS	BELLAVISTA-PALMAS	RETIRO	SE RETIRA LUMINARIA 8516 PEVP 70W NA 8516 MANZ G CASA 14
1101	43438	11/05/2018	CLL 20 CON CRA 27A PARQ	RIO DE ORO	APAGADO	SE CAMBIO BASE DE 4 FOTOCELDA EN LAS LUMINARIAS 7656-7658 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1102	43439	11/05/2018	CLL 20 #27A-14	SANTA CRUZ	LUMINARIA 12096 APAGADO	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO EN LA LUMINARIA 1081 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
1103	43440	11/05/2018	CLL 13B #11A-58	VILLAS DE DON JUAN 2ETAPA	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO CONECTORES DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 2961 LED SERVICIO NORMALIZADO
1104	43441	11/05/2018	CLL 20 #19-38	PORTAL CAMPESTRE 3	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO FOTOCELDA QUEMADA EN LA LUMINARIA 6089 VENUS NARANJAA SERVICIO NORMALIZADO
1105	43442	11/05/2018	DIAG 10B #20A-25	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA DESCONECTADA Y APAGADA	DESCONECTADA POR FUNCIONARIOS DE LA ESSA SE CONECTO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1106	43443	11/05/2018	VIA BUCARAMANGA	VIA BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 3322-3323-7637-7626 SERVICIO NORMALIZADO
1107	43444	12/05/2018	CALL 43 CON CRA 26	POBLADO	RETIRO	SE RETIRAN LUMINARIAS TIPO FAROL DE EL POBLADO EN LA CARRERA 26 #43-11
1108	43445	12/05/2018	CLL 21 #22-20	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA 3300 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1109	43446	12/05/2018	CRA 13 #08-19	HACIENDA LA MESETA	LUMINARIA 9013 APAGADA	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 3520 SERVICIO NORMALIZADO
1110	43447	15/05/2018	VIA AEROPUERTO	VIA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 12186-12175-12181 SERVICIO NORMALIZADO
1111	43448	15/05/2018	VIA AEROPUERTO	VIA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 12384-12316-12339-12289-12286-12262 SERVICIO NORMALIZADO
1112	43449	15/05/2018	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO	LUMINARIA 12545 CON BOMBILLO EN MAL ESTADO SERVICIO NORMALIZADO
1113	43450	15/05/2018	ALTOS DE LA CAMPIÑA	ALTOS DE LA CAMPIÑA	EXPANSION DE LUMINARIA	SE REALIZO LA EXPANSION DE LAS LUMINARIAS SEPIALED DE 41W EN EL BARRIO LA CAMPIÑA EN LA DIRECCION CRA 27A NO.30A-06
1114	43451	15/05/2018	SAN ANTONIO CARRIZAL	SAN ANTONIO CARRIZAL	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REALIZO LA REUBICACION DE LA LUMINARIA TIPO HONGO 150 NA EN EL BARRIO SAN ANTONIO DEL CARRIZAL EN LA DIRECCION CRA 22C CLL 55B
1115	43452	15/05/2018	LAGUNETAS	GIRON	LUMINARIA 12815 INTERMITENTE	LUMINARIA 12815 CON BOMBILLO INTERMITENTE SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTES	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1116	43453	15/05/2018	SAN ANTONIO CARRIZAL	SAN ANTONIO CARRIZAL	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO FOTOCELDA QUEMADA EN LA LUMINARIA 10450 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1117	43454	15/05/2018	SAN ANTONIO CARRIZAL	SAN ANTONIO CARRIZAL	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 7909 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1118	43455	15/05/2018	EL CARMEN	EL CARMEN	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA 005 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
1119	43456	15/05/2018	DIAG. 9 # 20-25	JARDIN DE ARENALES	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 3713 PEVP 70W NA EN EL BARRIO JARDIN DE ARENALES SERVICIO NORMALIZADO
1120	43456	15/05/2018	CRA 22D #16-50	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO ELEMENTOS QUEMADOS POR CORTOCIRCUITO EN LA RED SE NORMALIZO EL SERVICIO
1121	43457	15/05/2018	CRA 23 #16-36	PORTAL CAMPESTRE	EN EL PARQUE LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA LUMINARIA 8994 SERVICIO NORMALIZADO
1122	43458	15/05/2018	CLL 21A #22-02	PORTAL CAMPESTRE 3	PARQUE LUMINARIA APAGADA	ARRANCADOR VIEJO Y EN MAL ESTADO SE CAMBIO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1123	43459	15/05/2018	CLL 54A # 23A-40	SAN ANTONIO CARRIZAL	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIARON ELEMENTOS EN MAL ESTADO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1124	43460	15/05/2018	CRA 24 #10-15	VILLAS DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO 70W NA POR BOMBILLO DE 70W NA WHITE SERVICIO NORMALIZADO
1125	43461	16/05/2018	ANILLO VIAL-CDMB	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 8277-3866-5745-5744-3544-7646-7542 SERVICIO NORMALIZADO
1126	43462	16/05/2018	ANILLO VIAL-CDMB	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 3541-3542-2666-3564-8291-7089-8290-2828-7092-8287-3868 SERVICIO NORMALIZADO
1127	43463	16/05/2018	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 2793-8335 SERVICIO NORMALIZADO
1128	43464	16/05/2018	CANCHA	GIRON	MANTENIMIENTO	SE ELIMINA SULFATACION SE PROGRAMA RELOJ SERVICIO NORMALIZADO
1129	43465	16/05/2018	CLL 14C #13A-50	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO DE LA LUMINARIA 11882 SE GIRA PARA QUE PRESTE UN MEJOR SERVICIO
1130	43466	16/05/2018	CLL 13 CON CRA 26	RIO PRADO	FRENTE A TORRE GIRONELA 3 LUMINARIAS APAGADAS	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 5235 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1131	43467	16/05/2018	TRANV.23A #54-33	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	COD APOYO 1759521 LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINA SULFATACION EN LA LUMINARIA 1472 PEVP
1132	43468	16/05/2018	CLL 50 # 26-84	BRISAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIA BOMBILLO ROTO POR AGUA EN FAROL COLONIAL 8762 SERVICIO NORMALIZADO
1133	43469	16/05/2018	VIA NUEVO GIRON	NUEVO GIRON	MANTENIMIENTO	SE CAMBIAN FOTOCELDA DIRECTAS DE LUMINARIAS 2044-12444 EN LA VIA NUEVO GIRON BARBOSA



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1134	43470	16/05/2018	CALLE 27A #28-34	LA ROSITA	FAROL APAGADO Y CAMBIAR A BLANCO	FAROL COLONIAL CON ELEMENTOS QUEMADOS SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1135	43471	16/05/2018	CRA 24 #10-21	VILLAS DE SAN JUAN	1 LUMINARIA APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL NO.43476
1136	43472	16/05/2018	CLL 105 ENTRE CRA 12 Y 15	QUINTAS DE SANTANA	PARQUE APAGADO	REPORTE SOLUCIONADO CON EL NO.43441
1137	43473	16/05/2018	CLL 23 CON 30	GALLINERAL	POR EL MURO DE CONTENCIÓN	SE CAMBIO FOTOCELDA QUEMADA EN LAS LUMINARIAS 7666-6429 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1138	43474	16/05/2018	CRA 23 CLL 20B-20	PORTAL CAMPESTRE 4 ETAPA	LUMINARIA 6469-6460 APAGADA	SE CAMBIAN BOMBILLOS AGOTADOS Y CONECTORES SULFATADOS
1139	43475	16/05/2018	DIAG 54B #22B-10	SAN ANTONIO CARRIZAL	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO EN LA LUMINARIA 4656 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
1140	43476	16/05/2018	CRA 24 #10-27	VILLAS DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINA SULFATACION EN LA LUMINARIA 8608 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
1141	43477	16/05/2018	CRA 27A #8-29	ARENALES 4 ETAPA	3 LUMINARIAS APAGADAS	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIA 6170-6171 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1142	43478	16/05/2018	GRANJA VILLA INES	GIRON	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO BOMBILLOS AGOTADOS EN LAS LUMINARIAS 12820-12819-12818-12817 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
1143	43479	16/05/2018	CRA 21C #26B-54	GIRON	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BORNERAS DEFECTUOSAS EN LA LUMINARIA 7003 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1144	43480	16/05/2018	TRANV 21B #10-42	ARENALES	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 3265-3264 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1145	43481	17/05/2018	LAS MARIAS	LAS MARIAS	LUMINARIA 11628 APAGADA	LUMINARIA 11628 CON BOMBILLO QUEMADO SERVICIO NORMALIZADO
1146	43482	17/05/2018	CRA 26	SANTA CRUZ	POR EL ASADERO DE POLLO RITMO 2 LUMINARIA APAGADAS 11577	LUMINARIA 11577 DESCONECTADA Y CON BOMBILLO INTERMITENTE SERVICIO NORMALIZADO
1147	43483	17/05/2018	LA INMACULADA	LA INMACULADA	RETIRO DE LUMINARIA	SE RETIRAN LUMINARIAS POR RETIRO DE POSTERIA Y OBRA QUE REALIZARA EN EL SECTOR LA INMACULADA
1148	43484	17/05/2018	EL PROGRESO	EL PROGRESO	LUMINARIA QUEMADA PARA CAMBIO	SE REPUSO LUMINARIA 2938 LED DE 40W EN EL BARRIO EL PROGRESO SE ENVIA POR GARANTIA SERVICIO NORMALIZADO
1149	43485	17/05/2018	CALLE 14	PRIMERO DE MAYO	MANTENIMIENTO	SE INSTALO CABLE QUE HURTARON EN LA CLL 14 DE PRIMERO DE MAYO LUMINARIAS 14644-14646 SERVICIO NORMALIZADO
1150	43486	17/05/2018	QUINTAS DE SAN ISIDRO	QUINTAS DE SAN ISIDRO	RETIRO DE LUMINARIA	SE RETIRA LUMINARIA DE EL PARQUEADERO POR MOTIVO DE RETIRO DE POSTERIA DE LA ESSA
1151	43487	17/05/2018	BRISAS CAMPESTRE	BRISAS CAMPESTRE	REBICACION DE LUMINARIA	SE REUBICO LUMINARIAS EN EL BARRIO BRISAS CAMPESTRE



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1152	43488	17/05/2018	EL CONSUELO	EL CONSUELO	RETIRO DE LUMINARIAS	SE RETIRAN LUMINARIAS DE 70A NA 0595-0600 Y LUMINARIAS 40W LED 9608-9611-9610 ENTRAN AL TALLER
1153	43489	17/05/2018	QUINTA DE SANTANA	QUINTA DE SANTANA	RETIRO DE LUMINARIAS	SE RETIRAN LUMINARIAS EN QUINTAS DE SANTANA
1154	43490	17/05/2018	CRA 28A #11-33	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO CAMBIO DE BAJANTE EN CORTOCIRCUITO SE INSTALO CAJA DE INSPECCION Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1155	43491	18/05/2018	QUINTAS DE SANTANA	QUINTAS DE SANTANA	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIAS EN EL BARRIO QUINTAS DE SANTANA EN LA CALLE 105 CON CRA 12 LUMINARIAS 14829-14828-14834-14835-14833-14837-14836-14832-14838-14830
1156	43492	18/05/2018	BALCONES DE PROVENZA 2	BALCONES DE PROVENZA 2	CAMBIO DE ACRILICO	SE CAMBIO ACRILICO DAÑADO EN LA LUMINARIA 7298 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1157	43493	18/05/2018	CLL 43 #31-04	CORVIANDI 3	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIARON BIMETALICOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1158	43494	18/05/2018	SECTOR LA ESCUELA	GIRON	LUMINARIA APAGADA	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 2586-10997-10534 VENUS SERVICIO NORMALIZADO
1159	43495	18/05/2018	CRA 28A #11-33	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL NO.43490
1160	43496	18/05/2018	CLL 15B # 16-29	CAMBULOS 2 ETAPA	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 6887 SERVICIO NORMALIZADO
1161	43497	18/05/2018	SECTOR 1 MANZ F	NUEVO GIRON	5 LUMINARIAS APAGADAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIAS DEL SECTOR SERVICIO NORMALIZADO
1162	43498	18/05/2018	CLL 13 PEAT 11A-39	PRADOS DE CATALUÑA	1 LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINA SULFATACION EN BORNERAS DE LA LUMINARIA 11358 SE AJUSTA FOTOCELDA SERVICIO NORMALIZADO
1163	43499	18/05/2018	DIAG. 52 # 152-88	EL PORTAL 1	1 LUMINARIA APAGADA	SE PROGRAMA CANALIZACION PARA LA PROXIMA SEMANA
1164	43500	18/05/2018	CRA 31 # 37-23	ALTOS DEL LLANITO	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIA BOMBILLO ROTO POR AGUA EN HONGO 2481 SERVICIO NORMALIZADO
1165	43501	19/05/2018	TRANV 20C #8A-16	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO DE 70W NA WHITE AGOTADO EN LA LUMINARIA 3262
1166	43502	19/05/2018	CRA 19A #26A-69	VILLA CAMPESTRE 2 ETAPA	LUMINARIA APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE NO.43500
1167	43503	19/05/2018	CRA 27A #27-37	MALECON-NIEVES	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO NA DE 70W WHITE EN MAL ESTADO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1168	43504	19/05/2018	CLL 14C VIS #12A-35	VILLAS DE DON JUAN 2 ETAPA	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR MALANDROS EN LA LUMINARIA 13595 VENUZ
1169	43505	19/05/2018	CLL 106 #10-27	LOS GUADALES	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO EN MAL ESTADO Y SE CAMBIARON CONECTORES BIOMATALICOS SULFATADOS



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1170	43506	19/05/2018	CRA 21 # 25-136	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA 2554 APAGADA	SE CAMBIA BOMBILLO ROTO POR AGUA SE ELIMINA BORNERAS SULFATADAS SERVICIO NORMALIZADO
1171	43507	19/05/2018	CRA 34 #44-55	PARAISO BAJO	1 LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIA 1240 SERVICIO NORMALIZADO
1172	43508	19/05/2018	DIAG 13D PEAT 03	BRISAS CAMPESTRE	1 LUMINARIA APAGADA	USUARIO INFORMA QUE EL REPORTE YA FUE SOLUCIONADO
1173	43509	19/05/2018	CRA 22B #16-02	PORTAL CAMPESTRE 2	LUMINARIA APAGADA	LINEAS ROTAS Y QUEMADAS SE CAMBIO RED PRINCIPAL Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1174	43510	19/05/2018	DIAG 54C #22C-42	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	LUMINARIAS APAGADAS	SE ENCONTRO EMPALME COBRE ALUMINIO SULFATADO POR HUMEDAD SE CONECTO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1175	43511	21/05/2018	PARQUE	EL CONSUELO	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO FOTOCELDA QUEMADA POR SOBRE TENCION SE NORMALIZO EL SERVICIO
1176	43512	21/05/2018	EL CONSUELO	EL CONSUELO	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIAS 14842-14843-14841-14839-14844
1177	43513	21/05/2018	CALLE 54A #23A-40	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE ENCONTRO SULFATACION EN LA CAJA DE PISO EN LA LUMINARIA 7819 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1178	43514	21/05/2018	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	POSTE DERIVADO	SE RECOGIO POSTE #100 DEL ANILLO VIAL GOLPEADO POR VEHICULO LUMINARIA 3533
1179	43515	21/05/2018	TRANV 21 #10-42	ALTOS DE ARENALES	PARQUE APAGADO	SE ELIMINO EMPALMES SULFATADOS EN LA LUMINARIA 6344-4403 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1180	43516	21/05/2018	CRA 27A #8-29	ARENALES 4 ETAPA	PARQUE APAGADO	SE ELIMINO SULFATACION EN LA LUMINARIA 4905 VENUS NARANAJA SERVICIO NORMALIZADO
1181	43517	21/05/2018	CLL 28 POR LA QUEBRADA	ELOY VALENZUELA	LUMINARIAS 7124-1854 APAGADAS	SE ELIMINO CONECTORES AP1 SULFATADOS EN LA LUMINARIA 1854 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
1182	43518	21/05/2018	DIAG. 54A #23-25	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	LUMINARIAS 4929-4931-3875 APAGADAS	LUMINARIA CON ARRANCADOR QUEMADO SE CAMBIO POR NUEVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1183	43519	21/05/2018	CLL 28A # 36-46	CAMPIÑA 2	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA 1782 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
1184	43520	21/05/2018	TRANV 23 # 54-10	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA 4931 CON ELEMENTOS DAÑADOS Y EN MAL ESTADO SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1185	43521	21/05/2018	TRANV 21B #10-36	ALTOS DE ARENALES	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE ENCONTRO SULFATACION EN LA CAJA DE PISO EN LA LUMINARIA 3261 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1186	43522	21/05/2018	DIA 16 PEAT 17H-23	CIUDEDELA VILLAMIL	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO A LUMINARIA 11177 SE NORMALIZO EL SERVICIO
1187	43523	21/05/2018	CRA 34A #44-32	PARAISO BAJO	LUMINARIA 1347 Y 4434 APAGADAS	SE RETIRA LUMINARIA 1347-4434 DELTALED 1347 DE 40W Y SE INGRESA AL TALLER PARA SER ENVIADA POR GARANTIA



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTES	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1188	43524	21/05/2018	KIOSCO	MIRADOR DE ARENALES	APAGADO	SE ELIMINO EMPALMES EN CORTO EN LA CAJA DE PISO DE DISTRIBUCION EN LAS LUMINARIAS 2444-2441-2443 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1189	43525	21/05/2018	CLL 30 #29-73	ELOY VALENZUELA	1 LUMINARIA APAGADA	REPORTES SOLUCIONADO CON EL NO.43538
1190	43526	21/05/2018	CLL 56 PEA 22C-16	CARRIZAL CAMPESTRE	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO DE LA LUMINARIA 5225 SERVICIO NORMALIZADO
1191	43527	21/05/2018	CLL 55A CON 22C	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	ELEMENTOS DAÑADOS SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1192	43528	21/05/2018	DIAG 13D CON PEAT 03	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 6987 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
1193	43529	21/05/2018	CLL 28A ORILLO DE QUEBRADA	LA CAMPIÑA	SECTOR APAGADO	SE ELIMINO SULFATACIONES EN LA LUMINARIA 1780-1781 SERVICIO NORMALIZADO
1194	43530	21/05/2018	CALLE 43	POBLADO	MONTAJE PROVINCIONAL	SE REALIZO EL MONTAJE DE DOS REFLECTORES DE 250WMH PROVINCIONAL POR TRABAJOS O OBRAS DEL MUNICIPIO
1195	43531	22/05/2018	BODEGAS	SAN JORGE	INSTALACION DE TIERRAS A POSTERIA	SE REALIZA INSTALACION DE CABLE PARA PUESTAS A TIERRA EN LOS POSTES METALICOS EN SAN JORGE-BODEGAS
1196	43532	22/05/2018	DIAG 9A #20-24	MIRADOR DE ARENALES	PARQUE APAGADO	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA 5524 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1197	43533	22/05/2018	GLORIETA	EL CONSUELO	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIA 14845-14846-14847-14848-14840 EN LA CRA 19 GLORIETA DEL CONSUELO
1198	43534	22/05/2018	CALLE 27 ENTRE 28 Y 27	MALECON	LUMINARIAS APAGADAS EN LA TARIMA-BAÑOS DEL MALECON	USUARIO INFORMA QUE EL REPORTE YA FUE SOLUCIONADO
1199	43535	22/05/2018	TRANV 21B CON DIAG 10	ALTOS DE ARENALES	PARQUE APAGADO	REPORTES SOLUCIONADO CON EL NO.43521
1200	43536	22/05/2018	CRA 15 #13A-09	PUERTO MADERO	1 LUMINARIA APAGADA 4111206 POSTA	SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO Y FOTOCELDA ESTALLADA SERVICIO NORMALIZADO
1201	43537	22/05/2018	CALLE 44 #3-20	ALTOS DE BELLAVISTA	LUMINARIAS DE LA QUEBRADA APAGADA	SE PROGRAMA PARA JUNIO REALIZAR PODA Y TENDIDO DE ALUMINIO NO.6 Y REVISION DE LAMPARAS
1202	43538	22/05/2018	CALLE 30 #29-63	ELOY VALENZUELA	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA 5600 TIPO FAROL COLONIAL SERVICIO NORMALIZADO
1203	43539	22/05/2018	CALLE 56 CON 23A	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	DESPEJE DE LUMINARIAS	LA PODA NO SE REALIZO PORQUE NO INTERFIERE CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS LUMINARIAS
1204	43540	22/05/2018	CRA 17D #14C-36	CIUDADELA VILLAMIL 2	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO A LUMINARIA 10419 SERVICIO NORMALIZADO
1205	43541	22/05/2018	CRA 28 #34A-37	EL LLANITO	ALTOS DE LA FRONTERA LUMINARIA APAGADA CASA 1	SE CAMBIA BOMBILLO ROTO POR AGUA EN FAROL 5085 SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1206	43542	22/05/2018	INTERCAMBIADOR	EL PALENQUE	SECTOR APAGADO	LUMINARIA 8347 CON LINEAS QUEMADAS POR HUMEDAD SERVICIO NORMALIZADO
1207	43543	22/05/2018	INTERCAMBIADOR	EL PALENQUE	CAMBIO DE LUMINARIAS	SE REALIZO CAMBIO DE LUMINARIA 4361 EN INTERCAMBIADOR DEL PALENQUE LUMINARIA SE ENCONTRABA EN GARANTIA SERVICIO NORMALIZADO
1208	43544	22/05/2018	CLL 14 CON CRA 18A	EL CONSUELO	LUMINARIA APAGADO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO DE LA LUMINARIA 0622 SERVICIO NORMALIZADO
1209	43545	23/05/2018	MANZ 39 LOTE 10	GIRON	LUMINARIA APAGADA-ENDERECER BRAZO DE LUMINARIA	SE GIRA LUMINARIA HACIA LA VIA SE CAMBIA BOMBILLO APAGADO SERVICIO NORMALIZADO
1210	43546	23/05/2018	ACAPULCO	GIRON	REUBICACION LUMINARIAS	SE REALIZO REUBICACION DE LA LUMINARIA 12004 A LA VEREDA ACAPULCO EN LA MANZANA 29 LOTE 10 SEGÚN REPORTE 1325
1211	43547	23/05/2018	ACAPULCO	GIRON	EXPANSION DE REDES	SE INSTALO POSTE DE CONCRETO EN LA MANZANA 29 LOTE 10 POR INSTALAR ALUMBRADO PUBLICO SEGÚN REPORTE TECNICO 1325
1212	43548	23/05/2018	ACAPULCO	GIRON	REUBICACION LUMINARIAS	SE REUBICO LUMINARIA EN LA VEREDA ACAPULCO EN LA MANZANA 69 LOTE 5
1213	43549	23/05/2018	ACAPULCO	GIRON	EXPANSION DE REDES	SE INSTALO POSTE DE CONCRETO PARA REUBICAR LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO SEGÚN REPORTE TECNICO 1408
1214	43550	23/05/2018	CASA 57	BRISAS CAMPESTRE PARTE ALTA	LUMINARIA PRENDE Y APAGADA	SE CAMBIA BOMBILLO DEFECTUOSO DE LA LUMINARIA 4660 SERVICIO NORMALIZADO
1215	43551	23/05/2018	CLLE 28 ENTRE 32 Y 33	LA CAMPIÑA 2	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO CONECTORES DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 1845 LED SERVICIO NORMALIZADO
1216	43552	23/05/2018	CRA 19 AL LADO DE LA CANCHA	VILLA CAMPESTRE 2 ETAPA	HONGO APAGADO	SE CAMBIA BOMBILLO ROTO POR AGUA EN EL HONGO 3019 SERVICIO NORMALIZADO
1217	43553	23/05/2018	DIAG 54B #22C-69	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	LUMINARIA 4926 APAGADA	SE AJUSTA BOMBILLO DEL HONGO 4926 SERVICIO NORMALIZADO
1218	43554	23/05/2018	MANZ 40 LOTE 5-7	GIRON	LUMINARIAS QUEMADAS	SE REALIZA MANTENIMIENTO A LUMINARIAS 4261-4182 DEL SECTOR SE HACE PODA DESPEJANDO LUMINARIA 4182 SERVICIO NORMALIZADO
1219	43555	23/05/2018	BARBOSA	GIRON	REUBICACION DE POSTE	SE TRASLADO POSTE Y LUMINARIA 8801 DEBIDO A OBRA CIVIL EN EL SECTOR
1220	43556	23/05/2018	TRANV 21C #10-30	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA DIAGONAL A LA CASA	SE CAMBIO SOCKET DEFECTUOSO EN LA LUMINARIA 6019 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
1221	43557	23/05/2018	TRANC 23A #54-21	ALTOS DE SAN ANTONIO CARR	LUMINARIA APAGADA AL FRENTE DEL COLEGIO FACUNDO NAVAS	USUARIO INFORMA QUE EL REPORTE YA FUE SOLUCIONADO LA SEMANA PASADA
1222	43558	24/05/2018	GLORIETA	EL CONSUELO	CABLEADO	SE CABLEO Y SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIA 14850-14849
1223	43559	24/05/2018	TRANV 54 #22C-15	ALTOS DEL CARRIZAL	LUMINARIA EN CORTO	LUMINARIA VENUZ AZUL ESTALLADA POR CONTACTO CON LINEA DE MEDIA TENSION NO SE REALIZO MANTENIMIENTO PORQUE LA LINEA ROMPE LA DISTANCIA DE SEGURIDAD



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1224	43560	24/05/2018	CANCHAS DEL POBLADO	POBLADO	CANCHAS APAGADAS	CANCHA GEMELA APAGADA POR SULFATACION EN LA RED PRINCIPAL SE USO CONECTOR DEVIDO A QUE EL CABLE NO SEDIO PARA UN EMPALME SE NORMALIZO EL SERVICIO
1225	43561	24/05/2018	PARQUE	CAMBULOS	PARQUE APAGADO	SE CAMBIA CONALIZACION Y REDES EN PARQUE DE CAMBULOS
1226	43562	24/05/2018	CLL 51 CON CRA 27	POBLADO	POR LA QUEBRADA LAS MACANAS LUMINARIAS APAGADAS	LINEAS DE LA RED PRINCIPAL SULFATADAS POR HUMEDA SE COLOCARON CONECTORES Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1227	43563	24/05/2018	TRANV 18B #8A-37	MIRADOR DE ARENALES	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO DE LA LUMINARIA 3512 SERVICIO NORMALIZADO
1228	43564	24/05/2018	ARENALES CAMPESTRE	ARENALES CAMPESTRE	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO FOTOCELDA QUEMADA EN LA LUMINARIA 3160 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1229	43565	24/05/2018	VILLAS DE DON JUAN 2	VILLAS DE DON JUAN 2	REPOSICION DE LUMINARIA	SE REALIZO LA REPOSICION DE LA LUMINARIA 14785 SEPIA LED 41W QUE SE HABIA RETIRADO PARA REVISION SERVICIO NORMALIZADO
1230	43566	24/05/2018	MANZ B CASA 1	VILLA SANDRA	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLOS AGOTADOS SE CAMBIAN BOMBILLOS A BLANCO SERVICIO NORMALIZADO
1231	43567	24/05/2018	CRA 19 CON CLL 26	VILLA CAMPESTRE	RETIRO DE LUMINARIA	SE RETIRA LUMINARIA 7222 TIPO HONGO POR INICIO DE OBRAS LUMINARIA PARA APAGAR SE INGRESA AL TALLER
1232	43568	24/05/2018	QUEBRADA LAS MACANAS	POBLADO	RETIRO DE LUMINARIA	SE RETIRA LUMINARIA 11033 VENUS NARANJA POR INICIO DE OBRA LUMINARIA PARA APAGAR SE INGRESO AL TALLER
1233	43569	24/05/2018	CRA 26 #49-65	BRISAS DEL RIO	3 LUMINARIAS APAGADAS	SE ELIMINO SULFATACIONES EN LA RED EN LAS LUMINARIAS 532-406 SERVICIO NORMALIZADO
1234	43570	24/05/2018	CRA 17A #56-29	PALENQUE	LUMINARIA 1265 DIRECTA	FOTOCELDA VIEJA Y EN MAL ESTADO SE CAMBIO POR NUEVA Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1235	43571	24/05/2018	CRA 17B #56-55	PALENQUE	LUMINRIA 1035 DIRECTA	FOTOCELDA ESTALLADA POR SOBRE CARGA SE CAMBIO POR NUEVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1236	43572	25/05/2018	PUENTE	MALECON	REFLECTOR APAGADO	SE CAMBIA CABLE QUE ALIMENTABA LUMINARIA 12584 QUE SE HABIA QUEMADO POR CORTO DEL MISMO SERVICIO NORMALIZADO
1237	43573	25/05/2018	RIO SUCIO	GIRON	REUBICACION DE LUMINARI	SE REALIZO LA REUBICACION DE LAS LUMINARIAS 6699-6700-6690-3796
1238	43574	25/05/2018	LOTE 15 MANZ 53	GIRON	POR LOS LADOS DE LAS ANTENAS LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA LUMINARIA 7740 SERVICIO NORMALIZADO
1239	43575	25/05/2018	SECTOR 1 MANZ G 25A-11	NUEVO GIRON	LUMINARIA SIGUE EN CORTO	SE ELIMINA SULFATACIONES EN CAJAS DE INSPECCION
1240	43576	25/05/2018	CALL 105B #10-27	GUADUALES	LUMINARIA EN CORTO PRENDE Y APAGA PASAR A BLANCO, Y DESPEJE DE LUMINARIA	SE CAMBIA BOMBILLO DE 70NA PRENDE Y APAGA SE REALIZA PODA PARA DESPEJAR LA LUMINARIA
1241	43577	25/05/2018	MANZ H CASA 7	CORVIANDI 3	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIARON ELEMENTOS EN MAL ESTADO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTES	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1242	43578	25/05/2018	CERCA A LA ESCUELA	GIRON	4 LUMINARIAS APAGADAS	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 9957-9960 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
1243	43579	25/05/2018	CRA 18 CON CALL 33 ESQUI	RINCON DE GIRON PARTE BAJA	LUMINARIA 1698 APAGADA	BOMBILLO NA DE 70 SE CAMBIO POR BOMBILLO NA DE 70W WHITED
1244	43580	25/05/2018	MANZA B CASA 5	VILLA SANDRA	2 LUMINARIAS APAGADAS	LUMINARIA CON CONECTORES BIOMETALICOS SULFATADOS SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1245	43581	25/05/2018	MOTEL CABAÑAS	VIA AEROPUERTO	LUMINARIAS DE LA ENTRADA APAGADAS	SE CAMBIO ELEMENTOS EN MAL ESTADO EN LA LUMINARIA 9839 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
1246	43582	28/05/2018	PUENTE ANTONIA SANTOS	PUENTE ANTONIA SANTOS	SECTOR APAGADO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 13512-13513 SE INSTALO CONTROL A LOS REFLECTORES SE RETIRA TIMER Y CONTACTOR SERVICIO NORMALIZADO
1247	43583	28/05/2018	PUENTE ANTONIA SANTOS	PUENTE ANTONIA SANTOS	SECTOR APAGADO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 13514-13528 SE INSTALO CONTROL A LOS REFLECTORES SERVICIO NORMALIZADO
1248	43584	28/05/2018	PUENTE ANTONIA SANTOS	PUENTE ANTONIA SANTOS	SECTOR APAGADO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 13526-13515 SE INSTALO CONTROL A LOS REFLECTORES SERVICIO NORMALIZADO
1249	43585	28/05/2018	DIAG 105 #104E-196	BALCONES DE PROVENZA 1	SECTOR APAGADO	SE PROGRAMA MANTENIMIENTO PARA EL MES DE JUNIO
1250	43586	28/05/2018	CLL 24 #28-59	GALLINERAL	FAROL APAGADO	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1251	43587	28/05/2018	DIAG 13D #11-26	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA 6641 APAGADA	LUMINARIA CON SULFATACION Y MAL CONEXIÓN ENTRE COBRE Y ALUMINIO SE LE COLOCARON CONECTORES Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1252	43588	28/05/2018	CRA 24 #31-69	GIRON CENTRO	FAROL APAGADO	SE CAMBIO FOTOCELDA EN MAL ESTADO Y VIEJA SE NORMALIZO EL SERVICIO
1253	43589	28/05/2018	CRA 20 #29A-13	CASTILLA REAL 1	LUMINARIA APAGADA	SE PROGRAMA MANTENIMIENTO PARA EL MES DE JUNIO
1254	43590	28/05/2018	DIAG 13D #11-32	BRISAS DEL CAMPO	FOTOCELDA DISPARADA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE NO.43587
1255	43591	28/05/2018	CRA 17 CON 26	PORTAL DE RIO FRIO	CANCHA APAGADA	SE ENCONTRO CONTROL CON TACO DISPARADO POR CORTO CIRCUITO SE ENCONTRARON LINEAS PELADA EN CAJA DE INSPECCION
1256	43592	29/05/2018	CLL 30 CRA 27	GIRON CENTRO	LUMINARIA 2910 APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIA 2910 TIPO FAROL COLONIAL SERVICIO NORMALIZADO
1257	43593	29/05/2018	CRA 28 # 27B-18	GIRON CENTRO	LUMINARIA 7385 APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIA TIPO FAROL COLONIAL 7385 SERVICIO NORMALIZADO
1258	43594	29/05/2018	CLL 28 #26-70	GIRON CENTRO	LUMINARIA 9109 APAGADA	SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO DE LALUMINARIA 9109 SERVICIO NORMALIZADO
1259	43595	29/05/2018	CRA 28 #27-34	GIRON CENTRO	LUMINARIA 7322 APAGADA	SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO DE LA LUMINARIA 7322 SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1260	43596	29/05/2018	CRA 28A #27-10	GIRON CENTRO	LUMINARIA 6616 APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO EN LUMINARIA 6516 TIPO FAROL SERVICIO NORMALIZADO
1261	43597	29/05/2018	CRA 28A #27-10	GIRON CENTRO	LUMINARIA 6536 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO DE LA LUMINARIA 6536 SERVICIO NORMALIZADO
1262	43598	29/05/2018	CLL 18A CRA 24	SANTA CRUZ	LUMINARIA 2493 APAGADA	SE ELIMINA SULFATACION EN LA SALIDA DE LA RED ROTA QUE ALIMENTABA LAS LUMINARIAS 2493-6426-10467 SERVICIO NORMALIZADO
1263	43599	29/05/2018	CLL 18A #29-20	SANTA CRUZ	LUMINARIA 8587 APAGADA	SE CAMBIA BOMBILLO ROTO A LUMINARIA 8587 SERVICIO NORMALIZADO
1264	43600	29/05/2018	CRA 21E #19-93	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA 8504 APAGADA	SE CAMBIA CONECTORES SULFATADOS EN CAJA DE INSPECCION DEL POSTE EL CUAL TIENE EL BAJANTE SERVICIO NORMALIZADO
1265	43601	29/05/2018	CLL 18 #16-26	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA Y PODA	SE REALIZA PODA DESPEJANDO LUMINARIA 5703 SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO
1266	43602	29/05/2018	CLL 62 #22C-11	CARRIZAL CAMPESTRE	LUMINARIA 10299 APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA LUMINARIA 10299 LED SERVICIO NORMALIZADO
1267	43603	29/05/2018	CLL 62 #22C-11	CARRIZAL CAMPESTRE	LUMINARIA 14272 APAGADA	SE CAMBIO BASE PARA FOTOCELDA DEFECTUOSA EN LA LUMINARIA 14272 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1268	43604	29/05/2018	VIA VEREDA	GIRON	LUMINARIA 9394 APAGADA	SE AJUSTO FOTOCELDA EN LA LUMINARIA 9394 VENUS NARANAJA SERVICIO NORMALIZADO
1269	43605	29/05/2018	VIA VEREDA	GIRON	LUMINARIA 11808 APAGADA	SE CAMBIO SOCKET DEFECTUOSO EN LA LUMINARIA 11808 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
1270	43606	29/05/2018	VIA VEREDA	GIRON	LUMINARIA 11809 APAGADA	SE CAMBIO BORNERAS DEFECTUOSAS EN LA LUMINARIA 11809 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
1271	43607	29/05/2018	CLL 56 TRAN 22C ESQUINA	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	LUMINARIA 5223 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO DEFECTUOSO EN LA LUMINARIA 5223 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
1272	43608	29/05/2018	TRANV 54 ENTRADA	ALTOS DE SAN ANTONIO	LUMINARIA 8477 APAGADA	SE ENCONTRO LUMINARIA TIPO HONGO CON LA TUBERIA DAÑADA POR ARREGLO DE LA CALLE SE PROGRAMO CAMBIO DE TUBERIA
1273	43609	29/05/2018	TRANV 23C #55A-11	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	LUMINARIA 5599 APAGADA	SE CAMBIO CONDENSADOR Y FOTOCELDA DEFECTUOSA EN LA LUMINARIA 5599 TIPO HONGO
1274	43610	29/05/2018	TRANV 23C ESQUINA	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	LUMINARIA 1599 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 1599 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
1275	43611	29/05/2018	DIAG 54A ESQUINA	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	LUMINARIA 4929 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA 4929 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1276	43612	29/05/2018	PARQUE	PALENQUE	LUMINARIA 1207 APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA LUMINARIA 1207 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
1277	43613	29/05/2018	COLEGIO FACUNDO NAVAS	PALENQUE	LUMINARIA 7880 APAGADA	SE AJUSTO BOMBILLO EN LA LUMINARIA 7880 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1278	43614	29/05/2018	ENTRADA COOPASAN	PALENQUE	LUMINARIA 10936 APAGADA	SE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSO EN LA LUMINARIA 10936 TIPO VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
1279	43615	29/05/2018	CRA 34A #44-32	PARAISO BAJO	MANTENIMIENTO	SE INSTALA LUMINARIA QUE SE HABIA RETIRADO PARA SER ENVIADA POR GARANTIA 1347 DELTALED DE 40W
1280	43616	29/05/2018	COLISEO PRIMERO DE MAYO	PRIMERO DE MAYO	REPROGRAMACION DE CONTROL	SE REPROGRAMO CONTROL DEL COLISEO PRIMERO DE MAYO
1281	43617	30/05/2018	MALECON	MALECON	FAROL 7193 APAGADO	SE CAMBIAN ELEMENTOS DEFECTUOSOS SERVICIO NORMALIZADO
1282	43618	30/05/2018	TIA GLORIA	MALECON	FAROL 7191 APAGADO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIA 7191 SERVICIO NORMALIZADO
1283	43619	30/05/2018	CONTROL EL CORCEL	ANILLO VIAL	LUMINARIAS APAGADAS	LUMINARIAS 2068-8294-2830-7094 CON CONECTORES SULFATADOS
1284	43620	30/05/2018	RETORNO CANEYES CRA 26	CANEYES	2 LUMINARIAS APAGADAS	LUMINARIA 14043 CON CONECTOR SULFATADO SERVICIO NORMALIZADO
1285	43621	30/05/2018	VIVERO LA ESTANSUELA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIAS APAGADAS	LUMINARIAS CON CONECTORES SULFATADOS
1286	43622	30/05/2018	CLL 13 CON CRA 26	RIO PRADO	FRENTE A TORRE GIRONELA 3 LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO REDES PRINCIPALES EN MAL ESTADO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1287	43623	30/05/2018	CANCHA ARROYITO	SANTA CRUZ	MANTENIMIENTO	SE ELIMINA SULFATACION EN CAJA DE ISPECCION QUE DERIBA HACIA EL OTRO LADO DE LA CANCHA
1288	43624	30/05/2018	CRA 27A #08-29	ARENALES 4 ETAPA	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIARON ELEMENTOS Y EN MAL ESTADO SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1289	43625	30/05/2018	DIAG 16 PEAT 17H-13	CIUADADELA VILLAMIL	FRENTE AL COLISEO NUEVO 1 LUMINARIA APAGADA	SE PROGRAMA MANTENIMIENTO PARA EL MES DE JUNIO
1290	43626	30/05/2018	CRA 13 #08-03	HACIENDA LA MESETA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIARON TUBOS Y CAJAS EN MAL ESTADO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1291	43627	31/05/2018	MALECON VILLAMIL	MALECON VILLAMIL	MANTENIMIENTO	SE REALIZO CAMBIO DE TOTALIZADOR Y SE REORGANIZARON CONEXIONES EN CONTROL DE MALECON VILLAMIL
1292	43628	31/05/2018	ACAPULCO	GIRON	SE RECIBEN LUMINARIAS DE URBANIZADOR EXTERNO	SE RECIBEN 23 LUMINARIAS VENUS 70W NA POR URBANIZADOR EXTERNO (PARCELACION LA ESQUINITA)
1293	43629	31/05/2018	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	RINCON DE GIRON	COLEGIO RETIRO DE POSTE Y LUMINARIAS	SE RETIRO POSTE DE CONCRETO 510KG Y DOS LUMINARIA 9044-10252 VENUS 70W ENTRAN AL TALLER
1294	43630	31/05/2018	BARBOSA	GIRON	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO NA DE 70W POR MAL ESTADO SERVICIO NORMALIZADO
1295	43631	31/05/2018	CRA 30 CON CLL 28A	LA CAMPIÑA	SECTOR APAGADO	USUARIO SOLICITA ALUMBRADO EN LA CARRERA 30 CON CLL 28A ZONA OSCURA



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1296	43632	01/06/2018	MANZ 20 LOTE 19	GIRON	APLOME DE POSTE	SE APLOMO POSTE DE CONCRETO DE LA LUMINARIA 12004 SERVICIO NORMALIZADO
1297	43633	01/06/2018	CLL 44A #34B-12	PARAISO BAJO	RECOGIDA DE POSTE	SE RECOGIO LUMINARIA 10079 Y POSTE METALICO DERRIVADOS POR OXIDACION EN PARTE BAJA DEL MISMO
1298	43634	01/06/2018	MACANA	POBLADO	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO LINEAS Y TUBERIA AVERIADAS SE INSTALO CAJA DE PISO EN LA LUMINARA 10987-10988-10966 SERVICIO NORMALIZADO
1299	43635	01/06/2018	CLL 24 CON CRA 24	GIRON CENTRO	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO LINEAS DAÑADAS EN LA LUMINARIA 8726 TIPO FAROL COLONIAL SERVICIO NORMALIZADO
1300	43636	02/06/2018	CLL 105 #5-113	MALPASO	POR LA LADRILLERA BAUTISTA SECTOR APAGO	USUARIO NO RESPONDE EL TELEFONO SE REVISO LAS LUMINARIAS EN LA DIRECCION INDICADA LAS CUALES NO PERTENECEN AL INVENTARIO DE ILUMINACION SAN JUAN
1301	43637	05/06/2018	DIAG 16 PEAT 17H-13	CIUADAELA VILLAMIL	FRENTE AL COLISEO NUEVO 1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIARON BORNERAS CRISTALIZADAS POR LA TEMPERATURA SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1302	43638	05/06/2018	CRA 20 #29A-13	CASTILLA REAL 1	LUMINARIA APAGADA	LINEAS DE ALIMENTACION SULFATADAS POR EMPLAME COBRE ALUMINIO SE RECONECTO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1303	43639	05/06/2018	DIAG 105 #104E-196	BALCONES DE PROVENZA	SECTOR APAGADO	LUMINARIAS CON ELEMENTOS VIEJOS Y EN MAL ESTADO SE CAMBIARON Y SE NORMALIZO EL SERVICIO EN EL BARRIO BALCONES DE PROVENZA
1304	43640	05/06/2018	CLL 15A PEA 13-51	PUERTO MADERO	CAMBIO DE BOMBILLO A BLANCO COD #4115350	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 11556 VENUS NARANAJA SERVICIO NORMALIZADO
1305	43641	05/06/2018	TRANV 23C ENTRE 55A CON 55	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	HONGO 5595 APAGADO	SE EMPALMO COBRE A COBRE POR SULFATACION POR HUMEDAD SE NORMALIZO EL SERVICIO
1306	43642	05/06/2018	CRA 19 POR EL TAPON	PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO FOTOCELDA QUEMADA EN LA LUMINARIA 1235 LED SERVICIO NORMALIZADO
1307	43643	05/06/2018	CRA 18A CON 13C	EL CONSUELO	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BONBILLO MH DE 70W POR NA DE 70W WHITE
1308	43644	05/06/2018	DIA 13D #11-25	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA APAGADA	SE ENCONTRO LUMINARIA 4902 CON FOTOCELDA DESAJUSTADA POR ARBOL SE ANCLO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1309	43645	05/06/2018	CLL 27A #28A-06	PASAJE ROSITA	LUMINARIA 6415 APAGADA	LUMINARIA CON CABLE DE ALIMENTACION ROTO SE EMPALMO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1310	43646	05/06/2018	CLL 31 #30-111	VILLA CAROLINA 1	1 LUMINARIA APAGADA	NO SE PUEDE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA LUMINARIA POR CIERRE DE LA VIA DE ACCESO AL BARRIO POR REMODELACION USUARIO NO RESPONDE EL TELEFONO
1311	43647	05/06/2018	CASTILLA REAL 1	CASTILLA REAL 1	INSTALACION DE TRANSFORMADOR	SE REALIZO CAMBIO DE TRANSFORMADOR QUE SE HABIA QUEMADO EN DICIEMBRE SERVICIO NORMALIZADO
1312	43648	05/06/2018	CIUADAELA VILLAMIL	CIUADAELA VILLAMIL	TRASLADO DE TRANSFORMADOR	SE INSTALO EN CIUADAELA VILLAMIL PARA MALECON VILLAMIL EL TRANFORMADOR DE 30KVA QUE SE ENCONTRABA PROVOCIONAL EN CASTILLA REAL 1
1313	43649	05/06/2018	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO	LUMINARIA 3543 SIN FOTOCELDA POR GOLPE DE VEHICULO PESADO POSTE 041 GOLPEADO EN SECTOR DEL CORCEL SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1314	43650	05/06/2018	PUEENTE ANTONIA SANTOS	PUEENTE ANTONIA SANTOS	MANTENIMIENTO	LUMINARIA 13578 LED HABIA SIDO HURTADO SU CABLE SUBTERRANEO SERVICIO NORMALIZADO
1315	43651	05/06/2018	CLL 17 # 14B -24	LOS BAMBUES	DESPEJE LUMINARIAS	REPORTE NO SE PUEDE SOLUCIONAR POR OBRA EN LA ENTRADA DEL BARRIO
1316	43652	05/06/2018	CANCHA CLL 13C CON 12	VILLAS DE DON JUAN 2	PROGAMAR RELOJ 10:00 PM	SE PROGRAMO RELOJ HASTA LA 10:00 PM
1317	43653	05/06/2018	MANZ L CASA 7	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO DE LA LUMINARIA 12680
1318	43654	05/06/2018	CRA 13A # 815	HACIENDA LA MESETA	LUMINARIA 6363 APAGADA	SE CAMBIARON ELEMENTOS QUEMADOS Y SE NORMALIZO SERVICIO
1319	43655	05/06/2018	CLL 56A # 19-03	EL PALENQUE	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIA CABLE DEL BRAZO QUE SE ENCONTRABA CRISTALIZADO EL AISLANTE Y HACIA CORTO CON EL BRAZO
1320	43656	05/06/2018	CRA 20 # 29A-19	CASTILLA REAL 1 MANZ 1	LUMINARIAS APAGADAS 7945-7056	SE ENCUENTRA CABLE ROTO SE REPARA Y SE DEJA EL SERVICIO NORMALIZADO
1321	43657	06/06/2018	PUEBLITO VIEJO	PUEBLITO VIEJO	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REALIZA REUBICACION DE LUMINARIAS EN PUEBLITO VIEJO VENUS 70W
1322	43658	06/06/2018	PUEBLITO VIEJO	PUEBLITO VIEJO	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REALIZA REUBICACION DE LUMINARIAS EN PUEBLITO VIEJO VENUS 70W
1323	43659	06/06/2018	MALECON VILLAMIL	CIUADAELA VILLAMIL	CABLEADO	SE CABLEO ALIMENTACION SUBTERRANEA DE LAS LUMINARIAS 14790-14792-14791-14794-14789-14793
1324	43660	06/06/2018	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REALIZO LA REUBICACION DE LA LUMINARIA VEGA LED 40W EN EL BARRIO SAN ANTONIO DEL CARRIZAL EN LA DIRECCION DIAGONAL 54D # 22C-61 POSTE DE TELEFONIA
1325	43661	06/06/2018	DIAG 7A CON TRAV 19B	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO POR SOBRE CARGA SE COLOCO NUEVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1326	43662	06/06/2018	ARENALES 4 ETAPA	ARENALES 4 ETAPA	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REALIZO LA REUBICACION DE LA LUMINARIA DELTA LED EN EL BARRIO ARENALES IV EN LA DIRECCION CLL 8 # 26-03 POSTE 8 MT PERTENECIENTE A TELEFONIA
1327	43663	06/06/2018	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REALIZO LA REUBICACION DE LAS LUMINARIAS VEGA LED 40W # 14028 EN EL SAN ANTONIO DEL CARRIZAL DIRECCION DIAGONAL 54D # 22-29 Y LA DELTA LED 40 # 9416 EN LA DIRECCION DIAGONAL 54D # 22B-03
1328	43664	06/06/2018	CLLE 28 ENTRE 32 Y 33	LA CAMPIÑA 2	LUMINARIA APAGADA	DIRECCION INCOMPLETA USUARIO NO CONTESTA EL TELEFONO
1329	43665	06/06/2018	CLL 12A # 24-48 PARQUE	RIO PRADO	SECTOR APAGADO	SE CAMBIO ELEMENTOS QUEMADOS EN LA LUMINARIA TIPO HONGO SERVIO NORMALIZADO
1330	43666	06/06/2018	CLL 41 #23-17	POBLADO	POR SOLO OFERTAS LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO RECONEXION DE LUMINARIA POR SULFATACION SE NORMALIZO EL SERVICIO
1331	43667	06/06/2018	DIAG 8B #21B-24	ALTOS DE ARENALES	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSO EN LA LUMINARIA 6772 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTES	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1332	43668	06/06/2018	CLL 11A #18-53	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA Y CON CHISPAS	REPORTES SOLUCIONADO CON EL # 43675
1333	43669	06/06/2018	CLL 12B #24-33	RIO PRADO	SECTOR APAGADO	SE CAMBIO FOTOCELDA DAÑADA EN LA LUMINARIA 1220 PEVP SERVICIO NORAMLAIZADO
1334	43670	06/06/2018	CASA 45 PARTE ALTA	BRISAS CAMPESTRE	LUMINARIA DIRECTA	SE CAMBIO FOTOCELDA DAÑADA EN LA LUMINARIA 11925 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
1335	43671	06/06/2018	DIAG 54D #22C-33	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	LUMINARIA 6951 APAGADA	LUMINARIA TIPO HONGO SE RETIRO SE REEMPLAZO POR UNA SEPIALED SE LE INFORMA AL USUARIO
1336	43672	06/06/2018	PUEBLITO VIEJO	PUEBLITO VIEJO	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REALIZA REUBICACION DE LUMINARIAS EN PUEBLITO VIEJO VENUS 70W
1337	43673	06/06/2018	CLL 12A #24-26	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	REPORTES SOLICIONADO CON EL # 43665
1338	43674	06/06/2018	DIAG 9 ENTRE 18C Y 19	MIRADOR DE ARENALES	3 LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 6066 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
1339	43675	06/06/2018	CLL 11A #18-53	RIO PRADO	LUMINARIA PRENDE Y APAGA PASAR A BLANCO	SE ELIMINO SULFUTACION Y SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA PEVP SERVICIO NORMALIZADO
1340	43676	06/06/2018	CLL 11A #18-53	RIO PRADO	LUMINARIA PRENDE Y APAGA PASAR A BLANCO	SE CAMBIO FOTOCELDA DEFECTUOSA EN LA LUMINARIA 6518 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
1341	43677	07/06/2018	RIO PRADO	RIO PRADO	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REALIZO EXPANSIÓN EN EL BARRIO RIO PRADO CON CALLE 12B # 23-20 DE LUMINARIA SEPIALED DE 41W AP 2153998
1342	43678	07/06/2018	ELOY VALENZUELA	ELOY VALENZUELA	REUBICACION DE LUMINARIA	AP 40485540 SE REALIZO REUBICACION DE LUMINARIA DELTA LED DE 40W EN LA DIRECCION CALLE 31 # 29A-40 BARRIO ELOY VALENZUELA
1343	43679	07/06/2018	PARQUE GYM	CASTILLA REAL 1	LUMINARIAS APAGADAS	SE REALIZO EL CAMBIO DE DUCTERIA Y LINEAS ROTAS EN LAS LUMINARIAS TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1344	43680	07/06/2018	MANZ 12 LOTE 10	GIRON	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO ARRANCADOR QUEMADO SE NORMALIZO EL SERVICIO
1345	43681	07/06/2018	CLL 41 CON 23	POBLADO	LUMINARIA APAGADA CON NO DE APOYO #2133296	SE CAMBIO CONECTORES DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 0361 LED SERVICIO NORMALIZADO
1346	43682	07/06/2018	CRA 29 #22-41	GALLINERAL	1 HONGO APAGADO	SE CAMBIO SOCKET Y BOMBILLO EN LA LUMINARIA 2409 EN MAL ESTADO LUMINARIA TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1347	43683	07/06/2018	MANZ L CASA 7	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO DE LA LUMINARIA 11706 SERVICIO NORMALIZADO
1348	43684	07/06/2018	CASA 49	ALTOS DE ANDINA	LUMINARIA APAGADA	SE ENCONTRO LUMINARIA 3950 VENUS NARANJA DESCONECTADA SE REALIZA LA RESPECTIVA CONEXIÓN SERVICIO NORMALIZADO
1349	43685	07/06/2018	CLL 30 #23-61	GIRON CENTRO	1 FAROL APAGADO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN EL FAROL 4637 SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1350	43686	07/06/2018	MANZ F CASA 17	BRISAS DEL PARAISA	3 LUMINARIAS APAGADAS COD AP 1828631	SE CAMBIA PUENTE EN RED QUE ESTABA ROTO, ALIMENTADNO LAS LUMINARIAS 4659-9730 Y 2464 SERVICIO NORMALIZADO
1351	43687	07/06/2018	QUINTAS DE SANTANA	QUINTAS DE SANTANA	EXPANSION Y CABLEADO	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIA 14831 EN LA CLL 105 CR 12 Y SE CONECTARON LUMINARIAS 14831-14838-1483014832 SERVICIO NORMALIZADO
1352	43688	07/06/2018	VILLA LINDA	VILLA LINDA	RETIRO DE LUMINARIA	SE RETIRO LUMINARIA 8377 LED PARA REUBICAR ENTRA A TALLER
1353	43689	07/06/2018	AV PRINCIPAL CRA 23 CANCHA	MIRADOR DE ARENALES	APAGADA	CANCHA APAGADA POR SULFATACION EN LA RED PRINCIPAL SE RECONECTO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1354	43690	07/06/2018	CLL 13C CRA 12	VILLAS DE DON JUAN 2	REUBICACION	SE REUBICA LUMINARIA 9611 EN LA CLL 13C CON CRA 12 CERCA A LA CANCHA EN VILLAS DE DON JUAN
1355	43691	07/06/2018	ANILLO VIAL	SENA	LUMINARIA 8395 HONGO APAGADO	SE CAMBIO ELEMENTOS DAÑADOS EN LA LUMINARIA 8395 SERVICIO NORMALIZADO
1356	43692	07/06/2018	ANILLO VIAL	SENA	PUENTE PEATONAL APAGADO	SE ELIMINO SULFATACION EN CAJAS DE PASO SE CAMBIA POR BREAKER X30
1357	43693	07/06/2018	VIA PUEBLITO VIEJO	BRISAS CAMPESTRE	LUMINARIA PRENDE Y APAGA	SE CAMBIA BOMBILLO PRENDE Y APAGA DE LA LUMINARIA 4799 SERVICIO NORMALIZADO
1358	43694	07/06/2018	CALL 44B CRA 17	RINCON DE GIRON	LUMINARIA LED APAGADA 0625	SE RETIRA LUMINARIA 0625, SE INGRESA AL TALLER PARA SER ENVIADA POR GARANTIA
1359	43695	07/06/2018	CASA 17 CLL 40 41A	RINCON DE GIRON	LUMINARIA LED APAGADA 11497	SE RETIRA LUMINARIA 11497 SE INGRESA AL TALLER PARA SER ENVIADA POR GARANTIA 11497 SERVICIO NORMALIZADO
1360	43696	07/06/2018	CRA 16	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA APAGADA FRENTE A PRODECOL 1088	SE REALIZA MANTENIMIENTO A LUMINARIA 10086 SERVICIO NORMALIZADO
1361	43697	07/06/2018	PARALELA	ZONA INDUSTRIAL	4 LUMINARIAS APAGADAS FRENTE A MI CASITA	SE ARREGLA RED ROTA QUE ALIMENTA LAS LUMINARIAS 9856-9851 SERVICIO NORMALIZADO
1362	43698	07/06/2018	PARALELA	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA APAGADA 9765 FRENTE A LA TRILLADORA	SE ELIMINA SULFATACION SE REALIZA PODA DESPEJANDO LA LUMINARIA
1363	43699	07/06/2018	PLAZA DE TOROS	FRENTE A LOS CORRALES	2 LUMINARIAS APAGADAS	LUMINARIA 3494 CON BOMBILLO ROTO Y FOTOCELDA QUEMADA
1364	43700	07/06/2018	BRISAS CAMPESTRE	BRISAS CAMPESTRE	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REUBICAN LUMINARIAS DE 70W NA VENUS EN BRISAS CAMPESTRE 6451-5754-4524-8022
1365	43701	08/06/2018	KIOSKO	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	REUBICACION DE LUMINARIA	DIAGONAL 54C CON CRA 23 KIOSCO SE REUBICO LUMINARIA ACROLED DE 35W REUBICADA
1366	43702	08/06/2018	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	RETIRO DE LUMINARA	SE RETIRO LUMINARIA TIPO HONGO DJK CON CODIGO 6951SE RETIRO REFLET MH DE 150W DOBLE CONTACTO CON EL CODIGO 14199
1367	43703	08/06/2018	EL PALENQUE	EL PALENQUE	RETIRO DE POSTE Y LUMINARIA	NO SE PUDO EJECUTAR EL REPORTE AUN NO SE ESTAN EJECUTANDO TRABAJOS EN EL SECTOR



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1368	43704	08/06/2018	BRISAS CAMPESTRE	BRISAS CAMPESTRE	MANTENIMIENTO	SE CAMBIA BOMBILLO PRENDE Y APAGA DE LA LUMINARIA 13281 SERVICIO NORMALIZADO
1369	43705	08/06/2018	MIRADOR DE ARENALES	MIRADOR DE ARENALES	MANTENIMIENTO	SE ELIMINO SULFATACION EN LA RED EN LAS LUMINARIAS 6066-6044 SERVICIO NORMALIZADO
1370	43706	08/06/2018	POR EL BOLO	GIRON	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIA BOMBILLO PRENDE Y APAGA DE LA LUMINARIA 2890 SERVICIO NORMALIZADO
1371	43707	08/06/2018	CRA 20 29A-13	CASTILLA REAL 1	LUMINARIAS APAGADAS	REPORTE SOLUCIONADO CON EL #43656
1372	43708	08/06/2018	CLL 20 #19-14	PORTAL CAMPESTRE NORTE	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 11492 VENUS NARANJA
1373	43709	08/06/2018	PARROQUIA SANTO CRISTO	GIRON	LUMINARIAS APAGADAS	SE PROGRAMA PARA EL MES DE JULIO
1374	43710	08/06/2018	CLL 18A #29-30	SANTA CRUZ	HONGOS NO PRENDEN. LUMINARIAS DE LA CANCHA APAGADAS	SE REINICIO EL TACO EN LA LUMINARIA 446 TIPO REFLECTOR SERVICIO NORMALIZADO
1375	43701	08/06/2018	PARTE ALTA POR LAS TORRES	GIRON	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA 11383 QUEMADA POR SOBRE CARGA SE CAMBIARON ELEMENTOS SE NORMALIZO EL SERVICIO
1376	43702	08/06/2018	CLL 35 15-64	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO 70 W NA AGOTADO DE LA LUMINARIA 13924
1377	43703	08/06/2018	SECTOR 7 TORRE 2 LUM 13688-13698	NUEVO GIRON	LUMINARIAS APAGADAS SECTOR 7 TORRE 6 13674-13675	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINASRIAS 13688-13681-13703 SERVICIO NORMALIZADO
1378	43704	08/06/2018	POR EL TEMPLO	GIRON	LUMINARIA APAGADA Y POSTE	SE PROGRAMA PARA EL MES DE JULIO
1379	43705	08/06/2018	CLL 20B # 24-69	PORTAL CAMPESTRE 5 ETAPA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO DEFECTUOSO EN LA LUMINARIA 3934 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
1380	43706	08/06/2018	GLORIETA	EL CONSUELO	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIAS DORTELED DE 84 W EN LA GLORIETA DEL CONSUELO CR 19
1381	43707	09/06/2018	PORTAL 1	PORTAL 1	INTALACION DE INTERRUCTOR	SE INSTALO UN PUSH BOTON EN LA CANCHA DEL PORTAL 1 SERVICIO NORMALIZADO
1382	43708	09/06/2018	RIVIERA	RIVIERA	CODIFICACION DE LUMINARIA	SE CODIFICO LUMINARIAS DE 400W MH DE LA CANCHA DEL BARRIO RIVERA
1383	43709	09/06/2018	LLANITO BAJO	LLANITO BAJO	MANTENIMIENTO	LUMINARIAS CON ELEMENTOS QUEMADOS SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1384	43710	12/06/2018	ARENALES CAMPESTRE	ARENALES CAMPESTRE	REUBICACION DE POSTE Y LUMINARIA	LUMINARIAS 9610-3353-8377 SE REUBICARON EN EL BARRIO ARENALES CAMPESTRE EN LA CLL 12 ENTRE CRA 27 Y 28
1385	43711	12/06/2018	CLL 42A #16-13	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	3 LUMINARIAS APAGADAS	REPOPRTYE SOLUCIONADO CON EL REPORTE 43716



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1386	43712	12/06/2018	CLL 20B# 24-69	PORTAL CAMPESTRE 5 ETAPA	1 LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA LUMINARIA 9325 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1387	43713	12/06/2018	CRA 15 #1-04	MARIANELA	3 LUMINARIAS APAGADAS POR LA CANCHA	SE AJUSTO FOTOCELDA GIRADA EN LA LUMINARIA 14169 LED SERVICIO NORMALIZADO
1388	43714	12/06/2018	TRANV 14A #16-05	LOS BAMBUES	LUMINARIA EN CORTO	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE 43701
1389	43715	12/06/2018	ESCENARIO DEPORTIVO	GALLINERAL	JUEGOS Y HONGOS APAGADOS Y PRENDEN A LAS 6AM	SE CAMBIO FOTOCELDA DEFECTUOSA EN LA LUMINARIA 2409 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1390	43716	12/06/2018	CLL 43 # 16-02	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	SECTOR APAGADO (07)	SE ELIMINO SULFATACION EN LOS PUENTES EN LAS LUMINARIAS LED 190 Y181 SERVICIO NOEMALIZADO
1391	43717	12/06/2018	FINCA MOTEREY	GIRON	CASA 3 LOTE 3 LUMINARIA APAGADA CAÑUELA MUY PEQUEÑAS PARA EL SECTOR POR ESO SE APAGAN	SE CAMBIO BOMBILLO VIEJO Y EN MAL ESTADO SE NORMALIZO EL SERVICIO
1392	43718	12/06/2018	DIAG 8A #21C-03	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA 3772 APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA CAJA DE PISO EN LA LUMINARIA 3772 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1393	43719	12/06/2018	CRA 21 #2-20	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIAS APAGADAS 2368889 APOYO	SE RETIRO BOMBILLO MH DE 70 W POR BOMBILLO NA DE 70 W EN LA LUMINARIA 6736 SERVICIO NORMALIZADO
1394	43720	12/06/2018	CONDOMINIO MONTEREY	GIRON	PARCELAS 1 Y 2 LUMINARIAS APAGADAS 2900203	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO Y VIEJO SE NORMALIZO EL SERVICIO
1395	43721	12/06/2018	CRA 21 #2-14	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE 43719
1396	43722	12/06/2018	CLL 14A #12A-70	VILLAS DE DON JUAN 2 ETAPA	LUMINARIA PRENDE Y APAGA	SE CAMBIA ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 5180 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
1397	43723	12/06/2018	SECTOR 7 TORRE 10 APT 101	NUEVO GIRON	DESPEJE DE LUMINARIAS	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE 43703
1398	43724	12/06/2018	CLL 24 #28-65	GALLINERAL	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO ELEMENTOS CAMBIADOS EN LA LUMINARIA 6192 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1399	43725	12/06/2018	TRANV 14A #16-06	LOS BAMBUES	PRENDE Y APAGA	LUMINARIA 2172 CON CONECTORES SULFATADOS SE CAMBIARON Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1400	43726	12/06/2018	PARAISO BAJO	PARAISO BAJO	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REUBICO LUMINARIA LED DE 40W 6446 EN EL BARRIO EL PARAISO EN LA CLL 44A #34-45 SERVICIO NORMALIZADO
1401	43727	13/06/2018	ARENALES CAMPESTRE	ARENALES CAMPESTRE	RETIRO DE LUMINARIA	SE RETIRO LUMINARIA 2128 PARA REUBICAR ENTRA A TALLER
1402	43728	13/06/2018	CHOCOA	GIRON	EXPANSION DE LUMINARIA	SE REALIZO EXPANSION DE REDES EN LA VEREDA CHOCOA EN EL SECTOR DE LA FINCA LA MOSQUERELA SEGÚN REPORTE TECNICO 1421
1403	43729	13/06/2018	CHOCOA	GIRON	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REUBICARON LAS LUMINARIAS 3107-6383-3108-7071SECTOR DE LA FINCA LA MOSCARELA SEGÚN REPORTE TECNICO 1421



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1404	43730	13/06/2018	PORTAL CAMPESTRE 3	PORTAL CAMPESTRE 3	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REUBICARON LUMINARIAS EN PORTAL CAMPESTRE TIPO VENUS 70W
1405	43731	13/06/2018	CRA 18A CON CLL 13C	EL CONSUELO	LUMINARIA SE PRENDE ALAS 6 Y SE APAGAN AL MOMENTO	REPORTE SOLUCIONADO CON EL NO.43643
1406	43732	13/06/2018	CLL 31 CON CRA 17	CASTILLA REAL 1	SECTOR APAGADO	FOTOCELDA SUELTA SE REACOMODO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1407	43733	13/06/2018	CLL 18-18A CRA 30-31	SANTA CRUZ	LUMINARIAS APAGADAS Y REALIZAR PODA	CONECTOR DESAJUSTADOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO SE PROGRAMA PARA PODA CON GRUA
1408	43734	13/06/2018	CLL 23 #26-11	SANTA CRUZ	2 LUMINARIAS APAGADAS	LUMINARIA 11596-11592 CON BOMBILLOS INTERMITENTES SERVICIO NORMALIZADO
1409	43735	13/06/2018	ENTRE 55 Y 55A CALLEJON	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	2 LUMINARIAS APAGADAS	NO CONTESTAN EL CELULAR DIRECCION INCOMPLETA NO DAN RAZON DEL USUARIO
1410	43736	13/06/2018	CLL 20 #27A-14	SANTA CRUZ	PARQUE Y PASILLO APAGADO	SE CAMBIARON ELEMENTOS EN MAL ESTADO SE NORMALIZO EL SERVICIO
1411	43737	13/06/2018	CLL 27B CON CRA 30	EL TEJAR	Y POR LA CLL 27A APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA RED EN LA LUMINARIA 3113 LED SERVICIO NORMALIZADO
1412	43738	13/06/2018	CRA 27A CON CLL 20	RIO DE ORO 1	HONGOS APAGADOS	SE CAMBIO LINEAS, DUCTERIA, CAJA DE PISO Y FOTOCELDA DAÑADAS EN LAS LUMINARIAS TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1413	43739	13/06/2018	CLL 27A FRENTE AL SALON C	EL TEJAR	PRENDE Y APAGA	SE CAMBIO ELEMENTOS AGOTADOS EN LA LUMINARIA 4908 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1414	43740	13/06/2018	CLL 34 #26-20	GIRON CENTRO	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 8657 TIPO FAROL COLONIAL SERVICIO NORMALIZADO
1415	43741	13/06/2018	CLL 30 #33-140	ELOY VALENZUELA	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO LINEAS ROTAS EN LAS LUMINARIAS LED SERVICIO NORMALIZADO
1416	43742	13/06/2018	CLL 29 #31-48	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA Y DESPEJE	SE LLAMA AL USUARIO Y SE VA A BUZON SE PREGUNTA EN LA DIRECCION Y EL USUARIO QUIEN LLAMO NO ESTA VECINOS DEL SECTOR INFORMAN QUE LA LUMINARIA DAÑADA ES LA 1864 SERVICIO NORMALIZADO
1417	43743	13/06/2018	DIA 7 CON 18 KIOSKO	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	SE PROGRAMA ARREGLO DE LA LUMINARIA TIPO HONGO Y SE CAMBIO DE TUBERIA AVERIADA SE LE INFORMA AL USUARIO
1418	43744	13/06/2018	LAS MARIAS	LAS MARIAS	REUBICACION DE LUMINARIA	SE TRASLADO LUMINARIA 6180 EN LA DIRECCION CRA 26 CASA 12 LAS MARIAS
1419	43745	14/06/2018	MORADA SAN JUAN	MORADA SAN JUAN	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIAS DE 250W MH (14869-14870-14871-14872)
1420	43746	14/06/2018	MORADA SAN JUAN	MORADA SAN JUAN	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REUBICO LUMINARIA 2128 DEL BARRIO MIRADOR DE ARENALES AL BARRIO MORADA SAN JUAN TORRE 2
1421	43747	14/06/2018	MARIANELA	MARIANELA	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZA EXPANSION DE LUMINARIA EN MARIANELA 14873-14874-14875



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1422	43748	14/06/2018	MARTA	GIRON	MANTENIMIENTO	SE REUBICO LUMINARIA 70 W NA EN VEREDA MARTA, SE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIAS SE ENCONTRO TOTALIZADOR DISPARADO DEL GABINETE SERVICIO NORMALIZADO
1423	43749	14/06/2018	FILO DE LOS AMORES	GIRON	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO EN CANCHA DE LA ESCUELA EN LA VEREDA FILO DE LOS AMORES
1424	43750	14/06/2018	ENTRADA LA ESCULA	GIRON	3 LUMINARIAS 8669 BOMBILLOS ROTOS	SE PROGRAMA PARA EL MES DE JULIO
1425	43751	14/06/2018	CRUZE PARA EL COLEGIO	GIRON	2 LUMINARIAS PRENDE Y APAGA	SE CAMBIARON BOMBILLOS VIEJOS Y EN MAL ESTADO SE NORMALIZO EL SERVICIO
1426	43752	14/06/2018	FRENTE AL COLEGIO	GIRON	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIOARON ELEMENTOS EN MAL ESTADO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1427	43753	14/06/2018	FRENTE IGLESIA	GIRON	LUMINARIA PEVP PRENDE Y APAGA	FOTOCELDA QUEMADA Y VIEJA SE CAMBIO POR NUEVA Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1428	43754	14/06/2018	ANTES DEL PUENTE DEL DIABLO	GIRON	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIARON ELEMENTOS QUEMADOS POR SOBRE CARGA Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1429	43755	14/06/2018	VIA AL PUENTE	GIRON	MONTALLANTAS LUMINARIA APAGADA COD A 2509628	SE CAMBIO BOMBILLO EN MAL ESTADO Y VIEJO SE NORMALIZO EL SERVICIO
1430	43756	14/06/2018	FINCA EL CHARCO	GIRON	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIARON ELEMENTOS EN MAL ESTADO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1431	43757	14/06/2018	ANTES DEL CRUZE DEL COLEGIO	GIRON	LUMINARIA APAGADA COD A 7014732	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO Y VIEJO SE NORMALIZO EL SERVICIO
1432	43758	14/06/2018	CLL 51 #18-109	PORTAL 1	LUMINARIAS DE LA CANCHA APAGADA	SE INSTALO PULSADOR A PETICION DEL USUARIO, EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO
1433	43759	14/06/2018	CRA 30 #29-84	GIRON CENTRO	FAROL APAGADO	SE CAMBIA RED ROTA POR UN CAMION, SE CAMBIA BOMBILLO ROTO SERVICIO NORMALIZADO
1434	43760	14/06/2018	DIAG 12A #10-11	BARISAS DEL CAMPO	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA 10780 SULFATADA SE EMPALMO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO, LUMINARIA 3821 SE CAMBIARON CONECTO VIMETALICOS VIEJOS Y EN MAL ESTADO SE NORMALIZO EL SERVICIO
1435	43761	14/06/2018	CRA 19 PEA 2-15	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	BOMBILLO MH QUEMADO SE CAMBIO POR NUEVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO, SE RETIRO LUMINARIA LED DE 40 W DELTALED PARA ENVIAR A GARANTIA 2456
1436	43762	15/06/2018	DIA 12A # 10-23	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO FOTOCELDA DAÑADA EN LA LUMINARIA QUEDANDO UN SERVICIO NORMALIZADO
1437	43763	15/06/2018	CLL 10B # 20-04	VILLAS DE SAN JUAN	LUMINARIA PRENDE Y APAGA	SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 1004 SERVICIO NORMALIZADO
1438	43764	15/06/2018	DEBAJO DEL PUENTE PEATONAL	MIRADOR DE SAN JUAN	CABLES SUELTOS	SE RETIRA CABLE CAIDO PEATONAL MIRADOR DE SAN JUAN
1439	43765	16/05/2018	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	GYM APAGADO	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA 13389



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1440	43766	16/05/2018	CARRIZAL CAMPESTRE	CARRIZAL CAMPESTRE	MANTENIMIENTO	LUMINARIAS NO PERTENECEN AL INVENTARIO DE ALUMBRADO PUBLICO
1441	43767	16/05/2018	SAN JORGE	SAN JORGE	MANTENIMIENTO	SE REALIZO CAMBIO EN LA CONEXIÓN DE TIERRAS EN REDES SUBTERRANEAS DE LAS LUMINARIAS EN SAN JORGE BODEGAS
1442	43768	18/06/2018	BRISAS DE RIO FRIO	BRISAS DE RIO FRIO	REPOSICION DE LUMINARIA	SE REALIZO REPOSICION DE LUMINARIA ROTA Y EN MAL ESTADO EN EL BARRIO BRISAS DE RIO FRIO
1443	43769	18/06/2018	SAN JORGE	SAN JORGE	0	SE PASARON LUMINARIAS DE ENTRADA A SAN JORGE A 110X Y SE INSTALARON MARQUILLAS Y APLICO EL SIKA BOOM A TUBERIA DE 2
1444	43770	18/06/2018	LA CAMPIÑA	LA CAMPIÑA	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO MH DE 70 W POR NA DE 70 W WHITED
1445	43771	18/06/2018	CRA 24 # 19-21	PORTAL CAMPESTRE NORTE	LUMINARIA APAGADA	REPORTE SOLUCIONADA CON EL REOPORTE 43759
1446	43772	18/06/2018	CLL 20A # 24-68	PORTAL CAMPESTRE 5 ETAPA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO,SE AJUSTA FOTOCELDA A LA LUMINARIA 4328
1447	43773	18/06/2018	CLL 105B #11-22	GUADUALES	2 LUMINARIAS APAGADAS CORTO	SE CAMBIAN CONECTORES SULFATADOS, SE CAMBIA BOMBILLO DE 70 W NA POR BOMBILLO 70 W NA WHITE SERVICIO NORMALIZADO
1448	43774	18/06/2018	CRA 11A # 105-16	GUADUALES	2 LUMINARIAS APAGADAS	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE 43773
1449	43775	18/06/2018	SECTOR LA CIVERIA	GIRON	LUMINARIA APAGADA COD.5091161	SE CAMBIO CONTACTOR QUEMADO POR SOBRE CARGA
1450	43776	18/06/2018	PANTANO	GIRON	LUMINARIA APAGADA COD.5091144	SE CAMBIARON ELEMENTOS VIEJOS Y EN MAL ESTADO SE NORMALIZO EL SERVICIO
1451	43777	18/06/2018	SECTOR LA PARROQUIA	GIRON	2 LUMINARIAS APAGADAS	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE # 43709
1452	43778	18/06/2018	CRA 18 CON 31	CASTILLA REAL 1	HONGOS APAGADOS	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE NO.43864
1453	43779	18/06/2018	CLL 30 NO.29-73 INT.2	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIARON ELEMENTOS EN MAL ESTADO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1454	43780	18/06/2018	CLL 38 NO.33-21	ALDEA BAJA	LUMINARIA 2898 EN CORTO	LUMINARIA 2899 CON CONECTORES QUEMADOS SERVICIO NORMALIZADO
1455	43781	18/06/2018	CLL 31 #30-111	VILLA CAROLINA 1	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 9998, SE EMPALMA RED ROTA QUE ALIMENTA LAS LUMINARIAS 6815, 5790 SERVICIO NORMALIZADO
1456	43782	18/06/2018	CLLE 28 ENTRE 32 Y 33	LA CAMPIÑA 2	LUMINARIA APAGADA	SE ENCONTRO LUMINARIA DESCONECTADA, SE CONECTA A LA RED Y SE NORMALIZA EL SERVICIO
1457	43783	18/06/2018	CRA 28 #27-26	MALECON	LUMINARIA DIRECTA	SE AJUSTO FOTOCELDA EN LA LUMINARIA 7322 TIPO FAROL CALONIAL SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1458	43784	18/06/2018	ALTOS DE LA CAMPIÑA	ALTOS DE LA CAMPIÑA	3 DIRECTAS Y 2 APAGADAS	FOTOCELDA ESTALLADA POR SOBRE CARGA SE CAMBIO POR NUEVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1459	43785	19/06/2018	CHOCOITA	GIRON	EXPANSION DE REDES	SE REALIZO EXPANSION DE REDES EN LA VEREDA CHOCOITA EN SECTOR DE LA AVICOLA EL GUAMITO
1460	43786	19/06/2018	CHOCOITA	GIRON	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REALIZO REUBICACION DE LUMINARIAS 6696-6697 EN LA VEREDA CHOCOITA EN SECTOR DE AVICOLA EL GUAMITO
1461	43787	19/06/2018	SECTOR LA ARENERA	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO	SE REALIZA PODA DESPEJANDO LA FOTOCELDA DEL CONTROL 495 SE CAMBIAN BOMBILLOS AGOTADOS
1462	43788	19/06/2018	FRENTE PORTAL DE RIO FRIO	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO	SE CAMBIA CONEXIÓN DE FASE PORQUE UN TRAMO DE CAJA A CAJA LA FASE AMARILLA PIERDE LA TENSION
1463	43789	19/06/2018	SECTOR 5	CIUADDELA NUEVO GIRON	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO EN LA LUMINARIA 10126 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
1464	43790	19/06/2018	SECTOR 5	CIUADDELA NUEVO GIRON	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO DEFCTUOSO EN LA LUMINARIA VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
1465	43791	19/06/2018	SECTOR 5	CIUADDELA NUEVO GIRON	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO Y FOTOCELDA DEFECTUOSAS EN LA LUMINARIA 10854 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
1466	43792	19/06/2018	SECTOR 5	CIUADDELA NUEVO GIRON	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
1467	43793	19/06/2018	SECTOR 5	CIUADDELA NUEVO GIRON	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO DEFECTUOSO EN LA LUMINARIA VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
1468	43794	19/06/2018	SECTOR 5	CIUADDELA NUEVO GIRON	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
1469	43795	19/06/2018	SECTOR 5	CIUADDELA NUEVO GIRON	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
1470	43796	19/06/2018	SECTOR 5	CIUADDELA NUEVO GIRON	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 10700 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
1471	43797	19/06/2018	SECTOR 5	CIUADDELA NUEVO GIRON	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 10179 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
1472	43798	19/06/2018	SECTOR 5	CIUADDELA NUEVO GIRON	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
1473	43799	19/06/2018	SECTOR 6-CANCHA	CIUADDELA NUEVO GIRON	MANTENIMIENTO	SE CAMBIA CONECTORES CRISTALIZADOS
1474	43800	19/06/2018	CRA 22 CON CLL 18	PORTAL CAMPESTRE 2	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO POR SOBRETENCION SE NORMALIZA EL SERVICIO
1475	43801	19/06/2018	SECTOR 6-CANCHA	NUEVO GIRON	PROGRAMAR RELOJ A 10:00 PM	SE REALIZO LA PROGRAMACION DE LA CANCHA DESDE LAS 18:00 HORAS HASTA LAS 22:00 HORAS SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTES	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1476	43802	19/06/2018	FINCA LA MORENITA POR LAS BODEGAS DE SAN JORGE	RIO FRIO	LUMINARIA PRENDE Y APAGA Y LUMINARIA APAGADA 6175	SE CAMBIO BOMBILLO VIEJO Y EN MAL ESTADO SE NORMALIZO EL SERVICIO
1477	43803	19/06/2018	ENTRADA POR EL CONTADOR POR LAS PRIMERAS CASAS	GIRON	PALO CAYO Y TUMBO CUERDAS DE ALUMBRADO	SE REPARA CABLE ROTO POR LA CAIDA DE ARBOL SE IDENTIFICA LINEAS Y SE EMPALMA SE INSTALA FUSIBLE HILO EN EL ARRANQUE DE MEDIA TENSION
1478	43804	19/06/2018	CLL 8A CON CRA 13E	LOMAS DEL VIENTO	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIARON CONECTORES SULFATADFOS POR MAL AJUSTE SE NORMALIZO EL SERVICIO
1479	43809	19/06/2018	CRA 20A # 10-28	VILLAS DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO MH DE 70 POR BOMBILLO NA DE 70W Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1480	43810	19/06/2018	CANCHA	GIRON	LUMINARIAS APAGADAS	SE ENCONTRO SULFATADO Y REVENTADO DE BORNE DE SALIDA DEL TRASFORMADOR QUE ALIMENTA LA CANCHA SE ELIMINA SULFATACION Y SE NORMALIZA EL SERVICIO
1481	43811	19/06/2018	CRA 11 106-29	LOS ACACIOS	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO NA DE 70W EN MAL ESTADO SE NORMALIZO EL SERVICIO LUMINARIA SIN CODIGO VISIBLE SE MIRA POR CODIGO DE BOMBILLO
1482	43812	19/06/2018	CHOCOITA	GIRON	MANTENIMIENTO	SE REALIZO CAMBIO DE REDES A LAS LUMINARIAS 9471-9467-1166-9485-9466 SERVICIO NORMALIZADO
1483	43813	20/06/2018	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO	LUMINARIAS 7591-7555 APAGADAS POR CONECTOR QUEMADO SERVICIO NORMALIZADO
1484	43814	20/06/2018	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO	LUMINARIAS 8342-2380 CON CABLEADO SULFATADO Y ROTO EN CAJA DE PISOSERVICIO NORMALIZADO
1485	43815	20/06/2018	PANTANO	GIRON	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA SERVICIO NORMALIZADO
1486	43816	20/06/2018	PANTANO	GIRON	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA SERVICIO NORMALIZADO
1487	43817	20/06/2018	PANTANO	GIRON	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO NA DE 70 W VIEJO POR NA DE 70 W Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1488	43818	20/06/2018	PANTANO		MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO VIEJO Y EN MAL ESTADO SE NORMALIZO EL SERVICIO
1489	43819	20/06/2018	PANTANO	GIRON	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO VIEJO Y EN MAL ESTADO SE NORMALIZO EL SERVICIO
1490	43820	20/06/2018	PANTANO	GIRON	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO VIEJO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1491	43821	20/06/2018	PANTANO	GIRON	MANTENIMIENTO	SE CAMBIARON CONECTORES VIMETALICOS POR CONECTORES EXPLOSIVOS SE NORMALIZO EL SERVICIO
1492	43822	20/06/2018	PANTANO	GIRON	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO NA DE 70 W VIEJO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1493	43823	20/06/2018	PANTANO	GIRON	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO VIEJO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1494	43824	20/06/2018	CANCHA	GIRON	MANTENIMIENTO	SE CAMBIARON ELEMENTOS EN MAL ESTADO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1495	43825	20/06/2018	ALTOS DE LLANO GRANDE	GIRON	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO VIEJO Y EN MAL ESTADO SE NORMALIZO EL SERVICIO
1496	43826	20/06/2018	ALTOS DE LLANO GRANDE	GIRON	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO NA DE 70 W Y SERMALIZO EL SERVICIO
1497	43827	20/06/2018	ALTOS DE LLANO GRANDE	GIRON	MANTENIMIENTO	SE COLOCO CONECTOR POR SULFATACION EN EMPALME COBRE SE NORMALIZO EL SERVICIO
1498	43828	20/06/2018	ALTOS DE LLANO GRANDE	GIRON	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1499	43829	20/06/2018	ESCUELA	GIRON	LOS DE LA ESSA DESCONECTARON LUMINARIAS	LUMIANRIA DESCONECTADA POR FUNCIONES DE LA ESSA SE CONECTO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1500	43830	20/06/2018	CRA 13 #8-23	HACIENDA LA MESETA	LUMINARIA APAGAD	SE ENCONTRO LUMINARIA 6361 VENUS NARANJA DESCONECTADA SE REALIZO LA CONEXIÓN SERVICIO NORMALIZADO
1501	43831	20/06/2018	CRA 21 #20-28	RIO DE ORO 1	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO SE NORMALIZA EL SERVICIO
1502	43832	20/06/2018	TRANV 21A #10-12	ALTOS DE ARENALES	1 LUMINARIA APAGADA TUVO DOBLADO	SE RETIRO LUMINARIA 2502 TIPO HONGO Y SE INGRESA AL TALLER PARA REPOSICION
1503	43833	20/06/2018	CRA 16 HACIA LA SALIDA	LA ESMERALDA	LUMINARIA PRENDE Y APAGA	DIRECCION INCOMPLETA NO CONTESTAN EL CELULAR INFORMAN QUE LA LUMINARIA AFECTADA ES LA NO.1752 SE PROCEDE A REALIZARLE MANTENIMIENTO LA CUAL SE ENCONTRABA CON LAS BORNERAS DEEFECTIOSAS
1504	43834	20/06/2018	PARCELACION MONTEREY	GIRON	LUMINARIA APAGADA 12085	SE CAMBIAN BOMBILLOS AGOTADOS EN LAS LUMINARIAS 12085-2360
1505	43835	20/06/2018	AVENIDA	CANEYES	MANTENIMIENTO	LUMINARIAS 3505-3506-4399-4400 APAGADAS POR DESTRUCCION DE TUBERIA Y LINEAS EN LA AV CANEYES DEBIDO A OBRA CIVIL
1506	43836	21/06/2018	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	REPOSICION	SE REALIZA REPOSICION DE 2 LUMINARIAS DELTA LED 11497 DE 100W Y 0625 DE 40W EN RINCON DE GIRON
1507	43837	21/06/2018	QUINTAS DEL LLANITO	QUINTAS DEL LLANITO	RETIRO DE LUMINARIA	SE RETIRA LUMINARIA VENUS 70W 3874 EN LA CALLE 329 NO.33-69 QUINTAS DEL LLANITO
1508	43838	21/06/2018	QUINTAS DEL LLANITO	QUINTAS DEL LLANITO	EXPANSION DE LUMINARIA	SE REALIZA EXPANSION DE LUMINARIA 14700 Y 14878 SEPIA LED 41W EN LA CALLE 39 NO.33-63 QUINTAS DEL LLANITO
1509	43839	21/06/2018	VILLA CAROLINA 2	VILLA CAROLINA 2	MANTENIMIENTO	SE CAMBIA RED ROTA ENTRE LOS POSTED CON LAS LUMINARIAS 11805 Y 11804 SERVICIO NORMALIZADO
1510	43840	21/06/2018	CLL 23 #26-11	SANTA CRUZ	ENTRADA A SANTA CRUZ Y GALLINERAL POR LA VIA LUM AP	SE AJUSTO FOTOCELDA GIRADA EN LA LUMINARIA LED SERVICIO NORMALIZADO
1511	43841	21/06/2018	MANZ G CASA 93	VILLA DEL SOL	LUMINARIA 12575 APAGADA	SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 12575 SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1512	43842	21/06/2018	CLL 28 # 28-61	GIRON CENTRO	FAROL APAGADO	SE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA TIPO FAROL COLONIAL SERVICIO NORMALIZADO
1513	43843	21/06/2018	CRA 22D #16-29	PORTAL CAMPESTRE 2	1 LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA LUMINARIA VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
1514	43844	21/06/2018	CIUADAELA VILLAMIL	CIUADAELA VILLAMIL	EXPANSION DE LUMINARIA	SE REALIZO LA EXPANSION DE LA LUMINARIA SEPIA LED EN EL BARRIO CIUADAELA VILLAMIL EN LA DIRECCION CLL 15B NO.17D-02
1515	43845	21/06/2018	CIUADAELA VILLAMIL	CIUADAELA VILLAMIL	EXPANSION DE LUMINARIA	SE REALIZO LA EXPANSION DE LA LUMINARIA SEPIA LED EN EL BARRIO CIUADAELA VILLAMIL EN LA DIRECCION CLL 15B NO.17D-02
1516	43846	21/06/2018	PORTAL CAMPESTRE	PORTAL CAMPESTRE	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REALIZO LA REUBICACION DE LA LUMINARIA 9343 TIPO HONGO 70W NA EN EL BARRIO PORTAL CAMPESTRE EN LA CRA 25 #16-50 PARQUE LAS TORTUGAS
1517	43847	21/06/2018	PORTAL CAMPESTRE	PORTAL CAMPESTRE	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REALIZO LA REUBICACION DE LA LUMINARIA 5076 TIPO HONGO EN EL BARRIO PORTAL CAMPESTRE EN LA DIRECCION CRA 25 #16-50 PARQUE LAS TORTUGAS
1518	43848	22/06/2018	AVENIDA CANEYES	AVENIDA CANEYES	MANTENIMIENTO	SE REALIZO CRUCE PROVISIONAL EN LA AV. CANEYES PARA DAR SERVICIO DEBIDO AL DAÑO QUE PRODUCE LA OBRA CIVIL
1519	43849	22/06/2018	CIUADAELA VILLAMIL	CIUADAELA VILLAMIL	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO FOTOCELDA EN MAL ESTADO EN LA LUMINARIA 11331 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
1520	43850	22/06/2018	CIUADAELA VILLAMIL	CIUADAELA VILLAMIL	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO FOTOCELDA DAÑADA EN LA LUMINARIA 12706 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
1521	43851	22/06/2018	CIUADAELA VILLAMIL	CIUADAELA VILLAMIL	RETIRO DE LUMINARIA	SE RETIRA LUMINARIA 12716 Y SE INGRESA AL TALLER PARA SU REUBICACION
1522	43852	22/06/2018	VIA PRINCIPAL	GIRON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIAS DE LA VIA HACIA ACAPULCO SERVICIO NORMALIZADO
1523	43853	22/06/2018	VIA PRINCIPAL	GIRON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZA MANTENIMIENTO EN LUMINARIAS 12067-1221-2638 DE LA VIA HACIA ACAPULCO
1524	43854	22/06/2018	VIA PRINCIPAL	GIRON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZA MANTENIMIENTO A LUMINARIAS DE ACAPULCO SE GIRA HACIA LA VIA LUMINARIA 4569 SE ELIMINA SULFATACION EN EL PUENTE DE LA RED QUE ALIMENTA LA LUMINARIA 5880
1525	43855	22/06/2018	AVENIDA CANEYES	GIRON	RETIRO DE LUMINARIA	SE RETIRARON LAS LUMINARIAS 2122-1526 DE LA AV. CANEYES EDS EL CARMEN ENTRAN AL TALLER
1526	0	00/01/1900		GIRON	0	
1527	43856	23/06/2018	PUENTE LENGUERQUE	PUENTE LENGUERQUE	DESPEJE DE LUMINARIA	SE DESPEJARON LUMINARIAS 8265-8264 QUE ESTABA CUBIERTAS DE RAMAS SERVICIO NORMALIZADO
1528	43857	23/06/2018	PUENTE LENGUERQUE	PUENTE LENGUERQUE	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REUBICO LUMINARIA DE 140W LED 8265 EN EL PUENTE LENGUERQUE
1529	43858	23/06/2018	QUINTAS DEL LLANITO	QUINTAS DEL LLANITO	DESPEJE DE LUMINARIA	SE DESPEJO LUMINARIA 4157 QUE SE ENCONTRABA CUBIERTA DE RAMAS SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1530	43859	23/06/2018	PORTAL 1	PORTAL 1	MANTENIMIENTO	SE REALIZO REMODELACION Y REPOSICION DE LAS LUMINARIAS TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1531	43860	23/06/2018	CANCHA	LLANITO	MANTENIMIENTO	LUMINARIA 3243 CON BOMBILLO QUEMADO SE PROGRAMO CONTROL DE LAS 18:00-22:00
1532	43861	23/06/2018	PALOGORDO	GIRON	MANTENIMIENTO	SE REALIZA MANTENIMIENTO EN LAS LUMINARIAS SE NORMALIZADO EL SERVICIO
1533	43862	23/06/2018	SAN JORGE	SAN JORGE	PUESTA A TIERRA	SE REALIZO CONEXIÓN DE PUESTAS A TIERRA EN SAN JORGE PARA CERTIFICACION SERVICIO NORMALIZADO
1534	43863	23/06/2018	MANZ M SECTOR 3	NUEVO GIRON	CANCHA DE FUTBOLITO	SE CAMBIO BOMBILLO EN MAL ESTADO POR NUEVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1535	43864	23/06/2018	CLL 20 # 19-110	PORTAL CAMPESTRE 3	FAROL 8501 APAGADO Y CAMBIAR ACRILICO PARTIDO	SE CAMBIA RED PRINCIPAL EN CORTOCIRCUITO Y EN MAL ESTADO SE INSTALO CAJA DE INSPECCION Y SE RECONECTO NUEVAMENTE
1536	43865	23/06/2018	CRA 22 #19-68	PORTAL CAMPESTRE NORTE	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA CON CONECTORES BIMETALICOS SULFATADOS SE RECONECTOY SE NORMALIZO EL SERVICIO
1537	43866	25/06/2018	PORTAL DE CASTILLA	PORTAL DE CASTILLA	EXPANSION DE LUMINARIA	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIAS LED 64W DELTALED EN LA VIA PRINCIPAL DEL BARRIO PORTAL DE CASTILLAS
1538	43867	25/06/2018	MARIANELA	MARIANELA	EXPANSION DE LUMINARIA	SE REALIZA EXPANSION EN EL BARRIO MARIANELA 7 LUMINARIAS LED DE 41W
1539	43868	25/06/2018	PORTAL DE CASTILLA	PORTAL DE CASTILLA	RETIRO DE LUMINARIAS	SE RETIRARON 10 LUMINARIAS DE 70W NA PARA REUBICAR (7737-5244-8879-8915-6369-6511-4657-4648-6677-5245)
1540	43869	25/06/2018	PORTAL DE CASTILLA	PORTAL DE CASTILLA	REUBICACION DE POSTE	SE REALIZO REUBICACION DE POSTE DE CONCRETO PARA LA LUMINARIA 14896 SERVICIO NORMALIZADO
1541	43870	25/06/2018	CLL 28 #31A-41	GIRON CENTRO	POR LA PUERTA GRANDE GIRON	SE REALIZA MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 2204 SERVICIO NORMALIZADO
1542	43871	25/06/2018	CASA 100D	CONVIVIR	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO DE LA LUMINARIA 3512 SERVICIO NORMALIZADO
1543	43872	25/06/2018	CLL 33 CASA 63	BRISAS CAMPESTRE	1 LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO PODA DESPEJANDO LA LUMINARIA 13197 SE CAMBIO BOMBILLO A BOMBILLO 70 W NA BLANCO
1544	43873	25/06/2018	MANZ 15 CRA 29 CON CLL 25	GIRON	LUMINARIA 9542 PRENDE Y APAGA	SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 9542 SERVICIO NORMALIZADO
1545	43874	25/06/2018	LOS SANDROS	GIRON	3 LUMINARIAS APAGADAS	FOTOCELDA VIEJA Y EN MAL ESTADO SE CAMBIO POR NUEVA Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1546	43875	25/06/2018	CANCHA	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	CANCHA APAGADA	CANCHA CON TACO DISPARADO SE REINICIO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1547	43876	25/06/2018	NUEVO GIRON	NUEVO GIRON	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REUBICO LUMINARIA 10079 VENUZ AZUL DE 70 W EN NUEVO GIRON SECTOR 5 MANZANA F # 25-03 POSTE DE CONCRETO 16 MTS CODIGO DE APOYO 2751755



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1548	43877	25/06/2018	NUEVO GIRON	NUEVO GIRON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CAMBIO FOTOCELDA QUEMADA SE COLOCO NUEVA SE NORMALIZO EL SERVICIO
1549	43878	25/06/2018	NUEVO GIRON	NUEVO GIRON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE PROGRAMA PARA EL MES DE JULIO
1550	43879	25/06/2018	NUEVO GIRON	NUEVO GIRON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CAMBO FOTOCELDA EN MAL ESTADO Y VIEJA SE NORMALIZO EL SERVICIO
1551	43880	25/06/2018	NUEVO GIRON	NUEVO GIRON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CAMBIO BOMBILLO PRENDE Y APAGA Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1552	43881	25/06/2018	NUEVO GIRON	NUEVO GIRON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CAMBIO BOMBILLO VIEJO Y EN MAL ESTADO SE NORMALIZO EL SERVICIO
1553	43882	26/06/2018	ALTOS DE LA ALDEA	GIRON	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REALIZO REUBICACION DE LUMINARIAS VENUS 11856-11861-7737-5244 EN LA VEREDA ALTOS DE LA ALDEA EN SECTOR DE LA FINCA POLGO. SEGÚN REPORTES TECNICOS # 1100-1082
1554	43883	26/06/2018	ALTOS DE LA ALDEA	GIRON	EXPANSION DE LUMINARIA	SE REALIZO EXPANSION DE REDES DE BAJA TENSION PARA REUBICAR LUMINARIAS EN LA VEREDA ALTOS DE LA ALDEA SECTOR FINCA POLEO SEGÚN REPORTE TECNICO # 1100-1082
1555	43884	26/06/2018	CIUDAD METROPOLITANA	CIUDAD METROPOLITANA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CAMBIO ELEMENTOS QUEMADOS EN LA LUMINARIA VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
1556	43885	26/06/2018	CIUDAD METROPOLITANA	CIUDAD METROPOLITANA	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REALIZO LA REUBICACION DE LA LUMINARIA DELTA LED 40 W EN EL BARRIO CIUDAD METROPOLITANA DIRECCION CRA 15 # 107A-02 CODIGO DE LUMINARIA DE APOYO NO VISIBILE
1557	43886	26/06/2018	MIRADOR DE CARRIZAL	MIRADOR DE CARRIZAL	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS SERVICIO NORMALIZADO
1558	43887	26/06/2018	PARQUEADERO LA TOLOZA	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIAS APAGADAS	SE ENCONTRO LUMINARIA 8999 VENUS NARANJA DESCONECTADA SE RELIAZO LA CONEXIÓN SERVICIO NORMALIZADO
1559	43888	26/06/2018	CLL 20 CON CRA 21D	PORTAL CAMPESTRE NORTE 3	LUMINARIAS APAGADAS	DIRECCION INCOMPLETA NO CONTESTAN EL TELEFONO SE LE PREGUNTA A LOS USUARIOS LOS CUALES NOS INDICAN QUE LA LUMINARIA AFECTADA ES LA NO.13916 SE PROCEDIO A REALIZAR MANTENIMIENTO
1560	43889	26/06/2018	CLL 31 # 26-62	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA 8074	SE CAMBIA KIT DEFECTUOSO A LA LUMINARIA SERVICIO NORMALIZADO
1561	43890	26/06/2018	CRA 28 # 31A-65	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA 8074	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE # 43870
1562	43891	26/06/2018	CLL 27A # 30-71	ALTOS DEL TEJAR	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO VIEJO Y EN MAL ESTADO SE NORMALIZO EL SERVICIO
1563	43891	26/06/2018	CRA 28 #31-81	GIRON CENTRO	LUMINARIA EN CORTO CON CHISPAS	SE ELIMINO SULFATACION EN LA LUMINARIA PEUP SERVICIO NORMALIZADO
1564	43892	26/06/2018	ALTOS DE LA ALDEA	GIRON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 4347-8776-8769 SERVICIO NORMALIZADO
1565	43893	27/06/2018	CANTALTA	GIRON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIA	LUMINARIA CON ELEMENTOS QUEMADOS EN MAL ESTADO Y SE CAMBIARON POR NUEVOS SE NORMALIZO EL SERVICIO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1566	43894	27/06/2018	CHOCOA	GIRON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIA	SE PROGRAMA PARA EL MES DE JULIO
1567	43895	27/06/2018	JARDINES DE LA ALDEA	JARDINES DE LA ALDEA	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION EN EL BARRIO JARDIN DE LA ALDEA SERVICIO NORMALIZADO
1568	43896	27/06/2018	JARDINES DE LA ALDEA	JARDINES DE LA ALDEA	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZA EXPANSION EN EL BARRIO JARDIN DE LA ALDEA 14906-14899-14803-14898-14905-14897-14900-14901
1569	43897	27/06/2018	JARDINES DE LA ALDEA	JARDINES DE LA ALDEA	RETIRO DE LUMINARIAS	SE RETIRA LUMINARIA DE 70 W NA DEL BARRIO JARDIN DE LA ALDEA
1570	43898	27/06/2018	SECTOR LA ESCUELA	GIRON	LUMINARIAS APAGADAS	REPORTE SOLUCIONADO CON EL NO.43829
1571	43899	27/06/2018	SECTOR 7 TORRE 10	NUEVO GIRON	POSTE PASA CORRIENTE	POSTE NO CORRESPONDE AL INVENTARIO DEL ALUMBRADO PUBLICO SE LE INFORMA AL USUARIO
1572	43900	27/06/2018	VILLA CAROLINA 2	VILLA CAROLINA 2	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE 14 LUMINARIAS SEPIALED DE 41W
1573	43901	27/06/2018	VILLA CAROLINA 2	VILLA CAROLINA 2	RETIRO DE LUMINARIAS	SE RETIRAN LUMINARIAS VENUS DE 70W NA POR LA VIA PRINCIPAL DEL BARRIO VILLACAROLINA 2
1574	43902	27/06/2018	PUENTE PEATONAL SENA	ANILLO VIAL	APAGADO	SE REVISO BREAKER Y SE ENCONTRO EN FUNCIONAMIENTO, SE REALIZARON PRUEBAS Y EL CIRCUITO ESTA FUNCIONANDO NORMALMENTE
1575	43903	27/06/2018	PORTAL DE CASTILLA	PORTAL DE CASTILLA	INCADA DE POSTERIA	SE HINCARON POSTES DE CONCRETO REUBICADOS EN LA VIA PRINCIPAL DE PORTAL DE CASTILLA
1576	43904	28/06/2018	PORTAL DE CASTILLA	PORTAL DE CASTILLA	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIAS DE 64W LED POR LA VIA PRINCIPAL DE PORTAL DE CASTILLA
1577	43905	28/06/2018	PORTAL DE CASTILLA	PORTAL DE CASTILLA	RETIRO DE LUMINARIA	SE RETIRO LUMINARIA DE 70W NO 0074-3838-5246 PARA REUBICAR
1578	43906	28/06/2018	CRA 16 CON CLL 106A	LOS ACACIOS	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO LOS CONECTORES EN LA LUMINARIA 10269 SERVICIO NORMALIZADO
1579	43907	28/06/2018	CLL 32 #8-87	ALTOS DE CASTILLA	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 13159 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
1580	43908	28/06/2018	CRA 26 #28-36	GIRON CENTRO	NO HAY LUMINARIA	SE REALIZO LA RESPECTIVA VISITA LA USUARIA INFORMA QUE EL SITIO DE LA DIRECCION SE ENCONTRABA UNA LUMINARIA TIPO FAROL COLONIAL SE REVISO Y SE ENCONTRO QUE ES POSIBLE QUE NUNCA HUBIERA UNA LUMINARIA
1581	43909	29/06/2018	PORTAL DE CASTILLA	PORTAL DE CASTILLA	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO FOTOCELDA EN LA LUMINARIA 5659 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
1582	43910	29/06/2018	CRA 19-GLORIETA	EL CONSUELO	EXPANSION DE LUMINARIA	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIAS LED 14915-14914-14912-14917-14916-14918-14919-14913 EN LA CRA 19 GLORIETA CONSUELO
1583	43911	29/06/2018	CASTILLA REAL 1	CASTILLA REAL 1	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO FOTOCELDA QUEMADA EN LA LUMINARIA 13788 LED SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1584	43912	30/06/2018	CANCHA	GIRON	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO EN LA VEREDA CANTALTA LUMINARIAS 8714-13581-13582 SERVICIO NORMALIZADO
1585	43913	03/07/2018	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	APERTURA DE HUECOS	SE REALIZARON HUECOS PARA HINCAR POSTES DE CONCRETO EN EL RINCON DE GIRON ENTRADA TRANSEJES
1586	43914	03/07/2018	EL LAGUITO	EL LAGUITO	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REALIZO LA REUBICACION DE LAS LUMINARIAS 6677-4657 EN EL BARRIO EL LAGUITO
1587	43915	03/07/2018	ARENALES 4 ETAPA	ARENALES 4 ETAPA	EXPANSION DE LUMINARIA	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIAS 14932-14933-14934-14935 SEPIALED DE 41W EN ARENALES IV ETAPA
1588	43916	03/07/2018	ARENALES 4 ETAPA	ARENALES 4 ETAPA	RETIRO DE LUMINARIA	SE RETIRAN LUMINARIAS DEL BARRIO ARENALES IV ETAPA
1589	43917	03/07/2018	CLL 27A #28-35	PASAJE LA ROSITA	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIA BOMBILLO ROTO POR AGUA SE QUITA Y SE APLICA SILICONA SE CAMBIA DE POSICION LA FOTOCELDA SERVICIO NORMALIZADO
1590	43918	03/07/2018	CLL 13B #11-02	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIA SOCKET SULFATADO BOMBILLO DAÑADO POR EL SOCKET Y SE INSTALA CONECTOR ELIMINANDO SULFATACION EN LA RED
1591	43919	03/07/2018	CRA 35C CON CLL 34	LUIS ALBERTO QUINTERO 2	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO DE LA LUMINARIA 9199 SERVICIO NORMALIZADO
1592	43920	03/07/2018	MANZ 23 LOTE 15	GIRON	LUMINARIA 9542 APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE # 43873
1593	43921	03/07/2018	DIAG 8 #15-17	MIRADOR DE ARENALES	1 LUMINARIA APAGADA	SE LLAMO AL USUARIO EL DIA 06/07/2018 Y SE FUE A BUZON DE LLAMADAS EL DIA 07/07/2018 SE VOLVIO A LLAMAR Y LO MISMO EN EL SECTOR NO LO CONOCEN Y LA DIRECCION NO COINCIDE
1594	43922	03/07/2018	MANZ 0 SECTOR 3- C SECT 6	NUEVO GIRON	LUMINARIA 10732-10135 PRENDE Y APAGA	LUMINARIAS FUERON DESMONTADAS POR PERSONAL DE OBRA CIVIL DE PAVIMENTACION SE LES SOLICITARA LA DEVOLUCION DE LAS LUMINARIAS PARA LA INSTALACION POSTERIORMENTE
1595	43923	04/07/2018	CASTILLAS REAL 1	CASTILLAS REAL 1	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIAS DEL SECTOR DAÑADAS
1596	43924	04/07/2018	CASTILLA REAL 2	CASTILLA REAL 2	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CAMBIO KIT DEFECTUOSO DE LA LUMINARIA 3739 SERVICIO NORMALIZADO
1597	43925	04/07/2018	EL LAGUITO	EL LAGUITO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 8418 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
1598	43926	04/07/2018	CHOCOITA	GIRON	REUBICACION DE LUMINARIA	A LA LUMINARIA 6511 SE LE CAMBIO BALASTO 34016 Y ARRANCADOR 34851 EN MAL ESTADO QUEDANDO UN SERVICIO NORMALIZADO
1599	43927	04/07/2018	CHOCOITA	GIRON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZO CAMBIO DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO SE NORMALIZO EL SERVICIO
1600	43928	04/07/2018	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIAS 14937-14938-14939-14936 ENTRADA A TRANSEJES
1601	43929	04/07/2018	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	RETIRO DE LUMINARIA	SE RETIRAN LUMINARIAS DE 70W NA 8529-8533 LUMINARIA LED DE 40W 3837 ENTRAN AL TALLER



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1602	43930	04/07/2018	CLL 33 CON CRA 15	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO A REFLECTOR 250W MH EN RONCON DE GIRON PARTE ALTA
1603	43931	04/07/2018	MANZ G CASA 93	VILLA DEL SOL	SIGUE APAGADO SIN BOMBILLO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 12575 TIPO REFLECTOR SERVICIO NORMALIZADO
1604	43932	04/07/2018	CLL 37 #29B-268	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	BOMBILLO ROTO POR AGUA SE CAMBIO POR NUEVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1605	43933	04/07/2018	CRA 20 #14-17	PORTAL DE CAMPESTRE	POR EL PARQUE EL TAMI DEL CONSUELO	SE CAMBIO FOTOCELDA QUEMADA EN LA LUMINARIA 2538 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1606	43934	04/07/2018	CLL 14A CON CRA 18	EL CONSUELO	2 LUMINARIAS APAGADAS	REPORTE SOLUCIONADO CON REPORTE NO.43964
1607	43935	04/07/2018	CLL 43A #31-51	CORVIANDI 3	POSTA #1959484 APAGADO	LUMINARIAS CON ELEMENTOS QUEMADOS EN MAL ESTADO SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1608	43936	04/07/2018	CLL 23 CON 30	GALLINERAL	POR EL MURO DE CONTENCIÓN	SE ENCONTRO CORTOCIRCUITO EN LA RED PRINCIPAL RED VIEJA Y EN MAL ESTADO SE ELIMINO CORTO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1609	43937	05/07/2018	RIO FRIO	GIRON	TRASLADO DE POSTE	SE REALIZO TRASLADO DEL POSTE CON SU LUMINARIA 8554 EN LA VEREDA RIO FRIO DEBIDO A QUE INTERFIERA EN LA VIA DE CARROS PESADOS
1610	43938	05/07/2018	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO DE LUMINARIA	LUMINARIA 2803 CON FOTOCELDA QUEMADA SERVICIO NORMALIZADO
1611	43939	05/07/2018	FINCA LA VICTORIA	GIRON	LUMINARIAS APAGADAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIAS DEL SECTOR
1612	43940	05/07/2018	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REALIZO LA REUBICACION DE LAS LUMINARIAS 4221-8996-5231 DEL BARRIO SAN ANTONIO DEL CARRIZAL
1613	43941	05/07/2018	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	MANTENIMIENTO DE LUMINARIA	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 9324-5628-4807-1572 SERVICIO NORMALIZADO
1614	43942	05/07/2018	PALOGORDO	GIRON	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REALIZO REUBICACION EN LA VEREDA PALOGORDO POR LA VIA TERCIARIA HACIA LA FINCA LA ESPERANZA
1615	43943	05/07/2018	CHOCOITA	GIRON	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REUBICO LUMINARIA DE 70W NA EN LA VEREDA CHOCOITA EN LA VIA HACIA PALOGORDO
1616	43944	05/07/2018	DIAG 8A #17A-03	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA 4665 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO DE LA LUMINARIA 4685 SERVICIO NORMALIZADO
1617	43945	05/07/2018	DIAG 105 #104E-247	BALCONES DE PROVENZA	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIAN ELEMENTOS DEFECTUOSOS DE LA LUMINARIA 5104
1618	43946	05/07/2018	MANZ F CASA 14	VILLA SANDRA	LUMINARIA 9060 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO DE LA LUMINARIA 9060 SERVICIO NORMALIZADO
1619	43947	05/07/2018	CRA 21D #20-03	PORTAL CAMPESTRE NORTE 3	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO SE CAMBIARON BORNERAS QUEMADAS SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1620	43948	05/07/2018	CLL 32 #9-04	VILLA SANDRA	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO ELEMENTO DEFECTUOSO DE LA LUMINARIA 12988 SERVICIO NORMALIZO
1621	43949	05/07/2018	CANCHA	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	2 REFLECTORES APAGADOS	SE ENCONTRO RED ROTA QUE ALIMENTA LAS LUMINARIAS 5626-6815-6814-6816 SE EMPALMA Y SE NORMALIZA EL SERVICIO
1622	43950	05/07/2018	CLL 32 #9-33	VILLA SANDRA	LUMINARIA APAGADA COD AP 9370757	REPORTE SOLUCIONADO CON LOS REPORTES 43946 Y 43948 SERVICIO NORMALIZADO
1623	43951	05/07/2018	CLL 23 #32-38	CONJUNTO CARRIZAL 3Y4 ETAP	CABLES SUELTOS Y PELADOS	SE ARREGLA CANALIZACION ROTA SE PROFUNDIZA TUBERIA
1624	43952	05/07/2018	VIA AEROPUERTO	VIA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO EN LA VIA AEROPUERTO LUMINARIA 12017 SERVICIO NORMALIZADO
1625	43953	06/07/2018	LAGUNETAS	GIRON	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE REDES Y POSTERIA EN LA VEREDA LAGUNETAS EN LA ENTRADA PRINCIPAL PARA REUBICAR LUMINRIAS DE 70W NA 11805-12595-11388-11804
1626	43954	06/07/2018	LAGUNETAS	GIRON	REUBICACION DE LUMINARIAS	SE REUBICO LUMINARIA 11804-11805-12595-11388 EN LA VEREDA LAGUNETAS
1627	43955	06/07/2018	CANCHA CLL 38	RINCON PARTE ALTA	LUMINARIA APAGADA	SE ENCONTRO SULFATACION EN LA ALIMENTACION DEL REFLECTOR SE EMPALMO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO TACO DISPARADO
1628	43956	06/07/2018	CRA 34A CON 32C	BALCONES DE GIRON	POSTE 12861 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO DE LA LUMINARIA 12861 SE REALIZA PODA DESPEJANDO LA LUMINARIA
1629	43957	06/07/2018	DIAGONAL 106A # 8-62	OLLO 2-ACACIO	LUMINARIA APAGADA	USUARIO NO CONTESTA SE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIA 5307
1630	43958	06/07/2018	CLL 17 # 14B-24	BAMBUES	LUMINARIA APAGADA	USUARIO NO CONTESTA LLAMADAS NO HAY PASO EN LA ENTRADA DEL BARRIO POR OBRA DE PAVIMENTACION
1631	43959	07/07/2018	LLANADAS	GIRON	MANTENIMIENTO-VISITA RUTINARIA	SE CAMBIARON ELEMENTOS QUEMADOS Y EN MAL ESTADO SE NORMALIZO EL SERVICIO
1632	43960	07/07/2018	LLANADAS	GIRON	MANTENIMIENTO-VISITA RUTINARIA	SE CAMBIARON ELEMENTOS VIEJOS Y DAÑADOS SE NORMALIZO EL SERVICIO
1633	43961	07/07/2018	LLANADAS	GIRON	MANTENIMIENTO-VISITA RUTINARIA	SE CAMBIARON ELEMENTOS EN MAL ESTADO Y VIEJOS SE NORMALIZO EL SERVICIO
1634	43962	07/07/2018	AVENIDA CANEYES	AVENIDA CANEYES	RETIRO DE POSTE	SE RETIRO POSTE CON LUMINARIAS LED DE 140W (3527-2888= POR OBRA CIVIL
1635	43963	09/07/2018	GLORIETA-CRA 19	EL CONSUELO	CABLEADO	SE REALIZO CABLEADO EN LA GLORIETA DEL CONSUELO CRA 19
1636	43964	09/07/2018	CLL 14A #18-15	EL CONSUELO	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIARON ELEMENTOS QUEMADOS SE NORMALIZO EL SERVICIO QUEDANDO UN SERVICIO NORMALIZADO
1637	43965	09/07/2018	LLANADAS	GIRON	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 9888-10789-11817-11869-9086 SERVICIO NORMALIZAO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1638	43966	09/07/2018	LLANADAS	GIRON	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 9089-9820-9806-10786 SERVICIO NORMALIZADO
1639	43967	09/07/2018	CRA 29 #34-04	LLANITO BAJO	REUBICACION DE LUMINARIA	SE PROGRAMO PARA EL MES DE AGOSTO
1640	43968	09/07/2018	CRA 12 #106A-15	LOS ACACIOS	LUMINARIA PRENDE Y APAGA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIAS DEL SECTOR SERVICIO NORMALIZADO
1641	43969	09/07/2018	MANZ 21 LOTE 3-5-7	GIRON	LUMINARIA FUNDIDA	SE ELIMINA SULFATACION EN LUMINARIA SE CAMBIA BOMBILLO DEFECTUOSO
1642	43970	09/07/2018	TRANV 22 9A-17	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA 4405APAGADA	SE CAMBIA BOMBILLO DEFECTUOSO SE CAMBIAN BORNERAS SULFATADAS Y QUEMADAS DE LA LUMINARIA
1643	43971	09/07/2018	CLL 55A #23A-32	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO CABLE EN CORTO Y SE ELIMINA SULFATACION EN CONEXIÓN DE LA LUMINARIA Y LA RED
1644	43972	10/07/2018	SECTOR 1	RINCON DE GIRON PARTE BAJA	MANTENIMIENTO DE LUMINARAS	SE AJUSTA BOMBILLO DEL HONGO SE ELIMINA SULFATACION EN CAJAS DE INSPECCION SE GIRA REFLECTOR 14127 HACIA LA CANCHA
1645	43973	10/07/2018	SECTOR 2	RINCON DE GIRON PARTE BAJA	MANTENIMIENTO DE LUMINARAS	SE LLAMO AL USUARIO NO CONTESTO SE PREGUNTO EN EL SECTOR POR DAÑOS Y USUARIOS DICEN QUE TODO ESTA BIEN
1646	43974	10/07/2018	CARRIZAL	GIRON	EXPANSION DE REDES	SE REALIZO EXPANSION DE REDES EN LA VEREDA CARRIZAL EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA VEREDA
1647	43975	10/07/2018	CARRIZAL	GIRON	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REALIZO REUBICACION DE LUMINARIAS 11809-11339
1648	43976	10/07/2018	MAN F CASA 4	CORVVIANDI 1	LUMINARIA PRENDE Y APAGA, LUMINARIA DIRECTA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIA PEUP 0775
1649	43977	10/07/2018	DIAG 6 # 18B-30	MIRADOR DE ARENALES	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE REVISAN POSTE POR POSTE LUMINARIA POR LUMINARIA SE HAYO SULFATACIONES SE ELIMINAN Y SE NORMALIZA EL SERVICIO
1650	43978	10/07/2018	CRA 27 CLL 21A 27-32	RIO DE ORO 1 ETAPA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO
1651	43979	10/07/2018	KM 1 VIA DANGON	KM 1 VIA DANGON	LUMINARIA APAGADA Y UNA EN EL PORTICO POR EL LADO DE MALPASA 108-07,102-40	SE CAMBIARON ELEMENTOS QUEMADOS Y EN MAL ESTADO SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1652	43980	10/07/2018	CANCHA MULTIPLE	LLANITO	PROMAGAR RELOJ A LAS 11:30	SE REPROGRAMO CONTROL TIMER DE LA CANCHA DE MICROFUTBOL HASTA LAS 12:00 POR EVENTO DE EUCHARISTIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN
1653	43981	11/07/2018	MOTOSO	GIRON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
1654	43982	11/07/2018	MOTOSO	GIRON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
1655	43983	11/07/2018	MOTOSO	GIRON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1656	43984	11/07/2018	CLL 43A # 31-43	CORVANDI 3	LUMINARIA PAGADA	SE CAMBIA CABLE EN CORTO DE LA LUMINARIA 4464
1657	43985	11/07/2018	AVENIDA VELLAVISTA	BELLAVISTA	4 LUMINARIAS APAGADAS	REPORTE NO SE PUEDE SOLUCIONAR POR REALIZACION DE OBRA CIVIL EN EL SECTOR SE ENCUENTRAN REDES ROTAS
1658	43986	11/07/2018	CRA 23 # 27-20	GIRON CENTRO	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE ELIMINA SULFATACION EN CAJAS DE INSPECCION SE CAMBIA KIT DEFECTUOSO DE LUMINARIA 8088
1659	43987	11/07/2018	CLL 28 CON 30	SAGRADO CORAZON	PARQUE DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS DESCONECTADO	SE REALIZO LA INSTALACION DEL CONTROL BAJANTE Y ALIMENTACION EN LOAS LUMINARIAS LED TIPO CARTAGENA SERVICIO NORMALIZADO
1660	43988	11/07/2018	DIAG 6 # 18B-36	MIRADOR DE ARENALES	3 LUMIANRIAS APAGADAS	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE # 43977
1661	43989	11/07/2018	CLL 11 # 18-96	RIOPRADO	LUMINARIA PAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO
1662	43990	12/07/2018	PALOGORDO	GIRON	EXPANSION DE REDES	SE REALIZO EXPANSION DE REDES EN LA VEREDA PALOGORDO SECTOR DE LA ESCUELA PENDIENTE INSTALAR LUMINARIAS REUBICADAS
1663	43991	12/07/2018	PALOGORDO	GIRON	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REALIZO REUBICACION DE LAS LUMINARIAS 5443-5438-2764 EN LA VEREDA PALOGORDO EN EL SECTOR DE LA ESCUELA
1664	43992	12/07/2018	CARRIZAL	GIRON	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REUBICARON LUMINARIAS 70 W NA EN LA VEREDA CARRIZAL VIA PRINCIPAL 11386-0074-12130-11338-3838-5246
1665	43993	12/07/2018	DIAG 9A #19-42	MIRADOR DE ARENALES	1 LUMINARIAS APAGADA	LUMINARIA NO PERTENECE AL INVENTARIO DEL ALUMBRADO PUBLICO SE LE INFORMA AL USUARIO
1666	43994	12/07/2018	CLL 13 PEAT 11A-39	PRADOS DE CATALUÑA	LUMINARIA 11358 APAGADA	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
1667	43995	13/07/2018	CLL 43 CON CRA 27	POBLADO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CABLEO LUMINARIAS 11151-11152-11153 SUBTERRANEO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1668	43996	13/07/2018	SAGRADO CORAZON	SAGRADO CORAZON	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE RECIBIO LAS LUMINARIAS TIPO LED CARTAGENA 74 W CON LOS CODIGOS 14940-14941-14942-14943-14944-14945-14946-14947-14948-14949-EN EL BARRIO SAGRADO CORAZON
1669	43997	13/07/2018	POR LA CASONA	NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA CON COD APOYO 4899229	SE ELIMINO SULFATACION EN LA LUMINARIA VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
1670	43998	13/07/2018	MANZ 16 CASA 19	GIRON	LUMINARIA PRENDE Y APAGA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
1671	43999	13/07/2018	DIAG 54A #22B-29	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	1 LUMINARIA APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE # 44000
1672	44000	13/07/2018	DIA 54A #22B-39	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMIANARIA TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1673	44001	14/07/2018	CALLE 28 #26-70	GIRON CENTRO	FAROL 9109 APAGADO	BOMBILLO ROTO POR AGUA SE CAMBIO POR NUEVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1674	44002	14/07/2018	CRA 27 MACANAS	POBLADO	LUMINARIA 10985 APAGADA	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
1675	44003	14/07/2018	CRA 27 MACANAS	POBLADO	LUMINARIA 10990 APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA LUMINARIA EN LA CAJA DE PISO SERVICIO NORMALIZADO
1676	44004	14/07/2018	CRA 27 MACANAS	POBLADO	FRENTE A LA GRUTA DE LA VIRGEN LUMINARIA 10970 AP	SE CAMBIO FOTOCELDA EN LA LUMINARIA VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
1677	44005	14/07/2018	CRA 27 MACANAS	POBLADO	LUMINARIA 10972-10980 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO VIEJO Y QUEMADO SE NORMALIZO EL SERVICIO
1678	44006	14/07/2018	PARQUE	LA CAMPIÑA	LUMINARIA HONGO APAGADA	SE AJUSTO BOMBILLO SUELTO EN LA LUMINARIA TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1679	44007	14/07/2018	LA CAMPIÑA	LA CAMPIÑA	REUBICACION DE LUMINARIAS	SE REUBICO EN EL BARRIO LA CAMPIÑA CON DIRECCION CRA 30 # 30-04 ESQUINA LUMINARIA DELTA LED DE 40 W
1680	44008	14/07/2018	VILLA CAMPESTRE	VILLA CAMPESTRE	REUBICACION DE LUMINARIAS	SE REUBICO FAROL DJK EN EL BARRIO VILLA CAMPESTRE CON LA DIRECCION CRA 21 # 25-139 ESQUINA
1681	44009	14/07/2018	LA RINCONADA	LA RINCONADA	MANTENIMIENTO	SE RETIRA LUMINARIA 0172 PEUP 70 W NA POR CERCANIA A RED DE MEDIA TENSION
1682	44010	16/07/2018	RINCONADA	RINCONADA	EXPANSION DE LUMINARIA	SE REALIZA EXPANSION DE LUMINARIA 14950 SEPIALED 41 W EN CONJUNTO LA RINCONADA CRA 23 # 35-27 POSTE NO CUENTA CON COD DE APOYO
1683	44011	16/07/2018	PRIMERO DE MAYO	PRIMERO DE MAYO	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE RECIBIERON 39 LUMINARIAS DANILUX DE 30 W Y 120 W
1684	44012	16/07/2018	SECTOR LA CIVERIA	GIRON	LUMINARIA APAGADA COD.5091161	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 9439 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
1685	44013	16/07/2018	PANTANO	GIRON	LUMINARIA APAGADA COD.5091144	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 9383 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
1686	44014	16/07/2018	CLL 106 #08-65	OLLO 1	2 LUMINARIAS PRENDE Y APAGA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA PEUP SERVICIO NORMALIZADO
1687	44015	16/07/2018	POR EL LADO DE LA REPRESA	GIRON	10 LUMINARIAS INTERMITENTES	SE REALIZO MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN VEREDA BOCAS SERVICIO NORMALIZADO
1688	44016	16/07/2018	FRENTE AL PREDIO LOS PINOS	GIRON	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIARON BORNERAS CRISTALIZADAS QUEDANDO EL REPORTE OK
1689	44018	16/07/2018	SUBIENDO DE ACAPULCO	GIRON	LUMINARIAS PRENDE Y APAGA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 8565 VENUS SERVICIO NORMALIZADO
1690	44019	16/07/2018	CRA 23 #6-04	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIAS APAGADAS	SE ELIMINO SULFATACION EN LA RED EN LAS LUMINARIAS LED SERVICIO NORMALIZADO
1691	44020	16/07/2018	DIAG 14A CASA P-15	BRISAS DEL CAMPO	1 LUMINARIA APAGADA Y EN EL PARQUE 1	SE CAMBIARON ELEMENTOS QUEMADOS Y EN MAL ESTADO SE NORMALIZO EL SERVICIO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1692	44021	16/07/2018	SECTOR DEL TANQUE	PORTAL DE CASTILLA	LUMINARIAS 11519-11520-11521-13196 APAGADAS	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
1693	44022	16/07/2018	MANZ D DIAG 14A P-27	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIAS APAGADAS	SE ELIMINO SULFATACION EN LA LUMINARIA VENUS NARANJA SE CAMBIO ELEMENTOS EN MAL ESTADO SERVICIO NORMALIZADO
1694	44023	16/07/2018	CRA 28 #34A-37	ARCOS DE LA FRONTERA	1 LUMINARIA APAGADA 5088 POR EL PARQUEADERO	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA TIPO FAROL COLONIAL SERVICIO NORMALIZADO
1695	44024	16/07/2018	CLL 27 #29-44	EL TEJAR	LUMINARIAS APAGADAS FRENTE A LA CAVA	FOTOCELDA ESTALLADA POR SOBRE CARGA SE COLOCO UNA NUEVA Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1696	44025	16/07/2018	CANCHA - MULTIPLE	BELLAVISTA	MANTENIMIENTO - CAMBIAR TAPAS	SE REVISO CANCHA Y SE ENCONTRARON TAPAS DE CAJA DE INSPECCION EN BUEN ESTADO
1697	44026	17/07/2018	PLAZOLETA	VILLAMIL	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIAS 14990-14991-14992-14993-14994-14995-14996-14997-14998-14999-15000 EN BARRIO VILLAMIL EN LA PLAZOLETA
1698	44027	17/07/2018	CRA 45A # 32G-20	VILLA DEL CARMEN	3 LUMINARIAS APAGADAS	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
1699	44028	17/07/2018	CLL 44 CON 3	ALTOS DEL POBLADO	4 LUMINARIAS APAGADAS	SE ELIMINO SULFATACIONES EN LA RED PRINCIPAL EN LAS LUMINARIAS VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
1700	44029	17/07/2018	KM 6 RUITOQUE BAJO	GIRON	3 LUMINARIAS PRENDEN Y APAGAN	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 12073-12071-12064-12066 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
1701	44030	17/07/2018	DIAG 6	CIUADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL # 44037
1702	44031	17/07/2018	CLL 32A # 11-02	PORTAL DE CASTILLA 3 ETAPA	1 LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA RED EN LA LUMINARIA VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
1703	44032	17/07/2018	CLL 8 # 13C-12	HACIENDA LA MESETA	SE ROBAN EL CABLE DE ALUMBRADO PUBLICO	SE PROGRAMA MANTENIMIENTO EN LAS LUMINARIAS POR RED ROTA
1704	44033	17/07/2018	CLL 10A # 27-03	ARENALES 1	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1705	44034	17/07/2018	DETRÁS DEL CAI	NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINA SULFATACION EN CAJA DE INSPECCION SE CONECTA CABLE DE LA SALIDA DEL BALASTO HACIA EL ARRANCADOR
1706	44035	17/07/2018	CRA 20 # 29A-13 MANZANA N	CASTILLA REAL 1	3 LUMIANRIAS APAGADAS	SE ELIMINO SULFATACION EN LA RED EN LAS LUMINARIAS VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
1707	44036	18/07/2018	DIAG 16 # 17D-17	CIUADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL # 44037
1708	44037	18/07/2018	DIAG 16 PEA 17D-17	CIUADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIARON ELEMENTOS QUEMADOS POR SOBRE CARGA SE NORMALIZO EL SERVICIO
1709	44038	18/07/2018	CLL 26 # 21C-03	VILLA CAMPESTRE	HONGO NO DA CASI LUZ	LA LUMINARIA TIPO HONGO SE ENCONTRO EN BUEN FUNCIONAMIENTO EL USUARIO SOLICITO ES ALUMBRADO PUBLICO SE LE INFORMA QUE SOLICITE



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1710	44039	18/07/2018	RIVIERA	RIVIERA	REPOSICION DE LUMINARIAS	SE REALIZO REPOSICION DE LUMINARIAS
1711	44040	18/07/2018	LA CAMPIÑA	LA CAMPIÑA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE TRASLADO LUMINARIA LED DE 40 W DE POSTE TELEFONICO A POSTE DE LA ESSA POR QUE SE RETIRA SE NORMALIZO EL SERVICIO
1712	44041	19/07/2018	PUENTE ANTONIA SANTOS	PUENTE ANTONIA SANTOS	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 13522-13516-13518 SERVICIO NORMALIZADO
1713	44042	19/07/2018	PUENTE ANTONIA SANTOS	PUENTE ANTONIA SANTOS	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 12536-12537-12538 SERVICIO NORMALIZADO
1714	44043	19/07/2018	PUENTE ANTONIA SANTOS	PUENTE ANTONIA SANTOS	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 13505-13506-13508-13520 SERVICIO NORMALIZADO
1715	44044	19/07/2018	NUEVO GIRON	NUEVO GIRON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZO MANTENIMIENTOS A LUMINARIAS DEFECTUOSAS DEL SECTOR
1716	44045	19/07/2018	NUEVO GIRON	NUEVO GIRON	REPOSICION DE LUMINARIA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE NUMERO 44046
1717	44046	19/07/2018	NUEVO GIRON	NUEVO GIRON	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REUBICO LUMINARIA 7070 EN NUEVO GIRON FRENTE A LA OBRA DE LA BIBLIOTECA
1718	44047	19/07/2018	CLL 13C CON CRA 12A	VILLAS DE DON JUAN 2 ETAPA	4935-8935 DESCONECTADA POR LA ESSA	SE REALIZA CONEXIÓN DEL REFLECTOR 8935 QUE HABIA SIDO DESCONECTADO POR LA ESSA
1719	44048	23/07/2018	ALTOS DE ARENALES	ALTOS DE ARENALES	REPOSICION DE LUMINARIA	SE CAMBIARON ELEMENTOS QUEMADOS Y VIEJOS POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1720	44049	23/07/2018	CALLE 13A NO.19-35	RIO PRADO	MANTENIMIENTO DE 4 LUMINARIAS APAGADAS	RED PRINCIPAL SULFATADA POR EMPALME COBRE ALUMINIO SE RECONECTO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1721	44050	23/07/2018	CARRIZAL	GIRON	HUECOS PARA POSTERIA	SE REALIZARON HUECOS PARA TRASLADO DE POSTES Y EXPANSION DE REDES EN VEREDA CARRIZAL POR LA VIA PRINCIPAL
1722	44052	23/07/2018	TRAV 21B CON DIAG 9B ESQ	ALTOS DE ARENALES	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO POR NUEVO SE NORMALIZO EL SERVICIO
1723	44053	23/07/2018	CLL 23 CON CRA 30	GALLINERAL	3 HONGOS APAGADOS	SE CAMBIA CANALIZACION Y RED HACIA LOS HONGOS 6429 Y 7666 SERVICIO NORMALIZADO
1724	44054	23/07/2018	CLL 43 #32D-43	VILLA DEL CARMEN	1 LUMINARIA APAGADA	SE ENCONTRO SULFATACIONES EN LA LUMINARIA VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
1725	44055	23/07/2018	CRA 27A #11-56-CANCHA	ARENALES CAMPESTRE	MANTENIMIENTO DE CANCHA	SE AJUSTO FOTOCELDA A LUMINARIA QUEDANDO UN SERVICIO NORMALIZADO
1726	44056	23/07/2018	CLL 13A #19-35	RIO PRADO	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO NA DE 70 W WHITE QUEMADO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1727	44057	23/07/2018	FINCA VILLA ROSA	GIRON	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 7747 VENUS NARANJA



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1728	44058	24/07/2018	CASTILLA REAL 2	CASTILLA REAL 2	MANTENIMIENTO	REPORTE SOLUCIONADO CON EL # 44035
1729	44059	24/07/2018	CARRIZAL	GIRON	REUBICACION Y REPOTENCIACION	SE REUBICA LUMIANRIAS VENUS 70 W NA EN VEREDA CARRIZAL VIA PRINCIPAL SE REPOTENCIA LUMINARIAS DE 150 W A 70 W NA
1730	44060	24/07/2018	CARRIZAL	GIRON	MANTENIMIENTO	SE REALIZA EL CAMBIO DE BOMBILLO 70 W NA POR BOMBILLO 70 W NA WHITE SERVICIO NORMALIZADO
1731	44061	24/07/2018	CARRIZAL	GIRON	EXPANSION DE REDES	SE REALIZO EXPANSION DE REDES DE BAJA TENSION EN LA VEREDA CARRIZAL ENTRADA PRINCIPAL PARA REUBICAR LUMINARIAS DE 70 W NA
1732	44062	24/07/2018	CRA 24 CON CLL 20 TRIANGUL	PORTAL CAMPESTRE 4	1 HONGO APAGADO	SE LIMPIAN CAJAS DE INSPECCION SE CAMBIA KIT SE ELIMINA SULFATACION EN BORNERAS
1733	44063	24/07/2018	CRA 23 CON CLL 35	CARRISAL	1 LUMINARIA APAGADA	SE AJUSTO FOTOCELDA A LUMINARIA QUEDANDO UN SERVICIO NORMALIZADO
1734	44064	24/07/2018	CLL 12B #11A-50	PRADOS DE CATALUÑA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO Y CONDENSADOR ESTALLADO SERVICIO NORMALIZADO
1735	44065	24/07/2018	CLL 11B #11-02	ALMENARES DE SAN JUAN	1 LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIAS 10668 Y 10553 SE ENDEREZA LUMINARIA 10660 TORCIDA POR CHULOS SERVICIO NORMALIZADO
1736	44066	24/07/2018	CLL 8A #13E-53	GIRON	1 LUMINARIA APAGADA	SE ENCONTRO 2 TRAMOS SIN REDES ENTRE LAS LUMINARIAS 8432-8429 REPORTE NO SE SOLUCIONA PORQUE SE SIGUEN ROBANDO EL CABLE QUEDA PENDIENTE REUBICAR LAS LUMINARIAS
1737	44067	25/07/2018	PILON	GIRON	MANTENIMIENTO LUMINARIAS	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 9813-12807-12799-12798-8160-10524-8163 Y SE REALIZO PODA SERVICIO NORMALIZADO
1738	44068	25/07/2018	PILON	GIRON	MANTENIMIENTO LUMINARIAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO EN LAS LUMINARIAS 13327-9216-6026-9214-9217 SERVICIO NORMALIZADO
1739	44069	25/07/2018	VIA EN PRIMAVERA	VIA EN PRIMAVERA		SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIAS VEGALED DE 84W 15001-15002-15003-15004-15005-15009-15010 EN EL BARRIO VIA EN PRIMAVERA
1740	44070	25/07/2018	VIA BUCARAMANGA	VIA BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO LUMINARIAS	TRABAJOS REALIZADOS EN LA VIA A BUCARAMANGA
1741	44071	25/07/2018	DIAG 8A CON TRAV 20	MIRADOR DE ARENALES	1 LUMINARIA APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE NO.44086
1742	44072	25/07/2018	CRA 21 #22-117	VILLA CAMPESTRE	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIAN BOMBILLOS AGOTADOS SE ELIMINA SULFATACION EN CONEXIÓN DE LA FOTOCELDA Y RED SE ELIMINA EMPALME SULFATADO EN CAJA DE INSPECCION
1743	44073	25/07/2018	CLL 27A #28A-26	LA ROSITA	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO EN FAROL 6440 COLONIAL
1744	44074	25/07/2018	MANZ D CASA 15	VILLA SANDRA	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIA BOMBILLO EN LA LUMINARIA 12989 SERVICIO NORMALIZADO
1745	44075	25/07/2018	CLL 13C #11A-21	VILLAS DE DON JUAN 2 ETAP	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA LUMINARIA 2962 PEVP SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1746	44076	25/07/2018	CLL 13A #19-35	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIA QUEMADA SERVICIO NORMALIZADO
1747	44077	26/07/2018	VIA AEROPUERTO	VIA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 12037-12042-11994 SERVICIO NORMALIZADO
1748	44078	26/07/2018	VIA AEROPUERTO	VIA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO	LUMINARIA 12169-12172 CON CABLE QUEMADO SERVICIO NORMALIZADO
1749	44079	26/07/2018	LOMAS DEL VIENTO	LOMAS DEL VIENTO	REUBICACION DE LUMINARIAS	SE REALIZO LA REUBICACION DE LAS LUMINARIAS 12192 BARRIO LOMAS DEL VIENTO
1750	44080	26/07/2018	LOMAS DEL VIENTO	LOMAS DEL VIENTO	REUBICACION DE LUMINARIAS	SE REUBICO LUMINARIAS EN EL BARRIO LOMAS DEL VIENTO LUMINARIA 12197 SE UBICO EN LA DIRECCION CALL 8A #14-54 SERVICIO NORMALIZADO
1751	44081	26/07/2018	LOMAS DEL VIENTO	LOMAS DEL VIENTO	REUBICACION DE LUMINARIAS	SE REUBICO LUMINARIAS EN EL BARRIO LOMAS DEL VIENTO LUMINARIA 12196 SE UBICO EN LA DIRECCION CLL 8 #13E-54 Y LA 12110 SE UBICO EN LA DIRECCION CLL 8 #13E-64 SERVICIO NORMALIZADO
1752	44082	26/07/2018	DIAG 54C #22C-42	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	KIOSKO 5 LUMINARIAS APAGADAS	SE ELIMINA SULFATACION EN CONEXIÓN ALUMINIO COBRE Y SE ELIMINA EMPALME SULFATADO COBRE A COBRE SERVICIO NORMALIZADO
1753	44083	26/07/2018	CRA 31 CON CLL 40	GIRALUZ	1 HONGO APAGADO EN LA ZONA VERDE	SE ELIMINA SULFATACION EN CAJA DE INSPECCION SE REALIZA LIMPIEZA DE LA MISMA
1754	44084	26/07/2018	CASA 4	MIRADOR DE SAN ANTONIO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 11309
1755	44085	26/07/2018	CASA 16	PUEBLITO VIEJO	LUMINARIA 13557-13558 APAGADA	SE CAMBIAN BOMBILLOS AGOTADOS DE LAS LUMINARIAS 13558 Y 13557 SE DESPEJA LUMINARIA 13557 SERVICIO NORMALIZADO
1756	44086	26/07/2018	DIAG 8A CON 20	MIRADOR DE ARENALES	1 LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINA SULFATACION EN CONEXIÓN DE LA RED Y LUMINARIA SE CAMBIA BOMBILLO ROTO
1757	44087	27/07/2018	CHOCOA	GIRON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE TIERRA DE LA VEREDA CHOCOA LUMINARIA 7854-7855-7857 SERVICIO NORMALIZADO
1758	44088	27/07/2018	CLL 8 #14-15	LOMAS DEL VIENTO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS 12105-12104-12106 VENUS NARANJA
1759	44089	27/07/2018	CLL 13C #12-04	VILLAS DON JUAN 2	CONTROL ECHA CHISPAS REVISAR FOTOCELDA	TORRE DE REFLECTORES EN CORTOCIRCUITO EN CAJA DE PISO Y EN LA ALIMENTACION A LOS REFLECTORES SE DECONNECTO LA TORRE AFECTADA Y SE DEJO UNA HABILITADA
1760	44090	27/07/2018	VIA A LA ESCUELA	GIRON	LUMINARIA 9506 APAGADA	SE ELIMINA SULFATACION Y SE CAMBIA CABLE DE ALIMENTACION
1761	44091	27/07/2018	VIA PRINCIPAL	GIRON	LUMINARIA 11692 APAGADA	SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO DE LA LUMINARIA 11692 SERVICIO NORMALIZADO
1762	44092	27/07/2018	VIA SERREZUELA	GIRON	CABLES 8779 ROTOS	SE REPARO REDES ROTAS QUE ALIMENTAN LA LUMINARIA 8797
1763	44093	27/07/2018	VIA SERREZUELA	GIRON	LUMINARIA 8929 APAGADA	SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 8929 SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1764	44094	27/07/2018	VIA SERREZUELA	GIRON	PRENDE Y APAGA 12900	SE CAMBIO BOMBILLO 70W NA AGOTADO SERVICIO NORMALIZADO
1765	44095	27/07/2018	VIA AL RECREO	GIRON	PRENDE Y APAGA 2064	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 2064 SERVICIO NORMALIZADO
1766	44096	27/07/2018	VIA AL RECREO	GIRON	LUMINARIA APAGADA 8507	SE CAMBIA CABLE Y SE ELIMINA SULFATACION SERVICIO NORMALIZADO
1767	44097	27/07/2018	VIA PRINCIPAL	GIRON	LUMINARIAS 12850 APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO EN LUMINARIAS 12850
1768	44098	27/07/2018	VIA PRINCIPAL	GIRON	LUMINARIA 12847 APAGADA	SE REALIZO PODA DESPEJANDO LUMINARIA 12847
1769	44099	27/07/2018	LAGUITO	GIRON	POSTE DERIVADO	POSTE #2501112 DERRIBADO POR CAMION LUMINARIA 8425 ENTRA AL TALLER PENDIENTE DE REPOSICION
1770	44100	27/07/2018	VALLE DE LOS CABALLEROS	GIRON	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO LINEAS ROTAS EN LA LUMINARIA 10206 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
1771	44101	28/07/2018	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO	CONTROL #417 CON FUSIBLE DE HILO QUEMADO Y BORNE DE BT SULFATADA SERVICIO NORMALIZADO
1772	44102	30/07/2018	LLANADAS	GIRON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZO CAMBIO DE POSTE Y REPOSICION DE LINEA EN LA VEREDA LLANADAS
1773	44103	30/07/2018	LLANADAS	GIRON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 8416-8425-8420
1774	44104	30/07/2018	CONSUELO	CONSUELO	RETIRO DE LUMINARIA	SE REALIZA EL RETIRO DE LA LUMINARIA 4665 TIPO HONGO POR REMODELACION DE LA VIA SE INGRESA AL TALLER
1775	44105	31/07/2018	SECTOR SANCUDO	GIRON	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO LA EXPANSION DE LA LUMINARIA 15012 TIPO REFLECTOR 250MH EN LA VEREDA LLANO GRANDE SECTOR EL ZANCUDO PUENTE PEATONAL
1776	44106	31/07/2018	RIO PRADO	RIO PRADO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BOMBILLO EN EL BARRIO RIO PRADO SE INTERVIENIERON 12 LUMINARIAS QUEDANDO UN SERVICIO NORMALIZADO
1777	44107	31/07/2018	BELLAVISTA	BELLAVISTA	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REUBICO LUMINARIA LED DE 40W 3837 EN EL BARRIO BELLAVISTA CON DIRECCION CALLE 47 CON CRA 32A SE MEJORO EL SERVICIO
1778	44108	31/07/2018	POR EL TEMPLO	GIRON	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 11723-11696-11719-11712-12473-
1779	44109	01/08/2018	MOTOSO	MOTOSO	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 7953-6121-6120 LAS LUMINARIAS 6121-6120 CON PUENTES SULFATADOS
1780	44110	01/08/2018	CALLE 14B #21-03	CONSUELO	REUBICAR LUMINARIA QUE QUEDA EN TECHO	SE GIRO LUMINARIA PEUP LA CUAL SE ENCONTRABA ILUMINANDO EL TECHO SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO SERVICIO NORMALIZADO
1781	44111	01/08/2018	TRANV 27A #22-28	NUEVO GIRON	SECTOR 2 3 LUMINARIAS APAGADAS	LUMINARIA CON BOMBILLOS VIEJOS Y EN MAL ESTADO SE CAMBIAN POR NUEVOS Y SE NORMALIZA EL SERVICIO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1782	44112	01/08/2018	CRA 22 #10-33	VILLAS DE DON JUAN	1 POSTA APAGADO	SE ELIMINO SULFATACION EN LA LUMINARIA VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
1783	44113	01/08/2018	CLL 43 # 31-28	CORVIANDI 3	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO BOMBILLOS AGOTADOS EN LAS LUMINARIAS PEUP SERVICIO NORMALIZADO
1784	44114	01/08/2018	CLL 43A #31B-40	CORVIANDI 3	LUMINARIA APAGADA	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS SERVICIO NORMALIZADO
1785	44115	01/08/2018	CRA 8B PEAT 109-16	ESPAÑA REAL	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADOS EN LA LUMINARIA 4066 SERVICIO NORMALIZADO
1786	44116	01/08/2018	CRA 16 # 26-25	PORTAL DE RIO FRIO	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO LINEAS ROTAS EN LA LUMINARIA LED SERVICIO NORMALIZADO
1787	44117	01/08/2018	CRA 7 CON 12-20	ALPES CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA LUMINARIA VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
1788	44118	01/08/2018	CLL 38 CRA 18	RINCON DE GIRON PARTE BAJA	LUMINARIA APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL #44133 SERVICIO NORMALIZADO
1789	44119	01/08/2018	CLL 11B 20-47	RIO PRADO	LUMINARIA 24 HORAS PRENDIDA	SE AJUSTO LINEA BLANCA DE LA FOTOCELDA EN LA LUMINARIA 6466 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
1790	44120	01/08/2018	CLL 36 CON CRA 15	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	FRENTE AL COLEGIO GARCIA PEÑA LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 13389 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1791	44121	01/08/2018	CRA 28 #34A-31	ARCOS DE LA FRONTERA	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA TIPO LED FAROL COLONIAL SERVICIO NORMALIZADO
1792	44122	01/08/2018	CRA 20B #56B-09	PALENQUE	LUMINARIA PRENDE Y APAGA	SE CAMBIO BOMBILLO DEFECTUOSO EN LA LUMINARIA 1019 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
1793	44123	01/08/2018	CASA 45	MIRADOR DE BRISAS CAMPESTR	3 LUMINARIAS APAGADAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 13284-13283-13283 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
1794	44124	01/08/2018	CLL 5 #17-43	VIA CHIMITA	2 LUMINARIAS APAGADA 119598	SE ELIMINO SULFATACION EN LAS CONEXIONES EN LA LUMINARIA 6508 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
1795	44125	02/08/2018	CRA 28 #27-31	LA ROSITA	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 6436 TIPO FAROL COLONIAL SERVICIO NORMALIZADO
1796	44126	02/08/2018	CRA 29 #22-41	GALLINERAL	REFLECTOR APAGADO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA TIPO REFLECTOR SERVICIO NORMALIZADO
1797	44127	02/08/2018	CLL 18 #29-47	SANTA CRUZ	DESPEJE DE LUMINARIAS	SE REALIZO EL DESPEJE DE LA LUMINARIA 2607 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1798	44128	02/08/2018	DIA 13C MANZ L P 33	BRISAS DEL CAMPO	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 6636 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
1799	44129	02/08/2018	CLL 32A #11C-02	PORTAL DE CASTILLA	1 LUMINARIA APAGADA	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO EN LA LUMINARIA 9774 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTES	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1800	44130	02/08/2018	CLL 14B CON CRA 22	CONSUELO	POR LA TIENDA LUMINARIA QUE ALUMBRA AL PARQUE	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 0559 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
1801	44131	02/08/2018	CLL 14A #12-16	VILLAS DE DON JUAN 2 ETAPA	CUADRA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO Y SE ELIMINA SULFATACION
1802	44132	02/08/2018	CLL 33 CON CRA 20	RINCON DE GIRON PARTE BAJA	GIRAR LUMINARIA	SE AJUSTO LUMINARIA 3855 PEVP LA CUAL SE ENCONTRABA SUELTA
1803	44133	02/08/2018	CLL 38 CON 20 POR TODA PEA	RINCON DE GIRON PARTE BAJA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 1087 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
1804	44134	03/08/2018	BOCA DEL MONTE	BOCA DEL MONTE	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REALIZO REUBICACION EN VEREDA BOCA DEL MONTE SECTOR FINCA LA GLORIA
1805	44135	03/08/2018	BOCA DEL MONTE	BOCA DEL MONTE	EXPANSION DE REDES	SE REALIZO EXPANSION DE REDES EN VEREDA BOCA DEL MONTE SECTOR FINCA LA GLORIA
1806	44136	03/08/2018	ALTO DE LA ALDEA	ALTO DE LA ALDEA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CAMBIO FOTOCELDA AGOTADA EN LA LUMINARIA 6771 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
1807	44137	03/08/2018	PANTANO	PANTANO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CAMBIO FOTOCELDA DAÑADA EN LA LUMINARIA 12363 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
1808	44138	03/08/2018	KIOSKO	PORTAL CAMPESTRE	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CAMBIO ELEMENTOS DAÑADOS EN LA LUMINARIA TIPO FAROL INSTITUCIONAL SERVICIO NORMALIZADO
1809	44139	03/08/2018	BOCA DEL MONTE	BOCA DEL MONTE	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 9207 SERVICIO NORMALIZADO
1810	44140	03/08/2018	CRA 20 CON CLL 25	VILLA CAMPESTRE 2	1 LUMINARIA APAGADA	SE PREGUNTO EN EL SECTOR POR ALGUN DAÑO Y USUARIOS DICEN QUE TODO ESTA BIEN
1811	44141	03/08/2018	CRA 22 CON CLL 13B	EL CONSUELO	LUMINARIAS APAGADAS	SE ELIMINA SULFATACION EN CONEXIÓN A LA RED SERVICIO NORMALIZADO
1812	44142	03/08/2018	CALLEJON	BALCONES DE PROVENZA	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO BOMBILLOS AGOTADOS EN LAS LUMINARIAS 7024-2952-9063 SERVICIO NORMALIZADO
1813	44143	03/08/2018	CALLE 12 CRA 22 Y 23	RIO PRADO	10 LUMINARIAS APAGADAS	SE ELIMINAN SULFATACION EN CAJAS DE INSPECCION DE LOS HONGOS 2349-2343-2345 SE CAMBIA BOMBILLO ROTO POR AGUA DEL HONGO 2344 SERVICIO NORMALIZADO
1814	44144	04/08/2018	CAMBULOS	CAMBULOS	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE INSTALO POSTE METALICO EN LUMINARIAS 14804-14813 QUE HABIA SIDO DERRIBADO POR ARBOL CAIDO SERVICIO NORMALIZADO
1815	44145	04/08/2018	CANCHA	VILLAS DE DON JUAN 2	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZO CAMBIO DE CABLEADO QUE SE ENCONTRABA EN CORTO CIRCUITO A LAS LUMINARIAS 11440-11443-11441-11442
1816	44146	06/08/2018	CRA 19	EL CONSUELO	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIAS 15013-15015-15014-15016-15017-15018 EN LA CRA 19 GLORIETA DEL CONSUELO
1817	44147	06/08/2018	VIDA EN PRIMAVERA	VIDA EN PRIMAVERA	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE EXPANDIERON LUMINARIAS 15006-15007-15031-15011 EN EL BARRIO VIDA EN PRIMAVERA



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1818	44148	06/08/2018	CRA 19	EL CONSUELO	INSTALACION DEL BAJANTE	SE INSTALARON 2 BAJANTES PARA LUMINARIAS EN EL CONSUELO
1819	44149	06/08/2018	CLL 30 #29-73 INTERIOR 2	ELOY VALENZUELA	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO VIEJO Y EN MAL ESTADO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1820	44150	06/08/2018	CLL 12 #11C-50	PRADOS DE CATALUÑA	LUMINARIA INTERMITENTE EN CORTO	SE ELIMINO SULFATACION EN LOS EMPALMES EN LA LUMINARIA 10206 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
1821	44151	06/08/2018	CRA 20 #9-41	ARENALES 3 ETAPA	1 LUMINARIA APAGADA	PUNTE DE ALIMENTACION SULFATADO Y SE RECONECTO SE NORMALIZO EL SERVICIO
1822	44152	06/08/2018	DIA 17A #52-03	BALCON DEL PORTAL	1 LUMINARIA APAGADA	SE AJUSTO FOTOCELDA EN LA LUMINARIA 7150 LED SERVICIO NORMALIZADO
1823	44153	06/08/2018	CRA 27 #11B-41 ESQUINA	ARENALES CAMPESTRE	1 LUMINARIA APAGADA	SE RETIRO LUMINARIA 3665 LED DE 40W PARA ENVIAR A GARANTIA
1824	44154	06/08/2018	RESERVA SAN JORGE	SAN JORGE	POR LOS APARTAMENTOS SECTOR APAGADO	ALIMENTACION DE RED SULFATADA POR CONECTORES MAL AJUSTADOS SE CAMBIARON Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1825	44155	06/08/2018	POR LA ESQUINA DEL BOLO	PUEBLITO VIEJO	LUMINARIA CON COD DE APOYO 3092097	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO EN LA LUMINARIA 4800 EN LA LUMINARIA SERVICIO NORMALIZADO
1826	44156	08/08/2018	BAMBUES	BAMBUES	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION EN EL BARRIO LOS BAMBUES DE LUMINARIAS SEPIA LED 41W
1827	44157	08/08/2018	CASA LINDA	CASA LINDA	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION EN EL BARRIO CASA LINDA DE LUMINARIA SEPIA LED 41W
1828	44158	08/08/2018	GIRALUZ	GIRALUZ	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZA EXPANSION DE LUMINARIA 15025 SEPIA LED 41W EN LA CALL 40 CON CRA 30 EN EL BARRIO GIRALUZ DANDO SOLUCION AL REPORTE TECNICO 1482
1829	44159	08/08/2018	CRA 19	CONSUELO	RETIRO DE LUMINARIAS Y PODA	REUBICACION DE LUMINARIA 7530 A LA DIRECCION CALLE 14B #19A-29 EN POSTE DE TELEFONO Y SE REALIZO PODA A LAS LUMINARIAS SERVICIO NORMALIZADO
1830	44160	08/08/2018	BAMBUES	BAMBUES	RETIRO DE LUMINARIA	SE RETIRAN LUMINARIAS PEVP DE LOS BARRIO LOS BAMBUES POR LA CALLE 16 ENTRE CRA 14 Y 14C
1831	44161	08/08/2018	SECTOR 1 MANZ F	NUEVO GIRON	5 LUMINARIAS APAGADAS	LINEA DE CONTROL SULFATADA SE EMPALMO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1832	44162	08/08/2018	PORTAL CAMPESTRE	PORTAL CAMPESTRE	RETIRO DE LUMINARIA	SE RETIRAN LUMINARIAS LED DE 100W 7530-7295-2494
1833	44163	08/08/2018	VIDA EN PRIMAVERA	VIDA EN PRIMAVERA	RETIRO DE LUMINARIA	SE RETIRA LUMINARIA DE 70W NA EN EL BARRIO VIDA EN PRIMAVERA LUMINARIA 2688
1834	44164	08/08/2018	GALLINERAL	GALLINERAL	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CAMBIARON ELEMENTOS EN CORTOCIRCUITO Y EN MAL ESTADO POR NUEVOS SE NORMALIZO EL SERVICIO
1835	44165	08/08/2018	CRA 21 #14-02	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO FOTOCELDA QUEMADA POR SOBRE TENSION SE NORMALIZA EL SERVICIO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1836	44166	08/08/2018	CLL 33 #20-45	RINCON DE GIRON PARTE BAJA	CASI NO ALUMBRAN Y SON DE LAS VIEJAS	SE ENCONTRO LUMINARIA PEVP EN BUEN ESTADO CON BOMBILLO WHITED USUARIO QUIERE UNA DE MAS POTENCIA O LED
1837	44167	08/08/2018	MOTEL MIRADOR CABAÑAS	VIA AEROPUERTO	ENTRANDO AL MOTEL LUMINARIAS APAGADAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 9839-9835 VANUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
1838	44168	08/08/2018	CRA 22 CON CLL 19	PORTAL CAMPESTRE NORTE	LUMINARIA 8502-9714 APAGADAS	FOTOCELDA QUEMADA POR CORTOCIRCUITO SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1839	44169	08/08/2018	CLL 20 #22-21	PORTAL CAMPESTRE	1 LUMINARIA APAGADA	SE ENCONTROL SULFATACION EN LA CAJA DE INSPECCION SE EMPALMO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1840	44170	08/08/2018	DIAG 105 #8-22	BALCONES DE PROVENZA 2	MITAD DEL CONJUNTO APAGADO	CONTROL CON EL TACO DISPARADO SE ACTIVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1841	44171	09/08/2018	CASA LINDA	CASA LINDA	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIAS SEPIA LED 41W EN EL BARRIO CASA LINDA
1842	44172	09/08/2018	CASA LINDA	CASA LINDA	RETIRO DE LUMINARIAS	SE RETIRAN 13 LUMINARIAS VENUS DE 70W NA DEL BARRIO CASA LINDA
1843	44173	09/08/2018	POBLADO	POBLADO	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIAS TIPO FAROL CARTAGENA DE 74W SECTOR PARQUE LINEAL BOMBEROS 15038-15039-1040-15041-15042-15043
1844	44174	09/08/2018	CRA 21 #14-02	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA 7431 APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE NO.44165
1845	44175	09/08/2018	TRANV 23A #53-48	EL BOSQUECITO	LUMINARIA DE LA ESQUINA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 9993 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
1846	44176	09/08/2018	CANCHA	VILLAS DE DON JUAN 2	MANTENIMIENTO	SE REPROGRAMO TIMER DEL CONTROL 483 DE LAS 18:00-22-30 POR CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD
1847	44177	09/08/2018	CRA 19-GLORIETA	CONSUELO	CONEXIÓN DE LUMINARIAS	SE REALIZO CONEXIÓN DE LA LUMINARIA 14917 EN LA CAJA DE PISO SERVICIO NORMALIZADO
1848	44178	09/08/2018	CALLE 31 NO.23-64	GIRON CENTRO	FAROL 2186 APAGADO	SE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 2186 TIPO FAROL COLONIAL SERVICIO NORMALIZADO
1849	44179	09/08/2018	CRA 15 #13A-03	VILLAMPIS	PARQUE APAGADO	SE REPUSO LUMINARIA TIPO HONGO EN EL BARRIO VILLAMPIS LA ANTERIOR FUE DESTROSADA POR INDIGENTES
1850	44180	09/08/2018	CRA 28 #27B	LA ROSITA	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 7652 TIPO FAROL COLONIAL SERVICIO NORMALIZADO
1851	44181	10/08/2018	BALCON DEL PORTAL	BALCON DEL PORTAL	REPOSICION DE LUMINARIA	SE REALIZA REPOSICION DE LUMINARIAS DELTALED 40W EN BALCON DEL PORTAL
1852	44182	10/08/2018	BALCON DEL PORTAL	BALCON DEL PORTAL	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZA EXPANSION DE LUMINARIA 15045 BALCON DEL PORTAL SERVICIO NORMALIZADO
1853	44183	10/08/2018	EL CARMEN	EL CARMEN	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CAMBIARON ELEMENTOS DAÑADOS POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1854	44184	10/08/2018	CRA 14C 9-24	PRIMAVERA	CORTO POSTE LUMINARIA PRENDE Y APAGA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA LUMINARIA 2687 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
1855	44185	10/08/2018	CLL 25 A # 27-25	GALLINERAL	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO SULFATACION EN LA RED EN LAS LUMINARIAS 2176-3790 SERVICIO NORMALIZADO
1856	44186	10/08/2018	CRA 21 A # 26-75	VILLACAMPESTRE	LUMINARIA PRENDE Y APAGA	ELEMENTOS EN MAL ESTADO Y VIEJOS SE CAMBIARON Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1857	44187	10/08/2018	ENTRADA AL BARRRIO	VILLA DEL SOL	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO FOTOCELDA AGOTADA EN LAL UMINARIA VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
1858	44188	10/08/2018	CANCHAS	ARENALES CAMPESTRE	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS
1859	44189	10/08/2018	CLL 11A # 24-25	RIO PRADO	LUMINARIA DIRECTA	SE CAMBIO FOTOCELDA DEFECTUOSA EN LA LUMINARIA 1290 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
1860	44190	10/08/2018	CLL 42 CON 14	ELIECER FONCECA	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO FOTOCELDA AGOTADA EN LA LUMINARIA PEUP SIN CODIGO SERVICIO NORMALIZADO
1861	44191	11/08/2018	EL TEJAR	EL TEJAR	LUMINARIA CAIDA	SE PROGRAMA ARREGLO DE BASE DE LA LUMINARIA TIPO HONGO LA CUAL SE ENCUENTRA GRETIA DA
1862	44192	11/08/2018	CAMPIÑA	CAMPIÑA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE ENCONTRO SULFATACION POR EMPALME EN COBRE Y ALUMINIO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1863	44193	11/08/2018	FINCA LA AURORA	FINCA LA AURORA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE PROGRAMA MANTENIMIENTO DEL REPORTE 44193 CON GRUA DEBIDO A LA DIFICULTAD DEL MANTENIMIENTO DE LA LUMINARIA PARA LOS PRIMEROS DIAS DE SEPTIEMBRE
1864	44194	11/08/2018	CRA 23 #7A-16	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA 6702 APAGADA	SE ENCOTRARON ELEMENTOS QUEMDOS Y EN MAL ESTADO SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1865	44195	11/08/2018	CRA 26 # 36-36	POBLADO	LUMINARIA APAGADA	SE PROGRAMA DAÑO CON GRUA LUMINARIA 2018 EN MAL ESTADO SE RETIRA PARA GARANTIA SE INSTALA LUMINARIA LED 100 W SERVICIO NORMALIZADO
1866	44196	11/08/2018	CLL 32A #11-02	PORTAL DE CASTILLA	LUMINARIAS Y KIOSKO A PAGADO	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA SE INSTALO BOMBILLO NUEVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1867	44197	11/08/2018	CRA 21 #25-136	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA Y BASE CAIDA	SE ENCONTRO SULFATACION EN LA RED PRINCIPAL Y SE RECONECTO DE NUEVO SERVICIO NORMALIZADO
1868	44198	13/08/2018	PASEO SAN JORGE	PASEO SAN JORGE	CABLEADO	SE REALIZA CABLEADO EN PASEO SAN JORGE
1869	44199	13/08/2018	ARENALES CAMPESTRE	ARENALES CAMPESTRE	MANTENIMIENTO	SE INSTALO FOTOCELDA EN LA LUMINARIA 3665 LED SE INSTALO LUMINARIA LED QUE ESTABA EN GARANTIA SERVICIO NORMALIZADO
1870	44200	13/08/2018	PUENTE PEATONAL	CASTILLAS REAL 1	REFLECTOR PARA MANTENIMIENTO	SOCKET SULFATADO Y BOMBILLO EN MAL ESTADO SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1871	44201	13/08/2018	FRENTE AL COLEGIO ROBERTO	VILLA CAMPESTRE	3 LUMINARIAS TIPO HONGO APAGADAS	SE ENCONTRO SULFATACION EN CAJA DE PISO SE COLOCARON CONECTORES Y SE NORMALIZO EL SERVIIO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1872	44202	13/08/2018	CALLE 11B NO. 25-61	RIO PRADO	HONGO 5237 APAGADA	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1873	44203	13/08/2018	CALLE 12 Y 12A CARRERA 21 Y 23	RIO PRADO	HONGO 2353 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO Y SOCKET EN MAL ESTADO EN LA LUMINARIA TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1874	44204	13/08/2018	CARRERA 26 CALLE 12B Y 13	RIO PRADO	HONGO 5233 APAGADO	SE ELIMINO EMPALMES DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1875	44205	13/08/2018	CALLE 20B #24-87	PORTAL CAMPESTRE	HONGO 9325 APAGADO	SE CAMBIO FOTOCELDA AGOTADA Y SE ELIMINO CONECTOR QUEMADO EN LA LUMINARIA TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1876	44206	13/08/2018	GIMNACIO Y JUEGOS INFANTI	VILLA CAMPESTRE	3 HONGOS APAGADOS	BOMBILLO QUEMADO POR AGUA SE CAMBIO POR NUEVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1877	44207	14/08/2018	CANCHA	VILLAS DE DON JUAN 2	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO CONTACTOR EN MAL ESTADO Y SE CAMBIO POR NUEVO SE NORMALIZO EL SERVICIO
1878	44208	14/08/2018	MALECON	MALECON	MANTENIMIENTO	SE ELIMINA EMPALME SULFATADO EN REFLECTOR 6858 SE REALIZO MANTENIMIENTO A REFLECTORES 6860-6859
1879	44209	14/08/2018	PARQUE PRINCIPAL	GIRON CENTRO	MANTENIMIENTO	SE CAMBIAN CONTACTORES QUEMADOS SE REALIZO LIMPIEZA EN CAJAS DE INSPECCION DE LAS LUMINARIAS 4943 EN EL POARQUE PRINCIPAL SE ELIMINAN EMPALMES SUJ EATADOS SERVICIO NORMALIZADO
1880	44210	14/08/2018	POBLADO	POBLADO	REPOSICION DE POSTE	LUMINARIA 12415 CON TODOS SUS ELEMENTOS EN MAL ESTADO EL POSTE DE LA LUMINARIA SE RECORTO 1,50 METROS DEBIDO A LINEA DE 13,2 KYA DEBAJO DEL MISMO
1881	44211	14/08/2018	MALECON VILLAMIL	MALECON VILLAMIL	INSTALACION DE LUMINARIA	LUMINARIA 14476 DE 120W SE REINSTALO DEBIDO A QUE ESTABA EN GARANTIA
1882	44212	14/08/2018	CRA 30 #34-24	LLANITO	FRENTE A LA ANTIGUA BOMBA LUMINARIA APAGADA	NO DAN RAZON DE LA DIRECCION NO CONTESTAN EL TELEFONO
1883	44213	14/08/2018	CRA 32A # 46-20	BELLAVISTA	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO FOTOCELDA DEFECTUOSA EN LA LUMINARIA PEUP SERVICIO NORMALIZADO
1884	44214	14/08/2018	MANZ P CASA 13	MIRADOR DE SAN JUAN	COD DE APOYO 4617716 APAGADA	NO CONCUERDA LA DIRRECCION NO SE ENCONTRO EL CODIGO DE APOYO Y NO DAN RAZON DE LA LUMINARIA DAÑADA
1885	44215	14/08/2018	CLL 31 #26-64	GIRON CENTRO	FAROL 8074 APAGADO	ELEMENTOS QUEMADOS POR SOBRE TENSION SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1886	44216	14/08/2018	CLL 27B CON 29	LAS NIEVES	SECTOR DE TRES ESQUINAS APAGADO	TACO DISPARADO POR SOBRE TENCION SE ACTIVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1887	44217	15/08/2018	MALECON	MALECON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZA MANTENIMIENTO A REFLECTOR 400 W MH 6855 SE CAMBIA CONTACTOR DEL CONTROL DE LOS FAROLES INSTITUCIONALES FRENTE A LA FRITANGA MALECON
1888	44218	15/08/2018	CRA 18B Y CALLES 11B Y 12	RIO PRADO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 6411-3727-3728 TIPO REFLECTOR SERVICIO NORMALIZADO
1889	44219	15/08/2018	CLL 42 CON 14	ELOY VALENZUELA	1 LUMINARIA APAGADA	DIRECCION ERRONEA NO CONTESTAN EL CELULAR



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1890	44220	15/08/2018	CRA 23 #32-38	CARRIZAL 3 Y 4 ETAPA	TODAS LAS LUMINARIAS APAGADAS	CONTACTOR Y TACO DISPARADO Y QUEMADO SE ACTIVO TACO Y SE CAMBIO CONTACTOR POR NUEVO SE NORMALIZO EL SERVICIO
1891	44221	15/08/2018	DIAG 9 #18C-43	MIRADOR DE ARENALES	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO DEFECTUOSO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1892	44222	15/08/2018	CRA 27 #33-53	GIRON CENTRO	AL LADO DE LA CANCHA EL COCAL 2 LUMINARIA APAGADA	FOTOCELDA QUEMADA POR SOBRE TENSION SE CAMBIO POR NUEVA Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1893	44223	15/08/2018	MANZ E2 CASA 9	MIRADOR DE SAN JUAN	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO CONECTORES DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA SERVICIO NORMALIZADO
1894	44224	15/08/2018	CLL 27A #30-30	EL TEJAR	TODA LA CUADRA SIN LUZ	SE CAMBIO CONTACTOR DEFECTUOSO EN LAS LUMINARIAS TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1895	44225	15/08/2018	CRA 22C #20C-51	PORTAL CAMPESTRE NORTE 4	COD DEL POSTE 2180090 APAGADO	SE CAMBIO CENECTORES DEFECTUOSOS EN LAS LUMINARIAS LED SERVICIO NORMALIZO
1896	44226	15/08/2018	CRA 22C #20C-57	PORTAL CAMPESTRE 4 ETAPA	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO EMPALMES DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA LED SERVICIO NORMALIZADO
1897	44227	15/08/2018	CANCHA-BASKEBOL	SANTA CRUZ	MANTENIMIENTO	SE REVISO Y SE AJUSTO PROGRAMACION EN LAS LUMINARIAS TIPO REFLECTOR SERVICIO NORMALIZADO
1898	44228	15/08/2018	SECTOR LA ARENERA	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO	SE ENCONTRO TOTALIZADOR DEL CONTROL 416 DISPARADO SE REVISAN CAJAS DE INSPECCION Y SE ENCONTRO DAÑO EN LA RED DE LAS CAJAS DE LOS POSTES 040 Y 039
1899	44229	15/08/2018	CLL 32 #12-03	PORTAL CASTILLA	MANTENIMIENTO	FOTOCELDA ESTALLADA POR CORTO CIRCUITO SE CAMBIO POR NUEVA Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1900	44230	15/08/2018	CRA 11D #32B-14	PORTAL CASTILLA	PARTE ALTA DEL RINCON LUMINARIA APAGADA	FOTOCELDA GIRADA SE ACOMODO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1901	44231	15/08/2018	PASEO SAN JORGE	PASEO SAN JORGE	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION EN PASEO SAN JORGE SERVICIO NORMALIZADO
1902	44232	15/08/2018	BALCONES DE PROVENZA 1	BALCONES DE PROVENZA 1	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1903	44233	15/08/2018	BALCONES DE PROVENZA 2	BALCONES DE PROVENZA 2	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1904	44234	16/08/2018	SECTOR LA MOVIL	CHIMITA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE ENCONTRO BREAKER DEL CIRCUITO 2 DISPARADOSE REVISARON CAJAS DE INSPECCION Y NO SE HALLO DAÑO
1905	44235	16/08/2018	MALECON	MALECON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZA MANTENIMIENTO A REFLECTOR 400 W MH 6855 SE CAMBIA CONTACTOR DEL CONTROL DE LOS FAROLES INSTITUCIONALES FRENTE A LA FRITANGA MALECON
1906	44236	16/08/2018	EL CONSUELO	EL CONSUELO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	PARQUE APAGADO POR FOTOCONTROL APAGADO Y ESTALLADO SE CAMBIO FOTOCELDA QUEMADA Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1907	44237	16/08/2018	POBLADO	POBLADO	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION EN LA CLL 36 CON 23 POBLADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1908	44238	16/08/2018	CANCHA DE BASKEBOLL	SANTA CRUZ	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	CONTACTOR QUEMADO POR SOBRE CARGA O TENSION SE CAMBIO POR NUEVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1909	44239	16/08/2018	CLL 30A CON 31-CANCHA	ALDEA MEDIA	REFLECTORES APAGADOS	SE CAMBIO CONTACTOR DEFECTUOSO EN LAS LUMINARIAS TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1910	44240	16/08/2018	CRA 20 #29A-13	CASTILLA REAL 1	1 LUMINARIA APAGADA	LINEAS ROTAS POR ARBOL CAIDO Y FOTOCELDA DESCUADRADA SE EMPALMARON LINEAS Y SE ACOMODO FOTOCELDA SERVICIO NORMALIZADO
1911	44241	16/08/2018	PUENTE PEATONAL	MIRADOR DE SAN JUAN	MANTENIMIENTO	SE CABLEO TRAMO QUE ALIMENTA LUMINARIAS EN EL PUENTE PEATONAL EN MIRADOR DE SAN JUAN
1912	44242	16/08/2018	CRA 22 #10-03	VILLAS DE SAN JUAN	1 LUMINARIA APAGADA	CONECTORES VIMETALICOS SULFATADOS SE RECONECTO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1913	44243	16/08/2018	CLL 42 #14A-10	ELIECER FONCESA	1 LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA LUMINARIA PEUP SERVICIO NORMALIZADO
1914	44244	17/08/2018	FINCA BRISAS	FINCA BRISAS	LUMINARIAS APAGADAS	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 4264-11137 SERVICIO NORMALIZADO
1915	44245	21/08/2018	VALLE RUITOQUE	VALLE RUITOQUE	9887-9929 APAGADAS	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO A LA LUMINARIA 9897 SERVICIO NORMALIZADO
1916	44246	21/08/2018	KM 1 VIA LLANADAS	KM 1 VIA LLANADAS	FRENTE A LA CANCHA EL MOCHO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 8748 SERVICIO NORMALIZADO
1917	44247	21/08/2018	CRA 18A #56-19	PALENQUE	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIARON ELEMENTOS QUEMADOS POR SOBRE TENSION Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1918	44248	21/08/2018	SECTOR LA CASCAGA	SECTOR LA CASCAGA	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS REDES DE LAS LUMINARIAS 9355-9471-9357 QUE FUERON ROTAS
1919	44249	21/08/2018	MURALLA 2	MURALLA 2	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	CORTO CIRCUITO EN LA PRINCIPAL SE QUEMO FOTOCONTROL
1920	44250	21/08/2018	PORTAL DE CASTILLA	PORTAL DE CASTILLA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	FOTOCELDA ESTALLADA Y VIEJA POR CORTO CIRCUITO SE CAMBIO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1921	44251	21/08/2018	CRA 19-GLORIETA	EL CONSUELO	EXPANSION DE LUMINARIAS Y POSTE	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIAS 15070-15071 EN SUS POSTES EN LA GLORIETA DEL CONSUELO EN 19 PENDIENTE CABLEADO
1922	44252	21/08/2018	CASA 16A	BRISAS CAMPESTRE	LUMINARIA 3646 APAGADA	SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 13291 SERVICIO NORMALIZADO
1923	44253	21/08/2018	CRA 32A #46A-16	BELLAVISTA	2 LUMINARIAS DIRECTAS	SE CAMBIO FOTOCELDA DEFECTUOSA EN LA LUMINARIA 2229 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
1924	44254	21/08/2018	CRA 2 #2-196	CHIMITA	3 LUMINARIAS APAGADAS	SE ELIMINO SULFATACION EN LA RED EN LAS LUMINARIAS 5009 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
1925	44255	21/08/2018	CLL 20 ENTRE CRA 27 Y 27A	RIO ORO	LUMINARIAS APAGADAS	SE ELIMINO SULFATACIONES EN LA CAJA DE PISO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1926	44256	21/08/2018	DIAG 13A #10C-08	BRISAS DEL CAMPO	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE ELIMINO SULFATACION EN CAJA DE PISO EN LA LUMINARIA TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1927	44257	21/08/2018	CLL 29 #31-48	ELOY VALENZUELA	LUMINARIAS PRENDE Y APAGA Y DESPEJE DE LUMINARIAS	SE CAMBIO FOTOCELDA Y SE ELIMINO SULFATACION EN LAS LUMINARIAS PEUP SERVICIO NORMALIZADO
1928	44258	21/08/2018	CLL 20 #24-44	PORTAL CAMPESTRE 5	1 LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA CON CONECTORES VIMETALICOS VIEJOS Y SULFATADOS Y CONTROL DE LUMINARIAS TIPO HONGO ESTALLADO SE CAMBIO FOTOCELDA Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1929	44259	21/08/2018	TRAN 27 SECTOR 2 MANZ E	NUEVO GIRON	1 LUMINARIA PRENDE Y APAGA	BOMBILLO VIEJO Y EN MAL ESTADO SE CAMBIO POR NUEVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1930	44260	21/08/2018	PASEO SAN JORGE	PASEO SAN JORGE	CABLEADO	LUMINARIA 14719 SE CABLEO PARA DAR SERVICIO SERVICIO NORMALIZADO
1931	44261	22/08/2018	LLANOGRANDE	LLANOGRANDE	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	LUMINARIA 13799-13800 SE REUBICARON DE SU PUESTO POR AMPLIACION DE LA VIA SERVICIO NORMALIZADO
1932	44262	22/08/2018	CRA 32A #47-34	BELLAVISTA	FRENTE A LA TIENDA DE ELBA 1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 2256 SERVICIO NORMALIZADO
1933	44263	22/08/2018	CEDRO	CEDRO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO EN VEREDA EL CEDRO
1934	44264	22/08/2018	SERREZUELA	SERREZUELA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO EN SERREZUELA
1935	44265	22/08/2018	GALLINERAL	GALLINERAL	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	RED EN CORTO CIRCUITO SE CAMBIO RED Y TUBERIA SE NORMALIZO EL SERVICIO
1936	44266	22/08/2018	DIAG 54C NO.22C-42	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	5 LUMINARIAS APAGADAS	SE ELIMINA SULFATACION EN CAJA DE DERIVACION QUE ALIMENTA LOS HONGOS DEL PARQUE AL LADO DEL CAI SERVICIO NORMALIZADO
1937	44267	22/08/2018	DIA 54C NO.22C-69	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO EN LA LUMINARIA 1564 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1938	44268	22/08/2018	CASA 16A	BRISAS CAMPESTRE SECTOR 2	LUMINARIA APAGADA QUE ESTA EN EL TRANSFORMADOR	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 3646 SERVICIO NORMALIZO
1939	44269	22/08/2018	SECTOR PIEDRA DEL INDIOS	ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	SE ARREGLA RED ROTA QUE ALIMENTA LA LUMINARIA 5861 SERVICIO NORMALIZADO
1940	44270	22/08/2018	TRANV 20A #10-15	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIAS APAGADAS EN LA ESQUINA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 6060 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
1941	44271	22/08/2018	MANZ 19 LOTE 11	MANZ 19 LOTE 11	LUMINARIA 4723 APAGADA	SE ELIMINA SULFATACION EN CONEXIÓN A LA RED SERVICIO NORMALIZADO
1942	44272	22/08/2018	KM 7 SECTOR PISCINAS	KM 7 SECTOR PISCINAS	7 LUMINARIAS APAGADAS	SE ELIMINA PUENTE SULFATADO EN EL POSTE DE LA LUMINARIA 2637 QUE REPARTE PARA LAS LUMINARIAS 2638-7108 Y 4437 SERVICIO NORMALIZADO
1943	44273	22/08/2018	CANCHA	CASTILLA REAL 2	CASTILLA REAL 2	REPORTE SOLUCIONADO CON EL #44361



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTES	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1944	44274	22/08/2018	CANCHA DE TIERRA	BAMBUES	APAGADA	SE INSTALO TUBERIA CAJAS Y SE CABLEO CIRCUITO POR DAÑO DE OBRAS DE LA ALCALDIA SE NORMALIZO EL SERVICIO
1945	44275	22/08/2018	CLL 32 #12-03 - CRA 11D	PORTAL DE CASTILLA	ESQUINA DEL PARQUEADERO APAGADA	SE CAMBIO FOTOCELDA Y SE INSTALO CONECTORES EN LA LUMINARIA VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
1946	44276	23/08/2018	VIA AEROPUERTO	VIA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 12270-11976-11967-11942-11928-12557 SERVICIO NORMALIZADO
1947	44277	23/08/2018	VIA AEROPUERTO	VIA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO 12559 Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1948	44278	23/08/2018	CRA 23 ENTRE 30 Y 31	MURALLA 2	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	LUMINARIA 1315 SE CAMBIO Y SE LLEVAN PARA GARANTIA ADEMAS QUE SE REALIZO PODA PARA MEJORAR SU SERVICIO
1949	44279	23/08/2018	PORTAL DE CASTILLA	PORTAL DE CASTILLA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE COLOCO LUMINARIA LED DE 40W PORQUE SE QUITO Y SE ENVIO A GARANTIA SERVICIO NORMALIZADO
1950	44280	23/08/2018	PUENTE PEATONAL SENA	ANILLO VIAL	LUMINARIAS APAGADAS	SE ELIMINA SULFATACION SE CAMBIA RED ROTA ENTRE LAS LUMINARIAS 11045-11046 SERVICIO NORMALIZADO
1951	44281	23/08/2018	PUENTE PEATONAL	MIRADOR DE SAN ANTONIO	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIA TRAMO ROTO QUE ALIMENTA LA LUMINARIA DEL PUENTE PEATONAL FRENTE A MIRADOR DE SAN JUAN SERVICIO NORMALIZADO
1952	44282	23/08/2018	CALLE 33 CON CRA 25	GIRON CENTRO	FAROL 4311 APAGADO	SE REALIZA MANTENIMIENTO EN FAROLES 4474-4473 SERVICIO NORMALIZADO
1953	44283	23/08/2018	MURALLA 2	MURALLA 2	FAROL 7127 APAGADO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIA 7121 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1954	44284	23/08/2018	CALLE 30	GIRON CENTRO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO POR DEFECTO DE FABRICA SE COLOCO NUEVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1955	44285	23/08/2018	CANCHA	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZO EL CAMBIO DE LINEAS ROTAS Y PERCHAS EN MAL ESTADO EN LAS LUMINARIAS TIPO REFLECTOR 6814-6815-6816 SERVICIO NORMALIZADO
1956	44286	23/08/2018	CLL 32D #35C-34	CIUADELA DEL ORIENTE	1 LUMINARIA APAGADA	FOTOCELDA ESTALLADA POR SOBRE TENSION SE CAMBIO POR NUEVA Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1957	44287	23/08/2018	CRA 19A #26A-10	VILLA CAMPESTRE 2 ETAPA	4 LUMINARIAS APAGADAS	SE ENCONTRO SULFATACION EN LAS LINEAS DE ALIMENTACION EN LAS LUMINARIAS 5202-4829 SERVICIO NORMALIZADO
1958	44288	23/08/2018	CLL 13B P-80	BRISAS DEL CAMPO	HONGO APAGADO	SE CAMBIO ELEMENTO DEFECTUOSO EN LAS LUMINARIAS 4902-1358 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
1959	44289	23/08/2018	PORTAL DE CASTILLA	PORTAL DE CASTILLA	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO ARRANCADOR VIEJO Y EN MAL ESTADO SE NORMALIZO EL SERVICIO
1960	44290	23/08/2018	SECTOR 1-PARQUE	NUEVO GIRON	PARQUE APAGADO	SE CAMBIO FOTOCELDA ESTALLADA POR CORTOCIRCUITO SE NORMALIZO EL SERVICIO
1961	44291	23/08/2018	CRA 9A CON 109A ESQUINA	ESPAÑA REAL	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 5353 PEVP SE INSTALO CONECTORES SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1962	44292	23/08/2018	TRANV 23B #54-42	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 4921 SERVICIO NORMALIZADO
1963	44293	23/08/2018	CRA 25A #16-56	PORTAL CAMPESTRE 1 ETAPA	1 LUMINARIA APAGADA	SULFATACION DE ALIMENTACION A LALUMINARIA 4483 RECONECTO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1964	44294	23/08/2018	CRA 27 #31-34	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 5629 TIPO FAROL COLONIAL SERVICIO NORMALZIADO
1965	44295	23/08/2018	FRENTE A PORTALES 1 Y 2	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	SE ELIMINA SULFATACION SE REALIZO LIMPIEZA DE CAJA DE INSPECCION DEL POSTE 165 SERVICIO NORMALIZADO
1966	44296	23/08/2018	CASA 60	BRISAS CAMPESTRE	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO DE LAL UMINARIA 13283 SERVICIO NORMALIZADO
1967	44297	23/08/2018	CLL 32A #11C-02	PORTAL DE CASTILLA	1 LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINA SULFATACION EN LA CONEXIÓN DE LA LUMINARIA 9752 SERVICIO NORMALIZADO
1968	44298	23/08/2018	CRA 18A #56-02	PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	EMPALME ENTRE COBRE Y ALUMINIO METALES NO COMPATIBLES Y LA SULFATACION ES EVIDENTE SE COLOCARON CONECTORES Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1969	44299	23/08/2018	CRA 17B #14C-23	CIUADELA VILLAMIL	1 LUMINARIA APAGADA	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 10410-10908 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
1970	44300	23/08/2018	CLL 20 #22-15	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA 9714 APAGADA	SE ENCONTRO SUFATACION EN LA CAJA DE INSPECCION DE LA LUMINARIA 8502 Y CABLES DESNUDOS Y EN CORTODE LA LUMINARIA 9714 SE NORMALIZO EL SERVICIO
1971	44301	23/08/2018	CLL 20 #22-21	POBLADO	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA DESCONECTADA POR INTENTO DE ROBO DE LA RED SE CONECTO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1972	44302	23/08/2018	CRA 29 #51-10	BALCONES DE ALEJANDRIA	CANCHA APAGADA	SE CAMBIA TIMER DEFECTUOSA SE ELIMINA Y SE LIMPIA CAJA DE ISNPECCION QUE ALIMENTA LAS LUMINARIAS SERVICIO NORMALIZADO
1973	44303	23/08/2018	CLL 13B #13A-87	URB PUERTO MADERO	1 LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO EMPALMAES DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 12620 SERVICIO NORMALIZADO
1974	44304	23/08/2018	CLL 32A #11-56	PORTAL DE CASTILLA	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 9777 SERVICIO NORMALIZADO
1975	44305	23/08/2018	DIAG 105 #101E-196	BALCONES DE PROVENZA	SECTOR APAGADO	TACO DISPARADO SE ACTIVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1976	44306	24/08/2018	CLL 21 #19-15	PORTAL VILLA CAMPESTRE	1 LUMINARIA APAGADA DETRÁS DE SILVA	SE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 6898 LUMINARIA PEVP SERVICIO NORMALIZADO
1977	44307	24/08/2018	CANCHA	VILLAS DE DON JUAN 2 ETAPA	TACOS DISPARADOS	SE REVISO EL CONTROL EL CUAL SE ENCONTRO TACO DISPARADO SE RESETO SE NORMALIZO EL SERVICIO
1978	44308	24/08/2018	CLL 55 CON CRA 23A	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	HONGO 1501 APAGADO	SE ELIMINO SULFATACION EN LA RED DE ALIMENTACION EN LA LUMINARIA 1501 LED SERVICIO NORMALIZADO
1979	44309	24/08/2018	CRA 20 #25-70	VILLA CAMPESTRE 2 ETAPA	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO SOCKET Y BOMBILLO EN LA LUMINARIA 7015 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1980	44310	24/08/2018	CLL 32D CON 45-16	BELLAVISTA	LUMINARIA EN CORTO Y DESPEJE DE LUMINARIA	SE CAMBIA FOTOCELDA ESTALLADA SE DESPEJA LUMINARIA SERVICIO NORMALIZADO
1981	44311	24/08/2018	POR LA PIEDRA DEL INDI0	0	LUMINARIAS APAGADAS	SE ELIMINA SULFATACION EN LA CONEXON DE LA LUMINARIA 5800
1982	44312	24/08/2018	MALECON	VILLAMIL	MANTENIMIENTO	SE REALIZO CAMBIO DE LINEAS PARA EL CONTROL DE CIUDADELA VILLAMIL
1983	44313	24/08/2018	BAHONDO	BAHONDO	SECTOR APAGADO	SE REVISO CAJA POR CAJA SE REVISO EL ARRANQUE Y TODO ESTABA EN PERFECTO ESTADO
1984	44314	24/08/2018	PUERTO MADERO	PUERTO MADERO	MANTENIMIENTO	SE CAMBIA FOTOCELDA DEFECTUOSA SE CAMBIA CONEXIÓN EN LA LONCHERA
1985	44315	25/08/2018	PARQUE	CORVIANDI 3	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CAMBIAN ELEMENTOS DEFECTUOSOS SE ELIMINA CORTO Y SULFATACION EN CAJA DE INSPECCION SERVICIO NORMALIZADO
1986	44316	25/08/2018	DIAG 54C NO.22C-42	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	5 LUMINARIAS APAGADAS	SE SOLUCIONA EL REPORTE CON EL REPORTE NO.44266
1987	44317	25/08/2018	PORTAL CAMPESTRE	PORTAL CAMPESTRE	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	BOMBILLO QUEMADO POR DEFECTO DE FABRICA SE CAMBIO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1988	44318	25/08/2018	BALCONES DE PROVENZA	BALCONES DE PROVENZA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	TACO DISPARADO POR TORMENTA ELECTRICA SE ACTIVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
1989	44319	25/08/2018	CLL 24A #18-39	CASA LINDA	LUMINARIAS APAGADAS	SE RETIRA LUMINARIA 15044 SEPIALED PARA REVISION SE INGRESA AL TALLER
1990	44320	25/08/2018	CRA 25A #33-41	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	SE LLAMO AL USUARIO MAS DE 2 VECES Y NO RESPONDE LA DIRECCION QUE DIO NO ES DE GIRON CENTRO DIRECCION ERRONEA
1991	44321	27/08/2018	VIA PRINCIPAL	VIA PRINCIPAL	LUMINARIA 11410-11411 RED ROTA	SE REALIZO LA CONEXIÓN DE LAS LINEAS EN LAS LUMINARIAS 11410-11411 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
1992	44322	27/08/2018	VIA PALOGORDO	VIA PALOGORDO	LUMINARIA 11413-11428 CAMBIO DE BOMBILLOS	SE LE CAMBIO BOMBILLOS AGOTADOS A LAS LUMINARIA 11413-11428 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
1993	44323	27/08/2018	FRENTE A LA GUATA	PALOGORDO	LUMINARIA 8972 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 8972 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
1994	44324	27/08/2018	SALIDA CHOCOA	SALIDA CHOCOA	LUMINARIA COD APOY 7071736	SE ELIMINO SULFATACION EN LA RED EN LAS LUMINARIAS 7877 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
1995	44325	27/08/2018	VIA CHOCOA	VIA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA Y REALIZAR PODA	SE REALIZO EL DESPEJE DE LA LUMINARIA 9188 PEVP SE ENCONTRO DESCONECTADO SE REALIZO LA CONEXIÓN CON CONECTORES
1996	44326	27/08/2018	VIA CHOCOA	VIA CHOCOA	LUMINARIA 9830 APAGADA	SE LE CAMBIO ELEMENTOS EN MAL ESTADO EN LA LUMINARIA 9850 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
1997	44327	27/08/2018	FRENTE A LA CANCHA	FRENTE A LA CANCHA	LUMINARIA 10951 APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA RED EN LA LUMINARIA 10951 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1998	44328	27/08/2018	VIA ZAPATOCA	VIA ZAPATOCA	LUMINARIA 12527 APAGADA	SE CAMBIO FOTOCELDA DAÑADA EN LA LUMINARIA 12527 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
1999	44329	27/08/2018	VIA ZAPATOCA	VIA ZAPATOCA	LUMINARIA 12846 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLOS DAÑADOS EN LA LUMINARIA 12846 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
2000	44330	27/08/2018	VIA ZAPATOCA	VIA ZAPATOCA	LUMINARIA 13829 APAGADA	SE CAMBIO SOCKET DEFECTUOSO EN LA LUMINARIA 13829 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
2001	44331	27/08/2018	CRA 19-GLORIETA	CONSUELO	CABLEADO	SE CABLEO ALIMENTACION SUBTERRANEA PARA LAS LUMINARIAS 15070-15071
2002	44332	27/08/2018	MALECON VILLAMIL	VILLAMIL	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE INSTALARON CONECTORES EN EL CONTROL DEL MALECON VILLAMIL
2003	44333	27/08/2018	CRA 26 #32-05	GIRON CENTRO	FRENTE A LA NOTARIA Y NUEVA EPS	SE REALIZA MANTENIMIENTO A FAROL COLONIAL 2925 SERVICIO NORMALIZADO
2004	44334	27/08/2018	VIA PRINCIPAL	VIA PRINCIPAL	LUMINARIA 10770 APAGADA DE 150W	SE ELIMINO CONECTORES AP1 DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 10770 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
2005	44335	27/08/2018	FRENTE AL VIVERO	FRENTE AL VIVERO	LUMINARIA DE 70W PEVP APAGADA	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 8816-8717 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
2006	44336	27/08/2018	VIA ZAPATOCA	VIA ZAPATOCA	LUMINARIA 9938 APAGADA	SE CAMBIO FOTOCLEDA DAÑADA EN LA LUMINARIA 9938 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
2007	44337	28/08/2018	PARQUE BOMBEROS	POBLADO	CABLEADO	SE CABLEO SUBTERRANEO LA ALIMENTACION DE LOS POSTES DEL PARQUE DE BOMBEROS Y SE INSTALO POSTE Y LUMINARIA 15072 QUE HACIA FALTA
2008	44338	28/08/2018	CRA 25 CLL 33	GIRON CENTRO	3 FAROLES APAGADOS 4473-4474-4311	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO DOBLE DEL FAROL 4311 SERVICIO NORMALIZADO
2009	44339	28/08/2018	CLL 33 #25-55	GIRON CENTRO	FAROL 4232 APAGADO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO DE LA LUMINARIA 4232 SERVICIO NORMALIZADO
2010	44340	28/08/2018	CRA 26 #29-20	GIRON CENTRO	FAROL 2903 APAGADO	SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO EN EL FAROL 2903
2011	44341	28/08/2018	CRA 27 #31-28	GIRON CENTRO	FAROL 5629 APAGADO	SE AJUSTA FOTOCELDA DEL FAROL 5629 DOBLE SERVICIO NORMALIZADO
2012	44342	28/08/2018	CLL 32 #27-23	GIRON CENTRO	FAROL 3746 APAGADO	SE REALIZO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL FAROL COLONIAL 3746 SERVICIO NORMALIZADO
2013	44343	28/08/2018	CLL 30 #26-73	GIRON CENTRO	FAROL APAGADO	SE REALIZA REPOSICION DE FAROL COLONIAL QUE SE RETIRO POR DAÑOS DE BANDALISMO
2014	44344	28/08/2018	CLLE 31 #24	GIRON CENTRO	FAROL APAGADO	SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO DE LA LUMINARIA SERVICIO NORMALIZADO
2015	44345	28/08/2018	SECTOR LA ARENERA	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO	SE REALIZO CAMBIO DE BAJANTE EL CONTROL 417 DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA QUEMADO SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2016	44346	28/08/2018	TRANV 21B #10-35	ALTOS DE ARENALES	1 LUMINARIA APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE NO.44343
2017	44347	28/08/2018	CRA 24 #31-65	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE NO.44347
2018	44348	28/08/2018	CLL 48 #27-22	POBLADO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIAN CONECTORES DEFECTUOSOS
2019	44349	28/08/2018	TRANV 21B #10-29	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO BOMBILLO DEFECTUOSO EN LA LUMINARIA 6021 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
2020	44350	28/08/2018	PARQUE-SECTOR 1	NUEVO GIRON	PARQUE APAGADO	LUMINARIA TIPO HONGO 12964 CON SOCKET Y BOMBILLO EN MAL ESTADO SE CAMBIARON Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
2021	44351	28/08/2018	FINCA COLES	FINCA COLES	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIAS 11538 SERVICIO NORMALIZADO
2022	44352	28/08/2018	CRA 22 CON 19	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA 8502 APAGADA	CONECTORES SULFATADOS POR MAL AJUSTE SE CAMBIARON Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
2023	44353	28/08/2018	CLL 4D SUR 21-14	RIVERAS DEL RIO	DESPEJE DE LUMINARIA Y CAMBIAR BOMBILLO BLANCO	CONECTORES SULFATADOS POR MAL AJUSTE SE CAMBIARON Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
2024	44354	28/08/2018	CLL 30 #29-53	ELOY VALENZUELA	POR EL CEMENTERIO LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIAN BOMBILLOS AGOTADOS DE LOS FAROLES 3308-3343
2025	44355	28/08/2018	CLL 12 7#15	ALPES CAMPESTRE	1 LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA RED EN LA LUMINARIA 11815 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
2026	44356	28/08/2018	CLL 14B #19A-39	CONSUELO	LUMINARIA QUEMADA	BOMBILLO QUEMADO POR DEFECTO DE FABRICA SE CAMBIO POR NUEVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
2027	44357	28/08/2018	CLL 11 CON 29	ARENALES 1 ETAPA	CALLES APAGADAS	LINEAS DE ALIMENTACION EN CORTO Y SULFATADOS SE ELIMINO CORTOCIRCUITO Y SE CONECTARON LUMINARIAS
2028	44358	28/08/2018	CLL 11 #28A-14	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIAS APAGADAS	LINEAS DE RED PRINCIPAL ROTAS SE PALMARON SE NORMALIZO EL SERVICIO
2029	44359	28/08/2018	DIAG 13C #11-26	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIAS APAGADAS	SE PROGRAMO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE
2030	44360	28/08/2018	CLL 38 #30-50	QUINTAS DEL LLANITO	LUMINARIAS APAGADAS	EL REPORTE YA FUE SOLUCIONADO
2031	44361	28/08/2018	CLL 32 #19-21	CASTILLAS REAL 2	LUMINARIAS APAGADAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIAS EN CASTILLA REAL 2
2032	44362	28/08/2018	CLL 20 #22-21	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIAS APAGADAS	SE ELIMINO SULFATACION EN LA LUMINARIA 3177 SERVICIO NORMALIZADO
2033	44363	28/08/2018	CLL 14 #12-09	VILLAS DE DON JUAN 2	LUMINARIA APAGADA VOTA CHISPAS Y PASA CORRIENTE	SE ELIMINO SULFATACION EN LA LUMINARIA 4030 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2034	44364	28/08/2018	CRA 19 CON 26A-10	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIAS APAGADAS	SE ELIMINO SULFATACION EN LA LUMINARIA 3474 SERVICIO NORMALIZADO
2035	44365	28/08/2018	CLL 43A #31B-07	CORVIANDI 3	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIA CARCASA DE LUMINARIA 1479 PORQUE SE LE METE EL AGUA Y DAÑA EL BOMBILLO
2036	44366	28/08/2018	DIAG 105 #8-22	BALCONES DE PROVENZA	MITAD DEL CONJUNTO APAGADO	SE ENCONTRO BREAKER DISPARADO SE PROGRAMA TRABAJO CON URBANO PARA REVISAR CAJAS DE INSPECCION DEL CIRCUITO DEL CONTROL
2037	44367	29/08/2018	PARQUE BOMBEROS	POBLADO	CONEXIÓN DE LUMINARIA	SE REALIZO CONEXIÓN EN PARQUE DE BOMBEROS Y SE INSTALO CONTROL PROVISIONAL PARA DAR SERVICIO
2038	44368	29/08/2018	VIA AEROPUERTO	VIA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE ENCONTRO SULFATACION EN CAJA DE PISO SERVICIO NORMALIZADO
2039	44369	30/08/2018	SECTOR 2 MANZ K 22-29	NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIARON BOMBILLOS VIEJOS Y EN MAL ESTADO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
2040	44370	30/08/2018	VILLA CAMPESTRE	VILLA CAMPESTRE	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REUBICO LA LUMINARIA 2494 EN EL COD AP 2153009 EN LA DIRECCION CR 21 C # 21B-15
2041	44371	30/08/2018	VIA AEROPUERTO	VIA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIA	SE ARREGLARA SULFATACIONES DE LAS LUMINARIAS 12397-12398 Y SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 12295-12281-12277-12296 SERVICIO NORMALIZADO
2042	44372	30/08/2018	CRA 27 CON CLL 30	GIRON CENTRO	SE ENDERESO LUMINARIA TIPO FAROL	FAROL COLONIAL GOLPEADO POR CAMION QUE TRANSITABA POR LA VIA SE ACOMODO DE NUEVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
2043	44373	30/08/2018	PUENTE ANTONIA SANTOS	PUENTE ANTONIA SANTOS	MANTENIMIENTO DE LUMINARIA	LUMINARIA 12540 SE CAMBIO Y SE ENVIA PARA GARANTIA MAXOLED SE CAMBIO CABLE QUE ESTABA QUEMADO
2044	44374	30/08/2018	VILLA CAMPESTRE	VILLA CAMPESTRE	RETIRO DE LUMINARIA	SE RETIRA LUMINARIA 3235 DE 70 W PARA REUBICAR ENTRA A TALLER SERVICIO NORMALIZADO
2045	44375	30/08/2018	VILLA CAMPESTRE	VILLA CAMPESTRE	EXPANSION DE LUMINARIA	SE REALIZA EXPANSION DE LIMINARIA LED DE 41 W # 15046 EN EL COD AP 2181291 SERVICIO NORMALIZADO
2046	44376	30/08/2018	PORTAL CAMPESTRE	PORTAL CAMPESTRE	MANTENIMIENTO DE LUMINARIA	SE CAMBIO FOTOCELDA ESTALLADA POR SOBRE TENSION SE NORMALIZO EL SERVICIO
2047		31/08/2018	MALECON VILLAMIL	VILLAMIL	INCADA DE POSTERIA	SE INCARON 3 POSTES METALICOS DOBLES DE 12 METROS EN EL SECTOR VILLAMIL
2048	44378	31/08/2018	LLANADAS	LLANADAS	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CAMBIA FOTOCELDA DIRECTA DE LA LUMINARIA 10297
2049	44379	31/08/2018	MESETA 3	MESETA 3	EXPANSION DE LUMINARIA	SE REALIZA EXPANSION EN LA CLL 6 NO.17-4 EN EL BARRIO MESETA 3
2050	44380	31/08/2018	CRA 24 #31-59	GIRON CENTRO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA SE LIMPIA FAROL 8725 SERVICIO NORMALIZADO
2051	44381	31/08/2018	VIA AEROPUERTO	VIA AEROPUERTO	INCADA DE POSTERIA	SE INSTALO POSTE DE 12MT BRAZO SENCILLO EN LA VIA AEROPUERTO SECTOR DEL PUENTE MIRADOR DE SAN JUAN



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2052	44382	31/08/2018	CRA 19-GLORIETA	EL CONSUELO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CAMBIO FOTOCELDA A LA LUMINARIA 14864 DEBIDO A QUE SE ENCONTRARON INTERMITENTE
2053	44383	01/09/2018	DIAG 10C #21B-15	ALTOS DE ARENALES	CANCHA APAGADA	SE REVISAS CONTROL Y SE ENCUENTRAN EN NORMAL FUNCIONAMIENTO HAY DOS LUMINARIAS APAGADAS PROGRAMAR TRABAJO
2054	44384	01/09/2018	PLAZA DE TOROS	PLAZA DE TOROS	MANTENIMIENTO	SE REALIZO DESPEJE DE LUMINARIAS 3476-3571 PARA MEJORAR EL SERVICIO
2055	44385	01/09/2018	ENTRADA	VILLA DEL SOL	MANTENIMIENTO	LUMINARIAS 9428-9435 APAGADAS DEBIDO A DESCONEXION EN ARRANQUE DEL RAMAL SE TENSIONARON LINEAS Y SE CONECTARON LAS REDES
2056	44386	01/09/2018	CANCHA	RIO PRADO	REFLECTORES DIRECTOS	SE ENCONTROL FOTOCELDA EN MAL ESTADO SE CAMBIA FOTOCELDA QUEMADA SERVICIO NORMALIZADO
2057	44387	01/09/2018	PARQUE RIO DE ORO	RIO DE ORO	MANTENIMIENTO	SE AJUSTO BOMBILLO DEL HONGO 7656 SE REALIZA LIMPIEZA EN CAJA DE PISO Y SE CAMBIAN BORNES DEL HONGO 2190
2058	44388	03/09/2018	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	RETIRO DE POSTERIA	SE RETIRAN 2 POSTES METALICOS EN MAL ESTADO QUE SE ENCONTRABAN EN EL ANILLO VIAL SECTOR EL CORCEL ENTRAN AL TALLER
2059	44389	03/09/2018	CANCHA	EL TEJAR	MANTENIMIENTO DE LUMINARIA	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 7148-7142 TIPO REFLECTOR SERVICIO NORMALIZADO
2060	44390	03/09/2018	CANCHA	EL TEJAR	MODERNIZACION	SE REALIZO CAMBIO DE LUMINARIA Y POSTE SE INSTALO DUCTERIA Y RED NUEVO SE RETIRO POSTE VIEJO CON SUS LUMINARIAS SE INGRESAN AL TALLER
2061	44391	03/09/2018	ARENALES	ARENALES	MANTENIMIENTO DE LUMINARIA	SE CAMBIO TUBERIA Y RED EN MAL ESTADO Y EN CORTO CIRCUITO SE NORMALIZA EL SERVICIO
2062	44392	03/09/2018	MANZ G CASA 93	VILLA DEL SOL	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO FOTOCELDA EN MAL ESTADO Y VIEJA SE NORMALIZO EL SERVICIO
2063	44393	03/09/2018	CLL 13C #16-65	VILLAMPIS	PARQUE DE LOS NIÑOS TAMBIEN APAGADO	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA SE NORMALIZO EL SERVICIO
2064	44394	03/09/2018	CLL 32 #12-09	PORTAL DE CASTILLA	KIOSKO APAGADO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 6376 SERVICIO NORMALIZADO
2065	44395	03/09/2018	CRA 20 #25-46	VILLA CAMPESTRE 2	FRENTE A UNA TIENDA LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO DAÑADO POR VANDALISMO SE NORMALIZO EL SERVICIO
2066	44396	03/09/2018	CLL 11B #17-50	MESETA 1	LUMINARIA APAGADA	CONECTORES SULFATDOS POR MAL AJUSTE SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
2067	44397	03/09/2018	MANZ 5 LOTE 15 Y 70 LOTE 8	MANZ 5 LOTE 15 Y 70 LOTE 9	LUMINARIAS APAGADAS	SE ELIMINO SULFATACION EN LA RED EN LA LUMINARIA 5884 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
2068	44398	03/09/2018	CLL 27A #28-34	LA ROSITA	1 FAROL APAGADO	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE #44416
2069	44399	03/09/2018	CLL 8A #133 ESQUINA	LOMAS DEL VIENTO	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO SOCKET CON LAS ENTRADAS DE ALIMENTACION QUEMADOS SE NORMALIZO EL SERVICIO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2070	44400	03/09/2018	VIA LA REPRESA-F SAN FELIPE	VIA LA REPRESA-F SAN FELIPE	LUMINARIA 5077 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA 5077 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
2071	44401	03/09/2018	CLL 32 #27-31	GIRON CENTRO	1 HONGO APAGADO	FOTOCELDA MAL UBICADA SE UBICO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO SE AJUSTARON CONECTORES
2072	44402	03/09/2018	CLL 14 #12-09	VILLAS DE DON JUAN 2 ETAPA	1 LUMINARIA APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE #44407
2073	44403	03/09/2018	PARQUEADERO	LA TOLOZA	LUMINARIA DIRECTA	SE CAMBIO FOTOCELDA DIRECTA POR NUEVA SE NORMALIZO EL SERVICIO
2074	44404	03/09/2018	CLL 37 #29B-268	BELLAVISTA	1 LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINA SULFATACION EN CAJAS DE INSPECCION AL PIE DEL POSTE Y LA DEL HONGO SE CAMBIO ARRANCADOR DEFECTUOSO
2075	44405	03/09/2018	MANZ 16	PUEBLITO VIEJO	1 LUMINARIA APAGADA	ELEMENTOS QUEMADOS Y EN MAL ESTADO SE CAMBIARON Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
2076	44406	03/09/2018	TRAV 21B #10-12	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	LINEAS DE ALIMENTACION SULFATADAS SE EMPALMO COBRE A COBRE Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
2077	44407	03/09/2018	CLL 14 #12-04	VILLAS DE DON JUAN 2 ETAPA	LUMINARIA BOTA CHISPAS	CONECTORES BIOMETALICO SULFATADOS Y VIEJOS SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
2078	44408	03/09/2018	EL TEJAR	EL TEJAR	EXPANSION DE LUMINARIA	SE REALIZO LA EXPANSION DE LA LUMINARIA SEPIALED EN EL BARRIO EL TEJAR DIRECCION CLL 27A #29A-06
2079	44409	03/09/2018	CLL 55A #22C-21	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	1 LUMINARIA APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE #44412
2080	44410	03/09/2018	CRA 21D #22-27	VILLA CAMPESTRE 3 ETAPA	HONGO APAGADO	LUMINARIA CON ELEMENTOS QUEMADOS Y VIEJOS SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
2081	44411	03/09/2018	CRA 24 CON 16-37	PORTAL CAMPESTRE 1 ETAPA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO FOTOCELDA DAÑADA POR SOBRE TENSION Y BOMBILLO QUEMADO POR AGUA Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
2082	44412	03/09/2018	CLL 55A #22C-06	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	1 LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LUMINARIA TIPO HONGO 70W 2737 EN SAN ANTONIO DEL CARRIZAL
2083	44413	03/09/2018	EL TEJAR	EL TEJAR	RETIRO DE POSTE Y LUMINARIA	SE RETIRO POSTE METALICO EN DES USO JUNTO CON 2 LUMINARIAS DE 70W 3815-3817 ENTRAN AL TALLER
2084	44414	03/09/2018	VIA BUCARAMANGA	VIA BUCARAMANGA	RETIRO DE POSTE	SE RETIRO POSTE DE 12METROS METALICO QUE SE ENCONTRABA DESHABILITADO EN LA VIA A BUCARAMANGA FRENTE A CODICEL
2085	44415	03/09/2018	CRA 21 #25-136	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA 2564-6951 APAGADA CON BASE DAÑADA	BOMBILLO ROTO POR AGUA SE CAMBIO POR NUEVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
2086	44416	03/09/2018	CLL 27A #28A-26	LA ROSITA	FAROL APAGADO	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA 6438 TIPO FAROL COLONIAL SERVICIO NORMALIZADO
2087	44417	03/09/2018	CLL 38 #20-53	RINCON DE GIRON PARTE BAJA	REFLECTORES APAGADOS	SE PROGRAMA MANTENIMIENTO CON GRUA CANASTA



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2088	44418	04/09/2018	SORACA	SORACA	EXPANSION DE REDES	SE INSTALO POSTE DE CONCRETO EN LA VEREDA SORACA PARA EXPANDIR REDES DE BAJA TENSION ENLA VIA PRINCIPAL DE LA VEREDA
2089	44419	04/09/2018	SORACA	SORACA	REUBICACION DE LUMINARIA	LUMINARIA 8941 SE REUBICO EN LA VEREDA SORACA POR LA VIA PRINCIPAL DE LA VEREDA LLANOGRANDE
2090	44420	04/09/2018	LLANOGRANDE	LLANOGRANDE	EXPANSION DE REDES	SE REALIZO EXPANSION DE REDES DE BAJA TENSION PARA REUBICAR LUMINARIAS EN LA VEREDA LLANOGRANDE EN SECTOR DE LA FINCA VILLA SORACA
2091	44421	04/09/2018	VIA PRINCIPAL	VIA PRINCIPAL	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REUBICARON LAS LUMINARIAS 6682-7121-6685 EN LA VEREDA LLANO GRANDE SECTOR DE LA FINCA VILLA SORACA
2092	44422	04/09/2018	VIA PRINCIPAL	VIA PRINCIPAL	LUMINARIA 12057-12049 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLOS AGOTADOS EN LA LUMINARIA 12057 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
2093	44423	04/09/2018	VIA PRINCIPAL	VIA PRINCIPAL	LUMINARIA 12058-12056 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLOS AGOTADOS EN LA LUMINARIA 12058 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
2094	44424	04/09/2018	VIA PRINCIPAL	VIA PRINCIPAL	LUMINARIA 12051-12053 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLOS AGOTADOS EN LA LUMINARIA 12051 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
2095	44425	04/09/2018	VIA PRINCIPAL	VIA PRINCIPAL	LUMINARIA 12061-12070 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADOS EN LA LUMINARIA 12061 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
2096	44426	04/09/2018	VIA PRINCIPAL	VIA PRINCIPAL	LUMINARIA 14058-10295 APAGADA	SE LE CAMBIO BOMBILLOS AGOTADOS EN LA LUMINARIA 14098 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
2097	44427	04/09/2018	VIA PRINCIPAL	VIA PRINCIPAL	LUMINARIA 13017-13019 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLOS AGOTADOS EN LA LUMINARIA 13019 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
2098	44428	04/09/2018	VIA PRINCIPAL	VIA PRINCIPAL	LUMINARIA 13020-2640 APAGADAS	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 2640 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
2099	44429	04/09/2018	VIA PRINCIPAL	VIA PRINCIPAL	LUMINARIA CON COD DE APOYO 9136967	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 0902 PEVP Y FOTOCELDA DAÑADA SERVICIO NORMALIZADO
2100	44430	04/09/2018	VIA PRINCIPAL	VIA PRINCIPAL	LUMINARIA 11822-10228 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLOS AGOTADOS EN LA LUMINARIA 11822 VENUS SERVICIO NORMALIZADO
2101	44431	04/09/2018	VIA PRINCIPAL	VIA PRINCIPAL	LUMINARIA 10228-10220 APAGADA	SE ENCONTRO SULFATACION EN LOS CONECTORES AP1 SE CAMBIO CONECTORES EN LA LUMINARIA 10226 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
2102	44432	04/09/2018	VIA PRINCIPAL	VIA PRINCIPAL	LUMINARIA 8750 APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA LUMINARIA 8750 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
2103	44433	04/09/2018	CRA 23 #27-20	PLAZA DE MERCADO GIRON	LUMINARIA SUELTA	POSTE FUE GOLPEADO Y SE ENCUENTRA TORCIDO USUARIO PIDE QUE SE ENDERECE PERO TOCA CAMBIARLO SE PROGRAMA TRABAJO
2104	44434	04/09/2018	LA UNION CASA 64	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
2105	44435	04/09/2018	CLL 55A #22C-10	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	1 LUMINARIA APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE #44412



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2106	44436	04/09/2018	CLL 38 #27PAR	LLANITO BAJO	LUMINARIA 3872 APAGADA	SE REALIZA AJUSTE DE CONECTORES EN LA LUMINARIA 3872 SERVICIO NORMALIZDO
2107	44437	04/09/2018	CANCHA	QUINTAS DEL LLANITO	APAGADA	SE ELIMINA SULFATACION EN CONEXIÓN DE LA SALIDA DEL CONTROL Y LA RED QUE VA HACIA LAS LUMINARIAS USUARIOS DEL SECTOR PIDEN PROGRAMAR LA CANCHA HASTA LAS 10PM
2108	44438	05/09/2018	CIUDAD METROPOLITANA	CIUDAD METROPOLITANA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 10270-10263-10275-10264-10267-10272 SE DESMONTAN BOMBILLOS SERVICIO NORMALIZADO
2109	44439	05/09/2018	KM 6,4 VIA GIRON	KM 6,4 VIA GIRON	FRENTE AL CONTADOR #11 3 LUMINARIAS APAGADAS	NO SE ENCONTRO LUMINARIA , USUARIOS NO DAN RAZON DE LA LUMINARIA NO FUE RETIRADA POR FUNCIONARIOS DE ISAG
2110	44440	05/09/2018	MANZ 5A LOTE 15	MANZ 5A LOTE 16	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 4570 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
2111	44441	05/09/2018	CARRERA 23 NO.16-22	PORTAL CAMPESTRE 2	MANTENIMIENTO DE LUMINARIA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 1914 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
2112	44442	05/09/2018	CALLE 35 CON CRA 30	ALTO DEL LLANITO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIA	SE REALIZA MANTENIMIENTO A LUMINARIA 0502-0291 EN ALTOS DEL LLANITO
2113	44443	05/09/2018	VIA AEROPUERTO	VIA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 12381-12379-12320-12342-12334 SERVICIO NORMALIZADO
2114	44444	05/09/2018	CLL 14 #12-09	VILLAS DE DON JUAN 2	SIGUE APAGADO	LUMINARIA CON CONECTORES BIOMETALICOS VIEJOS SUELTOS Y SULFATADOS SE CONECTO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
2115	44445	05/09/2018	SECTOR LA GRANJA	SECTOR LA GRANJA	4 LUMINARIAS APAGADAS	SE REALIZA MANTENIMIENTO A LUMINARIAS EN LLANADAS
2116	44446	05/09/2018	PARQUE DE LA 55B	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	HONGOS APAGADOS	SE ENCONTRO CONECTORES DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 13559 VENUS NARANJA SE CAMBIARON SERVICIO NORMALIZADO
2117	44447	05/09/2018	CANCHA	BELLAVISTA	REFLECTORES APAGADOS Y LAS TAPAS DAÑADAS	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE #44516
2118	44448	05/09/2018	CRA 12 #105-04	GUADUALES	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA 5696 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
2119	44449	05/09/2018	CLL 106 CON CRA 15E	QUINTAS DE SANTANA	LUMINARIAS APAGADAS	SE ELIMINO SULFATACION EN LOS EMPALMES EN LA CAJA DE PISO EN LAS LUMINARIA 7073 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
2120	44450	05/09/2018	CLL 28A CON CRA 30	LA CAMPIÑA	LUMINARIA 1526 APAGADA	SE RETIRO LUMINARIA QUEMADA POR LINEA DE MEDIA TENSION SE ENVIA A GARANTIA PARA SU INSTALACION AL SITIO
2121	44451	05/09/2018	CLL 27A #28-34	LA ROSITA	HONGO APAGADO	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE #44472
2122	44452	05/09/2018	CRA 19A #26A-10	VILLA CAMPESTRE 2 ETAPA	LUMINARIA APAGADA	LINEA SULFATADA POR ELMPALME COBRE ALUMINIO SE CONECTO Y SE NORMALIZADO EL SERVICIO
2123	44453	05/09/2018	CRA 21 CASA 22-52	VILLA CAMPESTRE 3 ETAPA	LUMINARIA APAGADA	BOMBILLO QUEMADO POR DEFECTO SE CAMBIO POR NUEVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2124	44454	05/09/2018	CRA 25A CONJUN CASCADA	GIRON CENTRO	SECTOR APAGADO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 0177-225 PEVP FOTOCELDA DEFECTUOSA SERVICIO NORMALIZADO
2125	44455	05/09/2018	MANZA D CASA 7 Y 8	BELLAVISTA	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO
2126	44456	05/09/2018	CLL 40 #16-90	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIAS APAGADAS	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE #44478
2127	44457	05/09/2018	CLL 40 316-81	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	FRENTE A LA IGLESIA LUMINARIA APAGADA	FOTOCELDA GIRADA POR AVES SE ACOMODO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
2128	44458	05/09/2018	CHOCOA	CHOCOA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CAMBIO FOTOCELDA DEFECTUOSA EN LA LUMINARIA 9932 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
2129	44459	05/09/2018	CHOCOA	CHOCOA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE RESETEO EL CONTROL DE LAS LUMINARIAS TIPO REFLECTOR DE LA CANCHA
2130	44460	05/09/2018	CHOCOA	CHOCOA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 10530VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
2131	44461	05/09/2018	CHOCOA	CHOCOA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 9943 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
2132	44462	05/09/2018	ENTRADA	PORTAL 2	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE HACE CAMBIO DE LUMINARIA LED DE 100W #4358 YA QUE LA QUE ESTABA DEJO DE FUNCIONAR SE ENVIA A GARANTIA SE DEJOR UN SERVICIO NORMALIZADO
2133	44463	06/09/2018	CANCHA-BOMBONERA	ARENALES CAMPESTRE	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LA CANCHA LA BOMBONERA QUEDANDO EL SERVICIO OK
2134	44464	06/09/2018	CRA 30 #17A	SANTA CRUZ	LUMINARIA 4148-4147 APAGADAS	SE ELIMINA SULFATACION EN CAJA DE INSPECCION QUE ALIMENTA HONGOS 4147-4148 SE CAMBIA ACRILICO ROTO POR CAIDA DE ARBOL SE CAMBIAN ELEMENTOS VIEJOS
2135	44465	06/09/2018	CANCHA ARROYITO	SANTA CRUZ	LUMINARIA 3198 APAGADA	SE REVISO Y SE ENCONTRO EN BUENAS CONDICIONES
2136	44466	06/09/2018	PARQUE	LA ESMERALDA	PARQUE APAGADO	SE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 2848 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
2137	44467	06/09/2018	CRA 24 CON 16 PARQUE	PORTAL CAMPESTRE	APAGADO	LINEA CONTROL DE FOTOCELDA ROTA SE EMPALMO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
2138	44468	06/09/2018	EL TEJAR	EL TEJAR	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REUBICO LUMINARIA 12000 EN EL COD APOYO 1900251 EN LA DIRECCION CRA 30 #27A-20
2139	44469	06/09/2018	LA RIVIERA	LA RIVIERA	CABLEADO	CONTROL DE LA CANCHA CON FOTOCELDA QUEMADA Y SE INSTALARON 57 M DE CABLE EN POSTES EXISTENTES PARA REUBICAR LUMINARIAS
2140	44470	06/09/2018	CHIMITA	CHIMITA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	TRANSFORMADOR DEL CONTROL CHIMITA SECTOR DE MOBIL CON 2 FUSIBLES QUEMADOS SERVICIONORMALIZADO
2141	44471	06/09/2018	PORTAL 2	PORTAL 2	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZO CAMBIO DE LUMINARIA 4358 DE 100W EN LA ENTRADA DEL BARRIO PORTAL 2 SE ENVIA A GARANTIA



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2142	44472	06/09/2018	CLL 27A #28-34	LA ROSITA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
2143	44473	07/09/2018	CLL 32 # 26-34	GIRON CENTRO	FAROL 8070 APAGADO	REPORTE YA FUE SOLUCIONADO CON EL REPORTE #44485
2144	44474	07/09/2018	PARQUE-CANCHAS	LLANITO BAJO	COCAL MANTENIMIENTOS	SE REALIZO MANTENIMIENTO A CANCHA REFLECTORES DE 400W EN EL COCAL SERVICIO NORMALIZADO
2145	44475	07/09/2018	SAN JORGE	SAN JORGE	LUMINARIAS INTERMITENTES	REPORTE YA FUE SOLUCIONADO CON EL REPORTE #44493
2146	44476	07/09/2018	CIUDAD METROPOLITANA	CIUDAD METROPOLITANA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	LUMINARIA 10267 SE CONECTO POR VIA AEREA A LA RED DE BAJA TENSION ADEMÁS SE LE HIZO MANTENIMIENTO A SUS ELEMENTOS INTERNO
2147	44477	07/09/2018	LA RIVERA	LA RIVERA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CONECTO EL CONTROL DE LA CANCHA LA RIVERA DEBIDO A SULFATACION DE LINEAS 3638
2148	44478	07/09/2018	CLL 40 #16-80	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	1 LUMINARIA APAGADA	SE RETIRA LUMINARIA DELTALED DE 40W PARA ENVIAR A GARANTIA
2149	44479	07/09/2018	CRA 23A #10B-42	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	SE LE CAMBIO ELEMENTOS EN MAL ESTADO EN LA LUMINARIA 0867 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
2150	44480	07/09/2018	CRA 30 #34-24	LLANITO ALTO	1 LUMINARIA APAGADA	LINEA DE ALIMENTACION ROTA SE EMPALMO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
2151	44481	07/09/2018	FRENTE A LA CANCHA	MIRADOR DE CARRIZAL	POSTE NUMERO 2022800 APAGADO	SE CAMBIO FOTOCELDA DEFECTUOSA EN LA LUMINARIA 8115 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
2152	44482	07/09/2018	CRA 26 CON 33	GIRON CENTRO	DIAGONAL A LA BIBLIOTECA LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA DESCONECTADA POR FUNCIONARIOS DE LA ESSA POR REPARACION DE ACOMETIDA SE CONECTO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
2153	44483	07/09/2018	CLL 44 #14-19	ELIECER FONCECA	LUMINARIA APUNTO DE CAER	SE REALIZO EL AJUSTE DE LA LUMINARIA 6597 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
2154	44484	07/09/2018	PARQUE	ARENALES 4 ETAPA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIA	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 4363-4362-4368 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
2155	44485	07/09/2018	CLL 32 #26-50	GIRON CENTRO	ANTIGUA ENTRADA A GIRON LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIARON ELEMENTOS QUEMADOS Y EN MAL ESTADO SE NORMALIZO EL SERVICIO
2156	44486	07/09/2018	CASA 23	MIRADOR DEL CARRIZAL	VIA LA PALMA POR SAN ANOTONIO C LUMINARIA 9478 AP	SE CAMBIO FOTOCELDA QUEMADA EN LA LUMINARIA 9478 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
2157	44487	07/09/2018	ENTRADA	MIRADOS DE SAN JUAN	LUMINARIA A MANO DERECHA APAGADA	SE CAMBIO LINEAS ROTAS EN LA LUMINARIA 10645 VENUS AZUL SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO SERVICIO NORMALIZADO
2158	44488	07/09/2018	MANZ T CASA 3	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO DEFECTUOSO Y QUEMADO SE NORMALIZO EL SERVICIO
2159	44489	07/09/2018	CRA 29 #22-41	GALLINERAL	CARCASA DAÑADA Y FAROL APAGADO	LUMINARIA TIPO HONGO DAÑADA POR GOLPE SE ACOMODO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2160	44490	07/09/2018	PARTE ALTA	BRISAS CAMPESTRE	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO POR CORTOCIRCUITO SE NORMALIZO EL SERVICIO
2161	44491	07/09/2018	TRANV 107 CRA 12	CIUDAD METROPOLITANA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 7921 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
2162	44492	07/09/2018	PARQUE -VIRGEN	LLANITO BAJO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIA	SE CAMBIA TRAMO DE RED EN CORTO SE CAMBIA FOTOCELDA ESTALLADA SE REALIZO LIMPIEZA EN CAJA DE INSPECCION
2163	44493	10/09/2018	SAN JORGE	SAN JORGE	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REVISARON CAJAS DE PISO EN CIRCUITO SAN JORGE
2164	44494	10/09/2018	CRA 26	GIRONELA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	LUMINARIA 11613 CON TODOS SUS ELEMENTOS INTERNOS EN MAL ESTADO SERVICIO NORMALIZADO
2165	44495	10/09/2018	ASENTAMIENTO	BRISAS DEL PRADO	3 LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 10197 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
2166	44496	10/09/2018	CRA 22A #3A-09	EL PROGRESO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO POR CORTOCIRCUITO SE NORMALIZO EL SERVICIO
2167	44497	10/09/2018	ACAPULCO	ACAPULCO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 12026 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
2168	44498	10/09/2018	ACAPULCO	ACAPULCO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 12050 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
2169	44499	10/09/2018	CRA 21A #22-52	VILLA CAMPESTRE 3 ETAPA	HONGO APAGADO	LUMINARIA CON SULFATACION EN LA ALIMENTACION SE CONECTO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
2170	44500	10/09/2018	CLL 32 #26-45	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA POR FOTOCELDA MAL UBICADA SE ACOMODO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
2171	44501	10/09/2018	CLL 56 PEA 22C-16	CARRIZAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIA PEVP #5224 SERVICIO NORMALIZADO
2172	44502	10/09/2018	CLL 59 #22C-39	CARRIZAL CAMPESTRE	HONGO 8158 DIRECTO	SE CAMBIA FOTOCELDA DEFECTUOSA SERVICIO NORMALIZADO
2173	44503	10/09/2018	CRA 0 CON 3	CHIMITA PARTE ALTA	POSTE 11698 APAGADO	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO POR SOBRE TENSION SE NORMALIZO EL SERVICIO
2174	44504	10/09/2018	CLL 30 #24-44	PORTAL CAMPESTRE 5	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIA BOMBILLO ROTO POR AGUA NO SE ENCONTRO FOTOCELDA EN EL PUESTO DE CONTROL SE INSTALA FOTOCELDA
2175	44505	10/09/2018	CLL 19 CON CRA 25	CASA LINDA	LUMINARIA APAGADA	USUARIO DICE QUE EL REPORTE YA FUE SOLUCIONADO
2176	44506	10/09/2018	CRA 18 #28-36	CASTILLAS REAL 1	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 4162 SERVICIO NORMALIZADO
2177	44507	10/09/2018	CRA 19 #13C-20	EL CONSUELO	PARQUE APAGADO	SE CAMBIA FOTOCELDA ESTALLADA SE REVISAN CAJA DE INSPECCION SE LIMPIAN Y SE ELIMINAN SULFATACIONES



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2178	44508	10/09/2018	ENTRADA A WONDER	CHIMITA	SECTOR APAGADO	LUMINARIAS 11283 SE CONECTARON A 220 ENTRE FASES SERVICIO NORMALIZADO
2179	44509	10/09/2018	POR LA RAMPLA SUBIENDO	CORVIANDI 3	3 LUMINARIAS APAGADAS	LUMINARIA 3509 CON CONECTOR QUEMADO SERVICIO NORMALIZADO
2180	44510	11/09/2018	PARQUE DEL KIOSKO	CORVIANDI 3	LUMINARIA HONGO APAGADO	SE CAMBIAN KIT VIEJOS SE REvisa CONEXIONES SE CAMBIAN EMPALMES SULFATADOS SE REvisa RED
2181	44511	11/09/2018	CRA 27 CLL 20	RIO DE ORO	LUMINARIA HONGO APAGADO Y REFLECTOR	SE CAMBIA TRAMO DE RED ROTA DE LA CAJA DE INSPECCION DEL POSTE HACIA LOS HONGOS 7656-7658 Y LOS REFLECTORES 12096
2182	44512	11/09/2018	PUENTE PEATONAL	RIO DE ORO	2 REFLECTORES APAGADOS	SE CAMBIA RED QUE ALIMENTA 2 REFLECTORES EN EL PUENTE PEATONAL QUE COMUNICA RIO DE ORO EN EL MALECON
2183	44513	11/09/2018	PUENTE PEATONAL-SENA	ANILLO VIAL	LUMINARIAS APAGADAS	SE REvisa CAJA POR CAJA TODA LA RED EN EL PUENTE PEATONAL DEL SENA SE LIMPIAN CAJAS SE ELIMINA SULFATACION EN LA ULTIMA CAJA DE LUMINARIA 11060 S EENCONTROL UN LIRTO SE DESCONECTA
2184	44514	11/09/2018	BOMBA MOVIL	CHIMITA	CAMBIO DE TRANSFORMADOR	SE REALIZO CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE 15K POR UNO DE 30KVA EN LA EDS MOBIL SECTOR CHIMITA SE BUSCAN CORTO CIRCUITO SERVICIO NORMALIZADO
2185	44515	11/09/2018	CANCHA	CORVIANDI 3	MANTENIMIENTO CANCHA	SE ALIMENTO LA LUMINARIA 4207 QUE SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO DEL SERVICIO NORMALIZADO
2186	44516	11/09/2018	CANCHA	BELLAVISTA	MANTENIMIENTO CANCHA	SE REALIZO MANTENIMIENTO EN LA CANCHA DE BELLAVISTA A LA LUMINARIA 2752 SERVICIO NORMALIZADO
2187	44517	11/09/2018	DIAG 9A	JARDIN DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINA SULFATACION EN LA CONEXIÓN A LA RED
2188	44518	11/09/2018	CLL 38 CON CRA 29	QUINTAS DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE #44519
2189	44519	11/09/2018	PEA CON CRA 30 ENTRE 37 Y 38	QUINTAS DEL LLANITO	HONGOS APAGADOS	SE EMPALMA CABLE DE LUMINARIA 4785 LED 40W ROTO SE CAMBIAN CONECTORES A LUMINARIA 6141 LED 41W
2190	44520	11/09/2018	CLL 38A CASA 30-03	QUINTAS DEL LLANITO	ESQUINA HONGOS APAGADOS	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE #44519
2191	44521	11/09/2018	CLL 8A CON 13E	LOMAS DEL VIENTO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIAN ELEMENTOS DEFECTUOSOS DE LA LUMINARIA 12108
2192	44522	11/09/2018	CRA 13 CON 14A	PUERTO MADERO	2 LUMINARIA APAGADA	SE PROGRAMA PARA EL MES DE OCTUBRE
2193	44523	11/09/2018	CANCHA	CANCHA	REALIZAR MANTENIMIENTO	SE RESETEO Y SE PROGRAMA EL RELOJ DEL CONTROL 437 QUE SE ENCONTRABA DESPROGRAMADO
2194	44524	11/09/2018	CRA 27A #20-05	SANTA CRUZ	PARQUE LAS LLANTAS LUMINARIA APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE 44511
2195	44525	12/09/2018	CHIMITA	CHIMITA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	CABLES TOTALMENTE QUEMADOS EN CAJA DE PISO LUMINARIAS 7516-8317 SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2196	44526	12/09/2018	CHIMITA	CHIMITA	REPOSICION DE LUMINARIA	SE REPUSO LA LUMINARIA 3567 QUE ESTABA EN GARANTIA SERVICIO NORMALIZADO
2197	44527	12/09/2018	CRA 26 CLL 30	GIRON CENTRO	FAROL 2900 APAGADO	SE CAMBIA BOMBILLO ROTO POR AGUA
2198	44528	12/09/2018	CLL 30 #26-69	GIRON CENTRO	FAROL NO TIENE CODIGO	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA TIPO FAROL COLONIAL SERVICIO NORMALIZADO
2199	44529	12/09/2018	ENTRADA LA ESMERALDA	ESMERALDA	LUMINARIA 1244 APAGADA ENTRADA WONDER	SE ELIMINO CONECTORES DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 1744 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
2200	44530	12/09/2018	PARQUE ENTRADA	ESTORAQUES	2 HONGOS APAGADOS 13567 Y 10538	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 13567-10538 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
2201	44531	12/09/2018	CLL 28 #26-70	GIRON CENTRO	FAROL 2908 APAGADO	LUMINARIA TIPO FAROL CON ELEMENTOS EN CORTOCIRCUITO SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
2202	44532	12/09/2018	CLL 27 PUENTE LENQUERQUE	GIRON CENTRO	LUMINARIA LED 1841 APAGADA	SE CAMBIO FOTOCELDA DEFECTUOSA EN LUMINARIA 1841 QUEDANDO EL REPORTE OK
2203	44533	12/09/2018	CRA 8 #105-22	BALCONES DE PROVENZA 2	LUMINARIA APAGADA	SE REVISARON CAJAS DE INSPECCION Y SE ENCONTRARON DAÑOS COMO SULFATACIONES LINEAS PELADAS Y ESCOMBRO SE EMPALMARON Y CONECTARON LUMINARIAS
2204	44534	12/09/2018	CASA LINDA	CASA LINDA	REPOSICION DE LUMINARIA	SE INSTALO LUMINARIA 15044 LED LA CUAL ESTABA EN GARANTIA SE NORMALIZO EL SERVICIO
2205	44535	13/09/2018	PUENTE RODOLFO GONZALES	RIO DE ORO	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE LAS LUMINARIAS 15079-15075-15078-15077-15076 EN EL PUENTE RODOLFO GONZALES
2206	44536	13/09/2018	RIO DE ORO	RIO DE ORO	RETIRO DE LUMINARIA	SE RETIRARON LAS LUMINARIAS 4401-4018 PARA REUBICAR Y REFELCTOR 12584 ENTRAN AL TALLER
2207	44537	13/09/2018	RIO DE ORO	RIO DE ORO	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIAS EN EL BARRIO RIO DE ORO LUMINARIA 15083-15082
2208	44538	13/09/2018	CLL 32C #34C-51	URB.ALCANTARA	1 LUMINARIA APAGADA APOYO 4069935	SE PROGRAMA PARA EL MES DE OCTUBRE
2209	44539	13/09/2018	CLL 107A #12-12	CIUDAD METROPOLITANA	1 LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA CAJA DE PISO EN LA LUMINARIA 4877 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
2210	44540	13/09/2018	CRA 18A 2SUR-08	VILLA DE LOS CABALLEROS	1 LUMINARIA APAGADA	SE RETIRO BOMBILLO MH 70W Y SE COLOCO BOMBILLO NA DE 70W SERVICIO NORMALIZADO
2211	44541	13/09/2018	CRA 17B #15-62	CIUDADELA VILLAMIL	1 LUMINARIA APAGADA	LUMINARIAS CON ELEMENTOS DAÑADOS SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
2212	44542	13/09/2018	CRA 17A #56-29	PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA CON BOMBILLO MH DE 70W DAÑADA SE CAMBIO POR BOMBILLO NA DE 70 WHITE Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
2213	44543	13/09/2018	CLL 30 #32-52	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	SE PROGRAMA PARA EL MES DE OCTUBRE



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2214	44544	13/09/2018	MANZ M CASA 18	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA INTERMITENTE	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO Y VIEJO SE NORMALIZO EL SERVICIO
2215	44545	14/09/2018	CANTALTA	CANTALTA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CAMBIO BOMBILLOS AGOTADOS EN LAS LUMINARIAS 8925-8924 SERVICIO NORMALIZADO
2216	44546	14/09/2018	CANTALTA	CANTALTA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIAS 9865-9864-9861 SERVICIO NORMALIZADO
2217	44547	14/09/2018	CANTALTA	CANTALTA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CAMBIO BOMBILLO Y SE ELIMINO SULFATACION EN LA LUMINARIA 9860 SERVICIO NORMALIZADO
2218	44548	14/09/2018	PUENTE PEATONAL	MIRADOR DE SAN JUAN	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE EMPALMA LINEAS DE ALIMENTACION PARA RED QUE ALIMENTA LUMINARIAS EN EL PUENTE PEATONAL DE MIRADOR DE SAN JUAN
2219	44549	14/09/2018	CANTALTA	CANTALTA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO EN EL CONTROL #406 DE LA CANCHA CANTALTA Y MANTENIMIENTO EN LAS LUMINARIAS 9196-9091-10005
2220	44550	14/09/2018	MANZ M CASA 18	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA INTERMITENTE	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE NO.44544
2221	44551	14/09/2018	CRA 21A #36-42	ISLA RIO FRIO	2 LUMINARIAS APAGADAS	LUMINARIA CON LINEA DE ALIMENTACION ROTA SE EMPALMO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
2222	44552	14/09/2018	LA ESCUELA	LA ESCUELA	CUERDAS EN EL SUELO	SE REPARAN LINEAS ROTAS Y SE CAMBIA EL CABLE DE ALIMENTACION DE LA LUMINARIA 8633 MAS CONECTORES EP-95 SERVICIO NORMALIZADO
2223	44553	14/09/2018	CLL 37 #29B-314	BELLAVISTA	LUMINARIA INTERMITENTE	RED PRINCIPAL SULFATADA A COMIEZO DE CIRCUITO SE EMPALMO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
2224	44554	14/09/2018	CRA 32A #46-20	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	RED PRINCIPAL ROTA Y CON MULTIPLES SULFATACIONES SE DEREVO RED PRINCIPAL Y SE PUSO FUNCIONAMIENTO LAS LUMINARIAS SERVICIO NORMALIZADO
2225	44555	15/09/2018	LA RIVERA	LA RIVERA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	REFLECTOR DE 250W CON ELEMENTOS QUEMADOS SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
2226	44556	15/09/2018	ALTOS DE ARENALES	ALTOS DE ARENALES	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE #44564
2227	44557	15/09/2018	LA RIVERA	LA RIVERA	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION EN LA CALLE 32 CON CRA 22 PARQUE DE LOS NIÑOS SERVICIO NORMALIZADO
2228	44558	15/09/2018	PARQUE BOMBEROS	POBLADO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CAMBIA BOBINA QUEMADA EN EN CONTROL DEL PARQUE LINEAL BOMBEROS
2229	44559	15/09/2018	TRANV 17 #7A-25	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIA FOTOCELDA DAÑADA SE ELIMINA SULFATACION SE CAMBIA CONEXIÓN DE LA FOTOCELDA Y SE LIMPIA CAJA DE INSPECCION
2230	44560	15/09/2018	CLL 37 #29B-314	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	SE PROGRAMA PARA EL MES DE OCTUBRE
2231	44561	15/09/2018	CLL 28 #28-31	LAS NIEVES	POR LA CAMPIÑA LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA 8515 TIPO FAROL COLONIAL SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2232	44562	17/09/2018	RINCON DE GIRON P ALTA	RINCON DE GIRON P ALTA	REPOSICION DE LUMINARIA	SE REALIZO LA REPOSICION DE LA LUMINARIA 0330 LED QUE ESTABA EN GARANTIA DELTALED 40W
2233	44563	17/09/2018	LA CAMPIÑA	LA CAMPIÑA	REPOSICION DE LUMINARIA	SE REALIZO LA REPOSICION DE LA LUMINARIA 1526 LED QUE SE ENCONTRABA EN GARANTIA DELTALED 40W
2234	44564	17/09/2018	ALTOS DE ARENALES	ALTOS DE ARENALES	ALTOS DE ARENALES	SE REALIZA EXPANSION DE LUMINARIA 15080 SEPIALED 41W EN LA TRANSVERSAL 21C #8-16 ALTOS DE ARENALES
2235	44565	17/09/2018	RIVERA DEL RIO	RIVERA DEL RIO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CAMBIARON ELEMENTOS DEFECTUOSOS A LAS LUMINARIAS 8410 Y 6766 QUEDANDO UN SERVICIO NORMALIZADO
2236	44566	17/09/2018	BRISAS CAMPESTRE	BRISAS CAMPESTRE	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REUBICO LUMINARIA EN EL BARRIO BRISAS CAMPESTRE FRENTE A LA CASA 65 EL POSTE NO TIENE COD DE APOYO
2237	44567	17/09/2018	PARQUE	RIO DE ORO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	FOTOCELDA QUEMADA POR CORTOCIRCUITO SE CAMBIO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
2238	44568	17/09/2018	FINCA EL SAQUE	FINCA EL SAQUE	4 LUMINARIAS APAGADAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 10525-10520-10509-10511 ELEMENTOS EN MAL ESTADO SERVICIO NORMALIZADO
2239	44569	17/09/2018	CRA 15 #13A-09	PUERTO MADERO	#4111010 #4111214 APAGADAS	SE CAMBIA FOTOCELDA QUEMADA EN LA LUMINARIA 11250 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
2240	44570	17/09/2018	CRA 33 #45B-33	ALVAREZ	VIA QUE CONDUCE A BELLAVISTA HASTA EL PARAISO APAGA	SE ENCONTRO SULFATACION EN RED TRENADA SE ELIMINO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
2241	44571	17/09/2018	CRA 27A CON CLL 20	RIO DE ORO 1	LUMINARIA APAGADA POR EL CALLEJON	SE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 7656 SERVICIO NORMALIZADO
2242	44572	17/09/2018	CLL 45A #21-18	EL CARMEN	SE CAYO UN ARBOL LLEVO CUERDAS Y LUMINARIAS	SE RETIRA LUMINARIA 2674 TIPO HONGO POR CAIDA DE ARBOL SE INGRESA AL TALLER PARA REPOSICION
2243	44573	17/09/2018	SECTOR 3	NUEVO GIRON	2 LUMINARIAS PRENDE Y APAGA	SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 4162 SERVICIO NORMALIZADO
2244	44574	17/09/2018	CRA 27 #8-17	ARENALES 4 ETAPA	SOLICITA BAJAR LUMINARIA ESTA MUY ALTA Y DESPEJE LU	SE ENCONTRO LUMINARIA VENUS NARANJA EN PERFECTA POSICION SE LE INFORMA AL USUARIO
2245	44575	17/09/2018	CRA 24 #16-57	PORTAL CAMPESTRE 1 ETAPA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA 8453 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
2246	44576	17/09/2018	CRA 20 #29A-55	CASTILLA REAL 1	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA 13124 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
2247	44577	18/09/2018	CRA 2 CON CLL 1	CHIMITA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIA 3280-3146 SE HACE CAMBIO VENUS 150W SERVICIO NORMALIZADO
2248	44578	18/09/2018	CRA 2 CON CLL 1	CHIMITA	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REUBICO LUMINARIA 7383 DE 150W NA EN LA CRA 2 #1-32 EN EL BARRIO CHIMITA
2249	44579	18/09/2018	LA RIVERA	LA RIVERA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIA	SE REALIZO MANTENIMIENTO DE LA LUMINARIA 4746 CAMBIO DE LUMINARIA SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2250	44580	18/09/2018	LA RIVERA	LA RIVERA	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REALIZO LA REUBICACION DE LA LUMINARIA 4401 VENUS NARANAJA EN EL BARRIO LA RIVERA EN LA DIRECCION CLL 32 CRA 22 COD DE APOYO 2323800 POSTE DE CONCRETO 8MT
2251	44581	18/09/2018	DIAG 10C #21B-15	ALTOS DE ARENALES	2 REFLECTORES APAGADOS	SE PROGRAMO CON EL MES DE OCTUBRE
2252	44582	18/09/2018	CRA 3A #2-101	CHIMITA	1 LUMINARIA APAGADA	SE HACE MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 11703 SE CAMBIA BOMBILLO ,ARRANCADOR,BALASTO QUEDANDO SERVICIO NORMALIZADO
2253	44583	18/09/2018	CASA 35-PARTE ALTA	BRISAS CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO A LA LUMINARIA 12001 SERVICIO NORMALIZADO
2254	44584	18/09/2018	CLL 14C #12A-51	VILLAS DE DON JUAN 2	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO CAMBIO DE BOMBILLO Y FOTOCELDA A LA LUMINARIA 13308 ESTABAN AGOTADOS SE CAMBIO BOMBILLO A LAL UMINARIA 6408 SERVICIO NORMALIZADO
2255	44585	18/09/2018	SECTOR 3 MANZ C #23-03	NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA COD AP 3477470	SE CAMBIA BOMBILLO AMARILLO A LUMINARIA 10593 ROTO POR AGUA SERVICIO NORMALIZADO
2256	44586	18/09/2018	CRA 28A #31A-09	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 50812 SE CAMBIA IMPLEMENTOS EN MAL ESTADO QUEDANDO EL SERVICIO NORMALIZADO
2257	44587	18/09/2018	INTERCAMBIADOR	PALENQUE	MANTENIMIENTO DE REFLECTORES	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 11290-11288-11291 SERVICIO NORMALIZADO
2258	44588	18/09/2018	CASA 64 Y 80	CONVIVIR	LUMINARIA APAGADA	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO EN LAS LULIMNARIAS 1596-1593 SERVICIO NORMALIZADO
2259	44589	19/09/2018	PARQUE	GALLINERAL	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO CONECTORES DEFECTUOSOS EN LA CAJA DE PISO SERVICIO NORMALIZADO
2260	44590	19/09/2018	CRA 11 CLL 32 ESQUINA	BALCONES DEL PORTAL	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIA BOMBILLO DEFECTUOSO EN LA LUMINARIA VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
2261	44591	19/09/2018	CLL 32B #11C-39	BALCONES DEL PORTAL	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO ELEMENTOS EN MAL ESTO EN LA LUMINARIA 9776 SERVICIO NORMALIZADO
2262	44592	19/09/2018	CRA 12 #32B-02	BALCONES DEL PORTAL	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO BOMBILLO DEFECTUOSO EN LA LUMINARIA 9767 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
2263	44593	19/09/2018	DETRÁS DE ENVIA	DETRÁS DE ENVIA	LUMINARIA PRENDE Y APAGA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 5030 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
2264	44594	19/09/2018	CASA 65	BRISAS CAMPESTRE	PUSIERON LA LUMINARIA Y NO LA PRENDIERON	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 4018 SE CAMBIARON IMPLEMENTOS EN MAL ESTADO QUEDANDO SERVICIO NORMALIZADO
2265	44595	19/09/2018	PARQUE CERCA A GABIONES	GALLINERAL	3 LUMINARIAS INTERMITENTES	SE PROGRAMO ARREGLO Y CAMBIO DE LINEAS Y DUCTERIA
2266	44596	19/09/2018	CLL 30A CON 30-CANCHA	VILLA CAROLINA 1	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LOS EMPALMES DE LA RED EN LA LUMINARIAS TIPO REFLECTOR SERVICIO NORMALIZADO
2267	44597	19/09/2018	CLL 43A #31B-44	CORVIANDI 3	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA CAJA DE PISO EN LA LUMINARIA 8472 SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2268	44598	19/09/2018	MURALLA 2	MURALLA 2	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO FOTOCELDA EN MAL ESTADO Y VIEJA SE NORMALIZO EL SERVICIO
2269	44599	20/09/2018	PARQUE	CORVIANDI 3	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO FOTOCELDA QUEMADA EN LAS LUMINARIAS 8468-8469 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
2270	44600	20/09/2018	RUITOQUE BAJO	RUITOQUE BAJO	5 LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO FOTOCELDA EN MAL ESTADO Y VIEJA SE NORMALIZO EL SERVICIO
2271	44601	20/09/2018	PARQUE PRINCIPAL	GIRON CENTRO	ENCHUFES DAÑADOS	SE PROGRAMA PARA EL MES DE OCTUBRE
2272	44602	20/09/2018	CLL 28 CON 27-17	LAS NIEVES	FAROL APAGADO	SE PROGRAMA PARA EL MES DE OCTUBRE
2273	44603	20/09/2018	CLL 41 #19-79	RINCON DE GIRON PARTE BAJA	POSTE CAIDO SOBRE CASA Y MURO PARA RETIRO	SE PROGRAMA PARA EL MES DE OCTUBRE
2274	44604	20/09/2018	CLL 43A #31B-40	CORVIANDI 3	KIOSKO PRENDE Y APAGA	SE PROGRAMA PARA EL MES DE OCTUBRE
2275	44605	20/09/2018	CLL 14C #12A-57	VILLAS DE DON JUAN	LUMINARIA APAGADA	SE PROGRAMA PARA EL MES DE OCTUBRE
2276	44606	20/09/2018	CRA 29C #37-43	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	SE PROGRAMA PARA EL MES DE OCTUBRE
2277	44607	20/09/2018	CANCHA MILLO	RIO PRADO	MANTENIMIENTO DE CANCHA POR CAMPEONATO	SE PROGRAMA PARA EL MES DE OCTUBRE
2278	44608	20/09/2018	PUENTE PALENQUE	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO DE REFLECTORES	SE PROGRAMA PARA EL MES DE OCTUBRE
2279	44609	21/09/2018	MIRADOR DE ARENALES	MIRADOR DE ARENALES	MODERNIZACION DE LUMINARIA	SE REALIZO MODERNIZACION HONGO DE 70W POR LUMINARIA LIRA LED DE 49W SERVICIO NORMALIZADO
2280	44610	21/09/2018	PARQUE MEDIA TORTA	RIO PRADO	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE AJUSTA BOMBILLO A HONGO 2344 SE CAMBIA KIT Y BOMBILLO A HONGO 2357 SERVICIO NORMALIZADO
2281	44611	21/09/2018	CLL 45 #19-25-PARQUEADERO	CLL 45 #19-25-PARQUEADERO	3 LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIARON BOMBILLOS AGOTADOS EN LAS LUMINARIAS 0274 QUEDANDO EL SERVICIO NORMALIZADO
2282	44612	21/09/2018	DIAG 54C #22C-42	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	LUMINARIA SUELTA A PUNTO DE CAER	SE ENDEREZO Y SE AJUSTO LUMINARIA 2671 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
2283	44613	21/09/2018	PASANDO APARTAMENTOS	NUEVO GIRON	FAROLA 10770 3 MESES DAÑADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA QUEDANDO UN SERVICIO NORMALIZADO
2284	44614	21/09/2018	MANZ A CASA 5	VILLA SANDRA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO ELEMENTOS EN MAL ESTADO EN LA LUMINARIA 13008 VENUS NARANJA
2285	44615	21/09/2018	MANZ E CASA 20	VILLA SANDRA	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO ELEMENTOS QUEMADOS EN LA LUMINARIA 12995 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2286	44616	21/09/2018	CLL 32B #11C-39	PORTAL DE CASTILLA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIARON CONECTORES EP-95 EN LA LUMINARIA 3102 YA QUE ESTABAN SULFATADOS QUEDANDO EL SERVICIO NORMALIZADO
2287	44617	21/09/2018	CLL 30 CON 28	ELOY VALENZUELA	FAROL APAGADO	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA 4883 TIPO FAROL COLONIAL SERVICIO NORMALIZADO
2288	44618	22/09/2018	POBLADO	POBLADO	MODERNIZACION DE LUMINARIAS	SE REALIZO MODERNIZACION DE LAS LUMINARIAS 11126-11127-11128-11129-11130-11131-11132-11133-11134
2289	44619	22/09/2018	POBLADO	POBLADO	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIAS Y POSTE METALICO EN LA CALLE 43 CON CRA 26 COMFENALCO
2290	44620	24/09/2018	CANCHA	VILLA CAROLINA	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 14296 TIPO REFLECTOR SERVICIO NORMALIZADO
2291	44621	24/09/2018	CLL 43 CON CRA 26	POBLADO	RETIRO DE LUMINARIA	SE RETIRAN 4 LUMINARIAS LED DE 400W CON CODIGOS 6575-6576-2303-2024 Y 2 REFLECTORES ENTRAN AL TALLER PARA REUBICAR
2292	44622	24/09/2018	CRA 20 ENTRE CALLES 40Y41	RINCON DE GIRON PARTE BAJA	EXPANSION DE LUMINARIA	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIA 15081 SEPIALED DE 41W EN LA CALLE 41 #19-79 SERVICIO NORMALIZADO
2293	44623	24/09/2018	CRA 23 #10B-42	RIO PRADO	PRENDE Y APAGA	SE CAMBIA FOTOCELDA DEFECTUOSA DE LA LUMINARIA 0897 SERVICIO NORMALIZADO
2294	44624	24/09/2018	NAZARETH	NAZARETH	FAROLAS DIRECTAS	SE PROGRAMO CON EL MES DE OCTUBRE
2295	44625	24/09/2018	CASA 58	MIRADOR DE SAN ANTONIO	LUMINARIAS APAGADAS	SE PROGRAMO CON EL MES DE OCTUBRE
2296	44626	24/09/2018	CLL 11 #23-06	RIO PRADO	LUMINARIA BOTA CHISPAS Y SUENA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL NO.44641
2297	44627	24/09/2018	CLL 18 CON 29-PARQUE	SANTA CRUZ	LUMINARIAS PARA MANTENIMIENTO CON GRUA	SE PROGRAMO CON EL MES DE OCTUBRE
2298	44628	24/09/2018	CLL 44A #32A-39	CORVIANDI 3	LUMINARIAS DIRECTAS	SE CAMBIO FOTOCELDA DAÑADA EN LAS LUMINARIAS 1435-1434 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
2299	44629	24/09/2018	CLL 55B #23C-21	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	1 LUMINARIA APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE NO.44641
2300	44630	25/09/2018	MALECON	MALECON	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REALIZO LA REUBICACION DE LA LUMINARIA 5069 TIPO FAROL COLONIAL EN EL BARRIO EL MALECON CALLE 27 #26-28
2301	44631	25/09/2018	GIRON CENTRO	GIRON CENTRO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 9826 TIPO FAROL COLONIAL SERVICIO NORMALIZADO
2302	44632	25/09/2018	GIRON CENTRO	GIRON CENTRO	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REALIZO LA REUBICACION DE LA LUMINARIA 5114 TIPO FAROL COLONIAL EN EL BARRIO GIRON CRA 26 #28-33
2303	44633	25/09/2018	LOS BAMBUES	LOS BAMBUES	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIAS EN EL BARRIO LOS BAMBUES EN LA CLL 17 #14B-24 SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2304	44634	25/09/2018	CLL 32 CRA 28	GIRON CENTRO	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZA EXPANSION DTIPO 1 SEPIALED 41W EN EL BARRIO GIRON COLONIAL SECTOR CALLEJON DE LAS BRUJAS
2305	44635	25/09/2018	BRISAS CAMPESTRE	BRISAS CAMPESTRE	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REALIZO REUBICACION EN BRISAS CAMPESTRE SECTOR 2 CASA 16B
2306	44636	25/09/2018	GIRON CENTRO	GIRON CENTRO	RETIRO DE LUMINARIAS	SE RETIRAN LUMINARIAS DE 70W NA Y 150W NA DEL BARRIO GIRON COLONIAL POR EL CALLEJON DE LAS BRUJAS
2307	44637	25/09/2018	CLL 55B No.23c-21	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 13559 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
2308	44638	25/09/2018	MANZ V CASA 10	MIRADOR DE SAN JUAN	POSTE 4138112 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 11910 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
2309	44639	25/09/2018	CLL 13C NO.16-24	VILLAMPIS	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIA ELEMENTOS DEFECTUOSOS DE LA LUMINARIA 13584 SERVICIO NORMALIZADO
2310	44640	25/09/2018	CLL 120 Y CRA 21	PORTAL CAMPESTRE 3 ETAPA	LUMINARIA 7655 APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA CAJA DE PISO EN LA LUMINARIA 7655 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
2311	44641	25/09/2018	CLL 11 CON CRA 23	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINA SULFATACION DE LA CONEXIÓN DE LA LUMINARIA 0867 Y LA RED SERVICIO NORMALIZADO
2312	44642	25/09/2018	CANCHA	VILLAS DE DON JUAN 2	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINA SULFATACION SE CAMBIA ARRANCADOR SE REPROGRAMA CONTROL 483 SE ELIMINA SULFATACION EN EL CONTROL
2313	44643	25/09/2018	ENTRE CORVIANDI Y PRIMERO	PRIMERO DE MAYO	FAROLES APAGADOS	SE ELIMINA SULFATACION EN LINEAS ROJA Y AZUL EN CAJA DE DISTRIBUCION QUE REPARTE PARA LAS LUMINARIAS 14975-14976-14977-14978 SERVICIO NORMALIZADO
2314	44644	25/09/2018	LA RIVIERA	LARIVIERA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	LUMINARIA 6559CON TODOS SUS ELEMENTOS EN MAL ESTADO SERVICIO NORMALIZADO
2315	44645	25/09/2018	LOS BAMBUES	LOS BAMBUES	RETIRO DE LUMINARIA	LUMINARIA 4534 RETIRADA PARA REUBICAR ENTRA AL TALLER
2316	44646	26/09/2018	COLEGIO	COLEGIO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CAMBIO CONTACTOR EN EL CONTROL 022 YA QUE SE ENCONTRO EN MAL ESTADO Y SE INSTALO EL #362 QUEDANDO EL SERVICIO NORMALIZADO
2317	44647	26/09/2018	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 7612-7571-7608-7572-4105-7586-4794 SERVICIO NORMALIZADO
2318	44648	26/09/2018	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REVISO CONTROL #423 Y SE ENCONTRO EN CONDICIONES NORMALES DE SERVICIO SE REVISO CONTROL DEL INTERCAMBIADOR PALANQUE SE ENCONTRO EN PINES ABIERTOS
2319	44649	26/09/2018	ALDEA MEDIA	ALDEA MEDIA	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REPROGRAMA REPORTE PARA EL MES DE OCTUBRE
2320	44650	26/09/2018	HACIENDA LA MESETA	HACIENDA LA MESETA	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZA EXPANSION DE LUMINARIA HACIENDA LA MESETA
2321	44651	26/09/2018	HACIENDA LA MESETA	HACIENDA LA MESETA	RETIRO DE LUMINARIAS	SE RETIRAN LUMINARIAS 6367-6368-3356-2850-3898-8138-8137-8143 DEL BARRIO HACIENDA LA MESETA



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTES	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2322	44652	26/09/2018	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 7583-3535-5255-3052-3865 SERVICIO NORMALIZADO
2323	44653	26/09/2018	CLL 44A #32A -63	CORVIANDI 3	3 LUMINARIAS PRENDIDAS	SE PROGRAMA PARA EL MES DE OCTUBRE
2324	44654	26/09/2018	CLL 57 #22C-05	CARRIZAL CAMPESTRE	2 LUMINARIAS TIPO HONGO APAGADO	SE PROGRAMA PARA EL MES DE OCTUBRE
2325	44655	26/09/2018	TRANV 21 #10-35	ARENALES	CANCHA 2 LUMINARIAS APAGADAS POR LA RAMPLA	SE PROGRAMA PARA EL MES DE OCTUBRE
2326	44656	27/09/2018	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 7543-12305 Y SE REALIZO CAMBIO DE LA LUMINARIA LED 8045 LED 140W SERVICIO NORMALIZADO
2327	44657	27/09/2018	CANCHA-LA BOMBONERA	ARENALES CAMPESTRE	MANTENIMIENTO CANCHA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 7114-7113-8947 SERVICIO NORMALIZADO
2328	44658	27/09/2018	EL TEJAR	EL TEJAR	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CAMBIO CONECTORES DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 15074 SEPIALED SERVICIO NORMALIZADO
2329	44659	27/09/2018	ENTRADA A PICA PICA	CHIMITA	LUMINARIA 13458 APAGADA	SE ENCUENTRA EN LA LUMINARIA 13458 EL BOMBILLO DEFECTUOSO SE PROSEDE EL CAMBIO QUEDANDO EL SERVICIO NORMALIZADO
2330	44660	27/09/2018	CRA 2 #2-34	CHIMITA	LUMINARIA 5248 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO DEFECTUOSO EN LA LUMINARIA 2717 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
2331	44661	27/09/2018	CLL 2 #2-37	CHIMITA	LUMINARIA 1606 APAGADA	SE ENCONTRO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 1606 SE CAMBIO Y EL SERVICIO NORMALIZADO
2332	44662	27/09/2018	CRA 3 #2-02	CHIMITA	LUMINARIA 8425 APAGADA	SE ENCONTRARON CONECTORES EN MAL ESTADO SE REALIZO EL CAMBIO EN LA LUMINARIA 8425 QUEDANDO EL SERVICIO NORMALIZADO
2333	44663	27/09/2018	CRA 3 #2-96	CHIMITA	LUMINARIA 9870 APAGADA	SE PROGRAMA PARA EL MES DE OCTUBRE
2334	44664	27/09/2018	CLL 3 CRA 3	CHIMITA	LUMINARIA 1601 APAGADA	SE PROGRAMA PARA EL MES DE OCTUBRE
2335	44665	27/09/2018	CLL 1 #1-95	CHIMITA	LUMINARIA 7263 APAGADA	SE PROGRAMA PARA EL MES DE OCTUBRE
2336	44666	27/09/2018	GIRON CENTRO	GIRON CENTRO	LUMINARIA 9109 APAGADA	SE PROGRAMA PARA EL MES DE OCTUBRE
2337	44667	27/09/2018	GIRON CENTRO	GIRON CENTRO	LUMINARIA 4543 APAGADA	SE PROGRAMA PARA EL MES DE OCTUBRE
2338	44668	27/09/2018	GIRON CENTRO	GIRON CENTRO	LUMINARIA 6753 APAGADA	SE PROGRAMA PARA EL MES DE OCTUBRE
2339	44669	27/09/2018	AV LA CEIBA FRENTE AL COLE	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA 8773 APAGADA	SE PROGRAMA PARA EL MES DE OCTUBRE



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2340	44670	27/09/2018	SECTOR LA COLORADA	SECTOR LA COLORADA	POSTA #5091322 APAGADO AL PIE DE LA ROSQUITA	SE PROGRAMO PARA EL MES DE OCTUBRE
2341	44671	27/09/2018	CRA 17D #17-02	CIUADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	SE REPROGRAMA REPORTE PARA SIGUIENTE MES DE OCTUBRE
2342	44672	27/09/2018	CRA 19 TRANV 16-14	RIVERAS DEL RIO	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIA CABLE ROTO DEL BRAZO DE LA LUMINARIA 6764 SERVICIO NORMALIZADO
2343	44673	27/09/2018	CLL 5 #17-43	CHIMITA	MANTENIMIENTO CON GRUA	SE PROGRAMO PARA EL MES DE OCTUBRE
2344	44674	27/09/2018	ESTRELLA CHOCOA	0	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REALIZO LA REUBICACION DE LA LUMINARIA 5611 VENUS NARANJA EN EL BARRIO ESTRELLA DE CHOCOA CASA 11
2345	44675	27/09/2018	ESTADIO	PRIMERO DE MAYO	MANTENIMIENTO	SE REVIZARON CAJAS DE PISO Y SE MIDIO VOLTAJE Y SE ENCONTROL TODO NORMAL SERVICIO NORMALIZADO
2346	44676	27/09/2018	INTERCAMBIADOR	PALENQUE	MANTENIMIENTO	LUMINARIA 11291 CON SOCKET EN MAL ESTADO Y LUMINARIA 11290 CON BOMBILLO SUELTO SERVICIO NORMALIZADO
2347	44677	27/09/2018	CANCHA DE MILLOS	RIO PRADO	MANTENIMIENTO	LUMINARIA 5263 CON ARRANCADOR Y BOMBILLO CON MAL ESTADO SERVICIO NORMALIZADO
2348	44678	27/09/2018	INTERCAMBIADOR	PALENQUE	MANTENIMIENTO	SE INSTALO CINTA BANDIT EN EL CONTROL DEL INTERCAMBIADOR DEL PALENQUE LUMINARIA 8055
2349	44679	28/09/2018	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	LUMINARIAS 7571-7609-7570-3533-7608 APAGADAS POR CABLE QUEMADO SERVICIO NORMALIZADO
2350	44680	28/09/2018	PARQUE	SANTA CRUZ	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE ELIMINAN SULFATACIONES SE REALIZA LIMPIEZA EN CAJAS DE INSPECCION SERVICIO NORMALIZADO
2351	44681	01/10/2018	VIA CIUADELA	NUEVO GIRON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO Y PODA A LAS LUMINARIAS 13210-13177-12464-12457-12463-12454-12458-13178-9316
2352	44682	01/10/2018	AV LA CEIBA FRENTE AL COLE	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA 8773 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO DEFECTUOSO EN LA LUMINARIA TIPO HONGO
2353	44683	01/10/2018	CLL 1 #1-95	CHIMITA	LUMINARIA 7263 APAGADA	SE CAMBIO LINEAS ROTAS EN LA LUMINARIA VENUS AZUL, SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO
2354	44684	01/10/2018	CLL 3 CRA 3	CHIMITA	LUMINARIA 1601 APAGADA	SE CAMBIO LINEAS ROTAS EN LA LUMINARIA PEVP
2355	44685	01/10/2018	CRA 3 #2-96	CHIMITA	LUMINARIA 9870 APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA VENUS AZUL
2356	44686	01/10/2018	CLL 5 #17-43	CHIMITA	MANTENIMIENTO CON GRUA	SE PROGRAMA MANTENIMIENTO CON GRUA CANASTA
2357	44687	01/10/2018	CASA 58	MIRADOR DE SAN ANTONIO	LUMINARIAS APAGADAS	SE ELIMINO SULFATACION EN LA RED EN LA LUMINARIA



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2358	44688	01/10/2018	NAZARETH	NAZARETH	FAROLAS DIRECTAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO EN VEREDA NAZARET SERVICIO NORMALIZADO
2359	44689	01/10/2018	SECTOR LA COLORADA	SECTOR LA COLORADA	POSTA #5091322 APAGADO AL PIE DE LA ROSQUITA	SE ARREGLA RED ROTA QUE ALIMENTA LA LUMINARIA 11865 SE ARREGLA TRAMO DE RED ROTA QUE ALIMENTA LAS LUMINARAS 10308 Y 10305 SE REALIZO MANTENIMIENTO EN LA VEREDA MOTOSO
2360	44690	01/10/2018	PARQUE	EL CARMEN	MODERNIZACION DE LUMINARIA	SE REALIZO MODERNIZACION DE LUMINARIA 2474-2473-2472-7501, SE INSTALO POSTERIA NUEVA Y SE RETIRA POSTERIA VIEJA, SE REALIZO CABLEADO NUEVO, LUMINARIA TIPO HONGO 70W A LYRALED 49W
2361	44691	01/10/2018	CRA 20 # 29A-13	CASTILLA REAL 1	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO CONECTORES QUEMADOS EN LA CAJA DE PISO EN LA LUMINARIA 13125 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
2362	44692	01/10/2018	DIAG 13A # 10C-08	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO TRAMO DE RED DEL BAJANTE PARA LOS HONGOS 865148650 QUE ESTABA EN CORTO
2363	44693	01/10/2018	CRA 27 # 33-21	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA TIPO COLONIAL
2364	44694	01/10/2018	CRA 18 #13C-11	EL CONSUELO	1 LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIA 0574
2365	44695	01/10/2018	CRA 39 #2-91	CHIMITA	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A ILUMINARIA 4703 EN CHIMITA
2366	44696	01/10/2018	CLL 13C #16-24	VILLAMPIS	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIA 1444
2367	44697	01/10/2018	POR EL TRANSFORMADOR	LA UNION	LUMINARIA 2774 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO, SE CAMBIO CABLE SULFATADO Y PELADO
2368	44698	01/10/2018	CLL 11 #24-02	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO CONECTORES SULFATADOS EN LA LUMINARIA 13397, SE CAMBIO FOTOCELDA DEFECTUOSA Y SE CAMBIO CONEXIÓN EN LA LUMINARIA 0867
2369	44699	01/10/2018	DIAG 8 #20-25	JARDIN DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA NEVUS NARANJA
2370	44700	01/10/2018	CRA 25 CON CLL 10B	VILLAS DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO EN LA LUMINARIA VENUS NARANJA
2371	44701	01/10/2018	NUEVO GIRON	NUEVO GIRON	MANTENIMIENTO	LUMINARIAS 10774 Y 10770 CON BOMBILLOS QUEMADOS
2372	44702	01/10/2018	MIRADOR DE ARENALES	MIRADOR DE ARENALES	RETIRO DE POSTERIA	SE RECOGIERON 5 POSTAS DE 3 METROS EN MAL ESTADO DEBIDO A UNA MODERNIZACION QUE SE REALIZO EN ESE PARQUE
2373	44703	02/10/2018	PARQUE BOMBEROS	POBLADO	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIA LED 74W (15107-15108-15109-15110-15111) EN EL POBLADO EN EL PARQUE BOMBEROS
2374	44704	02/10/2018	CLL 43A CON 31B-KIOSKO	CORVIANDI 3	APAGADO	SE CAMBIO FOTOCELDA QUEMADA EN LA LUMINARIA TIPO HONGO
2375	44705	02/10/2018	CLL 43 CON 31-PARQ INFANTIL	CORVIANDI 3	PARQUE APAGADO	SE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA TIPO HONGO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2376	44706	02/10/2018	CLL 56 #22C-29	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	DESPEJE DE LUMINARIAS	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINRIA TIPO HONGO
2377	44707	02/10/2018	CRA 35C #33-21	BALCONES DE GIRON	SECTOR APAGADO	SE CAMBIARON ELEMENTOS EN MAL ESTADO DE LA LUMINARIA 11395 QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL
2378	44708	02/10/2018	CRA 22A #22A-20	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	SE ENCUENTRA SULFATACION EN CAJA DE PISO DE LA LUMINARIA TIPO HONGO 7819 SE CAMBIAN CONECTORES EP-95 QUEDANDO SERVICIO NORMALIZADO
2379	44709	02/10/2018	CLL 13 #16-19	VILLAMPIS	LUMINARIA APAGADA	SE ENCUENTRAN CONECTORES EN MAL SE CAMBIAN EN LA LUMINARIA TIPO HONGO 9973 QUEDA EL SERVICIO NORMALIZADO
2380	44710	02/10/2018	CRA 19 #10B-12	VILLAS DE SAN JUAN	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIARON CONECTORES QUEMADOS EN LA LUMINARIA LED
2381	44711	02/10/2018	CLL 11A #27A-33	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA PRENDE Y APAGA	SE ENCUENTRAN CONECTORES EN MAL ESTADO EN LA LUMINARIA 14436 SE CAMBIAN Y EL SERVICIO QUEDA NORMALIZADO
2382	44712	02/10/2018	CLL 105A CON 12-18	QUINTAS DE SANTANA	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS QUEDANDO UN SERVICIO NORMALIZADO
2383	44713	03/10/2018	PUERTO MADERO	PUERTO MADERO	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION TIPO 1 EN EL BARRIO PUERTO MADERO POR LA CALLE 14E ENTRE MANZANAS 26 Y 27
2384	44714	03/10/2018	PUERTO MADERO	PUERTO MADERO	RETIRO DE LUMINARIA	SE REALIZO RETIRO DE LUMINARIA VENUS DEL BARRIO PUERTO MADERO
2385	44715	03/10/2018	VILLA PAULA	VILLA PAULA	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION LUMINARIA LED CARTAGENA EN EL PARQUE CIUDADELA VILLAMIL (15112-15113-15114-15115-15116-15117-15118)
2386	44716	03/10/2018	VILLA PAULA	VILLA PAULA	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO LA EXPANSION DE LA LUMINARIA SEPIA LED EN EL BARRIO VILLA PAULA EN LA DIRECCION CALLE 53A # 23B-01 CODIGO DE APOYO #2318183
2387	44717	03/10/2018	VILLA PAULA	VILLA PAULA	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO LA EXPANSION DE LA LUMINARIA SEPIA LED EN EL BARRIO VILLA PAULA EN LA DIRECCION C 23#53-17 CODIGO DE APOYO #2318159
2388	44718	03/10/2018	CRA 29 # 22-41	GALLINERAL	HONGO APAGADO	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA Y SE ELIMINA SULFATACION EN CAJA DE PISO
2389	44719	03/10/2018	CRA 23 # 32-38	CARRIZAL	CANCHA Y PEATONALES APAGADAS	SE CAMBIA ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN HONGO 5572
2390	44720	03/10/2018	CLL 57 # 22-05	CARRIZAL CAMPESTRE	HONGOS APAGADOS	SE ENCONTRARON BOMBILLOS ROTOS POR AGUA EN LAS LUMINARIAS TIPO HONGO 9165-9166 SE CAMBIARON QUEDANDO SERVICIO NORMALIZADO
2391	44721	03/10/2018	DIAG 54 CON CRA 22A	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	SE ENCONTRO SULFATACION EN LA LINEA DE ALIMENTACION DE LA LUMINARIA 4929 SE PROSEDE A CAMBIAR QUEDANDO EL SERVICIO NORMALIZADO
2392	44722	03/10/2018	CLL 32 # 35-04	BRISAS DE LA CAMPIÑA	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE ENCONTRO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 11298 Y SULFATACION EN LA RED DE LA LUMINARIA 13864 SE PROCEDIO HACER EL CAMBIO DE ELEMNTOS QUEDANDO EL SERVICIO NORMALIZADO
2393	44723	03/10/2018	CRA 21 #25-20	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA EN CORTO COD APOYO 21812233	SE ENCONTRO SULFATACION EN CAJA DE PISO Y SE ENCONTRO FOTOCELDA ESTALLADA EN LA LUMINARIA 8400 TIPO HONGO SE HACEN LOS RESPECTIVOS CORRECTIVOS SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2394	44724	03/10/2018	CLL 32 #8-87	ALTOS DE CASTILLA	1 LUMINARIA APAGADA	SE ENCONTRAON ELEMENTOS EN MAL ESTADO EN LA LUMINARIA 4784 SE HACE EL PROCESO Y SE CAMBIAN QUEDANDO NUEVAMENTE EL SERVICIO NORMALIZADO
2395	44725	03/10/2018	CRA 26 FRENTE NUEVA EPS	GIRON CENTRO	FAROL APAGADO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO SERVICIO NORMALIZADO
2396	44726	03/10/2018	CRA 26 CON CLL 32 ESQUINA	GIRON CENTRO	FAROL APAGADO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO SERVICIO NORMALIZADO
2397	44727	03/10/2018	MANZ V CASA 9	MIRADOR DE SAN JUAN	COD AP #4138112 APAGADO	SE ENCONTRO BASE DE FOTOCELDA Y FOTOCELDA EN MAL ESTADO SE HACE EL RESPECTIVO CORRECTIVO QUEDANDO EL SERVICIO NORMALIZADO
2398	44728	04/10/2018	PARQUE	EL CONSUELO	MANTENIMIENTO	SE PROGRAMA MANTENIMIENTO MES DE NOVIEMBRE
2399	44729	04/10/2018	CRA 26	CRA 26	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	LUMINARIA 11584 SE RECOJIO DEBIDO A QUE FUE GOLPEADA EN SU POSTE Y ESTABA A PUNTO DE CAER LUMINARIA 11620 CON BOMBILLO QUEMADO
2400	44730	04/10/2018	CANCHA	POBLADO	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 6494-6495-6500-6497
2401	44731	04/10/2018	PORTAL CAMPESTRE	PORTAL CAMPESTRE	MANTENIMIENTO	LUMINARIA 0540 QUEMADA CON SU CABLE CONDUCTOR SERVICIO NORMALIZADO
2402	44732	04/10/2018	CRA 17D #17-02	CIUADDELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	SE ENCONTRO ELEMENTOS EN MAL ESTADO EN LA LUMINARIA 12974 SE PROCEDE AL CAMBIO QUEDANDO SERVICIO NORMALIZADO
2403	44733	04/10/2018	CRA 17A PEAT 14C-73	CIUADDELA VILLAMIL 2	1 LUMINARIA APAGADA APOY 2595401	SE ENCONTRO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 10908 SE HIZO EL CAMBIO QUEDANDO SERVICIO NORMALIZADO
2404	44734	04/10/2018	CLL 43 #31-64	CORVIANDI 3	1 LUMINARIA APAGADA Y HONGO APAGADO EN EL PARQI	SE ENCONTRO ELEMENTOS EN MAL ESTADO EN LAS LUMINARIAS 8860-1333 SE HACE SU RESPECTIVO CORRECTIVO QUEDANDO EL SERVICIO NORMALIZADO
2405	44735	04/10/2018	CLL 12B #11A-57	PRADOS DE CATALUÑA	2 LUMINARIAS APAGADA	SE ENCONTRARON BOMBILLOS AGOTADOS EN LAS LUMINARIAS 11364-11366-11641 SE CAMBIARON BOMBILLOS QUEDANDO EL SERVICIO NORMALIZADO
2406	44736	04/10/2018	KM 6 VIA GIRON	VIA BUCARAMANGA	CRA 10 56-40 PLAZA DE TOROS APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA RED EN LA LUMINARIA 3494 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
2407	44737	04/10/2018	CANCHA BOMBONERA	ARENALES CAMPESTRE	1 REFLECTOR APAGADO	SE ENCUENTRA FOTOCELDA ESTALLADA EN LA LUMINARIA 5428 SE CAMBIA Y QUEDA SERVICIO NORMALIZADO
2408	44738	04/10/2018	DIAG 8A #21C-47	ALTOS DE ARENALES	1 HONGO APAGADO 2956	SE PROGRAMA MANTENIMIENTO MES DE NOVIEMBRE
2409	44739	04/10/2018	LLEGANDO A CHOCOITA	LLEGANDO A CHOCOITA	MANTENIMIENTO GENERAL Y DEPEJE DE LUMINARIAS	SE CAMBIA FOTOCELDA DIRECTA PODA SE PROGRAMA CON LA CANASTA TAMBIEN HAY TRAMO DE CABLE PARA CAMBIAR POR TENSADO
2410	44740	04/10/2018	VIA LA GRANJA	VIA LA GRANJA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS Y CUERDA REVENTADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIAS DEL SECTOR SE ELIMINA PUENTE SULFATADO DE LA LUMINARIA 8633
2411	44741	04/10/2018	CLL 58	PALENQUE	3 LUMINARIAS APAGADAS	SE ELIMINA SULFATACION EN PUENTE DE LA RED QUE ALIMENTA LAS LUMINARIAS 1855-1197 SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2412	44742	04/10/2018	CLL 57 CON 20	PALENQUE	LUMINARIAS APAGADAS	SE ELIMINA SULFATACION DE LA LUMINARIA 1177 SE ARREGLA CARCASA DEL HONGO 7879 SERVICIO NORMALIZADO
2413	44743	04/10/2018	CLL 14 #12-09	VILLAS DE DON JUAN 2	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIARON ELEMENTOS DEFECTUOSOS DE LA LUMINARIA 4030 SERVICIO NORMALIZADO
2414	44744	05/10/2018	BOCAS	BOCAS	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIAS DE VEREDA BOCAS
2415	44745	05/10/2018	VILLA PAULA	VILLA PAULA	RETIRA DE LUMINARIA	SE RETIRO LUMINARIA VENUS NARANJA , SE INGRESO AL TALLER PARA REUBICACION
2416	44746	05/10/2018	VIA BUCARAMANGA	VIA BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SECTOR APAGADO POR LINEA SULFATADA EN CAJA DE PISO DE LA LUMINARIA 13955 LUMINARIA 4198-8335 CON CONECTORES QUEMADOS LUMINARIA 4199 CON TODOS SUS ELEMENTOS EN MAL ESTADO SERVICIO NORMALIZADO
2417	44747	05/10/2018	VIA BUCARAMANGA	VIA BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	LUMINARIA 2795-4998-7646-3946 APAGADAS POR LINEA SULFATADA EN CAJA DE PISO LUMINARIA 4717 CON BOMBILLO Y ARRANCADOR QUEMADOS SERVICIO NORMALIZADO
2418	44748	05/10/2018	VIA BUCARAMANGA	VIA BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	LUMINARIAS 5745-5744 DE UN SECTOR APAGADO EN EL ANILLO VIAL POR SULFATACION DE LINEAS SERVICIO NORMALIZADO
2419	44749	06/10/2018	CARRERA 29C NO. 37-43	TERRAZAS BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA FRENTE A LA DROGUERIA TERRAZAS DE BELLAVISTA SON LOS INTERIORES	SE ENCUENTRA SULFATACION Y BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 3230 SE HACE EL RESPECTIVO CAMBIO QUEDANDO EL SERVICIO NORMALIZADO
2420	44750	06/10/2018	FINCA LAS NIEVES	MALPASO	LUMINARIA APAGADA 10241 POR RED ROTA	SE ENCONTRO LINEA DE ALIMENTACION ROTAS POR RETRO Y CONECTORES SULFATADOS SE HACE SU RESPECTIVA ARREGLO QUEDANDO EL SERVICIO NORMALIZADO
2421	44751	06/10/2018	EL LLANITO	EL LLANITO	LUMINARIA DIRECTA	SE CAMBIO FOTOCELDA QUEMADA EN LA LUMINARIA 5561 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
2422	44752	06/10/2018	CARRERA 28 NO. 27-18	EL TEJAR-LA ROSITA	LUMINARIAS APAGADAS DESDE EL PUENTE PEATONAL A LA TARIAMA DE EVENTOS	SE CAMBIO CONTACTOR QUEMADO EN LAS LUMINARIAS 6858-6859 TIPO REFLECTOR SERVICIO NORMALIZADO
2423	44753	08/10/2018	CIUDELA VILLAMIL	CIUDELA VILLAMIL	CABLEADO	SE CABLEO PARQUE DE CIUDELA VILLAMIL Y SE PUSO EN SERVICIO
2424	44754	08/10/2018	LLANITO BAJO	LLANITO BAJO	REUBICACION DE LUMINARIA	SE INSTALO REFLECTOR TITAN 250W MH 5699 Y 5259 Y SE INSTALO CONTROL
2425	44755	08/10/2018	BALCONES DE PROVENZA 1	BALCONES DE PROVENZA 1	POSTE QUE PASA CORRIENTE	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIAS 8550-7488 SE ENCONTRARON CABLES CONECTADOS A LAS BORNERAS DEL SOCKET QUE SACAN DE LA LUMINARIA Y UNO DE ESTOS CABLES HACIA EL CONTACTO CON LA CARCASA ENERGIZANDO EL POSTE
2426	44756	08/10/2018	PUERTO MADERO	PUERTO MADERO	EXPANSION DE LUMINARIA	SE EXPANDIO LUMINARIA 15122 EN EL BARRIO PUERTO MADERO MANZANA 26 LOTE 3
2427	44757	08/10/2018	CLL 15B #16-35	CAMBULOS 2 ETAPA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO A LA LUMINARIA 8729
2428	44758	08/10/2018	CLL 57 #22C-05	CARRIZAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINA EMPALME SULFATADO EN CAJA DE DISTRIBUCION SE CAMBIA BOMBILLO DAÑADO
2429	44759	08/10/2018	CRA 20 PEAT 2-20	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA CON COD AP 2368901	SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2430	44760	08/10/2018	CLL 43 NO.31-28	CORVIANDI 3	LUMINARIA APAGADA Y CAMBIAR BOMBILLO	EL USUARIO INFORMA QUE EL REPORTE YA FUE SOLUCIONADO
2431	44761	08/10/2018	PARCELA MONTEREY	PARCELA MONTEREY	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIAN BOMBILLOS AGOTADOS DE LAS LUMINARIAS 2103-2711 SERVICIO NORMALIZADO
2432	44762	08/10/2018	CRA 7A #12-38	ALPES CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO DE LA LUMINARIA 4443 SERVICIO NORMALIZADO
2433	44763	09/10/2018	PARQUE LAS PALOMAS	PORTAL CAMPESTRE	MANTENIMIENTO PARQUE	SE CAMBIO FOTOCELDA QUEMADA EN LAS LUMINARIAS 11298-11299 TIPO FAROL INSTITUCIONAL SERVICIO NORMALIZADO
2434	44764	09/10/2018	SECTOR LA RENERA	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO LUMINARIAS	SE ELIMINA SULFATACION EN CAJA DE INSPECCION DEL POSTE 067
2435	44765	09/10/2018	SECTOR EL CORCEL	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO LUMINARIAS	SE AJUSTA CONECTOR SE CAMBIA CONEXIÓN DE LAS LUMINARIAS EN CAJA DE INSPECCION DEL POSTE 39
2436	44766	09/10/2018	AVENIDA	CANEYES	MANTENIMIENTO LUMINARIAS	SE CABLEO TUBERIA EN LA AVENIDA CANEYES POR DAÑOS EN LA MISMA SERVICIO NORMALIZADO
2437	44767	09/10/2018	PARQUE DE LAS LLANTAS	RIO DE ORO	MANTENIMIENTO LUMINARIAS	SE CAMBIO LINEAS ROTAS EN LA LUMINARIA 7656 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
2438	44768	09/10/2018	EL CONSUELO	EL CONSUELO	MANTENIMIENTO LUMINARIAS	SE REINICIO TACO DISPARADO EN LAS LUMINARIAS 3686-3692 SERVICIO NORMALIZADO
2439	44769	09/10/2018	PLAZOLETA DE MERCADO	ALTOS DE ARENALES	REUBICACION DE LUMINARIA	SE INSTALO LUMINARIA 2303 DELTALED DE 100W EN LA ENTRADA DE LA PLAZOLETA DE MERCADO EN ALTOS DE ARENALES POR LA CARRERA 26
2440	44770	09/10/2018	CLL 12 POR EL PARQUEADERO	RIO PRADO	LUMINARIAS 5243-4487-4488 APAGADAS	SE CAMBIO FOTOCELDA NARANJA A LA LUMINARIA
2441	44771	09/10/2018	MANZ W CASA 3	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA CON APOYO 4138040 APAGADA	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 11714 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
2442	44772	09/10/2018	KM 1 VIA CHIMITA	ALTOS DE ANDINA	POR LA PRINCIPAL VARIAS LUMINARIAS APAGADAS	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 3333-9005 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
2443	44773	09/010/2018	CLL 20A ESQUINA-TRIANGUL	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIAS APAGADAS	SE ENCUENTRA FOTOCELDA EN MAL ESTADO SE PROCEDE AL CAMBIO QUEDANDO EL SERVICIO NORMALIZADO
2444	44774	09/010/2018	CLL 20 ESQUINA KIOSKO	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIAS APAGADAS	SE ENCUENTRA BOMBILLO AGOTADO A LA LUMINARIA 4328 QUEDANDO EL SERVICIO NORMALIZADO
2445	44775	09/010/2018	CLL 25 #27-25	GALLINERAL	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE ENCONTRO LINEAS ROTAS Y CONECTORES EN MAL ESTADO EN LA LUMINARIA 2176 SE RESTABLECE EL SERVICIO
2446	44776	09/010/2018	CLL 32 #8-88	ALTOS DE CASTILLA	1 LUMINARIA APAGADA	SE ENCONTRO LINEAS ROTAS EN LA LUMINARIA 4503 SE HACE EL PROCESO QUEDANDO EL SERVICIO NORMALIZADO
2447	44777	09/010/2018	CRA 21B #26A-09	VILLA CAMPESTRE 2	LUMINARIA 7006 APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO EN LUMINARIAS 7006 Y 1491 SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2448	44778	10/10/2018	CRA 26	CRA 26	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 11513-11620 SERVICIO NORMALIZADO
2449	44779	10/10/2018	AV CANEYES	AV CANEYES	MANTENIMIENTO	SE REALIZO REINSTALACION DE POSTE QUE HABIA SIDO RETIRADO POR OBRA CIVIL SE CABLEO TRAMO DE LA AV CANEYES QUE SE ENCONTRABA CON LINEAS ROTAS POR SULFATACION SERVICIO NORMALIZADO
2450	44780	10/10/2018	GIRON CENTRO	GIRON CENTRO	MANTENIMIENTO LUMINARIAS	SE REALIZA MANTENIMIENTO A FAROL 2897
2451	44781	10/10/2018	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO LUMINARIAS	SE ELIMINA SULFATACION EN RED EN CAJA DE ISPECCION DEL POSTE 638
2452	44782	10/10/2018	NAZARETH	NAZARETH	MANTENIMIENTO LUMINARIAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO EN LA VEREDA NAZARETH
2453	44783	10/10/2018	CLL 15B #16-28	CAMBULOS 2	1 LUMINARIA APAGADA	USUARIO INFORMA QUE EL DAÑO YA FUE SOLUCIONADO
2454	44784	10/10/2018	CLL 28 #27-17	LAS NIEVES	FAROL APAGADO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO DEL FAROL 4543 SERVICIO NORMALIZADO
2455	44785	10/10/2018	ALTOS DE LA ALDEA	ALTOS DE LA ALDEA	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO BOMBILLOS AGOTADOS EN LAS LUMINARIAS 13630-13619-13620-14037-13625-13617-13806-13805 SERVICIO NORMALIZADO
2456	44786	10/10/2018	DIAG 6B #19-42	MIRADOR DE ARENALES	REPARACION DE HONGOS	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIA 6561 SERVICIO NORMALIZADO
2457	44787	10/10/2018	CLL 22A CON CRA 30	GALLINERAL	1 LUMINARIA APAGADA	SE ENCUENTRA BOMBILLO AGOTADO SE HACE EL PROCESO Y LA LUMINARIA TIPO PVP QUEDA CON SERVICIO NORMALIZADO
2458	44788	11/10/2018	CORVIANDI 3	CORVIANDI 3	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE RETIRA LA LUMINARIA 1327 EN LA CALLE 43 #31B-64 EN CORVIANDI 3 LUMINARIA PARA REUBICAR 1327
2459	44789	11/10/2018	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CAMBIO BOMBILLOS QUEMADOS EN LAS LUMINARIAS 8589-2587 SERVICIO NORMALIZADO
2460	44790	11/10/2018	CANCHA	CANCHA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 7784-7780-7809-7782-7788-7781 SE ENCONTRARON 2 LUMINARIAS SIN CODIGO POSTE EN EL PISO Y ROTO SERVICIO NORMALIZADO
2461	44791	11/10/2018	CLL 50 CON 26	BRISAS DEL RIO	4 LUMINARIAS APAGADAS	SE REALIZA MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS QUEDANDO UN SERVICIO NORMALIZADO
2462	44792	11/10/2018	CLL 50 #26-39	BRISAS DEL RIO	CUERDA REVENTADA POR EL PISO	SE HIZO EL CAMBIO DE LA RED DE ALIMENTACION DE LAS LUMINARIAS TIPO FAROL CUYOS NUMEROS 8765-8761 Y ESTABA EN MAL ESTADO SE REALIZO EL TRABAJO QUEDANDO EL SERVICIO NORMALIZADO
2463	44793	11/10/2018	VILLAMPIS	VILLAMPIS	LUMINARIA 3158 APAGADA	SE ENCUENTRA ELEMENTOS EN MAL ESTADO SE PROCEDE AL CAMBIO QUEDANDO EL SERVICIO NORMALIZADO
2464	44794	11/10/2018	CRA 14 #107A-96	CIUDAD METROPOLITANA	LUMINARIA APAGADA	SE ENCONTRO EN LA LUMINARIA PVP EL BOMBILLO AGOTADO SE HACE EL PROCESO Y SE CAMBIA BOMBILLO QUEDANDO EL SERVICIO NORMALIZADO
2465	44795	11/10/2018	DIA 13E #11-08	BRISAS DEL CAMPO	1 LUMINARIA APAGADA	SE ENCUENTRA BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 6645 SE HACE EL PROCESO QUEDANDO EL SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2466	44796	11/10/2018	MANZ 6A LOTE 20	MANZ 6A LOTE 21	VOTA CHISPAS SUENA Y DIRECTA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 2150
2467	44797	11/10/2018	CLL 20B #19-20	PORTAL CAMPESTRE	1 LUMINARIA APAGADA	SE ENCUENTRA ELEMENTOS EN MAL ESTADO EN LA LUMINARIA 5765 SE HACE EL PROCESO QUEDANDO EL SERVICIO NORMALIZADO
2468	44798	12/10/2018	CANCHA	LA ESMERALDA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	LUMINARIA 6758 CON BOMBILLO EN MAL ESTADO SE CAMBIARON LOS CONECTORES DEL CONTROL MAS NO QUEDO EN BUEN FUNCIONAMIENTO LA CANCHA DEBIADO A QUE EL VOLTAJE QUE LLEGA NO ES SUFICIENTE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO
2469	44799	12/10/2018	VIA AEROPUETO	VIA AEROPUETO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 12537-12538-12539 SERVICIO NORMALIZADO
2470	44800	12/10/2018	SAN JORGE	SAN JORGE	EXPANSION DE LUMINARIA	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIAS DELTALED DE 100W 14714-14715-14716 EN LA ENTRADA AL BARRIO SAN JORGE SEDE SOCIAL LUMINARIA PENDIENTE POR INSTALAR
2471	44801	12/10/2018	CORVIANDI 3	CORVIANDI 3	EXPANSION DE LUMINARIA	SE EXPANDIO LUMINARIA EN LA CLL 43 #31B-64 EN POSTE DE 8MT CON COD DE APOYO 1959557 EN EL BARRIO CORVIANDI 3
2472	44802	12/10/2018	LA ESMERALDA	LA ESMERALDA	CAMBIO DE CARCASA	SE REALIZA CAMBIO DE CARCASA PARA LA LUMINARIA 8677 UBICADA EN LA ENTRADA DE LA CANCHA EN EL BARRIO LA ESMERALDA SE RETIRA PEVP DESTROSADA
2473	44803	12/10/2018	PORTAL DE CASTILLA	PORTAL DE CASTILLA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE ENCONTRO ELEMENTOS AGOTADOS EN LA LUMINARIA 9758 SE HACE EL PROCESO QUEDANDO EL SERVICIO NORMALIZADO
2474	44804	12/10/2018	CANCHA	EL CARMEN	REFLECTORES APAGADOS Y COLGANDO	SE ENCUENTRA REFLECTORES FUNCIONANDO NORMAL LO QUE ESTAN SON DOS AGACHADOS POR LOS CHULOS SE PROGRAMA EL REALCE CON GRUA
2475	44805	12/10/2018	CANCHA	CANCHA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE ENCONTRO LINEA SULFATADA Y REVENTADA EN LA SALIDA DE BORNE DEL TRANSFORMADOR SE REvisa CONTROL SE PRENDE Y SE ENCUENTRA LUMINARIAS APAGADAS
2476	44806	13/10/2018	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	SE ELIMINO SULFATACION EN LA CAJA DE PISO EN LAS LUMINARIAS SERVICIO NORMALIZADO
2477	44807	16/10/2018	CANCHA	PORTAL DE CASTILLA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE ENCUENTRAN ELEMENTOS EN MAL ESTADO EN LA LUMINARIA 9008 SE REALIZA EL PROCESO QUEDANDO EL SERVICIO NORMALIZADO
2478	44808	16/10/2018	CANCHA	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE LE CAMBIARON ELEMENTOS QUEMADOS EN LAS LUMINARIAS 6583-6579 TIPO REFLECTOR SERVICIO NORMALIZADO
2479	44809	16/10/2018	PARQUE	CASA LINDA	RETIRO DE LUMINARIA	SE HACE EL RETIRO DE DOS LUMINARIAS TIPO HONGO POR REMODELACION DEL PARQUE SE INGRESAN AL TALLER PARA ROMODELACION
2480	44810	16/10/2018	SECTOR SANCUDO	SECTOR SANCUDO	LUMINARIAS APAGADAS	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 2679-3157 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
2481	44811	16/10/2018	RIO PRADO	RIO PRADO	RETIRO DE LUMINARIA	SE RETIRAN LUMINARIAS 4488-4487 DE 150W NA PARA REUBICAR
2482	44812	16/10/2018	RIO PRADO	RIO PRADO	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REUBICAN LAS LUMINARIAS 8262-8363 EN EL BARRIO RIO PRADO
2483	44813	16/10/2018	PALOGORDO	PALOGORDO	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REUBICAN LAS LUMINARIAS 13783-13307-13769-13302-13303-13296 SEGÚN REPORTE TECNICO 1472-1387 SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2484	44814	16/10/2018	PALOGORDO	PALOGORDO	EXPANSION DE REDES	SE REALIZO EXPANSION DE REDES EN LA VEREDA PALOGORDO SECTOR DE LA FINCA SANTAMARIA PARA REUBICAR LUMINARIAS DE 70W NA SEGÚN REPORTE TECNICO 1472-1387 SERVICIO NORMALIZADO
2485	44815	16/10/2018	TRANV 18B #6A-19	MIRADOR DE ARENALES	1 LUMINARIA APAGADA	SE ENCUENTRA ELEMENTOS EN MAL ESTADO EN LA LUMINARIA 6039 SE HACE EL CAMBIO QUEDANDO EL SERVICIO NORMALIZADO
2486	44816	16/10/2018	CANCHA PRINCIPAL	PORTAL 1	REFLECTOR APAGADO Y ALUMBRADO PARA EL PISO	SE PROGRAMA MANTENIMIENTO CON GRUA CANASTA
2487	44817	16/10/2018	CLL 43 #26-24	POBLADO	DESPEJE DE LUMINARIA QUITA LUZ	SE REPROGRAMARON TRABAJOS PARA LA SEMANA DEL 21-25 DE OCTUBRE
2488	44818	16/10/2018	CRA 21 #25-76	VILLACAMPESTRE	1 LUMINARIA APAGADA	SE ENCUENTRA BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 2597 SE HACE EL CAMBIO QUEDANDO EL SERVICIO NORMALIZADO
2489	44819	16/10/2018	CLL 21A #19-56	VILLACAMPESTRE 3 ETAPA	LUMINARIA DIRECTA COD APOYO 2157021	SE ENCUENTRA FOTOCELDA DIRECTA EN LA LUMINARIA 6902 SE HACE EL CAMBIO DE FOTOCELDA QUEDANDO EL SERVICIO NORMALIZADO
2490	44820	16/10/2018	CLL 13 #19-06	RIO PRADO	1 LUMINARIA APAGADA	SE ENCUENTRA BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 4533 SE HACE EL CAMBIO QUEDANDO EL SERVICIO NORMALIZADO
2491	44821	16/10/2018	PARQUEADERO	RIO PRADO	CAMBIARON LUMINARIAS PERO NO PRENDIERON	SE HACE CAMBIO DE REDES PARA LAS LUMINARIAS 8262-8363 LUMINARIAS LED DE 140W Y TAMBIEN SE HACE EL MANTENIMIENTO DE LA LUMINARIA 5243 DE 70W QUEDANDO EL SERVICIO NORMALIZADO
2492	44822	16/10/2018	AV CANEYES	AV CANEYES	SECTOR APAGADO	SE ENCUENTRA SULFATACIONES Y CONECTORES EN MAL ESTADO EN LA CAJA DE PISO DE LAS LUMINARIAS 3556-3529 EN LA AVENIDA CANEYES SE HACE EL PROCESO QUEDANDO EL SERVICIO NORMALIZADO
2493	44823	16/10/2018	CRA 17D #14C-36	CIUDELA VILLAMIL 2	LUMINARIA APAGADA	SE ENCUENTRA BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 12972 SE HACE EL CAMBIO QUEDANDO EL SERVICIO NORMALIZADO
2494	44824	16/10/2018	CRA 9 CON CLL 109	ESPAÑA REAL	LUMINARIAS 7285-7284-4068 APAGADAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO EN LAS LUMINARIAS 7284-4068-7285 BARRIO ESPAÑA REAL
2495	44825	16/10/2018	CRA 54W #35-29	LA INMACULADA	LUMINARIAS APAGADAS	LUMINARIA NO PERTENECEN AL INVENTARIO DE ISAG SE LE INFORMA AL USUARIO
2496	44826	16/10/2018	CRA 26 #28-33	GIRON CENTRO	LUMINARIA PRENDRE A LAS 5 Y APAGA A LAS 7AM	SE CAMBIO DE LUGAR LA FOTOCELDA DE LA LUMINARIA TIPO FAROL COLONIAL 2905 SERVICIO NORMALIZADO
2497	44827	17/10/2018	LLANOGRANDE	LLANOGRANDE	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CAMBIO BOMBILLOS AGOTADOS EN LAS LUMINARIAS 5536-8520-13444 SERVICIO NORMALIZADO
2498	44828	17/10/2018	PARQUE LAS TORTUGAS	PORTAL CAMPESTRE	MANTENIMIENTO	SE ENCUENTRA FOTOCELDA EN MAL ESTADO EN LAS LUMINARIAS TIPO HONGO 5076-8364 SE HACE EL CAMBIO Y SE REVISAN CAJAS DE PISO QUEDANDO EL SERVICIO NORMALIZADO
2499	44829	17/10/2018	BRISAS DEL CAMPO	BRISAS DEL CAMPO	HINCADA DE POSTERIA	SE INSTALO POSTE DE CONCRETO PARA EXPANSION DE LUMINARIA EN EL BARRIO BRISAS DEL CAMPO FRENTE A LAS TORRES DEL PROMOVEMOS CLL 13B #11-09 SEGÚN REPORTE TECNICO #1471
2500	44830	17/10/2018	ALPES CAMPESTRE	ALPES CAMPESTRE	HINCADA DE POSTERIA	SE HANCARON 5 POSTES DE CONCRETO A LA ENTRADA DEL BARRIO ALPES DEL CAPESTRE PARA EXPANSION DE LUMINARIAS SEGÚN REPORTE TECNICO #1500
2501	44831	17/10/2018	CRA 20 #22-117	VILLA CAMPESTRE 3 ETAPA	LUMINARIA CON COD 9308601	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO Y SE ELIMINO SULFATACION EN LOS EMPALMES EN LA LUMINARIA 10095 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2502	44832	17/10/2018	CRA 23C CON 53 ESQ	VILLA PAULA	1 LUMINARIA APAGADA	SE LE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA PEVP 3525 SE CAMBIO FOTOCELDA Y BOMBILLO DEFECTUOSO EN LA LUMINARIA PEVP 1565
2503	44833	17/10/2018	MANZ Y CALLE DESTAPADA	MIRADOR DE SAN JUAN	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 13561 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
2504	44834	17/10/2018	MANZ Y CASA 14	MIRADOR DE SAN JUAN	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 11423 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
2505	44835	17/10/2018	FRENTE AL KIOSKO	FRENTE AL KIOSKO	PARQUE APAGADO	SE ELIMINO EMPALMES SULFATADOS EN LA LUMINARIA 2671 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
2506	44836	17/10/2018	CRA 35 #32C-34	BALCONES DE GIRON	2 LUMINARIAS APAGADAS Y DESPEJE	SE CAMBIO BOMBILLOS AGOTADOS Y SOCKET DEFECTUOSO EN LAS LUMINARIAS 12125--12860-12861 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
2507	44837	18/10/2018	BRISAS DEL CAMPO	BRISAS DEL CAMPO	EXPANSION DE REDES	SE REALIZO EXPANSION DE REDES DE BAJA TENSION A POSTE DE CONCRETO DE 8MTS PARA EXPANDIR LUMINARIAS
2508	44838	18/10/2018	ALPES CAMPESTRE	ALPES CAMPESTRE	EXPANSION DE REDES	SE REALIZO EXPANSION DE REDES DE BAJA TENSION EN POSTERIA DE CONCRETO 510KG 8MTS PARA EXPANDIR LUMINARIAS
2509	44839	18/10/2018	GUAYACANES	GUAYACANES	GUAYACANES	SE REvisa LUMINARIA TIPO HONGO 8475 Y SE REVISAN LAS CAJA DE PISO DONDE SE ENCUENTRA CONECTORES EN MAL ESTADO SE CAMBIAN QUEDANDO EL SERVICIO NORMALIZADO
2510	44840	18/10/2018	JARDIN DE ARENALES	JARDIN DE ARENALES	TRASLADO DE POSTERIA	SE TRASLADO POSTE CON LUMINARIA 14418 A UN MEJOR PUESTO POR CONTRUCCION DE VIA PUBLICA ADEMAS SE RETIRO LUMINARIA 9775 DEBIDO A QUE SU POSTE SERA RETIRADO POR CONTRUCCION DE VIA PUBLICA
2511	44841	18/10/2018	JARDIN DE ARENALES	JARDIN DE ARENALES	RETIRO DE POSTERIA	SE RETIRA POSTERIA EN EL BARRIO JARDIN DE ARENALES
2512	44842	18/10/2018	CLL 43 CON 31	CORVIANDI 3	PARQUE Y CUADRA APAGADA	SE CAMBIA FOTOCELDA DEFECTUOSA SERVICIO NORMALIZADO
2513	44843	18/10/2018	CLL 32 #8-68	ALTOS DE CASTILLA	1 LUMINARIA APAGADA	SE LE CAMBIO SOCKET QUEMADO EN LA LUMINARIA 44843 SERVICIO NORMALIZADO
2514	44844	18/10/2018	CRA 21 #2A-24	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA PRENDE Y APAGA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 5000 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
2515	44845	18/10/2018	CASA 94	LA PRIMAVERA	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIARON BOMBILLOS AGOTADOS SERVICIO NORMALIZADO
2516	44846	18/10/2018	CLL 29B #36-22	PORTAL DE LA CAMPIÑA	LUMINARIA APAGADA	SE RETIRO LUMINARIA 7129 LED PARA REVISION SE INGRESO AL TALLER
2517	44847	18/10/2018	CRA 23 #20A-69	PORTAL CAMPESTRE 4 ETAPA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIA SOCKET SULFATADO Y SE ELIMINA SULFATACION EN LA RED SERVICIO NORMALIZADO
2518	44848	18/10/2018	CLL 57 #22C-05	CARRIZAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO DEFECTUOSO EN LA LUMINARIA 9166 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
2519	44849	18/10/2018	CLL 43 # 31-28	CORVIANDI 3	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA 1333 PEVP SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2520	44850	18/10/2018	CLL 32 CON 8	ALTOS DE CASTILLA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO DE FASE LA LUMINARIA 11661 VENUS NARANAJA POR FASE DESABILITADA SERVICIO NORMALIZADO
2521	44851	18/10/2018	CRA 26 #49-45	BRISAS DEL RIO	3 LUMINARIAS APAGADAS	REPORTE YA FUE SOLUCIONADO
2522	44852	18/10/2018	MANZ Y CASA 14	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA 13561 APAGADA	SE AJUSTO FOTOCELDA GIRADA EN LA LUMINARIA 13560 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
2523	44853	18/10/2018	CRA 19 #13C-20	EL CONSUELO	LUMINARIAS DIRECTAS	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
2524	44854	18/10/2018	CLL 17 #14B-03	BAMBUES	1 LUMINARIA APAGADA Y DESPEJE	SE REALIZO EL DESPEJE DE LA LUMINARIA 3463 PEVP Y SE CAMBIO FOTOCELDA QUEMADA SERVICIO NORMALIZADO
2525	44855	19/10/2018	BRISAS DEL RIO	BRISAS DEL RIO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CAMBIO ELEMENTOS QUEMADOS POR CORTO EN LAS BORNERAS EN LA LUMINARIA 5590 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
2526	44856	19/10/2018	MALECON	MALECON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CAMBIO LINEAS ROTAS EN LA LUMINARIA LED SERVICIO NORMALIZADO
2527	44857	19/10/2018	CANCHA	POBLADO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIA 2456-6485-4703
2528	44858	19/10/2018	CALLE 44 CON DIAG 21	POBLADO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	LUMINARIA 6773 APAGADA POR SULFATACION EN LAS LINEAS SERVICIO NORMALIZADO
2529	44859	19/10/2018	BELLAVISTA	BELLAVISTA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CAMBIARON BOMBILLO EN MAL ESTADO Y VIEJOS SE NORMALIZO EL SERVICIO
2530	44860	20/10/2018	CANCHA	PALENQUE	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIA 3766-3763 SERVICIO NORMALIZADO
2531	44861	20/10/2018	CALLE 43 CON CRA 26	POBLADO	EXPANSION DE LUMINARIA	SE REALIZO EXPANSION DE LAS LUMINARIA 15135-15136-15137 DELTALED SERVICIO NORMALIZADO
2532	44862	20/10/2018	PALENQUE	PALENQUE	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE INSTALA FOTOCELDA EN LA LUMINARIA 1235 PORQUE NO TENIA
2533	44863	20/10/2018	CLL 50 NO.26-39	BRISAS DEL RIO	4 LUMINARIAS APAGADAS	REPORTE YA FUE SOLUCIONADO
2534	44864	20/10/2018	DIAG 13A MANZ M CASA P-08	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA 6268 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO EN LA LUMINARIA 6268 SERVICIO NORMALIZADO
2535	44865	22/10/2018	MOTOSO	MOTOSO	REUBICACION DE LUMINARIAS	SE REUBICARON LUMINARIAS 11877-11871-13774-13780 EN LA VEREDA MOTOSO EN EL SECTOR DE LA FINCA LA MARIA
2536	44866	22/10/2018	MOTOSO	MOTOSO	EXPANSIÓN DE REDES	SE REALIZO EXPANSION DE REDES EN LA VEREDA MOTOSO EN EL SECTOR DE LA FINCA LA MARIA SEGÚN REPORTE TECNICO 1122
2537	44867	22/10/2018	CLL 19A #18A-16	GUAYACANES	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA 9711 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2538	44868	22/10/2018	CLL 27A #28-35	LA ROSITA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO ELEMENTOS EN MAL ESTADO EN LA LUMINRIA TIPO FAROL COLONIAL SERVICIO NORMALIZADO
2539	44869	22/10/2018	CRA 21 ENTRE CLL 39-40	RINCON DE GIRON	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO BOMBILLOS AGOTADOS EN LAS LUMINARIAS SERVICIO NORMALIZADO
2540	44870	22/10/2018	ESCUELA	0	1 LUMINARIA APAGADA	MANTENIMIENTO MES DE NOVIEMBRE
2541	44871	22/10/2018	CRA 21 #25-136	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA 2554 APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA CAJA DE PISO EN LA LUMINARIA 2554 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
2542		23/10/2018	SECTOR 1	NUEVO GIRON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIAS DE NUEVO GIRON SECTOR 1 SE GIRA LUMINARIA 9310
2543	44873	23/10/2018	VILLAMIL	VILLAMIL	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIA 19272 EN CIUDADELA VILLAMIL
2544	44874	23/10/2018	CHOCOITA	CHOCOITA	EXPANSION DE REDES	SE REALIZO EXPANSION DE REDES EN LA VEREDA CHOCOITA EN EL SECTOR DE LA FINCA SEGÚN REPORTE TECNICO 1268
2545	44875	23/10/2018	CHOCOITA	CHOCOITA	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO REUBICACION DE LUMINARIAS 4616-1327-8140-3898 SEGÚN REPORTE TECNICO 1268
2546	44876	23/10/2018	CLL 31 #26-64	GIRON CENTRO	FAROL 8074 APAGADO	SE REALIZA MANTENIMIENTO A DAROL 8074 SERVICIO NORMALIZADO
2547	44877	23/10/2018	CLL 27A #30A-47	ALTOS DE LA CAMPIÑA	LUMINARIAS APAGADAS	SE ELIMINO SULFATACION EN LA RED EN LAS LUMINARIAS 4817-4818 SERVICIO NORMALIZADO
2548	44878	23/10/2018	CLL 37 #29B-34	BELLAVISTA	1 LUMINARIA APAGADA	NO SE ENCONTRO LA DIRECCION NO CONSTESTAN EL TELEFONO Y NO DAN RAZON DEL USUARIO
2549	44879	23/10/2018	MANZ G SECTOR 5	NUEVO GIRON	LUMINARIA DIRECTA Y PRENDE Y APAGA	SE CAMBIA FOTOCELDA Y BOMBILLO EN LA LUMINARIA 10173 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
2550	44880	23/10/2018	CANCHA MICROFUTBOL	BALCONES DE GIRON	APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA CAJA DE PISO EN LAS LUMINARIAS 11292-11294 TIPO REFLECTOR SERVICIO NORMALIZADO
2551	44881	23/10/2018	CRA 20B #56B-06	EL PALENQUE	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO DE LA LUMINARIA 1007 NO SE ARREGLA HONGO PORQUE EL POSTE DEL MISMO ES MUY ALTO Y NO ESTA BIEN FIJADO EN EL PISO SE MUEVE MUCHO
2552	44873	24/10/2018	FINCA YAMIT	FINCA YAMIT	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 8176-577 SERVICIO NORMALIZADO
2553	44874	24/10/2018	CANCHA DE TIERRA	ALDEA MEDIA	CANCHA DIRECTA	SE AJUSTO LA PROGRAMACION DEL TIMER DESDE LAS 18:00HRS-22:00 HRS SERVICIO NORMALIZADO
2554	44875	24/10/2018	CALLE 38 #20-58	CALLE 38 #20-59	REFLECTORES APAGADOS	SE PROGRAMA MANTENIMIENTO CON GRUA CANASTA
2555	44876	24/10/2018	CALLE 27A CON 28 CASONA	LA ROSITA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO EN LA LUMINARIA 8074 FAROL COLONIAL SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2556	44877	24/10/2018	CALLE 27B #29-12	LAS NIEVEZ	SECTOR APAGADO	SE ELIMINO SULFATACION EN LA LUMINARIAS 8066-5015 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
2557	44878	24/10/2018	CALL 43A #31B-44	CORVIANDI 3	FAROL APAGADO	SE CAMBIO DUCTERIA Y LINEAS AVERIADAS POR ARREGLAR DE PARTE DE LOS USUARIOS EN LA PLANTACION DE PLANATAS DAÑANDO DUCTERIA
2558	44879	24/10/2018	CRA 34 #44-55	PARAISO PARTE BAJA	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA 1240 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
2559	44880	24/10/2018	CRA 23 CON 20	PORTAL CAMPESTRE 4ETP	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA 9945 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
2560	44881	24/10/2018	CRA 21 ENTRE 39 Y 40	RINCON DE GIRON PARTE BAJA	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIARON CONECTORES DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 1523 LED 40W
2561	44882	24/10/2018	CLL 12A #11E-38	PRADOS DE CATALUÑA	1 LUMINARIA DIRECTA	SE CAMBIO FOTOCELDA DAÑADA EN LA LUMINARIA 11320 VENUZ NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
2562	44883	24/10/2018	CRA 12 #105-04	GUADUALES	TAPA DE PISO ABIERTA Y PASA CORRIENTE	SE ELIMINA SULFATACION EN CAJA DE INSPECCION QUE ALIMENTA HONGO 5696
2563	44884	24/10/2018	CLL 15 CON CRA 12	ALMENARES DE SAN JUAN	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO DE LA LUMINARIA 10551 SERVICIO NORMALIZADO
2564	44885	24/10/2018	DIAG 9 #22B-16	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIA 4247-4248-4246 SERVICIO NORMALIZADO
2565	44886	24/10/2018	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO	LUMINARIAS 7596-3537 CON CONECTORES Y LINEA ROTA POR SULFATACION EN EL CONTROL DE LA ARENERA, LUMINARIAS 3059-4790 DEL CONTROL DEL CORCEL CON LINEAS QUEMADAS Y CONECTORES QUEMADOS
2566	44887	24/10/2018	AUT BUCARAMANGA	AUT BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO	LUMINARIA 8055-8347 APAGADAS POR CONECTORES EN MAL ESTADO QUE HACIA DISPARAR EL PIN DE CROTE SE REVISO CONTROL 423 Y SE ENCONTROL EN BUEN ESTADO LUMINARIAS 8054 EN CONECTORES QUEMADOS
2567	44888	24/10/2018	PARQUE	EL CONSUELO	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO FOTOCELDA QUEMADA EN LA LUMINARIA TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
2568	44889	25/10/2018	POBLADO	POBLADO	EXPANSION DE LUMINARIA	SE REALIZO EXPANSION D ELUMINARIAS 15138-18131-15132-15133-15134-15139 EN EL BARRIO POBLADO EN LA CALLE 43 CON CRA 26 DELTALED DE 64W
2569	44890	25/10/2018	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	EXPANSION DE LUMINARIA	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIA 15140-15142-15143-15144-15141-15145 SAN ANTONIO DEL CARRIZAL
2570	44891	25/10/2018	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	RETIRO DE LUMINARIA	SE RETIRAN LAS LUMINARIA 1556-10463-1551-1525-6950-1543 DEL BARRIO SAN ANTONIO DEL CARRIZAL PARA REUBICAR
2571	44892	25/10/2018	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO DE LUMINARIA	SE REALIZO CANALIZACION Y CABLEADO EN EL ANILLO VIAL EN EL SECTOR DE LA ARENERA
2572	44893	25/10/2018	CANCHA	CANCHA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CAMBIA CONTACTOR QUEMADO DEL CONTROL 466 EN LA CANCHA DE LA ESCUELA EN LA VEREDA MOTOSO
2573	44894	26/10/2018	CIUDADELA NUEVO GIRON	CIUDADELA NUEVO GIRON	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE REFLECTORES EN CIUDADELA NUEVO GIRON



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2574	44895	26/10/2018	GALLINERAL	GALLINERAL	MANTENIMIENTO	SE ENCONTRO LUMINARIA DESCONECTADA SE PROCEDE A CONECTAR Y SE CAMBIA CABLE A UNA DE ELLAS
2575	44896	26/10/2018	CLL 31A #22-09	LA MURALLA 1	LUMINARIA PARA DESPEJE EN EL INTERIOR 2002	SE ARREGLA RED ROTA QUE ALIMENTA LA LUMINARIA 2002 SE ELIMINA EMPALME SULFATADO DEL POSTE QUE SALE LA ALIMENTACION PARA LA LUMINARIA
2576	44897	26/10/2018	TRAN 23 #9-18	ARENALES	LUMINARIA DEL PARQUE APAGADA	SE PROGRAMO MANTENIMIENTO PARA NOVIEMBRE
2577	44898	26/10/2018	CLL 43A #31B-44	CORVIANDI 3	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA RED EN LA LUMINARIA 1441 SERVICIO NORMALIZADO
2578	44899	26/10/2018	CRA 2 # 2-23	CHIMITA	LUMINARIA NO EXISTE	LUMINARIA SE RETIRA POR MOTIVOS DE CAMBIO DE LAS LINEAS DE MEDIA TENSION POR PARTE DE LA ESSA SE PROGRAMA LA INSTALACION DE LA LUMINARIA SE LE INFORMA AL USUARIO
2579	44900	26/10/2018	CRA 21C #26B-54	VILLA CAMPESTRE	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE ELIMINA SULFATACION EN CAJA DE DISTRIBUCION QUE ALIMENTA LOS HONGOS 3256-7219-7218 SERVICIO NORMALIZADO
2580	44901	26/10/2018	CLL 2 #2-04	CHIMITA	SECTOR APAGADO	SE PROGRAMO MANTENIMIENTO PARA NOVIEMBRE
2581	44902	26/10/2018	CLL 5 #22-36	EL PROGRESO	LUMINARIA DIRECTA	SE CAMBIA FOTOCELDA DEFECTUOSA SE CAMBIAN CONECTORES SULFATADOS
2582	44903	26/10/2018	CRA 21D #26C-27	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINA SULFATACION EN CONEXIÓN DE LA LUMINARIA 3253 Y LA RED
2583	44904	26/10/2018	CLL 43 #31-64	CORVIANDI 3	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO CONECTORES DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 1400 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
2584	44905	26/10/2018	CRA 21A #13-06	EL PROGRESO	RETIRARON LUMINARIAS PENDIENTES DE INSTALAR	SE RETIRO LUMINARIA POR OBRA CIVIL SE LE EXPLICO ESO AL USUARIO
2585	44906	26/10/2018	CRA 34 FRENTE A CASA 37	PORTAL DEL LLANITO	LAMPARA DAÑADA	SE PROGRAMO MANTENIMIENTO PARA NOVIEMBRE
2586	44907	26/10/2018	CLL 8 #14-15	LOMAS DEL VIENTO	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIA ELEMENTOS DEFECTUOSOS DE LA LUMINARIA 12105 SERVICIO NORMALIZADO
2587	44908	26/10/2018	CRA 176 #15-67	VILLAMIL 1	LUMINARIA APAGADA Y DESPEJE POR EL COLISEO	SE CAMBIARON ELEMENTOS EN MAL ESTADO LUMINARIA 9625 - 11176 QUEDNADO EL SERVICIO OK
2588	44909	27/10/2018	GIRON CENTRO	GIRON CENTRO	PROGRAMAR RELOJ	SE REPROGRAMA EL RELOJ DEL CONTROL DEL PARQUE PRINCIPLA PARA QUE SE PRENDA A LAS 5:45PM
2589	44910	27/10/2018	PARQUE	GALLINERAL	PROGRAMAR RELOJ	SE REPROGRAMA LOS TIMER DEL PARQUE GALLINERAL
2590		27/10/2018	CRA 28 # 34A-37	ARCOS DE LA FRONTERA	LUMINARIAS APAGADAS	SE PROGRAMO MANTENIMIENTO PARA NOVIEMBRE
2591	44912	27/10/2018	CLL 47 #27-94	POBLADO	LUMINARIA 1797 APAGADA	LUMINARIA 1797 TOCA RETIRARLA PARA ENVIAR POR GARANTIA NO SE RETIRA PORQUE TIENE BRAZO LARGO Y CON LA ESCALERA NO SE ALCANZA



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2592	44913	27/10/2018	CLL 32 #9-33	VILLA SANDRA	1 LUMINARIA APAGADA	SE PROGRAMO MANTENIMIENTO PARA NOVIEMBRE
2593	44914	29/10/2018	PEÑAS	PEÑAS	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE REDES EN LA VEREDA PEÑAS EN EL SECTOR DE LA FINCA CHUSPAS VIA PRINCIPAL DE LA VEREDA CHOCOA
2594	44915	29/10/2018	PEÑAS	PEÑAS	REUBICACION DE LUMINARIAS	SE REALIZO REUBICACION DE LAS LUMINARIAS 2850-3356-6367-6368 EN LA VEREDA PEÑAS EN EL SECTOR DE LA FINCA CHOPAS VIA PRINCIPAL A CHOCOA
2595	44916	29/10/2018	NUEVO GIRON	NUEVO GIRON	CANCHA MANTENIMIENTO	SE CAMBIO FUSIBLE QUEMADO EN EL TRANSPORTADOR DEL SECTOR #03 SE CAMBIO CONTACTOR QUEMADO EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL SECTOR 05 SERVICIO NORMALIZADO
2596	44917	29/10/2018	SECTOR 5	NUEVO GIRON	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO ELEMENTOS QUEMADOS EN LA LUMINARIA 10155 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
2597	44918	29/10/2018	SECTOR 1	NUEVO GIRON	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLOS AGOTADOS EN LA LUMINARIA 9405-9406 VENUS AZUL SERVICIO NORMALIZADO
2598	44919	30/10/2018	CANTALTA	CANTALTA	EXPANSION DE REDES	SE REALIZO REUBICACION DE LUMINARIAS 8143-8138-8137-2441 EN LA VEREDA CANTALTA POR LA VIA PRINCIPAL SECTOR DELA FINCA LA QUINTA
2599	44920	30/10/2018	CANTALTA	CANTALTA	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE REDES EN LA VEREDA CANTALTA POR LA VIA PRINCIPAL EN EL SECTOR DE LA FINCA LA QUINTA SERVICIO NORMALIZADO
2600	44921	31/10/2018	PARQUE LINEAL BOMBEROS	POBLADO	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIAS 15154-15155-15156-15157-15158-15159-15160 EN EL BARRIO EL POBLADO EN EL PARQUE LINEAL BOMBEROS
2601	44922	31/10/2018	PARQUE LINEAL BOMBEROS	POBLADO	EXPANSION DE REDES	SE REALIZO EXPANSION DE REDES EN LAS LUMINARIAS 15154-15155-15156-15157-15158-15159-15160 EN EL BARRIO EL POBLADO EN EL PARQUE LINEAL BOMBEROS
2602	44923	01/11/2018	CRA 34 FRENTE A CASA 37	PORTAL DEL LLANITO	LAMPARA DAÑADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO SERVICIO NORMALIZADO
2603	44924	01/11/2018	CLL 2 #2-04	CHIMITA	SECTOR APAGADO	SE CAMBIA CONEXIÓN DE FASE SERVICIO NORMALIZADO
2604	44925	01/11/2018	CRA 28 # 34A-37	ARCOS DE LA FRONTERA	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIA BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA 5088 SERVICIO NORMALIZADO
2605	44926	01/11/2018	TRAN 23 #9-18	ARENALES	LUMINARIA DEL PARQUE APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA CAJA DE PISO EN LA LUMINARIA TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
2606	44927	01/11/2018	DIA 9A #20A-24	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO DEL HONGO 5588 SERVICIO NORMALIZADO
2607	44928	01/11/2018	CLL 27A #28-35	LA ROSITA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIA ELEMENTOS DEFECTUOSOS AL FAROL 6556 SE AJUSTA BOMBILLO 6415 SERVICIO NORMALIZADO
2608	44929	01/11/2018	CRA 19A #26A-10	VILLA CAMPESTRE 2	LUMINARIA DIRECTA	SE CAMBIO FOTOCELDA DEÑADA EN LA LUMINARIA 7048 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
2609	44930	01/11/2018	CLL 10B GYM	LA MESETA	FAROL 13721 APAGADO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 13721 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2610	44931	01/11/2018	CLL 29C #37-55	BELLAVISTA	1 LUMINARIA APAGADA	NO CONTESTAN EL TELEFONO NO DAN RAZON DEL USUARIO LA DIRECCION
2611	44932	01/11/2018	CLL 27B #29-12	LAS NIEVES	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO Y BALASTO DEFECTUOSO EN LA LUMINARIA 4669 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
2612	44933	01/11/2018	DIAG 8 #22B-02	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA 9948 APAGADA	SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO SE ELIMINA SULFATACION EN CAJA DE INSPECCION SERVICIO NORMALIZADO
2613	44934	01/11/2018	DIAG 9B- TRAV 22B	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA 6346 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN EL HONGO 6346 SE LE APLICA SILICONA PARA QUE NO SE LE ENTRE AGUA
2614	44935	01/11/2018	CRA 24 #16-37	PORTAL CAMPESTRE 1	LUMINARIA PRENDE Y APAGA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 11490 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
2615	44936	01/11/2018	CLL 54B #17-19	RIO DE ORO 2	LUMINARIA 14592 APAGADA	SE CAMBIA FOTOCELDA DEFECTUOSA DE LA LUMINARIA 14592 SERVICIO NORMALIZADO
2616	44937	01/11/2018	CRA 26 ENTRE PRIMERO MAYO	RETORNO TREFILCO	PRENDE Y APAGA	LUMINARIAS DE TREFILCO CON LINEA SULFATADA 14689 SERVICIO NORMALIZADO
2617	44938	01/11/2018	CRA 21B #26A-75	VILLA CAMPESTRE 2	4 LUMINARIAS APAGADAS 2193183-7218	SE ELIMINO SULFATACIONES EN LA CAJA DE PISO EN LAS LUMINARIA 7218 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
2618	44939	01/11/2018	CRA 34 #37-58	PORTAL DEL LLANITO	LUMINARIA PRENDE Y APAGA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO SERVICIO NORMALIZADO
2619	44940	01/11/2018	TRANV 20C DIAG 10B ESQ	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA DIRECTA	SE CAMBIO FOTOCELDA DIRECTA DEL HONGO 5013
2620	44941	01/11/2018	PARQUE LAS BANDERAS	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 5121 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
2621	44942	01/11/2018	CLL 26 #26-61	RIO DE ORO 1	INTERMITENTE	SE ENCONTRO DUCTERIA Y LINEAS AFECTADAS POR CONTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL RIO DE ORO SE LE INFORMO AL USUARIO SE PROGRAMA MANTENIMIENTO
2622	44953	01/11/2018	CRA 17 G #15-11	CIUDADELA VILLAMIL	2 LUMINARIAS APAGADAS	NO CONTESTAN EL TELEFONO NO SE ENCONTRO EL USUARIO EN LA DIRECCION INDICADA LA COMUNIDAD INFORMO QUE LA LUMINARIA DAÑADA ES LA #12719 SE PROCEDIO A REALIZALE EL MANTENIMIENTO SE ENCONTRO SULFATACION EN LOS CONECTORES
2623	44954	01/11/2018	CRA 23 #32-38	CONJUNTO CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIAN ELEMENTOS DEFECTUOSOS DE LAS LUMINARIAS 11831 Y 11832 SE LIMPIA CAJA DE INSPECCION DEL HONGO 5770 SE ELIMINA SULFATACION EN LA RED
2624	44955	01/11/2018	MANZ 40A LOTE 17	MANZ 40A LOTE 18	LUMINARIA APAGADA VOTA CHISPAS	SE ELIMINA SULFATACION EN CONEXIÓN SE CAMBIA BOMBILLO
2625	44956	01/11/2018	SECTOR LAGUITO	SECTOR LAGUITO		SE ELIMINO SULFATACION Y CAMBIO DE BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 12533 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
2626	44957	01/11/2018	MANZ 15 LOTE 15	MANZ 15 LOTE 16	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINA SULFATACION EN CONEXIÓN DE LA LUMINARIA 8644 Y LA RED SERVICIO NORMALIZADO
2627	44958	01/11/2018	KM 6 VIA GIRON	KM 6 VIA GIRON	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO ELEMENTOS QUEMADOS EN LA SLUMINARIA 11503 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2628	44959	02/11/2018	ESTORAQUES	ESTORAQUES	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIAS SEPIALED EN EL BARRIO SAN ANTONIO DEL CARRIZAL
2629	44960	02/11/2018	ESTORAQUES	ESTORAQUES	RETIRO DE LUMINARIAS	SE RETIRARON LUMINARIAS LED DE 40W 2508-1566-1572-6949 PARA REUBICAR
2630	44961	02/11/2018	BRISAS DEL CAMPO	BRISAS DEL CAMPO	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIA 15166 EN LA CLL 13B #11-33 SERVICIO NORMALIZADO
2631	44962	02/11/2018	ALPES DE CAMPESTRE	ALPES DE CAMPESTRE	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIAS 15168-15167-15171 EN EL BARRIO ALPES CAMPESTRE
2632	44963	03/11/2018	PARQUE	PALENQUE	MANTENIMIENTO PARQUE	SE AJUSTA BOMBILLO EN EL HONGO 7880 SE REALIZA MANTENIMIENTO A HONGOS DEL PARQUE EL PALENQUE SE ELIMINA SULFATACION EN CONEXIÓN DEL CONTROL
2633	44964	06/11/2018	CRA 16F #2A SUR -08	VILLA DE LOS CABALLEROS	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 8679 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
2634	44965	06/11/2018	CANCHA - ARROYITO	SANTA CRUZ	PROGRAMACION DE RELOJ	SE REALIZO LA PROGRAMACION DEL RELOJ DESDE LAS 18:HRS 22:00HRS SERVICIO NORMALIZADO
2635	44966	06/11/2018	BRISAS DEL CAMPO	BRISAS DEL CAMPO	EXPANSION DE LUMINARIA	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIA 15172 SEPIALED DE 41W EN EL BARRIO BRISAS CAMPESTRE EN LA CALLE 13B #11-29
2636	44967	06/11/2018	ALPES CAMPESTRE	ALPES CAMPESTRE	EXPANSION DE LUMINARIA	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIA EN EL BARRIO ALPES CAMPESTRE EN LA ENTRADA DEL BARRIO CLL 13 #9-60
2637	44968	06/11/2018	PRADOS DE CATALUÑA	PRADOS DE CATALUÑA	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REALIZA REUBICACION DE LUMINARIAS 9775-1572-6949-1543-1525
2638	44969	06/11/2018	CLL 60D #16C-11	CIUADELA COMFENALCO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE ELIMINA SULFATACION EN CONEXIÓN DE LA RED Y LA LUMINARIA 10042 SE ARREGLA RED ROTA
2639	44970	06/11/2018	CRA 18 # 52-39	PORTAL 1	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO FOTOCELDA QUEMADA EN LA LUMINARIA 7453 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
2640	44971	06/11/2018	MZ D CS 1	VILLA SANDRA	INTERMITENTE,LUM APAGADA DESPUES DEL DE CASTILLA	SE LE CAMBIO ELEMENTOS EN MAL ESTADO EN LAS LUMINARIAS 13160-12992 SERVICIO NORMALIZADO
2641	44972	06/11/2018	DIAG 9B # 22B-03	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA 6346	SE ELIMINA SULFATACION EN CAJA DE INSPECCION DEL HONGO 6346 SERVICIO NORMALIZADO
2642	44973	06/11/2018	CRA 176 # PEAT 15-19	CIUADELA VILLAMIL 1	LUMINARIA APAGADA COD AP 2831881	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIA 12719
2643	44974	06/11/2018	CLL 48 # 27-22	EL POBLADO	LUMINARIA INTERMITENTE	SE CAMBIA FOTOCELDA DEFECTUOSA DE LA LUMINARIA 0097 SERVICIO NORMALIZADO
2644	44975	06/11/2018	SECTOR 6 MANZ C 23-03	NUEVO GIRON	UN PROTECTOR 10885 PRENDE Y APAGA 1 LUMINARIA APAGADA	SE PROGRAMO MANTENIMIENTO CON GRUA
2645	44976	06/11/2018	MANZ F CASA 12	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 11424 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2646	44977	06/11/2018	CRA 21 22-46	VILLACAMPESTRE 3	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINA SULFATACION EN CONEXIÓN SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO 6678 SERVICIO NORMALIZADO
2647	44978	06/11/2018	LA ROSITA	LA ROSITA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CAMBIO ARRANCADOR DEFECTUOSO EN LA LUMINARIA 6415 TIPO FAROL COLONIAL SERVICIO NORMALIZADO
2648	44979	06/11/2018	CLL 37 #29B-34	BELLAVISTA PARTE BAJA	POR LAS ESCALERAS LUMINARIAS APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 2279 SERVICIO NORMALIZADO
2649	44980	06/11/2018	DIAG 13C PARQUE	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO A LUMINARIA DEL PARQUE BRISAS EL CAMPO
2650	44981	06/11/2018	CLL 49 #23-17	POBLADO	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA RED EN LA LUMINARIA 057 SERVICIO NORMALIZADO
2651	44982	06/11/2018	CLL 37 #29C-14	BELLAVISTA	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO Y SE ELIMINO SULFATACION EN LA RED EN LA LUMINARIA 2265 SERVICIO NORMALIZADO
2652	44983	06/11/2018	CRA 17G #15-19	VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIA CONEXIÓN DE LONCHERA A LA RED HABIA UNA FASE AISLADA
2653	44984	07/11/2018	CRA 27 #24-16	GALLINERAL	LUMINARIA 3913-3547 APAGADA	SE ARREGLA RED ROTA QUE ALIMENTA LAS LUMINARIAS 3913-3547 SE ELIMINA SULFATACION EN LA CONEXIÓN DE LA LUMINARIA 3547 SERVICIO NORMALIZADO
2654	44985	07/11/2018	GALLINERAL	GALLINERAL	LUMINARIAS 3790-2136 APAGADA	SE ELIMINA SULFATACION EN EMPALME DE PUENTE EN LA RED QUE ALIMENTA LAS LUMINARIA 2176-3790
2655	44986	07/11/2018	SALON COMUNAL	GALLINERAL	HONGO 2583 APAGADO	SE CAMBIA BOMBILLO ROTO A LA LUMINARIA 2583 SERVICIO NORMALIZADO
2656	44987	07/11/2018	CRA 26 #27-22	GIRON CENTRO	FAROL 8994 APAGADO	SE CAMBIA BOMBILLO ROTO POR AGUA DEL FAROL 8994
2657	44988	07/11/2018	CLL 27 26-45	GIRON CENTRO	FAROL 6753 APAGADO	SE CAMBIA BOMBILLO ROTO POR AGUA A LA LUMINARIA 6753
2658	44989	07/11/2018	CLL 27 ~27-09	GIRON CENTRO	FAROL 7168 APAGADO	SE REALIZA LIMPIEZA DENTRO DEL FAROL 7168 SE CAMBIA SCKET SE CAMBIA BOMBILLO
2659	44990	07/11/2018	MANZ G SECTOR 5	NUEVO GIRON	LUMINARIA DIRECTA Y PRENDE Y APAGA	SE CAMBIAN BOMBILLOS AGOTADOS DE LAS LUMINARIAS 10171-10176 SERVICIO NORMALIZADO
2660	45022	09/11/2018	SECTOR 7 TORRE 5 Y 1	NUEVO GIRON	LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 13681 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
2661	45023	09/11/2018	POR EL MURO DE CONTENCION	GALLINERAL	LUMINARIAS APAGADAS Y INTERMITENTES	SE PROGRAMA MANTENIMIENTO SE LE INFORMO AL USUARIO
2662	45024	09/11/2018	CRA 27 #31-66	GIRON CENTRO	LUMINARIA DIRECTA	SE CAMBIA FOTOCELDA DIRECTA DEL FAROL COLONIAL
2663	45025	10/11/2018	LLANITO	LLANITO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 11955-11956-11953-11954 SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2664	45026	10/11/2018	CANCHA	CANCHA	MANTENIMIENTO DE CANCHA	SE REALIZO LA PROGRAMACION DE LA CANCHA POR EVENTO DE LA COMUNIDAD SERVICIO NORMALIZADO
2665	45027	10/11/2018	MANZ 47 LOTE 11	MANZ 47 LOTE 12	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	SE CAMBIAN BOMBILLOS AGOTADOS EN LAS LUMINARIAS 9717-9722 SE CAMBIA CONDENSADOR ESTALLADO DE LA LUMINARIA 9722
2666	45028	10/11/2018	CRA 22A #14-102	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA VOTA VHSIPAS	SE ELIMINA SULFATACION EN LA CONEXIÓN DE LA LUMINARIA 6256 SERVICIO NORMALIZADO
2667	45029	10/11/2018	CRA 8 #105-22	BALCONES DE PROVENZA	COD APOYO 9232699	SE ELIMINA SULFATACION EN LA RED Y CONEXIÓN SE LIMPIA CAJA DE INSPECCION
2668	45030	10/11/2018	CRA 29C #36-47	BELLAVISTA	1 LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA RED EN LA LUMINARIA 2719 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
2669	45031	13/11/2018	CRA 21A #26-30	VILLA CAMPESTRE	EXPANSION DE LUMINARIA	SE REALIZA EXPANSION TIPO 1 EN LA CRA 21A #26-30 EL POSTE NO CUENTA CON COD DE APOYO
2670	45032	13/11/2018	SORACA	SORACA	EXPANSION DE LUMINARIA	SE REALIZO EXPANSION DE REDES EN LA CEREDA SORACA EN EL SECTOR DE LA FINCA EL TRIUNFO SEGÚN REPORTE TECNICO NO.1447
2671	45033	13/11/2018	SORACA	SORACA	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REALIZO REUBICACION EN LA VEREDA SORACA EN EL SECTOR DE LA FINCA EL TRIUNFO SEGÚN REPORTE TECNICO 1447 SERVICIO NORMALIZADO
2672	45034	13/11/2018	CARRIZAL CAMPESTRE	CARRIZAL CAMPESTRE	MANTENIMIENTO	SE INSTALA FOTOCONTROL AL HONGO 3106 SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO
2673	45035	13/11/2018	CRA 9A #32A-20	VILLA SANDRA	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO CONECTORES DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 13292 VENUS NARNAAJA SERVICIO NORMALIZADO
2674	45036	13/11/2018	TRANV 23 #9-18	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA CONTINUO APAGADA	SE CAMBIO FOTOCELDA Y SE ELIMINO SULFATACION EN LA CAJA DE PISO EN LA SLUMINARIAS 4246-4247-4248 SERVICIO NORMALIZADO
2675	45037	13/11/2018	CRA 29A #34A-150	ALTOS DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO ELEMENTOS EN MAL ESTADO EN LA LUMINARIA 2178 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
2676	45038	13/11/2018	CLL 48 CON 20-CANCHA	RINCON DE GIRON	LAS LUMINARIAS DE ABAJO CONTINUAN APAGADAS	SE ELIMINO SULFATACION EN LA RED DE ALIMENTACION EN LAS LUMINARIAS 11062-11063 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
2677	45039	13/11/2018	CLL 49 CON CRA 28	POBLADO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO ELEMENTOS EN MAL ESTADO EN LA LUMINARIA 10980 VENUS NARANAJA SERVICIO NORMALIZADO
2678	45040	13/11/2018	MARTA	0	1 LUMINARIA INTERMITENTE	
2679	45041	13/11/2018	TRANV 18A #8-13	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADOS EN LA LUMINARIA 6072 PEVP SERVICIO NORAMLIZADO
2680	45042	13/11/2018	PLAZOLETA VILLAMIL	VILLAMIL	TODO APAGADO	LUMINARIA 14990-14998 POR PIN DE CORTE APAGADO SERVICIO NORMALIZADO
2681	45043	13/11/2018	CLL 32 #27-53	LLANITO	LUMINARIA INTERMITENTE	SE CAMBIO BALASTO Y ARRANCADOR CONDENSADOR AGOTADOS EN LA LUMINARIA 3747 TIPO FAROL COLONIAL SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2682	45044	13/11/2018	CRA 17G #15-11	CIUDADELA VILLAMIL 1	LUMINARIA CONTINUO APAGADA	SE ELIMINA SULFATACION EN LA LUMINARIA 11325 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
2683	45045	13/11/2018	CRA 27 CON CLL 31	GIRON CENTRO	LUMINARIA PRENDE Y APAGA	USUARIO NO CONTESTA NUMERO TELEFONICO EN EL SECTOR NO SABEN DEL DAÑO
2684	45046	13/11/2018	FINCA TAMARINDO	FINCA TAMARINDO	1 PRENDE Y APAGADA 9218 Y UNA APAGADA Y DESPEJE	
2685	45047	13/11/2018	MANZ S LOTE 10	VALLE DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 11839 VENUS NARANJA VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
2686	45048	13/11/2018	CRA 17G #15-67	VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA RED EN LA LUMINARIA PEVP
2687	45049	13/11/2018	CRA 23C #53-30	VILLA PAULA	1 LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA LUMINARIA 1555 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
2688	45050	13/11/2018	CLL 32 #35-04 ESQUINA	BRISAS DE LA CAMPIÑA	SOLO ARREGLARON UNA Y ERAN 2 DE LOS BRAZOS	SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO DE LA LUMINARIA 11296 SERVICIO NORMALIZADO
2689	45051	14/11/2018	VILLA DE LOS CABALLEROS	VILLA DE LOS CABALLEROS	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE LUMINARIA EN EL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN LA CRA 2C #17-43 SEGÚN REPORTE TECNICO #1463
2690	45052	14/11/2018	MIRADOR DE SAN ANTONIO	MIRADOR DE SAN ANTONIO	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE EXPANDIO LUMINARIA SEPIA LED DE 41W EN EL BARRIO MIRADOR DE SAN ANTONIO EN LA DIRECCION CASA 58 SEGÚN REPORTE TECNICO 1450
2691	45053	14/11/2018	ALDEA MEDIA	ALDEA MEDIA	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE EXPANDIERON LUMINARIAS SEPIA LED DE 41W EN EL BARRIO ALDEA MEDIA EN LA DIRECCION CARRERA 32 #30-85 SEGÚN REPORTE TECNICO 1205
2692	45054	14/11/2018	CANCHA	ALTOS DE ANDINA	CANCHA APAGADA	SE PROGRAMA MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIA DE LA CANCHA SE LE INFORMO AL USUARIO
2693	45055	14/11/2018	PUENTE CANEYES	CANEYES	LUMINARIA APAGADA	SE REPROGRAMARA TRABAJOS PARA EL DIA 19 DE NOVIEMBRE
2694	45056	14/11/2018	POR EL PUENTE DEL DIABLO	POR EL PUENTE DEL DIABLO	LUMINARIA 2843307 APAGADA	SE ENCONTRO LUMINARIA 8750 CON RED ROTA SE REPARA SERVICIO NORMALIZADO
2695	45057	14/11/2018	DIAG 9 #22B-16	ALTOS DE ARENALES	DETRÁS DE LA PLAZOLETA APAGADO	REPORTE SOLUCIONADO CON EL €45036
2696	45058	14/11/2018	DIAG 9A #20A-18	MIRADOR DE ARENALES	1 LUMINARIA APAGADA Y 1 DEL PARQUE	SE CAMBIO ELEMENTOS EN MAL ESTADO EN LA LUMINARIA 5588 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
2697	45059	14/11/2018	CRA 17G #15-9	CIUDADELA VILLAMIL	CONTINUO APAGADO	
2698	45060	14/11/2018	KM 6 RUITOQUE BAJO	VIA	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIAS 9915-9925
2699	45061	14/11/2018	CANCHA	VILLAS DE DON JUAN	PROGRAMAR RELOJ	SE ELIMINA SULFATACION EN CONEXIÓN DE LA LUMINARIA 483 SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2700	45062	14/11/2018	CRA 14A #9-15	VIDA EN PRIMAVERA	1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 1919 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
2701	45063	14/11/2018	CRA 17D #15-62	CIUADDELA VILLAMIL	LUMINARIA 11330 APAGADA	SE CAMBIO ARRANCADOR DEFECTUOSO EN LA LUMINARIA 11330 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
2702	45064	14/11/2018	MANZ T CASA 23	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO CONECTORES DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 11417 VENUS NARANAJA
2703	45065	14/11/2018	AV CANEYES	LA INMACULADA	ENTRADA A LA CANCHA AP Y POR LA CASA 45 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LAS LUMINARIA 2102-12786 SERVICIO NORMALIZADO
2704	45066	14/11/2018	CANCHA	PORTAL 1	CANCHA Y PARQUE APAGADO	LUMINARIA 4872 CON ARRANCADOR EN MAL ESTADO SERVICIO NORMALIZADO
2705	45067	14/11/2018	CLL 13B PEAT 13-67	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO A LUMINARIA 13601 SERVICIO NORMALIZADO
2706	45068	14/11/2018	TRANV 23 #9-12	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL #45036
2707	45069	14/11/2018	TRANV 23 #9-24	ALTOS DE ARENALES	PARQUE APAGADO	REPORTE SOLUCIONADO CON EL #45036
2708	45070	15/11/2018	VILLA DEL SOL	VILLA DEL SOL	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REALIZO REUBICACION DE LUMINARIAS 0407-3235-4534-3138-0281-2206 EN LA VIA PRINCIPLA REPORTE TECNICO 1296
2709	45071	15/11/2018	VILLA DEL SOL	VILLA DEL SOL	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE REDES EN VILLA DEL SOL POR LA VIA PRINCIPAL SEGÚN REPORTE TECNICO 1296
2710	45072	15/11/2018	PORTAL DE LA CAMPIÑA	PORTAL DE LA CAMPIÑA	REPOSICION DE LUMINARIA	SE REALIZA REPOSICION DE LA LUMINARIA 7129 QUE SE HABIA BAJADO PARA ENVIAR A GARANTIA
2711	45073	15/11/2018	TRANV 23 #9-24	ALTOS DE ARENALES	PARQUE APAGADO	REPORTE SOLUCIONADO CON EL #45036
2712	45074	15/11/2018	CRA 25 CON CLL 16	PRIMERO DE MAYO	PARQUE KIOSKO Y POR EL COLISEO 8 APAGADAS	SE RETIRA LUMINARIA TIPO HONGO 6261 QUE FUE DESTRUIDA
2713	45075	15/11/2018	PARQUE	EL CONSUELO	POR EL ARBOL MAS GRANDE LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIA TIPO HONGO 3692
2714	45076	15/11/2018	CRA 17D #14B-37	CIUADDELA VILLAMIL	PRENDE Y APAGA	SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO DE LA LUMINARIA 10919 SERVICIO NORMALIZADO
2715	45077	15/11/2018	CLL 30 #23-85	GIRON CENTRO	FAROL 4636 APAGADO	SE ELIMINO EMPALME SULFATADOS EN LA LUMINARIA 4636 TIPO FAROL COLONIAL SERVICIO NORMALIZADO
2716	45078	16/11/2018	CANCHA	EL PROGRESO	MANTENIMIENTO	SE REALIZO PODA A LAS LUMINARIAS 2689-2690 Y SE INSTALARON CONECTORES EN Cjaa DE PISO YA QUE BANDALOS HABRIAN CORTADO LOS CABLES DE LAS LUMINARIAS SERVICIO NORMALIZADO
2717	45079	16/11/2018	CANCHA COLMENA	ARENALES	MANTENIMIENTO	SE ELIMINO SULFATACION EN LA RED DE ALIMENTACION EN LAS LUMINARIAS TIPO REFLECTOR SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2718	45080	16/11/2018	CIUDAD METROPOLITANA	CIUDAD METROPOLITANA	EXPANSION DE LUMINARIAS	EXPANSION DE LUMINARIA 15190 SEPIA LED DE 41W CRA 11A #701-01
2719	45081	16/11/2018	VILLA PAULA	VILLA PAULA	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE LA LUMINARIA 15193 SEPIALED EN EL BARRIO VILLA PAULA EN LA DIRECCION CRA 23C #53-02
2720	45082	16/11/2018	VILLA PAULA	VILLA PAULA	EXPANSION DE LUMINARIAS	SE REALIZO EXPANSION DE LA LUMINARIA 15192 SEPIALED 41W EN EL BARRIO VILLA PAULA EN LA DIRECCION CRA 23B #53-01 CODIGO DE APOYO NO VISIBLE
2721	45083	16/11/2018	CANCHA	CANCHA	MANTENIMIENTO DE CANCHA	SE REPROGRAMO CONTROL DE LA CANCHA PARA QUE ENCIENDA LOS REFLECTORES ALAS 4:45PM
2722	45088	17/11/2018	CHOCOITA	CHOCOITA	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REUBICO LUMINARIA 2204 EN LA VEREDA CHOCOITA EN EL POSTE CON CODIGO DE APOYO 7016573
2723	45089	17/11/2018	CHOCOITA	CHOCOITA	MANTENIMIENTO LUMINARIAS	LUMINARIAS CON ELEMENTOS EN MAL ESTADO SE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
2724	45090	17/11/2018	SECTOR EL SANCUDO	SECTOR EL SANCUDO	MANTENIMIENTO LUMINARIAS	RED PRINCIPAL DE LA ESSA EN CORTO Y CICUITO DISPARADO NO SE PUEDE SOLUCIONAR DAÑO HASTA QUE NORMALIZEN CIRCUITO
2725	45091	19/11/2018	COLISEO	POBLADO	REUBICACION DE LUMINARIA	SE REUBICO LUMINARIA LED DE 100W DELTALED EN EL POBLADO EN LA CRA 22 #39-16 LUMINARIA 2024
2726	45092	19/11/2018	AV CANEYES	AV CANEYES	MANTENIMIENTO DE LUMINARIA	LUMINARIA 3529 CON CABLE QUEMADO SERVICIO NORMALIZADO
2727	45093	19/11/2018	CRA 26	CRA 26	MANTENIMIENTO DE LUMINARIA	LUMINARIA 11584-11587 SE LES CAMBIO EL CABLE DE ALIMENTACION Y SE LES REALIZO MANTENIMIENTO
2728	45094	19/11/2018	GIRALUZ	GIRALUZ	RETIRO DE LUMINARIA Y POSTES	SE RETIRAN LUMINARIAS 13613-13616 Y SUS DOS POSTES DEBIDO A OBRA CIVIL EN EL SITIO ENTRAN AL TALLER
2729	45095	19/11/2018	MIRADOR DE SAN JUAN	MIRADOR DE SAN JUAN	RETIRO DE LUMINARIA Y POSTES	
2730	45096	19/11/2018	HACIENDA LA MESETA	HACIENDA LA MESETA	RETIRO DE LUMINARIA Y POSTES	SE RETIRAN LUMINARIA 4602 PEVP Y SU POSTE DEBIDO A OBRA CIVIL EN EL SITIO ENTRAN AL TALLER
2731	45097	19/11/2018	RINCON DE GIRON P ALTA	RINCON DE GIRON P ALTA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIA	SE CAMBIO FOTOCELDA QUEMADA Y SE ELIMINO CORTO EN LA CAJA DE PISO DE DISTRIBUCION EN LAS LUMINARIAS 13387-13388-13389 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
2732	45098	19/11/2018	CLL 12 #7B-15 ESQUINA	ALPES CAMPESTRE	VOTA CHISPAS Y SUENA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA LUMINARIA 11815 VENUS NARANAJA SERVICIO NORMALIZADO
2733	45099	19/11/2018	CLL 33A #28-23	GIRON CENTRO	CERCA AL CEMENTERIO DE LOS POBRES	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 8758 TIPO FAROL COLONIAL SERVICIO NORMALIZADO
2734	45100	19/11/2018	CLL 20 #24-74	PORTAL CAMPESTRE 5	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO FOTOCELDA QUEMADA EN LA LUMINARIA 8500 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
2735	45101	19/11/2018	CLL 28 #30-49	SAGRADO CORAZON	LUMINARIA APAGADA	SE ENCONTRO POSTE EN MAL ESTADO NO SE PUEDE REALIZAR MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA SE LE INFORMA AL USUARIO QUE EL POSTE CORRESPONDE A LA ESSA



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2736	45102	19/11/2018	DIAG 8 #18A-04	MIRADOR DE ARENALES	1 LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA LUMINARIA 3149 SERVICIO NORMALIZADO
2737	45103	19/11/2018	CRA 29 #22-41 PARQUE	GALLINERAL	TODO APAGADO	SE CAMBIO CONECTORES DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 13897-13896-13895 SERVICIO NORMALIZADO
2738	45104	19/11/2018	CANCHA	GALLINERAL	APAGADA	SE PROGRAMA MANTENIMIENTO CON GRUA
2739	45105	19/11/2018	CLL 12 CON 20	RIO PRADO	1 LUMINARIA APAGADA DEL PARQUE	USUARIO NO CONTESTA EL TELEFONO LA DIRECCION ESTA INCOMPLETA NO DAN RAZON DE LA LUMINARIA AFECTADA
2740	45106	19/11/2018	CLL 32A #15-16	BRISAS DE LA CAMPIÑA	11296 APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA RED PRINCIPAL EN LA LUMINARIA 11296 VENUS NARANJA SERVICIO NORMALIZADO
2741	45107	19/11/2018	DRETRAS DEL COLISEO	RIO DE ORO	REFLECTORES APAGADOS	SE CAMBIO MANTENIMIETNO POR FALTA DE MATERIAL SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO DEL REFLECTOR 12093 EN LA CALLE 20 #27A-14
2742	45108	19/11/2018	ALTOS DE SAN ANTONIO	ALTOS DE SAN ANTONIO	EXPANSION DE LUMINARIAS	EXPANSION DE 2 LUMINARIAS EN EXPANSION SEPIALED DE 41W
2743	45109	20/11/2018	PALOGORDO	PALOGORDO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE 70W SODIO 9078
2744	45110	20/11/2018	GIRON CENTRO	GIRON CENTRO	REPOSICION DE FAROL	SE REPONE LUMINARIA TIPO FAROL QUE SE HABIA BAJADO PARA MANDAR A HACER LOS VIDRIOS
2745	45111	20/11/2018	CANCHA	EL PALENQUE	PROGRAMACION DE RELOJ	SE REPROGRAMA TIMER DE LA CANCHA PARA QUE PRENDAN LUMINARIAS A LAS 5:40PM HASTA LAS 10:00PM
2746	45112	20/11/2018	BOCA DE LAGUADA	BOCA DE LAGUADA	EXPANSION DE LUMINARIAS	REUBICACION DE 2 LUMINARIAS DE 70W PARA LA VEREDA BOCALAGUADA VIA ANTIGUA FERRO CARRIL
2747	45113	21/11/2018	CANCHA	CORVIANDI 3	CANCHA APAGADA	SE REVISO EL CONTROL #024 EL CUAL SE ENCONTRO CON EL TACO DISPARADO SE REVISO LAS CAJAS DE PISO ENCONTRANDOSE LINEAS EN CORTO SE ELIMINO EL DAÑO Y SE INSTALO CONECTORES
2748	45114	21/11/2018	CALLE 35B #33-15	JARDIN DE LA ALDEA	LUMINARIA APAGADA	
2749	45115	21/11/2018	CRA 26 CON 32	GIRON CENTRO	LUMINARIA INTERMITENTE	
2750	45116	21/11/2018	CLL 5 #17-43	CHIMITA	LUMINARIA APAGADA	
2751	45117	21/11/2018	CALLE 29 CON 11	ARENALES CAMPESTRE	CANCHA APAGADA	
2752	45118	21/11/2018	CALLE 29 CON 11	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	
2753	45119	21/11/2018	MANZ F CASA 14	VILLA SANDRA	LUMINARIA APAGADA	



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2754	45120	21/11/2018	CLL 20 #24-44	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	
2755	45121	21/11/2018	CLL 15C #14A-61	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	
2756	45122	21/11/2018	HACENTAMIENTO HUMANO	RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	
2757	45123	21/11/2018	AV. CANEYES	AV. CANEYES	AVENIDAD APAGADA	SE REALIZO CAMBIO DE FOTOCELDA A LA LUMINARIA 3529 QUE SE ENCONTRABA QUEMADA SERVICIO NORMALIZADO
2758	45124	22/11/2018	VIA PRINCIPAL	VIA PRINCIPAL	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO EN LA VIA PRINCIPAL EN LA VEREDA ACAPULCO
2759	45125	22/11/2018	VIA PRINCIPAL	VIA PRINCIPAL	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO EN LA VIA PRINCIPAL DE LA VEREDA ACAPULCO SE ENCONTRARON REDES ROTAS
2760	45126	22/11/2018	VIA PRINCIPAL	VIA PRINCIPAL	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LA VEREDA ACAPULCO
2761	45127	22/11/2018	VIA PRINCIPAL	VIA PRINCIPAL	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO EN LA VIA PRINCIPAL DE LA VEREDA ACAPULCO
2762	45128	22/11/2018	VIA PRINCIPAL	VIA PRINCIPAL	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO EN LA VIA PRINCIPAL DE LA VEREDA ACAPULCO SE ENCONTRARON REDES ROTAS
2763	45129	22/11/2018	MANZANA Y CASA 10	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	
2764	45130	22/11/2018	PARQUE	GALLINERAL	PARQUE APAGADO	
2765	45193	2018/12/01	CALLE 27 #29-14	EL TEJAR	LUMINARIA APAGADA	SE PROGRAMA CANALIZACION Y CAMBIO DE RED E INSTALACION DE CAJA DE PISO EN LA LUMINARIA 3964 TIPO HONGO
2766	45194	2018/12/01	PORTAL 1	PORTAL I	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIAS TIPO HONGO EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO PORTAL 1 SE AJUSTA BOMBILLO EN EL HONGO 12980 SE LIMPIAN CAJAS DE INSPECCIÓN
2767	45195	2018/12/01	BRISAS CAMPESTRE	BRISA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO CAMBIO DE BOMBILLO AGOTADO QUEDANDO EL SERVICIO OK
2768	45196	2018/12/01	CALLE 36 CON CARRERA 20	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO FOTOCELDA EN MAL ESTADO EN LA LUMINARIA PEVP SERVICIO NORMALIZADO
2769	45197	2018/12/03	MANZANA F CASA 4	CORVIANDI I	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO TUBERIA AVERIADA POR INICIO DE OBRA CIVIL EN LAS LUMINARIAS TIPO HONGO
2770	45198	2018/12/03	CALLE 16 ENTRE CRA 16 Y 17	LOS CAMBULOS	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO CONECTORES DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 6292 SERVICIO NORMALIZADO
2771	45199	2018/12/03	CALLE 40 #23-121	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO DE FASE POR LINEA SIN TENSION EN LA LUMINARIA LED SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2772	45200	2018/12/03	CARREA 25A #10B-42	VILLAS DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 1063 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
2773	45201	2018/12/03	CARRERA 30 CON 29	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA INTERMITENTE	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 8586 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
2774	45202	2018/12/03	CALLE 26 #26-65	RIO DE ORO I	LUMINARIA APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL NO.45223
2775	45203	2018/12/03	CALLE 106 NO. 12-09	QUINTAS DE SANTA ANA		LUMINARIA TIPO HONGO PRESENTA DAÑO EN LA PARTE DEL POSTE METÁLICO PARA CAMBIO SE LE INFORMA AL USUARIO
2776	45204	2018/12/03	CALLE 20 #19-110	PORTAL CAMPESTRE I	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA TIPO HONGO 13915
2777	45205	2018/12/03	DIAGONAL 18 #06A-09	LA MESETA III	LUMINARIA APAGADA	SE RETIRA LUMINARIA LED DEFECTUOSA SE INGRESA AL TALLER PARA REVISION
2778	45206	2018/12/03	PUENTE PEATONAL	ELPALENQUE	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 8837 TIPO REFLECTOR EN EL PUENTE PEATONAL EN EL PALENQUE
2779	45207	2018/12/03	CALLE 37 #29B-34	BELLAVISTA LAS PALMAS	LUMINARIA APAGADA	USUARIO NO CONTESTA EL TELEFONO NO SE ENCONTRO LA DIRECCION INDICADA Y NO DAN RAZON DEL USUARIO
2780	45208	2018/12/03	CALLE 10C #25A-21	VILLAS DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA PEVP SERVICIO NORMALIZADO
2781	45209	2018/12/03	CALLE 22 #24-27	PORTAL CAMPESTRE I	LUMINARIA APAGADA	USUARIO INFORMO QUE SOLICITA ES ALUMBRADO PUBLICO SE LE INDICA QUE DEBE TRAMITAR LA SOLICITUD POR MEDIO DE UNA CARTA A LA OFICINA
2782	45210	2018/12/03	CALLE 29 NO. 19-15	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 7050
2783	45211	2018/12/03	CALLE 20 CARRERA 24 MANZANA P-7	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA CAJA DE PISO EN LA LUMINARIA TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
2784	45212	2018/12/03	AVENIDA LA CEIBA FRENTE AL COLEGIO	PORTAL CAMPESTRE I	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA CAJA DE PISO EN LA LUMINARIA 8774 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
2785	45213	2018/12/04	CARRERA 24 NO. 19-09	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
2786	45214	2018/12/04	CALLE 20 NO. 24-50	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO ELEMENTOS AGOTADOS EN LA LUMINARIA TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
2787	45215	2018/12/04	PARQUE DE LAS PALOMAS	PORTAL CAMPESTRE I	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO CORTO EN EMPALMES EN LA LUMINARIA 11297
2788	45216	2018/12/04	CARRERA 26	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	SE LE CAMBIO ELEMENTOS EN MAL ESTADO EN LAS LUMINARIAS 3461-5117 TIPO HONGO SERVICIO NORMALIZADO
2789	45217	2018/12/04	CARRERA 21E NO. 26C-28	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO ELEMENTOS EN MAL ESTADO EN LA LUMINARIA 2651 SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2790	45218	2018/12/04	CARRERA 24 #29-06	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA TIPO FAROL COLONIAL SERVICIO NORMALIZADO
2791	45219	2018/12/04	CALLE 28B #21C-15	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO FOTOCELDA QUEMADA SE ELIMINO SULFATACION EN LA RED EN LA LUMINARIA 2151
2792	45220	2018/12/04	CALLE 35 NO. 29A-74	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	SE HABILITA FASE EN LA LUMINARIA 1390 DELTALED SERVICIO NORMALIZADO
2793	45221	2018/12/04	BODEGAS DEL EXITO	CHIMITA	SECTOR APAGADO	SE ELIMINA SULFATACION EN REDES SUBTERRANEAS QUE DISTRIBUYEN HACIA LA LUMINARIA 11282
2794	45222	2018/12/04	PASEO Y PUENTE	URB. SAN JORGE	SECTOR APAGADO	SE ARREGLA CANALIZACION DAÑADA POR OBRA CIVIL EN LA VIA SAN JORGE
2795	45223	2018/12/04	GALLINERAL	GALLINERAL	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO EMPALME SULFATADO EN CAJA DE INSPECCION DEL POSTE 007 EN EL ANILLO VIAL
2796	45224	2018/12/04	PUENTE COORDINADORA	LA ESMERALDA	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN CAJAS DE INSPECCION SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO SE REALIZA LIMPIEZA EN CAJAS DE INSPECCIÓN
2797	45225	2018/12/04	CALLE 38 CON CRA 29A FRENTE AL CDI	GIRALUZ	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO CONECTOR QUEMADOS EN LAS LUMINARIAS 14239
2798	45226	2018/12/04	CARRERA 23 #32-38	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO LINEAS ROTAS EN LA LUMINARIA 256
2799	45227	2018/12/04	CALLE 12A # 22-48	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO Y SOCKET DEFECTUOSO EN LA LUMINARIA 2351
2800	45228	2018/12/04	CALLE 22 #19-141	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO CONECTOR AP1 SULFATADOS EN LA LUMINARIA 6906 SERVICIO NORMALIZADO
2801	45229	2018/12/04	MANZANA A AL FRENTE DE LA CASA 11	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLOS AGOTADOS EN LA LUMINARIAS 3233 VENUS
2802	45230	2018/12/04	VIA PRINCIPAL	VEREDA CHOCHOITA	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIAS 4624-8745
2803	45231	2018/12/04	CALLE 19H #19-02	PORTAL CAMPESTRE I	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO FOTOCELDA QUEMADA EN LA LUMINARIA 5181
2804	45232	2018/12/04	CALLE 32C#34C-44	ALCANTARA		SE CAMBIO FOTOCELDA QUEMADA EN LA LUMINARIA 13863 SERVICIO NORMALIZADO
2805	45233	2018/12/05	CALLE 26B #21E-04	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO
2806	45234	2018/12/05	POBLADO	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIAS LED APAGADAS POR FASE DESHABILITADA SE CAMBIO DE FASE EN LA RED PRINCIPAL
2807	45235	2018/12/05	MOTOSO	VEREDA MOTOSO	LUMINARIA APAGADA	SE ARREGLO RED AEREA QUE ESTABA CAIDA SE TENSIONA Y SE NORMALIZA EL SERVICIO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2808	45236	2018/12/05	CARRERA 23 #32-38	EL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO DEFECTUOSO EN LA LUMINARIA 3389 TIPO HONGO
2809	45237	2018/12/05	CALLE 26 #26-65	RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE #45223
2810	45238	2018/12/05	MANZANA K CASA 15	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 11715 EN LA LUMINARIA VENUS
2811	45239	2018/12/05	CARRERA 30 #29A-23	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA INTERMITENTE	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 1856 PEVP SERVICIO NORMALIZADO
2812	45240	2018/12/05	CANCHA	VILLAMPISS	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA REFLECTOR 11743 GIRADA
2813	45241	2018/12/05	MANZANA 44 LOTE 11	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO A LA LUMINARIA 8004
2814	45242	2018/12/06	CARRERA 26 PARQUE	RIO PRADO	PARQUE APAGADO	SE ELIMINO SULFATACION EN LA CAJA DE DISTRIBUCIÓN EN LA LUMINARIA
2815	45243	2018/12/06	CALLE 30B CON 35 MIRADOR DEL ORIENTE		LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA RED PRINCIPAL EN LA LUMINARIA 10753 VENUZ AZUL SE CAMBIO ELEMENTOS EN MAL ESTADO EN LA LUMINARIA 10754 SERVICIO NORMALIZADO
2816	45244	2018/12/06	CALLE 18 #29-61	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO CONECTORES QUEMADOS POR CORTO EN LA LUMINARIA 2608 SERVICIO NORMALIZADO
2817	45245	2018/12/06	CARRERA 20B #56B-06	ELPALENQUE	LUMINARIA APAGADA	SE PROGRAMA MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS
2818	45246	2018/12/06	CARRERA 20 AL LADO DE LA CANCHA	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO Y AGUA A LUMINARIA HONGO SE REALIZO PODA Y SE APLICO SILICONA PARA EVITAR FILTRACION
2819	45247	2018/12/06	ARENALES CAMPESTRE	ARENALS CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO LINEAS DAÑADAS POR CAÍDA DE UN ÁRBOL EN LA LUMINARIA
2820	45248	2018/12/06	POBLADO	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO DE FASE LA LUMINARIA LED SERVICIO NORMALIZADO
2821	45249	2018/12/07	MANZANA 44 LOTE 11	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	SE LE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO A LAS LUMINARIAS 12534-5566
2822	45250	2018/12/07	DIAGONAL 6B #18C-13	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA INTERMITENTE	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 11037 SERVICIO NORMALIZADO
2823	45251	2018/12/07	COLISEO PRIMERO DE MAYO	PRIMERO DE MAYO	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 14764-14762-14651-14655 DEL COLISEO PRIMERO DE MAYO SERVICIO NORMALIZADO
2824	45252	2018/12/10	TANSVERSAL 22 #9A-17	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO ELEMENTOS EN MAL ESTADO EN LA LUMINARIA 4409
2825	45253	2018/12/10	FRENTE AL CAI	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA CAJA DE PISO EN LA LUMINARIA TIPO HONGO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2826	45254	2018/12/10	CALLE 22 #26-72	RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 5687
2827	45255	2018/12/10	CALLE 8A #14-15	LOMAS DEL VIENTO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO ARRANCADOR Y FOTOCELDA EN MAL ESTADO EN LA LUMINARIA
2828	45256	2018/12/11	BRISAS DEL RIO	BRISAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO FAROL EN MAL ESTADO Y BOMBILLO SOCKET Y SE INSTALO VIDRIOS
2829	45257	2018/12/11	CIUADELA NUEVO GIRON	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIAS VENUS NARANJA HORIZONTAL SIN SERVICIO POR HURTO DE LAS LINEAS DE ALIMENTACION Y LA TUBERIA DEL BAJANTE SE PROGAMA REPOSICION DEL SERVICIO SE LE INEORMA AL USUARIO
2830	45258	2018/12/11	EL POBLADO	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO CONECTORES DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 545 SERVICIO NORMALIZADO
2831	45259	2018/12/11	CANCHA MICROFUTBOL	MIRADOR DE ARENALES	CANCHA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 2567
2832	45260	2018/12/11	CALLE 10B NO. 13-07	HACIENDA LA MESETA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA 9685
2833	45261	2018/12/11	CALLE 27 #29-30	EL TEJAR	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO EL CAMBIO DE DUCTERIA Y LINEAS AVERIADAS SE INSTALO CAJA DE PISO EN LA LUMINARIA TIPO HONGO 3964 SE CAMBIO ELEMENTOS EN MAL ESTADO EN LA LUMINARIA TIPO FAROL INSTITUCIONAL 7168 SERVICIO NORMALIZADO
2834	45262	2018/12/11	MANZANA 44 LOTE 11 ALFRENTE DE LA MANZANA 43 LOTE 18	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 7776-7775
2835	45263	2018/12/11	CANCHA GIRALUZ	GIRALUZ	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	SE REALIZO LA PROGRAMACION DEL RELOJ DESDE LAS 18:00HRS A 24:00HRS A PETICION DEL USUARIO
2836	45264	2018/12/12	MANZANA S #18-86	VALLE DE LOS CABALEROS	LUMINARIA APAGADA	SE RETIRO LUMINARIA SEPIALED PARA REVISAR SE INGRESO AL TALLER
2837	45265	2018/12/12	CANCHA ARROLLITO	SANTA CRUZ	CANCHA APAGADA	SE REALIZO LA PROGRAMACION DE LA CANCHA POR CAMPEONATO DESDE LAS 18:00HRS 22:30 HRS
2838	45266	2018/12/12	CARRERA 20 #13B-21	EL CONSUELO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 0610 SERVICIO NORMALIZADO
2839	45267	2018/12/12	CARRERA 17F 14C-13	CIUADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 10408
2840	45268	2018/12/12	CALLE 37 #29B-32	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO CONECTORES DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 14024
2841	45269	2018/12/13	VEREDA MARTA	VEREDA MARTA	LUMINARIA APAGADA	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS VENUS EN LA VEREDA MARTA
2842	45270	2018/12/13	VEREDA MARTA	VEREDA MARTA	LUMINARIA APAGADA	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS VENUS VEREDA MARTA
2843	45271	2018/12/13	VEREDA MARTA	VEREDA MARTA	LUMINARIA APAGADA	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 12748-14405-12740-12753



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTES	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2844	45272	2018/12/13	VEREDA MARTA	VEREDA MARTA	LUMINARIA APAGADA	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS VEREDA MARTA
2845	45273	2018/12/13	VEREDA MARTA	VEREDA MARTA	LUMINARIA APAGADA	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO EN LAS LUMINARIAS VENUS VEREDA MARTA
2846	45274	2018/12/13	VEREDA MARTA	VEREDA MARTA	LUMINARIA APAGADA	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS 4592-4588-4584-4583
2847	45275	2018/12/13	MANZANA 1 CALLE 34A #32-38	ALDEA ALTA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 13843
2848	45276	2018/12/13	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO EN EL ANILLO VIAL 7613-3532-5746-7604-3055-4794-7583-7561-3535 SERVICIO NORMALIZADO
2849	45277	2018/12/13	CARRERA 16 #45-19	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA RED PRINCIPAL EN LA LUMINARIA
2850	45278	2018/12/13	CANCHA	VEREDA CHOCOA	CANCHA APAGADA	SE PROGRAMA RELOJ DE LA CANCHA DESDE LAS 18 HASTA LAS 22
2851	45279	2018/12/13	FRENTE PORKIS VENADO DEL REY	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA
2852	45280	2018/12/13	SECTOR CMB	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA CAMBIO DE RED DUCTO PEVC DESTRUIDO POR DETERIODO Y CAMARAS DE PISO
2853	45281	2018/12/13	MANZANA F CASA 5	VALLE DE LOS CABALEROS	LUMINARIA APAGADA	USUARIO NO CONTESTA EL TELÉFONO NO DAN RAZÓN DE LA DIRECCIÓN
2854	45282	2018/12/13	DIAGONAL 10C #20A-43	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 4101
2855	45283	2018/12/14	CALLE 35 Y 36 CON CARRERAS 18 Y 20 PARTE BAJA	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO CONECTORES DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA 485
2856	45284	2018/12/14	CARRERA 16A #45-33	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO LA CONEXIÓN DE LA LUMINARIA VENUS NARANJA LA CUAL FUE DESCONECTADA POR FUNCIONARIOS DE LA ESSA
2857	45285	2018/12/14	CALLE 23 SUR #27-77	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS VENUS AZUL
2858	45286	2018/12/14	CANCHA	VEREDA LLANOGRANDE	CANCHA APAGADA	SE AJUSTO EL CONTROL EN LA PROGRAMACION DESDE LAS 18 A PETICIÓN DE LOS USUARIOS
2859	45287	2018/12/14	LAS NIEVES	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA
2860	45288	2018/12/17	ALTOS DE ANDINA	ALTOS DE ANDINA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA
2861	45289	2018/12/17	CALLE 30 #29-73 INTERIOR 2	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO EN LA LUMINARIA 5600



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2862	45290	2018/12/17	DIAGONAL 54A CON 22C -DIAG 54 Y 54A	ALTOS DE SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	USUARIO NO RESPONDE EL TELÉFONO VÍA CERRADA POR OBRAS CIVILES
2863	45291	2018/12/17	CALLE 13B #P-02	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA RED EN LA LUMINARIA 6987
2864	45292	2018/12/17	MANAZANA 28 LOTE 15	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION Y SE CAMBIA BOMBILLO AGOTADO A LA LUMINARIA 5858
2865	45293	2018/12/17	EL TEJAR	EL TEJAR	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO FOTOCELDA DEFECTUOSA Y CONECTORES SULFATADOS EN LA LUMINARIA
2866	45294	2018/12/17	VILLA CAMPESTRE	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO ARRANCADOR DEFECTUOSO EN LA LUMINARIA 7005
2867	45295	2018/12/18	CALLE 12A #23-26	RIO PRADO	PARQUE APAGADO	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO EN LA LUMINARIA
2868	45296	2018/12/18	CARRERA 18 2 SUR -09	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 3922 PEVP
2869	45297	2018/12/18	EL POBLADO-PARQUE BOMBEROS	EL POBLADO		SE INSTALO CONTROL 001 DEL PARQUE BOMBEROS
2870	45298	2018/12/18	CALLE 5 #17-43	CHIMITA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 11754
2871	45299	2018/12/18	PARQUE PALOMAS	PORTAL CAMPESTRE I	LUMINARIA APAGADA	SE LE REALIZO MATENIMIENTO A LAS LUMINARIAS TIPO FAROL INSTITUCIONAL
2872	45300	2018/12/19	CHOCOITA	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO EN LAS LUMINARIAS DEFECTUOSAS
2873	45301	2018/12/19	MANZANA E CASA 49	VILLA DEL SOL	LUMINARIA APAGADA	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 5680-9844-9500 SERVICIO NORMALIZADO
2874	45302	2018/12/19	CALLE 23 #32-38 CONJUNTO CARRIZAL 3 Y 4	EL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSO EN LA LUMINARIA
2875	45303	2018/12/19	CARRERA 29 #8-36	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 8895 TIPO FAROL INSTITUCIONAL
2876	45304	2018/12/19	ENTRADA DEL HACENTAMIENTO HUMANO RIO FRIO	BRISAS DE RIO FRIO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA
2877	45305	2018/12/19	CALLE 11B #20-47	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 1152
2878	45306	2018/12/19	POR LA RAMPLA-CALLE 43A #31B-16	CORVIANDI III	LUMINARIA APAGADA	PERSONAL DE LA ESSA RETIRO PUERTOS QUE ALIMENTABAN LAS LUMINARIAS 1968-1965 EN LA SUBIDA DEL BARRIO CORVIANDI 3 SERVICIO NORMALIZADO
2879	45307	2018/12/19	CARRERA 26 ESQUINA CALLE 32 FRENTE A LA NUEVA EPS	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO FOTOCELDA DEFECTUOSA EN LA LUMINARIA 2925 SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2880	45308	2018/12/19	CARRERA 26 CON CALLE 11A	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO EN LA LUMINARIA 5238
2881	45309	2018/12/19	CALLE 27 #29-44	EL TEJAR	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION PRESENTE EN LAS LINEAS DE ALIMENTACIÓN
2882	45310	2018/12/19	MANZANA L LOTE 2	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO ELEMENTOS DEFECTUOSO EN LA LUMINARIAS SERVICIO NORMALIZADO
2883	45311	2018/12/19	CARRERA 17F #14C-17	CIUADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 12712
2884	45312	2018/12/19	CARRERA 28A #11A-42 ARENALES CAMPESTRE	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO ELEMENTOS EN MAL ESTADO EN LA LUMINARIA 6304
2885	45313	2018/12/19	SECTOR 6	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	SE INSTALO TUBO 3/4 Y LINEAS DE ALIMENTACION LOS CUALES FUERON HURTADOS POR VANDALISMO
2886	45314	2018/12/20	CALLE 15B #17-56	CIUADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA
2887	45315	2018/12/20	CRA 17F #14C-13	CIUADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL NO.45311
2888	45316	2018/12/20	VEREDA EL CEDRO	VEREDA EL CEDRO	LUMINARIA APAGADA	SE ARREGLO RED ENTRE LAS LUMINARIAS 9506-9390 SE REALIZA PODA PARA LAS LUMINARIAS 13242 Y 13395 SE CAMBIARON BOMBILLOS AGOTADOS
2889	45317	2018/12/20	SEPARADOR DE LA AVENIDA CRA 26 CON CALLE 12	ARENALES IV	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 11580 SERVICIO NORMALIZADO
2890	45318	2018/12/20	CALLE 32 #9-33	VILLA SANDRA	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO ELEMENTOS EN MAL ESTADO EN LA LUMINARIA
2891	45319	2018/12/20	VIA PRINCIPAL	VEREDA AGUADA DE CEFERINO	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS SERVICIO NORMALIZADO
2892	45320	2018/12/20	CALLE 18 29-61	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	SE ELIMINO SULFATACION EN LA CAJA DE PISO EN LA LUMINARIA
2893	45321	2018/12/20	CARRERA 33 CASA 73	BRISA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA 13197
2894	45322	2018/12/20	SECTOR BODEGAS DEL EXITO	CHIMITA	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 11287-11286-11285-11283-11282-11284 SERVICIO NORMALIZADO
2895	45323	2018/12/20	CALLE 15C #16-17	LOS CAMBULOS	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA
2896	45324	2018/12/21	CARRERA 22B #22-50	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	PARQUE APAGADO	REPORTE SOLUCIONADO
2897	45325	2018/12/21	CANCHA	MIRADOR DE ARENALES	CANCHA APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2898	45326	2018/12/22	CANCHA	LOS BAMBUES	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	SE PROGRAMA CONTROL A LA HORA INDICADA POR EL USUARIO
2899	45327	2018/12/22	DIAGONAL 54A CON 22C	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO ELEMENTOS EN MAL ESTADO EN LA LUMINARIA
2900	45328	2018/12/26	ALTOS DE ARENALES	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	SE ENCONTRÓ TUBERÍA DAÑADA Y CABLE ROTO SE PROGRAMA MANTENIMIENTO PARA REEMPLAZAR TUBERÍA
2901	45329	2018/12/26	CHOCOITA	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 11411-11407-11414-12467-12468
2902	45330	2018/12/26	SECTOR 6 MANZANA C 23-03	CIUDEDELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS SERVICIO NORMALIZADO
2903	45331	2018/12/26	CARRERA 20B #56B-06	ELPALENQUE	LUMINARIA APAGADA	SE PROGRAMO CAMBIO DE POSTERIA Y TUBERIA EN MAL ESTADO
2904	45332	2018/12/26	CARRERA 25 #1A-10- VILLA DEL REY	BAHONDO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO CONECTORES DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA
2905	45333	2018/12/26	CARRERA 10A #26A69	VILLA CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS SERVICIO NORMALIZADO
2906	45334	2018/12/26	CARRERA 18A #14B-22	CIUDEDELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO CONECTORES DEFECTUOSOS EN LA LUMINARIA SERVICIO NORMALIZADO
2907	45335	2018/12/26	ENTRADA AL BARRIO SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO FOTOCELDA DEFECTUOSA Y SE INSTALO CONECTORES
2908	45336	2018/12/26	TRANVERSAL 18C #6B-25	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA
2909	45337	2018/12/26	CANCHA	CIUDEDELA COMFENALCO	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	SE AJUSTO EL RELOJ DE LAS LUMINARIAS DESDE LAS 18:00 HASTA LAS 22
2910	45340	2018/12/26	CONJUNTO CARRIZAL	EL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	TRABAJOS DE CANALIZACION Y CAMARAS DE PISO PARA REPOSICION DE RED DESTRUIDA POR REFORMA EN EL PISO DE LA CANCHA
2911	45338	2018/12/27	CONJUNTO CARRIZAL	EL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL NO.45339
2912	45339	2018/12/27	CONJUNTO CARRIZAL	EL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	TRABAJOS DE CANALIZACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE RED CANCHA
2913	45341	2018/12/27	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO EN ANILLO VIAL A LAS LUMINARIAS 7599-3052-7093-7089-8289-8288-7090-5252-3864-3560-2522-2823-2826
2914	45342	2018/12/27	TRANSVERSAL 22 #9A-17	ALTOS DE ARENALES	LAKSDFJLASDFJLKSD	SE CAMBIO FOTOCELDA DEFECTUOSA EN LA LUMINARIA
2915	45343	2018/12/27	CRA 19 A # 26A 69	VILLA CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL #45333



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

INFORME REPORTES RECIBIDOS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2018

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
2916	45344	2018/12/27	ATRIO PRINCIPAL	GIRON CENTRO	LAKSDFJLASDFJLKSD	INSTALACION DE CONTROL CON RELOJ PROGRAMABLE PARA FAROLES DEL ATRIO DE LA IGLESIA
2917	45345	2018/12/27	DIAGONAL 13A #P-15	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL #45347
2918	45346	2018/12/27	MANZANA 5A LOTE 17	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO A LA LUMINARIA 7713
2919	45347	2018/12/28	BRISAS DEL CAMPO	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO DE LUMINARIA 8652 SERVICIO OK