



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	60942	via principal vda aguada de ceferino	VEREDA AGUADA DE CEFERINO	LUMINARIA APAGADA	se realiza el retiro de las luminarias quemadas se Programa reposición
2	60963	CANCHA	BALCONES DE ALEJANDRIA	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
3	60971	CALLE 38 NO. 31-14	QUINTAS DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado el dia 27 abril
4	60975	casa 34	ASENTAMIENTO HUMANO RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento de las luminarias servicio normalizado
5	60976	CRA 21B 26A 75	VILLA CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
6	60978	200 METROS VIA GIRON-LEBRIJA FRENTE A LA URBANIZACION ALCALA LOTE VILLA MERCEDES	ALDEA BAJA	LUMINARIA APAGADA	se Programa modernización de la luminaria
7	60979	CALLE 35 CON 15 PLAZOLETA RINCON PARTE ALTA	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIA APAGADA	se elimina empalmes defectuosos en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
8	60980	CALLE 45 # 32-02	ALTOS DEL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectada se realiza la conexión servicio normalizado
9	60981	ANILLO VIAL POSTE 125	ANILLO VIAL	REPOSICION	se realizo reposición de las luminarias 3602 y 3003 junto von su poste 126 del anillo vial qué había sido derribado por accidente vehicular.
10	60982	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se repuso la luminaria 7569 que había sido derrivada por un accidente vehicular.
11	60983	CALLE 29 ENTRE CARRERAS 31 A LA 33	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despejes de las luminarias servicio normalizado
12	60984	CALLE 29 CON CRA 31 Y 32	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA GIRAR	se gira luminaria a petición del usuario servicio normalizado
13	60985	CALLE 33 28-32	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo defectuoso en la luminaria servicio normalizado
14	60986	TRANSV 7A 109-23	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	luminaria 14340 pendiente por reponer, luminaria 14557 hay que realizar cambio de luminaria intermitente. no hay luminarias de 40w en el taller disponibles para reponer.
15	60987	POSTES 112 ANILLO VAL PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se realizo reposición de la luminaria 13717 junto con su poste 112 en el anillo vial qué habían sido derrivados por accidente vehicular.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
16	60988	SALON COMUNAL	BALCONES DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	Se encontró luminaria en cortó, quemada por sobretension. no se encontró Fotocelda en el lugar instaló fotocelda, se cambió luminaria y se normalizó el servicio.
17	60989	CRA 24 C 2-16	VILLA DEL REY	LUMINARIA APAGADA	se retiro luminaria zd229 de 40w quedó pendiente por instalar por que no hay luminarias de 40w en el taller disponibles.
18	60990	CALLE 28 # 28-47	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se encontró bombillo quemado por corto circuito, se cambió bombillo y se normalizó el servicio.
19	60991	CARRERA 5 VIA AL CARRASCO	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA APAGADA	no hay luminarias de 40w el taller disponibles para reemplazar las luminarias 9792 y 9780
20	60992	mercagan	ZONA INDUSTRIAL	SECTOR APAGADO	se encontró sector apagado por línea rota debido a las ramas que se encontraban sobre la línea. luminaria 3515. servicio normalizado.
21	60993	CALLE 27 NO 26-48	CASCO ANTIGUO	FAROL APAGADO	se encontró luminarias 6748 con bombillo quemado por corto circuito, 6753 se encontró farol con bombillo estallado por humedad se cambió bombillos y se normalizó el servicio
22	60994	calle 26 malecón	CASCO ANTIGUO	FAROL APAGADO	luminaria 6856 se encontro breiket disparado se activo y se revisó circuito. servicio normalizado. 6539 se encontró bombillo estallado por humedad, se cambió bombillo y se normalizó el servicio 7420 se encontró bombillo quemado por cortocircuito se cambió bombillo y se normalizó el servicio.
23	60995	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL RIO FRIO	MANTENIMIENTO DE REDES	se realizo mantenimiento, cambio de redes y conectores a las luminarias 8306 8305 8044 5134 3905 3002 13728 13729 3602. en el sector de castilla real en el anillo vial.
24	60996	VEREDA QUEBRADA SECA	VEREDA QUEBRADA SECA	REDES ROTAS	se cambió ubicación de luminaria a siguiente poste para una mayor eficiencia y calidad de servicio se conectó y se normalizó el servicio
25	60997	CARRERA 21 CON 36 O 41	LA ISLA	LUMINARIA DESPEJAR	usuario pide poda de árbol, no interfiere la luminaria.
26	60998	SECTOR 2 MANZANA I CASA 27-61	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA DESPEJAR	se encontró luminarias despejadas se le informa al usuario
27	60999	chimita	CHIMITA		se realizo mantenimiento a las luminarias 3879 2749 2747. servicio normalizado.
28	61000	anillo vial	ANILLO VIAL RIO FRIO	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a las luminarias 13711. 8308 8305 8044 13729 4013. servicio normalizado.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
29	61001	CALLE 37 31 15	ALTOS DEL LLANITO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
30	61002	CASA 30B	ALTOS DE ANDINA	REVISION DE REDES	redes no pertenecen al inventario de alumbrado publico se le informa al usuario
31	61003	CRA 27 CON 29 ESQUINA ALAMEDA LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado el dia 3 de abril
32	61004	POSTE 101-102 SECTOR VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a las luminarias 14564 y 14485. servicio normalizado.
33	61005	CALLE 20A # 24-03 ESQUINA , TRIANGULOS	PORTAL CAMPESTRE IIII	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria vegaled de 40w apagada, se verifico tensión y se cambió por luminaria microled porque no hay vegaled de 40w en el almacén
34	61006	SAN JORGE	URB. SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se verifico tensión en caja de inspección, se programa mantenimiento con grúa para cambio de luminaria. se informa a supervisor.
35	61007	SAN JORGE	URB. SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se programa mantenimiento con grúa para cambio de luminaria se informa a supervisor.
36	61008	POSTE 15 VIA CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	se verifico tensión en caja de inspección, se programa mantenimiento con grúa para cambio de luminarias. se informa a supervisor.
37	61009	CALLE 27A NO. 29A-20	EL TEJAR	LUMINARIA BAJA ILUMINACION	se verifico luminaria, presenta una calidad de iluminación normal. Servicio en normalidad
38	61010	POSTE 138 VIA CRA 42	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se verifico tensión en caja de inspección, tensión normal. se programa mantenimiento con grúa.
39	61011	VEREDA PALOGORDO	VEREDA PALOGORDO	LUMINARIA GIRAR	se realiza operación y mantenimiento a luminaria, se encuentra girada se normaliza el servicio.
40	61012	PUENTE PEATONAL DE RIO FRIO	ANILLO VIAL RIO FRIO	LUMINARIA APAGADA	se encontró que la luminaria no encendía por claridad en fotocelda se cubrió fotocelda para eliminar la claridad y se normalizó el servicio.
41	61013	SECTOR ENTRADA A CORTE REAL 1 Y ENTRADA A CASTILLA REAL 2 CARRERA 18 NO 32-15	CASTILLA REAL I	SECTOR APAGADO	usuario manifiesta que la luminaria esta funcionando con normalidad, la cual corresponde al código 17172.
42	61014	DIAGONAL 17B PARTE SUR ORIENTAL DEL BARRIO	BALCON DEL PORTAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
43	61015	MANZANA 9 LOTE 9 Y OTRA FRENTE A LA IGLESIA	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operacion y mantenimiento a luminaria que se encuentra girada. se normaliza el servicio. luminaria reportada por usuaria se modernización reporte solucion # 1575. se cambia fotocontrol.
44	61016	CRA 25 #1A-04 PRIMERA CASA VIA DESTAPADA	VILLA REY	LUMINARIA APAGADA	se realiza el despeje de la luminaria y se elimina corto en la red servicio normalizado
45	61017	PLAZOLETA COLISEO VILLAMIL- ZONA DE GIMNASIOS AL LADO DEL CAÍ VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion en la red principal de las luminarias servicio normalizado
46	61018	VIA PARAISO-BELLAVISTA	EL PARAISO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento de las luminarias #15667-15678. se instala luminaria sepialed Provisional y se retira luminaria microled #15661
47	61019	CRA 25 10-04	VILLAS DE SAN JUAN	LUMINARIA DESPEJAR	se le informa al usuario que no nos corresponde la poda
48	61020	CALLE 23 26-20	RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectada se realiza la conexión servicio normalizado
49	61021	CASA 90	MIRADOR DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
50	61022	DIAGONAL 105 N 104E 196	BALCONES DE PROVENZA I	LUMINARIA APAGADA	se Programa arreglo de la luminaria se le informa al usuario
51	61023	calle 27 entre carreras 26 y 30	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	luminaria 7193 farol cartagena dañado se retira y se ingresa al taller para su mantenimiento ya que en el almacén no hay faroles cartagena para reponer a su vez se instaló lyraled de 49w para darle solución ya que el reporte fue petición de la administración del municipio en conjunto con la junta de acción comunal del barrio pendiente por colocar el farol caratagena de 74w también se realizo despeje y poda a la luminaria 8976 deltaled de 40w servicio mejorado
52	61024	calle 27 carrera 24 y 26	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	se instala luminaria lyraled de 49 w por que en el almacen no hay faroles cartagena de 74w para reponer y tocaba dar solucion inmedita ya que el requerimiento se hizo por parte de la administración municipal y la junta de accion comunal queda pendiente por reponer farol cartagena de 74w servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
53	61025	calle 27 sector malecón	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	REDES EN CORTO	se encontró red principal de alimentación a mástil en cortocircuito, se aisló red eliminando corto y se instaló tapa en caja de inspección. servicio normalizado
54	61026	CIUADDELA VILLAMIL	CIUADDELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se realizó instalación de tubería y conexión de la luminaria 15181
55	61027	COLEGIO MIGUEL SANCHEZ HINESTROZA	VEREDA ACAPULCO	REVISION DE REDES	se programa del supervisor.
56	61028	CALLE 30C ESQUINA FRENTE A LA CASA 30-04 Y OTRA EN LA 30-55	VILLA CAROLINA I	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
57	61029	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realizo cambio de la luminarias 3140 del anillo vial. servicio normalizado.
58	61030	CIUADDELA VILLAMIL	CIUADDELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se realizo el cambio de la luminaria 14536 de la avenida carrera 19. servicio normalizado.
59	61031	SAN JORGE	SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en el sector de San Jorge a las luminarias 14424 y 14420. servicio normalizado.
60	61032	MARIANELA	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	Se instaló luminaria microled de 40w por que en almacén no había vegaled de 40w que había sido retirada y llevada a almacén para garantía. servicio normalizado. luminaria 14557. se encontró luminaria vegaled de 40w intermitente, se verifico tensión y se retiro, se llevó a almacén para garantía, en su lugar se instaló luminaria microled de 40w. servicio normalizado
61	61033	PARQUE VILLAMIL	CIUADDELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se instala luminaria lyraled 49w Provisonal y se retira luminaria farol cartagena
62	61034	CALLE 60E #16F-18	MORADA SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
63	61035	ELOY VALENZUELA	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA GIRAR	se realiza operación y mantenimiento a luminaria se gira por petición de usuarios y se normaliza el servicio.
64	61036	BALCONES DE PROVENZA II	BALCONES DE PROVENZA II	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento con la grua se le informa al usuario
65	61037	TRANSVERSAL 24 NO 54C-24	ALTOS DE SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
66	61038	CENTRO CAMIONERO LA BASCULA	CHIMITA	MANTENIMIENTO RED BAJA TENSION	se realizo mantenimiento al transformador 17 de chimita en el centro camionero la bascula. línea de media tensión se rompió y callo, provocando un incendio que quemo todo la alimentación de baja tension. se recomienda realizar cambios de las cajas corta circuitos junto con sus pararrayos.
67	61039	Cra 24 # 19-09	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
68	61040	Cra 21D CALLE 20	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA CAIDA	se retira luminaria deltaled 100w partida se Programa reposición de la luminaria
69	61041	Calle 20 A # 24-87	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
70	61042	Carrera 22a # 16-03	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal de la luminaria servicio normalizado
71	61043	TRANSVERSAL 7B CON 109B	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se instala luminaria sepialed 41w Provisonal y se retira luminaria microled 40w servicio normalizado
72	61044	PERIMETRO DE LA CLINICA	SAN JORGE	MANTENIMIENTO DE CAJAS	Se agrego mezcla de cemento y arena en los tornillos de las canastillas que quedaron expuestas en el perimetro de la clinica de giron.
73	61045	MALECON	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	luminaria 8938 se cambió red de alimentación a mástil, de red subterránea, se pasó a red aérea alimentada con aluminio #6AWG aislado,servicio normalizado. luminaria 8936 se encontró red en cortocircuito y trancada por raíces no se pudo realizar el cambio via subterránea se cambió y se realizo red aérea servicio normalizado
74	61046	CRA 28 CON CALLE 29 ESQUINA ALAMEDA LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	luminaria farol colonial desconectada se realiza la conexión servicio normalizado
75	61047	PEATONAL 3 FRENTE A CREMAS	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	luminarias apagadas por intento de hurto de las red, se realiza la conexión de las luminarias servicio normalizado
76	61048	LOTE 1	VEREDA LA PARROQUIA	LUMINARIA APAGADA	se programa modernización.
77	61049	CALLE 37 31 31	ALTOS DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se realiza el retiro de la luminaria vegaled 40w para revisión
78	61050	VIA CHOCOITA	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA DIRECTA	se encontró luminaria 16459 directa, se cambió fotocelda y se normalizó el servicio.
79	61051	Calle 15B # 17-06	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA POR HURTO DE RED	luminaria apagada por intento de hurto de la red se realiza la conexión servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
80	61052	FINCA MIRANORTE	VEREDA AGUADA DE CEFERINO	POSTE LADEADO	se realizo visita a poste reportado, se verifico que no estuviera golpeado. se programa mantenimiento con grúa para enderezar poste ladiado.
81	61053	CALLE 12A NO. 22-20	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectada se realiza la conexión servicio normalizado
82	61054	CARRERA 29 NO. 10-30	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
83	61055	CRA 26 CALLE 10	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria defectuosa servicio normalizado
84	61056	CRA 28 CON CALLE 10 ORILLA DEL RIO LUMINARIA DE JARDIN	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	código de luminaria no corresponde a la dirección indicada dirección incompleta
85	61057	PARQUE GALLINERAL	GALLINERAL	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectada se realiza la conexión servicio normalizado
86	61058	CALLE 25 NO. 26-90	RIO DE ORO I	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
87	61059	CRA 26 26-50	RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria sepialed 41w se ingresa al taller para revisión
88	61060	CALLE 23 NO. 26-20	RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado el 8 de abril
89	61061	RIO FRIO	ANILLO VIAL RIO FRIO	SECTOR APAGADO	se realiza la revisión de la red en las luminarias y se elimina empalmes en mal estado servicio normalizado
90	61062	CALLE 14B NO. P-03 PERIMETRAL DEL RIO	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA APAGADA	se cambió red dañada en la luminarias servicio normalizado
91	61063	Vía A Angulo La Nueva	VEREDA MOTOSO	LUMINARIA APAGADA	se realiza el retiro de la luminaria zd216-40w para revisión se Programa reposición se le informa al usuario
92	61064	anillo vial rincon de giron	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento de las luminarias
93	61065	calle 30- calle 29	CASCO ANTIGUO	FAROL APAGADO	se cambió bombillo defectuoso en las luminarias servicio normalizado
94	61066	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR	se realizó la instalación de 3 postes de concreto de 14 m para redireccionar y retirar de la arbolizacion red de media tensión, en peligro de cortocircuito por ramas de árboles. En la vía al aeropuerto transformador#15.
95	61067	PUENTE ANTONIA SANTOS	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	se encontró pin de corte disparado por línea con sobrecalentamiento en la entrada del mismo. luminaria 13527.
96	61068	INTERCAMBIADOR PALENQUE	ANILLO VIAL PALENQUE	SECTOR APAGADO	se encontraron líneas rotas por habitantes de calle que intentaron hurtar el cableado en la caja de piso de la luminaria 8102.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
97	61069	TRANSVERSAL 23A CON CALLE 54A	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado
98	61070	MANZANA 12 CASA 9	SINAI	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal de la luminaria servicio normalizado
99	61071	DIAGONAL 12A TRANSVERSAL 10A-38	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA APAGADA	se realiza el retiro de la luminaria raled 37w para garantía
100	61072	CASCO ANTIGUO	CASCO ANTIGUO	FAROL CAIDO	se Programa reposición de la luminaria se le informa al usuario
101	61073	cancha de cemento la campiña	LA CAMPIÑA	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento del reflector
102	61074	kiosco la campiña	LA CAMPIÑA	LUMINARIA APAGADA	se elimina empalmes defectuosos en la luminaria servicio normalizado
103	61075	CARRERA 30B CALLE 27A	ALTOS DE LA CAMPIÑA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminarias lyraled 49w defectuosas servicio normalizado.
104	61076	AUTOPISTA ENTRE CALLE 45 Y 33. CARRERA 17 Y 18	RINCON DE GIRON	SECTOR APAGADO	se encontró taco abierto se reviso la red principal se elimina sulfatacion en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
105	61077	ENTRADA CASTILLA REAL	CASTILLA REAL I	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion en la red principal de las luminarias servicio normalizado
106	61078	CALLE 58 CRA 18A 56-40	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 61083
107	61079	CARRERA 23 37-22 ESQUINA	EL POBLADO	LUMINARIA INTERMITENTE	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
108	61080	CALLE 37 # 22-21	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se cambió la conexión de la luminaria por fase de la red principal defectuosa servicio de
109	61081	CARRERA 26 AL LADO 31-07	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo defectuoso en la luminaria servicio normalizado
110	61082	FINCA LA ESPERANZA	VEREDA LLANADAS	LUMINARIA INTERMITENTE	se encontró red sulfatada y en estado de deterioro por cumplimiento de ciclo (red vieja)se cambió trayecto y se normalizó el servicio.
111	61083	CALLE 58 CON CRA 17A	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminarias desconectadas en la red principal por poda de arbol
112	61084	CALLE 105 CRA 12	QUINTAS DE SANTA ANA	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 14831 en el barrio quintas de santa ana.
113	61085	via al aeropuerto	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria sin la red de alimentación se realiza la conexión de la luminaria servicio normalizado
114	61086	CARRERA 10B #8-02	URBANIZACION CATALUÑA	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria deltaled 40w para revisión se le informa al usuario
115	61087	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL RIO FRIO	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion en la red en la caja de piso en la luminaria servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
116	61088	BRISAS DEL CAMPO	BRISAS DEL CAMPO	REPONER LUMINARIA	se realiza la instalación de la luminaria raled 1 37w servicio normalizado
117	61089	PRADOS DE CATALUÑA	PRADOS DE CATALUÑA	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores quemados en la luminaria servicio normalizado
118	61090	CALLE 35 15 PLAZOLETA	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	SECTOR APAGADO	se encontró breaker disparado por corto circuito, se activo breaker, se verifico red en cajas de inspección y se aislaron sitios en peligro de corto circuito. servicio normalizado.
119	61091	DIAG 105 # 8-22	BALCONES DE PROVENZA II	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 14300 en el barrio balcones de provenza y se arreglo la luminaria 14302 que se encontraba directa. servicio normalizado.
120	61092	CRA 34 # 32-10	ALDEA ALTA	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje y mantenimiento de las luminarias servicio normalizado
121	61093	CARRERA 22 NO. 13B-02, GIRAR PARA QUE SE ILUMINE UN POCO LA PEATONAL	EL CONSUELO	LUMINARIA GIRAR	la luminaria reportada por el usuario se encuentra en buen posicionamiento se observa que el sector oscuro se necesita la expansión de alumbrado publico
122	61094	CALLE 25 NO. 27-15	GALLINERAL	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal de la luminaria servicio normalizado.
123	61095	PUENTE RIO FRIO 1 KM HACIA GIRON	ANILLO VIAL RIO FRIO	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con el número 61087
124	61096	CARRERA 25 CON 28 ESQUINA	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo defectuoso en la luminaria servicio normalizado
125	61097	Poste 14 Frente aguas residuales	ANILLO VIAL	LUMINARIA INTERMITENTE	reporte solucionado con el número 61087
126	61098	PARQUE INFANTIL BELLAVISTA	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se ajusta y se orienta la fotocelda en las luminarias del parque servicio normalizado
127	61099	TRANSVERSAL 21 # 9-15	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria microled 40w y se ingresa al taller para revisión
128	61100	CALLE 46 NO.45C-08	EL PARAISO	LUMINARIA APAGADA	Se encontró luminaria sepialed de 41w con modulo quemado, se retiro y se llevó para garantía. en su lugar se instaló sepialed de 65w porque en almacén no había sepialed de 41w. servicio normalizado.
129	61101	PARQUE	ARENALES	PARQUE DIRECTO	Se encuentra parque encendido durante el día, se reubica fotocontrol normalizando el encendido y apagado. Servicio Normalizado.
130	61102	CARRERA 24 NO 16-03	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
131	61103	CARRERA 25 CON CALLE 29 Y 30 FRENTE A COOPENESA	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo rotó por agua en la luminaria servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
132	61104	CALLE 29 N. 27 - 13 ALAMEDA LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	usuario no contesta el teléfono no dan razón del usuario y tampoco de la luminaria afectada
133	61105	TRANSVERSAL 24 NO.54C-220	MIRADOR DE SAN ANTONIO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria sepialed de 41w con modulo quemado, se retiro y se llevó a garantía, en su lugar se instaló sepialed de 65w porque en almacén no había sepialed de 41w. servicio normalizado.
134	61106	CRA 22B 21A-08	PORTAL CAMPESTRE IIII	LUMINARIA DESPEJAR	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
135	61107	ENTRADA VILLA SANDRA VIA PRINCIPAL	PORTAL DE CASTILLA	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion en los puentes de alimentación de las luminarias servicio normalizado
136	61108	TRANSVERSAL 54 C # 24 CASA 1	ALTOS DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	usuario no contesta el teléfono dirección incompleta
137	61109	CRA 21A #26-00	VILLA CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado
138	61110	manzana 25 calle 25	VEREDA ACAPULCO		Reporte solucionado con el reporte 61111 de mantenimiento.
139	61111	manzana 25 calle 25	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se encontraron luminarias desconectadas por corto en la red principal, se reconectaron y se normalizó el servicio.
140	61112	VIA PRINCIPAL	PORTAL DE CASTILLA	SECTOR APAGADO	se elimina cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
141	61113	CRA 21 25-139 ESQUINA	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se Programa traslado de la luminaria
142	61114	CANCHA	VEREDA EL CEDRO	CANCHA APAGADA	se encontró red de alimentación sulfatada en caja de inspección principal. se elimino sulfatacion, se reconectó usando conectores de perforación, servicio normalizado.
143	61115	ANILLO VIAL RINCON DE GIRON	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se encontraron lineas en corto circuito en la caja de piso de la luminaria 8027 y en el transformador # 21 los habitantes de calle intentaron hurtar macromedidor. el macromedidor se retiro del transformador para evitar que sus cables entraran en corto circuito.
144	61116	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 12321 en la autopista aeropuerto. servicio normalizado.
145	61117	CASA B9	BALCONES DE ALEJANDRIA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
146	61118	CARRERA 17 POR LOS PUENTES GEMELOS	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a las luminarias 14631 14630 del barrio ciudadela villamil.
147	61119	PARQUE VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se cambió borneras quemadas en la luminaria servicio normalizado
148	61120	EL POBLADO	EL POBLADO	LUMINARIA DIRECTA	se encontró luminaria 12414 con su fotocelda directa.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
149	61121	BELLAVISTA	BELLAVISTA	LUMINARIA DIRECTA	se encontró luminaria 15399 con fotocelda directa. servicio normalizado.
150	61122	CALLE 45CON 22	EL CARMEN	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria microled 40w defectuosa se ingresa al taller para revisión
151	61123	ENTRE LA CALLE 20 CON CARRERA 30 75	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal de las luminarias servicio normalizado
152	61124	CALLE 42 18-09 RINCON DE GIRON PARTE BAJA	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria quemada por descarga en media tensión se le informa al usuario que se Programa reposición
153	61125	CALLE 35 # 20-57	RINCON DE GIRON	LUMINARIA CAIDA	se retira luminaria raled 37w dañada por caída de rama de árbol se Programa la reposición
154	61126	DENTRO DE LA CANCHA	BALCONES DE ALEJANDRIA	LUMINARIA CAIDA	Se asegura reflector en cruceta y se realizan podas Normalizando el Servicio.
155	61127	POSTE 138 VIA CRA 19	CIUADELA VILLAMIL	LUMINARIA DIRECTA	se encontró luminaria 14536 con fotocelda directa.
156	61129	MANZANA 62 LOTE 18	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda quemada por corto circuito en la Red principal servicio normalizado
157	61131	BRISAS DE RIO FRIO	BRISAS DE RIO FRIO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias y se encuentra conectores en mal estado se cambia y se normaliza el servicio.
158	61132	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIA DIRECTA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
159	61133	CARRERA 22 NO. 13B-02 FRENTE A LA LUMINARIA 577	EL CONSUELO	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria deltaled 100w y se ingresa al taller para revisión
160	61136	DIAGONAL 12 # 10A 05	TORRES BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA APAGADA	usuario solicita alumbrado publico se le informa que la tramite por medio de una carta dirigida a iluminación san juan
161	61137	CASA 13	ESTRELLA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	luminaria Desconectada por funcionarios de la essa se realiza la conexión de la luminaria servicio normalizado
162	61138	CRA 12 # 56-95 VEGAS DE VILLAMIZAR FRENTE AL HOTEL SAN JUAN, DESDE LA INCUBADORA SANTANDER HASTA EL FIN DE LA CALLE	ZONA INDUSTRIAL	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion en la red principal en las luminarias servicio normalizado
163	61139	BRISAS DE RIO FRIO	BRISAS DE RIO FRIO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias y se encuentra fotocontrol quemados se cambia y se normaliza el servicio.
164	61140	CALLE 43 # 26 - 32 POBLADO	EL POBLADO	REPONER TAPAS	se repone tapa de concreto en la luminaria servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
165	61141	DIAGONAL 7A TRANSV 21A	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado con el Reporte de Mantenimiento número 61145
166	61145	ALTOS DE ARENALES	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	Se realiza Mantenimiento a luminarias del sector reportadas. Servicio Normalizado.
167	61146	EL POBLADO	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se iso mantenimiento e instalación de luminarias raled III y podas ha varias que estaban sucias
168	61151	JARDIN DE ARENALES	JARDIN DE ARENALES	LUMINARIA DIRECTA	SE CAMBIA FOTOCELDA POR LUMINARIA DIRECTA