



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ENERO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	60496	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se encontró sector apagado por fusible quemado en el transformador del sector del Corcel. se revisaron cajas del circuito y se encontraron puntos sulfatados. luminaria 3863 3542
2	60497	ZONAS RESIDUALES	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria defectuosa se instala luminaria servicio normalizado
3	60498	CARRERA 24 CON CALLE 30 ESQUINA	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se instala fotocontrol en la luminaria servicio de
4	60499	PORTAL CAMPESTRE IV Y V	PORTAL CAMPESTRE IIII	LUMINARIA DESPEJAR	luminarias se encuentran despejadas se le informa al usuario que no nos corresponde la poda de los árboles
5	60500	VEREDA MOTOSO	VEREDA MOTOSO	POSTE A PUNTO DE CAER	se encontró poste de la luminaria 9959 derribado por árbol caído sobre el mismo. También se encontró poste de la luminaria 9958 a punto de caer. servicio normalizado.
6	60501	CALLE 33 27-53	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se encontró farol sin servicio por daño en la red de la essa se le informa a los usuarios que llamen a la línea de emergencia de la essa
7	60502	CARRERA 18A CALLE 56	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	selección realiza mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
8	60503	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	se encontraron líneas quemadas en la caja de piso del bajante que alimenta todo el circuito del sector del hotelbsan juan en la autopista a bucaramanga. luminaria 3321
9	60504	CALLE 13 #A3A-26	PUERTO MADERO	LUMINARIA GIRAR	se realiza el posicionamiento de las luminarias las cuales fueron movidas por usuario de las obras
10	60505	ENTRADA A SAN ANTONIO CINAIN ANTES DE LLEGAR A NUVEA GIRON	VEREDA BARBOSA	SECTOR APAGADO	usuario informa que la urbanizadora arreglo la red de las luminarias
11	60506	CAL 109A CRA 9A ESQUINA	ESPAÑA	LUMINARIA DIRECTA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
12	60507	CALLE 39 Y 40	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 60516
13	60508	SECTOR LAS PISCINAS	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se realiza la conexión de las luminarias desconectadas servicio normalizado
14	60509	CRA 23 # 3-26	EL PROGRESO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria deltaled 40w defectuosa servicio normalizado
15	60510	CALLE 29 24-35 ALAMEDA LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	REVISION DE REDES	luminarias sin servicio por intento de hurto de la red se realiza la conexión servicio normalizado
16	60511	INTERCAMBIADOR EL PALENQUE	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	luminarias sin servicio por daño e intento de hurto de la red se cambió la red en las luminarias servicio normalizado
17	60512	CRA 15 # 106-20 FRENTE AL COLEGIO SANTA ANA	MALPASO	LUMINARIA APAGADA	se realizo alimentación aérea de la luminaria 10274. servicio normalizado.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ENERO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
18	60513	autopista aeropuerto	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se realizo instalación de cableado subterráneo de baja tension que fue hurtado en la autopista aeropuerto. luminarias 12251 12213 12252
19	60514	PARQUE	BELLAVISTA	PARQUE APAGADO	se elimina empalmes defectuosos en la caja de puso de la luminaria 9125 servicio normalizado. se realiza el retiro de luminaria Provisional sepialed 41w y se instala luminaria zd216 40w
20	60515	CANCHA	LOS BAMBUES	CANCHA DIRECTA	se ajusta los bornes del contactor de la luminaria de la cancha servicio normalizado
21	60516	CALLE 39 CANCHA	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se elimina empalmes sulfatados en la red principal de la luminaria servicio normalizado
22	60517	CANCHA FUTBOL RINCON PARTE BAJA	RINCON DE GIRON	PROGRAMAR RELOJ	se ajusta la programación del reloj de las luminarias de la cnacha
23	60518	CALLE 39 # 20-58 CANCHA	RINCON DE GIRON	MANTENIMIENTO DE CONTROL	Reporte solucionado con el número 60517
24	60519	CALLE 26A # 21C-09	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
25	60520	CALLE 32 # 8-10	ALTOS DE CASTILLA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectada por funcionarios de la essa se realiza la conexión servicio normalizado
26	60521	PARCELACION EL CEDRO FINCA LA ESTRELLITA	VEREDA EL CEDRO	LUMINARIA APAGADA	Se Solucionó con Reporte 1529
27	60522	CIUADELA NUEVO GIRON SECTOR 5 CANCHA	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se revisa la red principal la cual esta en perfecto funcionamiento se Programa cambio de las luminarias por parte de la cuadrilla 3 Grúa se le informa al usuario
28	60523	PARQUE LUCHO DIAGONAL 10A # 22-03	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
29	60524	CASA 75	LA INMACULADA	LUMINARIA APAGADA	se ajusto empalmes y la fotocelda en la luminaria #1852 . se gira luminaria# 2034 hacia la neatonal por petición de los usuarios
30	60525	RIO PRADO	RIO PRADO	REPONER LUMINARIA	se instala luminaria lyraled 49w Provisional servicio normalizado
31	60526	EL LLANITO	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores quemados en la luminaria
32	60527	POSTE 74 SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	SECTOR APAGADO	se realizo mantenimiento en el barrio santa cruz en el sector de la avenida trefilco. luminarias 15717 15728 15730 15726. servicio normalizado.
33	60528	MALECON SAN A TONIO DEL CARRIZAL	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	REPONER FAROL	se instala luminaria farol cartagena que estaba en revisión
34	60529	CHIMITA	CHIMITA	SECTOR APAGADO	se reinicia breaker en el gabinete de alimentación de las luminarias se revisan caja de pisos se elimina sulfataciones
35	60530	CALLE 32 # 8-10 ATO 501	ALTOS DE CASTILLA	LUMINARIA APAGADA	Reporte solucionado con el número 60520



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ENERO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
36	60531	CALLE 38 # 28-55	CASTILLA LA NUEVA	LUMINARIA APAGADA	se Programa modernización de las luminarias se le informa al usuario
37	60532	CALLE 26B # 21B-33	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza el despeje de la luminaria servicio normalizado
38	60533	CRA 16B NO 14B-05 – NEGOCIO LA CARPA ROJA POR TODA LA AVENIDA	LOS CAMBULOS	LUMINARIA APAGADA	usuario no contesta el teléfono se revisa la luminaria en la dirección indicada se encontró con la fotocelda girada se ajusta servicio normalizado
39	60534	CALLE 33 27-92	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	luminaria sin servicio por intento de hurto de la red se realiza la conexión servicio normalizado
40	60535	VEREDA CHOCOITA	VEREDA CHOCOITA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza mantenimiento en la vía al zancudo y se hace cambio de fotocelda dejando en correcto funcionamiento la luminaria
41	60536	VIENTOS DE LLANADAS	VIENTOS DE LLANADAS	LUMINARIA DIRECTA	se cambió fotocelda defectuosas en las luminarias servicio normalizado
42	60537	CALLE 52 # 21-14	PORTAL I	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza poda de la luminaria y se direcciona servicio normalizado
43	60538	MIL PIEDRAS KM 6 VIA ACAPULCO	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	Reporte solucionado con la modernización número 1520
44	60539	VEREDA CARRIZAL	VEREDA CARRIZAL	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	Luminarias 13479 16907 16906 16905 16904 16903 4858 del barrio Asentamiento Humano la Primavera se trasladaron sobre la vía principal debido a la obra que se realizo sobre la vía del barrio carrizal campestre.
45	60540	SECTOR PANTANO VIEJO	VEREDA EL PANTANO	MANTENIMIENTO DE REDES	Se Programa Poda Para Grua.
46	60541	CANCHA SECTOR 7	CIUDADELA NUEVO GIRON	REDES ROTAS	se encontro red quemada por incendio forestal se cambio el tramo afectado y se restablecio el servicio
47	60542	ENTRADA AL SECTOR 7	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 9244.
48	60543	CRA 21 CON CALLE 36 AL PIE DE LA QUEBRADA	LA ISLA	LUMINARIA APAGADA	se cambió red dañada en la luminaria servicio normalizado
49	60544	MANZANA 19 LOTE 3A SECTOR PIEDRA DEL INDIO	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria sin fotocelda usuario manifiesta que la essa cambió el poste y que la luminaria quedó apagada se instala la fotocelda servicio normalizado
50	60545	CANCHA COCAL	EL LLANITO	CANCHA APAGADA	se Programa cambio de la red y caja de piso en la luminaria
51	60546	DETRAS DE LA IGLESIA SENDERO PEATONAL	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria #16215 farol cartagena 55w para revisión se instala luminaria lyraled 49w. se cambia fotocelda quemada por corto en la red se elimina el daño en la luminaria # 4922 servicio normalizado
52	60547	CALLE 105 # 12-03 MALPASO	QUINTAS DE SANTA ANA	LUMINARIA APAGADA	se realiza despeje de las luminarias y se Programa mantenimiento de las luminarias con la Grúa se le informa al usuario



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ENERO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
53	60548	CALLE 34 NO 29A 38	ALTOS DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se ajusta fotocelda en la luminaria servicio normalizado
54	60549	CIUDADELA NUEVO GIRON SECTOR 5 CANCHA	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	13053 -13057 - 13059 se encontro luminaria apagada se cambio luminaria y fotocelda se realizo despeje tipo poda se reestablecio el servicio
55	60550	CALLE 29 CON CARRERA 30A	LA CAMPIÑA	LUMINARIA GIRAR	se ajusta luminaria girada servicio normalizado
56	60551	SECTOR DE LA PLAZUELA, FINCA LA SIBERIA	VEREDA MOTOSO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento de la luminaria 7951 y se realiza cambui de lumunarua y fotocelda
57	60552	CRA 26 # 2-27	BAHONDO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 4449 con conectores en mal estado. servicio normalizado.
58	60553	LOTE 1 MANZANA 43 SECTOR TANQUE AZUL	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	repoerte solucionado con el reporte # 1528
59	60554	Vereda Altos de Llanogrande	VEREDA ALTO DE LLANOGRANDE	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento en las luminarias 17250 y 17242 y se dejan en funcionamiento
60	60555	EL COCAL	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento se cambia red principal en mal estado y conectores sulfatados, se normaliza el servicio.
61	60556	SECTOR PANTANO VIEJO	VEREDA EL PANTANO	MANTENIMIENTO DE REDES	Reporte solucionado con la modernización #1527
62	60557	QUINTAS DE SANTA ANA	QUINTAS DE SANTA ANA	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento con la Grúa
63	60558	VEREDA LLANADAS	VEREDA LLANADAS	TRASLADO DE POSTE	se traslado poste y luminaria 7140 en la vereda llanadas debido a que se encontraba dentro de un predio privado. reporte solucionado por la petición de usuario según radicado 1504 del 10 de enero del 2025.
64	60559	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
65	60560	CANCHA	VILLA CAROLINA II	CANCHA APAGADA	se cambió borneras defectuosas en las luminarias servicio normalizado
66	60561	PUENTE QUEBEJOS	AUTOPISTA BUCARAMANGA	PUENTE PEATONAL APAGADO	se elimina empalmes sulfatados en las luminarias del puente peatonal servicio normalizado
67	60562	DETRAS DE LA IGLESIA SENDERO PEATONAL	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se Programa arreglo de la red se le informa al usuario
68	60563	SECTOR 1	CIUDADELA NUEVO GIRON	SECTOR APAGADO	se encontró sector apagado por puente sulfatado y roto en el poste de la luminaria 9247. servicio normalizado.
69	60564	ALDEA BAJA	ALDEA BAJA	LUMINARIA APAGADA	luminaria Desconectada por cambió de poste por parte de la essa se realiza la conexión servicio normalizado
70	60565	AL PIE DE LA IGLESIA	VEREDA LLANADAS	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
71	60566	DIAGONAL 9 # 22A 16	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA INTERMITENTE	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ENERO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
72	60567	PARQUE ARRIBITA DE LA VECINDAD	MIRADOR DE ARENALES	PARQUE APAGADO	se elimina sulfatacion en la red principal servicio normalizado
73	60568	SECTOR 1	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 13672. servicio normalizado.
74	60569	CRA 19 2B 02	RIVERAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria defectuosa se Programa reposición
75	60570	VEREDA CHOCOITA	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria, se cambian conectores en mal estado dejando el servicio normalizado.
76	60571	SECTOR 1	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realiza cambio de la luminaria defectuosa servicio normalizado
77	60572	CALLE 72 24-22 MANZANA B	ASENTAMIENTO HUMANO LA PRIMAVERA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria defectuosa servicio normalizado
78	60573	CALLE 35B NO 32E-03	JARDIN DE LA ALDEA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
79	60574	MANZANA 61 LOTE 8 ACAPULCO	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria zd216 y se ingresa al taller para su mantenimiento y garantia a su ves se instala una y se normaliza el servicio
80	60575	TRANSVERSAL 6B 109	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria vegaled de 40w y se ingresa al taller para su mantenimiento, a su misma vez se instala zd229 de 40w servicio normalizado
81	60576	CALLE 105 CRA 12	QUINTAS DE SANTA ANA	LUMINARIA APAGADA	tension estable se programa reporte para realizarlo con grua canasta con el reporte numero 60595 se le da aviso al supervisor para programacion
82	60577	PLAZOLETA	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se encontraron empalmes gel sulfatados y en mal estado se cambiaron por conectores de perforacion. servicio normalizado
83	60578	POSTE 85 SECTOR VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se programa reporte para solucionar con grua se le informa al supervisor para programacion
84	60579	JUNTO AL PAREDÓN O MURO DE CONTENCIÓN CARRERA 29 CON CALLE 12 JUNTO AL PARQUEADERO	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se giraron reflectores y se les dio ubicacion. servicio normalizado
85	60580	EL POBLADO	EL POBLADO	LUMINARIA CAIDA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria que se encontraba caída dejando el servicio normalizado. se instalan collarines a luminaria 1790.
86	60581	CALLE 31A 22-27 MURALLA 1 CASA 36	LA MURALLA I	LUMINARIA DESPEJAR	Se realiza Visita Técnica y se le informa a la usuaria que la poda a realizar es abundante y se requiere socializacion con la comunidad y programación, igualmente se le informa al Supervisor.
87	60582	CRA 26 NO. 12_31 FRENTE A LA CASA L_15	QUINTAS DEL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	Se realiza cambio de luminarias Lyra led 49W dañadas por luminarias código 26. Servicio Normalizado.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ENERO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
88	60583	Casa 90	MIRADOR DE SAN ANTONIO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
89	60584	COLISEO	PRIMERO DE MAYO	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se realiza programación de de coliseo primero de mayo dejando el servicio normalizado.
90	60585	CANCHA COCAL	EL LLANITO	CANCHA APAGADA	se encontraron sulfataciones en empalmes de derivacion servicio normalizado
91	60586	Casco Urbano	CASCO ANTIGUO	FAROL APAGADO	se realiza operación y mantenimiento a faroles coloniales dejando el servicio normalizado.
92	60587	RIVERAS DEL RIO	RIVERAS DEL RIO	REPONER LUMINARIA	se instaló luminaria zd 216 de 40w servicio normalizado
93	60588	Detrás Fritanga la Ceiba	CASCO ANTIGUO	REFLECTOR APAGADO	se realiza mantenimiento a luminarias y se reubica ftocoelda y se normaliza el servicio.
94	60589	CALLE 106 # 12-02	QUINTAS DE SANTA ANA	LUMINARIA APAGADA	se llama usuario y no responde la dirección dada no coincide con el barrio
95	60590	SECTOR GUAIPY	LA ESMERALDA	REPONER LUMINARIA	se realiza instalación de luminaria que se había retirado para su revisión, se instalo luminaria ZD229 de 40w. se normaliza el servicio.
96	60591	CRA 13A # 13B-12	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria y se cambiaron conectores sulfatados y se normaliza el servicio.
97	60592	carrera 19 parque principal	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	se instala luminaria lyraled 49w que estaba en garantía
98	60593	CARRERA 22D NO 20B-75	PORTAL CAMPESTRE IIII	FAROL APAGADO	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
99	60594	CALLE 20B NO.24-93	PORTAL CAMPESTRE IIII	LUMINARIA APAGADA	se realiza el retiro de la luminaria
100	60595	CALLE 105 CRA 12	QUINTAS DE SANTA ANA	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 14829. servicio normalizado.
101	60596	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se repuso luminaria 4871 que se encontraba en reparación. servicio normalizado.
102	60597	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 8290 con fotocelda directa. se realizo cambio de la luminaria 7641. servicio normalizado.
103	60598	VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 14637. servicio normalizado.
104	60599	PARQUE LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza el retiro de maleza de de la base de la luminaria servicio normalizado
105	60600	TRANSVERSAL 22E NO.52-11	URBANIZACION EL BOSQUECITO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
106	60601	SECTOR EI ALTO	VEREDA ALTO DE LA ALDEA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminarias defectuosas servicio normalizado
107	60602	CRA 26 39-19 DIAGONAL A BANCOLOMBIA ACERA SUBIENDO A MANO DERECHA	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a la luminaria 1791. servicio normalizado.
108	60603	CALLE 35 29-45 ENTRAD A ALTOS DEL POBLADO SECTOR MOTEL EL CLUB	ALTOS EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realiza la conexión de la red desconectada por remodelacion en las luminarias



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ENERO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
109	60604	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	LUMINARIA DESPEJAR	se realizo poda en la cancha de baloncesto del barrio santa cruz por petición de usuario según radicado 1507 del 17 de enero del 2025. luminarias 2537 y 16045.
110	60605	CANCHA	BALCONES DE ALEJANDRIA	CANCHA APAGADA	se elimina sulfatacion en la caja de piso en la luminaria de la cancha servicio normalizado
111	60606	CALLE 30 # 29-31	ELOY VALENZUELA	REVISION DE REDES	redes no pertenecen al inventario de alumbrado publico se le informa al usuario
112	60607	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	luminarias sin servicio por hurto de la red se realiza la instalación de la red en las luminarias servicio normalizado
113	60608	MANZANA 68 LOTE 14-16 VEREDA ACAPULCO	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con la modernización #1531
114	60609	CHIMITA	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realiza la revisión de la red principal la cual esta en buen funcionamiento se Programa revisión de las luminarias por la cuadrilla 3
115	60610	PUENTE PEATONAL FRENTE A MIRADOR DE SAN JUAN	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se Programa cambio de la red sulfatada en las luminarias
116	60611	CALLE PRINCIPAL CASA 119	CONVIVIR	LUMINARIA APAGADA	se instala luminaria que estaba en revisión servicio normalizado
117	60612	CALLE 43 DIAGONAL 21 SECTOR 1 GIMNASIO AL AIRE LIBRE	RINCON DE GIRON	LUMINARIA INTERMITENTE	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
118	60613	CALLE 42 18-09 RINCON DE GIRON PARTE BAJA	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria quemada servicio normalizado
119	60614	PEATONAL, CARRERA 7D # 10-08	ALPES DEL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria defectuosa servicio normalizado
120	60615	cancha portal de río frio	PORTAL DE RIO FRIO	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se ajusto la programación de las luminarias de la cancha servicio normalizado
121	60616	CARRERA 29 CON CALLE 12	ARENALES CAMPESTRE	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza la orientación del reflector servicio normalizado
122	60617	MANZANA E CASA 8 MIRADOR DE BRISA CAMPESTRE	BRISA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	luminaria Desconectada por remodelacion de la red por la essa servicio normalizado
123	60618	CANCHA DE MICRO FUTBOL	BALCONES DE ALEJANDRIA	CANCHA APAGADA	se cambió contactor defectuoso en el control. Luminarias conectadas #9068-9069-9070-9071-9072-9073-9074-9075
124	60619	FINCA LA ESPERANZA	VEREDA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	se cambió cable quemado por cortocircuito y conectores servicio normalizado
125	60620	puente peatonal sena	RIO DE ORO II	LUMINARIA APAGADA	luminaria sin servicio por intento de hurto de la red se realiza la conexión servicio normalizado
126	60621	CHIMITA	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en la autopista anillo vial chimita a las luminarias 3250 7517 8322 8331. servicio normalizado.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ENERO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
127	60622	PARQUE	PRIMERO DE MAYO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
128	60623	VIA SECTOR CARRIZAL	CARRIZAL CAMPESTRE	REDES ROTAS	se realizó reconexión de la red afectada por daño con maquinaria se verifico tensión y se normalizo el servicio 1394 - 1397 - 1399 - 19551
129	60625	MANZANA 69 LOTE 11 VEREDA ACAPULCO	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA INTERMITENTE	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se cambian fotocontroles directos dejando el servicio normalizado.
130	60624	12	ZONA INDUSTRIAL	AVENIDA APAGADA	se elimina sulfataciones en la red principal de las luminarias servicio normalizado
131	60626	MANZANA 69 LOTE 9 SECTOR LA PATAGONIA	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con reporte # 1532 de modernización.
132	60627	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en la autopista aeropuerto a las luminarias 12545 12564 12559 11952. servicio normalizado.
133	60628	PARQUECITO	BALCONES DE ALEJANDRIA	LUMINARIA APAGADA	luminaria sin servicio por obra civil se Programa instalación de la red y la tubería
134	60629	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se encontró sector apagado en la autopista aeropuerto desde el poste 548 hasta el poste 554 debido a intento de hurto de líneas de baja tension, luminarias 12263 12251 12213 12246 12258. se repuso la luminaria 11988 qué se había retirado por mantenimineto. servicio normalizado.
135	60630	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminarias 13570 y 12541 apagadas por conectores quemados. luminaria 8338 con fotocelda quemada. servicio normalizado.
136	60631	MIRADOR DE SAN JUAN	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio a la luminaria 15546 y se encontró fotocelda girada en la luminaria 15348. servicio normalizado.
137	60632	CANCHA CHICAGO	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	se realizó reparación del pedestal del arco de la cancha de baloncesto el cual se averió por paso de la grúa
138	60633	VIA PRINCIPAL FRENTE A LA CASA 90	MIRADOR DE SAN ANTONIO	LUMINARIA APAGADA	se instaló luminaria de 41 y se retiró luminaria de cepilente 41 se ingresa al taller para su mantenimiento servicio normalizado
139	60634	DIAGONAL 10# 19 -37	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se atendio reporte por luminaria dañada cambio luminaria sepialed de 83w y se normalizo el servicio
140	60635	PLAZOLETA VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se le informa a la usuaria que la única luminaria pagada es la 14995 por motivos de obra de la iglesia se programa canalización para la alimentación de la luminaria



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	60636	PARQUE LOS POLLOS	VILLAMPISS	PARQUE APAGADO	se encontraron conctores sulfatados por humedad se cambiaron por nuevos servicio normalizado
2	60637	carrera 13B # 8-39	HACIENDA LA MESETA	luminaria intermitente, llevar sepialed de 41w.	se cambio luminaria y se ingreso a taller para su mantenimiento y garantia a su vez se instala una sepialed de 41w cod26 servicio
3	60638	entrada del barrio valle de los caballeros	VALLE DE LOS CABALEROS	luminarias apagadas 14753-14750 llevar luminarias Deltaled de 84w.	14753 se cambio luminaria dañada, se llevo a taller para su reparacion y garantia servicio normalizado _ 14750 se retira y se lleva a taller para mantenimiento y garantia
4	60639	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	se encontró pin de corte disparado por sobretension, lumimaris 3321. servicio normalizado.
5	60640	VEREDA CHOCOA	VEREDA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	se instalo luminaria ZD229 de 40w con su respectiva fotocelda que se habian llevado a taller servicio restablecido
6	60641	PARQUE	QUINTAS DE SAN ISIDRO	PARQUE APAGADO	se encontro breaker disparado, se activo y se normalizo el servicio
7	60642	CALLE 30 29-31	ELOY VALENZUELA	REVISION DE REDES	las redes que el usuario pide trasladar pertenecen a la essa se le informo al usuario vicitia realizada
8	60643	DIAGONAL 24 22A 23	RIO DE ORO	DESPEJAR LUMINARIAS Y REDES DE AP	se retiro luminaria microled de 40w y se ingresa a taller para mantenimiento y garantia, se instala zd229 de 40w servicio normalizado
9	60644	CRA 15 36-01 ENTRADA COLEGIO ROBERTO GARCIA PEÑA	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIAS BAJA ILUMINACION	se programa modernizacion de reflector y llevar luminaria lyraled para cambio
10	60645	CARRERA 26	PORTAL CAMPESTRE IIII	POSTE LADEADO	se programa intervencion con grua para el poste ladiado , se instala luminaria zd229 de 40w por que en el almacen no hay luminarias sepialed 41w servicio normalizado
11	60646	LA ENTRADA DE LA TIENDA LA CANEYA FINCA EL CAUCANO	VEREDA CHOCOA	10 LUMINARIAS APAGADAS	reporte solucionado con el reporte 1540 de modernizacion
12	60647	CRA 26 AL LADO DE LA CASA 110	LAS MARIAS	LUMINARIA APAGADA	se realizo poda de despeje y reconexion de luminaria servicio normalizado
13	60648	CRA 29C # 28A 37	LA CAMPIÑA	SECTOR APAGADO	funcionarios de la essa desconectaron la red principal por cambio de poste se reconecto y se realizo poda servicio normalizado
14	60649	Paseo Villamil	CIUDADELA VILLAMIL	Luminarias 14489-14479-14491-14482-14484-14564-14486-14472 Apagadas.	se realizo mantenimiento en el malecón villamil a las luminarias 14489 14479 14491 14482 14484 14486 14472 15286 17513.
15	60650	CALLE 27 CARRERA 26 Y 30	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	RETIRO DE LUMINARIA PARA INGRESAR AL TALLER	se instalo farol cartagena retirado por cuadrilla 4 por motivo de daño por poda servicio normalizado. se retira farol cartagena de 74w por daño de podas y se ingresa al taller para su revision.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
16	60651	CRA 34 CON CALLE 33 ESQUINA	BALCONES DE GIRON	POSTE COD 2406284 METALICO PODRIDO EN LA PATA	se encontró poste deteriorado se realizó cambio de poste, Servicio Normalizado
17	60652	FRENTE A LA FINCA LOS SAUCES ANTES DE LA ENTRADA QUE VA HACIA LA CAPILLA DEL CORREGIDOR	VEREDA CORREGIDOR	LUMINARIA 4156 APAGADA,REVISAR A FONDO SE DAÑA CON FRECUENCIA	se atiende reporte por luminaria apagada, se cambia luminaria ZD229 de 50W y se lleva a almacen para mantenimiento y garantia servicio normalizado
18	60653	VALLE DE LOS CABALLEROS	VALLE DE LOS CABALEROS	LUMINARIA APAGADA	se instalo deltaled que se habia retirado para llevar al taller para mantenimiento y garantia servicio normalizado
19	60654	CRA 19 # 28-13 MANZANA I CASA 13	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA	usuario manifiesta que ya se intervinieron luminarias. Estan en servicio
20	60655	CANCHA DEL SECTOR 5	CIUDADELA NUEVO GIRON	4 LUMINARIAS APAGADAS	se encuentra conector sulfatado por humedad, se verifica tension y se programa intervencion congrua para cambio de reflectores 15153,15157 y 15158
21	60656	VIA ANGULITO	BRISA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se programa mantenimiento con grua a luminaria 16133 por motivo de altura del poste
22	60657	DIAGONAL 10 TRANSVERSAL 18C	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA 15674 APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 15674 del barrio mirador de arenales. servicio normalizado.
23	60658	CALLE 15A 11 3 03	ALMENARES DE SAN JUAN	LUMINARIA 1418 DIRECTA Y EN EL APOYO 8952370 LUM APAGADA	se encontro fotoceldas estalladas por sobretension realizo cambio y se normalizo el servicio. luminarias 1418, 1415, 1421 y 10468
24	60659	RINCON DE GIRON	RINCON DE GIRON	DESPEJE DE LUMINARIAS	se realiza despeje de luminaria dejando el servicio normalizado.
25	60660	CALLE 32C NO.33B ESCALERAS	VILLA CAROLINA II	LUMINARIAS 16164 Y 16187 CON BAJA ILUMINACION	se realizo cambio de las luminarias 16168 y 16167 se retiraron luminarias microled de 40w por baja intensidad, se llevaron a taller para mantenimiento. En su lugar se instalaron luminarias ZD 229 de 40w servicio normalizado.
26	60661	CALLE 21A NO.24-51	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se instala luminaria zd229 de 40w por el motivo de que no habia sepialed de 41w en el almacen servicio normalizado
27	60662	CANCHA PUERTO MADERO	PUERTO MADERO	CANCHA APAGADA	por daño en red pricipal de la essa se desprograma reloj. se rreprograma y se normaliza el servicio
28	60663	RINCON DE GIRON	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se encontro luminaria con baja iluminacion, se intala una y se lleva a taller para mantenimiento y garantia. servicio normalizado
29	60664	CANCHA SECTOR 5	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMIUNARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en el barrio ciudadela nuevo giron en el sector 5 cancha de tierra. luminarias 15153 15147 15148
30	60665	SECTOR 1 Y SECTOR 2	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIAS APAGADAS	se realizo cambio de las luminarias 9338 10921 9329. servicio normalizado.
31	60666	SECTOR LA TOLOSA	RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	se realizo poda al rededor de la luminaria 16082 del barrio la toloza.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
32	60667	PARQUE PRINCIPAL	EL PALENQUE	LUMINARIA 7869 APAGADA	se encuentra luminaria desconectada en caja de inspeccion se verifica posibles causas de desconexion, se reconecta y se normaliza el servicio
33	60668	CARRERA 34 CON CALLE 34	LUIS ALBERTO QUINTERO III	LUMINARIA APAGADA	se hablo con el usuario, al reporte ya se le dio solucion con el reporte 60674
34	60669	BAHIA ESCALERASDE BELLAVISTA	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA DIRECTA	se realizó cambio de fotocelda de la luminaria 15 399. servicio normalizado
35	60670	EL TEJAR	EL TEJAR	MANTENIMIENTO DE LUMINURIAS	se realizo retiro de poste de concreto de la luminaria 2143 debido a que se encontraba partido en su base. la luminaria se traslado a un poste de concreto de propiedad de la ESSA que estaba en el mismo lugar.
36	60671	VILLA CAROLINA II	VILLA CAROLINA II	GIRAR LUMINARIA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias. 16415 se gura luminaria por petición de usuarios. 16187-16164 se cambian microled por baja intensidad de luz, se instalan ZD229 de 40w por petición de usuarios. se realiza despeje de luminarias.
37	60672	VIA ANGULITO	BRISA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 16133, ademas se cambio la altura en su poste de concreto debido a que personal contratista de la ESSA la habían dejado muy alta al realizar un cambio de poste.
38	60673	CANCHA PUERTO MADERO	PUERTO MADERO	CANCHA APAGADA	se quemo contactor por sobre tension en red pricipal de la essa, se cambia contactor por uno nuevo y se normaliza el servicio
39	60674	LUIS ALBERTO QUINTERO	LUIS ALBERTO QUINTERO III	LUMINARIA APAGADA	se encuentra luminaria deltaled de 40w dañada por cortocircuito, se lleva a taller por garantia y en su lugar se intala una ZD229 de 40w por que no habia deltaled de 40w disponible en el taller, servicio normalizado.
40	60675	PUENTE DE RIO FRIO, SEPARADOR	ANILLO VIAL	LUMINARIAS APAGADAS	se realizo mantenimiento en el anillo vial a las luminarias 8276 3867. servicio normalizado.
41	60676	CRA 26 AL LADO DE LA CASA 31-57	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA CON BAJA ILUMINACION	se encontraron conectores sulfatados por mal ajuste, se cambiaron y se normalizo el servicio
42	60677	JUNTO AL SALON COMUNAL	VILLAS DE SAN JUAN	luminaria 18735 apagada europa de 40w.	se encuentra cable de alimentacion en corto circuito, se cambia y se normaliza el servicio
43	60679	RINCON DE GIRON PARTE BAJA	RINCON DE GIRON	REVISION DE LUMINARIAS	se enderezo luminaria torcida por aves servicio normalizado
44	60680	CALLE 26B 21E 09 PARQUECITO	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se atendio reporte por luminaria lyraled apagada, se realizo cambio de luminaria y se normalizo el servicio.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
45	60681	CALLE 32C NO.32B-14	VILLA CAROLINA II	LUMINARIAS 16167, 16168, 16163 CON BAJA ILUMINACION	reporte solucionado con el reporte 60660 de mantenimiento servicio normalizado.
46	60682	CALLE 12B NO. 19-26	RIO PRADO	LUMINARIA 648 INTERMITENTE	se encontraron conectores sulfatados por humedad, se cambiaron y de normalizo el servicio
47	60683	PARQUE	QUINTAS DE SAN ISIDRO	PARQUE APAGADO	
48	60678	RINCON DE GIRON	RINCON DE GIRON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo mantenimiento en las canchad del barrio rincón de giron parte baja. luminaria 11023 se reoriento para mejorar su iluminación además se realizo limpieza de líneas de la cancha polideportivo luminaria 7325.
49	60684	CRA 27 CALLE 18	SANTA CRUZ	LUMINARIA 15370 APAGADA	se atendio reporte por luminaria apagada se cambio luminaria sepialed de 83W y se normamizo el servicio
50	60685	PARQUEADERO DE LA 34	RINCON DE GIRON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	reporte solucionado con el reporte 60686 de mantenimiento
51	60686	CALLE 40 CON 20	RINCON DE GIRON	REVISION DE LUMINARIAS	reporte solucionado con el reporte 1360 de expansion servicio normalizado y mejorado
52	60687	PLAZOLETA CALLE 36 CON CRA 18 Y 20	RINCON DE GIRON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo instalacion de luminaria lyraled de 49w que habia sido retirada y llavada a taller para mantenimiento
53	60688	CANCHA DE CEMENTO SECTOR 6	CIUDADELA NUEVO GIRON	CANCHA APAGADA	reporte solucionado con el reporte 60712 de mantenimiento (control)
54	60689	KIOSKO CALLE 43A CON 31B Y OTRA EN LA CALLE 43A CON 31 B/54	CORVIANDI III	2 LUMINARIAS APAGADAS	en la luminaria 8469 se encontro fotocelda quemada por sobre tension. luminaria 8861 se encontraron conectores sulfatados por humedad, se cambio fotocelda y conectores en las respectivas luminarias y se normalizo el servicio.
55	60690	VIA PRINCIPAL ACAPULCO	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIAS 14099, 14096 APAGADAS	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se ingresan al taller para su revisión y se instalan ZD229 de 40w dejando el servicio normalizado.
56	60691	ENTRADA AL BARRIO	ALPES DEL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria sepialed de 41w y se ingresa a taller para mantenimiento en su lugar se instala ZD229 de 40w porque en el taller no habia sepialed de 41w servicio normalizado.
57	60692	Poste 121	VILLA LINDA	Luminaria Deltaled 84W Apagada. Reporte Para Grua	se encontró luminaria 15284 apagada por fotocelda girada. servicio normalizado.
58	60693	Carrera 26B # 21D-15	VILLA CAMPESTRE	Luminaria Lyra Led de 49W Apagada.	reporte solucionado con el reporte 60680 de mantenimiento
59	60694	HACIENDA GARAGOA,IGLESIA EVANGÉLICA	VEREDA ALTAMIRA	4 LUMINARIAS APAGADAS	via en mal estado, por lluvias no se pudo llegar al sitio del reporte



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
60	60695	VILLAS DE SAN JUAN	VILLAS DE SAN JUAN	DESPEJAR LUMINARIA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias en el barrio villas de san juan. 1093 se cambia brazo. 8664 se gira luminaria y conectores en mal estado. se giran luminarias por petición de usuarios dejando los servicios normalizados.
61	60696	CALLE 43 CON CRA 23 ESQUINA	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se cambio fotocelda defectuosa a la luminaria 19557 servicio normalizado
62	60697	PARQUE EL COCAL	EL LLANITO	3 LUMINARIAS APAGADAS	se encontro cortocircuito en red, con contactor y reloj quemados se cambio red y cambio de contactor y reloj
63	60698	CALLE 34 - 20	RINCON DE GIRON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo poda y despeje de luminaria, se giro luminaria dandole ubicacion mas hacia la zona peatonal servicio normalizado
64	60699	MANZANA Ñ CASA 14 PISO 2 EN EL PRIMER RETORNO SUBIENDO	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en la avenida mirador de san juan a las luminaria 15347 y se revisaron las luminarias 15546 y 15348 qué se encontraron en funcionamiento normal.
65	60700	POSTE 1 ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL	CANALIZACION	se realizo canalización para la luminaria 3867 debido a que la anterior se encontraba rota. servicio normalizado.
66	60701	POSTES 166 ANILLO VAL PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se realizo cableado en tuberia subterráneas qué alimenta a la luminaria 2631 debido a sulfataciones en la línea. servicio normalizado
67	60702	DIAGONAL 24 22A -23	RIO DE ORO	DESPEJAR LUMINARIAS	se programa viciata nocturna y viciata con el supervisor (parqueadero la toloza)
68	60703	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	se verifico tension el luminarias 3318,3768,3457,7615,5284,13733 se encontro red y conectores sulfatados en poste 249A luminaria 13733 se cambiaron conectores, se elimino sulfatacion en red servicio normalizado
69	60704	CALLE 43 CON CARRERA 23	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el reporte 60696 de mantenimiento
70	60705	VIA ANGULITO	BRISA CAMPESTRE	LUMINARIA CON BAJA INTENSIDAD	se instala luminaria ZD229 de 40w por que en almacen no habia microled de 40w codigo de luminaria 16137 servicio normalizado
71	60706	CALLE 27A # 28-34 SECTOR LA ROSITA	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	se encontro farol colonial con fotocela, condensador, arrancador y balasto dañados por cortocircuito. se instalaron nuevos y se normalizo el servicio.
72	60707	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	FUNDIR CANASTILLA PARA REPOSICION DE POSTE	fundición de canastillas



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
73	60708	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	FUNDICION DE CANASTILLAS PARA REPOSICION DE POSTE	fundición de canastilla
74	60709	PUENTE PEATONAL RINCON DE GIRON	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se ajusta la tapa de la caja metálica de paso en la luminaria
75	60710	CALLE 45 # 32-02	ALTOS DEL POBLADO	2 LUMINARIAS APAGADAS	luminaria desconectada por remodelacion de la red se realiza la conexión servicio normalizado
76	60711	CALLE 29 2 ENTRE CARRERAS 26 Y 24 ALAMEDA LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	BOMBILLOS AMARILLO INSTALADOS EN LA ALAMEDA	se le informa al usuario que se robaron la red y los bombillos
77	60712	SECTOR 6 MANZANA G NO 24-20 CANCHA CEMENTO	CIUDADELA NUEVO GIRON	CANCHA APAGADA	se encontro control con contactor quemado por sobretension,se intalo contactor nuevo #443 se cambió cable de limentacion al control. servicio restablecido. se programa mantenimiento con grua para cambio de reflector quemado #11406
78	60713	CALLE 33B 32B-67	VILLA CAROLINA II	LUMINARIA APAGADA	se Programa fundición de canastilla e instalación de nuevo cableado y posteria
79	60714	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra red principal hurtada por vandalismo se cambia y se normaliza el servicio.
80	60715	INTERCAMBIADOR	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	se realiza operación y mantenimiento se encuentran conectores sulfatados y líneas rotas se habilita oreja que entra al puente Palenque, oreja que va para chimita se deja desabilitada.
81	60716	RIO FRIO	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentran conectores sulfatados y lines rotas dejando el servicio normalizado.
82	60717	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	FUNDICION DE CANASTILLAS PARA REPOSICION DE POSTES	fundición de canastilla
83	60718	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	FUNDICION DE CANASTILLAS PARA REPOSICION DE POSTES	fundición de canastilla



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
84	60719	VEREDA CHOCOITA	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIAS APAGADAS	luminarias 18666_18667 se encontro luminarias ZD229 50W defectuosas, se retiraron y se llevaron a taller para mantenimiento y garantia se instalaron ZD229 50W cod 26. _ 17411 se cambio focelda quemada por sobretension. _ 16789 se cambio sepialed de 83w y se llevo a taller para mantenimiento y garantia _ 17075 se cambio focelda en cortocircuito y luminaria RALED II de 63W intermitente servicios normalizados
85	60720	CIUDADELA NUEVO GIRON	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIAS APAGADAS	10738_se retiro luminaria ZD216 de 40w en mal estado, se llevo a taller para su mantenimiento y garantia . en su lugar se instalo ZD229 de 40w servicio normalizado_ 10858_10838_10889_9707_ se cambiaron sepialed de 83w defectuosas se llevaron a taller para su mantenimiento y garantia servicio normalizado
86	60721	CARRERA 26 CASA 90	LAS MARIAS	GIRAR LUMINARIAS	se realiza el giro de la luminaria y se normalizó el servicio
87	60722	KIOSCO UBICADO EN LA CALLE 43A CON 31 B.	CORVIANDI III	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento y se hace cambio de fotocontrol dejando instalado la fotocelda 36425
88	60723	CALLE 43A NO. 31B-52	CORVIANDI III	LUMINARIAS 8472 Y 8468 APAGADAS	se resuelve con el reporte 60722
89	60724	PARQUE LOS CÁMBULOS (ESTA FAROLA ESTA UBICADA DETRÁS DEL RESBALADERO DE LOS JUEGOS INFANTILES)	LOS CAMBULOS	LUMINARIA 8379 APAGADA	se realiza cambio de luminaria y se normalizó el servicio
90	60725	CALLE 24C 2-22	VILLA DEL REY	LUMINARIA APAGADA	se realiza cambio de luminaria y se instala una zd229, se normalizó el servicio
91	60726	CARRERA 54# 25-36	VILLA DE LOS CABALLEROS	REPORTE DE PRUEBA POR LUMINARIA APAGADA	se cierra reporte de prueba
92	60727	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	se encontraron conectores quemados en la caja del bajante que alimenta todo el circuito. luminaria 8342.
93	60728	ANILLO VIAL CHIMITA	ANILLO VIAL PALENQUE	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con el Reporte # 60733
94	60729	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL RIO FRIO	FUNDIDA DE CANASTILLAS	fundición de canastilla
95	60730	CIUDADELA NUEVO GIRON VIA	CIUDADELA NUEVO GIRON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza operación y mantenimiento a luminarias, se ingresan al taller para su revisión y se instalan luminarias sepialed de 83w dejando el servicio normalizado. se cambian conectores por sulfatacion.
96	60731	RINCON DE GIRON	RINCON DE GIRON	PODA DE ARBOL	se realizo despeje de ramas a las luminaria 477 del barrio Rincón de giron.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
97	60732	POSTE 22 AVENIDA	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se encontraron las luminarias 15354 y 15356 apagadas debido a que los vecinos del barrio prendieron fuego a restos de basura en la base del poste # 22, lo cual hizo que los cables que van dentro del poste se quemaran. servicio normalizado.
98	60733	ANILLO VIAL CHIMITA	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias y se revisan cajas de inspección se encuentra poste 196-2749 con consumo, se desactivan luminarias para revisión con grua. se encuentran conectores en mal estado en la red principal.
99	60734	calle 29C	BELLAVISTA	luminaria 15313 sepialed de 41w apagada.	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
100	60735	VEREDA MORTOSO	VEREDA MOTOSO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se encontro fotocelda quemada por sobre tension se cambio y se normalizo el servicio
101	60736	CALLE 45 # 32-02	ALTOS DEL POBLADO	CABLE SUELTO DEL POSTE	se cambió red dañada por caída de árbol en la luminaria servicio normalizado
102	60737	CALLE 11B # 18-20	RIO PRADO	LA LUMINARIA ESTA SOSTENIDA DE UN CABLE	se retira reflector sylveo 200w el cual estaba suspendido se ingresa al taller para revisión
103	60738	CALLE 26E # 21E-15	VILLA CAMPESTRE	CABLE CAIDO DE LA LUMINARIA	se le informa al usuario que la red no corresponde al inventario de alumbrado publico
104	60739	CALLE 43A # 31B - 44	CORVIANDI III	LUMINARIAS APAGADAS	reporte solucionado con el número
105	60740	VEREDA MOTOSO	VEREDA MOTOSO	CANCHA APAGADA	se intalo contactor quemado por sobre tension y corto en la red contactor viejo no vuelve por se destrullo por el corto
106	60741	CALLE 27A # 28A - 06	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	3 LUMINARIAS APAGADAS	se resuelve con el reporte 60749, se normalizó el servicio
107	60742	via principal	VEREDA ACAPULCO	luminaria # 14109-14101 zd216 40w	se realiza mantenimiento al las luminarias servicio normalizado
108	60743	via principal	VEREDA ACAPULCO	luminaria #14072 grua	reporte solucionado con la modernización #1545
109	60744	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se encontró poste 226 con sus dos luminarias (3322, 2798) apagadas debido a intento de hurto de red. servicio normalizado.
110	60745	ANILLO VIAL RINCON DE GIRON	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se encontró puntos calientes en la caja de piso de la luminarias 5132 y 8034 ademas se dejó desconectada la luminaria 8300 que aparentemente se encuentra en corto circuito provocando un aumento de corriente de hasta 20 Amperios.
111	60746	VILLA CAROLINA	VILLA CAROLINA II	MANTENIMIENTO LUMINARIA	se fundió canastilla en la luminaria servicio normalizado
112	60747	EL LLANITO	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la caja de distribución en la luminaria servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
113	60748	CALLE 34A # 29-15	ALTOS DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se mueve la luminaria y se acomoda para brindar un óptimo servicio
114	60749	CALLE 27A 3 # 28-34	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	se revisan las luminarias y se les realiza el cambio de bombillo a los respectivos faroles. se normalizó el servicio
115	60750	CALLE 42 # 18-02	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se Programa Ronda Nocturna para revisar las luminarias de la avenida que están sin servicio
116	60751	CALLE 23A	CASA LINDA	LUMINARIA APAGADA	se revisa el correcto funcionamiento de la luminaria. usuario no contesta el teléfono dirección incompleta
117	60752	CARRERA 21# 22	LA ISLA	LUMINARIA APAGADA	se realiza poda de la luminaria #353 .se retira luminaria raled 37w #10952 se ingresa al taller para revisión
118	60753	POSTE 74 SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 15718 en la avenida trefilco del barrio santa cruz.
119	60754	POSTE 81 SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 15719 en la avenida trefilco del barrio santacruz.
120	60755	CRA 26 GLORIETA DE TREFILCO	BAHONDO	LUMINARIA APAGADA	se encontró líneas sulfatadas en la caja de piso de la luminaria 14588. servicio normalizado.
121	60756	CRA 26 GLORIETA DE TREFILCO	BAHONDO	LUMINARIA APAGADA	se encontró conector quemado de la luminaria 14589. servicio normalizado.
122	60757	POSTE 58 PRIMERO DE MAYO	PRIMERO DE MAYO	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a la luminaria 14646 en el barrio primero de mayo. servicio normalizado.
123	60758	CALLE 32C NO. 35C-70	CIUADELA DEL ORIENTE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
124	60759	VILLA CAROLINA	VILLA CAROLINA II	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza traspaso de poste, se canaliza cable de aluminio #6 y se normalizó el servicio
125	60760	PARQUE LOS CÀMBULOS (DETRÁS DEL RESBALADERO DE LOS JUEGOS INFANTILES)	LOS CAMBULOS	LUMINARIA 8379 APAGADA, ARREGLADA LA SEMANA PASADA Y FUNCIONO SOLO 1 DIA	se cambiaron conectores y cable de alimentacion por corto circuito servicio normalizado
126	60761	TRANSVERSAL 18B NO. 6A-37 FRENTE	MIRADOR DE ARENALES	2 LUMINARIAS APAGADAS	luminarias 2444_ se encontro fotocelda girada se ajusto y se normalizo el servicio. 2443_ se encontro cable de alimentacion apricionado con el poste, creando cortocircuito, se cambio cable de alimentacion y luminaria, se llevo a taller para mantenimiento y garantia. 2442_ se encontro defectuosa se cambio y se llevo a talle para garantia. servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
127	60762	CALLE 18 CON CRAS 30 Y 31.CANCHA EL ARROYITO	SANTA CRUZ	RELOJ PROGRAMADO HASTA LAS 11, REPROGRAMAR HASTA LAS 10	se reprogramo reloj para apagar a las 10 servicio normalizado
128	60763	CALLE 4 # 22-02 ESQUINA	RIVERAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	se encontro fotocelda dañada por sobretension, se cambio y se normalizo el servicio.
129	60764	VEREDA ALTAMIRA, HACIENDA GARAGOA,IGLESIA EVANGÉLICA	VEREDA ALTAMIRA	4 LUMINARIAS APAGADAS	reporte solucionado con la modernización #1546
130	60765	CALLE 35 BIS AL LADO DEL MÁS X MENOS	RINCON DE GIRON	LUMINARIAS APAGADAS	usuario informa que el daño del Sector apagado ya lo intervino los funcionarios de la essa
131	60766	SECTOR BARRIO NUEVO	VEREDA BOCAS	LUMINARIA 5272 EN PODER DE LA USUARIA POR ARBOL QUE CAE EN ELLA	luminaria se retira por daño en el brazo por caída de árbol se Programa la instalación de la luminaria
132	60767	CALLE 15A CON CRA 16B	LOS CAMBULOS	LUMINARIA 8380 APAGADA	reporte solucionado con el reporte 60760 de mantenimiento
133	60768	DIAGONAL 10 21A 02	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se encontro red principal ppr humedad, se cambiaron conectores y se normalizo el servicio
134	60769	ZONAS VERDES CANCHA COCAL	EL LLANITO	4 LUMINARIAS APAGADAS	se cambió conectores defectuosos en las luminarias en la caja de piso servicio normalizado
135	60770	CANCHA COLEGIO LLANOGRANDE	VEREDA LLANOGRANDE	CANCHA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la red principal de las luminarias servicio normalizado
136	60771	SECTOR LA ESCUELA, FRENTE DE LA FINCA DE DON ALIRIO RAMÍRE	VEREDA BOCAS DEL MONTE	LUMINARIAS APAGADAS, PARA MODERNIZAR	se retira luminaria zd216 40w defectuosa se ingresa al taller para revisión
137	60772	ZONA DE TORRE 4 EN ADELANTE	BALCONES DE PROVENZA I	SECTOR APAGADO	se cambió conectores quemados en la luminaria en la caja de piso servicio normalizado
138	60773	CALLE 23 A N. 18-39	CASA LINDA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepiated 41w defectuosa servicio normalizado
139	60774	CRA 24 31-65	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo defectuoso en la luminaria servicio normalizado
140	60775	CALLE 35BIS18A-09	RINCON DE GIRON	SECTOR APAGADO	Reporte solucionado con el número 60765
141	60776	CRA 19 28-13 MANZANA I CASA 13	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal en la luminaria servicio normalizado
142	60777	CALLE 15A CON CRA 16B // UBICADA JUNTO A LOS APARATOS DE GIMNASIO EN EL PARQUE DE LOS CÂMBULOS	LOS CAMBULOS	LUMINARIA 8380 APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
143	60778	CRA 20 29A 13 MANZANA N SECTOR DETRAS DE LA CANCHA	CASTILLA REAL I	3 LUMINARIAS APAGADAS	se cambió fotocelda y conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
144	60779	CALLE 36 25-21	EL POBLADO	LUMINARIA 0522 APAGADA	se cambió luminaria defectuosa servicio normalizado
145	60780	POSTE 14 AVENIDA	MIRADOR DE SAN JUAN	luminaria apagada 15348 deltaled de 120w.	se realizo mantenimiento a la luminaria 15348. servicio normalizado.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
146	60781	CALLE 27A NO 28A06 POR LOS LADOS DEL MALECON	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
147	60782	INTERCAMBIADOR EL PALENQUE	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de conectores en la caja de piso de la luminaria 8106.
148	60783	CARRERA 25 NO. 32-47	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA 4474 APAGADA	se cambió bombillo defectuoso en la luminaria servicio normalizado
149	60784	CALLE 43 CON CRA 26 SUBIDA DETRAS DE SAN MARINO	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion en la red de la caja de piso en las luminarias servicio de
150	60785	POSTE 516 AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se encontró poste 516 golpeado presuntamente por un vehiculo en la autopista aeropuerto. se repuso la luminaria 12331 y se realizo mantenimiento a la luminaria 12321. servicio normalizado.
151	60786	PARTE MEDIA	VEREDA LLANADAS	LUMINARIAS APAGADAS	reporte solucionado con la modernización #1548
152	60787	CALLE 54A 23A 40	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a la luminaria servicio normalizado
153	60788	VALLE DE LOS CABALLEROS	VALLE DE LOS CABALEROS	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria se encuentra conectores en mal estado y fotocontrol quedamado por corto circuito en la red principal.
154	60789	CARRERA 29 CON CALLE 12 PARQUEADERO	ARENALES CAMPESTRE	GIRAR LUMINARIA	se Programa la instalación de alambre de púa en el poste para obstaculizar qué vandalizen el reflector
155	60790	RIO PRADO	RIO PRADO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	luminarias 2486_ se realizo poda de despeje y se cambio tapa en caja de inspeccion deteriorada por humedad servicio normalizado 1157_ se ubico luminaria trasladandola a un poste donde permite mayor eficiencia servicio mejorado. 5610_ se realizo limpieza en caja de inspeccion, se se cambio tapa de caja de inspeccion deteriorada por humedad servicio normalizado 2357 se encontro red rota se conecto y se normalizo el servicio
156	60791	MIRADOR DE SAN JUAN	MIRADOR DE SAN JUAN	DESPEJAR LUMINARIA	se realiza despeje de luminaria dejando el servicio normalizado.
157	60792	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se encontró sector apagado por hurto de cable en la caja de piso del poste 551. luminaria 12243 además se realizo mantenimiento a las luminarias 12199 12170 12244 12330 12336.
158	60793	INTERCAMBIADOR	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	se realizo mantenimiento y se encontraron sulfataciones en las cajas de piso de las luminarias 3732, 4201, 4202.
159	60794	DIAGONAL 9 A N 19_42 PARQUE	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	luminaria no pertenece al inventario de alumbrado publico se le informa al usuario
160	60795	CALLE 54A NO. 23A-22	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA 9328 APAGADA	se esncontro red de alimentacion principal sulfatada por humedad, se elimino sulfatacion y se normalizo el servicio.
161	60796	CRA 33 # 50B 52 MANZANA U CASA 24	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA COD APOYO 1778782 APAGADA	se cambio luminaria y fotocelda quemada por cortocircuito en la red principal, servicio normalizado
162	60797	CALLE 20 # 24 74 DIAGONAL AL TERRIBLE	PORTAL CAMPESTRE IIII	LUMINARIA 8500 APAGADA	se encontro luminaria lyraled de 49w apagada se cambio y se llevo a taller para garantia y servicio normalizado.
163	60798	CARRERA 25 NO. 32-47 ESQUINA MARQUETERIA	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA 4474	reporte solucionado con el número 60783
164	60799	FINCA LOS AMORES	VEREDA SERREZUELA	2 LUMINARIAS APAGADAS LLAMAR USUARIA PARA UBICACION	se encontró red principal de las luminarias desconectada se realiza la conexión servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
165	60800	FINCA LA CABAÑA VÍA PALOGORDO	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA APAGADA	2522_ 9878 se encontro luminarias sin red principal de alimentacion se instalo red y se normalizo el servicio.
166	60801	CANCHA INSTITUTO MIGUEL SÁNCHEZ HINESTROZA	VEREDA ACAPULCO	CANCHA APAGADA	se programa modernizacion de la cancha de acuerdo a respuesta de la administracion, por encerramiento de cancha.
167	60802	CRA 26 # 9-06 AL LADO DEL RESTAURANTE LOS DELFINES ALUMBRA HACIA LA CALLE	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA INTERMITENTE	se atendió reporte por luminaria intermitente se encontró fotocelda girada por aver de rafiña,se ajustó y se normalizó el servicio.
168	60803	CRA 26 AL LADO DEL #31-07	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se encontro bombillo estallado por aguase cambio y se normalizo el servicio
169	60804	INTERCAMBIADOR EL PALENQUE	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se realizo instalacion de tuberia pvc en intercambiador de palenque para posteriormente cambiar redes que se encuentran en mal estado. luminaria 3732.
170	60805	CHIMITA	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realiza operación y mantenimiento se realiza limpieza de cajas de inspección se encuentras daños en red principal conectores sulfatados líneas rotas dejando el servicio normalizado.
171	60806	TRANSVERSAL 18 DIAGONAL 7	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIAS 2441 Y 2542 APAGADAS	se programa canalizacion e instalacion de 2 cajas de inspeccion para poder independizar los hongos apagados
172	60807	POSTE 37 VIA CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIA 11635 APAGADA	se verifico tension en caja de inspeccion, se progama cambio de luminaria con canasta grua se informa a el supervisor.
173	60808	PARQUEADERO LA TOLOZA	RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	luminarias 16082 y 16083 se encontro luminarias con baja intensidad se cambio luminarias microled de 40w por ZD229 de 40w servicio normalizado. 16084_ se encontro microled de 40w con baja intensidad se cambio luminaria y se normalizo el servicio
174	60809	KIOSKO CRA 23 CON CALLE 13	CORVIANDI I	2 LUMINARIAS APAGADAS, LLAMAR USUARIA PARA LAS LLAVES	se encontro breiket disparado en control principal de encendido, se activo y se verificaron posibles causas de desactivacion.servicio normalizado
175	60810	PUENTE PEATONAL	MIRADOR DE SAN JUAN	5 LUMINARIAS APAGADAS	se encontro red principal sulfatada por humedad se cambio cable en la red y se intalaron conectores servicio normalizado
176	60811	FRENTE AL PUENTE	MIRADOR DE SAN JUAN	DESPEJAR LUMINARIA	se realizo poda de despeje a las luminarias 15107 y 15039 servicio normalizado se encontro luminaria 15039 retirada, no se instalo porque no hay luminarias farol cartagena de 74W disponibles en el almacen.
177	60812	SECTOR LA TOLOZA	PORTAL CAMPESTRE	DESPEJAR LUMINARIA	se realizo poda a ramas de árbol que interferir con las luminarias 16082 y 16084.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	60764	VEREDA ALTAMIRA, HACIENDA GARAGOA, IGLESIA EVANGÉLICA	VEREDA ALTAMIRA	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con la modernización #1546
2	60766	SECTOR BARRIO NUEVO	VEREDA BOCAS	LUMINARIA CAIDA	luminaria se retira por daño en el brazo por caída de árbol se Programa la instalación de la luminaria
3	60770	CANCHA COLEGIO LLANOGRANDE	VEREDA LLANOGRANDE	CANCHA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la red principal de las luminarias servicio normalizado
4	60771	SECTOR LA ESCUELA, FRENTE DE LA FINCA DE DON ALIRIO RAMÍRE	VEREDA BOCAS DEL MONTE	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria zd216 40w defectuosa se ingresa al taller para revisión
5	60786	PARTE MEDIA	VEREDA LLANADAS	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con la modernización #1548
6	60799	FINCA LOS AMORES	VEREDA SERREZUELA	LUMINARIA APAGADA	se encontró red principal de las luminarias desconectada se realiza la conexión servicio normalizado
7	60800	FINCA LA CABAÑA VÍA PALOGORDO	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA APAGADA	2522_ 9878 se encontro luminarias sin red principal de alimentacion se instalo red y se normalizo el servicio.
8	60801	CANCHA INSTITUTO MIGUEL SÁNCHEZ HINESTROZA	VEREDA ACAPULCO	CANCHA APAGADA	se programa modernizacion de la cancha de acuerdo a respuesta de la administracion, por encerramiento de cancha.
9	60806	TRANSVERSAL 18 DIAGONAL 7	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se programa canalizacion e instalacion de 2 cajas de inspeccion para poder independizar los hongos apagados
10	60807	POSTE 37 VIA CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	se verifico tension en caja de inspeccion, se progama cambio de luminaria con canasta grua se informa a el supervisor.
11	60809	KIOSKO CRA 23 CON CALLE 13	CORVIANDI I	LUMINARIA APAGADA	se encontro breiket disparado en control principal de encendido, se activo y se verificaron posibles causas de desactivacion.servicio normalizado
12	60810	PUENTE PEATONAL	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se encontro red principal sulfatada por humedad se cambio cable en la red y se intalaron conectores servicio normalizado
13	60811	FRENTE AL PUENTE	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA DESPEJAR	se realizo poda de despeje a las luminarias 15107 y 15039 servicio normalizado se encontro luminaria 15039 retirada, no se instalo porque no hay luminarias farol cartagena de 74W disponibles en el almacen.
14	60813	QUINTAS DE SAN ISIDRO	QUINTAS DE SAN ISIDRO	PARQUE APAGADO	se encontró parque apagado por falso contacto en pin de corte del control qué alimenta al parque Quintas de San Isidro. luminaria 15447.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
15	60814	CIUADELA NUEVO GIRON	CIUADELA NUEVO GIRON	SECTOR APAGADO	se encontró sector apagado por cañuela quemada en el sector 5 de la ciudadela nuevo giron. luminaria 10745. luminaria 9329 con fotocelda directa.
16	60815	INTERCAMBIADOR EL PALENQUE	AUTOPISTA BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se
17	60816	CALLE 12A #22-48	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	se encontro red sulfatada por humedad se cambio trayecto afectado y se normalizo el servicio
18	60817	CHIMITA	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	Se realiza cambio de conector en la Línea De Neutro. Servicio Normalizado.
19	60818	CALLE 105	MALPASO	LUMINARIA APAGADA	Se encuentran cañuelas de arranque y transformadores disparados, se cambian fusibles. Servicio Normalizado.
20	60819	CANCHA	BALCONES DE ALEJANDRIA	HONGO APAGADO	se programa reporte para canalizacion e instalacion de cajas de inspeccion, ya que por obra de muro de contension, destruyeron la caja de inspeccion
21	60820	POSTES 121 ANILLO VAL PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
22	60821	CALLE 27A NO. 29A-20	EL TEJAR	LUMINARIA APAGADA	se encontro luminaria vegaled apagada en su lugar se instalo microled de 40w servicio normalizado.
23	60822	Carrera 18 canaleta de aguas lluvias.	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el reporte 1547 de modernizacion
24	60823	PLAZA MEDIA TORTA	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se encontro fotocelda girada por ave carroñera se ajusto fotocelda y normalizo el servicio.
25	60824	CALLE 36 CON CRA 21	LA ISLA	REPONER LUMINARIA	se instala luminaria raled 1. 37w servicio normalizado
26	60825	CANCHA	RIO PRADO	CANCHA APAGADA	se reinicia el taco del control de las luminarias servicio normalizado
27	60826	RIO PRADO	RIO PRADO	REPONER LUMINARIA	se realiza la instalación del reflector sylflood 200w en la cancha
28	60827	TORRE 10 -TORRE 14	BALCONES DE PROVENZA I	SECTOR APAGADO	se programa mantenimiento con grua, se le informa al supervisor.
29	60828	ALTOS DE CASTILLA	ALTOS DE CASTILLA	LUMINARIA APAGADA	se encontro fotocelda quemada por cortocircuito se cambio fotocelda y se normalizo el servicio
30	60829	CRA 27 ENTRE CALLES 51 Y 52	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion en la caja de piso en la luminaria servicio normalizado
31	60830	carrera 23 # 14-06	LOS CAMBULOS	AVENIDA APAGADA	se cambió luminaria microled 40w defectuosa se instala luminaria vegaled 40w servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
32	60831	MIRADOR DE ARENALES	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	luminarias 2442 se encontro red principal subterranea rota por plantacion de plantas en parque, se cambio trayecto afectado y se normalizo el servicio 2444. se encontro tapa de caja de inspeccion dañada, se instalo tapa servicio normalizado.
33	60832	CALLE 109 CON CRA 11 A ESQUINA..	CIUDAD METROPOLITANA	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
34	60833	BALCONES DE ALEJANDRIA	BALCONES DE ALEJANDRIA	LUMINARIA APAGADA	se independizo luminarias 9066 y 9067 que estaban bajo control de cancha, se reubico luminaria 9067 para una mejor eficiencia, se intalo nueva tuberia red principal de alimentacion y cajas de inspeccion que fueron dañadas por obra en parque. servicio normalizado.
35	60834	MANZANA 27 LOTE 13	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal servicio normalizado
36	60835	CALLE 15A No. 12-13 Esquina	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	se ajusta fotocelda y se gira la luminaria servicio normalizado
37	60836	CASCO ANTIGUO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
38	60837	BALCONES DE ALEJANDRIA	BALCONES DE ALEJANDRIA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se reubico luminarias 9066 y 9067 se cambio red de alimentacion principal se les instalaron postes nuevos servicio normalizado
39	60838	CALLE 43 # 26 - 32	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria deltaled 64w defectuosa servicio normalizado
40	60839	RINCON DE GIRON	RINCON DE GIRON	SECTOR APAGADO	se Programa mantenimiento con la grua se le informa al usuario
41	60840	CRA 26 AL LADO DEL # 31-56 Y CALLE 33 AL LADO DEL # 26-29	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo defectuoso en la luminaria servicio normalizado
42	60841	VEREDA BOCA DEL MONTE	VEREDA BOCAS DEL MONTE	REPONER LUMINARIA	se instala luminaria deltaled 40w servicio normalizado
43	60842	VEREDA ACAPULCO	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	16688 se encontro fotocelda quemada por cortocircuito y red en mal estado por poda en cerca de swinglea se cambio tramo de red afectado, se cambio fotocelda y se normalizo el servicio.
44	60843	CALLE 16 CON CRA 16 CAMBULOS ETAPA 2	LOS CAMBULOS	LUMINARIA DESPEJAR	se le informa al usuario que no realizamos ese tipo de despeje las luminarias se encuentran despejadas



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
45	60844	PARQUE DE LA ENTRADA DONDE ESTA LA CANCHA DE MICRO	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores y fotocelda defectuosa en las luminarias del parque servicio normalizado
46	60845	RIO DE ORO	RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	se encontro red principal en corto circuito, se cambio cable y se reconecto. servicio normalizado
47	60846	MANZANA C CADA 5	BRISA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se elimina empalmes defectuosos en la luminaria servicio normalizado
48	60847	CENTRO	VEREDA LLANADAS	SECTOR APAGADO	se cambió conectores defectuosos en la red principal de las luminarias servicio normalizado
49	60848	POR DETRAS DEL SALON COMUNAL Y EL PARQUECITO ANTES DE LLEGAR A LA CANCHA DE LA COMUNIDAD Y ESCALERAS HACIA EL SAGRADO CORAZÓN	EL TEJAR	LUMINARIA APAGADA	se programa mantenimiento con cuadrilla de canalizacion, se informa al supervisor.
50	60849	BALCONES DE ALEJANDRIA	BALCONES DE ALEJANDRIA	LUMINARIA APAGADA	se encontro red principal de alimentacion sulfatada por humedad se elimino sulfatacion, se colocaron conectores y se normalizo el servicio.
51	60850	CARRERA 29 CON CLL 18	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la caja de piso en la luminaria servicio normalizado
52	60851	TRANSVERSAL 18 DIAGONAL 7	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
53	60852	PUENTE PEATONAL RINCON DE GIRON	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se encontro sulfatacion por humedad en red principal de alimentacion, se elimino sulfatacion, se instalaron conectores y se normalizo el servicio.
54	60853	CRA 8VA CON 32 ESQUINA	ALTOS DE CASTILLA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectada se realiza la conexión servicio normalizado
55	60854	CALLE 15 NO 12A-03	VILLAS DE DON JUAN II	LUMINARIA APAGADA	se encontro conector sulfatado por humedad, se cambio conector y se normalizo el servicio.
56	60855	ESCALERAS Y RAMPA ENTRADA BELLAVISTA FRENTE A CREMAS	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se cambió fotocelda y base defectuosa en la luminaria servicio normalizado
57	60856	CALLE 32#8-04	ALTOS DE CASTILLA	LUMINARIA APAGADA	el usuario manifiesta que el reporte ya fue solucionado por la cuadrilla # 2 en el cual se encontraba luminaria desconectada por trabajos de funcionarios de la essa.
58	60857	RETORNO CHIMITA	CHIMITA	SECTOR APAGADO	se Programa mantenimiento con la grua se le informa al usuario



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
59	60858	CRA 29B PEATONAL POR LA TIENDA DE DON JOSE	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se programa mantenimiento para cambio de luminaria 15339 en el barrio el llanito
60	60859	VILLA CAMPESTRE	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
61	60860	PARALELA CANEYES	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento con la grua se le informa al usuario
62	60861	POSTE 15 VIA CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento con la grua se le informa al usuario
63	60863	TRANSVERSAL 14B NO.17-06	LOS BAMBUES	MANTENIMIENTO DE REDES	se realizó por despeje a red principal alimentación de luminaria servicio normalizado.
64	60864	PUENTE PEATONAL DE MADERA	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	SECTOR APAGADO	se elimina daño en la red de alimentación de las luminarias servicio normalizado
65	60865	CALLE 19A NO. 19-15	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
66	60866	CARRERA 25A CALLE 18 PARQUE	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
67	60867	parque las palomas	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
68	60868	VEREDA MOTOSO	VEREDA MOTOSO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con la modernización #1550
69	60869	PARQUE	SAGRADO CORAZON	PARQUE APAGADO	se realizo conalizacion de tuberia y reparacion, e intalacion de cajas de inspeccion dañadas por vandalismo. se programa mantenimiento para instalacion de red principal y conexion de luminarias.
70	60870	GIRON CAMPESTRE	GIRON CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se encontro red principal de alimentacion desconectada por funcionarios de la essa, por motivo de cambio de red y de lonchera de circuitos, se conecto red a la red principal usando conectores de perforacion. servicio normalizado
71	60871	CALLE 30C # 30-55	VILLA CAROLINA I	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
72	60872	PEATONAL C # 30C-19	VILLA CAROLINA I	LUMINARIA DESPEJAR	usuario solicita la instalación de una luminaria se le informa que tramite la solicitud
73	60873	MANZANA D CASA 34	VILLA DEL SOL	LUMINARIA APAGADA	se cambió la red quemada por descarga de la red principal servicio normalizado
74	60874	CALLE 30 NO. 23-73	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se le informa al usuario del hurto de la red de alimentación de las luminarias se Programa la habilitación del servicio



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
75	60875	FINCA LA CASCADA	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	funcionarios de la essa, modernización redes, llevándose la red de alumbrado e instalado un cable Drop el cual se encontró quemado por mala conexión, se instaló cable Drop y se normalizó el servicio.
76	60876	CALLE 33A 28-15 CERCA AL CEMENTERIO SAN ISIDRO POR EL PASEO	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo rotó por agua en la luminaria servicio normalizado
77	60877	TRANSVERSAL 7B NO.109E-21	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	Se encontró luminaria sepialed apagada, se verificó tensión y se procedió a cambiar luminaria. servicio normalizado
78	60878	DIAGONAL 105 /# 104E 196	BALCONES DE PROVENZA I	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias deltaled de 120w, se retiran y se ingresan al taller para su revisión. se instalan luminarias deltaled de 120w dejando el servicio normalizado.
79	60879	PARQUE SAGRADO CORAZON	SAGRADO CORAZON	PARQUE APAGADO	por causa de vandalismo y hurto. se instalo red principal de alimentacion a sendero peatonal y acometidas de alimentacion individual de las luminarias 14948-14949-14124-14123-14122 se conectaron usando conectores de perforacion. se instalo caja de inspeccion en luminaria -14948. se enderezo poste ladiado y se instalo tapa en caja de inspeccion de luminaria 14123 se normalizo el servicio.
80	60880	EL LLANITO	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se atendio reporte por luminaria apagada se verifico tension en red y se procedio a cambiar luminaria. servicio normalizado.
81	60881	CANCHA DEL COLEGIO INTEGRADO LLANOGRANDE	VEREDA LLANOGRANDE	CANCHA APAGADA	se encontró reloj desprogramado en cancha de colegio llano grande por apagon en red principal de la essa, se programo reloj y se normalizó el servicio.
82	60882	CALLE 12 NO. 26A-17	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
83	60883	carrera 21 # 25- 139	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número
84	60884	CANCHA	GIRALUZ	CANCHA APAGADA	se reinicia taco en las luminarias de la cancha servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
85	60885	SECTOR PEAJE	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se realiza codificación de transformador #15. no deja modificar tensión primaria ni tensión secundaria se le informa al ingeniero alex. TENSION PRIMARIA: 13.200 TENSION SECUNDARIA: 380
86	60886	CRA 31 # 17-20 DESDE LA 17 HASTA LA 22	SANTA CRUZ	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatación en los empalmes de la caja de piso servicio normalizado
87	60887	PANTALLA	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	luminarias sin servicio por hurto de la red se realiza la respectiva reposición del cableado y tapas de piso
88	60888	SECTOR EL PORTICO	ENTRADA URB. ALCALA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria vegaled 40w apagada se verifico tensión, se retiro luminaria y se llevó a taller para mantenimiento y garantía, se deja pendiente por instalar debido a que en almacén no hay vegaled de 40w ni otra referencia con la misma potencia. servicio pendiente por normalizar
89	60889	PARCELA DON BENITO sector el lago	VEREDA ALTO DE LLANOGRANDE	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con la modernización #1552
90	60890	CARRERA 15 # 13ª 15	VILLAMPISS	MANTENIMIENTO DE REDES	luminaria despejada, no requiere despeje. usuario solicita despeje de red, se le informa que la red, no pertenece a alumbrado publico. pertenecen a la electrificadora.
91	60891	CANCHA PARTE ALTA	RIO PRADO	CANCHA APAGADA	se encontro briket disparado, se revisaron cajas de inspeccion. No se encontro caja de derivacion de circuitos, por motivo de cedimentacion. se normalizo el servicio
92	60892	CALLE 14B CON 12	VILLAS DE DON JUAN II	POSTE A PUNTO DE CAER	Se le informa a usuario que el poste es propiedad de la essa.
93	60893	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias, se encuentra daño en la red subterránea se encuentran conectores en mal estado se cambia y se normaliza el servicio.
94	60894	TRANSVERSAL 7B NO.109E-21	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	Reporte solucionado con el reporte de mantenimiento 60877.
95	60895	VIA PRINCIPAL HACIA VEREDA CARRIZAL POR RIO DE ORO	RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	se encontró red principal corto, se programa mantenimiento para cambio de red servicio pendiente por normalizar. 10188 se conectó luminaria y se normalizó el servicio.
96	60896	CASCO ANTIGUO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias, se encuentra robo de red principal aérea se instala red dejando el servicio normalizado.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
97	60897	PARQUE GALLINERAL	GALLINERAL	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo poda de despeje, revisión y limpieza de cajas de inspección y se retiro nidos de aves cuchigas de las luminarias del parque gallineral servicio normalizado
98	60898	CALLE 26B # 21E-09 PARQUECITO	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se reviso fotocontrol y red de alimentación subterránea, se ajustaron conectores, luminaria en buen funcionamiento. servicio normalizado.
99	60899	SECTOR DE LA QUEBRADA LAS PALMAS HASTA LA QUEBRADA LARIZADA	VEREDA CORREGIDOR	SECTOR APAGADO	se encontraron conectores de perforación sulfatados en conexión de arranque de circuito, se cambiaron conectores y se normalizó el servicio.
100	60900	VEREDA BOCAS	VEREDA BOCAS	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
101	60901	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	FUNDICION DE CANASTILLAS	fundida de canastilla via aeropuerto
102	60902	CANCHA RIO PRADO	RIO PRADO	CANCHA APAGADA	se realizo búsqueda de caja principal de distribución, se encontró sulfatacion en red principal de alimentación. se elimino sulfatacion, se conectó usando conectores de perforación. servicio normalizado.
103	60903	ENTRE LAS BODEGAS SAN JORGE Y LA BOMBA AL PIE DEL D1	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con el Reporte # 60912.
104	60904	CALLE 33 15	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria # 14909 deltaled 64w defectuosa. se ajusta fotocelda en la luminaria 14938 servicio normalizado
105	60905	PUENTE DE TRANSEJES A LA BOMBA	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se retiran luminarias sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
106	60906	CARRERA 29 CON CALLE 12 JUNTO AL MURO	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA GIRAR	se ajusta tornillos en el reflector servicio normalizado.
107	60907	CARRERA 28A NO. 38-15	CASTILLA LA NUEVA	LUMINARIA APAGADA	se cambió red quemada en la luminaria servicio normalizado
108	60908	POSTE 130 ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se encontró fotocelda en mal estado de la luminaria 13722. servicio normalizado.
109	60909	PUENTE PEATONAL DE MADERA	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	POSTE A PUNTO DE CAER	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
110	60910	PARQUE EL COCAL	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria deltaled 40w partida por la mitad se ingresa al taller para reposición
111	60911	calle27A # 30B-31	ALTOS DE LA CAMPIÑA	LUMINARIA APAGADA	se realiza despeje de la luminaria y se instala fotocelda servicio normalizado
112	60912	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL RIO FRIO	SECTOR APAGADO	se encontró sector apagado debido a fusible de hilo quemado en el transformador del anillo vial en el sector de las bodegas de san jorge. luminaria 3533.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
113	60913	QUINTAS DEL CAMPESTRE	QUINTAS DEL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
114	60914	CALLE 34 -35 CON CARRERA 15 PASILLO	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
115	60915	CALLE 30 NO. 23-73	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se encontro hurto del cableado de alimentacion a las luminarias 4635 y 14196 de la calle 30 con carrera 24 del barrio casco antiguo. servicio normalizado.
116	60916	CALLE 3C SUR 20-74	RIVERAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria deltaled 40w defectuosa se ingresa al taller para revisión
117	60917	KIOSKO	CORVIANDI I	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
118	60918	CALLE 11 # 24-38	RIO PRADO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza el despeje de la luminaria servicio normalizado
119	60919	EL COCAL	EL LLANITO	PARQUE APAGADO	se encontró temporizador con falla eléctrica. se cambió temporizador y se normalizó el servicio.
120	60920	DEBAJO DEL PUENTE EL PALENQUE	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realizo cambio de la luminaria 2631 y 4739 en el anillo vial. servicio normalizado.
121	60921	CRA 28 # 34A 31	ARCOS DE LA FRONTERA	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo defectuoso en la luminaria servicio normalizado
122	60922	EL COCAL	EL LLANITO	CANCHA APAGADA	se realiza poda y mantenimiento en las luminarias servicio normalizado
123	60923	PUENTE PEATONAL CASTILLA REAL	ANILLO VIAL	PUENTE PEATONAL APAGADO	se instala luminaria sepialed 41w servicio normalizado
124	60924	CALLE 14#14-84	PUERTO MADERO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
125	60925	CANCHA DE TIERRA RINCON DE GIRON PARTE BAJA	RINCON DE GIRON	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se ajusta la programación del control de las luminarias de la cancha servicio normalizado
126	60926	CRA 27 CON 27-38	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a la luminaria servicio normalizado
127	60927	CLL 37A# 30-102 CASA 5	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
128	60928	CRA 26	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 1786 en el barrio el poblado. servicio normalizado.
129	60929	CRA 26	AVENIDA CRA 26	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 3506 en el poste 15 de la avenida caneyes. servicio normalizado.
130	60930	INTERCAMBIADOR EL PALENQUE BAJO EL PUENTE	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se encontró control en cortocircuito por sobretensión, se cambió contactor y timer se normalizó el servicio.
131	60931	CRA 19 # 26A-51	VILLA CAMPESTRE II	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza el despeje de las luminarias servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
132	60932	FINCA EL RUBI	VEREDA EL PILON	LUMINARIA APAGADA	la luminaria reportada es privada, no es perteneciente al inventario de alumbrado público.
133	60933	BALCONES DE PROVENZA SECTOR B	BALCONES DE PROVENZA II	LUMINARIA APAGADA	se realiza el retiro de la luminaria servicio normalizado
134	60934	CANCHA COCAL	EL LLANITO	CANCHA APAGADA	se cambió caja de inspección y la red en las luminarias servicio normalizado
135	60935	ENTRADA TRANSEJES	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria sepialed 83w provisional y se instala luminaria deltaled 64w servicio normalizado
136	60936	CALLE 21 CANCHA DE TIERRA DETRÁS DE LA CASA DE MERCADO POBLADO	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	luminarias no pertenecen al inventario de alumbrado publico se le informa al usuario
137	60937	CRA 13D # 8-32	HACIENDA LA MESETA	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 60944
138	60938	CALLE 30#23-20	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	Reporte de mantenimiento solucionado con el Reporte de Reposición Número 75
139	60939	CRA 28 CON CALLE 29 ALAMEDA PUENTE Y CALLEJON	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	luminarias sin servicio por intento de hurto de la red se realiza la conexión servicio normalizado
140	60940	CALLE 38 # 31-14	QUINTAS DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	luminaria apagada por sulfatacion en la red de alimentación servicio normalizado
141	60941	CALLE 30 NO. 23-73	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	Se Realiza mantenimiento cableando brazo y fachada. Servicio Normalizado.
142	60943	ANILLO VIAL CHIMITA	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se revisaron cajas de piso y se elimina sulfatacion en la red principal servicio normalizado
143	60944	CARRERA 13D NO. 8-28	HACIENDA LA MESETA	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
144	60945	CARRERA 27 NO. 27-37 LA PLAYA	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	se cambió elementos defectuosos en la luminaria servicio normalizado
145	60946	CANCHA EL ARROLLITO	SANTA CRUZ	PROGRAMAR RELOJ	se ajusta la programación del reloj de las luminarias de la cancha servicio normalizado
146	60947	MANZANA A Y B SECTOR 2	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA DESPEJAR	usuario no contesta el teléfono se revisan las luminarias las cuales se encuentran despejadas
147	60948	carrera 22 # 43-02	EL POBLADO	LUMINARIA INTERMITENTE	se ajusto fotocelda en la luminaria servicio normalizado
148	60949	carrera 27 quebrada macanas	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la caja de piso en la luminaria servicio normalizado
149	60950	carrera 28 # 50-04	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectada se realiza la conexión servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
150	60951	calle 43 con carrera 26 GLORIETA	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal servicio normalizado
151	60952	CRA 27 CON 52 EMPEZANDO BOMBEROS	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 60949
152	60953	CRA 31 30A-06	VILLA CAROLINA I	LUMINARIA GIRAR	se realiza nueva orientación de la luminaria a petición del usuario
153	60954	CALLE 48 CON 23 CUADRA COMPLETA	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	usuario manifiesta que el sector hace falta más iluminación se le informa que se va a realizar una ronda nocturna para verificar los puntos oscuros
154	60955	PLAZOLETA Y ZONAS VERDES EL COCAL	EL LLANITO	SECTOR APAGADO	se ajusta la programación del reloj en las luminarias servicio normalizado
155	60956	carrera 16 #26 sendero peatonal al kiosco	PORTAL DE RIO FRIO	LUMINARIA APAGADA	se ajusta fotocelda en la luminaria servicio normalizado
156	60957	carrera 20#30A-15 manzana O	CASTILLA REAL I	HONGO APAGADO	se cambió luminaria lyaled 49w defectuosa servicio normalizado
157	60958	calle 31 A #10B-14	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA	se realiza despeje de la luminaria y se elimina sulfatacion en la red servicio normalizado
158	60959	CALLE 30 CON 24 ESQUINA	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió base defectuosa en la luminaria servicio normalizado
159	60960	CARRERA 20 21 Y 21 A Y B	VILLA CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se ajusta fotocelda en la luminaria servicio normalizado
160	60961	PARQUECITO AL LADO DE LA CANCHA	RIO PRADO	PARQUE APAGADO	se cambió conectores defectuosos en la red principal e las luminarias servicio normalizado
161	60962	CARRERA 22B 16-02	PORTAL CAMPESTRE II	REVISION DE REDES	se le informa al usuario que la red no corresponde al inventario de alumbrado publico
162	60964	VEREDA EL PILON	VEREDA EL PILON	LUMINARIA APAGADA	Se encontró red rota por árbol caído Se instaló red Y se normaliza el servicio.
163	60965	CANCHA LAS PALMAS	EL LLANITO	CANCHA APAGADA	se cambió reloj defectuoso en el control de las luminarias del parque el cocal
164	60966	CASCO ANTIUGUO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se encontró fotocelda mal ubicada, se cuadró ubicación de fotocelda y se normalizó el servicio.
165	60967	EL COCAL	EL LLANITO	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con el reporte 60970 de mantenimiento de control.
166	60968	CARRIZAL CAMPESTRE	CARRIZAL CAMPESTRE	MANTENIMIENTO DE REDES	se realiza la conexión de las luminarias desconectadas por obra civil servicio normalizado
167	60969	EL COCAL	EL LLANITO	PARQUE APAGADO	reporte solucionado con el reporte 60970 de mantenimiento.
168	60970	CANCHA LAS PALMAS	EL LLANITO	PARQUE APAGADO	se encontró control de parque en falla. se cambió contactor y timer, se instalaron nuevos y se normalizó el servicio.



ILUMINACIÓN SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
169	60972	LA CAMPIÑA	LA CAMPIÑA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se retrógrado reloj por hora corrida. se programó en horario establecido, servicio normalizado. se programa mantenimiento con grúa para cambio de reflector #2490, se le informa al supervisor.
170	60973	CANCHA	EL TEJAR	CANCHA APAGADA	se reprógramo reloj descuadrado se programó reloj en horario establecido y se normalizó el servicio.
171	60974	SAGRADO CORAZON	SAGRADO CORAZON	LUMINARIA APAGADA	se realizo poda de despeje a luminaria, 14940. servicio normalizado.
172	60977	POSTE 612 AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realizo reposición de las luminarias 11966 y 11967 que habían sido derribadas por accidente vehicular el día 7 de diciembre del año 2024.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	60942	via principal vda aguada de ceferino	VEREDA AGUADA DE CEFERINO	LUMINARIA APAGADA	se realiza el retiro de las luminarias quemadas se Programa reposición
2	60963	CANCHA	BALCONES DE ALEJANDRIA	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
3	60971	CALLE 38 NO. 31-14	QUINTAS DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado el dia 27 abril
4	60975	casa 34	ASENTAMIENTO HUMANO RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento de las luminarias servicio normalizado
5	60976	CRA 21B 26A 75	VILLA CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
6	60978	200 METROS VIA GIRON-LEBRIJA FRENTE A LA URBANIZAION ALCALA LOTE VILLA MERCEDES	ALDEA BAJA	LUMINARIA APAGADA	se Programa modernización de la luminaria
7	60979	CALLE 35 CON 15 PLAZOLETA RINCON PARTE ALTA	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIA APAGADA	se elimina empalmes defectuosos en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
8	60980	CALLE 45 # 32-02	ALTOS DEL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectada se realiza la conexión servicio normalizado
9	60981	ANILLO VIAL POSTE 125	ANILLO VIAL	REPOSICION	se realizo reposición de las luminarias 3602 y 3003 junto von su poste 126 del anillo vial qué había sido derribado por accidente vehicular.
10	60982	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se repuso la luminaria 7569 que había sido derrivada por un accidente vehicular.
11	60983	CALLE 29 ENTRE CARRERAS 31 A LA 33	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despejes de las luminarias servicio normalizado
12	60984	CALLE 29 CON CRA 31 Y 32	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA GIRAR	se gira luminaria a petición del usuario servicio normalizado
13	60985	CALLE 33 28-32	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo defectuoso en la luminaria servicio normalizado
14	60986	TRANSV 7A 109-23	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	luminaria 14340 pendiente por reponer, luminaria 14557 hay que realizar cambio de luminaria intermitente. no hay luminarias de 40w en el taller disponibles para reponer.
15	60987	POSTES 112 ANILLO VAL PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se realizo reposición de la luminaria 13717 junto con su poste 112 en el anillo vial qué habían sido derrivados por accidente vehicular.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
16	60988	SALON COMUNAL	BALCONES DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	Se encontró luminaria en cortó, quemada por sobretension. no se encontró Fotocelda en el lugar instaló fotocelda, se cambió luminaria y se normalizó el servicio.
17	60989	CRA 24 C 2-16	VILLA DEL REY	LUMINARIA APAGADA	se retiro luminaria zd229 de 40w quedó pendiente por instalar por que no hay luminarias de 40w en el taller disponibles.
18	60990	CALLE 28 # 28-47	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se encontró bombillo quemado por corto circuito, se cambió bombillo y se normalizó el servicio.
19	60991	CARRERA 5 VIA AL CARRASCO	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA APAGADA	no hay luminarias de 40w el taller disponibles para reemplazar las luminarias 9792 y 9780
20	60992	mercagan	ZONA INDUSTRIAL	SECTOR APAGADO	se encontró sector apagado por línea rota debido a las ramas que se encontraban sobre la línea. luminaria 3515. servicio normalizado.
21	60993	CALLE 27 NO 26-48	CASCO ANTIGUO	FAROL APAGADO	se encontró luminarias 6748 con bombillo quemado por corto circuito, 6753 se encontró farol con bombillo estallado por humedad se cambió bombillos y se normalizó el servicio
22	60994	calle 26 malecón	CASCO ANTIGUO	FAROL APAGADO	luminaria 6856 se encontro breiket disparado se activo y se revisó circuito. servicio normalizado. 6539 se encontró bombillo estallado por humedad, se cambió bombillo y se normalizó el servicio 7420 se encontró bombillo quemado por cortocircuito se cambió bombillo y se normalizó el servicio.
23	60995	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL RIO FRIO	MANTENIMIENTO DE REDES	se realizo mantenimiento, cambio de redes y conectores a las luminarias 8306 8305 8044 5134 3905 3002 13728 13729 3602. en el sector de castilla real en el anillo vial.
24	60996	VEREDA QUEBRADA SECA	VEREDA QUEBRADA SECA	REDES ROTAS	se cambió ubicación de luminaria a siguiente poste para una mayor eficiencia y calidad de servicio se conectó y se normalizó el servicio
25	60997	CARRERA 21 CON 36 O 41	LA ISLA	LUMINARIA DESPEJAR	usuario pide poda de árbol, no interfiere la luminaria.
26	60998	SECTOR 2 MANZANA I CASA 27-61	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA DESPEJAR	se encontró luminarias despejadas se le informa al usuario
27	60999	chimita	CHIMITA		se realizo mantenimiento a las luminarias 3879 2749 2747. servicio normalizado.
28	61000	anillo vial	ANILLO VIAL RIO FRIO	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a las luminarias 13711. 8308 8305 8044 13729 4013. servicio normalizado.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
29	61001	CALLE 37 31 15	ALTOS DEL LLANITO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
30	61002	CASA 30B	ALTOS DE ANDINA	REVISION DE REDES	redes no pertenecen al inventario de alumbrado publico se le informa al usuario
31	61003	CRA 27 CON 29 ESQUINA ALAMEDA LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado el dia 3 de abril
32	61004	POSTE 101-102 SECTOR VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a las luminarias 14564 y 14485. servicio normalizado.
33	61005	CALLE 20A # 24-03 ESQUINA , TRIANGULOS	PORTAL CAMPESTRE IIII	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria vegaled de 40w apagada, se verifico tensión y se cambió por luminaria microled porque no hay vegaled de 40w en el almacén
34	61006	SAN JORGE	URB. SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se verifico tensión en caja de inspección, se programa mantenimiento con grúa para cambio de luminaria. se informa a supervisor.
35	61007	SAN JORGE	URB. SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se programa mantenimiento con grúa para cambio de luminaria se informa a supervisor.
36	61008	POSTE 15 VIA CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	se verifico tensión en caja de inspección, se programa mantenimiento con grúa para cambio de luminarias. se informa a supervisor.
37	61009	CALLE 27A NO. 29A-20	EL TEJAR	LUMINARIA BAJA ILUMINACION	se verifico luminaria, presenta una calidad de iluminación normal. Servicio en normalidad
38	61010	POSTE 138 VIA CRA 42	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se verifico tensión en caja de inspección, tensión normal. se programa mantenimiento con grúa.
39	61011	VEREDA PALOGORDO	VEREDA PALOGORDO	LUMINARIA GIRAR	se realiza operación y mantenimiento a luminaria, se encuentra girada se normaliza el servicio.
40	61012	PUENTE PEATONAL DE RIO FRIO	ANILLO VIAL RIO FRIO	LUMINARIA APAGADA	se encontró que la luminaria no encendía por claridad en fotocelda se cubrió fotocelda para eliminar la claridad y se normalizó el servicio.
41	61013	SECTOR ENTRADA A CORTE REAL 1 Y ENTRADA A CASTILLA REAL 2 CARRERA 18 NO 32-15	CASTILLA REAL I	SECTOR APAGADO	usuario manifiesta que la luminaria esta funcionando con normalidad, la cual corresponde al código 17172.
42	61014	DIAGONAL 17B PARTE SUR ORIENTAL DEL BARRIO	BALCON DEL PORTAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
43	61015	MANZANA 9 LOTE 9 Y OTRA FRENTE A LA IGLESIA	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria que se encuentra girada. se normaliza el servicio. luminaria reportada por usuaria se modernización reporte solucion # 1575. se cambia fotocontrol.
44	61016	CRA 25 #1A-04 PRIMERA CASA VIA DESTAPADA	VILLA REY	LUMINARIA APAGADA	se realiza el despeje de la luminaria y se elimina corto en la red servicio normalizado
45	61017	PLAZOLETA COLISEO VILLAMIL- ZONA DE GIMNASIOS AL LADO DEL CAÍ VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion en la red principal de las luminarias servicio normalizado
46	61018	VIA PARAISO-BELLAVISTA	EL PARAISO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento de las luminarias #15667-15678. se instala luminaria sepialed Provisional y se retira luminaria microled #15661
47	61019	CRA 25 10-04	VILLAS DE SAN JUAN	LUMINARIA DESPEJAR	se le informa al usuario que no nos corresponde la poda
48	61020	CALLE 23 26-20	RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectada se realiza la conexión servicio normalizado
49	61021	CASA 90	MIRADOR DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
50	61022	DIAGONAL 105 N 104E 196	BALCONES DE PROVENZA I	LUMINARIA APAGADA	se Programa arreglo de la luminaria se le informa al usuario
51	61023	calle 27 entre carreras 26 y 30	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	luminaria 7193 farol cartagena dañado se retira y se ingresa al taller para su mantenimiento ya que en el almacén no hay faroles cartagena para reponer a su vez se instaló lyraled de 49w para darle solución ya que el reporte fue petición de la administración del municipio en conjunto con la junta de acción comunal del barrio pendiente por colocar el farol caratagena de 74w también se realizo despeje y poda a la luminaria 8976 deltaled de 40w servicio mejorado
52	61024	calle 27 carrera 24 y 26	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	se instala luminaria lyraled de 49 w por que en el almacen no hay faroles cartagena de 74w para reponer y tocaba dar solucion inmedita ya que el requerimiento se hizo por parte de la administración municipal y la junta de accion comunal queda pendiente por reponer farol cartagena de 74w servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
53	61025	calle 27 sector malecón	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	REDES EN CORTO	se encontró red principal de alimentación a mástil en cortocircuito, se aisló red eliminando corto y se instaló tapa en caja de inspección. servicio normalizado
54	61026	CIUDADELA VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se realizó instalación de tubería y conexión de la luminaria 15181
55	61027	COLEGIO MIGUEL SANCHEZ HINESTROZA	VEREDA ACAPULCO	REVISION DE REDES	se programa del supervisor.
56	61028	CALLE 30C ESQUINA FRENTE A LA CASA 30-04 Y OTRA EN LA 30-55	VILLA CAROLINA I	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
57	61029	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realizo cambio de la luminarias 3140 del anillo vial. servicio normalizado.
58	61030	CIUDADELA VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se realizo el cambio de la luminaria 14536 de la avenida carrera 19. servicio normalizado.
59	61031	SAN JORGE	SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en el sector de San Jorge a las luminarias 14424 y 14420. servicio normalizado.
60	61032	MARIANELA	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	Luminaria 14540 Se instaló luminaria microled de 40w por que en almacén no había vegaled de 40w que había sido retirada y llevada a almacén para garantía. servicio normalizado. luminaria 14557. se encontró luminaria vegaled de 40w intermitente, se verifico tensión y se retiro, se llevó a almacén para garantía, en su lugar se instaló luminaria microled de 40w. servicio normalizado
61	61033	PARQUE VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se instala luminaria lyraled 49w Provisonal y se retira luminaria farol cartagena
62	61034	CALLE 60E #16F-18	MORADA SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
63	61035	ELOY VALENZUELA	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA GIRAR	se realiza operación y mantenimiento a luminaria se gira por petición de usuarios y se normaliza el servicio.
64	61036	BALCONES DE PROVENZA II	BALCONES DE PROVENZA II	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento con la grua se le informa al usuario
65	61037	TRANSVERSAL 24 NO 54C-24	ALTOS DE SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
66	61038	CENTRO CAMIONERO LA BASCULA	CHIMITA	MANTENIMIENTO RED BAJA TENSION	se realizo mantenimiento al transformador 17 de chimita en el centro camionero la bascula. línea de media tensión se rompió y callo, provocando un incendio que quemo todo la alimentación de baja tension. se recomienda realizar cambios de las cajas corta circuitos junto con sus pararrayos.
67	61039	Cra 24 # 19-09	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
68	61040	Cra 21D CALLE 20	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA CAIDA	se retira luminaria deltaled 100w partida se Programa reposición de la luminaria
69	61041	Calle 20 A # 24-87	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
70	61042	Carrera 22a # 16-03	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal de la luminaria servicio normalizado
71	61043	TRANSVERSAL 7B CON 109B	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se instala luminaria sepialed 41w Provisonal y se retira luminaria microled 40w servicio normalizado
72	61044	PERIMETRO DE LA CLINICA	SAN JORGE	MANTENIMIENTO DE CAJAS	Se agrego mescla de cemento y arena en los tornillos de las canastillas que quedaron expuestas en el perimetro de la clinica de giron.
73	61045	MALECON	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	luminaria 8938 se cambió red de alimentación a mástil, de red subterránea, se pasó a red aérea alimentada con aluminio #6AWG aislado,servicio normalizado. luminaria 8936 se encontró red en cortocircuito y trancada por raíces no se pudo realizar el cambio via subterránea se cambió y se realizo red aérea servicio normalizado
74	61046	CRA 28 CON CALLE 29 ESQUINA ALAMEDA LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	luminaria farol colonial desconectada se realiza la conexión servicio normalizado
75	61047	PEATONAL 3 FRENTE A CREMAS	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	luminarias apagadas por intento de hurto de las red, se realiza la conexión de las luminarias servicio normalizado
76	61048	LOTE 1	VEREDA LA PARROQUIA	LUMINARIA APAGADA	se programa modernización.
77	61049	CALLE 37 31 31	ALTOS DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se realiza el retiro de la luminaria vegaled 40w para revisión
78	61050	VIA CHOCOITA	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA DIRECTA	se encontró luminaria 16459 directa, se cambió fotocelda y se normalizó el servicio.
79	61051	Calle 15B # 17-06	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA POR HURTO DE RED	luminaria apagada por intento de hurto de la red se realiza la conexión servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
80	61052	FINCA MIRANORTE	VEREDA AGUADA DE CEFERINO	POSTE LADEADO	se realizo visita a poste reportado, se verifico que no estuviera golpeado. se programa mantenimiento con grúa para enderezar poste ladiado.
81	61053	CALLE 12A NO. 22-20	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectada se realiza la conexión servicio normalizado
82	61054	CARRERA 29 NO. 10-30	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
83	61055	CRA 26 CALLE 10	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria defectuosa servicio normalizado
84	61056	CRA 28 CON CALLE 10 ORILLA DEL RIO LUMINARIA DE JARDIN	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	código de luminaria no corresponde a la dirección indicada dirección incompleta
85	61057	PARQUE GALLINERAL	GALLINERAL	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectada se realiza la conexión servicio normalizado
86	61058	CALLE 25 NO. 26-90	RIO DE ORO I	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
87	61059	CRA 26 26-50	RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria sepialed 41w se ingresa al taller para revisión
88	61060	CALLE 23 NO. 26-20	RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado el 8 de abril
89	61061	RIO FRIO	ANILLO VIAL RIO FRIO	SECTOR APAGADO	se realiza la revisión de la red en las luminarias y se elimina empalmes en mal estado servicio normalizado
90	61062	CALLE 14B NO. P-03 PERIMETRAL DEL RIO	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA APAGADA	se cambió red dañada en la luminarias servicio normalizado
91	61063	Vía A Angulo La Nueva	VEREDA MOTOSO	LUMINARIA APAGADA	se realiza el retiro de la luminaria zd216-40w para revisión se Programa reposición se le informa al usuario
92	61064	anillo vial rincon de giron	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento de las luminarias
93	61065	calle 30- calle 29	CASCO ANTIGUO	FAROL APAGADO	se cambió bombillo defectuoso en las luminarias servicio normalizado
94	61066	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR	se realizó la instalación de 3 postes de concreto de 14 m para redireccionar y retirar de la arbolizacion red de media tensión, en peligro de cortocircuito por ramas de árboles. En la vía al aeropuerto transformador#15.
95	61067	PUENTE ANTONIA SANTOS	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	se encontró pin de corte disparado por línea con sobrecalentamiento en la entrada del mismo. luminaria 13527.
96	61068	INTERCAMBIADOR PALENQUE	ANILLO VIAL PALENQUE	SECTOR APAGADO	se encontraron líneas rotas por habitantes de calle que intentaron hurtar el cableado en la caja de piso de la luminaria 8102.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
97	61069	TRANSVERSAL 23A CON CALLE 54A	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado
98	61070	MANZANA 12 CASA 9	SINAI	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal de la luminaria servicio normalizado
99	61071	DIAGONAL 12A TRANSVERSAL 10A-38	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA APAGADA	se realiza el retiro de la luminaria raled 37w para garantía
100	61072	CASCO ANTIGUO	CASCO ANTIGUO	FAROL CAIDO	se Programa reposición de la luminaria se le informa al usuario
101	61073	cancha de cemento la campiña	LA CAMPIÑA	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento del reflector
102	61074	kiosco la campiña	LA CAMPIÑA	LUMINARIA APAGADA	se elimina empalmes defectuosos en la luminaria servicio normalizado
103	61075	CARRERA 30B CALLE 27A	ALTOS DE LA CAMPIÑA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminarias lyraled 49w defectuosas servicio normalizado.
104	61076	AUTOPISTA ENTRE CALLE 45 Y 33. CARRERA 17 Y 18	RINCON DE GIRON	SECTOR APAGADO	se encontró taco abierto se reviso la red principal se elimina sulfatacion en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
105	61077	ENTRADA CASTILLA REAL	CASTILLA REAL I	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion en la red principal de las luminarias servicio normalizado
106	61078	CALLE 58 CRA 18A 56-40	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 61083
107	61079	CARRERA 23 37-22 ESQUINA	EL POBLADO	LUMINARIA INTERMITENTE	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
108	61080	CALLE 37 # 22-21	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se cambió la conexión de la luminaria por fase de la red principal defectuosa servicio de
109	61081	CARRERA 26 AL LADO 31-07	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo defectuoso en la luminaria servicio normalizado
110	61082	FINCA LA ESPERANZA	VEREDA LLANADAS	LUMINARIA INTERMITENTE	se encontró red sulfatada y en estado de deterioro por cumplimiento de ciclo (red vieja)se cambió trayecto y se normalizó el servicio.
111	61083	CALLE 58 CON CRA 17A	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminarias desconectadas en la red principal por poda de arbol
112	61084	CALLE 105 CRA 12	QUINTAS DE SANTA ANA	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 14831 en el barrio quintas de santa ana.
113	61085	via al aeropuerto	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria sin la red de alimentación se realiza la conexión de la luminaria servicio normalizado
114	61086	CARRERA 10B #8-02	URBANIZACION CATALUÑA	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria deltaled 40w para revisión se le informa al usuario
115	61087	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL RIO FRIO	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion en la red en la caja de piso en la luminaria servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
116	61088	BRISAS DEL CAMPO	BRISAS DEL CAMPO	REPONER LUMINARIA	se realiza la instalación de la luminaria raled 1 37w servicio normalizado
117	61089	PRADOS DE CATALUÑA	PRADOS DE CATALUÑA	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores quemados en la luminaria servicio normalizado
118	61090	CALLE 35 15 PLAZOLETA	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	SECTOR APAGADO	se encontró breker disparado por corto circuito,se activo breaker, se verifico red en cajas de inspección y se aislaron sitios en peligro de corto circuito. servicio normalizado.
119	61091	DIAG 105 # 8-22	BALCONES DE PROVENZA II	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 14300 en el barrio balcones de provenza y se arreglo la luminaria 14302 que se encontraba directa. servicio normalizado.
120	61092	CRA 34 # 32-10	ALDEA ALTA	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje y mantenimiento de las luminarias servicio normalizado
121	61093	CARRERA 22 NO. 13B-02, GIRAR PARA QUE SE ILUMINE UN POCO LA PEATONAL	EL CONSUELO	LUMINARIA GIRAR	la luminaria reportada por el usuario se encuentra en buen posicionamiento se observa que el sector oscuro se necesita la expansión de alumbrado publico
122	61094	CALLE 25 NO. 27-15	GALLINERAL	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal de la luminaria servicio normalizado.
123	61095	PUENTE RIO FRIO 1 KM HACIA GIRON	ANILLO VIAL RIO FRIO	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con el número 61087
124	61096	CARRERA 25 CON 28 ESQUINA	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo defectuoso en la luminaria servicio normalizado
125	61097	Poste 14 Frente aguas residuales	ANILLO VIAL	LUMINARIA INTERMITENTE	reporte solucionado con el número 61087
126	61098	PARQUE INFANTIL BELLAVISTA	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se ajusta y se orienta la fotocelda en las luminarias del parque servicio normalizado
127	61099	TRANSVERSAL 21 # 9-15	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria microled 40w y se ingresa al taller para revisión
128	61100	CALLE 46 NO.45C-08	EL PARAISO	LUMINARIA APAGADA	Se encontró luminaria sepialed de 41w con modulo quemado, se retiro y se llevó para garantía. en su lugar se instaló sepialed de 65w porque en almacén no había sepialed de 41w. servicio normalizado.
129	61101	PARQUE	ARENALES	PARQUE DIRECTO	Se encuentra parque encendido durante el día, se reubica fotocontrol normalizando el encendido y apagado. Servicio Normalizado.
130	61102	CARRERA 24 NO 16-03	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
131	61103	CARRERA 25 CON CALLE 29 Y 30 FRENTE A COOPENESA	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo rotó por agua en la luminaria servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
132	61104	CALLE 29 N. 27 - 13 ALAMEDA LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	usuario no contesta el teléfono no dan razón del usuario y tampoco de la luminaria afectada
133	61105	TRANSVERSAL 24 NO.54C-220	MIRADOR DE SAN ANTONIO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria sepialed de 41w con modulo quemado, se retiro y se llevó a garantía, en su lugar se instaló sepialed de 65w porque en almacén no había sepialed de 41w. servicio normalizado.
134	61106	CRA 22B 21A-08	PORTAL CAMPESTRE IIII	LUMINARIA DESPEJAR	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
135	61107	ENTRADA VILLA SANDRA VIA PRINCIPAL	PORTAL DE CASTILLA	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion en los puentes de alimentación de las luminarias servicio normalizado
136	61108	TRANSVERSAL 54 C # 24 CASA 1	ALTOS DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	usuario no contesta el teléfono dirección incompleta
137	61109	CRA 21A #26-00	VILLA CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado
138	61110	manzana 25 calle 25	VEREDA ACAPULCO		Reporte solucionado con el reporte 61111 de mantenimiento.
139	61111	manzana 25 calle 25	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se encontraron luminarias desconectadas por corto en la red principal, se reconectaron y se normalizó el servicio.
140	61112	VIA PRINCIPAL	PORTAL DE CASTILLA	SECTOR APAGADO	se elimina cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
141	61113	CRA 21 25-139 ESQUINA	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se Programa traslado de la luminaria
142	61114	CANCHA	VEREDA EL CEDRO	CANCHA APAGADA	se encontró red de alimentación sulfatada en caja de inspección principal. se elimino sulfatacion, se reconectó usando conectores de perforación, servicio normalizado.
143	61115	ANILLO VIAL RINCON DE GIRON	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se encontraron lineas en corto circuito en la caja de piso de la luminaria 8027 y en el transformador # 21 los habitantes de calle intentaron hurtar macromedidor. el macromedidor se retiro del transformador para evitar que sus cables entraran en corto circuito.
144	61116	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 12321 en la autopista aeropuerto. servicio normalizado.
145	61117	CASA B9	BALCONES DE ALEJANDRIA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
146	61118	CARRERA 17 POR LOS PUENTES GEMELOS	CIUDELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a las luminarias 14631 14630 del barrio ciudadela villamil.
147	61119	PARQUE VILLAMIL	CIUDELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se cambió borneras quemadas en la luminaria servicio normalizado
148	61120	EL POBLADO	EL POBLADO	LUMINARIA DIRECTA	se encontró luminaria 12414 con su fotocelda directa.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
149	61121	BELLAVISTA	BELLAVISTA	LUMINARIA DIRECTA	se encontró luminaria 15399 con fotocelda directa. servicio normalizado.
150	61122	CALLE 45CON 22	EL CARMEN	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria microled 40w defectuosa se ingresa al taller para revisión
151	61123	ENTRE LA CALLE 20 CON CARRERA 30 75	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal de las luminarias servicio normalizado
152	61124	CALLE 42 18-09 RINCON DE GIRON PARTE BAJA	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria quemada por descarga en media tensión se le informa al usuario que se Programa reposición
153	61125	CALLE 35 # 20-57	RINCON DE GIRON	LUMINARIA CAIDA	se retira luminaria raled 37w dañada por caída de rama de árbol se Programa la reposición
154	61126	DENTRO DE LA CANCHA	BALCONES DE ALEJANDRIA	LUMINARIA CAIDA	Se asegura reflector en cruceta y se realizan podas Normalizando el Servicio.
155	61127	POSTE 138 VIA CRA 19	CIUADELA VILLAMIL	LUMINARIA DIRECTA	se encontró luminaria 14536 con fotocelda directa.
156	61129	MANZANA 62 LOTE 18	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda quemada por corto circuito en la Red principal servicio normalizado
157	61131	BRISAS DE RIO FRIO	BRISAS DE RIO FRIO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias y se encuentra conectores en mal estado se cambia y se normaliza el servicio.
158	61132	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIA DIRECTA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
159	61133	CARRERA 22 NO. 13B-02 FRENTE A LA LUMINARIA 577	EL CONSUELO	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria deltaled 100w y se ingresa al taller para revisión
160	61136	DIAGONAL 12 # 10A 05	TORRES BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA APAGADA	usuario solicita alumbrado publico se le informa que la tramite por medio de una carta dirigida a iluminación san juan
161	61137	CASA 13	ESTRELLA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	luminaria Desconectada por funcionarios de la essa se realiza la conexión de la luminaria servicio normalizado
162	61138	CRA 12 # 56-95 VEGAS DE VILLAMIZAR FRENTE AL HOTEL SAN JUAN, DESDE LA INCUBADORA SANTANDER HASTA EL FIN DE LA CALLE	ZONA INDUSTRIAL	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion en la red principal en las luminarias servicio normalizado
163	61139	BRISAS DE RIO FRIO	BRISAS DE RIO FRIO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias y se encuentra fotocontrol quemados se cambia y se normaliza el servicio.
164	61140	CALLE 43 # 26 - 32 POBLADO	EL POBLADO	REPONER TAPAS	se repone tapa de concreto en la luminaria servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
165	61141	DIAGONAL 7A TRANSV 21A	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado con el Reporte de Mantenimiento número 61145
166	61145	ALTOS DE ARENALES	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	Se realiza Mantenimiento a luminarias del sector reportadas. Servicio Normalizado.
167	61146	EL POBLADO	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se iso mantenimiento e instalación de luminarias raled III y podas ha varias que estaban sucias
168	61151	JARDIN DE ARENALES	JARDIN DE ARENALES	LUMINARIA DIRECTA	SE CAMBIA FOTOCELDA POR LUMINARIA DIRECTA



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	61128	CASA 252 PEATONAL PEQUEÑA	CONVIVIR	LUMINARIA GIRAR	se realiza operación y mantenimiento a luminaria se gira luminaria por petición de usuario y se normaliza el servicio.
2	61130	SECTOR 7 TORRE 2 LA CANCHA	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento del reflector 200w usuario no contesta el teléfono para informarle
3	61134	ENTRADA VEREDA LAGUNETAS	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se retira luminaria microled de 40w y se ingresa al taller para su revisión, se instala luminaria omega l plus de 40w y se actualiza información de luminaria.
4	61135	CALLE 106 # 12-03	QUINTAS DE SANTA ANA	LUMINARIA APAGADA	se instalo tapa de concreto a caja de inspeccion de la luminaria 14831 en el barrio quintas de Santa ana.
5	61142	DIAGONAL 10 NO. 22A-09	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento se retira lyraled de 49w y se ingresa al taller para su revisión se instala luminaria lyraled de 49w. se realiza retiros de faroles cartagena y se ingresan al taller para su revisión. 15829 se instala farol cartagena de 74w.
6	61143	MANZANA D CASA 4	BELLAVISTA LAS PALMAS	LUMINARIA APAGADA	se elimina empalmes quemados en ña luminaria servicio normalizado
7	61144	CRA 26A 9-34 Y CRA 26A 9 -22 ARENALES II	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra conectores en mal estado, luminarias que se encuentran en el parque retaso no figuran al inventario de isag.
8	61147	CALLE 20 CON 31 FRENTE AL RIO	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 61123
9	61148	KIOSKO	CORVIANDI I	LUMINARIA APAGADA	se encontró taco abierto se reinicia servicio normalizado
10	61149	CALLE 32 NO 8.04	ALTOS DE CASTILLA	LUMINARIA APAGADA	se realiza la conexión de la luminaria desconectada por funcionarios de la essa servicio normalizado
11	61150	MANZANA 30 LOTE 12	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA DIRECTA	se cambió luminaria defectuosa y se instala nueva servicio normalizado
12	61152	CRA 29 # 32-20	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
13	61153	CALLE 26 # 21C 09 FRENTE A RESTAURANTE TERMINOS	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal de la luminaria servicio normalizado
14	61154	MANZANA 63 LOTE 17	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se ajusta fotocelda girada por gallinazos servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
15	61155	CASA 11	ESTRELLA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias y se conecta luminarias directamente ala lonchera y se cambia drop en mal estado dejando el servicio normalizado.
16	61156	VEREDA CANTALTA	VEREDA CANTALTA	SECTOR APAGADO	Reporte solucionado con el reporte 1594 de modernización.
17	61157	VEREDA NAZARETH	VEREDA NAZARETH	MANTENIMIENTO DE REDES	se traslado la luminaria 17174 al poste de ESSA para mejorar el servicio del Alumbrado publico en el sector.
18	61158	CALLE 14B NO. P-03 PERIMETRAL DEL RIO	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
19	61159	EL POBLADO	EL POBLADO	REPONER TAPAS	se instaló caja de piso en la luminaria servicio normalizado
20	61160	CALLE 27A NO. 29A-20	EL TEJAR	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria microled 40w defectuosa por omega 1 40w servicio normalizado
21	61161	CANCHA ARENALES 3	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambió reflector defectuoso servicio normalizado
22	61162	CRA 12 # 57-71 FRENTE A LA PLANTA 2 DE ITALCOL	ZONA INDUSTRIAL	SECTOR APAGADO	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
23	61163	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	SE REALIZA MANTENIMIENTO EN EL ANILLO VIAL SECTOR RIO FRIO A LAS LUMINARIAS 8283 - 8284 - 3559 - 4792 - 8288 EN LAS CAJAS DE INSPECCIÓN EL CABLE SE ENCONTRABA QUEMADO Y SULFATADO . SE INSTALA CONECTORES. SERVICIO NORMALIZADO
24	61164	SECTOR LA REPRESA	VEREDA BOCAS	LUMINARIA APAGADA	se realiza la conexión de la luminaria desconectada por remodelacion de la essa servicio normalizado
25	61165	CALLE 27B#28-48	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
26	61166	FINCA LOS OLIVOS (VEREDA LA ESPERANZA)	VEREDA NAZARETH	SECTOR APAGADO	se realiza la conexión de las luminarias desconectadas por caída de árbol servicio normalizado
27	61167	ROMBOY DE LA BATEA	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
28	61168	CALLE 30 NO. 23-61	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA GIRAR	se realiza la orientación de la luminaria y poste girada por paso de vehículo servicio normalizado
29	61169	CALLE 105	MALPASO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se traslado poste y luminaria 15960 por petición de usuario debido a construccion de obra civil.
30	61170	VIA ZAPATOCA DONDE ESTAN PAVIMENTANDO	VEREDA CHOCOITA	POSTE A PUNTO DE CAER	reporte solucionado por la cuadrilla 3 grua
31	61171	CARRERA 24 C #2-22	VILLA REY	LUMINARIA APAGADA	se instala luminaria omega 1 40w servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
32	61172	TRANSVERSAL 14B NO 17-06	LOS BAMBUES	LUMINARIA CAIDA	se retiro luminaria raled 1 que fue tumbada por aves carroñeras, se llevó a almacén para garantía.
33	61173	CRA 28 A 11B 27	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambia luminaria vegaled 40w por omega 1 40w servicio normalizado
34	61174	VILLA DE LOS CABALLEROS	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	se instala luminaria omega 1 plus 40w servicio normalizado
35	61175	CALLE 23 CON CRA 26 ESQUINA	RIO DE ORO I	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
36	61176	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO DE REDES	se realiza canalización e instalación de cajas de inspección de concreto de 40×40x40
37	61177	CALLE 44A 31-03	CORVIANDI III	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
38	61178	CRA 26 CON CALLE 25 RETORNO	VIA CANEYES	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con el número 61167
39	61179	CARRERA 28 NO. 9-41	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se reviso caja de inspección, se encontró red sulfatada se elimino sulfatacion y se conectó usando conectores de perforación. servicio normalizado
40	61180	PUENTE MIRADOR DE SAN JUAN	MIRADOR DE SAN JUAN	PUENTE PEATONAL APAGADO	se elimina sulfatacion en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
41	61181	PARQUE BOMBEROS	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	luminarias sin servicio por intento de hurto de la red se realiza la conexión servicio normalizado
42	61182	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL RIO FRIO	LUMINARIA APAGADA	se realizó canalización e instalación de cajas de inspección 40×40
43	61183	calle 15 con carrera 17d	CIUDEDELA VILLAMIL	LUMINARIA BAJA ILUMINACION	se encontró luminaria 16124 microled apagada por driver dañado, se retiro y se para garantía en su lugar se instaló luminaria omega plus 1 de 40w servicio normalizado.
44	61184	calle 15 con carrera 17c	CIUDEDELA VILLAMIL	LUMINARIA BAJA ILUMINACION	se encontró luminaria 16125 microled apagada por driver dañado, se retiro y se para garantía en su lugar se instaló luminaria omega plus 1 de 40w servicio normalizado.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
45	61185	CRA 29 CALLE 11B	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA EN CORTO	se encontro luminaria Zd216 y fotocelda quemada por cortocircuito en red principal se cambia luminaria y se llevó a taller para garantía en su lugar se instaló luminaria omega plus 1 de 40w servicio normalizado. 9327 se encontró luminaria apagada por sulfatacion en conectores de conexión principal, se conectó cambiaron conectores y se normalizó el servicio.
46	61186	PASILLO PEATONAL DE LA CARRERA 16A CON CALLE 35	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal de la luminaria servicio normalizado
47	61187	SECTOR 3 MANZANA D	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA DIRECTA	se ajusta la fotocelda en la luminaria servicio normalizado
48	61188	CRA 26A 9-34 Y CRA 26A 9 -22, ARENALES 2	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se habló con el usuario sele informo que las luminarias reportadas no corresponden a inventario de alumbrado público.
49	61189	QUEBRADA LAS MACANAS	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
50	61190	AVENIDA MATERIALES SILVA DESDE LOS XANEYES HASTA LA ROTONDA DEL CONSUELO LUCES FUERA DE SERVICIO	CIUDADELA VILLAMIL	SECTOR APAGADO	reporte solucionado por la cuadrilla 3 grua canasta
51	61191	ROTANDO CONSUELO LUMINARIAS APAGADAS	CIUDADELA VILLAMIL	SECTOR APAGADO	reporte solucionado por la cuadrilla 3 grua canasta
52	61192	PUENTES FLANDES BUCARAMANGA GIRON	AUTOPISTA BUCARAMANGA	PUENTE APAGADO	reporte solucionado por la cuadrilla 3 grua canasta
53	61193	CANCHA DE TIERRA	EL POBLADO	CANCHA DIRECTA	reporte solucionado con el número 61204
54	61194	CANCHA SECTOR 7	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por la cuadrilla 3 grua canasta
55	61195	CALLE 30 NO. 23-39	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	luminaria apagada por intento de hurto de la red se realiza la conexión servicio normalizado
56	61196	CASA 75	LA INMACULADA	LUMINARIA GIRAR	se giro luminaria para una mejor eficiencia del servicio.
57	61197	CALLE 43A 31B 16	CORVIANDI III	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal de la luminaria servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
58	61198	SECTOR LAGUNETAS	VEREDA CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria zd216 de 40w quemada por cortocircuito en red principal se retiro y en su lugar se instaló luminaria omega 1 plus de 40w servicio normalizado.
59	61199	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 3923 partida en su poste. se realizo cambio y se normalizado el servicio.
60	61200	INTERCAMBIADOR PALENQUE	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 8102 y 8106 con cable hurtado. servicio normalizado.
61	61201	CANCHA	BALCONES DE PROVENZA I	CANCHA APAGADA	se encuentra cables quemados en las luminarias de la cancha se realiza el arreglo provisional se programa cambio de la tubería
62	61202	CASCO ANTIGUO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se encontró farol colonial con condensador, balastro, bombillo y arrancador quemados por sobretension se cambió kit y se normalizó el servicio.
63	61203	CDMB	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se encontró línea sulfatada y rota dentro de la ducteria sector apagado desde el poste 27 al poste 30 en el anillo vial. se requiere canalización y cambio de red.
64	61204	CANCHA	EL POBLADO	CANCHA DIRECTA	se cambió elementos quemados en el control de las luminarias de la cancha servicio normalizado
65	61205	transversal 20 # 8 a 42	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambió cable quemado en la luminaria servicio normalizado
66	61206	día 10 b # 10 b 03	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambió línea rota por poda de árbol en la luminaria servicio normalizado
67	61207	VEREDA EL PANTANO	VEREDA EL PANTANO	CANCHA APAGADA	se encontró conexión principal de alimentación a cancha sulfatada por humedad se cambió conectores y se normalizó el servicio
68	61208	VEREDA MOTOSO	VEREDA MOTOSO	REPONER LUMINARIA	se instala luminaria omega 1 40w servicio normalizado
69	61209	FINCA EL AGUILAR LA BATEA	VEREDA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento de las luminarias servicio normalizado
70	61210	CRA 24 CON 31	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	Usuario manifiesta qué luminarias están funcionando con normalidad.
71	61211	CALLE 43 # 33-75 INTERIOR 5 ALTOS DEL PARAISO	EL PARAISO	LUMINARIA APAGADA	se Programa modernización de las luminarias se le informa al usuario
72	61212	CALLE 3A SUR 22-87 PISO 1	RIVERAS DEL RIO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza el despeje de la luminaria servicio normalizado
73	61213	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realiza operación y mantenimiento a tramos se instala ducteria cajas de inspección, se realiza limpieza de cajas de inspección, se habilita tramo apagado dejando el servicio normalizado.



ILUMINACIÓN SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
74	61214	PUEENTE ANTONIA SANTOS	AUTOPISTA BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo mantenimiento en el puente antonia Santos a las luminarias 13516 13517 13518 13519 a las cuales se le robaron su cableado de alimentación.
75	61215	CRA 19	CIUADADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se encontró sulfatacion en la caja de distribución principal del circuito de la avenida carrera 19. luminaria 14531.
76	61216	FRENTE A CAMPOLLO HASTA EL PUEENTE GASAN	CHIMITA	SECTOR APAGADO	usuario informa que el servicio de las luminarias de la avenida se normalizó
77	61217	VEREDA AGUADA DE CEFERINO	VEREDA AGUADA DE CEFERINO	REPONER LUMINARIA	se instaló luminarias 17340 y 18424 que habían sido retiradas y llevadas al almacén para garantía, servicio normalizado.
78	61218	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	Se realiza montaje de caja de inspección, por tubería y redes subterráneas en mal estado. Servicio Normalizado.
79	61219	COLISEO JUAN PABLO SEGUNDO	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se elimina empalmes defectuosos en la alimentación del control de las luminarias del coliseo servicio normalizado
80	61220	CALLE 3 CRA 0 LOTE 2 CHIMITA	CHIMITA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa se instala luminaria omega 1 plus 40w servicio normalizado
81	61221	CALLE 31 CON CRA 26 DIAGONAL A LA BASILICA	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se encontró farol colonial con sus componentes como balastro,condensador, arrancador y bombillo quemados por sobre tensión. se cambió componentes y se normalizó el servicio.
82	61222	TRANSVERSAL 51 NO. 20-03	ALTOS DE SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria con fotocelda quemada por sobre tensión se cambió fotocelda y se normalizó el servicio.
83	61223	CALLE 21A CARRERA 22	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria apagada, se verifico tensión y se cambió luminaria lyraled de 49w, se llevó a almacén para garantía. servicio normalizado
84	61224	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO DE REDES	se encontró fusible quemado del transformador número 12 qué alimenta a la luminaria 12159.
85	61225	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO DE REDES	se instalaron crucetas para cambio de redes de media tensión en el transformador número 15 de la autopista aeropuerto.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
86	61226	CRA 22A CON 32 ESQUINA DE LA GRUTA	LA RIVERA	LUMINARIA APAGADA	luminaria 1935 se encontró fotocelda quemada y luminaria con driver estallado por sobretension en red principal. se cambió luminaria y fotocelda y se normalizó el servicio luminaria 1935 se encontró luminaria y fotocelda quemadas por sobre tensión en red principal. se cambió luminaria y fotocelda y se normalizó el servicio NOTA: se cambió luminarias de deltaled de 40w a omega 1plus de 40w por que en almacén no había luminarias deltaled de 40w
87	61227	GLORIETA VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	SECTOR APAGADO	se realiza la revisión de la red la cual se encuentra en buen servicio
88	61228	URBANIZACION CATALUÑA	URBANIZACION CATALUÑA	REPONER LUMINARIA	se instala luminaria omega 1 plus 40w servicio normalizado
89	61229	RINCON DE GIRON PARTE BAJA	RINCON DE GIRON	REPONER LUMINARIA	se instala luminaria omega 1 plus 40w servicio normalizado
90	61230	EL CARMEN	EL CARMEN	REPONER LUMINARIA	se instala luminaria omega 1 plus 40w servicio normalizado
91	61231	ALTOS DE ARENALES	ALTOS DE ARENALES	REPONER LUMINARIA	se instala luminaria omega 1 plus 40w servicio normalizado
92	61232	CONVIVIR	CONVIVIR	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria zd216-40w dañada por caída de poste se ingresa al taller para reposición
93	61233	Calle 30 carrera 36	CIUDADELA DEL ORIENTE	REDES ROTAS	se cambió red rota en la luminaria servicio normalizado
94	61234	Carrera 32B # 30a - 18	ALDEA BAJA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria raled 1 37w defectuosa servicio normalizado
95	61235	CALLE 55A 22C-29	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió borneras defectuosa en la luminaria servicio normalizado
96	61236	CALLE 44 #29F-02	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria sepialed 41w y se instala luminaria omega 1 plus 40w servicio normalizado
97	61237	VIA PAVIMENTADA CARRERA 12A	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal de las luminarias servicio normalizado
98	61238	KIOSKO	CORVIANDI I	PARQUE APAGADO	se elimina sulfatacion en la alimentación de las luminarias servicio normalizado
99	61239	CALLE 105 ANILLO VIAL MALPASO	MALPASO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el Reporte # 61255
100	61240	PUENTE	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la caja de paso en las luminarias servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
101	61241	SENTIDO GIRON BUCARMANGA ESTACIÓN DE BOMBEROS TODA LA ESQUINA	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 15160 en el sector de bomberos del barrio el poblado.
102	61242	CALLE 13 NO 9-60	ALPES DEL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
103	61243	PARQUE BOMBEROS	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a la luminaria 15158 del barrio el poblado en el sector del parque Bomberos.
104	61244	PARQUE BOMBEROS	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 15837 en el parque bomberos del barrio el poblado. servicio normalizado.
105	61245	PARQUE BOMBEROS	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio del cableado de la luminaria 15160 qué se encontraba en corto circuito. servicio normalizado.
106	61246	50 MTS ANTES DE EMPEZAR EL PUENTE PALENQUE SENTIDO GIRON- BUCARAMANGA # POSTE 254	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se encontraron conectores en mal estado en la caja de piso de la luminaria 8354. servicio normalizado.
107	61247	LUMINARIA APAGADA 50 METROS DESPUÉS DEL PUENTE PALENQUE GIRON- BUCARAMANGA # 811 POSTE 250	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a la luminaria 8111 del poste 250 de la autopista bucaramanga. servicio normalizado.
108	61248	POSTE 257 INTERCAMBIADOR PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a la luminaria 8109 del intercambiador de palenque poste 257. servicio normalizado.
109	61249	PUENTE ANTONIA SANTOS	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	luminaria 13513 con fotocelda quemada. servicio normalizado.
110	61250	POSTE 704 AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se encontraron líneas sulfatadas en la caja de piso del bájate de alimentación de la luminaria 16461. servicio normalizado.
111	61251	POSTE 703 AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a la luminaria 12554 del poste 703 de la autopista aeropuerto. servicio normalizado.
112	61252	INTERCAMBIADOR EL POBLADO (EL DEPRIMIDO)	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se encontró conector quemado en la caja de piso de la luminaria 13961. servicio normalizado.
113	61253	PARQUEADERO NUEVO	PORTAL DE CASTILLA	LUMINARIA APAGADA	se realiza la conexión de la red en las luminarias servicio normalizado
114	61254	CALLE 18 NO. 28-18	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA	se cambió red quemada en las luminarias servicio normalizado
115	61255	PARQUE BOMBEROS	EL POBLADO	LUMINARIA INTERMITENTE	se Programa mantenimiento con la grua
116	61256	POSTE 693 AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 12295 con fotocelda quemada.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
117	61257	CANCHA DE TIERRA	LOS BAMBUES	CANCHA APAGADA	se ajusta la programación del reloj de las luminarias de la cancha servicio normalizado
118	61258	VEREDA CHOCOITA	VEREDA CHOCOITA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se traslado poste de la luminaria 18462 que estaba muy cerca a la vía que se está pavimentando. se hincó nuevamente el poste de la luminaria 18476 que había sido retirado debido a que estaba en riesgo de caer, pendiente por instalar la luminaria perteneciente a dicho poste.
119	61259	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con el reporte 61262 de mantenimiento
120	61260	CASCO ANTIGUO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA DIRECTA	se realiza operación y mantenimiento se encuentran luminaria directa se cambia fotocontrol y se normaliza el servicio.
121	61261	CALLE 15 A 25-60	PRIMERO DE MAYO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w y se instala luminaria Provisional omega 1 plus 40w
122	61262	SECTOR ENTRADA MIRADOR CABAÑAS	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se realizó instalación de fusible de hilo de 1A por cañuela disparada por cortocircuito en la red principal servicio normalizado
123	61263	VIA ACAPULCO RUITOQUE LOS DE TRES CASA UNO	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se encontró fotocelda dañada por sobre tensión y dejarla luminaria intermitente se cambió por una nueva y se normalizó el servicio
124	61264	QUINTAS CAMPESTRE	QUINTAS DEL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
125	61265	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA CAIDA	se cae árbol afectando las luminarias 1423 y 17480 con caída de los respectivos postes se pide reporte de retiro # 453 para reponer de los respectivos materiales encontrados la luminaria 1423 fue entregada por usuario el cual la había guardado. la luminaria 17480 no se encontró en el sitio.
126	61266	LOS BAMBUES	LOS BAMBUES	REPONER LUMINARIA	se instala luminaria omega 1 plus 40w provisional servicio normalizado
127	61267	RINCON DE GIRON	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se encontró totalizador disparado, se revisaron cajas de inspección, se midió tensión y amperaje, se activo totalizador y se normalizó el servicio.
128	61268	CANCHA DE LA CARRERA 18 Y 20 CON CALLES 12 Y 11B	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	se reviso el control de las luminarias las cuales están en buen servicio usuario no contesta el teléfono



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
129	61269	CASERIO	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA APAGADA	se retira luminarias zd216 8828,18787 se le cambio cable conectores, fotocelda quemados por cortocircuito en la red; 17325 de 40w y se ingresa al taller para su mantenimiento y garantía se instalan luminaria omegaled de 40w y se normaliza el servicio
130	61270	CALLE 14B NO. P-03 PERIMETRAL DEL RIO	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria # 8668 dañada . Se cambió red rota en la luminaria # 9514 servicio normalizado
131	61271	CANCHA	GIRALUZ	CANCHA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se realiza limpieza y revisión de cajas de inspección, se cambia red principal subterránea en mal estado dejando el servicio normalizado.
132	61272	POSTE 643 AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se encontraron postes sin luminarias y cableado en la autopista aeropuerto. luminarias 11943 y 12173. servicio normalizado.
133	61273	TRANSVERSAL 42 # 33 45 PARAISO PARTE ALTA	EL PARAISO	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento de la luminaria se le informa al usuario
134	61274	RETORNO RINCÓN DE GIRÓN HASTA EL BACHUE	RINCON DE GIRON	SECTOR APAGADO	se encontró cortocircuito en red principal de alimentación se elimino cortocircuito, se conectó usando conectores de perforación. servicio normalizado. se encontró acometida de luminaria rota por cortocircuito, se programa mantenimiento con grúa en poste 143 del rincón de giron para cambio de acometida.
135	61275	CARRERA 21B # 26-04	VILLA CAMPESTRE	REVISION DE REDES	se le informa al usuario que el despeje de la red no nos pertenece
136	61276	CRA 24 31-65	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo quemado en la luminaria servicio normalizado
137	61277	CALLE 41A CON CRA 21 ESQUINA	LA ISLA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminarias desconectadas por vandalismo se realiza la conexión servicio normalizado
138	61278	VIA CHOCOITA	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria zd216 dañada se retira y se ingresa al taller para su mantenimiento y garantía en su lugar se instaló luminaria omega1plus de 40w servicio normalizado.
139	61279	POSTE DE LA CALLE 41 A N 1091387	LA ISLA	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 61277
140	61280	LOTE 3 CASA 1	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el reporte 61263
141	61281	CARRERA 20 NO. 57-02	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
142	61282	CARRERA 29A CALLE 38 CANCHA	GIRALUZ	CANCHA APAGADA	reporte solucionado con # 61271.
143	61283	POSTE 666-665 AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se encontraron fotoceldas quemadas por corto circuito en la autopista aeropuerto. luminarias 12295 12274 12288 12413 12414, servicio normalizado.
144	61284	CARRERA 28 PARQUE PERALTA	CASCO ANTIGUO	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con reporte # 61285.
145	61285	PARQUE EL COCAL	EL LLANITO	PARQUE INTERMITENTE	se realiza operación y mantenimiento a luminarias en el parque cocal se encuentra conectores en mal estado se revisan cajas de inspección se normaliza el servicio.
146	61286	PARQUE PERALTA	CASCO ANTIGUO	SECTOR APAGADO	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se revisan cajas de inspección, se revisa fotocontrol se prueba y se deja normalizado el servicio.
147	61287	PARQUE BOMBEROS	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 15155 en el parque bomberos del barrio el poblado.
148	61288	EL POBLADO	EL POBLADO	CANCHA APAGADA	se encontró reloj desprogramado, por manipulación externa. se reprograma reloj y se normaliza el servicio.
149	61289	VIA PRINCIPAL A ZAPATOCA	VEREDA CHOCOITA	REPONER LUMINARIA	se reinstalo la luminaria 18476 que había sido retirada por poste a punto de caer en la vía principal a zapatoca. servicio normalizado.
150	61290	RINCON DE GIRON	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se encontró cañuela disparada en el transfor # 21 sector anillo vial rincon de giron se cambia fusible, se activa cañuela y se normaliza el servicio.
151	61291	VEREDA EL CEDRO	VEREDA EL CEDRO	POSTE A PUNTO DE CAER	se encontró poste de la luminaria 11438 a punto de caer debido a socabacion del terreno por aguas lluvias, también se aplomo poste de la luminaria 19276 del sector de palo de los amores. servicio normalizado.
152	61292	VIA PRINCIPAL PARADA DE ANA	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA DIRECTA	reporte solucionado con el reporte 61263
153	61293	VEREDA CANTALTA	VEREDA CANTALTA	LUMINARIA APAGADA	se encontró red principal de alimentación a luminaria, rota por caída de árbol se cambió red y se normalizó el servicio.
154	61294	CALLE 41A CON LA 21-17	BELLA ISLA	LUMINARIA APAGADA	se realiza la orientación de la luminaria por árbol qué obstaculiza la iluminación
155	61295	sector bomberos	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se reinicia taco abierto se revisa tension en la red servicio normalizado
156	61296	CARRIZAL CAMPESTRE	CARRIZAL CAMPESTRE	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se trasladaron las luminarias 11809 11339 11386 junto con sus postes debido a ampliación de la vía que conduce de carrizal campestre al puente nuevo.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
157	61297	RIO DE ORO	RIO DE ORO	REPONER LUMINARIA	se instala luminaria omega 1 plus 40w Provisonal servicio normalizado
158	61298	VEREDA BARBOSA	VEREDA BARBOSA	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria deltaled de 100 w 6771y se ingresa al taller para su mantenimiento pendiente por reponer
159	61299	EL PARAISO	EL PARAISO	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria sepialed 41w y se instala luminaria omega 1 plus 40w
160	61300	SECTOR EL CASERIO	VEREDA ALTO DE LA ALDEA	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con la modernización # 1609
161	61301	CANCHA	CASTILLA REAL I	PROGRAMAR RELOJ	se ajusta el horario de las luminarias de la cancha servicio normalizado
162	61302	CALLE 37 #28-47, NUMERADA 19603.	CASTILLA LA NUEVA	LUMINARIA BAJA ILUMINACION	luminaria apagada por intento de hurto de la red se realiza la conexión servicio normalizado
163	61303	SECTOR LA REPRESA	VEREDA BOCAS	LUMINARIA APAGADA	se Programa expansión tipo 3 se le informa al supervisor
164	61304	HACIENDA RIO DE ORO	ASENTAMIENTO HUMANO RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w quemada y se instala luminaria omega 1 plus 40w servicio normalizado
165	61305	CALLE 18 21-04 ESQUINA	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda quemada y se elimina sulfatacion en la caja de piso en la luminaria servicio normalizado
166	61306	autopista aeropuerto	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se encontró arranque de media tensión del transformador # 12 con fusibles quemados.
167	61307	CARRERA 21CON CALLE 36 AL PIE DE LA QUEBRADA	LA ISLA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria defectuosa zd216-40w y se instala luminaria omega 1 plus 40w servicio normalizado.
168	61308	BALCONES DE PROVENZA TORRE 8 APTO 402	BALCONES DE PROVENZA I	LUMINARIA APAGADA	luminarias sin servicio por daño en la red de media tensión la essa ya Soluciono el daño
169	61309	VEREDA EL PANTANO	VEREDA EL PANTANO	LUMINARIA DESPEJAR	se encontró red principal de alimentación a luminaria 5008 reventada por caída de árbol, se encontró percha defectuosa, se instaló red nueva, se cambió percha y se normalizó el servicio.
170	61310	ALTOS DEL LLANITO	ALTOS DEL LLANITO	REPONER LUMINARIA	se instala luminaria omega 1 plus 40w servicio normalizado
171	61311	PORTAL CAMPESTRE	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se elimina empalmes defectuosos en la luminaria servicio normalizado
172	61312	RINCON DE GIRON	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria deltaled 40w defectuosa se instala luminaria omega 1 plus 40w
173	61313	CALLE 44 CON CRA 32A -44	CORVIANDI III	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado.
174	61314	CALLE 1G MANZANA 3 NO. 21-03	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA GIRAR	se Programa mantenimiento con la grua canasta se le informa al usuario



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
175	61315	autopista aeropuerto	AUTOPISTA AEROPUERTO	AVENIDA APAGADA	se encontraron líneas en corto circuito en la caja de piso de la luminaria 12030. se encontraron líneas sulfatadas en la caja de piso de la luminaria 12212. se encontraron fotoceldas quemadas en las luminarias 12202 12206 12170 12220 12216 12207 12209 12204 y se retiro la luminaria 12223 qué estaba en cortocircuito.
176	61316	CALLE 14B NO. P-03 PERIMETRAL DEL RIO	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA APAGADA	se ajusta la organización de la fotocelda servicio normalizado
177	61317	CALLE 30 NO. 24-23	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	luminarias sin servicio por hurto de la red se realiza la conexión servicio normalizado
178	61318	CALLE 52 NO 27 _111	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectada se realiza la conexión servicio normalizado
179	61319	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se realizo poda a árboles que tenían cercanía y estaban ocasionando corto circuito en líneas de media tensión qué alimentan el transformador # 12.
180	61320	PEATONAL MANZANA A SECTOR 5 # 26-12	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA DESPEJAR	se realizo despeje luminarias y se retiraron escombros servicio normalizado
181	61321	EL POBLADO	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
182	61322	CALLE 15 A CON CARRERA 11	ALMENARES DE SAN JUAN	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de las luminarias servicio normalizado
183	61323	DIAGONAL 105 NÚME 104E-196	BALCONES DE PROVENZA I	LUMINARIA APAGADA	se Programa cambio de tubería y red de la luminaria se le informa al usuario
184	61324	CRA. 23. 46. 26	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria deltaled 100w y se instala luminaria omega 1 plus 40w servicio normalizado
185	61325	RINCON DE GIRON	RINCON DE GIRON	REDES ROTAS	se realiza operación y mantenimiento se encuentran redes rotas se cambian y se normalizan el servicio.
186	61326	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se reinicia taco abierto y se revisan cajas de piso en las luminarias se elimina sulfataciones en la red servicio normalizado
187	61328	PARQUE EL PALENQUE	EL PALENQUE	PARQUE APAGADO	se ajusta la programación del control de las luminarias del parque servicio normalizado
188	61329	CRA 24 31-23	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se Programa modernización de la luminaria se le informa al usuario
189	61330	POR EL LADO DE LA IGLESIA LAS NIEVES EN LA CALLE 28	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA DIRECTA	se cambió ignitor defectuoso en la luminaria servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
190	61331	FRENTE A LA FACHADA DE LA IGLESIA LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	REPONER TAPAS	caja de piso no pertenecen al inventario de alumbrado publico se le informa al usuario
191	61332	POR EL LADO DE LA IGLESIA LAS NIEVES EN LA CALLE 28	CASCO ANTIGUO	MANTENIMIENTO DE CONTROL	control no pertenecen al inventario de alumbrado publico se le informa al usuario
192	61333	FRENTE AL PARQUE DE LAS NIEVES ANTES DE LA HELADERIA	CASCO ANTIGUO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se retira nido de la luminaria servicio normalizado
193	61334	CALLE 16 #16-23	LOS CAMBULOS	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 14813 con fotocelda quemada. servicio normalizado.
194	61335	ENTRADA EL PALENQUE	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	se encontró sulfatacion en conector de líneas de baja tension en caja de piso de la luminaria 4621. servicio normalizado.
195	61336	CHIMITA LOS TALLERES POR LA PRIMERA ENTRADA (TALLER DE ALBEIRO SUAREZ)	CHIMITA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectada se realiza la conexión servicio normalizado
196	61337	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en la autopista aeropuerto a las luminarias 12163 12171 12175. servicio normalizado.
197	61338	CANCHA MULTIPLE EL COCAL	EL LLANITO	SECTOR APAGADO	Se revisaron cajas de inspección en red de Canchas, Se encontró red sulfatada, Se eliminó sulfatación y se reconectó usando conectores de perforación. Se reprogramo Reloj en cancha se daja funcionando en horario establecido servicio normalizado.
198	61339	PARQUE EL COCAL	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	Se revisó caja de inspección de la luminaria, se encontró luminaria sin acometida, se encontró poste y luminaria en mal estado se retira poste y farol y se llevan a almacén para mantenimiento y garantía.
199	61340	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se encontró sector apagado, se verificaron cajas de inspección se encontró red principal sulfatada se eliminó sulfatación se reconectó usando conectores de perforación, se midió tensión, se verifico control, se encontró briket disparado, se activo briket y se normalizó el servicio.
200	61341	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo mantenimiento en la autopista aeropuerto a las luminarias 11934 12040. servicio normalizado.
201	61342	PARTE ALTA LLANADAS	VEREDA LLANADAS	LUMINARIA APAGADA	se ingresa luminaria zd229 de 50w al almacén para su mantenimiento y garantía y se instaló omegaled de 40w servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
202	61343	ENTRA POR GASAN EN LA SEGUNDA ENTRADA DERECHO LLEGANDO DONDE ERA EL COLEGIO CONVIVIR	ALTOS DE ANDINA	LUMINARIA APAGADA	se eliminó sulfatación en la red principal en las luminarias servicio normalizado
203	61344	CALLE 31 ENTRE CARRERAS 24 Y 25	CASCO ANTIGUO	FAROL GIRADO	luminaria girada por paso de camión se realiza orientación del farol servicio normalizado
204	61346	CAI	EL PALENQUE	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
205	61347	EL LAGUITO	ASENTAMIENTO HUMANO EL LAGUITO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra conectores sulfatados y fotocontrol girado se cambian y se normaliza el servicio. se actualiza barrio limites con vereda llanadas pero pertenecen al barrio el laguito.
206	61348	asentamiento la unión	ASENTAMIENTO LA UNION	LUMINARIA APAGADA	luminaria con conectores y cable de acometida quemados por sobrecarga usuarios colgados a la red de alumbrado se cambiaron conectores y red, se normalizó el servicio
207	61349	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se realizo mantenimiento en la autopista aeropuerto a las luminarias 12331 12255 12223 12203 12179 15160 16636 16637 12295 12298.
208	61350	JARDIN DE LA ALDEA	JARDIN DE LA ALDEA	LUMINARIA APAGADA	Se encontró luminaria apagada se midió tensión, se verificó fotocelda Se cambió luminaria Sepialed de 41 W y se instaló luminaria Omega 1 plus De 40w Por qué en almacén no había luminaria sepialed De 41 W servicio normalizado.
209	61352	CALLE 30 NO. 24-08	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado el dia 26 de mayo
210	61353	CRA 19	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a las luminarias 14545 14531 6938. servicio normalizado.
211	61354	CORVIANDI I	CORVIANDI I	REPONER LUMINARIA	se instala luminaria deltaled 100w servicio normalizado
212	61355	CRA 10B CON 12 ESQUINA	URBANIZACION CATALUÑA	LUMINARIA APAGADA	Se ingresa luminaria del tallet de 40 al taller para su mantenimiento y se instala omegaled de 40 w servicio normalizado
213	61356	ESQUINA DE HOTEL FILAO CRA 25 CON 32 06	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado
214	61357	CALLE 32 27-08	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA DIRECTA	se cambió fotocelda quemada por sobretension y se normalizó el servicio
215	61358	CALLE 43 CON CRA 18	ELIECER FONSECA	LUMINARIA BAJA ILUMINACION	Se retira y se ingresa al taller luminaria microl de 40 para su mantenimiento y se instala luminaria omegaled de 40 servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
216	61359	SECTOR 2 BRISAS DEL PRADO	VEREDA RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	redes rotas por caída de rama de árbol se despeja la luminaria y se realiza la conexión servicio normalizado
217	61360	CALLE 44 # 22-114	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria apagada Se verificó tensión Y fotocelda se cambió luminaria, se instaló luminaria omega 1plus de 40w porque no había luminaria deltaled de 40w. servicio normalizado.
218	61361	CRA 26 # 11B 11	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se reviso conectores, se verifico tensión en caja de inspección se programa mantenimiento con grúa para la luminaria 11601. llevar luminaria raled III
219	61364	CASCO ANTIGUO	CASCO ANTIGUO	SECTOR APAGADO	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra hurto a red aérea principal, se tiende red principal dejando el servicio normalizado.
220	61365	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se encontró el pin de corte disparado del circuito de baja tension que alimenta la luminaria 7586. servicio normalizado.
221	61366	GLORIETA HOYO CALIENTE	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	luminaria 18760 con fotocelda quemada. servicio normalizado.
222	61367	CALLE 37 29C 10 ESCALERAS	BELLAVISTA	SECTOR APAGADO	sector apagado debido al hurto de cable en el barrio bellavista en el sector del muro. luminaria 15423. servicio normalizado.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JUNIO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	61327	VEREDA EL PANTANO	VEREDA EL PANTANO	CANCHA APAGADA	se cambió contactor quemado por sobretension y se normalizó el servicio
2	61345	VEREDA PALOGORDO FINCA LOS LOROS	VEREDA PALOGORDO	SECTOR APAGADO	se cambió conectores quemados en la luminaria servicio normalizado
3	61351	RUITOQUE BAJO CAMINO A ROCA VERDE	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se realiza la conexión de la red trezada desconectada por poda de árbol en las luminarias
4	61362	CALLE 60E # 16F 18	MORADA SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
5	61363	CALLE 30 # 29-130	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	se ajusta fotocelda en la luminaria servicio normalizado
6	61368	CANCHA	LOS BAMBUES	CANCHA APAGADA	se ajusta la programación de las luminarias de la cancha servicio normalizado
7	61369	ENTRADA AL PALENQUE	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	se programa modernización para cambio de Tecnología de luminaria reportada
8	61370	CALLE 52 NO 27 _111 TODO SECTOR BOMBEROS	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	usuario manifiesta que hay sectores oscuros se le informa que se va a realizar ronda nocturna para verificar la iluminación del sector
9	61371	VEREDA EL PANTANO	VEREDA EL PANTANO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria con borne desconectado se reconecto, servicio normalizado.
10	61372	SINAI	SINAI	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo reubicacion de los postes y luminarias 17420 y 17421 en la vereda barbosa por la vía que conduce al sindicato.
11	61373	PROLONGACION DE LA 105 LA QUE BAJA DE MALPASO A GIRON	MALPASO	SECTOR APAGADO	se revisó control principal, del transformador 7 totalizador y brikets de circuito se descarto falla en el circuito 1 se abrieron faces del circuito 2 pero no se encontró la falla se programa revisión con canasta-grúa
12	61374	DIAGONAL 8 NO.17A-03	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se encontraron conectores de en mal estado por humedad, se cambió conectores y se normalizó el servicio luminaria 15525 se encontró luminaria apagada se verifico tensión, se provo fotocelda y se cambió luminaria. se instaló luminaria omega 1plus de 40w porque en almacén no había luminaria sepialed De 41w servicio normalizado.
13	61375	SAN ANTONIO DE CARRIZAL	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal de la luminaria servicio normalizado
14	61376	CHIMITA	CHIMITA	SECTOR APAGADO	se reinicia taco abierto en las luminarias de la avenida servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JUNIO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
15	61377	ALMENARES SAN JUAN	ALMENARES DE SAN JUAN	LUMINARIA DIRECTA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
16	61378	sector bomberos	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
17	61379	VIA PAVIMENTADA CARRERA 12A	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	se cambió empalmes sulfatados en la luminaria servicio normalizado
18	61380	PRIMER RETORNO BOMBA TERPEL HASTA GASAN	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realizo cambio de la luminaria 2701 en el anillo vial chimita. servicio normalizado.
19	61381	DESDE EL PARQUEADERO LOS COMPADRES HASTA EL SENA, RINCON DE GIRON	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 2745 en el anillo vial chimita. servicio normalizado.
20	61382	PORTAL CAMPESTRE II	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se realizo poda de despeje a luminaria 5140 servicio normalizado
21	61383	VIA DE ACCESO CIUDADELA NUEVO GIRON	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 83w defectuosa servicio normalizado
22	61384	CANCHA	RIO DE ORO I	CANCHA APAGADA	reporte solucionado con el número 61402
23	61385	CALLE 43 EN TODA LA ESQUINA DESAYUNADERO CARACOLI	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
24	61386	CRA 28A # 11-57	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria vegaled 40w y se instaló luminaria omega 1 plus 40w servicio normalizado
25	61387	ANILLO VIAL CHIMITA	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se encontró sector apagado por líneas en corto circuito en la caja de piso de la luminaria 4285. servicio normalizado.
26	61388	SECTOR COPASAN	ANILLO VIAL PALENQUE	SECTOR APAGADO	se encontró pin de corte disparado en el sector de copasan posiblemente por sobrevoltaje. luminaria 6131
27	61389	VEREDA SAN JOSE DE RIO SUCIO	VEREDA SAN JOSE DE RIOSUCIO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
28	61390	EL PALENQUE	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de las luminarias 8317 4621 y 4622 del anillo vial frente al barrio el palenque. servicio normalizado.
29	61391	CALLE 105	MALPASO	SECTOR APAGADO	se encontró sector apagado por líneas en corto circuito. luminarias 15761 15781 15778.
30	61392	CRA 25 32-20	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo rotó en la luminaria servicio normalizado
31	61393	CALLE 40 21-37	LA ISLA	LUMINARIA APAGADA	en le dirección indicada no conocen al usuario no contestan el celular
32	61394	PUENTE MALECON	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	luminarias sin servicio por daño de la red por poda se realiza la conexión servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JUNIO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
33	61395	POSTE 254 INTERCAMBIADOR PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se encontraron multiples sulfatacion en cajas de inspección y tramo de red en cortó por sulfatacion se cambió tramo dañado y se eliminaron sulfataciones y se recolectaron líneas de redes principales y acometidas servicio normalizado
34	61396	Carrera 15 # 9-58 Peatonal	VILLA SOFIA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminarias desconectadas se realiza la conexión servicio normalizado
35	61397	CALLE 22 # 16-07, AFUERA DEL CONJUNTO ARBOLEDA CAMPESTRE	SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	usuario informa que las luminarias están en buen servicio
36	61398	CASA 40	MIRADOR DE SAN ANTONIO	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a la luminaria servicio normalizado
37	61399	CALLE 13 B 11A 34	VILLAS DE DON JUAN II	LUMINARIA DESPEJAR	se despeje la luminaria servicio normalizado
38	61400	PORTAL CAMPESTRE	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA DESPEJAR	se realizo despeje de luminaria y de red se le informa al usuario y se hace el compromiso de que la disposición final de la poda de despeje la hace él. servicio normalizado.
39	61401	TRANSVERSAL 6C NO 109-88	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA GIRAR	se realiza la orientación de la luminaria servicio normalizado
40	61402	RIO DE ORO I	RIO DE ORO I	CANCHA APAGADA	se cambió temporizador defectuoso en el control de las luminarias servicio normalizado
41	61403	CRA 29C#37A-11	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa y se instala luminaria omega plus 1 40w
42	61404	CANCHA	LOS BAMBUES	CANCHA APAGADA	reporte solucionado con el número 61407
43	61405	CALLE 105	MALPASO	SECTOR APAGADO	se realizo mantenimiento en la calle 105 a las luminarias 15767 15760 15771. servicio normalizado.
44	61406	VEREDA CARRIZAL	VEREDA CARRIZAL	REDES ROTAS	se encontro red principal rota por trabajos en la via con maquinaria pesada se restauró para el resto del circuito, alimentando desde red de la essa cercana. se deja luminaria 16611 con servicio suspendido por continuidad de trabajos en el sitio.
45	61407	CANCHA	LOS BAMBUES	CANCHA APAGADA	se cambió temporizador defectuoso en el control de la cancha servicio normalizado
46	61408	CRUCE HACIA EL GALAN	CONVIVIR	LUMINARIA APAGADA	usuario solicita alumbrado publico se le informa que tramite la solicitud por escrito
47	61409	29#31-48	ELOY VALENZUELA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza la orientación de la luminaria servicio normalizado
48	61410	VEREDA SAN RAFAEL	VEREDA SAN RAFAEL	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza mantenimiento a las luminarias servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JUNIO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
49	61411	CALLE 47 CON 22 ESQUINA DONDE ESTA EL TRANSFORMADOR	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realizo inspección de la luminaria por cambio de transformador y posible desconecion se realizo la instalación y Conexión se encuentra bien se programa llevar luminaria para el cambio
50	61412	PARQUE EL PALENQUE	EL PALENQUE	PARQUE APAGADO	se cambió conectores defectuosos en la red principal de las luminarias servicio normalizado
51	61413	CALLE 18 CRA 28 FRENTE AL CAMPANARIO DE LA IGLESIA	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento con la grua se le informa al usuario
52	61414	CALLE 16 CON CRA 28 ESQUINA	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	se ajusta fotocelda en la luminaria servicio normalizado
53	61415	CANCHA DE MICROFUTBOL	SANTA CRUZ	CANCHA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la principal del control de las luminarias de la cancha servicio normalizado
54	61416	PARALELA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	luminarias sin servicio por intento de hurto de la red se realiza la conexión servicio normalizado
55	61417	EL POBLADO	EL POBLADO	REPONER LUMINARIA	se instala luminaria deltaled 40w servicio normalizado
56	61418	PORTAL CAMPESTRE	PORTAL CAMPESTRE	REPONER LUMINARIA	se instala luminaria deltaled 100w servicio normalizado
57	61419	CALLE 47 CON 23 ESQUINA DONDE ESTA EL TRANSFORMADOR	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria deltaled 40w defectuosa servicio normalizado
58	61420	CALLE 43 # 14-15	ELIECER FONSECA	LUMINARIA APAGADA	luminarias sin servicio por cambio de postería por parte de la essa se realiza la conexión servicio normalizado
59	61421	AL FRENTE DE LA FINCA DE DON ALIRIO RAMÍREZ	VEREDA BOCAS DEL MONTE	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con la modernización #1622
60	61422	CRA 32A # 46-16	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 83w defectuosa servicio normalizado
61	61423	ruta hacia los nuevos apartamentos carretera destapada	CARRIZAL CAMPESTRE	SECTOR APAGADO	se cambió conectores defectuosos en la red principal de las luminarias servicio normalizado
62	61424	FINCA VISTA HERMOSA	VEREDA CARRIZAL	LUMINARIA DIRECTA	número de teléfono no corresponde a usuario que reporta, información incompleta (no hay número de luminaria para llegar por georeferenciación).
63	61425	DIAGONAL 105 #104E-196 EN LA PLAZOLETAS EN EL PARQUEADERO Y DE LA TORRE 11 ALA TORRE 14	BALCONES DE PROVENZA I	SECTOR APAGADO	se revisa tension en la red principal la cual esta en buen funcionamiento se Programa mantenimiento con la grua se le informa al usuario
64	61426	ENTRADA HACIENDA SAN ANTONIO	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento con la grua se le informa al usuario
65	61427	QUINTAS DE SANTA ANA	QUINTAS DE SANTA ANA	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con reporte # 61428.1



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JUNIO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
66	61428	GUADUALES	GUADUALES	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se cambia alambre en mal estado se instala encauchetado 3x12 normalizando el servicio.
67	61429	GLORIESTA VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	SECTOR APAGADO	se Programa mantenimiento con la grua se le informa al usuario
68	61430	ENTREDA A LA IGLESIA PARQUE VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	HONGO APAGADO	luminaria cartagena sin servicio por daño en la tubería y red por obra civil se Programa mantenimiento
69	61431	FINCA EL ENCANTO AREA PERIMETRAL SEDE MACPOLLO RIO FRIO	VEREDA RIO FRIO	POSTE A PUNTO DE CAER	se reprogramara trabajo para la instalación de un nuevo poste y reemplazar el que se encuentra partido.
70	61432	VIA ZAPATOCA ANTES NUEVO GIRON	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
71	61433	FINCA LA FORTUNA	VEREDA AGUADA DE CEFERINO	LUMINARIA APAGADA	se cambió red dañada por paso de camión se realiza la conexión de las luminarias servicio normalizado
72	61434	CARRERA 21C NO. 20-45	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado
73	61436	PORTAL CAMPESTRE	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA DIRECTA	se cambió fotocelda quemada y se enderezó la luminaria servicio normalizado
74	61437	CARRERA 17 #22-31	VILLA LINDA	LUMINARIA APAGADA	se programa reporte Para solucionar con grúa canasta se le informa al supervisor y ha recepción
75	61438	MANZANA E SECTOR 6	CIUDADELA NUEVO GIRON	SECTOR APAGADO	se encontraron fusibles de hilo quemados en el transformador que alimenta la luminaria 10725. servicio normalizado.
76	61439	CRA 17 A 6-18 SEGUNDO PISO AL LADO DE LA TIENDA	LA MESETA III	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
77	61441	ENTRADA HACIENDA SAN ANTONIO	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 13886 en la entrada a hacienda san antonio. servicio normalizado.
78	61442	SANTACRUZ	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 15366. servicio normalizado.
79	61443	MALECON VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA DIRECTA	se encontró luminaria 14491 con fotocelda quemada.
80	61444	CRA 21 25-127	VILLA CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria microled 40w defectuosa y se instala luminaria deltaled 40w servicio normalizado
81	61445	CRA 18 # 28-18 CASA 9	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
82	61446	VIA A LA VEREDA EL RECREO	VEREDA EL CEDRO	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a las luminarias 8639 y 8597 de la vereda el cedro. .
83	61447	CALLE 33 # 26-29	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió elementos quemados en la luminaria servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JUNIO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
84	61448	avenida trefilco	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de luminarias 15711 y 15727. servicio normalizado.
85	61449	Autopista bucaramanga	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en la autopista bucaramanga a las luminarias 7636 13943 8109 13512. servicio normalizado.
86	61450	PARQUE PRINCIPAL DE GIRON	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	luminaria con nidos de cuchigas se retira el nido para su mejor servicio
87	61451	ESCALERAS	BELLAVISTA	SECTOR APAGADO	se encontraron conectores en red principal sulfatado, se cambiaron conectores y se normalizó el servicio.
88	61452	POSTE 117 GLORIETA EL CONSUELO	EL CONSUELO	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 14844. servicio normalizado.
89	61453	UTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a las luminarias 12558 12556 12277 12281. servicio normalizado.
90	61454	CALLE 42 23-18	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	luminaria reportada no pertenece a inventario de alumbrado público se informa al usuario se tomó registro fotográfico. se informa a recepción.
91	61455	CALLE 32 27-41	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA DIRECTA	se encontró luminaria directa, se cambió fotocelda y se normalizó el servicio.
92	61456	TRANSVERSAL 7A#109-66	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	re se retira luminaria vegaled de 40w y se ingresa al taller para su mantenimiento y se instala microled de 40w servicio normalizado
93	61457	cancha	LA CAMPIÑA	LUMINARIA APAGADA	se encontró reflector lleno de agua, quemando el reflector, se retira y se ingresa al taller para su mantenimiento y asu vez se instala otro dejando servicio normalizado
94	61458	parque	LA CAMPIÑA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria sin red principal hurtado por bandalismo, se vuelve a instalar red
95	61459	CALLE 13 # 27-11 FRENTE A LA CASA N8	QUINTAS DEL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	Se programa reporte para canalización por sulfatación de la red se le informa al usuario al supervisor y a recepción
96	61460	VEREDA SERREZUELA	VEREDA SERREZUELA	POSTE A PUNTO DE CAER	se aplomo poste de la luminaria 9589 que estaba a punto de caer, además se le instalaron las líneas que alimentan la luminaria.
97	61461	CRA 21 A # 14-17	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	Se retira y se ingresa al taller luminaria lyraled 49w para su mantenimiento y garantía, a su vez se instala luminaria lyra led de 49w dejando el servicio normalizado
98	61462	PUENTE PEATONAL PRIMERA PARTE DERECHA POBLADO RINCON	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se programa reporte Para solucionar con grúa canasta se le informa al supervisor y ha recepción
99	61463	VEREDA EL RECREO	VEREDA EL RECREO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 8720 apagada por falta del cableado electrico. servicio normalizado.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JUNIO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
100	61464	calle32 # 26-69	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a farol se encuentra bombillo quemado por corto circuito en la red principal se cambia y se normaliza el servicio.
101	61465	carrera 29 # 33 - 02	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a farol se cambia socker y bombillo en mal estado. se normaliza el servicio.
102	61466	carrera 28 # 34a - 34	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a farol se cambia kit en mal estado se normaliza el servicio.
103	61467	ENTRE MANZANA Y Y X FRENTE A LA TIENDA LOS ALMENDROS	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se encontró red cortada por personas ajenas al personal de alumbrado, se reconectó usando conectores de perforación y se normalizó el servicio.
104	61468	SECTOR EL DEPRIMIDO POBLADO	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se encontró punto caliente en red principal se alimentación se eliminó punto caliente y se normalizó el servicio.
105	61469	CRA 26 CON TREFILCO	AVENIDA CRA 26	SECTOR APAGADO	se revisaron cajas de de inspección, se encontró red principal de alimentación sulfatada, se eliminó sulfatación y se recolectó usando conectores de perforación.
106	61470	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR	se encontró fusible quemado por sobre carga en la red, se cambió fusible y se normalizó el servicio.
107	61471	CALLE 40A NO. 21 - 37	BELLA ISLA	LUMINARIA APAGADA	usuario no contesta, dirección incompleta.
108	61472	CALLE 12B NO. 24 - 12	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	se encontró colectores de acometida a luminaria sulfatados por humedad, se cambió conectores y se normalizó el servicio
109	61473	CARRERA 21B CON CALLE 20 ESQUINA	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se realiza pruebas de funcionamiento de dos luminarias en dirección estipulada número de usuario esta mal.
110	61474	GLORIETA HOYO CALIENTE	CASCO ANTIGUO	SECTOR APAGADO	SE REALIZA MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 18762 GLORIETA HOYO CALIENTE .UNA FASE CAIDA POR CONECTOR DAÑADO .SE REALIZA CAMBIO Y SE NORMALIZÓ EL SERVICIO.
111	61475	TRASVERSAL 7A NO. 109 - 72	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con # 61456 de operación y mantenimiento.
112	61476	CALLE 30 FRENTE AL HOTEL LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se encontró red sulfatada encajas de inspección varios circuitos comprometidos se eliminaron sulfatacion servicio normalizado
113	61477	ruta hacia los nuevos apartamentos carretera destapada	CARRIZAL CAMPESTRE	REVISAR CAJAS DE PISO	se reprograma reporte, por cierre total temporal de la via, por trabajos de pavimentación.
114	61478	CRA 16 CON CLL 16	LOS CAMBULOS	LUMINARIA APAGADA	se desconecta luminaria para llevar a revisión al taller pendiente por instalar



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JUNIO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
115	61479	PUENTE PEATONAL PRIMERA PARTE DERECHA POBLADO RINCON	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 4714 del puente Elieser Fonseca. servicio normalizado.
116	61480	CALLE 28# 30A -21	ALTOS DE LA CAMPIÑA	SECTOR APAGADO	se encontró red principal subterránea, rota por vandalismo. se reconectó usando conector de perforación y se normalizó el servicio. se programa mantenimiento con cuadrilla de canalización para profundizar tuberío y caja de inspección.
117	61481	CRA 28 # 9-05	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se encontró fotocelda quemada por cortocircuito, se cambió fotocelda y se normalizó el servicio.
118	61482	CARRERA 17A CALLE 57 Y 58 CANCHA, PARQUE	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	Se encontró red principal sulfatada por humedad, se eliminó sulfatación y se reconectó usando conectores de perforación servicio normalizado
119	61483	CALLE 58 CARRERA 17 PUENTE PEATONAL	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria microled en mal estado, se cambió luminaria y se normalizó el servicio
120	61484	POSTE 118 SECTOR VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se realizo poda a árbol que cubría poste y luminaria 14789 en el malecón villamil. servicio normalizado.
121	61485	MALECON VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se programa mantenimiento con grúa para cambio de luminaria en poste número 119. luminaria 14913
122	61486	PARQUE BELLAVISTA	BELLAVISTA	SECTOR APAGADO	Se encontró principal de alimentación a parque, sulfatada. se elimino sulfatacion y se reconectó usando conectores de perforación. servicio normalizado.
123	61487	KILOMETRO 6 CARRERA 13 PARALELA -AUTOPISTA B/MANGA	ZONA INDUSTRIAL	REDES ROTAS	se encontraron líneas rotas de la luminaria 9770 y se realizo poda y cambio de fotocelda a la luminaria 8784. servicio normalizado.
124	61488	c/ll 58 # 14 - 87	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 2911 con conector en mal estado. servicio normalizado.
125	61489	CARRERA 15 CALLE 16 PARALELA BUCARAMANGA	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 9852 con conectores quemados. servicio normalizado.
126	61490	CARRERA 15 CALLE 16 PARALELA BUCARAMANGA	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 9853 desconectada en el barrio zona industrial. servicio normalizado.
127	61491	CRA 25 32-56	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el reporte #61497 de mantenimiento
128	61492	KM 6 VIA ACAPULCO FINCA VILLA FANNY	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza cambio de fotocelda en la luminaria 14100 y se hace poda en la luminaria 14072 se deja servicio normalizado.
129	61494	VEREDA MOTOSO	VEREDA MOTOSO	REDES ROTAS	se realizo cambio de redes en la vereda motoso a las luminarias 9958 y 9959. servicio normalizado.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JUNIO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
130	61495	POLIDEPORTIVO PRIMERO DE MAYO JUEGOS DE LOS NIÑOS Y GIMNASIO.	PRIMERO DE MAYO	LUMINARIA APAGADA	se llama a usuario para que nos indique las luminarias que se encuentra apagadas, usuario no se encuentra en el sitio y dice que son algunas no aclara cuales son las luminarias apagadas, las luminarias deben ser maniobras con grua se programa ronda Nocturna para verificar luminarias apagadas.
131	61496	CANCHA	VEREDA BOCAS	PROGRAMAR RELOJ	se reprogramo horario de la cancha por petición de usuarioya que la comunidad tiene un evento de fin de semana.
132	61497	CRA 25 32-56	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	.
133	61499	PARQUE AL LADO DEL COLEGIO SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	PARQUE INTERMITENTE	luminarias intermitentes por conexión fraudulenta en establecimiento comercial. se desconectó fraude y se conecta a 110v para evitar fraude se cambiaron conectores en mal estado. servicio normalizado.
134	61501	ESCALERAS HACIA EL SAGRADO CORAZÓN, Y DETRÁS DEL SALÓN COMUNAL	EL TEJAR	SECTOR APAGADO	se realiza operación y mantenimiento a luminarias cartagena se encuentra fotocontrol quemado por corto circuito en la red principal se cambia y se deja normalizado el servicio.
135	61502	DIAGONAL 13C # 11-15	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA APAGADA	se realiza llamada a usuaria y no contesta, la dirección de la luminaria no concuerda con el código de luminaria qué el usuario reporta.
136	61504	VIA ANGULITO	BRISA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realiza operacion y mantenimiento a luminaria se encuentra red principal rota se arregla y se normaliza el servicio se cambian conectores en mal estado dejando el servicio normalizado.
137	61505	FRENTE A LA TRANSVERSAL 21 A 7A 17	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	reporte se programa con cuadrilla #3 grua.
138	61508	MANZANA 10A 12 18	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se realiza cambio de conectores a la luminaria 9024 encontrando conectores sulfatados, y se normaliza el servicio



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	61435	MANZANA 55	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
2	61493	SAN JORGE	URB. SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminarias defectuosas servicio normalizado
3	61498	MANZANA 11B LOTE 17	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 61508
4	61500	DIAGONAL 9#18-03	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria deltaled 40w servicio normalizado
5	61503	CASERIO	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria deltaled 40w servicio normalizado
6	61506	CALLE 15 B # 13A 93; CALLE 14E PEATONAL #12-53 EDF. DAQUARTA	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria sin fotocelda se instala la fotocelda servicio normalizado
7	61507	CALLE 45 # 32-02	ALTOS DEL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	luminaria sin servicio por hurto de la red se realiza la instalación de la red servicio normalizado
8	61509	CALLE 20 NO.24-92	PORTAL CAMPESTRE IIII	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
9	61510	SECTOR 7	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal de las luminarias servicio normalizado
10	61511	ruta hacia los nuevos apartamentos carretera destapada	CARRIZAL CAMPESTRE	REVISAR CAJAS DE PISO	funcionarios de la obra civil taparon la caja de piso con la red expuesta
11	61512	PARQUE	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	se ajusta la programación del reloj de las luminarias del parque
12	61513	CALLE 58 CON CARRERA 17	EL PALENQUE	LUMINARIA BAJA ILUMINACION	se cambió luminarias defectuosas servicio normalizado
13	61514	CARRERA 18 NO. 28-30	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado
14	61515	CARRERA 29 VEHICULAR ENTRE CALLES 11B PEATONAL Y CALLE 12	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfataciones en la red de distribución en las luminarias servicio normalizado
15	61516	VEREDA PALOGORDO	VEREDA PALOGORDO	LUMINARIA APAGADA	se ingresa luminaria zd229 de 50w al taller para su mantenimiento y a su vez se instala una misma se cambia red en cortó y se reconeta luminaria servicio normalizado
16	61517	VEREDA CHOCOITA	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA APAGADA	red exclusiva de alumbrado público en cortó se cambió dos tramos y se reconectaron luminarias servicio normalizado
17	61518	CALLE 13B CARRERA 11A	VILLAS DE DON JUAN II	LUMINARIA APAGADA	luminaria raled 37w destruida por vandalismo se ingresa al taller para reposición
18	61520	FINCA LOS AMORES	VEREDA SERREZUELA	LUMINARIA APAGADA	REPORTE SE REPROGRAMO PARA OTRO DIA .NO SE ALCANZO A IR A SOLUCIONAR DICHO REPORTE.
19	61521	CRA 26 AL LADO DEL # 31-11	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo rotó por agua en la luminaria servicio normalizado

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
20	61523	TRANSVERSAL 27B ENTRE MANZANA A RESPALDO FRENTE A LA B SECTOR 2	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA DESPEJAR	se ralizo despeje de luminaria servicio normalizando
21	61519	SECTOR 7	CIUDADELA NUEVO GIRON		reporte solucionado por la cuadrilla 3
22	61524	LA ISLA	LA ISLA	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentran puentes de red principal desconectados se conecta y se normaliza el servicio.
23	61522	CIUDADELA NUEVO GIRON	CIUDADELA NUEVO GIRON		reporte solucionado por la cuadrilla 3
24	61525	SECTOR 6	CIUDADELA NUEVO GIRON	SECTOR APAGADO	se realiza el cambio del transformador defectuoso trifasico 15kv 110/220 servicio normalizado
25	61526	SECTOR 7	CIUDADELA NUEVO GIRON	SECTOR APAGADO	se elimina corto en la red de distribución de las luminarias servicio normalizado
26	61527	CALLE 37 15-02 PARQUECITO AL PIE DEL COLEGIO ROBERTO GARCIA PEÑA	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIA DESPEJAR	se realizó despeje de luminarias servicio normalizado
27	61528	CALLE 13 ESQUINA CON CARRERA 22 ESQUINA FERRETERÍA CHACÓN.	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda quemada por sobretension servicio normalizado
28	61529	CARRERA 35 CON CALLE 32C	BALCONES DE GIRON	REDES ROTAS	se encontró red en cortocircuito y reventada por caída de árbol se cambió red y se recolectaron luminarias servicio normalizado
29	61530	DESDE BODEGAS LA FORTUNA HASTA LAS BODEGAS SAN JORGE	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realizó inspeccion de redes principales en el cruce del transformador de san jorge y se encontraron múltiples sulfataciones en la red principal se eliminaron y se normalizó el servicio
30	61531	CALLE 26 B # 21E 33	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA DESPEJAR	se programa reporte para solucionar y despejar luminarias con grúa canasta se le informa al supervisor y a recepción
31	61532	VEREDA CARRIZAL FINCA LAGUNETA CASA 30	VEREDA CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria zd216 de 40w y se ingresa al taller para su mantenimiento y garantía y a su vez se instala omegaled de 40w servicio normalizado
32	61533	VILLA DE LOS CABALLEROS	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	se realiza el cierra del reporte de prueba
33	61534	VEREDA EL PILON	VEREDA EL PILON	POSTE A PUNTO DE CAER	se realizo aplome de postes de las luminarias 19959 19960 y 19962 debido a un árbol derribado por tormenta y lluvias.
34	61535	QUINTAS DEL CAMPESTRE	QUINTAS DEL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realizó canalización Por daño de ducto servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
35	61536	PARALELA CANEYES	VILLA CAMPESTRE	SECTOR APAGADO	se Programa revisión de la tubería y red principal en las luminarias
36	61537	CASALINDA	CASA LINDA	LUMINARIA DIRECTA	se encontró luminaria 14541 con fotocelda directa.
37	61538	CAMBULOS	LOS CAMBULOS	LUMINARIA DIRECTA	se realizo cambio de fotocelda a la luminaria 14634. servicio normalizado.
38	61539	MURO BELLAVISTA	BELLAVISTA	LUMINARIA DIRECTA	se realizo cambio de luminaria 15399. servicio normalizado.
39	61540	QUINTAS DEL CAMPESTRE	QUINTAS DEL CAMPESTRE	CAMBIO DE REDES	se realizó cableado de red principal por cortocircuito y se normalizó el servicio
40	61541	ESCALERAS DEL COSTADO SUBIENDO PARA LOS BOMBEROS	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se encontraron redes rotas por vandalismo y acometida de luminaria hurtada se coloca nueva acometida y se reconectó red servicio normalizado
41	61542	CRA 26 44-21 ENTRE CALLES 45 Y 46	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda quemada por sobre tensión y se normalizó el servicio
42	61543	CALLE 12 CARRERA 20	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	La luminarias 15854,8262,8363 Fueron intervenidas Dándoles solución las otras luminarias nombradas en el reporte pertenecen a otro barrio servicio normalizado
43	61544	DESDE LA BOMBA PRIMAX DE LAS BODEGAS DE SAN JORGE HASTA EL PUENTE DE VILLAMIL	SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se verifico tensión en la red principal la cuál se encontró con una tensión normal el daño no es de red se programa reporte para solucionar con grua
44	61545	CALLE 14 14 A 38; CALLE 14E PEATONAL #12-53 EDF. DAQUARTA	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operacion y mantenimiento a luminarias se encuentra forocontrol girado se y conector en mal estado normaliza el servicio. luminarias reportadas por usuarios se realiza pruebas de funcionamiento y despeje de luminarias.
45	61546	FINCA GETSEMANI CASA 26 VIA ACAPULCO SECTOR MESA DE RUITOQUE	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria zd216 de 40W y ingresa al taller para su mantenimiento y garantía y se instala a su se instala microled de 40w servicio normalizado
46	61547	CRA 17 PUENTE DE VILLAMIL Y CÁMBULOS	LOS CAMBULOS	SECTOR APAGADO	se realizo mantenimiento a la luminaria 14632 de la ciudadela villamil. servicio normalizado.
47	61548	POSTE 107 SECTOR VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	PENDIENTE POR INSTALAR MTO	se realizo cambio de reflector en la plazoleta de la ciudadela villamil, luminaria 14999. servicio normalizado.
48	61549	VIA PRINCIPAL	VILLA DEL SOL	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de luminarias 9419,16097,16093 por omegaled las retiradas se ingresan al taller para su mantenimiento y garantía servicio normalizado
49	61550	CARRERA 25 NO.10-04	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA DESPEJAR	se realizó despeje de luminaria mejoradoel servicio



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
50	61551	CARRERA 21 NO. 20-15	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA DESPEJAR	luminaria despejadas usuario requiere es poda de arboles se intenta cómicar con el usuario pero no es posible para informale que se requiere es una poda y tala de árboles lo cual no está en las funciones de isag se le recomienda contratar a un particular
51	61552	CARRERA 29 CALLE 11 Y 12	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA DESPEJAR	se realizó despeje de luminarias se le informa al usuario que tiene que darle disposición final a la rama posadas servicio mejorado
52	61553	CRA 22A CALLE 14	PRIMERO DE MAYO	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en el barrio primero de mayo a las luminarias 14951 y 14952. servicio normalizado.
53	61554	PARQUESITO DE VILLAS DE DON JUAN II ETAPA CALLE 13B# 11A34	VILLAS DE DON JUAN II	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria, se llama almacén para verificar información de luminaria retira e ingresada al taller y almacén nos dice que no hay disponibilidad de la misma potencia, se procede por orden de almacén instalar una microled de 40w provisional.
54	61555	ALAMEDA LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria se encuentra red principal hurtada por vandalismo, se cambia red y se normaliza el servicio.
55	61556	CANCHAS DE MICRO	EL POBLADO	CANCHA APAGADA	se recontro red sulfatada y se reconecto servicio normalizado
56	61557	CALLE 26B # 21E 33	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA DESPEJAR	se programa reporte para grua, poda a luminaria.
57	61558	VEREDA BARBOSA	VEREDA BARBOSA	LUMINARIA APAGADA	se instaló luminaria deltaled led de 100w retira y ingresada al taller por mantenimiento servicio normalizado
58	61559	VEREDA CHOCOITA	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA APAGADA	se instalaron luminarias sepialed de 83w 16780,16781,16788,16786 ingresadas al taller por su mantenimiento servicio normalizado
59	61560	PARALELA CANEYES	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra red principal sulfatada por tacos de concreto y conctores en mal estado se normaliza el servicio.
60	61561	CRA 26 AL LADO DEL # 31-36	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	Se cambió arrancador En mal estado y se normalizó el servicio
61	61562	VEREDA MOTOSO FINCA VILLA LUZ	VEREDA MOTOSO	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIAS 3400 FINCA VILLA LUZ VEREDA MOTOSO .SE ENCONTRÓ FOTOCELDA QUEMADA .SE REALIZÓ EL CAMBIO. SERVICIO NORMALIZADO

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
62	61563	vía de acceso ciudadela nuevo giron	CIUDEDELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria se retiran luminarias y se ingresa al taller para su revisión, se instala luminarias y se cambian conectores en mal estado. se normaliza el servicio. luminaria 9338 no tenía fotocontrol. luminaria 9334 girada se deja en su ángulo.
63	61564	vía principal ciudadela nuevo giron	CIUDEDELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria se retira luminaria y se ingresa al taller para su revisión, se instala luminaria y se normaliza el servicio.
64	61565	san jorge	URBANIZACION CATALUÑA	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en el Paseo San Jorge a las luminarias 14730 14717 14724 14731 14718 14738 14742.
65	61566	DEL RETORNO RINCON DE GIRON AL BACHUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a la luminaria 8300 del anillo vial sector del rincón de giron. servicio normalizado.
66	61567	ENTRADA AL PARQUEADERO, PLAZA MERCADO	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se retira deltaled de 40w y se ingresa al taller para su revisión, se kntala microled de 40w y se normaliza el servicio.
67	61568	PARQUE MEDIA TORTA RIO PRADO CRA 12A 21-42	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	se realiza revisión de luminarias y cajas de inspección se encuentra corto en la red principal subterránea y fotocontrol en mal estadonse cambia y se normaliza el servicio.
68	61569	CALLE 40A # 21-37	BELLA ISLA	LUMINARIA APAGADA	se elimina empalmes quemados y fotocelda en la luminaria servicio normalizado
69	61570	CRA 19 NO.20-05	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria se encuentra fotocontrol quemado por corto circuito en la red principal se cambia conectores en mal estado y se normaliza el servicio.
70	61571	COLISEO	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	REFLECTOR APAGADO	se cambió reflector defectuoso en el coliseo servicio normalizado
71	61572	VIA PARAISO-BELLAVISTA AL LADO DE LA CANCHA	EL PARAISO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria sepialed de 41w, se retira y se ingresa al taller para su revision queda luminaria pendiente por reponer.
72	61573	PERIMETRO PLAZA DE TOROS	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA INTERMITENTE	REPORTES SOLUCIONADO CON EL REPORTE DE MANTENIMINETO # 61579.
73	61574	FINCA LOS AMORES	VEREDA SERREZUELA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w quemadas por descarga atmosferica se instala luminaria microled 40w servicio normalizado
74	61575	CANCHA DE GIRALUZ	GIRALUZ	CANCHA APAGADA	se reinicia taco abierto por tormenta eléctrica en las luminarias de la cancha servicio normalizado

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
75	61576	VEREDA ALTO DE LA ALDEA VIA A ANGULO FINCA VILLA ESPERANZA	VEREDA ALTO DE LA ALDEA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria omega 1 plus 40w y se instala luminaria vegaled 40w Provisonal servicio normalizado
76	61577	CARRERA 22A NO. 22A-04	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se Programa cambio de la red por daño en la tubería en la luminaria
77	61578	DE LA CARRETERA FRENTE A VALLES DE ESPAÑA	VEREDA EL PILON	LUMINARIA APAGADA	se encontró puentes sulfatados en la red principal de las luminarias se elimina sulfatacion servicio normalizado
78	61579	Entrada al Carrasco	ZONA INDUSTRIAL	SECTOR APAGADO	Fusible y cañuela quemada en el transformador # 59 que alimenta el sector de la plaza de toros. pendiente por instalar cañuela que se encontró quemada.
79	61580	RINCON DE GIRON	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	Se realizo mantenimiento en el anillo vial en ela sector del rincón de giron a las luminarias 3522 y 4110. servicio normalizado.
80	61581	CHIMITA	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	SE REALIZO INSTALACION DE CABLEADO SUBTERRANEO DEBIDO A HURTO POR HABITANTES DE CALLE. LUMINARIAS 3879 2747 2749 2748 3245. SERVICIO NORMALIZADO.
81	61582	CASTILLA REAL	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA	se realiza cambio de ducteria y caja de inspección , se cambia red principal bajante de luminaria, normalizando el servicio.
82	61583	CANCHA	VEREDA BOCAS DEL MONTE	REFLECTOR APAGADO	SE REALIZO MANTENIMIENTO AL REFLECTOR 7673 DE LA CANCHA DE FÚTBOL VEREDA BOCA DEL MONTE. SE ENCONTRÓ QUEMADO REALIZÓ CAMBIO. SERVICIO NORMALIZADO
83	61584	EN LAS AFUERAS DE LA ESTACION DE LA ESSA, POR LA AV CANEYES	CASA LINDA	LUMINARIA APAGADA	sector de luminarias Apagadas por intento de hurto de cableado y desconexion de las mismas. luminaria 15281.
84	61585	PARTE ALTA LLANADAS	VEREDA LLANADAS	LUMINARIA APAGADA	se cambió redes rotas en las luminarias por caída de árboles servicio normalizado
85	61586	calle 30 # 32-07	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	se ajusta la fotocelda de la luminaria servicio normalizado
86	61587	GIRON CENTRO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se realiza el cierre del reporte de prueba
87	61588	COLISEO	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento con la cuadrilla 3 grua
88	61589	PUENTE FLANDES	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion en la red principal de las luminarias servicio normalizado
89	61590	EL PARAISO	EL PARAISO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se instala sepialed de 41w y se realiza despeje de luminaria dejando el servicio normalizado.
90	61591	CALLE 30 CON 27 ESQUINA DE LA FISCALIA	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se Programa modernización de las luminarias

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
91	61592	FRENTE A LA TRANSVERSAL 21 A 7A 17	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se reviso tension en la red principal dando 220 por fases se Programa revisión de la luminaria con la cuadrilla 3 grua
92	61593	PARQUE	EL PALENQUE	PARQUE APAGADO	reporte solucionado con el número 61396
93	61594	MANZNA 30 LOTE 20 Y MANZANA 50 LOTE 9 Y 10	VEREDA ACAPULCO	SECTOR APAGADO	se encontró fotocelda quemada por sobretension se cambió por nueva y se normalizó el servicio
94	61595	DESDE EL POSTE 103 HASTA EL RETORNO	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	luminarias sin servicio por intento de hurto de la red se realiza la conexión servicio normalizado
95	61596	EL PALENQUE	EL PALENQUE	PARQUE APAGADO	SE CAMBIO TEMPORIZADOR DEFECTUOSO EN EL CONTROL DE LAS LUMINARIAS, SERVICIO NORMALIZADO.
96	61597	CANCHA DE TIERRA EL ARROYITO	SANTA CRUZ	CANCHA APAGADA	se reinicia taco abierto por descarga atmosferica en las luminarias de la cancha servicio normalizado
97	61598	PARADA DE ANA SECTOR LA RANA	VEREDA ACAPULCO	POSTE DESTRUIDO	luminaria apagada por redes principales rotas se programa reporte con grúa canasta para la incada del poste no se encontró luminaria en el sitio y se aisló redes
98	61599	PARQUE	GALLINERAL	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red de distribución e. las luminarias servicio normalizado
99	61600	CALLE 43 #. 26 - 32	EL POBLADO	REPONER TAPAS	se cambió tapa de concreto pequeña destruida por vandalismo servicio normalizado
100	61601	CLL 20B NO.24-03	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
101	61602	SECTOR 7 EN LA ENTRADA AL LADO DE LA TORRE 9 Y EN LA CANCHA.	CIUDADELA NUEVO GIRON	CANCHA APAGADA	reporte solucionado con el número 61727
102	61603	CRA 29 B # 47-22, TERRAZAS DE BELLAVISTA	BELLAVISTA	LUMINARIA DIRECTA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
103	61604	calle 26 # 38-48	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
104	61605	carrera 27 # 28-02	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	FAROL APAGADO	se cambió bombillo defectuoso en la luminaria servicio normalizado
105	61606	SECTOR 6 #MANZANA 23B46	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
106	61607	CRA 26 # 33 - 46 AL PIE DEL PARQUE EL COCAL	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo rotó por agua en la luminaria servicio normalizado
107	61608	CALLE 58 DESDE LA 17 HASTA LA 20 (SALON COMUNAL)	EL PALENQUE	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza el despeje de las luminarias
108	61609	CRA 29A # 15-36	QUINTAS DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria microled 40w servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
109	61610	CANCHA DE BALONCESTO	SANTA CRUZ	CANCHA APAGADA	se ajusta la programación del temporizador de las luminarias de la cancha servicio normalizado
110	61611	KM 6.5 VIA RUITOQUE BAJO ENTRE LOS CONJUNTOS PARK HOUSE Y CONDOMINIO VALLES DE ESPAÑA	VEREDA EL PILON	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con el número 61578
111	61612	CARRERA 23,# 4 A 20	EL PROGRESO	LUMINARIA APAGADA	luminaria sin servicio por daño en la red de la essa
112	61613	KIOSKO	LA CAMPIÑA	REFLECTOR APAGADO	se cambió red quemada en la luminaria servicio normalizado
113	61614	LA CAMPIÑA	LA CAMPIÑA	LUMINARIA APAGADA	se ajusto fotocelda en la luminaria servicio normalizado
114	61615	CRA 17 CON CALLE 57 CANCHA POLIDEPORTIVO 1	EL PALENQUE	CANCHA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la red principal de las luminarias servicio normalizado
115	61616	AL LADO DE LA ESCUELA	VEREDA GUAYMARAL	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con la modernización #1634
116	61618	CANCHA MICRO	BALCONES DE PROVENZA I	CANCHA APAGADA	se elimina corto en la red de distribución de las luminarias de la cancha servicio normalizado
117	61619	CERCA A LA QUEBRADA ANTES DE LLEGAR AL COLEGIO CONVIVIR	ALTOS DE ANDINA	LUMINARIA APAGADA	se cambió red quemada en las luminarias servicio normalizado
118	61620	CASA 36 SAN JORGE IV	SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento con la grua
119	61621	DIAGONAL 54C Y 54D EN EL PARQUE,FRENTE AL TALLER DE MOTOS	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
120	61622	Desde El Poste 600 hasta Poste 596	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se encontró sector apagado por hurto de cableado en la autopista aeropuerto desde el poste 595 y 596. además se encontraron las luminarias 12173 y 12348 con fotocelda directa. servicio normalizado.
121	61623	PARQUEADERO TORRE 13 Y 14	BALCONES DE PROVENZA I	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento con la grua
122	61624	23-03 SECTOR 6	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria microled 40w servicio normalizado
123	61625	LOTE 22 MANZANA C	VALLE DE LOS CABALEROS	LUMINARIA DESPEJAR	se realizó visitas y las luminarias y red se encuentran despejadas las ramas del árbol como se evidencia en las fotos no afecta el sistema de alumbrado público
124	61626	CARRERA 27 Y 27A ENTRE CALLES 43 A LA 53 Y CALLE 51 NO 27-36	EL POBLADO	LUMINARIA DESPEJAR	se realizo visita técnica y se evidenció que las podas solicitadas no son competencia de Alumbrado Publico
125	61627	SECTOR 7	CIUDADELA NUEVO GIRON	SECTOR APAGADO	se cambió temporizador defectuoso en el control de las luminarias de la cancha servicio normalizado
126	61628	TRANSVERSAL 54 # 22C -135	ALTOS DEL CARRIZAL	REVISION DE REDES	la solicitud no corresponde con las competencias y sistema del alumbrado público



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
127	61629	CALLE 26 PARQUE GALLINERAL	GALLINERAL	REVISION DE REDES	se realizó despeje de red por caída de árbol servicio normalizado
128	61630	CLL 20B NO.24-03	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
129	61631	DIAGONAL 107 CON CRA 12 FRENTE AL COLEGIO SANTA ANA	GUADUALES	LUMINARIA DESPEJAR	se encontró luminarias despejadas en la dirección indicada
130	61632	PLAZOLETA	SMART 110	LUMINARIA DIRECTA	se ajusta la fotocelda en la luminaria servicio normalizado
131	61633	LA ENTRADA A LAS TORRES NO PRENDE Y TODAS LAS LUCES DE LA CANCHA NO SIRVEN SECTOR 7 LAS TORRES	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se ajusta el horario del temporizador de las luminarias de la cancha servicio normalizado
132	61634	EN LA PUERTA GRANDE	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores quemados en la luminaria servicio normalizado
133	61635	VIA PARAISO-BELLAVISTA	EL PARAISO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
134	61636	TRANSVERSAL 7 # 109- 63, MARIANELA PARTE BAJA	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
135	61637	CRA 15 1-04 BAJANDO POR LA DESTAPADA BARRIO MARIANELA BAJA	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
136	61638	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
137	61639	CRA 28 #31A-41	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
138	61640	CALLE 27 CRA 29A ESQUINA - PEATONAL	EL TEJAR	LUMINARIA APAGADA	se Programa modernización de la luminaria se le informa al usuario
139	61641	CASCO ANTIGUO	CASCO ANTIGUO	PARQUE APAGADO	reporte solucionado con el número 61649
140	61642	PARQUE MEDIA TORTA RIO PRADO	RIO PRADO	PARQUE APAGADO	reporte solucionado con el número 61659
141	61643	CANCHA	VEREDA ACAPULCO	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	Cancha es programada se actualizó horario se normalizo el servicio
142	61644	CANCHA CINTETICA	PORTAL DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a cancha se encuentra reflector quemado se retira y se ingresa al taller para su revision.
143	61645	CALLE 50 NO. 18-108	PORTAL I	LUMINARIA DIRECTA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra forocontrol quemado se cambia y se normaliza el servicio.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
144	61646	CANCHA	PORTAL DE GIRON	POSTE LADEADO	poste de concreto pertenece ala empresa, se registra inclinación al lado derecho se toma registro fotográfico.
145	61647	CANCHA EL ARROYITO	SANTA CRUZ	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se programa cancha a horario habitual dejando el servicio normalizado.
146	61648	CANCHA DE FÚTBOL	VILLAMPISS	CANCHA APAGADA	reporte solucionado con el número 61670
147	61649	PARQUE PRINCIPAL	CASCO ANTIGUO	PARQUE APAGADO	se cambió contactor defectuoso en el control de las luminarias del parque principal servicio normalizado
148	61650	CALLE 27A # 28-50- LA ROSITA	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo rotó por agua en la luminaria servicio normalizado
149	61651	CANCHA	VILLAS DE DON JUAN II	CANCHA APAGADA	reporte solucionado con # 61661 de control.
150	61652	AVENIDA CANEYES, SEPARADOR FRENTE A LA CANTINA	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la caja de piso en la luminaria servicio normalizado
151	61653	URBANIZACIONES DE SAN JORGE	URB. SAN JORGE	SECTOR APAGADO	se cambió puentes sulfatados en la red principal de las luminarias servicio normalizado
152	61654	CANCHA CHICAGO	SANTA CRUZ	CANCHA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a cancha se encuentra conectores en mal estado se cambian y se normaliza el servicio.
153	61655	PARQUE LA CAMPIÑA	LA CAMPIÑA	PARQUE APAGADO	reporte solucionado con el número 61664
154	61656	FRENTE AL HOTEL SAN JUAN Y ROTONDA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	sector apagado por hurto de la red de las luminarias se realiza la apertura del servicio
155	61657	CALLE 22 NO. 17-140	URB. SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 61653
156	61658	KM 2 SENTIDO GIRON-LEBRIJA CURVA	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento con la grua
157	61659	RIO PRADO	RIO PRADO	SECTOR APAGADO	se cambió contactor defectuoso en el control de las luminarias del parque
158	61660	CANCHA CHICAGO BULLS	SANTA CRUZ	CANCHA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a cancha se cambia contactor de 25A quemado y se instala un contactor de 40A se normaliza el servicio.
159	61661	CANCHA	VILLAS DE DON JUAN II	CANCHA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias de la cancha se encuentra contactor de 25A quemado se cambia por un contactor de 40A y se normaliza el servicio.
160	61662	VEREDA EL PILON	VEREDA EL PILON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se trasladaron postes por ampliación de la via se realizó cambio de red en mal estado y se normalizó el servicio

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
161	61663	VEREDA ACAPULCO	VEREDA ACAPULCO	POSTE DESTRUIDO	poste de alumbrado público destruido por accidente de tránsito luminaria zd216 12805 no se encontró en el sitio del daño se reposo en su lugar una luminaria omegaled de 40W ,poste , percha ,aislador se instalo red , etc servicio normalizado
162	61664	PARQUE PRINCIPAL CALLE 29 CRA 31	LA CAMPIÑA	PARQUE APAGADO	se cambió contactor defectuoso en el control de las luminarias del parque servicio normalizado
163	61665	Urb san jorge	URB. SAN JORGE	SECTOR APAGADO	usuario manifiestan que en horas de la noche funcionarios de la essa habilitaron el servicio de energía y con el servicio del alumbrado.
164	61666	ENTRADA DEL BARRIO LA PRIMAVERA, VIA PRINCIPAL	VEREDA CARRIZAL	POSTE A PUNTO DE CAER	se Programa mantenimiento con la grua usuario no contesta el teléfono
165	61667	CALLE 53 A # 23B-05	VILLA PAULA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
166	61668	PARQUE RETAZOS CRA 26 10-11	ARENALES CAMPESTRE	MANTENIMIENTO DE CONTROL	se realiza el cambio del breaker y del temporizador dejando en funcionamiento las luminarias del sitio
167	61669	CRA 23 # 3-26	EL PROGRESO	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
168	61670	CARRERA 15 DIAGONAL 12	VILLAMPISS	CANCHA APAGADA	se cambió contactor defectuoso en el control de las luminarias de la cancha servicio normalizado
169	61671	AV CANEYES	VIA CANEYES	SECTOR APAGADO	se realiza revision de cajas de inspección subterráneas se encuentra cortos circuitos y sulfataciones de conectores en la red principal.
170	61672	BALCONES DE PROVENZA	BALCONES DE PROVENZA I	LUMINARIA APAGADA	se realiza cambio de luminaria 15742 y de la luminaria 16043 se realiza ajuste de fotocelda, dejando servicio normalizado. luminaria 15741 obstruida por carros parqueados no se deja hacer mantenimiento.
171	61673	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realiza cambiode de luminarias y fotocelda 11958 con fotocelda 37954, luminaria 11939 con fotocelda 37591, luminaria 12222 con fotocelda 37596, luminaria 12342 (ajuste de fotocelda), luminaria 12331(solo cambio de luminaria), deiendo el servicio normalizado.
172	61674	CAMBULOS	LOS CAMBULOS	LUMINARIA APAGADA	se instala luminaria deltaled 84w servicio normalizado
173	61675	INTERCAMBIADOR PALENQUE	EL PALENQUE	SECTOR APAGADO	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra sulfatacion y corto en red principal subterránea se realiza limpieza de cajas de inspección se encuentra hurto de red de luminarias.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
174	61676	CRA 12 57-71	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria vegaled 40w servicio normalizado
175	61677	POSTE 84 SECTOR VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se reviso la luminaria 14632 y se encontró en funcionamiento normal.
176	61680	MANZANA 7A LOTE 1	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza operación y mantenimiento a luminaria se despeja luminaria y se normaliza el servicio.
177	61681	CARRERA 26 NO. 34-89	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realiza la conexión de la luminaria desconectada por remodelacion de la red por parte de la essa
178	61682	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 61683
179	61683	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion en la red principal de las luminarias servicio normalizado
180	61684	VIA CHIMITA	CHIMITA	SECTOR APAGADO	se cambia conectores defectuos en la caja de piso de distribución de las luminarias servicio normalizado
181	61685	VIA CHIMITA	CHIMITA	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 61684
182	61686	INTERCAMBIADOR PALENQUE	ANILLO VIAL PALENQUE	SECTOR APAGADO	Sele hace inspeccion cambio de conectores y limpieza de cajas de inspección
183	61687	CARRERA 27 # 30-59	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo quemado en la luminaria servicio normalizado
184	61688	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realiza cambio de fotocelda 33950 por la 37595, de la luminaria 12215, dejando servicio normalizado .
185	61689	CALLE 45 CON CARRERA 22	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se ajusta fotocelda en la luminaria servicio normalizado
186	61690	CRA 30 PARQUEADERO COMUNAL	EL TEJAR	POSTE A PUNTO DE CAER	poste no pertenece al inventario de alumbrado publico
187	61691	MANZANA 6 LOTE 7	VEREDA ACAPULCO	SECTOR APAGADO	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra luminaria zd216 de 40w quemada se retira y se ingresa al taller para su revision se instala microled de 40w.
188	61692	CALLE 45B 31 108 100 METROS MAS ADELANTE	ALTOS DEL POBLADO	REDES ROTAS	se realiza instalación de luminaria 11607qué queda colgando por golpe al poste dejando normalizado el servicio. la otra luminaria se cayó y no se pudo recuperar numero de apoyo 2238574. número poste 85.
189	61693	CRA 26 # 37-46 APTO 202	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	luminarias desconectadas por remodelacion de la red por parte de la essa se realiza la conexión de las luminarias servicio normalizado
190	61694	CALLE 105# 9-40	MALPASO	LUMINARIA INTERMITENTE	se le iso limpieza de caja de inspección y se le iso cambió de 2 conectores de perforación qué se encontraban en mal estado

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
191	61695	CALLE 105 #9-02 SALÓN COMUNAL DE MALPASO	MALPASO	LUMINARIA APAGADA	se cambió borneras defectuosas en la luminaria servicio normalizado
192	61696	CANCHA CHICAGO	SANTA CRUZ	CANCHA APAGADA	se ajusta la programación del temporizador del control de las luminarias servicio normalizado
193	61697	CALLE 43 CON 31B PARQUE APAGADO	CORVIANDI III	PARQUE APAGADO	intento de hurto de la red en la luminaria servicio realiza la conexión servicio normalizado
194	61698	VIA PRINCIPAL	PORTAL DE CASTILLA	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion en la red principal de las luminarias servicio normalizado
195	61699	ENTRADA PRINCIPAL	BRISA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se encontró sulfatacion en la red principal y se normalizó el servicio
196	61700	MANZANA 2 CASA 9	PUEBLITO VIEJO	LUMINARIA APAGADA	se encontró falla en la red principal y se le puso conectores de perforación y quedo funcionando perfectamente
197	61701	CALL 43 N 31B68	CORVIANDI III	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 61697
198	61702	PEATONAL DEL CARRIZAL AL LADO DE BOMBEROS	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectada por intento de hurto se realiza la conexión servicio normalizado
199	61703	SECTOR 6 MANZANA A 24-21	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria en mal estado y se reemplazo por otra con su respectivo fotocontrol
200	61704	SECTOR 7 LOS APARTAMENTOS LA PRIMERA LUM DE LA ENTRADA DE LA TORRE 9	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de luminaria 13672. servicio normalizado.
201	61705	CRA 9A CL 109A-09	ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se ajusta la fotocelda en la luminaria servicio normalizado
202	61706	CALLE 45B 31 108 100 METROS MAS ADELANTE	ALTOS DEL POBLADO	SECTOR APAGADO	se instaló red principal de las luminarias 9833,9834,9841 raled 1 de 37W por daño de caída de árbol y hurto por habitantes de calle servicio normalizado
203	61707	ENTRADA WONDER- CRA 16F # 58A 67	LA ESMERALDA	LUMINARIA APAGADA	se le iso limpieza de la caja de inspección y se encontró el aluminio rotojointa al conector se le iso cambió de un conector de perforación
204	61708	CRA 28 #31A-47	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria en mal estado y se cambió por otra que do funcionando perfectamente
205	61709	MEDIA TORTA, EN LA JARDINERA	SANTA CRUZ	SECTOR APAGADO	se realizó la inspección de luminarias y se encontra fallo en el contactor se inspección y se le dio solución al problema
206	61713	CALLE 15 11-03 MANZANA B CASA 53	ALMENARES DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se realizó despeje de las luminarias y ajustes de las fotoceldas servicio normalizado
207	61714	MANZANA 46 Y 47 EL CAMPINSITO CANCHA SINTETICA	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se retiran y se ingresan al taller para su revision, se instalan microled de 40w y se normaliza el servicio.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
208	61715	CRA 11B 32B 08 PEATONAL	PORTAL DE CASTILLA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria apagada por sulfatacion y se ajusto conectores nuevamente
209	61716	CALLE 15A 15B34	LOS CAMBULOS	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria en mal estado y se le iso reemplazo por otra con su respectiva fotocelda
210	61718	PARQUE DE LAS LLANTAS CRA 27 A CON CALLE 20	RIO DE ORO I	PARQUE APAGADO	se encontró el problema de luminarias apagadas y se corrigió el problema desde en fotocontrol y quedo excelente
211	61719	CALLE 43 # 31B 68	CORVIANDI III	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado el dia 30 de julio
212	61722	Retorno chimita	CHIMITA	SECTOR APAGADO	se instaló réd principal hurtada por habitantes de calle dañando tapas de cajas de inspección se instalaron y se recolectaron luminaria nuevamente servicio normalizado
213	61724	calle 105	VEREDA LAS NIEVES	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en el sector de la calle 105 malpaso a las luminarias 15765 15770 15779 15962 15789 15780 15768 15794 15795.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	61617	LA BESUQUIADORA	VEREDA AGUADA DE CEFERINO	SECTOR APAGADO	poste desplomando se requiere grúa canasta para aplomarlo se le informa al usuario y reseccion, supervisor
2	61678	BARRIO LOS ALMENDROS CASA 71	VEREDA BOCAS	LUMINARIA APAGADA	se realiza la conexión de la luminaria desconectada servicio normalizado
3	61679	SECTOR LA REPRESA, VIA HACIA LA AGUADA	VEREDA BOCAS	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 1583
4	61710	CALLE 30 NO. 23-43	CASCO ANTIGUO	REPONER LUMINARIA	se Programa reposición con la cuadrilla 3 grua
5	61711	AUTOPISTA 1 VIA PALENQUE FRENTE AL SENA CRA 18 54C 99 AFUERA DE COMERCIAL NUTRESA	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
6	61712	FINCA VILLA CLAUDIA (ALIRIO RAMÍREZ).	VEREDA BOCAS DEL MONTE	REVISION DE REDES	se encontraron redes rotas y en mal estado se cambiaron y se recolectaron luminarias servicio normalizado se realizó despeje y luminaria
7	61717	ENTRE EL CONJUNTO PORTAL DE CASTILLA HASTA LA ENTRADA DE VILLA SANDRA	VEREDA ANGULITO	SECTOR APAGADO	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
8	61720	CALLE 30 27-45	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo defectuoso en la luminaria servicio normalizado
9	61721	frente al hotel san juan retorno	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	se realiza inspección, se manda red de aluminio #4 (tramo robado) y se agrega tramo de encauchetado 3*12 a las luminarias, 13945, 13943, 4859, 3324, conectando a la red dejando normalizado el servicio.
10	61723	sector control coopasan	EL PALENQUE	SECTOR APAGADO	se realiza operacion y mantenimiento a luminarias se revisan cajas de inspección, se cambian conectores en mal estado por corto circuito en la red principal subterránea. se reportan luminarias para cambio con grua se dejan desabiltdadas.
11	61725	MANZANA 14 LOTE 5	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	Se retira luminaria zd216 y se ingresa al taller para su mantenimiento y garantía a su vez se instala luminaria microled de 40w servicio normalizado
12	61726	DIAGONAL 13B # 11-33	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la luminaria por caída de árbol
13	61727	cil 28 #25-34	CASCO URBANO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo rotó por agua en la luminaria servicio normalizado
14	61728	CALLE 27 CARRERA 26 Y 30	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
15	61729	CALLE 30 NO. 27-45	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por la cuadrilla 2



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
16	61730	CALLE 27A NO. 28-40	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	se cambió elementos defectuosos en la luminaria servicio normalizado
17	61731	CARRERA 27 NO. 30-27	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo defectuoso en la luminaria servicio normalizado
18	61732	CALLE 35 NO. 29A-64	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se encontraron redes rotas por vehículo de carga pesada se instaló red nueva. servicio normalizado
19	61733	CALLE 13B # 11-38	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA DESPEJAR	Usuario manifiesta que ya realizaron el despeje de la luminaria y se normalizó el servicio
20	61734	CALLE 49 26-57	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se cambió la conexión de la alimentación de la luminaria por daño en la conexión de la lonchera servicio normalizado
21	61735	VIA PRINCIPAL A ZAPATOCA	VEREDA CHOCOA	LUMINARIA GIRAR	se giro luminaria por tornillos mal ajustados servicio normalizado
22	61736	MANZANA 14 LOTE 5	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el reporte 61725
23	61737	COLEGIO NUESTRA SENORA DEL BELEN	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	se programa mantenimiento con grúa canasta para la luminaria 17465 se le informa al supervisor y recepción
24	61738	PARQUE EL COCAL	ALTOS DEL LLANITO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza limpieza de cajas de inspección de concreto y despeje de ramas a luminarias.
25	61739	AV CANEYES (FRENTE A TORRE DE CELULAR, FRENTE AL D1 Y ALFRENTE DE SERVIALGUSTO)	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se encontró sulfatacion en red principal se elimino y se reconectaron luminaria servicio normalizado
26	61740	ENTRE TORRES DE VERANDA Y LOS TALLERES DEL PALENQUE	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por cuadrilla 4
27	61741	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realiza inspeccion, midiendo voltaje aguas abajo de la caja de totalizador identificando ausencia de tensión, se reinicia totalizador normalizando el servicio, se hace verificación de voltaje en las luminarias finales del tramo anillo vial rio frio, la 7591, la 7555 y 7581 dando lectura de un voltage optimo para su funcionamiento.
28	61742	ZONA VERDE A LA ORILLA DEL MURO, PARQUEADERO, LAS DE LA CANCHA EN TIERRA DE LA CARRERA 29 CON CALLE 11 B Y CALLE 12 DEL BARRIO	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se encontró redes sulfatadas se limitaron sulfataciones se normalizó el servicio.
29	61743	CARRERA 22B NO. 22A-03	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se realizó bajastey canalización para la alimentación de la luminaria 6945 servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
30	61744	CRA 8 NÚMERO 105-22 AGRUPACIÓN 5 ETAPA 1 Y 2	BALCONES DE PROVENZA II	LUMINARIA APAGADA	no se ejecuta reporte por falta de la luminaria farolcartagena de 74 en el taller el al masenista no dio solucion y autorización para instalar una luminaria provisional volver a reprogramar reporte
31	61745	Calle 13 # 13 - 03	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 17465 en el barrio puerto madero. servicio normalizado.
32	61746	CARRERA 17 # 22-17 HASTA 22 39	VILLA LINDA	LUMINARIA APAGADA	se encontró sumatación de red principal se eliminó y se reconectó nuevamente. poste 118 luminaria 14789 119 luminaria 15220 120 luminaria 15285 se programa mantenimiento de las luminarias mencionadas para solucionar con grúa canasta se encontró daño en la red y se corrigió tensión de red establecida
33	61747	sector los cambulos	LOS CAMBULOS	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento de las luminarias
34	61748	MANZANA V CASA 3 MARIANELA BAJA	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA INTERMITENTE	se retira y se ingresa luminaria zd216 al taller para mantenimiento y garantía y a su vez se e instalado luminaria vegaled de 40w servicio normalizado
35	61749	CALLE 104J 6-11 PARQUECITO	MALPASO	LUMINARIA APAGADA	luminarias no pertenece al inventario del alumbrado público de giron y se llama al usuario y se le informa se evidencia registro fotográfico
36	61750	CANCHAS DE FUTBOL SECTOR 6 Y SECTOR 7	CIUDELA NUEVO GIRON	CANCHA APAGADA	reporte solucionado por la cuadrilla 3
37	61751	MANZANA 14 LOTE 3	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el reporte 61725
38	61752	CALLE 30 CON 33	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectada por cambio de poste por la electrificadora servicio restablecido
39	61753	CANCHA	BALCONES DE PROVENZA I	CANCHA APAGADA	cancha apagada por arreglos de la administración del conjunto se le informa al supervisor y a la presidente de junta acción comunal no se puede dar solución por preve aviso
40	61754	CALLE 39 _40 PARQUEADERO AL LADO DEL CARACOLI	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	fotocelda girada servicio normalizado
41	61755	GIMNASIO VILLAMIL	CIUDELA VILLAMIL	LUMINARIA INTERMITENTE	se encontraron conectores quemados en la acometida que alimenta todo los circuitos del malecón villamil. luminaria 14490. servicio normalizado.
42	61756	VIA PARAISO-BELLAVISTA	EL PARAISO	LUMINARIA APAGADA	se ajusta la fotocelda en la luminaria servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
43	61757	CALLE 12 NUMERO 7A02 ALPES CAMPESTRE	ALPES DEL CAMPESTRE	LUMINARIA INTERMITENTE	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
44	61758	BALCONES DE PROVENZA	BALCONES DE PROVENZA I	CANCHA APAGADA	Se realizó canalización instalación de caja de inspección y cableado y coneccion por arreglo de obra civil del parque la red alimenta la cancha también servicio normalizado
45	61759	MALECON VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	SECTOR APAGADO	se realizo mantenimiento en el malecón villamil a las luminarias 14789 14793 15220 15285. .
46	61760	SECTOR 5 MANZANA E NUEVO GIRON	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en las luminarias servicio normalizado
47	61761	SECTOR 5 MANZANA G #25B-31	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 61760
48	61762	SECTOR 6 MANZANA G NO 24-20 CANCHA CEMENTO	CIUDADELA NUEVO GIRON	CANCHA APAGADA	contactor quemado por sobretension de la red de alimentación este reporte ya se realizo y fue ejecutado con el Reporte técnico 61759 el dia 08 de agosto.
49	61763	CARRERA 17 # 22-17 HASTA 22 39	VILLA LINDA	LUMINARIA APAGADA	
50	61764	CALLE 30 NUMERO 23-20 BARRIO CENTRO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se Programa reposición de la luminaria 9
51	61765	CIUDADELA VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en el malecón villamil a las luminarias 19680 y 20444. servicio normalizado.
52	61767	CALLE 31 N 24-28	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se realiza la conexión de la luminaria servicio normalizado
53	61768	SECTOR 5 MANZANA H CASA 25-54	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
54	61769	PARQUE GALLINERAL	GALLINERAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en las luminarias servicio normalizado
55	61766	CIUDADELA VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL		se realizó cambio de totalizador en el control # 6 del malecón villamil.
56	61770	CARRERA 29 NO 43 56	EL LLANITO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza la inspección visual de la solicitud y se visualizo que no hay redes de alumbrado publico lo cual no nos corresponde
57	61771	CANCHA Y ENTRANDO EN LA VIA PRINCIPAL HACIA LA URBANIZACION	BALCONES DE ALEJANDRIA	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores quemados en la luminaria servicio normalizado
58	61772	SECTOR 1 MANZANA 1	BRISAS DEL PRADO	LUMINARIA APAGADA	se instaló fotocelda tumbada por rama de árbol se hizo despeje de la luminaria servicio normalizado
59	61773	PARQUE LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	PARQUE APAGADO	reporte solucionado con el número 61778
60	61774	MANZANA C #25-06 SECTOR 5	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 61776



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
61	61775	CALLE 21 CON 24	PORTAL CAMPESTRE IIII	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
62	61776	DIAGONAL 26 SUR 25 B 18 SECTOR 5 MANZANA G, MANZANA G Y LA F NO SIRVEN Y LAS DE LA PETAR	CIUDADELA NUEVO GIRON	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion y empalmes quemados en la red principal de las luminarias servicio normalizado
63	61777	PASEO SAN JORGE	PASEO SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se encontraron sulfataciones en la red principal y secundaria y se recolectaron luminarias servicio normalizado
64	61778	PARQUE PRINCIPAL	CASCO ANTIGUO	PARQUE APAGADO	se cambió contactor defectuoso en el control de las luminarias del parque las nieves
65	61779	CALLE 13 NO. 19-05	RIO PRADO	REVISION DE REDES	se retira red por petición del usuario por pasar al frente de la vivienda se realiza el traslado de la conexión servicio normalizado
66	61780	CALLE 26B # 21E 28	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se ajusta la fotocelda en la luminaria servicio normalizado
67	61781	PERIMETRO CLINICA	PASEO SAN JORGE	PENDIENTE POR INSTALAR MTO	se realiza instalación del control 54, dejando el servicio establecido.
68	61782	CIUDADELA NUEVO GIRON	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 61776
69	61783	CALLE 29 # CON CARRERA 31	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de las luminarias servicio normalizado
70	61784	Calle 20 18A - 27	GUAYACANES	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
71	61785	Poste 122	CASA LINDA	LUMINARIA APAGADA	se realiza instalación de luminaria deltaled de 84w, y se retira luminaria deltaled de 120w, dejando servicio establecido.
72	61786	Poste 129 - 127 - 130	CASA LINDA	LUMINARIA APAGADA	se realiza instalación de las luminarias, 15281, 15398, 17513. dejando servicio establecido.
73	61787	Carrera 21B 26C Parque	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realiza el retiro de la luminaria quemada se ingresa al taller para revisión.
74	61788	PARQUE LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	PARQUE APAGADO	se retira luminaria acroled 35w defectuosa se ingresa al taller para revisión
75	61789	PARA REPORTAR DANO DE LUMINARIA # 5428 DEL PARQUEADERO DE CARRERA 29 Y REFLECTOR DE LA CANCHA BÁSQUETBOL DE LA CALLE 12	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria zd216-40w quemadas y se instala luminaria microled 40w servicio normalizado
76	61790	MANZANA C CASA 18	VALLE DE LOS CABALEROS	LUMINARIA BAJA ILUMINACION	se orienta luminaria por obstáculos en la iluminación servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
77	61791	PARQUE LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	PARQUE APAGADO	se cambió contactor quemado en el control del parque las nieves
78	61792	Carrera 23 # 30-47	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA GIRAR	se realiza la orientación de la luminaria torcida por paso de camión
79	61793	CALLE 30 NO. 23-43	CASCO ANTIGUO	REPONER FAROL	reporte solucionado con el Reporte de reposición # 80. servicio normalizado.
80	61794	SECTOR BRUJAS - RODEO DESPUES DE LOS GALPONES EN LA RECTA VÍA PRINCIPAL	VEREDA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria con conectores mal ajustados se ajuztaron servicio normalizado
81	61795	CARRERA 26 NO. 34-89	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	luminarias sin servicio por daño en la red principal se realiza la conexión de las luminarias servicio normalizado
82	61796	CANCHA SECTOR 6	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	Se retira reflector sylflood de 200W y se ingresa al taller para su mantenimiento y garantía a su vez se instala un reflector sylveo de 200W servicio normalizado
83	61797	SECTOR 7	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en el sector 7 de la ciudadela nuevo giron a las luminarias 20124 16018 y 13672.
84	61798	calle 3A sur # 22-93	RIVERAS DEL RIO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
85	61799	PERIMETRO DE LA ESCUELA	VEREDA FILO DE LOS AMORES	LUMINARIA APAGADA	luminarias sin servicio por remodelacion de la red por parte de la essa se realiza la conexión servicio normalizado
86	61800	Via PETROCO	VEREDA RIO FRIO	REDES ROTAS	se retira luminaria zd229 50w defectuosa se ingresa al taller para revisión
87	61801	PARTE MEDIA	VEREDA LLANADAS	LUMINARIA APAGADA	luminaria con corto en la red se reconectó ,se cambio red en mal estado y se hizo despeje de poda servicio normalizado
88	61802	sector apagado	ANILLO VIAL RIO FRIO	SECTOR APAGADO	se realizo mantenimiento en el anillo vial a las luminarias 7602 7546 y 7099. servicio normalizado.
89	61803	sector apagado	ANILLO VIAL PALENQUE	SECTOR APAGADO	se realizo mantenimiento en el anillo vial a las luminarias 3532 3061 5746. servicio normalizado. 8
90	61804	INTERCAMBIADOR PALENQUE	ANILLO VIAL PALENQUE	SECTOR APAGADO	sector apagado por intento de hurto de la red principal se realiza la conexión servicio normalizado
91	61805	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL RIO FRIO	SECTOR APAGADO	se realiza inspección encontrando en caja de paso de la luminaria 3048 y poste 49, linea suelta y conector sulfatado se cambia conector se conecta nuevamente dejando servicio establecido del poste 48 al 55.
92	61806	RINCON DE GIRON	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realiza inspección y verificación de voltaje en la luminaria 8312, encontrando voltajes dentro de sus estándares normales.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
93	61807	CANCHA	EL PROGRESO	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se realiza programación de cancha por petición de usuario por evento nocturno se programa de 6 pm a 6 am dejando el servicio normalizado.
94	61808	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL RIO FRIO	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en el anillo vial a las luminarias 3538 7096 3870. servicio normalizado.
95	61809	SECTOR 1 MANZANA H	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	intento de hurto de la red de la luminaria se realiza la conexión servicio normalizado
96	61810	CALLE 109 6D-12	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa y fotocelda servicio normalizado
97	61811	EL CONSUELO	EL CONSUELO	LUMINARIA APAGADA	se instaló luminaria 570 ingresada al taller por caída de poste servicio normalizado
98	61812	ENTRADA WONDER	LA ESMERALDA	LUMINARIA APAGADA	se requiere reprogramar reporte debido a que hay que romper pedestal del poste para cambiar cable de alimentación que se encuentra quemado.
99	61813	CARRERA 27A NO. 34-06	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
100	61814	CRA 27 33-53	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 61817
101	61815	CRA 26 29-03 DEL PARQUE PRINCIPAL HACIA LA QUEBRADA	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo defectuoso en la luminaria servicio normalizado
102	61816	Poste 20	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se encontró luminaria 3562 apagada por hurto de cableado. servicio normalizado.
103	61817	CARRERA 27 NO. 33-53	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambió elementos defectuosos en la luminaria servicio normalizado
104	61819	CANCHA	EL PROGRESO	PROGRAMAR RELOJ	se programa reloj a la horario establecido por la ley se había programado horario por evento servicio normalizado
105	61820	CANCHA DE TIERRA EL ARROYITO	SANTA CRUZ	CANCHA APAGADA	se reinicia taco abierto en el control de las luminarias servicio normalizado
106	61821	CRA 13D 8-16	HACIENDA LA MESETA	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores quemados y fotocelda defectuosa en las luminarias servicio normalizado
107	61822	CALLÉ 12 NÚMERO 7A02	ALPES DEL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectada se realiza la conexión servicio normalizado
108	61823	calle 43#29-31	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	luminaria desconecta por funcionarios de telecomunicaciones se reconepto servicio normalizado
109	61824	carrera 28 entre 34 y 35	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambió elementos quemados en la luminaria servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
110	61825	carrera 28A 34-31	EL LLANITO	LUMINARIA INTERMITENTE	se realiza la instalación de collarines en la luminaria servicio normalizado
111	61826	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en el anillo vial a las luminarias 4114 4117 8285 3869 8049 8312 4083. servicio normalizado.
112	61827	PORTAL I	PORTAL I	LUMINARIA APAGADA	Se repuso reflector silveo ingresado al taller por mantenimiento y garantía servicio normalizado
113	61828	CANCHA QUINTAS DEL LLANITO	QUINTAS DEL LLANITO	CANCHA APAGADA	cancha apagada por contactor mal estado se cambio y se normalizó re servicio
114	61829	CALLE 13A CON CARRERA19	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	espete solucionado el 26/08/2025 por la cuadrilla # 1
115	61830	RA 26A 9-34 Y CRA 26A 9-22 PARQUE RETASOS	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se encontró red con sulfatacion y en cortó se cambiaron dos tramos y se reconectó servicio normalizado
116	61831	LOTE 1 CASA 1 MIRADOR	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operacion y mantenimiento a luminarias se encuentra luminaria dañada por corto circuito en la red principal, se ingresa luminaria ZD216 de 40w al taller para su revision, se instala microled de 40w. dejando el servicio normalizado.
117	61832	SECTOR EL CORCEL	VEREDA RIO FRIO	SECTOR APAGADO	se cambió redes rotas y se realiza despeje de la redes en la luminaria servicio normalizado
118	61833	ENTRADA PARQUEADERO PLAZA DEL POBLADO	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	Se retira luminaria micro lect de 40 w y se ingresa al taller para su mantenimiento y garantía a su vez se instala una servicio normalizado
119	61834	4 ULTIMOS POSTES HACIA BUCARAMANGA	AUT.BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se realiza operacion y mantenimiento a luminarias se encuentra corto circuito en red subterránea principal se revisan cajas de inspección se cambian conectores sulfatdos por corto circuito dejando el servicio normalizado.
120	61835	PERIMETRO DE LA URBANIZACION	VILLA CAROLINA I	LUMINARIA DESPEJAR	se programa ejecución de reporte ya que la magnitud del despeje requiere de tiempo y disposición final de escombros de poda
121	61836	PUENTE ANTONIA SANTOS	AUTOPISTA BUCARAMANGA	PUENTE APAGADO	SE REALIZA MANTENIMIENTO A LOS REFLECTORES 13505-13506-13507-13508-13520-13522-13523-13516-1357-13518-13519 DEL PUENTE ANTONIA SANTOS AUTOPISTA GIRÓN -BUCARAMANGA LOS CUALES LES ROBARON EL CABLE LOS TUBOS Y LAS CAJAS .SE INSTALARON TUBOS ,CAJAS Y CABLE . SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
122	61839	MANZANA I LOTE 77	MIRADOR DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria 16312 y se ingresa al taller para su mantenimiento y garantía a su vez se instala una servicio normalizado
123	61837	CRA 16 CON CALLE 16 CÁMBULOS	LOS CAMBULOS	LUMINARIA APAGADA	luminaria 16312 se le cambio fotocelda en mal estado se programa mantenimiento de la luminaria14803 con grua canasta debido a que la cometida de la alimentación se fue dentro del poste se le informa a recepción y al supervisor reporte cerrado
124	61838	CALLE 10B # 25A 31	VILLAS DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se encontró sulfatacion se normalizó el servicio
125	61840	SECTOR 1 MANZANA H	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentran conectores sulfatados se realizan pruebas de funcionamiento dejando el servicio normalizado.
126	61842	CALLE 18#26_117	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria y se ingresa al taller para garantía y a su vez se instala una servicio normalizado
127	61844	CALLE 34 #26-3	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se encontraron luminarias con kit en cortó circuito y se le cambiaron elementos servicio normalizado
128	61845	CASCO ANTIGUO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA GIRAR	se realiza operación y mantenimiento a luminaria por petición de usuario se giro luminaria dejando el servicio normalizado.
129	61846	PUENTE FLANDES	AUTOPISTA BUCARAMANGA	PUENTE APAGADO	se realizó canalización y cableado para alimentación en el puente por redes hurtado por habitantes de calle servicio normalizado
130	61847	sector la Milonga	VEREDA NAZARETH	LUMINARIA APAGADA	se realiza operacion y mantenimiento a luminarias, se despeja luminaria se arregla línea rota por corto circuito en la red principal, se hace despeje de luminarias se encuentra conectores en mal estado, dejando el servicio normalizado.
131	61848	RINCON DE GIRON	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se ajusta y se orienta luminaria tipo reflector servicio normalizado
132	61849	CRA 28 CON CALLE 9 OFICINA COLMENA	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	luminaria desconecta por bandalizmo se reconectó y se normalizó el servicio
133	61850	PARQUE INFANTIL DEL RINCON DE GIRON PARTE BAJA SECTOR UNO DIAGONAL 21CON CALLES 41Y42	RINCON DE GIRON	PARQUE APAGADO	se realiza la conexión de la luminaria desconectada se Programa cambio de la tubería y red
134	61853	carrera 21 calle 57A cancha micro	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos y fotocelda en la luminaria servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
135	61854	DESDE EL PUENTE ANTONIA SANTOS HASTA CASI CREMAS	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se programa mantenimiento con grúa canasta problema de corto en la red en las luminarias. neutro energizado
136	61855	CRA 28 CALLE 9	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el reporte 61849
137	61856	CARRERA 18 #26-113	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el reporte 61842
138	61859	CALLE 34 CON CRA 26 -36 PASAJE SILVA	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el reporte 61844
139	61862	CALLE 21 24 02	PORTAL CAMPESTRE IIII	LUMINARIA APAGADA	se cambio fotocelda en mal estado se normalizó el servicio
140	61863	CALLE 34A CON CRA 29A EN LA ESQUINA DE LA TIENDA DOÑA LEO	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se retira y se ingresa luminaria deltaled de 40w al taller para su mantenimiento y garantía a su vez se instala una servicio normalizado
141	61864	LA CANCHA, CERCA DE LA CANCHA	VEREDA BOCAS	CANCHA APAGADA	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
142	61866	sector garibaldi	ZONA INDUSTRIAL	SECTOR APAGADO	SE REALIZA MANTENIEMIENTO A LA LUMINARIA, DEJANDO SERVICIO NORMALIZADO
143	61867	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se realizo mantenimiento en la autopista aeropuerto a las luminarias 12569 12570 12545 12537 12571 12568 12567. servicio normalizado.
144	61869	CRA 22 CON 45 - 07	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se encontró fraude en la conexión del fotocontrol se elimino y se conectó de nuevo
145	61872	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en la autopista aeropuerto a las luminarias 12565 12566 12562 12559 12558 12555 12556. servicio normalizado.
146	61875	VIA NUEVO GIRON	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias sepialed de 83w, se encuentra dañadas se ingresan al taller para su revision, se instalan sepialed de 83w dejando el servicio normalizado.
147	61878	CANCHA DE TIERRA	VEREDA BOCAS	CANCHA APAGADA	se cambió temporizador y contactor defectuoso en el control de las luminarias de la cancha servicio normalizado

ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES SEPTIEMBRE DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	61818	VEREDA LA PARROQUIA SECTOR LA CABAÑA PARTE BAJA	VEREDA LA PARROQUIA	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria zd229 50w quemadas por descarga atmosferica se instala luminaria omega 1 plus 40w Provisonal
2	61841	TODA LA CARRERA 26 DESDE LA ROTONDA LOS CANEYES HASTA LA 10 B	AVENIDA CRA 26	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	usuario manifiesta que hay sectores con poca iluminación se le informa que se Programa revisión en la ronda nocturna
3	61843	CALLE 44 # 34B 73	EL PARAISO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	usuario solicita la instalación de luminarias
4	61851	ENTRADA AL BARRIO BALCONES DE ALEJANDRIA	BALCONES DE ALEJANDRIA	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento con la grua
5	61852	carrera 2 # 2-196	CHIMITA	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento con la grua
6	61857	SECTOR EL RAMAL, SECTOR LA CABAÑA PARTE BAJA	VEREDA LA PARROQUIA	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con el número 61718
7	61858	TRANSVERSAL 54 # 20-40	ALTOS DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	se Programa modernización de la luminaria se le informa al usuario
8	61860	CRA 27 31-34	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo defectuoso en la luminaria servicio normalizado
9	61861	ENTRADA WONDER	LA ESMERALDA	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento de la luminaria
10	61865	km 7 # 26-04	LA ESMERALDA	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
11	61868	CALLE 22 26-72	RIO DE ORO I	LUMINARIA APAGADA	se realiza la conexión de la luminaria desconectada por remodelacion de la red servicio normalizado
12	61870	CALLE 43 FRENTE AL DESAYUNADERO CARACOLI BRAZO QUE ESTA HACIA LA PARALELA	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores quemados en la luminaria servicio normalizado
13	61871	CALLE 21 # 24-27	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por la cuadrilla 1
14	61873	CALLE 109A# 9-04	ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa y fotocelda servicio normalizado
15	61874	CARRERA 29F #45-17	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal de las luminarias servicio normalizado
16	61876	CALLE 18 NO. 26-117	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por la cuadrilla 1
17	61877	FRITANGA LA TIA GLORIA	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	se cambió la alimentación de las luminarias por fase de la red de la essa inhabilitada servicio normalizado
18	61879	CRA 22 45A-20 PARQUE	EL CARMEN	PARQUE APAGADO	reporte solucionado por la cuadrilla 1
19	61880	CALLE 27A NO 28A06 POR LOS LADOS DEL MALECON	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	se realiza el cambio de una fotocelda y un bombillo de sodio para normalizar el funcionamiento de las luminarias del área

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
20	61881	INTERCAMBIADOR EL PALENQUE	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	se encontró redes principales cortadas con rocas por habitantes de calle se recolectaron líneas y se normalizó el servicio
21	61882	PUEENTE ANTONIA SANTOS	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	SE REALIZA MANTENIMIENTO AL REFLECTOR 13521 AL CUAL LE HABÍAN ROBADO LA RED .SE INSTALA NUEVA RED Y SE DEJA SERVICIO NORMALIZADO
22	61883	PARQUECITO TRANSVERSAL 22A CON 9	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	luminaria desconectada por habitantes de calle, se reconectó y se normalizó el servicio
23	61884	CANCHA	ALTOS DE ANDINA	LUMINARIA APAGADA	se Programa cambio de reflector se le informa al usuario
24	61885	MANZANA T CASA 1	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 15545 desconectada por habitantes de calle por intento de hurto se reconectó de nuevo , la luminaria 15546 se requiere mantenimiento con grúa para cambio de luminaria servicio normalizado
25	61886	TRANSVERSAL 54 # 20-07	ALTOS DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	redes principales rotas por sulfatacion, se realiza el debido procedimiento y se normaliza el servicio
26	61887	PEATONAL CARRERAS 9 A CON 109 A ESQUINA	ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
27	61888	CRA 24 20A 56	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se retira y ingresa luminaria sepialed de 41w para su mantenimiento y garantía a su vez se instala una servicio normalizado
28	61889	COMPLEJO DEPORTIVO LA MESETA	VILLA DE LOS CABALLEROS	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se trasladaron las luminarias 18216 18217 18218 18219 a postes metalicos para mejorar la estetica de la obra complejo deportivo del barrio villa de los caballeros.
29	61890	RINCON DE GIRON	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se encontró red principal sulfatada y rota se reconectó y se normalizó el servicio
30	61891	SAGRADO CORAZON	SAGRADO CORAZON	SECTOR APAGADO	luminarias sin servicio por intento de hurto de la red se realiza la conexión servicio normalizado
31	61892	CALLE 3RA A SUR # 20-63	RIVERA DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
32	61893	CRA 16 CON CALLE 16 POSTE 75 SECTOR LOS CAMBULOS	LOS CAMBULOS	LUMINARIA APAGADA	se encontro lumimaria 14803 si su cableado de alimentacion probablemente hurtado por habitantes de calle. servicio normalizado. .
33	61894	PARQUE RINCON PARTE BAJA	RINCON DE GIRON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se cambió tubería y caja de piso en la luminaria
34	61895	ENTRADA DEL PARQUEADERO DE LA PLAZA EL POBLADO	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
35	61896	VILLA CAROLINA	VILLA CAROLINA I	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES SEPTIEMBRE DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
36	61897	ENTRADA WONDER	LA ESMERALDA	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio del cableado para la luminaria 15583 debido a que se encontraba quemado. servicio normalizado.
37	61898	BALCONES DE ALEJANDRIA	BALCONES DE ALEJANDRIA	LUMINARIA APAGADA	se encontro cable hurtado en las cajas de piso de las luminarias 16536 y 16537. servicio normalizado.
38	61899	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL RIO FRIO	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO ALAS LUMINARIAS 3542 Y 7096 SE ENCUENTRA SULFATADA EN LAS REDES DE PISO SE REALIZA CAMBIO . SERVICIO NORMALIZADO
39	61900	RETORNO PALENQUE	EL PALENQUE	SECTOR APAGADO	SE REALIZA MANTENIMIENTO ALAS LUMINARIA 8054 SE ENCUENTRA REDES SULFATADA EN CAJA DE PISO LAS CUALES DISPARABA EL TACO.SE REALIZA EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO Y SE DEJA EL SERVICIO NORMALIZADO
40	61901	CARRERA 2 NO. 2-196	CHIMITA	LUMINARIA APAGADA	se rralizo mantenimiento a la luminaria 5215. servicio normalizado.
41	61902	CALLE 55B # 22C-15	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
42	61903	CANCHA EL ARROYITO	SANTA CRUZ	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se ajusta la programación del temporizador del control de las luminarias de la cancha servicio normalizado
43	61904	CARRERA 24C # 2-22	VILLA REY	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria sin fotocelda por caída de rama de árbol se realiza la instalación de la fotocelda
44	61905	ENTRADA DE TRANSEJES HACIA EL BARRIO VILLA SANDRA	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por la cuadrilla 1
45	61906	POSTE 31 ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se encontro luminaria 8292 quemada. servicio normalizado.
46	61907	PARQUECITO CALLE 21 # 26-10	RIO DE ORO I	PARQUE DIRECTO	se cambió fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado
47	61908	VIA PRINCIPAL	BRISA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se trasladaron postes junto con las lumimarias 13194 13195 13196 13197 debido a obra civil en el barrio Brisa campestre.
48	61909	MANZANA A CASA 1	MIRADOR DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
49	61910	CALLE 28 # 30-71	SAGRADO CORAZON	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda y conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
50	61911	TRANSVERSAL 54 20-25	ALTOS DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	se realiza la orientación de la luminaria servicio normalizado
51	61912	EN EL SECTOR VIA PENAGOS CON CARRERA 17	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por la cuadrilla 1
52	61913	CRA 26 #49-40	BRISAS DEL RIO	REDES ROTAS	redes no pertenecen al inventario de alumbrado publico se le informa al usuario

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
53	61914	CALLE 29 CARRERA 30A	LA CAMPIÑA	LUMINARIA APAGADA	se realizo traslado de poste por peticion de usuario debido a que el poste junto con su luminaria 1854 se encontraba muy salido hacia la via. servicio normalizado.
54	61915	BAHIA FRENTE A CASTILLA REAL	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA	se encontro luminaria 20390 desconectada en caja de piso, se prosede a reconectar y se normaliza el servicio.
55	61916	POSTES 137 ANILLO VAL PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la lumimaria 8302 en el anillo vial. servicio normalizado.
56	61917	PRIMERA SUBIENDO PORLA 33 CON 27	CASCO ANTIGUO	REDES ROTAS	luminaria sin servicio por hurto de la red se realiza la conexión de la luminaria servicio normalizado.
57	61919	CALLE 109A PEATONALES ESTRECHAS 9A	ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por la cuadrilla 2
58	61920	CARRERA 25 NO. 32-44, Y LAS DOS BAJANDO POR EL PARQUEADERO DEL HOSPITAL	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	luminarias sin servicio por daño en la red principal se realiza la conexión servicio normalizado
59	61921	FINCA CASA GRANDE SECTOR EL RETÉN	VEREDA PALOGORDO	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores quemados en la luminaria servicio normalizado
60	61922	VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria deltaled 40w defectuosa y se instala luminaria omega 1 plus 40w servicio normalizado
61	61923	SECTOR LA PRIMAVERA	VEREDA CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	se realizo aplome de postes y se cambiaron redes que fueron rotas por maquinaria pesada que estaba trabajando en el sector. lumimarias 16611 y 16612. servicio normalizado.
62	61924	CASCO ANTIGUO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA DIRECTA	se realiza operacion y mantenimiento a farol colonial que se encontraba directo se retira y se ingresa al taller para su revision, se instala farol colonial y se deja el servicio normalizado. se realiza instalación de farol colonial # 7357 que se había retirado por daño para su revision, se cambia red principal de farol en mal estado dejando el servicio normalizado.
63	61925	DIAGONAL 26 SUR 26 #25 B 18 EN LA PETAR	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de luminarias en la ciudadela nuevo giron. luminarias 13057 13052 13059
64	61926	CASERIO	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria omega 1 plus 40w servicio normalizado
65	61927	FINCA VICTORIANO GALVIS	VEREDA EL PANTANO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
66	61928	FINCA VILLA LUZ CERCA A LA ESCUELA	VEREDA CANTALTA	MANTENIMIENTO DE REDES	se cambió red quemada y se realiza retención servicio normalizado
67	61929	CALLE 14A 18-29	EL CONSUELO	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de las luminarias 15391 y 15389 del barrio el consuelo. servicio normalizado.

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
68	61930	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a la luminaria 2455 del anillo vial. servicio normalizado.
69	61931	FINCA LA ESPERANZA Y RESTAURANTE LOS NARANJOS	VEREDA LLANOGRANDE	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal en las luminarias servicio normalizado
70	61932	CASA 34 SECTOR LAS LADRILLERAS	VEREDA LLANADAS	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la luminaria servicio normalizado
71	61933	GARITA CRA 23 CON CALLE 33	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por la cuadrilla 4
72	61934	diagonal 9 parque	ALTOS DE ARENALES	PARQUE APAGADO	se cambio fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado
73	61935	CANCHA DE MICRO	EL POBLADO	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	reporte solucionado con el número 61947
74	61936	CALLE 20 CON 30 75, LADERA DEL RIO POR EL COSTADO DEL MURO QUE NOS PROTEGE DEL RÍO,	SANTA CRUZ	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion en la caja de piso de distribución de las luminarias servicio normalizado
75	61937	TRASNVERSAL 20 # 18A 21	RIVERAS DEL RIO	LUMINARIA CAIDA	se ajusta la luminaria y se orienta
76	61938	CASCO ANTIGUO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra red principal quemada por corto circuito en la red principal se cambia y se normaliza el servicio.
77	61939	CRA 27 34-13	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo defectuoso en la luminaria servicio normalizado
78	61940	CRA 26 31-11	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo rotó por agua en la luminaria servicio normalizado
79	61941	CARRERA 23 NO. 19-03	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a la lumimaria 6206 del portal campestre para mejorar su funcionalidad. servicio nirmalizado
80	61942	Avenida Santa Cruz	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en la avenida trefilco del barrio santa cruz a las luminarias 15717 y 15727. servicio normalizado.
81	61943	CRA 19	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en la avenida carrera 19 a las luminarias 14843 14847 14544 14536. servicio normalizado.
82	61944	AV CRA 26	AVENIDA CRA 26	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en la avenida carrera 26 a las lumimarias 11601 y 11610. servicio normalizado.
83	61945	CRA 26 CASA 90	LAS MARIAS	MANTENIMIENTO DE REDES	redes no pertenecen al inventario de alumbrado publico se le informa al usuario
84	61946	CALLE 62 22C -75	CARRIZAL CAMPESTRE	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de las luminarias servicio normalizado
85	61947	CALLE 49 ENTRE CR 23 Y 26	BRISAS DE RIO FRIO	CANCHA APAGADA	se cambio temporizador defectuoso en el control de las luminarias de la cancha de microl
86	61948	PORTAL CAMPESTRE	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambio conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
87	61949	CARRERA 29 NO. 9-04	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
88	61950	sector casa linda poste 123	CASA LINDA	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento con la grua
89	61951	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se encontro pin de corte disparado en el anillo vial sector la arenera. luminaria 7587. .
90	61952	AV CARRERA 19	AV CARRERA 19	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a las lumimarias 15017 y 15284. servicio normalizado.
91	61953	ENTRADA AL COMPLEJO DEPORTIVO	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento de la luminaria
92	61954	MANZANA T CASA 1	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento de las luminarias por la grua poste 14-16-17
93	61955	VIA PRINCIPAL ESCUELA	VEREDA CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	se despeja la luminaria y se instala fotocelda servicio normalizado
94	61956	CRA 29 CALLE 9	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 61949
95	61957	CRA 17F PEATONAL 15 02	CIUDELA VILLAMIL	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
96	61958	PARQUE DE LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	PENDIENTE POR INSTALAR MTO	se instala reflector acroled 35w servicio normalizado
97	61959	DIAGONAL 25 SUR 23-03 SECTOR 6	CIUDELA NUEVO GIRON	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de las luminarias y mantenimiento servicio normalizado
98	61960	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL RIO FRIO	CANALIZACION	se realizó instalación de canastillas 3/4 × 1.2mt
99	61961	CRA 1 CASA 58	ALTOS DE ANDINA	LUMINARIA APAGADA	luminarias desconectadas por daño en la red se realiza el cambio de la red en las luminarias
100	61962	VEREDA SORACA	VEREDA SORACA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria deltaled 40w servicio normalizado
101	61963	VEREDA CHOCOITA	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria raled II 63w defectuosa servicio normalizado
102	61964	CALLE 38 #30_26, BARRO QUINTAS DEL LLANITO	QUINTAS DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	luminaria Desconectada por remodelacion de la red por parte de la essa se realiza conexión servicio normalizado
103	61965	CALLE 37 N 31-99	ALTOS DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectada se realiza la conexión servicio normalizado
104	61966	GIRON CENTRO	CASCO ANTIGUO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo despeje de la lumimaria 2159 que se encontraba totalmente tapada por enredadera. servicio normalizado.
105	61967	CALLE 49 CRA 26	EL POBLADO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo despeje de la luminaria 0295 en el barrio el poblado. serviuco normalizado.
106	61968	CALLE 28 CON 31	LA CAMPIÑA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo despeje de la luminaria 1544 del barrio la campiña. servicio normalizado.
107	61969	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL RIO FRIO	FUNDICION DE CANASTILLAS	se realizó instalación de canastilla 3/4 × 1.2mt

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
108	61970	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	FUNDICION DE CANASTILLAS	se realizó instalación de canastillas 3/4 × 1.2mt
109	61971	CALLE 27 24A-08	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria deltaled 40w y se instala luminaria omega plus 40w servicio normalizado
110	61972	PARQUECITO DE LOS NIÑOS, RINCON PARTE BAJA DIAG 21 ENTRE CALLES 41 Y 42	RINCON DE GIRON	PARQUE APAGADO	se cambió la red dañada por obras civiles en las luminarias del parque
111	61973	CALLE 27B #28-48, EL BOLAO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo rotó por agua en la luminaria servicio normalizado
112	61974	URB ALTOS DE ANDINAS CASA 30A56	ALTOS DE ANDINA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria omega plus 40w
113	61975	MALECON VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	POSTE A PUNTO DE CAER	se reforzó el pedestal del poste 113 de la ciudadela villamil
114	61976	TRANSVERSAL 54 # 22C-135	ALTOS DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	redes desconectadas por caída de ramas de árbol se realiza poda y despeje de las luminarias servicio normalizado
115	61977	DFIAGONAL 9 21-18	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado.
116	61978	CRA 27 # 31-34	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo rotó por agua en la luminaria servicio normalizado
117	61979	EL POBLADO	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	sector apagado por daño en la red de distribución de las luminarias se realiza la conexión servicio normalizado
118	61980	COLEGIO INTREGRADO DE LLANOGRANDE	VEREDA LLANOGRANDE	CANCHA APAGADA	se ajusta la programación del temporizador del control de las luminarias de la cancha servicio normalizado
119	61981	via principal	SAGRADO CORAZON	SECTOR APAGADO	se cambió conectores defectuosos en la caja de piso en las luminarias
120	61982	VEREDA BARBOSA	VEREDA BARBOSA	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red de distribución de las luminaria servicio normalizado
121	61983	CIUDADELA NUEVO GIRON	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 83w defectuosa y se instala luminaria raled II 83w servicio normalizado
122	61984	Via Principal	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
123	61985	Via Principal	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
124	61986	EL POBLADO	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	luminarias sin servicio por remodelacion de la red por parte de la essa usuario manifiesta que el servicio ya fue normalizado
125	61987	CALLE 27B 28 48 LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	usuario realiza la entrega de la luminaria farol led cartagena 70w averiada por caída de rama de árbol se Programa reposición



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES SEPTIEMBRE DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
126	61988	CARRERA 29 CON CALLE 29 LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	usuario no contesta el teléfono dirección incompleta
127	61989	SECTOR LA CASCADA	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se elimina empalmes defectuosos en la red de alimentación de la luminaria servicio normalizado
128	61990	INTERCAMBIADOR EL PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se hace la revisión de las conexiones del circuito, encontramos un conector dañado y se realiza el cambio. se colocan tapas de concreto en las cajas de inspección y se realiza limpieza de dichas cajas
129	61991	ANILLO VIAL CHIMITA	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realizó la revisión de las cajas de inspección y se encontraron cables cortados. se realizaron las respectivas reconexiones con conectores de perforación y se normaliza el servicio
130	61992	TRANSVERSAL 22E NO.52-11	URBANIZACION EL BOSQUECITO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa y se instala luminaria omega plus 40w servicio normalizado
131	61993	TRANSVERSAL 23A NO. 54-05	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado
132	61994	CALLE 31 24-28	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA GIRAR	se realiza la orientación de las luminarias y se retira luminaria averiada por paso de vehículo
133	61995	32A AL PIE DE LAS ANTENAS	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w quemadas y se instala luminaria omega plus 40w servicio normalizado
134	61996	CALLE 13C CON CRA 12 ESQUINA	VILLAS DE DON JUAN II	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado
135	61997	CARRERA 26 NO. 34-89	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
136	61998	AUTOPISTA PARALELA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se encuentra la luminaria desconectada por hurto del cable encauchetado, se añadió cable y se realizó la debida conexión para normalizar el servicio
137	61999	PARQUE BELLAVISTA	BELLAVISTA	PARQUE APAGADO	se elimina empalmes quemados en las luminarias servicio normalizado
138	62000	CALLE 105	MALPASO	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de las luminarias 15963 15789 15774 15873 15885 en la calle 105 malpaso.
139	62001	CARRERA 10 A 9 -26	URBANIZACION CATALUÑA	LUMINARIA DIRECTA	luminarias no pertenecen al inventario de alumbrado publico se le informa al usuario
140	62002	CALLE 57 N 22C20	CARRIZAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se ajusto fotocelda en las luminarias servicio normalizado
141	62003	CALL 25N26-23	GALLINERAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria deltaled 40w defectuosa y se instala luminaria omega plus 40w servicio normalizado

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
142	62004	CALLE 28 N 28-31	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió elementos quemados en la luminaria servicio normalizado
143	62005	CRA 30B # 16-26	SANTA CRUZ	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
144	62006	BLOQUE 14 Y 15 CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA SOFIA CRA 14E PEATONAL	VILLA SOFIA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria omega plus 40w servicio normalizado
145	62007	DIAGONAL 9 # 21-18	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA INTERMITENTE	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
146	62008	CALLE 40 CRA 23	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores quemados en la luminaria servicio normalizado
147	62009	CALLE 105	MALPASO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo mantenimiento en la calle 105 malpaso a las luminarias 15771 15787 15783 15784 15891 15896 15898 15901. servicio normalizado.
148	62010	CASCO ANTIGUO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	Se realiza Mantenimiento en redes aéreas por hurto. Servicio Normalizado.
149	62011	PARQUE PRINCIPAL	CASCO ANTIGUO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se encontró taco abierto se realiza el reinicio del taco servicio normalizado
150	62012	FRENTE A LA CALLE 43 # 32B-21	CORVIANDI III	LUMINARIA DIRECTA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
151	62013	CALLE 15B 17H 12	CIUDELA VILLAMIL	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de las luminarias servicio normalizado
152	62015	CASA 046A	ALTOS DE ANDINA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectada se realiza la conexión servicio normalizado
153	62016	Zona Industrial	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA APAGADA	se elimina empalmes defectuosos en las luminarias servicio normalizado
154	62017	TRANSVERSAL 6D # 109-64	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria vegaled 40w quemada y se instala luminaria omega plus 40w servicio normalizado
155	62018	VEREDA PALOGORDO	VEREDA PALOGORDO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria # 2053 zd229 50w quemada y se instala luminaria omega 1 plus 40w servicio normalizado
156	62019	PUENTE MIRADOR DE SAN JUAN	MIRADOR DE SAN JUAN	PUENTE PEATONAL APAGADO	se elimina sulfatacion en la red principal de las luminarias servicio normalizado
157	62020	PUENTE PEATONAL EL LLANITO	EL LLANITO	PUENTE PEATONAL APAGADO	luminarias sin servicio por intento de hurto de la red se realiza la conexión servicio normalizado
158	62021	PUENTE FLANDES	AUTOPISTA BUCARAMANGA	PUENTE APAGADO	se revisaron las lumimarias 13506 y 13507 que se enclntraron con sus fotoceldad giradas. la luminaria 13508 se encontro desconectada y con su fotocelda quemada. servicio normalizado.

ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES SEPTIEMBRE DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
159	62022	SENTIDO GIRON BUCARAMANGA BOMBEROS	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se Programa reposición de redes por hurto se le informa al usuario
160	62023	CALLE 31 ENTRE CRA 23 Y 24	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	farol se encuentra en el taller para su revisión por daño de vehículos de alta dimension se reportada ala empresa para su pronta solución.
161	62024	CRA 34 # 32-86	ALDEA ALTA	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra conectores en mal estado se cambian y se normaliza el servicio.
162	62025	DIAGONAL 21 CON CALLES 41Y 42PARQUE INFANTIL	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se Programa reposición de la luminaria
163	62026	FRENTE A LA IGLESIA AL PIE DEL CONCEJO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a faroles coloniales se encuentra red principal hurtada por bandalismo, se instala red principal dejando el servicio noramlizado de los faroles. farol colonial # 4639 lo retiro la grua y se ingresa al taller para su revision ya que lo daño vehículo con gran altura. <u>se realiza llamados al usuario y no contestan.</u>
164	62027	QUINTAS DEL LLANITO	QUINTAS DEL LLANITO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de las luminarias servicio normalizado
165	62028	CALLE 31 ENTRE CARRERAS 24 Y 25	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a faroles coloniales se encuentra red principal hurtada, se realiza la instalación de red principal normalizando el servicio.
166	62029	CANCHA DE TIERRA SECTOR 5	CIUADELA NUEVO GIRON	CANCHA APAGADA	se realiza la revisión de las luminarias de la cancha la cual se encontró en buen funcionamiento
167	62031	paseo san jorge	PASEO SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimineto en el paseo san jorge a las luminarias 14369 14743 15262 14724 14722. servicio normalizado.
168	62032	paseo quintas de san isidro	QUINTAS DE SAN ISIDRO	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 15295. servicio normalizado.
169	62033	PARQUE	QUINTAS DE SAN ISIDRO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 62047
170	62034	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	No se encontro la luminaria 12286 del poste 534 de la autopista aeropuerto, al parecer fue derribada por el choque de un vehiculo con el poste. luminaria 12563 en corto circuito. servicio normalizado.
171	62035	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en el anillo vial a las luminarias 2631 8381 8050 8043. servicio normalizado.
172	62036	VEREDA EL CEDRO	VEREDA EL CEDRO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a las luminarias. Se retira luminaria # 13245 zd229 50w quemada y se instala luminaria omega 1 plus 40w Provisonal

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
173	62037	CRA 26 EN LA CALLE 40 CENTRO COMERCIAL POBLADO PLAZA	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se Programa cambio de la luminaria se le informa al usuario
174	62038	CALLE 37 NO. 29B-294	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a la luminaria servicio normalizado
175	62039	CALLE 26 # 22-39	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA DIRECTA	luminaria reportada por usuaria no pertenece al inventario de ISAG, se llama al usuario para darle respuesta al reporte y no contesta.
176	62041	JUEGOS INFANTILES	PORTAL I	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
177	62043	CANCHA TIERRA ARROYITO	SANTA CRUZ	CANCHA APAGADA	reporte solucionado con el número 62049
178	62044	Calle 29#29-72	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w quemada y se instala luminaria omega plus 40w servicio normalizado
179	62045	PUENTE LOS MIRTOS	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
180	62046	CRA 17A #24A-09 PARQUE	QUINTAS DE SAN ISIDRO	PARQUE APAGADO	SE CAMBIÓ TEMPORIZADOR DEFECTUOSO EN EL CONTROL DE LAS LUMINARIAS
181	62047	CALLE 34	RINCON DE GIRON	REVISION DE REDES	se ajusta le red de distribución de las luminarias servicio normalizado
182	62048	CALLE 30 NÚMERO 23-20	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	luminarias sin servicio por hurto de la red se realiza la instalación de la alimentación de las luminarias servicio normalizado
183	62049	CANCHA ARROYITO	SANTA CRUZ	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se ajusta la programación del temporizador desde las 18:00 - 22:00 horas del control de las luminarias de la cancha
184	62055	DIAGONAL 54A 22B Y 22C EN LAS DOS CUADRAS COMPLETAS	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	SECTOR APAGADO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 4813 SE ENCONTRABA APAGADA SE LE REALIZÓ EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO. SERVICIO NORMALIZADO
185	62057	GUAYACANES	GUAYACANES	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w provisional y se instala luminaria cartagena 55w
186	62058	PRADOS DE CATALUÑAA	PRADOS DE CATALUÑA	LUMINARIA DIRECTA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
187	62060	VEREDA RIO FRIO	VEREDA RIO FRIO	POSTE LADEADO	se realizo cambio de poste a la luminaria 7846 debido a que se encontraba partido en su base y estaba a punto de caer.servicio normalizado. (El poste utilizado para el mantenimiento es codigo 26, que habia sido retirado por funcionarios de ESSA en la vereda aguada de ceferino)



ILUMINACIÓN SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES SEPTIEMBRE DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
188	62062	CANCHA ARROYITO	SANTA CRUZ	CANCHA DIRECTA	se realiza pruebas de funcionamiento y se programa cancha a su horario habitual de 6:00 pm a 10:00 pm. se realiza cambio de timer , se a segura caja con cinta bandit y se normaliza el servicio.

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	62014	VIA POTRERO CERRADO	VEREDA EL PANTANO	SECTOR APAGADO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 11653 SE ENCONTRABA EL SECTOR APAGADO POR SULFATACION EN LA RED DE ALIMENTACIÓN. SERVICIO NORMALIZADO
2	62030	VEREDA CHOCOA	VEREDA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	SE SIERRA REPORTE DE PRUEVA DE LA APLICACION. SERVICIO NORMALIZADO
3	62040	FRENTE DE LA FINCA DE DON ALIRIO RAMÍREZ	VEREDA BOCAS DEL MONTE	REVISION DE REDES	se realiza el despeje de la red en la luminaria servicio normalizado
4	62050	POLIDEPORTIVO	VEREDA CHOCOITA	CANCHA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE CHOCOITA SE ENCONTRÓ APAGADA POR SULFATACION EN LA RED SE NORMALIZADO EL SERVICIO
5	62051	CALLE 30 NO. 29-31	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo rotó por agua en la luminaria servicio normalizado
6	62052	DEBAJO DE PUENTE LOCO SENTIDO OCCIDENTE ORIENTE	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se realiza operación y mantenimiento se encuentra fotocontrol quemado por corto circuito en la red principal se cambia y se normaliza el servicio
7	62053	CALLE 37 NO 29B-268 Parque	BELLAVISTA	LUMINARIA DIRECTA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentran conectores sulfatados se cambian y se normaliza el servicio.
8	62054	ASENTAMIENTO HUMANO RIO DE ORO	ASENTAMIENTO HUMANO RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria se encontraba red principal rota por corto circuito en la red principal, dejando el servicio normalizado.
9	62056	CALLE 14 NO. 19-03	EL CONSUELO	LUMINARIA APAGADA	se programa reporte con grua brazo de 3 metros.
10	62059	CALLE 21-#24-50	PORTAL CAMPESTRE IIII	LUMINARIA APAGADA	se elimina empalmes sulfatados en la red principal de la luminaria servicio normalizado
11	62061	CRA 29 27B 15, LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se ajusta fotocelda en la luminaria servicio normalizado
12	62063	FRENTE A LA FRITANGA DE LA TIA GLORIA	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal de las luminarias servicio normalizado
13	62064	CARRERA 29 CALLE 12 PARQUEADERO, CANCHAS FÚTBOL Y MICRO Y LÁMPARAS DE LA ORILLA DEL MURO RÍO	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió puentes sulfatados en la red de distribución en las luminarias servicio normalizado
14	62065	PASEO SAN JORGE	PASEO SAN JORGE	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo mantenimiento a la lumimaria 15292 del paseo san jorge en quintas de san isidro. servicio normalizado.
15	62066	CRA 19	AV CARRERA 19	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo cambio de la luminaria 14536. servicio normalizado

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
16	62067	CALLE SUBIENDO HACIA EL PARQUE DE LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA DIRECTA	se le informa al usuario que las luminarias servicio encuentran en buen funcionamiento
17	62068	PARQUE 1 MANZANA F Y E	CORVIANDI I	LUMINARIA APAGADA	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
18	62069	CALLE 35 29A 45	CORVIANDI III	LUMINARIA APAGADA	se cambió borneras defectuosas en la luminaria servicio normalizado
19	62070	CASA 63	MIRADOR DE SAN ANTONIO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa y se instala luminaria omega plus 40w servicio normalizado
20	62071	ALTOS DE ANDINA CASA 255	ALTOS DE ANDINA	LUMINARIA APAGADA	se cambió red quemada de la alimentación de las luminarias servicio normalizado
21	62072	CALLE 37A 30-62, CALLE LAS VOLQUETAS	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se cambió la alimentación de la luminaria por fase desabilitada de la red de la essa servicio normalizado
22	62073	DIAGONAL54C ENTRE CALLE 22B Y 22C	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	SECTOR APAGADO	reporte solucionado por la cuadrilla 1
23	62074	CRA 22 A NÚMERO 10 03	VILLAS DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria omega plus 40w servicio normalizado
24	62075	MANZANA H CASA 2 (LAS PALMAS)	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra luminaria 15625 si fotocontrol, se instala y se normaliza el servicio. luminaria 14033 se instala conectores cambio de redes principal de la essa dejaron desconectada la luminaria.
25	62076	PUENTE POBLADO RINCON LA PRIMERA LADO DERECHO PEATONAL	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	luminarias 3942 y 4714 apagadas por redes rotas por rama de arbol y hurtadas por habitantes de calle. servicio normalizado.
26	62077	PARQUE	QUINTAS DE SAN ISIDRO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 62092
27	62078	CALLE 25 27-03	GALLINERAL	LUMINARIA APAGADA	se realiza despeje de la luminaria y ajuste de la fotocelda en la luminaria servicio normalizado
28	62079	SECTOR 1 MANZANA A ESQUINA	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA DESPEJAR	se le informa al usuario que las luminarias se se encuentran despejadas
29	62080	DETRAS DE LA FRITANGA Y EN EL PARQUEADERO	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 62063
30	62081	SENDERO VILLA SOFIA	VILLA SOFIA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se ajusta fotocelda en la luminaria servicio normalizado
31	62082	FINCA LA ESPERANZA METROS ADELANTE DE LA TIENDA LOS NARANJOS	VEREDA LLANOGRANDE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria vegaled 40w servicio normalizado
32	62083	RINCON DE GIRON	RINCON DE GIRON	REVISION DE REDES	se ajusto le red de las luminarias servicio normalizado

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
33	62084	AFUERA DEL COLEGIO FACUNDO NAVAS, CRA 16F NO 58A - 57	LA ESMERALDA	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de las luminarias servicio normalizado
34	62085	CALLE 22 # 26-15	RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria lyraled de 49w se retira se ingresa al taller para su revisión se instala lyraled de 49w y se normalizó el servicio.
35	62086	SECTOR LA CASCADA	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se habilita servicio en red aérea empalmado servicio normalizado
36	62087	CALLE 34 PARQUEADERO	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con reporte # 62093.
37	62088	CRA 23 # 30-47	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	REPORTE CREADO PARA PRUEBA CON SOLARISAG (CAPACITACIÓN)
38	62089	CRA 28 34A	ARCOS DE LA FRONTERA	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a farol colonial se cambia bombillo quemado por corto circuito en red principal, se noramliza el servicio.
39	62090	CRA 13 14E-ESQUINA	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	luminaria de brazo de 2.5 solucionar con Grúa.
40	62091	CASA 1	ALTOS DE ANDINA	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra red principal quemada por usuarios que se conecta ala red de alumbrado publico se cambia y se noramliza el servicio.
41	62092	PARQUE	QUINTAS DE SAN ISIDRO	PARQUE APAGADO	se cambió contactor defectuoso en el control de las luminarias servicio normalizado
42	62093	calle 34 cra 20	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra microled de 40w en mal estado se retira y se ingresa al taller, se instala luminaria omega I plus de 40w dejando el servicio normalizado.
43	62094	parque	PORTAL CAMPESTRE I	LUMINARIA APAGADA	fotocontrol no tenía de luminaria microled.ññ
44	62095	PORTAL CAMPESTRE	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con reporte # 62095.
45	62096	PLAZA GIRON CENTRO	CASCO ANTIGUO	MANTENIMIENTO DE CAJAS	se realiza operación y mantenimiento a luminaria lyraled de 49w se retira y se ingresa al taller para su revisión se instala lyraled de 49w y se normaliza el servicio.
46	62097	SECTOR EL RODEO AL LADO DE TALLER DE MOTOS	VEREDA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	se instala tapa de concreto 30x30 en la luminaria servicio normalizado
47	62098	Via Hacienda San Antonio	VEREDA BARBOSA	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento en red aérea rota y aluminaria servicio normalizado
					se realiza mantenimiento de luminarias se normaliza servicio



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES OCTUBRE DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
48	62099	PASEO SAN JORGE	PASEO SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en el paseo san jorge a las luminarias 15058 15302 15299. se retiro la lumimaria 15301 para reparacion en taller.
49	62100	DIAGONAL 54A #22C48	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a faroles se encuentra breaker disparado, se noramliza el servicio.
50	62101	KARRERA 18A CON 28 ENTRE LA MANZANA H Y G	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria se encuentran conectores en mal estado se normaliza el servicio.
51	62102	CALLE 108 CON CARRERA 14	CIUDAD METROPOLITANA	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza visita técnica a la solicitud del usuario se le informa que no es competencia de alumbrado publico, las redes pertenecen al inventario de la essa y las luminarias se encuentran despejadas
52	62103	TRANSVERSAL 107A # 11-75	ESPAÑA	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza visita técnica a la solicitud del usuario se le informa que no es competencia de alumbrado publico, las redes pertenecen al inventario de la essa y las luminarias se encuentran despejadas
53	62104	CRA 18A 28-31	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se cambia puesto de red principal de la luminarias y se normaliza el servicio por petición de usuarios.
54	62105	CALLE 56 CON CRA 18A CALLEJON Y CALLE 57 CON 20 PRINCIPAL	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria microled 40w defectuosa y se instala luminaria omega plus 40w servicio normalizado
55	62106	cra 22a calle 14	PRIMERO DE MAYO	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento con la grua
56	62107	Calle 14 # 19-03	EL CONSUELO	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento con la grua
57	62108	CARRERA 23 NO. 32-38	CARRIZAL III Y IV	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de las luminarias y la conexión de la red dañada por caída de rama de árbol servicio normalizado
58	62109	CASA #38 ASENTAMIENTO HUMANO RIO DE ORO	ASENTAMIENTO HUMANO RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	se elimina empalmes sulfatados en la red de distribución en la luminaria servicio normalizado
59	62110	DIAGONAL 54A CON 22B	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
60	62111	ACAPULCO VIA A LA PETAR	VEREDA ACAPULCO	POSTE LADEADO	reporte pendiente para enderezar poste de ISAG con grua
61	62112	CASA 82 Cancha	ALTOS DE ANDINA	LUMINARIA APAGADA	se cambió reflectores 200w quemados en la cancha servicio normalizado
62	62113	FINCA EL TRIUNFO	VEREDA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	usuario manifiesta que el reporte ya fue solucionado en días anteriores.
63	62114	CRA 20 29A 13 MANZANA N	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 62104
64	62115	CRA 16 D 59-16	LA ESMERALDA	LUMINARIA APAGADA	se cambió borneras quemadas en la luminaria servicio normalizado

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
65	62116	BALCONES DE PROVENZA I	BALCONES DE PROVENZA I	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza mantenimiento correctivo en red subterránea cambiando conector de PERFORACION y empalmando red de aluminio servicio normalizado
66	62117	CALLE 31 N26=78	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo quemado en la luminaria servicio normalizado
67	62118	CALLE 41A #21-03	LA ISLA	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores quemados en la luminaria servicio normalizado
68	62119	KM 6 VIA GIRON ESTRELLA LA CHOCOA CALLE PRINCIPAL CASA 13	ESTRELLA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 62133
69	62120	ALTOS DEL CARRIZAL	ALTOS DEL CARRIZAL	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
70	62121	CALLE 55A 22C-33	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se instala fotocelda en la luminaria servicio normalizado
71	62122	TRANSVERSAL 22C NO. 55A-09	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió red rota por poda de árbol se realiza la conexión de las luminarias servicio normalizado
72	62123	SECTOR 7 TORRE 10 APTO 101	CIUDADELA NUEVO GIRON	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con el número 62139
73	62124	CANCHA EL ARROYITO	SANTA CRUZ	CANCHA APAGADA	reporte solucionado por la cuadrilla 1
74	62125	AL FRENTE DE INCUBADORA SANTANDER	VEREDA RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento de las luminarias vda río de oro
75	62126	FRENTE A LA CASA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA	VEREDA LLANADAS	SECTOR APAGADO	se realiza la conexión de la luminaria desconectada por poda de árbol servicio normalizado
76	62127	CALLE 35 NO.29B-08	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
77	62128	SAN JORGE	URB. SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 14423 en el barrio san jorge. servicio normalizado.
78	62129	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se elimina sulfataciones en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
79	62130	CALLE 30 29-124	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	Se encontró bombillo estallado por humedad se cambió elemento y se normalizó el servicio.
80	62131	CANCHA DE TIERRA Y CANCHA DE BALONCESTO DEL BARRIO ARENALES CAMPESTRE CARRERA 29 CON CALLE 12	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	control con funcionamiento en buen estado, se encontraron dos reflectores quemados el reflector 5266 y 3447 se programa mantenimiento con grúa para cambio de los reflectores.
81	62132	TRANSVERSAL 23A NO. 54-61	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
82	62133	CASA 41	ESTRELLA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	se elimina empalmes defectuosos en la red de alimentación de las luminarias servicio normalizado

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
83	62134	PARQUE	VILLAS DE DON JUAN II	LUMINARIA DESPEJAR	se le informa al usuario que personal de alumbrado publico no alcanza a despejar la luminaria por que el árbol está retirado de la luminaria.
84	62135	sector la represa	VEREDA BOCAS	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se retira y se ingresa al taller para su revision, se instala luminaria omega I plus de 40w dejando el servicio normalizado.
85	62136	CRA 25 29-62 FRENTE A LA CAFETERIA LA CEIBA Y LA CRA 25 29-42 FRENTE A SERVICIOS FUNEBRES SAN PEDRO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	luminaria 4467 se encontró bombillo en mal estado se cambió elemento y se normalizó el servicio. luminaria 11117 se encontró kit en mal estado se cambió y se normalizó el servicio.
86	62137	anillo vial	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
87	62138	parque las nieves	CASCO ANTIGUO	PARQUE APAGADO	reporte solucionado con el número 62140
88	62139	SECTOR 7 TORRE 3, 4, 8 Y 9	CIUDELA NUEVO GIRON	SECTOR APAGADO	se elimina sulfataciones en la caja de piso de distribución de las luminarias
89	62140	PARQUE DE LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	PARQUE APAGADO	SE CAMBIA CONTACTOR QUEMADO EN EL CONTROL DE LAS LUMINARIAS DEL PARQUE DE LAS NIEVES
90	62141	PEATONAL DEL CARRIZAL AL LADO DE BOMBEROS	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	luminarias sin servicio por hurto de la red se le informa al usuario que se Programa la reposición de la red
91	62142	CARRERA 22D NO 20B-75	PORTAL DE CASTILLA IV	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria lyraled de 49w se encuentra en mal estado se ingresa al taller para su revision y se instala luminaria lyraled de 49w dejando el servicio normalizado.
92	62143	CARRERA 11 ENTRE CALLES 14C Y 15B	ALMENARES DE SAN JUAN	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra forocontrol directo se cambia y se despeja luminaria.
93	62144	CALLE 33A CON CARRERA 17	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se encontró conexión principal de luminaria, sulfatada, se cambio conectores y se normalizó el servicio.
94	62145	BRISAS DEL CAMPO	BRISAS DEL CAMPO	MANTENIMIENTO DE REDES	Se realiza poda de despeje a luminaria servicio en normalidad.
95	62146	carrera 30B calle 27A esquina parque	ALTOS DE LA CAMPIÑA	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria lyraled de 49w se retira y se ingresa al taller para su revision y se instala lyraled de 49w dejando el servicio normalizado.

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
96	62147	CARRERA 34 CALLE 28 ESQUINA	LA CAMPIÑA	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de los reflectores 2491 y 7265 de la cancha del barrio La Campiña. servicio normalizado
97	62148	DIAGONAL 54C 22-15	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	SECTOR APAGADO	se cambió conectores defectuosos en la red de las luminarias servicio normalizado
98	62149	DIAGONAL 54A 22B 73	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con el número 62152
99	62150	DIAGONAL 54D #22B15	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por la cuadrilla 2
100	62151	CALLE 43A 32A 31	CORVIANDI III	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
101	62152	DIAGONAL 54A 22B-10	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	SECTOR APAGADO	se reinicia taco abierto en el control de las luminarias servicio normalizado
102	62153	COLISEO PRIMERO DE MAYO, 2 LUMINARIAS QUE ESTAN CERCA LA CALLE	PRIMERO DE MAYO	LUMINARIA APAGADA	se ajusta la fotocelda en la luminaria servicio normalizado
103	62154	CASERIO	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria microled 40w servicio normalizado
104	62155	ESTRELLA CHOCOA	ESTRELLA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
105	62156	SALIDA DEL POBLADO A TOMAR LA VIA NACIONAL POR DEJADO DEL PUENTE LOCO	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfataciones en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
106	62157	VIA PRINCIPAL ENTRADA	PUEBLITO VIEJO	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
107	62158	MANZANA T CASA 1	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en el Barrio Mirador de San Juan a las luminarias 15347 15546 15348.
108	62159	CARRERA 26 NO. 40-23	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 1787 del barrio el poblado. servicio normalizado.
109	62160	CARRERA 27 #18-20	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	Se encontró el luminarias de pialed apagada se verificó tensión se provo fotocelda y se cambió iluminaria. servicio normalizado
110	62161	ENTRADA AL PARQUEADERO LA TOLOZA DIAGONAL AL LOCAL DE MADERAS	RIO DE ORO	LUMINARIA DESPEJAR	se programa visita con ronda nocturna por petición del usuario para verificar si la eficiencia de la luminaria es la adecuada y si se requiere poda.
111	62162	SECTOR 7	CIUDELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfataciones en la red de distribución en la caja de piso de las luminarias servicio normalizado

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
112	62163	Diagonal 54A # 22B-51	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores quemados en la caja de piso de distribución de las luminarias servicio normalizado
113	62164	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se encontraron líneas sulfatadas y rotas en la caja de piso de la luminaria 7566. servicio normalizado.
114	62165	CLL 27 MALECÓN cra	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	REDES EN CORTO	se empalmaron líneas que entraron en cortocircuito por rose de ramas de arbol. luminaria 9827.
115	62166	CASTILLA REAL II	CASTILLA REAL II	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza despeje de las luminarias servicio normalizado
116	62167	VIA SECTOR CARRIZAL	CARRIZAL CAMPESTRE	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo traslado los postes de las luminarias 19549 y 19547 del la VIA SECTOR CARRIZAL a nuevas canastillas por construccion de via publica en el sector. Dichas luminarias quedan apagadas momentaneamente debido a que hay que construir nuevamente la alimentacion subterranea.
117	62168	CRA 27 # 31-34	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo rotó por agua en la luminaria servicio normalizado
118	62169	VILLA SOFIA	VILLA SOFIA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria vegaled 40w servicio normalizado
119	62170	CRA 13 14D 15 ESQUINA	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 15122 en el barrio puerto madero. servivio normalizado.
120	62171	VEREDA ACAPULCO	VEREDA ACAPULCO	POSTE A PUNTO DE CAER	se traslado poste junto con su lumimaria 12778 que estaba socabado en su base y estaba en peligro de caer.
121	62172	VILLA CAMPESTRE	VILLA CAMPESTRE	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se instala luminaria lyraled 49w Provisonal servicio normalizado
122	62173	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	LUMINARIA 7599 se encontró red de alimentación a luminaria en cortocircuito en caja de inspección, se elimino cortocircuito y se reconectó usando conector de perforación. servicio normalizado. LUMINARIA 3536 se realizó la instalación de tubería y canalización para renovar red subterránea en mal estado.
123	62174	CARRERA 22D NO 20B-75	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda y conectores quemados en la luminaria servicio normalizado
124	62175	CALLE 26 PARQUE GALLINERAL	GALLINERAL	POSTE DESTRUIDO	se encontro poste de la luminaria 16495 partido presuntamente por arbol caido sobre las redes de baja tension. se ingresa la luminaria a taller para su posterior reinstalacion.

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
125	62176	FINCA EL PORVENIR	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	luminarias 5975,5977 y 5978 se encontraron luminarias y fotoceldas quemadas por sobretension se cambiaron elementos y se normalizo el servicio. se retiro luminarias zd229 de sylvania y se instalo luminarias omega 1 plus de roy alpha.
126	62177	PASEO SAN JORGE	URB. SAN JORGE	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se encontro poste numero 38 del paseo san jorge golpeado y con su luminaria 14720 a punto de caer. servicio normalizado.
127	62178	CARRERA 12 NO. 107A-03	CIUDAD METROPOLITANA	LUMINARIA APAGADA	se cambió red quemada y fotocelda en la luminaria servicio normalizado
128	62179	VILLAS DE DON JUAN II	VILLAS DE DON JUAN II	LUMINARIA APAGADA	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
129	62180	MANZANA 30 LOTE 679	VEREDA ACAPULCO	REVISION DE REDES	se llamo a usuaria y manifiesta que el daño ya fue solucionado.
130	62181	parque gallineral	GALLINERAL	SECTOR APAGADO	se cambió conectores quemados en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
131	62182	SECTOR LA LEONA	VEREDA ACAPULCO	SECTOR APAGADO	luminarias 19280,19281,19282,19283 y 19284 se encontraron luminarias y fotoceldas quemadas por sobretension se cambiaron elementos y se normalizo el servicio. luminarias 20199,20205,20206,20207 se les cambio fotocelda quemadas por sobre tension servicio normalizado
132	62183	LA CASCADA	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se encontro luminaria, fotocelda y conectores de red principal en mal estado, se cambiaron elementos y se normalizó el servicio. se retira luminaria ZD 216 de sylvania y se instala luminaria omega 1plus de roy alpha.
133	62184	SAN ANTONIO DE CARRIZAL	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	POSTE LADEADO	se realizó trabajo de arreglo de pedestal del farol 17479 en el malecón del varrio san Antonio del carrizal
134	62185	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realizo canalización, se instalo tuberia,red, varillas de puertas a tierra y cajas de inspección en las luminarias 4112,3058,7582. se instaló caja de inspección y varilla de puesta a tierra en el poste 057 de la luminaria 3536
135	62186	CRA 23 # 32-38	CARRIZAL III Y IV	SECTOR APAGADO	se reinicia taco abierto por sobretensión en red de media servicio normalizado
136	62187	CANCHA MICRO	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	REFLECTOR APAGADO	se Programa reposición de la caja y red en las luminarias usuario no contesta el teléfono
137	62188	CARRERA 18 NO. 13-39	EL CONSUELO	LUMINARIA CAIDA	se retira brazo destruido por.poda de árbol no se encontró luminaria

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
138	62189	CALLE 8A # 13E 47	LOMAS DEL VIENTO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectada se realiza la conexión servicio normalizado
139	62190	SECTOR 7 LOS APARTAMENTOS	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
140	62191	DIAGONAL 9 21-18	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se elimina empalmes quemados y se cambió fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado
141	62192	KM 7 #16-04	LA ESMERALDA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
142	62193	CALLE 21#19-45	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento de la luminaria se le informa al usuario
143	62194	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	luminaria 3055 se realiza canalización e instalación de tubería, caja de inspeccion, varilla de puesta a tierra y red subterránea en mal estado por humedad y tiempo de uso. luminarias 7585 y 7561 se realizó cambio de red en mal estado por humedad y tiempo de uso servicio normalizado
144	62195	SECTOR LAS PISCINA VIA ACAPULCO ESTA EN EL BOX CULVERT	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se encontro luminaria y fotocelda en mal estado, se cambiaron elementos y se normalizo el servicio. se retira luminaria zd216 de sylvania y se instalo luminaria omega1 plus de roy alpha.
145	62196	Cancha de tierra	EL POBLADO	REFLECTOR APAGADO	se encontro bajante de alimentacion de la luminaria 16490 cortado en diferentes partes posiblemente por intento de hurto.
146	62197	ENTRADA AL PARQUEADERO LA TOLOZA	RIO DE ORO	SECTOR APAGADO	se presenta daño en la red principal de baja tensión de la essabse le informa al usuario
147	62198	VIA PRINCIPAL QUE CONDUCE DEL BARRIO LAS PALMAS A MIRADORES DEL CARRIZAL	ALTOS DE SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	SECTOR APAGADO	se realiza llamado al usuario manifiesta que el servicio ya fue normalizado.
148	62199	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL RIO FRIO	SECTOR APAGADO	se realiza canalización instalación de tubería. y red subterránea. se cambia taco de 80A, se instala taco de 100A se normaliza el servicio.
149	62200	CALLE 29 A # 30-39	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA DESPEJAR	se le informa al usuario que las luminarias estan despejadas que no nos corresponde la poda
150	62201	SECTOR 2 MANZANA C #22-71 Y SECTOR 2 MZ D #22-04	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminarias zd216-40w defectuosa y se instala luminaria microled 40w servicio normalizado

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
151	62202	SAN ANTONIO DE CARRIZAL	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió tubo y red dañada por siembra de árbol servicio normalizado
152	62203	PARQUEADERO TORRES 1, 2 Y 3	CARRIZAL III Y IV	SECTOR APAGADO	se reinicia taco abierto en el control de las luminarias servicio normalizado
153	62204	VEREDA CARRIZAL CAMPESTRE SECTOR BAJO ENTRE LA MINERA Y LA VIA QUE CONDUCE A LOS CONJUNTOS MONTEVERDE	CARRIZAL CAMPESTRE	POSTE A PUNTO DE CAER	se encontro poste de la luminaria 13478 que esta socabado en su base, sin embargo personal de la obra civil se encuentra realizado en llenado del terreno.
154	62205	CANCHA	RINCON DE GIRON	CANCHA APAGADA	se cambió caja de concreto,tubería y red averiadas por obra civil servicio normalizado
155	62206	VIA PRINCIPAL	VILLA DEL SOL	SECTOR APAGADO	se realiza mantenimiento de las luminarias servicio normalizado
156	62207	SECTOR BOMBEROS	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se instala la red de distribución y bajantes de la luminaria e instalación de tapas de concreto servicio normalizado
157	62208	SECTOR CREMAS	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se cambió conectores quemados en la caja de piso en la luminaria servicio normalizado
158	62210	HACIENDA BALSILLA	VEREDA LAGUNETAS	POSTE A PUNTO DE CAER	se aplomaron los postes de las luminarias 20568 y 20561 quenpor efectos de las ultimas lluvias habian hecho que estubieran a punto de caer. servicio normalizado.
159	62211	DETRAS DEL HOTEL REAL DE GIRON BODEGAS DE KOALA Y DE NAVITRANS	CHIMITA	SECTOR APAGADO	se realiza el retiro de las luminarias zd229 50w quemadas por descarga en red de media tensión se Programa la instalación de las luminarias se le informa al usuario
160	62215	CALLE18 CON 30 Y 31 CANCHA ARROYITO	SANTA CRUZ	CANCHA APAGADA	se encontro taco disparado, se reacciono y se normalizo el servicio.
161	62216	VEREDA CHOCOITA	VEREDA CHOCOITA	REDES ROTAS	se encontro red rota y en estado de detrioro por sulfatacion. se cambio trayecto afectado y se normalizo el servicio.
162	62217	CRA 26 33-46	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo rotó por agua en la luminaria servicio normalizado
163	62218	DIAGONAL 10 CON TRANVERSAL 22A PARQUECITO	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra conectores en mal estadonse cambia y se noramliza el servicio se hace revision de cajas de inspección.
164	62219	diagonal 52 # 52-88	PORTAL I	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias lyraled de 49w se retira y se ingresa al taller para su revision, se intala lyraled de 49w y se normaliza el servicio.
165	62220	CALLE 12 CARRERA 29 CANCHA DE BALONCESTO	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la lumimaria 3447 reflector de 200 W. se encontro fotocelda quemada de la lumimaria 3678. servicio normalizado.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES OCTUBRE DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
166	62221	CRA 17 # 58-60 POR LA VIA AL BARRIO LA ESMERALDA FRENTE AL COLEGIO FACUNDO NAVAS MANTILLA	LA ESMERALDA	SECTOR APAGADO	se encontro sector apagado en la entrada al barrio la esmeralda por el anillo vial debido a sultacion de lineas en el bajante de alimentacion. luminaria 15538.
167	62223	GALLINERAL	GALLINERAL	REPONER LUMINARIA	se repuso poste que habia sido derrivado por arbol caido y se reinstalo la luminaria 16495 del mismo poste.
168	62224	CRA 29 27B-11 SECTOR BOLAO	CASCO ANTIGUO	SECTOR APAGADO	se reprograma reporte para trabajos de obra civil.
169	62225	CANCHA DE TIERRA	CASTILLA REAL I	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se realiza programación de cancha de tierra dejándola en su horario habitual 18:00 a 22:00 se boramliza el servicio.
170	62226	PUENTE COORDINADORA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	se realiza instalacion de red subterranea que fue hurtada por habitantesde calle se dejaron en funcionamiento las luminarias 11066,11067, servicio normalizado
171	62229	SAN ANTONIO DE CARRIZAL	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se encontró reflector quemado por humedad se cambio elemento y se normalizo el servicio.
172	62233	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se reviso el circuito que va hacia la autopista aeropuerto y se encontro con medidas normales de voltaje y corriente.
173	62240	PARQUE GALLINERAL	GALLINERAL	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 16495 en el parque gallineral. servicio normalizado.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES NOVIEMBRE DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	62209	SECTOR LA IGLESIA	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria omega plus 40w servicio normalizado
2	62212	SECTORES	CARRIZAL CAMPESTRE	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza la visita de la solicitud de podas de parte de la alcaldia la cual concluye no es competencia de alumbrado publico se realiza registro fotográfico
3	62213	CALLE 39 18 35	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza la visita de la solicitud de podas de parte de la alcaldia la cual concluye no es competencia de alumbrado publico se anexa fotos
4	62214	CARRERA 19A N° 56A -51	EL PALENQUE	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza la visita de la solicitud de podas de parte de la alcaldia la cual concluye no es competencia de alumbrado publico
5	62222	ACAPULCO PARADA DE ANA	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado
6	62227	PARQUE DE LAS LLANTAS CRA 27A CON CALLE 20A	RIO DE ORO I	SECTOR APAGADO	se cambió fotocelda quemada y se elimina sulfatacion en la red de distribución servicio normalizado
7	62228	Finca El Poleo Por El Lago	VEREDA ALTO DE LLANOGRANDE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria omega plus 40w servicio normalizado
8	62230	CALLE 20A 24-75	PORTAL CAMPESTRE IIII	LUMINARIA APAGADA	se instala luminaria sepialed 41w servicio normalizado
9	62231	CRA 27 AL LADO DEL # 32-06 Y 32-22	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo rotó por agua en las luminarias servicio normalizado
10	62234	CALLE 27A 28-34 SECTOR LA ROSITA Y CRA 28 MITAD DE LA BAJADA HACIA LA CASONA	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
11	62235	CRA 27 # 31-34	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo rotó por agua en la luminaria servicio normalizado
12	62236	CRA 26A 10-34	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
13	62237	CARRERA 27 NO. 32-06	CASCO ANTIGUO	FAROL APAGADO	reporte solucionado con el número 62234
14	62238	CALLE 30 NO. 29-43	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo rotó por agua en la luminaria servicio normalizado
15	62239	PARQUE	GALLINERAL	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a las lumimarias 14201 14208 14213 del parque gallineral. servicio normalizado.
16	62241	CRA 26	AVENIDA CRA 26	SECTOR APAGADO	se encontraron lineas sulfatadas y rotas en la caja de piso de la luminaria 11596. servicio normalizado.

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
17	62242	INTERCAMBIADOR PALENQUE	ANILLO VIAL PALENQUE	REFLECTOR APAGADO	se encontraron conectores quemados en la caja de piso que alimenta a los reflectores del intercambiador del palenque. luminaria 11291
18	62243	SECTOR LA TOLOZA	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA DESPEJAR	se realizo poda a ramas que obstaculisaba la luminosidad de la luminaria 16073.
19	62244	FRENTE DEL COLEGIO SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por la cuadrilla 2
20	62245	CANCHA DE LA VEREDA CANTALTA	VEREDA CANTALTA	CANCHA APAGADA	usuario manifiesta que el reporte fue atendido en dias anteriores.
21	62246	calle 10b # 20 a - 16	VILLAS DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria zd229 50w defectuosa se ingresa al taller para reposición
22	62247	CASERIO	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria omega plus 40w servicio normalizado
23	62249	FINCA LA HERMITA	VEREDA CANTALTA	LUMINARIA APAGADA	se encontro conectores desajustados, se ajustaron conectores y se normalizo el servicio.
24	62251	CRA 21A # 19-56	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se instala fotocelda y base en la luminaria servicio normalizado
25					se encontro fotocelda en mal estado, se cambio elemento y es normalizo el servicio. luminaria 10928 se encontro fotocelda y luminaria en mal estado (se retira liminaria zd216 de 40w y se instala luminaria zd229 de 50w), red sulfatada se elimino sulfatacion y se cambio elementos y senormalizado el servicio. luminaria 10926 se encontro red rota por sulfatacion, se cambio red y se normalizo el servicio.
	62248	FINCA LA TUNA	VEREDA CANTALTA	SECTOR APAGADO	
26	62252	Calle 12 # 9A - 04	URBANIZACION CATALUÑA	LUMINARIA GIRAR	se realiza la orientación de la luminaria servicio normalizado
27	62253	Carrera 13 # 9 - 27	HACIENDA LA MESETA	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
28	62254	Carrera 12B Peatonal 13 - 02	PRADOS DE CATALUÑA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria raled 37w defectuosa y se instala luminaria omega 1 plus 40w Provisonal servicio normalizado
29	62250	Sector La escuela	VEREDA CANTALTA		se encontro control con contactor en mal estado, se cambio elemento y se normalizo el servicio

ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES NOVIEMBRE DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
30	62255	calle 20B #24-14	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se elimina empalmes sulfatados en la red principal de la luminaria servicio normalizado
31	62256	ROMBOY MIRADOR DE SAN JUAN	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de las luminarias 15347 y 15546 del barrio Mirador de San Juan en el sector de la avenida. servicio normalizado.
32	62257	TRANSVERSAL ENTRE CYB CALLE 109	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se ajusta la fotocelda en la luminaria servicio normalizado
33	62258	KM 14 VIA ZAPATOCA DONDE TERMINA PEÑAS Y EMPIEZA CHOCOA FINCA CHUSPAS	VEREDA PEÑAS	POSTE DESTRUIDO	se encontro poste derribado por accidente vehicular en la via que conduce a zapatoca. luminaria 18525.
34	62259	PARQUECITO CRA 17 CON CALLE 57 CANCHA 1	EL PALENQUE	FAROL APAGADO	se cambió fotocelda quemada en la luminaria
35	62260	PARQUE GALLINERAL	GALLINERAL	PARQUE APAGADO	se ajusta la programación del temporizador del control de las luminarias servicio normalizado
36	62261	VEREDA CHOCOITA	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria omega plus 40w servicio normalizado
37	62262	POLIDEPORTIVO	VEREDA CHOCOITA	REFLECTOR APAGADO	se encontro reloj desprogramado, se reprogramo reloj y se normalizo el servicio.
38	62263	DE LA POLVORERIA HACIA ARRIBA SEGUNDO RETORNO LA ENTRADA ES POR DETRAS DE LA POLVORERIA A LA VEREDA	VEREDA LAGUNETAS	SECTOR APAGADO	usuario manifiesta que el daño es en el transformador que ya dirigió la queja a la essa
39	62264	sector los caobos	URB. SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a las luminarias 14366 14429 del sector los caobos del barrio San Jorge. servicio normalizado.
40	62265	ALMENARES DE SAN JUAN	ALMENARES DE SAN JUAN	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
41	62266	TRANSVERSAL 21 A 7A 17 JUNTO AL PARQUEADERO SAJAA.	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se realizó ronda nocturna en el sector indicado por el usuario el cual se encontró en buen funcionamiento
42	62268	CARRARE 18 #4-15 SUR	RIVERAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado
43	62269	CASA 35, CARRERA 28A #38-25	CASTILLA LA NUEVA	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores quemados en la red de distribución en la luminaria servicio normalizado
44	62270	CAFETERIA DE LA SEIBA, CRA 25 CON 30	CASCO ANTIGUO	REPONER FAROL	luminaria modernizada por la cuadrilla 4

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
45	62271	FRENTE AL KIOSKO EN EL COLEGIO JOSE EUSTACIO RIVERA TRANSVERSAL 18B 6A-37	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	luminaria Desconectada por remodelacion de la red por parte de la essa servicio normalizado
46	62272	CRA 21 CALLE 36 PARQUECITO	LA ISLA	LUMINARIA APAGADA	se elimina empalmes quemados en la luminaria servicio normalizado
47	62273	CALLE 20A CON CRA 24 -69 Y CALLE 21 24-38	PORTAL CAMPESTRE IIII	LUMINARIA APAGADA	se ajusta fotocelda girada en la luminaria servicio normalizado
48	62267	SECTOR 7 ENTRADA A LA TORRE 4	CIUDADELA NUEVO GIRON		se encontro reflector 16018 girado, se hizo poda a ramas que obstruian la ilumonacion de las luminarias 16021 y 16022. se realizo cambio de la lumimaria 13705. servicio normalizado.
49	62274	ENTRADA COMPLEJO DEPORTIVO LA MESETA	VILLA DE LOS CABALLEROS	MANTENIMIENTO DE REDES	se instalo percha de un puesto para retirar la linea de baja tension exclusiva del AP que se encontraba con cercania a estructura de media tension que construyeron para el complejo deportivo. luminaria 18035. la luminaria 18034 se retiro de la cercania de la limea de media tension que se esta construyendonpara el mismo complejo deportivo.
50	62275	BLOQUE 4B TORRE 1 PARQUEADERO	MORADA SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se cambio conectores quemados en la luminaria servicio normalizado
51	62276	TRANSVERSAL 19 DIAGONAL 9A	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se elimina empalmes sulfatados en la red principal de la luminaria servicio normalizado 8
52	62277	DIAGONAL 54B 22 C 24	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red de distribución en la luminaria servicio normalizado
53	62278	MANZANA G CASA 93	VILLA DEL SOL	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria tipo reflector 200w quemado se Programa reposición
54	62279	CRA 27 AL LADO DEL # 31-26, CRA 26 AL LADO DEL # 31-57	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambio fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
55	62280	entrada al barrio	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se ajusta fotocelda girada en la luminaria servicio normalizado
56	62281	transversal 19	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 62276
57	62282	parqueadero la toloza	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambio luminaria sepialed 65w defectuosa servicio normalizado
58	62283	SECTOR 3 MANZANA M 24-14	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambio luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria omega plus 40w servicio normalizado
59	62284	CANCHA	VEREDA LLANOGRANDE	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se ajusto la programación del temporizador desde las 18:00 - 6:00 a petición de la comunidad por festividad
60	62285	CALLE 58 # 9-24 KM 6 FRENTE A IBAÑEZ CASTILLA DISTRIBUCIONES	ZONA INDUSTRIAL	SECTOR APAGADO	sector sin servicio por intento de hurto de la red servicio normalizado

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
61	62286	LLANITO	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	Reporte solucionado con el reporte de expansion 1681.
62	62287	MANZANA 18 LOTE 19, DE LA IGLESIA 1 CUADRA ABAJO EN TODA LA ESQUINA	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w quemada y se instala luminaria omega plus 40w
63	62288	CALLE 14B PERIMETRAL Y AL RIO FRIO	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda quemada y conectores en la luminaria servicio normalizado
64	62289	CALLE 31 ENTRE CARRERAS 23 Y 24	CASCO ANTIGUO	REPONER LUMINARIA	se le informa al usuario que las luminaria se retiró por encontrarse averiada por paso de camión esta en proceso de reposición
65	62290	EL PRIMER POSTE EN LA ENTRADA DIAGONAL A LA MADERA	RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	usuario solicita instalación de alumbrado publico se le informa que tramite la solicitud por escrito
66	62291	PUENTE ANTONIA SANTOS	AUTOPISTA AEROPUERTO	DESPEJAR TRANSFORMADOR	SE DESPEJA TRANSFORMADOR CON RAMAS DE ARBOL QUE ESTABA INTERFIRIENDO EN LINEAS DE MEDIA TENSION
67	62292	PARQUE AL LADO DEL SALON COMUNAL	VILLAS DE SAN JUAN	PARQUE APAGADO	se cambió fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado
68	62293	DIAGONAL 9 CON 22A -03	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
69	62294	SECTOR 7 LAS TORRES NUEVO GIRON	CIUDADELA NUEVO GIRON	SECTOR APAGADO	reporte solucionado por la cuadrilla 3
70	62295	VEREDA CHOCOITA	VEREDA CHOCOITA	POSTE A PUNTO DE CAER	se fundio base de cemento para aplomar el poste de la luminaria 18476 que habia sido socabado por aguas lluvias.
71	62296	PRIMERO DE MAYO	PRIMERO DE MAYO	LUMINARIA APAGADA	NO se pudo realizar el reporte debido a que habitantes de calle llenaron de excremento la caja de piso de la lumimaria 14646.
72	62297	MIRADOR DE SAN JUAN	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	habitantes del sector aseguran que la luminaria 15348 No funciona, sin embargo al revisarla y probar su funcionamiento ella trabaja normalmente.
73	62298	QUINTAS CAMPESTRE	QUINTAS DEL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
74	62299	FRENTE AL PROYECTO DE VIVIENDA VIVANTI	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	SECTOR APAGADO	se Programa modernización de las luminarias. Se le manifiesta al usuario que las luminarias intermitentes no pertenecen al inventario de alumbrado publico
75	62300	Autopista Bucaramanga	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se encontraron luminarias apagadas por sulfataciones y robo de cable en la autopista a bucaramanga. luminarias 7617 7623.

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
76	62301	Autopista Bucaramanga	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se encontraron luminarias apagadas por sulfataciones y robo de cable en la autopista a bucaramanga. luminarias 7617 7623.
77	62302	Autopista Bucaramanga	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se encontraron luminarias apagadas por sulfataciones y robo de cable en la autopista a bucaramanga. luminarias 7617 7623.
78	62303	Autopista Bucaramanga	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se encontraron luminarias apagadas por sulfataciones y robo de cable en la autopista a bucaramanga. luminarias 7617 7623.
79	62304	Autopista Bucaramanga	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se encontraron luminarias apagadas por sulfataciones y robo de cable en la autopista a bucaramanga. luminarias 7617 7623.
80	62305	Autopista Bucaramanga	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se encontraron luminarias apagadas por sulfataciones y robo de cable en la autopista a bucaramanga. luminarias 7617 7623.
81	62306	Autopista Bucaramanga	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se encontraron luminarias apagadas por sulfataciones y robo de cable en la autopista a bucaramanga. luminarias 7617 7623.
82	62307	Autopista Bucaramanga	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se encontraron luminarias apagadas por sulfataciones y robo de cable en la autopista a bucaramanga. luminarias 7617 7623.
83	62308	Autopista Bucaramanga	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se encontraron luminarias apagadas por sulfataciones y robo de cable en la autopista a bucaramanga. luminarias 7617 7623.
84	62309	parque orilla del río	GALLINERAL	LUMINARIA APAGADA	se encontro luminaria 14212 apagada debido a que le hacia falta su fotocelda. servivio normalizado.
85	62310	PARQUE	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosas servicio normalizado
86	62311	CALLE 19 CON CRA 20	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal de las luminarias servicio normalizado
87	62312	CRA 18 CON CALLE 57	EL PALENQUE	LUMINARIA INTERMITENTE	se ajusta la fotocelda en la luminaria #16257. se ajusta la programación del temporizador del control de las luminarias de la cancha a petición del usuario
88	62313	CALLE 30 CON CRA 24	CASCO ANTIGUO	FAROL APAGADO	luminarias sin servicio por hurto de la red se realiza la conexión de las luminarias servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES NOVIEMBRE DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
89	62314	CALLE 40A CASA 20	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria vegaled 40w servicio normalizado
90	62315	VEREDA PEÑAS	VEREDA PEÑAS	SECTOR APAGADO	sector apagado por desconexión de la red por parte de la essa se realiza la conexión servicio normalizado
91	62316	TRANSVERSAL 24 # 54 03	ALTOS DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria sin fotocelda se realiza despeje de la luminaria e instalación de la fotocelda servicio normalizado
92	62317	cra 24C# 2 -16	VILLA REY	LUMINARIA APAGADA	se realiza despeje de la luminaria y se cambió conectores defectuosos servicio normalizado
93	62318	CANCHA	SANTA CRUZ	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se ajusta la programación del temporizador del control de las luminarias servicio normalizado
94	62319	CANCHA	EL LLANITO	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se ajusta la programación del los temporizadores de la cancha el cocal
95	62321	POR TODA LA ALAMEDA Y AL REDEDOR DEL KIOSKO	PORTAL DE RIO FRIO	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatación en la caja de distribución de las luminarias servicio normalizado
96	62322	ESCUELA FRENTE A INCUBADORA SANTANDER	VEREDA RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con la modernización #1663
97	62323	DETRÁS DEL COLISEO VILLAMIL	GUAYACANES	POSTE LADEADO	se retira poste metalico con luminaria cartagena 55w averiado por poda de árbol se Programa reposición de poste y luminaria
98	62324	CARRERA 22 NO. 37-25 AFUERA DEL JUAN PABLO SEGUNDO	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento de las luminarias servicio normalizado
99	62325	PARALELA CANEYES	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realizo el cambio de la luminaria 18914. servicio normalizado.
100	62326	CARRERA 26 CANEYES POSTE 41	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 11638 de la avenida carrera 26. servicio normalizado.
101	62327	PARQUE BOMBEROS	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento de las luminarias
102	62328	SECTOR MEDIO FRENTE A LA CASA DEL PRESIDENTE	VEREDA LLANADAS	SECTOR APAGADO	se cambió conectores defectuosos en la red principal de las luminarias
103	62329	CANCHA	VEREDA ACAPULCO	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se ajusta la programación del temporizador del control de las luminarias por evento de la comunidad
104	62330	CRA 34 # 32-86	ALDEA ALTA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminarias desconectadas se realiza la conexión servicio normalizado
105	62331	SECTOR EL BOLAO	CASCO ANTIGUO	SECTOR APAGADO	se realizo instalacion de tubería para dar servicio nuevamente a las lumimarias que comunican de Tres Esquinas a El Tejar. luminaria 4670.

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
106	62332	CARRERA 27 NO 18	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	luminarias directas por desconexion del control por remodelacion de la red por parte de la essa se realiza la habitación del control servicio normalizado
107	62333	caserío guaypi	LA ESMERALDA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd229 50w defectuosa servicio normalizado
108	62334	PUENTE VEHICULAR RIO DE ORO	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio del reflector 18206 del Puente Rio de Oro en el barrio Villa campestre.
109	62335	calle 30a # 32-08 cancha de tierra	ALDEA BAJA	REFLECTOR APAGADO	se ajusta la programación del temporizador de las luminarias de la cancha servicio normalizado
110	62336	CANCHA ARROYITO	SANTA CRUZ	CANCHA APAGADA	se reinicia taco abierto en el control de las luminarias de la cancha servicio normalizado
111	62337	QUINTAS CAMPESTRE	QUINTAS DEL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w y lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
112	62338	VILLAS DE SAN JUAN	VILLAS DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se instala luminaria zd229 50w que estaba en garantía servicio normalizado
113	62339	EL CONSUELO	EL CONSUELO	LUMINARIA APAGADA	se instala luminaria zd229 50w provisional la cual fue dañada por poda de árbol
114	62340	EL PALENQUE	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria microled 40w defectuosa y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado
115	62341	SECTOR EL BOLAO	CASCO ANTIGUO	SECTOR APAGADO	se instalo red y bajantes untado por habitantes de calle y se normalizó el servicio
116	62342	CALLE 29 # 24-35 DE LA CRA 24 A LA 25	CASCO ANTIGUO	SECTOR APAGADO	se realiza llamados al usuario y no contesta se programa para la próxima semana arreglo de bombillos navideños.
117	62343	CALLE 32 NO. 35-15 GIMNASIO AL AIRE LIBRE	BRISAS DE LA CAMPIÑA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria deltaled 40w partida por la mitad se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado
118	62344	CALLE 14 # 14-84	PUERTO MADERO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
119	62345	casa 60	ALTOS DE ANDINA	SECTOR APAGADO	luminarias sin servicio por daño en la red de alimentación se realiza cambio de la red servicio normalizado
120	62346	CARRERA 29 #10-44	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
121	62347	CRA 34 # 44-55 ESQUINA PARAISO BAJO	EL PARAISO	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal de la luminaria servicio normalizado
122	62348	calle 28 # 26-48	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a faroles coloniales se cambia bombillo en mal estado dejando el servicio normalizado.

ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES NOVIEMBRE DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
123	62349	calle 27 # 26-74	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria se encuentran conectores sulfatados por corto en la red principal se cambian y se noramliza el servicio.
124	62350	calle 27 # 24-84	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a farol colonial se encuentra bombillo y fotocontrol quemados por corto circuito en la red principal se cambian y se noramliza el servicio.
125	62351	VEREDA AGUADA DE CEFERINO	VEREDA AGUADA DE CEFERINO	SECTOR APAGADO	se cambió luminarias quemadas y fotocelda por descarga atmosferica servicio normalizado
126	62352	CASA 095	CONVIVIR	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado
127	62353	POSTE 2255324 ENTRE MAS POR MENOS Y EL CONJUNTO CASTILLA REAL	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 13723 en el anillo vial. servicio normalizado.
128	62354	CRA 10B 9-46	URBANIZACION CATALUÑA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria vegaled 40w defectuosa y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado
129	62355	CASA 11	ASENTAMIENTO LA UNION	LUMINARIA APAGADA	se Programa revisión nocturna para verificar las luminarias sin servicio se le informa al usuario
130	62356	CRA 16A # 14B 10	LOS CAMBULOS	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 62374
131	62357	CALLE 62 # 22C-19	CARRZAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
132	62358	CALLE 62 22C 11	CARRZAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se encontró sulfatación en la red principal de las luminarias servicio normalizado
133	62359	CALLE 20B # 24 44	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
134	62360	CALLE 43 # 34A-48, PARAISO ALTO	EL PARAISO	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores quemados en la luminaria servicio normalizado
135	62361	RETORNO BUCARAMANGA PALENQUE HACIA EL RINCÓN DE GIRON	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento con la grua por montaje de alumbrado navideño
136	62363	CASA 12	BRISAS DE RIO FRIO	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado
137	62364	CALLE 28 # 24A 15	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a farol colonial se cambia bombillo quemado.por corto circuito.en la red principal dejando el servicio normalizado.
138	62365	CANCHA EL ARROYOTP	SANTA CRUZ	CANCHA APAGADA	reporte solucionado por la cuadrilla 2

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
139	62366	POSTE 61 PRIMERO DE MAYO	PRIMERO DE MAYO	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento con la grua por montaje de alumbrado navideño
140	62367	via a ciudadela nuevo giron	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 9226 y 9229 en la via que comunica a la Ciudadela Nuevo Giron.
141	62368	sector la petar	CIUADELA NUEVO GIRON	SECTOR APAGADO	se encontro sector apagado por lineas rotas y luminarias con fotocelda quemada. lumimarias 13052 10839 13051 19132.
142	62369	VILLA DEL SOL	VILLA DEL SOL	LUMINARIA APAGADA	se instala reflector 200w que se había retirado servicio normalizado
143	62371	CANCHA	CARRIZAL CAMPESTRE	CANCHA APAGADA	se ajusta la programación del temporizador del control de las luminarias servicio normalizado
144	62372	VIA DE ACCESO CIUADELA NUEVO GIRON	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por la cuadrilla grua
145	62373	CRA 16A # 14B-29	LOS CAMBULOS	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd229 50w defectuosa servicio normalizado
146	62374	QUINTAS CAMPESTRE	QUINTAS DEL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red de distribución de las luminarias servicio normalizado
147	62375	CRA 17A 60A 19 KM 1 VIA PALENQUE HOTEL REAL DE GIRON	EL PALENQUE	SECTOR APAGADO	se Programa mantenimiento con la grua por montaje de alumbrado navideño
148	62376	CRA 11 # 12-20	URBANIZACION CATALUÑA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectada por daño en la red la essa se realiza la conexión servicio normalizado
149	62377	AFUERA DEL COLEGIO SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion en la red principal de las luminarias servicio normalizado.
150	62378	finca el laguito	VEREDA ANGULO	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de redes de las lumimarias 10924 y 10964 que pasarian a alimentar nueva expansion de lumimarias del AP.
151	62379	CRA 34 44-55 PARAISO BAJO	EL PARAISO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
152	62380	TRANSVERSAL 21 A 7A 17 JUNTO AL PARQUEADERO SAJAA.	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento con la grua por montaje alumbrado navideño
153	62381	CALLE 20 # 16-126	SANTA CRUZ	LUMINARIA GIRAR	se ajusto los collarines de la luminaria servicio normalizado
154	62382	CALLE 33A 23-19	VILLA DEL RIO	POSTE A PUNTO DE CAER	se le informa al usuario que cable suelto no pertenece al inventario de alumbrado publico
155	62383	ALTOS DE CARRIZAL	ALTOS DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria microled 40w defectuosa y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado
156	62384	CRA 10B 9-46	URBANIZACION CATALUÑA	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 62376



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES NOVIEMBRE DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
157	62385	ENTRADA TORRES VERANDA (COMFENALCO)	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento con la grua por montaje de alumbrado navideño
158	62386	CANCHA SINTETICA Y PARQUE	PORTAL DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por la cuadrilla 4
159	62387	CASCO ANTIGUO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se hace traslado de farol cartagenero 2910 a dos metros bajando la calle, ya que por el volumen de un camión lo tumba, se deja nuevamente instalado y conectado.
160	62388	POSTE 107 GLORIETA EL CONSUELO	EL CONSUELO	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento con la grua por montaje alumbrado navideño
161	62396	PORTAL I	PORTAL I	REFLECTOR APAGADO	se realiza operación y mantenimiento a reflector sylveo de 200w se retira ybse ingresa al taller para su revision, se intala sylflood de 200w dejando el servicio normalizado.
162	62398	ELOY VALENZUELA	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	se cambió la alimentación de las luminarias por obra civil servicio normalizado
163	62399	MESETA III	LA MESETA III	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria se encuentra deltaled de 40w quemada se retira y se ingresa al taller, se instala ZD229 de 50w por motivo que no hay de 40w en almacén se actualiza información y se noramliza el servicio.
164	62400	CANCHA DE TIERRA	RINCON DE GIRON	PROGRAMAR RELOJ	se ajusta el temporizador del control de las luminarias de la cancha por petición de los usuarios
165	62402	VEREDA BOCAS	VEREDA BOCAS	PROGRAMAR RELOJ	se realiza programación de cancha por petición de usuarios hora de encendido 17:30 a 3:00 dejando el servicio normalizado.

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	62362	CANCHA DE FUTBOL BOCAS DEL MONTE	VEREDA BOCAS DEL MONTE	REFLECTOR APAGADO	se cambió la conexión de la red principal de las luminarias de la cancha servicio normalizado
2	62370	SECTOR FINCA LA PORRA	VEREDA ALTO DE LA ALDEA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado
3	62389	CARRERA 18#2A SUR 03	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	se realiza la conexión de la luminaria tipo reflector desconectada por remodelacion dela red por parte de la essa
4	62390	FINCA VILLA CLAUDIA	VEREDA BOCAS DEL MONTE	REDES ROTAS	se cambió red rota de las luminarias por poda de árbol servicio normalizado
5	62391	CALLE 47 PEATONAL 46-38	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se realiza la conexión de la luminaria desconectada por cambio del transformador de la essa
6	62392	FINCA LAS PALMERAS	VEREDA ALTO DE LA ALDEA	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
7	62393	BALCONES DE PROVENZA II	BALCONES DE PROVENZA II	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la caja de distribución de las luminarias servicio normalizado
8	62394	CRA 35B 33B-22	LUIS ALBERTO QUINTERO III	LUMINARIA APAGADA	se instala fotocelda en la luminaria servicio normalizado
9	62395	CARRERA 21 # 25 -16	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectada se realiza la conexión servicio normalizado
10	62397	CALLE 14B CON #12 A	VILLAS DE DON JUAN II	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectada por remodelacion de la posteria por parte de la essa se realiza conexión servicio normalizado
11	62401	CALLE 31 AL LADO DEL 3 26-02	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento de la luminaria
12	62403	DETRAS DEL HOTEL REAL	EL PALENQUE	SECTOR APAGADO	se realizo cambio de redes quemadas y lumimarias 11731 11732 8605 11741 que tambien se encontraron quemadas. servicio normalizado.
13	62404	ENTRADA TORRES VERANDA (COMFENALCO)	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	se encontro lumimaria 18010 apagada por redes rotas por rama de arbol. servicio normalizado.
14	62405	POSTE 61, LUMINARIA 14646	PRIMERO DE MAYO	LUMINARIA APAGADA	se encontro poste 61 sin cable de alimentacion de la luminaria14646. servicio normalizado.
15	62406	GLORIETA	EL CONSUELO	LUMINARIA APAGADA	lumimaria 14840 con fotocelda quemada.
16	62407	PARQUECITO CASA N26	CASTILLA REAL I	REDES EN CORTO	lumimaria 15013 se retira para reparacipn en taller.
17	62408	POSTE 647	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado el día 3 de diciembre
18	62409	CALLE 31 #27-48 PARQUE PERALTA	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 11952 de la autopista aeropuerto. servicio normalizado.
19	62410	RETORNO SAN JORGE APAGADO	SAN JORGE	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
					reporte solucionado por la cuadrilla 3 grua

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
20	62411	CALLE 15 NO.109-06	ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
21	62412	MANZANA 56 LOTE 12	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria se encuentra fotocontrol quemado por corto circuito en la red principal.
22	62413	VIA PRINCIPAL ACAPULCO	VEREDA ACAPULCO	POSTE DESTRUIDO	se repuso poste de la lumimaria 14105 que fue derribado por accidente vehicular. pendiente por reinstalara la lumimaria y su red de alimentacion.
23	62414	PARCELACION MONTEREY	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra luminarias quemadas se retiran ynse ingresan al taller para su revision. se instalan luminarias ZD229 de 50w y se actualiza información a luminaria. luminaria 4048 solucionar con grua por líneas de alta induciendo el brazo de la luminaria.
24	62415	intercambiador el palenque	ANILLO VIAL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	las luminarias 3731,3729 fueron solucionadas con el reporte de reposición de vida #12 la luminaria 8110 se le cambio fotocelda directa servicio normalizando
25	62416	CRA 23 32 -38 CONJUNTO CARRIZAL 3Y4 PARQUEADEROS DE LA TORRE 1, TORRE 2 Y TORRE 3	CARRIZAL III Y IV	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento de la red de distribución de las luminarias
26	62417	CALLE 3RA CON 25 AL LADO DEL POLIDEPORTIVO	EL PROGRESO	LUMINARIA APAGADA	se cambió conexión de las luminarias por fase de la essa desabilitada servicio normalizado
27	62418	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se instala poste y luminaria que habían sido derribados por carro fantasma servicio normalizado.
28	62419	VEREDA BOCAS	VEREDA BOCAS	CANCHA APAGADA	se ajusto la programación del temporizador del control de las luminarias de la cancha servicio normalizado
29	62420	BRISAS DEL CAMPO	BRISAS DEL CAMPO	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se ajusta la programación del temporizador del control de las luminarias de la cancha servicio normalizado
30	62421	CARRERA 10B #12-31	URBANIZACION CATALUÑA	LUMINARIA APAGADA	luminaria no pertenece al inventario de alumbrado publico se le informa al usuario
31	62422	SECTOR LA CABANA PARTE BAJA, DE LA BÁSCULA FRENTE AL SALÓN COMUNAL HACIA ABAJO..	VEREDA LA PARROQUIA	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con el número 62446
32	62423	BRISA CAMPESTRE	BRISA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió la alimentación de la luminaria por daño en la red de la essa
33	62424	CARRERA 22C 16 68	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES DICIEMBRE DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
34	62425	CLL 30 # 33-97	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	se ajusta los tornillos del brazo de la luminaria servicio normalizado
35	62426	CARRERA 29 CON CALLE 12 PARQUEADERO BARRIO	ARENALES CAMPESTRE	REDES ROTAS	se cambió red rota por caída de árbol servicio normalizado
36	62427	CARRIZAL III Y IV	CARRIZAL III Y IV	SECTOR APAGADO	se elimina empalmes quemados en la luminaria servicio normalizado
37	62428	PARQUE, CALLE 28 NO. 30 A	ALTOS DE LA CAMPIÑA	PARQUE APAGADO	se realiza la conexión de las luminarias desconectadas por remodelación de la postería por parte de la essa
38	62429	CASCO ANTIGUO	CASCO ANTIGUO	REPORTE DE PRUEBA	se cierra reporte de prueba
39	62430	CRA 20A 10-28 PARQUECITO	VILLAS DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatación en la red principal de la alimentación de las luminarias servicio normalizado
40	62431	POSTE 3422097 SECTOR 4 MZ 26-14	CIUADELA NUEVO GIRON	TRASLADO DE POSTE	se le informa al usuario que el poste no corresponde al inventario de alumbrado publico
41	62432	CANCHA	BALCONES DE PROVENZA II	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se ajusta la programación del temporizador de las luminarias de la cancha servicio programa cambio del reflector
42	62433	RETORNO SAN JORGE ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatación en la caja de distribución de las luminarias servicio normalizado
43	62434	SUBIDA DE COLES	VEREDA LLANADAS	SECTOR APAGADO	se instalo un tramo de red para que alimentara el sector apagado en la subida a la vereda llanadas. luminaria 8708. servicio normalizado.
44	62435	SECTOR 7	CIUADELA NUEVO GIRON	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatación en la red de distribución de las luminarias servicio normalizado
45	62436	SECTOR 2	CIUADELA NUEVO GIRON	SECTOR APAGADO	se cambió luminarias sepialed 83w defectuosa y zd216-40w servicio normalizado
46	62437	CASA 51 FINCA LA ESTRELLA	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado
47	62438	ENTRADA A MARTA	VEREDA MARTA	REDES ROTAS	se realiza operación y mantenimiento a redes principales caídas en la vía principal por arbol caído.
48	62439	CIUADELA NUEVO GIRON	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra fotocontrol en mal satado se cambia y se normaliza el servicio.
49	62440	CANCHA DE MICRO	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatación en los empalmes de la red de distribución de las luminarias servicio normalizado
50	62441	sector malecón fritanga	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	se cambia la alimentación de la luminaria por red deshabilitada servicio normalizado
51	62442	sector malecón fritanga	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	se cambió borneras quemadas en la luminaria servicio normalizado

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
52	62443	VIA ACAPULCO	VEREDA ACAPULCO	SECTOR APAGADO	se instalo luminaria 14105 que habia sido derribada por accidente vehicular en la via a Acapulco. se instalo una luminaria de 50 W debido a que no habia existencias de la misma potencia. se traslado la lumimaria 14106 a un poste de ESSA debido a que el poste en el que estaba (telefonico) se encuentra muy desaplomado. servicio normalizado.
53	62444	CANCHA DE TIERRA LA BOMBONERA	ARENALES CAMPESTRE	MANTENIMIENTO DE REDES	se elimina sulfatacion en la red de distribución de las luminarias servicio normalizado
54	62445	ENTRADA VEREDA MARTA	VEREDA MARTA	SECTOR APAGADO	SE REALIZA OPERACION Y MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR NO. 5 DE LA VEREDA MARTA, SE HACE DESPEJE DE LAS LINEAS PRINCIPALES DE MEDIA TENSION, SE CAMBIAN FUSIBLES QUEMADOS. DEJANDO EL SERVICIO NORMALIZADO.
55	62446	SECTOR LA CABAÑA BAJA	VEREDA LA PARROQUIA	SECTOR APAGADO	se realiza mantenimiento de las luminarias
56	62447	AL LADO DEL POLIDEPORTIVO	EL PROGRESO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza la visita al requerimiento de poda de las luminarias de la cancha se le informa al usuario que el despeje se Programa con la grua
57	62448	sector la iglesia	RIVERA DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	se ajusta los conectores en la luminaria servicio normalizado
58	62449	CANCHA	BALCONES DE PROVENZA II	REFLECTOR APAGADO	se cambió reflector sylflood 200w quemado en las luminarias de la cancha servicio normalizado
59	62450	CANCHAS DE FÚTBOL Y DE BÁSQUET, UBICADA EN LA CALLE 12 CON CARRERA 29 SEPARADOR DE LA CALLE Y PARQUEADERO ARENALES	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 62455
60	62451	CALLE 21 # 28 -32	RIO DE ORO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se le informa al usuario que las red y poste no pertenecen al inventario de alumbrado publico
61	62452	ASOVISOLAN, MANZANA B	ALTOS DE SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
62	62453	CANCHA DE SOFTBOL	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	se recomendó por daño de obra. servicio normalizado. servicio normalizado
63	62454	CARRETERA HACIA PUEBLITO VIEJO	BRISA CAMPESTRE	REDES ROTAS	se le informa al usuario que la red no pertenecen al inventario de alumbrado publico
64	62455	CRUCE DE LA CALLE 12 CON CARRERA 29	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red de distribución de las luminarias servicio normalizado
65	62456	CALLE 28 NO. 30 A	ALTOS DE LA CAMPIÑA	PARQUE APAGADO	se elimina sulfatacion en la red de distribución de las luminarias servicio normalizado

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
66	62457	CALLE 14B CON #12 A	VILLAS DE DON JUAN II	LUMINARIA APAGADA	se cambió la alimentación de la luminaria por fase deshabilitada servicio normalizado
67	62458	PUENTE COORDINADORA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	se realizo alimentacion de las lumimarias del puente de coordinadora por medio de un bajante en el mismo poste de la lumimaria 20890.
68	62459	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	lumimaria 12547 con fotocelda quemada. servicio normalizado.
69	62460	CRA 22 ENTRE 36 Y 38 AL LADO DEL RECREAR	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red de distribución de las luminarias servicio normalizado
70	62461	CRA 28 N 33-69	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambio borneras quemadas en la luminaria servicio normalizado
71	62462	ESCALERAS SUBIENDO AL BARRIO SAGRADO CORAZÓN ENTRE LOS BARRIOS EL TEJAR Y SAGRADO CORAZÓN	SAGRADO CORAZON	LUMINARIA INTERMITENTE	se revisaron cajas de piso y se elimina sulfataciones en la red de distribución y se cambió fotocelda quemada servicio normalizado
72	62463	VEREDA PALOGORDO	VEREDA PALOGORDO	SECTOR APAGADO	se cambió luminaria zd229 50w quemada servicio normalizado
73	62464	VEREDA CHOCOA	VEREDA CHOCOA	SECTOR APAGADO	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
74	62465	CASCO ANTIGUO	CASCO ANTIGUO	FAROL CAIDO	se realiza operación y mantenimiento a farol colonial, golpearon el brazo y lo torcieron se cambia y se noramliza el servicio.
75	62466	CALLE 52 # 27 - 111	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	usuario no se encontró en la dirección indicada no contestan el teléfono
76	62467	LA CROISANTA POR LA CALLE 31 CON CRA 26	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento de las luminarias
77	62468	DIAGONAL 10 CON 22 PARQUECITO	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
78	62469	CANCHA	EL PROGRESO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza poda y limpieza de los reflectores 8448 y 8446 del poste 2240432 y los reflectores de 8447 y 8449 del poste 2240394. se despejan los reflectores quedando el servicio en normalidad.
79	62470	PUENTE POBLADO RINCÓN PARTE PEATONAL LADO DERECHO	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	luminaria 3942 con fotocelda quemada. servicio normalizado.
80	62471	CANCHA DE CEMENTO RINCÓN PARTE BAJA #3157768	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
81	62472	CALLE 34A # 18-02	RINCON DE GIRON	LUMINARIA DESPEJAR	no se encontró el usuario en la dirección indicada, se le realizó tres llamadas las cuales no contestan para informar que los cables que pasan por debajo de la luminaria son de fibra óptica

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
82	62473	DIAGONAL 105 NO 104E - 196	BALCONES DE PROVENZA	LUMINARIA APAGADA	se cambió empalmes defectuosos en la caja de distribución de las luminarias servicio normalizado
83	62474	CRA 17. TODA LA CICLO RUTA	QUINTAS DE SAN ISIDRO	SECTOR APAGADO	se reviza el sector el cual se encontra en buen funcionamiento
84	62475	PARQUE	LA ESMERALDA	PARQUE APAGADO	se cambia fotocelda quemada en las luminarias del Parque servicio normalizado
85	62477	SAGRADO CORAZON	SAGRADO CORAZON	SECTOR APAGADO	luminarias sin servicio por intento de hurto de la red se arregla la conexión de las luminarias servicio normalizado
86	62478	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL RIO FRIO	SECTOR APAGADO	se realiza instalación de cableado de acometida individual de las luminarias 3870,3871,3562 y 8286 las cuales fueron hurtadas por habitantes de vivienda informal. se instaló red principal de Alimentación en aluminio #4 en los postes 14,15,16,17,18,19 y 20 del anillo vial. servicio normalizado.
87	62479	CALLE 2 C CRA 16F-14	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado
88	62480	CALLE 33B15	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en las luminarias y se realiza despeje de las luminarias servicio normalizado
89	62481	CALLE 43 ENTRADA A PUERTO MARINO	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se encontraron las lumimarias 12401 19407 y 19414 con fotocelda quemada.
90	62482	LOS CAMBULOS	LOS CAMBULOS	LUMINARIA DIRECTA	se encontraron las luminarias 14631 y 17389 con fotocelda quemada. servicio normalizado.
91	62483	EL POBLADO	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se encontro sector apagado por lineas dulfatadas y conectores quemados en la red subterranea. servicio normalizado.
92	62484	CRA 15 # 105-04	QUINTAS DE SANTA ANA	SECTOR APAGADO	se encontro cable sulfatado y roto en la caja de piso del bajante que alimenta todo el sector y la lumimaria 10269. servicio normalizado.
93	62485	VIA CIUADELA NUEVO GIRON	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se encontro linea y fotoceldas quemadas por corto circuito. No se pudo identificar daño que ocasiona el corto circuito por lo tanto se requiere seguir en revision.
94	62486	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA DIRECTA	se encontro luminaria 13943 con fotocelda quemada. servicio normalizado.
95	62487	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realiza conexion a red principal e instalación de varillas de puesta a tierra a los postes correspondientes a las luminarias. 8284,4115,3560,8285,4117,8286 y 3870 del anillo vial, servicio normalizado.
96	62488	CANCHA	LOS BAMBUES	PROGRAMAR RELOJ	se ajusta la programación del temporizador a petición de la junta acción comunal

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
97	62489	CALLE 2 SUR 22B 09	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA DESPEJAR	el celular mencionado el la solicitud esta incompleto igua en la información de los datos de la dirección
98	62490	CARRERA 16A NO. 14B-29	LOS CAMBULOS	LUMINARIA DESPEJAR	se revisa la solicitud de la usuario del despeje de las luminarias y se concluyó que las luminarias se encuentra despejadas
99	62491	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se encontraron las luminarias 3867 3866 13717 con fotoceldas quemadas. servicio normalizado
100	62492	PARQUECITO	LA MURALLA II	LUMINARIA INTERMITENTE	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
101	62493	SALÓN COMUNAL DONDE ESTA PARQUECITO DESTAPADA HACIA CARRIZAL CAMPESTRE	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se encontró red desconectada por poda de árbol se realiza la conexión servicio normalizado
102	62494	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se encontraron las luminarias 8290 y 16882 con fotocelda quemada. servicio normalizado
103	62495	VEREDA MOTOSO	VEREDA MOTOSO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
104	62496	TRANS 21B DIAGONAL 9A	ALTOS DE ARENALES	PARQUE APAGADO	luminarias del parque sin servicio por daño en la red por fogata improvisada por la comunidad se cambió empalmes quemados y fotocelda servicio normalizado
105	62497	VÍA BAHONDO A NUEVO GIRON	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se encontraron los cables de alimentacion de la luminaria 11565 en corto circuito que ocasionaron que todo elnsector se apagara.
106	62498	CRA 15 # 105-04	QUINTAS DE SANTA ANA	LUMINARIA APAGADA	se cambio conectores defectuosos en la red de distribución de las luminarias servicio normalizado
107	62499	VIA CIUADELA NUEVO GIRON	CIUADELA NUEVO GIRON	TRANSFORMADOR	SE REALIZO CAMBIO DE TRANSFORMADOR NO. 47 DE LA VIA CIUADELA NUEVO GIRÓN.
108	62500	CALLE 9 N 26-15	ARENALES IV	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
109	62501	DIAGONAL 8B #21-36	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambio empalmes defectuosos en la luminaria servicio normalizado
110	62502	ESCALERAS LADO IZQUIERDO A SALIR AL PUENTE PEATONAL POR LA CALLE 52	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	luminaria sin servicio por intento de hurto de la red se realiza la conexión servicio normalizado
111	62504	CALLE 57 CON CRA 30 ESQUINA AL LADO DEL NEGOCIO	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	se cambio conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
112	62505	CALLE 25 # 28 ESQUINA	GALLINERAL	LUMINARIA APAGADA	luminaria sin servicio por remodelacion de la red por parte de la essa se realiza la conexión servicio normalizado
113	62507	CALLE 31 NO. 24-39	CASCO ANTIGUO	REPONER FAROL	se repusieron por mantenimiento las luminarias 4709 20152 4639 que habian sido derribadas al ser golpeadas por vehiculos pesados.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES DICIEMBRE DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
114	62508	CANCHA DE TIERRA	RINCON DE GIRON	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se ajusta la programación del temporizador a petición del usuario desde las 18:00hrs on 22:00 hts off