

| N  | Reporte Técnico | Dirección                           | Barrio                    | Actividad         | Solución Trabajo Realizado                                                                                                         |
|----|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 62362           | CANCHA DE FUTBOL BOCAS DEL MONTE    | VEREDA BOCAS DEL MONTE    | REFLECTOR APAGADO | se cambió la conexión de la red principal de las luminarias de la cancha servicio normalizado                                      |
| 2  | 62370           | SECTOR FINCA LA PORRA               | VEREDA ALTO DE LA ALDEA   | LUMINARIA APAGADA | se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado                                     |
| 3  | 62389           | CARRERA 18#2A SUR 03                | VILLA DE LOS CABALLEROS   | LUMINARIA APAGADA | se realiza la conexión de la luminaria tipo reflector desconectada por remodelacion dela red por parte de la essa                  |
| 4  | 62390           | FINCA VILLA CLAUDIA                 | VEREDA BOCAS DEL MONTE    | REDES ROTAS       | se cambió red rota de las luminarias por poda de árbol servicio normalizado                                                        |
| 5  | 62391           | CALLE 47 PEATONAL 46-38             | BELLAVISTA                | LUMINARIA APAGADA | se realiza la conexión de la luminaria desconectada por cambio del transformador de la essa                                        |
| 6  | 62392           | FINCA LAS PALMERAS                  | VEREDA ALTO DE LA ALDEA   | LUMINARIA APAGADA | se realiza mantenimiento a las luminarias servicio normalizado                                                                     |
| 7  | 62393           | BALCONES DE PROVENZA II             | BALCONES DE PROVENZA II   | LUMINARIA APAGADA | se elimina sulfatacion en la caja de distribución de las luminarias servicio normalizado                                           |
| 8  | 62394           | CRA 35B 33B-22                      | LUIS ALBERTO QUINTERO III | LUMINARIA APAGADA | se instala fotocelda en la luminaria servicio normalizado                                                                          |
| 9  | 62395           | CARRERA 21 # 25 -16                 | VILLA CAMPESTRE           | LUMINARIA APAGADA | se encontró luminaria desconectada se realiza la conexión servicio normalizado                                                     |
| 10 | 62397           | CALLE 14B CON #12 A                 | VILLAS DE DON JUAN II     | LUMINARIA APAGADA | se encontró luminaria desconectada por remodelacion de la posteria por parte de la essa se realiza conexión servicio normalizado   |
| 11 | 62401           | CALLE 31 AL LADO DEL 3 26-02        | CASCO ANTIGUO             | LUMINARIA APAGADA | se Programa mantenimiento de la luminaria                                                                                          |
| 12 | 62403           | DETRAS DEL HOTEL REAL               | EL PALENQUE               | SECTOR APAGADO    | se realizo cambio de redes quemadas y lumimarias 11731 11732 8605 11741 que tambien se encontraron quemadas. servicio normalizado. |
| 13 | 62404           | ENTRADA TORRES VERANDA (COMFENALCO) | EL PALENQUE               | LUMINARIA APAGADA | se encontro lumimaria 18010 apagada por redes rotas por rama de arbol. servicio normalizado.                                       |
| 14 | 62405           | POSTE 61, LUMINARIA 14646           | PRIMERO DE MAYO           | LUMINARIA APAGADA | se encontro poste 61 sin cable de alimentacion de la luminaria14646. servicio normalizado.                                         |
| 15 | 62406           | GLORIETA                            | EL CONSUELO               | LUMINARIA APAGADA | lumimaria 14840 con fotocelda quemada.                                                                                             |
| 16 | 62407           | PARQUECITO CASA N26                 | CASTILLA REAL I           | REDES EN CORTO    | lumimaria 15013 se retira para reparacipn en taller.                                                                               |
| 17 | 62408           | POSTE 647                           | AUTOPISTA AEROPUERTO      | LUMINARIA APAGADA | reporte solucionado el día 3 de diciembre                                                                                          |
| 18 | 62409           | CALLE 31 #27-48 PARQUE PERALTA      | CASCO ANTIGUO             | LUMINARIA APAGADA | se realizo cambio de la luminaria 11952 de la autopista aeropuerto. servicio normalizado.                                          |
| 19 | 62410           | RETORNO SAN JORGE APAGADO           | SAN JORGE                 | SECTOR APAGADO    | se elimina sulfatacion en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado                                                   |
|    |                 |                                     |                           |                   | reporte solucionado por la cuadrilla 3 grua                                                                                        |

| N  | Reporte Técnico | Dirección                                                                         | Barrio                | Actividad              | Solución Trabajo Realizado                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | 62411           | CALLE 15 NO.109-06                                                                | ESPAÑA                | LUMINARIA APAGADA      | se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21 | 62412           | MANZANA 56 LOTE 12                                                                | VEREDA ACAPULCO       | LUMINARIA APAGADA      | se realiza operación y mantenimiento a luminaria se encuentra fotocontrol quemado por corto circuito en la red principal.                                                                                                                                                                                            |
| 22 | 62413           | VIA PRINCIPAL ACAPULCO                                                            | VEREDA ACAPULCO       | POSTE DESTRUIDO        | se repuso poste de la lumimaria 14105 que fue derribado por accidente vehicular. pendiente por reinstalara la lumimaria y su red de alimentacion.                                                                                                                                                                    |
| 23 | 62414           | PARCELACION MONTEREY                                                              | VEREDA ACAPULCO       | LUMINARIA APAGADA      | se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra luminarias quemadas se retiran ynse ingresan al taller para su revision.<br>se instalan luminarias ZD229 de 50w y se actualiza información a luminaria.<br>luminaria 4048 solucionar con grua por líneas de alta induciendo el brazo de la luminaria. |
| 24 | 62415           | intercambiador el palenque                                                        | ANILLO VIAL PALENQUE  | LUMINARIA APAGADA      | las luminarias 3731,3729 fueron solucionadas con el reporte de reposición de vida #12 la luminaria 8110 se le cambio fotocelda directa servicio normalizando                                                                                                                                                         |
| 25 | 62416           | CRA 23 32 -38 CONJUNTO CARRIZAL 3Y4 PARQUEADEROS DE LA TORRE 1, TORRE 2 Y TORRE 3 | CARRIZAL III Y IV     | LUMINARIA APAGADA      | se Programa mantenimiento de la red de distribución de las luminarias                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26 | 62417           | CALLE 3RA CON 25 AL LADO DEL POLIDEPORTIVO                                        | EL PROGRESO           | LUMINARIA APAGADA      | se cambió conexión de las luminarias por fase de la essa desabilitada servicio normalizado                                                                                                                                                                                                                           |
| 27 | 62418           | ANILLO VIAL                                                                       | ANILLO VIAL           | LUMINARIA APAGADA      | se instala poste y luminaria que habían sido derribados por carro fantasma servicio normalizado.                                                                                                                                                                                                                     |
| 28 | 62419           | VEREDA BOCAS                                                                      | VEREDA BOCAS          | CANCHA APAGADA         | se ajusto la programación del temporizador del control de las luminarias de la cancha servicio normalizado                                                                                                                                                                                                           |
| 29 | 62420           | BRISAS DEL CAMPO                                                                  | BRISAS DEL CAMPO      | CANCHA PROGRAMAR RELOJ | se ajusta la programación del temporizador del control de las luminarias de la cancha servicio normalizado                                                                                                                                                                                                           |
| 30 | 62421           | CARRERA 10B #12-31                                                                | URBANIZACION CATALUÑA | LUMINARIA APAGADA      | luminaria no pertenece al inventario de alumbrado publico se le informa al usuario                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31 | 62422           | SECTOR LA CABANA PARTE BAJA, DE LA BÁSCULA FRENTE AL SALÓN COMUNAL HACIA ABAJO..  | VEREDA LA PARROQUIA   | SECTOR APAGADO         | reporte solucionado con el número 62446                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 32 | 62423           | BRISA CAMPESTRE                                                                   | BRISA CAMPESTRE       | LUMINARIA APAGADA      | se cambió la alimentación de la luminaria por daño en la red de la essa                                                                                                                                                                                                                                              |
| 33 | 62424           | CARRERA 22C 16 68                                                                 | PORTAL CAMPESTRE II   | LUMINARIA APAGADA      | se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado                                                                                                                                                                                                                                                      |



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
**CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON**  
**MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES DICIEMBRE DE 2025**

| N  | Reporte Técnico | Dirección                                     | Barrio                     | Actividad                   | Solución Trabajo Realizado                                                                                                                |
|----|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | 62425           | CLL 30 # 33-97                                | ELOY VALENZUELA            | LUMINARIA APAGADA           | se ajusta los tornillos del brazo de la luminaria servicio normalizado                                                                    |
| 35 | 62426           | CARRERA 29 CON CALLE 12<br>PARQUEADERO BARRIO | ARENALES CAMPESTRE         | REDES ROTAS                 | se cambió red rota por caída de árbol servicio normalizado                                                                                |
| 36 | 62427           | CARRIZAL III Y IV                             | CARRIZAL III Y IV          | SECTOR APAGADO              | se elimina empalmes quemados en la luminaria servicio normalizado                                                                         |
| 37 | 62428           | PARQUE, CALLE 28 NO. 30 A                     | ALTOS DE LA CAMPIÑA        | PARQUE APAGADO              | se realiza la conexión de las luminarias desconectadas por remodelación de la postería por parte de la essa                               |
| 38 | 62429           | CASCO ANTIGUO                                 | CASCO ANTIGUO              | REPORTE DE PRUEBA           | se cierra reporte de prueba                                                                                                               |
| 39 | 62430           | CRA 20A 10-28 PARQUECITO                      | VILLAS DE SAN JUAN         | LUMINARIA APAGADA           | se elimina sulfatación en la red principal de la alimentación de las luminarias servicio normalizado                                      |
| 40 | 62431           | POSTE 3422097 SECTOR 4 MZ 26-14               | CIUADELA NUEVO GIRON       | TRASLADO DE POSTE           | se le informa al usuario que el poste no corresponde al inventario de alumbrado publico                                                   |
| 41 | 62432           | CANCHA                                        | BALCONES DE PROVENZA II    | MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS | se ajusta la programación del temporizador de las luminarias de la cancha servicio programa cambio del reflector                          |
| 42 | 62433           | RETORNO SAN JORGE ANILLO VIAL                 | ANILLO VIAL                | SECTOR APAGADO              | se elimina sulfatación en la caja de distribución de las luminarias servicio normalizado                                                  |
| 43 | 62434           | SUBIDA DE COLES                               | VEREDA LLANADAS            | SECTOR APAGADO              | se instalo un tramo de red para que alimentara el sector apagado en la subida a la vereda llanadas. luminaria 8708. servicio normalizado. |
| 44 | 62435           | SECTOR 7                                      | CIUADELA NUEVO GIRON       | SECTOR APAGADO              | se elimina sulfatación en la red de distribución de las luminarias servicio normalizado                                                   |
| 45 | 62436           | SECTOR 2                                      | CIUADELA NUEVO GIRON       | SECTOR APAGADO              | se cambió luminarias sepialed 83w defectuosa y zd216-40w servicio normalizado                                                             |
| 46 | 62437           | CASA 51 FINCA LA ESTRELLA                     | VEREDA CHOCOITA            | LUMINARIA APAGADA           | se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado                                            |
| 47 | 62438           | ENTRADA A MARTA                               | VEREDA MARTA               | REDES ROTAS                 | se realiza operación y mantenimiento a redes principales caídas en la vía principal por arbol caído.                                      |
| 48 | 62439           | CIUADELA NUEVO GIRON                          | CIUADELA NUEVO GIRON       | LUMINARIA APAGADA           | se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra fotocontrol en mal satado se cambia y se normaliza el servicio.            |
| 49 | 62440           | CANCHA DE MICRO                               | EL POBLADO                 | LUMINARIA APAGADA           | se elimina sulfatación en los empalmes de la red de distribución de las luminarias servicio normalizado                                   |
| 50 | 62441           | sector malecón fritanga                       | EL MALECON SECTOR LA PLAYA | LUMINARIA APAGADA           | se cambia la alimentación de la luminaria por red deshabilitada servicio normalizado                                                      |
| 51 | 62442           | sector malecón fritanga                       | EL MALECON SECTOR LA PLAYA | LUMINARIA APAGADA           | se cambió borneras quemadas en la luminaria servicio normalizado                                                                          |

| N  | Reporte Técnico | Dirección                                                                                                          | Barrio                            | Actividad                   | Solución Trabajo Realizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52 | 62443           | VIA ACAPULCO                                                                                                       | VEREDA ACAPULCO                   | SECTOR APAGADO              | se instalo luminaria 14105 que habia sido derribada por accidente vehicular en la via a Acapulco. se instalo una luminaria de 50 W debido a que no habia existencias de la misma potencia.<br>se traslado la lumimaria 14106 a un poste de ESSA debido a que el poste en el que estaba (telefonico) se encuentra muy desaplomado. servicio normalizado. |
| 53 | 62444           | CANCHA DE TIERRA LA BOMBONERA                                                                                      | ARENALES CAMPESTRE                | MANTENIMIENTO DE REDES      | se elimina sulfatacion en la red de distribución de las luminarias servicio normalizado                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 54 | 62445           | ENTRADA VEREDA MARTA                                                                                               | VEREDA MARTA                      | SECTOR APAGADO              | SE REALIZA OPERACION Y MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR NO. 5 DE LA VEREDA MARTA, SE HACE DESPEJE DE LAS LINEAS PRINCIPALES DE MEDIA TENSION, SE CAMBIAN FUSIBLES QUEMADOS. DEJANDO EL SERVICIO NORMALIZADO.                                                                                                                                               |
| 55 | 62446           | SECTOR LA CABAÑA BAJA                                                                                              | VEREDA LA PARROQUIA               | SECTOR APAGADO              | se realiza mantenimiento de las luminarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 56 | 62447           | AL LADO DEL POLIDEPORTIVO                                                                                          | EL PROGRESO                       | LUMINARIA DESPEJAR          | se realiza la visita al requerimiento de poda de las luminarias de la cancha se le informa al usuario que el despeje se Programa con la grua                                                                                                                                                                                                            |
| 57 | 62448           | sector la iglesia                                                                                                  | RIVERA DEL RIO                    | LUMINARIA APAGADA           | se ajusta los conectores en la luminaria servicio normalizado                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 58 | 62449           | CANCHA                                                                                                             | BALCONES DE PROVENZA II           | REFLECTOR APAGADO           | se cambió reflector sylflood 200w quemado en las luminarias de la cancha servicio normalizado                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 59 | 62450           | CANCHAS DE FÚTBOL Y DE BÁSQUET, UBICADA EN LA CALLE 12 CON CARRERA 29 SEPARADOR DE LA CALLE Y PARQUEADERO ARENALES | ARENALES                          | LUMINARIA APAGADA           | reporte solucionado con el número 62455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 60 | 62451           | CALLE 21 # 28 -32                                                                                                  | RIO DE ORO                        | MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS | se le informa al usuario que las red y poste no pertenecen al inventario de alumbrado publico                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 61 | 62452           | ASOVISOLAN, MANZANA B                                                                                              | ALTOS DE SAN ANTONIO DEL CARRIZAL | LUMINARIA APAGADA           | se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 62 | 62453           | CANCHA DE SOFTBOL                                                                                                  | VILLA DE LOS CABALLEROS           | LUMINARIA APAGADA           | se recomendó por daño de obra. servicio normalizado. servicio normalizado                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 63 | 62454           | CARRETERA HACIA PUEBLITO VIEJO                                                                                     | BRISA CAMPESTRE                   | REDES ROTAS                 | se le informa al usuario que la red no pertenecen al inventario de alumbrado publico                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 64 | 62455           | CRUCE DE LA CALLE 12 CON CARRERA 29                                                                                | ARENALES CAMPESTRE                | LUMINARIA APAGADA           | se elimina sulfatacion en la red de distribución de las luminarias servicio normalizado                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 65 | 62456           | CALLE 28 NO. 30 A                                                                                                  | ALTOS DE LA CAMPIÑA               | PARQUE APAGADO              | se elimina sulfatacion en la red de distribución de las luminarias servicio normalizado                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| N  | Reporte Técnico | Dirección                                                                                 | Barrio                | Actividad              | Solución Trabajo Realizado                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66 | 62457           | CALLE 14B CON #12 A                                                                       | VILLAS DE DON JUAN II | LUMINARIA APAGADA      | se cambió la alimentación de la luminaria por fase desabilitada servicio normalizado                                                                                                            |
| 67 | 62458           | PUENTE COORDINADORA                                                                       | AUTOPISTA BUCARAMANGA | SECTOR APAGADO         | se realizo alimentacion de las lumimarias del puente de coordinadora por medio de un bajante en el mismo poste de la lumimaria 20890.                                                           |
| 68 | 62459           | AUTOPISTA AEROPUERTO                                                                      | AUTOPISTA AEROPUERTO  | LUMINARIA APAGADA      | lumimaria 12547 con fotocelda quemada. servicio normalizado.                                                                                                                                    |
| 69 | 62460           | CRA 22 ENTRE 36 Y 38 AL LADO DEL RECREAR                                                  | EL POBLADO            | LUMINARIA APAGADA      | se elimina sulfatacion en la red de distribución de las luminarias servicio normalizado                                                                                                         |
| 70 | 62461           | CRA 28 N 33-69                                                                            | EL LLANITO            | LUMINARIA APAGADA      | se cambio borneras quemadas en la luminaria servicio normalizado                                                                                                                                |
| 71 | 62462           | ESCALERAS SUBIENDO AL BARRIO SAGRADO CORAZÓN ENTRE LOS BARRIOS EL TEJAR Y SAGRADO CORAZÓN | SAGRADO CORAZON       | LUMINARIA INTERMITENTE | se revisaron cajas de piso y se elimina sulfataciones en la red de distribución y se cambió fotocelda quemada servicio normalizado                                                              |
| 72 | 62463           | VEREDA PALOGORDO                                                                          | VEREDA PALOGORDO      | SECTOR APAGADO         | se cambió luminaria zd229 50w quemada servicio normalizado                                                                                                                                      |
| 73 | 62464           | VEREDA CHOCOA                                                                             | VEREDA CHOCOA         | SECTOR APAGADO         | se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado                                                                                                                             |
| 74 | 62465           | CASCO ANTIGUO                                                                             | CASCO ANTIGUO         | FAROL CAIDO            | se realiza operación y mantenimiento a farol colonial, golpearon el brazo y lo torcieron se cambia y se noramliza el servicio.                                                                  |
| 75 | 62466           | CALLE 52 # 27 - 111                                                                       | EL POBLADO            | LUMINARIA APAGADA      | usuario no se encontró en la dirección indicada no contestan el teléfono                                                                                                                        |
| 76 | 62467           | LA CROISANTA POR LA CALLE 31 CON CRA 26                                                   | CASCO ANTIGUO         | LUMINARIA APAGADA      | se Programa mantenimiento de las luminarias                                                                                                                                                     |
| 77 | 62468           | DIAGONAL 10 CON 22 PARQUECITO                                                             | ALTOS DE ARENALES     | LUMINARIA APAGADA      | se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado                                                                                                                                 |
| 78 | 62469           | CANCHA                                                                                    | EL PROGRESO           | LUMINARIA DESPEJAR     | se realiza poda y limpieza de los reflectores 8448 y 8446 del poste 2240432 y los reflectores de 8447 y 8449 del poste 2240394. se despejan los reflectores quedando el servicio en normalidad. |
| 79 | 62470           | PUENTE POBLADO RINCÓN PARTE PEATONAL LADO DERECHO                                         | EL POBLADO            | LUMINARIA APAGADA      | luminaria 3942 con fotocelda quemada. servicio normalizado.                                                                                                                                     |
| 80 | 62471           | CANCHA DE CEMENTO RINCÓN PARTE BAJA #3157768                                              | RINCON DE GIRON       | LUMINARIA APAGADA      | se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado                                                                                                                                 |
| 81 | 62472           | CALLE 34A # 18-02                                                                         | RINCON DE GIRON       | LUMINARIA DESPEJAR     | no se encontró el usuario en la dirección indicada, se le realizó tres llamadas las cuales no contestan para informar que los cables que pasan por debajo de la luminaria son de fibra óptica   |

| N  | Reporte Técnico | Dirección                        | Barrio                  | Actividad         | Solución Trabajo Realizado                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 82 | 62473           | DIAGONAL 105 NO 104E - 196       | BALCONES DE PROVENZA    | LUMINARIA APAGADA | se cambió empalmes defectuosos en la caja de distribución de las luminarias servicio normalizado                                                                                                                                                                                                       |
| 83 | 62474           | CRA 17. TODA LA CICLO RUTA       | QUINTAS DE SAN ISIDRO   | SECTOR APAGADO    | se reviza el sector el cual se encontra en buen funcionamiento                                                                                                                                                                                                                                         |
| 84 | 62475           | PARQUE                           | LA ESMERALDA            | PARQUE APAGADO    | se cambia fotocelda quemada en las luminarias del Parque servicio normalizado                                                                                                                                                                                                                          |
| 85 | 62477           | SAGRADO CORAZON                  | SAGRADO CORAZON         | SECTOR APAGADO    | luminarias sin servicio por intento de hurto de la red se arregla la conexión de las luminarias servicio normalizado                                                                                                                                                                                   |
| 86 | 62478           | ANILLO VIAL RIO FRIO             | ANILLO VIAL RIO FRIO    | SECTOR APAGADO    | se realiza instalación de cableado de acometida individual de las luminarias 3870,3871,3562 y 8286 las cuales fueron hurtadas por habitantes de vivienda informal. se instaló red principal de Alimentación en aluminio #4 en los postes 14,15,16,17,18,19 y 20 del anillo vial. servicio normalizado. |
| 87 | 62479           | CALLE 2 C CRA 16F-14             | VILLA DE LOS CABALLEROS | LUMINARIA APAGADA | se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado                                                                                                                                                                                                         |
| 88 | 62480           | CALLE 33B15                      | RINCON DE GIRON         | LUMINARIA APAGADA | se elimina sulfatacion en las luminarias y se realiza despeje de las luminarias servicio normalizado                                                                                                                                                                                                   |
| 89 | 62481           | CALLE 43 ENTRADA A PUERTO MARINO | EL POBLADO              | SECTOR APAGADO    | se encontraron las lumimarias 12401 19407 y 19414 con fotocelda quemada.                                                                                                                                                                                                                               |
| 90 | 62482           | LOS CAMBULOS                     | LOS CAMBULOS            | LUMINARIA DIRECTA | se encontraron las luminarias 14631 y 17389 con fotocelda quemada. servicio normalizado.                                                                                                                                                                                                               |
| 91 | 62483           | EL POBLADO                       | EL POBLADO              | LUMINARIA APAGADA | se encontro sector apagado por lineas dulfatadas y conectores quemados en la red subterranea. servicio normalizado.                                                                                                                                                                                    |
| 92 | 62484           | CRA 15 # 105-04                  | QUINTAS DE SANTA ANA    | SECTOR APAGADO    | se encontro cable sulfatado y roto en la caja de piso del bajante que alimenta todo el sector y la lumimaria 10269. servicio normalizado.                                                                                                                                                              |
| 93 | 62485           | VIA CIUADELA NUEVO GIRON         | CIUADELA NUEVO GIRON    | LUMINARIA APAGADA | se encontro linea y fotoceldas quemadas por corto circuito. No se pudo identificar daño que ocasiona el corto circuito por lo tanto se requiere seguir en revision.                                                                                                                                    |
| 94 | 62486           | AUTOPISTA BUCARAMANGA            | AUTOPISTA BUCARAMANGA   | LUMINARIA DIRECTA | se encontro luminaria 13943 con fotocelda quemada. servicio normalizado.                                                                                                                                                                                                                               |
| 95 | 62487           | ANILLO VIAL                      | ANILLO VIAL             | SECTOR APAGADO    | se realiza conexion a red principal e instalación de varillas de puesta a tierra a los postes correspondientes a las luminarias. 8284,4115,3560,8285,4117,8286 y 3870 del anillo vial, servicio normalizado.                                                                                           |
| 96 | 62488           | CANCHA                           | LOS BAMBUES             | PROGRAMAR RELOJ   | se ajusta la programación del temporizador a petición de la junta acción comunal                                                                                                                                                                                                                       |

| N   | Reporte Técnico | Dirección                                                              | Barrio                  | Actividad              | Solución Trabajo Realizado                                                                                                                                 |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97  | 62489           | CALLE 2 SUR 22B 09                                                     | VILLA DE LOS CABALLEROS | LUMINARIA DESPEJAR     | el celular mencionado el la solicitud esta incompleto igua en la información de los datos de la dirección                                                  |
| 98  | 62490           | CARRERA 16A NO. 14B-29                                                 | LOS CAMBULOS            | LUMINARIA DESPEJAR     | se revisa la solicitud de la usuario del despeje de las luminarias y se concluyó que las luminarias se encuentra despejadas                                |
| 99  | 62491           | ANILLO VIAL                                                            | ANILLO VIAL             | LUMINARIA APAGADA      | se encontraron las luminarias 3867 3866 13717 con fotoceldas quemadas. servicio normalizado                                                                |
| 100 | 62492           | PARQUECITO                                                             | LA MURALLA II           | LUMINARIA INTERMITENTE | se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado                                                                                      |
| 101 | 62493           | SALÓN COMUNAL DONDE ESTA PARQUECITO DESTAPADA HACIA CARRIZAL CAMPESTRE | SAN ANTONIO DEL CARIZAL | LUMINARIA APAGADA      | se encontró red desconectada por poda de árbol se realiza la conexión servicio normalizado                                                                 |
| 102 | 62494           | ANILLO VIAL                                                            | ANILLO VIAL             | LUMINARIA APAGADA      | se encontraron las luminarias 8290 y 16882 con fotocelda quemada. servicio normalizado                                                                     |
| 103 | 62495           | VEREDA MOTOSO                                                          | VEREDA MOTOSO           | LUMINARIA APAGADA      | se realiza mantenimiento a las luminarias servicio normalizado                                                                                             |
| 104 | 62496           | TRANS 21B DIAGONAL 9A                                                  | ALTOS DE ARENALES       | PARQUE APAGADO         | luminarias del parque sin servicio por daño en la red por fogata improvisada por la comunidad se cambió empalmes quemados y fotocelda servicio normalizado |
| 105 | 62497           | VÍA BAHONDO A NUEVO GIRON                                              | CIUADELA NUEVO GIRON    | LUMINARIA APAGADA      | se encontraron los cables de alimentacion de la luminaria 11565 en corto circuito que ocasionaron que todo elnsector se apagara.                           |
| 106 | 62498           | CRA 15 # 105-04                                                        | QUINTAS DE SANTA ANA    | LUMINARIA APAGADA      | se cambio conectores defectuosos en la red de distribución de las luminarias servicio normalizado                                                          |
| 107 | 62499           | VIA CIUADELA NUEVO GIRON                                               | CIUADELA NUEVO GIRON    | TRANSFORMADOR          | SE REALIZO CAMBIO DE TRANSFORMADOR NO. 47 DE LA VIA CIUADELA NUEVO GIRÓN.                                                                                  |
| 108 | 62500           | CALLE 9 N 26-15                                                        | ARENALES IV             | LUMINARIA APAGADA      | se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado                                                                                        |
| 109 | 62501           | DIAGONAL 8B #21-36                                                     | ALTOS DE ARENALES       | LUMINARIA APAGADA      | se cambio empalmes defectuosos en la luminaria servicio normalizado                                                                                        |
| 110 | 62502           | ESCALERAS LADO IZQUIERDO A SALIR AL PUENTE PEATONAL POR LA CALLE 52    | EL POBLADO              | SECTOR APAGADO         | luminaria sin servicio por intento de hurto de la red se realiza la conexión servicio normalizado                                                          |
| 111 | 62504           | CALLE 57 CON CRA 30 ESQUINA AL LADO DEL NEGOCIO                        | EL PALENQUE             | LUMINARIA APAGADA      | se cambio conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado                                                                                      |
| 112 | 62505           | CALLE 25 # 28 ESQUINA                                                  | GALLINERAL              | LUMINARIA APAGADA      | luminaria sin servicio por remodelacion de la red por parte de la essa se realiza la conexión servicio normalizado                                         |
| 113 | 62507           | CALLE 31 NO. 24-39                                                     | CASCO ANTIGUO           | REPONER FAROL          | se repusieron por mantenimiento las luminarias 4709 20152 4639 que habian sido derribadas al ser golpeadas por vehiculos pesados.                          |



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON  
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES DICIEMBRE DE 2025**

| N   | Reporte Técnico | Dirección        | Barrio          | Actividad              | Solución Trabajo Realizado                                                                            |
|-----|-----------------|------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114 | 62508           | CANCHA DE TIERRA | RINCON DE GIRON | CANCHA PROGRAMAR RELOJ | se ajusta la programación del temporizador a petición del usuario desde las 18:00hrs on 22:00 hts off |