



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON  
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2025**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	61128	CASA 252 PEATONAL PEQUEÑA	CONVIVIR	LUMINARIA GIRAR	se realiza operación y mantenimiento a luminaria se gira luminaria por petición de usuario y se normaliza el servicio.
2	61130	SECTOR 7 TORRE 2 LA CANCHA	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento del reflector 200w usuario no contesta el teléfono para informarle
3	61134	ENTRADA VEREDA LAGUNETAS	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se retira luminaria microled de 40w y se ingresa al taller para su revisión, se instala luminaria omega I plus de 40w y se actualiza información de luminaria.
4	61135	CALLE 106 # 12-03	QUINTAS DE SANTA ANA	LUMINARIA APAGADA	se instalo tapa de concreto a caja de inspeccion de la luminaria 14831 en el barrio quintas de Santa ana.
5	61142	DIAGONAL 10 NO. 22A-09	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento se retira lyraled de 49w y se ingresa al taller para su revisión se instala luminaria lyraled de 49w. se realiza retiros de faroles cartagena y se ingresan al taller para su revisión. 15829 se instala farol cartagena de 74w.
6	61143	MANZANA D CASA 4	BELLAVISTA LAS PALMAS	LUMINARIA APAGADA	se elimina empalmes quemados en fia luminaria servicio normalizado
7	61144	CRA 26A 9-34 Y CRA 26A 9 -22 ARENALES II	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra conectores en mal estado, luminarias que se encuentran en el parque retaso no figuran al inventario de isag.
8	61147	CALLE 20 CON 31 FRENTE AL RIO	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 61123
9	61148	KIOSKO	CORVIANDI I	LUMINARIA APAGADA	se encontró taco abierto se reinicia servicio normalizado
10	61149	CALLE 32 NO 8.04	ALTOS DE CASTILLA	LUMINARIA APAGADA	se realiza la conexión de la luminaria desconectada por funcionarios de la essa servicio normalizado
11	61150	MANZANA 30 LOTE 12	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA DIRECTA	se cambió luminaria defectuosa y se instala nueva servicio normalizado
12	61152	CRA 29 # 32-20	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
13	61153	CALLE 26 # 21C 09 FRENTE A RESTAURANTE TERMINOS	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal de la luminaria servicio normalizado
14	61154	MANZANA 63 LOTE 17	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se ajusta fotocelda girada por gallinazos servicio normalizado



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
**CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON**  
**MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2025**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
15	61155	CASA 11	ESTRELLA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias y se conecta luminarias directamente ala lonchera y se cambia drop en mal estado dejando el servicio normalizado.
16	61156	VEREDA CANTALTA	VEREDA CANTALTA	SECTOR APAGADO	Reporte solucionado con el reporte 1594 de modernización.
17	61157	VEREDA NAZARETH	VEREDA NAZARETH	MANTENIMIENTO DE REDES	se traslado la luminaria 17174 al poste de ESSA para mejorar el servicio del Alumbrado publico en el sector.
18	61158	CALLE 14B NO. P-03 PERIMETRAL DEL RIO	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
19	61159	EL POBLADO	EL POBLADO	REPONER TAPAS	se instaló caja de piso en la luminaria servicio normalizado
20	61160	CALLE 27A NO. 29A-20	EL TEJAR	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria microled 40w defectuosa por omega 1 40w servicio normalizado
21	61161	CANCHA ARENALES 3	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambió reflector defectuoso servicio normalizado
22	61162	CRA 12 # 57-71 FRENTE A LA PLANTA 2 DE ITALCOL	ZONA INDUSTRIAL	SECTOR APAGADO	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
23	61163	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	SE REALIZA MANTENIMIENTO EN EL ANILLO VIAL SECTOR RIO FRIO A LAS LUMINARIAS 8283 - 8284 - 3559 - 4792 - 8288 EN LAS CAJAS DE INSPECCIÓN EL CABLE SE ENCONTRABA QUEMADO Y SULFATADO . SE INSTALA CONECTORES. SERVICIO NORMALIZADO
24	61164	SECTOR LA REPRESA	VEREDA BOCAS	LUMINARIA APAGADA	se realiza la conexión de la luminaria desconectada por remodelacion de la essa servicio normalizado
25	61165	CALLE 27B#28-48	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
26	61166	FINCA LOS OLIVOS (VEREDA LA ESPERANZA)	VEREDA NAZARETH	SECTOR APAGADO	se realiza la conexión de las luminarias desconectadas por caída de árbol servicio normalizado
27	61167	ROMBOY DE LA BATEA	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
28	61168	CALLE 30 NO. 23-61	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA GIRAR	se realiza la orientación de la luminaria y poste girada por paso de vehículo servicio normalizado
29	61169	CALLE 105	MALPASO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se traslado poste y luminaria 15960 por petición de usuario debido a construccion de obra civil.
30	61170	VIA ZAPATOCA DONDE ESTAN PAVIMENTANDO	VEREDA CHOCOITA	POSTE A PUNTO DE CAER	reporte solucionado por la cuadrilla 3 grua
31	61171	CARRERA 24 C #2-22	VILLA REY	LUMINARIA APAGADA	se instala luminaria omega 1 40w servicio normalizado



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON  
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2025**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
32	61172	TRANSVERSAL 14B NO 17-06	LOS BAMBUES	LUMINARIA CAIDA	se retiro luminaria raled 1 que fue tumbada por aves carroñeras, se llevó a almacén para garantía.
33	61173	CRA 28 A 11B 27	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambia luminaria vegaled 40w por omega 1 40w servicio normalizado
34	61174	VILLA DE LOS CABALLEROS	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	se instala luminaria omega 1 plus 40w servicio normalizado
35	61175	CALLE 23 CON CRA 26 ESQUINA	RIO DE ORO I	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
36	61176	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO DE REDES	se realiza canalización e instalación de cajas de inspección de concreto de 40×40x40
37	61177	CALLE 44A 31-03	CORVIANDI III	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
38	61178	CRA 26 CON CALLE 25 RETORNO	VIA CANEYES	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con el número 61167
39	61179	CARRERA 28 NO. 9-41	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se reviso caja de inspección, se encontró red sulfatada se elimino sulfatacion y se conectó usando conectores de perforación. servicio normalizado
40	61180	PUENTE MIRADOR DE SAN JUAN	MIRADOR DE SAN JUAN	PUENTE PEATONAL APAGADO	se elimina sulfatacion en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
41	61181	PARQUE BOMBEROS	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	luminarias sin servicio por intento de hurto de la red se realiza la conexión servicio normalizado
42	61182	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL RIO FRIO	LUMINARIA APAGADA	se realizó canalización e instalación de cajas de inspección 40×40
43	61183	calle 15 con carrera 17d	CIUDEDELA VILLAMIL	LUMINARIA BAJA ILUMINACION	se encontró luminaria 16124 microled apagada por driver dañado, se retiro y se para garantía en su lugar se instaló luminaria omega plus 1 de 40w servicio normalizado.
44	61184	calle 15 con carrera 17c	CIUDEDELA VILLAMIL	LUMINARIA BAJA ILUMINACION	se encontró luminaria 16125 microled apagada por driver dañado, se retiro y se para garantía en su lugar se instaló luminaria omega plus 1 de 40w servicio normalizado.



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON  
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2025**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
45	61185	CRA 29 CALLE 11B	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA EN CORTO	5043 se encontro luminaria Zd216 y fotocelda quemada por cortocircuito en red principal se cambia luminaria y se llevó a taller para garantía en su lugar se instaló luminaria omega plus 1 de 40w servicio normalizado.  9327 se encontró luminaria apagada por sulfatacion en conectores de conexión principal, se conectó cambiaron conectores y se normalizó el servicio.
46	61186	PASILLO PEATONAL DE LA CARRERA 16A CON CALLE 35	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal de la luminaria servicio normalizado
47	61187	SECTOR 3 MANZANA D	CIUDEDELA NUEVO GIRON	LUMINARIA DIRECTA	se ajusta la fotocelda en la luminaria servicio normalizado
48	61188	CRA 26A 9-34 Y CRA 26A 9 -22, ARENALES 2	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se habló con el usuario sele informo que las luminarias reportadas no corresponden a inventario de alumbrado público.
49	61189	QUEBRADA LAS MACANAS	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
50	61190	AVENIDA MATERIALES SILVA DESDE LOS XANEYES HASTA LA ROTONDA DEL CONSUELO LUCES FUERA DE SERVICIO	CIUDEDELA VILLAMIL	SECTOR APAGADO	reporte solucionado por la cuadrilla 3 grua canasta
51	61191	ROTANDO CONSUELO LUMINARIAS APAGADAS	CIUDEDELA VILLAMIL	SECTOR APAGADO	reporte solucionado por la cuadrilla 3 grua canasta
52	61192	PUENTES FLANDES BUCARAMANGA GIRON	AUTOPISTA BUCARAMANGA	PUENTE APAGADO	reporte solucionado por la cuadrilla 3 grua canasta
53	61193	CANCHA DE TIERRA	EL POBLADO	CANCHA DIRECTA	reporte solucionado con el número 61204
54	61194	CANCHA SECTOR 7	CIUDEDELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por la cuadrilla 3 grua canasta
55	61195	CALLE 30 NO. 23-39	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	luminaria apagada por intento de hurto de la red se realiza la conexión servicio normalizado
56	61196	CASA 75	LA INMACULADA	LUMINARIA GIRAR	se giro luminaria para una mejor eficiencia del servicio.
57	61197	CALLE 43A 31B 16	CORVIANDI III	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal de la luminaria servicio normalizado



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON  
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2025**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
58	61198	SECTOR LAGUNETAS	VEREDA CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria zd216 de 40w quemada por cortocircuito en red principal se retiro y en su lugar se instaló luminaria omega 1 plus de 40w servicio normalizado.
59	61199	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 3923 partida en su poste. se realizo cambio y se normalizado el servicio.
60	61200	INTERCAMBIADOR PALENQUE	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 8102 y 8106 con cable hurtado. servicio normalizado.
61	61201	CANCHA	BALCONES DE PROVENZA I	CANCHA APAGADA	se encuentra cables quemados en las luminarias de la cancha se realiza el arreglo provisional se programa cambio de la tubería
62	61202	CASCO ANTIGUO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se encontró farol colonial con condensador, balastro, bombillo y arrancador quemados por sobretension se cambió kit y se normalizó el servicio.
63	61203	CDMB	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se encontró línea sulfatada y rota dentro de la ducteria sector apagado desde el poste 27 al poste 30 en el anillo vial. se requiere canalización y cambio de red.
64	61204	CANCHA	EL POBLADO	CANCHA DIRECTA	se cambió elementos quemados en el control de las luminarias de la cancha servicio normalizado
65	61205	transversal 20 # 8 a 42	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambió cable quemado en la luminaria servicio normalizado
66	61206	día 10 b # 10 b 03	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambió línea rota por poda de árbol en la luminaria servicio normalizado
67	61207	VEREDA EL PANTANO	VEREDA EL PANTANO	CANCHA APAGADA	se encontró conexión principal de alimentación a cancha sulfatada por humedad se cambió conectores y se normalizó el servicio
68	61208	VEREDA MOTOSO	VEREDA MOTOSO	REPONER LUMINARIA	se instala luminaria omega 1 40w servicio normalizado
69	61209	FINCA EL AGUILAR LA BATEA	VEREDA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento de las luminarias servicio normalizado
70	61210	CRA 24 CON 31	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	Usuario manifiesta qué luminarias están funcionando con normalidad.
71	61211	CALLE 43 # 33-75 INTERIOR 5 ALTOS DEL PARAISO	EL PARAISO	LUMINARIA APAGADA	se Programa modernización de las luminarias se le informa al usuario
72	61212	CALLE 3A SUR 22-87 PISO 1	RIVERAS DEL RIO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza el despeje de la luminaria servicio normalizado
73	61213	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realiza operación y mantenimiento a tramos se instala ducteria cajas de inspección, se realiza limpieza de cajas de inspección, se habilita tramo apagado dejando el servicio normalizado.



**ILUMINACIÓN SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON  
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2025**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
74	61214	PUENTE ANTONIA SANTOS	AUTOPISTA BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo mantenimiento en el puente antonia Santos a las luminarias 13516 13517 13518 13519 a las cuales se le robaron su cableado de alimentación.
75	61215	CRA 19	CIUDELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se encontró sulfatacion en la caja de distribución principal del circuito de la avenida carrera 19. luminaria 14531.
76	61216	FRENTE A CAMPOLLO HASTA EL PUENTE GASAN	CHIMITA	SECTOR APAGADO	usuario informa que el servicio de las luminarias de la avenida se normalizó
77	61217	VEREDA AGUADA DE CEFERINO	VEREDA AGUADA DE CEFERINO	REPONER LUMINARIA	se instaló luminarias 17340 y 18424 que habían sido retiradas y llevadas al almacén para garantía, servicio normalizado.
78	61218	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	Se realiza montaje de caja de inspección, por tubería y redes subterráneas en mal estado. Servicio Normalizado.
79	61219	COLISEO JUAN PABLO SEGUNDO	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se elimina empalmes defectuosos en la alimentación del control de las luminarias del coliseo servicio normalizado
80	61220	CALLE 3 CRA 0 LOTE 2 CHIMITA	CHIMITA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa se instala luminaria omega 1 plus 40w servicio normalizado
81	61221	CALLE 31 CON CRA 26 DIAGONAL A LA BASILICA	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se encontró farol colonial con sus componentes como balastro, condensador, arrancador y bombillo quemados por sobre tensión. se cambió componentes y se normalizó el servicio.
82	61222	TRANSVERSAL 51 NO. 20-03	ALTOS DE SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria con fotocelda quemada por sobre tensión se cambió fotocelda y se normalizó el servicio.
83	61223	CALLE 21A CARRERA 22	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria apagada, se verifico tensión y se cambió luminaria lyraled de 49w, se llevó a almacén para garantía. servicio normalizado
84	61224	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO DE REDES	se encontró fusible quemado del transformador número 12 que alimenta a la luminaria 12159.
85	61225	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO DE REDES	se instalaron crucetas para cambio de redes de media tensión en el transformador número 15 de la autopista aeropuerto.



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON  
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2025**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
86	61226	CRA 22A CON 32 ESQUINA DE LA GRUTA	LA RIVERA	LUMINARIA APAGADA	<p>luminaria 1935            se encontró fotocelda quemada y luminaria con driver estallado por sobretension en red principal. se cambió luminaria y fotocelda y se normalizó el servicio</p> <p>luminaria 1935            se encontró luminaria y fotocelda quemadas por sobre tensión en red principal. se cambió luminaria y fotocelda y se normalizó el servicio</p> <p>NOTA:            se cambió luminarias de deltaled de 40w a omega 1plus de 40w por que en almacén no había luminarias deltaled de 40w</p>
87	61227	GLORIETA VILLAMIL	CIUADDELA VILLAMIL	SECTOR APAGADO	se realiza la revisión de la red la cual se encuentra en buen servicio
88	61228	URBANIZACION CATALUÑA	URBANIZACION CATALUÑA	REPONER LUMINARIA	se instala luminaria omega 1 plus 40w servicio normalizado
89	61229	RINCON DE GIRON PARTE BAJA	RINCON DE GIRON	REPONER LUMINARIA	se instala luminaria omega 1 plus 40w servicio normalizado
90	61230	EL CARMEN	EL CARMEN	REPONER LUMINARIA	se instala luminaria omega 1 plus 40w servicio normalizado
91	61231	ALTOS DE ARENALES	ALTOS DE ARENALES	REPONER LUMINARIA	se instala luminaria omega 1 plus 40w servicio normalizado
92	61232	CONVIVIR	CONVIVIR	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria zd216-40w dañada por caída de poste se ingresa al taller para reposición
93	61233	Calle 30 carrera 36	CIUADDELA DEL ORIENTE	REDES ROTAS	se cambió red rota en la luminaria servicio normalizado
94	61234	Carrera 32B # 30a - 18	ALDEA BAJA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria raled 1 37w defectuosa servicio normalizado
95	61235	CALLE 55A 22C-29	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió borneras defectuosa en la luminaria servicio normalizado
96	61236	CALLE 44 #29F-02	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria sepialed 41w y se instala luminaria omega 1 plus 40w servicio normalizado
97	61237	VIA PAVIMENTADA CARRERA 12A	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal de las luminarias servicio normalizado
98	61238	KIOSKO	CORVIANDI I	PARQUE APAGADO	se elimina sulfatacion en la alimentación de las luminarias servicio normalizado
99	61239	CALLE 105 ANILLO VIAL MALPASO	MALPASO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el Reporte # 61255
100	61240	PUENTE	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la caja de paso en las luminarias servicio normalizado



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON  
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2025**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
101	61241	SENTIDO GIRON BUCARMANGA ESTACIÓN DE BOMBEROS TODA LA ESQUINA	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 15160 en el sector de bomberos del barrio el poblado.
102	61242	CALLE 13 NO 9-60	ALPES DEL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
103	61243	PARQUE BOMBEROS	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a la luminaria 15158 del barrio el poblado en el sector del parque Bomberos.
104	61244	PARQUE BOMBEROS	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 15837 en el parque bomberos del barrio el poblado. servicio normalizado.
105	61245	PARQUE BOMBEROS	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio del cableado de la luminaria 15160 que se encontraba en corto circuito. servicio normalizado.
106	61246	50 MTS ANTES DE EMPEZAR EL PUENTE PALENQUE SENTIDO GIRON- BUCARAMANGA # POSTE 254	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se encontraron conectores en mal estado en la caja de piso de la luminaria 8354. servicio normalizado.
107	61247	LUMINARIA APAGADA 50 METROS DESPUÉS DEL PUENTE PALENQUE GIRON- BUCARAMANGA # 811 POSTE 250	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a la luminaria 8111 del poste 250 de la autopista bucaramanga. servicio normalizado.
108	61248	POSTE 257 INTERCAMBIADOR PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a la luminaria 8109 del intercambiador de palenque poste 257. servicio normalizado.
109	61249	PUENTE ANTONIA SANTOS	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	luminaria 13513 con fotocelda quemada. servicio normalizado.
110	61250	POSTE 704 AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se encontraron líneas sulfatadas en la caja de piso del bájate de alimentación de la luminaria 16461. servicio normalizado.
111	61251	POSTE 703 AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a la luminaria 12554 del poste 703 de la autopista aeropuerto. servicio normalizado.
112	61252	INTERCAMBIADOR EL POBLADO (EL DEPRIMIDO)	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se encontró conector quemado en la caja de piso de la luminaria 13961. servicio normalizado.
113	61253	PARQUEADERO NUEVO	PORTAL DE CASTILLA	LUMINARIA APAGADA	se realiza la conexión de la red en las luminarias servicio normalizado
114	61254	CALLE 18 NO. 28-18	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA	se cambió red quemada en las luminarias servicio normalizado
115	61255	PARQUE BOMBEROS	EL POBLADO	LUMINARIA INTERMITENTE	se Programa mantenimiento con la grua
116	61256	POSTE 693 AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 12295 con fotocelda quemada.



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON  
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2025**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
117	61257	CANCHA DE TIERRA	LOS BAMBUES	CANCHA APAGADA	se ajusta la programación del reloj de las luminarias de la cancha servicio normalizado
118	61258	VEREDA CHOCOITA	VEREDA CHOCOITA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se traslado poste de la luminaria 18462 que estaba muy cerca a la vía que se está pavimentando. se hincó nuevamente el poste de la luminaria 18476 que había sido retirado debido a que estaba en riesgo de caer, pendiente por instalar la luminaria perteneciente a dicho poste.
119	61259	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con el reporte 61262 de mantenimiento
120	61260	CASCO ANTIGUO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA DIRECTA	se realiza operación y mantenimiento se encuentran luminaria directa se cambia fotocontrol y se normaliza el servicio.
121	61261	CALLE 15 A 25-60	PRIMERO DE MAYO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w y se instala luminaria Provisional omega 1 plus 40w
122	61262	SECTOR ENTRADA MIRADOR CABAÑAS	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se realizó instalación de fusible de hilo de 1A por cañuela disparada por cortocircuito en la red principal servicio normalizado
123	61263	VIA ACAPULCO RUITOQUE LOS DE TRES CASA UNO	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se encontró fotocelda dañada por sobre tensión y dejarla luminaria intermitente se cambió por una nueva y se normalizó el servicio
124	61264	QUINTAS CAMPESTRE	QUINTAS DEL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
125	61265	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA CAIDA	se cae árbol afectando las luminarias 1423 y 17480 con caída de los respectivos postes se pide reporte de retiro # 453 para reponer de los respectivos materiales encontrados la luminaria 1423 fue entregada por usuario el cual la había guardado. la luminaria 17480 no se encontró en el sitio.
126	61266	LOS BAMBUES	LOS BAMBUES	REPONER LUMINARIA	se instala luminaria omega 1 plus 40w provisional servicio normalizado
127	61267	RINCON DE GIRON	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se encontró totalizador disparado, se revisaron cajas de inspección, se midió tensión y amperaje, se activo totalizador y se normalizó el servicio.
128	61268	CANCHA DE LA CARRERA 18 Y 20 CON CALLES 12 Y 11B	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	se reviso el control de las luminarias las cuales están en buen servicio usuario no contesta el teléfono



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON  
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2025**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
129	61269	CASERIO	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA APAGADA	se retira luminarias zd216 8828,18787 se le cambio cable conectores, fotocelda quemados por cortocircuito en la red; 17325 de 40w y se ingresa al taller para su mantenimiento y garantía se instalan luminaria omegaled de 40w y se normaliza el servicio
130	61270	CALLE 14B NO. P-03 PERIMETRAL DEL RIO	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria # 8668 dañada . Se cambió red rota en la luminaria # 9514 servicio normalizado
131	61271	CANCHA	GIRALUZ	CANCHA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se realiza limpieza y revisión de cajas de inspección, se cambia red principal subterránea en mal estado dejando el servicio normalizado.
132	61272	POSTE 643 AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se encontraron postes sin luminarias y cableado en la autopista aeropuerto. luminarias 11943 y 12173. servicio normalizado.
133	61273	TRANSVERSAL 42 # 33 45 PARAISO PARTE ALTA	EL PARAISO	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento de la luminaria se le informa al usuario
134	61274	RETORNO RINCÓN DE GIRÓN HASTA EL BACHUE	RINCON DE GIRON	SECTOR APAGADO	se encontró cortocircuito en red principal de alimentación se elimino cortocircuito, se conectó usando conectores de perforación. servicio normalizado.  se encontró acometida de luminaria rota por cortocircuito, se programa mantenimiento con grúa en poste 143 del rincón de giron para cambio de acometida.
135	61275	CARRERA 21B # 26-04	VILLA CAMPESTRE	REVISION DE REDES	se le informa al usuario que el despeje de la red no nos pertenece
136	61276	CRA 24 31-65	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo quemado en la luminaria servicio normalizado
137	61277	CALLE 41A CON CRA 21 ESQUINA	LA ISLA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminarias desconectadas por vandalismo se realiza la conexión servicio normalizado
138	61278	VIA CHOCOITA	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria zd216 dañada se retira y se ingresa al taller para su mantenimiento y garantía en su lugar se instaló luminaria omega1plus de 40w servicio normalizado.
139	61279	POSTE DE LA CALLE 41 A N 1091387	LA ISLA	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 61277
140	61280	LOTE 3 CASA 1	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el reporte 61263
141	61281	CARRERA 20 NO. 57-02	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON  
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2025**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
142	61282	CARRERA 29A CALLE 38 CANCHA	GIRALUZ	CANCHA APAGADA	reporte solucionado con # 61271.
143	61283	POSTE 666-665 AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se encontraron fotoceldas quemadas por corto circuito en la autopista aeropuerto. luminarias 12295 12274 12288 12413 12414, servicio normalizado.
144	61284	CARRERA 28 PARQUE PERALTA	CASCO ANTIGUO	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con reporte # 61285.
145	61285	PARQUE EL COCAL	EL LLANITO	PARQUE INTERMITENTE	se realiza operación y mantenimiento a luminarias en el parque cocal se encuentra conectores en mal estado se revisan cajas de inspección se normaliza el servicio.
146	61286	PARQUE PERALTA	CASCO ANTIGUO	SECTOR APAGADO	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se revisan cajas de inspección, se revisa fotocontrol se prueba y se deja normalizado el servicio.
147	61287	PARQUE BOMBEROS	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 15155 en el parque bomberos del barrio el poblado.
148	61288	EL POBLADO	EL POBLADO	CANCHA APAGADA	se encontró reloj desprogramado, por manipulación externa. se reprograma reloj y se normaliza el servicio.
149	61289	VIA PRINCIPAL A ZAPATOCA	VEREDA CHOCOITA	REPONER LUMINARIA	se reinstalo la luminaria 18476 que había sido retirada por poste a punto de caer en la vía principal a zapatoca. servicio normalizado.
150	61290	RINCON DE GIRON	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se encontró cañuela disparada en el transfor # 21 sector anillo vial rincon de giron se cambia fusible, se activa cañuela y se normaliza el servicio.
151	61291	VEREDA EL CEDRO	VEREDA EL CEDRO	POSTE A PUNTO DE CAER	se encontró poste de la luminaria 11438 a punto de caer debido a socabacion del terreno por aguas lluvias, también se aplomo poste de la luminaria 19276 del sector de palo de los amores. servicio normalizado.
152	61292	VIA PRINCIPAL PARADA DE ANA	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA DIRECTA	reporte solucionado con el reporte 61263
153	61293	VEREDA CANTALTA	VEREDA CANTALTA	LUMINARIA APAGADA	se encontró red principal de alimentación a luminaria, rota por caída de árbol se cambió red y se normalizó el servicio.
154	61294	CALLE 41A CON LA 21-17	BELLA ISLA	LUMINARIA APAGADA	se realiza la orientación de la luminaria por árbol que obstaculiza la iluminación
155	61295	sector bomberos	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se reinicia taco abierto se revisa tension en la red servicio normalizado
156	61296	CARRIZAL CAMPESTRE	CARRIZAL CAMPESTRE	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se trasladaron las luminarias 11809 11339 11386 junto con sus postes debido a ampliación de la vía que conduce de carrizal campestre al puente nuevo.



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON  
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2025**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
157	61297	RIO DE ORO	RIO DE ORO	REPONER LUMINARIA	se instala luminaria omega 1 plus 40w Provisonal servicio normalizado
158	61298	VEREDA BARBOSA	VEREDA BARBOSA	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria deltaled de 100 w 6771y se ingresa al taller para su mantenimiento pendiente por reponer
159	61299	EL PARAISO	EL PARAISO	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria sepialed 41w y se instala luminaria omega 1 plus 40w
160	61300	SECTOR EL CASERIO	VEREDA ALTO DE LA ALDEA	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con la modernización # 1609
161	61301	CANCHA	CASTILLA REAL I	PROGRAMAR RELOJ	se ajusta el horario de las luminarias de la cancha servicio normalizado
162	61302	CALLE 37 #28-47, NUMERADA 19603.	CASTILLA LA NUEVA	LUMINARIA BAJA ILUMINACION	luminaria apagada por intento de hurto de la red se realiza la conexión servicio normalizado
163	61303	SECTOR LA REPRESA	VEREDA BOCAS	LUMINARIA APAGADA	se Programa expansión tipo 3 se le informa al supervisor
164	61304	HACIENDA RIO DE ORO	ASENTAMIENTO HUMANO RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w quemada y se instala luminaria omega 1 plus 40w servicio normalizado
165	61305	CALLE 18 21-04 ESQUINA	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda quemada y se elimina sulfatacion en la caja de piso en la luminaria servicio normalizado
166	61306	autopista aeropuerto	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se encontró arranque de media tensión del transformador # 12 con fusibles quemados.
167	61307	CARRERA 21CON CALLE 36 AL PIE DE LA QUEBRADA	LA ISLA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria defectuosa zd216-40w y se instala luminaria omega 1 plus 40w servicio normalizado.
168	61308	BALCONES DE PROVENZA TORRE 8 APTO 402	BALCONES DE PROVENZA I	LUMINARIA APAGADA	luminarias sin servicio por daño en la red de media tensión la essa ya Soluciono el daño
169	61309	VEREDA EL PANTANO	VEREDA EL PANTANO	LUMINARIA DESPEJAR	se encontró red principal de alimentación a luminaria 5008 reventada por caída de árbol, se encontró percha defectuosa, se instaló red nueva, se cambió percha y se normalizó el servicio.
170	61310	ALTOS DEL LLANITO	ALTOS DEL LLANITO	REPONER LUMINARIA	se instala luminaria omega 1 plus 40w servicio normalizado
171	61311	PORTAL CAMPESTRE	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se elimina empalmes defectuosos en la luminaria servicio normalizado
172	61312	RINCON DE GIRON	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria deltaled 40w defectuosa se instala luminaria omega 1 plus 40w
173	61313	CALLE 44 CON CRA 32A -44	CORVIANDI III	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado.
174	61314	CALLE 1G MANZANA 3 NO. 21-03	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA GIRAR	se Programa mantenimiento con la grua canasta se le informa al usuario



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON  
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2025**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
175	61315	autopista aeropuerto	AUTOPISTA AEROPUERTO	AVENIDA APAGADA	se encontraron líneas en corto circuito en la caja de piso de la luminaria 12030. se encontraron líneas sulfatadas en la caja de piso de la luminaria 12212. se encontraron fotoceldas quemadas en las luminarias 12202 12206 12170 12220 12216 12207 12209 12204 y se retiro la luminaria 12223 que estaba en cortocircuito.
176	61316	CALLE 14B NO. P-03 PERIMETRAL DEL RIO	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA APAGADA	se ajusta la organización de la fotocelda servicio normalizado
177	61317	CALLE 30 NO. 24-23	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	luminarias sin servicio por hurto de la red se realiza la conexión servicio normalizado
178	61318	CALLE 52 NO 27 _111	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectada se realiza la conexión servicio normalizado
179	61319	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se realizo poda a árboles que tenían cercanía y estaban ocasionando corto circuito en líneas de media tensión que alimentan el transformador # 12.
180	61320	PEATONAL MANZANA A SECTOR 5 # 26-12	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA DESPEJAR	se realizo despeje luminarias y se retiraron escombros servicio normalizado
181	61321	EL POBLADO	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
182	61322	CALLE 15 A CON CARRERA 11	ALMENARES DE SAN JUAN	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de las luminarias servicio normalizado
183	61323	DIAGONAL 105 NÚME 104E-196	BALCONES DE PROVENZA I	LUMINARIA APAGADA	se Programa cambio de tubería y red de la luminaria se le informa al usuario
184	61324	CRA. 23. 46. 26	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria deltaled 100w y se instala luminaria omega 1 plus 40w servicio normalizado
185	61325	RINCON DE GIRON	RINCON DE GIRON	REDES ROTAS	se realiza operación y mantenimiento se encuentran redes rotas se cambian y se normalizan el servicio.
186	61326	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se reinicia taco abierto y se revisan cajas de piso en las luminarias se elimina sulfataciones en la red servicio normalizado
187	61328	PARQUE EL PALENQUE	EL PALENQUE	PARQUE APAGADO	se ajusta la programación del control de las luminarias del parque servicio normalizado
188	61329	CRA 24 31-23	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se Programa modernización de la luminaria se le informa al usuario
189	61330	POR EL LADO DE LA IGLESIA LAS NIEVES EN LA CALLE 28	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA DIRECTA	se cambió ignitor defectuoso en la luminaria servicio normalizado



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON  
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2025**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
190	61331	FRENTE A LA FACHADA DE LA IGLESIA LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	REPONER TAPAS	caja de piso no pertenecen al inventario de alumbrado publico se le informa al usuario
191	61332	POR EL LADO DE LA IGLESIA LAS NIEVES EN LA CALLE 28	CASCO ANTIGUO	MANTENIMIENTO DE CONTROL	control no pertenecen al inventario de alumbrado publico se le informa al usuario
192	61333	FRENTE AL PARQUE DE LAS NIEVES ANTES DE LA HELADERIA	CASCO ANTIGUO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se retira nido de la luminaria servicio normalizado
193	61334	CALLE 16 #16-23	LOS CAMBULOS	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 14813 con fotocelda quemada. servicio normalizado.
194	61335	ENTRADA EL PALENQUE	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	se encontró sulfatacion en conector de líneas de baja tension en caja de piso de la luminaria 4621. servicio normalizado.
195	61336	CHIMITA LOS TALLERES POR LA PRIMERA ENTRADA (TALLER DE ALBEIRO SUAREZ)	CHIMITA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectada se realiza la conexión servicio normalizado
196	61337	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en la autopista aeropuerto a las luminarias 12163 12171 12175. servicio normalizado.
197	61338	CANCHA MULTIPLE EL COCAL	EL LLANITO	SECTOR APAGADO	Se revisaron cajas de inspección en red de Canchas, Se encontró red sulfatada, Se eliminó sulfatación y se reconectó usando conectores de perforación. Se reprogramo Reloj en cancha se deja funcionando en horario establecido servicio normalizado.
198	61339	PARQUE EL COCAL	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	Se revisó caja de inspección de la luminaria, se encontró luminaria sin acometida, se encontró poste y luminaria en mal estado se retira poste y farol y se llevan a almacén para mantenimiento y garantía.
199	61340	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se encontró sector apagado, se verificaron cajas de inspección se encontró red principal sulfatada se eliminó sulfatación se reconectó usando conectores de perforación, se midió tensión, se verifico control, se encontró briket disparado, se activo briket y se normalizó el servicio.
200	61341	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo mantenimiento en la autopista aeropuerto a las luminarias 11934 12040. servicio normalizado.
201	61342	PARTE ALTA LLANADAS	VEREDA LLANADAS	LUMINARIA APAGADA	se ingresa luminaria zd229 de 50w al almacén para su mantenimiento y garantía y se instaló omegaled de 40w servicio normalizado



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON  
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2025**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
202	61343	ENTRA POR GASAN EN LA SEGUNDA ENTRADA DERECHO LLEGANDO DONDE ERA EL COLEGIO CONVIVIR	ALTOS DE ANDINA	LUMINARIA APAGADA	se eliminó sulfatación en la red principal en las luminarias servicio normalizado
203	61344	CALLE 31 ENTRE CARRERAS 24 Y 25	CASCO ANTIGUO	FAROL GIRADO	luminaria girada por paso de camión se realiza orientación del farol servicio normalizado
204	61346	CAI	EL PALENQUE	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
205	61347	EL LAGUITO	ASENTAMIENTO HUMANO EL LAGUITO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra conectores sulfatados y fotocontrol girado se cambian y se normaliza el servicio. se actualiza barrio limites con vereda llanadas pero pertenecen al barrio el laguito.
206	61348	asentamiento la unión	ASENTAMIENTO LA UNION	LUMINARIA APAGADA	luminaria con conectores y cable de acometida quemados por sobrecarga usuarios colgados a la red de alumbrado se cambiaron conectores y red, se normalizó el servicio
207	61349	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se realizo mantenimiento en la autopista aeropuerto a las luminarias 12331 12255 12223 12203 12179 15160 16636 16637 12295 12298.
208	61350	JARDIN DE LA ALDEA	JARDIN DE LA ALDEA	LUMINARIA APAGADA	Se encontró luminaria apagada se midió tensión, se verificó fotocelda Se cambió luminaria Sepialed de 41 W y se instaló luminaria Omega 1 plus De 40w Por qué en almacén no había luminaria sepialed De 41 W servicio normalizado.
209	61352	CALLE 30 NO. 24-08	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado el dia 26 de mayo
210	61353	CRA 19	CIUDELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a las luminarias 14545 14531 6938. servicio normalizado.
211	61354	CORVIANDI I	CORVIANDI I	REPONER LUMINARIA	se instala luminaria deltaled 100w servicio normalizado
212	61355	CRA 10B CON 12 ESQUINA	URBANIZACION CATALUÑA	LUMINARIA APAGADA	Se ingresa luminaria del tallet de 40 al taller para su mantenimiento y se instala omegaled de 40 w servicio normalizado
213	61356	ESQUINA DE HOTEL FILAO CRA 25 CON 32 06	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado
214	61357	CALLE 32 27-08	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA DIRECTA	se cambió fotocelda quemada por sobretension y se normalizó el servicio
215	61358	CALLE 43 CON CRA 18	ELIECER FONSECA	LUMINARIA BAJA ILUMINACION	Se retira y se ingresa al taller luminaria microl de 40 para su mantenimiento y se instala luminaria omegaled de 40 servicio normalizado



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON  
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
**CONSOLIDADO DE REPORTE RECIBIDOS MES MAYO DE 2025**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
216	61359	SECTOR 2 BRISAS DEL PRADO	VEREDA RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	redes rotas por caída de rama de árbol se despeja la luminaria y se realiza la conexión servicio normalizado
217	61360	CALLE 44 # 22-114	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria apagada Se verificó tensión Y fotocelda se cambió luminaria, se instaló luminaria omega 1plus de 40w porque no había luminaria deltaled de 40w. servicio normalizado.
218	61361	CRA 26 # 11B 11	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se reviso conectores, se verifico tensión en caja de inspección se programa mantenimiento con grúa para la luminaria 11601. llevar luminaria raled III
219	61364	CASCO ANTIGUO	CASCO ANTIGUO	SECTOR APAGADO	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra hurto a red aérea principal, se tiende red principal dejando el servicio normalizado.
220	61365	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se encontró el pin de corte disparado del circuito de baja tensión que alimenta la luminaria 7586. servicio normalizado.
221	61366	GLORIETA HOYO CALIENTE	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	luminaria 18760 con fotocelda quemada. servicio normalizado.
222	61367	CALLE 37 29C 10 ESCALERAS	BELLAVISTA	SECTOR APAGADO	sector apagado debido al hurto de cable en el barrio bellavista en el sector del muro. luminaria 15423. servicio normalizado.