



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ENERO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Descripción
1	58594	PARQUE GALLINERAL	GALLINERAL	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS
2	58595	RIO DE ORO	RIO DE ORO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	MANTENIMIENTO
3	58596	CANCHA	LOS BAMBUES	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	PROGRAMAR RELOJ
4	58597	RIO DE ORO	RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
5	58598	PORTAL CAMPESTRE	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
6	58599	AV CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
7	58600	PASEO SAN JORGE	PASEO SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
8	58601	sector la cancha	VALLE DE LOS CABALEROS	LUMINARIA DIRECTA	luminaria directa
9	58602	CANCHA	EL TEJAR	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	PROGRAMAR RELOJ
10	58603	CANCHA DE TIERRA RINCON DE GIRON PA	RINCON DE GIRON	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	PROGRAMAR RELOJ
11	58604	CALLE 31 ENTRE CARRERAS 24 Y 25 FRENTE	GIRON CENTRO	REDES ROTAS	REDES ROTAS
12	58605	FRENTE A LA INCUBADORA SANTANDER P	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA DIRECTA	LUMINARIA DIRECTA
13	58606	CALLE 21C NO 23A-10	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	luminaria lyraled 49w #2842



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ENERO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Descripción
14	58607	INTERCAMBIADOR PALENQUE	ANILLO VIAL PALENQUE	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	MANTENIMIENTO
15	58608	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA DIRECTA	LUMINARIA DIRECTA
16	58609	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA DIRECTA	LUMINARIA DIRECTA
17	58610	GIRON CENTRO	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
18	58611	MANZANA 7 LOTE 2 ESQUINA	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
19	58612	GIRON CENTRO	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
20	58613	CALLE 19A # 18 - 03	GUAYACANES	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
21	58614	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
22	58615	CARRERA 27 # 34-06 INTERIOR 2	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
23	58616	CALLE 33B 32B-67	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
24	58617	RIO DE ORO	RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
25	58618	GIRON CENTRO	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
26	58619	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ENERO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Descripción
27	58620	ANILLO VIAL PALENQUE	ANILLO VIAL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
28	58621	CAMI CONSUELO	EL CONSUELO	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
29	58622	PARCELACION BELLAVISTA FINCA LA JODIT	VEREDA PALOGORDO	LUMINARIA CAIDA	LUMINARIA CAIDA
30	58623	FINCA EL PALMAR TIENDA DE FANNY TORR	VEREDA ALTAMIRA	POSTE A PUNTO DE CAER	POSTE A PUNTO DE CAER
31	58624	CARRERA 28 # 27-40 SECTOR CONOCIDO C	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
32	58625	SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
33	58626	CALLE 33B NO.32B-31	VILLA CAROLINA II	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA 15324 SEPIALED 41W APAGADA
34	58627	CARRERA 23C 53 06	VILLA PAULA	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
35	58628	PARQUE LAS PALMAS	EL LLANITO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	MANTENIMIENTO
36	58629	PUENTE COORDINADORA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	SECTOR APAGADO
37	58630	PARQUE BOMBEROS	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	SECTOR APAGADO
38	58631	VEREDA MOTOSO	VEREDA MOTOSO	LUMINARIA DESPEJAR	rama sobre línea de baja tension de AP
39	58632	CLLE 2C 17-43	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ENERO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Descripción
40	58634	poste 57,61 primero de mayo	PRIMERO DE MAYO	LUMINARIA APAGADA	luminaria 14644 ,14643 deltaled de 120 apagadas por la vía al lado del canaston de
41	58633	calle 12 con carrera 20	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	luminaria cartagena #15857 apagada llevar luminaria de parque junto a las canchas gemelas
42	58635	CRA 22A CON CALLE 12	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA INTERMITENTE	luminaria intermitente frente
43	58636	VEREDA ALTAMIRA	VEREDA ALTAMIRA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	MANTENIMIENTO
44	58637	VEREDA MOTOSO	VEREDA MOTOSO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	MANTENIMIENTO
45	58638	CALLE 38 A 30-33	QUINTAS DEL LLANITO	LUMINARIA DIRECTA	LUMINARIA DIRECTA
46	58639	CALLE 13B 15-35	VILLAMPISS	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
47	58640	calle 18 # 22- 44	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	luminaria 8587 apaga modernizar
48	58641	carrera 30 # 17 - 22	SANTA CRUZ	LUMINARIA INTERMITENTE	luminaria 4147,4148 intermitentes modernizar
49	58643	CALLE 26 NO. 21B-03	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
50	58642	CALLE 19 A # 18-03	GUAYACANES	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
51	58644	AV CRA 19	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
52	58645	POSTE 15 PASEO SAN JORGE	SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ENERO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Descripción
53	58648	CALLE 105 104E-96 CANCHA	BALCONES DE PROVENZA I	CANCHA APAGADA	CANCHA APAGADA
54	58646	CARRERA 7C 12-32	ALPES DEL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
55	58647	DIAGONAL NOVENA TRANSVERSAL 23 # 9B	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	3 LUMINARIAS APAGADAS
56	58649	Calle 22 Cra 19	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA INTERMITENTE	Luminaria 2168 para Mod
57	58654	TRANSV 24 54C-24	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
58	58655	CALLE 31 # 24-07	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
59	58656	POSTE 130 ANILLO VAL PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
60	58650	CALLE 31 ENTRE CARRERAS 24 Y 25 FRENTE	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
61	58651	EL POBLADO	EL POBLADO	LUMINARIA DESPEJAR	DESPEJAR LUMINARIA
62	58652	CARRERA 24 NO. 19-15	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	Luminaria apaga 8947 Lyra
63	58653	CALLE 13 NO. 19-05	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
64	58659	CALLE O CASA 48	ALTOS DE ANDINA	LUMINARIA APAGADA	3 LUMINARIAS APAGADAS
65	58657	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	MANTENIMIENTO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ENERO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Descripción
66	58658	POSTE 246 INTERCAMBIADOR PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
67	58660	carrera 18a #18-21	GUAYACANES	LUMINARIA APAGADA	luminaria 15435 sepialed de 83w apagada llevar luminaria
68	58661	calle 19 a # 18-20	GUAYACANES	LUMINARIA APAGADA	luminaria 14680 sepialed de 41w apagada
69	58662	carre 21 # 26c - 27	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	luminaria 3256 spring de 45w apagada
70	58663	CARRERA 34B NO. 33-204	EL PARAISO	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
71	58664	CARRERA 27 # 30-59 2 PISO	GIRON CENTRO	REDES ROTAS	HURTO DE REDES
72	58665	CANCHA	PORTAL DE RIO FRIO	CANCHA APAGADA	CANCHA APAGADA
73	58666	AL LADO DEL KIOSKO COMUNAL # 1	CORVIANDI III	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
74	58667	CRA 25 28-04	GIRON CENTRO	LUMINARIA CAIDA	LUMINARIA CAIDA
75	58668	PUENTE PEATONAL	EL LLANITO	PUENTE PEATONAL APAGADO	PUENTE PEATONAL APAGADO
76	58669	EN LA ENTRADA DE NUTRESA FRENTE AL S	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	2 LUMIANRIAS APAGADAS
77	58670	CALLE 37 CASA 6	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
78	58671	CALLE 30A NO.32-14	VILLA CAROLINA I	CANCHA APAGADA	luminaria 16731



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ENERO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Descripción
79	58672	CALLE 32 25-57 AL PIE DEL NIÑO JESUS PR	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
80	58673	CALLE 33B 32B-67	VILLA CAROLINA II	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
81	58674	EL PARAISO	EL PARAISO	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
82	58675	SAN ANTONIO DE CARRIZAL	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
83	58676	POR LA AV LOS CANEYES CASA 8	LA INMACULADA	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
84	58677	CALLE 37 # 29B -01	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
85	58678	TANQUE	HACIENDA LA MESETA	LUMINARIA APAGADA	3 LUMINARIAS APAGADAS
86	58679	CALLE 9 CRA 13B	HACIENDA LA MESETA	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
87	58680	CRA 25 16-51	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
88	58681	CALLE 52 27-111	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
89	58682	CALLE 15A 25-74	PRIMERO DE MAYO	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
90	58683	CALLE 27A # 28-34 SECTOR LA ROSITA	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
91	58684	GIRON CENTRO	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	luminarias farol colonial apagadas. 6539, 9110, 4548, 11119.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ENERO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Descripción
92	58685	PARQUE LAS PALMAS	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	luminaria cartagena led 15655 apagada.
93	58686	CALLE 16 14-11	LOS BAMBUES	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
94	58687	CALLE 27 A # 28-34 LA ROSITA	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
95	58688	CARRERA 25 NO. 32-17	CASCO URBANO	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
96	58689	CALLE 105	MALPASO	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
97	58690	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
98	58691	PARQUE BOMBEROS	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
99	58692	HACIENDA LA MESETA	HACIENDA LA MESETA	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
100	58693	BELLAVISTA	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
101	58694	PARQUECITO ROBERTO GARCIA PEÑA	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIA APAGADA	3 LUMINARIAS APAGADAS
102	58695	CRA 27 # 28A 12	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	2 LUMINARIAS APAGADAS
103	58696	CALLE 43 # 33-75 INTERIOR O CALLEJON 1	EL PARAISO	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
104	58697	CALLE 30 29-103	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ENERO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Descripción
105	58698	CARRERA 29A NO. 39A-403	GIRALUZ	CUADRA APAGADA	luminarias deltaled 40w #2510-7911 red rota
106	58699	GIRON CENTRO	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
107	58700	CARRERA 26 ENTRE CALLE 31 Y 32	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	2 LUMINARIAS APAGADAS
108	58701	FRENTE A LA FINCA MIRAFLORES	VEREDA PALOGORDO	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
109	58702	CANCHA SECTOR 2 MANZANA A 21-45	CIUDADELA NUEVO GIRON	CANCHA APAGADA	CANCHA APAGADA
110	58703	TERMINANDO LA 52 POR LAS VARANDAS	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
111	58704	MANZANA H CASA 3	BELLAVISTA LAS PALMAS	LUMINARIA APAGADA	Sepialed 41w Apagada
112	58705	Muro de Bellavista	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	15407 y 15405 Luminarias de 83w Para Grua.
113	58706	TRANSVERSAL 20 # 10-20 BAHIA	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
114	58707	CRA 26 FRENTE A DROGAS LA REBAJA EN L	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	2 LUMINARIAS APAGADAS
115	58708	CHIMITA	CHIMITA	SECTOR APAGADO	SECTOR APAGADO
116	58709	CALLE 105	MALPASO	SECTOR APAGADO	SECTOR APAGADO
117	58710	CARRERA 21D 23-16	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ENERO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Descripción
118	58711	CALLE 20A # 22-03 EN EL PARQUE	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	1 LUM APAGADA Y 3 LUM INTERMITENTES
119	58712	Parque Bomberos	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	Luminaria 15157 Sepialed de 83W apagada
120	58713	Quebrada las Macanas	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	Luminaria Raled I 37W apagada.
121	58714	Quebrada Las Macanas	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	Luminaria 10973 Raled I 37W Apagada
122	58715	CHIMITA	CHIMITA	SECTOR APAGADO	SECTOR APAGADO
123	58716	ALTOS DE ARENALES	ALTOS DE ARENALES	POSTE A PUNTO DE CAER	POSTE METALICO PODRIDO EN LA BASE
124	58717	PARQUE LOS BOMBEROS	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
125	58718	CARRERA 0 # 3-184 CHIMITA	CHIMITA	LUMINARIA APAGADA	2 LUMINARIAS APAGADAS
126	58719	CALLE 20 CON CARRERA 22 EN EL CENTRO	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	4 LUMINARIAS APAGADAS
127	58720	CARRERA 18 # 28-18 MANZANA E	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
128	58721	puente peatonal	AUT.BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	luminarias del puente sin servicio
129	58722	sector chimita	CHIMITA	AVENIDA APAGADA	sector chimita sin servicio
130	58723	CALLE 33 #15-52	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ENERO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Descripción
131	58724	CALLE 105	MALPASO	SECTOR APAGADO	SECTOR APAGADO
132	58725	CHIMITA	CHIMITA	SECTOR APAGADO	SECTOR APAGADO
133	58726	CRA 18 # 2B-26 SUR	RIVERAS DEL RIO	LUMINARIA INTERMITENTE	LUMINARIA INTERMITENTE
134	58727	CHIMITA	CHIMITA	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
135	58728	CARRERA 24 NO. 20A-68	PORTAL CAMPESTRE II	FAROL APAGADO	el farol dejo de funcionar desde hace unos dias...
136	58729	CALLE 20A # 22-03	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA INTERMITENTE	2 LUMINARIAS INTERMITENTES
137	58730	TRANSVERSAL 20 # 10-20 BAHIA	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
138	58731	CRA 17 CON 13B PARQUE LOS GALLOS	VILLAMPISS	PARQUE APAGADO	PARQUE APAGADO
139	58732	SECTOR LAS MACANAS	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
140	58735	CARRERA 16 NO.26-31 CANCHA	PORTAL DE RIO FRIO	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
141	58733	CALLE 32 25-57 FRENTE	GIRON CENTRO	REDES ROTAS	LUMINARIA APAGADA POR HURTO DE REDES
142	58734	MANZANA C CASA 5	VALLE DE LOS CABALEROS	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
143	58736	CASTILLA REAL I	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ENERO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Descripción
144	58737	CANCHA DE TIERRA	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
145	58738	CALLE 29 31-124	LA CAMPIÑA	REDES ROTAS	LUMINARIA APAGADA POR HURTO DE CABLE
146	58739	PARQUE EL COCAL	EL LLANITO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	MANTENIMIENTO
147	58740	RINCON DE GIRON	RINCON DE GIRON	REDES ROTAS	REDES ROTAS
148	58741	CASA 25 KM 6 VIA GIRON	ESTRELLA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	2 LUMINARIAS APAGADAS
149	58742	QUINTAS DEL LLANITO	QUINTAS DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
150	58743	parque	PORTAL I	LUMINARIA APAGADA	luminaria lyraled 49w #3164 reponer tapa
151	58744	parque de la virgen	PORTAL I	LUMINARIA APAGADA	luminaria lyraled 49w # 7448
152	58745	calle 43- cra 20 cancha	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	luminaria lyraled 49w #1522
153	58746	CARRERA 18 # 28-18	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
154	58747	RINCON DE GIRON	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
155	58748	PARQUE EL COCAL	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
156	58749	CRA 29A # 34A-150	EL LLANITO	LUMINARIA CAIDA	LUMINARIA CAIDA



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ENERO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Descripción
157	58750	CRA 27 # 34-06 INTERIOR 2	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
158	58751	TRANSVERSAL 21B # 7A - 30	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
159	58752	ESTRELLA CHOCOA	ESTRELLA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
160	58753	CALLE 38A CON 30 PARQUECITO AL LADO DE LA CANCHA	GIRALUZ	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
161	58754	CALLE 30 # 26-54	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	3 LUMINARIAS APAGADAS
162	58755	DIAGONAL 21 CALLE 41, 42, 43 CANCHA, PARQUE	RINCON DE GIRON	LUMINARIA INTERMITENTE	LUMINARIA INTERMITENTE
163	58756	AV CRA 26 FRENTE AL PARQUEADERO SAJAL	EL PROGRESO	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
164	58757	FRENTE CALLE 43 18--70 PARTE BAJA	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
165	58758	CRA 11 12-21	URBANIZACION CATALUÑA	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
166	58759	CARRERA 16 NO. 26-43	PORTAL DE RIO FRIO	LUMINARIA APAGADA	CAMBIO DE LUMINARIA LED DE 40W
167	58760	CALLE 55A CRA 23 PARQUE SAN ANT DEL CARRIZAL	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
168	58761	CASA 22 ENTRADA BRISAS DE RIO FRIO	BRISAS DE RIO FRIO	LUMINARIA APAGADA	LUMINARIA APAGADA
169	58762	autopista aeropuerto	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	postes 524-527-537-582 bajando aeropuerto,546-547 luminarias de 250w bajando aeropuerto.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ENERO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Descripción
170	58764	Calle 14E # 12 - 77	PUERTO MADERO	FAROL	Daño de farol sobre el apoyo 4115511



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
1	58766	ENTRE LA ULTIMA CUADRA DEL RINCON D	RINCON DE GIRON	2 LUMINARIAS APAGADAS	se ajusto fotocelda en la luminaria servicio normalizado
2	58767	TRANSVERSAL 20 # 10-20 BAHIA	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	Se Programa Luminaria Para Grua.
3	58768	CRA 16#26 Sendero Peatonal Al Quiozko	PORTAL DE RIO FRIO	15434 Y 6832 LUMINARIAS APAGADAS	Se Encontró Luminaria Con fotocelda Girada, Se Acomodo y Se Normalizó el Servicio.
4	58769	QUINTAS DEL LLANITO	QUINTAS DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se realizo la instalación de canastilla y caja de concreto para modernización de la luminaria
5	58770	Keving Vega	EL POBLADO	Deltaled de 40w Número 8556	Se Encontró Fotocelda Girada, Se Ubico que su modo que funciona, Reporte Solucionado
6	58771	Bomberos	EL POBLADO	Farol Cartagena 74w	se retira luminaria farol cartagena para revisión se ingresa al taller
7	58772	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO	se encontró línea sulfatada y rota dentro de la tubería subterránea que alimenta la luminaria 12352. servicio normalizado.
8	58773	PARQUEADERO LA TOLOZA	RIO DE ORO	2 LUMINARIAS APAGADAS	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
9	58774	ENTRE LA MANZANA S Y LA MAZANA T FRE	VALLE DE LOS CABALEROS	GIRAR LUMINARIA	se orienta luminaria microled 40w a petición de los usuarios servicio normalizado
10	58775	CALLE 19 CON CARRERA 18	GUAYACANES	LUMINARIA APAGADA	se cambio conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
11	58776	DIAGONAL 9 TRANSVERSAL 23 NO 22B 16	ALTOS DE ARENALES	1 LUM APAGADA Y 1 LUM INTERMITENTE	se cambio luminarias lyraled 49w defectuosas servicio normalizado
12	58777	sector 3 manzana N # 23B-46	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se programa modernización de las luminarias usuario no contesta el teléfono para informarle
13	58778	FRENTE A LA MANZANA C CASA 15	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se cambio conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
14	58779	vía destapada villampis - meseta	VILLAMPISS	luminarias raled 2 # 3018	SE ARREGLARON REDES ROTAS DAÑADAS POR INCENDIO EN LAS LUMINARIAS, SERVICIO NORMALIZADO
15	58780	MIRADOR DE ARENALES	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de luminaria 18005 ya que ha venido presentando inconvenientes. se cambio para observar y reparar en taller la luminaria.
16	58781	VILLA CAMPESTRE	VILLA CAMPESTRE	MANTENIMIENTO	se elimina sulfatacion en la red en la luminaria servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
17	58782	CALLE 33A 28-15	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambio de posición la fotocelda por remodelacion de la fachada en la luminaria servicio normalizado
18	58783	CALLE 20 A # 22-03 MANZANA H4	PORTAL CAMPESTRE	2 LUMINARIAS DIRECTAS	se cambio fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado
19	58784	MANZANA C CASA 17	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL NÚMERO 58778
20	58785	POSTE 516 AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se encontró poste 516 de la luminaria 12321 ladeado por golpe de automóvil. se aplomo y se normalizó su servicio
21	58786	CALLE 34 27C - 16 DETRAS DE LA PARED G	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
22	58787	poste112 sector malecón villamil	CIUDADELA VILLAMIL	luminaria 14499 apagada deltaled de 120w	se encontró fotocelda girada en la luminaria 14499 del malecón villamil.
23	58788	CARRERA 17 NO. 11A-09	MESETA III LA HOYADA	luminaria 3378 deltaled de 40w apagada llevar luminaria	se realizo despeje de la luminaria se instala fotocelda servicio normalizado
24	58789	VIA AVICOLA GUAMITO	VEREDA CHOCOITA	REDES ROTAS CERCA A LA LUMINARIA 9462 9 LUM APAGADAS	se realizo poda en las luminarias y se cambio red rota servicio normalizado
25	58790	CRA 23 # 35-27 CONJUNTO LA RINCONADA	LA RINCONADA	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion en la red principal en la luminaria servicio normalizado
26	58791	CALLE 30 CON CARRERA 23	GIRON CENTRO	4 LUMINARIAS APAGADAS	luminarias apagadas por hurto de la red se realiza la conexión servicio normalizado
27	58792	PARTE ALTA LLANADAS	VEREDA LLANADAS	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo prende y apaga y se normalizó el servicio
28	58793	CRA 32 # 8-68 PRIMER PISO	ALTOS DE CASTILLA	DESPEJAR LUMINARIA	redes no pertenecen al inventario de alumbrado público luminaria se encuentra despejada se le informa al usuario
29	58794	PARQUE DE LOS NIÑOS	MIRADOR DE ARENALES	luminaria vegaled de 40w apagada.	se cambia luminaria vegaled 40w defectuosa servicio normalizado
30	58795	DIAG 9 # 20-32	ALTOS DE ARENALES	15858 deltaled de 120w y 15859 sepialed de 83w con grua. 15838-15839 microled de 40w apagadas gimnasio alto de arenales.	se cambio luminaria microled 40w defectuosa servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
31	58796	VEREDA CHOCOITA	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA APAGADA	se realizo la conexión de las luminarias desconectadas por funcionarios de la esa servicio normalizado
32	58797	FRENTE AL BARRIO MIRADOR DE SAN JUAN	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA INTERMITENTE	se encontró sulfatacion en la caja de piso en la luminaria servicio normalizado
33	58798	CALLE 47 NO. 38-70	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria deltaled 40w para revisión se ingresa al taller
34	58799	CALLE 47# 27-38	EL POBLADO	4 LUMINARIAS APAGADAS	se elimina sulfataciones en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
35	58800	GLORIETA DONDE ERA TEXICOL HACIA EL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realizo mantenimiento en la autopista anillo vial chimita a la luminaria 7639. servicio normalizado.
36	58801	CARRERA 21 NO. 25-136	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA LLEVAR LUMINARIA	se le informa al usuario que la luminaria se encuentra en buenas condiciones y que el sector se un poco oscuro debido a la arbolizacion la cual los dueños de vivienda están encargados de su poda ya que no estamos autorizados para realizar esa tarea debido a inconvenientes en veses anteriores con los dueños de propiedad
37	58802	CHIMITA	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO	se realizo mantenimiento en el anillo vial chimita a las luminarias 3388 3394 7523 7172 4447. servicio normalizado.
38	58803	CANCHA	GIRALUZ	CANCHA APAGADA	se ajusto la programación del reloj de las luminarias de la cancha servicio normalizado
39	58804	CALLE 40-16-85 PARTE ALTA	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con el número 58806
40	58805	VIA ENTRADA AL BARRIO LA PRIMAVERA	ASENTAMIENTO HUMANO LA PRIMAVERA	2 LUMINARIAS DIRECTAS	se cambió fotocelda quemada por corto circuito y se normalizó el servicio
41	58806	CALLE 40 # 16-81	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria se retira luminaria y se ingresa al taller y se repone luminaria dejan el servicio Normalizado.
42	58807	PASEO SAN JORGE	PASEO SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se encontró nuevamente hurto de cable en poste de las luminarias 15056 15066 15051 y se realizo cambio de la luminaria 15061. servicio normalizado.
43	58808	CALLE 40 # 16-102	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con reporte de mantenimiento #58806.
44	58809	AVENIDA CANEYES	VIA CANEYES	SECTOR APAGADO	se cambio red rota en las luminarias servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
45	58810	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatación en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
46	58811	GUAYACANAES	GUAYACANES	LUMINARIA APAGADA	se instala caja de piso en la luminaria servicio normalizado
47	58812	PARCELACION BELLAVISTA	VEREDA PALOGORDO	2 LUMINARIAS APAGADAS	se realiza mantenimiento a luminarias se les cambia bombillo por corto circuito en la red y condensador estallado total y fotocontrol no se encontró, se normaliza el servicio.
48	58813	CARRERA 29 A # 34A - 150	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	reporte Solucionado con el reporte 1250 de modernización
49	58814	CALLE 19A NO 19-03	PORTAL CAMPESTRE	luminaria lyraled 49w #10087	se retira luminaria lyraled y se ingresa al taller para su mantenimiento a su vez se instala una servicio normalizado
50	58815	CALLE 20 NO. 22-87	PORTAL CAMPESTRE	luminaria lyraled 49w #9686	se retira luminaria lyraled y se ingresa al taller para su mantenimiento y se instala una a su vez servicio normalizado
51	58816	cl 17 B # 17 E - 52	CIUADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se realizo conexión de la luminaria 17387 que se encontró con sus líneas rotas por ramas de árbol. servicio normalizado.
52	58817	MALECON VILLAMIL	CASA LINDA	LUMINARIA APAGADA	se encontraron luminarias 17514 17513 apagadas por hurto de cable subterráneo. se instalaron nuevas líneas y se normalizó el servicio.
53	58818	CR 3 1-35 CHIMITA	CHIMITA	LUMINARIA APAGADA	se progra reporte para solucionar con grua canasta.
54	58819	CALLE 35 ENTRE 15 Y 16 PLAZOLETA	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria lyraledde 49w se retira y se ingresa al taller para su revisión y se instala lyraled dejando el servicio normalizado.
55	58820	CALLE 108 # 9A-04 AL PIE DEL SALON COM	ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a Luminaria y se encuentra conectores Sulfatados en la alimentación de la red principal se normaliza el servicio.
56	58821	SECTOR 1 MANZANA G	CIUADELA NUEVO GIRON	4 LUMINARIAS APAGADAS, HURTO DE TAPAS	reporte Solucionado con reporte de Modernizacion# 1253.
57	58822	PARQUE INFANTIL DIAGONAL 21 ENTRE C	RINCON DE GIRON	LUMINARIAS APGADAS, LLAMAR AL USUARIO	se realiza mantenimiento a luminarias y se retira lyraled de 49w y se ingresa al taller para su revisión, se instala lyraled y se normaliza el servicio.
58	58823	Manzana 1 lote 8	VEREDA ACAPULCO		se cambia bombillo prende y apaga por desgaste se cambia y se normaliza el servicio.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
59	58824	CARRERA 15 15C-05	VILLAS DE DON JUAN I	LUMINARIA APAGADA	se llega ala dirección de la luminaria y se encuentra que la luminaria que está en el sitio no pertenece al inventario,se le informa al usuario que no se puede intervenir.
60	58825	CANCHA	CASTILLA REAL II	PROGRAMAR RELOJ	se programa cancha y se deja en su horario habitual servicio normalizado.
61	58826	Carrera 13 con 14E	PUERTO MADERO	Daño luminaria	se le informa al usuario que no se puede realizar la poda porque es un árbol frutal y se encuentra a más de un metro de la luminaria y nosotros no tenemos permisos para realizar podas.
62	58827	Calle 15B # 13A 93	PUERTO MADERO	Despejar luminaria,	se realiza mantenimiento a luminaria se encuentra dañada se retira y se ingresa al taller para su revisión se instala luminaria dejando el servicio normalizado.
63	58828	PARQUE EL COCAL	EL LLANITO	PARQUE Y CANCHA APAGADA	se encontró sulfatacion en la red principal se cambian conectores y revisan cajas de inspección servicio normalizado.
64	58829	CHIMITA	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	Se Encontró Sulfatacion en Red Principal se mide tensión y se revisa Gabinete. Servicio Normalizado
65	58830	CALLE 19 CON 18 ESQUINA	GUAYACANES	LUMINARIA APAGADA	se realiza despeje de luminaria y se gira fotocontrol normalizando el servicio.
66	58831	14A CON 21 ESQUINA EATONAL	EL CONSUELO	LUMINARIA APAGADA	se llamo a usuario reporta no saber de cuál luminaria está apagada indica que le preguntemos a los vecinos de la cuadra y ellos manifiestan no saber del daño.
67	58834	LOTE 2 MANZANA 77	VEREDA ACAPULCO	2 LUMINARIAS DIRECTAS COD 16439 Y 2393416 LUM 16440	se realiza mantenimiento y se encuentran fotoceldas quemada por corto circuito en la red principal, se cambian y se normaliza el servicio.
68	58835	PARQUE DEL KIOSKO JUNTO A LA MANZANA	CORVIANDI I	3 LUMINARIAS APAGADAS	red principal de alumbrado desconectada por funcionarios de la ESSA se reconcto servicio normalizado.
69	58836	MANZANA D CASA 3	CORVIANDI I	LUMINARIA APAGADA	reporte Solucionado con reporte de operacion y mantenimiento # 58835.
70	58837	FINCA CASICA	VEREDA ALTO DE LA ALDEA	SECTOR APAGADO	se realiza mentiento a luminaria se encuentra kit en mal estado se cambia y se normaliza el servicio.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
71	58839	CALLE 47 NO. 38-70	BELLAVISTA	INSTALAR LUMINARIA RETIRADA E INGRESADA AL TALLER	se instala luminaria que estaba en el taller y se normalizado el servicio.
72	58840	CALLE 31 CON CARRERA 25 FACHADA COL	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	Se realiza mantenimiento a red aérea por encontrarse rota. Servicio Normalizado.
73	58841	CARRERA 28 # 27-42 Y A 3 CASAS OTRA SE	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	2 LUMINARIAS APAGADAS	se realiza revisión de luminarias y se cambian bombillos quemados por corto circuito en la red principal dejando el servicio normalizado.
74	58842	CASA 252 PEATONAL 2	CONVIVIR	2 LUMINARIAS APAGADAS	Se realiza mantenimiento en redes aéreas por deterioro de las mismas, se cambian redes con cable drop. Servicio Normalizado.
75	58843	CALLE 34 CON 26 DIAGONAL A LA CASA 8	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	Se realiza mantenimiento cambiando luminaria Delta led de 100W por sepialed II de 100W. Servicio Normalizado.
76	58844	37 CON CARRERA 22 AL LADO DEL POLIDE	EL POBLADO	LUMINARIAS APAGADAS, LLAMAR USUARIO	Se realiza mantenimiento en redes aéreas, por Sulfataccion. Servicio Normalizado en el sector.
77	58845	CALLE 20A # 27A-04 PARQUE DE LAS LLAN	RIO DE ORO I	DESPEJAR LUMINARIAS	se realiza despeje de luminarias y se normaliza el servicio.
78	58846	FINCA EL CARMEN	VEREDA CORREGIDOR	LUMINARIA APAGADA	se gira fotocontrol y se normaliza el servicio.
79	58847	GIRON CENTRO	CASCO URBANO	luminarias 5171, 4645, 11116, 14351, 4548 de 70 W faroles coloniales.	Se realiza reubica fotocelda para correcto funcionamiento. Servicio Normalizado.
80	58848	CHIMITA	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	Se realiza mantenimiento en cajas de piso y red subterránea por deterioro, mejorando el servicio de alumbrado público.
81	58849	CHIMITA	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realizo mantenimiento en el anillo vial chimita, se cambiaron líneas subterráneas debido a que ya se encontraban muy deterioradas. luminarias 8324 4011 4396 8323 2458 8325.
82	58850	CALLE 27A 30-35	EL TEJAR	LUMINARIA INTERMITENTE	Se realiza mantenimiento cambiando Luminaria Lyra LED de 49W por otra Lyra de 49W. Servicio Normalizado.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
83	58851	CARRERA 17 ENTRE CALLE 14 Y 13C PARQUE	VILLAMPISS	PARQUE APAGADO	se realiza mentiento y se encuentra fotocontrol girado, se normaliza el servicio.
84	58852	CANCHA	EL TEJAR	PROGRAMAR RELOJ DE LA CANCHA	Se Reprograma reloj para encendido y apagado. Servicio Normalizado.
85	58853	CARRERA 30B CALLE 27A	ALTOS DE LA CAMPIÑA	luminari liralred 49 W apagada.	Se Retira Luminaria LyraLed en mal estado se cambió por una Código 26. Servicio Normalizado
86	58854	CRA 17 CON 13B PARQUE LOS CALLOS	VILLAMPISS	PARQUE LOS GALLOS APGADO REPORTAN 3 LUMINARIAS APAGADAS	reporte Solucionado con reporte de operacion y mantenimiento # 58851.
87	58855	MANZANA N 24B- 46	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	fotocontrol girado por chulos se gira y se normaliza el servicio.
88	58856	CRA 26 ENTRE CALLE 30 -31	GIRON CENTRO	SECTOR APAGADO	luminarias del atrio están conectadas al circuito del parque el cual se encuentra en renovación se le informo al ingeniero de la obra y quedó en arreglar el daño de la red de ellos.
89	58857	GIRON CENTRO	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminarias apagadas en el sector Giron Centro, Se Realizó Mantenimientos a luminarias servicio Normalizado
90	58858	KM 7 VIA ACAPULCO SECTOR LA PISCINA	VEREDA ACAPULCO	DOS LUMINARIAS APAGADAS	se realiza mantenimiento a luminarias y se encuentran fotoceldas giradas, se giran y se normaliza el servicio.
91	58859	CARRERA 3 1-35	CHIMITA	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria y se cambia bombillo quemado por corto circuito se cambia y se normaliza el servicio.
92	58860	EN LA ENTRADA A LA ESCUELA JUNTO A LA	VEREDA BARBOSA	REDES ROTAS	se instalo red principal en cortocircuito por un camion que se llevó la red dañando la alimentación y se realizó poda servicio normalizado
93	58861	PEÑAS LA LOMA	VEREDA PEÑAS	LUMINARIA APAGADA	se realiza despeje de Luminaria y se cambia fotocontrol se normaliza el servicio.
94	58862	CRA 22 D CON 20B-15	PORTAL CAMPESTRE IIII	EL USUARIO REQUIERE QUE LE CORRAN O LE REUBIQUEN LA LUMINARIA	usuario solicita reubicar luminaria se le informa a supervisor para su opinión técnica.
95	58863	CALLE 31 CON CARRERA 25 FACHADA COL	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria se le cambia kit quemado por corto circuito y se normaliza el servicio.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
96	58864	CALLE 34 # 26-36 FRENTE A LA PLAZOLETA	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria y se cambia kit en mal estado por corto en la red principal, se normaliza el servicio.
97	58865	CRA 22C CALLE 16 - 36	PORTAL CAMPESTRE II	CAMBIAR LUMINARIA DESDE EL AÑO PASADO REPORTADA PERO NO LA ATENDIERON.	se retira microled y se ingresa al taller para su revisión, se instala microled y se normaliza el servicio.
98	58866	Bellavista	BELLAVISTA	luminaria 8914	se realiza mantenimiento a luminaria se encuentra sin fotocontrol, se retira luminaria y se ingresa al taller para su revisión, se instala luminaria y se normaliza el servicio.
99	58867	Bellavista palmitas	BELLAVISTA	luminaria 15309 sepilaeed de 41 W apagada luminaria 11757 deltaled de 40 W apagada luminaria 8443 deltaled de 40 W apagada	luminaria 8443-11757-15309 se retira deltaled de 40w y se ingresa al taller para su revisión, se instala microled de 40w y se normaliza el servicio.
100	58868	EL LAGUITO	ASENTAMIENTO HUMANO EL LAGUITO	POSTE PARTIDO	se repuso poste que fue partido por vehículo fantasma en la vía que conduce al laguito en la vereda llanadas. luminaria 17475.
101	58869	DIAGONAL 105 # 104E-196	BALCONES DE PROVENZA I	SECTOR APAGADO	Se realiza mantenimiento en cajas de piso y red subterránea Normalizando servicio.
102	58870	FINCA LA RESERVADA	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	luminaria reportada apagada no pertenece al inventario de alumbrado público, se le informa al usuario pasar una solicitud para instalación de luminaria.
103	58871	MANZANA D # 16-19	VALLE DE LOS CABALEROS	LUMINARIA APAGADA	se realiza revisión a Luminaria y se encuentra bombillo agotado se cambia y se normaliza el servicio.
104	58872	CANCHA	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	CANCHA APAGADA	se realiza mantenimiento y se encuentra. conectores Sulfatados en la red principal se normaliza el servicio.
105	58873	SECTOR LA BATEA PUENTE EL ZANCUDO	VEREDA LLANOGRANDE	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria y se encuentra fotocontrol quemado por corto en la red principal se cambia y se normaliza el servicio.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
106	58874	CALLE 62 # 22C-19	CARRZAL CAMPESTRE	Luminaria 9166 lyraled apagaga llevar Luminaria	se realiza mantenimiento a luminaria y se retira luminaria para ingreso al taller y se instala luminaria y se cambia fotocontrol y se normaliza el servicio.
107	58875	POSTE 19 AVENIDA	MIRADOR DE SAN JUAN	Luminaria 15352 deltaled de 120w apaga reporte para solucionar con grua	se realizo cambio de la luminaria 15352. servicio normalizado.
108	58876	CARRERA 34 NO 36 - 87	PORTAL DE LA ALDEA	2 LUMINARIAS APAGADAS POR LA PEATONAL DETRAS DE COOTRAGAS	se programa para modernización.
109	58877	PARQUE INFANTIL DIAGONAL 21 ENTRE C	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realiza revisión de luminarias y se encuentra todo en perfecto estado se le indica al usuario.
110	58878	GIMNASIO AL AIRE LIBRE DIAGONAL 21 EN	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria para ingresar al taller, se instala luminaria y se normaliza el servicio.
111	58879	CARRERA 3 1-43	CHIMITA	LUMINARIA APAGADA	se le informa al usuario que la luminaria no corresponde al inventario de alumbrado público pertece al lavadero privado.
112	58880	CARRERA 26 ENTRE 30 Y 31	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se le informa al usuario que no se puede intervenir en el mantenimiento del parque principal hasta que no entreguen la obra a su misma vez se le informa al eléctrico de la obra programar temporizador
113	58881	TRANSVERSAL 7C # 109B 04 PARTE BAJA	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Bombillo Quemado, se cambió por un código 26 y se normalizó el servicio.
114	58882	ENTRADA TALLERES PICA PICA	CHIMITA	luminaria 13460 raled 63 W apagada luminaria 3788	se revisa luminaria se encuentra fotocontrol girado se normaliza el servicio. luminaria sodio 3788 se programa para modernización y con grua brazo de 3 mts.
115	58884	SECTOR RIO FRIO	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	Se realiza mantenimiento en cajas de piso y red subterránea encontrando Sulfataccion en red. Se cambian empalmes por conectores de perforación. Servicio Normalizado.
116	58885	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL	sector apagado	Se realiza mantenimiento en cajas de piso y red subterránea, encontrando red deteriorada, se procede a cambiar red por aluminio #4 y conectores de perforación. Servicio Normalizado.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
117	58886	CARRERA 24 NO. 30-36	CASCO URBANO	LUMINARIA APAGADA	se realiza revisión a farol y se encuentra bombillo quemado por corto en la red principal se normaliza el servicio.
118	58887	VEREDA EL PANTANO	VEREDA EL PANTANO	LUMINARIAS APAGADAS COD APOYO # 8418372, 3324435, 8618381.	Se se contro Sulfatacion en la red y bombillo agotado, se Cambiaron y se normalizó el Servicio.
119	58888	ENTRADA VIA LA PRIMAVERA	ASENTAMIENTO HUMANO LA PRIMAVERA	2 LUMINARIAS DIRECTAS	Se Encontró Luminarias Directas por Fococeldas Quemadas por sobre tensión se cambió por unas nuevas y se cambió el Servicio.
120	58889	calle 16 A # 16 F .07 frente a cancha	CIUADAELA COMFENALCO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Red Rota por Bandalismo, se Extendió red para alimentación de luminaria, Se conecto y se normalizó el servicio.
121	58890	CALLE 60B 16F 23	CIUADAELA COMFENALCO	LUMINARIAS APAGADAS LLAMAR A LA USUARIA	Se Encontraron Fococeldas mal acomodadas, se Ajustaron y se normalizo el Servicio.
122	58891	TORRE 4 Y TORRE 6 SECTOR 7	CIUADAELA NUEVO GIRON	2 LUMINARIAS APAGADAS	se programa reporte para grua se revisan luminarias y se reporta luminaria con baja intensidad #13674- 13705 para cambio con grua.
123	58892	CARRERA 29 A # 34A - 150	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Corto en la Red de Alimentacion, Luminaria quedo Defectuosa, Se Cambió Red de Alimentacion se Conectó y se Cambió luminaria por código 26 y se Normalizó el Servicio.
124	58893	CALLE 27A NO 28-17	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontro Bombillo estallado por agua, Cambio por uno Código 26 y se normalizo el Servicio
125	58894	RINCON DE GIRON	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se instalo fotocontrol para las luminarias 14732 y 14731. servicio normalizado.
126	58895	CALLE 14A 21-29	EL CONSUELO	LUMINARIA APAGADA	REPORTER SOLUCIONADO POR LA CUADRRILLA 1 58906
127	58896	COLISEO	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	CANCHA APAGADA	se realizo cambio de cableado para la luminaria 18250 ya que se encontró en corto circuito y eso hacia que toda la cancha quedara fuera de servicio.
128	58897	AL LADO DEL CAI	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	SECTOR APAGADO	Se encontró Corto en Red Principal de la esas, se desabilito la Línea para evitar sobre voltaje, Se le informa a Usuarios que se comuniquen con la essa para que le elimine ese daño, Se conecto y se cambió de Fase, Servicio Normalizado.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
129	58898	DIAGONAL 105 # 104E - 196	BALCONES DE PROVENZA I	SECTOR APAGADO	Se encontró corto en Red Principal Subterránea, Se cambió Tramo de Red Dañando Por Golpe En Tubería que hizo que la red Se lastimados y Así Generar Un Corto en El Sector disparando las Protecciones. Se Cambió cable se Volvió a Conectar y Se Normalizó el servicio.
130	58899	CALLE 31 27-06 ESQUINA	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontro Elementos Quemados Por sobre Tensión, Se Cambiaron por Unos Nuevos Y se Normalizó El Servicio.
131	58900	SECTOR 1 MANZAN F 25A-29	CIUDADELA NUEVO GIRON	REPONER 4 TAPAS HURTADAS	se realiza limpieza de cajas de inspección y se instala tapas de concreto de 40x40 por hurto se normaliza el servicio.
132	58901	SECTOR 2 MANZANA B ESQUINA, AV SECT	CIUDADELA NUEVO GIRON	2 POSTES LADEADOS	se Reprograma reporte para cuadrilla #3 grua para aplomar poste de inventario de alumbrado público.
133	58902	CARRERA 24A 1-04 MANZANA E	VILLA DEL REY	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado con reporte 58907
134	58903	CARRERA 24A # 1-03 MANZANA E	VILLA REY	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado con reporte 58907
135	58904	CARRERA 24A 1-04	VILLA REY	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado con reporte 58907
136	58905	CALLE 105	MALPASO	SECTOR APAGADO	reporte Solucionado con reporte de operacion y mantenimiento # 58911.
137	58906	CALLE 14 A # 21-25	EL CONSUELO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Fotocelda Girada se ajusto Fotocelda a la luminaria y se Normalizó el Servicio.
138	58907	CARRERA 24 # 1-04	VILLA REY	LUMINARIA APAGADA	Se Encontro Callendo le La luz al fotocelda por vivienda, se tapoun poco más la fotocelda pa que tenga mayor sensibilidad, Servicio Normalizado.
139	58908	CARRERA 21A # 26-27	VILLA CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Luminaria Defectuosa Se Cambió Por Luminaria Códigos 26, Servicio Normalizado.
140	58909	MALECON	CARRIZAL CAMPESTRE	SECTOR APAGADO, LLAMAR USUARIA	Se Reviso por Cuadrilla De Recorrido Nocturno y no se encontraron Daño en el Sector
141	58910	PARQUE LOS GALLOS	VILLAMPISS	PARQUE APAGADO	se realiza revisión y se encuentra base de fotocontrol en mal estado, conectores sulfatados en la red subterránea por manipulación de gente no autorizada se normaliza el servicio.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
142	58911	CALLE 105	MALPASO	sector apagado calle 105 transformador #08	se encuentro corto circuito en el transformador #8 afectando los dos circuitos del transformador se identificaron y se dividieron circuitos aislando el corto a un solo circuito, aislando la fase en corto. se programa con ronda nocturna para identificar la luminaria en corto.
143	58912	CRA 26 BAHONDO	AVENIDA CRA 26	SECTOR APAGADO	se realiza revisión de cajas de inspección se encontro sulfatación en la red principal y se reconecto normalizando el servicio.
144	58913	PLAZOLETA EL COCAL	EL LLANITO	PARQUE APAGADO	se realiza revisión en cajas de inspección y se encuentra corto circuito en la red principal servicio Normalizado.
145	58914	CRA 26 A # 9-10 ARENALES 3 ETAPA	ARENALES	DESPEJAR LUMINARIA	se realiza despeje de luminarias y se normaliza el servicio.
146	58915	PARQUEADERO CALLE 34 CON 20 AL LADO	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Luminaria Defectuosa Se lleva al taller para garantía se cambia por código 26, Servicio Normalizado
147	58916	MANZANA 10 PARCELA 11 RUITOQUE BAJA	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	Bombillo quemado por sobre tensión se cambió por uno nuevo y se normalizó el servicio.
148	58917	MANZANA E CASA 53	VILLA DEL SOL	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria bombillo agotado se cambia y se normaliza el servicio.
149	58919	CALLE 31 # 27-06 DIAGONAL	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se revisa luminaria y se encuentra fotocontrol girado se normaliza el servicio.
150	58920	CALLE 30 NO. 23-73	GIRON CENTRO	FAROL COLONIAL GOLPEADO, ACOMODAR Y REVISAR QUE ENCIENDA.	se realiza mantenimiento a luminaria se acomoda farol colonial y se normaliza el servicio.
151	58921	PEATONAL 15A CON 15 -10	VILLAS DE DON JUAN I	DESPEJAR LUMINARIA	Se Le Informa a Usuario que No somos empresa encargada a podas si no hacemos despeje de luminarias, se le explica el procedimiento que tiene que realizar
152	58922	TORRE 1 HASTA LA TORRE 5, Y DE LA TORRE 6 A LA TORRE 9 EN LOS PASILLOS	BALCONES DE PROVENZA I	SECTOR APAGADO	se instala cajas de inspección de 30x30, se instala red principal subterránea y se revisan luminarias dejando el servicio Normalizado. luminaria 15745 queda pendiente traer cable y luminaria servicio con grua.
153	58923	CALLE 13C # 12-64	VILLAS DE DON JUAN II	LUMINARIA APAGADA	Solucionado con Reporte de Modernización 1258



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
154	58924	CRA 17A CON 10 Y EN LA CALLE 10B CON 17-A	LA MESETA II	2 LUMINARIAS APAGADAS	Se Le Realizo Mantenimiento a luminarias en el Sector
155	58925	CALLE 45 ENTRADA PRINCIPAL	ALTOS DEL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontro Línea De Alimentacion Sulfatada, Se Cambiaron Conectores y Se Normalizo El Servicio.
156	58926	SECTOR 7 TORRE 3	CIUADDELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 13695 desconectada en caja de piso
157	58927	CRA 21 A # 26-24	VILLA CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado por la Cuadrilla 1 28/02/24
158	58928	SECTOR EL PARAJE FINCA EL CAFETAL	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	Usuario no contesta se va a buzón de mensajes , se a preguntado por el señor y el sector y la finca y nadie da razón del usuario ni del daño en los sitios que se a preguntado son sectores no reconocidos de la vereda Acapulco.
159	58929	CRA 24 # 1-04	VILLA REY	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria y se encuentra daño en lonchera de conexión se procede a conectar a red principal normalizando el servicio.
160	58930	CRA 25 A # 16-56	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	Se encontro luminaria Defectuosa , Se Cambio por una Código 26, Se Normalizo el Servicio.
161	58931	entrada al barrio	PUEBLITO VIEJO	luminaria de 250w apagada brazo de 3mts para grua código luminaria 4572.	reporte solucionado con el Reporte de modernización 1257.
162	58932	FINCA PORFIN	VEREDA EL PANTANO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	Se Encontro Red Rota,Se Cambio Red Principal y se volvió a Conetar, Se Cambió Bombillo Agotados, Se Arregló red Principal.se Noramlizo el Servicio
163	58933	AVENIDA CANEYES	VIA CANEYES	MANTENIMIENTO	se realizo cambio de la luminaria 14394 en la avenida caneyes.
164	58934	CALLE 5 NO. 17A -36	LA MESETA III	USUARIO INFORMA QUE LA LUMINARIA LLEVA TODA LA SEMANA APAGADA	Se encontro fotocelda quemada por sobretension, se cambio Bombillo agotado y se normalizo el Servicio.
165	58935	VEREDA LAGUNETAS	VEREDA LAGUNETAS	MANTENIMIENTO	se corrige ubicacion de la luminaria 4409 debido a que presentaba inconsistencias en el ítem de barrio. se realizo cambio de luminarias 4409 4391 4379 4412 4375.
166	58936	CRA 26 # 33-46 FRENTE A LA OPTICA	GIRON CENTRO	REVISAR CONEXIONES A LA RED Y VOLTAJE	Bombillo quemado por sobretension se cambio por uno Código 26 y se normalizó el servicio
167	58937	PARCELACION MONTERREY	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Luminaria Defectuosa se lleva al Taller pa re a su respectiva Gatantia, Se Instala De Reposición luminaria Vegaled, Servicio Normalizado.
168	58938	CALLE 10A 17-47	LA MESETA II	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado con Reporte de Mantenimeinto por la cuadrilla 1



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2024

Nº	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
169	58939	DEBAJO DEL PUENTE DEL POBLADO ENTRADA DE BUCARAMANGA HACIA EL POBLADO	EL POBLADO	LUMINARIAS INTERMITENTES	se reviso fotocontrol de la luminaria 12393 para descartar ausencia de tensión ya que la usuario reporta intermitencia en las luminarias. Servicio recomienda cambio de caja de empalmes metálica ya que se evidencia muy deteriorada.
170	58940	MALECON, CALLE 60 Y CALLE 61	CARRIZAL CAMPESTRE	3 SECTORES APAGADOS	se realiza revisión en cajas de inspección y fotocontrol se encuentra la fotocelda girada se normaliza el servicio. las calles 60 y 61 se programa para revisión en ronda nocturna ya que el usuario no asegura de cuáles son las luminarias que están con posible falla.
171	58941	calle 105 con cr 12	QUINTAS DE SANTA ANA	luminaria 100 W Deltaled apagada	se realizo cambio de la luminaria 14837 en el barrio quintas de Santa Ana.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
1	58942	CALLE 105	MALPASO	MANTENIMIENTO	luminaria 15868 se retira y se ingresa al taller para su revisión se instala luminaria. se revisan luminarias y se encuentran conectores sulfatados por corto en la red principal y fotocontroles quemados. Normalizando el servicio.
2	58943	VEREDA LAGUNETAS FINCA CASTALIA SEC	VEREDA LAGUNETAS	SE REPORTAN 3 LUMINARIAS APAGADAS CON LOS CODIGOS	reporte solucionado con el Reporte de modernización # 1262.
3	58944	CARRASCO PLAZA DE TOROS	ZONA INDUSTRIAL	luminaria 12943 sodio 150 W apagada en transformador de ISAG	Reporte solucionado con el Reporte de modernización 1261.
4	58945	PORTAL DE LA ALDEA	PORTAL DE LA ALDEA	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminarias y se encuentra kit quemado por corto circuito en la red y bombillos quemados se normaliza el servicio.
5	58946	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	MANTENIMIENTO DE REFLECTORES	se trasladaron reflectores 17429 17430 a poste de ESSA para mejorar el servicio sobre la cancha polideportivo del barrio rincón de giron parte alta
6	58947	VIA ACAPULCO SECTOR LAS PISCINAS	VEREDA VALLE DE RUITOQUE	2 LUMINARIAS APAGADAS	Se Encontró Luminaria En mal Estado, Se Cambió por una Nueva, Fococelda en El Sector Defectuosas se Cambiaron por unas nuevas y se normalizó el servicio.
7	58948	CRA 19 #13C-20	EL CONSUELO	2 LUMINARIAS APAGADAS EN EL MISMO POSTE	Se Encontró Corto En La Red de Alimentacion se Aislo Y se Volvió a Conectar, El Corto Hizo Que las Fococeldas Se estallaran por sobre Tensión se cambiaron y se Normalizó el Servicio.
8	58949	CALLE 14 E CON 12-71	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Luminaria Defectuosa, se cambió por una código 26 y Se Normalizó El Servicio
9	58950	VEREDA LAGUNETAS	VEREDA LAGUNETAS	INSTALACION DE REDES	se instalo línea de alimentación para la luminaria 8871 ya que se encontraba rota por motivos desconocidos. servicio normalizado.
10	58951	CALLE 45 32-02	ALTOS DEL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró La Red Rota por Fuisonarios de la essa, Se Instalo red hacia la Luminaria, Y se conecto y se normalizó el Servicio.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
11	58952	FINCA PORFIN	VEREDA EL PANTANO	LUMINARIAS APAGADAS	Se Encontró Fotoceldas Defectuosa y Bombillos, se Cambió por Unos Nuevos Luminarias 13268 - 8878 - 12962. Fotocelda Girada 12729 se ajusto. Conectores 12728 - 12759 sulfatados, se cambiaron por unos nuevos. Y se Normalizó el Servicio.
12	58953	VEREDA EL PANTANO	VEREDA EL PANTANO	LUMINARIAS APAGADAS COD. APOYO 8418372, 3324435 Y 8618381	se programa modernización de las luminarias se le informa al usuario
13	58954	LOTE 18 PARCELACION BELLAVISTA	VEREDA PALOGORDO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
14	58955	CRA 34A # 45C-08	EL PARAISO	REDES ROTAS	Se Encontró Redes caídas En El Sector, Se Volvió A montar las redes por percha en mal estado, Servicio Normalizado
15	58956	FRENTE AL CAMBIADERO DE ACEITES BAR	VEREDA LAGUNETAS	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 9422 desconectada por personal contratista de ESSA. servicio normalizado.
16	58957	CALLE 14A NO. 16-05	LOS CAMBULOS	luminaria tipo hongo #8395	REPORTÉ SOLUCIONADO CON EL REPORTE DE MODERNIZACIÓN #1265
17	58958	CRA 26 # 49-27	BRISAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo agotado en las luminarias servicio normalizado
18	58959	POSTE 54 AVENIDA CRA 26	AVENIDA CRA 26	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a la luminaria 11600 de la avenida cr 26. servicio normalizado.
19	58960	CALLE 34A 29-04	GIRALUZ	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
20	58961	CALLE 52 27-111	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se programa mantenimiento de la luminarias
21	58962	SECTOR 2 MANZANA 22-36	CIUADELA NUEVO GIRON	DESPEJAR LUMINARIA	luminaria se encuentran despejadas se le informa al usuario
22	58963	VEREDA LAGUNETAS	VEREDA LAGUNETAS	MANTENIMIENTO	se realizo poda de ramas que se encontraban sobre redes de baja tension pertenecientes a ISAG. Luminarias 16955 16957 16958 16959 16961 16960 8951
23	58964	CALLE 44 C NO. 31 - 107	ALTOS DEL POBLADO	USUARIO REPORTA 1 LUMINARIA APAGADA EN EL APOYO 2350718	reporte solucionado con la modernización #1271
24	58965	ENTRE LA CALLE 46 Y 47 CON CARRERA 22	EL POBLADO	DESPEJAR LUMINARIA	se realizo despeje de la luminaria servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
25	58966	CRA 28 32-43	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
26	58967	CALLE 29 CON CRA 32	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria sepialed 41w defectuosa se ingresa al taller para revisión
27	58968	PARCELACION BELLAVISTA	VEREDA PALOGORDO	LUMINARIA APAGADA	se cambio fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
28	58969	CALLE 28 # 28-98	GIRON CENTRO	REDES ROTAS	redes no pertenecen al inventario de alumbrado público se le informa al usuario
29	58970	CALLE 109E # 7B-03	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se cambio luminaria vegaled 40w defectuosa servicio normalizado
30	58971	PARTE ALTA DE LA VEREDA LLANADAS	VEREDA LLANADAS	SECTOR APAGADO	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
31	58972	VEREDA EL CEDRO	VEREDA EL CEDRO	MANTENIMIENTO	se repararon líneas de la cancha de tierra de la vereda el cedro.
32	58973	CALLE 48 # 22-73	EL POBLADO	LUMINARIA DIRECTA	se cambio fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
33	58974	ENTRE CALLE 43 Y 43A PARQUECITO	CORVIANDI III	LUMINARIAS APAGADAS	se cambio luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
34	58975	CARRERA 25 NO. 32-44	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria y se encuentra red principal en corto se cambia y se normaliza el servicio.
35	58976	CALLE 32 DE LA ESTACION DE POLICIA HAC	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se programa reporte para grua poste metálico de 10mts luminaria apagada y programar ronda por qué el usuario no identifica cuál es la apagada.
36	58977	CRA 25 ESQUINA DEL COLEGIO SAN JUAN	GIRON CENTRO	LUMINARIAS APAGADAS	se realiza mantenimiento a luminaria y se encuentra fotocontrol girado se normaliza el servicio.
37	58978	CRA 25 32-28	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con reporte de operaciones y mantenimiento # 58975.
38	58979	CALLE 30 ENTRE CRA 23 Y 24	GIRON CENTRO	5 LUMINARIAS APAGADAS	se llama a usuario el usuario nos indica que el día de ayer 07-03_2024 ya estaban funcionando las luminarias.
39	58980	VEREDA CARRIZAL	VEREDA CARRIZAL	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo poda a ramas de árbol que se encontraban sobre redes de baja tension de propiedad de ISAG además de luminarias cubiertas por las mismas. luminarias 16906 16907 16608 16610.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
40	58981	LA CAMPIÑA	LA CAMPIÑA	LUMINARIA APAGADA	se instala luminaria sepialed 41w servicio normalizado
41	58982	GIRALUZ	GIRALUZ	DESPEJAR LUMINARIAS	se realizo despeje y poda de ramas que cubrían luminarias 4573 y 0572. servicio normalizado.
42	58983	MURO BELLAVISTA	BELLAVISTA	DESPEJAR LUMINARIA	se realizo limpieza y poda por ramas que cubrían la luminaria 17349. servicio normalizado.
43	58984	calle 11 # 26 - 04	ARENALES CAMPESTRE	luminaria 5558 apagada 40 W	Se Encontró Luminaria Desconectada,Se Volvió a conectar y se normalizó el Servicio
44	58985	SECTOR 7 TORRE 4 Y TORRE 7	CIUADELA NUEVO GIRON	2 LUMINARIAS APAGADAS PARA GRUA	se realizo mantenimiento en la ciudadela nuevo giron en el sector 7 a las luminarias 13705 13674.
45	58986	SAN JORGE	SAN JORGE	SECTOR APAGADO	se encontró totalizador disparado por sobretension. luminaria 14373, se revisaron cajas de piso para descartar corto circuito en las líneas de baja tension.
46	58987	PARCELACIONES EL CEDRO, PARCELA EL P	VEREDA EL CEDRO	LUMINARIA APAGADA	Se Soluciono Con Reporte de Modernización 1295
47	58988	TRANSVERSAL 22E #52-58 PEATONAL	URBANIZACION EL BOSQUECITO	LUMINARIA APAGADA	se cambia luminaria raled 1 37w defectuosa servicio normalizado
48	58989	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	se realizo cambio de tubería y cableado que alimenta el sector en frente del hotel san juan en la autopista a Bucaramanga. luminaria 7626
49	58990	CRA 29A CON CALLE 38 FRENTE A LA CANC	QUINTAS DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Luminaria mal Conectada por Funcionarios de la Essa, Se Volvió a Conectar Y se normalizado el Servicio.
50	58991	SECTOR 4	CIUADELA NUEVO GIRON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza mantenimiento a luminaria y red aérea se encuentra conectores sulfatados por daño en la red principal por causa de caídas de ramas del árbol, se encontraba sector apagado servicio Normalizado.
51	58992	CALLE 21A CARRERA 22	PORTAL CAMPESTRE II	luminaria 3578 LyraLed de 49w apagada.	se cambio luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
52	58993	carrera 22D # 20B-75	PORTAL CAMPESTRE II	luminaria 9946 LyraLed de 49w apagada. lumaria 2538 LyraLed de 49w apagada.	se cambio luminaria lyraled 49w #2538 defectuosa . luminaria lyraled 49w #9946 apagada por intento de hurto de la red servicio normalizado
53	58994	BALCONES DE PROVENZA	BALCONES DE PROVENZA I	MANTENIMIENTO	Solucionado Con Reporte de Reposición 69
54	58995	QUINTAS DEL LLANITO	QUINTAS DEL LLANITO	MANTENIMIENTO	Se Realizo Con Reoorte de Reposición 70
55	58996	DIAGONAL 10 20-38	JARDIN DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambio fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
56	58997	CALLE 10A 27-03 ARENALES 1	ARENALES	2 LUMINARIAS APAGADAS LLAMAR USUARIA	se realizo el retiro de la luminaria deltaled 40w se ingresa al taller para revisión
57	58998	MANZANA 7A DIAGONAL LOTE 2	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA INTERMITENTE	se le realizó mantenimiento a la luminaria
58	58999	POSTE 29 ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO	se realizo cambio de redes subterráneas para la luminaria 3542 debido a que se encontraban sulfatadas y rotas dentro de la tubería.
59	59000	MANZANA D CASA 7	CORVIANDI I	DESPEJAR LLAMAR USUARIO	redes no pertenecen al inventario de alumbrado público se le informa al usuario
60	59001	BALCONES DE ALEJANDRIA	BALCONES DE ALEJANDRIA	MANTENIMIENTO	se realizo cambio de cableado y redes a las luminarias 16540 16511 16512 del barrio balcones de alejandria.
61	59002	CALLE 27 CON CALLE 51 BORDE LA QUEBR	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se cambio red dañada por caída de árbol servicio normalizado
62	59003	SECTOR 5 MANZANA A	CIUADELA NUEVO GIRON	DESPEJAR LUMINARIAS LLAMAR USUARIA	se realizo la poda de la luminaria servicio normalizado
63	59004	SENDERO DE LOS BOMBEROS HACIA PUER	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se realizo mantenimiento en la luminaria servicio normalizado
64	59005	CRA 22 CON CALLE 47 ESQUINA	EL CARMEN	LUMINARIA INTERMITENTE	se ajusta fotocelda en la luminaria por moviento de aves servicio normalizado
65	59006	CALLE 30A NO.32-14	VILLA CAROLINA I	Reflector 16731 y 16730 de 200 W sylflood apagado. antigua cancha de tierra	se realizo el ajuste de la programación del control de las luminarias servicio normalizado
66	59007	BALCONES DE PROVENZA I	BALCONES DE PROVENZA I	LUMINARIA APAGADA	se cambio líneas quemadas en la luminaria servicio normalizado
67	59008	ARENALES	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	Se Trabajó Luminaria de Taller para Reponer Luminaria en Sector, Servicio Normalizado
68	59009	MANZANA 9 LOTE 1	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con la modernización #1286
69	59010	GLORIETA DONDE ERA TEXICOL HASTA DO	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se reinicia taco en el control de las luminarias de la avenida servicio normalizado
70	59011	SECTOR ALTOS DE SORACA FINCA LAS MAI	VEREDA LLANOGRANDE	2 LUMINARIAS APAGADAS LLAMAR USUARIA	Reporte SolucionadonCon Reporte de Modernización
71	59012	CALLE 0 CASA 48 VIA CHIMITA	ALTOS DE ANDINA	3 LUMINARIAS APAGADAS	Encontró Protecciones de Essa que instalan Para proteger la Red Quemados, Se Eliminaron y se conecto, Se Normalizó El Servicio.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
72	59013	CALLE 0 CASA 122 VIA CHIMITA	ALTOS DE ANDINA	SECTOR APAGADO	Se Encontró Protecciones de Essa que instalan Para proteger la Red Quemados, Se Eliminaron y se conecto, Se Normalizó El Servicio.
73	59014	CALLE 13B NO. 16-60 ESQUINA PARQUE D	VILLAMPISS	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria deltaled 40w sin fotocelda
74	59015	CARRERA 15 NO 13A-03 PARQUECITO INF	VILLAMPISS	3 LUMINARIAS APAGADAS	se cambio de ubicación la fotocelda en las luminarias del parque servicio normalizado
75	59016	CRA 25 AL LADO # 31-48	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	Bombillo Agotado Se Cambió Por Uno Nuevo Y Se Normalizó el Servicio
76	59017	las macanas	EL POBLADO	sector apagado desde la luminaria #10986	Se Encontro Red Rota por Bandalismo Se Conecto Red ,Servicio Normalizado
77	59018	cra 25 #31-08	GIRON CENTRO	luminaria farol colonial #4755	Bombillos y Fotocelda en mal estado se cambiaron por elementos nuevos y se normalizó el servicio
78	59019	calle 30#27-24	GIRON CENTRO	luminaria tipo farol colonial	Se Retiró Farol Por qué Se Encontro en Mal estado Se Lleva al taller para su mantenimiento
79	59020	calle 30# 26-64	GIRON CENTRO	luminaria tipo farol colonial	Se encontro Elementos en mal estado se cambiaron por otros nuevos y se normalizo el Servicio.
80	59021	calle 30#24-65	GIRON CENTRO	luminaria tipo farol colonial #14198	Se Encontro Red Rota Por Bandalismo, Se Volvio A Estender Y conectar la red, Servico Normalizado
81	59022	CARRERA 21 CALLE 37 POLIDEPORTIVO	RINCON DE GIRON	2 LUMINARIAS APAGADAS	se elimina sulfatacion en la caja de piso se instala tapa de concreto servicio normalizado.
82	59023	MANZANA 9 FRENTE A LA MANZANA 8 LO	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con la modernización #1286
83	59024	BALCONES DE PROVENZA I	BALCONES DE PROVENZA I	PROGRAMACION DE RELOJ	Se Programa Cancha para Evento de la Junta para que se apagará a las 12.
84	59025	SECTOR CREMAS HASTA EL PUENTE ANTO	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se realiza manteniemento a luminarias se revisan cajas de inspección de piso, se encuentra daño en el red subterránea conectores sulfatados por corto en la red principal dejando el servicio Normalizado. tramo de ducteria de 2" queda pendiente para cambio por motivo de motocicletas que cruzan el separador.
85	59026	CRA 28 # 29-21	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	Bombillo quemado por Sobre Tensión se Cambió por uno nuevo Y se normalizó el Servicio
86	59027	CALLE 10B NO. 13-07	HACIENDA LA MESETA	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Sulfatacion y Fotocelda en mal estado se cambió conección y fotocelda y se normalizó el servicio



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
87	59028	Via Alto De La Aldea	VEREDA LAGUNETAS	LUMINARIA APAGADA	Fotocelda Girada, Se Ajusto y se normalizó el Servicio
88	59029	CALLE 27 # 29-24 FRENTE	EL TEJAR	2 LUMINARIAS APAGADAS EN EL MISMO POSTE	Se Solucionó con Reporte Modernizacion 1289
89	59030	CRA 30B # 16-16	SANTA CRUZ	DESPEJAR LUMINARIA	Se Realizó Despeje De Luminaria, Servicio Normalizado
90	59031	VEREDA RIO FRIO LOTE 1 VILLA ALICIA	VEREDA RIO FRIO	3 LUMINARIAS APAGADAS POR REDES ROTAS	Se Encontró Red De La Essa Rota Se cambio cambio Luminarias de Fase para su funcionamiento, Servicio Normalizado
91	59032	CRA 20 29A -13 MANZANA N	CASTILLA REAL I	2 LUMINARIAS APAGADAS	Se Programa Para Cuadrilla De Canalización
92	59033	CRA 22 CON CALLE 47 ESQUINA	EL CARMEN	LUMINARIA INTERMITENTE	se cambio luminaria defectuosa # 023. se realizo despeje de la luminaria #10110 servicio normalizado
93	59034	CALLE 27 A 28-35 PASAJE LA ROSITA	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se realiza revisión en farol colonial y se encuentra kit quemado, voltaje alto en la red principal. se cambia kit y se normaliza el servicio.
94	59035	VEREDA PALOGORDO	VEREDA PALOGORDO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo agotado en la luminaria
95	59036	CALLE 33 CON CRA 23	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se programa reporte para grua poste metálico de 10mts.
96	59037	CALLE 27 # 29-49	EL TEJAR	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con la modernización #1287
97	59038	CALLE 106 # 12-03 SECTOR MALPASO	QUINTAS DE SANTA ANA	3 LUMINARIAS APAGADAS 7076, 7086 Y LA DE LA 106	se cambio luminarias lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
98	59039	CRA 21E 26C-16 FRENTE AL PUENTE LENGU	VILLA CAMPESTRE II	REDES ROTAS POR HURTO Y 3 LUMINARIAS APAGADAS	sector apagado por hurto de la red de las luminarias se programa arreglo de la red y tubería
99	59040	CALLE 28 # 28-74 AL PIE DE MI BANCO	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se realiza revisión en farol colonial se encuentra bombillo quemado por corto en la red principal se cambia y se normaliza el servicio.
100	59041	CALLE 11B-28A-19 ZONA VERDE	ARENALES CAMPESTRE	HONGO APAGADO	se cambio bombillo roto por agua en la luminaria servicio normalizado
101	59042	CARRERA 29 11B-15	ARENALES CAMPESTRE	LUMIANRIA SODIO APAGADA	se cambio bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
102	59043	CARRERA 28A# 11A-50 PEATONAL	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado con el Reporte de Modernización Número 1291.
103	59044	CALLE 34 NO. 26-36	EL LLANITO	8655 farol apagado llevar vidrio.	se realiza revisión a luminaria y se encuentra fotocontrol girado se reubica y se normaliza el servicio.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
104	59045	CALLE 27A NO 28-17	GIRON CENTRO	6432 farol apagado.	se realiza revisión de farol colonial y se encuentra bombillo quedando por corto circuito en la red se cambia y se normaliza el servicio.
105	59046	CIUADELA VILLAMIL	CIUADELA VILLAMIL	SECTOR APAGADO	se realiza revisión en cajas de inspección se encuentran conectores sulfatados por corto circuito en la red subterránea, se encuentra manipulada la red por personal de la obra se les informa de que no deben manipular la red de alumbrado público dejando normaliza el servicio.
106	59047	BALCONES DE PROVENZA	BALCONES DE PROVENZA I	CANCHA APAGADA	se ajusto programación del reloj de las luminarias de la cancha servicio normalizado
107	59048	SECTOR DE LA IGLESIA	VEREDA CANTALTA	REDES ROTAS	Se Encontró Red Rota Por Árbol, Se Realizo Poda y se Tendió RED, ya que la anterior quedó rota, Se Conecto y Se Normalizó El Servicio
108	59049	MANZANA 60 LOTE 780	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a la luminaria servicio normalizado
109	59050	CALLE 26 CON 22	VILLA CAMPESTRE	SECTOR APAGADO	se realizo cambio de la red y tubería dañada por hurto en las luminarias servicio normalizado
110	59051	av caneyes-anillo vial	ANILLO VIAL	sector apagado	se realiza mantenimiento alas luminarias. lum.8045 se cambió luminaria y conectores. lum.8304 se encontró fotocelda Girada. Lum.8307 se realizó cambio de conector. lum.8308 se encontró fotocelda Girada. Lum.13711 se encontró fotocelda Girada. servicio Normalizado.
111	59052	AV CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	se realiza revisión de cajas de inspección y se encuentran conectores sulfatados, se revisan postes # 114-117-118-119-120 y arrojando medida de voltaje y corriente entre los parámetros normales de funcionamiento.
112	59053	CALLE 27A 28-35 PASAJE LA ROSITA	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se cambia fotocontrol de luminaria y se normaliza el servicio.
113	59054	FRENTE A LA ESUCELA DE LA VEREDA	VEREDA LLANADAS	SECTOR APAGADO	se realizo mantenimiento a la luminaria servicio normalizado
114	59055	SECTOR 2 MANZANA H, I, J	CIUADELA NUEVO GIRON	SECTORES APAGADOS	se elimina sulfatacion en la red principal de las luminarias servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
115	59056	PUENTE ANTONIA SANTOS	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se cambio red dañada y tubería en las luminarias de la avenida servicio normalizado
116	59057	BARRIO LOS ALMENDROS PARTE BAJA DE	VEREDA BOCAS	5 LUMINARIAS APAGADAS	se realizo mantenimiento a la luminaria servicio normalizado
117	59058	ENTRE CALLE 43 Y 43A PARQUECITO	CORVIANDI III	PARQUE APAGADO	se realiza mantenimiento y inspeccion a cajaa de piso a lumianaria y se encuentra conectores sulfatados se cambian y se normalizan.
118	59059	CALLE 14C 13A-03 PARQUECITO	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento se reubica fotocontrol y se noramliza el servicio.
119	59060	AV CANEYES PUENTE ANTONIA SANTOS	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento alas luminarias 12556 y 12569 . se realiza cambio de fotoceldas dañadas se instala nuevas .. servicio normalizado.
120	59061	PARQUE LAS NIEVES	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminarias y se encuentra daño en la red principal se revisa y se noramliza el servicio.
121	59062	CRA 26 32-38	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	Se realiza mantenimiento a Faroles coloniales mejorando el servicio
122	59063	AL LADO DE LA CANCHA SINTETICA	PORTAL I	LUMINARIAS 16180, 16183, 16175 Y 8551	se realiza mantenimiento a luminaria en cajas de inspección y se encuentra luminarias apagadas se ingresan al taller para su revisión, quedan pendiente ser instaladas las luminarias.
123	59064	CALLE 45 #16-107	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIA APAGADA	Se Retiro Luminaria para llevar al taller para Garantía.
124	59065	GLORIETA CANEYES	VIA CANEYES	SECTOR APAGADO	se realiza mantenimiento sector apagado. se encontró línea rotas .se colocan conectores.. servicio Normalizado
125	59066	ENSEGUIDA DE LA IGLESIA A MANO DERECH	CIUDADELA NUEVO GIRON	FUSIBLE QUEMADO	Se Instalo Luminaria pendiente en el sector y se retiro luminaria En mal estado y se llevó el al taller.
126	59067	CANCHA	PORTAL CAMPESTRE	ASEGURAR CAJA DEL CONTADOR	Caja De la Cacha Se Encontraba Abierta Se Enzuncho Con Cinta Bandi, Servicio Normalizado
127	59068	GIRON CENTRO	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en la luminaria servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
128	59069	EL CARMEN	EL CARMEN	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminarias se retiran y se ingresan al taller para su revisión y se instalan luminarias dejando el servicio normalizado.
129	59070	CALLE 33 ENTRE CRA 23 Y 25	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria 15385.. se realiza cambio.. servicio Normalizado.
130	59071	PARQUE PRINCIPAL	GIRON CENTRO	MANTENIMIENTO	se realiza mantenimiento. se coloca código en las luminarias y postes que no lo tenían..
131	59072	PARQUE PRINCIPAL CALLE 56 CON CARRETERA	VIA CANEYES	LUMINARIAS APAGADAS	se reinicio taco en el control de las luminarias del parque servicio normalizado
132	59073	CALLE 30 CON CARRERA 22 DETRAS DEL PARQUE	GIRON CENTRO	1 LUM APAGADA Y 1 INTERMITENTE	se cambio bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
133	59074	CASTILLA REAL 1	CASTILLA REAL I	CANALIZACION	Se Realizo Canalización Para Tubería rota en el Sector.
134	59075	CRA 26 29-11	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	luminaria desconectada por remodelacion de la red por parte de la esa se realiza la conexión servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
1	59076	CHIMITA	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con el número 59082
2	59077	RIO FRIO	ANILLO VIAL RIO FRIO	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatación en la red principal y se cambia fusible quemado servicio normalizado
3	59078	CANCHA LA ESMERALDA	LA ESMERALDA	CANCHA APAGADA	se elimina sulfatación en la red principal de las luminarias de la cancha servicio normalizado
4	59079	RINCON DE GIRON	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	REPONER LUMINARIA	se realizo la instalación de la luminaria sepialed 41w servicio normalizado
5	59080	CRA 21 E # 26C-16 FRENTE AL PUENTE LENGUERKE	VILLA CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	luminaria desconectada por intento de hurto se realiza la conexión servicio normalizado
6	59081	CALLE 19A # 18-03 ZONA VERDE DETRAS DEL COLISEO VILLAMIL	GUAYACANES	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatación en la red principal de la luminaria servicio normalizado
7	59082	CENTRO CAMIONERO LA BASCULA	CHIMITA	SECTOR APAGADO	se cambio fusibles quemados en el transformador servicio normalizado
8	59083	CALLE 14 C 13A 03 ESQUINA PARQUECITO	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria cartagena 55w se ingresa al taller para revisión
9	59084	PARCELACION BELLAVISTA	VEREDA PALOGORDO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con la modernización #1298
10	59085	CALLE 27A # 28-50 PASAJE LA ROSITA	GIRON CENTRO	2 LUMINARIAS APAGADAS	se cambio bombillo roto por agua en la luminaria servicio normalizado
11	59086	CALLE 27A # 28-50 PASAJE LA ROSITA	GIRON CENTRO	SECTOR APAGADO	se cambio bombillo roto por agua en la luminaria servicio normalizado
12	59087	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA PARED DE PELUQUERIA NALLIBE	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
13	59088	ANTES DEL PUENTE LOS CANEYES MOTO POLVORA	VIA CANEYES	2 LUMINARIAS APAGADAS COD. APOYO. 333613-3336140	se realiza revisión en cajas de inspección se encuentra red sulfatada por corto en la red principal y conectores sulfatados se normaliza el servicio.
14	59089	POSTE 08 VIA CANEYES FRENTE AL MARKET	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	se realiza revisión en caja de inspección y se encuentra luminaria apagada se programa para grúa.
15	59090	POSTE 09 VIA CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIAS APAGADAS 14398, 14394	se realiza revisión de caja de inspección y se encuentra voltaje en su normalidad.
16	59091	CANEYES	VIA CANEYES	2 LUMINARIAS APAGADAS COD. APOY. 3336123	reporte solucionado con reporte #59088 de operación y mantenimiento.
17	59092	anillo vial floridablanca	ANILLO VIAL	del poste 55 al 40 sector apagado.	se realiza revisión a cajas de inspección por daño en la red subterránea encuentra redes rotas y conectores sulfatados normalizando el servicio.
18	59093	avenida caneyes	AVENIDA CRA 26	poste apagados # 12-13-14 avenida caneyes.	reporte solucionado con feorte de operación y mantenimiento # 59088.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
19	59094	DIAGONAL 105 NO.104E-196	BALCONES DE PROVENZA I	luminarias 15745-15744 deltaled 120w apagadas reporte para grúa cambio de luminarias.	se realizo cambio de las luminarias 15745 y 15744 en el barrio balcones de provenza 1. servicio normalizado.
20	59095	RIO FRIO	ANILLO VIAL RIO FRIO	SECTOR APAGADO	se realiza cambio de red subterránea, por daño en la ted principal se cambian conectores sulfatados y en mal estado por lluvias servicio normalizado.
21	59096	CHIMITA	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realiza revisión en cajas de piso por motivo de lluvia no se terminó la revisión.
22	59097	CALLE 16 # 29-102	SANTA CRUZ	LUMINARIA INTERMITENTE	se ajusto fotocelda en la luminaria servicio normalizado
23	59098	CHIMITA	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realiza cambio de fusibles de hilo 2 amperios dejando el servicio normalizado.
24	59099	VIA PRINCIPAL CALLE 32 CON 9NA EN LA CURVA	PORTAL DE CASTILLA	LUMINARIA APAGADA	se cambio luminaria defectuosa servicio normalizado
25	59100	PLAZOLETA CALLE 11 14C 44	PUERTO MADERO	SECTOR APAGADO	Se Encontraron Protecciones Disparadas, Se Volvieron Ajustar y Se Solucionó El Servicio
26	59101	POLIDEPORTIVO 1 DE MAYO CL. 15 #20	PRIMERO DE MAYO	LUMINARIAS APAGADAS	Se Programa Inpendizar Circuitos de La Cancha, Se Encontraron Luminarias con poca Intencidad
27	59102	CANCHA DE MICRO DE LA 49	EL POBLADO	RELOJ DESPROGRAMADO	Se encontro Cancha Despragramada, Se Volvió A Reprogramar Y Se Normalizo el Servicio.
28	59103	CASA 27 62 MANZANA J Y K DEL SECTOR 2	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIAS APAGADAS LLAMAR USUARIA	Se Repuso Luminaria, Se encontró Un línea deshabilitada, Se volvió Habilitar y se normalizó el Servicio
29	59104	CALLE 22A 30-69	GALLINERAL	2 LUMINARIAS APAGADAS	Se encontro Una Luminaria Con Conectores Sulfatados y Otra Luminaria con la Fotocelda Defectuosa, Se cambio elementos y se Normalizo el Servicio.
30	59105	CANCHA	EL TEJAR	PROGRAMAR CANCHA HASTA LAS 10	Se Encontro Cancha Despragramada, Se Volvió A Reprogramar y se Normalizo El Servicio
31	59106	KM 6 VIA A GIRON ENTRE COLTANQUES Y LAS BODEGAS NUEVAS	ESTRELLA CHOCOA	SECTOR APAGADO	Se Encontron Red De Iluminación san Juan desconectada por Funcionarios de la ESSA, Se Volvió a Conectar y Se Normalizo El Servicio.
32	59107	CALLE 26 CON 22	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado por la Cuadrilla #2 el día 3 Abril
33	59108	CANCHA	PORTAL DE RIO FRIO	CANCHA APAGADA	Se Encontro Reloj Desprogramados, Se Volvió A Reprogramar y se Normalizó El Servicio
34	59109	CASA 25	ESTRELLA CHOCOA	SECTOR APAGADO	Reporte Solucionado con Reporte 59109
35	59110	CALLE 24 MANZANA K ESQUINA SECTOR 2	CIUADELA NUEVO GIRON	2 LUMINARIAS APAGADAS, LLAMEN USUARIO	se cambio fusibles quemados en el transformador de las luminarias se reviso la red la cual se encuentra sin daños servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
36	59111	CALLE 27 A # 28-34 Y LA SIGUIENTE SECTOR LA ROSITA	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se cambio borneras sulfatadas en la luminaria servicio normalizado
37	59112	DIAGONAL 16 PEATONAL 17D-63	CIUADELA VILLAMIL	farol cartagena 74w #15118	se retira luminaria cartagena 55w se ingresa al taller para revisión
38	59113	plazoleta villamil	CIUADELA VILLAMIL	luminaria farol cartagena 74w #14995	se retira luminaria cartagena 55w se ingresa al taller para revisión
39	59114	CRA 22 13B -20	EL CONSUELO	GIRAR LUMINARIA	se le informa al usuario que la luminaria no se puede girar que se encuentra bien posicionada
40	59115	MANZANA H NO 22-70 SECTOR 2	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIAS APAGADAS 9695 Y 9705	reporte solucionado con el número 59110
41	59116	MANZANA I NO 27-52 SECTOR 2	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIAS APAGADAS 1023,9692,9706	reporte solucionado con el número 59110
42	59117	MANZANA K NO 27-44 SECTOR 2	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIAS APAGADAS 9996, 9665, 9707, 9700, 1088, 9709, 6896, 9673, 9675, 9704 Y 9662	reporte solucionado con el número 59110
43	59118	BRISAS DEL PRADO	VEREDA RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA, POR REDES, LLAMAR USUARIO	reporte solucionado con el reposo de expansión #1041
44	59119	CRA 26 33-46	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA, SE DAÑA CADA 2 SEMANAS	Bombillo estallado por agua se cambio por uno nuevo y se normalizo el servicio
45	59120	CRA 25 ENTRE CALLES 30 Y 31 FRENTE A LA ALCALDIA	GIRON CENTRO	LUMINARIAS ALTAS APAGADAS	Luminarias del parque todavía no han sido entregada, se le informa al usuario. que no se le pueden realizad mantenimiento por qué todavía no permanen a la empresa
46	59121	CARRERA 29 CALLE 11 Y 12	ARENALES	LUMINARIA CAIDA DEL POSTE COLGANDO DE LAS REDES	Se Ajustaron Collarienes en más luminarias quedaron en perfecto Funcionamiento
47	59122	CRA 24 16-37	PORTAL CAMPESTRE I	LUMINARIA INTERMITENTE	Luminaria Se Encontró En buen estado se preguntó a Vivientes y indican que esta en buen Funcionamiento
48	59123	CARRERA 34 B 45C-15 URBANIZACION PORTO GIRON	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	Se Le Ibforma A Usuario que la Luminarias del Conjunto Pertenecen A los Vivientes de los edificios
49	59124	CRA 20 29A 13 MANZANA N	CASTILLA REAL I	3 LUMINARIAS APAGADAS	se Canalizó Honguitos que habían sido destruida por empresa de acueducto. Se Canalizó y se Volvió a conectar. Servicio Normalizó
50	59125	CRA 22 41-10 PLAZA DE MERCADO	EL POBLADO	LUMNINARIA APAGADA	Se Encontró Luminaria destruida por los chulos, Se cambio luminaria en el sector por una código 26. Servicio Normalizado.
51	59126	CALLE 19 # 21-21 ZONA VERDE	PORTAL CAMPESTRE II	4 LUMINARIAS APAGADAS, LLAMAR USUARIA	Se Encontró Sulfatacion en la Red principal si volvió a conectar y eliminar Sulfatacion y se normalizó el servicio



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
52	59127	Cancha de futbol	CASTILLA REAL I	Se estan prendiendo las luminarias a las 5 y apagando a las 9 pm	Se Encontró Cancha desprogramada se volvió a programar y se normalizó el Servicio
53	59128	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	luminarias Apagadas en los postes 243 225 224 208 206 197 191	se realizo mantenimiento en la autopista bucaramanga a las luminarias 13976 4876 2379 3316 3768 7626. servicio normalizado.
54	59129	Calle 27 puente lenguerke	VILLA CAMPESTRE	luminaria 8091	luminaria 8091 apagada por sulfatacion de la red en la caja de piso. servicio normalizado.
55	59130	INTERCAMBIADOR PALENQUE	ANILLO VIAL PALENQUE	SECTOR APAGADO	se realiza revisión en cajas de inspección y se encuentra conectores sulfatados se cambian y se normalizado el servicio.
56	59131	CRA 28 CON 34 AFUERA DEL CEMENTARIO SAN ISIDRO	GIRON CENTRO	2 LUMINARIAS APAGADAS	Se Encontró Líneas con Sulfatacion, Se elimino y se volvió a conectar. Bombillo agotado se cambio por uno nuevo. Servicio Normalizado
57	59132	CALLE 10A 27 ESQUINA CERCA AL KIOSKO ARENALES I	ARENALES	LUMINARIA APAGADA, LLAMAR USUARIA	reporte solucionado con la modernización #1303
58	59133	CALLE 31 CON CARRERA 27 ESQUINA	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA, SE APAGA CON FRECUENCIA	Se Encontraron Bombillos EstalladosbPor Agua, Se Cambiaron por unos nuevos y se normalizó el servicio
59	59134	MANZANA G CASA 93	VILLA DEL SOL	LUMINARIA APAGADA	se programa modernización del reflector se le informa al usuario
60	59135	CARRERA 28 PARQUE PERALTA	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 59141
61	59136	CANCHA SECTOR 7	CIUDADELA NUEVO GIRON	RELOJES DESPROGRAMADOS	se ajusto la programación del reloj en las luminarias servicio normalizado
62	59137	FINCA EL ZAQUE	VEREDA EL PANTANO	3 LUMINARIAS APAGADAS	Reporte Solucionado Con Reporte 1304 de Modernización
63	59138	ARENALES	ARENALES	LUMINARIA CAIDA	se realiza mantenimiento a luminaria que se encontraba caída se normalizado el servicio.
64	59139	CARRERA 9B NO. 109A-22	ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se cambio luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
65	59140	CALLE 20 C # 24-62	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambio conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
66	59141	CALLE 31 NO. 27-06	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA 6296 CALLE 31 27 06 , LUMINARIA 5629 CARRERA 27 31 26 Y 7356-7358 CALLE 31 2735	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
67	59142	MANZANA 32 LOTE 4	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se cambio fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
68	59143	CARRERA 27 NO. 34-06 int 2	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA POR HURTO DE REDES	luminaria sin servicio por hurto de la red se cambia de ubicación la luminaria se instala en el poste servicio normalizado
69	59144	CANCHA	CASTILLA REAL I	PROGRAMAR RELOJ	reporte solucionado con el número
70	59145	FINCA LA SIBERIA	VEREDA EL PANTANO	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado Con Reporte 1304 de Modernización
71	59146	CALLE 33 # 26-56	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	Bombillo estallado por agua, Se cambio por uno nuevo y se normalizó el servicio.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
72	59147	CALLE 43 # 33-14 INTERIOR 1 PARAISO ALTO	EL PARAISO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
73	59148	CARRERA 11 12-21	URBANIZACION CATALUÑA	DESPEJAR LUMINARIA	la luminaria se encuentra despejada se le informa al usuario
74	59149	MANZANA R CASA 2 LOCAL	SINAI	2 LUMINARIAS APAGADAS	reporte solucionado con reporte de expansión tipo 1 # 1039.
75	59150	CALLE 30 24-35	GIRON CENTRO	RED A PUNTO DE CAER	redes no pertenecen al inventario de alumbrado público se le informa al usuario
76	59151	MANZANA G CASA 14	ASENTAMIENTO HUMANO EL LAGUITO	LUMINARIA APAGADA	Reporte solucionado con el Reporte se mantenimiento número 19154. Servicio Normalizado.
77	59152	CALLE 26B # 21E-33	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambio luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
78	59153	CARRERA 28A 31 21	GIRON CENTRO	TRES LUMINARIAS APAGADAS SECTOR EL PATIO DE ,LAS BRUJAS, VISITA URGENTE	Reporte Solucionado con el Reporte de Modernización 1307
79	59154	SECTOR EL LAGUITO	ASENTAMIENTO HUMANO EL LAGUITO	LUMINARIA APAGADA	Se realiza manteniendo en redes aéreas y cambio de luminaria sepialed de 41W la cual no tenia fotocelda. Servicio Normalizado
80	59155	CARRERA 21 NO. 14-17	PORTAL CAMPESTRE	luminaria lyraled 49w #2538	se elimina corto en la red y se cambio luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
81	59156	AVENIDA CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a las luminarias 14399 14402 3528 8261 4445 3504. servicio normalizado.
82	59157	CRA 27 CON 31-26	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 59163
83	59158	ESQUINA COLEGIO SAN JUAN	GIRON CENTRO	3 LUMINARIAS APAGADAS	luminarias desconectadas por remodelacion de la red por parte de la essa se realiza la respectiva conexión a la red servicio normalizado
84	59159	AVENIDA CR 26	AVENIDA CRA 26	luminaria 11605 apagada	se reviso luminaria 11605 por petición de funcionarios de la alcaldía y se encontró en funciones normales de servicio.
85	59161	FINCA EL EUCALIPTO	VEREDA EL PANTANO	3 LUMINARIES APAGADAS PASANDO LA TIENDA DE KIKO POR LOS LADOS DE LA CAMCHA COMUNICARSE CON EL USUARIO PARA MAS DATOS	Reporte Solucionado Con Reporte 1304 de Modernización
86	59162	SERCA AL COLEGIO DE LA VERDA LLANO GHHRANDE	VEREDA LLANOGRANDE	3 LUMINARIAS APAGADAS COMUNICARSE CON EL USUARIO PARA MAS DATOS	reporte solucionado con reporte de modernización #1309.

ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
87	59163	CARERA 27 # 31-34	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA POR DETRAS DE LA IGESIA LA BASILICA COMUNICARSE CON EL USUARIO	se realizo la conexión de la luminaria desconectada por remodelacion de la red por parte de la essa servicio normalizado
88	59164	PARQUE PRINCIPAL CRA 20 CON CALLE 52	PORTAL DE GIRON	PARQUE APAGADO	se cambio elementos quemados en el control de las luminarias del parque servicio normalizado
89	59165	CRA 27 # 8-17	ARENALES IV	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con la modernización 1311
90	59160	KV 6 VIA GIRON VEREDA ESTRELLA CHOCOA	VEREDA CHOCOA	LUMINARIA APAGA	Se Retiró Luminaria Quemada, Se Lleva Al Taller para Su respectivo uso Final.
91	59166	AL FRENTE DE LA ESCUELA	VEREDA LLANADAS	2 LUMINARIAS APAGADAS, LLAMAR AL USUARIO	reporte solucionado con reporte de modernización # 1313.
92	59167	CALLE 33 # 25-25	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	Elementos quemados Por Sobretension, Se Cambiaron por uno nuevo y se normalizó el servicio
93	59168	CALLE 26 A 21D -58 ESQUINA	VILLA CAMPESTRE	1 LUMINARIA APAGADA Y 1 LUMINARIA PARA DESPEJAR	se realizo el despeje de la luminaria servicio normalizado
94	59169	MANZANA 14 LOTE 10	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con la modernización #1315
95	59170	CASA 115 51-04 PARTE ALTA	ASENTAMIENTO LA UNION	5 LUMINARIAS APAGADAS	usuario no se encontró en la dirección indicada los usuarios indican que las luminarias están en buen funcionamiento
96	59171	CALLE 12 CON CARRERA 7B-02 ESQUINA	ALPES DEL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realizo el retiro de la luminaria raled 37w se ingresa al taller para revisión
97	59172	CALLE 105	MALPASO	SECTOR APAGADO	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO SECTOR APAGADO SE ENCONTRO TACO DISPARADO . SE SUBIÓ Y SE TOMÓ TENCION . SERVICIO NORMALIZADO
98	59173	VIA CRA 19	CIUDELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se realizó mantenimiento a luminaria 14541 se encontraba directa . se realiza cambio de fotocelda . servicio normalizado
99	59174	CARRERA 28 PARQUE PERALTA	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Arrancador en Mal estado, Se Cambio por uno Nuevo Y se Normalizó El Servicio.
100	59175	CALLE 38 # 30-02	QUINTAS DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambio la alimentación de la luminaria servicio normalizado
101	59176	CALLE 33 #26-53	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado con El Reporte 9146
102	59177	LA MURALLA	LA MURALLA I	LUMINARIA INTERMITENTE	se realiza revisión en luminaria y se encuentra sulfatacion se normaliza el servicio.
103	59178	MANZANA 32 lote 4	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 59142
104	59179	EN LA PARTE DEL TRASFORMADOR SOBRE LA VÍA PAVIMENTADA SECTOR VILLA ROSA	VEREDA ACAPULCO	SECTOR APAGADO, LLAMAR USUARIO	reporte solucionado con la modernización #1315



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
105	59180	CALLE 26B NO 21E-39	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 59168
106	59181	KM 4 VIA VEREDA RIO DE ORO	VEREDA RIO DE ORO	LUMINARIAS APAGADAS, LLAMAR USUARIA	se cambio bombillo agotados en las luminarias servicio normalizado
107	59182	FINCA LA LAGUNA	VEREDA PALOGORDO	LUMINARIA DIRECTA	se cambio fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
108	59183	autopista aeropuerto	AUTOPISTA AEROPUERTO	luminaria 16461 de 140 W apagada. Grua	se encontró luminaria 16461 con conectores sulfatados en caja de piso
109	59184	VILLA CAMPESTRE	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a las luminarias 15175 y 15179 de la vía caneyes. servicio normalizado.
110	59185	SECTOR LAS PISCINAS VIA ACAPULCO	VEREDA VALLE DE RUITOQUE	2 LUMIANRIAS APAGADAS	luminarias desconectadas por remodelacion de la red por parte de la esa se realizo la conexión de las luminarias servicio normalizado
111	59188	FINCA PORFIN	VEREDA EL PANTANO	3 LUMIANRIAS APAGADAS	Reporte Solucionado con Reporte de Modernización 1321
112	59186	CALLE 28 # 32-16	LA CAMPIÑA	LUMINARIA APAGADA	se Encontro Red Principal Con Sulfatacion es Puntos d Conecciin Se Cambion Conetores y se normalizo el Servicio
113	59187	CALLE 10B NO. 13-07	HACIENDA LA MESETA	LUMINARIA APAGADA CON FRECUENCIA	Fotocelda Defectuosa se Cambio por una nueva y se normalizo el Servicio
114	59189	TRANSVERSAL 14B NO 17-06	LOS BAMBUES	DESPEJAR LUMINARIA	Se Realizó Poda a Luminaria en el Sector. Servicio Normalizado
115	59190	CALLE 30 23-99	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	Se Encobtro Bombillo estallado por agua se cambio por uno nuevo y se normalizo el servicio
116	59191	DIAGONAL 9B TRANSVERSAL 22 B PARQUECITO	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	Usuario No Contesta, Dirección Incompleta, Vecinos no dan información de la luminaria
117	59193	COLEGIO MIGUEL SANCHEZ INESTROZA ACAPULCO	VEREDA ACAPULCO	2 LUMINARIAS APAGADAS	luminarias no pertenecen al inventario de alumbrado público se le informa al usuario
118	59195	PRIMER RETORNO SUBIENDO HACIA EL AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA DIRECTO	se encontró luminaria 12431 con fotocelda directa. servicio normalizado.
119	59192	CALLE 27 A CON CARRERA 29 A PARQUECITO	EL TEJAR	LUMINARIA APAGADA	Se Encongro Luminaria Defectuosa se Cambio Por una nueva y se Normalizo el Servicio
120	59196	CARRERA 21 NO. 25-136	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	Luminaria Defectuosa, Se Cambio por una código 26, Servicio Normalizado
121	59194	CALLE 16 # 14C 08	LOS BAMBUES	2 LUMINARIAS APAGADAS	Se Encontro Coneccion en Red Principal Sulfatada se Cambio Conectorea y se normalizo el Servicio
122	59197	CALLE 4A # 22-03	EL PROGRESO	LUMINARIA APAGADA	se cambio fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
123	59198	CALLE 33 # 25-25	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	Fotocelda Defectuosa Se Cambio Por Una Nueva y se normalizo el Servicio



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
124	59199	CALLE 32 CIN 27 POR LOS LADOS DE LA ESSA	GIRON CENTRO	SE ENCUENTRA LUMINARIA APAGADA LLAMAR AL USUARIO PARA INDICACIONES EXACTAS DE LA DIRECCION	Bombillo estallado Por agua se Cambio por Uno Nuevo Y se Normalizó El Servicio
125	59200	LA MURALLA 2	LA MURALLA II	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria se encuentra forocontrol en mal estado se cambia y se normaliza el servicio.
126	59201	PUENTE ANTONIA SANTOS	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en el puente Antonio Santos a las luminarias 13507 13509. Se reviso luminarias Apagadas en sentido bucamanga - giron y se encontró pin de corte disparado por sobretension. servicio normalizado.
127	59202	GIRON CENTRO	GIRON CENTRO	2 LUMINARIAS APAGADAS	se realizo cambio de las luminarias 4384 y 4385 de 100 W del parque principal de giron por luminarias deltaled de 120 W provisionales para garantizar el servicio.
128	59203	CALLE 32 # 25-60 DIAGONAL	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 59207
129	59204	DIAGONAL 7 18-42 PARQUECITO	MIRADOR DE ARENALES	PARQUE APAGADO	se programa arreglo de la tubería y la red dañadas por obra civil se le informa al usuario
130	59205	CALLE 10 C # 62-64	PORTAL CAMPESTRE IIII	LUMINARIA APAGADA, LLAMAR USUARIO	se cambio fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
131	59206	RETORNO EL RINCON HASTA EL RESTAURANTE BACHUE	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realizo mantenimiento en el anillo vial en el sector del rincón de giron. luminarias 3847 3065 8298 7641. el
132	59207	CRA 25 32-56	GIRON CENTRO	2 LUMINARIAS APAGADA, LLAMAR AL USUARIO	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
133	59208	LOTE 5	VEREDA EL PILON	LUMINARIA APAGADA	Se Soluciono Con Reporte de Modernización 1328
134	59209	RINCON DE GIRON	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se realiza OyM en el rincón de Girón. se instala 7 tubos de pvc . servicio normalizado
135	59210	QUINTAS DEL LLANITO	QUINTAS DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambio luminaria raled 1 defectuosa servicio normalizado
136	59211	ALPES CAMPESTRE	ALPES DEL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realizo la instalación de la luminaria reled 1 servicio normalizado
137	59212	PUERTO MADERO	PUERTO MADERO	REPONER FAROL	se realizo la instalación de la luminaria farol cartagena servicio normalizado
138	59213	ESTRELLA CHOCOA	ESTRELLA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	se realiza la instalación de la luminaria servicio normalizado
139	59214	CALLE 33 #25-25	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	Reponer Solucionado el Día 19/04 Por La Cuadrilla 2
140	59215	CRA 26 12-31 CASA L14	QUINTAS DEL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambio fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
141	59216	CRA 27 A # 8-18	ARENALES IV	LUMINARIA APAGADA, LLAMAR USUARIO	reporte solucionado con la modernización 1319
142	59217	MANZAN 14 LOTE 15	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA CAIDA	Se Encontró Luminaria Desconectada por Personal de la Essa, Se Volvió a conectar y se normalizó el servicio
143	59218	DESDE EL SECTOR LA HORMIGA HASTA ACAPULCO	VEREDA ACAPULCO	SECTOR APAGADO	Se Programa Instalación de Poste Deatriodo por accidente Automovilistico .



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
144	59219	CALLE 33 27-02	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
145	59220	CARRERA 3 NO. 2A-08	CHIMITA	luminaria pev #9266	reporte solucionado con la modernización #1323
146	59221	CALLE 55 NO. 16-51 ENTRADA TALLERES	EL PALENQUE	luminaria zd216 40w#6059 línea drop reventada	luminaria sin servicio por hurto de la red se realiza la conexión servicio normalizado
147	59222	LA INMACULADA	LA INMACULADA	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Luminaria Desconectada se Volvió A Conectar y Se Normalizó El Servicio
148	59223	POLIDEPORTIVO	PORTAL I	LUMINARIAS APAGADAS, LLAMAR USUARIO	se elimina sulfatación en la red principal servicio normalizado
149	59224	carrera 5 vía al carrasco	ZONA INDUSTRIAL	luminaria 9788 apagada zd216 40w	se cambio conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
150	59225	carrera 5 #58-12	ZONA INDUSTRIAL	luminaria 16243 apagada microled 40w	se cambio luminaria defectuosa servicio normalizado
151	59226	CALLE 30 NO. 23-73	GIRON CENTRO	LUMINARIAS 4637 Y 14262 APAGADAS	luminarias sin servicio por hurto de la red se cambio bombillo agotados servicio normalizado
152	59227	CANCHA SINTETICA Y DE BASQUETBALL	PORTAL DE GIRON	LUMINARIAS APAGADAS	reporte solucionado con el número 59223
153	59228	SEPARADOR AL FRENTE DEL ARBOL SUP METRO	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA POSTE 31	se encontró luminaria 8235 con cable quemado. no se puede cambiar en el momento por que se debe bajar el poste por que el cable no corre. pendiente por realizar mantenimiento.
154	59229	CALLE 109A #9A-29	ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se cambio luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
155	59230	CRA 24 16-37	PORTAL CAMPESTRE I	LUMINARIA DIRECTA	se le realizó mantenimiento a la luminaria servicio normalizado
156	59231	VIA CHIMITA TALLERES	ALTOS DE ANDINA	REDES PELADOS	redes no pertenecen al inventario de alumbrado público se le informa al usuario
157	59232	FINCA DE GABRIEL MARTINEZ	VEREDA CANTALTA	SECTOR APAGADO	Se Encontró Puntea de Alimentación en Mal estado Se Cambio Puentes y se volvió a conectar la Red Principal, Servicio Normalizado.
158	59233	ALTOS DEL POBLADO	ALTOS DEL POBLADO	REDES ROTAS	luminaria sin servicio por caída de árbol se atiende llamado de parte de los bomberos se realiza la respectiva conexión servicio normalizado
159	59234	PARQUE PRINCIPAL PALENQUE ENTRE CRA 19A Y CRA 19 CON 56	EL PALENQUE	SECTOR APAGADO	se encontró taco abierto se reinicio servicio normalizado
160	59235	CALLE 14A 16-71	LOS CAMBULOS	LUMINARIA DIRECTA	se cambio fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
161	59236	CARRERA 28 CON CALLE 20A	RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	luminaria desconectada por cambio de poste por parte de la esa servicio normalizado
162	59237	carrera 16#26 Sendero Peatonal Al Quiosco	PORTAL DE RIO FRIO	luminarias 15434 y 15429 sepialed de 41w apagadas.	se cambio luminarias sepialed 41w defectuosas servicio normalizado
163	59238	CANCHA	ALTOS DE ARENALES	CANCHA APAGADA	se ajusta las borneras del control de las luminarias de la cancha servicio normalizado
164	59239	CRA 27 CON CALLE 29 ESQUINA PARQUE LAS NIEVES	GIRON CENTRO	HURTO DE REDES, LUMINARIA APAGADA	luminaria sin servicio por hurto de la red se realiza la conexión servicio normalizado
165	59240	PUENTE PEATONAL FRENTE AL SENA	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA, LLAMAR USUARIA	Se Encontró Red Lastimada se Cambio La Red Principal por una nueva se volvió a conectar y se normalizó el servicio
166	59241	CARRERA 28 NO. 30-23	GIRON CENTRO	FAROL APAGADO	se instala vidrio y se elimina Sulfatación en la red en la Luminaria
167	59242	DESPUES DE LA ENTRADA DEL MOTEL HACIA ARRIBA	CORVIANDI III	2 LUMINARIAS APAGADAS, LLAMAR USUARIA	SE USA REPORTE PARA EXPLICACION DE VIEDO SE CREARA NUEVO REPORTE CON LA INFORMACION DL USUARIO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2024

N°	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Descripción	Solución Trabajo Realizado
168	59243	SANTA CRUZ POSTE 80	SANTA CRUZ	REPOCISIOON DE TAPAS	se reponen tapas de 40x40 por deterioro dejando el servicio normalizado.
169	59244	cra23. no 30 47	CASCO URBANO	la luminaria 5678 se encuentra apagada { prueba app}	REPORTE USADO EN EXPLICACION DE VIDEO DE LA APP
170	59245	sector trefilco	AVENIDA CRA 26	luminaria #145	se realizo mantenimiento en la avenida cr 26 en la glorieta de trefilco a las luminarias 14691 14690 14582 14694.
171	59246	CALLE 30 DIAGONAL 30- 01 DROGUERIA E RIVAS PLUS	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo roto por agua y se ajusto la base de la luminaria servicio normalizado
172	59247	VIA PRINCIPAL A ZAPATOCA	VEREDA BARBOSA	SECTOR APAGADO DESDE LA LUMINARIA 17084 HASTA LA 17070	se elimino Sulfatacion en los puentes de la red principal en las luminarias servicio normalizado
173	59248	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se elimina Sulfataciones en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
174	59249	CRA 23 ENTRE 44 Y 45 EN TODA LA MITAD	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se programa mantenimiento con la grúa se le informa al usuario
175	59250	FINCA EL POLEO	VEREDA ALTO DE LLANOGRANDE	SECTOR APAGADO	Se Enconrraron Redes Rotas por Poda en el Sector se volvió A Instalar La Red Y Se Normalizó El Servicio
176	59251	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL RIO FRIO	LUMINARIA DIRECTA	Se encontró luminaria 7555 con fotocelda directa. Servicio normalizado.
177	59252	VILLA CAMPESTRE	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 18415 con líneas en corto circuito en la prensa estopa. servicio normalizado.
178	59253	sector parqueadero de motos	BALCONES DE PROVENZA I	luminaria # 17664 ralea 1 de 37w apagada.	Se Encontraron Borneras Internas de la Luminaria Sueltas, Se Ajustaron Y se Normalizó El Servicio.
179	59254	GIRON CENTRO	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se Encontró Red Reventada por Funcionarios de la essa Se Emplamo y se volvió a Templar Se conecto y se normalizó el Servicio.
180	59255	CALLE 14A NO. 16-71	LOS CAMBULOS	LUMINARIA APAGADA SE DAÑA CON FRECUENCIA	se cambio red , caja de piso y tubería dañada en la luminaria servicio normalizado
181	59256	DESPUES DE LA ENTRADA DEL MOTEL HACIA ARRIBA	CORVIANDI III	2 LUMINARIAS APAGADAS	Se Encontró Sulfatacion en Los puentes de Alimentación de la Red Principal se Volvió a conectar y se normalizó el servicio
182	59257	CALLE 29, CON CARRERAS 31 Y 32	ELOY VALENZUELA	DESPEJAR LUMINARIA	se realizo el despeje de la luminaria servicio normalizado
183	59258	CALLE 105 NO.9-02	MALPASO	LUMINARIA APAGADA	se cambio borneras defectuosas en la luminaria servicio normalizado
184	59259	CALLE 10A #27_03	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la caja de piso de distribución de las luminaria servicio normalizado
185	59260	CASA NO 56E MIRADOR BRISA CAMPESTRE	BRISA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se programa mantenimiento de la luminaria por daño en la red de la essa se le informa al cliente



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	59261	CRA 26 # 33-25	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
2	59262	PARQUE	EL PALENQUE	SECTOR APAGADO	se reinicio taco abierto en el control de las luminarias servicio normalizado
3	59263	CRA 23 32-38	CARRIZAL III Y IV	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	EL REPORTE FUE SOLUCIONADO CON EL REPORTE 59288
4	59263	CRA 23 32-38	CARRIZAL III Y IV	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	Se Realizo Con Reporte 59288
5	59264	KM 13 VIA AL AEROPUERTO KIOSKO MARGARITA	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA DESPEJAR	Se Informo al usuario que No se Realizaban podas solo despeje de luminarias y menos a Árboles frutales
6	59265	CRA 26 31-64	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 59261
7	59266	CRA 23 # 44-17	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a la luminaria 1802 del barrio el poblado.
8	59267	PARQUE PRINCIPAL	BRISAS DEL CAMPO	PARQUE APAGADO	se cambio fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado
9	59268	MANZANA D CASA 1	BRISA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Luminaria Desconectada se Volvió Conectar A La Lonchera y se Normalizó el Servicio
10	59269	CRA 27 # 30-41 Y 30-59	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo agitados en las luminarias servicio normalizado
11	59270	MIRADOR DE ARENALES	MIRADOR DE ARENALES	PARQUE APAGADO	se realizo cambio de la tubería y cajas de piso dañadas por obra civil en las luminarias del parque
12	59271	DIAGONAL 10A #22-03 FRENTE EN EL PARQUECITO	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambio fotocelda quemada en las luminarias y se elimina sulfatacion en la caja de piso servicio normalizado
13	59272	FINCA LA ESPERANZA CASA VILLANANIS	VEREDA PALOGORDO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con reporte de modernización # 1340.
14	59273	CALLE 22 NO.19-141	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambio luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado se cambio fotocelda quemada en la luminaria
15	59274	CALLE 10A #27_03	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambio red Dañada en la luminaria servicio normalizado
16	59275	SECTOR BARRIO NUEVO	VEREDA BOCAS	LUMINARIA APAGADA	se cambio fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado
17	59276	MIRADOR DE ARENALES	MIRADOR DE ARENALES	PARQUE APAGADO	se realizo la instalación de bajante,fotocontrol y red en las luminarias del parque servicio normalizado
18	59277	DIAGONAL 10 A # 22 - 09	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 59271
19	59278	DIAGONAL 13E P-45 Y EN LA DIAGONAL 13 C PLAZOLETA 2	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Luminaria Defectuosa SE Cambio por una Código 26, Servicio Normalizado.
20	59279	CALLE 43 A # 31B - 44	CORVIANDI III	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 59282
21	59280	CALLE 10B NO. 13-07	HACIENDA LA MESETA	LUMINARIA APAGADA	se cambio red dañada en la luminaria servicio normalizado
22	59281	CARRERA 21A NO. 25-32	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA INTERMITENTE	se elimina sulfatacion en la caja de piso en la luminaria servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
23	59282	CALLE 43A CON 31B	CORVIANDI III	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la caja de piso de distribución de las luminarias
24	59283	sector bodegas	URB. SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 14369 sin su cable de alimentación. servicio normalizado.
25	59284	poste 10		LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 15014 que se encontraba apagada.
26	59285	QUINTAS DEL CAMPESTRE	QUINTAS DEL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	Luminaria Defectuosa se cambio por una código 26 y se normalizó el servicio.
27	59286	Via PETROCO	VEREDA RIO FRIO	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal de las luminarias servicio normalizado
28	59287	LOTE 1 AV 105	MALPASO	LUMINARIA APAGADA	Usuario NO Contesta tan Dirección Incompleta.
29	59288	CARRIZAL III Y IV	CARRIZAL III Y IV	CANCHA APAGADA	Se Encontró Timer el Mal Estado Se Cambio Por Uno Nuevo Y Se Normalizó el Servicio
30	59289	PARQUE FRENTE AL COLEGIO JOSE EUSTACIO	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Luminaria sin Cable de alimentación, Se Volvió A Cablear y se Conecto, Servicio Normalizado.
31	59290	POSTES 125 ANILLO VAL PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se encontró poste 125 de las luminarias 4013 y 13729 con cable hurtado. No se puede ejecutar el reporte debido a que la luminaria 13729 tiene proximidad con línea de 34.5 kVA impidiendo bajar el poste para la instalación del cableado.
32	59291	CANCHA	VILLA DEL SOL	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Base De Fococelda Defectuosa se Cambio por una nueva y se Normalizó el Servicio.
33	59292	CALLE PRINCIPAL CASA 13	ESTRELLA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	se Encontró fococeldas Giradas se ajustaron y se normalizó el servicio.
34	59293	CRA 22 C MALECON ENTRE CALLES 62 Y 64 CARRETERA DESTAPADA	CARRIZAL CAMPESTRE	SECTOR APAGADO	se cambio fococelda defectuosa en las luminarias servicio normalizado
35	59294	DIAGONAL 54C NO. 22B-04 PELUQUERIA MARICEL	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	Se Programa Canalización por Red Rots Y Obstaculizada
36	59295	PARQUECITO DE LOS NIÑOS RINCON PARTE BAJA	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se Encontró Conectores Sulfatados se Cambiaron por unos nuevos, Servicio Normalizado
37	59296	CALLE 11B 20-33	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	solucionar reporte con grúa.
38	59297	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se cambio red dañada en las luminarias servicio normalizado
39	59298	CALLE 28 NO. 28-87	CASCO URBANO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
40	59299	CARRERA 28 NO. 29-37	CASCO URBANO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
41	59300	KIOSKO	CORVIANDI III	LUMINARIA APAGADA	Fococelda le daba luz de otra luminaria, Se movió fotosensor de lugar y se normalizó el servicio
42	59301	PARTE ALTA LLANADAS	VEREDA LLANADAS	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a redes rotas se habilitan y se dejan funcionando sector apagado servicio normalizado.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
43	59302	DIAGONAL 21 CON CALLE 43 A LA 40 PARTE BAJA	RINCON DE GIRON	SECTOR APAGADO	usuario no contesta el teléfono dirección incompleta no den razón del sector apagado
44	59303	CRA 25 29-42	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
45	59304	SECTOR LA PETAR	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en la ciudadela nuevo giron a las luminarias 13058 13052 13056 13051 del sector de la petar. Las luminarias 13050 y 13059 no se pudieron arreglar debido a que no hay acceso para la grua por estar el terreno en muy mal estado.
46	59305	VIA CHOCOITA	VEREDA BARBOSA	LUMINARIA APAGADA	se encontró puentes abiertos que alimentan las luminarias que conducen por la vía principal a la vereda chocoita. servicio normalizado luminaria 17070.
47	59306	CALLE 19 NO. 25-113	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Luminaria Girada Se Ajusto y se Normalito el servicio
48	59307	DIAGONAL 10A NO. 22-03	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Luminaria Defectuosa se Cambió por una Nueva Y se Normalito el Servicio
49	59308	DIAGONAL 54C NO. 22B-04	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	Se Trae Luminaria Cod 26 para Reemplazar Luminaria que se Había Llegado al Taller
50	59309	VIA MONTERREY	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontro Bombillo quemado Por Agotamiento, Se Cambip por Uno Nuevo Y se Normalizo el Servicio.
51	59310	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
52	59311	MURO BELLAVISTA	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	luminaria 15404 apagada por línea sulfatada en caja de piso.
53	59312	CALLE 10B 13-03	HACIENDA LA MESETA	LUMINARIA APAGADA	se realiza revisión de luminarias se encontra luminaria sin tensión y conectores sulfatafos se cambia de red dejando el servicio normalizado.
54	59313	CLLE 23 30-47	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	REPORTE USADO PARA EXPLICACION DE LA APP EL DIA 14 DE MAYO DEL 2024
55	59314	TRANSVERSAL 37 37-21 INTERIOR C	ALTOS DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria se cambia bombillo agotado y se normaliza el servicio.
56	59315	CALLE 19A 18-03	GUAYACANES	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria se encuentra fotocontrol quemado se cambia y se normaliza el servicio.
57	59316	MANZANA 29 LOTE 1	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con la modernización #1353
58	59317	CRA 30 # 37-33	QUINTAS DEL LLANITO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza poda a luminaria por petición de usuario se realiza la poda dejando el servicio normalizado.
59	59318	CALLE 37 NO. 31-15	ALTOS DEL LLANITO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza poda a luminaria por petición de usuario se realiza la poda dejando el servicio normalizado.
60	59319	CALLE 19 A # 18-04	GUAYACANES	LUMINARIA APAGADA	se realiza revisión de luminaria y se encuentra fotocelda girada se gira y se normaliza el servicio.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
61	59320	AV CRA 26	AVENIDA CRA 26	LUMINARIA APAGADA	se encontró líneas sulfatadas y rotas en la tubería de pvc debido a que personal de la alcaldía al sembrar árboles en el separador dañan el cableado. luminaria 11630.
62	59321	CALLE 105 POSTE 64	MALPASO	SECTOR APAGADO	se realiza revisión de luminarias y de control se encuentra protección disparado se revisa luminarias y se normaliza el servicio. luminaria 15871 se actualiza marca y modelo se llama al almacén para verificar y luminarias raled II no hay se deja sepialed de 83w y se actualiza información se ingresa luminaria al taller para su revisión.
63	59322	calle 30 # 26-49	CASCO URBANO	FAROL APAGADO	se cambio bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
64	59323	CARRERA 27 NO. 27-04	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo roto por agua en la luminaria servicio normalizado
65	59324	VEREDA EL CEDRO	VEREDA EL CEDRO	SECTOR APAGADO	se encontró líneas rotas por poste privado y caído donde se encontraba conectada la alimentación de las luminarias que conducen a la escuela. luminaria 11693.
66	59325	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA DIRECTA	se encontró luminaria 4876 con fotocelda directa. servicio normalizado.
67	59326	CRA 29 41-69	ALDEA BAJA	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatación en la caja de piso en las luminaria servicio normalizado.
68	59327	QUINTAS DE SAN ISIDRO	QUINTAS DE SAN ISIDRO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizó cableado a las luminarias 15444 15442 15443 15446 15447 15445 para implementar proyecto de tele medida.
69	59328	carrera 24 con 20 c esquina frente a la nomenclatura 20a38	PORTAL CAMPESTRE IIII	LUMINARIA APAGADA	se cambio luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
70	59329	VEREDA CHOCOITA	VEREDA CHOCOITA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se trasladaron postes de la vereda chochoita por la vía principal que conduce a zapatoca con el fin de mejorar el servicio del alumbrado público. luminarias 11414 11407 11411 11410 12467 12468
71	59330	CANCHA	VEREDA ACAPULCO	CANCHA APAGADA	se cambio contactor quemado en el control de las luminarias de la cancha servicio normalizado
72	59331	CARRERA 26 NO. 33-26	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se le realiza mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
73	59332	DIAGONAL 8A NO. 21C-03	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatación en la caja de piso de las luminarias servicio normalizado
74	59333	ALTOS DE ANDINAS	ALTOS DE ANDINA	SECTOR APAGADO	se realizó la primera visita el día 23 en las horas de la mañana usuario no contesta el celular no dan razón del sector sin servicio. se realiza la segunda visita el día 24 en las horas de la mañana no contestan el celular y no dan razón del sector sin servicio se procede a cerrar el reporte
75	59334	PARQUEADERO	CASTILLA REAL II	LUMINARIA DESPEJAR	se programa poda y despeje de las luminarias con la grúa se le informa al usuario



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
76	59335	GIRON CENTRO	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se Encontró Luminaria desconectada se realiza la conexión servicio normalizado.
77	59336	VILLA CAROLINA II	VILLA CAROLINA II	LUMINARIA APAGADA	se realizo despeje de las luminarias y mantenimiento servicio normalizado
78	59337	CALLE 24 # 28-55	GALLINERAL	LUMINARIA EN CORTO	reporte solucionado con la modernización #1358
79	59338	CALLE 38A NO. 31-51	QUINTAS DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambio borneras defectuosas en la luminaria servicio normalizado
80	59339	CANCHA	VEREDA ALTO DE LA ALDEA	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se ajusto la programación del reloj de las luminarias de la cancha servicio normalizado.
81	59340	VEREDA CHOCOITA	VEREDA CHOCOITA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se instalo cableado para las luminarias 11410 11411 11407 11414 12467
82	59341	CRA 18 PEATONAL #2A SUR 03	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	se programa modernización del reflector se le informa al usuario
83	59342	PARQUECITO INFANTIL	BELLAVISTA	PARQUE APAGADO	luminarias del parque sin servicio por hurto de la red y daño de la tubería se programa la habitación del servicio
84	59343	ENTRADA A TRANSEJES BAJANDO DE VILLA SANDRA A LA DERECHA	QUINTAS DE SANTA ANA	LUMINARIA APAGADA	se realiza el despeje de la luminaria y se instala fotocelda servicio normalizado
85	59345	VEREDA CHOCOITA	VEREDA CHOCOITA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se traslado poste y luminaria 17021 para mejorar su servicio.
86	59344	calle 37 # 29B-264	BELLAVISTA	PARQUE APAGADO	reporte solucionado con el número 59342
87	59346	CALLE 10 N 27_03	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambio conectores defectuosos en la red principal de las luminaria del parque servicio normalizado.
88	59347	CALLE 28 # 28-31 ENSEGUIDA DE LA CASONA	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
89	59348	CANCHA, PARTE BAJA	RINCON DE GIRON	CANCHA APAGADA	luminarias de la cancha sin servicio por obra civil por parte del empas se le informa al usuario
90	59349	CRA 15 1-04 BAJANDO POR LA CANCHA EL DANDONG	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se Encontró Luminaria sin fotocelda se realiza la instalación de la fotocelda servicio normalizado
91	59350	PLAZA DE MERCADO	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA INTERMITENTE	usuario no contesta el celular no dan razón de la luminaria defectuosa
92	59351	22#13B-20	EL CONSUELO	LUMINARIA GIRAR	usuario no se Encontró en la dirección indicada no contestan el teléfono la luminaria se encuentra en buen posicionamiento
93	59352	CANCHA DE ARENA EL COCAL	EL LLANITO	CANCHA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminarias se encuentra red subterránea en mal estado y conectores sufatados se cambia red y conectores se normaliza el servicio quedado la cancha funcionando.
94	59353	CARRERA 24 NO. 16-37	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA GIRAR	se realiza el giro de la luminaria por petición del usuario



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
95	59354	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminarias y se encuentran postes 124 y 125 sin cable motivo hurto, se programa para grúa. poste 123 revisar luminarias.
96	59355	POLIDEPORTIVO	PRIMERO DE MAYO	LUMINARIA BAJA ILUMINACION	se revisa red aérea por tramos y se encuentran conectores en mal estado, se cambian y se realizan pruebas de funcionamiento y se toman medidas de voltaje y corriente normalizando el servicio.
97	59356	POSTES 124 ANILLO VAL PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	Se Encontro Red De Alimentacion Rota por Bandalismo se Volvio a Conectar y se normalizo el servicio
98	59357	POSTE 253 INTERCAMBIADOR PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	Se Encontro Sulfatacion en La Red Principal. Se Elimino Sulfatacion y se volvio a Conevtar y se normalizo el Servicio
99	59358	SECTOR QUEBRADA LAS MACANAS	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	usuarios manifiestan la realización de poda y mejoramiento se les informa que la solicitud se debe dirigir a la alcaldia
100	59359	PEATONAL 16A NO. 14B-09	LOS BAMBUES	LUMINARIA APAGADA	se programa cambio luminaria defectuosa se le informa al usuario
101	59360	CRA 23 CALLE 41	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	dirección incompleta no dan razón de la luminaria afectada no contestan el teléfono
102	59361	MANZANA E CASA 6	MIRADOR DE SAN ANTONIO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento de las luminarias servicio normalizado
103	59362	CRA 26 12-31 FRENTE AL SAUNA	QUINTAS DEL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria defectuosa se ingresa al taller para revisión
104	59363	CALLE 32B 32-62	VILLA CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	usuario solicita alumbrado público se le informa que la solicitud sea por medio de una carta
105	59364	DIAGONAL 10 NO. 22A-03	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
106	59365	ANILLO VIAL	RINCON DE GIRON	SECTOR APAGADO	Se Encontro Proteccion Disparada se Realizo Revision A Cajas y No se encontro Novedad, Servicio Normalizado
107	59366	GASAN CHIMITA	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	Se encontro Red Sulfatada, Se Realizo Eliminacion de la Sulfatacion se Conecto y se normalizo el servicio.
108	59367	PARQUE	QUINTAS DE SAN ISIDRO	PARQUE APAGADO	se realizo mantenimiento en el parque del barrio quintas de San isidro. luminaria 15442
109	59368	CALLE 47 29B FRENTE AL PARQUEADERO	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se cambia luminaria y cable defectuoso servicio normalizado
110	59369	PARQUECITO ENTRE LA CALLE 10 DIAGONAL 10 Y TRANSVERSAL 22 A	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambia luminarias defectuosas servicio normalizado
111	59370	CRA 17 59-51 INTERIOR 7 BODEGA PALENQUE DETRAS DE BODEGAS WONDER AL LADO DE LA CARPA ROJA	CHIMITA	LUMINARIA APAGADA	se programa mantenimiento con la grúa se le informa al usuario
112	59371	PARQUE	QUINTAS DE SAN ISIDRO	MANTENIMIENTO DE CONTROL	se realizo mantenimiento al control 042 del parque del barrio quintas de San Isidro.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
113	59372	QUEBRADA LAS MACANAS POBLADO	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	luminarias sin servicio por hurto de la red y daño de la tubería se programa el arreglo se le informa al usuario
114	59373	CALLE 34 26-36	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
115	59374	BELLAVISTA	BELLAVISTA	PARQUE APAGADO	se cambio tubería y red dañada por vandalismo servicio normalizado
116	59375	VIA ACAPULCO	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se reinstalo poste y luminaria 14098 que había sido derribada en accidente vehicular. se encontró luminaria 14096 sin fotocelda. servicio normalizado
117	59376	VEREDA LLANOGRANDE	VEREDA LLANOGRANDE	LUMINARIA APAGADA	se realizo la conexión de las luminarias desconectadas por caída de árbol servicio normalizado
118	59377	CARRERA 26 NO. 31-52	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	usuario no contesta el teléfono no conocen al usuario en la dirección indicada se revisa la luminaria la cual esta funcionando
119	59378	CRA 20A 10-288	VILLAS DE SAN JUAN	PARQUE APAGADO	se cambio red dañada por poda en las luminarias del parque servicio normalizado
120	59379	MONTERREY PARCELA #33 VILLA GLADY	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se cambio conectores quemados en la luminaria servicio normalizado
121	59380	CALLE 26 22-39 FRENTE AL EDIFICIO TORRES DE CASTILLA	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA DIRECTA	luminarias no pertenecen al inventario de alumbrado público se le informa al usuario
122	59381	TRANSVERSAL 23 NO. 9-18	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 59369
123	59382	CALLE 50 # 26-84	BRISAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	se programa mantenimiento de la luminaria por hurto de la red
124	59383	CRA 26 31-74	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo roto por agua en la luminaria servicio normalizado
125	59384	VEREDA CANTALTA	VEREDA CANTALTA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo mantenimiento en la vereda cantalta. poste de la luminaria 13220 se aplomo y se aplico concreto en la base. El poste de la luminaria 8925 se traslado debido a que se encontraba adentro de un predio.
126	59385	QUINTAS DEL CAMPESTRE	QUINTAS DEL CAMPESTRE	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza la instalación de la luminaria servicio normalizado
127	59386	MIRADOR DE SAN ANTONIO	MIRADOR DE SAN ANTONIO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza la instalación de la luminaria servicio normalizado
128	59387	CALLE 33A 28-15	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo roto por agua en la luminaria servicio normalizado
129	59388	CRA 15 1-04	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a la luminaria servicio normalizado
130	59389	POSTE 702 AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	poste 702 con luminarias 12571 y 12572 apagadas por líneas y conectores quemados en la caja de piso.
131	59390	POSTE 254 AUT.BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	Se realiza Mantenimiento en Cajas de Piso y Cableado subterráneo. Servicio Normalizado.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
132	59391	CARRERA 12 NO. 57-71	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA APAGADA	Se reprograma mantenimiento con Camioneta, por vehículos en la Via. Luminaria 8508-8510 Zd 216
133	59392	POSTE 670 AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	luminaria 12281 con conectores quemados en caja de piso y a la luminaria 12295 se realizo cambio. servicio normalizado.
134	59393	POSTE 624 AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	Se realiza mantenimiento en cajas de piso y red subterránea. Servicio Normalizado.
135	59394	VILLA PATY CASA 53 NAZARETH	VEREDA NAZARETH	LUMINARIA APAGADA	usuario no contesta el teléfono no se Encontró la dirección indicada indicada
136	59395	CALLE 32 NO. 25-80	CASCO URBANO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 59383
137	59396	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL RIO FRIO	SECTOR APAGADO	se encontraron cables quemados en la caja de piso de la luminaria 7584. servicio normalizado.
138	59397	ANILLO VIAL CHIMITA	CHIMITA	SECTOR APAGADO	se reviso el medidor 051 de chimita que alimenta la luminaria 3387 y se encontró en funciones normales de operatividad.
139	59399	CALLE 26 PARQUE GALLINERAL	GALLINERAL	LUMINARIA APAGADA	sr programa mantenimiento de la red por poda de las luminarias
140	59398	CARRERA 17 NO. 59-51 INTERIOR 01	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de luminaria 11287. servicio normalizado
141	59400	CARRERA 17 # 8-15	LA MESETA II	LUMINARIA DESPEJAR	redes no pertenecen al inventario de alumbrado público se le informa al usuario
142	59401	GLORIETA CANEYES POSTE 37	AVENIDA CRA 26	LUMINARIA APAGADA	conectores sulfatados en la caja de piso de la luminaria 11635 y se realizo cambio de la luminaria 14042. servicio normalizado.
143	59402	LOS BAMBUES	LOS BAMBUES	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a la luminaria servicio normalizado
144	59403	RETORNO CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 14395 se reviso la luminaria 14393 y se encontró en funciones normales de operatividad.
145	59404	CANCHA SECTOR 5	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se programa arreglo con la grúa se le informa al usuario
146	59405	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	luminaria 7586. se revisaron cajas de piso debido a que se encuentra el sector de la arenera apagado y no se encontró daño alguno, se procedió a revisar el transformador y se encontró que esta entregando voltajes erróneos en los bornes de baja tension.
147	59406	QUEBRADA LAS MACANAS	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se realizo cambio de la red,tubería y caja de piso en la luminaria servicio normalizado
148	59407	CRA 26 # 29-11	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se cambio arrancador defectuosa en la luminaria servicio normalizado
149	59408	POSTES 154 ANILLO VAL PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	Se realiza mantenimiento cambiando fotocelda. Servicio Normalizado.
150	59409	POSTES 163 ANILLO VAL PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	Se realiza mantenimiento en caja de piso. Se ajusta fotocelda. Servicio Normalizado.
151	59410	PUENTE PEATONAL EL LLANITO	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se realiza cambio de red por hurto en puente peatonal normalizando el servicio dejando funcional luminarias del puente peatonal del llanito.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JUNIO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	59411	QUEBRADA LAS MACANAS	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	Se Realizo Coneccion a Cableado de la Red Principal, Se Conecto y se Realizo El Servicio
2	59412	SECTOR LA ARENERA	ANILLO VIAL	TRANSFORMADOR	se realizo cambio del transformador 027 del anillo vial sector de la arenera debido a que presuntamente una de sus bobinas se encontraba en corto
3	59413	MANZANAG FRENTE A LA CASA 82	VILLA DEL SOL	LUMINARIA INTERMITENTE	reporte solucionado con reporte de modernización # 1371.
4	59414	CARRERA 19 CLL 56A PARQUE PRINCIPAL AL LADO DE LA VIRGEN	EL PALENQUE	LUMINARIA CAIDA	usuario entrega luminaria lyaled, se encuentra la base partida se ingresa al taller para su revisión. se encuentra luminaria con conexión externa.
5	59415	POSTE 19 VIA CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	Luminaria desconectada de la bornera. Se conecta Luminaria normalizando el servicio.
6	59416	CARRERA 12 NO. 57-71	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA APAGADA	se retiran luminarias quemadas se ingresan al taller para reposición
7	59417	PARCELA VILLA PATY	VEREDA NAZARETH	LUMINARIA APAGADA	Se Le Informa Al Usuario que las Luminarias de Ese Poste No pertenecen a alumbrado Público que son luminarias privadas
8	59418	CALLE 46 NO. 16-165 PATIOS DE LA FISCALIA	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	FAROL APAGADO	reporte solucionado con reporte de modernización # 1370.
9	59419	SECTOR PATIOS DE LA FISCALIA	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con reporte de modernización # 1370.
10	59420	CARRERA 24 NO. 30-36	CASCO URBANO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria se encuentra borneras sueltas se revisan se cambian y se normaliza el servicio.
11	59421	MANZANA 67 LOTE 5	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con la modernización #1376
12	59422	DIAGONAL 10 21A - 02	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria se encuentra corto en red subterránea se cambia conector sulfatado normalizando el servicio.
13	59423	CRA 29A # 34A-150	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento aluminiaria se instala fotocelda, no se encontró fotocelda servicio normalizado.
14	59424	CASA 122	ALTOS DE ANDINA	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento aluminiarias y se encuentran conectores sulfatados y se despeja luminarias.
15	59425	CALLE 46 NO. 16-165 PATIOS DE LA FISCALIA	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con reporte de modernización # 1370.
16	59426	SECTOR PATIOS DE LA FISCALIA	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con reporte de modernización # 1370.
17	59427	CALLE 33B NO.32B-55	VILLA CAROLINA II	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminarias se retiran y se ingresan al taller para su revisión, se instalan luminarias y se normaliza el servicio.
18	59428	CANCHA DE TIERRA	EL POBLADO	CANCHA APAGADA	se realiza mantenimiento a cancha se encuentra bajante quemado por corto circuito en la red principal se cambia y se normaliza el servicio.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JUNIO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
19	59429	QUINTAS DE SAN ISIDRO	QUINTAS DE SAN ISIDRO	LUMINARIA DESPEJAR	se realizo poda a las luminarias 15447 15446 15448 y 15449 del parque Quintas de San isidro debido a que estaban quedando tapadas por ramas de árbol y esto estaba aumentando la inseguridad del sector. servicio normalizado.
20	59430	EL GALLINERAL	GALLINERAL	PARQUE APAGADO	se encontraron líneas rotas por rama de árbol que hacían que todo un sector de luminarias en el parque gallineral estuviese apagado. se realizo poda y se reparo la linea de baja tension. luminaria 16498
21	59431	VIA PRINCIPAL HACIA EL CORREIDOR	VILLA DEL SOL	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria se normaliza el servicio conectores sulfatados.
22	59432	DESDE EL PUENTE DE GASÁN HACIA EL TRANSFORMADOR	CHIMITA	SECTOR APAGADO	se encontraron líneas sulfatadas y rotas en la caja de piso de la luminaria 2664 haciendo que todo el sector hasta gasan estuviese apagado. servicio normalizado.
23	59433	CALLE 18 # 21-04 AL FRENTE	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria se encuentran conectores sulfatados del bajante se cambian y se normaliza el servicio.
24	59434	CRA 28 # 30-15 PARQUE PERALTA	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria y se encuentra bombillo quemado por corto circuito en la red principal se cambia y se normaliza el servicio.
25	59435	DIAGONAL 18A NO. 6A-13	MESETA III LA HOYADA	LUMINARIA APAGADA	se programa modernización de las luminarias
26	59436	PARQUE	CASTILLA REAL II	LUMINARIA DESPEJAR	se realizo poda a ramas de árbol que estaban sobre las líneas de alimentación de la luminaria 14026. servicio normalizado.
27	59437	CRA 19 CON CALLE 57 PARQUE PRINCIPAL	EL PALENQUE	PARQUE APAGADO	Se Encontró Fotocelda girada se se ajusto en el sitio y se normalizó en servicio.
28	59438	CALLE 33 32B-02	VILLA CAROLINA II	LUMINARIA APAGADA	Fotocelda quemada por sobre tensión se cambio por una nueva y se normalizó el servicio
29	59439	parque el cocal	EL LLANITO	FAROL APAGADO	Se Retira Farol Para llevarlo al Taller para su Respectivo Mantenimiento
30	59440	CANCHA	VEREDA MOTOSO	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se realiza programacion por solicitud de la junta de accion comunal debido a un evento
31	59441	GIRON CENTRO	GIRON CENTRO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo cambio de bombillos defectuosos en la fachada de la alcaldia por petición del alcalde
32	59442	RINCON DE GIRON	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realiza revisión a cajas de inspección de red subterránea y todo se encuentra en su normalidad, se encuentra control manipulado por personal externo se asegura control con su respectiva tapa y se normaliza el servicio.
33	59443	CRA 32 CON CALLE 31 ESQUINA AL LADO DE LA CASA 06	ALDEA ALTA	REVISION DE REDES	redes no pertenecen al inventario de alumbrado público se le informa al usuario



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JUNIO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
34	59444	SECTOR 4 MANZANA G 26-13	CIUDADELA NUEVO GIRON	SECTOR APAGADO	se cambio conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
35	59445	CRA 27 CON CALLE 34 ESQUINA	EL LLANITO	LUMINARIA DIRECTA	Se Encontró Fococelda Quemada Se Cambio por Una Nueva Y Se Normalizó el servicio.
36	59446	TORRE 5 APTO 103 SECTOR 7	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se programa mantenimiento con la grúa se le informa al usuario
37	59447	EL LAGUITO	VEREDA BARBOSA	LUMINARIA APAGADA	se cambio elementos defectuosos en la luminaria servicio normalizado
38	59448	VIA CANEYES SENTIDO NORTE SUR	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la caja de piso en la luminarias servicio normalizado
39	59449	TRANSVERSAL 6B CON 109	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	Luminaria 14453 defectuosa se desmonto y se llevó al taller, 14189 se Encontró Fococelda en mal estado se cambio por una nueva y se normalizó el servicio.
40	59450	CALLE 2C 17-43	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA DIRECTA	Se Encontró Luminaria Directa se Cambio Fococelda quemada, Servicio Normalizado
41	59451	av caneyes	VIA CANEYES	AVENIDA APAGADA	reporte solucionado con el día 12/06/24
42	59452	POLIDEPORTIVO CHOCOITA	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA DESPEJAR	No Se Pudo Realizar ya que Las ramas Están Muy Distantes del punto de apoyo del Operario
43	59453	CALLE 28 # 30-29	SAGRADO CORAZON	LUMINARIA APAGADA	Se Encontraron Redes Rotas Se Volvió A tender Red de alimentación y se volvió a conectar luminarias, Servicio Normalizado
44	59454	CALLE 50#2633	BRISAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	conectores Sulfatados se cambiaron y se normalizó el servicio
45	59455	CRA 24 CON CALLE 10B	VILLAS DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	Se Realizo retiro De luminaria por Sobretension Luminaria Estallada, Se Retira Pal Taller y se Normalizó el Servicio.
46	59456	LOMA BAJANDO DEL MIRADOR DE ARENALES HACIA VILLAS DE SAN JUAN LADO DERECHO	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se programa mantenimiento con Grúa
47	59457	CRA 29 # 22-41	GALLINERAL	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
48	59458	SAN JORGE	URB. SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a las luminarias 14428 y 14368. se encontró línea sulfatada y rota dentro de la tubería subterránea.
49	59459	CALLE 19 Y CALLE 20	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se cambio líneas rotas en las luminarias servicio normalizado n
50	59460	TORRE 5	CIUDADELA NUEVO GIRON	CUADRA APAGADA	reporte solucionado con el número 59462
51	59461	MANZANA 36 LOTE 20	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	Se Realizo Modernización A la Luminaria Reporte 1380
52	59462	SECTOR 4 MANZANA A 26 11	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambio fusible quemado en el transformador exclusivo de alumbrado público servicio normalizado
53	59463	SECTOR 4 MANZANA A 26 29	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 59462
54	59464	SEC 4 MANZ M # 26-30	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 59462



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JUNIO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
55	59465	CRA 22 B # 22-50 EN EL PARQUE POR LA PEATONAL	ALTOS DE SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	Se Despejo Luminaria y Se Cambio Luminaria Defectuosa
56	59466	VIA DE ACCESO CIUADELA NUEVO GIRON	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	usuario no contesta, Dirección incierta.
57	59467	CALLE 31 23-56	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria y se encuentra fotocontrol girado se arregla y se normaliza el servicio.
58	59468	DIAGONAL 9 # 20-07	JARDIN DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se realiza revisión a red aérea de arranque y se encuentra voltaje 220v, programas grúa para revisión de luminarias.
59	59469	GIRON CENTRO	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	lo pone ahí y él empieza a escribir ahí todo lo que va escuchando que se diga a veces de pronto por el tráfico o algo le toca uno ponérselo aquí bien cerquita o taparle así para que le capte bien lo
60	59471	VEREDA ACAPULCO	VEREDA ACAPULCO	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	Se Programa Cancha Para Evento De La comunidad
61	59472	MIRADOR DE ARENALES	MIRADOR DE ARENALES	SECTOR APAGADO	se encontro sector apagado por conectores sulfatados en la red de baja tension. luminaria 5125
62	59473	ALDEA ALTA	ALDEA ALTA	LUMINARIA DIRECTA	se realiza mantenimiento a luminaria y se encuentra fotocontrol directo se cambia y se normaliza el servicio.
63	59474	PARQUE PRINCIPAL DE GIRON	CASCO URBANO	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de las luminarias 4393 y 4383. servicio normalizado.
64	59475	Sector 5 manz D casa 26-06	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	SOLUCIONADO CON EL REPORTE 59487
65	59476	SECTOR 4 MANZANA G 26-13	CIUADELA NUEVO GIRON	SECTOR APAGADO	SOLUCIONADO CON EL REPORTE 59487
66	59477	SECTOR 4 MANZANA M - 26-30	CIUADELA NUEVO GIRON	SECTOR APAGADO	SOLUCIONADO CON EL REPORTE 59487
67	59478	CRA 25 ESQUINA DETRAS DE LA RINCONADA	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado con Reporte de Modernización 1385
68	59479	CRA 26 # 31-74	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Cable Urtado se volvió A Instalar Red de la Luminaria. Servicio normalizado
69	59480	ESQUINA SECTOR 4 TRANSFORMADOR	CIUADELA NUEVO GIRON	SECTOR APAGADO	SOLUCIONADO CON EL REPORTE 59480
70	59481	ENTRADA A CASTILLA REAL I	CASTILLA REAL I	MANTENIMIENTO DE CONTROL	se ajusta caja del control de las luminarias
71	59482	CALLE 54 A 23A -10	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA DESPEJAR	Despejo Luminaria obstaculizada por árbol, Se Normalizó El Servicio.
72	59483	CARRERA 25 NO. 32-44	CASCO URBANO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Redes Reventadas por Bandalismo, Se Volvió a Conectar Y Se Normalizó el Servicio
73	59484	CALLE 43 NO 22 - 09	EL POBLADO	LUMINARIA CAIDA	Se Baja Luminaria Destruida por Descopocision por Mierda de Chulo, Se Retiro Luminaria
74	59485	SECTOR 5 MANZANA D CASA 26-13	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	SOLUCIONADO CON EL REPORTE 59487
75	59486	CALLE 43 CON 22 ESQUINA	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	Luminaria se Retiro por Destruida por cuadrilla #2



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JUNIO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
76	59487	SECTOR 4 MANZANA M 26-06	CIUDADELA NUEVO GIRON	TRANSFORMADOR	se encontraron cañuelas del transformador # 24 disparadas por sobretension. servicio normalizado.
77	59488	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA DIRECTA	se encontró luminaria 8290 con fotocelda directa en el anillo vial. servicio normalizado.
78	59489	CALLE 30A NO.32-14	VILLA CAROLINA I	CANCHA APAGADA	Se Programa Control Desconfigurada, Servicio Normalizado
79	59490	CALLE 30C #30-91	VILLA CAROLINA I	LUMINARIA APAGADA	se cambia luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
80	59491	DESDE EL POSTE 078 HASTA DINASTIA	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	Se Encontró sulfatacion en caja de piso se Elimino Sulfatacion y Se Volvió A Conectar. Servicio Normalizado
81	59492	CALLE 44 # 14- 20	ELIECER FONSECA	LUMINARIA APAGADA	luminarias no pertenecen al inventario de alumbrado público usuario no contesta el teléfono
82	59493	SUBIENDO POR ENVÍA ARRIBA CASA 13	ESTRELLA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Líneas de Alimentación de la Luminaria Desconectadas por Funcionarios de la esa, Se Volvió A conectar y se normalizó el servicio
83	59494	calle 27a # 28a-18	GIRON CENTRO	FAROL APAGADO	se cambio bombillo roto por agua en la luminaria servicio normalizado
84	59495	calle 27 26-76	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	usuario realizo la entrega de la luminaria raled 1- 37w el cual manifiesta que se cayó por descarga en la red poste metalico en deterioro en la base se programa reposición de la luminaria
85	59496	VEREDA EL PILON	VEREDA EL PILON	REDES ROTAS	reporte solucionado con la modernización #1386
86	59497	VEREDA MOTOSO	VEREDA MOTOSO	LUMINARIA APAGADA	red en cable aluminio 8 en sulfatacion se colocaron conectores y se normalizó el servicio
87	59498	ENTRADA AL PARQUEADERO DE LA PLAZA EL POBLADO	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 59509
88	59499	FINCA RODALIA C 2	VEREDA PALOGORDO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con la modernización #1406
89	59500	ESCALERAS DE BELLAVISTA	BELLA ISLA	LUMINARIA APAGADA	Usuario No Contesta, Celular apagado. Dirección Incompleta , Vecinos NO dan Información de las Luminarias
90	59501	puente peatonal	VEREDA RIO DE ORO	LUMINARIA DESPEJAR	Se Reviso Luminaria, No se Encuentra Luminaria Obstaculizada. Ramas de Bambues lejos. Se Informa que al Usuario que como realizamos Despejes de luminarias que no somos entidad de podas.
91	59502	MANZANA D # 16 19	VALLE DE LOS CABALEROS	LUMINARIA APAGADA	Se Realizo Con Reporte de Modernización 1400
92	59503	Carrera 34 calle 28-28a Kiosco la Campiña	LA CAMPIÑA	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la caja de piso de la alimentación del reflector servicio normalizado
93	59504	CANCHA	VEREDA ACAPULCO	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	Se Programa Cancha, Se Restablece Configuración anterior
94	59505	PARQUE LAS NIEVES	GIRON CENTRO	PARQUE APAGADO	Se Encontró Taco disparado, Se Ajusto y se Normalizó El Servicio.
95	59506	CARRERA 24 NO. 31-23	GIRON CENTRO	FAROL APAGADO	se realiza la ubicación de la fotocelda en el farol colonial servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JUNIO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
96	59507	VILLAS DE SAN JUAN	VILLAS DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se instalo Luminaria, Anterior se Había Retirado por estallada de sobre tensión, Servicio Normalizado.
97	59508	PARQUE DE LAS NIEVES	GIRON CENTRO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	Realizado El Día Martes 25 Junio por Cuadrilla #2
98	59509	EL POBLADO	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se repuso luminaria que se había retirado por destruida
99	59510	vía principal	VEREDA CHOCOITA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	reporte solucionado con la modernización #1407
100	59511	sector el molino	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 13917 con su fotocelda en mal estado. servicio normalizado.
101	59512	la iglesia	VEREDA BARBOSA	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con reporte de modernización #1409.
102	59513	vía a zapatoca	CIUDEDELA NUEVO GIRON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo cambio de las luminarias 9334 9331 10773 en la vía a ciudadela nuevo giron. servicio normalizado.
103	59514	GIRON CENTRO	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Luminaria Estallada por Sobretension, Se Cambio Luminaria Y Se Normalizó El Servicio
104	59515	MARIANELA	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se realiza la instalación de la luminaria servicio normalizado
105	59516	SECTOR BODEGAS	SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en el sector de San jorge a las luminarias 14366 y 14429. servicio normalizado.
106	59517	PATIOS DE LA FISCALIA	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIA APAGADA	Se Programa Modernización a Luminarias.
107	59518	AV CANEYES	VIA CANEYES	SECTOR APAGADO	se encontró sulfatacion en la red principal y se instalaron conectores servicio normalizado
108	59519	CANCHA	PORTAL DE CASTILLA	CANCHA APAGADA	coneción a red principal sulfatada se colocaron conectores y se habilita el servicio
109	59520	CARRERA 25 CON CALLE 34 ESQUINA DEL HOSPITAL,	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	Se Soluciono Por Cuadrilla #2 el día 25-06-24
110	59521	PARQUE LAS NIEVES	GIRON CENTRO	PARQUE APAGADO	se retira farol cartagena 70w #2658 por presión ejercida por rama del árbol se programa ubicación del farol. se elimina corto en en la red en la luminaria # 3966 servicio normalizado
111	59522	CRA 10 B # 8 -51	URBANIZACION CATALUÑA	LUMINARIA APAGADA	Usuarios Nos Informan Que la Luminaria Ya a sido intervenida y que funciona con normalidad.
112	59523	CRA 16 # 59	LA ESMERALDA	SECTOR APAGADO	sector apagado por que funcionarios de la ESSA desconectaron la red de alumbrado. se colocan conectores y se reconecta servicio normalizado
113	59524	TRANSVERSAL 17 # 7A -25	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	Se Programa Canalización para la Luminaria, Tubería a Sido Destruida por Obra en el Sector.
114	59525	VILLA CAMPESTRE	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se traslado luminaria 7862 a poste de ESSA para iluminar punto oscuro qué se presentaba en el barrio villa campestre.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JUNIO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
115	59526	SECTOR PLAZA DE MERCADO	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	sector apagado debido a que personal contratista de la obra del puente de río de oro desconectó las luminarias dejándolas apagadas. luminaria 16764. servicio normalizado.
116	59527	POSTES 153 ANILLO VAL PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se realizó cambio de la luminaria 4083 en el anillo vial. servicio normalizado.
117	59528	CRA 21C # 22-33	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria quemada y se ajustaron conectores servicio normalizado
118	59529	POSTE 229 ANILLO VIAL CHIMITA	CHIMITA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 4285 apagada por conectores sulfatados en la caja de piso. servicio normalizado.
119	59530	VEREDA EL RECREO	VEREDA EL RECREO	LUMINARIA APAGADA	se encontró red sulfatada se instalaron conectores y se cambió red aluminio #8 a encauchetado 3x12
120	59531	VEREDA SERREZUELA	VEREDA SERREZUELA	LUMINARIA APAGADA	se cambiaron fotoceldas quemadas por descarga atmosférica servicio normalizado
121	59532	PATIOS DE LA FISCALIA	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIA APAGADA	Se Realizó Modernización en El Sector por Cuadrilla #4
122	59533	ENTRADA AL PARQUEADERO DE LA PLAZA DE MERCADO EL POBLADO	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Fotoceldas Giradas Se Volvió A Colocar en su Uso Correcto, Servicio Normalizado
123	59534	VIA ENTRADA ASENTAMIENTO BRISAS DEL PRADO	BRISAS DEL PRADO	LUMINARIA BAJA ILUMINACION	Se Programa con el Supervisor, Mantenimiento al Barrio.
124	59535	CANCHA	CIUDADELA NUEVO GIRON	CANCHA APAGADA	se realizó mantenimiento a las luminarias que se encuentran en la cancha de tierra del sector 5 de la ciudadela nuevo giron. luminaria 15150 15148.
125	59536	VIA PRINCIPAL LAGUNETAS	BAHONDO	LUMINARIA APAGADA	Encontraron Luminarias Desconectada, Se Volvió A Conectar Y se Normalizó el Servicio.
126	59537	centro de lubricación barajas	VEREDA LAGUNETAS	LUMINARIA APAGADA	Se Encontraron Luminarias Desconectada, Se Volvió A Conectar Y se Normalizó el Servicio.
127	59538	MANZANA B NO 25B-41 SECTOR 5	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminarias ZD216 en ciudadela nuevo giron. se retira luminaria y se ingresa al taller para su revisión, se instala luminaria y se normaliza el servicio. luminaria 10615 no se encuentra fotocontrol se retira luminaria y se ingresa al taller para su revisión, se instala luminaria y se normaliza el servicio.
128	59539	KM 9 PARCELA 33, 1.3 KM ADELANTE DEL LAGO QUE HAY EN LA VIA	VEREDA ALTO DE LLANOGRANDE	LUMINARIA APAGADA	SE ENCONTRO LUMINARIA DEFECTUOSA SE CAMBIO POR UNA CODIGO 26 Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
129	59540	CARRERA 21C NO 22 - 15	VILLA CAMPESTRE	SECTOR APAGADO	Solucionado por Cuadrilla #1 el día 27/06/24



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JUNIO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
130	59541	SECTOR ZONAS COMUNES	BALCONES DE PROVENZA I	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con reporte de operación y mantenimiento #59542.
131	59542	BALCONES DE PROVENZA	BALCONES DE PROVENZA I	SECTOR APAGADO	se realiza revisión a luminaria y cajas de inspección, se revisa fotocontrol y se encuentra disparado por corto circuito en la red dejando el servicio normalizado.
132	59543	RINCON DE GIRON	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	Se realizó cambio de luminaria 4083 en el rincón de Girón Anillo vial. servicio normalizado.
133	59544	GIRON CENTRO	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	Se Retira Farol Para El Taller, Ya que por Bandalismo lo destruyeron.
134	59545	PEAT 13 E # 23A- 21	CORVIANDI I	LUMINARIA APAGADA	se ajusto fotocelda girada en la luminaria servicio normalizado
135	59546	PEAT 13 E # 23A- 21	CORVIANDI I	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 59545
136	59547	PARQUE LAS NIEVES	GIRON CENTRO	REPOSICION	se instala luminaria tipo farol cartagena 70w servicio normalizado
137	59548	PEAT 13 E # 23A- 21	CORVIANDI I	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 59552



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	59549	SECTOR LA ESCUELA	VEREDA BOCAS DEL MONTE	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se ajusto la promogramacion de las luminarias de la ancha desde las 18:00 - 21:00 a petición del usuario
2	59550	FINCA EL SALADO	VEREDA BARBOSA	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado Con reporte Modernización 1340
3	59551	DIAGONAL 10 NO. 22A-03	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambia luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
4	59552	PEAT 13 E # 23A- 21 G10	CORVIANDI I	LUMINARIA APAGADA	se cambio luminaria defectuosa servicio normalizado
5	59553	CRA 21 #10-03	VILLAS DE SAN JUAN	CANCHA APAGADA	se cambio conectores defectuosos en la red principal de las luminarias de la cancha servicio normalizado
6	59554	BARANDAS VEREDAS ENTRADA AL BARRIO BELLAVISTA PEATONAL 3 FRENTE A CREMAS	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfataciones en la caja de piso de distribución de las luminarias servicio normalizado
7	59555	SECTOR 6 MANZANA C 23-03	CIUADDELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	Se Programa mantenimiento y Modernización con Grúa.
8	59556	VEREDA CHOCOA	VEREDA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Red Mal Conectada por Operarios de la Essa Se Volvió A Conectar Bien y se normalizó el sericio
9	59557	FRENTE A LA PARCELA LA ESMERALDA	VEREDA SAN RAFAEL	LUMINARIA DIRECTA	SE ENCONTRO LUMINARIA DIRECTA SE CAMBIO FOTOCELSA Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
10	59558	DIAGONAL 13A # 10C 08	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado Por La Cuadrilla #2 Día 9/7/24
11	59559	EN LAS ESCALERAS LA PRIMERA LUMINARIA SUBIENDO DE LA AV HACIA BELLAVISTA	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se cambio luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
12	59560	SECTOR 7 TORRE 10 APTP 101	CIUADDELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	Fotocelda Girada se Reubica a posiciones de uso y se Normaliza el Servicio
13	59561	DIAGONAL 13A 10C-26	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado por Cuadrila#2 Día 9-7-24
14	59562	PARQUE PRINCIPAL	GIRON CENTRO	PARQUE APAGADO	reporte solucionado con el número 59568
15	59563	PARQUE PRINCIPAL	EL PALENQUE	PARQUE APAGADO	Se Encontró Control Del Parque Dizparado
16	59564	MANZANA B NO 24-11 SECTOR 1	CIUADDELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Cañuela Disparada, Se Cambio Fusible y se Volvió A Conectar y Se Normalizó El Servicio
17	59565	CRA 17 45-221 DONDE ESTAN HACIENDO LA ESTACION DE SERVICIO	PORTAL I	REVISION DE REDES	usuario no contesta el teléfono se revisa las redes las cuales corresponden a la essa
18	59566	CALLE 30 C 30-32	VILLA CAROLINA I	LUMINARIA APAGADA	se cambio luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
19	59567	CALLE 30 # 30--19	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo roto por agua en la luminaria servicio normalizado
20	59568	PARQUE PRINCIPAL	GIRON CENTRO	PARQUE APAGADO	se realiza habilitación del control de las luminarias del parque
21	59569	DIAGONAL 13 10B 32 Y DIGONL 13C PLAZOLETA 2	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado por Cuadrilla #2 El día 9-7-24

ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
22	59570	PARQUE	BRISAS DEL CAMPO	PARQUE APAGADO	Se Encontró Fococelda Quemada, Se Realizo Revisión a Cajas de piso para Eliminae Corto en la Red, Servicio Notmalizado
23	59571	PARQUE PRINCIPAL	CASCO URBANO	PARQUE APAGADO	se cambio contactor quemado en el control de las luminarias del parque principal
24	59572	SECTOR EL PÓRTICO - LADRILLERA LADRILLOS Y TUBOS	EL PORTICO	SECTOR APAGADO	se cambio red rota por paso de vehículo tipo volqueta en las luminaria servicio normalizado
25	59573	CANCHA COLMENA CRA 28 CON CALLE 9NA	ARENALES	CANCHA APAGADA	se elimino sulfatacion en la red principal de las luminarias de la cancha
26	59574	SECTOR 1	CIUADELA NUEVO GIRON	SECTOR APAGADO	se cambio fusible quemado en las luminarias servicio normalizado
27	59575	CALLE 29 CON CRA 25 ESQUINA	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	luminaria no pertenecen al inventario de alumbrado público se le informa al usuario
28	59576	CALLE 27 CON CRA 26 PUENTE PEATONAL	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria sepialed 41w defectuosa para revisión
29	59577	CRA 21 # 52-87	PORTAL DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambio fotocelda defectuosa y se elimina sulfatacion en la red principal servicio normalizado
30	59578	CALLE 27 CON CARRERA 26	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se instala luminaria sepialed 41w servicio normalizado
31	59579	CALLE 30 NO. 24-65	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	luminaria sin servicio por hurto de la red se realiza la conexión servicio normalizado
32	59580	TRANSVERSAL 17 # 7A -25	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se realiza la visita del sitio donde se ubicaba la luminaria la cual fue retirada por obra civil se programa la reposición de la luminaria
33	59581	CALLE 32 NO. 25-80	CASCO URBANO	LUMINARIA APAGADA	luminaria sin servicio por hurto de la red se realiza la conexión servicio normalizado
34	59582	CALLE 33 NO. 26-72	CASCO URBANO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
35	59583	EL COCAL	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambio luminaria defectuosa servicio normalizado
36	59584	CARRERA 27 NO. 32-21	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
37	59585	CARRERA 29 NO. 29-68	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
38	59586	CALLE 30 NO. 29-31	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
39	59587	DIAGONAL 54C NO. 22B-04	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se ajusto conectores en la luminaria servicio normalizado
40	59588	MANZANA C CASA 7	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA	se ajusta fotocelda en la luminaria servicio normalizado
41	59589	CARRERA 25 NO. 32-44	CASCO URBANO	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado Por Cuadrilla #2 el Día 15-07-24
42	59590	CARRERA 25 NO. 32-44	CASCO URBANO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Cable Robado Se Cambió Dirección de conección de la Luminaria Para Evitar el Vandalismo, Se Conecto y se Normalizo el Servicio
43	59591	CASA 12	LA INMACULADA	LUMINARIA APAGADA	Luminaria Defectuosa Se Cambió por Una código 26 y Se Normalizo el Servicio



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
44	59592	CALLE 28 NO. 28-17 LA CASONA	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado Con Reporte de Modernización 59593
45	59593	PARQUE DE LAS NIEVES	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	Se Cambió BomBillos Agotados Y Se Encontró Luminarias Desconectadas Por Funcionarios de La Essa, Servicio Normalizado.
46	59594	CRA 23 ESQUINA	EL LLANITO	LUMINARIA CAIDA	Reporte Solucionado con Reporte 59595
47	59595	CRA 28 CON 34 ESQUINA UNA CUADRA ANTES DEL CEMENTERIO	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	Luminaria 8984 Bombillo Estallado pro Agua De Cambio por Uno Nuevo, 8759 Luminaria se Encontró En El Piso se Volvió A Colocar Y Se Normalizo El Servicio
48	59596	SOBRE LA CALLE 23 AL LADO DEL PARQUEADERO	CASA LINDA	LUMINARIA APAGADA	Usuario No Contestó. Dirección Incompleta, Vecinos no dan Información de la Luminaria.
49	59597	PARQUE PERALTA	GIRON CENTRO	POSTE LADEADO	Se Programa Cambios de Postes de Parque Peralta.
50	59598	CARRERA 29G NO. 30C-02	EL MILAGRO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Fotocelda Quemada Se cambio por una Nueva y se Normalizo el servicio
51	59599	CRA 26 CON CALLE 32 ESQUINA	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el reporte 59608 de mantenimiento
52	59600	CANCHA	VEREDA ACAPULCO	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se programa cancha por solicitud de la comunidad ya que piden que el día domingo no prenda la cancha por motivo del partido de la selección Colombia.
53	59601	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con reporte de operación y mantenimiento # 59602.
54	59602	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Linea Sukfatada, Se Elimino Sulfatacion y Se Volvió A Conectar, Servicio Normalizado
55	59603	CANCHA BOCA DEL MONTE	VEREDA BOCAS DEL MONTE	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	SE PROGRAMO RELOJ A LAS 10 POR PETICION DE ADMINISTRACION Y JUNTA DE ACCION COMUNAL
56	59604	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	Se realizo mantenimiento por sector apagado en el anillo vial. conectores sulfatados y otros quemado en la caja de piso de la luminaria 3559. servicio normalizado.
57	59605	DIAGONAL 54C NO. 22B-04	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	Se encontró Luminarias en Mal estado, Se Cambió por una Nueva y se Normalizo el servicio
58	59606	FINCA EL MIRADOR	VEREDA EL PANTANO	LUMINARIA APAGADA	Se Soluciono Con Reporte de Modernización 1445
59	59607	FINCA EL MIRADOR	VEREDA EL PANTANO	LUMINARIA APAGADA	Solucionado con Reporte de Modernización 1445
60	59608	calle 32 #25-80	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	luminaria desconectada por funcionarios de la ESSA se colocaron conectores para recolectar nuevamente servicio normalizado
61	59609	carrera 26 # 31 - 11	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se cambió socket sulfatado en la entradas y se normalizó el servicio
62	59610	calle 31 # 23-56	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo quemado por sobretension y se normalizado el servicio



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
63	59611	CALLE 28 NO. 28-17 LA CASONA	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo quemado por sobretension y se normalizó el servicio
64	59612	CALLE 26 # 21C 09	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Luminarias En Mal Estado Se Cambió por Una Código 26, Se Normalizo El Servicio.
65	59613	CALLE 14B NO. P-15	ALMENARES DE SAN JUAN	LUMINARIA DESPEJAR	Se Realizó Poda Al Sector, Servicio Normalizado
66	59614	KM 2 TALLERES DE CHIMITA CASA 10	ALTOS DE ANDINA	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la Luminaria servicio normalizado
67	59615	CANCHA	VILLA CAROLINA I	LUMINARIA APAGADA	Se Volvió A Programar el Reloj de la Cancha, Se Probó y El Servicio Normalizado.
68	59616	KM 6 CRA 11 VIA BUCARAMANGA FRENTE AL HOTEL SAN JUAN BASCULA DE ITALCOL PLANTA 2	AUT.BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de redes debido a que se encontraron rotas por ramas de árbol, luminaria 5060. servicio normalizado.
69	59617	CALLE 28 NO. 30-44	SAGRADO CORAZON	LUMINARIA DESPEJAR	Se Realizó Poda A Luminaria, Se Despejó Luminaria para una mejor Iluminación.
70	59618	parque sagrado corazón monumento	SAGRADO CORAZON	SECTOR APAGADO	Se Encontró Líneas Lasrimadas por poda, Se Empalmó líneas y se Normalizo el Servicio
71	59619	CALLE 41 42 CARRERA 19 PARTE BAJA FRENTE AL PARQUE	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	Essa Cambios Redes, Red se volvió a a entender y conectar la red, Servicio Normalizado
72	59620	POSTE 43 ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se encontró fotocelda girada de la luminaria 7099. servicio normalizado.
73	59621	POSTE 30 ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se encontró fotocelda quemada de la luminaria 12306. servicio normalizado.
74	59622	POSTE 52 ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 3045 con cable de alimentación en muy mal estado. servicio normalizado.
75	59623	POSTE 66 ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se encontro cable suelto en la bornera de alimentacion de la luminaria 5254. servicio normalizado.
76	59624	POSTES 120 ANILLO VAL PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 8044 apagada por hurto de cable. servicio normalizado.
77	59625	POSTES 162 ANILLO VAL PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 8028. servicio normalizado.
78	59626	POSTES 164 ANILLO VAL PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 8046 con fotocelda quemada. servicio normalizado.
79	59627	DIAGONAL 9 NO. 21B-24	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	Luminaria Desconectada por la Essa en el Cambió de Red Se Volvió a conectar y se Normalizo el Servicio
80	59628	CARRERA 22 CALLE 45 Y 46	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró luminarias Defectuosa se cambió por una Nueva y se Normalizo el servicio



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
81	59629	MURO BELLAVISTA	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatación en la caja de distribución de las luminarias servicio normalizado
82	59630	CANEYES CALLE 25 CARRERA 20	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 14392. servicio normalizado
83	59631	POSTE 31 VIA CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	se recalbleo poste de la luminaria 8235 debido a que se encontraba quemado su alimentación. servicio normalizado.
84	59632	CRA 26 GLORIETA DE TREFILCO POSTE 84	AVENIDA CRA 26	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 14584. servicio normalizado.
85	59633	POSTE 63 GLORIETA CR26	AVENIDA CRA 26	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 14693. servicio normalizado
86	59634	CALLE 37 # 31-26	ALTOS DEL LLANITO	REDES EN CORTO	Se Informa A Usuario Que las Redes Son Residenciales, Y que no se pueden intervenir. También se le informa que no somos entidad de podas y no podemos realizar poda de el árbol que está en el sector.
87	59635	CRA 33 # 29A - 21	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria defectuosas se ingresan al taller para revisión
88	59636	TIENDA FANNY	VEREDA ALTAMIRA	INSTALACION DE REDES	se Encontró Red suspendida por remodelacion por parte de la essa se realiza el ajuste de la red de las luminarias servicio normalizado
89	59637	URBANIZACION SAN JORGE 4 ETAPA	URB. SAN JORGE	SECTOR APAGADO	Luminarias no Pertenecen a alumbrado público, Se Le informa a Usuario y se Normaliza el servicio.
90	59638	AV CANEYES DES LA DROGUERIA SKALA HASTA EL RETORNO DE LA BOMBA PRIMAX CANEYES LA ULTIMA	VIA CANEYES	SECTOR APAGADO	Se Encontró Corto en La Red, Se Revisó Caja de Piso Y se Eliminó corto y se volvió a conectar. Servicio Normalizado
91	59639	FINCA LAGUNETAS VILLA CARO	VEREDA LLANADAS	LUMINARIA APAGADA	luminarias no pertenecen al inventario de alumbrado público se le informa al usuario se programa la expansión de luminarias tipo 1
92	59640	VIA PRINCIPAL ENTRADA	PUEBLITO VIEJO	LUMINARIA APAGADA	luminarias sin servicio por daño en la red principal se realiza la corrección de los empalmes quemados servicio normalizado
93	59641	AV CANEYES	VIA CANEYES	SECTOR APAGADO	se encontró conectores Sulfatados se Cambiaron por Unos Nuevos y se Normalizo el Servicio
94	59643	CARRERA 24 # 30-17	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se programa mantenimiento por hurto de la red se le informa al usuario
95	59642	CARRERA 18 NO. 30A-14	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA	se elimina corto en los puentes de alimentación de la luminaria servicio normalizado
96	59644	DIAGONAL 54C #22B-33	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatación en la caja de piso de distribución servicio normalizado
97	59645	DIAGONAL 54C NO. 22B-04	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 59644
98	59646	PARQUE EL COCAL	EL LLANITO	POSTE A PUNTO DE CAER	Se Encontró Poste Ladeado por Falta de Tuercas se K Instaló las Tuercas Pal Soporte y Se Normalizó El Servicio.
99	59647	FINCA LAS DELICIAS	VEREDA PALOGORDO	LUMINARIA APAGADA	se realiza la conexión de la luminaria desconectada por Funcionarios de la essa servicio normalizado

ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
100	59648	SECTOR 7 TORRES	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se Encontró Red Lastimada por Poda Se Cambio La Red Y Se Normalizó el Servicio
101	59649	BARRIO ESPAÑA SECTOR EL PÓRTICO - LADRILLERA LADRILLOS Y TUBOS	EL PORTICO	REDES ROTAS	redes rotas por paso de volquete se realiza el arreglo de la red en las luminarias servicio normalizado
102	59650	CALLE 30 NO. 24-23	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado con Reporte Mantenimiento el día 24 de Julio
103	59651	LA ESMERALDA	LA ESMERALDA	MODERNIZACION	reporte solucionado con reporte de modernización # 1440.
104	59652	CANCHA LA 49	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la caja de piso en las luminarias de la cancha servicio normalizado
105	59653	SALIDA A BELLAVISTA FRENTE A CREMAS	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA INTERMITENTE	se realiza mantenimiento a luminarias y se encuentran conectores en mal estado se cambian y se normaliza el servicio.
106	59654	CANCHA DE CEMENTO	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se Encontró Luminarias desconectadas en la caja de piso se realiza la conexión servicio normalizado
107	59656	CALLE 32 25-57	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	luminaria sin servicio por hurto de la red se realiza la conexión de la luminaria servicio normalizado
108	59655	CARRERA 22B NO. 21A-14	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado Con Reporte de Modernización por la Cuadrilla #4
109	59657	CARRERA 22D NO 20B-75	PORTAL CAMPESTRE II	FAROL APAGADO	Se Encontró Red Lastimada Por Intento de Urto, Se Volvió A conectar Luminarias, Para Su Uso. Servicio Normalizado.
110	59658	POSTE 11 VIA CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIA DIRECTA	se encontró luminaria 8266 con fotocelda directa. servicio normalizado.
111	59659	CASA NO 56E MIRADOR BRISA CAMPESTRE	BRISA CAMPESTRE	LUMINARIA DIRECTA	Se Cambio Fotocelda Directa por Una Nueva Y Se Normalizó el Servicio
112	59660	CALLE 43 DIAGONAL 21 EN EL GYMNASIO	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se Cambio luminaria Defectuosa. Y Se Normalizó el Servicio
113	59661	PEATONAL DE LA CALLE 30C	VILLA CAROLINA I	LUMINARIA APAGADA	Usuario No Contesta, Dirección Incompleta, No Dan Razón del Daño.
114	59662	CALLE PRINCIAPL CASA 150	CONVIVIR	LUMINARIA APAGADA	se realiza revisión a luminarias se encuentra red principal rota se empalma y se normaliza el servicio. luminaria 4028 es entregada por la comunidad, se entrega almacén con su respectivo brazo y fotocontrol.
115	59663	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se encontraron las luminarias 11999 y 11998 sin cable de alimentación por hurto. se reprogramara trabajos para solucionar luminarias Apagadas de los postes 587 y 588 debido a que se presentan lluvias.
116	59664	POSTE 13 VIA CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 3528. servicio normalizado.
117	59665	POSTE 124 SECTOR CASA LINDA	CASA LINDA	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de las luminarias 15279, 15282. servicio normalizado.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
118	59666	PLAZOLETA RINCON DE GIRON PARTE BAJA CALLE 35 CON CRA 18	RINCON DE GIRON	SECTOR APAGADO	se realiza revisión en luminarias y cajas de inspección se normaliza el servicio. luminaria 16337 se retira lyraled de 49w y se ingresa al taller para su revisión.
119	59667	EMPEZANDO EL DESTAPADO DONDE TERMINA CARRIZAL CAMPESTRE TODO EL MALECON	CARRIZAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminarias y se encuentra base de fotocontrol en mal estado se cambia y se normaliza el servicio.
120	59668	ENTRADA PLACA HUELLA PALMITA	BELLAVISTA PALMITAS	SECTOR APAGADO	se realiza mantenimiento a luminarias se encuentra daño en la red aérea principal, luminaria no tiene fotocontrol, se cambian conectores en mal estado por daño en la red principal, se normaliza el servicio.
121	59669	CALLE 37B 29-11	BELLAVISTA PALMITAS	LUMINARIA GIRAR	se realiza mantenimiento a luminaria se encontraba girada brazo y luminaria conectores en mal estado se normaliza el servicio.
122	59670	CRA 27 # 28A-08 ENSEGUIDA DE LA HELADERIA LAS NIEVES	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria y se encuentra fotocontrol quemado se cambia y se normaliza el servicio.
123	59671	CARRERA 15 CALLE 16 PARALELA BUCARAMAN	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA APAGADA	No se pudo ejecutar el reporte debido a la presencia de lluvias. se requiere reprogramar reporte.
124	59672	CARRASCO PLAZA DE TOROS	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA APAGADA	No se pudo ejecutar el reporte debido a presencia de lluvias. se requiere programación del reporte.
125	59673	CARRASCO PLAZA DE TOROS	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA APAGADA	No se pudo ejecutar el reporte debido a presencia de lluvias. Se requiere reprogramar reporte.
126	59674	CARRASCO PLAZA DE TOROS	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA APAGADA	No se pudo ejecutar el reporte debido a presencia de lluvias. Se requiere reprogramar reporte.
127	59675	CRA 5 NO.58-12	ZONA INDUSTRIAL	SECTOR APAGADO	No se pudo solucionar el reporte debido a la presencia de lluvias. se requiere reprogramacion de reporte.
128	59676	CRA. 24 #30-32	GIRON CENTRO	SECTOR APAGADO	luminarias sin servicio por hurto de la red de alimentación se realiza la conexión de las luminarias servicio normalizado
129	59677	PUEBLITO VIEJO	PUEBLITO VIEJO	SECTOR APAGADO	se cambio de fase la conexión de las luminarias servicio normalizado
130	59678	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	se realiza revisión en cajas de inspección se encuentra conectores sulfatados se cambia y se normaliza el servicio.
131	59679	ENTRADA PLACA HUELLA CAÑO PICHÓ	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con reporte de operación y mantenimiento # 59685.
132	59680	EN EL PUENTE DE VILLAMIL EN LOS DOS SENTIDOS	CIUADELA VILLAMIL	SECTOR APAGADO	reporte se reprograma con grúa para revisión de reflectores.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
133	59681	CARRERA 27 QUEBRADA LAS MACANAS	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	Se Encontró Líneas Cortadas Por Bandalismo, Se Volvió A Conectar y se normalizó el Servicio.
134	59682	MANZANA 29 LOTE 9 Y 10	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Red Rota, Se Volvió tender Red Rota. Se Empalmo y se Volvió a Conectar. Servicio Normalizado
135	59683	CRA 21 #52-87 PORTAL DE GIRON 1 CANCHA Y PARQUE	PORTAL DE GIRON	LUMINARIA DIRECTA	se realiza mantenimiento a luminarias y se encuentra fotocelda quemada se cambia y se normaliza el servicio.
136	59684	CRA 25 # 16-42	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminarias se retira lyraled de 49w y se ingresa al taller para su revisión, se instala lyraled de 49w y se normaliza el servicio.
137	59685	SECTOR LA PALMITA	BELLAVISTA	SECTOR APAGADO	se realiza mantenimiento a luminaria se retira luminaria y se ingresa al taller para su revisión, se instala luminaria sepialed de 41w y se normaliza el servicio.
138	59686	ELOY VALENZUELA	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	Se Realizo Reposición de Luminarias Qué ae Habían Llevado Al Taller Para Mantenimiento.Servicio Normalizado
139	59687	CALLE 29 CON CRA 25 LA SEGUNDA LUM DESPUES DE LA ESQUINA ALAMEDA	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el reporte de control # 59707 de control
140	59688	CRA 22 #13B 24	EL CONSUELO	LUMINARIA GIRAR	Se Giro Luminaria, Por Solicitud del Usuario. Servicio Normalizado.
141	59689	CRA 29E # 47-24 PEATONAL 18	BELLAVISTA	LUMINARIA DIRECTA	Se Encontró Fotocelda Quemada por Sobretension se cambio por una Nueva Y Se Normalizó el servicio.
142	59690	VEREDA CARRIZAL	VEREDA CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	se realizo traslado de poste en la vía principal de la vereda carrizal que conduce al conjunto cerrado san sebastian. luminaria 13530 13531 6519 13532 13529 4858 6520.
143	59691	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con el número 59693
144	59692	Via Principal Entrada	VIENTOS DE LLANADAS	LUMINARIA DIRECTA	se cambio fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado
145	59693	ANILLOVIAL SECTOR PORTAL 1	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realiza el cambio de caja cortocircuito de 15kv por parte de línea viva se realiza apoyo por parte de la cuadrilla 2
146	59694	CALLE 29 ENRE CRA 24-25 TODA LA CUADRA	GIRON CENTRO	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con el reporte # 59707 de control
147	59695	MANZANA A CASA 10	MIRADOR DE SAN ANTONIO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Luminaria Defectuosa, Se Cambio por Una, Se Normalizó el Servicio.
148	59696	CALLE 49 CON 27 EN LA CAÑADA	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado con Reporte 59681
149	59697	CRA 24 31-65	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Bombillo Estallado, Se Cambio por uno nuevo y se normalizó el Servicio
150	59698	ENTRADA A VILLA DEL SOL	VILLA DEL SOL	LUMINARIA APAGADA	Daño Se Ocasión a Trasformador de la Essa, Essa Ya Soluciono el Daño
151	59699	POSTE 168 ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	POSTE A PUNTO DE CAER	se aplomo poste que fue golpeado por vehículo en el anillo vial. luminaria 3923.
152	59700	SECTOR CDMB	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realizo mantenimiento en el anillo vial. sector apagado por conectores quemados en el arranque del circuito, además de luminarias quemadas. luminarias 8283 2822 8284 3558.
153	59701	RIO FRIO	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se encontraron conectores sulfatados en la caja de piso de la luminaria 7613. servicio normalizado.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
154	59702	PORTAL CAMPESTRE 2	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA DESPEJAR	Reporte Solucionado con Reporte 59703
155	59703	CRA 23 # 16-22	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA DESPEJAR	Se Realizo Poda A Luminaeia Obstaculizada por Arbol en el Sector, Servicio Normalizado.
156	59704	CRA 28 # 34A -37 INTERIOR 7 LLANITO BAJO	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo roto por agua en la luminaria servicio normalizado
157	59705	PARQUE	BRISAS DEL CAMPO	PARQUE APAGADO	Se Encontró Líneas Peleada por Cable Lastimado, Se Aisló y Se Normalizó El Servicios. Fotocelda Cambiado por Sobretension.
158	59706	CANCHA	VILLA CAROLINA I	CANCHA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal de las luminarias de la cancha servicio normalizado
159	59707	SECTOR LA LAMEDA	GIRON CENTRO	SECTOR APAGADO	se encontró circuito disparado por sobre tensión se reactivo y se verifica programación
160	59708	CALLE 31 #27-28	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
161	59709	CRA 26 32 38 FRENTE A LA NUEVA EPS	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
162	59710	CALLE 30# 27_25 DIAGONAL A LA FISCALÍA	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se cambio elementos defectuosos en la luminaria servicio normalizado
163	59711	manzana 2 casa 9	PUEBLITO VIEJO	LUMINARIA APAGADA	fotocelda Girada se cambio por una nueva y se normalizó el servicio.
164	59712	RINCON DE GIRON	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realiza inspección en cajas de piso tomando tensión y se encuentra conectores en sulfatacion, se normaliza el servicio.
165	59713	COORDINADORA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	se realiza mantenimiento a luminarias y se encuentra conectores sulfatafos y red rota se cambian y se normaliza el servicio.
166	59714	SECTOR DEL TRANSITO	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	se realiza mantenimiento aluminarias y se encuentran conectores en mal estado se cambian y se normaliza el servicio.
167	59715	SECTOR AGUAS RESIDUALES	ANILLO VIAL RIO FRIO	SECTOR APAGADO	se encontraron varias sulfataciones en la red principal debido a deterioro y sobre tensión
168	59716	PARQUE PRINCIPAL	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	se Encontró luminarias sin servicio por daño en la red de alimentación se realiza la corrección servicio normalizado
169	59717	CALLE 31 ENTRE CRA 24 Y 25 LA QUE ESTA SOBRE LA FACHADA DE LA CASA # 24-28	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo roto por agua en la luminaria servicio normalizado
170	59718	CALLE 11B CON 20 PARQUEADERO	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	usuario no contesta el teléfono dirección incompleta
171	59719	puente peatonal coordinadora	AUTOPISTA BUCARAMANGA	PUENTE PEATONAL APAGADO	se Encontró Sulfatacion en la Red Principal se Cambio Conectores y se elimino Sulfatacion. Servicio Normalizado
172	59720	ZONA INDUSTRIAL	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en la zona industrial a las luminarias 12932 12938 12945 12940 16244 16243. servicio normalizado.
173	59721	VIA CIUDADELA NUEVO GIRON	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en la vía a ciudadela nuevo giron a las luminarias 9225 9260 9250. servicio normalizado.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	59722	CALLE 33A NO. 16-64	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	no se Encontró el usuario en la dirección indicada no contesta el teléfono no dan razón del usuario
2	59723	PARCELAS MONTERREY VILLA GLADYS	VEREDA ACAPULCO	SECTOR APAGADO	se Reviso luminarias en el Sector y Todas En Perfecto estado
3	59724	MIRADOR DE ARENALES	MIRADOR DE ARENALES	REDES ROTAS	Se Instalo Canastilla para Modernización de luminaria y Cambil de poste.
4	59725	CALLE 46 CON CRA 26	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realiza la conexión de la Luminaria suspendida por remodelacion de la red principal servicio normalizado
5	59726	CALLE 13 B 11A-34 1ERA LUMINARIA	VILLAS DE DON JUAN II	LUMINARIA APAGADA	se cambia luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
6	59727	CALLE 15B 16-04	LOS CAMBULOS	REPONER TAPAS	se instala tapa de concreto en caja de piso en la luminaria
7	59728	CALLE 16 CON CRA 16B PARTE DE LA CICLO RUTA QUE DA CON LA QUEBRADA	LOS CAMBULOS	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en el barrio cambulos a las luminaria 14812. se encontró luminaria 14712 desconectada en su caja de piso.
8	59729	DE LA CALLE 41 A LA CALLE 45 CON CARRERA 18 Y DIAGONAL 21	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se elimina corto en la red de distribución de las luminarias servicio normalizado
9	59730	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se instalo puesta a tierra en caja de piso de la luminaria 2826.
10	59731	CRA 17F PEATONAL 15-32	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA DESPEJAR	se le informa al usuario que la luminaria se encuentra despejada qué la respectiva poda no es de parte de alumbrado público
11	59732	VIA PRINCIPAL ACAPULCO	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento aluminarias se encuentra conectores en mal estado se cambia y se normaliza el servicio.
12	59733	PUENTE PEATONAL EN LA Y ENTRADA DEL BARRIO	VEREDA RIO DE ORO	POSTE A PUNTO DE CAER	Se Programa Cambio de Poste en El Sector.
13	59734	VIA DE LA ESCUELA	VEREDA RIO FRIO	POSTE LADEADO	se realizo poda y se aplomo poste de la luminaria 11144 en la vereda rio frío.
14	59735	MANZANA 27 LOTE 1113	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con reporte de operación y mantenimiento # 59741.
15	59736	PLAZOLETA PARTE ALTA	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	SECTOR APAGADO	se ajusto conectores en la red de distribución de la luminaria servicio normalizado
16	59737	PARQUE EL COCAL	EL LLANITO	PARQUE APAGADO	se elimina sulfatacion en la red de la caja de distribución de las luminarias servicio normalizado

ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
17	59738	CALLE 30 NO. 24-23	CASCO ANTIGUO	SECTOR APAGADO	Se Encontró Intento de urto De cableado, Provocando un Corto en la Red Principal, Fococelda quemada y otra no se contro Procediente del Urto Servicio Normalizado.
18	59739	CALLE 20 30-75 DESDE LA CANCHA DE TIERRA HASTA EL PARQUE GALLINERAL	SANTA CRUZ	SECTOR APAGADO	Se Encontró Conectores en mal estado se cambiaron por unos Nuevos Y Se Normalizó el Servicio.
19	59740	CRA 29 CON CALLE 19 ESQUINA	SANTA CRUZ	SECTOR APAGADO	USUARIO NO Contesta dirección inconclusa. Vecinos no dan información del usuario y el daño
20	59741	MANZANA 26 LOTE 4	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento aluminaria se encuentra daño en la red principal de alumbrado público se arregla y se normaliza el servicio.
21	59742	CANCHA	VILLA CAROLINA I	CANCHA APAGADA	Reporte Solucionado con Reporte 58747
22	59743	muro de bellavista	BELLAVISTA		Se Encontró Conectores Sulfatados, Se Cambio Se Normalizó El Servicio.
23	59744	PORTAL DE CASTILLA	PORTAL DE CASTILLA	SECTOR APAGADO	Se Encontró Puentes de la red sulfatado se cambio por uno nuevos y se normalizó el servicio
24	59745	ZONA INDUSTRIAL	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	Se Repusieron Luminarias que había sido llevadas al taller para mantenimiento. Servicio Normalizado
25	59746	MANZANA 29 LOTE 1	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con reporte de modernización # 1455.
26	59747	CALLE 30A CON CARRERA 32 CANCHA	ALDEA BAJA	CANCHA APAGADA	Se Cambio timer en mal estado, Servicio Normalizado
27	59748	MZNA 29 LOTE 10	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria se encuentra daño en la red principal de la essa se cambia conector y se normaliza el servicio.
28	59749	CRA 25A CON CALLE 10B 12	VILLAS DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se cambio luminaria defectuosa servicio normalizado
29	59750	CALLE 28 #28-57 LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	SECTOR APAGADO	se cambio bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
30	59751	CALLE 104E # 12-26	MALPASO	LUMINARIA APAGADA	se cambio conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
31	59752	DE LA PARADA DE PABLO VIA ACAPULCO GIRON	VEREDA ACAPULCO	POSTE A PUNTO DE CAER	se habla con usuario y se le explica que el posted es de comunicaciones, se le informa a supervisor para reubicar luminaria.
32	59753	SECTOR 1 MANZANA G	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Sulfatacion en Red principal, De Volvió a Conectar y sr eliminó Sulfatacion y se Normalizó el Servicio.
33	59754	CALLE. 32B # 32B - 75 MANZA I ESQUINA	VILLA CAROLINA II	LUMINARIA GIRAR	se giran luminarias por petición de usuario dejando el servicio normalizado.
34	59755	CALLE 46 CON CRA 26	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Luminaria Mal Conectada por Funcionarios de La Essa Se Instalo Conectores en la Red y se normalizó el Servicio.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
35	59756	CRA 15 1- 04 APT 101 MARIANELA BAJA	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	Información Errónea. Nos Indico apoyo de postes en la dirección y no se encontraban en esa Dirección, Se Llamo a Usuaría Para indicación y no se pudo Contactar. Apoyos no Inventariados en Giron.
36	59757	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatación en la red principal de las luminarias servicio normalizado
37	59758	PASEO SAN JORGE	PASEO SAN JORGE	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatación en la red de distribución de las luminarias servicio normalizado
38	59759	GIRON CENTRO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
39	59760	CALLE 3B SUR # 22-105	RIVERAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	essa Realizo Cambio de Red Y Dejo luminarias desconectadas, Se Volvió A Conectar a la red y se normalizó el servicio
40	59761	CRA 23 ENTRE 31 Y 32 EN EL POSTE DEL TRANSFORMADOR	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria y se cambia fotocontrol quemado por corto circuito en la red principal se normaliza el servicio.
41	59762	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	se elimina corto en la red y se cambia fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado
42	59763	CRA 26 3A-12	EL PROGRESO	LUMINARIA BAJA ILUMINACION	Se Programa Modernización con Brazo de Aplique
43	59764	CRA 19 # 15-02	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	Se Retiro Luminaria Pal Taller para dsu respectivo mantenimiento.
44	59765	FRENTE AL TRANSITO	AUT.BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	se revisaron cajas y se encontraron conectores quemados y sulfatados en las cajas de piso de las luminarias 13957 y 13956.
45	59766	PARALELA	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA DESPEJAR	No se pudo ejecutar el reporte debido a que el tráfico vehicular en el sitio de trabajo no permitio hacer la poda. se requiere reprogramar reporte
46	59767	CRA 19	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 14545 y se arreglo luminaria 14541 que se encontraba directa.
47	59768	CRA 16 F # 58A-57	LA ESMERALDA	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminarias se encuentra conectores sulfatados y daño en la red principal se normaliza el servicio. luminaria 15587 se programa para cambio con grúa.
48	59769	CALLE 11B 20-26	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	se reprograma reporte para grúa luminaria 8363 poste de 12mts escalera no alcanza.
49	59770	HACIA LA GRANJA	VEREDA CHOCOITA	SECTOR APAGADO	se cambiaron redes en mal estado y se conectaron luminarias servicio normalizado

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
50	59771	POSTE 107 SECTOR VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se realiza revisión de luminarias se cambian conectores sulfatados y se normaliza el servicio se instalan tapas de concreto 30x30 pequeñas. luminaria 14472 se programa con grúa para su revisión.
51	59772	PLAZOLETA CALLE 35A 15-69	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	SECTOR APAGADO	se realiza revisión de luminarias se revisa control y se encuentra breaker disparado se revisan cajas de inspección y se normaliza el servicio.
52	59773	ENTRADA AL BARRIO	VILLA DEL SOL	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria y se encuentra en mal estado se cambia y se ingresa al taller para su revisión, servicio normalizado.
53	59774	DESDE TRANSEJES HASTA VILLA SANDRA	VILLA SANDRA	SECTOR APAGADO	se llama a usuario manifiesta que el reporte ya fue solucionado con otra cuadrilla y que esta en perfecto funcionamiento.
54	59775	PORTAL DE CASTILLA	PORTAL DE CASTILLA	SECTOR APAGADO	Se Arreglo Barrio ena Luminaria pertenece Portal de Castilla con esa Dirección. Se Encontró Puentes Sulfatados se Elimino Sulfatacion y se Volvió a Conectar. Servicio Normalizado
55	59776	FINCA BUENAVISTA	VEREDA PALOGORDO	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con el reporte # 1457 de modernización
56	59777	CALLE 30 NO. 24-23	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminarias se encuentran red principal aérea hurtada y fotocontrol, se cambian y se normaliza el servicio.
57	59778	MANZANA H CASA 24 ASOVISOLAM	ALTOS DE SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	POSTE A PUNTO DE CAER	se recoge poste de la luminaria 9478 que fue derribado por excavación debido a obra civil que de hace sobre la vía principal del barrio. la luminaria se encontró destruida por la caída del mismo poste. Pendiente por instalación de poste y reposición de luminaria.
58	59779	CRA 26 FRENTE A LA CASA 28 Y 29	LAS MARIAS	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria se retira zd216 de 40w y se ingresa al taller para su revisión, se instala microondas de 40w y se normaliza el servicio. luminaria 9267 se retira y se ingresa al taller para su revisión. se instala microled de 40w y se normaliza el servicio.
59	59780	CALLE 19A NO 19-15	PORTAL CAMPESTRE I	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a lumiaría y se encuentra fotocontrol quemado se cambia y se normaliza el servicio.
60	59781	CALLE 20A NO 24-92	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminarias se cambia lyraled de 49w y se ingresa al taller para su revisión dejando el servicio normalizado.
61	59782	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realiza mantenimiento a luminarias se encuentra red principal en mal estado por corto circuito y hurto en tramo , se cambian conectores en mal estado se normaliza el servicio.
62	59783	FINCA REY DAVID	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE DE MORDERNIZACION #1456 DE CHOCOITA

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
63	59784	INTERCAMBIADOR DEL PALENQUE	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se realiza inspección en tablero de distribución encontrando protección en correcto funcionamiento, se llama a usuario y se va a buzón, se programa para ronda nocturna.
64	59785	CASA 88	MIRADOR DE SAN ANTONIO	LUMINARIA APAGADA	se realiza visita técnica y se comunica al usuario que el poste en madera está en mal estado y luminaria esta pendiente por modernizar.
65	59786	VILLA CAROLINA II	VILLA CAROLINA II	REVISION DE REDES	se realiza revisión de redes aéreas se le informa al usuario que pertenecen a la esa y telefónicas.
66	59787	CANCHA DE TIERRA EL COCAL	EL LLANITO	CANCHA APAGADA	se realiza revisión a timer se encuentra desprogramado se programa fecha y hora y se realiza pruebas de funcionamiento todo quedando servicio normalizado.
67	59788	CALLE 28A # 27-36 PARQUE LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA INTERMITENTE	se realiza revisión de luminaria se encuentra borneras en mal estado se cambian y se normaliza el servicio.
68	59789	TRANSVERSAL 7B # 109B-39	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminarias se retira luminaria vegaled de 40w y se entrega al taller para su revisión, se instala vegaled de 40w y se normaliza el servicio.
69	59790	DIAGONAL 7 # 8-12	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria deltaled de 40w partida se entrega en almacén no se instala luminaria por motivo que no hay de rempalzo de la misma potencia.
70	59791	KIOSCO DE LA CALLE 43A AL PIE DE EL GIMNASIO CALLEJERO	CORVIANDI III	LUMINARIA APAGADA	usuario reporta luminaria de kiosco apagada, luminaria no pertenece al inverio de isag se le comunica que debe realizar procedimiento de expansión de luminaria.
71	59792	DIAGONAL 13D 11-39	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria se encuentran conectores en mal estado por corto en la red principal se cambian y se normaliza el servicio.
72	59793	CRA 17 # 13B -04	VILLAMPISS	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró luminaria sin Fotocelda, Se Instalo Fotocelda y Se le echo Silicona para pegar la fotocelda a la luminaria, Servicio Normalizado.
73	59794	Sector La escuela	VEREDA CANTALTA	CANCHA APAGADA	se cambió contactos quemado por sobre tensión y se normalizó el Servicio
74	59795	CARRERA 30 NO. 37-03	ALTOS DEL LLANITO	LUMINARIA GIRAR	se realiza despeja a luminaria dejando el servicio normalizado.
75	59796	CALLE 37 # 31-- 15	ALTOS DEL LLANITO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de luminaria dejando el servicio normalizado.
76	59797	AL LADO DEL PARQUEADERO SOBRE LA CALLE 23	CASA LINDA	LUMINARIA APAGADA	se realiza revisión y se reprograma reporte para grúa.
77	59798	VEREDA PALOGORDO	VEREDA PALOGORDO	MODERNIZACION	reporte solucionado con el reporte #1457 de modernización



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
78	59799	CARRERA 26 #9-14 ARENALES 2	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Línea Sulfatada en el parque los Retazos, Se Elimino Sulfatacion y se normalizó el servicio.
79	59800	VIA CONDOMINIO LA MILAGROSA COLEGIO GIRON	VEREDA AGUADA DE CEFERINO	SECTOR APAGADO	Se Encontraron puentes Sulfatados, Se Volvió a Reconectar y Se Normalizó el Servicio.
80	59801	CANCHA LAS PALMAS	EL LLANITO	MANTENIMIENTO DE CONTROL	se realiza cambio de timbre y se programa dejando el servicio normalizado.
81	59802	CALLE 53A CON 17 POR LA PARTE DE ENCIMA	RIO DE ORO II	LUMINARIA APAGADA	se Encontró línea dr alimentación sulfatada se cambio conectores y se normalizó el servicio.
82	59803	CALLE 30 NO. 27-56	CASCO ANTIGUO	FAROL APAGADO	Cable hurtado, se Instalo Red y se volvió a conectar y se normlaisonel servicio
83	59804	CARRERA 27 NO. 27-36	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	FAROL APAGADO	bombillo estallado por agua, se cambio por uno nuevo y se normaliza el servicio.
84	59805	CARRE 25 CALLE29 Y 30	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	Se Revisó el Sector, Se Encontró Dos Luminarias que hacen falta en el sitio, Se Informa al Supervisor y se programa Instalación de Luminarias.
85	59806	CARRERA 26 #4-70	BAHONDO	LUMINARIA APAGADA	Se realiza visita Técnica y se normaliza sector apagado.
86	59807	EL INTERCAMBIADOR EL PALENQUE	ANILLO VIAL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	se Elimino sulfatacion en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
87	59808	CARRE 25 CON CALLE 29 Y 30	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	Se Volvió a Instalo farol colonial que se le realizó Mantenimiento y se normalizó el servicio.
88	59809	CALLE 28A NO 28-23	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambio elementos quemados en la luminaria servicio normalizado
89	59810	CARRERA 29 NO. 10-10	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambio luminaria lyaled 49w defectuosa servicio normalizado
90	59811	ENTRADA WONDER	LA ESMERALDA	LUMINARIA APAGADA	Se Programa Mantenimiento con Grúa.
91	59812	CANCHA DEL BARRIO GIRALUZ	GIRALUZ	CANCHA APAGADA	Se Encontró Sulfatacion, se Elimino Sulfatacion y se reconecto y se normalizó el servicio.
92	59813	ZONA INDUSTRIAL	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA DESPEJAR	se realizo despeje de lumimarias en la zona industrial paralela a autopista a bucamanga. lumimarias 8191 8247. (Peticion de usuario)
93	59814	MIRADOR DE ARENALES	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA GIRAR	se realiza mantenimiento aluminaria se gira luminaria, a petición de usuario dejando el servicio normalizado.
94	59815	CRA 29 # 32-20	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo quemado por sobre tensión y se normalizó el servicio
95	59816	Via Aeropuerto	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimimeto en la autopista aeropuerto a las luminarias 12282 12378 12330 12336.
96	59817	FINCA LAS DELICIAS	VEREDA PALOGORDO	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado cln el Reporte 1464



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
97	59818	PUENTE COORDINADORA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	Se Cambio Red Y Coneccion en mal estado por sulfatacion en las cajas de piso, Se Volvió A Cablear y conectar luminarias y Se Normalizó el Servicio.
98	59819	DIAGONAL 54 22B-48	ALTOS DE SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Luminaria en mal estado, Se Cambió por una Nueva y se Normalizó el servicio.
99	59820	ENTRADA WONDER	LA ESMERALDA	LUMINARIA APAGADA	Solucionado por Grúa cuadrilla 3 el Día 22 de Agosto 24
100	59821	CANCHA DE GIRALUZ	GIRALUZ	CANCHA APAGADA	Se Soluciono con Reporte de Control.
101	59822	CRA 19	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se encontro luminaria 14534 con fotocelda quemada. servicio normalizado.
102	59823	CRA 20 CALLE 39 Y CALLE 40 DETRAS DE TORRES DEL RINCON	RINCON DE GIRON	REDES ROTAS	se Arreglo red dañada por caída de árbol servicio normalizado
103	59824	CARRERA 29A CALLE 38 CANCHA	GIRALUZ	CANCHA APAGADA	Se Cambió Control Defectuoso se cambió por uno nuevo y se normalizó el servicio.
104	59825	SECTOR 3D # 24-54	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria defectuosa se ingresa al taller para revisión
105	59826	CALLE 33 27-92	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambio elementos quemados en la luminaria servicio normalizado
106	59827	CALLE 20A 18-15	BALCONES DE GALICIA	LUMINARIA APAGADA	Se Programa Mantenimiento para Grua.
107	59828	ENTRADA WONDER	LA ESMERALDA	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 15587 y por peticion de usuario se realizo poda a la luminaria 15582. servicio normalizado.
108	59829	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en la autopista aeropuerto a las luminarias 12221 12223 12219 11994 12214. servicio normalizado.
109	59830	GLORIETA HOYO CALIENTE	CASCO ANTIGUO	REDES ROTAS	reporte solucionado con reporte de obra # 224.
110	59831	CALLE 32 D # 9-52	VILLA SANDRA	LUMINARIA DIRECTA	Fotocelda Defectuosa,Luminaria Directa. Se Cambio Fotocelda Y se Normalizo el Servicio.
111	59832	PARQUECITO DE LA CALLE 32 19-33	CASTILLA REAL II	LUMINARIA APAGADA	Lumanaria Defectuosa Se Cambio por una Codigo 26 y se normalizo el servicio.
112	59833	CRA 28 CON CALLE 33 -14	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontro Bombillo Estallado Por Agua, Se Cambio por Uno Nuevo Y Se Normalizo El Servicio.
113	59834	CARRERA 15 NO 9-54 TORRE 15	LA MESETA I	LUMINARIA APAGADA	Usuaría Solicita Alumbrado Publico en el Sector. Se Le Informa El proceso de Expansion y El cronograma que se maneja
114	59835	DIAGONAL 53 A # 22C-59	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA DESPEJAR	Se Realizo Despeje de Luminarias en em Sector.
115	59836	CALLE 28A NO 28-23 PARQUE LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontro Fotocelda en mala posicion, Se Ajusto Ubicacion de la fotocelda y se reviso. Servicio Normalizado.
116	59837	FINCA EL SILENCIO, VEREDA VALLE DE RUITOQUE BAJO	VEREDA VALLE DE RUITOQUE	LUMINARIA APAGADA	se Programa modernización de la luminaria se le informa al usuario

ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
117	59838	SECTOR 1 DONDE ESTA UBICADO EL TRANSFORMADOR	CIUADELA NUEVO GIRON	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con el numero 59842
118	59839	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red de distribucion en las lumimarias servicio normalizado
119	59840	AV CANEYES	VIA CANEYES	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
120	59841	CRA 27 # 28A 12 ESQUINA PARQUE LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	Se encontro Red hurtada por Bandalismo. Se instalo red nueva de aluminio con diferente Ubicacion. Servicio Normalizado.
121	59842	CIUADELA NUEVO GIRON	CIUADELA NUEVO GIRON	SECTOR APAGADO	se cambio fusibles quemados en el transformador servicio normalizado
122	59843	CRA 20 29A-13 MANZANA N CASA 20	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA	Red Prinpal Sulfatada, Por Conector, Se Cambil Conectores y se Elimini Sulfatacion Y se Normalizo El Servicio
123	59844	SECTOR 4 MANZANA M EN LA ESQUINA CASA 2630	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realiza el despeje de la luminaria servicio normalizado
124	59845	SECTOR PRADOS DE BELLAVISTA VIA A TERREZAS POR LA CALLE DE LAS VOLQUETAS	PRADOS DE BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal de las luminarias servicio normalizado
125	59846	CRA 28 # 33-05	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el numero 59833
126	59847	CRA 26 32-38 FRENTA A LA NUEVA EPS	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA DIRECTA	Se Encontro Fococelda Quemada Por SobreTensiñ Se Cambio por una nueva y se normalizo el servicio.
127	59848	LA VIA NUEVA QUE VIENE DESDE LA CANASTA HASTA EL ESTADIO	PRIMERO DE MAYO	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con el numero 59850
128	59849	CALLE 14C PEATONAL 17H 27	CIUADELA VILLAMIL	LUMINARIA DESPEJAR	se le informa al usuarios que la luminaria se encuentra despejada y la red le pertenece al la essa
129	59850	POSTE 58 PRIMERO DE MAYO	PRIMERO DE MAYO	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
130	59851	CALLE 28 # 28-31	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se ajusta la fotocelda en la luminaria servicio normalizado
131	59852	PARQUE PRINCIPAL CALLE 56 CON CRA 19 Y 19A	EL PALENQUE	PARQUE APAGADO	se cambio la red dañada en las luminarias servicio normalizado
132	59853	FRENTE A LA CALLE 10B #13-07	HACIENDA LA MESETA	LUMINARIA APAGADA	se encontró fotosensor en mala ubicación se ajustó y se normalizó el servicio
133	59854	CARRERA 22 D CON 20B	PORTAL CAMPESTRE IIII	LUMINARIA APAGADA	Se Programa Expansi3n al Sector.
134	59855	CALLE 33A NO. 16-64	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se encontró línea principal sulfatada se cambió conectores en mal estado y se normalizó el servicio.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
135	59856	CALLE 28 34-16	LA CAMPINA	LUMINARIA APAGADA	se encontró red sulfatada se cambió conectores y se normalizó el servicio
136	59857	diagonal 7a # 17a-16	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento alumbrado se encuentra conector en mal estado por corto en la red aérea principal de la Essa se normaliza el servicio.
137	59858	PARCELAS DE MONTERREY	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con la modernización # 1479
138	59859	CALLE 30A # 19-21	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatación en la luminaria servicio normalizado
139	59860	PARQUE LOS NIÑOS CRA 20 #29A--67 MANZANA N	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA	se programa modernización de la luminaria se le informa al usuario
140	59861	PARQUE	SANTA CRUZ	PARQUE APAGADO	reporte solucionado con el reporte 59868
141	59862	QUINTAS CAMPESTRE	QUINTAS DEL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realizó mantenimiento en las luminarias
142	59863	CASCO ANTIGUO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se instala luminarias sepiald 41w que estaba en revisión
143	59864	CIUADAELA NUEVO GIRON	CIUADAELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se instala luminaria provisional sepialed 41w
144	59865	SECTOR 6 MANZANA A # 24-60	CIUADAELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	Se retiró luminaria en mal estado y se instaló luminaria código 26 Provisional.servicio normalizado
145	59866	CANCHA	GIRALUZ	CANCHA APAGADA	En La Cancha Se Elimino Sulfacion en La Red,Y se Normalizo el Servicio.
146	59867	CRA 27 # 27-38	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se encontró bombillo estallado por agua se cambió bombillo y se normalizó con servicio
147	59868	CALLE 18 NO. 19 - 75	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	se cambio contator defectuoso en el control de las luminarias del parque
148	59869	ALTOS DEL LLANITO	ALTOS DEL LLANITO	MANTENIMIENTO DE REDES	red principal golpeando con árbol se cambió la red de puesto y se normalizó el servicio.
149	59870	ALTOS DEL LLANITO	ALTOS DEL LLANITO	MANTENIMIENTO DE REDES	Reporte Solucionado con El Reporte 59869
150	59871	CRA 28 # 27-42	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	se encontró bombillo quemado por sobretensión se cambió por uno nuevo y se normalizó el servicio



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES SEPTIEMBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	59872	MANZANA E CASA 21	VALLE DE LOS CABALEROS	REVISION DE REDES	se cambia la conexión de las luminarias por encontrarse bajo medida servicio normalizado
2	59873	DIAGONAL 105# 104E-196 SECTOR A	BALCONES DE PROVENZA I	SECTOR APAGADO	no se puede realizar el reporte por paro del Sector camionero vías bloqueadas se programa mantenimiento
3	59874	DIAGONAL 14 P-03	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA APAGADA	se cambia la conexión de la luminaria por daño en la red principal servicio normalizado
4	59875	PARQUE PRINCIPAL	SANTA CRUZ	PARQUE APAGADO	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
5	59876	Carrera 29 # 12-28	QUINTAS DEL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado el día 02/09/24
6	59877	CLLE 28 # 28-105	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió elementos quemados en la luminaria servicio normalizado
7	59878	CRA 31 # 34-25	ALTOS DEL LLANITO	REDES EN CORTO	se realiza mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
8	59879	CALLE 34 A CON 20 ESQUINA FRENTE AL SALON COMUNAL	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal de las luminarias servicio normalizado
9	59880	DIAGONAL 54B#22B-28	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
10	59881	FRENTE AL COLEGIO	VEREDA LLANOGRANDE	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal de las luminarias servicio normalizado
11	59882	CARRERA 21B NO. 26-10	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria caída por daño en la parte inferior del poste se ingresa la luminaria al taller para reposición de poste y caja de piso
12	59883	VIA TREFILCO CALLE 14	BAHONDO	LUMINARIA APAGADA	Se Programa Mantenimiento en Grúa
13	59884	CALLE 19# 22C-127	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	Se Programa Reporte con Grúa Reporte a la Luminaria 3119
14	59885	CALLE 18 # 28-128	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	Dirección No coincide con el Barrio Indicado. Se Llama Usuario para poder Aclarar la dirección y no Contesta.
15	59886	CALLE 19 #18-04	BALCONES DE GALICIA	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado con reporte de Expansion
16	59887	POSTE 114 SECTOR VILLA LINDA	VILLA LINDA	LUMINARIA APAGADA	Reporte De Preuba De Wendy Secretaria de Iluminación San Juan.
17	59888	PUENTE PEATONAL MIRADOR SAN JUAN	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se encontró red cortada por vandalismo se volvió a conectar y se normalizó el servicio
18	59889	CALLE 43 CON CARRERA 34A PARTE ALATA	EL PARAISO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria defectuosa se cambió por una código 26 y se normalizó el servicio
19	59890	BELLAVISTA	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria defectuosa se cambió por una código 26 y se normalizó el servicio
20	59891	EL CONSUELO	EL CONSUELO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria se encuentra fotocontrol girado, se normaliza el servicio.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES SEPTIEMBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
21	59892	CANCHA DEL BARRIO GIRALUZ	GIRALUZ	CANCHA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminarias se encuentra reloj desprogramado se actualiza la hora v se normaliza el servicio.
22	59893	CALLE 56	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Conectores Sulfatados se Cambió por unos nuevos y se Normalizó el Servicio.
23	59894	CLLE 2C 17-43	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria dañada se cambió por una código 26 y se normalizó el servicio
24	59895	DIAGONAL 7 # 18-12	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	Se Cambió Luminaria Defectuosa Por Una Código 26, Servicio Normalizado
25	59896	EL PORTICO	EL PORTICO	LUMINARIA DIRECTA	se realiza mantenimiento a luminaria y se encuentra fotoconcontrol quemado por corto circuito en la red aérea se cambia y se normaliza el servicio.
26	59897	CARRERA 23 CALLE 31 Y 32	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se encontró fotocelda quemada por sobretensión se cambió por una nueva y se normalizó el servicio
27	59898	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL RIO FRIO	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado Por Intervención de la Cuadrilla de la essa.
28	59899	CALLE 5 #4-37	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	Se llama Usuario Para Preguntar Dirección que NI Corresponde A Girón Se Habla Con Usuario Y mo es del municipio de Girón
29	59900	CARRIZAL III Y IV Bloque 5	CARRIZAL III Y IV	LUMINARIA APAGADA	se encontró corto en la red principal produciendo sulfatación en conectores se eliminó corto v se cambió conectores servicio normalizado
30	59901	FINCA TOTUMOS, CERCA A LAS OFICINAS DE MACPOLLO	VEREDA RIO FRIO	LUMINARIA APAGADA	Se Soluciono Con Reporte de Mantenimiento de Transformador Martes.
31	59902	CALLE 50 # 26-82	BRISAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	Usuario Solicita es Expansión se Explica el Proceso
32	59903	CABAÑA BAJA	VEREDA LA CABAÑA	LUMINARIA APAGADA	se cambio fotocelda quemada por cortocorcuito y se mejoro el servicio
33	59904	CRA 26 # 33-25	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	elementos quemados por sobretensión se cambiaron y se normalizó el servicio
34	59905	PARQUECITO ZONA VERDE DETRAS DEL COLISEO VILLAMIL	GUAYACANES	LUMINARIA APAGADA	se encontraron luminarias defectuosas se retiraron y se llevaron al taller para su debido mantenimiento.
35	59906	SECTOR EL CORCEL	VEREDA RIO FRIO	SECTOR APAGADO	se encontró cañuela del transformador dispara se volvió a cambiar fusible y se volvió a conectar servicio normalizado
36	59907	FINCA EL LAGUITO	VEREDA ANGULO	LUMINARIA INTERMITENTE	reporte solucionado con la modernización # 1490
37	59908	MANZANA 23 LOTE 8	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con la modernización #1488
38	59909	EN MEDIO DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE BELÉN Y EL EDIFICIO.	SMART 110	LUMINARIA DIRECTA	se encontró fotocelda en mal estado se cambió por una nueva y se normalizó el servicio
39	59910	MANZANA 11C 121719	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	luminaria desconectada por remodelacion de la red por parte de la essa se realiza la conexión de la luminaria



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES SEPTIEMBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
40	59911	CRA 17 12A-69	LA MESETA I	LUMINARIA APAGADA	se encontró línea de alimentación sulfata se cambió conectores y se normalizó el servicio
41	59912	CALLE 46 NO. 16-165 VIA AL TORNILLO	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	AVENIDA APAGADA	No se Pudo Indenticar Luminaria, Usuario No contesta, Se Busco en la dirección por alguna Información de la luminaria o El Usuario y No dan Información del Daño, Ni Conocen al Usuario.
42	59913	CALLE 46 NO. 16-165 PATIOS DE LA FISCALIA	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	AVENIDA APAGADA	Luminaria Cerca De La Red De Media Tensión, No Se Puede Intervenir Ya que es Un Peligro pal Operario.
43	59914	CARRASCO PLAZA DE TOROS	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA APAGADA	se encontraron conectores del arranque del alumbrado de la plaza de toros en mal estado. luminaria 12936.
44	59915	CRA 18 # 13C 22	LA MESETA I	LUMINARIA APAGADA	Solucionado Con El Reporte 59911
45	59916	Calle 15 A # 12 - 13	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 18907 apagada por fotocelda girada. servicio normalizado.
46	59919	Poste 7 Anillo Vial Rio Frio	ANILLO VIAL RIO FRIO	SECTOR APAGADO	se encontró sector apagado por cone torres sulfatados y líneas rotas en la caja de piso de la luminaria 8279.
47	59917	Sector Cremas	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a las luminarias 12291 y 15416. servicio normalizado.
48	59918	Carrasco Plaza De toros	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA APAGADA	luminaria 12933 con conectores sulfatados. servicio normalizado.
49	59921	CALLE 33B NO.32B-15	VILLA CAROLINA II	LUMINARIA APAGADA	se cambia luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
50	59922	LLEGANDO AL MAUSOLEO LA ESPERANZA DESDE LA 01 A LA 08 LO QUE COMPRENDE GIRON	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con el Reporte # 59919.
51	59923	CALLE 19 CON CRA 29 PARQUE LA HOJA DEL TABACO	SANTA CRUZ	PARQUE APAGADO	luminarias sin servicio por intento de hurto de la red servicio normalizado
52	59924	PORTAL 1	PORTAL I	LUMINARIA APAGADA	luminarias llegadas del taller para reposición en el sector servicio normalizado
53	59925	CALLE 106 11-26	GUADUALES	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
54	59926	CALLE 50 # 27-150	EL POBLADO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
55	59920	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUT.BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se encontraron cables de alimentación de la luminaria 8354 quemados en su caja de piso. servicio normalizado.
56	59927	CALLE 47A NO 30-10	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria microled 40w defectuosa y se instala luminaria sepialed 41w provisional
57	59928	SECTOR ENTRADA MIRADOR CABAÑAS	AUTOPISTA AEROPUERTO	DESPEJAR TRANSFORMADOR	se realizo poda a ramas que se encontraban con cercanía a la línea de media tensión.
58	59929	CANCHA	PORTAL DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se instala luminaria lyraled 49w servicio normalizado
59	59930	CALLE 12A # 23-20	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	Usuario solicita la instalación de una luminaria se le informa que tiene que realizar la solicitud por medio de una carta



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES SEPTIEMBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
60	59931	CANCHA	GIRALUZ	CANCHA APAGADA	se Programa cambio de tubería averiada en las luminarias de la cancha
61	59932	PARQUE	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se realizo bajante de alimentacion hurtado por habitantes de calle y se nor maliszo el servicio
62	59933	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a las luminarias 12172 12179 12163 12161.
63	59934	CRA 28A # 38-41 Y CRA 28A # 34-91	CASTILLA LA NUEVA	LUMINARIA APAGADA	se Programa modernización de las luminarias se le informa al usuario
64	59935	MANZANA V CASA 1 CALLE 51 32C-15	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 51w defectuosa servicio normalizado
65	59936	MANZANA 36 LOTE 20	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con la modernización #1488
66	59937	MANZANA K CASA 1	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA GIRAR	se direcciona la luminaria a petición del usuario servicio normalizado
67	59938	PARQUE	QUINTAS DE SAN ISIDRO	LUMINARIA APAGADA	luminaria sin servicio por intento de hurto de la red se realiza la conexión de la luminaria servicio normalizado
68	59939	CALLE 46 NO. 16-165 PATIOS DE LA FISCALIA	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	AVENIDA APAGADA	reporte solucionado con el número 59940
69	59940	CALLE 46 NO. 16-165 VIA AL TORNILLO	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	AVENIDA APAGADA	se retira luminaria zd229 50w se ingresa al taller para revisión usuario no contesta el teléfono para informarle el retiro de la luminaria
70	59941	CALLE 26B 21E-39	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se encontró red reventada se cambió red y se volvió a conectar servicio normalizado
71	59942	CALLE 106# 11-21	GUADUALES	LUMINARIA APAGADA	cambio de redes en el sector dejando dejando fases compartidas en el circuito se volvió a conectar y se normalizó el servicio
72	59943	CARRERA 23 NO. 30-47	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado arrehland9 el daño se cambiaron elementos desfextuos
73	59944	CALLE 12 CON 23-47	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	luminaria encontrada sin fotocelda seis a los votos celda nueva y se normalizó el servicio
74	59945	CANCHA JUNTO A LA ESCUELA	VEREDA ALTO DE LA ALDEA	LUMINARIA APAGADA	se ajusto la programación del reloj de las luminarias de la cancha
75	59946	CRA 26	VIA CANEYES	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion en la caja de piso en la luminaria servicio normalizado
76	59947	MANZ41-LOTE7	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216 40w defectuosa se instala luminaria zd229 50w provisional
77	59948	CRA 32 29A-16	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	Conectores Sulfatados Se Cambiaron Por Unos Nuevos Y se Normalizó el Servicio.
78	59949	RETORNO DEL RINCON	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	Programa Ronda Nocturna, Usuario No Calaro Luminarias



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES SEPTIEMBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
79	59950	DE CANEYES HACIA PASEO SAN JORGE	SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se Programa Ronda Nocturna, Usuario No Calaro Luminarias
80	59951	TRANVERSAL 107A NO. 11-59	CIUDAD METROPOLITANA	LUMINARIA APAGADA	se encontró corto en la red principal se cambió red que dirija la luminaria y se normalizó el servicio
81	59952	DIAGONAL 7B 21C - 02	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado con Reporte 59952
82	59953	PARQUE PERALTA	CASCO ANTIGUO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo cedimentacion de canastillas para cambio de postes deteriorados luminarias intervenidas 7341,7346,7345,7347
83	59954	CRA 21A 2-24	VILLA DE LOS CABALLEROS	POSTE A PUNTO DE CAER	Se Revia Poste en Buenas Condiciones. Se ve Un poquito ladiado pero es por tensión de la Línea cuando se Instaló pero no presenta ningún deslizamiento o desplazamiento.
84	59955	PASEO SAN JORGE	PASEO SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se encontró corto en la red principal que había disparado el taco se eliminó corto y se volvió a subir Protección.Servicio Normalizado
85	59956	CARRERA 21B NO. 26-10 FRENTE AL VENADO DEL REY	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 7004 de 100 W por una luminaria de de 84 W provisional. servicio normalizado.
86	59957	CALLE 18 # 28-128	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	luminarias se llevaron a garantía esperando que garantía las devuelva para instalarlas
87	59958	CALLE 19# 22C-127	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se retiró luminaria para llevar al taller por garantía
88	59959	CALLE 12 NO. 23-47	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado Por Cuadrilla #2 Día 17-09-24
89	59960	CALLE 11B 20-33	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	luminaria 8363 con fotocelda quemada. servicio normalizado.
90	59961	PARQUE PERALTA	CASCO ANTIGUO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo cambio de posteria por motivo de deterioro
91	59962	FRENTE A LA IGLESIA QUE ESTAN CONSTRUYENDO	CIUADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se instala luminarias provisionales para el sector servicio normalizado
92	59963	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realiza mantenimiento a luminaria y se encuentra red subterránea rota, se normaliza el servicio.
93	59964	CANCHA SINTETICA Y ALREDEDORES	PORTAL I	LUMINARIA APAGADA	se encontró red reventada por podas se volvió a empalmar, se volvió a conectar y se normalizó el servicio
94	59965	PARQUEADERO COMUNAL CRA 30 CON PEATONALES 27A	EL TEJAR	LUMINARIA APAGADA	luminaria desconectado por funcionarios de la essa se volvió a conectar y se normalizó el servicio
95	59966	SECTOR 1 MANZANA F 25 A 29	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se programa mantenimiento con grúa
96	59967	CALLE 46 # 26-90	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	Fotocelda Girada se ajusto a posicion de uso y se normalizó el servicio.
97	59969	DIAGONAL 107A #11 A-06	CIUDAD METROPOLITANA	LUMINARIA APAGADA	fotocelda quemada por sobretensión se cambió fotocelda y se normalizó el servicio



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES SEPTIEMBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
98	59968	CANCHA	GIRALUZ	CANCHA APAGADA	Se realiza Mantenimiento en Cancha, Reubicando reloj de encendido y apagado en otro poste, se realiza cableado en cajas de piso, se realizan pruebas de funcionamiento. Servicio Normalizado.
99	59970	AUTOPISTA ANTONIA SANTOS	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se reviso la red principal de las luminarias la cual se encuentra en buen funcionamiento se Programa revisión de las luminarias por la cuadrilla 3
100	59971	CARRERA 26 POR LOS CANELLES	VIA CANEYES	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion en la caja de piso de las luminarias servicio normalizado
101	59972	MANZANA 60 LOTE 706	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
102	59973	ROTONDA DE LOS CANEYES FRENTE A DROGAS LAS REBAJA	AVENIDA CRA 26	SECTOR APAGADO	se encontró sector apagado por líneas sulfatadas y rotas dentro de la tubería subterránea. luminarias 11593 y 11595. servicio normalizado.
103	59974	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL	LUMINARIA DIRECTA	luminaria 5745 con fotocelda directa. servicio normalizado.
104	59975	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA DIRECTA	se realizo mantenimiento en la autopista aeropuerto a las luminarias 12570 12569 12567 12277 12558 12555. servicio normalizado
105	59976	PARQUE CALLE 21 26-10	RIO DE ORO	PARQUE APAGADO	se cambio red quemada en la luminaria servicio normalizado
106	59977	VIA DE ACCESO CIUADELA NUEVO GIRON	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se encontraron luminarias defectuosas se cambiaron por unas códigos 26 y se normalizó el servicio
107	59978	VIA PRINCIPAL ENTRADA A VILLA SANDRA	PORTAL DE CASTILLA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria defectuosa se cambió por una provisional y se normalizó el servicio
108	59979	CALLE 27 A # 28A -06 PASAJE LA ROSITA	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	se encontraron bombillos quemados por sobretensión se cambiaron y se normalizó el servicio
109	59980	CRA 16 E PEATONAL 2B 15	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	red de alimentación sulfatada se cambiaron conectores y se normalizó el servicio
110	59981	CALLE 4TA A SUR # 21-39	RIVERAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	se encontró fotocelda en mal estado se cambió por una nueva y se normalizó el servicio
111	59982	VILLAMPISS	VILLAMPISS	LUMINARIA APAGADA	conectores sufatados se cambió conectores y se normalizó el servicio
112	59983	MANZANA F SECTOR 3	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realizó poda en la luminarias se encontró luminarias sin fotocelda se Instaló fotocelda y se normalizó el servicio
113	59984	VEREDA AGUADA DE CEFERINO	VEREDA AGUADA DE CEFERINO	LUMINARIA DIRECTA	se traslado lumimaria 5032 a poste de cemento debido a expansiom tipo tres que se realizo en el sector para mejorar el servicio de A P.
114	59985	CRA 29 CON CALLE 11	ARENALES	HONGO APAGADO	se encontró luminaria afectuosa se cambió por una código 26 y se normalizó el servicio



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES SEPTIEMBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
115	59986	FINCA EL CAUCHO	VEREDA SORACA	LUMINARIA APAGADA	vía obstaculizada por construcción de carretera nueva no se puede tener acceso a la Vereda
116	59987	RIO PRADO	RIO PRADO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizó despeje a luminarias
117	59988	CALLE 44 NO. 34B-105	EL PARAISO	LUMINARIA APAGADA	Primera Luminaria Llevada al Taller, Para Su Mantenimiento. Segunda Luminaria Se Encontró Conectores Sulfatados, Se Cambiaron Servicio Normalizado.
118	59989	CALLE 55A #22C-04	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA DESPEJAR	Se Realizo despeje al sector, Servicio Normalizado.
119	59990	CALLE 20A # 24-92	PORTAL CAMPESTRE IIII	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
120	59991	URBANIZACION BOSQUECITO	URBANIZACION EL BOSQUECITO	LUMINARIA APAGADA	se realiza giro de luminarias a petición de usuario y se normaliza el servicio.
121	59992	DIAGONAL 54C 22C - 60	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	SE cambió lyraled defectuosa, Servicio Normalizado
122	59993	CANCHA	VEREDA ALTO DE LA ALDEA	CANCHA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal de la alimentación de la luminaria servicio normalizado
123	59994	VIA ACAPULCO RUITOQUE LOTE 3 CASA 1 VISTA REAL	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se giró luminaria para mejor iluminación, Servicio Normalizado.
124	59995	CALLE 29A # 31-79	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	se Programa modernización de la luminaria se le informa al usuario
125	59996	CALLE 37 29A-09	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se ajusto fotocelda en la luminaria servicio normalizado
126	59997	CALLE 55A 22C 21	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la luminaria
127	59998	MANZANA C CASA 24	MIRADOR DE SAN ANTONIO	LUMINARIA APAGADA	usuario no contesta se realizó dos visitas al usuario y no esta, los vecinos dan información del daño.
128	59999	QUINTAS DEL CAMPESTRE	QUINTAS DEL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
129	60000	PARQUE	QUINTAS DE SAN ISIDRO	PARQUE APAGADO	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
130	60001	CALLE 68 B #24A - 03	CARRIZAL CAMPESTRE	LUMINARIA INTERMITENTE	luminarias no pertenecen al inventario de alumbrado público se le informa al usuario



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES OCTUBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	60002	MIRADOR DE SAN JUAN	MIRADOR DE SAN JUAN	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza cambio de poste por petición de usuario se traslada red aérea principal y luminarias dejando el servicio normalizado. luminarias se encontraban en poste de telefonía.
2	60003	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	Solucionado por la Cuadrilla 4 el Día 2 de Octubre
3	60004	ROMBOY DE LA 43 CON 26	EL POBLADO	LUMINARIA DIRECTA	se cambió fotocelda defectuosa en las luminarias servicio normalizado
4	60005	CALLE 30 # 24 - 43 FRENTE AL CONCEJO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
5	60006	CLLE 28 29-39	LA CAMPIÑA	LUMINARIA INTERMITENTE	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
6	60007	MANZANA 30 LOTE 679	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	bombillo quemado por sobretensión se cambió por uno nuevo y se normalizó el servicio
7	60008	DE LA TORRE 10 A LA 14	BALCONES DE PROVENZA I	SECTOR APAGADO	se ajusto elimina empalmes defectuosos en la red principal de las luminarias
8	60009	CALLE 42 CRA 22 ESQUINA CERCA A LA PLAZA DE MERCADO	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se retiró luminaria para llevar al taller
9	60010	CALLE 30 NO. 24-43	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminarias por hurto en red principal se giran brazos dejando el servicio normalizando.
10	60011	FINCA EL SILENCIO	VEREDA VALLE DE RUITOQUE	LUMINARIA APAGADA	Se Realizo Modernizacion Vereda Quebrada Seca
11	60012	PARQUE PERALTA	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria y se cambia bombillo quemado agotado dejando el servicio normalizado.
12	60013	Poste 571 - 555	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se realiza mantenimiento a luminarias y cajas de instalación subterreas se encuentra cortos en la red principal y conectores en mal estado, se deja servicio normalizado normalizado.
13	60014	INTERCAMBIADOR EL PALENQUE	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	Se realiza mantenimiento en cajas de piso, Se cambia conector en mal estado y se cambia tapa de concreto 40x40. Servicio Normalizado.
14	60015	CRA 34 # 37-58	PORTAL DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	luminaria desconectada por funcionarios de la essa, Se Volvió a Conectar y se normalizó el Servicio.
15	60016	TRANSVERSAL 15B NO 4-20	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	fotosel de mal estado se cambió y se normalizó el servicio
16	60017	FRENTE A LA CASA # 28-31	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA DIRECTA	fococelda girada se acomodó y se normalizó el servicio
17	60018	PARQUE	BRISAS DEL CAMPO	PARQUE APAGADO	se elimina empalmes quemados en la luminaria servicio normalizado
18	60019	CALLE 27A NO 28A-06 PASAJE LA ROSITA	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo rotó por agua en la luminaria servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES OCTUBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
19	60020	CALLE 47 N 27 38 TODO EL SECTOR DE LA QUEBRADA A PARTIR DEL PARQUE DEL GAS HACIA ABAJO	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	luminarias sin servicio por hurto de la red daño de la tubería se le informa al usuario se Programa mantenimiento
20	60021	CALLE 49 27-130	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 60021
21	60022	Z FAROLES AL FRENTE DE LA CASA DE LOS NAZARENOS	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado
22	60023	CRA 21 25-139 ESQUINA	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se reviso luminarias las cuales se encuentran en buen servicio
23	60024	POSTE 57 PRIMERO DE MAYO	PRIMERO DE MAYO	LUMINARIA APAGADA	mantenimiento Programado para Grua.
24	60025	SECTOR 6 MZ C 23 03	CIUDELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se programa modernización para grúa
25	60026	TRANSVERSAL 15B # 4-20	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el reporte 60029
26	60027	RIO FRIO	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se encontró resultatadas Se eliminó sulfatación y se volvió a conectar servicio normalizado
27	60028	INTERCAMBIADOR	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	Reporte solucionado Con Reporte de Transformadoe 60032
28	60029	TRANSVERSAL 15B NO 4-20	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	luminaria Girada Para una mejor Iluminacion.Servicio normalizado
29	60030	CALLE 21 NO. 19-104	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se encontró bajante de la luminaria quemado por sobretensión se cambió y se normalizó el servicio
30	60031	EL PARAISO	EL PARAISO	LUMINARIA DESPEJAR	se le explica a usuaria el procedimiento de podas y la entidades encargadas en realizar el procedimiento
31	60032	CENTRO CAMIONERO LA BASCULA	CHIMITA	SECTOR APAGADO	se encontró cañuela disparada por sobretensión se volvió a colocar fusible y instalar servicio normalizado
32	60033	CALLE 21 NO. 19-104	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	luminarias quemadas por corto red de media se retiraron y se llevaron al taller para su respectivo mantenimiento
33	60034	sector bodegas	URB. SAN JORGE	SECTOR APAGADO	se encontró protección disparada se ajustó y Se revisó cajas de piso se normalizó el servicio
34	60035	avenida chimita	ANILLO VIAL PALENQUE	AVENIDA APAGADA	se realizo mantenimiento en el anillo vial chimita por sector apagado debido a corto circuito en las líneas subterráneas. luminarias 4513 8320 8323.
35	60036	CRA 17 G PEATONAL 14D 07 SEGUNDO PISO	CIUDELA VILLAMIL	LUMINARIA GIRAR	se gira luminaria para mejor iluminación servicio normalizado
36	60037	BELLAVISTA	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
37	60038	Via Hacienda San Antoniob	VEREDA BARBOSA	LUMINARIA APAGADA	se encontró alimentación sulfatada se cambió conector y se normalizó el servicio
38	60039	PARCELA VILLA PATY VDA LA ESPERANZA	VEREDA NAZARETH	LUMINARIA APAGADA	se encontró puentes de la red sulfatados se cambió conectores de los puentes y se normalizó
39	60040	PORTAL DEL LLANITO	PORTAL DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio de
40	60041	SECTOR 6 MANZANA H Y E	CIUDELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado con Reporte de Traformador



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES OCTUBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
41	60042	VIA PRINCIPAL SECTOR CANEYA Y SECTOR RODEO	VEREDA CHOCOA	SECTOR APAGADO	se encontró línea principal reventada por poda en el sector se instaló Red nueva y se normalizó el servicio
42	60043	DIAGONAL 105 #104E 196	BALCONES DE PROVENZA I	SECTOR APAGADO	se encontró tacos disparado se volvió a ajustar y se programa revisión para cajas de piso en el sector
43	60044	GLORIETA HOYO CALIENTE	CASCO ANTIGUO	REVISION DE REDES	se realiza cambio de ducteria de red subterránea por daños en la obra y se instalan tapas por hurto dejando el servicio normalizado.
44	60045	PARQUE	BRISAS DEL CAMPO	PARQUE APAGADO	Se Encontró Fotocelsa Resiviendo Luz del Sector, Se Movil Fotosensor en un Lugar donde no le caiga Luz. Servicio Normalizado.
45	60046	PORTAL DE CASTILLA	PORTAL DE CASTILLA	LUMINARIA APAGADA	Se Programa Cancha Para Un Evento.
46	60047	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en la autopista aeropuerto a las luminarias 12223 12219 12216 por líneas en corto circuito que hacían que todo un sector se apagara.
47	60048	CREMAS	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA DIRECTA	se realizo mantenimiento en la autopista aeropuerto a las luminarias 12569 12568 12567 12566 12555 12277 12420 12430 11972.
48	60049	CIUDADELA NUEVO GIRON	CIUDADELA NUEVO GIRON	REPOSICION	luminarias que se han puesto provisionales se retiran y se colocan luminarias que pertenecen al sector. Cañuelas Disparadas Solucionadoncon El Reporte de Transformador.
49	60050	DEBAJO DEL PUENTE PEATONAL DEL MIRADOR DE SAN JUAN	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA INTERMITENTE	se retiró reflector acrollet para su debido mantenimiento por garantía
50	60051	POR EL SECTOR LA CANEYA VÍA PRINCIPAL	VEREDA CHOCOA	SECTOR APAGADO	luminaria se lleva el taller para su debido mantenimiento
51	60052	NUEVO GIRON	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	cañuelas disparadas se volvió a colocar fusibles y se normalizó el servicio
52	60053	CALLE 13 SUR # 20-39	RIVERAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	luminaria defectuosa se retira para llevar al taller para su debido mantenimiento
53	60054	POSTE 136 VIA CRA 38	CIUDADELA VILLAMIL	SECTOR APAGADO	se realizo mantenimiento en la avenida carrera 19 a las luminarias 14530 14532 14548 14539 15284.
54	60055	PRIMERO DE MAYO	PRIMERO DE MAYO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 14644 desconectada en caja de piso por habitantes de calle. servicio normalizado
55	60056	BALCONES DE PROVENZA 1 DE LA TORRE 10 A LA 14	BALCONES DE PROVENZA I	SECTOR APAGADO	se realiza revisión. de cajas de inspección de red subterránea, se cambian tapas de concreto en mal estado y se hacen pruebas de funcionamiento dejando el servicio normalizado.
56	60057	CHIMITA	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo mantenimiento en la autopista anillo vial chimita a las luminarias 2458 y 8326.
57	60058	SECTOR 6 MANZANA A 2460	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	fotocelda girada se ajuste fotocelda y se normalizó el servicio
58	60059	VIA PRINCIPAL CHOCOITA	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA DIRECTA	motocelda directa se cambió fotocelda y se normalizó el servicio
59	60060	TRANSVERSAL 107A NO. 11-43	ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	fotocelda defectuosa se cambió fotocelda y se normalizó el servicio



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES OCTUBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
60	60061	DIAGONAL 109A #9-12	ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	Se Encontro Linea de alimentacion Sulfatada,se cambiaron Conectores y se normalizo el servicio.
61	60062	CARRERA 9A ESQUINA CALLE 109 VEHICULAR Y PEATONAL 9A	ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria para llevarse el taller y se y se instala una código 26 servicio normalizado
62	60063	CALLE 27 CON 27 ESQUINA	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	se encontraron bombillos defectuosos se cambiaron por unos nuevos y se normalizó el servicio
63	60064	CALLE 15B CON CRA 13A ESQUINA DEL PARQUE	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	fotocelda quemada por sobretensión se cambió y se normalizó su servicio
64	60065	EL PALENQUE	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realiza revisión en cajas de inspección de red subterránea se encuentra sulfataciones y daños en la red principal.
65	60066	autopista Bucaramanga	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AVENIDA APAGADA	se encontró sector apagado en la autopista bucaramanga por líneas sulfatadas y rotas en la caja de piso de la luminaria 3322. luminaria 7623 apagada. se encontró sector apagado por línea sulfatada y rota en la caja de piso de la luminaria 3734 y luminaria 8112.
66	60067	autopista chimita	CHIMITA	LUMINARIA APAGADA	mantenimiento realizado por la cuadrilla de la grúa
67	60068	mu de Bellavista	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de luminarias en el barrio bellavista en el sector de la pantalla anclada. luminarias 15399 15400 15402 15403 15408.
68	60069	ALTOS DEL LLANITO	ALTOS DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se repuso luminaria llevada al taller se instaló y se normalizó el servicio
69	60070	CALLE 19 NO. 22C - 127	PORTAL CAMPESTRE II	PENDIENTE POR INSTALAR MTO	se instala luminaria que había sido pendiente para reponer servicio normalizado
70	60071	CALLE 105 NO. 9 - 40 FRENTE AL COLEGIO DIANA TURBAY	QUINTAS DE SANTA ANA	LUMINARIA APAGADA	se encontro red de alimentación sulfatada por humedad se cambió conectores y se normalizó el servicio
71	60072	CALLE 37 # 30 246 SECTOR VOLQUETAS	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	Se Programa Modernizacion.
72	60073	ENTRADA VIA DE ACCESO	MIRADOR DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	por obra realizada en el en el lugar dañaron red de alimentación y poste se programa a reponer luminaria que se ha retirado y ahí está la red nueva
73	60074	VÍA ACAPULCO RUITOQUE LOTE 3 CASA 1	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA GIRAR	se volvió a ajustar luminaria y el ángulo se le cambió para que era menos iluminación a la vivienda servicio normalizado
74	60075	POSTE 86 SECTOR VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 14636 apagada por línea rotó por ramas de árbol. servicio normalizado.
75	60076	CRA 17 # 59-51 INTERIOR 7 BODEGAS PALENQUE	EL PALENQUE	SECTOR APAGADO	usuario informa daño en el sector grúa haciendo mantenimientos para resolver el daño
76	60077	CALLE 4B SUR # 18B 45	RIVERAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria defectuosa se cambió por una nueva y se normalizó el servicio
77	60078	CARRERA 28 NO. 27-42	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	elementos de luminarias desgastados se cambiaron por unos nuevos y se normalizó el servicio



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES OCTUBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
78	60079	CALLE 47 N 27 38	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se realiza mantenimiento a luminarias se cambia bajante por hurto y red principal de luminarias hurtadas.
79	60080	PATIOS DE LA FISCALIA	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIA APAGADA	se repuso la luminaria 9393 que se había desmontado para enviar a garantía. servicio normalizado.
80	60081	CALLE 15 #11-46	ALMENARES DE SAN JUAN	LUMINARIA DESPEJAR	se realizó espejo luminaires en el sector reporte solucionado
81	60082	VIA DE ACCESO CIUADELA NUEVO GIRON	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	Se Programa Mantenimiento En Grua.
82	60083	CRA 28 CON CALLE 9A CANCHA COLMENA	ARENALES	CANCHA APAGADA	puentes de red de alimentación sulfatados se cambiaron conectores y se normalizó el servicio
83	60084	VEREDA ACAPULCO	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se repuso luminaria que había llevado al taller por garantía y se retiró luminaria provisional servicio normalizado.
84	60085	SECTOR GUAIPY	LA ESMERALDA	LUMINARIA DIRECTA	se realiza mantenimiento a luminaria y se encuentra luminaria directa se retira y se ingresa al taller para su revisión.
85	60086	SAN ANTONIO DE SINAI	VEREDA BARBOSA	LUMINARIA APAGADA	se encontró requemada por sobretensión se se instaló renueva y se normalizó el servicio
86	60087	CANCHA DE MICROFÚTBOL	VEREDA RIO SUCIO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminarias y se encuentra reflectores quemados se cambian y se normaliza el servicio. reflectores sylfood de 200w. luminaria directa sobre la vía principal se cambia fotocontrol y se normaliza el servicio.
87	60088	IGLESIA EL POBLADO	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	foto celda quemada por sobretensión se cambió por una nueva y se normalizó el servicio
88	60089	SECTOR LA GUAYA CANA	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento de la luminaria servicio normalizado
89	60090	DIAGONAL 9 21-18	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se encontró red rota y se cambió red servicio normalizado
90	60091	CRA 21 36-34	LA ISLA	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solicionado con Reporte 60092
91	60092	CRA 21 36-40	LA ISLA	LUMINARIA APAGADA	se encontraron líneas de alimentación de luminarias sulfatado se cambió conectores y se normalizó el servicio
92	60093	CALLE 12A NO. 11A-09	PRADOS DE CATALUNA	LAKSDFJLASDFJLKSD	poda no pertenece alumbrado público se les explica usuario
93	60094	CRA 25 # 27-06	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	linea de alimentacion Sulfatada se cambiaron Conectores y se normalizo el Servicio.
94	60095	RIVERAS DEL RIO	RIVERAS DEL RIO	REPONER LUMINARIA	se repuso luminaria que se ha llevado al taller para su respectivo mantenimiento servicio normalizado
95	60096	DIAGONAL 9 # 22A 16	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA EN CORTO	se realiza revisión a luminarias y cajas de inspección subterráneas se encuentra conectores en mal estado y fotocontrol girado se cambia y se normaliza el servicio.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES OCTUBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
96	60097	CALLE30 ESQUINA DE LA FISCALIA HACIA EL PARQUE PERALTA	CASCO ANTIGUO	SECTOR APAGADO	se encontró base dañada por vandalismo se cambió por una nueva y se normalizó el servicio
97	60098	CRA 28 NO. 30A	ALTOS DE LA CAMPIÑA	LUMINARIA APAGADA	se encontró cables rotos por vandalismo se volvió a conectar y se normalizó el servicio
98	60099	POLIDEPORTIVO	VEREDA ALTO DE LA ALDEA	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	Se Encontro Red pricipal con Un arbol haciendo contacto, se realizo poda en el Sector para evitar que el arbol hicera corto. Se Volvio a Programar y se normalizo el servicio
99	60100	TRANSVERSAL 20 CON DIAGONAL 9A	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se realiza revisión a luminarias y se encuentran conectores y fotocontrol deteriorados por corto en la red principal se cambian, se deja el servicio normalizado.
100	60101	CASA 129	CONVIVIR	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento se retira luminaria y se ingresa al taller para su revisión.
101	60102	PARQUE EL COCAL	EL LLANITO	PARQUE APAGADO	se realiza revisión de cajas de inspección de red subterránea se hacen pruebas de funcionamiento dejando el servicio normalizado.
102	60103	CARRERA 22 CALLE 45 Y 46	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria se retira y se ingresa al taller para su revisión se instala luminaria y se normaliza el servicio.
103	60104	CALLE 41 19-29	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realiza revisión de luminaria se encuentra conectores sulfatados, dejando el servicio normalizado.
104	60105	MANZANA C CASA 24	MIRADOR DE SAN ANTONIO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria defectuosa se cambió por una código 26 y se normalizó el servicio
105	60106	VIA ENTRANDO A SINAI	SINAI	SECTOR APAGADO	se encontró red reventada por camiones se cambió de sector porque hubo levantamiento de subsuelo se cambió el sector la red para mayor altura se estendio ybse conecto.servicio Normalizado
106	60107	CALLE 40 CON 21 -08	BELLA ISLA	LUMINARIA APAGADA	se encontró red desconectada por funcionarios de la essa, se volvió a conectar y se normalizó el servicio
107	60108	CALLE 49 N. 23 - 45	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se encontró red sulfatada alimentación se cambió conectores y se normalizó el servicio
108	60109	CRA 21 # 2-03	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	red de alimentación sulfatada se cambió conectores y se normalizó el servicio
109	60110	CALLE 26B ## 21E 33	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA DESPEJAR	Se Programa Despeje con Grua.
110	60111	CARRERA 27 NO. 26-76	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	bombillo estallado por agua se cambió bombillo y se normalizó el servicio
111	60112	ESCALERAS BELLAVISTA POR LA RAMPA	BELLAVISTA	SECTOR APAGADO	Fotocelda Girada se Ajusto y se normalizo el Servicio



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES OCTUBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
112	60113	CALLE 42 23-139	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	maniobra era esa provoca corto en red de alimentación de la luminaria provocando corto en la luminaria se cambia cableado y luminaria y se vuelve a conectar servicio normalizado
113	60114	CALLE 29 CON CRA 29 FRENTE AL COLEGIO JUAN BOSCO EN EL CALLEJÓN	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	Se Programa Modernizacion
114	60115	BELLAVISTA	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria se revisan cajas de inspección y fotocontrol, se habilita el servicio.
115	60116	LA LOMA	CORVIANDI III	LUMINARIA APAGADA	se encontró puente sulfatado se eliminó su fatación y se volvió a conectar servicio normalizado
116	60117	CALLE 58	EL PALENQUE	LUMINARIA INTERMITENTE	Fotocelda quemada por sobre tension se cambio por una nueva y se normalizl el servicio.
117	60118	CRA 17 CON CALLE 11A 17-03	LA MESETA I	LUMINARIA APAGADA	luminaria defectuosa se cambió por una micro led de 40 vatios se normalizó el servicio
118	60119	INTERCAMBIADOR	AUTOPISTA BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo mantenimiento en la autopista bucaramanga a las luminarias 8108 8107 4871. servicio normalizado.
119	60120	PORTAL CAMPESTRE	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realiza traslado de canastilla en el mismo lugar a luminaria 15673 por petición de usuario.
120	60121	CARRERA 22C NO. 20C-15	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria se retira luminaria lyraled de 49w y se ingresa al taller para su revisión, se instala luminaria lyraled de 49w y se normaliza el servicio.
121	60122	CALLE 46 26-90	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se cambió del talé de 40 w por defectuosa por una micro led de 40w servicio normalizado.
122	60123	QUEBRADA LAS MACANAS	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se realiza mantenimiento a luminarias, trasladanolas a poste de 8 metros, red principal hurtada.
123	60124	COLEGIO	VEREDA LLANOGRANDE	LUMINARIA APAGADA	se elimina empalmes defectuosos en la red principal servicio normalizado
124	60125	CALLE 104E NO. 9-194	MALPASO	LUMINARIA APAGADA	se encontró conectores sulfatados se cambió conectores y se normalizó el servicio
125	60126	CALLE 26 NO. 21E-27 FRENTE AL OXXO	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	Se Programa Mantenimiento Con Grua.
126	60127	CALLE 26B 21E-39	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	Luminaria Defectuosa, Se Cambio por una nueva y se normalizo El Servicio
127	60128	POSTE 34 VIA CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	se encontró líneas sulfatadas y rotas en la caja de piso de la luminaria 4950. servicio normalizado.
128	60129	POSTE 42 VIA CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	se encontró líneas sulfatadas y rotas en la caja de piso de la luminaria 11634. servicio normalizado.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES OCTUBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
129	60130	SECTOR LA PALMITA POR LA HUELLA INICIANDO DE ARRIBA HACIA ABAJO LA PRIMERA Y SEGUNDA LUMINARIA	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	usuario no contesta no va dirección del daño se pregunta a locales y no dan información.
130	60131	CALLE 33 # 25-25 Y 25-29	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se encontró fotos es la girada se ajustó y se normalizó el servicio
131	60132	QUEBRADA LAS MACANAS	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria se traslada a poste de 8 metros, red principal de luminarias hurtada.
132	60133	CALLE 32 CON CRA 26 ESQUINA	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	fotos es la quemada por sobretensión se cambió por una nueva y se normalizó el servicio
133	60134	CARRERA 16C NO. 14B-29	LOS CAMBULOS	LUMINARIA APAGADA	se encontró línea de alimentación sulfatada se cambió conectores y se normalizó el servicio
134	60135	PARQUE COCAL GIRON	EL LLANITO	PARQUE APAGADO	Reporte solucionado con reporte de control
135	60136	MANZANA 61 LOTE 8	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a la luminaria servicio normalizado
136	60137	QUEBRADA LAS MACANAS	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se realiza mantenimiento a luminaria y se realiza traslado a postería de 8 metros red principal hurtada.
137	60138	CALLE 30 CON 27	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se realizó mantenimiento a la luminarias de jirón centro servicio normalizado
138	60139	PARQUE PRINCIPAL	CASCO ANTIGUO	PROGRAMAR RELOJ	Alcaldía Instalo candados no se pudo abrir Control, Se Hablo con la Alcaldía pero no se encontro Llaves del Control
139	60140	DIAGONAL 8 #22-37	JARDIN DE ARENALES	LUMINARIA DESPEJAR	usuario informa mayor iluminación se le Informa el procedimiento que se debe adecuar para la solicitud de alumbrado público
140	60141	CALLE 20 # 18A-21	GUAYACANES	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por Cuadrilla 1
141	60142	FINCA LLANADAS	VEREDA BARBOSA	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por a Cuadrilla 3
142	60143	CANCHA LAS PALMAS	EL LLANITO	CANCHA APAGADA	se encontró contactor de la cancha de tierra quemado se cambió contactor y se normalizó el
143	60144	QUEBRADA LAS MACANAS	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se realiza traslado a luminaria a poste de 8 metros red principal de luminaria hurtada.
144	60145	CANCHA	VEREDA ALTO DE LA ALDEA	CANCHA APAGADA	solucionado con reporte de control
145	60146	CALLE 41 19-29	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria defectuosa por una código de 26 servicio normalizado
146	60147	CALLE 16 # 16-23	LOS CAMBULOS	LUMINARIA DESPEJAR	se programa despeje para grúa
147	60148	CALLE 20A 18-15	BALCONES DE GALICIA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminarias conectada por funcionarios de la essa se volvió a conectar y se solucionó el reporte
148	60149	AREAS COMUNES TORRE 11 HASTA LA 14	BALCONES DE PROVENZA I	SECTOR APAGADO	se realiza revisión en cajas de inspección y red subterránea se encuentra breaker disparado por fuertes lluvias se revisa y se deja el servicio normalizado.
149	60150	CALLE 33A NO 32B-79	VILLA CAROLINA II	LUMINARIA APAGADA	se realiza revisión a luminaria usuario reportado luminaria apagada, luminaria se encuentra en funcionamiento se realiza despeje de luminaria dejando el servicio normalizado.
150	60151	ESCUELA VEREDA ALTO DE LA ALDEA	VEREDA ALTO DE LA ALDEA	CANCHA APAGADA	se cambió timer en mal estado se cambió por uno nuevo y se normalizó el servicio
151	60152	MANZANA 62 LOTE 9	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número #60136
152	60153	CARRERA 25#34 ESQUINA	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria defectuosa y se colocó una código 26 servicio normalizado
153	60154	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se reviso luminaria 7636 y se encontró conector en mal estado en la caja de piso. servicio normalizado.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES OCTUBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
154	60155	CIUADELA NUEVO GIRON	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 9318. servicio normalizado.
155	60156	VILLA CAMPESTRE	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 1312 con fotocelda quemada. servicio normalizado.
156	60157	FINCA VILLAYANIE	ASENTAMIENTO HUMANO EL LAGUITO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de luminarias por petición de usuario dejando el servicio normalizado y despejado luminarias.
157	60158	CARRERA 13D NO.8-36	HACIENDA LA MESETA	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria y se encuentra conectores sulfatado se cambian y se normaliza el servicio.
158	60159	PARQUE ENTRE LA CALLE 28A Y 28 ENTRE CRA 34 Y 33	LA CAMPIÑA	LUMINARIA APAGADA	se programa reporte para cuadrilla 03 reflector 2490 de la cancha apagado.
159	60160	QUEBRADA LAS MACANAS	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento de las luminarias por hurto de la red principal
160	60161	parque centro	ALTOS DE ANDINA	LUMINARIA APAGADA	reporte de prueba con operarios de san Alberto el día sábado 26-10-2024.
161	60162	CRA 23 # 30-47	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se realiza cambio de fotocelda a la luminaria reporte de prueba san Alberto
162	60163	TRANSVERSAL 24 54C 280	ALTOS DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria sepialed de 41w se retira y se ingresa al taller para su revisión, se instala luminaria sepialed de 41w y se normaliza el servicio.
163	60164	CANCHA	RINCON DE GIRON	CAMBIO DE REDES	se realizo y revicion de circuitos y se habilito cancha
164	60165	POSTES 134 ANILLO VAL PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se encontró línea sulfatada conectores en mal estado se reconectó y se normalizó el servicio
165	60166	CALLE 16 CON CARRAERA 28 RENTE AL POLIDEPORTIVO	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	se realiza revisión a luminaria y se encuentra conectores sulfatados se cambian y se normaliza el servicio.
166	60167	CANCHA DE MICRO EL COCAL	EL LLANITO	CANCHA APAGADA	se realiza revisión a cancha de micro y se encuentra taimer desprogramado en hora y fecha y año, se reprograma y se hacen pruebas de funcionamiento alas canchas dejando el servicio normalizado.
167	60168	CRA 18A # 2B-57	RIVERAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria y se retira para ingreso al taller para su revisión.
168	60169	DEPRIMIDO	EL POBLADO	LUMINARIA DIRECTA	se realiza revisión a reflectores usuario reporta que están directos se revisa fotocontrol y se cambia de posición se hacen pruebas de funcionamiento y se deja el servicio normalizado.
169	60170	PEAJE HACIA ABAJO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA INTERMITENTE	se encontraron conectores sulfatado por humedad se cambiaron por nuevos y se normalizó el servicio
170	60171	CALLE 43 CON 32 BAJANDO LA LOMA Y EN LA 44 EN LA ESQUINA DEL GIMNASIO	CORVIANDI III	POSTE A PUNTO DE CAER	se realiza revisión a posteria, luminaria 1451 el postes es dela ESSA. poste metálico de la luminaria 9177 si esta para cambio esta podrido de pata y esta apunto de caer.
171	60172	FINCA EL GUANABANO	VEREDA CANTALTA	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento alas luminarias se encuentran fotoceldas quemadas se cambian quedando el servicio normalizado
172	60173	CALLE 42 16-80	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria se retira dentales de 40w y se ingresa al taller para su revisión.
173	60174	CARRERA 29B NO 37 PALMITAS	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se realiza revisión a luminarias reportadas por usuario se encuentra luminaria 8188 conectores sulfatados y la 2358 se encuentra en su normalidad se deja el servicio normalizado.
174	60175	FINCA LA ESPERANZA VIA ZAPAROCA	VEREDA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria zd 216 de 40 w que estaba en mal estado y se instala fotocelda y luminaria microled de 40 w quedando el servicio normalizado ok
175	60176	CRA 28 27-26 MALECON	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria y se encuentra conectores de la red principal sulfatados se cambian y se normaliza el servicio.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES OCTUBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
176	60177	CALLE 30C 30-32	VILLA CAROLINA I	LUMINARIA APAGADA	se realiza revisión a luminarias se encuentra luminaria desconectada y red principal rota y conctores sulfatados se cambia y se normaliza el servicio.
177	60178	SECTOR 1 MANZANA F 25A -29	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se encontro sulfatacion en caja de piso se cambiaron dos conectores quedando el servio normalizado ok
178	60179	SCETOR 7 TORRE 6 PARQUEADERO	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se fue al lugar y el reporte esta para realizar con grua se le informa al usuario queda el reporte pendiente
179	60180	CALLE 30 23-73	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se encontró luminarias desconectadas por funcionarios de la esa y se cambió bombillo en mal estado servicio normalizado
180	60181	PUENTE HOYO CALIENTE	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se encontró relojes programado se reprogramó y se normalizó el servicio
181	60182	CALLE 48 # 26-103	EL POBLADO	REVISION DE REDES	se le informa al usuario que la red es exclusiva de de alumbrado y la red no interfiere con la red principal de la essa
182	60183	CANCHA	EL TEJAR	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se encuentra control desprogramado por hora y fecha, se reprograma y se normaliza el servicio.
183	60184	MANZANA 2 CASA 1	PUEBLITO VIEJO	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria 229 y se ingresa al taller para su mantenimiento se coloca una nueva y se normaliza el servicio
184	60185	CRA 17 CON CALLE 15A.	LOS CAMBULOS	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por la cuadrilla 3
185	60186	CALLE 42 CON DIAGNAL 21 PARQUE	RINCON DE GIRON	CANCHA APAGADA	se cambió contactor quemados por cortocircuito y se normalizó el servicio
186	60187	DIAGONAL 54 B # 22B-11	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria sepia led de 41 y se ingresa al almacén para su mantenimiento y se coloca una código 26 servicio normalizado
187	60188	KM 2 VIA GIRON LEBRIJA SOBRE LA AUTOPISTA A 100M DE LA POLVORERIA EL VAQUERO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	daño en red Principal de la essa



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES NOVIEMBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	60189	BALCONES DE PROVENZA 1	BALCONES DE PROVENZA I	SECTOR APAGADO	se encontró tubería rota por sembrado de plantas se encontraron redes sulfatadas se cambiaron redes y se cambió tubería servicio normalizado
2	60190	CALLE 28 # 28-31 CAPILLA LAS NEIVES Y AL LADO DE LA CASONA	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	Luminaria 8515, Bombillo quemado por sobre tension, Luminaria 4547 Con Fotocelda Caída Por Golpe, Se Cambio Bombillo y se ajusto
3	60191	CRA 16 CON CALLE 16	LOS CAMBULOS	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con Reporte 60196
4	60192	#2236311 #2236303 #2236290 #20357 PUENTE PEATONAL POBLADO RINCON	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria punto de caer se cambió por una código 26 y se normalizó el servicio
5	60193	CALLE 20B 22 57	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria defectuosa por una código 26 se normalizó el servicio
6	60194	CRA 29E # 28A-37 QUEBRADA LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	reporte ya había sido solucionado
7	60195	POSTE 86 SECTOR VILLAMIL	CIUADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se programa con el supervisor mantenimiento para grúa
8	60196	CALLE 41 NO.14B-24	LOS BAMBUES	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminarias sin fotocelda se instaló fotocelda nueva y se cambió luminaria se encontró conectores sulfatados, Se Elimino Sulfatacion y se normalizó el servicio.
9	60197	TRANSCURSO 54- CASA 23	ALTOS DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	conectores sulfatados se cambiaron conectores y se normalizó el servicio
10	60198	CARRERA 22 C CON 20C	PORTAL CAMPESTRE IIII	REUBICACIÓN DE LUMINARIAS	Se movió luminaria Para mayor iluminación en el sector servicio normalizado
11	60199	VEREDA EL CEDRO	VEREDA EL CEDRO	POSTE A PUNTO DE CAER	SE REALIZO APLOME DEL POSTE DE LA LUMINARIA 13395, ADEMAS SE LEVANTO POSTE DE LA LUMINARIA 13396 QUE FUE DERRIBADO POR ARBOL CAIDO, SE RETIRA LA LUMINARIA POR QUE QUEDO DESTRUIDA. PENDIENTE POR REINSTALAR.
12	60200	BALCONES DE PROVENZA	BALCONES DE PROVENZA I	SECTOR APAGADO	se realiza mantenimiento a luminaria, se encuentra ducteria y red principal en mal estado se cambia y se normaliza el servicio. se cambia tapas de concreto en mal estado.
13	60201	POSTES 137 ANILLO VAL PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO CAMBIO DE LA FOTOCELDA DE LA LUMINARIA 8302. SERVICIO NORMALIZADO.
14	60202	POSTE 03 VIA CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO CAMBIO DE LA LUMINARIA 14401. SERVICIO NORMALIZADO.
15	60203	POSTE 00 VIA CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO CAMBIO DE LA LUMINARIA 14396 EN LA AVENIDA CANEYES.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES NOVIEMBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
16	60204	POSTES 111 ANILLO VAL PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO EXCABACION PARA TUBERIA Y CABLEADO PARA LA LUMINARIA 13735 DEBIDO AL HURTO DE SU CABLEADO. SERVICIO NORMALIZADO.
17	60205	CALLE 22 CON 24-29	PORTAL CAMPESTRE IIII	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria defectuosa se cambió por una código 26 y se normalizó el servicio
18	60206	TRANSVERSAL 20A # 9A-03	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se encontró sulfatación en la red principal se eliminó sus fantasía y se volvió a conectar servicio normalizado
19	60207	ESCALERAS	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado con Reportw 60211
20	60208	CANCHAS DE MICRO	EL POBLADO	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se encontró canchas programadas se volvió a programar cancha y se normalizó el servicio
21	60209	DIAGONAL A LA TRANSVERSAL 21 A 7A 11	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	usuario no contesta. se procede a programar luminaria para reporte para grúa
22	60210	Carrera 23 con Calle 32	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se encontraron conectores sulfatados se cambiaron conectores y se normalizó el servicio
23	60211	Muro Bellavista	BELLAVISTA	REFLECTOR APAGADO	fotocelda girada se ajustó en su posición de uso y se normalizó el Servicio.
24	60212	Carrera 28 entre calle 47 y 48	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se encontró conectores sulfatados se cambió conectores y se normalizó el servicio
25	60213	Esta	ALPES DEL CAMPESTRE	ACTUALIZACION DE DIRECCION	repiytt
26	60214	CALLE 30A # 32-40	ALDEA MEDIA	LUMINARIA APAGADA	se encontraron luminarias desconectadas Se volvieron a conectar y se normalizó el servicio
27	60215	DIAGONAL OCTAVA A 21C -03	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminales defectuosas se cambió por código 26 y se normalizó el Servicio
28	60216	PUENTE LOS MIRLOS	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminarias desconectada por funcionarios de la essa se volvió a conectar y se normalizó el servicio
29	60217	CANCHAS GEMELAS	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	se encontró sulfatación en la red principal se elimina sulfatación y se vuelve a conectar servicio normalizado
30	60218	FAROLAS DEL PUENTE	CIUADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se programa reporte para grúa
31	60219	POSTE 71 SECTOR LOS CAMBULOS	LOS CAMBULOS	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO EN EL BARRIO LOS CAMBULOS A LAS LUMINARIAS 14636 14802 14712. SERVICIO NORMALIZADO.
32	60220	VIA PRINCIPAL LAGUNETAS	BAHONDO	LUMINARIA APAGADA	luminaria defectuosa se cambió por una codigo 26 se normalizó el servicio
33	60221	PUENTE	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se programa cambio de red en el sector
34	60222	CRA 23 # 32-38 CANCHA	CARRIZAL III Y IV	LUMINARIA APAGADA	sw ajuste conectores en la red principal de las luminarias de la cancha



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES NOVIEMBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
35	60223	VIA GIRON BMANGA 50 METROS ARRIBA DE LA PUERTA DE ENTRADA A COCALA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	dirección se ubica en municipio bucamanga.
36	60224	CANCHA	CASTILLA REAL I	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se realiza mantenimiento a cancha de tierra se encuentra control desprogramado en hora fecha y año, se vuelve a programar y se normaliza el servicio.
37	60225	FINCA EL GUANABANO	VEREDA CANTALTA	LUMINARIA APAGADA	se encontraron luminarias quemadas por sobretensión se llevaron al taller para su mantenimiento
38	60226	RINCON DE GIRON	RINCON DE GIRON	REPONER LUMINARIA	se realiza mantenimiento a luminaria y se instala deltaled de 40w. que estaba en el taller en su revisión.
39	60227	CALLE 20 CON CRA 26 PARQUE	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	se encontró foto sensor quemado se cambió fotosensor y se normalizó el servicio
40	60228	CALLE 56 CARRERA 22C	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatación en la red principal de la luminaria servicio normalizado
41	60229	RIVERAS DEL RIO	RIVERAS DEL RIO	REPONER LUMINARIA	se instala luminaria microled de 40w, luminaria zd216 de 40w se encuentra en taller en su revisión. dejando el servicio normalizado.
42	60230	Calle 3A #25-01	EL PROGRESO	LUMINARIA APAGADA	se encontró fotocelda quemada por sobretensión se cambió fotocelda y se normalizó el servicio
43	60231	VILLA CAMPESTRE	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMINETO A LA LUMINARIA 10113. SERVICIO NORMALIZADO
44	60232	CIUADELA NUEVO GIRON	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO CAMBIO DE LA LUMINARIA 9336. SE REVISO LALUMINARIA 13910 Y SE ENCONTRO EN FUNCIONES NORMALES DE SERVICIO. SE REALIZO CAMBIO DE LA LUMINARIA 13675. SERVICIO NORMALIZADO
45	60233	VEREDA EL PILON	VEREDA EL PILON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	Se revisó circuito y se encontró desconexión por parte de la esa ya que mandaron nueva red se volvió a conectar y se normalizó el servicio
46	60234	VIA DESTAPADA DE VILLAMPIS HACIA LA MESETA	VILLAMPISS	SECTOR APAGADO	ser se encontró redes reventadas por incendio en el sector se volvió a conectar y se extendió nueva red servicio normalizado
47	60235	CASA 100B	CONVIVIR	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria defectuosa se retiró y se lleva el taller para su debido mantenimiento y se instala luminaria código 26 servicio normalizado
48	60236	FRENTE A LA PANADERIA DEL PARQUE DE LAS PALOMAS	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se encontró línea de alimentación sulfatado
49	60237	CALLE 38 #18-46 PARTE BAJA	RINCON DE GIRON	LUMINARIA DESPEJAR	se llamó usuario y no contestó se buscó dirección y no se encontró



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES NOVIEMBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
50	60238	CALLE 43 PUENTE DEL POBLADO HACIA EL RINCON	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado por Cuadrilla 3
51	60239	EL POBLADO	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO CAMBIO DE REDES DEBIDO A QUE ESTABAN ROTAS POR RAMA DE ARBOL. LUMINARIA 3752.
52	60240	PARQUE	EL PALENQUE	PARQUE APAGADO	se encontró reloj desprogramado se ajustó programación y se normalizó el servicio
53	60241	RETORNO TRANSEJES POSTE 137	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	SALE REPORTE DEBIDO A QUE EL USUARIO NO CONTESTO LAS 2 LLAMADAS QUE SE LE REALIZARON EL DIA 15 DE NOVIENBREBA LAS 13:02 HORAS.
54	60242	CALLE 107A 13-02	CIUDAD METROPOLITANA	LUMINARIA APAGADA	se encontró sulfatación en la red se eliminó sulfatación y se volvió a conectar servicio normalizado
55	60243	CALLE 4B SUR 21-38	RIVERAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	se retiró luminaria para llevar para garantía y se instaló luminaria provisional servicio normalizado
56	60244	CRA 27 CON 33 ESQUINA	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se encontró elementos quemado por sobretensión se cambió bombillo y se normalizó el servicio
57	60245	CARRERA 35 # 32C-34 FRENTE A LAS COMIDAS RAPIDAS DEL MONO	BALCONES DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria sin fotocelda por obstaculización de un árbol Se realiza poda y se instalan una fotocelda servicio normalizado
58	60246	CALLE 32 B PEATONAL AL FONDO	PORTAL DE CASTILLA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria defectuosa se lleva el taller para su respectivo mantenimiento
59	60247	CANCHA	PORTAL DE CASTILLA	PROGRAMAR RELOJ	se encontró canchas programadas se volvió a programar a su función habitual y se normalizó el servicio
60	60248	CALLE 29A 31-79	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	se encontró bombillo quemado por sobretensión se cambió bombillo y se normalizó
61	60249	TRANSVERSAL 23A 54 - 61	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	CANCHA APAGADA	se realiza cambio de timer por mal funcionamiento en hora y fecha se realizan pruebas de funcionamiento y se cambia red del control.
62	60250	CALLE 22 16-07 EN LAS AFUERAS DEL CONJUNTO ARBOLEDA CAMPESTRE	SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO CAMBIO DE LA LUMINARIA 14419 DEL BARRIO SAN JORGE. SERVICIO NORMALIZADO.
63	60251	PARQUE CALLE 10B 18-20 SALON COMUNAL	VILLAS DE SAN JUAN	PARQUE APAGADO	se encontró fotosensores tallado por sobretensión se cambió foto sensor y Se revisó el circuito servicio normalizado
64	60252	DIAGONAL 8A 21C-03	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se encontró sulfatación la red subterránea se eliminó sulfatación y se normalizó
65	60253	TEMPLO EVANGÉLICO	VEREDA ALTAMIRA	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria se encuentra red de luminaria en mal estado,fotocontrol y conectores se cambia ybse normaliza el servicio.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES NOVIEMBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
66	60254	POSTE 39 VIA CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento sector caneyes normalizando el servicio
67	60255	ENTRADA AL PARAISO POSTE 604	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA DIRECTA	se realiza mantenimiento sector autopista aeropuerto normalizando el servicio
68	60256	CARRERA 29 NO. 9-04	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se encontró sulfatación en Red principal se elimina sulfatación y se vuelve a reconectar servicio normalizado
69	60257	DIAGONAL 14 # 11-45	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA DESPEJAR	Se Despeja Luminaria Y se Normalizó el Servicio
70	60258	CRA 6TA B # 32-15	BRISA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se encontró red reventada se cambió redes y se conectó servicio normalizado
71	60259	CALLE 28 # 28-31 ENSEGUIDA DE LA CASONA	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	foto sensor le impacta la luz de la luminaria se trata de esconder fotocensor.para que funcione normalmente la luminaria servicio normalizado
72	60260	CARRERA 19 CON CRA 28	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO CAMBIO DE LA LUMINARIA 15363 EN EL BARRIO SANTA CRUZ. SERVICIO NORMALIZADO.
73	60261	CRA 21D NO. 23-16 FRENTE EXITO CHINO	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	SE ENCONTRO LUMINARIA 4220 CONECTADA DIRECTAMENTE A LA RED SIN CONECTORES. SERVICIO NORMALIZADO.
74	60262	AVENIDA LA CEIBA CARREFOUR	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO CAMBIO DE FOTOCELDA A LA LUMINARIA 8237. SERVICIO NORMALIZADO.
75	60263	CRA 21 25-139 ESQUINA	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se Programa instalación del poste y la luminaria
76	60264	CALLE 18 22C-128	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA BAJA ILUMINACION	se encontró luminaria defectuosa y cable mal estado se cambió luminaria por código 26 y se cambió cableado alimentación servicio normalizado
77	60265	PORTAL DE CASTILLA	PORTAL DE CASTILLA	LUMINARIA APAGADA	se repone luminaria que se ha llevado garantía servicio normalizado
78	60266	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	SE ENCONTRARON LÍNEAS SULFATADAS Y ROTAS EN EL SECTOR DEL POSTE 73 Y 72 DEL ANILLO VIAL. LUMINARIA 7562. SE REQUIERE CANALIZACION.
79	60267	PARALELA AUTO B/MANGA BODEGAS GARIBALDI	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	se reconecto red en mal estado y se normalizo el servicio
80	60268	CALLE 34 27C 16 COSTADO DERECHO DEL CEMENTERIO SAN ISIDRO	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	bombillo agotado se cambió bombillo y se solucionó el servicio
81	60269	SECTOR EL RETEN	VEREDA PALOGORDO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria directas se cambió fotocelda y normalizó el servicio
82	60270	DIAGONLA105#104E-196	BALCONES DE PROVENZA I	CANCHA APAGADA	se ajustó programación de la cancha servicio normalizado
83	60271	PARAISO ALTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se Programa revisión de las luminarias por la Cuadrilla 3 grua
84	60272	CALLE 26 NO. 21E-27	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	SE REVISO LA LUMINARIA 10113 Y SE ENCONTRO EN FUNCIONES NORMALES DE SERVICIO.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES NOVIEMBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
85	60273	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	SE ENCONTRATON LINEAS SULFATADAS Y ROTAS EN LAS CAJAS DE PISO DE LAS LUMINARIAS 7619 Y 7649. SERVICIO NORMALIZADO.
86	60274	CANCHA	VEREDA ACAPULCO	PROGRAMAR RELOJ	se ajustó programación de cancha servicio normalizado
87	60275	CRA 24 CON 16-37	PORTAL CAMPESTRE	PARQUE APAGADO	se encontró luminaria sin red de alimentación se instaló nueva red y se volvió a conectar servicio normalizado
88	60276	PUENTE VEHICULAR RIO DE ORO	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se programa mantenimiento para grúa
89	60277	CRA 14 # 70-104 BELLAS DE VILLAMIZAR BODEGAS SANTAMARIA TRASTEOS	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	Se revisó red y se encontró sulfatación en puentes de alimentación servicio normalizado
90	60278	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	CANALIZACION	SE REALIZO CANALIZACION EN EL ANILLO VIAL POR SECTOR APAGADO. LUMINARIA 3053
91	60279	DIAGONAL 13C PLAZOLETA2	BRISAS DEL CAMPO	PARQUE APAGADO	se realizó cambio de la tubería y cajas de piso en las luminarias del parque se Programa cambio de la red
92	60280	SECTOR 1 MANZANA F 25 A 29	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento de las luminarias servicio normalizado
93	60281	ARENALES CAMPESTRE	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realiza la instalación de la línea sulfatada en la luminaria servicio normalizado.
94	60282	PARQUE PRINCIPAL	EL PALENQUE	PARQUE APAGADO	se elimina empalmes saltados en la la red principal de las luminarias servicio normalizado
95	60283	TRANSVERSAL 24 NO 54C-24	ALTOS DE SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	LUMINARIA DESPEJAR	se realizó el despeje de luminarias en el sector
96	60284	CALLE 29 # 24-35 DESDE LAS 24 HASTA LA 26	CASCO ANTIGUO	SECTOR APAGADO	reporte realizado con Cuadrilla 1 se le brindó apoyo y servicio normalizado.
97	60285	PARQUE	VILLAS DE SAN JUAN	PARQUE APAGADO	se cambió fotocelda en la luminarias del parque servicio normalizado
98	60286	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se encontró conectores sulfatados se cambiaron y se normalizó el servicio
99	60287	BRISAS DEL CAMPO	BRISAS DEL CAMPO	PARQUE APAGADO	se cambió la red de las luminarias del parque y la fotocelda servicio normalizado
100	60288	Finca Los Profes	VEREDA BOCAS DEL MONTE	FAROL APAGADO	luminaria no pertenece alumbrado público se le informa a la usuaria
101	60289	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se realiza revisión de cajas de inspección de red subterránea principal, revisión de tablero de distribución bajantes limpieza de cajas cambio de conectores en mal estado sulfatados, redes rotas por corto circuito en la red principal.
102	60290	CALLE 30	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA CAIDA	se realizó mantenimiento en el área de Girón Centro. se colocan nuevas luminarias y se verifica su funcionamiento



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES NOVIEMBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
103	60291	CARRERA 29 VEHICULAR ENTRE CALLE 11 A 11B PEATONAL	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Sulfatado Línea Principal se Cambiaron Conectores y se Normalizó el Servicio. se reubicó luminaria para mejor iluminación en el sector servicio normalizado
104	60292	CIUADELA VILLAMIL	CIUADELA VILLAMIL	REPONER LUMINARIA	se repuso luminaria que se iba llevado al taller para mantenimiento servicio normalizado
105	60293	POLIDEPORTIVO COLEGIO LLANOGRANDE	VEREDA ALTO DE LLANOGRANDE	CANCHA APAGADA	se elimina empalmes quemados en la red principal de la alimentación de las luminarias de la cancha
106	60294	MIRADOR DE SAN JUAN	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se repuso la luminaria llevada al taller por garantía servicio normalizado
107	60295	CRA 27 34-13	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se encontró bombillo agotado se cambió bombillo y se normalizó el servicio
108	60296	CALLE 28 NO.29-40	LA CAMPIÑA	LUMINARIA APAGADA	se programa mantenimiento para grúa
109	60297	CALLE 56 ESQUINA ULTIMA CUADRA ANTES DE ENTRAR A CARRIZAL CAMPESTRE	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	Se Instaló Red Nueva, Ya Que la Anterior Se Reventó por el peso de un árbol, Servicio Normalizado
110	60298	SECTOR 1 MANZANA G	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por la cuadrilla 2 el día 19 de noviembre
111	60299	SUBIENDO CREMAS	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	reporte solucionado por Cuadrilla número 4 el día 20 de noviembre
112	60300	DESDE LA PUERTA GRANDE HASTA EL RETORNO	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	reporte solucionado por Cuadrilla número 4 el día 20 de noviembre
113	60301	CRA 21 D 26C 30	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se colocó luminarias de piales como provisional Y se retira luminaria para su respectivo mantenimiento en el taller servicio normalizado
114	60302	DIAGONAL 13D 11-03	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectada se volvió a empalmar y se normalizó el servicio
115	60303	QUINTAS DE SAN ISIDRO	QUINTAS DE SAN ISIDRO	PROGRAMAR RELOJ	se encontró parque desprogramado se ajustó programación y Se revisó router servicio normalizado
116	60304	CALLE 23 # 18A -09	CASA LINDA	LUMINARIA APAGADA	Se Cambió Luminaria Defectuosas por Una Código 26, Servicio Normalizado
117	60305	CALLE 20 # 18A-21	GUAYACANES	REDES ROTAS	se habla con el usuario y se le informa que las líneas que están suspendidas son líneas de telecomunicación
118	60306	TRANSVERSAL 18B NO. 6A-37 FRENTE	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se llevó luminaria al taller para garantía se instaló luminaria código 26 servicio normalizado
119	60307	VEREDA CANTALTA	VEREDA CANTALTA	PROGRAMAR RELOJ	se repuso luminaria retirada ,dañada por sobre tension y se normalizo el servicio
120	60308	PARQUE SAN ISIDRO	QUINTAS DE SAN ISIDRO	PARQUE DIRECTO	reporte solucionado el día miércoles por la cuadrilla número 2
121	60309	PARQUE	EL PALENQUE	PARQUE APAGADO	Se revisó circuito y se realizó cajas de piso conexión y control no se encontró ninguna novedad



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES NOVIEMBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
122	60310	TRES ESQUINAS EN TODA LA ENTRADA AL CASERÍO	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria defectuosa se cambió por una zd 229 de 50w y se retiró 216 de 40w se llevas luminaria ZD 216 al taller para su mantenimiento
123	60311	VEREDA CANTALTA	VEREDA CANTALTA	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se programo reloj de la cancha de vuelta al horario normal
124	60312	DIAGONAL 7 #18-12	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza la instalación de una luminaria de 40w y se despejan las luminarias realizando una poda al lugar
125	60313	PARQUE DE PRIMERA INFANCIA PARTE BAJA JUNTO AL PARQUEADERO SAJAA DIAGONAL A LA TRANSVERSAL 21 A 7A 11	ALTOS DE ARENALES	SECTOR APAGADO	se encontró sulfatación en la red principal se eliminó sulfatación y se volvió a reconectar servicio normalizado
126	60314	POSTES 134 ANILLO VAL PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se realizó el procedimiento para el cambio de luminaria y se deja en funcionamiento
127	60315	CALLE 43 CON CARRERA 22	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realiza el procedimiento para el correcto funcionamiento de la luminaria
128	60316	DIAGONAL 21 CALLE 41, 42, 43 CANCHA, PARQUE	RINCON DE GIRON	PARQUE DIRECTO	se programa cambio de red en el sector
129	60317	CASA 33	LA INMACULADA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria defectuosa Se llevó para garantía y se instaló luminaria código 26 servicio normalizado
130	60318	FRENTE AL ASADERO EL GRAN SABOR DE RUBY	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realiza procedimiento para dejar en correcto funcionamiento las luminarias
131	60319	ZONA VERDE , KRA 26 ENTRE DIAG 7B 7A	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	no se encuentra ubicación de la luminaria quien reporta no sabe sobre el daño y manda a preguntar donde usuarios que no saben dónde está el daño
132	60320	PARQUE	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA DESPEJAR	se realizó despeje a luminaires del sector
133	60321	QUINTAS DEL CAMPESTRE	QUINTAS DEL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se encontró corto en el bajante se cambió cableado de la alimentación del bajante hacia la luminaria y se normalizó el servicio
134	60322	AL LADO DE LA ESCUELA CARRIZAL	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	SECTOR APAGADO	se programa modernización para luminarias de la Vereda Carrizal
135	60323	VIA PRINCIPAL MAS ADELANTE DE LA PORTERIA ENTRE LA TORRE 16 Y 17	BALCONES DE PROVENZA II	LUMINARIA APAGADA	luminaria se programa para grúa
136	60324	DIAGONAL 21 CON CALLE 41Y 42 PARQUE INFANTIL	RINCON DE GIRON	PARQUE INTERMITENTE	reporte solucionado por cuadrillados el día 27 de noviembre
137	60325	CALLÉ 10A#27-03 ARENALES UNO	ARENALES	PARQUE APAGADO	se encontró sulfatación en la red principal se eliminó sulfatación y se volvió a reconectar servicio normalizado
138	60326	CRA 17 NO 14ª-34 ESQUINA-FARMACIA LOS CÀMBULOS Y VILLAMIL PLAZA	LOS CÀMBULOS	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se encontró puentes sulfatados y se eliminó sulfatación se volvió a conectar servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES NOVIEMBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
139	60327	FINCA VANGUARDIA A 500 PARQUE INDUSTRIAL ZIMURA Y A LA DERECHA CASETAS NARANJAS HASTA LAS OFICINAS DE MACPOLLO	VEREDA RIO FRIO	SECTOR APAGADO	se programa mantenimiento con la esa con Cuadrilla línea viva se encontró protecciones de media tensión destruidas por Descarga Atmosferica
140	60328	CALLE 56 ESQUINA ULTIMA CUADRA ANTES DE ENTRAR A CARRIZAL CAMPESTRE	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se ajustaron conectores y se normalizó el servicio
141	60329	CARRERA 27 NO. 30-41	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA DIRECTA	se realizó ajuste de fotocelda servicio normalizado
142	60330	CRA 17A # 57-39 POLIDEPORTIVO	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria punto de caer luminaria generó corto en la red y quemó foto Celta del parque se cambió fotocelda y se normalizó el servicio ajustadas las luminarias
143	60331	IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS	VEREDA BARBOSA	LUMINARIA APAGADA	se encontró redes desconectadas por electrificadora en un cambio de red se volvió a conectar circuito y se normalizó el servicio
144	60332	PORTAL CAMPESTRE	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se repusieron luminarias que se han llevado al taller por quemadas por sobrecarga servicio normalizado
145	60333	QUINTAS DE SAN ISIDRO	QUINTAS DE SAN ISIDRO	LUMINARIA APAGADA	se encontró sulfatación de línea que dirige hacia el neutro haciendo mal contacto se eliminó sulfatación y se normalizó el servicio
146	60334	CALLE 105 MALPASO	MALPASO	SECTOR APAGADO	se encontró transformador Cazuelas Abiertas por sobretensión y arranque del circuito Abierto se cambiaron fusibles y se volvió a conectar y se normalizó, Apoyo De La Cuadrilla 3.
147	60335	CALLE 105 SUBIENDO DEL ANILLO VIAL HACIA AL PORVENIR	MALPASO	SECTOR APAGADO	reporte solucionado por Cuadrilla número 2 el día 26 de noviembre
148	60336	parque infantil CRA 21	RINCON DE GIRON	PARQUE APAGADO	se cambió luminarias apagadas se retiró luminaria por corto se programa canalización y se normaliza el servicio
149	60337	sector el corcel	VEREDA RIO FRIO	SECTOR APAGADO	solucionado con reporte de transformador
150	60338	CALLE 20B NO.24-27	PORTAL CAMPESTRE IIII	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria defectuosa se cambió luminaria por código 26 y se normalizó el servicio
151	60339	CASCO ANTIGUO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió elementos en mal estado servicio normalizado
152	60340	TRANSVERSAL 24 CON 54 CASETA	ALTOS DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria defectuosa por una luminaria código 26 servicio normalizado
153	60341	CRA 24C 2-22 ESQUINA	VILLA REY	LUMINARIA APAGADA	se realizó cambio de luminaria servicio normalizado
154	60342	SECTOR EL CORCEL	VEREDA RIO FRIO	SECTOR APAGADO	con apoyo a Cuadrilla de la esa de línea viva se hizo cambio de cajas cortacircuito servicio normalizado
155	60343	DEBAJO DEL PUENTE DEL PALENQUE	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se programa cambio de red y modernización
156	60344	DESDE EL PUENTE EL PALENQUE HASTA GASAN	CHIMITA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	reportes de programa para mantenimiento para grúa
157	60345	GLORIETA HOYO CALIENTE	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	Reporte solucionado con el Reporte de mantenimiento 60379.
158	60346	CALLE 30 NO. 26-01	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por la cuadrilla número 2 el día 29 de noviembre
159	60347	MANZANA N CASA 14 PISO 2 EN EL PRIMER RETORNO SUBIENDO	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	reportes de programa para grúa



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES NOVIEMBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
160	60348	CANCHA	VEREDA BOCAS	PROGRAMAR RELOJ	5478 luminarias se encontró con defectuosa se cambió luminaria y se normalizó el servicio 3079 se programó cancha para evento de la comunidad 5277 se encontró luminaria desconectada se volvió a conectar y se normalizó el servicio 5276 luminaria con corto en la red se volvió a cablear y se volvió a conectar servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES DICIEMBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	60349	CASCO ANTIGUO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por la cuadrilla número 2 luminaria 3972
2	60350	BRISAS DEL CAMPO	BRISAS DEL CAMPO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	Se Realizo Despeje de Luminarias, Servicio Normalizado
3	60351	CRA 16 CON CALLE 40A	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se encontró red quemada por sobretensión se programa cambio de red en el sector
4	60352	DIAGONAL 10 18B-15	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA DESPEJAR	se habló con usuario y se indicó las funciones asignadas con para después de luminarias usuario solicita poda en el sector y le brindamos la información para que hable con las entidades
5	60353	EL PARAISO	EL PARAISO	LUMINARIA APAGADA	se instaló luminaria 229 de 40w servicio normalizado
6	60354	BELLAVISTA	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se retiró luminaria defectuosa y se cambió por una código 26 servicio normalizado
7	60355	VEREDA AGUADA DE CEFERINO	VEREDA AGUADA DE CEFERINO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Luminarias Apagadas se le realizó Mantenimiento y se normalizó el Servicio
8	60356	CANCHA TIERRA	EL POBLADO	PROGRAMAR RELOJ	se programó cancha para eventos navideños
9	60357	CANCHA DE TIERRA	RINCON DE GIRON	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se programó cancha para evento navideños
10	60358	JUAN PABLO SEGUNDO	EL POBLADO	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se encontró corto interno en la instalaciones se ajustó protección y se normalizó el servicio
11	60359	PASEO SAN JORGE	PASEO SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se realiza el procedimiento para el correcto funcionamiento de las luminarias
12	60360	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realizó mantenimiento y se deja en funcionamiento las luminarias
13	60361	AUTOPISTA BUCARAMANAGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento y se deja en correcto funcionamiento las luminarias
14	60362	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se realizó mantenimiento y se deja en funcionamiento las luminarias
15	60363	CRA 24 # 31-65	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se encontró bombillo estallado se cambió por uno nuevo y se normalizó el servicio
16	60364	MANZANA F CASA 14	BELLAVISTA LAS PALMAS	LUMINARIA DESPEJAR	se realizó despeje de luminarias en el sector
17	60365	CANCHA	VEREDA LLANOGRANDE	CANCHA APAGADA	se encontró Taco disparado nuevamente se cambió red principal y se mandó red aérea servicio normalizado
18	60366	CANCHA	VEREDA CHOCOITA	REFLECTOR APAGADO	se encontró reflector en mal estado se llevó al taller para garantía y se instaló un reflector código 26 servicio normalizado
19	60367	CANCHA	VEREDA BOCAS	PROGRAMAR RELOJ	se programó cancha a programación habitual
20	60368	CARRERA 25 29-02	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	bombillo quemado por sobretensión se cambió bombillo y se normalizó el servicio
21	60369	POSTE 119 SECTOR VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por Cuadrilla número 3



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES DICIEMBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
22	60370	FRENTE AL PARQUE	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Corto en Red Principal se Elimino Corto Y se Normalizó el Servicio
23	60371	GLORIETA HOYO CALIENTE	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por Cuadrilla número 3 de grúa
24	60372	CALLE 33 # 28-07	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	bombillo quemado por sobre tensión, se cambió por uno nuevo y se normalizó el servicio
25	60373	CRA 22 # 14-17 ZONA VERDA	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	luminaria defectuosa se cambió por una código 26 servicio normal
26	60374	CALLE 43 29-15	GIRALUZ	LUMINARIA APAGADA	se encontró re rota se cambió red y se normalizó el servicio
27	60375	PASEO SAN JORGE	PASEO SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 14712 con líneas rotas en la caja de piso y se realizo mantenimiento a las luminarias 14732 y 14719. servicio normalizado.
28	60376	AV CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	Se encontró conectores sulfatados y quemados en caja de piso de la luminaria 11636.
29	60377	CRA 27 32-32	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	bombillo quemado por sobretensión se cambió uno y se normalizó el servicio
30	60378	PUENTE VEHICULAR RIO DE ORO	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se recableo poste de la luminaria 18346 debido a que fue hurtado el cable de alimentación. servicio normalizado.
31	60379	GLORIETA HOYO CALIENTE	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	Se encontró luminaria 18758 con conexión errónea. servicio normalizado.
32	60380	MANZANA B CASA 4 MIRADOR DE BRISA CAMPESTRE	BRISA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se encontraron redes rotas por poda se volvió a empalmar y a conectar redes servicio normalizado
33	60381	CIUDADELA VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	Se realizo mantenimiento en el malecón villamil a la luminaria 14474. servicio normalizado.
34	60382	POSTE 245 INTERCAMBIADOR PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a las luminarias 8101 4218 8055 del intercambiador el palenque. servicio normalizado.
35	60383	CARRERA 26 CALLE 12B	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	se encontró cales sulfatados Se programa cambio de canalización en el sector
36	60384	VIA TREFILCO CALLE 14	BAHONDO	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 14644. se encontraron los conectores de la luminaria servicio normalizado.
37	60385	CIUDADELA NUEVO GIRON	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias dejando el servicio normalizado.
38	60386	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria 4871 para reparar en taller. pendiente su reinstalacion. se reviso la luminaria 3312 y se encontró en funciones normales de servicio.
39	60387	DIAGONAL 7A TRANSV 21A	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento y se deja en funcionamiento las luminarias del sector
40	60388	ATOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento y se deja en funcionamiento las luminarias del sector



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES DICIEMBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
41	60389	BELLAVISTA	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	Se Encontro Líneas Sueltas por Essa En Cambió de poste, Se Volvió A Conectar y se normalizó el Servicio
42	60390	BALCONES DE PROVENZA	BALCONES DE PROVENZA I	LUMINARIA APAGADA	se realiza cambio de caja de inspección de luminaria y se cambia un tramo de tubería se hace prueba en la red principal y se encuentra su voltaje en su rango.
43	60391	POSTE 31 VIA CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria se encuentra fotocontrol en mal estado se cambia y se normalizado el servicio.
44	60392	POSTE 129 SECTOR CASA LINDA	CASA LINDA	LUMINARIA APAGADA	Se encontró luminaria 17513 apagada por conectores sulfatados en caja de piso.
45	60393	PLAZOLESTA VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	REVISAR CAJAS DE PISO	se instalaron tapas de cajas de inspección de 30 x 30 dañadas por vandalismo
46	60394	MALECON VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento y se deja en funcionamiento las luminarias del sector
47	60395	MANZANA C CASA 6 BRISAS	BRISA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado con Cuadrilla 2
48	60396	POBLADO	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 6772. servicio normalizado.
49	60397	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	Se encontró línea sulfatada y rota en la caja de piso de la luminaria 11952. servicio normalizado.
50	60398	MALECON	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	Se repuso luminaria 16614 que se encontraba en taller. servicio normalizado.
51	60399	PARQUE	VILLAMPISS	PARQUE APAGADO	se encontró corto en la red que mando foto sensor se eliminó corto y se cambió fotosensor servicio Normalizado
52	60400	CALLE 43 CON CARRERA 22	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se encontraron conectores en mal estado de la luminaria 16866. servicio normalizado.
53	60401	BALCONES DE PROVENZA	BALCONES DE PROVENZA II	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con reporte de operación y mantenimiento #60401.
54	60402	POSTE 17 AVENIDA	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	Se realizo cambio de las luminarias 15546 y 15348 que se encontraban en mal estado. servicio normalizado.
55	60403	CRA 29 CON CALLE 27B SECTOR EL BOLAO AL LADO DE LA VIRGEN	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	Usuario No Contesta Dirección Incompleta
56	60404	Poste 650	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA INTERMITENTE	se realiza operación y mantenimiento a cajas de inspección de red subterránea, se cambian conectores sulfatados de red principal dejando el servicio normalizado.
57	60405	Poste 712 Entrada San Antonio Carrizal	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se realiza revisión en caja de inspección se encuentra voltaje en su rango, luminaria para cambio servicio de grúa.
58	60406	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra conectores en mal estado se cambian y se normaliza el servicio.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES DICIEMBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
59	60407	RINCON DE GIRON	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se extendió red que había sido quemada por sobretensión a las luminarias se cambió cable y se conecto 6801 - 17430 - 17431 Conexión 6806 - 5684 Conexión 6799 - Conexión 5150 - Conexión 2775 - 6196 Conexión y Fin de Circuito Servicio Normalizado
60	60408	PARQUE MILLOS	RIO PRADO	INSTALACION DE REDES	se Realizo Canalización para bajante
61	60409	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	Se Encontró Hurto y Bandalismo Por Via Aeropuerto Sector Afectado Del Poste 600 - 594 588 - Segundo Retorno Servicio Normalizado
62	60410	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se realiza mantenimiento de las luminarias en la autopista aeropuerto
63	60411	PARQUE Y CANCHA EL COCAL	EL LLANITO	PARQUE APAGADO	se reinicio taco en las luminarias del parque servicio normalizado
64	60412	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	CANALIZACION	se cambió canalización y caja de inspección servicio normalizado
65	60413	CASA 72	ASENTAMIENTO LA UNION	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Luminaria Desconectada, Se Volvió A Conectar y se Normalizó el Servicio
66	60414	CALLE 33 18-58	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	Red De Alimentación Sulfatada se Cambiaron Conectores y se normalizó el servicio
67	60415	CRA 13 TRANSVERSAL 16-32 MANZANA H CASA	RIVERAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria defectuosa Se llevó al taller para mantenimiento servicio normalizado
68	60416	DIAGONAL 16 # 17-53	CIUADADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	Luminaria defectuosa se llevó al taller y se instaló una codigo 26
69	60417	RIO PRADO	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	se realizó bajante y nuevo punto para funcionamiento se instaló cableado nuevo y foto sensor servicio normalizado
70	60418	CALLE 29 # 24-35 ALAMEDA	CASCO ANTIGUO	SECTOR APAGADO	se encontró protección disparada se Ajusti Protección y Se Normalizó el Servicio
71	60419	CRA 23 # 7A-16	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado con Rep.60423
72	60420	CALLE 33 B 32B 67	VILLA CAROLINA II	LUMINARIA APAGADA	se programa canalización por tubería rota por obra
73	60421	LA REPRESA INT 1	VEREDA BOCAS	LUMINARIA APAGADA	Luminaria Desconectada por cambio de redes de la essa. Se Volvió A Conectar y se normalizó el servicio
74	60422	CALLE 28 NO.29-40	LA CAMPIÑA	LUMINARIA APAGADA	se realizo el cambio de la luminaria 15418 por que se encontraba titilando según usuario del sector. servicio normalizado.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES DICIEMBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
75	60423	CRA 23 7A-10	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	Línea de alimentación sulfatada se cambió Conexión y se normalizó el servicio
76	60424	cr 27 # 29 - 49	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	Luminaria Desconectada, Se Volvió A Conectar y se normalizó el servicio
77	60425	Cr 28 # 27 A - 06	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	bombillo quemado por agotamiento se cambió por uno nuevo y se normalizó el servicio
78	60426	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo cambio de cableado ya que se encontraron puntos sulfatados en tubería pvc. luminaria 11959. servicio normalizado.
79	60427	DESDE LA TORRE 15 HASTA LA 21	BALCONES DE PROVENZA II	SECTOR APAGADO	se realiza revisión en cajas de inspección se prende alumbrado público y se encuentra todo en funcionamiento. se llama a usuario y no responde.
80	60428	CALLE 38#18-46	RINCON DE GIRON	LUMINARIA DESPEJAR	Número Incorrepto, Se Le Informa a Oficina, Y la Labor que se Debe Realizar, Que se Comunique con la essa para que si le puedan realizar una poda en la Red
81	60429	BALCONES DE PROVENZA	BALCONES DE PROVENZA II	LUMINARIA APAGADA	Se realizo cambio de la luminaria 14300 de 140 W por una deltaled de 120 W y se instalo fotocelda que no tenia. servicio normalizado.
82	60430	CRA 23 # 32-38	CARRIZAL III Y IV	LUMINARIA APAGADA	Se Realizo Busqueda de Tubería y caja de inspección se Encontró Corto En La Red y se Eliminó, Luminaria en mal estado se lleva al Taller para su mantenimiento.
83	60431	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realizo cableado por urto se reconecto y se oculto canalizacion
84	60432	EL TEJAR	EL TEJAR	LUMINARIA DESPEJAR	se realizo poda a las luminarias 13666 2124 por petición de usuario. Los desechos de las podas quedan en el barrio debido a que el usuario se comprometió a encargarse de ellos.
85	60433	SECTOR EL LAGO, PARCELA TESORITO EN LA VIA ANTES DE LLEGAR AL LAGO	VEREDA ALTO DE LLANOGRANDE	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con reporte de modernización 1517
86	60434	CALLE 15 CON CARRERA 12 ZONA VERDE	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	Solucionado con El Reporte 60437
87	60435	CARRERA 29 CALLE 12	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA GIRAR	se ajustó reflector que se había caído por contrapeso servicio normalizado
88	60436	CALLE 30 # 29-84 SUBIENDO DEL CEMENTERIO	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo rotó por agua en la luminaria servicio normalizado
89	60437	CALLE 15AENTRE CARRERAS 12A Y 13	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	Red Principal Sulfatada, Se Eliminó Sulfatacion y se Volvió a Conectar, Servicio Normalizado.
90	60438	carrera 29 # 37-02	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Luminaria sin fotosensor, Se Instaló uno y se normalizó el servicio



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES DICIEMBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
91	60439	via principal el paraiso	EL PARAISO	LUMINARIA APAGADA	Reporte solucionado con Rep 60440
92	60440	cil 46. No 45c-08	EL PARAISO	LUMINARIA APAGADA	Red De Alimentación Sulfatada
93	60441	VEREDA MARTHA	VEREDA MARTA	SECTOR APAGADO	Se realizo poda al circuito de media tension que alimenta el transformador 005 de la entrada a la vereda marta, ademas se encontro fusibles del arranque de media tension quemados y puente del borne de media tension abierto en el mismo transformador. Luminarias 4577 y 14405. Servicio normalizado
94	60442	ASOVISOLAN	ALTOS DE SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento se instala luminaria que se había ingresado al taller por partidura en la carcasa, se instala ZD229 de 40w. se realiza arreglo en red principal aérea, por motivo de caída de poste. limites con altos de san Antonio del carrizal. se alimenta red principal luminaria 9491.
95	60443	ENTRADA PORTAL DE CASTILLA Y EN LA PEATONAL CALLE 32 A 12 A 93	PORTAL DE CASTILLA	REFLECTOR APAGADO	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
96	60444	CALLE 20 # 24-20	PORTAL CAMPESTRE IIII	LUMINARIA APAGADA	se Programa cambio de las luminaria lyraled 49w se le informa al usuario
97	60445	MANZANA V CASA 3 PISO 4	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
98	60446	CRA 26 CALLE 40 FRENTE A POBLADO PLAZA	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	Se programa ronda Nocturna para saber que Luminaria esta dañada.
99	60447	FRENTE A LA IGLESIA	CIUADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento de las luminarias por daño en la red principal
100	60448	CARRERA 26 CON CALLE 11B	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria springled se ingresa al taller para revisión se Programa reposición de la luminaria
101	60449	MURO	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
102	60450	VEREDA EL CEDRO	VEREDA EL CEDRO	LUMINARIA APAGADA	se encontró redes rotas por poda. se instaló Nueva red se conectó el servicio
103	60451	VEREDA CARRIZAL	VEREDA CARRIZAL	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	Se realiza traslado de posteria en el Sector Vereda El Carrizal Se Actuliza Georeferenciacion.
104	60452	CRA 13 D 8-32	HACIENDA LA MESETA	LUMINARIA GIRAR	Usuaría pide traslado de poste y luminaria, manifiesta que es golpeado repetidas veces por vehículos, Se evidencia golpe en el tubo de Luminaria. Se realiza mantenimiento en caja de piso.y red subterránea. se toma registro fotográfico.
105	60453	DIAGONAL A AGROPAISA	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA APAGADA	se instala luminaria de 40w se lleva luminaria provisional taller, Servicio Normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES DICIEMBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
106	60454	malecón de san Antonio del carrizal	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	FAROL APAGADO	Se desmonta Farol Cartagena y se entrega el Bodega para reparación.
107	60455	Cancha carrizal campestre	CARRZAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	Se realiza Mantenimiento cambiando Luminaria sepialed de 41W Normalizando el Servicio.
108	60456	VEREDA CARRIZAL	VEREDA CARRIZAL	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	Se realiza traslado de Luminarias y red aérea. Sector Vereda Carrizal. Se Actuliza Georeferenciacion y Dirección.
109	60457	CARRIZAL III Y IV	CARRIZAL III Y IV	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
110	60458	MANZANA 11C LOTE 17 19	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria apagada por conectores quemados por corto en red principal se cambiaron conectores servicio normalizado
111	60459	SECTOR 7 AL LADO DE LA BIBLIOTECA, POR LA VIA ZAPATOCA DETRAS DEL COLEGIO HASTA LA TIENDA DE DON WILSON	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal en las luminarias
112	60460	Carrera 21 # 57A-45	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	Se realiza cambio de luminaria Microled de 40w Defectuosa por Luminaria ZD 229 40W. Servicio Normalizado.
113	60461	CRA 28 # 34A-34 CAPILLA DEL ACILO	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambió elementos quemados en la luminaria servicio normalizado
114	60462	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR	se instalo puesta a tierra urtada por habitantes de calle
115	60463	CLL36 CON CRA 21	LA ISLA	LUMINARIA APAGADA	usuario no contesta el teléfono dirección incompleta
116	60464	CALLE 43 # 115-26	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se cambió conectores Sulfatados en la caja de piso en las luminarias
117	60465	CRA 17 TRANSV 16A-27	RIVERAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	se cambia luminaria defectuosa servicio normalizado
118	60466	VILLA CAROLINA II	VILLA CAROLINA II	LUMINARIA APAGADA	se mandó nueva canalización para luminaria
119	60467	CRA 27 ENTRE CALLES 30 Y 31	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	usuario no contesta el teléfono dirección incompleta
120	60468	PORTAL CAMPESTRE I	PORTAL CAMPESTRE I	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria defectuosa servicio normalizado
121	60469	VILLA CAROLINA II	VILLA CAROLINA II	LUMINARIA APAGADA	Se Programa Fundición de Canastilla y cambio de poste
122	60470	CALLE 11A NO.107A-33	CIUDAD METROPOLITANA	AVENIDA APAGADA	se encontró luminaria y fotocelda defectuosas se cambiaron y se normalizó el servicio
123	60471	CARRERA 29 NO. 9-66	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Redes Rotas Se Volvila Tender y se Redes y se Volvió a Conectar servicio Normalizado
124	60472	CALLE 31 # 30-99	VILLA CAROLINA I	LUMINARIA APAGADA	se encontró redes sulfatadas se elimina sulfatacion servicio luminaria directa se cambia fotocelda normalizado
125	60474	CRA 20 CON CALLE 22	VILLA CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	Luminaria Retirada Para Garantía
126	60475	MURO DE BELLAVISTA	BELLAVISTA	LUMINARIA DIRECTA	se encontró luminaria 15399 directa. servicio normalizado.
127	60473	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a la luminaria 13735. servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES DICIEMBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
128	60476	CIUDADELA NUEVO GIRON	CIUDADELA NUEVO GIRON	SECTOR APAGADO	10766 - 10765 - 10757 - 10761 - 10767 Se encontró luminaria defectuosa se cambió servicio normalizado
129	60477	CASA 047	ALTOS DE ANDINA	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosas y se elimina sulfatacion en la red principal
130	60478	CASA 206	ALTOS DE ANDINA	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 60477
131	60479	CALLE 13 B CON 13	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	usuario no contesta el teléfono nos indican la luminaria afectada en la dirección indicada
132	60480	CIUDADELA NUEVO GIRON	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 83w defectuosa servicio normalizado
133	60481	PARQUE LA ESMERALDA	LA ESMERALDA	PARQUE INTERMITENTE	se encontró luminaria intermitente por corto en red se eliminó corto y se aisló servicio normalizado
134	60482	MANZANA 19 LOTE 13 MAS ABAJO DE LA PIEDRA DEL INDIO	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se ajusto conectores y fotocelda en la luminaria servicio normalizado. se realiza poda de la luminaria
135	60483	CALLE 15B NO 16-41- CÁMBULOS ETAPA 2	LOS CAMBULOS	LUMINARIA BAJA ILUMINACION	se cambió luminaria microondas 40w defectuosa se instala luminaria zd 229 40w servicio normalizado
136	60484	cra 20#22-100	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se instala luminaria raled 37w servicio normalizado
137	60485	EL POBLADO	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	1787 - se encontró luminaria con conectores Sulfatados Se Cambiaron Servicio Normalizado 1790 - se encontró luminaria defectuosa se cambió y se normalizó el servicio
138	60486	PARQUE EL COCAL	EL LLANITO	PARQUE APAGADO	Se Encontró Cables Pelados en Red Principal, Se Aisló Y se Subió Protección Y se Normalizó el Servicio
139	60487	CARRIZAL CAMPESTRE	CARRIZAL CAMPESTRE	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza poda y se despejan luminarias del sector malecon del carrizal y via principal a torrea de san sebastian
140	60488	CRA 26 # 8-17	ARENALES IV	LUMINARIA APAGADA	se encontró sulfatación en Rey principal se cambió conectores y se normalizó el servicio
141	60489	CARRERA 27 NO. 30-41	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo quemado, Se Cambió por Uno Nuevo y se normalizó el servicio.
142	60490	CARRERA 22#22A-20.	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se encontró cable quemado por corto y fotocelda quemada por corto se instaló nuevo y se normalizó el servicio
143	60491	SECTOR LA BATEA	VEREDA LLANOGRANDE	LUMINARIA APAGADA	Solucionado Con Reporte de Modernización.
144	60492	CALLE 33 27-53	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	Bombillo quemado por sobretensión se cambió y se normalizó el servicio
145	60493	RIO DE ORO	RIO DE ORO I	LUMINARIA APAGADA	se instala luminaria lyaled 49w y red en la luminaria servicio
146	60494	Cra 8 # 105-22	BALCONES DE PROVENZA II	CONJUNTO APAGADO	se encontró fotocelda girada se ajustó fotocelda y se normalizó el servicio
147	60495	Cra 8 # 105-22	BALCONES DE PROVENZA II	CONJUNTO APAGADO	rep solucionado con rep 60494