



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES DICIEMBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	60349	CASCO ANTIGUO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por la cuadrilla número 2 luminaria 3972
2	60350	BRISAS DEL CAMPO	BRISAS DEL CAMPO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	Se Realizo Despeje de Luminarias, Servicio Normalizado
3	60351	CRA 16 CON CALLE 40A	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se encontró red quemada por sobretensión se programa cambio de red en el sector
4	60352	DIAGONAL 10 18B-15	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA DESPEJAR	se habló con usuario y se indicó las funciones asignadas con para después de luminarias usuario solicita poda en el sector y le brindamos la información para que hable con las entidades
5	60353	EL PARAISO	EL PARAISO	LUMINARIA APAGADA	se instaló luminaria 229 de 40w servicio normalizado
6	60354	BELLAVISTA	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se retiró luminaria defectuosa y se cambió por una código 26 servicio normalizado
7	60355	VEREDA AGUADA DE CEFERINO	VEREDA AGUADA DE CEFERINO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Luminarias Apagadas se le realizó Mantenimiento y se normalizó el Servicio
8	60356	CANCHA TIERRA	EL POBLADO	PROGRAMAR RELOJ	se programó cancha para eventos navideños
9	60357	CANCHA DE TIERRA	RINCON DE GIRON	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se programó cancha para evento navideños
10	60358	JUAN PABLO SEGUNDO	EL POBLADO	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se encontró corto interno en la instalaciones se ajustó protección y se normalizó el servicio
11	60359	PASEO SAN JORGE	PASEO SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se realiza el procedimiento para el correcto funcionamiento de las luminarias
12	60360	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realizó mantenimiento y se deja en funcionamiento las luminarias
13	60361	AUTOPISTA BUCARAMANAGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento y se deja en correcto funcionamiento las luminarias
14	60362	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se realizó mantenimiento y se deja en funcionamiento las luminarias
15	60363	CRA 24 # 31-65	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se encontró bombillo estallado se cambió por uno nuevo y se normalizó el servicio
16	60364	MANZANA F CASA 14	BELLAVISTA LAS PALMAS	LUMINARIA DESPEJAR	se realizó despeje de luminarias en el sector
17	60365	CANCHA	VEREDA LLANOGRANDE	CANCHA APAGADA	se encontró Taco disparado nuevamente se cambió red principal y se mandó red aérea servicio normalizado
18	60366	CANCHA	VEREDA CHOCOITA	REFLECTOR APAGADO	se encontró reflector en mal estado se llevó al taller para garantía y se instaló un reflector código 26 servicio normalizado
19	60367	CANCHA	VEREDA BOCAS	PROGRAMAR RELOJ	se programó cancha a programación habitual
20	60368	CARRERA 25 29-02	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	bombillo quemado por sobretensión se cambió bombillo y se normalizó el servicio
21	60369	POSTE 119 SECTOR VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por Cuadrilla número 3



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES DICIEMBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
22	60370	FRENTE AL PARQUE	CIUADAELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Corto en Red Principal se Elimino Corto Y se Normalizó el Servicio
23	60371	GLORIETA HOYO CALIENTE	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por Cuadrilla número 3 de grúa
24	60372	CALLE 33 # 28-07	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	bombillo quemado por sobre tensión, se cambió por uno nuevo y se normalizó el servicio
25	60373	CRA 22 # 14-17 ZONA VERDA	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	luminaria defectuosa se cambió por una código 26 servicio normal
26	60374	CALLE 43 29-15	GIRALUZ	LUMINARIA APAGADA	se encontró re rota se cambió red y se normalizó el servicio
27	60375	PASEO SAN JORGE	PASEO SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 14712 con líneas rotas en la caja de piso y se realizo mantenimiento a las luminarias 14732 y 14719. servicio normalizado.
28	60376	AV CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	Se encontró conectores sulfatados y quemados en caja de piso de la luminaria 11636.
29	60377	CRA 27 32-32	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	bombillo quemado por sobretensión se cambió uno y se normalizó el servicio
30	60378	PUENTE VEHICULAR RIO DE ORO	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se recableo poste de la luminaria 18346 debido a que fue hurtado el cable de alimentación. servicio normalizado.
31	60379	GLORIETA HOYO CALIENTE	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	Se encontró luminaria 18758 con conexión errónea. servicio normalizado.
32	60380	MANZANA B CASA 4 MIRADOR DE BRISA CAMPESTRE	BRISA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se encontraron redes rotas por poda se volvió a empalmar y a conectar redes servicio normalizado
33	60381	CIUADAELA VILLAMIL	CIUADAELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	Se realizo mantenimiento en el malecón villamil a la luminaria 14474. servicio normalizado.
34	60382	POSTE 245 INTERCAMBIADOR PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a las luminarias 8101 4218 8055 del intercambiador el palenque. servicio normalizado.
35	60383	CARRERA 26 CALLE 12B	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	se encontró cales sulfatados Se programa cambio de canalización en el sector
36	60384	VIA TREFILCO CALLE 14	BAHONDO	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 14644. se encontraron los conectores de la luminaria servicio normalizado.
37	60385	CIUADAELA NUEVO GIRON	CIUADAELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias dejando el servicio normalizado.
38	60386	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria 4871 para reparar en taller. pendiente su reinstalacion. se reviso la luminaria 3312 y se encontró en funciones normales de servicio.
39	60387	DIAGONAL 7A TRANSV 21A	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento y se deja en funcionamiento las luminarias del sector
40	60388	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento y se deja en funcionamiento las luminarias del sector



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES DICIEMBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
41	60389	BELLAVISTA	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	Se Encontro Líneas Sueltas por Essa En Cambió de poste, Se Volvió A Conectar y se normalizó el Servicio
42	60390	BALCONES DE PROVENZA	BALCONES DE PROVENZA I	LUMINARIA APAGADA	se realiza cambio de caja de inspección de luminaria y se cambia un tramo de tubería se hace prueba en la red principal y se encuentra su voltaje en su rango.
43	60391	POSTE 31 VIA CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria se encuentra fotocontrol en mal estado se cambia y se normalizado el servicio.
44	60392	POSTE 129 SECTOR CASA LINDA	CASA LINDA	LUMINARIA APAGADA	Se encontró luminaria 17513 apagada por conectores sulfatados en caja de piso.
45	60393	PLAZOLESTA VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	REVISAR CAJAS DE PISO	se instalaron tapas de cajas de inspección de 30 x 30 dañadas por vandalismo
46	60394	MALECON VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento y se deja en funcionamiento las luminarias del sector
47	60395	MANZANA C CASA 6 BRISAS	BRISA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado con Cuadrilla 2
48	60396	POBLADO	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 6772. servicio normalizado.
49	60397	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	Se encontró línea sulfatada y rota en la caja de piso de la luminaria 11952. servicio normalizado.
50	60398	MALECON	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	Se repuso luminaria 16614 que se encontraba en taller. servicio normalizado.
51	60399	PARQUE	VILLAMPISS	PARQUE APAGADO	se encontró corto en la red que mando foto sensor se eliminó corto y se cambió fotosensor servicio Normalizado
52	60400	CALLE 43 CON CARRERA 22	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se encontraron conectores en mal estado de la luminaria 16866. servicio normalizado.
53	60401	BALCONES DE PROVENZA	BALCONES DE PROVENZA II	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con reporte de operación y mantenimiento #60401.
54	60402	POSTE 17 AVENIDA	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	Se realizo cambio de las luminarias 15546 y 15348 que se encontraban en mal estado. servicio normalizado.
55	60403	CRA 29 CON CALLE 27B SECTOR EL BOLAO AL LADO DE LA VIRGEN	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	Usuario No Contesta Dirección Incompleta
56	60404	Poste 650	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA INTERMITENTE	se realiza operación y mantenimiento a cajas de inspección de red subterránea, se cambian conectores sulfatados de red principal dejando el servicio normalizado.
57	60405	Poste 712 Entrada San Antonio Carrizal	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se realiza revisión en caja de inspección se encuentra voltaje en su rango, luminaria para cambio servicio de grúa.
58	60406	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra conectores en mal estado se cambian y se normaliza el servicio.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES DICIEMBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
59	60407	RINCON DE GIRON	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se extendió red que había sido quemada por sobretensión a las luminarias se cambió cable y se conecto 6801 - 17430 - 17431 Conexión 6806 - 5684 Conexión 6799 - Conexión 5150 - Conexión 2775 - 6196 Conexión y Fin de Circuito Servicio Normalizado
60	60408	PARQUE MILLOS	RIO PRADO	INSTALACION DE REDES	se Realizo Canalización para bajante
61	60409	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	Se Encontró Hurto y Bandalismo Por Via Aeropuerto Sector Afectado Del Poste 600 - 594 588 - Segundo Retorno Servicio Normalizado
62	60410	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se realiza mantenimiento de las luminarias en la autopista aeropuerto
63	60411	PARQUE Y CANCHA EL COCAL	EL LLANITO	PARQUE APAGADO	se reinicio taco en las luminarias del parque servicio normalizado
64	60412	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	CANALIZACION	se cambió canalización y caja de inspección servicio normalizado
65	60413	CASA 72	ASENTAMIENTO LA UNION	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Luminaria Desconectada, Se Volvió A Conectar y se Normalizó el Servicio
66	60414	CALLE 33 18-58	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	Red De Alimentación Sulfatada se Cambiaron Conectores y se normalizó el servicio
67	60415	CRA 13 TRANSVERSAL 16-32 MANZANA H CASA	RIVERAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria defectuosa Se llevó al taller para mantenimiento servicio normalizado
68	60416	DIAGONAL 16 # 17-53	CIUADDELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	Luminaria defectuosa se llevó al taller y se instaló una codigo 26
69	60417	RIO PRADO	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	se realizó bajante y nuevo punto para funcionamiento se instaló cableado nuevo y foto sensor servicio normalizado
70	60418	CALLE 29 # 24-35 ALAMEDA	CASCO ANTIGUO	SECTOR APAGADO	se encontró protección disparada se Ajusti Protección y Se Normalizó el Servicio
71	60419	CRA 23 # 7A-16	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado con Rep.60423
72	60420	CALLE 33 B 32B 67	VILLA CAROLINA II	LUMINARIA APAGADA	se programa canalización por tubería rota por obra
73	60421	LA REPRESA INT 1	VEREDA BOCAS	LUMINARIA APAGADA	Luminaria Desconectada por cambio de redes de la essa. Se Volvió A Conectar y se normalizó el servicio
74	60422	CALLE 28 NO.29-40	LA CAMPIÑA	LUMINARIA APAGADA	se realizo el cambio de la luminaria 15418 por que se encontraba titilando según usuario del sector. servicio normalizado.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES DICIEMBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
75	60423	CRA 23 7A-10	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	Línea de alimentación sulfatada se cambió Conexión y se normalizó el servicio
76	60424	cr 27 # 29 - 49	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	Luminaria Desconectada, Se Volvió A Conectar y se normalizó el servicio
77	60425	Cr 28 # 27 A - 06	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	bombillo quemado por agotamiento se cambió por uno nuevo y se normalizó el servicio
78	60426	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo cambio de cableado ya que se encontraron puntos sulfatados en tubería pvc. luminaria 11959. servicio normalizado.
79	60427	DESDE LA TORRE 15 HASTA LA 21	BALCONES DE PROVENZA II	SECTOR APAGADO	se realiza revisión en cajas de inspección se prende alumbrado público y se encuentra todo en funcionamiento. se llama a usuario y no responde.
80	60428	CALLE 38#18-46	RINCON DE GIRON	LUMINARIA DESPEJAR	Número Incorreto, Se Le Informa a Oficina, Y la Labor que se Debe Realizar, Que se Comunique con la essa para que si le puedan realizar una poda en la Red
81	60429	BALCONES DE PROVENZA	BALCONES DE PROVENZA II	LUMINARIA APAGADA	Se realizo cambio de la luminaria 14300 de 140 W por una deltaled de 120 W y se instalo fotocelda que no tenia. servicio normalizado.
82	60430	CRA 23 # 32-38	CARRIZAL III Y IV	LUMINARIA APAGADA	Se Realizo Busqueda de Tubería y caja de inspección se Encontró Corto En La Red y se Eliminó, Luminaria en mal estado se lleva al Taller para su mantenimiento.
83	60431	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realizo cableado por urto se reconecto y se oculto canalizacion
84	60432	EL TEJAR	EL TEJAR	LUMINARIA DESPEJAR	se realizo poda a las luminarias 13666 2124 por petición de usuario. Los desechos de las podas quedan en el barrio debido a que el usuario se comprometió a encargarse de ellos.
85	60433	SECTOR EL LAGO, PARCELA TESORITO EN LA VIA ANTES DE LLEGAR AL LAGO	VEREDA ALTO DE LLANOGRANDE	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con reporte de modernización 1517
86	60434	CALLE 15 CON CARRERA 12 ZONA VERDE	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	Solucionado con El Reporte 60437
87	60435	CARRERA 29 CALLE 12	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA GIRAR	se ajustó reflector que se había caído por contrapeso servicio normalizado
88	60436	CALLE 30 # 29-84 SUBIENDO DEL CEMENTERIO	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo rotó por agua en la luminaria servicio normalizado
89	60437	CALLE 15AENTRE CARRERAS 12A Y 13	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	Red Principal Sulfatada, Se Eliminó Sulfatacion y se Volvió a Conectar, Servicio Normalizado.
90	60438	carrera 29 # 37-02	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Luminaria sin fotosensor, Se Instaló uno y se normalizó el servicio



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES DICIEMBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
91	60439	via principal el paraiso	EL PARAISO	LUMINARIA APAGADA	Reporte solucionado con Rep 60440
92	60440	cil 46. No 45c-08	EL PARAISO	LUMINARIA APAGADA	Red De Alimentación Sulfatada
93	60441	VEREDA MARTHA	VEREDA MARTA	SECTOR APAGADO	Se realizo poda al circuito de media tension que alimenta el transformador 005 de la entrada a la vereda marta, ademas se encontro fusibles del arranque de media tension quemados y puente del borne de media tension abierto en el mismo transformador. Luminarias 4577 y 14405. Servicio normalizado
94	60442	ASOVISOLAN	ALTOS DE SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento se instala luminaria que se había ingresado al taller por partidura en la carcasa, se instala ZD229 de 40w. se realiza arreglo en red principal aérea, por motivo de caída de poste. limites con altos de san Antonio del carrizal. se alimenta red principal luminaria 9491.
95	60443	ENTRADA PORTAL DE CASTILLA Y EN LA PEATONAL CALLE 32 A 12 A 93	PORTAL DE CASTILLA	REFLECTOR APAGADO	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
96	60444	CALLE 20 # 24-20	PORTAL CAMPESTRE IIII	LUMINARIA APAGADA	se Programa cambio de las luminaria lyraled 49w se le informa al usuario
97	60445	MANZANA V CASA 3 PISO 4	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
98	60446	CRA 26 CALLE 40 FRENTE A POBLADO PLAZA	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	Se programa ronda Nocturna para saber que Luminaria esta dañada.
99	60447	FRENTE A LA IGLESIA	CIUADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento de las luminarias por daño en la red principal
100	60448	CARRERA 26 CON CALLE 11B	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria springled se ingresa al taller para revisión se Programa reposición de la luminaria
101	60449	MURO	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
102	60450	VEREDA EL CEDRO	VEREDA EL CEDRO	LUMINARIA APAGADA	se encontró redes rotas por poda. se instaló Nueva red se conectó el servicio
103	60451	VEREDA CARRIZAL	VEREDA CARRIZAL	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	Se realiza traslado de posteria en el Sector Vereda El Carrizal Se Actuliza Georeferenciacion.
104	60452	CRA 13 D 8-32	HACIENDA LA MESETA	LUMINARIA GIRAR	Usuaría pide traslado de poste y luminaria, manifiesta que es golpeado repetidas veces por vehículos, Se evidencia golpe en el tubo de Luminaria. Se realiza mantenimiento en caja de piso.y red subterránea. se toma registro fotográfico.
105	60453	DIAGONAL A AGROPAISA	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA APAGADA	se instala luminaria de 40w se lleva luminaria provisional taller, Servicio Normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES DICIEMBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
106	60454	malecón de san Antonio del carrizal	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	FAROL APAGADO	Se desmonta Farol Cartagena y se entrega el Bodega para reparación.
107	60455	Cancha carrizal campestre	CARRZAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	Se realiza Mantenimiento cambiando Luminaria sepialed de 41W Normalizando el Servicio.
108	60456	VEREDA CARRIZAL	VEREDA CARRIZAL	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	Se realiza traslado de Luminarias y red aérea. Sector Vereda Carrizal. Se Actuliza Georeferenciacion y Dirección.
109	60457	CARRIZAL III Y IV	CARRIZAL III Y IV	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
110	60458	MANZANA 11C LOTE 17 19	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria apagada por conectores quemados por corto en red principal se cambiaron conectores servicio normalizado
111	60459	SECTOR 7 AL LADO DE LA BIBLIOTECA, POR LA VIA ZAPATOCA DETRAS DEL COLEGIO HASTA LA TIENDA DE DON WILSON	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal en las luminarias
112	60460	Carrera 21 # 57A-45	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	Se realiza cambio de luminaria Microled de 40w Defectuosa por Luminaria ZD 229 40W. Servicio Normalizado.
113	60461	CRA 28 # 34A-34 CAPILLA DEL ACILO	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambió elementos quemados en la luminaria servicio normalizado
114	60462	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR	se instalo puesta a tierra urtada por habitantes de calle
115	60463	CLL36 CON CRA 21	LA ISLA	LUMINARIA APAGADA	usuario no contesta el teléfono dirección incompleta
116	60464	CALLE 43 # 115-26	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se cambió conectores Sulfatados en la caja de piso en las luminarias
117	60465	CRA 17 TRANSV 16A-27	RIVERAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	se cambia luminaria defectuosa servicio normalizado
118	60466	VILLA CAROLINA II	VILLA CAROLINA II	LUMINARIA APAGADA	se mandó nueva canalización para luminaria
119	60467	CRA 27 ENTRE CALLES 30 Y 31	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	usuario no contesta el teléfono dirección incompleta
120	60468	PORTAL CAMPESTRE I	PORTAL CAMPESTRE I	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria defectuosa servicio normalizado
121	60469	VILLA CAROLINA II	VILLA CAROLINA II	LUMINARIA APAGADA	Se Programa Fundición de Canastilla y cambio de poste
122	60470	CALLE 11A NO.107A-33	CIUDAD METROPOLITANA	AVENIDA APAGADA	se encontró luminaria y fotocelda defectuosas se cambiaron y se normalizó el servicio
123	60471	CARRERA 29 NO. 9-66	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Redes Rotas Se Volvila Tender y se Redes y se Volvió a Conectar servicio Normalizado
124	60472	CALLE 31 # 30-99	VILLA CAROLINA I	LUMINARIA APAGADA	se encontró redes sulfatadas se elimina sulfatacion servicio luminaria directa se cambia fotocelda normalizado
125	60474	CRA 20 CON CALLE 22	VILLA CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	Luminaria Retirada Para Garantía
126	60475	MURO DE BELLAVISTA	BELLAVISTA	LUMINARIA DIRECTA	se encontró luminaria 15399 directa. servicio normalizado.
127	60473	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a la luminaria 13735. servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES DICIEMBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
128	60476	CIUDADELA NUEVO GIRON	CIUDADELA NUEVO GIRON	SECTOR APAGADO	10766 - 10765 - 10757 - 10761 - 10767 Se encontró luminaria defectuosa se cambió servicio normalizado
129	60477	CASA 047	ALTOS DE ANDINA	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosas y se elimina sulfatacion en la red principal
130	60478	CASA 206	ALTOS DE ANDINA	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 60477
131	60479	CALLE 13 B CON 13	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	usuario no contesta el teléfono nos indican la luminaria afectada en la dirección indicada
132	60480	CIUDADELA NUEVO GIRON	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 83w defectuosa servicio normalizado
133	60481	PARQUE LA ESMERALDA	LA ESMERALDA	PARQUE INTERMITENTE	se encontró luminaria intermitente por corto en red se eliminó corto y se aisló servicio normalizado
134	60482	MANZANA 19 LOTE 13 MAS ABAJO DE LA PIEDRA DEL INDI	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se ajusto conectores y fotocelda en la luminaria servicio normalizado. se realiza poda de la luminaria
135	60483	CALLE 15B NO 16-41- CÁMBULOS ETAPA 2	LOS CAMBULOS	LUMINARIA BAJA ILUMINACION	se cambió luminaria microondas 40w defectuosa se instala luminaria zd 229 40w servicio normalizado
136	60484	cra 20#22-100	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se instala luminaria raled 37w servicio normalizado
137	60485	EL POBLADO	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	1787 - se encontró luminaria con conectores Sulfatados Se Cambiaron Servicio Normalizado 1790 - se encontró luminaria defectuosa se cambió y se normalizó el servicio
138	60486	PARQUE EL COCAL	EL LLANITO	PARQUE APAGADO	Se Encontró Cables Pelados en Red Principal, Se Aisló Y se Subió Protección Y se Normalizó el Servicio
139	60487	CARRIZAL CAMPESTRE	CARRIZAL CAMPESTRE	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza poda y se despejan luminarias del sector malecon del carrizal y via principal a torrea de san sebastian
140	60488	CRA 26 # 8-17	ARENALES IV	LUMINARIA APAGADA	se encontró sulfatación en Rey principal se cambió conectores y se normalizó el servicio
141	60489	CARRERA 27 NO. 30-41	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo quemado, Se Cambió por Uno Nuevo y se normalizó el servicio.
142	60490	CARRERA 22#22A-20.	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se encontró cable quemado por corto y fotocelda quemada por corto se instaló nuevo y se normalizó el servicio
143	60491	SECTOR LA BATEA	VEREDA LLANOGRANDE	LUMINARIA APAGADA	Solucionado Con Reporte de Modernización.
144	60492	CALLE 33 27-53	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	Bombillo quemado por sobretensión se cambió y se normalizó el servicio
145	60493	RIO DE ORO	RIO DE ORO I	LUMINARIA APAGADA	se instala luminaria lyaled 49w y red en la luminaria servicio
146	60494	Cra 8 # 105-22	BALCONES DE PROVENZA II	CONJUNTO APAGADO	se encontró fotocelda girada se ajustó fotocelda y se normalizó el servicio
147	60495	Cra 8 # 105-22	BALCONES DE PROVENZA II	CONJUNTO APAGADO	rep solucionado con rep 60494