



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
**CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON**  
**MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES NOVIEMBRE DE 2024**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	60189	BALCONES DE PROVENZA 1	BALCONES DE PROVENZA I	SECTOR APAGADO	se encontró tubería rota por sembrado de plantas se encontraron redes sulfatadas se cambiaron redes y se cambió tubería servicio normalizado
2	60190	CALLE 28 # 28-31 CAPILLA LAS NEIVES Y AL LADO DE LA CASONA	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	Luminaria 8515, Bombillo quemado por sobre tension, Luminaria 4547 Con Fotocelda Caída Por Golpe, Se Cambio Bombillo y se ajusto
3	60191	CRA 16 CON CALLE 16	LOS CAMBULOS	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con Reporte 60196
4	60192	#2236311 #2236303 #2236290 #20357 PUENTE PEATONAL POBLADO RINCON	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria punto de caer se cambió por una código 26 y se normalizó el servicio
5	60193	CALLE 20B 22 57	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria defectuosa por una código 26 se normalizó el servicio
6	60194	CRA 29E # 28A-37 QUEBRADA LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	reporte ya había sido solucionado
7	60195	POSTE 86 SECTOR VILLAMIL	CIUADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se programa con el supervisor mantenimiento para grúa
8	60196	CALLE 41 NO.14B-24	LOS BAMBUES	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminarias sin fotocelda se instaló fotocelda nueva y se cambió luminaria se encontró conectores sulfatados, Se Elimino Sulfatacion y se normalizó el servicio.
9	60197	TRANSCURSO 54- CASA 23	ALTOS DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	conectores sulfatados se cambiaron conectores y se normalizó el servicio
10	60198	CARRERA 22 C CON 20C	PORTAL CAMPESTRE IIII	REUBICACIÓN DE LUMINARIAS	Se movió luminaria Para mayor iluminación en el sector servicio normalizado
11	60199	VEREDA EL CEDRO	VEREDA EL CEDRO	POSTE A PUNTO DE CAER	SE REALIZO APLOME DEL POSTE DE LA LUMINARIA 13395, ADEMAS SE LEVANTO POSTE DE LA LUMINARIA 13396 QUE FUE DERRIBADO POR ARBOL CAIDO, SE RETIRA LA LUMINARIA POR QUE QUEDO DESTRUIDA. PENDIENTE POR REINSTALAR.
12	60200	BALCONES DE PROVENZA	BALCONES DE PROVENZA I	SECTOR APAGADO	se realiza mantenimiento a luminaria, se encuentra ducteria y red principal en mal estado se cambia y se normaliza el servicio. se cambia tapas de concreto en mal estado.
13	60201	POSTES 137 ANILLO VAL PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO CAMBIO DE LA FOTOCELDA DE LA LUMINARIA 8302. SERVICIO NORMALIZADO.
14	60202	POSTE 03 VIA CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO CAMBIO DE LA LUMINARIA 14401. SERVICIO NORMALIZADO.
15	60203	POSTE 00 VIA CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO CAMBIO DE LA LUMINARIA 14396 EN LA AVENIDA CANEYES.



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
**CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON**  
**MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES NOVIEMBRE DE 2024**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
16	60204	POSTES 111 ANILLO VAL PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO EXCABACION PARA TUBERIA Y CABLEADO PARA LA LUMINARIA 13735 DEBIDO AL HURTO DE SU CABLEADO. SERVICIO NORMALIZADO.
17	60205	CALLE 22 CON 24-29	PORTAL CAMPESTRE IIII	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria defectuosa se cambió por una código 26 y se normalizó el servicio
18	60206	TRANSVERSAL 20A # 9A-03	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se encontró sulfatación en la red principal se eliminó sus fantasía y se volvió a conectar servicio normalizado
19	60207	ESCALERAS	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado con Reportw 60211
20	60208	CANCHAS DE MICRO	EL POBLADO	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se encontró canchas programadas se volvió a programar cancha y se normalizó el servicio
21	60209	DIAGONAL A LA TRANSVERSAL 21 A 7A 11	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	usuario no contesta. se procede a programar luminaria para reporte para grúa
22	60210	Carrera 23 con Calle 32	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se encontraron conectores sulfatados se cambiaron conectores y se normalizó el servicio
23	60211	Muro Bellavista	BELLAVISTA	REFLECTOR APAGADO	fotocelda girada se ajustó en su posición de uso y se normalizó el Servicio.
24	60212	Carrera 28 entre calle 47 y 48	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se encontró conectores sulfatados se cambió conectores y se normalizó el servicio
25	60213	Esta	ALPES DEL CAMPESTRE	ACTUALIZACION DE DIRECCION	repiytt
26	60214	CALLE 30A # 32-40	ALDEA MEDIA	LUMINARIA APAGADA	se encontraron luminarias desconectadas Se volvieron a conectar y se normalizó el servicio
27	60215	DIAGONAL OCTAVA A 21C -03	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminales defectuosas se cambió por código 26 y se normalizó el Servicio
28	60216	PUENTE LOS MIRLOS	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminarias desconectada por funcionarios de la essa se volvió a conectar y se normalizó el servicio
29	60217	CANCHAS GEMELAS	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	se encontró sulfatación en la red principal se elimina sulfatación y se vuelve a conectar servicio normalizado
30	60218	FAROLAS DEL PUENTE	CIUADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se programa reporte para grúa
31	60219	POSTE 71 SECTOR LOS CAMBULOS	LOS CAMBULOS	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO EN EL BARRIO LOS CAMBULOS A LAS LUMINARIAS 14636 14802 14712. SERVICIO NORMALIZADO.
32	60220	VIA PRINCIPAL LAGUNETAS	BAHONDO	LUMINARIA APAGADA	luminaria defectuosa se cambió por una codigo 26 se normalizó el servicio
33	60221	PUENTE	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se programa cambio de red en el sector
34	60222	CRA 23 # 32-38 CANCHA	CARRIZAL III Y IV	LUMINARIA APAGADA	sw ajuste conectores en la red principal de las luminarias de la cancha



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
**CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON**  
**MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES NOVIEMBRE DE 2024**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
35	60223	VIA GIRON BMANGA 50 METROS ARRIBA DE LA PUERTA DE ENTRADA A COCALA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	dirección se ubica en municipio bucamanga.
36	60224	CANCHA	CASTILLA REAL I	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se realiza mantenimiento a cancha de tierra se encuentra control desprogramado en hora fecha y año, se vuelve a programar y se normaliza el servicio.
37	60225	FINCA EL GUANABANO	VEREDA CANTALTA	LUMINARIA APAGADA	se encontraron luminarias quemadas por sobretensión se llevaron al taller para su mantenimiento
38	60226	RINCON DE GIRON	RINCON DE GIRON	REPONER LUMINARIA	se realiza mantenimiento a luminaria y se instala deltaled de 40w. que estaba en el taller en su revisión.
39	60227	CALLE 20 CON CRA 26 PARQUE	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	se encontró foto sensor quemado se cambió fotosensor y se normalizó el servicio
40	60228	CALLE 56 CARRERA 22C	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal de la luminaria servicio normalizado
41	60229	RIVERAS DEL RIO	RIVERAS DEL RIO	REPONER LUMINARIA	se instala luminaria microled de 40w, luminaria zd216 de 40w se encuentra en taller en su revisión. dejando el servicio normalizado.
42	60230	Calle 3A #25-01	EL PROGRESO	LUMINARIA APAGADA	se encontró fotocelda quemada por sobretensión se cambió fotocelda y se normalizó el servicio
43	60231	VILLA CAMPESTRE	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMINETO A LA LUMINARIA 10113. SERVICIO NORMALIZADO
44	60232	CIUDADELA NUEVO GIRON	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO CAMBIO DE LA LUMINARIA 9336. SE REVISO LALUMINARIA 13910 Y SE ENCONTRO EN FUNCIONES NORMALES DE SERVICIO. SE REALIZO CAMBIO DE LA LUMINARIA 13675. SERVICIO NORMALIZADO
45	60233	VEREDA EL PILON	VEREDA EL PILON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	Se revisó circuito y se encontró desconexión por parte de la esa ya que mandaron nueva red se volvió a conectar y se normalizó el servicio
46	60234	VIA DESTAPADA DE VILLAMPIS HACIA LA MESETA	VILLAMPISS	SECTOR APAGADO	ser se encontró redes reventadas por incendio en el sector se volvió a conectar y se extendió nueva red servicio normalizado
47	60235	CASA 100B	CONVIVIR	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria defectuosa se retiró y se lleva el taller para su debido mantenimiento y se instala luminaria código 26 servicio normalizado
48	60236	FRENTE A LA PANADERIA DEL PARQUE DE LAS PALOMAS	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se encontró línea de alimentación sulfatado
49	60237	CALLE 38 #18-46 PARTE BAJA	RINCON DE GIRON	LUMINARIA DESPEJAR	se llamó usuario y no contestó se buscó dirección y no se encontró



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
**CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON**  
**MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES NOVIEMBRE DE 2024**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
50	60238	CALLE 43 PUENTE DEL POBLADO HACIA EL RINCON	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado por Cuadrilla 3
51	60239	EL POBLADO	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO CAMBIO DE REDES DEBIDO A QUE ESTABAN ROTAS POR RAMA DE ARBOL. LUMINARIA 3752.
52	60240	PARQUE	EL PALENQUE	PARQUE APAGADO	se encontró reloj desprogramado se ajustó programación y se normalizó el servicio
53	60241	RETORNO TRANSEJES POSTE 137	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	SALE REPORTE DEBIDO A QUE EL USUARIO NO CONTESTO LAS 2 LLAMADAS QUE SE LE REALIZARON EL DIA 15 DE NOVIEMBRE LAS 13:02 HORAS.
54	60242	CALLE 107A 13-02	CIUDAD METROPOLITANA	LUMINARIA APAGADA	se encontró sulfatación en la red se eliminó sulfatación y se volvió a conectar servicio normalizado
55	60243	CALLE 4B SUR 21-38	RIVERAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	se retiró luminaria para llevar para garantía y se instaló luminaria provisional servicio normalizado
56	60244	CRA 27 CON 33 ESQUINA	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se encontró elementos quemado por sobretensión se cambió bombillo y se normalizó el servicio
57	60245	CARRERA 35 # 32C-34 FRENTE A LAS COMIDAS RAPIDAS DEL MONO	BALCONES DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria sin fotocelda por obstaculización de un árbol Se realiza poda y se instalan una fotocelda servicio normalizado
58	60246	CALLE 32 B PEATONAL AL FONDO	PORTAL DE CASTILLA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria defectuosa se lleva el taller para su respectivo mantenimiento
59	60247	CANCHA	PORTAL DE CASTILLA	PROGRAMAR RELOJ	se encontró canchas programadas se volvió a programar a su función habitual y se normalizó el servicio
60	60248	CALLE 29A 31-79	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	se encontró bombillo quemado por sobretensión se cambió bombillo y se normalizó
61	60249	TRANSVERSAL 23A 54 - 61	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	CANCHA APAGADA	se realiza cambio de timer por mal funcionamiento en hora y fecha se realizan pruebas de funcionamiento y se cambia red del control.
62	60250	CALLE 22 16-07 EN LAS AFUERAS DEL CONJUNTO ARBOLEDA CAMPESTRE	SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO CAMBIO DE LA LUMINARIA 14419 DEL BARRIO SAN JORGE. SERVICIO NORMALIZADO.
63	60251	PARQUE CALLE 10B 18-20 SALON COMUNAL	VILLAS DE SAN JUAN	PARQUE APAGADO	se encontró fotosensores tallado por sobretensión se cambió foto sensor y Se revisó el circuito servicio normalizado
64	60252	DIAGONAL 8A 21C-03	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se encontró sulfatación la red subterránea se eliminó sulfatación y se normalizó
65	60253	TEMPLO EVANGÉLICO	VEREDA ALTAMIRA	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria se encuentra red de luminaria en mal estado,fotocontrol y conectores se cambia ybse normaliza el servicio.



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON  
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES NOVIEMBRE DE 2024**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
66	60254	POSTE 39 VIA CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento sector caneyes normalizando el servicio
67	60255	ENTRADA AL PARAISO POSTE 604	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA DIRECTA	se realiza mantenimiento sector autopista aeropuerto normalizando el servicio
68	60256	CARRERA 29 NO. 9-04	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se encontró sulfatación en Red principal se elimina sulfatación y se vuelve a reconectar servicio normalizado
69	60257	DIAGONAL 14 # 11-45	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA DESPEJAR	Se Despeja Luminaria Y se Normalizó el Servicio
70	60258	CRA 6TA B # 32-15	BRISA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se encontró red reventada se cambió redes y se conectó servicio normalizado
71	60259	CALLE 28 # 28-31 ENSEGUIDA DE LA CASONA	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	foto sensor le impacta la luz de la luminaria se trata de esconder fotocensor.para que funcione normalmente la luminaria servicio normalizado
72	60260	CARRERA 19 CON CRA 28	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO CAMBIO DE LA LUMINARIA 15363 EN EL BARRIO SANTA CRUZ. SERVICIO NORMALIZADO.
73	60261	CRA 21D NO. 23-16 FRENTE EXITO CHINO	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	SE ENCONTRO LUMINARIA 4220 CONECTADA DIRECTAMENTE A LA RED SIN CONECTORES. SERVICIO NORMALIZADO.
74	60262	AVENIDA LA CEIBA CARREFOUR	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO CAMBIO DE FOTOCELDA A LA LUMINARIA 8237. SERVICIO NORMALIZADO.
75	60263	CRA 21 25-139 ESQUINA	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se Programa instalación del poste y la luminaria
76	60264	CALLE 18 22C-128	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA BAJA ILUMINACION	se encontró luminaria defectuosa y cable mal estado se cambió luminaria por código 26 y se cambió cableado alimentación servicio normalizado
77	60265	PORTAL DE CASTILLA	PORTAL DE CASTILLA	LUMINARIA APAGADA	se repone luminaria que se ha llevado garantía servicio normalizado
78	60266	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	SE ENCONTRARON LÍNEAS SULFATADAS Y ROTAS EN EL SECTOR DEL POSTE 73 Y 72 DEL ANILLO VIAL. LUMINARIA 7562. SE REQUIERE CANALIZACION.
79	60267	PARALELA AUTO B/MANGA BODEGAS GARIBALDI	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	se reconecto red en mal estado y se normalizo el servicio
80	60268	CALLE 34 27C 16 COSTADO DERECHO DEL CEMENTERIO SAN ISIDRO	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	bombillo agotado se cambió bombillo y se solucionó el servicio
81	60269	SECTOR EL RETEN	VEREDA PALOGORDO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria directas se cambió fotocelda y normalizó el servicio
82	60270	DIAGONLA105#104E-196	BALCONES DE PROVENZA I	CANCHA APAGADA	se ajustó programación de la cancha servicio normalizado
83	60271	PARAISO ALTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se Programa revisión de las luminarias por la Cuadrilla 3 grua
84	60272	CALLE 26 NO. 21E-27	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	SE REVISO LA LUMINARIA 10113 Y SE ENCONTRO EN FUNCIONES NORMALES DE SERVICIO.





**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
**CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON**  
**MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES NOVIEMBRE DE 2024**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
85	60273	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	SE ENCONTRATON LINEAS SULFATADAS Y ROTAS EN LAS CAJAS DE PISO DE LAS LUMINARIAS 7619 Y 7649. SERVICIO NORMALIZADO.
86	60274	CANCHA	VEREDA ACAPULCO	PROGRAMAR RELOJ	se ajustó programación de cancha servicio normalizado
87	60275	CRA 24 CON 16-37	PORTAL CAMPESTRE	PARQUE APAGADO	se encontró luminaria sin red de alimentación se instaló nueva red y se volvió a conectar servicio normalizado
88	60276	PUENTE VEHICULAR RIO DE ORO	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se programa mantenimiento para grúa
89	60277	CRA 14 # 70-104 BELLAS DE VILLAMIZAR BODEGAS SANTAMARIA TRASTEOS	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	Se revisó red y se encontró sulfatación en puentes de alimentación servicio normalizado
90	60278	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	CANALIZACION	SE REALIZO CANALIZACION EN EL ANILLO VIAL POR SECTOR APAGADO. LUMINARIA 3053
91	60279	DIAGONAL 13C PLAZOLETA2	BRISAS DEL CAMPO	PARQUE APAGADO	se realizó cambio de la tubería y cajas de piso en las luminarias del parque se Programa cambio de la red
92	60280	SECTOR 1 MANZANA F 25 A 29	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento de las luminarias servicio normalizado
93	60281	ARENALES CAMPESTRE	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realiza la instalación de la línea sulfatada en la luminaria servicio normalizado.
94	60282	PARQUE PRINCIPAL	EL PALENQUE	PARQUE APAGADO	se elimina empalmes saltados en la la red principal de las luminarias servicio normalizado
95	60283	TRANSVERSAL 24 NO 54C-24	ALTOS DE SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	LUMINARIA DESPEJAR	se realizó el despeje de luminarias en el sector
96	60284	CALLE 29 # 24-35 DESDE LAS 24 HASTA LA 26	CASCO ANTIGUO	SECTOR APAGADO	reporte realizado con Cuadrilla 1 se le brindó apoyo y servicio normalizado.
97	60285	PARQUE	VILLAS DE SAN JUAN	PARQUE APAGADO	se cambió fotocelda en la luminarias del parque servicio normalizado
98	60286	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se encontró conectores sulfatados se cambiaron y se normalizó el servicio
99	60287	BRISAS DEL CAMPO	BRISAS DEL CAMPO	PARQUE APAGADO	se cambió la red de las luminarias del parque y la fotocelda servicio normalizado
100	60288	Finca Los Profes	VEREDA BOCAS DEL MONTE	FAROL APAGADO	luminaria no pertenece alumbrado público se le informa a la usuaria
101	60289	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se realiza revisión de cajas de inspección de red subterránea principal, revisión de tablero de distribución bajantes limpieza de cajas cambio de conectores en mal estado sulfatados, redes rotas por corto circuito en la red principal.
102	60290	CALLE 30	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA CAIDA	se realizan pruebas de voltaje arrojando dentro del rango 220v. se realizó mantenimiento en el área de Girón Centro. se colocan nuevas luminarias y se verifica su funcionamiento



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
**CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON**  
**MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES NOVIEMBRE DE 2024**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
103	60291	CARRERA 29 VEHICULAR ENTRE CALLE 11 A 11B PEATONAL	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Sulfatado Línea Principal se Cambiaron Conectores y se Normalizó el Servicio. se reubicó luminaria para mejor iluminación en el sector servicio normalizado
104	60292	CIUADELA VILLAMIL	CIUADELA VILLAMIL	REPONER LUMINARIA	se repuso luminaria que se iba llevado al taller para mantenimiento servicio normalizado
105	60293	POLIDEPORTIVO COLEGIO LLANOGRANDE	VEREDA ALTO DE LLANOGRANDE	CANCHA APAGADA	se elimina empalmes quemados en la red principal de la alimentación de las luminarias de la cancha
106	60294	MIRADOR DE SAN JUAN	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se repuso la luminaria llevada al taller por garantía servicio normalizado
107	60295	CRA 27 34-13	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se encontró bombillo agotado se cambió bombillo y se normalizó el servicio
108	60296	CALLE 28 NO.29-40	LA CAMPIÑA	LUMINARIA APAGADA	se programa mantenimiento para grúa
109	60297	CALLE 56 ESQUINA ULTIMA CUADRA ANTES DE ENTRAR A CARRIZAL CAMPESTRE	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	Se Instaló Red Nueva, Ya Que la Anterior Se Reventó por el peso de un árbol, Servicio Normalizado
110	60298	SECTOR 1 MANZANA G	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por la cuadrilla 2 el día 19 de noviembre
111	60299	SUBIENDO CREMAS	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	reporte solucionado por Cuadrilla número 4 el día 20 de noviembre
112	60300	DESDE LA PUERTA GRANDE HASTA EL RETORNO	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	reporte solucionado por Cuadrilla número 4 el día 20 de noviembre
113	60301	CRA 21 D 26C 30	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se colocó luminarias de piales como provisional Y se retira luminaria para su respectivo mantenimiento en el taller servicio normalizado
114	60302	DIAGONAL 13D 11-03	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectada se volvió a empalmar y se normalizó el servicio
115	60303	QUINTAS DE SAN ISIDRO	QUINTAS DE SAN ISIDRO	PROGRAMAR RELOJ	se encontró parque desprogramado se ajustó programación y Se revisó router servicio normalizado
116	60304	CALLE 23 # 18A -09	CASA LINDA	LUMINARIA APAGADA	Se Cambió Luminaria Defectuosas por Una Código 26, Servicio Normalizado
117	60305	CALLE 20 # 18A-21	GUAYACANES	REDES ROTAS	se habla con el usuario y se le informa que las líneas que están suspendidas son líneas de telecomunicación
118	60306	TRANSVERSAL 18B NO. 6A-37 FRENTE	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se llevó luminaria al taller para garantía se instaló luminaria código 26 servicio normalizado
119	60307	VEREDA CANTALTA	VEREDA CANTALTA	PROGRAMAR RELOJ	se repuso luminaria retirada ,dañada por sobre tension y se normalizo el servicio
120	60308	PARQUE SAN ISIDRO	QUINTAS DE SAN ISIDRO	PARQUE DIRECTO	reporte solucionado el día miércoles por la cuadrilla número 2
121	60309	PARQUE	EL PALENQUE	PARQUE APAGADO	Se revisó circuito y se realizó cajas de piso conexión y control no se encontró ninguna novedad



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
**CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON**  
**MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES NOVIEMBRE DE 2024**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
122	60310	TRES ESQUINAS EN TODA LA ENTRADA AL CASERÍO	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria defectuosa se cambió por una zd 229 de 50w y se retiró 216 de 40w se llevas luminaria ZD 216 al taller para su mantenimiento
123	60311	VEREDA CANTALTA	VEREDA CANTALTA	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se programo reloj de la cancha de vuelta al horario normal
124	60312	DIAGONAL 7 #18-12	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza la instalación de una luminaria de 40w y se despejan las luminarias realizando una poda al lugar
125	60313	PARQUE DE PRIMERA INFANCIA PARTE BAJA JUNTO AL PARQUEADERO SAJAA DIAGONAL A LA TRANSVERSAL 21 A 7A 11	ALTOS DE ARENALES	SECTOR APAGADO	se encontró sulfatación en la red principal se eliminó sulfatación y se volvió a reconectar servicio normalizado
126	60314	POSTES 134 ANILLO VAL PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se realizó el procedimiento para el cambio de luminaria y se deja en funcionamiento
127	60315	CALLE 43 CON CARRERA 22	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realiza el procedimiento para el correcto funcionamiento de la luminaria
128	60316	DIAGONAL 21 CALLE 41, 42, 43 CANCHA, PARQUE	RINCON DE GIRON	PARQUE DIRECTO	se programa cambio de red en el sector
129	60317	CASA 33	LA INMACULADA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria defectuosa Se llevó para garantía y se instaló luminaria código 26 servicio normalizado
130	60318	FRENTE AL ASADERO EL GRAN SABOR DE RUBY	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realiza procedimiento para dejar en correcto funcionamiento las luminarias
131	60319	ZONA VERDE , KRA 26 ENTRE DIAG 7B 7A	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	no se encuentra ubicación de la luminaria quien reporta no sabe sobre el daño y manda a preguntar donde usuarios que no saben dónde está el daño
132	60320	PARQUE	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA DESPEJAR	se realizó despeje a luminaires del sector
133	60321	QUINTAS DEL CAMPESTRE	QUINTAS DEL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se encontró corto en el bajante se cambió cableado de la alimentación del bajante hacia la luminaria y se normalizó el servicio
134	60322	AL LADO DE LA ESCUELA CARRIZAL	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	SECTOR APAGADO	se programa modernización para luminarias de la Vereda Carrizal
135	60323	VIA PRINCIPAL MAS ADELANTE DE LA PORTERIA ENTRE LA TORRE 16 Y 17	BALCONES DE PROVENZA II	LUMINARIA APAGADA	luminaria se programa para grúa
136	60324	DIAGONAL 21 CON CALLE 41Y 42 PARQUE INFANTIL	RINCON DE GIRON	PARQUE INTERMITENTE	reporte solucionado por cuadrillados el día 27 de noviembre
137	60325	CALLÉ 10A#27-03 ARENALES UNO	ARENALES	PARQUE APAGADO	se encontró sulfatación en la red principal se eliminó sulfatación y se volvió a reconectar servicio normalizado
138	60326	CRA 17 NO 14ª-34 ESQUINA-FARMACIA LOS CÀMBULOS Y VILLAMIL PLAZA	LOS CÀMBULOS	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se encontró puentes sulfatados y se eliminó sulfatación se volvió a conectar servicio normalizado





**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
**CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON**  
**MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES NOVIEMBRE DE 2024**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
139	60327	FINCA VANGUARDIA A 500 PARQUE INDUSTRIAL ZIMURA Y A LA DERECHA CASETAS NARANJAS HASTA LAS OFICINAS DE MACPOLLO	VEREDA RIO FRIO	SECTOR APAGADO	se programa mantenimiento con la esa con Cuadrilla línea viva se encontró protecciones de media tensión destruidas por Descarga Atmosferica
140	60328	CALLE 56 ESQUINA ULTIMA CUADRA ANTES DE ENTRAR A CARRIZAL CAMPESTRE	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se ajustaron conectores y se normalizó el servicio
141	60329	CARRERA 27 NO. 30-41	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA DIRECTA	se realizó ajuste de fotocelda servicio normalizado
142	60330	CRA 17A # 57-39 POLIDEPORTIVO	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria punto de caer luminaria generó corto en la red y quemó foto Celta del parque se cambió fotocelda y se normalizó el servicio ajustadas las luminarias
143	60331	IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS	VEREDA BARBOSA	LUMINARIA APAGADA	se encontró redes desconectadas por electrificadora en un cambio de red se volvió a conectar circuito y se normalizó el servicio
144	60332	PORTAL CAMPESTRE	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se repusieron luminarias que se han llevado al taller por quemadas por sobrecarga servicio normalizado
145	60333	QUINTAS DE SAN ISIDRO	QUINTAS DE SAN ISIDRO	LUMINARIA APAGADA	se encontró sulfatación de línea que dirige hacia el neutro haciendo mal contacto se eliminó sulfatación y se normalizó el servicio
146	60334	CALLE 105 MALPASO	MALPASO	SECTOR APAGADO	se encontró transformador Cazuelas Abiertas por sobretensión y arranque del circuito Abierto se cambiaron fusibles y se volvió a conectar y se normalizó, Apoyo De La Cuadrilla 3.
147	60335	CALLE 105 SUBIENDO DEL ANILLO VIAL HACIA AL PORVENIR	MALPASO	SECTOR APAGADO	reporte solucionado por Cuadrilla número 2 el día 26 de noviembre
148	60336	parque infantil CRA 21	RINCON DE GIRON	PARQUE APAGADO	se cambió luminarias apagadas se retiró luminaria por corto se programa canalización y se normaliza el servicio
149	60337	sector el corcel	VEREDA RIO FRIO	SECTOR APAGADO	solucionado con reporte de transformador
150	60338	CALLE 20B NO.24-27	PORTAL CAMPESTRE IIII	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria defectuosa se cambió luminaria por código 26 y se normalizó el servicio
151	60339	CASCO ANTIGUO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió elementos en mal estado servicio normalizado
152	60340	TRANSVERSAL 24 CON 54 CASETA	ALTOS DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria defectuosa por una luminaria código 26 servicio normalizado
153	60341	CRA 24C 2-22 ESQUINA	VILLA REY	LUMINARIA APAGADA	se realizó cambio de luminaria servicio normalizado
154	60342	SECTOR EL CORCEL	VEREDA RIO FRIO	SECTOR APAGADO	con apoyo a Cuadrilla de la esa de línea viva se hizo cambio de cajas cortacircuito servicio normalizado
155	60343	DEBAJO DEL PUENTE DEL PALENQUE	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se programa cambio de red y modernización
156	60344	DESDE EL PUENTE EL PALENQUE HASTA GASAN	CHIMITA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	reportes de programa para mantenimiento para grúa
157	60345	GLORIETA HOYO CALIENTE	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	Reporte solucionado con el Reporte de mantenimiento 60379.
158	60346	CALLE 30 NO. 26-01	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por la cuadrilla número 2 el día 29 de noviembre
159	60347	MANZANA N CASA 14 PISO 2 EN EL PRIMER RETORNO SUBIENDO	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	reportes de programa para grúa



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON  
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES NOVIEMBRE DE 2024**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
160	60348	CANCHA	VEREDA BOCAS	PROGRAMAR RELOJ	5478 luminarias se encontró con defectuosa se cambió luminaria y se normalizó el servicio 3079 se programó cancha para evento de la comunidad 5277 se encontró luminaria desconectada se volvió a conectar y se normalizó el servicio 5276 luminaria con corto en la red se volvió a cablear y se volvió a conectar servicio normalizado