



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JUNIO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	61327	VEREDA EL PANTANO	VEREDA EL PANTANO	CANCHA APAGADA	se cambió contactor quemado por sobretension y se normalizó el servicio
2	61345	VEREDA PALOGORDO FINCA LOS LOROS	VEREDA PALOGORDO	SECTOR APAGADO	se cambió conectores quemados en la luminaria servicio normalizado
3	61351	RUITOQUE BAJO CAMINO A ROCA VERDE	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se realiza la conexión de la red trezada desconectada por poda de árbol en las luminarias
4	61362	CALLE 60E # 16F 18	MORADA SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
5	61363	CALLE 30 # 29-130	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	se ajusta fotocelda en la luminaria servicio normalizado
6	61368	CANCHA	LOS BAMBUES	CANCHA APAGADA	se ajusta la programación de las luminarias de la cancha servicio normalizado
7	61369	ENTRADA AL PALENQUE	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	se programa modernización para cambio de Tecnología de luminaria reportada
8	61370	CALLE 52 NO 27 _111 TODO SECTOR BOMBEROS	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	usuario manifiesta que hay sectores oscuros se le informa que se va a realizar ronda nocturna para verificar la iluminación del sector
9	61371	VEREDA EL PANTANO	VEREDA EL PANTANO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria con borne desconectado se reconecto, servicio normalizado.
10	61372	SINAI	SINAI	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo reubicacion de los postes y luminarias 17420 y 17421 en la vereda barbosa por la vía que conduce al sindicato.
11	61373	PROLONGACION DE LA 105 LA QUE BAJA DE MALPASO A GIRON	MALPASO	SECTOR APAGADO	se revisó control principal, del tranformador 7 totalizador y brikets de circuito se descarto falla en el circuito 1 se abrieron faces del circuito 2 pero no se encontró la falla se programa revisión con canasta-grúa
12	61374	DIAGONAL 8 NO.17A-03	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se encontraron conectores de en mal estado por humedad, se cambió conectores y se normalizó el servicio luminaria 15525 se encontró luminaria apagada se verifico tensión, se provo fotocelda y se cambió luminaria. se instaló luminaria omega 1plus de 40w porque en almacén no había luminaria sepialed De 41w servicio normalizado.
13	61375	SAN ANTONIO DE CARRIZAL	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal de la luminaria servicio normalizado
14	61376	CHIMITA	CHIMITA	SECTOR APAGADO	se reinicia taco abierto en las luminarias de la avenida servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JUNIO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
15	61377	ALMENARES SAN JUAN	ALMENARES DE SAN JUAN	LUMINARIA DIRECTA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
16	61378	sector bomberos	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
17	61379	VIA PAVIMENTADA CARRERA 12A	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	se cambió empalmes sulfatados en la luminaria servicio normalizado
18	61380	PRIMER RETORNO BOMBA TERPEL HASTA GASAN	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realizo cambio de la luminaria 2701 en el anillo vial chimita. servicio normalizado.
19	61381	DESDE EL PARQUEADERO LOS COMPADRES HASTA EL SENA, RINCON DE GIRON	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 2745 en el anillo vial chimita. servicio normalizado.
20	61382	PORTAL CAMPESTRE II	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se realizo poda de despeje a luminaria 5140 servicio normalizado
21	61383	VIA DE ACCESO CIUDADELA NUEVO GIRON	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 83w defectuosa servicio normalizado
22	61384	CANCHA	RIO DE ORO I	CANCHA APAGADA	reporte solucionado con el número 61402
23	61385	CALLE 43 EN TODA LA ESQUINA DESAYUNADERO CARACOLI	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
24	61386	CRA 28A # 11-57	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria vegaled 40w y se instaló luminaria omega 1 plus 40w servicio normalizado
25	61387	ANILLO VIAL CHIMITA	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se encontró sector apagado por líneas en corto circuito en la caja de piso de la luminaria 4285. servicio normalizado.
26	61388	SECTOR COPASAN	ANILLO VIAL PALENQUE	SECTOR APAGADO	se encontró pin de corte disparado en el sector de copasan posiblemente por sobrevoltaje. luminaria 6131
27	61389	VEREDA SAN JOSE DE RIO SUCIO	VEREDA SAN JOSE DE RIOSUCIO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
28	61390	EL PALENQUE	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de las luminarias 8317 4621 y 4622 del anillo vial frente al barrio el palenque. servicio normalizado.
29	61391	CALLE 105	MALPASO	SECTOR APAGADO	se encontró sector apagado por líneas en corto circuito. luminarias 15761 15781 15778.
30	61392	CRA 25 32-20	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo rotó en la luminaria servicio normalizado
31	61393	CALLE 40 21-37	LA ISLA	LUMINARIA APAGADA	en le dirección indicada no conocen al usuario no contestan el celular
32	61394	PUENTE MALECON	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	luminarias sin servicio por daño de la red por poda se realiza la conexión servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JUNIO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
33	61395	POSTE 254 INTERCAMBIADOR PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se encontraron multiples sulfatacion en cajas de inspección y tramo de red en cortó por sulfatacion se cambió tramo dañado y se eliminaron sulfataciones y se recolectaron líneas de redes principales y acometidas servicio normalizado
34	61396	Carrera 15 # 9-58 Peatonal	VILLA SOFIA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminarias desconectadas se realiza la conexión servicio normalizado
35	61397	CALLE 22 # 16-07, AFUERA DEL CONJUNTO ARBOLEDA CAMPESTRE	SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	usuario informa que las luminarias están en buen servicio
36	61398	CASA 40	MIRADOR DE SAN ANTONIO	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a la luminaria servicio normalizado
37	61399	CALLE 13 B 11A 34	VILLAS DE DON JUAN II	LUMINARIA DESPEJAR	se despeje la luminaria servicio normalizado
38	61400	PORTAL CAMPESTRE	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA DESPEJAR	se realizo despeje de luminaria y de red se le informa al usuario y se hace el compromiso de que la disposición final de la poda de despeje la hace él. servicio normalizado.
39	61401	TRANSVERSAL 6C NO 109-88	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA GIRAR	se realiza la orientación de la luminaria servicio normalizado
40	61402	RIO DE ORO I	RIO DE ORO I	CANCHA APAGADA	se cambió temporizador defectuoso en el control de las luminarias servicio normalizado
41	61403	CRA 29C#37A-11	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa y se instala luminaria omega plus 1 40w
42	61404	CANCHA	LOS BAMBUES	CANCHA APAGADA	reporte solucionado con el número 61407
43	61405	CALLE 105	MALPASO	SECTOR APAGADO	se realizo mantenimiento en la calle 105 a las luminarias 15767 15760 15771. servicio normalizado.
44	61406	VEREDA CARRIZAL	VEREDA CARRIZAL	REDES ROTAS	se encontro red principal rota por trabajos en la via con maquinaria pesada se restauró para el resto del circuito, alimentando desde red de la essa cercana. se deja luminaria 16611 con servicio suspendido por continuidad de trabajos en el sitio.
45	61407	CANCHA	LOS BAMBUES	CANCHA APAGADA	se cambió temporizador defectuoso en el control de la cancha servicio normalizado
46	61408	CRUCE HACIA EL GALAN	CONVIVIR	LUMINARIA APAGADA	usuario solicita alumbrado publico se le informa que tramite la solicitud por escrito
47	61409	29#31-48	ELOY VALENZUELA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza la orientación de la luminaria servicio normalizado
48	61410	VEREDA SAN RAFAEL	VEREDA SAN RAFAEL	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza mantenimiento a las luminarias servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JUNIO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
49	61411	CALLE 47 CON 22 ESQUINA DONDE ESTA EL TRANSFORMADOR	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realizo inspección de la luminaria por cambio de transformador y posible desconecion se realizo la instalación y Conexión se encuentra bien se programa llevar luminaria para el cambio
50	61412	PARQUE EL PALENQUE	EL PALENQUE	PARQUE APAGADO	se cambió conectores defectuosos en la red principal de las luminarias servicio normalizado
51	61413	CALLE 18 CRA 28 FRENTE AL CAMPANARIO DE LA IGLESIA	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento con la grua se le informa al usuario
52	61414	CALLE 16 CON CRA 28 ESQUINA	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	se ajusta fotocelda en la luminaria servicio normalizado
53	61415	CANCHA DE MICROFUTBOL	SANTA CRUZ	CANCHA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la principal del control de las luminarias de la cancha servicio normalizado
54	61416	PARALELA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	luminarias sin servicio por intento de hurto de la red se realiza la conexión servicio normalizado
55	61417	EL POBLADO	EL POBLADO	REPONER LUMINARIA	se instala luminaria deltaled 40w servicio normalizado
56	61418	PORTAL CAMPESTRE	PORTAL CAMPESTRE	REPONER LUMINARIA	se instala luminaria deltaled 100w servicio normalizado
57	61419	CALLE 47 CON 23 ESQUINA DONDE ESTA EL TRANSFORMADOR	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria deltaled 40w defectuosa servicio normalizado
58	61420	CALLE 43 # 14-15	ELIECER FONSECA	LUMINARIA APAGADA	luminarias sin servicio por cambio de postería por parte de la essa se realiza la conexión servicio normalizado
59	61421	AL FRENTE DE LA FINCA DE DON ALIRIO RAMÍREZ	VEREDA BOCAS DEL MONTE	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con la modernización #1622
60	61422	CRA 32A # 46-16	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 83w defectuosa servicio normalizado
61	61423	ruta hacia los nuevos apartamentos carretera destapada	CARRIZAL CAMPESTRE	SECTOR APAGADO	se cambió conectores defectuosos en la red principal de las luminarias servicio normalizado
62	61424	FINCA VISTA HERMOSA	VEREDA CARRIZAL	LUMINARIA DIRECTA	número de teléfono no corresponde a usuario que reporta, información incompleta (no hay número de luminaria para llegar por georeferenciación).
63	61425	DIAGONAL 105 #104E-196 EN LA PLAZOLETAS EN EL PARQUEADERO Y DE LA TORRE 11 ALA TORRE 14	BALCONES DE PROVENZA I	SECTOR APAGADO	se revisa tension en la red principal la cual esta en buen funcionamiento se Programa mantenimiento con la grua se le informa al usuario
64	61426	ENTRADA HACIENDA SAN ANTONIO	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento con la grua se le informa al usuario
65	61427	QUINTAS DE SANTA ANA	QUINTAS DE SANTA ANA	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con reporte # 61428.1



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JUNIO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
66	61428	GUADUALES	GUADUALES	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se cambia alambre en mal estado se instala encauchetado 3x12 normalizando el servicio.
67	61429	GLORIESTA VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	SECTOR APAGADO	se Programa mantenimiento con la grua se le informa al usuario
68	61430	ENTREDA A LA IGLESIA PARQUE VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	HONGO APAGADO	luminaria cartagena sin servicio por daño en la tubería y red por obra civil se Programa mantenimiento
69	61431	FINCA EL ENCANTO AREA PERIMETRAL SEDE MACPOLLO RIO FRIO	VEREDA RIO FRIO	POSTE A PUNTO DE CAER	se reprogramara trabajo para la instalación de un nuevo poste y reemplazar el que se encuentra partido.
70	61432	VIA ZAPATOCA ANTES NUEVO GIRON	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
71	61433	FINCA LA FORTUNA	VEREDA AGUADA DE CEFERINO	LUMINARIA APAGADA	se cambió red dañada por paso de camión se realiza la conexión de las luminarias servicio normalizado
72	61434	CARRERA 21C NO. 20-45	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado
73	61436	PORTAL CAMPESTRE	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA DIRECTA	se cambió fotocelda quemada y se enderezó la luminaria servicio normalizado
74	61437	CARRERA 17 #22-31	VILLA LINDA	LUMINARIA APAGADA	se programa reporte Para solucionar con grúa canasta se le informa al supervisor y ha recepción
75	61438	MANZANA E SECTOR 6	CIUDADELA NUEVO GIRON	SECTOR APAGADO	se encontraron fusibles de hilo quemados en el transformador que alimenta la luminaria 10725. servicio normalizado.
76	61439	CRA 17 A 6-18 SEGUNDO PISO AL LADO DE LA TIENDA	LA MESETA III	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
77	61441	ENTRADA HACIENDA SAN ANTONIO	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 13886 en la entrada a hacienda san antonio. servicio normalizado.
78	61442	SANTACRUZ	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 15366. servicio normalizado.
79	61443	MALECON VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA DIRECTA	se encontró luminaria 14491 con fotocelda quemada.
80	61444	CRA 21 25-127	VILLA CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria microled 40w defectuosa y se instala luminaria deltaled 40w servicio normalizado
81	61445	CRA 18 # 28-18 CASA 9	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
82	61446	VIA A LA VEREDA EL RECREO	VEREDA EL CEDRO	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a las luminarias 8639 y 8597 de la vereda el cedro. .
83	61447	CALLE 33 # 26-29	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió elementos quemados en la luminaria servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JUNIO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
84	61448	avenida trefilco	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de luminarias 15711 y 15727. servicio normalizado.
85	61449	Autopista bucaramanga	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en la autopista bucaramanga a las luminarias 7636 13943 8109 13512. servicio normalizado.
86	61450	PARQUE PRINCIPAL DE GIRON	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	luminaria con nidos de cuchigas se retira el nido para su mejor servicio
87	61451	ESCALERAS	BELLAVISTA	SECTOR APAGADO	se encontraron conectores en red principal sulfatado, se cambiaron conectores y se normalizó el servicio.
88	61452	POSTE 117 GLORIETA EL CONSUELO	EL CONSUELO	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 14844. servicio normalizado.
89	61453	UTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a las luminarias 12558 12556 12277 12281. servicio normalizado.
90	61454	CALLE 42 23-18	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	luminaria reportada no pertenece a inventario de alumbrado público se informa al usuario se tomó registro fotográfico. se informa a recepción.
91	61455	CALLE 32 27-41	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA DIRECTA	se encontró luminaria directa, se cambió fotocelda y se normalizó el servicio.
92	61456	TRANSVERSAL 7A#109-66	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	re se retira luminaria vegaled de 40w y se ingresa al taller para su mantenimiento y se instala microled de 40w servicio normalizado
93	61457	cancha	LA CAMPIÑA	LUMINARIA APAGADA	se encontró reflector lleno de agua, quemando el reflector, se retira y se ingresa al taller para su mantenimiento y asu vez se instala otro dejando servicio normalizado
94	61458	parque	LA CAMPIÑA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria sin red principal hurtado por bandalismo, se vuelve a instalar red
95	61459	CALLE 13 # 27-11 FRENTE A LA CASA N8	QUINTAS DEL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	Se programa reporte para canalización por sulfatación de la red se le informa al usuario al supervisor y a recepción
96	61460	VEREDA SERREZUELA	VEREDA SERREZUELA	POSTE A PUNTO DE CAER	se aplomo poste de la luminaria 9589 que estaba a punto de caer, además se le instalaron las líneas que alimentan la luminaria.
97	61461	CRA 21 A # 14-17	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	Se retira y se ingresa al taller luminaria lyraled 49w para su mantenimiento y garantía, a su vez se instala luminaria lyra led de 49w dejando el servicio normalizado
98	61462	PUENTE PEATONAL PRIMERA PARTE DERECHA POBLADO RINCON	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se programa reporte Para solucionar con grúa canasta se le informa al supervisor y ha recepción
99	61463	VEREDA EL RECREO	VEREDA EL RECREO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 8720 apagada por falta del cableado electrico. servicio normalizado.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JUNIO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
100	61464	calle32 # 26-69	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a farol se encuentra bombillo quemado por corto circuito en la red principal se cambia y se normaliza el servicio.
101	61465	carrera 29 # 33 - 02	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a farol se cambia socker y bombillo en mal estado. se normaliza el servicio.
102	61466	carrera 28 # 34a - 34	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a farol se cambia kit en mal estado se normaliza el servicio.
103	61467	ENTRE MANZANA Y Y X FRENTE A LA TIENDA LOS ALMENDROS	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se encontró red cortada por personas ajenas al personal de alumbrado, se reconectó usando conectores de perforación y se normalizó el servicio.
104	61468	SECTOR EL DEPRIMIDO POBLADO	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se encontró punto caliente en red principal se alimentación se eliminó punto caliente y se normalizó el servicio.
105	61469	CRA 26 CON TREFILCO	AVENIDA CRA 26	SECTOR APAGADO	se revisaron cajas de de inspección, se encontró red principal de alimentación sulfatada, se eliminó sulfatación y se recolectó usando conectores de perforación.
106	61470	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR	se encontró fusible quemado por sobre carga en la red, se cambió fusible y se normalizó el servicio.
107	61471	CALLE 40A NO. 21 - 37	BELLA ISLA	LUMINARIA APAGADA	usuario no contesta, dirección incompleta.
108	61472	CALLE 12B NO. 24 - 12	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	se encontró colectores de acometida a luminaria sulfatados por humedad, se cambió conectores y se normalizó el servicio
109	61473	CARRERA 21B CON CALLE 20 ESQUINA	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se realiza pruebas de funcionamiento de dos luminarias en dirección estipulada número de usuario esta mal.
110	61474	GLORIETA HOYO CALIENTE	CASCO ANTIGUO	SECTOR APAGADO	SE REALIZA MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 18762 GLORIETA HOYO CALIENTE .UNA FASE CAIDA POR CONECTOR DAÑADO .SE REALIZA CAMBIO Y SE NORMALIZÓ EL SERVICIO.
111	61475	TRASVERSAL 7A NO. 109 - 72	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con # 61456 de operación y mantenimiento.
112	61476	CALLE 30 FRENTE AL HOTEL LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se encontró red sulfatada encajas de inspección varios circuitos comprometidos se eliminaron sulfatacion servicio normalizado
113	61477	ruta hacia los nuevos apartamentos carretera destapada	CARRIZAL CAMPESTRE	REVISAR CAJAS DE PISO	se reprograma reporte, por cierre total temporal de la via, por trabajos de pavimentación.
114	61478	CRA 16 CON CLL 16	LOS CAMBULOS	LUMINARIA APAGADA	se desconecta luminaria para llevar a revisión al taller pendiente por instalar



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JUNIO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
115	61479	PUENTE PEATONAL PRIMERA PARTE DERECHA POBLADO RINCON	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 4714 del puente Elieser Fonseca. servicio normalizado.
116	61480	CALLE 28# 30A -21	ALTOS DE LA CAMPIÑA	SECTOR APAGADO	se encontró red principal subterránea, rota por vandalismo. se reconectó usando conector de perforación y se normalizó el servicio. se programa mantenimiento con cuadrilla de canalización para profundizar tiberio y caja de inspección.
117	61481	CRA 28 # 9-05	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se encontró fotocelda quemada por cortocircuito, se cambió fotocelda y se normalizó el servicio.
118	61482	CARRERA 17A CALLE 57 Y 58 CANCHA, PARQUE	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	Se encontró red principal sulfatada por humedad, se eliminó sulfatación y se reconectó usando conectores de perforación servicio normalizado
119	61483	CALLE 58 CARRERA 17 PUENTE PEATONAL	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria microled en mal estado, se cambió luminaria y se normalizó el servicio
120	61484	POSTE 118 SECTOR VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se realizo poda a árbol que cubría poste y luminaria 14789 en el malecón villamil. servicio normalizado.
121	61485	MALECON VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se programa mantenimiento con grúa para cambio de luminaria en poste número 119. luminaria 14913
122	61486	PARQUE BELLAVISTA	BELLAVISTA	SECTOR APAGADO	Se encontró principal de alimentación a parque, sulfatada. se elimino sulfatacion y se reconectó usando conectores de perforación. servicio normalizado.
123	61487	KILOMETRO 6 CARRERA 13 PARALELA -AUTOPISTA B/MANGA	ZONA INDUSTRIAL	REDES ROTAS	se encontraron líneas rotas de la luminaria 9770 y se realizo poda y cambio de fotocelda a la luminaria 8784. servicio normalizado.
124	61488	cil 58 # 14 - 87	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 2911 con conector en mal estado. servicio normalizado.
125	61489	CARRERA 15 CALLE 16 PARALELA BUCARAMANGA	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 9852 con conectores quemados. servicio normalizado.
126	61490	CARRERA 15 CALLE 16 PARALELA BUCARAMANGA	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 9853 desconectada en el barrio zona industrial. servicio normalizado.
127	61491	CRA 25 32-56	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el reporte #61497 de mantenimiento
128	61492	KM 6 VIA ACAPULCO FINCA VILLA FANNY	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza cambio de fotocelda en la luminaria 14100 y se hace poda en la luminaria 14072 se deja servicio normalizado.
129	61494	VEREDA MOTOSO	VEREDA MOTOSO	REDES ROTAS	se realizo cambio de redes en la vereda motoso a las luminarias 9958 y 9959. servicio normalizado.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JUNIO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
130	61495	POLIDEPORTIVO PRIMERO DE MAYO JUEGOS DE LOS NIÑOS Y GIMNASIO.	PRIMERO DE MAYO	LUMINARIA APAGADA	se llama a usuario para que nos indique las luminarias que se encuentra apagadas, usuario no se encuentra en el sitio y dice que son algunas no aclara cuales son las luminarias apagadas, las luminarias deben ser maniobras con grua se programa ronda Nocturna para verificar luminarias apagadas.
131	61496	CANCHA	VEREDA BOCAS	PROGRAMAR RELOJ	se reprogramo horario de la cancha por petición de usuarioya que la comunidad tiene un evento de fin de semana.
132	61497	CRA 25 32-56	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	.
133	61499	PARQUE AL LADO DEL COLEGIO SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	PARQUE INTERMITENTE	luminarias intermitentes por conexión fraudulenta en establecimiento comercial. se desconectó fraude y se conecta a 110v para evitar fraude se cambiaron conectores en mal estado. servicio normalizado.
134	61501	ESCALERAS HACIA EL SAGRADO CORAZÓN, Y DETRÁS DEL SALÓN COMUNAL	EL TEJAR	SECTOR APAGADO	se realiza operación y mantenimiento a luminarias cartagena se encuentra fotocontrol quemado por corto circuito en la red principal se cambia y se deja normalizado el servicio.
135	61502	DIAGONAL 13C # 11-15	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA APAGADA	se realiza llamada a usuaria y no contesta, la dirección de la luminaria no concuerda con el código de luminaria qué el usuario reporta.
136	61504	VIA ANGULITO	BRISA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realiza operacion y mantenimiento a luminaria se encuentra red principal rota se arregla y se normaliza el servicio se cambian conectores en mal estado dejando el servicio normalizado.
137	61505	FRENTE A LA TRANSVERSAL 21 A 7A 17	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	reporte se programa con cuadrilla #3 grua.
138	61508	MANZANA 10A 12 18	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se realiza cambio de conectores a la luminaria 9024 encontrando conectores sulfatados, y se normaliza el servicio