



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A

CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON

MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES OCTUBRE DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	62014	VIA POTRERO CERRADO	VEREDA EL PANTANO	SECTOR APAGADO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 11653 SE ENCONTRABA EL SECTOR APAGADO POR SULFATACION EN LA RED DE ALIMENTACIÓN. SERVICIO NORMALIZADO
2	62030	VEREDA CHOCOA	VEREDA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	SE SIERRA REPORTE DE PRUEVA DE LA APLICACION. SERVICIO NORMALIZADO
3	62040	FRENTE DE LA FINCA DE DON ALIRIO RAMÍREZ	VEREDA BOCAS DEL MONTE	REVISION DE REDES	se realiza el despeje de la red en la luminaria servicio normalizado
4	62050	POLIDEPORTIVO	VEREDA CHOCOITA	CANCHITA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE CHOCOITA SE ENCONTRÓ APAGADA POR SULFATACION EN LA RED SE NORMALIZADO EL SERVICIO
5	62051	CALLE 30 NO. 29-31	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo rotó por agua en la luminaria servicio normalizado
6	62052	DEBAJO DE PUENTE LOCO SENTIDO OCCIDENTE ORIENTE	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se realiza operación y mantenimiento se encuentra fotocontrol quemado por corto circuito en la red principal se cambia y se noramliza el servicio
7	62053	CALLE 37 NO 29B-268 Parque	BELLAVISTA	LUMINARIA DIRECTA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentran conectores sulfatados se cambian y se noramliza el servicio.
8	62054	ASENTAMIENTO HUMANO RIO DE ORO	ASENTAMIENTO HUMANO RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria se encontraba red principal rota por corto circuito en la red principal, dejando el servicio normalizado.
9	62056	CALLE 14 NO. 19-03	EL CONSUELO	LUMINARIA APAGADA	se programa reporte con grua brazo de 3 metros.
10	62059	CALLE 21-#24-50	PORTAL CAMPESTRE IIII	LUMINARIA APAGADA	se elimina empalmes sulfatados en la red principal de la luminaria servicio normalizado
11	62061	CRA 29 27B 15, LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se ajusta fotocelda en la luminaria servicio normalizado
12	62063	FRENTE A LA FRITANGA DE LA TIA GLORIA	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal de las luminarias servicio normalizado
13	62064	CARRERA 29 CALLE 12 PARQUEADERO, CANCHAS FÚTBOL Y MICRO Y LÁMPARAS DE LA ORILLA DEL MURO RÍO	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió puentes sulfatados en la red de distribución en las luminarias servicio normalizado
14	62065	PASEO SAN JORGE	PASEO SAN JORGE	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo mantenimiento a la luminaria 15292 del paseo san jorge en quintas de san isidro. servicio normalizado.
15	62066	CRA 19	AV CARRERA 19	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo cambio de la luminaria 14536. servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A

CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRÓN

MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES OCTUBRE DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
16	62067	CALLE SUBIENDO HACIA EL PARQUE DE LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA DIRECTA	se le informa al usuario que las luminarias servicio encuentran en buen funcionamiento
17	62068	PARQUE 1 MANZANA F Y E	CORVIANDI I	LUMINARIA APAGADA	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
18	62069	CALLE 35 29A 45	CORVIANDI III	LUMINARIA APAGADA	se cambió borneras defectuosas en la luminaria servicio normalizado
19	62070	CASA 63	MIRADOR DE SAN ANTONIO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa y se instala luminaria omega plus 40w servicio normalizado
20	62071	ALTOS DE ANDINA CASA 255	ALTOS DE ANDINA	LUMINARIA APAGADA	se cambió red quemada de la alimentación de las luminarias servicio normalizado
21	62072	CALLE 37A 30-62, CALLE LAS VOLQUETAS	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se cambió la alimentación de la luminaria por fase desabilitada de la red de la essa servicio normalizado
22	62073	DIAGONAL 54C ENTRE CALLE 22B Y 22C	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	SECTOR APAGADO	reporte solucionado por la cuadrilla 1
23	62074	CRA 22 A NÚMERO 10 03	VILLAS DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria omega plus 40w servicio normalizado
24	62075	MANZANA H CASA 2 (LAS PALMAS)	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra luminaria 15625 si fotocontrol, se instala y se normaliza el servicio. luminaria 14033 se instala conectores cambio de redes principal de la essa dejaron desconectada la luminaria.
25	62076	PUENTE POBLADO RINCON LA PRIMERA LADO DERECHO PEATONAL	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	luminarias 3942 y 4714 apagadas por redes rotas por rama de arbol y hurtadas por habitantes de calle. servicio normalizado.
26	62077	PARQUE	QUINTAS DE SAN ISIDRO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 62092
27	62078	CALLE 25 27-03	GALLINERAL	LUMINARIA APAGADA	se realiza despeje de la luminaria y ajuste de la fotocelda en la luminaria servicio normalizado
28	62079	SECTOR 1 MANZANA A ESQUINA	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA DESPEJAR	se le informa al usuario que las luminarias se se encuentran despejadas
29	62080	DETRES DE LA FRITANGA Y EN EL PARQUEADERO	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 62063
30	62081	SENDERO VILLA SOFIA	VILLA SOFIA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se ajusta fotocelda en la luminaria servicio normalizado
31	62082	FINCA LA ESPERANZA METROS ADELANTE DE LA TIENDA LOS NARANJOS	VEREDA LLANOGRANDE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria vegaled 40w servicio normalizado
32	62083	RINCON DE GIRON	RINCON DE GIRON	REVISION DE REDES	se ajusto la red de las luminarias servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES OCTUBRE DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
33	62084	AFUERA DEL COLEGIO FACUNDO NAVAS, CRA 16F NO 58A - 57	LA ESMERALDA	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de las luminarias servicio normalizado
34	62085	CALLE 22 # 26-15	RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria lyraled de 49w se retira se ingresa al taller para su revisión se instala lyraled de 49w y se normalizó el servicio.
35	62086	SECTOR LA CASCADA	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se habilita servicio en red aérea empalmando servicio normalizado
36	62087	CALLE 34 PARQUEADERO	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con reporte # 62093.
37	62088	CRA 23 # 30-47	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	REPORTE CREADO PARA PRUEBA CON SOLARISAG (CAPACITACIÓN)
38	62089	CRA 28 34A	ARCOS DE LA FRONTERA	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a farol colonial se cambia bombillo quemado por corto circuito en red principal, se normaliza el servicio.
39	62090	CRA 13 14E-ESQUINA	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	luminaria de brazo de 2.5 solucionar con Grúa.
40	62091	CASA 1	ALTOS DE ANDINA	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra red principal quemada por usuarios que se conecta a la red de alumbrado publico se cambia y se normaliza el servicio.
41	62092	PARQUE	QUINTAS DE SAN ISIDRO	PARQUE APAGADO	se cambió contactor defectuoso en el control de las luminarias servicio normalizado
42	62093	calle 34 cra 20	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra microled de 40w en mal estado se retira y se ingresa al taller, se instala luminaria omega I plus de 40w dejando el servicio normalizado. fotocontrol no tenía de luminaria microled.ññ
43	62094	parque	PORTAL CAMPESTRE I	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con reporte # 62095.
44	62095	PORTAL CAMPESTRE	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria lyraled de 49w se retira y se ingresa al taller para su revisión se instala lyraled de 49w y se normaliza el servicio.
45	62096	PLAZA GIRON CENTRO	CASCO ANTIGUO	MANTENIMIENTO DE CAJAS	se instala tapa de concreto 30x30 en la luminaria servicio normalizado
46	62097	SECTOR EL RODEO AL LADO DE TALLER DE MOTOS	VEREDA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento en red aérea rota y aluminaria servicio normalizado
47	62098	Via Hacienda San Antonio	VEREDA BARBOSA	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento de luminarias se normaliza servicio



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A

CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON

MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES OCTUBRE DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
48	62099	PASEO SAN JORGE	PASEO SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en el paseo san jorge a las luminarias 15058 15302 15299. se retiro la lumimaria 15301 para reparacion en taller.
49	62100	DIAGONAL 54A #22C48	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a faroles se encuentra breaker disparado, se noramliza el servicio.
50	62101	KARRERA 18A CON 28 ENTRE LA MANZANA H Y G	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria se encuentran conectores en mal estado se normaliza el servicio.
51	62102	CALLE 108 CON CARRERA 14	CIUDAD METROPOLITANA	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza visita técnica a la solicitud del usuario se le informa que no es competencia de alumbrado publico, las redes pertenecen al inventario de la essa y las luminarias se encuentran despejadas
52	62103	TRANSVERSAL 107A # 11-75	ESPAÑA	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza visita técnica a la solicitud del usuario se le informa que no es competencia de alumbrado publico, las redes pertenecen al inventario de la essa y las luminarias se encuentran despejadas
53	62104	CRA 18A 28-31	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se cambia puesto de red principal de la luminarias y se normaliza el servicio por petición de usuarios.
54	62105	CALLE 56 CON CRA 18A CALLEJON Y CALLE 57 CON 20 PRINCIPAL	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria microled 40w defectuosa y se instala luminaria omega plus 40w servicio normalizado
55	62106	cra 22a calle 14	PRIMERO DE MAYO	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento con la grua
56	62107	Calle 14 # 19-03	EL CONSUELO	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento con la grua
57	62108	CARRERA 23 NO. 32-38	CARRIZAL III Y IV	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de las luminarias y la conexión de la red dañada por caída de rama de árbol servicio normalizado
58	62109	CASA #38 ASENTAMIENTO HUMANO RIO DE ORO	ASENTAMIENTO HUMANO RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	se elimina empalmes sulfatados en la red de distribución en la luminaria servicio normalizado
59	62110	DIAGONAL 54A CON 22B	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
60	62111	ACAPULCO VIA A LA PETAR	VEREDA ACAPULCO	POSTE LADEADO	reporte pendiente para enderezar poste de ISAG con grua
61	62112	CASA 82 Cancha	ALTOS DE ANDINA	LUMINARIA APAGADA	se cambió reflectores 200w quemados en la cancha servicio normalizado
62	62113	FINCA EL TRIUNFO	VEREDA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	usuario manifiesta que el reporte ya fue solucionado en dias anteriores.
63	62114	CRA 20 29A 13 MANZANA N	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 62104
64	62115	CRA 16 D 59-16	LA ESMERALDA	LUMINARIA APAGADA	se cambió borneras quemadas en la luminaria servicio normalizado

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
65	62116	BALCONES DE PROVENZA I	BALCONES DE PROVENZA I	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza mantenimiento correctivo en red subterránea cambiando conector de PERFORACION y empalmando red de aluminio servicio normalizado
66	62117	CALLE 31 N26=78	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo quemado en la luminaria servicio normalizado
67	62118	CALLE 41A #21-03	LA ISLA	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores quemados en la luminaria servicio normalizado
68	62119	KM 6 VIA GIRÓN ESTRELLA LA CHOCOA CALLE PRINCIPAL CASA 13	ESTRELLA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 62133
69	62120	ALTOS DEL CARRIZAL	ALTOS DEL CARRIZAL	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
70	62121	CALLE 55A 22C-33	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se instala fotocelda en la luminaria servicio normalizado
71	62122	TRANSVERSAL 22C NO. 55A-09	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió red rota por poda de árbol se realiza la conexión de las luminarias servicio normalizado
72	62123	SECTOR 7 TORRE 10 APTO 101	CIUDADELA NUEVO GIRÓN	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con el número 62139
73	62124	CANCHA EL ARROYITO	SANTA CRUZ	CANCHA APAGADA	reporte solucionado por la cuadrilla 1
74	62125	AL FRENTE DE INCUBADORA SANTANDER	VEREDA RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento de las luminarias vda río de oro
75	62126	FRENTE A LA CASA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA	VEREDA LLANADAS	SECTOR APAGADO	se realiza la conexión de la luminaria desconectada por poda de árbol servicio normalizado
76	62127	CALLE 35 NO.29B-08	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
77	62128	SAN JORGE	URB. SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 14423 en el barrio san jorge. servicio normalizado.
78	62129	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se elimina sulfataciones en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
79	62130	CALLE 30 29-124	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	Se encontró bombillo estallado por humedad se cambió elemento y se normalizó el servicio.
80	62131	CANCHA DE TIERRA Y CANCHA DE BALONCESTO DEL BARRIO ARENALES CAMPESTRE CARRERA 29 CON CALLE 12	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	control con funcionamiento en buen estado, se encontraron dos reflectores quemados el reflector 5266 y 3447 se programa mantenimiento con grúa para cambio de los reflectores.
81	62132	TRANSVERSAL 23A NO. 54-61	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
82	62133	CASA 41	ESTRELLA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	se elimina empalmes defectuosos en la red de alimentación de las luminarias servicio normalizado

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
83	62134	PARQUE	VILLAS DE DON JUAN II	LUMINARIA DESPEJAR	se le informa al usuario que personal de alumbrado publico no alcanza a despejar la luminaria por que el árbol está retirado de la luminaria.
84	62135	sector la represa	VEREDA BOCAS	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se retira y se ingresa al taller para su revision, se instala luminaria omega I plus de 40w dejando el servicio normalizado.
85	62136	CRA 25 29-62 FRENTE A LA CAFETERIA LA CEIBA Y LA CRA 25 29-42 FRENTE A SERVICIOS FUNEBRES SAN PEDRO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	luminaria 4467 se encontró bombillo en mal estado se cambió elemento y se normalizó el servicio. luminaria 11117 se encontró kit en mal estado se cambió y se normalizó el servicio.
86	62137	anillo vial	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
87	62138	parque las nieves	CASCO ANTIGUO	PARQUE APAGADO	reporte solucionado con el número 62140
88	62139	SECTOR 7 TORRE 3, 4, 8 Y 9	CIUDADELA NUEVO GIRON	SECTOR APAGADO	se elimina sulfataciones en la caja de piso de distribución de las luminarias
89	62140	PARQUE DE LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	PARQUE APAGADO	SE CAMBIA CONTACTOR QUEMADO EN EL CONTROL DE LAS LUMINARIAS DEL PARQUE DE LAS NIEVES
90	62141	PEATONAL DEL CARRIZAL AL LADO DE BOMBEROS	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	luminarias sin servicio por hurto de la red se le informa al usuario que se Programa la reposición de la red
91	62142	CARRERA 22D NO 20B-75	PORTAL DE CASTILLA IV	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria lyraled de 49w se encuentra en mal estado se ingresa al taller para su revision y se instala luminaria lyraled de 49w dejando el servicio normalizado.
92	62143	CARRERA 11 ENTRE CALLES 14C Y 15B	ALMENARES DE SAN JUAN	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra forocontrol directo se cambia y se despeja luminaria.
93	62144	CALLE 33A CON CARRERA 17	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se encontró conexión principal de luminaria, sulfatada, se cambio conectores y se normalizó el servicio.
94	62145	BRISAS DEL CAMPO	BRISAS DEL CAMPO	MANTENIMIENTO DE REDES	Se realiza poda de despeje a luminaria servicio en normalidad.
95	62146	carrera 30B calle 27A esquina parque	ALTOS DE LA CAMPIÑA	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria lyraled de 49w se retira y se ingresa al taller para su revision y se instala lyraled de 49w dejando el servicio normalizado.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRÓN
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES OCTUBRE DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
96	62147	CARRERA 34 CALLE 28 ESQUINA	LA CAMPÍÑA	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de los reflectores 2491 y 7265 de la cancha del barrio La Campiña. servicio normalizado
97	62148	DIAGONAL 54C 22-15	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	SECTOR APAGADO	se cambió conectores defectuosos en la red de las luminarias servicio normalizado
98	62149	DIAGONAL 54A 22B 73	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con el número 62152
99	62150	DIAGONAL 54D #22B15	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por la cuadrilla 2
100	62151	CALLE 43A 32A 31	CORVIANDI III	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
101	62152	DIAGONAL 54A 22B-10	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	SECTOR APAGADO	se reinicia taco abierto en el control de las luminarias servicio normalizado
102	62153	COLISEO PRIMERO DE MAYO, 2 LUMINARIAS QUE ESTAN CERCA LA CALLE	PRIMERO DE MAYO	LUMINARIA APAGADA	se ajusta la fotocelda en la luminaria servicio normalizado
103	62154	CASERIO	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria microled 40w servicio normalizado
104	62155	ESTRELLA CHOCOA	ESTRELLA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
105	62156	SALIDA DEL POBLADO A TOMAR LA VIA NACIONAL POR DEJADO DEL PUENTE LOCO	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfataciones en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
106	62157	VIA PRINCIPAL ENTRADA	PUEBLITO VIEJO	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
107	62158	MANZANA T CASA 1	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en el Barrio Mirador de San Juan a las luminarias 15347 15546 15348.
108	62159	CARRERA 26 NO. 40-23	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 1787 del barrio el poblado. servicio normalizado.
109	62160	CARRERA 27 #18-20	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	Se encontró el luminarias de paled apagada se verificó tensión se provo fotocelda y se cambió iluminaria. servicio normalizado
110	62161	ENTRADA AL PARQUEADERO LA TOLOZA DIAGONAL AL LOCAL DE MADERAS	RIO DE ORO	LUMINARIA DESPEJAR	se programa visita con ronda nocturna por petición del usuario para verificar si la eficiencia de la luminaria es la adecuada y si se requiere poda.
111	62162	SECTOR 7	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacionesen la red de distribución en la caja de piso de las luminarias servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A

CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON

MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES OCTUBRE DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
112	62163	Diagonal 54A # 22B-51	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores quemados en la caja de piso de distribución de las luminarias servicio normalizado
113	62164	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se encontraron líneas sulfatadas y rotas en la caja de piso de la luminaria 7566. servicio normalizado.
114	62165	CLL 27 MALECÓN cra	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	REDES EN CORTO	se empalmaron líneas que entraron en cortocircuito por rose de ramas de arbol. luminaria 9827.
115	62166	CASTILLA REAL II	CASTILLA REAL II	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza despeje de las luminarias servicio normalizado
116	62167	VIA SECTOR CARRIZAL	CARRIZAL CAMPESTRE	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizó traslado los postes de las luminarias 19549 y 19547 del la VIA SECTOR CARRIZAL a nuevas canastillas por construcción de vía pública en el sector. Dichas luminarias quedan apagadas momentáneamente debido a que hay que construir nuevamente la alimentación subterránea.
117	62168	CRA 27 # 31-34	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo roto por agua en la luminaria servicio normalizado
118	62169	VILLA SOFIA	VILLA SOFIA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria vegaled 40w servicio normalizado
119	62170	CRA 13 14D 15 ESQUINA	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	se realizó cambio de la luminaria 15122 en el barrio puerto madero. servicio normalizado.
120	62171	VEREDA ACAPULCO	VEREDA ACAPULCO	POSTE A PUNTO DE CAER	se trasladó poste junto con su luminaria 12778 que estaba socabado en su base y estaba en peligro de caer.
121	62172	VILLA CAMPESTRE	VILLA CAMPESTRE	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se instala luminaria lyraled 49w Provisional servicio normalizado LUMINARIA 7599
122	62173	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se encontró red de alimentación a luminaria en cortocircuito en caja de inspección, se eliminó cortocircuito y se reconectó usando conector de perforación. servicio normalizado. LUMINARIA 3536 se realizó la instalación de tubería y canalización para renovar red subterránea en mal estado.
123	62174	CARRERA 22D NO 20B-75	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda y conectores quemados en la luminaria servicio normalizado
124	62175	CALLE 26 PARQUE GALLINERAL	GALLINERAL	POSTE DESTRUIDO	se encontró poste de la luminaria 16495 partido presuntamente por árbol caído sobre las redes de baja tensión. se ingresa la luminaria a taller para su posterior reinstalación.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRÓN
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES OCTUBRE DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
125	62176	FINCA EL PORVENIR	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	luminarias 5975,5977 y 5978 se encontraron luminarias y fotoceldas quemadas por sobretension se cambiaron elementos y se normalizo el servicio. se retiro luminarias zd229 de sylvania y se instalo luminarias omega 1 plus de roy alpha.
126	62177	PASEO SAN JORGE	URB. SAN JORGE	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se encontro poste numero 38 del paseo san jorge golpeado y con su luminaria 14720 a punto de caer. servicio normalizado.
127	62178	CARRERA 12 NO. 107A-03	CIUDAD METROPOLITANA	LUMINARIA APAGADA	se cambió red quemada y fotocelda en la luminaria servicio normalizado
128	62179	VILLAS DE DON JUAN II	VILLAS DE DON JUAN II	LUMINARIA APAGADA	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
129	62180	MANZANA 30 LOTE 679	VEREDA ACAPULCO	REVISION DE REDES	se llamo a usuaria y manifiesta que el daño ya fue solucionado.
130	62181	parque gallineral	GALLINERAL	SECTOR APAGADO	se cambió conectores quemados en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
131	62182	SECTOR LA LEONA	VEREDA ACAPULCO	SECTOR APAGADO	luminarias 19280,19281,19282,19283 y 19284 se encontraron luminarias y fotoceldas quemadas por sobretension se cambiaron elementos y se normalizo el servicio. luminarias 20199,20205,20206,20207 se les cambio fotocelda quemadas por sobre tension servicio normalizado
132	62183	LA CASCADA	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se encontro luminaria, fotocelda y conectores de red principal en mal estado, se cambiaron elementos y se normalizó el servicio. se retira luminaria ZD 216 de sylvania y se instala luminaria omega 1plus de roy alpha.
133	62184	SAN ANTONIO DE CARRIZAL	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	POSTE LADEADO	se realizó trabajo de arreglo de pedestal del farol 17479 en el malecón del varrio san Antonio del carrizal
134	62185	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realizo canalizacion, se instalo tuberia,red, varillas de puertas a tierra y cajas de inspección en las luminarias 4112,3058,7582. se instaló caja de inspección y varilla de puesta a tierra en el poste 057 de la luminaria 3536
135	62186	CRA 23 # 32-38	CARRIZAL III Y IV	SECTOR APAGADO	se reinicia taco abierto por sobretensión en red de media servicio normalizado
136	62187	CANCHAS MICRO	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	REFLECTOR APAGADO	se Programa reposición de la caja y red en las luminarias usuario no contesta el teléfono
137	62188	CARRERA 18 NO. 13-39	EL CONSUELO	LUMINARIA CAIDA	se retira brazo destruido por.poda de árbol no se encontró luminaria



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES OCTUBRE DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
138	62189	CALLE 8A # 13E 47	LOMAS DEL VIENTO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectada se realiza la conexión servicio normalizado
139	62190	SECTOR 7 LOS APARTAMENTOS	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
140	62191	DIAGONAL 9 21-18	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se elimina empalmes quemados y se cambió fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado
141	62192	KM 7 #16-04	LA ESMERALDA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
142	62193	CALLE 21#19-45	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento de la luminaria se le informa al usuario
143	62194	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	luminaria 3055 se realiza canalización e instalación de tubería, caja de inspección, varilla de puesta a tierra y red subterránea en mal estado por humedad y tiempo de uso. luminarias 7585 y 7561 se realizó cambio de red en mal estado por humedad y tiempo de uso. <u>servicio normalizado</u>
144	62195	SECTOR LAS PISCINA VIA ACAPULCO ESTA EN EL BOX CULVERT	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria y fotocelda en mal estado, se cambiaron elementos y se normalizó el servicio. se retira luminaria zd216 de sylvania y se instala luminaria omega1 plus de roy alpha.
145	62196	Cancha de tierra	EL POBLADO	REFLECTOR APAGADO	se encontró bajante de alimentación de la luminaria 16490 cortado en diferentes partes posiblemente por intento de hurto.
146	62197	ENTRADA AL PARQUEADERO LA TOLOZA	RIO DE ORO	SECTOR APAGADO	se presenta daño en la red principal de baja tensión de la essabse le informa al usuario
147	62198	VÍA PRINCIPAL QUE CONDUCE DEL BARRIO LAS PALMAS A MIRADORES DEL CARRIZAL	ALTOS DE SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	SECTOR APAGADO	se realiza llamado al usuario manifiesta que el servicio ya fue normalizado.
148	62199	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL RIO FRIO	SECTOR APAGADO	se realiza canalización instalación de tubería. y red subterránea. se cambia tajo de 80A, se instala tajo de 100A <u>se normaliza el servicio.</u>
149	62200	CALLE 29 A # 30-39	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA DESPEJAR	se le informa al usuario que las luminarias están despejadas que no nos corresponde la poda
150	62201	SECTOR 2 MANZANA C #22-71 Y SECTOR 2 MZ D #22-04	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminarias zd216-40w defectuosa y se instala luminaria microled 40w servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRÓN
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES OCTUBRE DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
151	62202	SAN ANTONIO DE CARRIZAL	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió tubo y red dañada por siembra de árbol servicio normalizado
152	62203	PARQUEADERO TORRES 1, 2 Y 3	CARRIZAL III Y IV	SECTOR APAGADO	se reinicia taco abierto en el control de las luminarias servicio normalizado
153	62204	VEREDA CARRIZAL CAMPESTRE SECTOR BAJO ENTRE LA MINERA Y LA VIA QUE CONDUCE A LOS CONJUNTOS MONTEVERDE	CARRIZAL CAMPESTRE	POSTE A PUNTO DE CAER	se encontro poste de la luminaria 13478 que esta socabado en su base, sin embargo personal de la obra civil se encuentra realizado en llenado del terreno.
154	62205	CANCHAS	RINCON DE GIRON	CANCHAS APAGADA	se cambió caja de concreto,tubería y red averiadas por obra civil servicio normalizado
155	62206	VIA PRINCIPAL	VILLA DEL SOL	SECTOR APAGADO	se realiza mantenimiento de las luminarias servicio normalizado
156	62207	SECTOR BOMBEROS	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se instala la red de distribución y bajantes de la luminaria e instalación de tapas de concreto servicio normalizado
157	62208	SECTOR CREMAS	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se cambió conectores quemados en la caja de piso en la luminaria servicio normalizado
158	62210	HACIENDA BALSILLA	VEREDA LAGUNETAS	POSTE A PUNTO DE CAER	se aplomaron los postes de las luminarias 20568 y 20561 quenpor efectos de las ultimas lluvias habian hecho que estubieran a punto de caer. servicio normalizado.
159	62211	DETROS DEL HOTEL REAL DE GIRON BODEGAS DE KOALA Y DE NAVITRANS	CHIMITA	SECTOR APAGADO	se realiza el retiro de las luminarias zd229 50w quemadas por descarga en red de media tensión se Programa la instalación de las luminarias se le informa al usuario
160	62215	CALLE18 CON 30 Y 31 CANCHA ARROYITO	SANTA CRUZ	CANCHAS APAGADA	se encontro taco disparado, se reacciono y se normalizo el servicio.
161	62216	VEREDA CHOCOITA	VEREDA CHOCOITA	REDES ROTAS	se encontro red rota y en estado de deterioro por sulfatacion. se cambio trayecto afectado y se normalizo el servicio.
162	62217	CRA 26 33-46	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo rotó por agua en la luminaria servicio normalizado
163	62218	DIAGONAL 10 CON TRANVERSAL 22A PARQUECITO	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentran conectores en mal estadonse cambia y se noramliza el servicio se hace revision de cajas de inspección.
164	62219	diagonal 52 # 52-88	PORTAL I	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias lyraled de 49w se retira y se ingresa al taller para su revision, se intala lyraled de 49w y se normaliza el servicio.
165	62220	CALLE 12 CARRERA 29 CANCHA DE BALONCESTO	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la lumimaria 3447 reflector de 200 W. se encontro fotocelda quemada de la lumimaria 3678. servicio normalizado.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES OCTUBRE DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
166	62221	CRA 17 # 58-60 POR LA VIA AL BARRIO LA ESMERALDA FRENTE AL COLEGIO FACUNDO NAVAS MANTILLA	LA ESMERALDA	SECTOR APAGADO	se encontro sector apagado en la entrada al barrio la esmeralda por el anillo vial debido a sultacion de lineas en el bajante de alimentacion. luminaria 15538.
167	62223	GALLINERAL	GALLINERAL	REPONER LUMINARIA	se repuso poste que habia sido derrivado por arbol caido y se reinstalo la luminaria 16495 del mismo poste.
168	62224	CRA 29 27B-11 SECTOR BOLAO	CASCO ANTIGUO	SECTOR APAGADO	se reprograma reporte para trabajos de obra civil.
169	62225	CANCHA DE TIERRA	CASTILLA REAL I	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se realiza programación de cancha de tierra dejándola en su horario habitual 18:00 a 22:00 se boramliza el servicio.
170	62226	PUENTE COORDINADORA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	se realiza instalacion de red subterranea que fue hurtada por habitantesde calle se dejaron en funcionamiento las luminarias 11066,11067, servicio normalizado
171	62229	SAN ANTONIO DE CARRIZAL	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se encontró reflector quemado por humedad se cambio elemento y se normalizo el servicio.
172	62233	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se reviso el circuito que va hacia la autopista aeropuerto y se encontro con medidas normales de voltaje y corriente.
173	62240	PARQUE GALLINERAL	GALLINERAL	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 16495 en el parque gallineral. servicio normalizado.