



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	62965	SECTOR 7 TORRE AL FRENTE DE LA TORRE 5	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento correctivo a luminaria, 13683. dejando servicio establecido.
2	62985	CRA 29 CALLE 12	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realiza revision de reporte se encuentra posteria para enderezar con grua y tensionar red principal se le comenta a supervisor y se programa reporte para grua.
3	62987	DIAGONAL 53 # 22C 40 PARQUEADERO	ESTORAQUES	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de luminaria por árbol qué interferia ala luminaria, se le comenta al usuario de la otra luminaria que pedía despeje de ramas qué no se pudo hacer por que hay vehicuelos en el parqueadero qué deben de dejar el erea despejada para poder hacer el despeje de la luminaria.
4	62988	MANZANA D CASA 5 FRENTE A LA TIENDA	BELLAVISTA LAS PALMAS	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra en mal estado se retira y se ingresa al taller para su revision se instala sepialed de 41w dejando el servicio normalizado.
5	62990	PARQUE, ENTRE LA BOMBA PRIMAX Y EL POLLO VIAJERO	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se realiza pruebas de funcionamiento en la red principal subterránea y se encuentra 220w, se programa cambio de luminaria para grua.
6	62991	CALLE 33 CON CRARRERA 15 ESQUINA	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIA APAGADA	se cambió reflector 200w quemado y fotocelda servicio normalizado
7	62992	CALLE 33A 23-119	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria deltaled 40w defectuosa y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado
8	62995	DETRÁS DEL SALÓN COMUNAL, SENDERO PEATONA Y PARTE DE LAS ESCALERAS QUE VAN AL SAGRADO CORAZÓN	EL TEJAR	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion en la red de distribución de las luminarias servicio normalizado
9	62997	CALLE 19A 18-04	GUAYACANES	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
10	62998	CALLE 52 CON CRA 27 SALIENDO PARA LA ESTACION DE BOMBEROS	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	luminarias sin servicio por intento de hurto de la red se realiza la conexión servicio normalizado 8
11	62999	Via Principal Zapatoca	VEREDA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento correctivo en vereda chocoa, via principal zapatoca, de la luminaria, 18868 y mantenimiento preventivo de la luminaria, 20138. dejando servicio establecido.
12	63000	Via Principal Zapatoca	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento correctivo Via principal zapatoca, de luminarias 16782, 16771, 16777, 16778, 19926. ademas se realiza mantenimiento preventivo de luminaria 16779. dejando servicio establecido. y se realiza poda a luminarias, 8747, 17067.
13	63001	CRA 32D 45-05 EL CARMEN	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra forocontrol girado se noramliza el servicio.
14	63002	CALLE 29 CRA 27 ALAMEDA LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambio conectores defectuosos en la red de distribución de las luminarias servicio normalizado
15	63003	CRA 28 ENTRE 29 Y 30 LAS DOS DEL PUENTE LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por la cuadrilla 4



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
16	63004	FINCA EL PARAÍSO	VEREDA MOTOSO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria #11494 zd229 50w defectuosa. se cambio fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
17	63005	PARTE BAJA CRA 15 1-04	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	luminarias sin servicio por remodelacion de la red principal por parte de la essa se realiza conexión de las luminarias
18	63006	CALLA 3 EN MEDIO DEL PARQUEADO SÁJAL Y EL SALÓN CULTURA	EL PROGRESO	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos y la red de distribución de las luminarias servicio normalizado
19	63007	FINCA EL PARAISO	VEREDA MOTOSO	POSTE A PUNTO DE CAER	se realiza la revisión de la posteria perteciente al inventario de alumbrado y se le informa al usuario que se Programa mantenimiento con la grua
20	63008	PALENQUE HASTA GASAN	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se revisan cajas de inspección y red principal se encuentra redes sulfatadas y conectores en mal estado se cambia y se normaliza el servicio, se programa ronda para revisar funcionamiento de los circuitos.
21	63009	CANCHAS	BRISAS DEL RIO	CANCHA APAGADA	reporte solucionado con el número 63012
22	63010	SECTOR BOMBEROS LATERAL DER E IZQ Y EN EL PUENTE PEATONAL MIRADOR DE SAN JUAN	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento de las luminarias
23	63011	CASA 080	ALTOS DE ANDINA	LUMINARIA APAGADA	luminarias sin servicio por daño en la conexión de distribución de las luminarias por fraude k
24	63012	CANCHAS	BRISAS DEL RIO	CANCHA APAGADA	se cambió contactor defectuoso en el control de las luminarias de la cancha de microl servicio normalizado
25	63013	CANCHA ESCUELA SAN CRISTOBAL MARTINEZ	VEREDA BOCAS DEL MONTE	CANCHA APAGADA	reporte solucionado con el número 63023
26	63014	CENTRO CAMIONERO LA BASCULA	CHIMITA	SECTOR APAGADO	se realiza operación y mantenimiento se encuentra fusibles quemados por corto circuito en la red principal se realiza el cambio de fusibles hilo de 2AMP y se normaliza el servicio.
27	63015	CARRERA 16F NO. 2B-03	VILLA DE LOS CABALLEROS	RETIRO	reporte solucionado por el #510
28	63016	POLIDEPORTIVO 1 ENTRADA AL BARRIO, Y EN EL POLIDPORTIVO FRENTE AL SALON COMUNAL	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a las luminarias servicio normalizado k
29	63017	CANCHA DE LAS ALDEAS	ALDEA MEDIA	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento de las luminarias se le informa al usuario 88
30	63018	CALLA 3 EN MEDIO DEL PARQUEADO SÁJAL Y EL SALÓN CULTURA	EL PROGRESO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminarias desconectadas por conexiones fraudulentas se realiza la conexión servicio normalizado
31	63019	SECTOR LOS NARANJOS	VEREDA LLANOGRANDE	LUMINARIA APAGADA	red desconectada por funcionarios de la essa se reconecto y se normalizo el servicio
32	63020	CARRERA 24 NO 54A-65	MIRADOR DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	se realiza despeje de la luminaria y se cambia conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
33	63021	MURO BELLAVISTA	BELLAVISTA	SECTOR APAGADO	luminarias sin servicio por intento de hurto de la red se realiza la conexión servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
34	63022	CHIMITA	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se revisan cajas de inspección se cambian conectores en mal estado se arreglan líneas sulfatadas se limpian cajas de inspección. se normaliza el servicio.
35	63023	VEREDA BOCAS DEL MONTE	VEREDA BOCAS DEL MONTE	CANCHA APAGADA	se cambió contactor quemado en el control de las luminarias de la cancha servicio normalizado
36	63024	Coliseo Primero De Mayo Micro	PRIMERO DE MAYO	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda quemada en las luminarias servicio normalizado
37	63025	CANCHA GEMELAS RIO PRADO	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	se cambió reflectores quemados en la cancha gemelas servicio normalizado
38	63026	CARRERA 24A # 1-03	VILLA DEL REY	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado
39	63027	CARRERA 22A NO 22-10	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
40	63028	TALLERES CHIMITA CALLE PRINCIPAL ENTRADA AL BARRIO	ALTOS DE ANDINA	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria zd216-40w quemada y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado
41	63029	PARQUE FRENTE A LA BOMBA Y EL POLLO VIAJERO	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento preventivo, el llanito de la luminaria 20810. dejando servicio establecido.
42	63030	CALLE 44 19-54 DETRAS DEL SALON COMUNAL ESQUINA DE LA DIAGONAL 21	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIARON CONECTORES DEFECTUOSOS DE LA LUMINARIA
43	63031	PALENQUE-RINCON	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento correctivo, intercambiador palenque, anillo vial de la luminaria 21217 dejando servicio establecido y se hace retiro para mantenimiento en almacen a luminaria 21230.
44	63032	SUBIENDO A CENFER	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	se realiza mantenimiento preventivo verificación de voltaje en cajas, sector autopista bucaramanga, frente a coordinadora, servicio establecido.
45	63033	CALLE DESTAPADA DESDE EL MOTEL CABÑA DEL MIRADOR HASTA EL BARRIO BELLAVISTA	BELLAVISTA LAS PALMAS	SECTOR APAGADO	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado
46	63034	CALLE 13 B 15-35 ESQUINA	VILLAMPISS	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
47	63035	CANCHA FUTBOL	CASTILLA REAL I	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se retrógrado reloj para encender a las 18:00 pm hasta las 22:00 y se le informa al usuario
48	63036	CALLE 35 29A 45	ALTOS DEL POBLADO	REVISION DE REDES	NO ES COMPETENCIA DE ALUMBRADO PUBLICO
49	63037	SECTOR COPASAN INTERCAMBIADOR PALENQUE	ANILLO VIAL PALENQUE	MANTENIMIENTO DE REDES	se realiza mantenimiento correctivo de red y conectores a luminaria 6131. dejando servicio establecido.
50	63038	ZONA VERDE ENTRE LAS CALLES 32 Y 37	CASTILLA REAL II	LUMINARIA APAGADA	se realiza despeje ee las luminarias y se cambio conectores defectuosos servicio normalizado
51	63039	CANCHA DE FUTBOL EL ARROYITO	SANTA CRUZ	CANCHA APAGADA	se reinicia taco abierto por descarga en media tension servicio normalizado
52	63040	SECTOR 6 MANZANA A # 24-21	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria sin fotocelda se instala en la luminaria servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
53	63041	FINCA LA 16 DECTOR VIA ALTAMIRA	VEREDA MOTOSO	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria ZD216 de 40w y se ingresa al taller para su mantenimiento y garantía a subes se instala luminaria ZD229 de 50W servicio normalizado
54	63042	RAMAL NILO ALTO DE ACAPULCO, MESA DE RUITOQUE	VEREDA NAZARETH	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra microled de 40w quemada se ingresa al taller para su revisión, se intala ZD229 de 50w y se actualiza información de luminaria dejando el servicio normalizado.
55	63043	VIA PRINCIPAL EN TODA LA ENTRADA DEL SECTOR UNO HASTA EL BOLO O CURVA AL SINAI SECTOR 1	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se encontró red destruida por tala de árbol se instaló nuevamente y se normalizo el servicio
56	63044	INTERCAMBIADOR PALENQUE	ANILLO VIAL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	se instaló red principal de Alimentación habilitando el circuito del cerca al puente Antonia Santos servicio normalizado
57	63045	CARRERA 18 NO. 22 - 06	VILLA LINDA	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el reporte # 63069
58	63046	CARRERA 21E NO. 26C-28	VILLA CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 9555 SE ENCONTRO FOTOCELDA GIRADA SE NORMALIZADO EL SERVICIO
59	63047	CANCHA	VILLA SANDRA	LUMINARIA DIRECTA	SE REALIZA MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 14577 SE ENCONTRO DIRECTA SE REALIZA CAMBIO DE FOTOCELDA SERVICIO NORMALIZADO
60	63048	SINAI	SINAI	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria se encuentra quemada ZD216 de 40w ,se retira y se ingresa al taller para su revision y se intala ZD229 de 50w, se actualiza información de la luminaria potencia,modelo y se actualiza barrio antes figuraba vereda barbosa ahora es barrio sinai. codigo de apoyo y dirección considen con la luminaria.
61	63049	CANCHA GUAIPY	LA ESMERALDA	CANCHA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO A CANCHA APAGAGA SE ENCUENTRA LINEAS SULFATADAS SERVICIO NORMALIZADO
62	63050	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	REVISION DE REDES	se instaló tubería para cruce del circuito y servicio establecido
63	63051	POSTES 135 Y Y 134	SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantemiento correctivo, san jorge de las luminarias 14822, 14821. dejando servicio establecido.
64	63052	CANCHA	VEREDA EL CEDRO	CANCHA APAGADA	reporte solucionado con el reporte 63058
65	63053	VEREDA BOCA DEL MONTE	VEREDA BOCAS DEL MONTE	POSTE LADEADO	como se evidenciar en las fotos los postes y y la luminarias no se encuentran con un grado de inclinación bastante considerable que represente un riesgo. se le dio tensión a la res principal la cual se encontraba destemplada servicio mejorado
66	63054	CANCHA	BRISAS DEL RIO	PROGRAMAR RELOJ	SE AJUSTO LA PROGRAMACION DEL TEMPORIZADOR DEL CONTROL DE LAS LUMINARIAS
67	63055	BELLAVISTA PALMITAS	BELLAVISTA PALMITAS	LUMINARIA APAGADA	se cambio red dañada por paso de vehiculo en las luminarias servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
68	63056	PARQUE LAS BANDERAS DIAG 54D @ 22B 23	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 5120 SE ENCONTRO APAGADA REALIZA CAMBIO SERVICIO NORMALIZADO
69	63057	DIAG 25 SUR 3 24-45 MANZ A SECTOR 6	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria zd229 de 50w y se ingresa al taller para su mantenimiento y garantía a su vez se instala una nueva servicio normalizado
70	63058	VEREDA EL CEDRO	VEREDA EL CEDRO	CANCHA APAGADA	se cambio contactor quemado por sobretension y se normalizo el servicio
71	63059	CARRERA 14#14-14	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento correctivo , puerto madero de la luminaria 11198. dejando servicio establecido.
72	63060	POSTE 116 JUEGOS INFANTILES	SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento correctivo y preventivo, san jorge y villamil de las luminarias 15260, 15824, 14794. dejando servicio establecido.
73	63061	PEATONAL CASA 044	CONVIVIR	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 7227 POR SULFATACION EN PUNTO DE CONECCION SE INTALA CONECTOR NUEVOS SE SERVICIO NORMALIZADO
74	63062	CANCHA	VEREDA BOCAS	CANCHA APAGADA	reporte solucionado con el número 63067
75	63063	CANCHA	VEREDA CANTALTA	CANCHA APAGADA	se encontró taimer desprogramado se retrógrado y se normalizo el servicio
76	63064	VEREDA NAZARETH	VEREDA NAZARETH	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra conectores en mal estadonse cambian y se koramliza el servicio.
77	63065	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento correctivo, frente a coordinadora, autopista bucamanga luminaria 2089.
78	63066	INTERCAMBIADOR PALENQUE	ANILLO VIAL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	se reliza instalacion de cajas y tubería, 8349
79	63067	CANCHA DE TIERRA	VEREDA BOCAS	CANCHA APAGADA	se cambió temporizador defectuoso en el control de las luminarias de la cancha
80	63068	SECTOR 2 PARQUEADERO EL MICO	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el reporte # 63043
81	63069	CARRERA 18 NO. 22 - 06	VILLA LINDA	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 12494 SE ENCONTRO APAGADA ,SE INSTALÓ LUMINARIA ZD229 DE 50W Y FOTOCELDA Y SE RETIRA DELTALED DE40W COD 26 PARA EL TALLER SERVICIO NORMALIZADO
82	63070	Calle 17 # 14-07	LOS BAMBUES	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 18676 SE ENCONTRO DESCONECTADA POR LA MANTENIMIENTO DE LA ESSA SE RECONECTO SERVICIO NORMALIZADO
83	63071	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO DE REDES	se realizo trabajo de canalización y instalación de cajas 40x40 en la autopista anillo vial
84	63072	CANCHA DE FUTBOL	VEREDA BOCAS	CANCHA DIRECTA	SE SOLUCIONA REPORTE CON EL REPORTE DE CONTROL #79



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
85	63073	CASA # 2 - SECTOR LA VIRGEN	VEREDA BOCAS	LUMINARIA APAGADA	se cambio red de alimentación de la luminaria por descarga en media tension servicio normalizado
86	63074	LA CASCADA	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	luminaria Desconectada por remodelacion de la red por parte de la essa se realiza la conexión servicio normalizado
87	63075	calle 32b - 35c -03	CIUDADELA DEL ORIENTE		SE REALIZA MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 21131 SE ENCONTRABA GIRADA . SERVICIO NORMALIZADO
88	63076	calle 33- 32b -78	VILLA CAROLINA II		SE REALIZA MANTENIMIENTO ALAS LUMINARIAS 14928 Y 14904 SE ENCONTRABAN APAGADAS SE REALIZA EL CAMBIO SERVICIO NORMALIZADO
89	63077	CANCHA DE MICRO SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el reporte # 63087
90	63078	CALLE 41A #21-17	LA ISLA	LUMINARIA APAGADA	se realiza la conexión de la luminaria desconectada por remodelacion de la red por parte de la essa
91	63079	CANCHA VEREDA BOCAS	VEREDA BOCAS	CANCHA APAGADA	reporte solucionado con el número 63072
92	63080	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL RIO FRIO	MANTENIMIENTO DE REDES	se realizo trabajo de canalización y instalación de cajas 40x40 en la autopista anillo vial río frío
93	63081	CALLE 12 27A - 52	QUINTAS DEL CAMPESTRE	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	SE REALIZA MANTENIMIENTO A LA CANCHA SE ENCONTRABA DESPROGRAMADO EL RELOJ SERVICIO NORMALIZADO
94	63082	GLORIETA CANEYES - POSTE 37	AVENIDA CRA 26	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento correctivo, glorieta caneyes, via car. 26 de la luminaria 14042. dejando servicio establecido.
95	63083	VEREDA BARBOSA	VEREDA BARBOSA	LUMINARIA APAGADA	se arreglo red dañada en las luminarias por paso de retroescavadora
96	63084	ZANCUDO	VEREDA LLANOGRANDE	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por la cuadrilla 17
97	63085	CRA 25 32-06	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA INTERMITENTE	se cambio la orientación de la fotocelda en la luminaria servicio normalizado
98	63086	LOTE 10 MANZANA 14	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd229 50w defectuosa servicio normalizado
99	63087	CANCHA	SANTA CRUZ	CANCHA APAGADA	se cambió contactor quemado por sobre tensión y se normalizo el servicio
100	63088	CASCO ANTIGUO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA CAIDA	se anclo luminaria apunto de caer por ser chocada por un autobús se anclo nuevamente y se normalizo el servicio
101	63089	Carrera 16 con calle 40A esquina.	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra forocontrol quemado se cambia y se normaliza el servicio. se gira luminaria y se normaliza el servicio.
102	63090	carrera 19 # 44-66	RINCON DE GIRON	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de luminarias por petición de usuarios y se deja el servicio normalizado.
103	63091	CALLE 10 - 27	ARENALES	LUMINARIA INTERMITENTE	se encontró sulfatacion en la red principal se elimina y reconectan servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
104	63092	CANCHA SECTOR GUAIPY	LA ESMERALDA	CANCHA APAGADA	SE REALIZA MANTENIMIENTO AL CONTROL #80 DE LA CANCHA SECTOR GUAIPY SE ENCONTRO CONTACTOR QUEMADO SE REALIZA EL CAMBIO DEL CONTACTOR SERVICIO NORMALIZADO
105	63093	PLAZOLETA	CIUADELA VILLAMIL	FAROL APAGADO	se elimina sulfatacion en la red principal de las luminarias servicio normalizado
106	63099	sectores la escuela	VEREDA PALOGORDO		se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado
107	63100	sector la escuela	VEREDA PALOGORDO		se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
108	63101	sector la escuela	VEREDA PALOGORDO		se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado
109	63102	via principal	VEREDA PALOGORDO		se cambió luminaria zd229 50w quemada servicio normalizado
110	63094	CANCHA	GIRALUZ	CANCHA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
111	63095	CALLE 44 # 31 - 39	CORVIANDI III	LUMINARIA APAGADA	se realiza operacion y mantenimiento de luminarias se retira deltaled de 40w y se ingresa al taller para su revisión se instala ZD229 50w y se actualiza modelo y potencia dejando el servicio normalizado.
112	63096	CARRERA 34 # 32-86	ALDEA ALTA	LUMINARIA APAGADA	se realiza operacion y mantenimiento a luminaria y se encuentra conectores en mal estado quemados por corto circuito en la red principal se cambian y se normaliza el servicio.
113	63097	SECTOR LA TOLOZA	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias microled de 40w se encuentra quemadas se retiran y se ingresan al taller para su revision. se instalan luminarias ZD229 de 50w y se actualiza información potencia y modelo y marca dejando el servicio normalizado.
114	63098	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL RIO FRIO	SECTOR APAGADO	se encuentra sulfatacion en la red principal de Alimentación del circuito se elimina y se reconecta servicio normalizado
115	63103	CRA 26	CASCO ANTIGUO	REVISION DE REDES	redes telefónicas caídas por vehículo de transporte se colocaron nuevamente en el sitio y se le infrho al usuario que tiene que comunicarse con la empresa de telefonía correspondiente al servicio tomado por el usuario
116	63104	CARRERA 29 G # 30 C - 02	EL MILAGRO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operacion y mantenimiento a luminaria y se fotocontrol quemado por corto circuito en la red principal se cambia y se normaliza el servicio.
117	63105	CALLE 45 # 34 B 37	EL PARAISO	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento de las luminarias de la cancha se le informa al usuario
118	63106	RINCON DE GIRON	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realiza operación y mantenimiento se revisan cajas de inspección se encuentran líneas rotas conectores sulfatafos se cambiaron y se normaliza el servicio.
119	63107	CANCHA	VILLA CAROLINA II	CANCHA APAGADA	se realiza operacione y mantenimiento a reflectores y se encuentran conectores sulfatdos por motivos de lluvias se cambian y se normaliza el servicio.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
120	63108	CANCHA	QUINTAS DEL CAMPESTRE	PROGRAMAR RELOJ	se programo cancha para encender de la 18:00 a las 22:00 servicios establecido
121	63109	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL RIO FRIO	MANTENIMIENTO DE REDES	se realiza trabajo de mantenimiento de redes en la via anillo vial río frío reporte 63109
122	63110	MANZANA 19 - LOTE 13	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA DESPEJAR	dirección incompleta se realiza la llamada al usuario el cual manifiesta que el Sr no se encuentra y no tiene conocimiento del despeje de la luminaria v
123	63111	SECTOR BOCAS	VEREDA BOCAS	LUMINARIA CAIDA	por poda de arbol por parte de la comunidad daño el alumbrado publico no se encontró la luminaria en el sitio y no dan razon. se realiza la instalación de la luminaria y red servicio normalizado
124	63112	CARRERA 26 NO. 34-35	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria sepialed II de 100w se retira y se ingresa al taller para su revision, se intala sepialed de 83w sector le dice al Supervisor Se cambia potencia y modelo dejando el servicio normalizado.
125	63113	Carrera 23 # 37-22	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias deltaled de 84w se retira y se ingresa al taller para su revision, se instala sepialed de 83w y se actualiza potencia y modelo de luminaria se le dice al Supervisor y se noramliza el servicio.
126	63114	parque bomberos	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se encontrí sulfatacion se elimina y se reconecto red principal servicio normalizado
127	63115	Carrera 28 # 50-04	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra luminaria quemada se retira y se ingresa al taller para su revision, se intala zd229 de 50w y se cambian conectores en mal estado dejando el servicio normalizado.
128	63116	CALLE 35 15	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	PARQUE APAGADO	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra forocontrol y base en mal estado se cambia y se normaliza el servicio.
129	63117	CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIA DIRECTA	se realiza mantenimiento correctivo, via caneyes de la luminaria 14395. dejando servicio establecido
130	63118	CANCHA LA BOMBONERA	ARENALES CAMPESTRE	PROGRAMAR RELOJ	se ajusta la programación del temporizador a petición de la junta acción comunal por realización de torneo de fútbol desde las 18:00-22:30
131	63119	CRA 17 # 52 -02, DEPUES DEL MONTALLANTAS, POR EL ACCESO A LA CARRETERA DESTAPADA	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 83w defectuosa servicio normalizado
132	63120	CALLE 37 NO 2AB-296	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se realiza operacione y mantenimiento a luminaria se retira y se ingresa altaller para su revisión se instala zd229 de 50w y se actualiza potencia y modelo dejando el servicio normalizado.
133	63121	CALLE 45 A 32 C - 26	VILLA DEL CARMEN	POSTE LADEADO	se le informa al usuario que la posteria no corresponden al inventario de alumbrado publico



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
134	63122	ENTRADA COLISEO JUAN PABLO II	EL POBLADO	LUMINARIA BAJA ILUMINACION	usuario solicita la instalación de alumbrado publico se le informa que realice la solicitud por medio de una carta
135	63125	calle 105 carrera 12	QUINTAS DE SANTA ANA	LUMINARIA BAJA ILUMINACION	se cambió luminaria deltaled 100w y se instala luminaria raled III 140w servicio normalizado
136	63126	calle 15 # 109-02	ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
137	63127	manzana S casa 8	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
138	63128	parquadero cerca la portería	BALCONES DE PROVENZA II	LUMINARIA APAGADA	no se puede realizar el mantenimiento de la luminaria por vehículos estacionados en la verma los propietarios no estan en el sitio
139	63123	MANZANA 19 - LOTE 13	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento de las luminarias servicio normalizado 8
140	63124	CLINICA GIRÓN	PASEO SAN JORGE	SECTOR APAGADO	se realiza reinicio de totalizador abierto se revisan cajas de piso y se instala tapas de concreto en las luminarias se evidencia intento de hurto de la red
141	63129	VILLA LORENA	VEREDA NAZARETH	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado
142	63130	MANZANA T - CASA 1	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	no se puede realizar mantenimiento de la luminaria por vehículos obstaculizando el parqueo de la grua canasta no dan razón de los propietarios se le informa al usuario
143	63131	CALLE 3 B SUR 22 - 44	RIVERAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores quemados en la luminaria servicio normalizado
144	63132	CALLE 29 C BELLAVISTA PALMITA	BELLAVISTA	TRASLADO DE POSTE	se realiza mantenimiento preventivo y correctivo, bellavista palmita de la luminaria 11755, traslado de postes para hacer carretera. dejando servicio establecido.
145	63133	CALLE 34 A CARRERA 29 A	EL LLANITO	LUMINARIA GIRAR	se orineta la luminaria a petición del usuario servicio normalizado
146	63134	CALLE 40 Y 41	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se reviza las luminarias las cuales estan en buen funcionamiento se le informa al usuario que la poda del árbol bo es competencia de alumbrado publico
147	63135	DIAGONAL 30 # 38-62 QUEBRADA PADRE JESUS	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
148	63136	CASA 13	MIRADOR DE SAN ANTONIO	LUMINARIA APAGADA	se cambio luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
149	63137	FRENTE MOTEL CABAÑAS	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado
150	63138	MANZANA A - CASA 11	MIRADOR DE SAN JUAN	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	usuario solicita instalación de alumbrado publico se le informa que tramite por escrito la solicitud
151	63140	VIA PRINCIPAL SINAI	SINAI	LUMINARIA APAGADA	se encuentra luminaria desconectada se realiza la conexión servicio normalizado
152	63141	sector la Milonga	VEREDA NAZARETH	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
153	63142	SECTOR 7 TORRE 7	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd229 50w defectuosa servicio normalizado
154	63143	CLL 21 # 22 - 20	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se ajusta los conectores en la luminaria servicio normalizado
155	63144	Carrera 15 Calle 16 Paralela Bucaramanga	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
156	63146	MANZANA B - CASA 12 (AL FRENTE)	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento correctivo, castilla real 1 de la luminarias 6780, dejando servicio establecido.
157	63148	MURO BELLAVISTA	BELLAVISTA	SECTOR APAGADO	se realiza mantenimiento correctivo, muro bellavista, red rota sin conectores de la luminaria 15426, dejando servicio establecido.
158	63149	PLAZOLETA APAGADO	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	PARQUE APAGADO	se realiza operacion y mantenimiento a luminarias se revisan cajas de inspección se encuentran sulfataciones se corrigen y se normaliza el servicio.
159	63150	PTAR DE NUEVO GIRON	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza inspección en nuevo giron sector la petar, identificando redes para poda con grua y motosierra. pero hay que estudiar la viabilidad ya que el lugar se roban las redes muy ocasional y el sector es abandonado y escondido.
160	63151	DIAGONAL 54 B # 22 B 11	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento correctivo, san Antonio de carrizal de la luminaria 4809 dejando servicio establecido
161	63152	anillo vial chimia	CHIMITA	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con reporte # 63156.
162	63153	CALLE 35 15	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	PARQUE APAGADO	reporte solucionado con reporte # 63149.
163	63154	CALLE 3 A SUR 22 87	RIVERAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento preventivo, CALLE 3 A SUR 22 87, fotocelda suelta, dejando servicio establecido.
164	63155	CALLE 37 # 29 C - 10 PEATONAL 3	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	REPORTE SE LE DA SOLUCION CON EL NÚMERO DE REPORTE 63148 DEL MURO DE BELLAVISTA SERVICIO NORMALIZADO
165	63156	CENTRO CAMIONERO LA BASCULA	CHIMITA	SECTOR APAGADO	se realiza operacion y mantenimiento se encuentra Cañuela disparada por corto corto circuito en la red principal se cambia fusible de 2AMP y se normaliza el servicio.
166	63157	CRA.29 A # 37-26	QUINTAS DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento preventivo, quintas llanto a luminaria 8145, dejando servicio establecido.
167	63158	DIAGONAL 21 B # 17 - 101	URB. SAN JORGE	SECTOR APAGADO	se le informa al usuario que el alumbrado del conjunto no pertenece al inventario de isag
168	63159	URBANIZACIÓN SAN JORGE	URB. SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria deltaled 100w defectuosa y se instala deltaled 120w se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
169	63160	CASA 092	CONVIVIR	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la alimentación de la luminaria servicio normalizado
170	63161	CALLE 105	MALPASO	LUMINARIA DIRECTA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
171	63162	CALLE 45 # 32 - 02	ALTOS DEL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento preventivo en altos del poblado identificando lineas sulfatadas de la luminarias 9840, dejando nuevamente el servicio establecid.
172	63163	CARRERA 27 # 31 - 34	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se ajusto bombillo en la luminaria servicio normalizado
173	63164	TRANVERSAL 107A NO. 11-59	CIUDAD METROPOLITANA	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado
174	63165	PORTE ALTA LLANO GRANDE SECTOR SORATA	VEREDA ALTO DE LLANOGRANDE	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con la modernización #1697
175	63166	CALLE 35 15	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	SECTOR APAGADO	se realiza mantenimiento preventivo a conexión del control identificando corto circuito en rincón de giron parte alta de la luminaria 13923, dejando servicio establecido
176	63168	CALLE 31 ENTRE CARRERAS 24 - 25	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA INTERMITENTE	usuario manifiesta que los funcionarios de al essa ya solucionaron el daño en la red principal de alimentación de las luminarias



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ABRIL DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
177	63169	MANZANA 7 A LOTE 1	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
178	63172	CALLE 30 # 31-05	ELOY VALENZUELA	POSTE LADEADO	se le informa al usuario que el poste que pertenece al inventario de alumbrado publico se encuentra en perfecto estado
179	63173	CRA17 #14B	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectada se realiza la conexión servicio normalizado
180	63174	CARRERA 27 NO. 31-26	CASCO ANTIGUO	FAROL APAGADO	se realizó inspección del fotocontrol y se encontro en mal acomodo si se normalizo el servicio
181	63175	CALLE 40 # 20-06	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	red de Alimentación principal rotas en mal estado por vehículo de carga pesada se instaló red nueva y se normalizo el servicio
182	63176	CALLE 30 # 29-129	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	se encontro cable de alimentación en corto se empalmo y se normalizo el servicio
183	63177	POSTE 195 ANILLO VIAL CHIMITA	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se encontro daño en los 4 conductores reparando nuevamente con conectores de perforación dejando el sistema en funcionamiento
184	63179	DIAGONAL 21B # 17-101	QUINTAS DE SAN ISIDRO	SECTOR APAGADO	se llama al usuario, y el usuario indica que el daño es en San jorge 2 se le informa al usuario que el alumbrado del conjunto no nos pertenece por lo cual no se puede intervenir
185	63182	ANILLO VIAL CHIMITA	ANILLO VIAL	LUMINARIA DIRECTA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se revisan cajas de inspección se encuentran daños en la red principal bajantes hurtados conectores sulfatados, fotocontroles quemados por corto circuito en la red principal , se cambian luminarias raled II plus de 1r0w y se ingresan al taller, se intalan luminarias raled II plus de 140w.
186	63186	CRA 26 # 3 A 12	EL PROGRESO	SECTOR APAGADO	se retira luminaria y se ingresa al taller para su mantenimiento y garantía a su vez se instala una luminaria zd229 de 50w servicio normalizado
187	63187	POSTE 203 ANILLO VIAL CHIMITA	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realiza inspección en cajas de registro encontrando el aluminio descubierto dandole solución y conectando con conectores de perforación también se iso cambio de 2 líneas en un tramo de poste a poste
188	63188	CARRERA 28 NO. 27-42	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo quemado por agua y se normalizo el servicio
189	63189	ANILLO VIAL CHIMITA	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN CHIMITA ANILLO VIAL PALENQJE DE LAS LUMINARIAS 2631, 4739, 8201, 5103, 14046, 14045, 3841, 3140, 3252, 8202, 7641, 8317, 8318, 7518, 4513 DEJANDO EL SERVICIO ESTABLECIDO
190	63190	ANILLO VIAL CHIMITA	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se encuentra daño en conectores y conductor se procede a cambio de conectores de perforacion dejando conectado nuevamente
191	63191	ANILLO VIAL CHIMITA	ANILLO VIAL		se realiza el cambio de un nuevo fusible de hilo de 2 AMP