



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ENERO DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	62476	VÍA PRINCIPAL RECTA DESPUÉS DE LOS GALPONES YUCATÁN HASTA LA QUEBRADA EL BOSQUERON	VEREDA CHOCOA	SECTOR APAGADO	se ajusta los conectores de la red de distribución de las luminarias servicio normalizado
2	62503	EL PALENQUE	EL PALENQUE	SECTOR APAGADO	se encontraron luminarias 3735 4202 8106 apagadas por líneas de alimentacion hurtadas. se requiere cableado nuevo para habilitar servicio.
3	62506	RAMAL RANCHO JC	VEREDA NAZARETH	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria omega plus 40w servicio normalizado
4	62509	FINCA VILLA KAREN	VEREDA ANGULO	LUMINARIA APAGADA	se Programa modernización de las luminarias
5	62510	GIRON CENTRO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se encontro luminaria 4642 que fue golpeada por vehiculo pesado. poste y luminaria destruida, no se encontro la luminaria en el sitio.
6	62511	CIUDADELA NUEVO GIRON	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	luminarias 9257 y 9226 con fotocelda quemada. servicio normalizado.
7	62512	Calle 28 # 24A-21	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se ajusta los tornillos de la luminaria por intento de hurto de la luminaria
8	62513	CRA 13B CON CALLE 11	VILLAS DE DON JUAN II	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria sepialed 41w defectuosa se programa reposición de la luminaria
9	62514	CARRERA 26 SOBRE LA CALLE 50 BRISAS	EL POBLADO	LUMINARIA DESPEJAR	Se realizo poda por peticion de Usuario a ramas de arbol que obstruian la luminosidad de las luminarias de la cancha de tierra del barrio el poblado. luminarias 6486 6489 4700
10	62515	ESQUINA DE LA CRA 13B CON CALLE 11	VILLAS DE DON JUAN II	LUMINARIA APAGADA	se instala luminaria sepialed 41w la cual se retiró por defectuosa servicio normalizado
11	62516	INTERCAMBIADOR DE PALENQUE	EL PALENQUE	SECTOR APAGADO	se realizo canalizacion y cableado a las luminarias 3734 4201 4202 8106 3757 del intercambiador palenque debido a que fue hurtado su cableado de baja tension.
12	62517	CRA 29A CON CALLE 37 ESQUINA	ALTOS DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores quemados en la luminaria servicio normalizado
13	62518	CASCO ANTIGUO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo quemado en la luminaria servicio normalizado
14	62519	CALLE 31B CON CRA 22B ESQUINA	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió la alimentación de luminaria por fase desconectada de la red de la essa servicio normalizado
15	62520	CARRERA 30 37-02	QUINTAS DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se le hace matenimiento a la luminaria 3851 verificando su correcto funcionamiento, respondiendo a la activacion por fotocontrol sin ninguna novedad. se le hace el respectivo despeje del area, servicio funcionando exelente.
16	62521	GALLINERAL	GALLINERAL	LUMINARIA APAGADA	se le hace mantenimiento a la luminaria 15277 detectando posibles daños internos. se procede a cambiar la luminaria por otra exactamente igual Sepialed de 41w.
17	62522	CALLE 12	ALPES DEL CAMPESTRE	REVISION DE REDES	se realiza despeje de la red de alimentación de la luminaria servicio normalizado
18	62523	CARRERA 29C 50A 34 MZ B LOTE 18	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria raled 37w defectuosa y se instala luminaria omega plus 40w



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ENERO DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
19	62524	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se realiza inspeccion de la luminaria 5251, 2830, 7095, detectando almacenamiento de agua interna en los compartimientos de las barras led y circuitos electricos lo que posiblemente le genere un corto circuito interno. se hace el cambio de luminaria por una raled3 de 140w y un nuevo fotocontrol. queda funcionando exelente; luminaria 4787 se le hace cambio de fotocontrol quedando funcionando exelente.
20	62525	EL POBLADO	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realiza instalación y conexión de luminaria (26), 15039. dejando servicio establecido
21	62526	VIENTOS DE LLANADAS	VIENTOS DE LLANADAS	LUMINARIA DIRECTA	se realiza mantenimiento en luminarias directas, 18157, 18141, 18129. cambiando el fotocontrol.
22	62527	CRA 27 CON CALLE 50 ESQUINA JUNTO AL PORTON DE SALIDA DEL COLEGIO NIEVES CORTES	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria raled 3- 120w quemada por descarga en media tension servicio normalizado
23	62528	PORTAL CAMPESTRE II	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA DIRECTA	se realiza mantenimiento en luminarias directas, 14569. cambiando el fotocontrol.
24	62529	CALLE 31 # 26-02	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por la cuadrilla 2
25	62530	CALLE 105	MALPASO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimineto a la luminaria 15771, se detecta fotocontrol defectuoso, se procede a cambiar fotocontrol y el servicio queda exelente.
26	62531	SECTOR 6	CIUDADELA NUEVO GIRON	SECTOR APAGADO	usuario no contesta el teléfono se Programa mantenimiento con la grua
27	62532	cra 26 rompoy caneyes	RIO DE ORO I	LUMINARIA APAGADA	se encontro luminaria 11638 desconectada por personal contratista de ESSA. Servicio normalizado.
28	62533	VIA LAS MARIAS HACIA LAGUNETAS	BAHONDO	SECTOR APAGADO	sector sin servicio de alumbrado publico por remodelacion de la red de alimentación por parte de la essa.
29	62534	AUTOPISTA AEROPUERTO ANTIGUAMENTE MOTEL LOS COCHES Y EN LA ENTRADA AL PARAISO LEBGRIJA-GIRON	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA DIRECTA	se realizo cambio de fotocelda a la luminaria 12012. servicio normalizado.
30	62535	PUENTE ELIECER FONSECA	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por la cuadrilla grua canasta
31	62536	CANCHA	LOS BAMBUES	PROGRAMAR RELOJ	se ajusta la programación del temporizador del control de las luminarias de la cancha desde las 18:00 - 22:00 hrs por finalizacion del campeonato
32	62537	AUTOPISTA ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en el anillo vial a las luminarias 7577 7099 3042 16882. servicio normalizado.
33	62538	CALLE 43 PUENTE ELIECER FONSECA	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se encontro luminaria apagada por cable de alimentacion hurtado. servicio normalizado.
34	62539	ESQUINA DE LAS CALLE 37 CON CARRERA 29A	ALTOS DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se ajusta fotocelda en la luminaria servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ENERO DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
35	62540	CRA 16 CON CALLE 16	LOS CAMBULOS	LUMINARIA APAGADA	luminaria 14810 se encontró luminaria y fotocelda Defectuosas por tiempo de uso se cambiaron elementos y se normaliza el servicio. luminaria 14813 se encontró fotocelda en mal estado, se cambia elemento y se normaliza el servicio. luminaria 14800 se encontró luminaria y fotocelda en mal estado se cambian elementos y se normaliza el servicio. se retira luminaria Deltaled de 84w y se instala luminaria raled II de 83w por falta de luminarias de la misma potencia en el almacén.
36	62541	RINCON DE GIRON PARTE BAJA	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento, instalando y conectando luminaria 2917. dejando servicio establecido
37	62542	LA MESETA	LA MESETA I	LUMINARIA APAGADA	luminaria Desconectada por remodelacion de la red por parte de la essa se realiza la conexión
38	62543	CALLE 20B # 24-14	PORTAL CAMPESTRE IIII	LUMINARIA APAGADA	luminaria Desconectada por conexión de adornos navideños se realiza la desconexion de los adornos navideños y se conecta la luminaria servicio normalizado
39	62544	CIUDADELA VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	REPOSICION	reporte solucionado por la reposición #90
40	62545	ORILLA DEL RIO DEL PUENTE LENGUERKE	VILLA CAMPESTRE II	SECTOR APAGADO	se cambió conectores quemados en la caja de distribución de las luminarias servicio normalizado
41	62546	CRA 16 B PEATONAL 2 A SUR 14	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	se ajusta la fotocelda en la luminaria servicio normalizado
42	62547	CARRERA 29 CON CALLE 12	ARENALES CAMPESTRE	REFLECTOR APAGADO	se realizo cambio del reflector 5266 de la cancha de tierra del barrio arenales campestre. servicio normalizado.
43	62548	TRANSVERSAL 21 A 7A 17	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la lumimaria 15799 del barrio altos de arenales. servicio normalizado.
44	62549	CRA 16 B PEATONAL 2 A SUR 14	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 8535 del barrio villa de los caballeros. servicio normalizado.
45	62550	AV CANEYES	VIA CANEYES	SECTOR APAGADO	se encontro pin de corte disparado del control numero 39 que alimenta la avenida caneyes. servicio normalizado.
46	62551	CENTRO PARQUE	PORTAL CAMPESTRE I	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 62554
47	62552	POSTE 126 SECTOR CASA LINDA	CASA LINDA	LUMINARIA APAGADA	se encontro la lumimaria 15286 con la fotocelda quemada. servicio normalizado.
48	62553	autopista aeropuerto poste 641	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se encontro sector apagado por línea rota y sulfatada en la caja de piso de la luminaria 11943 y se realizo mantenimiento a las lumimarias 12330 12354 12159. servicio normalizado.
49	62554	carrera 21E#20-02	PORTAL CAMPESTRE II	PARQUE APAGADO	se cambió conectores quemados en la caja de piso de distribución en las luminarias servicio normalizado
50	62555	VEREDA EL CEDRO	VEREDA EL CEDRO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
51	62556	CALLE 14B PERIMETRAL AL RIO FRIO	BRISAS DEL CAMPO	SECTOR APAGADO	se cambió fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado
52	62557	CALLE 29 NO. 26-87 ALAMEDA LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se encontró taco abierto en el control de las luminarias de la alameda se reinicia servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ENERO DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
53	62558	CRA 3 W # 1-35	CHIMITA	LUMINARIA APAGADA	se Programa modernización de la luminaria se le informa al usuario
54	62559	CALLE 37 PEATONAL 3 REJAS VERDES DE LA ENTRADA, FRENTE A LA YOGURT	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores quemados en la caja de piso de distribución de las luminarias servicio normalizado.
55	62560	CALLEJON PEQUEÑO	CONVIVIR	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 625657
56	62561	CRA 22 CON CALLE 36 POR LA QUEBRADA	LA ISLA	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores quemados en la caja de piso de las luminarias servicio normalizado
57	62562	ROMBOY	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se cambió red quemada en la alimentación de las luminarias servicio normalizado
58	62563	CRA 15 # 105-04	QUINTAS DE SANTA ANA	SECTOR APAGADO	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
59	62564	CANCHA	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se realiza cambio de res de Alimentación de la cancha por retiro de poste por construcción de techo servicio normalizado
60	62565	CASA 044	CONVIVIR	LUMINARIA APAGADA	se cambio empalmes quemados en la red principal de las luminarias servicio normalizado
61	62566	CALLE 27A # 28-32 PASAJE LA ROSITA	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA DIRECTA	se ajusta la fotocelda en la luminaria servicio normalizado
62	62567	calle 4D sur # 21.14	RIVERAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotoceldas defectuosas en las luminarias servicio normalizado
63	62568	PLAZOLETA FRENTE A LA IGLESIA	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	usuario no contesta el teléfono se Programa mantenimiento de la luminaria por daño en la alimentación
64	62569	CARRERA 31 # 45-03 FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA HAY UN CAMINO QUE ESTAN HACIENDO AL FONDO	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd229 50w defectuosa servicio normalizado
65	62570	MALECÓN CARRIZAL CAMPESTRE ENTRE LA CALLE 56 Y CALLE 60	CARRIZAL CAMPESTRE	LUMINARIA DIRECTA	se cambió fotocelda defectuosa en las luminarias servicio normalizado
66	62571	CIUDAD METROPOLITANA	CIUDAD METROPOLITANA	LUMINARIA APAGADA	se cambió tubería, caja de piso y red en las luminarias servicio normalizado
67	62572	TRANSVERSAL 21 B # 10-42	ALTOS DE ARENALES	PARQUE APAGADO	se elimina sulfatacion en la red de distribución de las luminarias servicio normalizado
68	62573	parcela horizonte	VEREDA ALTO DE LLANOGRANDE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado
69	62574	diagonal 105 #104E - 196	BALCONES DE PROVENZA I	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores quemados y se arreglo tubería dañada por obra civil servicio normalizado
70	62575	VEREDA MARTA	VEREDA MARTA	LUMINARIA APAGADA	se realizo poda y depeje a redes de media tension exclusivas de Alumbrado Publico en la entrada a la vereda Marta
71	62576	CANCHA TIERRA ARROYITO	SANTA CRUZ	CANCHA APAGADA	se reinicia taco abierto en el control de las luminarias de la cancha servicio normalizado
72	62577	CANCHA DE BALONCESTO, CACNHA SINTETICA Y 2 POSTES FRENTE A LA IGLESIA CRA 20 CON CALLE 50	PORTAL I	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores quemados en la red de distribución servicio normalizado
73	62578	BOLOS DONDE VENDEN ABONO	VEREDA BARBOSA	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 12444 de la vereda barbosa. servicio normalizado.
74	62579	CASA 75	LA INMACULADA	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ENERO DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
75	62580	CRA 34A # 37A-87	PORTAL DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado
76	62581	CRA 26 31-13	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo defectuoso en la luminaria servicio normalizado
77	62582	via principal la aguada de ceferino	VEREDA CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminarias zd216-40w quemadas y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado
78	62583	CALLE 58 CRA 20 PARTE BAJA SALON COMUNAL	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores en red de alimentación de la luminaria servicio normalizado
79	62584	VEREDA MARTA	VEREDA MARTA	LUMINARIA APAGADA	se realizo despeje de redes de baja tension y mantenimiento a las luminarias 12740 12753 12785 12749 12741 12744 12739 12784.
80	62585	TRANVERSAL 20 # 28A-21	RIVERAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	nose realiza la orientación de la luminaria por presencia de abejas dentro del poste se le informa al usuario
81	62586	CRA 18B # 3-14 SUR	RIVERAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 62585
82	62587	DIAGONAL 54B 22 C 24	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
83	62588	CALLE 19 CON 18-22 ESQUINA	GUAYACANES	LUMINARIA APAGADA	se realiza despeje de la luminaria en instalación de la fotocelda en la luminaria servicio normalizado
84	62589	SECTOR EL ZANCUDO BALNEARIO LOS NARANJOD	VEREDA LLANOGRANDE	LUMINARIA APAGADA	se instaló red para la alimentación de luminarias se rompieron por tala de arbol servicio normalizado
85	62590	PRINCIPAL CALLE 11 CON 26	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
86	62591	CRA 28 9-25	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda quemada en las luminarias servicio normalizado
87	62592	TORRES PORTOVENTO	BELLAVISTA ALVAREZ	LUMINARIA APAGADA	se Programa cambio de las luminarias se le informa al usuario
88	62593	CRA 28 N 9-17	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 625912
89	62594	CRA 28 ARENALES III	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se ajusta fotocelda en la luminaria servicio normalizado
90	62595	CANCHA	SANTA CRUZ	CANCHA APAGADA	se cambió cajas de concreto y se instala puestas a tierra en las luminarias servicio normalizado
91	62596	DESDE LA 25 HASTA LA 27 ALAMEDA LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	SECTOR APAGADO	circuito se disparo por exposición de la red al agua se reactivo breaker servicio normalizado
92	62597	CRA 23 32-38	CARRIZAL III Y IV	LUMINARIA APAGADA	se ajusta la fotocelda girada en la luminaria servicio normalizado
93	62598	CALLE 4A#20-25	JARDIN DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	usuario solicita la instalación de alumbrado publico se Programa la expansión q
94	62599	CASCO ANTIGUO	CASCO ANTIGUO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza operación y mantenimiento se instala brazo colonial y farol, motivo que el brazo a sido golpeado en varias ocasiones dejando el servicio normalizado.
95	62600	BELLAVISTA ALVAREZ	BELLAVISTA ALVAREZ	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria defectuosas servicio normalizado
96	62601	ARENALES	ARENALES	REDES ROTAS	se instala caja de concreto en las luminarias servicio normalizado
97	62602	PUENTE PEATONAL MIRADOR DE SAN JUAN	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el reporte # 62623
98	62603	SECTOR VILLA NANCY	VEREDA EL PILON	LUMINARIA APAGADA	se realiza despeje a la luminaria 4556 y se cambio luminaria quemada y se ingresa al taller servicio normalizado
99	62604	RESTAURANTE LOS NARANJOS	VEREDA LLANOGRANDE	REDES ROTAS	reporte solucionado con el reporte #62589
100	62605	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA DIRECTA	se realizo cambio de la fotocelda de la luminaria 8290 que se encotraba quemada. servicio normalizado.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ENERO DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
101	62606	CRA 26 AL LADO DEL # 31-11 ESQUINA DE LA PANADERIA CROISSANTINA	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo quemado por agua y se normalizo el servicio
102	62607	CARRERA 13#17-06	LOS BAMBUES	LUMINARIA APAGADA	se retiran luminarias con poca intensidad por modulo dañado y se ingresan al taller para su mantenimiento a su vez se instalan luminarias zd229 de 50w servicio normalizado
103	62608	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	Se realiza mantenimiento a las luminarias 8052, 8287 y 16882 del anillo vial. la luminaria 3193 No se encontro en el sitio.
104	62609	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en la autopista a bucamanga a las luminarias 7623 y 7648
105	62610	CASERIO	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA APAGADA	se cambio luminaria quemada y se ingresa al taller para su mantenimiento y garantía servicio normalizado
106	62611	CASA 042	CONVIVIR	LUMINARIA APAGADA	red con caída de tensión se revisa red de Alimentación y se encuentran colecciones en zulfatacion detecta corto circuito en la red al conectar. se. vuelve a programar deporte para terminar trabajo.
107	62612	DIAGONAL 7A # 20-14	JARDIN DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	usuario solicita girar luminaria se le indica que no se puede girar por el bien común de los vecinos usuario manifiesta que va a hacer la solicitud para colocar otra luminaria reporte atendido
108	62613	CRA 28A # 27-20	EL TEJAR	LUMINARIA APAGADA	se cambiaron bombillos quemados por agua y sobre tensión servicio normalizado
109	62614	DIAGONAL 8 # 19B-10	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambiaron conectores de Alimentación sulfatados servicio normalizado
110	62617	CRA 30 A CON CALLE 29 PUENTE QUE COMUNICA LA CAMPIÑA CON EL ELOY	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria deltaled de 40W y se ingresa al taller para su mantenimiento a su vez se instala luminaria ZD229 de 50 W se hace despeje de la luminaria servicio normalizado
111	62618	CONVIVIR	CONVIVIR	LUMINARIA APAGADA	se cambio red en mal estado por cortocircuito por motivo de alto amperaje ya que se conectaron de un domicilio a la red de alumbrado servicio normalizado
112	62619	Carrera 28 # 50 - 04	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria deltaled de 40W y se ingresa al taller para su mantenimiento a su vez se instala luminaria zd229 de 50W y se normaliza el servicio
113	62620	Carrera 22 # 43 - 02	EL POBLADO	LUMINARIA INTERMITENTE	se encontraron conectores zulfatados y se cambiaron servicio normalizado
114	62621	Calle 44 # 23 -18	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	luminaria con cortocircuito en la red de Alimentación se cambio cable y conectores y se normalizo el servicio
115	62622	Calle 50 # 23 - 100	BRISAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	DE RETIRA ZD229 50W Y SE ENVIA AL TALLER Y SE INSTALA ZD229 50W SE NORMALIZA EL SERVICIO
116	62624	CRA 17 CON 11 FRENTE AL LOTE	LA MESETA I	LUMINARIA DESPEJAR	SE REALIZA PODA DE LA LUMINARIA 15103 SE DESPEJA SERVICIO NORMALIZADO
117	62625	PARQUE CRA 16B 59-16	LA ESMERALDA	LUMINARIA APAGADA	se programa cambio de cableado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ENERO DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
118	62626	SECTOR DE LOS GALPONES	VEREDA EL PILON	LUMINARIA DIRECTA	se hace cambio se fotocontrol a la luminaria 20960. número fotocontrol nuevo 38402, número fotocontrol retirado 38388. servicio queda totalmente normalizado.
119	62627	CALLE 46 TORRES DE PORTOVENTO	BELLAVISTA ALVAREZ	REVISION DE REDES	REDES TELEFÓNICAS NO PERTENECEN ALUMBRADO PÚBLICO SE LE INFORMA AL USUARIO SERVICIO NORMALIZADO
120	62630	CASCO ANTIGUO	CASCO ANTIGUO	SECTOR APAGADO	Se realiza reseteo de protección termomagnético, se verifica funcionamiento. Servicio Normalizado.
121	62631	POSTE 637	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	Se encontró fotocelda en mal estado de la luminaria 11929. Se deja servicio normalizado.