



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	62615	RUITOQUE BAJO KM 6 AL FRENTE DE VILLA FANNY	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a la luminaria 14072 de la vereda Acapulco.
2	62623	PUENTE PEATONAL	MIRADOR DE SAN JUAN	PUENTE PEATONAL APAGADO	
3	62628	SINAI	SINAI	LUMINARIA APAGADA	luminaria no pertenecen al inventario de alumbrado publico se le informa al usuario
4	62629	CALLE 36 #22-10LA I	LA ISLA	REVISION DE REDES	se realiza despeje de las luminarias y conexión servicio normalizado
5	62632	CANCHA DE TIERRA	RINCON DE GIRON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza el cambio de los reflectores y se acomodan para dejarlos en funcionamiento
6	62633	VEREDA CHOCOA	VEREDA CHOCOA	REPORTE DE PRUEBA	se cierra reporte de prueba
7	62634	VEREDA ACAPULCO	VEREDA ACAPULCO	REPORTE DE PRUEBA	se cierra reporte de prueba
8	62635	VIA LAGUNETAS FINCA LA CASTALIA	VEREDA LAGUNETAS	SECTOR APAGADO	luminarias sin servicio por remodelacion de la red por parte de la essa se realiza la conexión de las luminarias servicio normalizado
9	62636	SALON COMUNAL	BALCONES DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se ajusta la fotocelda en la luminaria servicio normalizado
10	62637	AV CANEYES FRENTE A LA BOMBA PRIMAX	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	se hace cambio de luminaria 14404 y fotocontrol 38483. se cambiaron conectores cpd 150 03und y cpd70 03 und quedando servicio normalizado.
11	62638	VIA GIRON AROPUERTO POSTE 615 HASTA LA CURVA ANTIGUO MOTEL LOS COCHES	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se realizo manteniminto a las luminarias 11972, 11982, 1202 11998 11990 11988 11997 12013. queda pendiente realizar recixion de red debido a que se sigue presentando corto circuito en la red.
12	62639	VEREDA ALTAMIRA	VEREDA ALTAMIRA	POSTE DESTRUIDO	se encontró poste caído por sedimentación de terreno y redes rotas, se reconectaron usando conectores de . No se encontró luminaria correspondiente al poste, se instaló nueva luminaria zd229 de 50w con su respectivo brazo, collarín y percha. se normalizó el servicio.
13	62640	CASA 30, CALLE 1	ALTOS DE ANDINA	LUMINARIA APAGADA	se realiza la conexión de la red de las luminarias servicio normalizado
14	62641	CALLE 20A 24-92	PORTAL CAMPESTRE III	LUMINARIA INTERMITENTE	se cambió empalmes defectuosos en la red de distribución de las luminarias servicio normalizado
15	62642	CALLE 20C FRENTE A LA NOMENCLATURA 24-56	PORTAL CAMPESTRE III	LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO FOTOCELDA DEFECTUOSA EN LA LUMINARIA
16	62643	CRA 1RA CASA 21	ALTOS DE ANDINA	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 62640
17	62644	CANCHA DE TIERRA	BALCONES DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
18	62645	SECTOR 3 MANZANA FG 2443	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
19	62646	SECTOR BODEGAS	URB. SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se encontro red sulfatada se eliminó sulfatación y se realizó cambio de luminaria en mal estado servicio normalizado
20	62647	CASCO ANTIGUO	CASCO ANTIGUO	REPORTE DE PRUEBA	se cierra reporte de prueba
21	62648	Parque Bomberos	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la red de distribución de las luminarias servicio normalizado
22	62649	Parque Bomberos	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 62648



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
23	62650	Carrera 34 # 37 - 285	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se cambió empalmes defectuosos en la luminaria servicio normalizado
24	62651	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se realizo mantenimiento en la autopista aeropuerto a las luminarias 11983 11997 11984 11972 11998 11992 11977.
25	62652	VIA ENTRADA ASENTAMIENTO BRISAS DEL PRADO	BRISAS DEL PRADO	LUMINARIA APAGADA	sr cambió conectores en la red de principal de alimentación de la luminaria servicio normalizado
26	62653	CALLE 46 NO.34-09	EL PARAISO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 83w defectuosa servicio normalizado
27	62654	GIRON-CENTRO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cierra reporte de prueba
28	62655	PARQUE PERALTA	CASCO ANTIGUO	REPORTE DE PRUEBA	SE CREA REPORTE PARA REALIZAR PRUEBAS DE LA APLICACION
29	62656	RINCON DE GIRON	ANILLO VIAL	REPORTE DE PRUEBA	SE CREA REPORTE PARA REALIZAR PRUEBAS EN LA APP
30	62657	VILLA NOHEMI, LOTE 1 MIRADOR DEL RIO	VEREDA PALOGORDO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con la expansión #1744
31	62658	Autopista Aeropuerto	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se realizo mantenimiento en la autopista aeropuerto a las luminarias 11982 y 11979. se requiere realizar ronda nocturna en el sector para puntualizar daños que aun se presntan en el sector.
32	62659	Autopista Aeropuerto	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	reporte solucionado por la cuadrilla 3 grua
33	62669	CANCHA DE FUTBOL	VEREDA RIO SUCIO	REEMPLAZO DE CONTROL	
34	62670	VILLAMPIS	VILLAMPISS	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria deltaled 40w partida y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado
35	62671	LA ESMERALDA	LA ESMERALDA	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda quemada y se elimina empalmes quemados en la rebaba del poste servicio normalizado
36	62672	CRA 1RA CASA 21	ALTOS DE ANDINA	LUMINARIA APAGADA	se elimina empalmes quemados en la red principal de las luminarias servicio normalizado
37	62673	KRA 29 # 27B 15 LAS NIEVES 3 ESQUINAS	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a la luminaria servicio normalizado
38	62674	SECTOR PIEDRA DEL INDIO MANZANA 19 CASA 3A	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria zd216 de 40 y se ingresa al taller para su mantenimiento y garantía y se instaló zd229 de 50w también se cambiaron fotocelda quemada por sobretension servicio normalizado
39	62675	CRA 25 32-26 HOTEL GIRON CHILAU	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo quemado en la luminaria servicio normalizado
40	62676	CALLE 46#34-03	BELLAVISTA ALVAREZ	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 62653
41	62677	CALLE 22 NÚMERO 17 140	URB. SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda directa y se normalizó el servicio
42	62678	SECTOR 3 MANZANA G 24-43	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA DIRECTA	reporte solucionado el dia 3 de febrero
43	62679	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realizó cambio de luminarias , conectores , fotoceldas y se realizó instalación de puestas a tierra debido a un cortocircuito en la red principal dejando las luminarias intervenidas en buen funcionamiento
44	62680	MANZANA N # 23B-46 SECTOR 3	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria 10725, cambiando fotocelda dejando servicio establecido.
45	62681	FRENTE A LA CASA 17	ALTOS DE ANDINA	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria 9002, instalandole un nuevo circuito dejando servicio establecido.
46	62682	DESDE LA 105 PORVENIR GIRON	MALPASO	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con el reporte 62693 de mantenimiento de transformador.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
47	62683	vía principal frente bodegas silva	VEREDA LAGUNETAS	LUMINARIA DIRECTA	SE REALIZA CAMBIO DE FOTOCELDA POR FALLA DE LA ANTERIOR
48	62684	FRENTE EL MIRADOR	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	luminaria desconectada por trabajos de acometida domiciliaria se conecta y se normalizo el servicio
49	62685	EL POBLADO	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a la luminaria 15154, adicionalmente se realiza poda en las luminarias 15155, 15158.
50	62686	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se encontró sulfatación en la red principal se elimina y se procede a recolectar. servicio normalizado
51	62687	INTERCAMBIADOR EL PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se encontraron dos fases de la red principal sulfatadas se reconectando y se normalizo el servicio.
52	62688	ANILLO VIAL CHIMITA	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realiza mantenimiento en las cajas de piso de las luminarias 8333 y 7172 cambiando conectores y se restablece la conexión
53	62689	INTERCAMBIADOR PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el reporte de reposición por vida útil # 19
54	62690	SECTOR LA CANCHA	VEREDA CANTALTA	LUMINARIA APAGADA	funcionarios de la esa se llevaron la red colocando red de ellos dejando las luminarias sin funcionamiento se instaló red y se habilitaron las luminarias
55	62691	TRANSVERSAL 54 # 20-05	ALTOS DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a circuito verificando conexiones primarias y secundarias luminaria, 10483. dejando servicio establecido.
56	62692	ZONA VERDE ENTRE LA TRANSVERSAL 22A DIAGONAL 10 Y CALLE 10	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
57	62693	MALPASO O	MALPASO	SECTOR APAGADO	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR
58	62694	VEREDA LAGUNETAS	VEREDA LAGUNETAS	SECTOR APAGADO	luminarias desconectadas por remodelación de la red principal por parte de la esa servicio normalizado
59	62695	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se cambió conector defectuoso en la caja de piso de la luminaria servicio normalizado
60	62696	ANILLO VIAL CHIMITA	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realiza mantenimiento en la caja de piso de la luminaria 4447 en el anillo vial chimita y se restablece la conexión
61	62697	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA DIRECTA	SE SOLUCIONÓ CON EL REPORTE NO. 62677
62	62698	SECTOR DE LA FALDA PUNTO DE REFERENCIA BARANDAS VERDES EMPESANDO LA SUBIDA	ALTOS DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a circuito verificando conexiones primarias y secundarias luminaria, 6964. dejando servicio establecido
63	62699	TRANVERSAL 54 #22C 15	ALTOS DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a circuito verificando conexiones primarias y secundarias luminaria, 16263. dejando servicio establecido
64	62700	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	se realiza mantenimiento a red subterránea, haciendo inspección en conectores y red. dejando servicio establecido.
65	62701	CALLE 50 # 26-82	BRISAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
66	62702	CASA 5 PEATONAL VIA PUENTE, ALTOS DE ANDINA PARTE ALTA	ALTOS DE ANDINA	POSTE A PUNTO DE CAER	se realiza visita técnica identificando poste de la esa por caerse, se deja en espera el direccionar la luminaria ya que no se puede subir.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
67	62703	TRANSVERSAL 23 CON CALLE 9, JUNTO AL SUPERMERCADO - TRANSVERSAL 21 CON DIAGONAL 9, PLAZOLETA.	ALTOS DE ARENALES	POSTE A PUNTO DE CAER	se realiza visita tecnica, a postes a punto de caer por solicitud de la ing. maritza silva pero los postes no perteneces alumbrado publico
68	62704	CASA 7	ASENTAMIENTO LA UNION	LUMINARIA APAGADA	se elimina empalmes sulfatados en la red principal de las luminarias servicio normalizado
69	62705	VEREDA LAGUNETAS	VEREDA LAGUNETAS	SECTOR APAGADO	SE REALIZO MANTENIMIENTO ALAS LUMINARIAS 9047-9046-16520-9048-18037-17038-17039-18279 SE ENCONTRARON FOTOCONTROL QUEMADAS Y 3 LUMINARIA ZD216 40W SE CAMBIO POR ZD229-50W SERVICIO NORMALIZADO
70	62706	PASEO SAN JORGE	PASEO SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se revisaron luminarias y se les hizo el procedimiento de acuerdo al daño reporte saludado
71	62707	VEREDA LA PARROQUIA	VEREDA LA PARROQUIA	SECTOR APAGADO	Se realiza Visita Técnica en el sector y se evidencia la falta de un poste con su respectiva luminaria y cableado, debido al derrumbe por fuertes lluvias en el sector. Se habilita Luminaria apagada, y se realiza inventario para la reposición de los mismos.
72	62708	calle 32a #34c-08	ALCANTARA	LUMINARIA DIRECTA	SE HACE PRUEBAS CON LA APLICACION PARA VALIDAR MEJORAR O ERRORES QUE PRESENTE
73	62709	FRENTE A LA CASA 15 VÍA PRINCIPAL	MIRADOR DE SAN ANTONIO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
74	62710	AVENIDA CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	se cambio luminaria de 140 W maxiled por raled plus de 140 y se cambiaron conectores servicio normalizado
75	62711	ANILLO VIAL RINCON DE GIRON	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se encontraron sulfatasiones en líneas principales de la red y se eliminaron servicio normalizado
76	62712	CALLE 56 # 22C-06 ESQUINA	CARRIZAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores quemados en la luminaria servicio normalizado
77	62713	CRA 22A # 10-09 ENTRADA DE LA PEATONAL	VILLAS DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
78	62714	EL CONSUELO	EL CONSUELO	LUMINARIA APAGADA	se encontraron sulfatasiones en la red principal y se normalizó el servicio
79	62715	calle 19 #18-22	GUAYACANES		se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
80	62716	VEREDA RIO SUCIO	VEREDA RIO SUCIO	REDES ROTAS	se cambio red principal de Alimentación rota por caída de arbol servicio normalizado
81	62717	GLORIETA HOYO CALIENTE	CASCO ANTIGUO	MANTENIMIENTO DE CAJAS	se realiza mantenimiento de cajas de piso en la glorieta hoyo caliente
82	62718	RIO PRADO	RIO PRADO	REPORTE DE PRUEBA	se realiza pruebas con la aplicación buscando mejoras o errores
83	62719	RIO PRADO	RIO PRADO	REPORTE DE PRUEBA	se realiza pruebas con la aplicación buscando mejoras o errores
84	62720	RIO PRADO	RIO PRADO	REPORTE DE PRUEBA	SE CREÓ REPORTE PARA PRUEBA EN LA APP
85	62721	CANCHA PARTE BAJA, DESPUES DEL PUENTE	RINCON DE GIRON	CANCHA APAGADA	se encontró taco disparado por cortocircuito en la red se encontró y se normalizo el servicio
86	62722	CALLE 19 # 18-22	GUAYACANES	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por la cuadrilla 2



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
87	62723	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	Se realizo mantenimiento en el anillo vial a las luminarias 13715 13714 13735. servicio normalizado. .
88	62724	CALLE 105 CRA 12-36	QUINTAS DE SANTA ANA	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de luminarias 14835 y 14833 del barrio Quintas de Santa Ana debido a que se encontraban apagadas. servicio normalizado.
89	62725	CANCHA DE TIERRA	BALCONES DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	Se encontro reflector 11294 apagado por desconexion de linea en su derivacion. servicio normalizado.
90	62726	CASCO ANTIGUO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	Se corre farol Led 4542 a petición del usuario porque cuando llueve le cae agua al farol y el agua ingresa por la ventana de la vivienda. Farol Led 20153 golpeado en el brazo por vehículo, se retira brazo golpeado y se procede a montar brazo de aplique ornamental.
91	62727	SECTOR 2 MANZANA D #22-04	CIUDELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambio luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado
92	62728	CALLE 4 C.SUR # 21-03	RIVERAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	se cambio conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
93	62729	AVD 105 LOTE 1 BODEGAS DE MAYORGA	MALPASO	SECTOR APAGADO	reporte solucionado por la cuadrilla 3 grua
94	62730	CALLE 23A 18-21	CASA LINDA	LUMINARIA APAGADA	se cambio luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
95	62731	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA DIRECTA	Se realizo cambio de fotocelda a la luminaria 11968 debido a que se encontraba quemada. servicio normalizado.
96	62732	PUENTE MIRADOR DE SAN JUAN HASTA CREMAS	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se elimina empalmes quemados en la caja de piso de distribución de las luminarias servicio normalizado
97	62733	INTERCAMBIADOR DEL PALENQUE HASTA LA HARINERA SANTANDER	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	se encontró empalmes quemados en la red de distribución de las luminarias servicio normalizado
98	62734	ANILLO VIAL PALENQUE	ANILLO VIAL PALENQUE	SECTOR APAGADO	se encontro sector apagado por lineas sulfatadas y rotas en las cajas de piso de las luminarias 7516 8317. servicio normalizado.
99	62735	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL RIO FRIO	LUMINARIA INTERMITENTE	se cambio red de alimentación sulfatada en las luminarias servicio normalizado
100	62736	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	REFLECTOR APAGADO	se realizo mantenimiento en la Autopista Bucaramanga a las lumimarias 8105 4871 8108 8107.
101	62737	PARQUECITO COLEGIO GARCIA PEÑA	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	FAROL APAGADO	se cambio borneras defectuosas en la luminaria servicio normalizado
102	62738	CRA 21A CON 22 PARQUECITO, VILLA CAMPESTRE III	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red de alimentación de la luminaria servicio normalizado
103	62739	CASA 092	CONVIVIR	LUMINARIA APAGADA	se realiza la conexión de la luminaria desconectada por remodelacion de la red por parte de la essa
104	62740	PLAZA DE TOROS	ZONA INDUSTRIAL	REDES ROTAS	se ajusta la red principal de las luminarias servicio normalizado
105	62741	VILLA DEL SOL	VILLA DEL SOL	SECTOR APAGADO	se arreglo red dañada por paso de vehículo servicio normalizado
106	62742	LA MARQUESA	LA CAMPIÑA	LUMINARIA APAGADA	se Programa revisión de la tubería y red por posible daño
107	62744	INTERCAMBIADOR EL PALENQUE	ANILLO VIAL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por el # 62751
108	62745	DESDE LA MITAD DEL BARRIO HASTA EL PUENTE	VEREDA RIO DE ORO	SECTOR APAGADO	luminarias sin servicio por remodelacion de la red principal de la essa se realiza la conexión servicio normalizado 8



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
109	62746	DIAGONAL 9NAB # 21-17	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se realiza la conexión de la luminaria desconectada servicio normalizado
110	62747	SECTOR 2 PARCELA 4	BRISAS DEL PRADO	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
111	62749	vía chimita poste 232 sentido Girón norte	CHIMITA	LUMINARIA DIRECTA	Se encontro la luminaria 7172 con fotocelda directa. servicio normalizado.
112	62748	EL PALENQUE	EL PALENQUE	REPORTE DE PRUEBA	se realiza pruebas con la aplicación para verificar mejorará o errores
113	62743	VIA AL AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO		se realizó instalación de templete y retención de líneas de media tensión para el traslado del circuito por intradistancia de vano interrupción del circuito por fauna y vegetación
114	62751	INTERCAMBIADOR PALENQUE SECTOR COOPASAN	EL PALENQUE	SECTOR APAGADO	se cambió el bajante sulfatado en la entrada del tubo de alimentación del barraje a la caja de concreto de distribución de las luminarias servicio normalizado
115	62752	TORRE 4 ESQUINA ENTRADA SECTOR 7	CIUDELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se Programa cambio del bajante de alimentación de la luminaria con la cuadrilla grua
116	62750	VIA AL AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO		se realizó traslado de líneas de media tensión y servicio normalizado y establecido
117	62753	CALLE 55 NO. 16-51 ENTRADA TALLERES	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado
118	62754	PUENTE PEATONAL	MIRADOR DE SAN JUAN	SECTOR APAGADO	se cambió red dañada por intento de hurto en las luminarias del puente peatonal servicio normalizado
119	62755	VIA PRINCIPAL VILLA DEL SOL	VEREDA LAGUNETAS	REDES ROTAS	se realizo instalacion de cableado que habia sido derribado por trafico vehicular en el sector de la entrada a villa del sol. luminaria 9420.
120	62756	VEREDA LLANADAS	VEREDA LLANADAS	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria ZD216 40W y se ingresa al taller para su mantenimiento a su vez se instala luminaria zd229 de 50W a la luminaria 4696 se le cambian conectores sulfatados por desajus servicios normalizado
121	62757	CANCHA MÚLTIPLE RINCON PARTE BAJA	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 62728
122	62758	CANCHA DE TIERRA	BELLAVISTA	REPONER TAPAS	se instalaron tapas en mal estado y se normalizó el servicio
123	62759	FRENTE A LA DIAGONAL 53 NO. 22C-34	ESTORAQUES	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado
124	62760	ALAMEDA LAS NIEVES CALLE 29	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA DESPEJAR	sw Programa despeje de las luminarias
125	62761	FINCA EL TOTUMO	VEREDA RIO FRIO	LUMINARIA DESPEJAR	Se realizo limpieza a luminaria 7838 y al transformador # 55 debido a que se encontraba lleno de arbustos en los bornes de baja tension. servicio normalizado.
126	62762	ENTRE TRANSVERSAL 22A DIAGONAL 10 Y CALLE 10	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria lyraled de 49 y se ingresa al taller para su mantenimiento a su vez se instaló una y se normalizó el servicio
127	62764	CIUDELA NUEVO GIRON	CIUDELA NUEVO GIRON	REDES ROTAS	se realizo cambio de red en la Ciudadela Nuevo Giron en el sector de la Petar a las luminarias 13052 13056 10839



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
128	62765	SECTOR 6	CIUDADELA NUEVO GIRON	SECTOR APAGADO	Se instalaron cañuelas en el transformador # 48 debido a que se encontraban quemadas. servicio normalizado.
129	62766	CASA 6	BRISA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	luminaria con red principal de Alimentación sin tensión se busco punto de conexión y de Alimentación se le informa al usuario servicio normalizado
130	62763	CARRERA 33 NO.33-69	VILLA CAROLINA II		se retira luminaria sepaled de 41W y se ingresa al taller para su mantenimiento a su vez se instala una ZD229 de 50w servicio normalizado
131	62767	CRA 26 #45-23	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se encontro luminaria 2017 apagada y se prosedio a realizar cambio por una luminaria deltaled de 120 W. servicio normalizado.
132	62768	CALLE 42 CON DIAGNAL 21 PARQUE	RINCON DE GIRON	MANTENIMIENTO DE CONTROL	se cambió temporizador quemado en el control de las luminarias de la cancha servicio normalizado
133	62769	CASA 6 MANZANA C	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	luminaria sin tensión en la red principal y con cable de sulfatacion de Alimentación y se cambio por nuevo y se reconecto servicio normalizado
134	62770	CALLE 23 26-48	RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	se ubico luminaria por el código de apoyo se llamó 2 veces al usuario pero no contesto se le escribió al WhatsApp evidenciando que la luminaria prende correctamente servio normalizado
135	62771	CALE 19 B N° 19 -27	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se encontró sulfatacion en la alimentación de la fotocelda provocando cortocircuito en la fotocelda se cambio y se normalizo el servicio
136	62772	IGLESIA SANTA MARTA	URBANIZACION CATALUÑA	LUMINARIA APAGADA	fococelda girada se recomendó y se normalizo el servicio
137	62773	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL RIO FRIO	LUMINARIA DIRECTA	se realizo cambio de fotocelda a la luminaria 13712. servicio normalizado.
138	62774	SECTOR 7	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	re realizo canalisacion y cableado en los postes de las luminaeias 13705 13672
139	62775	SECTOR 6	CIUDADELA NUEVO GIRON	CANCHA APAGADA	SE CAMBIA TRAMO DE CABLEADO DE ALIMENTACIÓN POR MAL ESTADO PARA LA CANCHA DE TIERRA.
140	62776	MALECON DEL RIO, SECTOR 6	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	Se realiza modernizacion de las luminarias 10839, 10821 por vida util. Se encuentran las luminarias 10829 y 10830 sin cable encauchetado 3x12 y se procede a cablear nuevamente.
141	62777	CALLE 30 # 29-90	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA DIRECTA	se cambio fotocelda quemada por cortocircuito y se normalizo el servicio
142	62778	TRANSVERSAL SIETE A 109 C 16	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se cambio fotocelda quemada por sobre tensión y se normalizo el servicio
143	62779	sector los caobos	URB. SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de conector en la caja de piso de la luminaria 14429. servicio normalizado.
144	62780	CARRERA 29 NO. 12-28	QUINTAS DEL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria deltaled de 40 w y se ingresa al taller para su mantenimiento a su vez se instala una zd229 de 50W y se normaliza el servicio
145	62781	CANCHA SECTOR 7	CIUDADELA NUEVO GIRON	CANCHA APAGADA	Se encuentra bajante sin cable (hurtaron el cable) se procede a reparar el bajante, cablear y conectar nuevamente.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
146	62782	CASA 151	ALTOS DE ANDINA	LUMINARIA APAGADA	se realiza la conexión de la luminaria desconectada por fraude en la red por parte de la comunidad
147	62783	MANZANA G FRENTE CASA 69 Y MANZANA I FRENTE CASA 11	BRISA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria microled 40w defectuosa y se instala luminaria zd229 50w servicio normalizado
148	62784	TRANSV 7A 109C-04	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se cambio luminaria sepialed de 41 w y se ingresa al taller para su mantenimiento a su vez se instala ZD22930-50W también se cambio de de Alimentación y conectores por cortocircuito en la red principal servicio normalizado
149	62785	CIUADELA NUEVO GIRON	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria ZD216 40W y se ingresa al taller para su mantas y garantía a su vez se instala zd229 de 50w y se cambia cable de alimentación y fotocelda servicio normalizado
150	62786	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA DIRECTA	se encontro informacion de la luminaria 3867 totalmente erronea y se actualizo como se encuentra en el sitio ademas se realizo cambio de fotocelda. luminaria 8290 con fotocelda directa. servicio normalizado.
151	62787	VEREDA EL CEDRO	VEREDA EL CEDRO	SECTOR APAGADO	se retiran luminarias ZD216 40W quemadas por cortocircuito y se cambio red en mal estado , fotoceldas quemadas por sobre tensión y se reconectando servicio normalizado
152	62788	LOS CAOBOS	URB. SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se realizó canalización por daño de tubería de doctor del la red principal se cambio por nuevo servicio normalizado
153	62789	CALLE 29A # 33-33	ELOY VALENZUELA	REVISION DE REDES	se Programa modernización de la luminaria se le informa al usuario
154	62790	CALLE 60 PLAZOLETA	CIUADELA COMFENALCO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento de las luminarias servicio normalizado
155	62791	CANCHA	QUINTAS DEL LLANITO	CANCHA APAGADA	se ajusta el horario en el temporizador de las luminarias de la cancha desde las 18:00- 22:00 horas servicio normalizado
156	62792	CRA 26 # 11- 10	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores quemados en la luminaria servicio normalizado
157	62793	CALLE 13 NO 9-60	ALPES DEL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	Se realiza Mantenimiento cambiando Luminaria y fotocelda dañada. Servicio Normalizado.
158	62794	CALLE 37 15 - 02 FRENTE A ESTA DIRECCION EN EL PARQUECITO	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
159	62796	INTERCAMBIADOR PALENQUE	ANILLO VIAL PALENQUE	SECTOR APAGADO	se encontro totalizador del sector de copasan disparado por sobre tension. luminaria 8058.
160	62797	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de luminarias 12543 12547. servicio normalizado.
161	62798	SECTOR CAOBOS	URB. SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se realizó canalización y busque de cajas de inspección de cruces de circuitos para habilitar la red principal
162	62807	DE LA TORRE 1 ALA 5	BALCONES DE PROVENZA I	SECTOR APAGADO	se realiza revision de luminarias y cajas de inspección, se enciende el reloj se verifica que funcionando dejando el servicio normalizado. se ingresa luminaria 8663 al taller para su revision.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRÓN "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRÓN
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2026

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
163	62808	CANCHA	VEREDA ANGULO	CANCHA APAGADA	se encontró red principal de alimentación del control de las luminarias desconectadas por remodelacion de la red por parte de la essa se realiza conexión servicio normalizado
164	62809	URB SAN JORGE	URB. SAN JORGE	CAMBIO DE REDES	SE REALIZA CAMBIO DE CANALIZACIÓN Y CABLEADO A TRAMO DEL CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN.
165	62810	CANCHA	RINCON DE GIRÓN	CANCHA APAGADA	se realiza programación de reloj dejando en su horario habitual de 18:00 hasta las 22:00 dejando el servicio normalizado. usuario manifiesta manipulación de reloj por personal ajeno.