



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ENERO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	60496	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se encontró sector apagado por fusible quemado en el transformador del sector del Corcel. se revisaron cajas del circuito y se encontraron puntos sulfatados. luminaria 3863 3542
2	60497	ZONAS RESIDUALES	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria defectuosa se instala luminaria servicio normalizado
3	60498	CARRERA 24 CON CALLE 30 ESQUINA	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se instala fotocontrol en la luminaria servicio de
4	60499	PORTAL CAMPESTRE IV Y V	PORTAL CAMPESTRE IIII	LUMINARIA DESPEJAR	luminarias se encuentran despejadas se le informa al usuario que no nos corresponde la poda de los árboles
5	60500	VEREDA MOTOSO	VEREDA MOTOSO	POSTE A PUNTO DE CAER	se encontró poste de la luminaria 9959 derribado por árbol caído sobre el mismo. También se encontró poste de la luminaria 9958 a punto de caer. servicio normalizado.
6	60501	CALLE 33 27-53	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se encontró farol sin servicio por daño en la red de la essa se le informa a los usuarios que llamen a la línea de emergencia de la essa
7	60502	CARRERA 18A CALLE 56	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	selección realiza mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
8	60503	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	se encontraron líneas quemadas en la caja de piso del bajante que alimenta todo el circuito del sector del hotelbsan juan en la autopista a bucaramanga. luminaria 3321
9	60504	CALLE 13 #A3A-26	PUERTO MADERO	LUMINARIA GIRAR	se realiza el posicionamiento de las luminarias las cuales fueron movidas por usuario de las obras
10	60505	ENTRADA A SAN ANTONIO CINAIN ANTES DE LLEGAR A NUVEA GIRON	VEREDA BARBOSA	SECTOR APAGADO	usuario informa que la urbanizadora arreglo la red de las luminarias
11	60506	CAL 109A CRA 9A ESQUINA	ESPAÑA	LUMINARIA DIRECTA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
12	60507	CALLE 39 Y 40	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 60516
13	60508	SECTOR LAS PISCINAS	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se realiza la conexión de las luminarias desconectadas servicio normalizado
14	60509	CRA 23 # 3-26	EL PROGRESO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria deltaled 40w defectuosa servicio normalizado
15	60510	CALLE 29 24-35 ALAMEDA LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	REVISION DE REDES	luminarias sin servicio por intento de hurto de la red se realiza la conexión servicio normalizado
16	60511	INTERCAMBIADOR EL PALENQUE	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	luminarias sin servicio por daño e intento de hurto de la red se cambió la red en las luminarias servicio normalizado
17	60512	CRA 15 # 106-20 FRENTE AL COLEGIO SANTA ANA	MALPASO	LUMINARIA APAGADA	se realizo alimentación aérea de la luminaria 10274. servicio normalizado.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ENERO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
18	60513	autopista aeropuerto	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se realizo instalación de cableado subterráneo de baja tension que fue hurtado en la autopista aeropuerto. luminarias 12251 12213 12252
19	60514	PARQUE	BELLAVISTA	PARQUE APAGADO	se elimina empalmes defectuosos en la caja de puso de la luminaria 9125 servicio normalizado. se realiza el retiro de luminaria Provisional sepialed 41w y se instala luminaria zd216 40w
20	60515	CANCHA	LOS BAMBUES	CANCHA DIRECTA	se ajusta los bornes del contactor de la luminaria de la cancha servicio normalizado
21	60516	CALLE 39 CANCHA	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se elimina empalmes sulfatados en la red principal de la luminaria servicio normalizado
22	60517	CANCHA FUTBOL RINCON PARTE BAJA	RINCON DE GIRON	PROGRAMAR RELOJ	se ajusta la programación del reloj de las luminarias de la cnacha
23	60518	CALLE 39 # 20-58 CANCHA	RINCON DE GIRON	MANTENIMIENTO DE CONTROL	Reporte solucionado con el número 60517
24	60519	CALLE 26A # 21C-09	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
25	60520	CALLE 32 # 8-10	ALTOS DE CASTILLA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectada por funcionarios de la essa se realiza la conexión servicio normalizado
26	60521	PARCELACION EL CEDRO FINCA LA ESTRELLITA	VEREDA EL CEDRO	LUMINARIA APAGADA	Se Solucionó con Reporte 1529
27	60522	CIUDADELA NUEVO GIRON SECTOR 5 CANCHA	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se revisa la red principal la cual esta en perfecto funcionamiento se Programa cambio de las luminarias por parte de la cuadrilla 3 Grúa se le informa al usuario
28	60523	PARQUE LUCHO DIAGONAL 10A # 22-03	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
29	60524	CASA 75	LA INMACULADA	LUMINARIA APAGADA	se ajusto empalmes y la fotocelda en la luminaria #1852 . se gira luminaria# 2034 hacia la neatonal por petición de los usuarios
30	60525	RIO PRADO	RIO PRADO	REPONER LUMINARIA	se instala luminaria lyraled 49w Provisional servicio normalizado
31	60526	EL LLANITO	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores quemados en la luminaria
32	60527	POSTE 74 SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	SECTOR APAGADO	se realizo mantenimiento en el barrio santa cruz en el sector de la avenida trefilco. luminarias 15717 15728 15730 15726. servicio normalizado.
33	60528	MALECON SAN A TONIO DEL CARRIZAL	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	REPONER FAROL	se instala luminaria farol cartagena que estaba en revisión
34	60529	CHIMITA	CHIMITA	SECTOR APAGADO	se reinicia breaker en el gabinete de alimentación de las luminarias se revisan caja de pisos se elimina sulfataciones
35	60530	CALLE 32 # 8-10 ATO 501	ALTOS DE CASTILLA	LUMINARIA APAGADA	Reporte solucionado con el número 60520



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ENERO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
36	60531	CALLE 38 # 28-55	CASTILLA LA NUEVA	LUMINARIA APAGADA	se Programa modernización de las luminarias se le informa al usuario
37	60532	CALLE 26B # 21B-33	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza el despeje de la luminaria servicio normalizado
38	60533	CRA 16B NO 14B-05 – NEGOCIO LA CARPA ROJA POR TODA LA AVENIDA	LOS CAMBULOS	LUMINARIA APAGADA	usuario no contesta el teléfono se revisa la luminaria en la dirección indicada se encontró con la fotocelda girada se ajusta servicio normalizado
39	60534	CALLE 33 27-92	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	luminaria sin servicio por intento de hurto de la red se realiza la conexión servicio normalizado
40	60535	VEREDA CHOCOITA	VEREDA CHOCOITA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza mantenimiento en la vía al zancudo y se hace cambio de fotocelda dejando en correcto funcionamiento la luminaria
41	60536	VIENTOS DE LLANADAS	VIENTOS DE LLANADAS	LUMINARIA DIRECTA	se cambió fotocelda defectuosas en las luminarias servicio normalizado
42	60537	CALLE 52 # 21-14	PORTAL I	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza poda de la luminaria y se direcciona servicio normalizado
43	60538	MIL PIEDRAS KM 6 VIA ACAPULCO	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	Reporte solucionado con la modernización número 1520
44	60539	VEREDA CARRIZAL	VEREDA CARRIZAL	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	Luminarias 13479 16907 16906 16905 16904 16903 4858 del barrio Asentamiento Humano la Primavera se trasladaron sobre la vía principal debido a la obra que se realizo sobre la vía del barrio carrizal campestre.
45	60540	SECTOR PANTANO VIEJO	VEREDA EL PANTANO	MANTENIMIENTO DE REDES	Se Programa Poda Para Grua.
46	60541	CANCHA SECTOR 7	CIUDADELA NUEVO GIRON	REDES ROTAS	se encontro red quemada por incendio forestal se cambio el tramo afectado y se restablecio el servicio
47	60542	ENTRADA AL SECTOR 7	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 9244.
48	60543	CRA 21 CON CALLE 36 AL PIE DE LA QUEBRADA	LA ISLA	LUMINARIA APAGADA	se cambió red dañada en la luminaria servicio normalizado
49	60544	MANZANA 19 LOTE 3A SECTOR PIEDRA DEL INDIO	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria sin fotocelda usuario manifiesta que la essa cambió el poste y que la luminaria quedó apagada se instala la fotocelda servicio normalizado
50	60545	CANCHA COCAL	EL LLANITO	CANCHA APAGADA	se Programa cambio de la red y caja de piso en la luminaria
51	60546	DETRAS DE LA IGLESIA SENDERO PEATONAL	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria #16215 farol cartagena 55w para revisión se instala luminaria lyraled 49w. se cambia fotocelda quemada por corto en la red se elimina el daño en la luminaria # 4922 servicio normalizado
52	60547	CALLE 105 # 12-03 MALPASO	QUINTAS DE SANTA ANA	LUMINARIA APAGADA	se realiza despeje de las luminarias y se Programa mantenimiento de las luminarias con la Grúa se le informa al usuario



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ENERO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
53	60548	CALLE 34 NO 29A 38	ALTOS DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se ajusta fotocelda en la luminaria servicio normalizado
54	60549	CIUDADELA NUEVO GIRON SECTOR 5 CANCHA	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	13053 -13057 - 13059 se encontro luminaria apagada se cambio luminaria y fotocelda se realizo despeje tipo poda se reestablecio el servicio
55	60550	CALLE 29 CON CARRERA 30A	LA CAMPIÑA	LUMINARIA GIRAR	se ajusta luminaria girada servicio normalizado
56	60551	SECTOR DE LA PLAZUELA, FINCA LA SIBERIA	VEREDA MOTOSO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento de la luminaria 7951 y se realiza cambui de lumunarua y fotocelda
57	60552	CRA 26 # 2-27	BAHONDO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 4449 con conectores en mal estado. servicio normalizado.
58	60553	LOTE 1 MANZANA 43 SECTOR TANQUE AZUL	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	repoerte solucionado con el reporte # 1528
59	60554	Vereda Altos de Llanogrande	VEREDA ALTO DE LLANOGRANDE	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento en las luminarias 17250 y 17242 y se dejan en funcionamiento
60	60555	EL COCAL	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento se cambia red principal en mal estado y conectores sulfatados, se normaliza el servicio.
61	60556	SECTOR PANTANO VIEJO	VEREDA EL PANTANO	MANTENIMIENTO DE REDES	Reporte solucionado con la modernización #1527
62	60557	QUINTAS DE SANTA ANA	QUINTAS DE SANTA ANA	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento con la Grúa
63	60558	VEREDA LLANADAS	VEREDA LLANADAS	TRASLADO DE POSTE	se traslado poste y luminaria 7140 en la vereda llanadas debido a que se encontraba dentro de un predio privado. reporte solucionado por la petición de usuario según radicado 1504 del 10 de enero del 2025.
64	60559	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
65	60560	CANCHA	VILLA CAROLINA II	CANCHA APAGADA	se cambió borneras defectuosas en las luminarias servicio normalizado
66	60561	PUENTE QUEBEJOS	AUTOPISTA BUCARAMANGA	PUENTE PEATONAL APAGADO	se elimina empalmes sulfatados en las luminarias del puente peatonal servicio normalizado
67	60562	DETRAS DE LA IGLESIA SENDERO PEATONAL	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se Programa arreglo de la red se le informa al usuario
68	60563	SECTOR 1	CIUDADELA NUEVO GIRON	SECTOR APAGADO	se encontró sector apagado por puente sulfatado y roto en el poste de la luminaria 9247. servicio normalizado.
69	60564	ALDEA BAJA	ALDEA BAJA	LUMINARIA APAGADA	luminaria Desconectada por cambió de poste por parte de la essa se realiza la conexión servicio normalizado
70	60565	AL PIE DE LA IGLESIA	VEREDA LLANADAS	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
71	60566	DIAGONAL 9 # 22A 16	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA INTERMITENTE	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ENERO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
72	60567	PARQUE ARRIBITA DE LA VECINDAD	MIRADOR DE ARENALES	PARQUE APAGADO	se elimina sulfatacion en la red principal servicio normalizado
73	60568	SECTOR 1	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 13672. servicio normalizado.
74	60569	CRA 19 2B 02	RIVERAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria defectuosa se Programa reposición
75	60570	VEREDA CHOCOITA	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria, se cambian conectores en mal estado dejando el servicio normalizado.
76	60571	SECTOR 1	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realiza cambio de la luminaria defectuosa servicio normalizado
77	60572	CALLE 72 24-22 MANZANA B	ASENTAMIENTO HUMANO LA PRIMAVERA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria defectuosa servicio normalizado
78	60573	CALLE 35B NO 32E-03	JARDIN DE LA ALDEA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
79	60574	MANZANA 61 LOTE 8 ACAPULCO	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria zd216 y se ingresa al taller para su mantenimiento y garantia a su ves se instala una y se normaliza el servicio
80	60575	TRANSVERSAL 6B 109	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria vegaled de 40w y se ingresa al taller para su mantenimiento, a su misma vez se instala zd229 de 40w servicio normalizado
81	60576	CALLE 105 CRA 12	QUINTAS DE SANTA ANA	LUMINARIA APAGADA	tension estable se programa reporte para realizarlo con grua canasta con el reporte numero 60595 se le da aviso al supervisor para programacion
82	60577	PLAZOLETA	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se encontraron empalmes gel sulfatados y en mal estado se cambiaron por conectores de perforacion. servicio normalizado
83	60578	POSTE 85 SECTOR VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se programa reporte para solucionar con grua se le informa al supervisor para programacion
84	60579	JUNTO AL PAREDÓN O MURO DE CONTENCIÓN CARRERA 29 CON CALLE 12 JUNTO AL PARQUEADERO	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se giraron reflectores y se les dio ubicacion. servicio normalizado
85	60580	EL POBLADO	EL POBLADO	LUMINARIA CAIDA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria que se encontraba caída dejando el servicio normalizado. se instalan collarines a luminaria 1790.
86	60581	CALLE 31A 22-27 MURALLA 1 CASA 36	LA MURALLA I	LUMINARIA DESPEJAR	Se realiza Visita Técnica y se le informa a la usuaria que la poda a realizar es abundante y se requiere socializacion con la comunidad y programación, igualmente se le informa al Supervisor.
87	60582	CRA 26 NO. 12_31 FRENTE A LA CASA L_15	QUINTAS DEL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	Se realiza cambio de luminarias Lyra led 49W dañadas por luminarias código 26. Servicio Normalizado.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ENERO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
88	60583	Casa 90	MIRADOR DE SAN ANTONIO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
89	60584	COLISEO	PRIMERO DE MAYO	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se realiza programación de de coliseo primero de mayo dejando el servicio normalizado.
90	60585	CANCHA COCAL	EL LLANITO	CANCHA APAGADA	se encontraron sulfataciones en empalmes de derivacion servicio normalizado
91	60586	Casco Urbano	CASCO ANTIGUO	FAROL APAGADO	se realiza operación y mantenimiento a faroles coloniales dejando el servicio normalizado.
92	60587	RIVERAS DEL RIO	RIVERAS DEL RIO	REPONER LUMINARIA	se instaló luminaria zd 216 de 40w servicio normalizado
93	60588	Detrás Fritanga la Ceiba	CASCO ANTIGUO	REFLECTOR APAGADO	se realiza mantenimiento a luminarias y se reubica ftocoelda y se normaliza el servicio.
94	60589	CALLE 106 # 12-02	QUINTAS DE SANTA ANA	LUMINARIA APAGADA	se llama usuario y no responde la dirección dada no coincide con el barrio
95	60590	SECTOR GUAIPY	LA ESMERALDA	REPONER LUMINARIA	se realiza instalación de luminaria que se había retirado para su revisión, se instalo luminaria ZD229 de 40w. se normaliza el servicio.
96	60591	CRA 13A # 13B-12	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria y se cambiaron conectores sulfatados y se normaliza el servicio.
97	60592	carrera 19 parque principal	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	se instala luminaria lyraled 49w que estaba en garantía
98	60593	CARRERA 22D NO 20B-75	PORTAL CAMPESTRE IIII	FAROL APAGADO	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
99	60594	CALLE 20B NO.24-93	PORTAL CAMPESTRE IIII	LUMINARIA APAGADA	se realiza el retiro de la luminaria
100	60595	CALLE 105 CRA 12	QUINTAS DE SANTA ANA	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 14829. servicio normalizado.
101	60596	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se repuso luminaria 4871 que se encontraba en reparación. servicio normalizado.
102	60597	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 8290 con fotocelda directa. se realizo cambio de la luminaria 7641. servicio normalizado.
103	60598	VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 14637. servicio normalizado.
104	60599	PARQUE LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza el retiro de maleza de de la base de la luminaria servicio normalizado
105	60600	TRANSVERSAL 22E NO.52-11	URBANIZACION EL BOSQUECITO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
106	60601	SECTOR EI ALTO	VEREDA ALTO DE LA ALDEA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminarias defectuosas servicio normalizado
107	60602	CRA 26 39-19 DIAGONAL A BANCOLOMBIA ACERA SUBIENDO A MANO DERECHA	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a la luminaria 1791. servicio normalizado.
108	60603	CALLE 35 29-45 ENTRAD A ALTOS DEL POBLADO SECTOR MOTEL EL CLUB	ALTOS EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realiza la conexión de la red desconectada por remodelacion en las luminarias



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ENERO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
109	60604	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	LUMINARIA DESPEJAR	se realizo poda en la cancha de baloncesto del barrio santa cruz por petición de usuario según radicado 1507 del 17 de enero del 2025. luminarias 2537 y 16045.
110	60605	CANCHA	BALCONES DE ALEJANDRIA	CANCHA APAGADA	se elimina sulfatacion en la caja de piso en la luminaria de la cancha servicio normalizado
111	60606	CALLE 30 # 29-31	ELOY VALENZUELA	REVISION DE REDES	redes no pertenecen al inventario de alumbrado publico se le informa al usuario
112	60607	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	luminarias sin servicio por hurto de la red se realiza la instalación de la red en las luminarias servicio normalizado
113	60608	MANZANA 68 LOTE 14-16 VEREDA ACAPULCO	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con la modernización #1531
114	60609	CHIMITA	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realiza la revisión de la red principal la cual esta en buen funcionamiento se Programa revisión de las luminarias por la cuadrilla 3
115	60610	PUENTE PEATONAL FRENTE A MIRADOR DE SAN JUAN	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se Programa cambio de la red sulfatada en las luminarias
116	60611	CALLE PRINCIPAL CASA 119	CONVIVIR	LUMINARIA APAGADA	se instala luminaria que estaba en revisión servicio normalizado
117	60612	CALLE 43 DIAGONAL 21 SECTOR 1 GIMNASIO AL AIRE LIBRE	RINCON DE GIRON	LUMINARIA INTERMITENTE	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
118	60613	CALLE 42 18-09 RINCON DE GIRON PARTE BAJA	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria quemada servicio normalizado
119	60614	PEATONAL, CARRERA 7D # 10-08	ALPES DEL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria defectuosa servicio normalizado
120	60615	cancha portal de río frio	PORTAL DE RIO FRIO	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se ajusto la programación de las luminarias de la cancha servicio normalizado
121	60616	CARRERA 29 CON CALLE 12	ARENALES CAMPESTRE	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza la orientación del reflector servicio normalizado
122	60617	MANZANA E CASA 8 MIRADOR DE BRISA CAMPESTRE	BRISA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	luminaria Desconectada por remodelacion de la red por la essa servicio normalizado
123	60618	CANCHA DE MICRO FUTBOL	BALCONES DE ALEJANDRIA	CANCHA APAGADA	se cambió contactor defectuoso en el control. Luminarias conectadas #9068-9069-9070-9071-9072-9073-9074-9075
124	60619	FINCA LA ESPERANZA	VEREDA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	se cambió cable quemado por cortocircuito y conectores servicio normalizado
125	60620	puente peatonal sena	RIO DE ORO II	LUMINARIA APAGADA	luminaria sin servicio por intento de hurto de la red se realiza la conexión servicio normalizado
126	60621	CHIMITA	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en la autopista anillo vial chimita a las luminarias 3250 7517 8322 8331. servicio normalizado.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES ENERO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
127	60622	PARQUE	PRIMERO DE MAYO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
128	60623	VIA SECTOR CARRIZAL	CARRIZAL CAMPESTRE	REDES ROTAS	se realizó reconexión de la red afectada por daño con maquinaria se verifico tensión y se normalizo el servicio 1394 - 1397 - 1399 - 19551
129	60625	MANZANA 69 LOTE 11 VEREDA ACAPULCO	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA INTERMITENTE	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se cambian fotocontroles directos dejando el servicio normalizado.
130	60624	12	ZONA INDUSTRIAL	AVENIDA APAGADA	se elimina sulfataciones en la red principal de las luminarias servicio normalizado
131	60626	MANZANA 69 LOTE 9 SECTOR LA PATAGONIA	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con reporte # 1532 de modernización.
132	60627	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en la autopista aeropuerto a las luminarias 12545 12564 12559 11952. servicio normalizado.
133	60628	PARQUECITO	BALCONES DE ALEJANDRIA	LUMINARIA APAGADA	luminaria sin servicio por obra civil se Programa instalación de la red y la tubería
134	60629	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se encontró sector apagado en la autopista aeropuerto desde el poste 548 hasta el poste 554 debido a intento de hurto de líneas de baja tension, luminarias 12263 12251 12213 12246 12258. se repuso la luminaria 11988 qué se había retirado por mantenimineto. servicio normalizado.
135	60630	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminarias 13570 y 12541 apagadas por conectores quemados. luminaria 8338 con fotocelda quemada. servicio normalizado.
136	60631	MIRADOR DE SAN JUAN	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio a la luminaria 15546 y se encontró fotocelda girada en la luminaria 15348. servicio normalizado.
137	60632	CANCHA CHICAGO	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	se realizó reparación del pedestal del arco de la cancha de baloncesto el cual se averió por paso de la grúa
138	60633	VIA PRINCIPAL FRENTE A LA CASA 90	MIRADOR DE SAN ANTONIO	LUMINARIA APAGADA	se instaló luminaria de 41 y se retiró luminaria de cepilente 41 se ingresa al taller para su mantenimiento servicio normalizado
139	60634	DIAGONAL 10# 19 -37	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se atendio reporte por luminaria dañada cambio luminaria sepialed de 83w y se normalizo el servicio
140	60635	PLAZOLETA VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se le informa a la usuaria que la única luminaria pagada es la 14995 por motivos de obra de la iglesia se programa canalización para la alimentación de la luminaria