



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	60636	PARQUE LOS POLLOS	VILLAMPISS	PARQUE APAGADO	se encontraron conctores sulfatados por humedad se cambiaron por nuevos servicio normalizado
2	60637	carrera 13B # 8-39	HACIENDA LA MESETA	luminaria intermitente, llevar sepialed de 41w.	se cambio luminaria y se ingreso a taller para su mantenimiento y garantia a su vez se instala una sepialed de 41w cod26 servicio
3	60638	entrada del barrio valle de los caballeros	VALLE DE LOS CABALEROS	luminarias apagadas 14753-14750 llevar luminarias Deltaled de 84w.	14753 se cambio luminaria dañada, se llevo a taller para su reparacion y garantia servicio normalizado _ 14750 se retira y se lleva a taller para mantenimiento y garantia
4	60639	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	se encontró pin de corte disparado por sobretension, lumimaris 3321. servicio normalizado.
5	60640	VEREDA CHOCOA	VEREDA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	se instalo luminaria ZD229 de 40w con su respectiva fotocelda que se habian llevado a taller servicio restablecido
6	60641	PARQUE	QUINTAS DE SAN ISIDRO	PARQUE APAGADO	se encontro breaker disparado, se activo y se normalizo el servicio
7	60642	CALLE 30 29-31	ELOY VALENZUELA	REVISION DE REDES	las redes que el usuario pide trasladar pertenecen a la essa se le informo al usuario vicita realizada
8	60643	DIAGONAL 24 22A 23	RIO DE ORO	DESPEJAR LUMINARIAS Y REDES DE AP	se retiro luminaria microled de 40w y se ingresa a taller para mantenimiento y garantia, se instala zd229 de 40w servicio normalizado
9	60644	CRA 15 36-01 ENTRADA COLEGIO ROBERTO GARCIA PEÑA	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIAS BAJA ILUMINACION	se programa modernizacion de reflector y llevar luminaria lyraled para cambio
10	60645	CARRERA 26	PORTAL CAMPESTRE IIIII	POSTE LADEADO	se programa intervencion con grua para el poste ladiado , se instala luminaria zd229 de 40w por que en el almacen no hay luminarias sepialed 41w servicio normalizado
11	60646	LA ENTRADA DE LA TIENDA LA CANEYA FINCA EL CAUCANO	VEREDA CHOCOA	10 LUMINARIAS APAGADAS	reporte solucionado con el reporte 1540 de modernizacion
12	60647	CRA 26 AL LADO DE LA CASA 110	LAS MARIAS	LUMINARIA APAGADA	se realizo poda de despeje y reconexion de luminaria servicio normalizado
13	60648	CRA 29C # 28A 37	LA CAMPIÑA	SECTOR APAGADO	funcionarios de la essa desconectaron la red principal por cambio de poste se reconecto y se realizo poda servicio normalizado
14	60649	Paseo Villamil	CIUDADELA VILLAMIL	Luminarias 14489-14479-14491-14482-14484-14564-14486-14472 Apagadas.	se realizo mantenimiento en el malecón villamil a las luminarias 14489 14479 14491 14482 14484 14486 14472 15286 17513.
15	60650	CALLE 27 CARRERA 26 Y 30	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	RETIRO DE LUMINARIA PARA INGRESAR AL TALLER	se instalo farol cartagena retirado por cuadrilla 4 por motivo de daño por poda servicio normalizado. se retira farol cartagena de 74w por daño de podas y se ingresa al taller para su revision.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
16	60651	CRA 34 CON CALLE 33 ESQUINA	BALCONES DE GIRON	POSTE COD 2406284 METALICO PODRIDO EN LA PATA	se encontró poste deteriorado se realizó cambio de poste, Servicio Normalizado
17	60652	FRENTE A LA FINCA LOS SAUCES ANTES DE LA ENTRADA QUE VA HACIA LA CAPILLA DEL CORREGIDOR	VEREDA CORREGIDOR	LUMINARIA 4156 APAGADA,REVISAR A FONDO SE DAÑA CON FRECUENCIA	se atiende reporte por luminaria apagada, se cambia luminaria ZD229 de 50W y se lleva a almacen para mantenimiento y garantía servicio normalizado
18	60653	VALLE DE LOS CABALLEROS	VALLE DE LOS CABALEROS	LUMINARIA APAGADA	se instalo deltaled que se habia retirado para llevar al taller para mantenimiento y garantía servicio normalizado
19	60654	CRA 19 # 28-13 MANZANA I CASA 13	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA	usuario manifiesta que ya se intervinieron luminarias. Estan en servicio
20	60655	CANCHA DEL SECTOR 5	CIUDADELA NUEVO GIRON	4 LUMINARIAS APAGADAS	se encuentra conector sulfatado por humedad, se verifica tension y se programa intervencion congrua para cambio de reflectores 15153,15157 y 15158
21	60656	VIA ANGULITO	BRISA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se programa mantenimiento con grua a luminaria 16133 por motivo de altura del poste
22	60657	DIAGONAL 10 TRANSVERSAL 18C	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA 15674 APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 15674 del barrio mirador de arenales. servicio normalizado.
23	60658	CALLE 15A 11 3 03	ALMENARES DE SAN JUAN	LUMINARIA 1418 DIRECTA Y EN EL APOYO 8952370 LUM APAGADA	se encontro fotoceldas estalladas por sobretension realizo cambio y se normalizo el servicio. luminarias 1418, 1415, 1421 y 10468
24	60659	RINCON DE GIRON	RINCON DE GIRON	DESPEJE DE LUMINARIAS	se realiza despeje de luminaria dejando el servicio normalizado.
25	60660	CALLE 32C NO.33B ESCALERAS	VILLA CAROLINA II	LUMINARIAS 16164 Y 16187 CON BAJA ILUMINACION	se realizo cambio de las luminarias 16168 y 16167 se retiraron luminarias microled de 40w por baja intensidad, se llevaron a taller para mantenimiento. En su lugar se instalaron luminarias ZD 229 de 40w servicio normalizado.
26	60661	CALLE 21A NO.24-51	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se instala luminaria zd229 de 40w por el motivo de que no habia sepialed de 41w en el almacen servicio normalizado
27	60662	CANCHA PUERTO MADERO	PUERTO MADERO	CANCHA APAGADA	por daño en red pricipal de la essa se desprograma reloj. se rreprograma y se normaliza el servicio
28	60663	RINCON DE GIRON	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se encontro luminaria con baja iluminacion, se intala una y se lleva a taller para mantenimiento y garantía. servicio normalizado
29	60664	CANCHA SECTOR 5	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMIUNARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en el barrio ciudadela nuevo giron en el sector 5 cancha de tierra. luminarias 15153 15147 15148.
30	60665	SECTOR 1 Y SECTOR 2	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIAS APAGADAS	se realizo cambio de las luminarias 9338 10921 9329. servicio normalizado.
31	60666	SECTOR LA TOLOSA	RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	se realizo poda al rededor de la luminaria 16082 del barrio la toloza.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
32	60667	PARQUE PRINCIPAL	EL PALENQUE	LUMINARIA 7869 APAGADA	se encuentra luminaria desconectada en caja de inspeccion se verifica posibles causas de desconexion, se reconecta y se normaliza el servicio
33	60668	CARRERA 34 CON CALLE 34	LUIS ALBERTO QUINTERO III	LUMINARIA APAGADA	se hablo con el usuario, al reporte ya se le dio solucion con el reporte 60674
34	60669	BAHIA ESCALERASDE BELLAVISTA	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA DIRECTA	se realizó cambio de fotocelda de la luminaria 15 399. servicio normalizado
35	60670	EL TEJAR	EL TEJAR	MANTENIMIENTO DE LUMINURIAS	se realizo retiro de poste de concreto de la luminaria 2143 debido a que se encontraba partido en su base. la luminaria se traslado a un poste de concreto de propiedad de la ESSA que estaba en el mismo lugar.
36	60671	VILLA CAROLINA II	VILLA CAROLINA II	GIRAR LUMINARIA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias. 16415 se gura luminaria por petición de usuarios. 16187-16164 se cambian microled por baja intensidad de luz, se instalan ZD229 de 40w por petición de usuarios. se realiza despeje de luminarias.
37	60672	VIA ANGULITO	BRISA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 16133, ademas se cambio la altura en su poste de concreto debido a que personal contratista de la ESSA la habían dejado muy alta al realizar un cambio de poste.
38	60673	CANCHA PUERTO MADERO	PUERTO MADERO	CANCHA APAGADA	se quemo contactor por sobre tension en red pricipal de la essa, se cambia contactor por uno nuevo y se normaliza el servicio
39	60674	LUIS ALBERTO QUINTERO	LUIS ALBERTO QUINTERO III	LUMINARIA APAGADA	se encuentra luminaria deltaled de 40w dañada por cortocircuito, se lleva a taller por garantia y en su lugar se intala una ZD229 de 40w por que no habia deltaled de 40w disponible en el taller, servicio normalizado.
40	60675	PUENTE DE RIO FRIO, SEPARADOR	ANILLO VIAL	LUMINARIAS APAGADAS	se realizo mantenimiento en el anillo vial a las luminarias 8276 3867. servicio normalizado.
41	60676	CRA 26 AL LADO DE LA CASA 31-57	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA CON BAJA ILUMINACION	se encontraron conectores sulfatados por mal ajuste, se cambiaron y se normalizo el servicio
42	60677	JUNTO AL SALON COMUNAL	VILLAS DE SAN JUAN	luminaria 18735 apagada europa de 40w.	se encuentra cable de alimentacion en corto circuito, se cambia y se normaliza el servicio
43	60679	RINCON DE GIRON PARTE BAJA	RINCON DE GIRON	REVISION DE LUMINARIAS	se enderezo luminaria torcida por aves servicio normalizado
44	60680	CALLE 26B 21E 09 PARQUECITO	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se atendio reporte por luminaria lyraled apagada, se realizo cambio de luminaria y se normalizo el servicio.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
45	60681	CALLE 32C NO.32B-14	VILLA CAROLINA II	LUMINARIAS 16167, 16168, 16163 CON BAJA ILUMINACION	reporte solucionado con el reporte 60660 de mantenimiento servicio normalizado.
46	60682	CALLE 12B NO. 19-26	RIO PRADO	LUMINARIA 648 INTERMITENTE	se encontraron conectores sulfatados por humedad, se cambiaron y se normalizo el servicio
47	60683	PARQUE	QUINTAS DE SAN ISIDRO	PARQUE APAGADO	
48	60678	RINCON DE GIRON	RINCON DE GIRON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo mantenimiento en las canchad del barrio rincón de giron parte baja. luminaria 11023 se reoriento para mejorar su iluminación además se realizo limpieza de líneas de la cancha polideportivo luminaria 7325.
49	60684	CRA 27 CALLE 18	SANTA CRUZ	LUMINARIA 15370 APAGADA	se atendio reporte por luminaria apagada se cambio luminaria sepialed de 83W y se normamizo el servicio
50	60685	PARQUEADERO DE LA 34	RINCON DE GIRON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	reporte solucionado con el reporte 60686 de mantenimiento
51	60686	CALLE 40 CON 20	RINCON DE GIRON	REVISION DE LUMINARIAS	reporte solucionado con el reporte 1360 de expansion servicio normalizado y mejorado
52	60687	PLAZOLETA CALLE 36 CON CRA 18 Y 20	RINCON DE GIRON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo instalacion de luminaria lyraled de 49w que habia sido retirada y llavada a taller para mantenimiento
53	60688	CANCHA DE CEMENTO SECTOR 6	CIUADADELA NUEVO GIRON	CANCHA APAGADA	reporte solucionado con el reporte 60712 de mantenimiento (control)
54	60689	KIOSKO CALLE 43A CON 31B Y OTRA EN LA CALLE 43A CON 31 B/54	CORVIANDI III	2 LUMINARIAS APAGADAS	en la luminaria 8469 se encontro fotocelda quemada por sobre tension. luminaria 8861 se encontraron conectores sulfatados por humedad, se cambio fotocelda y conectores en las respectivas luminarias y se normalizo el servicio.
55	60690	VIA PRINCIPAL ACAPULCO	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIAS 14099, 14096 APAGADAS	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se ingresan al taller para su revisión y se instalan ZD229 de 40w dejando el servicio normalizado.
56	60691	ENTRADA AL BARRIO	ALPES DEL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria sepialed de 41w y se ingresa a taller para mantenimiento en su lugar se instala ZD229 de 40w porque en el taller no habia sepialed de 41w servicio normalizado.
57	60692	Poste 121	VILLA LINDA	Luminaria Deltaled 84W Apagada. Reporte Para Grua	se encontró luminaria 15284 apagada por fotocelda girada. servicio normalizado.
58	60693	Carrera 26B # 21D-15	VILLA CAMPESTRE	Luminaria Lyra Led de 49W Apagada.	reporte solucionado con el reporte 60680 de mantenimiento
59	60694	HACIENDA GARAGOA,IGLESIA EVANGÉLICA	VEREDA ALTAMIRA	4 LUMINARIAS APAGADAS	via en mal estado, por lluvias no se pudo llegar al sitio del reporte



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
60	60695	VILLAS DE SAN JUAN	VILLAS DE SAN JUAN	DESPEJAR LUMINARIA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias en el barrio villas de san juan. 1093 se cambia brazo. 8664 se gira luminaria y conectores en mal estado. se giran luminarias por petición de usuarios dejando los servicios normalizados.
61	60696	CALLE 43 CON CRA 23 ESQUINA	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se cambio fotocelda defectuosa a la luminaria 19557 servicio normalizado
62	60697	PARQUE EL COCAL	EL LLANITO	3 LUMINARIAS APAGADAS	se encontro cortocircuito en red, con contactor y reloj quemados se cambio red y cambio de contactor y reloj
63	60698	CALLE 34 - 20	RINCON DE GIRON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo poda y despeje de luminaria, se giro luminaria dandole ubicacion mas hacia la zona peatonal servicio normalizado
64	60699	MANZANA Ñ CASA 14 PISO 2 EN EL PRIMER RETORNO SUBIENDO	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en la avenida mirador de san juan a las luminaria 15347 y se revisaron las luminarias 15546 y 15348 que se encontraron en funcionamiento normal.
65	60700	POSTE 1 ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL	CANALIZACION	se realizo canalización para la luminaria 3867 debido a que la anterior se encontraba rota. servicio normalizado.
66	60701	POSTES 166 ANILLO VAL PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se realizo cableado en tuberia subterráneas que alimenta a la luminaria 2631 debido a sulfataciones en la línea. servicio normalizado
67	60702	DIAGONAL 24 22A -23	RIO DE ORO	DESPEJAR LUMINARIAS	se programa vicita nocturna y vicita con el supervisor (parqueadero la toloza)
68	60703	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	se verifico tension el luminarias 3318,3768,3457,7615,5284,13733 se encontro red y conectores sulfatados en poste 249A luminaria 13733 se cambiaron conectores, se elimino sulfatacion en red servicio normalizado
69	60704	CALLE 43 CON CARRERA 23	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el reporte 60696 de mantenimiento
70	60705	VIA ANGULITO	BRISA CAMPESTRE	LUMINARIA CON BAJA INTENSIDAD	se instala luminaria ZD229 de 40w por que en almacen no habia microled de 40w codigo de luminaria 16137 servicio normalizado
71	60706	CALLE 27A # 28-34 SECTOR LA ROSITA	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	se encontro farol colonial con fotocela, condensador, arrancador y balasto dañados por cortocircuito. se instalaron nuevos y se normalizo el servicio.
72	60707	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	FUNDIR CANASTILLA PARA REPOSICION DE POSTE	fundición de canastillas



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
73	60708	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	FUNDICION DE CANASTILLAS PARA REPOSICION DE POSTE	fundición de canastilla
74	60709	PUENTE PEATONAL RINCON DE GIRON	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se ajusta la tapa de la caja metálica de paso en la luminaria
75	60710	CALLE 45 # 32-02	ALTOS DEL POBLADO	2 LUMINARIAS APAGADAS	luminaria desconectada por remodelacion de la red se realiza la conexión servicio normalizado
76	60711	CALLE 29 2 ENTRE CARRERAS 26 Y 24 ALAMEDA LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	BOMBILLOS AMARILLO INSTALADOS EN LA ALAMEDA	se le informa al usuario que se robaron la red y los bombillos
77	60712	SECTOR 6 MANZANA G NO 24-20 CANCHA CEMENTO	CIUADELA NUEVO GIRON	CANCHA APAGADA	se encontro control con contactor quemado por sobretension,se intalo contactor nuevo #443 se cambió cable de limentacion al control. servicio restablecido. se programa mantenimiento con grua para cambio de reflector quemado #11406
78	60713	CALLE 33B 32B-67	VILLA CAROLINA II	LUMINARIA APAGADA	se Programa fundición de canastilla e instalación de nuevo cableado y posteria
79	60714	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra red principal hurtada por vandalismo se cambia y se normaliza el servicio.
80	60715	INTERCAMBIADOR	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	se realiza operación y mantenimiento se encuentran conectores sulfatados y líneas rotas se habilita oreja que entra al puente Palenque, oreja que va para chimita se deja desabilitada.
81	60716	RIO FRIO	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentran conectores sulfatados y lines rotas dejando el servicio normalizado.
82	60717	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	FUNDICION DE CANASTILLAS PARA REPOSICION DE POSTES	fundición de canastilla
83	60718	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	FUNDICION DE CANASTILLAS PARA REPOSICION DE POSTES	fundición de canastilla



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
84	60719	VEREDA CHOCOITA	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIAS APAGADAS	luminarias 18666_18667 se encontro luminarias ZD229 50W defectuosas, se retiraron y se llevaron a taller para mantenimiento y garantia se instalaron ZD229 50W cod 26. _ 17411 se cambio focelda quemada por sobretension. _ 16789 se cambio sepialed de 83w y se llevo a taller para mantenimiento y garantia _ 17075 se cambio focelda en cortocircuito y luminaria RALED II de 63W intermitente servicios normalizados
85	60720	CIUADELA NUEVO GIRON	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIAS APAGADAS	10738_ se retiro luminaria ZD216 de 40w en mal estado, se llevo a taller para su mantenimiento y garantia . en su lugar se instalo ZD229 de 40w servicio normalizado_ 10858_10838_10889_9707_ se cambiaron sepialed de 83w defectuosas se llevaron a taller para su mantenimiento y garantia servicio normalizado
86	60721	CARRERA 26 CASA 90	LAS MARIAS	GIRAR LUMINARIAS	se realiza el giro de la luminaria y se normalizó el servicio
87	60722	KIOSCO UBICADO EN LA CALLE 43A CON 31 B.	CORVIANDI III	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento y se hace cambio de fotocontrol dejando instalado la fotocelda 36425
88	60723	CALLE 43A NO. 31B-52	CORVIANDI III	LUMINARIAS 8472 Y 8468 APAGADAS	se resuelve con el reporte 60722
89	60724	PARQUE LOS CÁMBULOS (ESTA FAROLA ESTA UBICADA DETRÁS DEL RESBALADERO DE LOS JUEGOS INFANTILES)	LOS CAMBULOS	LUMINARIA 8379 APAGADA	se realiza cambio de luminaria y se normalizó el servicio
90	60725	CALLE 24C 2-22	VILLA DEL REY	LUMINARIA APAGADA	se realiza cambio de luminaria y se instala una zd229, se normalizó el servicio
91	60726	CARRERA 54# 25-36	VILLA DE LOS CABALLEROS	REPORTE DE PRUEBA POR LUMINARIA APAGADA	se cierra reporte de prueba
92	60727	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	se encontraron conectores quemados en la caja del bajante que alimenta todo el circuito. luminaria 8342.
93	60728	ANILLO VIAL CHIMITA	ANILLO VIAL PALENQUE	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con el Reporte # 60733
94	60729	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL RIO FRIO	FUNDIDA DE CANASTILLAS	fundición de canastilla
95	60730	CIUADELA NUEVO GIRON VIA	CIUADELA NUEVO GIRON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza operación y mantenimiento a luminarias, se ingresan al taller para su revisión y se instalan luminarias sepialed de 83w dejando el servicio normalizado. se cambian conectores por sulfatacion.
96	60731	RINCON DE GIRON	RINCON DE GIRON	PODA DE ARBOL	se realizo despeje de ramas a las luminaria 477 del barrio Rincón de giron.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
97	60732	POSTE 22 AVENIDA	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se encontraron las luminarias 15354 y 15356 apagadas debido a que los vecinos del barrio prendieron fuego a restos de basura en la base del poste # 22, lo cual hizo que los cables que van dentro del poste se quemaran. servicio normalizado.
98	60733	ANILLO VIAL CHIMITA	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias y se revisan cajas de inspección se encuentra poste 196-2749 con consumo, se desactivan luminarias para revisión con grua. se encuentran conectores en mal estado en la red principal.
99	60734	calle 29C	BELLAVISTA	luminaria 15313 sepialed de 41w apagada.	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
100	60735	VEREDA MORTOSO	VEREDA MOTOSO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se encontro fotocelda quemada por sobre tension se cambio y se normalizo el servicio
101	60736	CALLE 45 # 32-02	ALTOS DEL POBLADO	CABLE SUELTO DEL POSTE	se cambió red dañada por caída de árbol en la luminaria servicio normalizado
102	60737	CALLE 11B # 18-20	RIO PRADO	LA LUMINARIA ESTA SOSTENIDA DE UN CABLE	se retira reflector sylveo 200w el cual estaba suspendido se ingresa al taller para revisión
103	60738	CALLE 26E # 21E-15	VILLA CAMPESTRE	CABLE CAIDO DE LA LUMINARIA	se le informa al usuario que la red no corresponde al inventario de alumbrado publico
104	60739	CALLE 43A # 31B - 44	CORVIANDI III	LUMINARIAS APAGADAS	reporte solucionado con el número
105	60740	VEREDA MOTOSO	VEREDA MOTOSO	CANCHA APAGADA	se intalo contactor quemado por sobre tension y corto en la red contactor viejo no vuelve por se destrullo por el corto
106	60741	CALLE 27A # 28A - 06	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	3 LUMINARIAS APAGADAS	se resuelve con el reporte 60749, se normalizó el servicio
107	60742	via principal	VEREDA ACAPULCO	luminaria # 14109-14101 zd216 40w	se realiza mantenimiento al las luminarias servicio normalizado
108	60743	via principal	VEREDA ACAPULCO	luminaria #14072 grua	reporte solucionado con la modernización #1545
109	60744	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se encontró poste 226 con sus dos luminarias (3322, 2798) apagadas debido a intento de hurto de red. servicio normalizado.
110	60745	ANILLO VIAL RINCON DE GIRON	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se encontró puntos calientes en la caja de piso de la luminarias 5132 y 8034 ademas se dejó desconectada la luminaria 8300 que aparentemente se encuentra en corto circuito provocando un aumento de corriente de hasta 20 Amperios.
111	60746	VILLA CAROLINA	VILLA CAROLINA II	MANTENIMIENTO LUMINARIA	se fundió canastilla en la luminaria servicio normalizado
112	60747	EL LLANITO	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la caja de distribución en la luminaria servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
113	60748	CALLE 34A # 29-15	ALTOS DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se mueve la luminaria y se acomoda para brindar un óptimo servicio
114	60749	CALLE 27A 3 # 28-34	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	se revisan las luminarias y se les realiza el cambio de bombillo a los respectivos faroles. se normalizó el servicio
115	60750	CALLE 42 # 18-02	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se Programa Ronda Nocturna para revisar las luminarias de la avenida que están sin servicio
116	60751	CALLE 23A	CASA LINDA	LUMINARIA APAGADA	se revisa el correcto funcionamiento de la luminaria. usuario no contesta el teléfono dirección incompleta
117	60752	CARRERA 21# 22	LA ISLA	LUMINARIA APAGADA	se realiza poda de la luminaria #353 .se retira luminaria raled 37w #10952 se ingresa al taller para revisión
118	60753	POSTE 74 SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 15718 en la avenida trefilco del barrio santa cruz.
119	60754	POSTE 81 SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 15719 en la avenida trefilco del barrio santacruz.
120	60755	CRA 26 GLORIETA DE TREFILCO	BAHONDO	LUMINARIA APAGADA	se encontró líneas sulfatadas en la caja de piso de la luminaria 14588. servicio normalizado.
121	60756	CRA 26 GLORIETA DE TREFILCO	BAHONDO	LUMINARIA APAGADA	se encontró conector quemado de la luminaria 14589. servicio normalizado.
122	60757	POSTE 58 PRIMERO DE MAYO	PRIMERO DE MAYO	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a la luminaria 14646 en el barrio primero de mayo. servicio normalizado.
123	60758	CALLE 32C NO. 35C-70	CIUDELA DEL ORIENTE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
124	60759	VILLA CAROLINA	VILLA CAROLINA II	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza traspaso de poste, se canaliza cable de aluminio #6 y se normalizó el servicio
125	60760	PARQUE LOS CÀMBULOS (DETRÁS DEL RESBALADERO DE LOS JUEGOS INFANTILES)	LOS CAMBULOS	LUMINARIA 8379 APAGADA, ARREGLADA LA SEMANA PASADA Y FUNCIONO SOLO 1 DIA	se cambiaron conectores y cable de alimentacion por corto circuito servicio normalizado
126	60761	TRANSVERSAL 18B NO. 6A-37 FRENTE	MIRADOR DE ARENALES	2 LUMINARIAS APAGADAS	luminarias 2444_ se encontro fotocelda girada se ajusto y se normalizo el servicio. 2443_ se encontro cable de alimentacion apricionado con el poste, creando cortocircuito, se cambio cable de alimentacion y luminaria, se llevo a taller para mantenimiento y garantia. 2442_ se encontro defectuosa se cambio y se llevo a talle para garantia. servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
127	60762	CALLE 18 CON CRAS 30 Y 31.CANCHA EL ARROYITO	SANTA CRUZ	RELOJ PROGRAMADO HASTA LAS 11, REPROGRAMAR HASTA LAS 10	se reprogramo reloj para apagar a las 10 servicio normalizado
128	60763	CALLE 4 # 22-02 ESQUINA	RIVERAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	se encontro fotocelda dañada por sobretension, se cambio y se normalizo el servicio.
129	60764	VEREDA ALTAMIRA, HACIENDA GARAGOA,IGLESIA EVANGÉLICA	VEREDA ALTAMIRA	4 LUMINARIAS APAGADAS	reporte solucionado con la modernización #1546
130	60765	CALLE 35 BIS AL LADO DEL MÁS X MENOS	RINCON DE GIRON	LUMINARIAS APAGADAS	usuario informa que el daño del Sector apagado ya lo intervino los funcionarios de la essa
131	60766	SECTOR BARRIO NUEVO	VEREDA BOCAS	LUMINARIA 5272 EN PODER DE LA USUARIA POR ARBOL QUE CAE EN ELLA	luminaria se retira por daño en el brazo por caída de árbol se Programa la instalación de la luminaria
132	60767	CALLE 15A CON CRA 16B	LOS CAMBULOS	LUMINARIA 8380 APAGADA	reporte solucionado con el reporte 60760 de mantenimiento
133	60768	DIAGONAL 10 21A 02	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se encontro red principal ppr humedad, se cambiaron conectores y se normalizo el servicio
134	60769	ZONAS VERDES CANCHA COCAL	EL LLANITO	4 LUMINARIAS APAGADAS	se cambió conectores defectuosos en las luminarias en la caja de piso servicio normalizado
135	60770	CANCHA COLEGIO LLANOGRANDE	VEREDA LLANOGRANDE	CANCHA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la red principal de las luminarias servicio normalizado
136	60771	SECTOR LA ESCUELA, FRENTE DE LA FINCA DE DON ALIRIO RAMÍRE	VEREDA BOCAS DEL MONTE	LUMINARIAS APAGADAS, PARA MODERNIZAR	se retira luminaria zd216 40w defectuosa se ingresa al taller para revisión
137	60772	ZONA DE TORRE 4 EN ADELANTE	BALCONES DE PROVENZA I	SECTOR APAGADO	se cambió conectores quemados en la luminaria en la caja de piso servicio normalizado
138	60773	CALLE 23 A N. 18-39	CASA LINDA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
139	60774	CRA 24 31-65	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo defectuoso en la luminaria servicio normalizado
140	60775	CALLE 35BIS18A-09	RINCON DE GIRON	SECTOR APAGADO	Reporte solucionado con el número 60765
141	60776	CRA 19 28-13 MANZANA I CASA 13	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal en la luminaria servicio normalizado
142	60777	CALLE 15A CON CRA 16B // UBICADA JUNTO A LOS APARATOS DE GIMNASIO EN EL PARQUE DE LOS CÀMBULOS	LOS CAMBULOS	LUMINARIA 8380 APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
143	60778	CRA 20 29A 13 MANZANA N SECTOR DETRAS DE LA CANCHA	CASTILLA REAL I	3 LUMINARIAS APAGADAS	se cambió fotocelda y conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
144	60779	CALLE 36 25-21	EL POBLADO	LUMINARIA 0522 APAGADA	se cambió luminaria defectuosa servicio normalizado
145	60780	POSTE 14 AVENIDA	MIRADOR DE SAN JUAN	luminaria apagada 15348 deltaled de 120w.	se realizo mantenimiento a la luminaria 15348. servicio normalizado.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
146	60781	CALLE 27A NO 28A06 POR LOS LADOS DEL MALECON	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
147	60782	INTERCAMBIADOR EL PALENQUE	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de conectores en la caja de piso de la luminaria 8106.
148	60783	CARRERA 25 NO. 32-47	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA 4474 APAGADA	se cambió bombillo defectuoso en la luminaria servicio normalizado
149	60784	CALLE 43 CON CRA 26 SUBIDA DETRAS DE SAN MARINO	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion en la red de la caja de piso en las luminarias servicio de
150	60785	POSTE 516 AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se encontró poste 516 golpeado presuntamente por un vehiculo en la autopista aeropuerto. se repuso la luminaria 12331 y se realizo mantenimiento a la luminaria 12321. servicio normalizado.
151	60786	PARTE MEDIA	VEREDA LLANADAS	LUMINARIAS APAGADAS	reporte solucionado con la modernización #1548
152	60787	CALLE 54A 23A 40	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a la luminaria servicio normalizado
153	60788	VALLE DE LOS CABALLEROS	VALLE DE LOS CABALEROS	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria se encuentra conectores en mal estado y fotocontrol quedamado por corto circuito en la red principal.
154	60789	CARRERA 29 CON CALLE 12 PARQUEADERO	ARENALES CAMPESTRE	GIRAR LUMINARIA	se Programa la instalación de alambre de púa en el poste para obstaculizar qué vandalizen el reflector
155	60790	RIO PRADO	RIO PRADO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	luminarias 2486_ se realizo poda de despeje y se cambio tapa en caja de inspeccion deteriorada por humedad servicio normalizado 1157_ se ubico luminaria trasladandola a un poste donde permite mayor eficiencia servicio mejorado. 5610_ se realizo limpieza en caja de inspeccion, se se cambio tapa de caja de inspeccion deteriorada por humedad servicio normalizado 2357_ se encontro red rota se conecto y se normalizo el servicio
156	60791	MIRADOR DE SAN JUAN	MIRADOR DE SAN JUAN	DESPEJAR LUMINARIA	se realiza despeje de luminaria dejando el servicio normalizado.
157	60792	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se encontró sector apagado por hurto de cable en la caja de piso del poste 551. luminaria 12243 además se realizo mantenimiento a las luminarias 12199 12170 12244 12330 12336.
158	60793	INTERCAMBIADOR	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	se realizo mantenimiento y se encontraron sulfataciones en las cajas de piso de las luminarias 3732, 4201, 4202.
159	60794	DIAGONAL 9 A N 19_42 PARQUE	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	luminaria no pertenece al inventario de alumbrado publico se le informa al usuario
160	60795	CALLE 54A NO. 23A-22	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA 9328 APAGADA	se esncontro red de alimentacion principal sulfatada por humedad, se elimino sulfatacion y se normalizo el servicio.
161	60796	CRA 33 # 50B 52 MANZANA U CASA 24	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA COD APOYO 1778782 APAGADA	se cambio luminaria y fotocelda quemada por cortocircuito en la red principal, servicio normalizado
162	60797	CALLE 20 # 24 74 DIAGONAL AL TERRIBLE	PORTAL CAMPESTRE IIII	LUMINARIA 8500 APAGADA	se encontro luminaria lyraled de 49w apagada se cambio y se llevo a taller para garantia y servicio normalizado.
163	60798	CARRERA 25 NO. 32-47 ESQUINA MARQUETERIA	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA 4474	reporte solucionado con el número 60783
164	60799	FINCA LOS AMORES	VEREDA SERREZUELA	2 LUMINARIAS APAGADAS LLAMAR USUARIA PARA UBICACION	se encontró red principal de las luminarias desconectada se realiza la conexión servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES FEBRERO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
165	60800	FINCA LA CABAÑA VÍA PALOGORDO	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA APAGADA	2522_ 9878 se encontro luminarias sin red principal de alimentacion se instalo red y se normalizo el servicio.
166	60801	CANCHA INSTITUTO MIGUEL SÁNCHEZ HINESTROZA	VEREDA ACAPULCO	CANCHA APAGADA	se programa modernizacion de la cancha de acuerdo a respuesta de la administracion, por encerramiento de cancha.
167	60802	CRA 26 # 9-06 AL LADO DEL RESTAURANTE LOS DELFINES ALUMBRA HACIA LA CALLE	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA INTERMITENTE	se atendió reporte por luminaria intermitente se encontró fotocelda girada por aver de rapiña, se ajustó y se normalizó el servicio.
168	60803	CRA 26 AL LADO DEL #31-07	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se encontro bombillo estallado por aguase cambio y se normalizo el servicio
169	60804	INTERCAMBIADOR EL PALENQUE	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se realizo instalacion de tuberia pvc en intercambiador de palenque para posteriormente cambiar redes que se encuentran en mal estado. luminaria 3732.
170	60805	CHIMITA	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realiza operación y mantenimiento se realiza limpieza de cajas de inspección se encuentran daños en red principal conectores sulfatados líneas rotas dejando el servicio normalizado.
171	60806	TRANSVERSAL 18 DIAGONAL 7	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIAS 2441 Y 2542 APAGADAS	se programa canalizacion e instalacion de 2 cajas de inspeccion para poder independizar los hongos apagados
172	60807	POSTE 37 VIA CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIA 11635 APAGADA	se verifico tension en caja de inspeccion, se progama cambio de luminaria con canasta grua se informa a el supervisor.
173	60808	PARQUEADERO LA TOLOZA	RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	luminarias 16082 y 16083 se encontro luminarias con baja intensidad se cambio luminarias microled de 40w por ZD229 de 40w servicio normalizado. 16084_ se encontro microled de 40w con baja intensidad se cambio luminaria y se normalizo el servicio
174	60809	KIOSKO CRA 23 CON CALLE 13	CORVIANDI I	2 LUMINARIAS APAGADAS, LLAMAR USUARIA PARA LAS LLAVES	se encontro breiket disparado en control principal de encendido, se activo y se verificaron posibles causas de desactivacion.servicio normalizado
175	60810	PUENTE PEATONAL	MIRADOR DE SAN JUAN	5 LUMINARIAS APAGADAS	se encontro red principal sulfatada por humedad se cambio cable en la red y se intalaron conectores servicio normalizado
176	60811	FRENTE AL PUENTE	MIRADOR DE SAN JUAN	DESPEJAR LUMINARIA	se realizo poda de despeje a las luminarias 15107 y 15039 servicio normalizado se encontro luminaria 15039 retirada, no se instalo porque no hay luminarias farol cartagena de 74W disponibles en el almacen.
177	60812	SECTOR LA TOLOZA	PORTAL CAMPESTRE	DESPEJAR LUMINARIA	se realizo poda a ramas de árbol que interferir con las luminarias 16082 y 16084.