



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	61435	MANZANA 55	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
2	61493	SAN JORGE	URB. SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminarias defectuosas servicio normalizado
3	61498	MANZANA 11B LOTE 17	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 61508
4	61500	DIAGONAL 9#18-03	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria deltaled 40w servicio normalizado
5	61503	CASERIO	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria deltaled 40w servicio normalizado
6	61506	CALLE 15 B # 13A 93; CALLE 14E PEATONAL #12-53 EDF. DAQUARTA	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria sin fotocelda se instala la fotocelda servicio normalizado
7	61507	CALLE 45 # 32-02	ALTOS DEL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	luminaria sin servicio por hurto de la red se realiza la instalación de la red servicio normalizado
8	61509	CALLE 20 NO.24-92	PORTAL CAMPESTRE IIII	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
9	61510	SECTOR 7	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatación en la red principal de las luminarias servicio normalizado
10	61511	RUTA HACIA LOS NUEVOS APARTAMENTOS CARRETERA DESTAPADA	CARRIZAL CAMPESTRE	REVISAR CAJAS DE PISO	funcionarios de la obra civil taparon la caja de piso con la red expuesta
11	61512	PARQUE	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	se ajusta la programación del reloj de las luminarias del parque
12	61513	CALLE 58 CON CARRERA 17	EL PALENQUE	LUMINARIA BAJA ILUMINACION	se cambió luminarias defectuosas servicio normalizado
13	61514	CARRERA 18 NO. 28-30	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado
14	61515	CARRERA 29 VEHICULAR ENTRE CALLES 11B PEATONAL Y CALLE 12	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfataciones en la red de distribución en las luminarias servicio normalizado
15	61516	VEREDA PALOGORDO	VEREDA PALOGORDO	LUMINARIA APAGADA	se ingresa luminaria zd229 de 50w al taller para su mantenimiento y a su vez se instala una misma se cambia red en cortó y se reconeta luminaria servicio normalizado
16	61517	VEREDA CHOCOITA	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA APAGADA	red exclusiva de alumbrado público en cortó se cambió dos tramos y se reconectaron luminarias servicio normalizado
17	61518	CALLE 13B CARRERA 11A	VILLAS DE DON JUAN II	LUMINARIA APAGADA	luminaria raled 37w destruida por vandalismo se ingresa al taller para reposición
18	61520	FINCA LOS AMORES	VEREDA SERREZUELA	LUMINARIA APAGADA	REPORTE SE REPROGRAMO PARA OTRO DIA .NO SE ALCANZO A IR A SOLUCIONAR DICHO REPORTE.
19	61521	CRA 26 AL LADO DEL # 31-11	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo rotó por agua en la luminaria servicio normalizado

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
20	61523	TRANSVERSAL 27B ENTRE MANZANA A RESPALDO FRENTE A LA B SECTOR 2	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA DESPEJAR	se ralizo despeje de luminaria servicio normalizando
21	61519	SECTOR 7	CIUDADELA NUEVO GIRON		reporte solucionado por la cuadrilla 3
22	61524	LA ISLA	LA ISLA	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentran puentes de red principal desconectados se conecta y se normaliza el servicio.
23	61522	CIUDADELA NUEVO GIRON	CIUDADELA NUEVO GIRON		reporte solucionado por la cuadrilla 3
24	61525	SECTOR 6	CIUDADELA NUEVO GIRON	SECTOR APAGADO	se realiza el cambio del transformador defectuoso trifasico 15kv 110/220 servicio normalizado
25	61526	SECTOR 7	CIUDADELA NUEVO GIRON	SECTOR APAGADO	se elimina corto en la red de distribución de las luminarias servicio normalizado
26	61527	CALLE 37 15-02 PARQUECITO AL PIE DEL COLEGIO ROBERTO GARCIA PEÑA	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIA DESPEJAR	se realizó despeje de luminarias servicio normalizado
27	61528	CALLE 13 ESQUINA CON CARRERA 22 ESQUINA FERRETERÍA CHACÓN.	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda quemada por sobretension servicio normalizado
28	61529	CARRERA 35 CON CALLE 32C	BALCONES DE GIRON	REDES ROTAS	se encontró red en cortocircuito y reventada por caída de árbol se cambió red y se recolectaron luminarias servicio normalizado
29	61530	DESDE BODEGAS LA FORTUNA HASTA LAS BODEGAS SAN JORGE	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realizó inspeccion de redes principales en el cruce del transformador de san jorge y se encontraron múltiples sulfataciones en la red principal se eliminaron y se normalizó el servicio
30	61531	CALLE 26 B # 21E 33	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA DESPEJAR	se programa reporte para solucionar y despejar luminarias con grúa canasta se le informa al supervisor y a recepción
31	61532	VEREDA CARRIZAL FINCA LAGUNETA CASA 30	VEREDA CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria zd216 de 40w y se ingresa al taller para su mantenimiento y garantía y a su vez se instala omegaled de 40w servicio normalizado
32	61533	VILLA DE LOS CABALLEROS	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	se realiza el cierra del reporte de prueba
33	61534	VEREDA EL PILON	VEREDA EL PILON	POSTE A PUNTO DE CAER	se realizo aplome de postes de las luminarias 19959 19960 y 19962 debido a un árbol derribado por tormenta y lluvias.
34	61535	QUINTAS DEL CAMPESTRE	QUINTAS DEL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realizó canalización Por daño de ducto servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
35	61536	PARALELA CANEYES	VILLA CAMPESTRE	SECTOR APAGADO	se Programa revisión de la tubería y red principal en las luminarias
36	61537	CASALINDA	CASA LINDA	LUMINARIA DIRECTA	se encontró luminaria 14541 con fotocelda directa.
37	61538	CAMBULOS	LOS CAMBULOS	LUMINARIA DIRECTA	se realizo cambio de fotocelda a la luminaria 14634. servicio normalizado.
38	61539	MURO BELLAVISTA	BELLAVISTA	LUMINARIA DIRECTA	se realizo cambio de luminaria 15399. servicio normalizado.
39	61540	QUINTAS DEL CAMPESTRE	QUINTAS DEL CAMPESTRE	CAMBIO DE REDES	se realizó cableado de red principal por cortocircuito y se normalizó el servicio
40	61541	ESCALERAS DEL COSTADO SUBIENDO PARA LOS BOMBEROS	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se encontraron redes rotas por vandalismo y acometida de luminaria hurtada se coloca nueva acometida y se reconectó red servicio normalizado
41	61542	CRA 26 44-21 ENTRE CALLES 45 Y 46	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda quemada por sobre tensión y se normalizó el servicio
42	61543	CALLE 12 CARRERA 20	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	La luminarias 15854,8262,8363 Fueron intervenidas Dándoles solución las otras luminarias nombradas en el reporte pertenecen a otro barrio servicio normalizado
43	61544	DESDE LA BOMBA PRIMAX DE LAS BODEGAS DE SAN JORGE HASTA EL PUENTE DE VILLAMIL	SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se verifico tensión en la red principal la cuál se encontró con una tensión normal el daño no es de red se programa reporte para solucionar con grua
44	61545	CALLE 14 14 A 38; CALLE 14E PEATONAL #12-53 EDF. DAQUARTA	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operacion y mantenimiento a luminarias se encuentra forocontrol girado se y conector en mal estado normaliza el servicio. luminarias reportadas por usuarios se realiza pruebas de funcionamiento y despeje de luminarias.
45	61546	FINCA GETSEMANI CASA 26 VIA ACAPULCO SECTOR MESA DE RUITOQUE	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria zd216 de 40W y ingresa al taller para su mantenimiento y garantía y se instala a su se instala microled de 40w servicio normalizado
46	61547	CRA 17 PUENTE DE VILLAMIL Y CÁMBULOS	LOS CAMBULOS	SECTOR APAGADO	se realizo mantenimiento a la luminaria 14632 de la ciudadela villamil. servicio normalizado.
47	61548	POSTE 107 SECTOR VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	PENDIENTE POR INSTALAR MTO	se realizo cambio de reflector en la plazoleta de la ciudadela villamil, luminaria 14999. servicio normalizado.
48	61549	VIA PRINCIPAL	VILLA DEL SOL	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de luminarias 9419,16097,16093 por omegaled las retiradas se ingresan al taller para su mantenimiento y garantía servicio normalizado
49	61550	CARRERA 25 NO.10-04	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA DESPEJAR	se realizó despeje de luminaria mejoradoel servicio



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
50	61551	CARRERA 21 NO. 20-15	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA DESPEJAR	luminaria despejadas usuario requiere es poda de arboles se intenta cómicar con el usuario pero no es posible para informale que se requiere es una poda y tala de árboles lo cual no está en las funciones de isag se le recomienda contratar a un particular
51	61552	CARRERA 29 CALLE 11 Y 12	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA DESPEJAR	se realizó despeje de luminarias se le informa al usuario que tiene que darle disposición final a la rama posadas servicio mejorado
52	61553	CRA 22A CALLE 14	PRIMERO DE MAYO	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en el barrio primero de mayo a las luminarias 14951 y 14952. servicio normalizado.
53	61554	PARQUESITO DE VILLAS DE DON JUAN II ETAPA CALLE 13B# 11A34	VILLAS DE DON JUAN II	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria, se llama almacén para verificar información de luminaria retira e ingresada al taller y almacén nos dice que no hay disponibilidad de la misma potencia, se procede por orden de almacén instalar una microled de 40w provisional.
54	61555	ALAMEDA LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria se encuentra red principal hurtada por vandalismo, se cambia red y se normaliza el servicio.
55	61556	CANCHAS DE MICRO	EL POBLADO	CANCHA APAGADA	se recontro red sulfatada y se reconecto servicio normalizado
56	61557	CALLE 26B # 21E 33	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA DESPEJAR	se programa reporte para grua, poda a luminaria.
57	61558	VEREDA BARBOSA	VEREDA BARBOSA	LUMINARIA APAGADA	se instaló luminaria deltaled led de 100w retira y ingresada al taller por mantenimiento servicio normalizado
58	61559	VEREDA CHOCOITA	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA APAGADA	se instalaron luminarias sepialed de 83w 16780,16781,16788,16786 ingresadas al taller por su mantenimiento servicio normalizado
59	61560	PARALELA CANEYES	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra red principal sulfatada por tacos de concreto y conctores en mal estado se normaliza el servicio.
60	61561	CRA 26 AL LADO DEL # 31-36	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	Se cambió arrancador En mal estado y se normalizó el servicio
61	61562	VEREDA MOTOSO FINCA VILLA LUZ	VEREDA MOTOSO	LUMINARIA APAGADA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIAS 3400 FINCA VILLA LUZ VEREDA MOTOSO .SE ENCONTRÓ FOTOCELDA QUEMADA .SE REALIZÓ EL CAMBIO. SERVICIO NORMALIZADO

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
62	61563	vía de acceso ciudadela nuevo giron	CIUDEDELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realiza operacion y mantenimiento a luminaria se retiran luminarias y se ingresa al taller para su revisión, se instala luminarias y se cambian conectores en mal estado. se normaliza el servicio. luminaria 9338 no tenía fotocontrol. luminaria 9334 girada se deja en su ángulo.
63	61564	vía principal ciudadela nuevo giron	CIUDEDELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria se retira luminaria y se ingresa al taller para su revisión, se instala luminaria y se normaliza el servicio.
64	61565	san jorge	URBANIZACION CATALUÑA	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en el Paseo San Jorge a las luminarias 14730 14717 14724 14731 14718 14738 14742.
65	61566	DEL RETORNO RINCON DE GIRON AL BACHUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a la luminaria 8300 del anillo vial sector del rincón de giron. servicio normalizado.
66	61567	ENTRADA AL PARQUEADERO, PLAZA MERCADO	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se retira deltaled de 40w y se ingresa al taller para su revisión, se kntala microled de 40w y se normaliza el servicio.
67	61568	PARQUE MEDIA TORTA RIO PRADO CRA 12A 21-42	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	se realiza revisión de luminarias y cajas de inspección se encuentra corto en la red principal subterránea y fotocontrol en mal estadonse cambia y se normaliza el servicio.
68	61569	CALLE 40A # 21-37	BELLA ISLA	LUMINARIA APAGADA	se elimina empalmes quemados y fotocelda en la luminaria servicio normalizado
69	61570	CRA 19 NO.20-05	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria se encuentra fotocontrol quemado por corto circuito en la red principal se cambia conectores en mal estado y se normaliza el servicio.
70	61571	COLISEO	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	REFLECTOR APAGADO	se cambió reflector defectuoso en el coliseo servicio normalizado
71	61572	VIA PARAISO-BELLAVISTA AL LADO DE LA CANCHA	EL PARAISO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminaria sepaied de 41w, se retira y se ingresa al taller para su revision queda luminaria pendiente por reponer.
72	61573	PERIMETRO PLAZA DE TOROS	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA INTERMITENTE	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE DE MANTENIMINETO # 61579.
73	61574	FINCA LOS AMORES	VEREDA SERREZUELA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w quemadas por descarga atmosferica se instala luminaria microled 40w servicio normalizado
74	61575	CANCHA DE GIRALUZ	GIRALUZ	CANCHA APAGADA	se reinicia taco abierto por tormenta eléctrica en las luminarias de la cancha servicio normalizado

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
75	61576	VEREDA ALTO DE LA ALDEA VIA A ANGULO FINCA VILLA ESPERANZA	VEREDA ALTO DE LA ALDEA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria omega 1 plus 40w y se instala luminaria vegaled 40w Provisonal servicio normalizado
76	61577	CARRERA 22A NO. 22A-04	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se Programa cambio de la red por daño en la tubería en la luminaria
77	61578	DE LA CARRETERA FRENTE A VALLES DE ESPAÑA	VEREDA EL PILON	LUMINARIA APAGADA	se encontró puentes sulfatados en la red principal de las luminarias se elimina sulfatacion servicio normalizado
78	61579	Entrada al Carrasco	ZONA INDUSTRIAL	SECTOR APAGADO	Fusible y cañuela quemada en el transformador # 59 que alimenta el sector de la plaza de toros. pendiente por instalar cañuela que se encontró quemada.
79	61580	RINCON DE GIRON	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	Se realizo mantenimiento en el anillo vial en ela sector del rincón de giron a las luminarias 3522 y 4110. servicio normalizado.
80	61581	CHIMITA	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	SE REALIZO INSTALACION DE CABLEADO SUBTERRANEO DEBIDO A HURTO POR HABITANTES DE CALLE. LUMINARIAS 3879 2747 2749 2748 3245. SERVICIO NORMALIZADO.
81	61582	CASTILLA REAL	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA	se realiza cambio de ducteria y caja de inspección , se cambia red principal bajante de luminaria, normalizando el servicio.
82	61583	CANCHA	VEREDA BOCAS DEL MONTE	REFLECTOR APAGADO	SE REALIZO MANTENIMIENTO AL REFLECTOR 7673 DE LA CANCHA DE FÚTBOL VEREDA BOCA DEL MONTE. SE ENCONTRÓ QUEMADO REALIZÓ CAMBIO. SERVICIO NORMALIZADO
83	61584	EN LAS AFUERAS DE LA ESTACION DE LA ESSA, POR LA AV CANEYES	CASA LINDA	LUMINARIA APAGADA	sector de luminarias Apagadas por intento de hurto de cableado y desconexion de las mismas. luminaria 15281.
84	61585	PARTE ALTA LLANADAS	VEREDA LLANADAS	LUMINARIA APAGADA	se cambió redes rotas en las luminarias por caída de árboles servicio normalizado
85	61586	calle 30 # 32-07	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	se ajusta la fotocelda de la luminaria servicio normalizado
86	61587	GIRON CENTRO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se realiza el cierre del reporte de prueba
87	61588	COLISEO	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento con la cuadrilla 3 grua
88	61589	PUENTE FLANDES	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion en la red principal de las luminarias servicio normalizado
89	61590	EL PARAISO	EL PARAISO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se instala sepialed de 41w y se realiza despeje de luminaria dejando el servicio normalizado.
90	61591	CALLE 30 CON 27 ESQUINA DE LA FISCALIA	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se Programa modernización de las luminarias



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
91	61592	FRENTE A LA TRANSVERSAL 21 A 7A 17	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se reviso tension en la red principal dando 220 por fases se Programa revisión de la luminaria con la cuadrilla 3 grua
92	61593	PARQUE	EL PALENQUE	PARQUE APAGADO	reporte solucionado con el número 61396
93	61594	MANZNA 30 LOTE 20 Y MANZANA 50 LOTE 9 Y 10	VEREDA ACAPULCO	SECTOR APAGADO	se encontró fotocelda quemada por sobretension se cambió por nueva y se normalizó el servicio
94	61595	DESDE EL POSTE 103 HASTA EL RETORNO	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	luminarias sin servicio por intento de hurto de la red se realiza la conexión servicio normalizado
95	61596	EL PALENQUE	EL PALENQUE	PARQUE APAGADO	SE CAMBIO TEMPORIZADOR DEFECTUOSO EN EL CONTROL DE LAS LUMINARIAS, SERVICIO NORMALIZADO.
96	61597	CANCHA DE TIERRA EL ARROYITO	SANTA CRUZ	CANCHA APAGADA	se reinicia taco abierto por descarga atmosferica en las luminarias de la cancha servicio normalizado
97	61598	PARADA DE ANA SECTOR LA RANA	VEREDA ACAPULCO	POSTE DESTRUIDO	luminaria apagada por redes principales rotas se programa reporte con grúa canasta para la incada del poste no se encontró luminaria en el sitio y se aisló redes
98	61599	PARQUE	GALLINERAL	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red de distribución e. las luminarias servicio normalizado
99	61600	CALLE 43 #. 26 - 32	EL POBLADO	REPONER TAPAS	se cambió tapa de concreto pequeña destruida por vandalismo servicio normalizado
100	61601	CLL 20B NO.24-03	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
101	61602	SECTOR 7 EN LA ENTRADA AL LADO DE LA TORRE 9 Y EN LA CANCHA.	CIUDADELA NUEVO GIRON	CANCHA APAGADA	reporte solucionado con el número 61727
102	61603	CRA 29 B # 47-22, TERRAZAS DE BELLAVISTA	BELLAVISTA	LUMINARIA DIRECTA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
103	61604	calle 26 # 38-48	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
104	61605	carrera 27 # 28-02	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	FAROL APAGADO	se cambió bombillo defectuoso en la luminaria servicio normalizado
105	61606	SECTOR 6 #MANZANA 23B46	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
106	61607	CRA 26 # 33 - 46 AL PIE DEL PARQUE EL COCAL	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo rotó por agua en la luminaria servicio normalizado
107	61608	CALLE 58 DESDE LA 17 HASTA LA 20 (SALON COMUNAL)	EL PALENQUE	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza el despeje de las luminarias
108	61609	CRA 29A # 15-36	QUINTAS DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria microled 40w servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
109	61610	CANCHA DE BALONCESTO	SANTA CRUZ	CANCHA APAGADA	se ajusta la programación del temporizador de las luminarias de la cancha servicio normalizado
110	61611	KM 6.5 VIA RUITOQUE BAJO ENTRE LOS CONJUNTOS PARK HOUSE Y CONDOMINIO VALLES DE ESPAÑA	VEREDA EL PILON	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con el número 61578
111	61612	CARRERA 23,# 4 A 20	EL PROGRESO	LUMINARIA APAGADA	luminaria sin servicio por daño en la red de la essa
112	61613	KIOSKO	LA CAMPIÑA	REFLECTOR APAGADO	se cambió red quemada en la luminaria servicio normalizado
113	61614	LA CAMPIÑA	LA CAMPIÑA	LUMINARIA APAGADA	se ajusto fotocelda en la luminaria servicio normalizado
114	61615	CRA 17 CON CALLE 57 CANCHA POLIDEPORTIVO 1	EL PALENQUE	CANCHA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la red principal de las luminarias servicio normalizado
115	61616	AL LADO DE LA ESCUELA	VEREDA GUAYMARAL	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con la modernización #1634
116	61618	CANCHA MICRO	BALCONES DE PROVENZA I	CANCHA APAGADA	se elimina corto en la red de distribución de las luminarias de la cancha servicio normalizado
117	61619	CERCA A LA QUEBRADA ANTES DE LLEGAR AL COLEGIO CONVIVIR	ALTOS DE ANDINA	LUMINARIA APAGADA	se cambió red quemada en las luminarias servicio normalizado
118	61620	CASA 36 SAN JORGE IV	SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento con la grua
119	61621	DIAGONAL 54C Y 54D EN EL PARQUE,FRENTE AL TALLER DE MOTOS	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió lyaled 49w defectuosa servicio normalizado
120	61622	Desde El Poste 600 hasta Poste 596	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se encontró sector apagado por hurto de cableado en la autopista aeropuerto desde el poste 595 y 596. además se encontraron las luminarias 12173 y 12348 con fotocelda directa. servicio normalizado.
121	61623	PARQUEADERO TORRE 13 Y 14	BALCONES DE PROVENZA I	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento con la grua
122	61624	23-03 SECTOR 6	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria microled 40w servicio normalizado
123	61625	LOTE 22 MANZANA C	VALLE DE LOS CABALEROS	LUMINARIA DESPEJAR	se realizó visitas y las luminarias y red se encuentran despejadas las ramas del árbol como se evidencia en las fotos no afecta el sistema de alumbrado público
124	61626	CARRERA 27 Y 27A ENTRE CALLES 43 A LA 53 Y CALLE 51 NO 27-36	EL POBLADO	LUMINARIA DESPEJAR	se realizo visita técnica y se evidenció que las podas solicitadas no son competencia de Alumbrado Publico
125	61627	SECTOR 7	CIUDADELA NUEVO GIRON	SECTOR APAGADO	se cambió temporizador defectuoso en el control de las luminarias de la cancha servicio normalizado
126	61628	TRANSVERSAL 54 # 22C -135	ALTOS DEL CARRIZAL	REVISION DE REDES	la solicitud no corresponde con las competencias y sistema del alumbrado público



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
127	61629	CALLE 26 PARQUE GALLINERAL	GALLINERAL	REVISION DE REDES	se realizó despeje de red por caída de árbol servicio normalizado
128	61630	CLL 20B NO.24-03	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
129	61631	DIAGONAL 107 CON CRA 12 FRENTE AL COLEGIO SANTA ANA	GUADUALES	LUMINARIA DESPEJAR	se encontró luminarias despejadas en la dirección indicada
130	61632	PLAZOLETA	SMART 110	LUMINARIA DIRECTA	se ajusta la fotocelda en la luminaria servicio normalizado
131	61633	LA ENTRADA A LAS TORRES NO PRENDE Y TODAS LAS LUCES DE LA CANCHA NO SIRVEN SECTOR 7 LAS TORRES	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se ajusta el horario del temporizador de las luminarias de la cancha servicio normalizado
132	61634	EN LA PUERTA GRANDE	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores quemados en la luminaria servicio normalizado
133	61635	VIA PARAISO-BELLAVISTA	EL PARAISO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
134	61636	TRANSVERSAL 7 # 109- 63, MARIANELA PARTE BAJA	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
135	61637	CRA 15 1-04 BAJANDO POR LA DESTAPADA BARRIO MARIANELA BAJA	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
136	61638	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
137	61639	CRA 28 #31A-41	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
138	61640	CALLE 27 CRA 29A ESQUINA - PEATONAL	EL TEJAR	LUMINARIA APAGADA	se Programa modernización de la luminaria se le informa al usuario
139	61641	CASCO ANTIGUO	CASCO ANTIGUO	PARQUE APAGADO	reporte solucionado con el número 61649
140	61642	PARQUE MEDIA TORTA RIO PRADO	RIO PRADO	PARQUE APAGADO	reporte solucionado con el número 61659
141	61643	CANCHA	VEREDA ACAPULCO	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	Cancha es programada se actualizó horario se normalizo el servicio
142	61644	CANCHA CINETICA	PORTAL DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a cancha se encuentra reflector quemado se retira y se ingresa al taller para su revision.
143	61645	CALLE 50 NO. 18-108	PORTAL I	LUMINARIA DIRECTA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra forocontrol quemado se cambia y se normaliza el servicio.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
144	61646	CANCHA	PORTAL DE GIRON	POSTE LADEADO	poste de concreto pertenece ala empresa, se registra inclinación al lado derecho se toma registro fotográfico.
145	61647	CANCHA EL ARROYITO	SANTA CRUZ	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se programa cancha a horario habitual dejando el servicio normalizado.
146	61648	CANCHA DE FÚTBOL	VILLAMPISS	CANCHA APAGADA	reporte solucionado con el número 61670
147	61649	PARQUE PRINCIPAL	CASCO ANTIGUO	PARQUE APAGADO	se cambió contactor defectuoso en el control de las luminarias del parque principal servicio normalizado
148	61650	CALLE 27A # 28-50- LA ROSITA	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo rotó por agua en la luminaria servicio normalizado
149	61651	CANCHA	VILLAS DE DON JUAN II	CANCHA APAGADA	reporte solucionado con # 61661 de control.
150	61652	AVENIDA CANEYES, SEPARADOR FRENTE A LA CANTINA	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la caja de piso en la luminaria servicio normalizado
151	61653	URBANIZACIONES DE SAN JORGE	URB. SAN JORGE	SECTOR APAGADO	se cambió puentes sulfatados en la red principal de las luminarias servicio normalizado
152	61654	CANCHA CHICAGO	SANTA CRUZ	CANCHA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a cancha se encuentra conectores en mal estado se cambian y se normaliza el servicio.
153	61655	PARQUE LA CAMPIÑA	LA CAMPIÑA	PARQUE APAGADO	reporte solucionado con el número 61664
154	61656	FRENTE AL HOTEL SAN JUAN Y ROTONDA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	sector apagado por hurto de la red de las luminarias se realiza la apertura del servicio
155	61657	CALLE 22 NO. 17-140	URB. SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 61653
156	61658	KM 2 SENTIDO GIRON-LEBRIJA CURVA	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento con la grua
157	61659	RIO PRADO	RIO PRADO	SECTOR APAGADO	se cambió contactor defectuoso en el control de las luminarias del parque
158	61660	CANCHA CHICAGO BULLS	SANTA CRUZ	CANCHA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a cancha se cambia contactor de 25A quemado y se instala un contactor de 40A se normaliza el servicio.
159	61661	CANCHA	VILLAS DE DON JUAN II	CANCHA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias de la cancha se encuentra contactor de 25A quemado se cambia por un contactor de 40A y se normaliza el servicio.
160	61662	VEREDA EL PILON	VEREDA EL PILON	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se trasladaron postes por ampliación de la via se realizó cambio de red en mal estado y se normalizó el servicio

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
161	61663	VEREDA ACAPULCO	VEREDA ACAPULCO	POSTE DESTRUIDO	poste de alumbrado público destruido por accidente de tránsito luminaria zd216 12805 no se encontró en el sitio del daño se reposo en su lugar una luminaria omegaled de 40W ,poste , percha ,aislador se instalo red , etc servicio normalizado
162	61664	PARQUE PRINCIPAL CALLE 29 CRA 31	LA CAMPIÑA	PARQUE APAGADO	se cambió contactor defectuoso en el control de las luminarias del parque servicio normalizado
163	61665	Urb san jorge	URB. SAN JORGE	SECTOR APAGADO	usuario manifiestan que en horas de la noche funcionarios de la essa habilitaron el servicio de energía y con el servicio del alumbrado.
164	61666	ENTRADA DEL BARRIO LA PRIMAVERA, VIA PRINCIPAL	VEREDA CARRIZAL	POSTE A PUNTO DE CAER	se Programa mantenimiento con la grua usuario no contesta el teléfono
165	61667	CALLE 53 A # 23B-05	VILLA PAULA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
166	61668	PARQUE RETAZOS CRA 26 10-11	ARENALES CAMPESTRE	MANTENIMIENTO DE CONTROL	se realiza el cambio del breaker y del temporizador dejando en funcionamiento las luminarias del sitio
167	61669	CRA 23 # 3-26	EL PROGRESO	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
168	61670	CARRERA 15 DIAGONAL 12	VILLAMPISS	CANCHA APAGADA	se cambió contactor defectuoso en el control de las luminarias de la cancha servicio normalizado
169	61671	AV CANEYES	VIA CANEYES	SECTOR APAGADO	se realiza revision de cajas de inspección subterráneas se encuentra cortos circuitos y sulfataciones de conectores en la red principal.
170	61672	BALCONES DE PROVENZA	BALCONES DE PROVENZA I	LUMINARIA APAGADA	se realiza cambio de luminaria 15742 y de la luminaria 16043 se realiza ajuste de fotocelda, dejando servicio normalizado. luminaria 15741 obstruida por carros parqueados no se deja hacer mantenimiento.
171	61673	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realiza cambiode de luminarias y fotocelda 11958 con fotocelda 37954, luminaria 11939 con fotocelda 37591, luminaria 12222 con fotocelda 37596, luminaria 12342 (ajuste de fotocelda), luminaria 12331(solo cambio de luminaria), deiendo el servicio normalizado.
172	61674	CAMBULOS	LOS CAMBULOS	LUMINARIA APAGADA	se instala luminaria deltaled 84w servicio normalizado
173	61675	INTERCAMBIADOR PALENQUE	EL PALENQUE	SECTOR APAGADO	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra sulfatacion y corto en red principal subterránea se realiza limpieza de cajas de inspección se encuentra hurto de red de luminarias.

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
174	61676	CRA 12 57-71	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216-40w defectuosa y se instala luminaria vegaled 40w servicio normalizado
175	61677	POSTE 84 SECTOR VILLAMIL	CIUADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se reviso la luminaria 14632 y se encontró en funcionamiento normal.
176	61680	MANZANA 7A LOTE 1	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza operación y mantenimiento a luminaria se despeja luminaria y se normaliza el servicio.
177	61681	CARRERA 26 NO. 34-89	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realiza la conexión de la luminaria desconectada por remodelacion de la red por parte de la essa
178	61682	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 61683
179	61683	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion en la red principal de las luminarias servicio normalizado
180	61684	VIA CHIMITA	CHIMITA	SECTOR APAGADO	se cambia conectores defectuos en la caja de piso de distribución de las luminarias servicio normalizado
181	61685	VIA CHIMITA	CHIMITA	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 61684
182	61686	INTERCAMBIADOR PALENQUE	ANILLO VIAL PALENQUE	SECTOR APAGADO	Sele hace inspeccion cambio de conectores y limpieza de cajas de inspección
183	61687	CARRERA 27 # 30-59	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo quemado en la luminaria servicio normalizado
184	61688	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realiza cambio de fotocelda 33950 por la 37595, de la luminaria 12215, dejando servicio normalizado .
185	61689	CALLE 45 CON CARRERA 22	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se ajusta fotocelda en la luminaria servicio normalizado
186	61690	CRA 30 PARQUEADERO COMUNAL	EL TEJAR	POSTE A PUNTO DE CAER	poste no pertenece al inventario de alumbrado publico
187	61691	MANZANA 6 LOTE 7	VEREDA ACAPULCO	SECTOR APAGADO	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se encuentra luminaria zd216 de 40w quemada se retira y se ingresa al taller para su revision se instala microled de 40w.
188	61692	CALLE 45B 31 108 100 METROS MAS ADELANTE	ALTOS DEL POBLADO	REDES ROTAS	se realiza instalación de luminaria 11607 que queda colgando por golpe al poste dejando normalizado el servicio. la otra luminaria se cayó y no se pudo recuperar numero de apoyo 2238574. número poste 85.
189	61693	CRA 26 # 37-46 APTO 202	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	luminarias desconectadas por remodelacion de la red por parte de la essa se realiza la conexión de las luminarias servicio normalizado
190	61694	CALLE 105# 9-40	MALPASO	LUMINARIA INTERMITENTE	se le iso limpieza de caja de inspección y se le iso cambió de 2 conectores de perforación que se encontraban en mal estado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
191	61695	CALLE 105 #9-02 SALÓN COMUNAL DE MALPASO	MALPASO	LUMINARIA APAGADA	se cambió borneras defectuosas en la luminaria servicio normalizado
192	61696	CANCHA CHICAGO	SANTA CRUZ	CANCHA APAGADA	se ajusta la programación del temporizador del control de las luminarias servicio normalizado
193	61697	CALLE 43 CON 31B PARQUE APAGADO	CORVIANDI III	PARQUE APAGADO	intento de hurto de la red en la luminaria servicio realiza la conexión servicio normalizado
194	61698	VIA PRINCIPAL	PORTAL DE CASTILLA	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatación en la red principal de las luminarias servicio normalizado
195	61699	ENTRADA PRINCIPAL	BRISA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se encontró sulfatación en la red principal y se normalizó el servicio
196	61700	MANZANA 2 CASA 9	PUEBLITO VIEJO	LUMINARIA APAGADA	se encontró falla en la red principal y se le puso conectores de perforación y quedo funcionando perfectamente
197	61701	CALL 43 N 31B68	CORVIANDI III	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 61697
198	61702	PEATONAL DEL CARRIZAL AL LADO DE BOMBEROS	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectada por intento de hurto se realiza la conexión servicio normalizado
199	61703	SECTOR 6 MANZANA A 24-21	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria en mal estado y se reemplazo por otra con su respectivo fotocontrol
200	61704	SECTOR 7 LOS APARTAMENTOS LA PRIMERA LUM DE LA ENTRADA DE LA TORRE 9	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de luminaria 13672. servicio normalizado.
201	61705	CRA 9A CL 109A-09	ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se ajusta la fotocelda en la luminaria servicio normalizado
202	61706	CALLE 45B 31 108 100 METROS MAS ADELANTE	ALTOS DEL POBLADO	SECTOR APAGADO	se instaló red principal de las luminarias 9833,9834,9841 raled 1 de 37W por daño de caída de árbol y hurto por habitantes de calle servicio normalizado
203	61707	ENTRADA WONDER- CRA 16F # 58A 67	LA ESMERALDA	LUMINARIA APAGADA	se le iso limpieza de la caja de inspección y se encontró el aluminio rotojunto al conector se le iso cambió de un conector de perforación
204	61708	CRA 28 #31A-47	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria en mal estado y se cambió por otra que do funcionando perfectamente
205	61709	MEDIA TORTA, EN LA JARDINERA	SANTA CRUZ	SECTOR APAGADO	se realizó la inspección de luminarias y se encontra fallo en el contactor se inspección y se le dio solución al problema
206	61713	CALLE 15 11-03 MANZANA B CASA 53	ALMENARES DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se realizó despeje de las luminarias y ajustes de las fotoceldas servicio normalizado
207	61714	MANZANA 46 Y 47 EL CAMPINSITO CANCHA SINTETICA	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias se retiran y se ingresan al taller para su revision, se instalan microled de 40w y se normaliza el servicio.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
208	61715	CRA 11B 32B 08 PEATONAL	PORTAL DE CASTILLA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria apagada por sulfatacion y se ajusto conectores nuevamente
209	61716	CALLE 15A 15B34	LOS CAMBULOS	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria en mal estado y se le iso reemplazo por otra con su respectiva fotocelda
210	61718	PARQUE DE LAS LLANTAS CRA 27 A CON CALLE 20	RIO DE ORO I	PARQUE APAGADO	se encontró el problema de luminarias apagadas y se corrigió el problema desde en fotocontrol y quedo excelente
211	61719	CALLE 43 # 31B 68	CORVIANDI III	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado el dia 30 de julio
212	61722	Retorno chimita	CHIMITA	SECTOR APAGADO	se instaló réd principal hurtada por habitantes de calle dañando tapas de cajas de inspección se instalaron y se recolectaron luminaria nuevamente servicio normalizado
213	61724	calle 105	VEREDA LAS NIEVES	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en el sector de la calle 105 malpaso a las luminarias 15765 15770 15779 15962 15789 15780 15768 15794 15795.