



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	60764	VEREDA ALTAMIRA, HACIENDA GARAGOA, IGLESIA EVANGÉLICA	VEREDA ALTAMIRA	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con la modernización #1546
2	60766	SECTOR BARRIO NUEVO	VEREDA BOCAS	LUMINARIA CAIDA	luminaria se retira por daño en el brazo por caída de árbol se Programa la instalación de la luminaria
3	60770	CANCHA COLEGIO LLANOGRANDE	VEREDA LLANOGRANDE	CANCHA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la red principal de las luminarias servicio normalizado
4	60771	SECTOR LA ESCUELA, FRENTE DE LA FINCA DE DON ALIRIO RAMÍRE	VEREDA BOCAS DEL MONTE	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria zd216 40w defectuosa se ingresa al taller para revisión
5	60786	PARTE MEDIA	VEREDA LLANADAS	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con la modernización #1548
6	60799	FINCA LOS AMORES	VEREDA SERREZUELA	LUMINARIA APAGADA	se encontró red principal de las luminarias desconectada se realiza la conexión servicio normalizado
7	60800	FINCA LA CABAÑA VÍA PALOGORDO	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA APAGADA	2522_ 9878 se encontro luminarias sin red principal de alimentacion se instalo red y se normalizo el servicio.
8	60801	CANCHA INSTITUTO MIGUEL SÁNCHEZ HINESTROZA	VEREDA ACAPULCO	CANCHA APAGADA	se programa modernizacion de la cancha de acuerdo a respuesta de la administracion, por encerramiento de cancha.
9	60806	TRANSVERSAL 18 DIAGONAL 7	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se programa canalizacion e instalacion de 2 cajas de inspeccion para poder independizar los hongos apagados
10	60807	POSTE 37 VIA CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	se verifico tension en caja de inspeccion, se progama cambio de luminaria con canasta grua se informa a el supervisor.
11	60809	KIOSKO CRA 23 CON CALLE 13	CORVIANDI I	LUMINARIA APAGADA	se encontro breiket disparado en control principal de encendido, se activo y se verificaron posibles causas de desactivacion.servicio normalizado
12	60810	PUENTE PEATONAL	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se encontro red principal sulfatada por humedad se cambio cable en la red y se intalaron conectores servicio normalizado
13	60811	FRENTE AL PUENTE	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA DESPEJAR	se realizo poda de despeje a las luminarias 15107 y 15039 servicio normalizado se encontro luminaria 15039 retirada, no se instalo porque no hay luminarias farol cartagena de 74W disponibles en el almacen.
14	60813	QUINTAS DE SAN ISIDRO	QUINTAS DE SAN ISIDRO	PARQUE APAGADO	se encontró parque apagado por falso contacto en pin de corte del control qué alimenta al parque Quintas de San Isidro. luminaria 15447.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
15	60814	CIUDADELA NUEVO GIRON	CIUDADELA NUEVO GIRON	SECTOR APAGADO	se encontró sector apagado por cañuela quemada en el sector 5 de la ciudadela nuevo giron. luminaria 10745. luminaria 9329 con fotocelda directa.
16	60815	INTERCAMBIADOR EL PALENQUE	AUTOPISTA BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se
17	60816	CALLE 12A #22-48	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	se encontro red sulfatada por humedad se cambio trayecto afectado y se normalizo el servicio
18	60817	CHIMITA	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	Se realiza cambio de conector en la Línea De Neutro. Servicio Normalizado.
19	60818	CALLE 105	MALPASO	LUMINARIA APAGADA	Se encuentran cañuelas de arranque y transformadores disparados, se cambian fusibles. Servicio Normalizado.
20	60819	CANCHA	BALCONES DE ALEJANDRIA	HONGO APAGADO	se programa reporte para canalizacion e instalacion de cajas de inspeccion, ya que por obra de muro de contension, destruyeron la caja de inspeccion
21	60820	POSTES 121 ANILLO VAL PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
22	60821	CALLE 27A NO. 29A-20	EL TEJAR	LUMINARIA APAGADA	se encontro luminaria vegaled apagada en su lugar se instalo microled de 40w servicio normalizado.
23	60822	Carrera 18 canaleta de aguas lluvias.	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el reporte 1547 de modernizacion
24	60823	PLAZA MEDIA TORTA	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se encontro fotocelda girada por ave carroñera se ajusto fotocelda y normalizo el servicio.
25	60824	CALLE 36 CON CRA 21	LA ISLA	REPONER LUMINARIA	se instala luminaria raled 1. 37w servicio normalizado
26	60825	CANCHA	RIO PRADO	CANCHA APAGADA	se reinicia el taco del control de las luminarias servicio normalizado
27	60826	RIO PRADO	RIO PRADO	REPONER LUMINARIA	se realiza la instalación del reflector sylflood 200w en la cancha
28	60827	TORRE 10 -TORRE 14	BALCONES DE PROVENZA I	SECTOR APAGADO	se programa mantenimiento con grua, se le informa al supervisor.
29	60828	ALTOS DE CASTILLA	ALTOS DE CASTILLA	LUMINARIA APAGADA	se encontro fotocelda quemada por cortocircuito se cambio fotocelda y se normalizo el servicio
30	60829	CRA 27 ENTRE CALLES 51 Y 52	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion en la caja de piso en la luminaria servicio normalizado
31	60830	carrera 23 # 14-06	LOS CAMBULOS	AVENIDA APAGADA	se cambió luminaria microled 40w defectuosa se instala luminaria vegaled 40w servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
32	60831	MIRADOR DE ARENALES	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	luminarias 2442 se encontro red principal subteranea rota por plantacion de plantas en parque, se cambio trayecto afectado y se normalizo el servicio 2444. se encontro tapa de caja de inspeccion dañada, se instalo tapa servicio normalizado.
33	60832	CALLE 109 CON CRA 11 A ESQUINA..	CIUDAD METROPOLITANA	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
34	60833	BALCONES DE ALEJANDRIA	BALCONES DE ALEJANDRIA	LUMINARIA APAGADA	se independizo luminarias 9066 y 9067 que estaban bajo control de cancha, se reubico luminaria 9067 para una mejor eficiencia, se intalo nueva tuberia red principal de alimentacion y cajas de inspeccion que fueron dañadas por obra en parque. servicio normalizado.
35	60834	MANZANA 27 LOTE 13	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal servicio normalizado
36	60835	CALLE 15A No. 12-13 Esquina	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	se ajusta fotocelda y se gira la luminaria servicio normalizado
37	60836	CASCO ANTIGUO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
38	60837	BALCONES DE ALEJANDRIA	BALCONES DE ALEJANDRIA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se reubico luminarias 9066 y 9067 se cambio red de alimentacion principal se les instalaron postes nuevos servicio normalizado
39	60838	CALLE 43 # 26 - 32	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria deltaled 64w defectuosa servicio normalizado
40	60839	RINCON DE GIRON	RINCON DE GIRON	SECTOR APAGADO	se Programa mantenimiento con la grua se le informa al usuario
41	60840	CRA 26 AL LADO DEL # 31-56 Y CALLE 33 AL LADO DEL # 26-29	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo defectuoso en la luminaria servicio normalizado
42	60841	VEREDA BOCA DEL MONTE	VEREDA BOCAS DEL MONTE	REPONER LUMINARIA	se instala luminaria deltaled 40w servicio normalizado
43	60842	VEREDA ACAPULCO	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	16688 se encontro fotocelda quemada por cortocircuito y red en mal estado por poda en cerca de swinglea se cambio tramo de red afectado, se cambio fotocelda y se normalizo el servicio.
44	60843	CALLE 16 CON CRA 16 CAMBULOS ETAPA 2	LOS CAMBULOS	LUMINARIA DESPEJAR	se le informa al usuario que no realizamos ese tipo de despeje las luminarias se encuentran despejadas



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
45	60844	PARQUE DE LA ENTRADA DONDE ESTA LA CANCHA DE MICRO	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores y fotocelda defectuosa en las luminarias del parque servicio normalizado
46	60845	RIO DE ORO	RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	se encontro red principal en corto circuito, se cambio cable y se reconecto. servicio normalizado
47	60846	MANZANA C CADA 5	BRISA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se elimina empalmes defectuosos en la luminaria servicio normalizado
48	60847	CENTRO	VEREDA LLANADAS	SECTOR APAGADO	se cambió conectores defectuosos en la red principal de las luminarias servicio normalizado
49	60848	POR DETRAS DEL SALON COMUNAL Y EL PARQUECITO ANTES DE LLEGAR A LA CANCHA DE LA COMUNIDAD Y ESCALERAS HACIA EL SAGRADO CORAZÓN	EL TEJAR	LUMINARIA APAGADA	se programa mantenimiento con cuadrilla de canalizacion, se informa al supervisor.
50	60849	BALCONES DE ALEJANDRIA	BALCONES DE ALEJANDRIA	LUMINARIA APAGADA	se encontro red principal de alimentacion sulfatada por humedad se elimino sulfatacion, se colocaron conectores y se normalizo el servicio.
51	60850	CARRERA 29 CON CLL 18	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la caja de piso en la luminaria servicio normalizado
52	60851	TRANSVERSAL 18 DIAGONAL 7	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
53	60852	PUENTE PEATONAL RINCON DE GIRON	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se encontro sulfatacion por humedad en red principal de alimentacion, se elimino sulfatacion, se instalaron conectores y se normalizo el servicio.
54	60853	CRA 8VA CON 32 ESQUINA	ALTOS DE CASTILLA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectada se realiza la conexión servicio normalizado
55	60854	CALLE 15 NO 12A-03	VILLAS DE DON JUAN II	LUMINARIA APAGADA	se encontro conector sulfatado por humedad, se cambio conector y se normalizo el servicio.
56	60855	ESCALERAS Y RAMPA ENTRADA BELLAVISTA FRENTE A CREMAS	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se cambió fotocelda y base defectuosa en la luminaria servicio normalizado
57	60856	CALLE 32#8-04	ALTOS DE CASTILLA	LUMINARIA APAGADA	el usuario manifiesta que el reporte ya fue solucionado por la cuadrilla # 2 en el cual se encotraba luminaria desconectada por trabajos de funcionarios de la essa.
58	60857	RETORNO CHIMITA	CHIMITA	SECTOR APAGADO	se Programa mantenimiento con la grua se le informa al usuario



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
59	60858	CRA 29B PEATONAL POR LA TIENDA DE DON JOSE	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se programa mantenimiento para cambio de luminaria 15339 en el barrio el llanito
60	60859	VILLA CAMPESTRE	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
61	60860	PARALELA CANEYES	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento con la grua se le informa al usuario
62	60861	POSTE 15 VIA CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	se Programa mantenimiento con la grua se le informa al usuario
63	60863	TRANSVERSAL 14B NO.17-06	LOS BAMBUES	MANTENIMIENTO DE REDES	se realizó por despeje a red principal alimentación de luminaria servicio normalizado.
64	60864	PUENTE PEATONAL DE MADERA	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	SECTOR APAGADO	se elimina daño en la red de alimentación de las luminarias servicio normalizado
65	60865	CALLE 19A NO. 19-15	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
66	60866	CARRERA 25A CALLE 18 PARQUE	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
67	60867	parque las palomas	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
68	60868	VEREDA MOTOSO	VEREDA MOTOSO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con la modernización #1550
69	60869	PARQUE	SAGRADO CORAZON	PARQUE APAGADO	se realizo conalizacion de tuberia y reparacion, e intalacion de cajas de inspeccion dañadas por vandalismo. se programa mantenimiento para instalacion de red principal y conexion de luminarias.
70	60870	GIRON CAMPESTRE	GIRON CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se encontro red principal de alimentacion desconectada por funcionarios de la essa, por motivo de cambio de red y de lonchera de circuitos, se conecto red a la red principal usando conectores de perforacion. servicio normalizado
71	60871	CALLE 30C # 30-55	VILLA CAROLINA I	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
72	60872	PEATONAL C # 30C-19	VILLA CAROLINA I	LUMINARIA DESPEJAR	usuario solicita la instalación de una luminaria se le informa que tramite la solicitud
73	60873	MANZANA D CASA 34	VILLA DEL SOL	LUMINARIA APAGADA	se cambió la red quemada por descarga de la red principal servicio normalizado
74	60874	CALLE 30 NO. 23-73	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se le informa al usuario del hurto de la red de alimentación de las luminarias se Programa la habilitación del servicio



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
75	60875	FINCA LA CASCADA	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	funcionarios de la essa, modernización redes, llevándose la red de alumbrado e instalado un cable Drop el cual se encontró quemado por mala conexión, se instaló cable Drop y se normalizó el servicio.
76	60876	CALLE 33A 28-15 CERCA AL CEMENTERIO SAN ISIDRO POR EL PASEO	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo rotó por agua en la luminaria servicio normalizado
77	60877	TRANSVERSAL 7B NO.109E-21	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	Se encontró luminaria sepialed apagada, se verificó tensión y se procedió a cambiar luminaria. servicio normalizado
78	60878	DIAGONAL 105 /# 104E 196	BALCONES DE PROVENZA I	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias deltaled de 120w, se retiran y se ingresan al taller para su revisión. se instalan luminarias deltaled de 120w dejando el servicio normalizado.
79	60879	PARQUE SAGRADO CORAZON	SAGRADO CORAZON	PARQUE APAGADO	por causa de vandalismo y hurto. se instalo red principal de alimentacion a sendero peatonal y acometidas de alimentacion individual de las luminarias 14948-14949-14124-14123-14122 se conectaron usando conectores de perforacion. se instalo caja de inspeccion en luminaria -14948. se enderezo poste ladiado y se instalo tapa en caja de inspeccion de luminaria 14123 se normalizo el servicio.
80	60880	EL LLANITO	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se atendio reporte por luminaria apagada se verifico tension en red y se procedio a cambiar luminaria. servicio normalizado.
81	60881	CANCHA DEL COLEGIO INTEGRADO LLANOGRANDE	VEREDA LLANOGRANDE	CANCHA APAGADA	se encontró reloj desprogramado en cancha de colegio llano grande por apagon en red principal de la essa, se programo reloj y se normalizó el servicio.
82	60882	CALLE 12 NO. 26A-17	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
83	60883	carrera 21 # 25- 139	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número
84	60884	CANCHA	GIRALUZ	CANCHA APAGADA	se reinicia taco en las luminarias de la cancha servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
85	60885	SECTOR PEAJE	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se realiza codificación de transformador #15. no deja modificar tensión primaria ni tensión secundaria se le informa al ingeniero alex. TENSION PRIMARIA: 13.200 TENSION SECUNDARIA: 380
86	60886	CRA 31 # 17-20 DESDE LA 17 HASTA LA 22	SANTA CRUZ	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatación en los empalmes de la caja de piso servicio normalizado
87	60887	PANTALLA	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	luminarias sin servicio por hurto de la red se realiza la respectiva reposición del cableado y tapas de piso
88	60888	SECTOR EL PORTICO	ENTRADA URB. ALCALA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria vegaled 40w apagada se verifico tensión, se retiro luminaria y se llevó a taller para mantenimiento y garantía, se deja pendiente por instalar debido a que en almacén no hay vegaled de 40w ni otra referencia con la misma potencia. servicio pendiente por normalizar
89	60889	PARCELA DON BENITO sector el lago	VEREDA ALTO DE LLANOGRANDE	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con la modernización #1552
90	60890	CARRERA 15 # 13ª 15	VILLAMPISS	MANTENIMIENTO DE REDES	luminaria despejada, no requiere despeje. usuario solicita despeje de red, se le informa que la red, no pertenece a alumbrado publico. pertenecen a la electrificadora.
91	60891	CANCHA PARTE ALTA	RIO PRADO	CANCHA APAGADA	se encontro briket disparado, se revisaron cajas de inspeccion. No se encontro caja de derivacion de circuitos, por motivo de cedimentacion. se normalizo el servicio
92	60892	CALLE 14B CON 12	VILLAS DE DON JUAN II	POSTE A PUNTO DE CAER	Se le informa a usuario que el poste es propiedad de la esa.
93	60893	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias, se encuentra daño en la red subterránea se encuentran conectores en mal estado se cambia y se normaliza el servicio.
94	60894	TRANSVERSAL 7B NO.109E-21	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	Reporte solucionado con el reporte de mantenimiento 60877.
95	60895	VIA PRINCIPAL HACIA VEREDA CARRIZAL POR RIO DE ORO	RIO DE ORO	LUMINARIA APAGADA	se encontró red principal corto, se programa mantenimiento para cambio de red servicio pendiente por normalizar. . 10188_ se conectó luminaria y se normalizó el servicio.
96	60896	CASCO ANTIGUO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se realiza operación y mantenimiento a luminarias, se encuentra robo de red principal aérea se instala red dejando el servicio normalizado.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
97	60897	PARQUE GALLINERAL	GALLINERAL	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo poda de despeje, revisión y limpieza de cajas de inspección y se retiro nidos de aves cuchigas de las luminarias del parque gallineral servicio normalizado
98	60898	CALLE 26B # 21E-09 PARQUECITO	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se reviso fotocontrol y red de alimentación subterránea, se ajustaron conectores, luminaria en buen funcionamiento. servicio normalizado.
99	60899	SECTOR DE LA QUEBRADA LAS PALMAS HASTA LA QUEBRADA LARIZADA	VEREDA CORREGIDOR	SECTOR APAGADO	se encontraron conectores de perforación sulfatados en conexión de arranque de circuito, se cambiaron conectores y se normalizó el servicio.
100	60900	VEREDA BOCAS	VEREDA BOCAS	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
101	60901	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	FUNDICION DE CANASTILLAS	fundida de canastilla via aeropuerto
102	60902	CANCHA RIO PRADO	RIO PRADO	CANCHA APAGADA	se realizo búsqueda de caja principal de distribución, se encontró sulfatacion en red principal de alimentación. se elimino sulfatacion, se conectó usando conectores de perforación. servicio normalizado.
103	60903	ENTRE LAS BODEGAS SAN JORGE Y LA BOMBA AL PIE DEL D1	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con el Reporte # 60912.
104	60904	CALLE 33 15	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria # 14909 deltaled 64w defectuosa. se ajusta fotocelda en la luminaria 14938 servicio normalizado
105	60905	PUENTE DE TRANSEJES A LA BOMBA	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se retiran luminarias sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
106	60906	CARRERA 29 CON CALLE 12 JUNTO AL MURO	ARENALES CAMPESTRE	LUMINARIA GIRAR	se ajusta tornillos en el reflector servicio normalizado.
107	60907	CARRERA 28A NO. 38-15	CASTILLA LA NUEVA	LUMINARIA APAGADA	se cambió red quemada en la luminaria servicio normalizado
108	60908	POSTE 130 ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se encontró fotocelda en mal estado de la luminaria 13722. servicio normalizado.
109	60909	PUENTE PEATONAL DE MADERA	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	POSTE A PUNTO DE CAER	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
110	60910	PARQUE EL COCAL	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria deltaled 40w partida por la mitad se ingresa al taller para reposición
111	60911	calle27A # 30B-31	ALTOS DE LA CAMPIÑA	LUMINARIA APAGADA	se realiza despeje de la luminaria y se instala fotocelda servicio normalizado
112	60912	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL RIO FRIO	SECTOR APAGADO	se encontró sector apagado debido a fusible de hilo quemado en el transformador del anillo vial en el sector de las bodegas de san jorge. luminaria 3533.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
113	60913	QUINTAS DEL CAMPESTRE	QUINTAS DEL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
114	60914	CALLE 34 -35 CON CARRERA 15 PASILLO	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
115	60915	CALLE 30 NO. 23-73	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se encontro hurto del cableado de alimentacion a las luminarias 4635 y 14196 de la calle 30 con carrera 24 del barrio casco antiguo. servicio normalizado.
116	60916	CALLE 3C SUR 20-74	RIVERAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria deltaled 40w defectuosa se ingresa al taller para revisión
117	60917	KIOSKO	CORVIANDI I	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
118	60918	CALLE 11 # 24-38	RIO PRADO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza el despeje de la luminaria servicio normalizado
119	60919	EL COCAL	EL LLANITO	PARQUE APAGADO	se encontró temporizador con falla eléctrica. se cambió temporizador y se normalizó el servicio.
120	60920	DEBAJO DEL PUENTE EL PALENQUE	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realizo cambio de la luminaria 2631 y 4739 en el anillo vial. servicio normalizado.
121	60921	CRA 28 # 34A 31	ARCOS DE LA FRONTERA	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo defectuoso en la luminaria servicio normalizado
122	60922	EL COCAL	EL LLANITO	CANCHA APAGADA	se realiza poda y mantenimiento en las luminarias servicio normalizado
123	60923	PUENTE PEATONAL CASTILLA REAL	ANILLO VIAL	PUENTE PEATONAL APAGADO	se instala luminaria sepialed 41w servicio normalizado
124	60924	CALLE 14#14-84	PUERTO MADERO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
125	60925	CANCHA DE TIERRA RINCON DE GIRON PARTE BAJA	RINCON DE GIRON	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se ajusta la programación del control de las luminarias de la cancha servicio normalizado
126	60926	CRA 27 CON 27-38	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a la luminaria servicio normalizado
127	60927	CLL 37A# 30-102 CASA 5	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
128	60928	CRA 26	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 1786 en el barrio el poblado. servicio normalizado.
129	60929	CRA 26	AVENIDA CRA 26	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 3506 en el poste 15 de la avenida caneyes. servicio normalizado.
130	60930	INTERCAMBIADOR EL PALENQUE BAJO EL PUENTE	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se encontró control en cortocircuito por sobretensión, se cambió contactor y timer se normalizó el servicio.
131	60931	CRA 19 # 26A-51	VILLA CAMPESTRE II	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza el despeje de las luminarias servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
132	60932	FINCA EL RUBI	VEREDA EL PILON	LUMINARIA APAGADA	la luminaria reportada es privada, no es perteneciente al inventario de alumbrado público.
133	60933	BALCONES DE PROVENZA SECTOR B	BALCONES DE PROVENZA II	LUMINARIA APAGADA	se realiza el retiro de la luminaria servicio normalizado
134	60934	CANCHA COCAL	EL LLANITO	CANCHA APAGADA	se cambió caja de inspección y la red en las luminarias servicio normalizado
135	60935	ENTRADA TRANSEJES	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria sepialed 83w provisional y se instala luminaria deltaled 64w servicio normalizado
136	60936	CALLE 21 CANCHA DE TIERRA DETRÁS DE LA CASA DE MERCADO POBLADO	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	luminarias no pertenecen al inventario de alumbrado publico se le informa al usuario
137	60937	CRA 13D # 8-32	HACIENDA LA MESETA	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 60944
138	60938	CALLE 30#23-20	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	Reporte de mantenimiento solucionado con el Reporte de Reposición Número 75
139	60939	CRA 28 CON CALLE 29 ALAMEDA PUENTE Y CALLEJON	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	luminarias sin servicio por intento de hurto de la red se realiza la conexión servicio normalizado
140	60940	CALLE 38 # 31-14	QUINTAS DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	luminaria apagada por sulfatacion en la red de alimentación servicio normalizado
141	60941	CALLE 30 NO. 23-73	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	Se Realiza mantenimiento cableando brazo y fachada. Servicio Normalizado.
142	60943	ANILLO VIAL CHIMITA	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se revisaron cajas de piso y se elimina sulfatacion en la red principal servicio normalizado
143	60944	CARRERA 13D NO. 8-28	HACIENDA LA MESETA	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
144	60945	CARRERA 27 NO. 27-37 LA PLAYA	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	se cambió elementos defectuosos en la luminaria servicio normalizado
145	60946	CANCHA EL ARROLLITO	SANTA CRUZ	PROGRAMAR RELOJ	se ajusta la programación del reloj de las luminarias de la cancha servicio normalizado
146	60947	MANZANA A Y B SECTOR 2	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA DESPEJAR	usuario no contesta el teléfono se revisan las luminarias las cuales se encuentran despejadas
147	60948	carrera 22 # 43-02	EL POBLADO	LUMINARIA INTERMITENTE	se ajusto fotocelda en la luminaria servicio normalizado
148	60949	carrera 27 quebrada macanas	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la caja de piso en la luminaria servicio normalizado
149	60950	carrera 28 # 50-04	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria desconectada se realiza la conexión servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
150	60951	calle 43 con carrera 26 GLORIETA	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal servicio normalizado
151	60952	CRA 27 CON 52 EMPEZANDO BOMBEROS	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 60949
152	60953	CRA 31 30A-06	VILLA CAROLINA I	LUMINARIA GIRAR	se realiza nueva orientación de la luminaria a petición del usuario
153	60954	CALLE 48 CON 23 CUADRA COMPLETA	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	usuario manifiesta que el sector hace falta más iluminación se le informa que se va a realizar una ronda nocturna para verificar los puntos oscuros
154	60955	PLAZOLETA Y ZONAS VERDES EL COCAL	EL LLANITO	SECTOR APAGADO	se ajusta la programación del reloj en las luminarias servicio normalizado
155	60956	carrera 16 #26 sendero peatonal al kiosco	PORTAL DE RIO FRIO	LUMINARIA APAGADA	se ajusta fotocelda en la luminaria servicio normalizado
156	60957	carrera 20#30A-15 manzana O	CASTILLA REAL I	HONGO APAGADO	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
157	60958	calle 31 A #10B-14	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA	se realiza despeje de la luminaria y se elimina sulfatacion en la red servicio normalizado
158	60959	CALLE 30 CON 24 ESQUINA	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió base defectuosa en la luminaria servicio normalizado
159	60960	CARRERA 20 21 Y 21 A Y B	VILLA CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se ajusta fotocelda en la luminaria servicio normalizado
160	60961	PARQUECITO AL LADO DE LA CANCHA	RIO PRADO	PARQUE APAGADO	se cambió conectores defectuosos en la red principal e las luminarias servicio normalizado
161	60962	CARRERA 22B 16-02	PORTAL CAMPESTRE II	REVISION DE REDES	se le informa al usuario que la red no corresponde al inventario de alumbrado publico
162	60964	VEREDA EL PILON	VEREDA EL PILON	LUMINARIA APAGADA	Se encontró red rota por árbol caído Se instaló red Y se normaliza el servicio.
163	60965	CANCHA LAS PALMAS	EL LLANITO	CANCHA APAGADA	se cambió reloj defectuoso en el control de las luminarias del parque el cocal
164	60966	CASCO ANTIUGUO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se encontró fotocelda mal ubicada, se cuadró ubicación de fotocelda y se normalizó el servicio.
165	60967	EL COCAL	EL LLANITO	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con el reporte 60970 de mantenimiento de control.
166	60968	CARRIZAL CAMPESTRE	CARRIZAL CAMPESTRE	MANTENIMIENTO DE REDES	se realiza la conexión de las luminarias desconectadas por obra civil servicio normalizado
167	60969	EL COCAL	EL LLANITO	PARQUE APAGADO	reporte solucionado con el reporte 60970 de mantenimiento.
168	60970	CANCHA LAS PALMAS	EL LLANITO	PARQUE APAGADO	se encontró control de parque en falla. se cambió contactor y timer, se instalaron nuevos y se normalizó el servicio.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MARZO DE 2025

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
169	60972	LA CAMPIÑA	LA CAMPIÑA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se retrógrado reloj por hora corrida. se programó en horario establecido, servicio normalizado. se programa mantenimiento con grúa para cambio de reflector #2490, se le informa al supervisor.
170	60973	CANCHA	EL TEJAR	CANCHA APAGADA	se reprogramo reloj descuadrado se programó reloj en horario establecido y se normalizó el servicio.
171	60974	SAGRADO CORAZON	SAGRADO CORAZON	LUMINARIA APAGADA	se realizo poda de despeje a luminaria, 14940. servicio normalizado.
172	60977	POSTE 612 AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realizo reposición de las luminarias 11966 y 11967 que habían sido derribadas por accidente vehicular el día 7 de diciembre del año 2024.