



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	59722	CALLE 33A NO. 16-64	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	no se Encontró el usuario en la dirección indicada no contesta el teléfono no dan razón del usuario
2	59723	PARCELAS MONTERREY VILLA GLADYS	VEREDA ACAPULCO	SECTOR APAGADO	se Reviso luminarias en el Sector y Todas En Perfecto estado
3	59724	MIRADOR DE ARENALES	MIRADOR DE ARENALES	REDES ROTAS	Se Instalo Canastilla para Modernización de luminaria y Cambil de poste.
4	59725	CALLE 46 CON CRA 26	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realiza la conexión de la Luminaria suspendida por remodelacion de la red principal servicio normalizado
5	59726	CALLE 13 B 11A-34 1ERA LUMINARIA	VILLAS DE DON JUAN II	LUMINARIA APAGADA	se cambia luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
6	59727	CALLE 15B 16-04	LOS CAMBULOS	REPONER TAPAS	se instala tapa de concreto en caja de piso en la luminaria
7	59728	CALLE 16 CON CRA 16B PARTE DE LA CICLO RUTA QUE DA CON LA QUEBRADA	LOS CAMBULOS	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en el barrio cambulos a las luminaria 14812. se encontró luminaria 14712 desconectada en su caja de piso.
8	59729	DE LA CALLE 41 A LA CALLE 45 CON CARRERA 18 Y DIAGONAL 21	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se elimina corto en la red de distribución de las luminarias servicio normalizado
9	59730	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se instalo puesta a tierra en caja de piso de la luminaria 2826.
10	59731	CRA 17F PEATONAL 15-32	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA DESPEJAR	se le informa al usuario que la luminaria se encuentra despejada qué la respectiva poda no es de parte de alumbrado público
11	59732	VIA PRINCIPAL ACAPULCO	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento aluminarias se encuentra conectores en mal estado se cambia y se normaliza el servicio.
12	59733	PUENTE PEATONAL EN LA Y ENTRADA DEL BARRIO	VEREDA RIO DE ORO	POSTE A PUNTO DE CAER	Se Programa Cambio de Poste en El Sector.
13	59734	VIA DE LA ESCUELA	VEREDA RIO FRIO	POSTE LADEADO	se realizo poda y se aplomo poste de la luminaria 11144 en la vereda rio frío.
14	59735	MANZANA 27 LOTE 1113	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con reporte de operación y mantenimiento # 59741.
15	59736	PLAZOLETA PARTE ALTA	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	SECTOR APAGADO	se ajusto conectores en la red de distribución de la luminaria servicio normalizado
16	59737	PARQUE EL COCAL	EL LLANITO	PARQUE APAGADO	se elimina sulfatacion en la red de la caja de distribución de las luminarias servicio normalizado

ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
17	59738	CALLE 30 NO. 24-23	CASCO ANTIGUO	SECTOR APAGADO	Se Encontró Intento de urto De cableado, Provocando un Corto en la Red Principal, Fococelda quemada y otra no se contro Procediente del Urto Servicio Normalizado.
18	59739	CALLE 20 30-75 DESDE LA CANCHA DE TIERRA HASTA EL PARQUE GALLINERAL	SANTA CRUZ	SECTOR APAGADO	Se Encontró Conectores en mal estado se cambiaron por unos Nuevos Y Se Normalizó el Servicio.
19	59740	CRA 29 CON CALLE 19 ESQUINA	SANTA CRUZ	SECTOR APAGADO	USUARIO NO Contesta dirección inconclusa. Vecinos no dan información del usuario y el daño
20	59741	MANZANA 26 LOTE 4	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento aluminaria se encuentra daño en la red principal de alumbrado público se arregla y se normaliza el servicio.
21	59742	CANCHA	VILLA CAROLINA I	CANCHA APAGADA	Reporte Solucionado con Reporte 58747
22	59743	muro de bellavista	BELLAVISTA		Se Encontró Conectores Sulfatados, Se Cambio Se Normalizó El Servicio.
23	59744	PORTAL DE CASTILLA	PORTAL DE CASTILLA	SECTOR APAGADO	Se Encontró Puentes de la red sulfatado se cambio por uno nuevos y se normalizó el servicio
24	59745	ZONA INDUSTRIAL	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	Se Repusieron Luminarias que había sido llevadas al taller para mantenimiento. Servicio Normalizado
25	59746	MANZANA 29 LOTE 1	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con reporte de modernización # 1455.
26	59747	CALLE 30A CON CARRERA 32 CANCHA	ALDEA BAJA	CANCHA APAGADA	Se Cambio timer en mal estado, Servicio Normalizado
27	59748	MZNA 29 LOTE 10	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria se encuentra daño en la red principal de la essa se cambia conector y se normaliza el servicio.
28	59749	CRA 25A CON CALLE 10B 12	VILLAS DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se cambio luminaria defectuosa servicio normalizado
29	59750	CALLE 28 #28-57 LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	SECTOR APAGADO	se cambio bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
30	59751	CALLE 104E # 12-26	MALPASO	LUMINARIA APAGADA	se cambio conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
31	59752	DE LA PARADA DE PABLO VIA ACAPULCO GIRON	VEREDA ACAPULCO	POSTE A PUNTO DE CAER	se habla con usuario y se le explica que el posted es de comunicaciones, se le informa a supervisor para reubicar luminaria.
32	59753	SECTOR 1 MANZANA G	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Sulfatacion en Red principal, De Volvió a Conectar y sr eliminó Sulfatacion y se Normalizó el Servicio.
33	59754	CALLE. 32B # 32B - 75 MANZA I ESQUINA	VILLA CAROLINA II	LUMINARIA GIRAR	se giran luminarias por petición de usuario dejando el servicio normalizado.
34	59755	CALLE 46 CON CRA 26	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Luminaria Mal Conectada por Funcionarios de La Essa Se Instalo Conectores en la Red y se normalizó el Servicio.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
35	59756	CRA 15 1- 04 APT 101 MARIANELA BAJA	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	Información Errónea. Nos Indico apoyo de postes en la dirección y no se encontraban en esa Dirección, Se Llamo a Usuaría Para indicación y no se pudo Contactar. Apoyos no Inventariados en Giron.
36	59757	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatación en la red principal de las luminarias servicio normalizado
37	59758	PASEO SAN JORGE	PASEO SAN JORGE	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatación en la red de distribución de las luminarias servicio normalizado
38	59759	GIRON CENTRO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
39	59760	CALLE 3B SUR # 22-105	RIVERAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	essa Realizo Cambio de Red Y Dejo luminarias desconectadas, Se Volvió A Conectar a la red y se normalizó el servicio
40	59761	CRA 23 ENTRE 31 Y 32 EN EL POSTE DEL TRANSFORMADOR	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria y se cambia fotocontrol quemado por corto circuito en la red principal se normaliza el servicio.
41	59762	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	se elimina corto en la red y se cambia fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado
42	59763	CRA 26 3A-12	EL PROGRESO	LUMINARIA BAJA ILUMINACION	Se Programa Modernización con Brazo de Aplique
43	59764	CRA 19 # 15-02	CIUDELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	Se Retiro Luminaria Pal Taller para dsu respectivo mantenimiento.
44	59765	FRENTE AL TRANSITO	AUT.BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	se revisaron cajas y se encontraron conectores quemados y sulfatados en las cajas de piso de las luminarias 13957 y 13956.
45	59766	PARALELA	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA DESPEJAR	No se pudo ejecutar el reporte debido a que el trafico vehicular en el sitio de trabajo no permitio hacer la poda. se requiere reprogramar reporte
46	59767	CRA 19	CIUDELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 14545 y se arreglo luminaria 14541 que se encontraba directa.
47	59768	CRA 16 F # 58A-57	LA ESMERALDA	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminarias se encuentra conectores sulfatados y daño en la red principal se normaliza el servicio. luminaria 15587 se programa para cambio con grúa.
48	59769	CALLE 11B 20-26	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	se reprograma reporte para grúa luminaria 8363 poste de 12mts escalera no alcanza.
49	59770	HACIA LA GRANJA	VEREDA CHOCOITA	SECTOR APAGADO	se cambiaron redes en mal estado y se conectaron luminarias servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
50	59771	POSTE 107 SECTOR VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se realiza revisión de luminarias se cambian conectores sulfatados y se normaliza el servicio se instalan tapas de concreto 30x30 pequeñas. luminaria 14472 se programa con grúa para su revisión.
51	59772	PLAZOLETA CALLE 35A 15-69	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	SECTOR APAGADO	se realiza revisión de luminarias se revisa control y se encuentra breaker disparado se revisan cajas de inspección y se normaliza el servicio.
52	59773	ENTRADA AL BARRIO	VILLA DEL SOL	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria y se encuentra en mal estado se cambia y se ingresa al taller para su revisión, servicio normalizado.
53	59774	DESDE TRANSEJES HASTA VILLA SANDRA	VILLA SANDRA	SECTOR APAGADO	se llama a usuario manifiesta que el reporte ya fue solucionado con otra cuadrilla y que esta en perfecto funcionamiento.
54	59775	PORTAL DE CASTILLA	PORTAL DE CASTILLA	SECTOR APAGADO	Se Arreglo Barrio ena Luminaria pertenece Portal de Castilla con esa Dirección. Se Encontró Puentes Sulfatados se Elimino Sulfatacion y se Volvió a Conectar. Servicio Normalizado
55	59776	FINCA BUENAVISTA	VEREDA PALOGORDO	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con el reporte # 1457 de modernización
56	59777	CALLE 30 NO. 24-23	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminarias se encuentran red principal aérea hurtada y fotocontrol, se cambian y se normaliza el servicio.
57	59778	MANZANA H CASA 24 ASOVISOLAM	ALTOS DE SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	POSTE A PUNTO DE CAER	se recoge poste de la luminaria 9478 que fue derribado por excavación debido a obra civil que de hace sobre la vía principal del barrio. la luminaria se encontró destruida por la caída del mismo poste. Pendiente por instalación de poste y reposición de luminaria.
58	59779	CRA 26 FRENTE A LA CASA 28 Y 29	LAS MARIAS	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria se retira zd216 de 40w y se ingresa al taller para su revisión, se instala microondas de 40w y se normaliza el servicio. luminaria 9267 se retira y se ingresa al taller para su revisión. se instala microled de 40w y se normaliza el servicio.
59	59780	CALLE 19A NO 19-15	PORTAL CAMPESTRE I	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a lumiaría y se encuentra fotocontrol quemado se cambia y se normaliza el servicio.
60	59781	CALLE 20A NO 24-92	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminarias se cambia lyraled de 49w y se ingresa al taller para su revisión dejando el servicio normalizado.
61	59782	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realiza mantenimiento a luminarias se encuentra red principal en mal estado por corto circuito y hurto en tramo , se cambian conectores en mal estado se normaliza el servicio.
62	59783	FINCA REY DAVID	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE DE MORDERNIZACION #1456 DE CHOCOITA

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
63	59784	INTERCAMBIADOR DEL PALENQUE	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se realiza inspección en tablero de distribución encontrando protección en correcto funcionamiento, se llama a usuario y se va a buzón, se programa para ronda nocturna.
64	59785	CASA 88	MIRADOR DE SAN ANTONIO	LUMINARIA APAGADA	se realiza visita técnica y se comunica al usuario que el poste en madera está en mal estado y luminaria esta pendiente por modernizar.
65	59786	VILLA CAROLINA II	VILLA CAROLINA II	REVISION DE REDES	se realiza revisión de redes aéreas se le informa al usuario que pertenecen a la esa y telefónicas.
66	59787	CANCHA DE TIERRA EL COCAL	EL LLANITO	CANCHA APAGADA	se realiza revisión a timer se encuentra desprogramado se programa fecha y hora y se realiza pruebas de funcionamiento todo quedando servicio normalizado.
67	59788	CALLE 28A # 27-36 PARQUE LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA INTERMITENTE	se realiza revisión de luminaria se encuentra borneras en mal estado se cambian y se normaliza el servicio.
68	59789	TRANSVERSAL 7B # 109B-39	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminarias se retira luminaria vegaled de 40w y se entrega al taller para su revisión, se instala vegaled de 40w y se normaliza el servicio.
69	59790	DIAGONAL 7 # 8-12	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria deltaled de 40w partida se entrega en almacén no se instala luminaria por motivo que no hay de rempalzo de la misma potencia.
70	59791	KIOSCO DE LA CALLE 43A AL PIE DE EL GIMNASIO CALLEJERO	CORVIANDI III	LUMINARIA APAGADA	usuario reporta luminaria de kiosco apagada, luminaria no pertenece al inverio de isag se le comunica que debe realizar procedimiento de expansión de luminaria.
71	59792	DIAGONAL 13D 11-39	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria se encuentran conectores en mal estado por corto en la red principal se cambian y se normaliza el servicio.
72	59793	CRA 17 # 13B -04	VILLAMPISS	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró luminaria sin Fotocelda, Se Instalo Fotocelda y Se le echo Silicona para pegar la fotocelda a la luminaria, Servicio Normalizado.
73	59794	Sector La escuela	VEREDA CANTALTA	CANCHA APAGADA	se cambió contactos quemado por sobre tensión y se normalizó el Servicio
74	59795	CARRERA 30 NO. 37-03	ALTOS DEL LLANITO	LUMINARIA GIRAR	se realiza despeja a luminaria dejando el servicio normalizado.
75	59796	CALLE 37 # 31-- 15	ALTOS DEL LLANITO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de luminaria dejando el servicio normalizado.
76	59797	AL LADO DEL PARQUEADERO SOBRE LA CALLE 23	CASA LINDA	LUMINARIA APAGADA	se realiza revisión y se reprograma reporte para grúa.
77	59798	VEREDA PALOGORDO	VEREDA PALOGORDO	MODERNIZACION	reporte solucionado con el reporte #1457 de modernización



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
78	59799	CARRERA 26 #9-14 ARENALES 2	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Línea Sulfatada en el parque los Retazos, Se Elimino Sulfatacion y se normalizó el servicio.
79	59800	VIA CONDOMINIO LA MILAGROSA COLEGIO GIRON	VEREDA AGUADA DE CEFERINO	SECTOR APAGADO	Se Encontraron puentes Sulfatados, Se Volvió a Reconectar y Se Normalizó el Servicio.
80	59801	CANCHA LAS PALMAS	EL LLANITO	MANTENIMIENTO DE CONTROL	se realiza cambio de timbre y se programa dejando el servicio normalizado.
81	59802	CALLE 53A CON 17 POR LA PARTE DE ENCIMA	RIO DE ORO II	LUMINARIA APAGADA	se Encontró línea dr alimentación sulfatada se cambio conectores y se normalizó el servicio.
82	59803	CALLE 30 NO. 27-56	CASCO ANTIGUO	FAROL APAGADO	Cable hurtado, se Instalo Red y se volvió a conectar y se normlaisonel servicio
83	59804	CARRERA 27 NO. 27-36	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	FAROL APAGADO	bombillo estallado por agua, se cambio por uno nuevo y se normaliza el servicio.
84	59805	CARRE 25 CALLE29 Y 30	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	Se Revisó el Sector, Se Encontró Dos Luminarias que hacen falta en el sitio, Se Informa al Supervisor y se programa Instalación de Luminarias.
85	59806	CARRERA 26 #4-70	BAHONDO	LUMINARIA APAGADA	Se realiza visita Técnica y se normaliza sector apagado.
86	59807	EL INTERCAMBIADOR EL PALENQUE	ANILLO VIAL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	se Elimino sulfatacion en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
87	59808	CARRE 25 CON CALLE 29 Y 30	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	Se Volvió a Instalo farol colonial que se le realizó Mantenimiento y se normalizó el servicio.
88	59809	CALLE 28A NO 28-23	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambio elementos quemados en la luminaria servicio normalizado
89	59810	CARRERA 29 NO. 10-10	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambio luminaria lyaled 49w defectuosa servicio normalizado
90	59811	ENTRADA WONDER	LA ESMERALDA	LUMINARIA APAGADA	Se Programa Mantenimiento con Grúa.
91	59812	CANCHA DEL BARRIO GIRALUZ	GIRALUZ	CANCHA APAGADA	Se Encontró Sulfatacion, se Elimino Sulfatacion y se reconecto y se normalizó el servicio.
92	59813	ZONA INDUSTRIAL	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA DESPEJAR	se realizo despeje de lumimarias en la zona industrial paralela a autopista a bucamanga. lumimarias 8191 8247. (Peticion de usuario)
93	59814	MIRADOR DE ARENALES	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA GIRAR	se realiza mantenimiento alumnaria se gira luminaria, a petición de usuario dejando el servicio normalizado.
94	59815	CRA 29 # 32-20	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo quemado por sobre tensión y se normalizó el servicio
95	59816	Via Aeropuerto	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimimeto en la autopista aeropuerto a las luminarias 12282 12378 12330 12336.
96	59817	FINCA LAS DELICIAS	VEREDA PALOGORDO	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado cln el Reporte 1464

ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
97	59818	PUENTE COORDINADORA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	Se Cambio Red Y Coneccion en mal estado por sulfatacion en las cajas de piso, Se Volvió A Cablear y conectar luminarias y Se Normalizó el Servicio.
98	59819	DIAGONAL 54 22B-48	ALTOS DE SAN ANTONIO DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Luminaria en mal estado, Se Cambió por una Nueva y se Normalizó el servicio.
99	59820	ENTRADA WONDER	LA ESMERALDA	LUMINARIA APAGADA	Solucionado por Grúa cuadrilla 3 el Día 22 de Agosto 24
100	59821	CANCHA DE GIRALUZ	GIRALUZ	CANCHA APAGADA	Se Soluciono con Reporte de Control.
101	59822	CRA 19	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se encontro luminaria 14534 con fotocelda quemada. servicio normalizado.
102	59823	CRA 20 CALLE 39 Y CALLE 40 DETRAS DE TORRES DEL RINCON	RINCON DE GIRON	REDES ROTAS	se Arreglo red dañada por caída de árbol servicio normalizado
103	59824	CARRERA 29A CALLE 38 CANCHA	GIRALUZ	CANCHA APAGADA	Se Cambió Control Defectuoso se cambió por uno nuevo y se normalizó el servicio.
104	59825	SECTOR 3D # 24-54	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria defectuosa se ingresa al taller para revisión
105	59826	CALLE 33 27-92	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambio elementos quemados en la luminaria servicio normalizado
106	59827	CALLE 20A 18-15	BALCONES DE GALICIA	LUMINARIA APAGADA	Se Programa Mantenimiento para Grua.
107	59828	ENTRADA WONDER	LA ESMERALDA	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 15587 y por peticion de usuario se realizo poda a la luminaria 15582. servicio normalizado.
108	59829	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en la autopista aeropuerto a las luminarias 12221 12223 12219 11994 12214. servicio normalizado.
109	59830	GLORIETA HOYO CALIENTE	CASCO ANTIGUO	REDES ROTAS	reporte solucionado con reporte de obra # 224.
110	59831	CALLE 32 D # 9-52	VILLA SANDRA	LUMINARIA DIRECTA	Fotocelda Defectuosa,Luminaria Directa. Se Cambio Fotocelda Y se Normalizo el Servicio.
111	59832	PARQUECITO DE LA CALLE 32 19-33	CASTILLA REAL II	LUMINARIA APAGADA	Lumanaria Defectuosa Se Cambio por una Codigo 26 y se normalizo el servicio.
112	59833	CRA 28 CON CALLE 33 -14	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontro Bombillo Estallado Por Agua, Se Cambio por Uno Nuevo Y Se Normalizo El Servicio.
113	59834	CARRERA 15 NO 9-54 TORRE 15	LA MESETA I	LUMINARIA APAGADA	Usuaría Solicita Alumbrado Publico en el Sector. Se Le Informa El proceso de Expansion y El cronograma que se maneja
114	59835	DIAGONAL 53 A # 22C-59	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA DESPEJAR	Se Realizo Despeje de Luminarias en em Sector.
115	59836	CALLE 28A NO 28-23 PARQUE LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontro Fotocelda en mala posicion, Se Ajusto Ubicacion de la fotocelda y se reviso. Servicio Normalizado.
116	59837	FINCA EL SILENCIO, VEREDA VALLE DE RUITOQUE BAJO	VEREDA VALLE DE RUITOQUE	LUMINARIA APAGADA	se Programa modernización de la luminaria se le informa al usuario

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
117	59838	SECTOR 1 DONDE ESTA UBICADO EL TRANSFORMADOR	CIUADELA NUEVO GIRON	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con el numero 59842
118	59839	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red de distribucion en las lumimarias servicio normalizado
119	59840	AV CANEYES	VIA CANEYES	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
120	59841	CRA 27 # 28A 12 ESQUINA PARQUE LAS NIEVES	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	Se encontro Red hurtada por Bandalismo. Se instalo red nueva de aluminio con diferente Ubicacion. Servicio Normalizado.
121	59842	CIUADELA NUEVO GIRON	CIUADELA NUEVO GIRON	SECTOR APAGADO	se cambio fusibles quemados en el transformador servicio normalizado
122	59843	CRA 20 29A-13 MANZANA N CASA 20	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA	Red Prinpal Sulfatada, Por Conector, Se Cambil Conectores y se Elimini Sulfatacion Y se Normalizo El Servicio
123	59844	SECTOR 4 MANZANA M EN LA ESQUINA CASA 2630	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realiza el despeje de la luminaria servicio normalizado
124	59845	SECTOR PRADOS DE BELLAVISTA VIA A TERREZAS POR LA CALLE DE LAS VOLQUETAS	PRADOS DE BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal de las luminarias servicio normalizado
125	59846	CRA 28 # 33-05	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el numero 59833
126	59847	CRA 26 32-38 FRENTA A LA NUEVA EPS	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA DIRECTA	Se Encontro Fococelda Quemada Por SobreTensin Se Cambio por una nueva y se normalizo el servicio.
127	59848	LA VIA NUEVA QUE VIENE DESDE LA CANASTA HASTA EL ESTADIO	PRIMERO DE MAYO	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con el numero 59850
128	59849	CALLE 14C PEATONAL 17H 27	CIUADELA VILLAMIL	LUMINARIA DESPEJAR	se le informa al usuarios que la luminaria se encuentra despejada y la red le pertenece al la essa
129	59850	POSTE 58 PRIMERO DE MAYO	PRIMERO DE MAYO	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
130	59851	CALLE 28 # 28-31	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se ajusta la fotocelda en la luminaria servicio normalizado
131	59852	PARQUE PRINCIPAL CALLE 56 CON CRA 19 Y 19A	EL PALENQUE	PARQUE APAGADO	se cambio la red dañada en las luminarias servicio normalizado
132	59853	FRENTE A LA CALLE 10B #13-07	HACIENDA LA MESETA	LUMINARIA APAGADA	se encontró fotosensor en mala ubicación se ajustó y se normalizó el servicio
133	59854	CARRERA 22 D CON 20B	PORTAL CAMPESTRE IIII	LUMINARIA APAGADA	Se Programa Expansión al Sector.
134	59855	CALLE 33A NO. 16-64	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se encontró línea principal sulfatada se cambió conectores en mal estado y se normalizó el servicio.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
135	59856	CALLE 28 34-16	LA CAMPINA	LUMINARIA APAGADA	se encontró red sulfatada se cambió conectores y se normalizó el servicio
136	59857	diagonal 7a # 17a-16	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento alumbrado se encuentra conector en mal estado por corto en la red aérea principal de la Essa se normaliza el servicio.
137	59858	PARCELAS DE MONTERREY	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con la modernización # 1479
138	59859	CALLE 30A # 19-21	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatación en la luminaria servicio normalizado
139	59860	PARQUE LOS NIÑOS CRA 20 #29A--67 MANZANA N	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA	se programa modernización de la luminaria se le informa al usuario
140	59861	PARQUE	SANTA CRUZ	PARQUE APAGADO	reporte solucionado con el reporte 59868
141	59862	QUINTAS CAMPESTRE	QUINTAS DEL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realizó mantenimiento en las luminarias
142	59863	CASCO ANTIGUO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se instala luminarias sepiald 41w que estaba en revisión
143	59864	CIUADAELA NUEVO GIRON	CIUADAELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se instala luminaria provisional sepialed 41w
144	59865	SECTOR 6 MANZANA A # 24-60	CIUADAELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	Se retiró luminaria en mal estado y se instaló luminaria código 26 Provisional.servicio normalizado
145	59866	CANCHA	GIRALUZ	CANCHA APAGADA	En La Cancha Se Elimino Sulfacion en La Red,Y se Normalizo el Servicio.
146	59867	CRA 27 # 27-38	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se encontró bombillo estallado por agua se cambió bombillo y se normalizó con servicio
147	59868	CALLE 18 NO. 19 - 75	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	se cambio contator defectuoso en el control de las luminarias del parque
148	59869	ALTOS DEL LLANITO	ALTOS DEL LLANITO	MANTENIMIENTO DE REDES	red principal golpeando con árbol se cambió la red de puesto y se normalizó el servicio.
149	59870	ALTOS DEL LLANITO	ALTOS DEL LLANITO	MANTENIMIENTO DE REDES	Reporte Solucionado con El Reporte 59869
150	59871	CRA 28 # 27-42	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	se encontró bombillo quemado por sobretensión se cambió por uno nuevo y se normalizó el servicio