



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	59261	CRA 26 # 33-25	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
2	59262	PARQUE	EL PALENQUE	SECTOR APAGADO	se reinicio taco abierto en el control de las luminarias servicio normalizado
3	59263	CRA 23 32-38	CARRIZAL III Y IV	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	EL REPORTE FUE SOLUCIONADO CON EL REPORTE 59288
4	59263	CRA 23 32-38	CARRIZAL III Y IV	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	Se Realizo Con Reporte 59288
5	59264	KM 13 VIA AL AEROPUERTO KIOSKO MARGARITA	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA DESPEJAR	Se Informo al usuario que No se Realizaban podas solo despeje de luminarias y menos a Árboles frutales
6	59265	CRA 26 31-64	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 59261
7	59266	CRA 23 # 44-17	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a la luminaria 1802 del barrio el poblado.
8	59267	PARQUE PRINCIPAL	BRISAS DEL CAMPO	PARQUE APAGADO	se cambio fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado
9	59268	MANZANA D CASA 1	BRISA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Luminaria Desconectada se Volvió Conectar A La Lonchera y se Normalizó el Servicio
10	59269	CRA 27 # 30-41 Y 30-59	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo agitados en las luminarias servicio normalizado
11	59270	MIRADOR DE ARENALES	MIRADOR DE ARENALES	PARQUE APAGADO	se realizo cambio de la tubería y cajas de piso dañadas por obra civil en las luminarias del parque
12	59271	DIAGONAL 10A #22-03 FRENTE EN EL PARQUECITO	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambio fotocelda quemada en las luminarias y se elimina sulfatacion en la caja de piso servicio normalizado
13	59272	FINCA LA ESPERANZA CASA VILLANANIS	VEREDA PALOGORDO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con reporte de modernización # 1340.
14	59273	CALLE 22 NO.19-141	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambio luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado se cambio fotocelda quemada en la luminaria
15	59274	CALLE 10A #27_03	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambio red Dañada en la luminaria servicio normalizado
16	59275	SECTOR BARRIO NUEVO	VEREDA BOCAS	LUMINARIA APAGADA	se cambio fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado
17	59276	MIRADOR DE ARENALES	MIRADOR DE ARENALES	PARQUE APAGADO	se realizo la instalación de bajante,fotocontrol y red en las luminarias del parque servicio normalizado
18	59277	DIAGONAL 10 A # 22 - 09	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 59271
19	59278	DIAGONAL 13E P-45 Y EN LA DIAGONAL 13 C PLAZOLETA 2	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Luminaria Defectuosa SE Cambio por una Código 26, Servicio Normalizado.
20	59279	CALLE 43 A # 31B - 44	CORVIANDI III	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 59282
21	59280	CALLE 10B NO. 13-07	HACIENDA LA MESETA	LUMINARIA APAGADA	se cambio red dañada en la luminaria servicio normalizado
22	59281	CARRERA 21A NO. 25-32	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA INTERMITENTE	se elimina sulfatacion en la caja de piso en la luminaria servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
23	59282	CALLE 43A CON 31B	CORVIANDI III	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la caja de piso de distribución de las luminarias
24	59283	sector bodegas	URB. SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 14369 sin su cable de alimentación. servicio normalizado.
25	59284	poste 10		LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 15014 que se encontraba apagada.
26	59285	QUINTAS DEL CAMPESTRE	QUINTAS DEL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	Luminaria Defectuosa se cambio por una código 26 y se normalizó el servicio.
27	59286	Via PETROCO	VEREDA RIO FRIO	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal de las luminarias servicio normalizado
28	59287	LOTE 1 AV 105	MALPASO	LUMINARIA APAGADA	Usuario NO Contesta tan Dirección Incompleta.
29	59288	CARRIZAL III Y IV	CARRIZAL III Y IV	CANCHA APAGADA	Se Encontró Timer el Mal Estado Se Cambio Por Uno Nuevo Y Se Normalizó el Servicio
30	59289	PARQUE FRENTE AL COLEGIO JOSE EUSTACIO	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Luminaria sin Cable de alimentación, Se Volvió A Cablear y se Conecto, Servicio Normalizado.
31	59290	POSTES 125 ANILLO VAL PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se encontró poste 125 de las luminarias 4013 y 13729 con cable hurtado. No se puede ejecutar el reporte debido a que la luminaria 13729 tiene proximidad con línea de 34.5 kVA impidiendo bajar el poste para la instalación del cableado.
32	59291	CANCHA	VILLA DEL SOL	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Base De Fotocelda Defectuosa se Cambio por una nueva y se Normalizó el Servicio.
33	59292	CALLE PRINCIPAL CASA 13	ESTRELLA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	se Encontró fotoceldas Giradas se ajustaron y se normalizó el servicio.
34	59293	CRA 22 C MALECON ENTRE CALLES 62 Y 64 CARRETERA DESTAPADA	CARRIZAL CAMPESTRE	SECTOR APAGADO	se cambio fotocelda defectuosa en las luminarias servicio normalizado
35	59294	DIAGONAL 54C NO. 22B-04 PELUQUERIA MARICEL	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	Se Programa Canalización por Red Rots Y Obstaculizada
36	59295	PARQUECITO DE LOS NIÑOS RINCON PARTE BAJA	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se Encontró Conectores Sulfatados se Cambiaron por unos nuevos, Servicio Normalizado
37	59296	CALLE 11B 20-33	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	solucionar reporte con grúa.
38	59297	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se cambio red dañada en las luminarias servicio normalizado
39	59298	CALLE 28 NO. 28-87	CASCO URBANO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
40	59299	CARRERA 28 NO. 29-37	CASCO URBANO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
41	59300	KIOSKO	CORVIANDI III	LUMINARIA APAGADA	Fotocelda le daba luz de otra luminaria, Se movió fotosensor de lugar y se normalizó el servicio
42	59301	PARTE ALTA LLANADAS	VEREDA LLANADAS	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a redes rotas se habilitan y se dejan funcionando sector apagado servicio normalizado.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
43	59302	DIAGONAL 21 CON CALLE 43 A LA 40 PARTE BAJA	RINCON DE GIRON	SECTOR APAGADO	usuario no contesta el teléfono dirección incompleta no den razón del sector apagado
44	59303	CRA 25 29-42	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
45	59304	SECTOR LA PETAR	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en la ciudadela nuevo giron a las luminarias 13058 13052 13056 13051 del sector de la petar. Las luminarias 13050 y 13059 no se pudieron arreglar debido a que no hay acceso para la grua por estar el terreno en muy mal estado.
46	59305	VIA CHOCOITA	VEREDA BARBOSA	LUMINARIA APAGADA	se encontró puentes abiertos que alimentan las luminarias que conducen por la vía principal a la vereda chocoita. servicio normalizado luminaria 17070.
47	59306	CALLE 19 NO. 25-113	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Luminaria Girada Se Ajusto y se Normalito el servicio
48	59307	DIAGONAL 10A NO. 22-03	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Luminaria Defectuosa se Cambió por una Nueva Y se Normalito el Servicio
49	59308	DIAGONAL 54C NO. 22B-04	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	Se Trae Luminaria Cod 26 para Reemplazar Luminaria que se Había Llegado al Taller
50	59309	VIA MONTERREY	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontro Bombillo quemado Por Agotamiento, Se Cambip por Uno Nuevo Y se Normalizo el Servicio.
51	59310	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la caja de piso en las luminarias servicio normalizado
52	59311	MURO BELLAVISTA	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	luminaria 15404 apagada por línea sulfatada en caja de piso.
53	59312	CALLE 10B 13-03	HACIENDA LA MESETA	LUMINARIA APAGADA	se realiza revisión de luminarias se encontra luminaria sin tensión y conectores sulfatafos se cambia de red dejando el servicio normalizado.
54	59313	CLLE 23 30-47	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	REPORTE USADO PARA EXPLICACION DE LA APP EL DIA 14 DE MAYO DEL 2024
55	59314	TRANSVERSAL 37 37-21 INTERIOR C	ALTOS DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria se cambia bombillo agotado y se normaliza el servicio.
56	59315	CALLE 19A 18-03	GUAYACANES	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria se encuentra fotocontrol quemado se cambia y se normaliza el servicio.
57	59316	MANZANA 29 LOTE 1	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con la modernización #1353
58	59317	CRA 30 # 37-33	QUINTAS DEL LLANITO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza poda a luminaria por petición de usuario se realiza la poda dejando el servicio normalizado.
59	59318	CALLE 37 NO. 31-15	ALTOS DEL LLANITO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza poda a luminaria por petición de usuario se realiza la poda dejando el servicio normalizado.
60	59319	CALLE 19 A # 18-04	GUAYACANES	LUMINARIA APAGADA	se realiza revisión de luminaria y se encuentra fotocelda girada se gira y se normaliza el servicio.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
61	59320	AV CRA 26	AVENIDA CRA 26	LUMINARIA APAGADA	se encontró líneas sulfatadas y rotas en la tubería de pvc debido a que personal de la alcaldía al sembrar árboles en el separador dañan el cableado. luminaria 11630.
62	59321	CALLE 105 POSTE 64	MALPASO	SECTOR APAGADO	se realiza revisión de luminarias y de control se encuentra protección disparado se revisa luminarias y se normaliza el servicio. luminaria 15871 se actualiza marca y modelo se llama al almacén para verificar y luminarias raled II no hay se deja sepialed de 83w y se actualiza información se ingresa luminaria al taller para su revisión.
63	59322	calle 30 # 26-49	CASCO URBANO	FAROL APAGADO	se cambio bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
64	59323	CARRERA 27 NO. 27-04	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo roto por agua en la luminaria servicio normalizado
65	59324	VEREDA EL CEDRO	VEREDA EL CEDRO	SECTOR APAGADO	se encontró líneas rotas por poste privado y caído donde se encontraba conectada la alimentación de las luminarias que conducen a la escuela. luminaria 11693.
66	59325	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA DIRECTA	se encontró luminaria 4876 con fotocelda directa. servicio normalizado.
67	59326	CRA 29 41-69	ALDEA BAJA	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatación en la caja de piso en las luminaria servicio normalizado.
68	59327	QUINTAS DE SAN ISIDRO	QUINTAS DE SAN ISIDRO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizó cableado a las luminarias 15444 15442 15443 15446 15447 15445 para implementar proyecto de tele medida.
69	59328	carrera 24 con 20 c esquina frente a la nomenclatura 20a38	PORTAL CAMPESTRE IIII	LUMINARIA APAGADA	se cambio luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
70	59329	VEREDA CHOCOITA	VEREDA CHOCOITA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se trasladaron postes de la vereda chochoita por la vía principal que conduce a zapatoca con el fin de mejorar el servicio del alumbrado público. luminarias 11414 11407 11411 11410 12467 12468
71	59330	CANCHA	VEREDA ACAPULCO	CANCHA APAGADA	se cambio contactor quemado en el control de las luminarias de la cancha servicio normalizado
72	59331	CARRERA 26 NO. 33-26	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se le realiza mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
73	59332	DIAGONAL 8A NO. 21C-03	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatación en la caja de piso de las luminarias servicio normalizado
74	59333	ALTOS DE ANDINAS	ALTOS DE ANDINA	SECTOR APAGADO	se realizó la primera visita el día 23 en las horas de la mañana usuario no contesta el celular no dan razón del sector sin servicio. se realiza la segunda visita el día 24 en las horas de la mañana no contestan el celular y no dan razón del sector sin servicio se procede a cerrar el reporte
75	59334	PARQUEADERO	CASTILLA REAL II	LUMINARIA DESPEJAR	se programa poda y despeje de las luminarias con la grúa se le informa al usuario



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
76	59335	GIRON CENTRO	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se Encontró Luminaria desconectada se realiza la conexión servicio normalizado.
77	59336	VILLA CAROLINA II	VILLA CAROLINA II	LUMINARIA APAGADA	se realizo despeje de las luminarias y mantenimiento servicio normalizado
78	59337	CALLE 24 # 28-55	GALLINERAL	LUMINARIA EN CORTO	reporte solucionado con la modernización #1358
79	59338	CALLE 38A NO. 31-51	QUINTAS DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambio borneras defectuosas en la luminaria servicio normalizado
80	59339	CANCHA	VEREDA ALTO DE LA ALDEA	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se ajusto la programación del reloj de las luminarias de la cancha servicio normalizado.
81	59340	VEREDA CHOCOITA	VEREDA CHOCOITA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se instalo cableado para las luminarias 11410 11411 11407 11414 12467
82	59341	CRA 18 PEATONAL #2A SUR 03	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	se programa modernización del reflector se le informa al usuario
83	59342	PARQUECITO INFANTIL	BELLAVISTA	PARQUE APAGADO	luminarias del parque sin servicio por hurto de la red y daño de la tubería se programa la habitación del servicio
84	59343	ENTRADA A TRANSEJES BAJANDO DE VILLA SANDRA A LA DERECHA	QUINTAS DE SANTA ANA	LUMINARIA APAGADA	se realiza el despeje de la luminaria y se instala fotocelda servicio normalizado
85	59345	VEREDA CHOCOITA	VEREDA CHOCOITA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se traslado poste y luminaria 17021 para mejorar su servicio.
86	59344	calle 37 # 29B-264	BELLAVISTA	PARQUE APAGADO	reporte solucionado con el número 59342
87	59346	CALLE 10 N 27_03	ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambio conectores defectuosos en la red principal de las luminaria del parque servicio normalizado.
88	59347	CALLE 28 # 28-31 ENSEGUIDA DE LA CASONA	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
89	59348	CANCHA, PARTE BAJA	RINCON DE GIRON	CANCHA APAGADA	luminarias de la cancha sin servicio por obra civil por parte del empas se le informa al usuario
90	59349	CRA 15 1-04 BAJANDO POR LA CANCHA EL DANDONG	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se Encontró Luminaria sin fotocelda se realiza la instalación de la fotocelda servicio normalizado
91	59350	PLAZA DE MERCADO	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA INTERMITENTE	usuario no contesta el celular no dan razón de la luminaria defectuosa
92	59351	22#13B-20	EL CONSUELO	LUMINARIA GIRAR	usuario no se Encontró en la dirección indicada no contestan el teléfono la luminaria se encuentra en buen posicionamiento
93	59352	CANCHA DE ARENA EL COCAL	EL LLANITO	CANCHA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminarias se encuentra red subterránea en mal estado y conectores sufatados se cambia red y conectores se normaliza el servicio quedado la cancha funcionando.
94	59353	CARRERA 24 NO. 16-37	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA GIRAR	se realiza el giro de la luminaria por petición del usuario



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
95	59354	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminarias y se encuentran postes 124 y 125 sin cable motivo hurto, se programa para grúa. poste 123 revisar luminarias.
96	59355	POLIDEPORTIVO	PRIMERO DE MAYO	LUMINARIA BAJA ILUMINACION	se revisa red aérea por tramos y se encuentran conectores en mal estado, se cambian y se realizan pruebas de funcionamiento y se toman medidas de voltaje y corriente normalizando el servicio.
97	59356	POSTES 124 ANILLO VAL PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	Se Encontro Red De Alimentacion Rota por Bandalismo se Volvio a Conectar y se normalizo el servicio
98	59357	POSTE 253 INTERCAMBIADOR PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	Se Encontro Sulfatacion en La Red Principal. Se Elimino Sulfatacion y se volvio a Conevtar y se normalizo el Servicio
99	59358	SECTOR QUEBRADA LAS MACANAS	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	usuarios manifiestan la realización de poda y mejoramiento se les informa que la solicitud se debe dirigir a la alcaldia
100	59359	PEATONAL 16A NO. 14B-09	LOS BAMBUES	LUMINARIA APAGADA	se programa cambio luminaria defectuosa se le informa al usuario
101	59360	CRA 23 CALLE 41	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	dirección incompleta no dan razón de la luminaria afectada no contestan el teléfono
102	59361	MANZANA E CASA 6	MIRADOR DE SAN ANTONIO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento de las luminarias servicio normalizado
103	59362	CRA 26 12-31 FRENTE AL SAUNA	QUINTAS DEL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria defectuosa se ingresa al taller para revisión
104	59363	CALLE 32B 32-62	VILLA CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	usuario solicita alumbrado público se le informa que la solicitud sea por medio de una carta
105	59364	DIAGONAL 10 NO. 22A-03	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
106	59365	ANILLO VIAL	RINCON DE GIRON	SECTOR APAGADO	Se Encontro Proteccion Disparada se Realizo Revision A Cajas y No se encontro Novedad, Servicio Normalizado
107	59366	GASAN CHIMITA	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	Se encontro Red Sulfatada, Se Realizo Eliminacion de la Sulfatacion se Conecto y se normalizo el servicio.
108	59367	PARQUE	QUINTAS DE SAN ISIDRO	PARQUE APAGADO	se realizo mantenimiento en el parque del barrio quintas de San isidro. luminaria 15442
109	59368	CALLE 47 29B FRENTE AL PARQUEADERO	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se cambia luminaria y cable defectuoso servicio normalizado
110	59369	PARQUECITO ENTRE LA CALLE 10 DIAGONAL 10 Y TRANSVERSAL 22 A	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambia luminarias defectuosas servicio normalizado
111	59370	CRA 17 59-51 INTERIOR 7 BODEGA PALENQUE DETRAS DE BODEGAS WONDER AL LADO DE LA CARPA ROJA	CHIMITA	LUMINARIA APAGADA	se programa mantenimiento con la grúa se le informa al usuario
112	59371	PARQUE	QUINTAS DE SAN ISIDRO	MANTENIMIENTO DE CONTROL	se realizo mantenimiento al control 042 del parque del barrio quintas de San Isidro.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
113	59372	QUEBRADA LAS MACANAS POBLADO	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	luminarias sin servicio por hurto de la red y daño de la tubería se programa el arreglo se le informa al usuario
114	59373	CALLE 34 26-36	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
115	59374	BELLAVISTA	BELLAVISTA	PARQUE APAGADO	se cambio tubería y red dañada por vandalismo servicio normalizado
116	59375	VIA ACAPULCO	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se reinstalo poste y luminaria 14098 que había sido derribada en accidente vehicular. se encontró luminaria 14096 sin fotocelda. servicio normalizado
117	59376	VEREDA LLANOGRANDE	VEREDA LLANOGRANDE	LUMINARIA APAGADA	se realizo la conexión de las luminarias desconectadas por caída de árbol servicio normalizado
118	59377	CARRERA 26 NO. 31-52	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	usuario no contesta el teléfono no conocen al usuario en la dirección indicada se revisa la luminaria la cual esta funcionando
119	59378	CRA 20A 10-288	VILLAS DE SAN JUAN	PARQUE APAGADO	se cambio red dañada por poda en las luminarias del parque servicio normalizado
120	59379	MONTERREY PARCELA #33 VILLA GLADY	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se cambio conectores quemados en la luminaria servicio normalizado
121	59380	CALLE 26 22-39 FRENTE AL EDIFICIO TORRES DE CASTILLA	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA DIRECTA	luminarias no pertenecen al inventario de alumbrado público se le informa al usuario
122	59381	TRANSVERSAL 23 NO. 9-18	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 59369
123	59382	CALLE 50 # 26-84	BRISAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	se programa mantenimiento de la luminaria por hurto de la red
124	59383	CRA 26 31-74	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo roto por agua en la luminaria servicio normalizado
125	59384	VEREDA CANTALTA	VEREDA CANTALTA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo mantenimiento en la vereda cantalta. poste de la luminaria 13220 se aplomo y se aplico concreto en la base. El poste de la luminaria 8925 se traslado debido a que se encontraba adentro de un predio.
126	59385	QUINTAS DEL CAMPESTRE	QUINTAS DEL CAMPESTRE	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza la instalación de la luminaria servicio normalizado
127	59386	MIRADOR DE SAN ANTONIO	MIRADOR DE SAN ANTONIO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza la instalación de la luminaria servicio normalizado
128	59387	CALLE 33A 28-15	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo roto por agua en la luminaria servicio normalizado
129	59388	CRA 15 1-04	MARIANELA ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a la luminaria servicio normalizado
130	59389	POSTE 702 AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	poste 702 con luminarias 12571 y 12572 apagadas por líneas y conectores quemados en la caja de piso.
131	59390	POSTE 254 AUT.BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	Se realiza Mantenimiento en Cajas de Piso y Cableado subterráneo. Servicio Normalizado.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES MAYO DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
132	59391	CARRERA 12 NO. 57-71	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA APAGADA	Se reprograma mantenimiento con Camioneta, por vehículos en la Via. Luminaria 8508-8510 Zd 216
133	59392	POSTE 670 AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	luminaria 12281 con conectores quemados en caja de piso y a la luminaria 12295 se realizo cambio. servicio normalizado.
134	59393	POSTE 624 AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	Se realiza mantenimiento en cajas de piso y red subterránea. Servicio Normalizado.
135	59394	VILLA PATY CASA 53 NAZARETH	VEREDA NAZARETH	LUMINARIA APAGADA	usuario no contesta el teléfono no se Encontró la dirección indicada indicada
136	59395	CALLE 32 NO. 25-80	CASCO URBANO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 59383
137	59396	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL RIO FRIO	SECTOR APAGADO	se encontraron cables quemados en la caja de piso de la luminaria 7584. servicio normalizado.
138	59397	ANILLO VIAL CHIMITA	CHIMITA	SECTOR APAGADO	se reviso el medidor 051 de chimita que alimenta la luminaria 3387 y se encontró en funciones normales de operatividad.
139	59399	CALLE 26 PARQUE GALLINERAL	GALLINERAL	LUMINARIA APAGADA	sr programa mantenimiento de la red por poda de las luminarias
140	59398	CARRERA 17 NO. 59-51 INTERIOR 01	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de luminaria 11287. servicio normalizado
141	59400	CARRERA 17 # 8-15	LA MESETA II	LUMINARIA DESPEJAR	redes no pertenecen al inventario de alumbrado público se le informa al usuario
142	59401	GLORIETA CANEYES POSTE 37	AVENIDA CRA 26	LUMINARIA APAGADA	conectores sulfatados en la caja de piso de la luminaria 11635 y se realizo cambio de la luminaria 14042. servicio normalizado.
143	59402	LOS BAMBUES	LOS BAMBUES	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a la luminaria servicio normalizado
144	59403	RETORNO CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 14395 se reviso la luminaria 14393 y se encontró en funciones normales de operatividad.
145	59404	CANCHA SECTOR 5	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se programa arreglo con la grúa se le informa al usuario
146	59405	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	luminaria 7586. se revisaron cajas de piso debido a que se encuentra el sector de la arenera apagado y no se encontró daño alguno, se procedió a revisar el transformador y se encontró que esta entregando voltajes erróneos en los bornes de baja tension.
147	59406	QUEBRADA LAS MACANAS	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se realizo cambio de la red,tubería y caja de piso en la luminaria servicio normalizado
148	59407	CRA 26 # 29-11	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se cambio arrancador defectuosa en la luminaria servicio normalizado
149	59408	POSTES 154 ANILLO VAL PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	Se realiza mantenimiento cambiando fotocelda. Servicio Normalizado.
150	59409	POSTES 163 ANILLO VAL PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	Se realiza mantenimiento en caja de piso. Se ajusta fotocelda. Servicio Normalizado.
151	59410	PUENTE PEATONAL EL LLANITO	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se realiza cambio de red por hurto en puente peatonal normalizando el servicio dejando funcional luminarias del puente peatonal del llanito.