



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES OCTUBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	60002	MIRADOR DE SAN JUAN	MIRADOR DE SAN JUAN	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realiza cambio de poste por petición de usuario se traslada red aérea principal y luminarias dejando el servicio normalizado. luminarias se encontraban en poste de telefonía.
2	60003	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	Solucionado por la Cuadrilla 4 el Día 2 de Octubre
3	60004	ROMBOY DE LA 43 CON 26	EL POBLADO	LUMINARIA DIRECTA	se cambió fotocelda defectuosa en las luminarias servicio normalizado
4	60005	CALLE 30 # 24 - 43 FRENTE AL CONCEJO	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
5	60006	CLLE 28 29-39	LA CAMPIÑA	LUMINARIA INTERMITENTE	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
6	60007	MANZANA 30 LOTE 679	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	bombillo quemado por sobretensión se cambió por uno nuevo y se normalizó el servicio
7	60008	DE LA TORRE 10 A LA 14	BALCONES DE PROVENZA I	SECTOR APAGADO	se ajusto elimina empalmes defectuosos en la red principal de las luminarias
8	60009	CALLE 42 CRA 22 ESQUINA CERCA A LA PLAZA DE MERCADO	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se retiró luminaria para llevar al taller
9	60010	CALLE 30 NO. 24-43	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminarias por hurto en red principal se giran brazos dejando el servicio normalizando.
10	60011	FINCA EL SILENCIO	VEREDA VALLE DE RUITOQUE	LUMINARIA APAGADA	Se Realizo Modernizacion Vereda Quebrada Seca
11	60012	PARQUE PERALTA	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria y se cambia bombillo quemado agotado dejando el servicio normalizado.
12	60013	Poste 571 - 555	AUTOPISTA AEROPUERTO	SECTOR APAGADO	se realiza mantenimiento a luminarias y cajas de instalación subterreas se encuentra cortos en la red principal y conectores en mal estado, se deja servicio normalizado normalizado.
13	60014	INTERCAMBIADOR EL PALENQUE	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	Se realiza mantenimiento en cajas de piso, Se cambia conector en mal estado y se cambia tapa de concreto 40x40. Servicio Normalizado.
14	60015	CRA 34 # 37-58	PORTAL DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	luminaria desconectada por funcionarios de la essa, Se Volvió a Conectar y se normalizó el Servicio.
15	60016	TRANSVERSAL 15B NO 4-20	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	fotosel de mal estado se cambió y se normalizó el servicio
16	60017	FRENTE A LA CASA # 28-31	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA DIRECTA	fococelda girada se acomodó y se normalizó el servicio
17	60018	PARQUE	BRISAS DEL CAMPO	PARQUE APAGADO	se elimina empalmes quemados en la luminaria servicio normalizado
18	60019	CALLE 27A NO 28A-06 PASAJE LA ROSITA	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo rotó por agua en la luminaria servicio normalizado



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES OCTUBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
19	60020	CALLE 47 N 27 38 TODO EL SECTOR DE LA QUEBRADA A PARTIR DEL PARQUE DEL GAS HACIA ABAJO	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	luminarias sin servicio por hurto de la red daño de la tubería se le informa al usuario se Programa mantenimiento
20	60021	CALLE 49 27-130	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 60021
21	60022	Z FAROLES AL FRENTE DE LA CASA DE LOS NAZARENOS	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado
22	60023	CRA 21 25-139 ESQUINA	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se reviso luminarias las cuales se encuentran en buen servicio
23	60024	POSTE 57 PRIMERO DE MAYO	PRIMERO DE MAYO	LUMINARIA APAGADA	mantenimiento Programado para Grua.
24	60025	SECTOR 6 MZ C 23 03	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se programa modernización para grúa
25	60026	TRANSVERSAL 15B # 4-20	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el reporte 60029
26	60027	RIO FRIO	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se encontró resultatadas Se eliminó sulfatación y se volvió a conectar servicio normalizado
27	60028	INTERCAMBIADOR	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	Reporte solucionado Con Reporte de Transformadoe 60032
28	60029	TRANSVERSAL 15B NO 4-20	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	luminaria Girada Para una mejor Iluminacion.Servicio normalizado
29	60030	CALLE 21 NO. 19-104	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se encontró bajante de la luminaria quemado por sobretensión se cambió y se normalizó el servicio
30	60031	EL PARAISO	EL PARAISO	LUMINARIA DESPEJAR	se le explica a usuaria el procedimiento de podas y la entidades encargadas en realizar el procedimiento
31	60032	CENTRO CAMIONERO LA BASCULA	CHIMITA	SECTOR APAGADO	se encontró cañuela disparada por sobretensión se volvió a colocar fusible y instalar servicio normalizado
32	60033	CALLE 21 NO. 19-104	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	luminarias quemadas por corto red de media se retiraron y se llevaron al taller para su respectivo mantenimiento
33	60034	sector bodegas	URB. SAN JORGE	SECTOR APAGADO	se encontró protección disparada se ajustó y Se revisó cajas de piso se normalizó el servicio
34	60035	avenida chimita	ANILLO VIAL PALENQUE	AVENIDA APAGADA	se realizo mantenimiento en el anillo vial chimita por sector apagado debido a corto circuito en las líneas subterráneas. luminarias 4513 8320 8323.
35	60036	CRA 17 G PEATONAL 14D 07 SEGUNDO PISO	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA GIRAR	se gira luminaria para mejor iluminación servicio normalizado
36	60037	BELLAVISTA	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
37	60038	Via Hacienda San Antoniob	VEREDA BARBOSA	LUMINARIA APAGADA	se encontró alimentación sulfatada se cambió conector y se normalizó el servicio
38	60039	PARCELA VILLA PATY VDA LA ESPERANZA	VEREDA NAZARETH	LUMINARIA APAGADA	se encontró puentes de la red sulfatados se cambió conectores de los puentes y se normalizó
39	60040	PORTAL DEL LLANITO	PORTAL DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio de
40	60041	SECTOR 6 MANZANA H Y E	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado con Reporte de Traformador



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES OCTUBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
41	60042	VIA PRINCIPAL SECTOR CANEYA Y SECTOR RODEO	VEREDA CHOCOA	SECTOR APAGADO	se encontró línea principal reventada por poda en el sector se instaló Red nueva y se normalizó el servicio
42	60043	DIAGONAL 105 #104E 196	BALCONES DE PROVENZA I	SECTOR APAGADO	se encontró tacos disparado se volvió a ajustar y se programa revisión para cajas de piso en el sector
43	60044	GLORIETA HOYO CALIENTE	CASCO ANTIGUO	REVISION DE REDES	se realiza cambio de ducteria de red subterránea por daños en la obra y se instalan tapas por hurto dejando el servicio normalizado.
44	60045	PARQUE	BRISAS DEL CAMPO	PARQUE APAGADO	Se Encontró Fotocelsa Resiviendo Luz del Sector, Se Movil Fotosensor en un Lugar donde no le caiga Luz. Servicio Normalizado.
45	60046	PORTAL DE CASTILLA	PORTAL DE CASTILLA	LUMINARIA APAGADA	Se Programa Cancha Para Un Evento.
46	60047	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en la autopista aeropuerto a las luminarias 12223 12219 12216 por líneas en corto circuito que hacían que todo un sector se apagara.
47	60048	CREMAS	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA DIRECTA	se realizo mantenimiento en la autopista aeropuerto a las luminarias 12569 12568 12567 12566 12555 12277 12420 12430 11972.
48	60049	CIUDADELA NUEVO GIRON	CIUDADELA NUEVO GIRON	REPOSICION	luminarias que se han puesto provisionales se retiran y se colocan luminarias que pertenecen al sector. Cañuelas Disparadas Solucionadoncon El Reporte de Transformador.
49	60050	DEBAJO DEL PUENTE PEATONAL DEL MIRADOR DE SAN JUAN	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA INTERMITENTE	se retiró reflector acrollet para su debido mantenimiento por garantía
50	60051	POR EL SECTOR LA CANEYA VÍA PRINCIPAL	VEREDA CHOCOA	SECTOR APAGADO	luminaria se lleva el taller para su debido mantenimiento
51	60052	NUEVO GIRON	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	cañuelas disparadas se volvió a colocar fusibles y se normalizó el servicio
52	60053	CALLE 13 SUR # 20-39	RIVERAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	luminaria defectuosa se retira para llevar al taller para su debido mantenimiento
53	60054	POSTE 136 VIA CRA 38	CIUDADELA VILLAMIL	SECTOR APAGADO	se realizo mantenimiento en la avenida carrera 19 a las luminarias 14530 14532 14548 14539 15284.
54	60055	PRIMERO DE MAYO	PRIMERO DE MAYO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 14644 desconectada en caja de piso por habitantes de calle. servicio normalizado
55	60056	BALCONES DE PROVENZA 1 DE LA TORRE 10 A LA 14	BALCONES DE PROVENZA I	SECTOR APAGADO	se realiza revisión. de cajas de inspección de red subterránea, se cambian tapas de concreto en mal estado y se hacen pruebas de funcionamiento dejando el servicio normalizado.
56	60057	CHIMITA	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo mantenimiento en la autopista anillo vial chimita a las luminarias 2458 y 8326.
57	60058	SECTOR 6 MANZANA A 2460	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	fotocelda girada se ajuste fotocelda y se normalizó el servicio
58	60059	VIA PRINCIPAL CHOCOITA	VEREDA CHOCOITA	LUMINARIA DIRECTA	motocelda directa se cambió fotocelda y se normalizó el servicio
59	60060	TRANSVERSAL 107A NO. 11-43	ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	fotocelda defectuosa se cambió fotocelda y se normalizó el servicio



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES OCTUBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
60	60061	DIAGONAL 109A #9-12	ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	Se Encontro Linea de alimentacion Sulfatada,se cambiaron Conectores y se normalizo el servicio.
61	60062	CARRERA 9A ESQUINA CALLE 109 VEHICULAR Y PEATONAL 9A	ESPAÑA	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria para llevarse el taller y se y se instala una código 26 servicio normalizado
62	60063	CALLE 27 CON 27 ESQUINA	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	se encontraron bombillos defectuosos se cambiaron por unos nuevos y se normalizó el servicio
63	60064	CALLE 15B CON CRA 13A ESQUINA DEL PARQUE	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	fotocelda quemada por sobretensión se cambió y se normalizó su servicio
64	60065	EL PALENQUE	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realiza revisión en cajas de inspección de red subterránea se encuentra sulfataciones y daños en la red principal.
65	60066	autopista Bucaramanga	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AVENIDA APAGADA	se encontró sector apagado en la autopista bucaramanga por líneas sulfatadas y rotas en la caja de piso de la luminaria 3322. luminaria 7623 apagada. se encontró sector apagado por línea sulfatada y rota en la caja de piso de la luminaria 3734 y luminaria 8112.
66	60067	autopista chimita	CHIMITA	LUMINARIA APAGADA	mantenimiento realizado por la cuadrilla de la grúa
67	60068	mu de Bellavista	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de luminarias en el barrio bellavista en el sector de la pantalla anclada. luminarias 15399 15400 15402 15403 15408.
68	60069	ALTOS DEL LLANITO	ALTOS DEL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se repuso luminaria llevada al taller se instaló y se normalizó el servicio
69	60070	CALLE 19 NO. 22C - 127	PORTAL CAMPESTRE II	PENDIENTE POR INSTALAR MTO	se instala luminaria que había sido pendiente para reponer servicio normalizado
70	60071	CALLE 105 NO. 9 - 40 FRENTE AL COLEGIO DIANA TURBAY	QUINTAS DE SANTA ANA	LUMINARIA APAGADA	se encontro red de alimentación sulfatada por humedad se cambió conectores y se normalizó el servicio
71	60072	CALLE 37 # 30 246 SECTOR VOLQUETAS	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	Se Programa Modernizacion.
72	60073	ENTRADA VIA DE ACCESO	MIRADOR DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	por obra realizada en el en el lugar dañaron red de alimentación y poste se programa a reponer luminaria que se ha retirado y ahí está la red nueva
73	60074	VÍA ACAPULCO RUITOQUE LOTE 3 CASA 1	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA GIRAR	se volvió a ajustar luminaria y el ángulo se le cambió para que era menos iluminación a la vivienda servicio normalizado
74	60075	POSTE 86 SECTOR VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 14636 apagada por línea rotó por ramas de árbol. servicio normalizado.
75	60076	CRA 17 # 59-51 INTERIOR 7 BODEGAS PALENQUE	EL PALENQUE	SECTOR APAGADO	usuario informa daño en el sector grúa haciendo mantenimientos para resolver el daño
76	60077	CALLE 4B SUR # 18B 45	RIVERAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria defectuosa se cambió por una nueva y se normalizó el servicio
77	60078	CARRERA 28 NO. 27-42	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	elementos de luminarias desgastados se cambiaron por unos nuevos y se normalizó el servicio



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES OCTUBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
78	60079	CALLE 47 N 27 38	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se realiza mantenimiento a luminarias se cambia bajante por hurto y red principal de luminarias hurtadas.
79	60080	PATIOS DE LA FISCALIA	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIA APAGADA	se repuso la luminaria 9393 que se había desmontado para enviar a garantía. servicio normalizado.
80	60081	CALLE 15 #11-46	ALMENARES DE SAN JUAN	LUMINARIA DESPEJAR	se realizó espejo luminaires en el sector reporte solucionado
81	60082	VIA DE ACCESO CIUADELA NUEVO GIRON	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	Se Programa Mantenimiento En Grua.
82	60083	CRA 28 CON CALLE 9A CANCHA COLMENA	ARENALES	CANCHA APAGADA	puentes de red de alimentación sulfatados se cambiaron conectores y se normalizó el servicio
83	60084	VEREDA ACAPULCO	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se repuso luminaria que había llevado al taller por garantía y se retiró luminaria provisional servicio normalizado.
84	60085	SECTOR GUAIPY	LA ESMERALDA	LUMINARIA DIRECTA	se realiza mantenimiento a luminaria y se encuentra luminaria directa se retira y se ingresa al taller para su revisión.
85	60086	SAN ANTONIO DE SINAI	VEREDA BARBOSA	LUMINARIA APAGADA	se encontró requemada por sobretensión se se instaló renueva y se normalizó el servicio
86	60087	CANCHA DE MICROFÚTBOL	VEREDA RIO SUCIO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminarias y se encuentra reflectores quemados se cambian y se normaliza el servicio. reflectores sylfood de 200w. luminaria directa sobre la vía principal se cambia fotocontrol y se normaliza el servicio.
87	60088	IGLESIA EL POBLADO	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	foto celda quemada por sobretensión se cambió por una nueva y se normalizó el servicio
88	60089	SECTOR LA GUAYA CANA	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento de la luminaria servicio normalizado
89	60090	DIAGONAL 9 21-18	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se encontró red rota y se cambió red servicio normalizado
90	60091	CRA 21 36-34	LA ISLA	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solicionado con Reporte 60092
91	60092	CRA 21 36-40	LA ISLA	LUMINARIA APAGADA	se encontraron líneas de alimentación de luminarias sulfatado se cambió conectores y se normalizó el servicio
92	60093	CALLE 12A NO. 11A-09	PRADOS DE CATALUNA	LAKSDFJLASDFJLKSD	poda no pertenece alumbrado público se les explica usuario
93	60094	CRA 25 # 27-06	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	linea de alimentacion Sulfatada se cambiaron Conectores y se normalizo el Servicio.
94	60095	RIVERAS DEL RIO	RIVERAS DEL RIO	REPONER LUMINARIA	se repuso luminaria que se ha llevado al taller para su respectivo mantenimiento servicio normalizado
95	60096	DIAGONAL 9 # 22A 16	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA EN CORTO	se realiza revisión a luminarias y cajas de inspección subterráneas se encuentra conectores en mal estado y fotocontrol girado se cambia y se normaliza el servicio.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES OCTUBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
96	60097	CALLE30 ESQUINA DE LA FISCALIA HACIA EL PARQUE PERALTA	CASCO ANTIGUO	SECTOR APAGADO	se encontró base dañada por vandalismo se cambió por una nueva y se normalizó el servicio
97	60098	CRA 28 NO. 30A	ALTOS DE LA CAMPIÑA	LUMINARIA APAGADA	se encontró cables rotos por vandalismo se volvió a conectar y se normalizó el servicio
98	60099	POLIDEPORTIVO	VEREDA ALTO DE LA ALDEA	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	Se Encontro Red pricipal con Un arbol haciendo contacto, se realizo poda en el Sector para evitar que el arbol hicera corto. Se Volvio a Programar y se normalizo el servicio
99	60100	TRANSVERSAL 20 CON DIAGONAL 9A	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se realiza revisión a luminarias y se encuentran conectores y fotocontrol deteriorados por corto en la red principal se cambian, se deja el servicio normalizado.
100	60101	CASA 129	CONVIVIR	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento se retira luminaria y se ingresa al taller para su revisión.
101	60102	PARQUE EL COCAL	EL LLANITO	PARQUE APAGADO	se realiza revisión de cajas de inspección de red subterránea se hacen pruebas de funcionamiento dejando el servicio normalizado.
102	60103	CARRERA 22 CALLE 45 Y 46	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria se retira y se ingresa al taller para su revisión se instala luminaria y se normaliza el servicio.
103	60104	CALLE 41 19-29	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realiza revisión de luminaria se encuentra conectores sulfatados, dejando el servicio normalizado.
104	60105	MANZANA C CASA 24	MIRADOR DE SAN ANTONIO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria defectuosa se cambió por una código 26 y se normalizó el servicio
105	60106	VIA ENTRANDO A SINAI	SINAI	SECTOR APAGADO	se encontró red reventada por camiones se cambió de sector porque hubo levantamiento de subsuelo se cambió el sector la red para mayor altura se estendio ybse conecto.servicio Normalizado
106	60107	CALLE 40 CON 21 -08	BELLA ISLA	LUMINARIA APAGADA	se encontró red desconectada por funcionarios de la essa, se volvió a conectar y se normalizó el servicio
107	60108	CALLE 49 N. 23 - 45	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se encontró red sulfatada alimentación se cambió conectores y se normalizó el servicio
108	60109	CRA 21 # 2-03	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	red de alimentación sulfatada se cambió conectores y se normalizó el servicio
109	60110	CALLE 26B ## 21E 33	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA DESPEJAR	Se Programa Despeje con Grua.
110	60111	CARRERA 27 NO. 26-76	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	bombillo estallado por agua se cambió bombillo y se normalizó el servicio
111	60112	ESCALERAS BELLAVISTA POR LA RAMPA	BELLAVISTA	SECTOR APAGADO	Fotocelda Girada se Ajusto y se normalizo el Servicio



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES OCTUBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
112	60113	CALLE 42 23-139	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	maniobra era esa provoca corto en red de alimentación de la luminaria provocando corto en la luminaria se cambia cableado y luminaria y se vuelve a conectar servicio normalizado
113	60114	CALLE 29 CON CRA 29 FRENTE AL COLEGIO JUAN BOSCO EN EL CALLEJÓN	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	Se Programa Modernizacion
114	60115	BELLAVISTA	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria se revisan cajas de inspección y fotocontrol, se habilita el servicio.
115	60116	LA LOMA	CORVIANDI III	LUMINARIA APAGADA	se encontró puente sulfatado se eliminó su fatación y se volvió a conectar servicio normalizado
116	60117	CALLE 58	EL PALENQUE	LUMINARIA INTERMITENTE	Fotocelda quemada por sobre tension se cambio por una nueva y se normalizl el servicio.
117	60118	CRA 17 CON CALLE 11A 17-03	LA MESETA I	LUMINARIA APAGADA	luminaria defectuosa se cambió por una micro led de 40 vatios se normalizó el servicio
118	60119	INTERCAMBIADOR	AUTOPISTA BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo mantenimiento en la autopista bucaramanga a las luminarias 8108 8107 4871. servicio normalizado.
119	60120	PORTAL CAMPESTRE	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realiza traslado de canastilla en el mismo lugar a luminaria 15673 por petición de usuario.
120	60121	CARRERA 22C NO. 20C-15	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria se retira luminaria lyraled de 49w y se ingresa al taller para su revisión, se instala luminaria lyraled de 49w y se normaliza el servicio.
121	60122	CALLE 46 26-90	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se cambió del talé de 40 w por defectuosa por una micro led de 40w servicio normalizado.
122	60123	QUEBRADA LAS MACANAS	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se realiza mantenimiento a luminarias, trasladanolas a poste de 8 metros, red principal hurtada.
123	60124	COLEGIO	VEREDA LLANOGRANDE	LUMINARIA APAGADA	se elimina empalmes defectuosos en la red principal servicio normalizado
124	60125	CALLE 104E NO. 9-194	MALPASO	LUMINARIA APAGADA	se encontró conectores sulfatados se cambió conectores y se normalizó el servicio
125	60126	CALLE 26 NO. 21E-27 FRENTE AL OXXO	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	Se Programa Mantenimiento Con Grua.
126	60127	CALLE 26B 21E-39	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	Luminaria Defectuosa, Se Cambio por una nueva y se normalizo El Servicio
127	60128	POSTE 34 VIA CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	se encontró líneas sulfatadas y rotas en la caja de piso de la luminaria 4950. servicio normalizado.
128	60129	POSTE 42 VIA CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	se encontró líneas sulfatadas y rotas en la caja de piso de la luminaria 11634. servicio normalizado.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES OCTUBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
129	60130	SECTOR LA PALMITA POR LA HUELLA INICIANDO DE ARRIBA HACIA ABAJO LA PRIMERA Y SEGUNDA LUMINARIA	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	usuario no contesta no va dirección del daño se pregunta a locales y no dan información.
130	60131	CALLE 33 # 25-25 Y 25-29	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se encontró fotos es la girada se ajustó y se normalizó el servicio
131	60132	QUEBRADA LAS MACANAS	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria se traslada a poste de 8 metros, red principal de luminarias hurtada.
132	60133	CALLE 32 CON CRA 26 ESQUINA	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	fotos es la quemada por sobretensión se cambió por una nueva y se normalizó el servicio
133	60134	CARRERA 16C NO. 14B-29	LOS CAMBULOS	LUMINARIA APAGADA	se encontró línea de alimentación sulfatada se cambió conectores y se normalizó el servicio
134	60135	PARQUE COCAL GIRON	EL LLANITO	PARQUE APAGADO	Reporte solucionado con reporte de control
135	60136	MANZANA 61 LOTE 8	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a la luminaria servicio normalizado
136	60137	QUEBRADA LAS MACANAS	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se realiza mantenimiento a luminaria y se realiza traslado a postería de 8 metros red principal hurtada.
137	60138	CALLE 30 CON 27	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se realizó mantenimiento a la luminarias de jirón centro servicio normalizado
138	60139	PARQUE PRINCIPAL	CASCO ANTIGUO	PROGRAMAR RELOJ	Alcaldía Instalo candados no se pudo abrir Control, Se Hablo con la Alcaldía pero no se encontro Llaves del Control
139	60140	DIAGONAL 8 #22-37	JARDIN DE ARENALES	LUMINARIA DESPEJAR	usuario informa mayor iluminación se le Informa el procedimiento que se debe adecuar para la solicitud de alumbrado público
140	60141	CALLE 20 # 18A-21	GUAYACANES	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por Cuadrilla 1
141	60142	FINCA LLANADAS	VEREDA BARBOSA	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por a Cuadrilla 3
142	60143	CANCHA LAS PALMAS	EL LLANITO	CANCHA APAGADA	se encontró contactor de la cancha de tierra quemado se cambió contactor y se normalizó el
143	60144	QUEBRADA LAS MACANAS	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se realiza traslado a luminaria a poste de 8 metros red principal de luminaria hurtada.
144	60145	CANCHA	VEREDA ALTO DE LA ALDEA	CANCHA APAGADA	solucionado con reporte de control
145	60146	CALLE 41 19-29	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria defectuosa por una código de 26 servicio normalizado
146	60147	CALLE 16 # 16-23	LOS CAMBULOS	LUMINARIA DESPEJAR	se programa despeje para grúa
147	60148	CALLE 20A 18-15	BALCONES DE GALICIA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminarias conectada por funcionarios de la essa se volvió a conectar y se solucionó el reporte
148	60149	AREAS COMUNES TORRE 11 HASTA LA 14	BALCONES DE PROVENZA I	SECTOR APAGADO	se realiza revisión en cajas de inspección y red subterránea se encuentra breaker disparado por fuertes lluvias se revisa y se deja el servicio normalizado.
149	60150	CALLE 33A NO 32B-79	VILLA CAROLINA II	LUMINARIA APAGADA	se realiza revisión a luminaria usuario reportado luminaria apagada, luminaria se encuentra en funcionamiento se realiza despeje de luminaria dejando el servicio normalizado.
150	60151	ESCUELA VEREDA ALTO DE LA ALDEA	VEREDA ALTO DE LA ALDEA	CANCHA APAGADA	se cambió timer en mal estado se cambió por uno nuevo y se normalizó el servicio
151	60152	MANZANA 62 LOTE 9	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número #60136
152	60153	CARRERA 25#34 ESQUINA	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria defectuosa y se colocó una código 26 servicio normalizado
153	60154	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se reviso luminaria 7636 y se encontró conector en mal estado en la caja de piso. servicio normalizado.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES OCTUBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
154	60155	CIUADELA NUEVO GIRON	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 9318. servicio normalizado.
155	60156	VILLA CAMPESTRE	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 1312 con fotocelda quemada. servicio normalizado.
156	60157	FINCA VILLAYANIE	ASENTAMIENTO HUMANO EL LAGUITO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de luminarias por petición de usuario dejando el servicio normalizado y despejado luminarias.
157	60158	CARRERA 13D NO.8-36	HACIENDA LA MESETA	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria y se encuentra conectores sulfatado se cambian y se normaliza el servicio.
158	60159	PARQUE ENTRE LA CALLE 28A Y 28 ENTRE CRA 34 Y 33	LA CAMPIÑA	LUMINARIA APAGADA	se programa reporte para cuadrilla 03 reflector 2490 de la cancha apagado.
159	60160	QUEBRADA LAS MACANAS	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento de las luminarias por hurto de la red principal
160	60161	parque centro	ALTOS DE ANDINA	LUMINARIA APAGADA	reporte de prueba con operarios de san Alberto el día sábado 26-10-2024.
161	60162	CRA 23 # 30-47	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se realiza cambio de fotocelda a la luminaria reporte de prueba san Alberto
162	60163	TRANSVERSAL 24 54C 280	ALTOS DEL CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria sepialed de 41w se retira y se ingresa al taller para su revisión, se instala luminaria sepialed de 41w y se normaliza el servicio.
163	60164	CANCHA	RINCON DE GIRON	CAMBIO DE REDES	se realizo y revicion de circuitos y se habilito cancha
164	60165	POSTES 134 ANILLO VAL PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se encontró línea sulfatada conectores en mal estado se reconectó y se normalizó el servicio
165	60166	CALLE 16 CON CARRAERA 28 RENTE AL POLIDEPORTIVO	SANTA CRUZ	LUMINARIA APAGADA	se realiza revisión a luminaria y se encuentra conectores sulfatados se cambian y se normaliza el servicio.
166	60167	CANCHA DE MICRO EL COCAL	EL LLANITO	CANCHA APAGADA	se realiza revisión a cancha de micro y se encuentra taimer desprogramado en hora y fecha y año, se reprograma y se hacen pruebas de funcionamiento alas canchas dejando el servicio normalizado.
167	60168	CRA 18A # 2B-57	RIVERAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria y se retira para ingreso al taller para su revisión.
168	60169	DEPRIMIDO	EL POBLADO	LUMINARIA DIRECTA	se realiza revisión a reflectores usuario reporta que están directos se revisa fotocontrol y se cambia de posición se hacen pruebas de funcionamiento y se deja el servicio normalizado.
169	60170	PEAJE HACIA ABAJO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA INTERMITENTE	se encontraron conectores sulfatado por humedad se cambiaron por nuevos y se normalizó el servicio
170	60171	CALLE 43 CON 32 BAJANDO LA LOMA Y EN LA 44 EN LA ESQUINA DEL GIMNASIO	CORVIANDI III	POSTE A PUNTO DE CAER	se realiza revisión a posteria, luminaria 1451 el postes es dela ESSA. poste metálico de la luminaria 9177 si esta para cambio esta podrido de pata y esta apunto de caer.
171	60172	FINCA EL GUANABANO	VEREDA CANTALTA	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento alas luminarias se encuentran fotoceldas quemadas se cambian quedando el servicio normalizado
172	60173	CALLE 42 16-80	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria se retira dentales de 40w y se ingresa al taller para su revisión.
173	60174	CARRERA 29B NO 37 PALMITAS	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se realiza revisión a luminarias reportadas por usuario se encuentra luminaria 8188 conectores sulfatados y la 2358 se encuentra en su normalidad se deja el servicio normalizado.
174	60175	FINCA LA ESPERANZA VIA ZAPAROCA	VEREDA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria zd 216 de 40 w que estaba en mal estado y se instala fotocelda y luminaria microled de 40 w quedando el servicio normalizado ok
175	60176	CRA 28 27-26 MALECON	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria y se encuentra conectores de la red principal sulfatados se cambian y se normaliza el servicio.



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES OCTUBRE DE 2024

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
176	60177	CALLE 30C 30-32	VILLA CAROLINA I	LUMINARIA APAGADA	se realiza revisión a luminarias se encuentra luminaria desconectada y red principal rota y conctores sulfatados se cambia y se normaliza el servicio.
177	60178	SECTOR 1 MANZANA F 25A -29	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se encontro sulfatacion en caja de piso se cambiaron dos conectores quedando el servio normalizado ok
178	60179	SCETOR 7 TORRE 6 PARQUEADERO	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se fue al lugar y el reporte esta para realizar con grua se le informa al usuario queda el reporte pendiente
179	60180	CALLE 30 23-73	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	se encontró luminarias desconectadas por funcionarios de la esa y se cambió bombillo en mal estado servicio normalizado
180	60181	PUENTE HOYO CALIENTE	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se encontró relojes programado se reprogramó y se normalizó el servicio
181	60182	CALLE 48 # 26-103	EL POBLADO	REVISION DE REDES	se le informa al usuario que la red es exclusiva de de alumbrado y la red no interfiere con la red principal de la essa
182	60183	CANCHA	EL TEJAR	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se encuentra control desprogramado por hora y fecha, se reprograma y se normaliza el servicio.
183	60184	MANZANA 2 CASA 1	PUEBLITO VIEJO	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria 229 y se ingresa al taller para su mantenimiento se coloca una nueva y se normaliza el servicio
184	60185	CRA 17 CON CALLE 15A.	LOS CAMBULOS	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado por la cuadrilla 3
185	60186	CALLE 42 CON DIAGNAL 21 PARQUE	RINCON DE GIRON	CANCHA APAGADA	se cambió contactor quemados por cortocircuito y se normalizó el servicio
186	60187	DIAGONAL 54 B # 22B-11	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria sepia led de 41 y se ingresa al almacén para su mantenimiento y se coloca una código 26 servicio normalizado
187	60188	KM 2 VIA GIRON LEBRIJA SOBRE LA AUTOPISTA A 100M DE LA POLVORERIA EL VAQUERO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	daño en red Principal de la essa