



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
**CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON**  
**MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES SEPTIEMBRE DE 2024**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	59872	MANZANA E CASA 21	VALLE DE LOS CABALEROS	REVISION DE REDES	se cambia la conexión de las luminarias por encontrarse bajo medida servicio normalizado
2	59873	DIAGONAL 105# 104E-196 SECTOR A	BALCONES DE PROVENZA I	SECTOR APAGADO	no se puede realizar el reporte por paro del Sector camionero vías bloqueadas se programa mantenimiento
3	59874	DIAGONAL 14 P-03	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA APAGADA	se cambia la conexión de la luminaria por daño en la red principal servicio normalizado
4	59875	PARQUE PRINCIPAL	SANTA CRUZ	PARQUE APAGADO	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
5	59876	Carrera 29 # 12-28	QUINTAS DEL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado el día 02/09/24
6	59877	CLLE 28 # 28-105	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se cambió elementos quemados en la luminaria servicio normalizado
7	59878	CRA 31 # 34-25	ALTOS DEL LLANITO	REDES EN CORTO	se realiza mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
8	59879	CALLE 34 A CON 20 ESQUINA FRENTE AL SALON COMUNAL	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal de las luminarias servicio normalizado
9	59880	DIAGONAL 54B#22B-28	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
10	59881	FRENTE AL COLEGIO	VEREDA LLANOGRANDE	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal de las luminarias servicio normalizado
11	59882	CARRERA 21B NO. 26-10	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria caída por daño en la parte inferior del poste se ingresa la luminaria al taller para reposición de poste y caja de piso
12	59883	VIA TREFILCO CALLE 14	BAHONDO	LUMINARIA APAGADA	Se Programa Mantenimiento en Grúa
13	59884	CALLE 19# 22C-127	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	Se Programa Reporte con Grúa Reporte a la Luminaria 3119
14	59885	CALLE 18 # 28-128	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	Dirección No coincide con el Barrio Indicado. Se Llama Usuario para poder Aclarar la dirección y no Contesta.
15	59886	CALLE 19 #18-04	BALCONES DE GALICIA	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado con reporte de Expansion
16	59887	POSTE 114 SECTOR VILLA LINDA	VILLA LINDA	LUMINARIA APAGADA	Reporte De Preuba De Wendy Secretaria de Iluminación San Juan.
17	59888	PUENTE PEATONAL MIRADOR SAN JUAN	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se encontró red cortada por vandalismo se volvió a conectar y se normalizó el servicio
18	59889	CALLE 43 CON CARRERA 34A PARTE ALATA	EL PARAISO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria defectuosa se cambió por una código 26 y se normalizó el servicio
19	59890	BELLAVISTA	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria defectuosa se cambió por una código 26 y se normalizó el servicio
20	59891	EL CONSUELO	EL CONSUELO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria se encuentra fotocontrol girado, se normaliza el servicio.



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
**CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON**  
**MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES SEPTIEMBRE DE 2024**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
21	59892	CANCHA DEL BARRIO GIRALUZ	GIRALUZ	CANCHA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminarias se encuentra reloj desprogramado se actualiza la hora v se normaliza el servicio.
22	59893	CALLE 56	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Conectores Sulfatados se Cambió por unos nuevos y se Normalizó el Servicio.
23	59894	CLLE 2C 17-43	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria dañada se cambió por una código 26 y se normalizó el servicio
24	59895	DIAGONAL 7 # 18-12	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	Se Cambió Luminaria Defectuosa Por Una Código 26, Servicio Normalizado
25	59896	EL PORTICO	EL PORTICO	LUMINARIA DIRECTA	se realiza mantenimiento a luminaria y se encuentra fotoconcontrol quemado por corto circuito en la red aérea se cambia y se normaliza el servicio.
26	59897	CARRERA 23 CALLE 31 Y 32	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	se encontró fotocelda quemada por sobretensión se cambió por una nueva y se normalizó el servicio
27	59898	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL RIO FRIO	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado Por Intervención de la Cuadrilla de la essa.
28	59899	CALLE 5 #4-37	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	Se llama Usuario Para Preguntar Dirección que NI Corresponde A Giron Se Habla Con Usuario Y mo es del municipio de Giron
29	59900	CARRIZAL III Y IV Bloque 5	CARRIZAL III Y IV	LUMINARIA APAGADA	se encontró corto en la red principal produciendo sulfatación en conectores se eliminó corto v se cambió conectores servicio normalizado
30	59901	FINCA TOTUMOS, CERCA A LAS OFICINAS DE MACPOLLO	VEREDA RIO FRIO	LUMINARIA APAGADA	Se Soluciono Con Reporte de Mantenimiento de Transformador Martes.
31	59902	CALLE 50 # 26-82	BRISAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	Usuario Solicita es Expansión se Explica el Proceso
32	59903	CABAÑA BAJA	VEREDA LA CABAÑA	LUMINARIA APAGADA	se cambio fotocelda quemada por cortocorcuito y se mejoro el servicio
33	59904	CRA 26 # 33-25	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	elementos quemados por sobretensión se cambiaron y se normalizó el servicio
34	59905	PARQUECITO ZONA VERDE DETRAS DEL COLISEO VILLAMIL	GUAYACANES	LUMINARIA APAGADA	se encontraron luminarias defectuosas se retiraron y se llevaron al taller para su debido mantenimiento.
35	59906	SECTOR EL CORCEL	VEREDA RIO FRIO	SECTOR APAGADO	se encontró cañuela del transformador dispara se volvió a cambiar fusible y se volvió a conectar servicio normalizado
36	59907	FINCA EL LAGUITO	VEREDA ANGULO	LUMINARIA INTERMITENTE	reporte solucionado con la modernización # 1490
37	59908	MANZANA 23 LOTE 8	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con la modernización #1488
38	59909	EN MEDIO DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE BELÉN Y EL EDIFICIO.	SMART 110	LUMINARIA DIRECTA	se encontró fotocelda en mal estado se cambió por una nueva y se normalizó el servicio
39	59910	MANZANA 11C 121719	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	luminaria desconectada por remodelacion de la red por parte de la essa se realiza la conexión de la luminaria



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
**CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON**  
**MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES SEPTIEMBRE DE 2024**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
40	59911	CRA 17 12A-69	LA MESETA I	LUMINARIA APAGADA	se encontró línea de alimentación sulfata se cambió conectores y se normalizó el servicio
41	59912	CALLE 46 NO. 16-165 VIA AL TORNILLO	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	AVENIDA APAGADA	No se Pudo Indenticar Luminaria, Usuario No contesta, Se Busco en la dirección por alguna Información de la luminaria o El Usuario y No dan Información del Daño, Ni Conocen al Usuario.
42	59913	CALLE 46 NO. 16-165 PATIOS DE LA FISCALIA	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	AVENIDA APAGADA	Luminaria Cerca De La Red De Media Tensión, No Se Puede Intervenir Ya que es Un Peligro pal Operario.
43	59914	CARRASCO PLAZA DE TOROS	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA APAGADA	se encontraron conectores del arranque del alumbrado de la plaza de toros en mal estado. luminaria 12936.
44	59915	CRA 18 # 13C 22	LA MESETA I	LUMINARIA APAGADA	Solucionado Con El Reporte 59911
45	59916	Calle 15 A # 12 - 13	PUERTO MADERO	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 18907 apagada por fotocelda girada. servicio normalizado.
46	59919	Poste 7 Anillo Vial Rio Frio	ANILLO VIAL RIO FRIO	SECTOR APAGADO	se encontró sector apagado por cone torres sulfatados y líneas rotas en la caja de piso de la luminaria 8279.
47	59917	Sector Cremas	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a las luminarias 12291 y 15416. servicio normalizado.
48	59918	Carrasco Plaza De toros	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA APAGADA	luminaria 12933 con conectores sulfatados. servicio normalizado.
49	59921	CALLE 33B NO.32B-15	VILLA CAROLINA II	LUMINARIA APAGADA	se cambia luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
50	59922	LLEGANDO AL MAUSOLEO LA ESPERANZA DESDE LA 01 A LA 08 LO QUE COMPRENDE GIRON	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con el Reporte # 59919.
51	59923	CALLE 19 CON CRA 29 PARQUE LA HOJA DEL TABACO	SANTA CRUZ	PARQUE APAGADO	luminarias sin servicio por intento de hurto de la red servicio normalizado
52	59924	PORTAL 1	PORTAL I	LUMINARIA APAGADA	luminarias llegadas del taller para reposición en el sector servicio normalizado
53	59925	CALLE 106 11-26	GUADUALES	LUMINARIA APAGADA	se cambió fotocelda defectuosa en la luminaria servicio normalizado
54	59926	CALLE 50 # 27-150	EL POBLADO	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la luminaria servicio normalizado
55	59920	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUT.BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se encontraron cables de alimentación de la luminaria 8354 quemados en su caja de piso. servicio normalizado.
56	59927	CALLE 47A NO 30-10	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria microled 40w defectuosa y se instala luminaria sepialed 41w provisional
57	59928	SECTOR ENTRADA MIRADOR CABAÑAS	AUTOPISTA AEROPUERTO	DESPEJAR TRANSFORMADOR	se realizo poda a ramas que se encontraban con cercanía a la línea de media tensión.
58	59929	CANCHA	PORTAL DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se instala luminaria lyraled 49w servicio normalizado
59	59930	CALLE 12A # 23-20	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	Usuario solicita la instalación de una luminaria se le informa que tiene que realizar la solicitud por medio de una carta



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
**CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON**  
**MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES SEPTIEMBRE DE 2024**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
60	59931	CANCHA	GIRALUZ	CANCHA APAGADA	se Programa cambio de tubería averiada en las luminarias de la cancha
61	59932	PARQUE	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se realizo bajante de alimentacion hurtado por habitantes de calle y se nor maliszo el servicio
62	59933	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento a las luminarias 12172 12179 12163 12161.
63	59934	CRA 28A # 38-41 Y CRA 28A # 34-91	CASTILLA LA NUEVA	LUMINARIA APAGADA	se Programa modernización de las luminarias se le informa al usuario
64	59935	MANZANA V CASA 1 CALLE 51 32C-15	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 51w defectuosa servicio normalizado
65	59936	MANZANA 36 LOTE 20	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con la modernización #1488
66	59937	MANZANA K CASA 1	MIRADOR DE SAN JUAN	LUMINARIA GIRAR	se direcciona la luminaria a petición del usuario servicio normalizado
67	59938	PARQUE	QUINTAS DE SAN ISIDRO	LUMINARIA APAGADA	luminaria sin servicio por intento de hurto de la red se realiza la conexión de la luminaria servicio normalizado
68	59939	CALLE 46 NO. 16-165 PATIOS DE LA FISCALIA	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	AVENIDA APAGADA	reporte solucionado con el número 59940
69	59940	CALLE 46 NO. 16-165 VIA AL TORNILLO	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	AVENIDA APAGADA	se retira luminaria zd229 50w se ingresa al taller para revisión usuario no contesta el teléfono para informarle el retiro de la luminaria
70	59941	CALLE 26B 21E-39	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se encontró red reventada se cambió red y se volvió a conectar servicio normalizado
71	59942	CALLE 106# 11-21	GUADUALES	LUMINARIA APAGADA	cambio de redes en el sector dejando dejando fases compartidas en el circuito se volvió a conectar y se normalizó el servicio
72	59943	CARRERA 23 NO. 30-47	CASCO ANTIGUO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado arrehland9 el daño se cambiaron elementos desfextuos
73	59944	CALLE 12 CON 23-47	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	luminaria encontrada sin fotocelda seis a los votos celda nueva y se normalizó el servicio
74	59945	CANCHA JUNTO A LA ESCUELA	VEREDA ALTO DE LA ALDEA	LUMINARIA APAGADA	se ajusto la programación del reloj de las luminarias de la cancha
75	59946	CRA 26	VIA CANEYES	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion en la caja de piso en la luminaria servicio normalizado
76	59947	MANZ41-LOTE7	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria zd216 40w defectuosa se instala luminaria zd229 50w provisional
77	59948	CRA 32 29A-16	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	Conectores Sulfatados Se Cambiaron Por Unos Nuevos Y se Normalizó el Servicio.
78	59949	RETORNO DEL RINCON	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	Programa Ronda Nocturna, Usuario No Calaro Luminarias



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
**CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON**  
**MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES SEPTIEMBRE DE 2024**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
79	59950	DE CANEYES HACIA PASEO SAN JORGE	SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se Programa Ronda Nocturna, Usuario No Calaro Luminarias
80	59951	TRANVERSAL 107A NO. 11-59	CIUDAD METROPOLITANA	LUMINARIA APAGADA	se encontró corto en la red principal se cambió red que dirija la luminaria y se normalizó el servicio
81	59952	DIAGONAL 7B 21C - 02	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado con Reporte 59952
82	59953	PARQUE PERALTA	CASCO ANTIGUO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo cedimentacion de canastillas para cambio de postes deteriorados luminarias intervenidas 7341,7346,7345,7347
83	59954	CRA 21A 2-24	VILLA DE LOS CABALLEROS	POSTE A PUNTO DE CAER	Se Revia Poste en Buenas Condiciones. Se ve Un poquito ladiado pero es por tensión de la Línea cuando se Instaló pero no presenta ningún deslizamiento o desplazamiento.
84	59955	PASEO SAN JORGE	PASEO SAN JORGE	LUMINARIA APAGADA	se encontró corto en la red principal que había disparado el taco se eliminó corto y se volvió a subir Protección.Servicio Normalizado
85	59956	CARRERA 21B NO. 26-10 FRENTE AL VENADO DEL REY	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 7004 de 100 W por una luminaria de de 84 W provisional. servicio normalizado.
86	59957	CALLE 18 # 28-128	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	luminarias se llevaron a garantía esperando que garantía las devuelva para instalarlas
87	59958	CALLE 19# 22C-127	PORTAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se retiró luminaria para llevar al taller por garantía
88	59959	CALLE 12 NO. 23-47	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado Por Cuadrilla #2 Día 17-09-24
89	59960	CALLE 11B 20-33	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	luminaria 8363 con fotocelda quemada. servicio normalizado.
90	59961	PARQUE PERALTA	CASCO ANTIGUO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizo cambio de posteria por motivo de deterioro
91	59962	FRENTE A LA IGLESIA QUE ESTAN CONSTRUYENDO	CIUADELA VILLAMIL	LUMINARIA APAGADA	se instala luminarias provisionales para el sector servicio normalizado
92	59963	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realiza mantenimiento a luminaria y se encuentra red subterránea rota, se normaliza el servicio.
93	59964	CANCHA SINTETICA Y ALREDEDORES	PORTAL I	LUMINARIA APAGADA	se encontró red reventada por podas se volvió a empalmar, se volvió a conectar y se normalizó el servicio
94	59965	PARQUEADERO COMUNAL CRA 30 CON PEATONALES 27A	EL TEJAR	LUMINARIA APAGADA	luminaria desconectado por funcionarios de la essa se volvió a conectar y se normalizó el servicio
95	59966	SECTOR 1 MANZANA F 25 A 29	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se programa mantenimiento con grúa
96	59967	CALLE 46 # 26-90	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	Fotocelda Girada se ajusto a posicion de uso y se normalizó el servicio.
97	59969	DIAGONAL 107A #11 A-06	CIUDAD METROPOLITANA	LUMINARIA APAGADA	fotocelda quemada por sobretensión se cambió fotocelda y se normalizó el servicio



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
**CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON**  
**MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES SEPTIEMBRE DE 2024**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
98	59968	CANCHA	GIRALUZ	CANCHA APAGADA	Se realiza Mantenimiento en Cancha, Reubicando reloj de encendido y apagado en otro poste, se realiza cableado en cajas de piso, se realizan pruebas de funcionamiento. Servicio Normalizado.
99	59970	AUTOPISTA ANTONIA SANTOS	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se reviso la red principal de las luminarias la cual se encuentra en buen funcionamiento se Programa revisión de las luminarias por la cuadrilla 3
100	59971	CARRERA 26 POR LOS CANELLES	VIA CANEYES	SECTOR APAGADO	se elimina sulfatacion en la caja de piso de las luminarias servicio normalizado
101	59972	MANZANA 60 LOTE 706	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se le realizó mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
102	59973	ROTONDA DE LOS CANEYES FRENTE A DROGAS LAS REBAJA	AVENIDA CRA 26	SECTOR APAGADO	se encontró sector apagado por líneas sulfatadas y rotas dentro de la tubería subterránea. luminarias 11593 y 11595. servicio normalizado.
103	59974	ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL	LUMINARIA DIRECTA	luminaria 5745 con fotocelda directa. servicio normalizado.
104	59975	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA DIRECTA	se realizo mantenimiento en la autopista aeropuerto a las luminarias 12570 12569 12567 12277 12558 12555. servicio normalizado
105	59976	PARQUE CALLE 21 26-10	RIO DE ORO	PARQUE APAGADO	se cambio red quemada en la luminaria servicio normalizado
106	59977	VIA DE ACCESO CIUADELA NUEVO GIRON	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se encontraron luminarias defectuosas se cambiaron por unas códigos 26 y se normalizó el servicio
107	59978	VIA PRINCIPAL ENTRADA A VILLA SANDRA	PORTAL DE CASTILLA	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria defectuosa se cambió por una provisional y se normalizó el servicio
108	59979	CALLE 27 A # 28A -06 PASAJE LA ROSITA	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	se encontraron bombillos quemados por sobretensión se cambiaron y se normalizó el servicio
109	59980	CRA 16 E PEATONAL 2B 15	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA APAGADA	red de alimentación sulfatada se cambiaron conectores y se normalizó el servicio
110	59981	CALLE 4TA A SUR # 21-39	RIVERAS DEL RIO	LUMINARIA APAGADA	se encontró fotocelda en mal estado se cambió por una nueva y se normalizó el servicio
111	59982	VILLAMPISS	VILLAMPISS	LUMINARIA APAGADA	conectores sufatados se cambió conectores y se normalizó el servicio
112	59983	MANZANA F SECTOR 3	CIUADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realizó poda en la luminarias se encontró luminarias sin fotocelda se Instaló fotocelda y se normalizó el servicio
113	59984	VEREDA AGUADA DE CEFERINO	VEREDA AGUADA DE CEFERINO	LUMINARIA DIRECTA	se traslado lumimaria 5032 a poste de cemento debido a expansiom tipo tres que se realizo en el sector para mejorar el servicio de A P.
114	59985	CRA 29 CON CALLE 11	ARENALES	HONGO APAGADO	se encontró luminaria afectuosa se cambió por una código 26 y se normalizó el servicio



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
**CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON**  
**MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES SEPTIEMBRE DE 2024**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
115	59986	FINCA EL CAUCHO	VEREDA SORACA	LUMINARIA APAGADA	vía obstaculizada por construcción de carretera nueva no se puede tener acceso a la Vereda
116	59987	RIO PRADO	RIO PRADO	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	se realizó despeje a luminarias
117	59988	CALLE 44 NO. 34B-105	EL PARAISO	LUMINARIA APAGADA	Primera Luminaria Llevada al Taller,Para Su Mantenimiento. Segunda Luminaria Se Encontró Conectores Sulfatados, Se Cambiaron Servicio Normalizado.
118	59989	CALLE 55A #22C-04	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA DESPEJAR	Se Realizo despeje al sector, Servicio Normalizado.
119	59990	CALLE 20A # 24-92	PORTAL CAMPESTRE IIII	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
120	59991	URBANIZACION BOSQUECITO	URBANIZACION EL BOSQUECITO	LUMINARIA APAGADA	se realiza giro de luminarias a petición de usuario y se normaliza el servicio.
121	59992	DIAGONAL 54C 22C - 60	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	SE cambió lyraled defectuosa, Servicio Normalizado
122	59993	CANCHA	VEREDA ALTO DE LA ALDEA	CANCHA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal de la alimentación de la luminaria servicio normalizado
123	59994	VIA ACAPULCO RUITOQUE LOTE 3 CASA 1 VISTA REAL	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	se giró luminaria para mejor iluminación, Servicio Normalizado.
124	59995	CALLE 29A # 31-79	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	se Programa modernización de la luminaria se le informa al usuario
125	59996	CALLE 37 29A-09	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se ajusto fotocelda en la luminaria servicio normalizado
126	59997	CALLE 55A 22C 21	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la luminaria
127	59998	MANZANA C CASA 24	MIRADOR DE SAN ANTONIO	LUMINARIA APAGADA	usuario no contesta se realizó dos visitas al usuario y no esta, los vecinos dan información del daño.
128	59999	QUINTAS DEL CAMPESTRE	QUINTAS DEL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se cambió luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
129	60000	PARQUE	QUINTAS DE SAN ISIDRO	PARQUE APAGADO	se cambió conectores defectuosos en la luminaria servicio normalizado
130	60001	CALLE 68 B #24A - 03	CARRIZAL CAMPESTRE	LUMINARIA INTERMITENTE	luminarias no pertenecen al inventario de alumbrado público se le informa al usuario