



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
**CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON**  
**MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2024**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
1	59549	SECTOR LA ESCUELA	VEREDA BOCAS DEL MONTE	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se ajusto la promogramacion de las luminarias de la ancha desde las 18:00 - 21:00 a petición del usuario
2	59550	FINCA EL SALADO	VEREDA BARBOSA	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado Con reporte Modernización 1340
3	59551	DIAGONAL 10 NO. 22A-03	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se cambia luminaria lyraled 49w defectuosa servicio normalizado
4	59552	PEAT 13 E # 23A- 21 G10	CORVIANDI I	LUMINARIA APAGADA	se cambio luminaria defectuosa servicio normalizado
5	59553	CRA 21 #10-03	VILLAS DE SAN JUAN	CANCHA APAGADA	se cambio conectores defectuosos en la red principal de las luminarias de la cancha servicio normalizado
6	59554	BARANDAS VEREDAS ENTRADA AL BARRIO BELLAVISTA PEATONAL 3 FRENTE A CREMAS	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfataciones en la caja de piso de distribución de las luminarias servicio normalizado
7	59555	SECTOR 6 MANZANA C 23-03	CIUADDELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	Se Programa mantenimiento y Modernización con Grúa.
8	59556	VEREDA CHOCOA	VEREDA CHOCOA	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Red Mal Conectada por Operarios de la Essa Se Volvió A Conectar Bien y se normalizó el sericio
9	59557	FRENTE A LA PARCELA LA ESMERALDA	VEREDA SAN RAFAEL	LUMINARIA DIRECTA	SE ENCONTRO LUMINARIA DIRECTA SE CAMBIO FOTOCELSA Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
10	59558	DIAGONAL 13A # 10C 08	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado Por La Cuadrilla #2 Día 9/7/24
11	59559	EN LAS ESCALERAS LA PRIMERA LUMINARIA SUBIENDO DE LA AV HACIA BELLAVISTA	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se cambio luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
12	59560	SECTOR 7 TORRE 10 APTP 101	CIUADDELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	Fotocelda Girada se Reubica a posiciones de uso y se Normaliza el Servicio
13	59561	DIAGONAL 13A 10C-26	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado por Cuadrila#2 Día 9-7-24
14	59562	PARQUE PRINCIPAL	GIRON CENTRO	PARQUE APAGADO	reporte solucionado con el número 59568
15	59563	PARQUE PRINCIPAL	EL PALENQUE	PARQUE APAGADO	Se Encontró Control Del Parque Dizparado
16	59564	MANZANA B NO 24-11 SECTOR 1	CIUADDELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Cañuela Disparada, Se Cambio Fusible y se Volvió A Conectar y Se Normalizó El Servicio
17	59565	CRA 17 45-221 DONDE ESTAN HACIENDO LA ESTACION DE SERVICIO	PORTAL I	REVISION DE REDES	usuario no contesta el teléfono se revisa las redes las cuales corresponden a la essa
18	59566	CALLE 30 C 30-32	VILLA CAROLINA I	LUMINARIA APAGADA	se cambio luminaria sepialed 41w defectuosa servicio normalizado
19	59567	CALLE 30 # 30--19	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo roto por agua en la luminaria servicio normalizado
20	59568	PARQUE PRINCIPAL	GIRON CENTRO	PARQUE APAGADO	se realiza habilitación del control de las luminarias del parque
21	59569	DIAGONAL 13 10B 32 Y DIGONL 13C PLAZOLETA 2	BRISAS DEL CAMPO	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado por Cuadrilla #2 El día 9-7-24

**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
**CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON**  
**MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2024**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
22	59570	PARQUE	BRISAS DEL CAMPO	PARQUE APAGADO	Se Encontró Fococelda Quemada, Se Realizo Revisión a Cajas de piso para Eliminae Corto en la Red, Servicio Notmalizado
23	59571	PARQUE PRINCIPAL	CASCO URBANO	PARQUE APAGADO	se cambio contactor quemado en el control de las luminarias del parque principal
24	59572	SECTOR EL PÓRTICO - LADRILLERA LADRILLOS Y TUBOS	EL PORTICO	SECTOR APAGADO	se cambio red rota por paso de vehículo tipo volqueta en las luminaria servicio normalizado
25	59573	CANCHA COLMENA CRA 28 CON CALLE 9NA	ARENALES	CANCHA APAGADA	se elimino sulfatacion en la red principal de las luminarias de la cancha
26	59574	SECTOR 1	CIUADELA NUEVO GIRON	SECTOR APAGADO	se cambio fusible quemado en las luminarias servicio normalizado
27	59575	CALLE 29 CON CRA 25 ESQUINA	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	luminaria no pertenecen al inventario de alumbrado público se le informa al usuario
28	59576	CALLE 27 CON CRA 26 PUENTE PEATONAL	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria sepialed 41w defectuosa para revisión
29	59577	CRA 21 # 52-87	PORTAL DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se cambio fotocelda defectuosa y se elimina sulfatacion en la red principal servicio normalizado
30	59578	CALLE 27 CON CARRERA 26	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se instala luminaria sepialed 41w servicio normalizado
31	59579	CALLE 30 NO. 24-65	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	luminaria sin servicio por hurto de la red se realiza la conexión servicio normalizado
32	59580	TRANSVERSAL 17 # 7A -25	MIRADOR DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	se realiza la visita del sitio donde se ubicaba la luminaria la cual fue retirada por obra civil se programa la reposición de la luminaria
33	59581	CALLE 32 NO. 25-80	CASCO URBANO	LUMINARIA APAGADA	luminaria sin servicio por hurto de la red se realiza la conexión servicio normalizado
34	59582	CALLE 33 NO. 26-72	CASCO URBANO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
35	59583	EL COCAL	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambio luminaria defectuosa servicio normalizado
36	59584	CARRERA 27 NO. 32-21	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
37	59585	CARRERA 29 NO. 29-68	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
38	59586	CALLE 30 NO. 29-31	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
39	59587	DIAGONAL 54C NO. 22B-04	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se ajusto conectores en la luminaria servicio normalizado
40	59588	MANZANA C CASA 7	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA	se ajusta fotocelda en la luminaria servicio normalizado
41	59589	CARRERA 25 NO. 32-44	CASCO URBANO	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado Por Cuadrilla #2 el Día 15-07-24
42	59590	CARRERA 25 NO. 32-44	CASCO URBANO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Cable Robado Se Cambió Dirección de conección de la Luminaria Para Evitar el Vandalismo, Se Conecto y se Normalizo el Servicio
43	59591	CASA 12	LA INMACULADA	LUMINARIA APAGADA	Luminaria Defectuosa Se Cambió por Una código 26 y Se Normalizo el Servicio



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
**CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON**  
**MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2024**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
44	59592	CALLE 28 NO. 28-17 LA CASONA	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado Con Reporte de Modernización 59593
45	59593	PARQUE DE LAS NIEVES	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	Se Cambió BomBillos Agotados Y Se Encontró Luminarias Desconectadas Por Funcionarios de La Essa, Servicio Normalizado.
46	59594	CRA 23 ESQUINA	EL LLANITO	LUMINARIA CAIDA	Reporte Solucionado con Reporte 59595
47	59595	CRA 28 CON 34 ESQUINA UNA CUADRA ANTES DEL CEMENTERIO	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	Luminaria 8984 Bombillo Estallado pro Agua De Cambio por Uno Nuevo, 8759 Luminaria se Encontró En El Piso se Volvió A Colocar Y Se Normalizo El Servicio
48	59596	SOBRE LA CALLE 23 AL LADO DEL PARQUEADERO	CASA LINDA	LUMINARIA APAGADA	Usuario No Contestó. Dirección Incompleta, Vecinos no dan Información de la Luminaria.
49	59597	PARQUE PERALTA	GIRON CENTRO	POSTE LADEADO	Se Programa Cambios de Postes de Parque Peralta.
50	59598	CARRERA 29G NO. 30C-02	EL MILAGRO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Fotocelda Quemada Se cambio por una Nueva y se Normalizo el servicio
51	59599	CRA 26 CON CALLE 32 ESQUINA	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el reporte 59608 de mantenimiento
52	59600	CANCHA	VEREDA ACAPULCO	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	se programa cancha por solicitud de la comunidad ya que piden que el día domingo no prenda la cancha por motivo del partido de la selección Colombia.
53	59601	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con reporte de operación y mantenimiento # 59602.
54	59602	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Linea Sukfatada, Se Elimino Sulfatacion y Se Volvió A Conectar, Servicio Normalizado
55	59603	CANCHA BOCA DEL MONTE	VEREDA BOCAS DEL MONTE	CANCHA PROGRAMAR RELOJ	SE PROGRAMO RELOJ A LAS 10 POR PETICION DE ADMINISTRACION Y JUNTA DE ACCION COMUNAL
56	59604	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	Se realizo mantenimiento por sector apagado en el anillo vial. conectores sulfatados y otros quemado en la caja de piso de la luminaria 3559. servicio normalizado.
57	59605	DIAGONAL 54C NO. 22B-04	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	Se encontró Luminarias en Mal estado, Se Cambió por una Nueva y se Normalizo el servicio
58	59606	FINCA EL MIRADOR	VEREDA EL PANTANO	LUMINARIA APAGADA	Se Soluciono Con Reporte de Modernización 1445
59	59607	FINCA EL MIRADOR	VEREDA EL PANTANO	LUMINARIA APAGADA	Solucionado con Reporte de Modernización 1445
60	59608	calle 32 #25-80	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	luminaria desconectada por funcionarios de la ESSA se colocaron conectores para recolectar nuevamente servicio normalizado
61	59609	carrera 26 # 31 - 11	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se cambió socket sulfatado en la entradas y se normalizó el servicio
62	59610	calle 31 # 23-56	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo quemado por sobretension y se normalizado el servicio



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
**CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON**  
**MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2024**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
63	59611	CALLE 28 NO. 28-17 LA CASONA	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se cambió bombillo quemado por sobretension y se normalizó el servicio
64	59612	CALLE 26 # 21C 09	VILLA CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Luminarias En Mal Estado Se Cambió por Una Código 26, Se Normalizo El Servicio.
65	59613	CALLE 14B NO. P-15	ALMENARES DE SAN JUAN	LUMINARIA DESPEJAR	Se Realizó Poda Al Sector, Servicio Normalizado
66	59614	KM 2 TALLERES DE CHIMITA CASA 10	ALTOS DE ANDINA	LUMINARIA DESPEJAR	se realiza despeje de la Luminaria servicio normalizado
67	59615	CANCHA	VILLA CAROLINA I	LUMINARIA APAGADA	Se Volvió A Programar el Reloj de la Cancha, Se Probó y El Servicio Normalizado.
68	59616	KM 6 CRA 11 VIA BUCARAMANGA FRENTE AL HOTEL SAN JUAN BASCULA DE ITALCOL PLANTA 2	AUT.BUCARAMANGA	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de redes debido a que se encontraron rotas por ramas de árbol, luminaria 5060. servicio normalizado.
69	59617	CALLE 28 NO. 30-44	SAGRADO CORAZON	LUMINARIA DESPEJAR	Se Realizó Poda A Luminaria, Se Despejó Luminaria para una mejor Iluminación.
70	59618	parque sagrado corazón monumento	SAGRADO CORAZON	SECTOR APAGADO	Se Encontró Líneas Lasrimadas por poda, Se Empalmó líneas y se Normalizo el Servicio
71	59619	CALLE 41 42 CARRERA 19 PARTE BAJA FRENTE AL PARQUE	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	Essa Cambios Redes, Red se volvió a a entender y conectar la red, Servicio Normalizado
72	59620	POSTE 43 ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se encontró fotocelda girada de la luminaria 7099. servicio normalizado.
73	59621	POSTE 30 ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se encontró fotocelda quemada de la luminaria 12306. servicio normalizado.
74	59622	POSTE 52 ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 3045 con cable de alimentación en muy mal estado. servicio normalizado.
75	59623	POSTE 66 ANILLO VIAL RIO FRIO	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se encontro cable suelto en la bornera de alimentacion de la luminaria 5254. servicio normalizado.
76	59624	POSTES 120 ANILLO VAL PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 8044 apagada por hurto de cable. servicio normalizado.
77	59625	POSTES 162 ANILLO VAL PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 8028. servicio normalizado.
78	59626	POSTES 164 ANILLO VAL PALENQUE	ANILLO VIAL	LUMINARIA APAGADA	se encontró luminaria 8046 con fotocelda quemada. servicio normalizado.
79	59627	DIAGONAL 9 NO. 21B-24	ALTOS DE ARENALES	LUMINARIA APAGADA	Luminaria Desconectada por la Essa en el Cambió de Red Se Volvió a conectar y se Normalizo el Servicio
80	59628	CARRERA 22 CALLE 45 Y 46	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró luminarias Defectuosa se cambió por una Nueva y se Normalizo el servicio



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
**CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON**  
**MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2024**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
81	59629	MURO BELLAVISTA	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatación en la caja de distribución de las luminarias servicio normalizado
82	59630	CANEYES CALLE 25 CARRERA 20	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 14392. servicio normalizado
83	59631	POSTE 31 VIA CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	se recalbleo poste de la luminaria 8235 debido a que se encontraba quemado su alimentación. servicio normalizado.
84	59632	CRA 26 GLORIETA DE TREFILCO POSTE 84	AVENIDA CRA 26	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 14584. servicio normalizado.
85	59633	POSTE 63 GLORIETA CR26	AVENIDA CRA 26	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 14693. servicio normalizado
86	59634	CALLE 37 # 31-26	ALTOS DEL LLANITO	REDES EN CORTO	Se Informa A Usuario Que las Redes Son Residenciales, Y que no se pueden intervenir. También se le informa que no somos entidad de podas y no podemos realizar poda de el árbol que está en el sector.
87	59635	CRA 33 # 29A - 21	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	se retira luminaria defectuosas se ingresan al taller para revisión
88	59636	TIENDA FANNY	VEREDA ALTAMIRA	INSTALACION DE REDES	se Encontró Red suspendida por remodelacion por parte de la essa se realiza el ajuste de la red de las luminarias servicio normalizado
89	59637	URBANIZACION SAN JORGE 4 ETAPA	URB. SAN JORGE	SECTOR APAGADO	Luminarias no Pertenecen a alumbrado público, Se Le informa a Usuario y se Normaliza el servicio.
90	59638	AV CANEYES DES LA DROGUERIA SKALA HASTA EL RETORNO DE LA BOMBA PRIMAX CANEYES LA ULTIMA	VIA CANEYES	SECTOR APAGADO	Se Encontró Corto en La Red, Se Revisó Caja de Piso Y se Eliminó corto y se volvió a conectar. Servicio Normalizado
91	59639	FINCA LAGUNETAS VILLA CARO	VEREDA LLANADAS	LUMINARIA APAGADA	luminarias no pertenecen al inventario de alumbrado público se le informa al usuario se programa la expansión de luminarias tipo 1
92	59640	VIA PRINCIPAL ENTRADA	PUEBLITO VIEJO	LUMINARIA APAGADA	luminarias sin servicio por daño en la red principal se realiza la corrección de los empalmes quemados servicio normalizado
93	59641	AV CANEYES	VIA CANEYES	SECTOR APAGADO	se encontró conectores Sulfatados se Cambiaron por Unos Nuevos y se Normalizo el Servicio
94	59643	CARRERA 24 # 30-17	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se programa mantenimiento por hurto de la red se le informa al usuario
95	59642	CARRERA 18 NO. 30A-14	CASTILLA REAL I	LUMINARIA APAGADA	se elimina corto en los puentes de alimentación de la luminaria servicio normalizado
96	59644	DIAGONAL 54C #22B-33	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatación en la caja de piso de distribución servicio normalizado
97	59645	DIAGONAL 54C NO. 22B-04	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el número 59644
98	59646	PARQUE EL COCAL	EL LLANITO	POSTE A PUNTO DE CAER	Se Encontró Poste Ladeado por Falta de Tuercas se K Instaló las Tuercas Pal Soporte y Se Normalizó El Servicio.
99	59647	FINCA LAS DELICIAS	VEREDA PALOGORDO	LUMINARIA APAGADA	se realiza la conexión de la luminaria desconectada por Funcionarios de la essa servicio normalizado



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
**CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON**  
**MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2024**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
100	59648	SECTOR 7 TORRES	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se Encontró Red Lastimada por Poda Se Cambio La Red Y Se Normalizó el Servicio
101	59649	BARRIO ESPAÑA SECTOR EL PÓRTICO - LADRILLERA LADRILLOS Y TUBOS	EL PORTICO	REDES ROTAS	redes rotas por paso de volquete se realiza el arreglo de la red en las luminarias servicio normalizado
102	59650	CALLE 30 NO. 24-23	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado con Reporte Mantenimiento el día 24 de Julio
103	59651	LA ESMERALDA	LA ESMERALDA	MODERNIZACION	reporte solucionado con reporte de modernización # 1440.
104	59652	CANCHA LA 49	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	se elimina sulfatacion en la caja de piso en las luminarias de la cancha servicio normalizado
105	59653	SALIDA A BELLAVISTA FRENTE A CREMAS	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA INTERMITENTE	se realiza mantenimiento a luminarias y se encuentran conectores en mal estado se cambian y se normaliza el servicio.
106	59654	CANCHA DE CEMENTO	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	se Encontró Luminarias desconectadas en la caja de piso se realiza la conexión servicio normalizado
107	59656	CALLE 32 25-57	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	luminaria sin servicio por hurto de la red se realiza la conexión de la luminaria servicio normalizado
108	59655	CARRERA 22B NO. 21A-14	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado Con Reporte de Modernización por la Cuadrilla #4
109	59657	CARRERA 22D NO 20B-75	PORTAL CAMPESTRE II	FAROL APAGADO	Se Encontró Red Lastimada Por Intento de Urto, Se Volvió A conectar Luminarias, Para Su Uso. Servicio Normalizado.
110	59658	POSTE 11 VIA CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIA DIRECTA	se encontró luminaria 8266 con fotocelda directa. servicio normalizado.
111	59659	CASA NO 56E MIRADOR BRISA CAMPESTRE	BRISA CAMPESTRE	LUMINARIA DIRECTA	Se Cambio Fotocelda Directa por Una Nueva Y Se Normalizó el Servicio
112	59660	CALLE 43 DIAGONAL 21 EN EL GYMNASIO	RINCON DE GIRON	LUMINARIA APAGADA	se Cambio luminaria Defectuosa. Y Se Normalizó el Servicio
113	59661	PEATONAL DE LA CALLE 30C	VILLA CAROLINA I	LUMINARIA APAGADA	Usuario No Contesta, Dirección Incompleta, No Dan Razón del Daño.
114	59662	CALLE PRINCIAPL CASA 150	CONVIVIR	LUMINARIA APAGADA	se realiza revisión a luminarias se encuentra red principal rota se empalma y se normaliza el servicio. luminaria 4028 es entregada por la comunidad, se entrega almacén con su respectivo brazo y fotocontrol.
115	59663	AUTOPISTA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	LUMINARIA APAGADA	se encontraron las luminarias 11999 y 11998 sin cable de alimentación por hurto. se reprogramara trabajos para solucionar luminarias Apagadas de los postes 587 y 588 debido a que se presentan llluvias.
116	59664	POSTE 13 VIA CANEYES	VIA CANEYES	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de la luminaria 3528. servicio normalizado.
117	59665	POSTE 124 SECTOR CASA LINDA	CASA LINDA	LUMINARIA APAGADA	se realizo cambio de las luminarias 15279, 15282. servicio normalizado.



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
**CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON**  
**MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2024**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
118	59666	PLAZOLETA RINCON DE GIRON PARTE BAJA CALLE 35 CON CRA 18	RINCON DE GIRON	SECTOR APAGADO	se realiza revisión en luminarias y cajas de inspección se normaliza el servicio. luminaria 16337 se retira lyraled de 49w y se ingresa al taller para su revisión.
119	59667	EMPEZANDO EL DESTAPADO DONDE TERMINA CARRIZAL CAMPESTRE TODO EL MALECON	CARRIZAL CAMPESTRE	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminarias y se encuentra base de fotocontrol en mal estado se cambia y se normaliza el servicio.
120	59668	ENTRADA PLACA HUELLA PALMITA	BELLAVISTA PALMITAS	SECTOR APAGADO	se realiza mantenimiento a luminarias se encuentra daño en la red aérea principal, luminaria no tiene fotocontrol, se cambian conectores en mal estado por daño en la red principal, se normaliza el servicio.
121	59669	CALLE 37B 29-11	BELLAVISTA PALMITAS	LUMINARIA GIRAR	se realiza mantenimiento a luminaria se encontraba girada brazo y luminaria conectores en mal estado se normaliza el servicio.
122	59670	CRA 27 # 28A-08 ENSEGUIDA DE LA HELADERIA LAS NIEVES	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminaria y se encuentra fotocontrol quemado se cambia y se normaliza el servicio.
123	59671	CARRERA 15 CALLE 16 PARALELA BUCARAMAN	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA APAGADA	No se pudo ejecutar el reporte debido a la presencia de lluvias. se requiere reprogramar reporte.
124	59672	CARRASCO PLAZA DE TOROS	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA APAGADA	No se pudo ejecutar el reporte debido a presencia de lluvias. se requiere programación del reporte.
125	59673	CARRASCO PLAZA DE TOROS	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA APAGADA	No se pudo ejecutar el reporte debido a presencia de lluvias. Se requiere reprogramar reporte.
126	59674	CARRASCO PLAZA DE TOROS	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA APAGADA	No se pudo ejecutar el reporte debido a presencia de lluvias. Se requiere reprogramar reporte.
127	59675	CRA 5 NO.58-12	ZONA INDUSTRIAL	SECTOR APAGADO	No se pudo solucionar el reporte debido a la presencia de lluvias. se requiere reprogramacion de reporte.
128	59676	CRA. 24 #30-32	GIRON CENTRO	SECTOR APAGADO	luminarias sin servicio por hurto de la red de alimentación se realiza la conexión de las luminarias servicio normalizado
129	59677	PUEBLITO VIEJO	PUEBLITO VIEJO	SECTOR APAGADO	se cambio de fase la conexión de las luminarias servicio normalizado
130	59678	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	se realiza revisión en cajas de inspección se encuentra conectores sulfatados se cambia y se normaliza el servicio.
131	59679	ENTRADA PLACA HUELLA CAÑO PICHÓ	BELLAVISTA	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con reporte de operación y mantenimiento # 59685.
132	59680	EN EL PUENTE DE VILLAMIL EN LOS DOS SENTIDOS	CIUADELA VILLAMIL	SECTOR APAGADO	reporte se reprograma con grúa para revisión de reflectores.



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
**CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON**  
**MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2024**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
133	59681	CARRERA 27 QUEBRADA LAS MACANAS	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	Se Encontró Líneas Cortadas Por Bandalismo, Se Volvió A Conectar y se normalizó el Servicio.
134	59682	MANZANA 29 LOTE 9 Y 10	VEREDA ACAPULCO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Red Rota, Se Volvió tender Red Rota. Se Empalmo y se Volvió a Conectar. Servicio Normalizado
135	59683	CRA 21 #52-87 PORTAL DE GIRON 1 CANCHA Y PARQUE	PORTAL DE GIRON	LUMINARIA DIRECTA	se realiza mantenimiento a luminarias y se encuentra fotocelda quemada se cambia y se normaliza el servicio.
136	59684	CRA 25 # 16-42	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a luminarias se retira lyraled de 49w y se ingresa al taller para su revisión, se instala lyraled de 49w y se normaliza el servicio.
137	59685	SECTOR LA PALMITA	BELLAVISTA	SECTOR APAGADO	se realiza mantenimiento a luminaria se retira luminaria y se ingresa al taller para su revisión, se instala luminaria sepialed de 41w y se normaliza el servicio.
138	59686	ELOY VALENZUELA	ELOY VALENZUELA	LUMINARIA APAGADA	Se Realizo Reposición de Luminarias Qué ae Habían Llevado Al Taller Para Mantenimiento.Servicio Normalizado
139	59687	CALLE 29 CON CRA 25 LA SEGUNDA LUM DESPUES DE LA ESQUINA ALAMEDA	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	reporte solucionado con el reporte de control # 59707 de control
140	59688	CRA 22 #13B 24	EL CONSUELO	LUMINARIA GIRAR	Se Giro Luminaria, Por Solicitud del Usuario. Servicio Normalizado.
141	59689	CRA 29E # 47-24 PEATONAL 18	BELLAVISTA	LUMINARIA DIRECTA	Se Encontró Fotocelda Quemada por Sobretension se cambio por una Nueva Y Se Normalizó el servicio.
142	59690	VEREDA CARRIZAL	VEREDA CARRIZAL	LUMINARIA APAGADA	se realizo traslado de poste en la vía principal de la vereda carrizal que conduce al conjunto cerrado san sebastian. luminaria 13530 13531 6519 13532 13529 4858 6520.
143	59691	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con el número 59693
144	59692	Via Principal Entrada	VIENTOS DE LLANADAS	LUMINARIA DIRECTA	se cambio fotocelda quemada en la luminaria servicio normalizado
145	59693	ANILLOVIAL SECTOR PORTAL 1	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realiza el cambio de caja cortocircuito de 15kv por parte de línea viva se realiza apoyo por parte de la cuadrilla 2
146	59694	CALLE 29 ENRE CRA 24-25 TODA LA CUADRA	GIRON CENTRO	SECTOR APAGADO	reporte solucionado con el reporte # 59707 de control
147	59695	MANZANA A CASA 10	MIRADOR DE SAN ANTONIO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Luminaria Defectuosa, Se Cambio por Una, Se Normalizó el Servicio.
148	59696	CALLE 49 CON 27 EN LA CAÑADA	EL POBLADO	LUMINARIA APAGADA	Reporte Solucionado con Reporte 59681
149	59697	CRA 24 31-65	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	Se Encontró Bombillo Estallado, Se Cambio por uno nuevo y se normalizó el Servicio
150	59698	ENTRADA A VILLA DEL SOL	VILLA DEL SOL	LUMINARIA APAGADA	Daño Se Ocasión a Trasformador de la Essa, Essa Ya Soluciono el Daño
151	59699	POSTE 168 ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	POSTE A PUNTO DE CAER	se aplomo poste que fue golpeado por vehículo en el anillo vial. luminaria 3923.
152	59700	SECTOR CDMB	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realizo mantenimiento en el anillo vial. sector apagado por conectores quemados en el arranque del circuito, además de luminarias quemadas. luminarias 8283 2822 8284 3558.
153	59701	RIO FRIO	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se encontraron conectores sulfatados en la caja de piso de la luminaria 7613. servicio normalizado.



**ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A**  
**CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON**  
**MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**CONSOLIDADO DE REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2024**

N	Reporte Técnico	Dirección	Barrio	Actividad	Solución Trabajo Realizado
154	59702	PORTAL CAMPESTRE 2	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA DESPEJAR	Reporte Solucionado con Reporte 59703
155	59703	CRA 23 # 16-22	PORTAL CAMPESTRE II	LUMINARIA DESPEJAR	Se Realizo Poda A Luminaeia Obstaculizada por Arbol en el Sector, Servicio Normalizado.
156	59704	CRA 28 # 34A -37 INTERIOR 7 LLANITO BAJO	EL LLANITO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo roto por agua en la luminaria servicio normalizado
157	59705	PARQUE	BRISAS DEL CAMPO	PARQUE APAGADO	Se Encontró Líneas Peleada por Cable Lastimado, Se Aisló y Se Normalizó El Servicios. Fotocelda Cambiado por Sobretension.
158	59706	CANCHA	VILLA CAROLINA I	CANCHA APAGADA	se elimina sulfatacion en la red principal de las luminarias de la cancha servicio normalizado
159	59707	SECTOR LA LAMEDA	GIRON CENTRO	SECTOR APAGADO	se encontró circuito disparado por sobre tensión se reactivo y se verifica programación
160	59708	CALLE 31 #27-28	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se realiza mantenimiento a las luminarias servicio normalizado
161	59709	CRA 26 32 38 FRENTE A LA NUEVA EPS	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo agotado en la luminaria servicio normalizado
162	59710	CALLE 30# 27_25 DIAGONAL A LA FISCALÍA	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se cambio elementos defectuosos en la luminaria servicio normalizado
163	59711	manzana 2 casa 9	PUEBLITO VIEJO	LUMINARIA APAGADA	fotocelda Girada se cambio por una nueva y se normalizó el servicio.
164	59712	RINCON DE GIRON	ANILLO VIAL	SECTOR APAGADO	se realiza inspección en cajas de piso tomando tensión y se encuentra conectores en sulfatacion, se normaliza el servicio.
165	59713	COORDINADORA	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	se realiza mantenimiento a luminarias y se encuentra conectores sulfatafos y red rota se cambian y se normaliza el servicio.
166	59714	SECTOR DEL TRANSITO	AUTOPISTA BUCARAMANGA	SECTOR APAGADO	se realiza mantenimiento aluminarias y se encuentran conectores en mal estado se cambian y se normaliza el servicio.
167	59715	SECTOR AGUAS RESIDUALES	ANILLO VIAL RIO FRIO	SECTOR APAGADO	se encontraron varias sulfataciones en la red principal debido a deterioro y sobre tensión
168	59716	PARQUE PRINCIPAL	EL PALENQUE	LUMINARIA APAGADA	se Encontró luminarias sin servicio por daño en la red de alimentación se realiza la corrección servicio normalizado
169	59717	CALLE 31 ENTRE CRA 24 Y 25 LA QUE ESTA SOBRE LA FACHADA DE LA CASA # 24-28	GIRON CENTRO	LUMINARIA APAGADA	se cambio bombillo roto por agua en la luminaria servicio normalizado
170	59718	CALLE 11B CON 20 PARQUEADERO	RIO PRADO	LUMINARIA APAGADA	usuario no contesta el teléfono dirección incompleta
171	59719	puente peatonal coordinadora	AUTOPISTA BUCARAMANGA	PUENTE PEATONAL APAGADO	se Encontró Sulfatacion en la Red Principal se Cambio Conectores y se elimino Sulfatacion. Servicio Normalizado
172	59720	ZONA INDUSTRIAL	ZONA INDUSTRIAL	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en la zona industrial a las luminarias 12932 12938 12945 12940 16244 16243. servicio normalizado.
173	59721	VIA CIUDADELA NUEVO GIRON	CIUDADELA NUEVO GIRON	LUMINARIA APAGADA	se realizo mantenimiento en la vía a ciudadela nuevo giron a las luminarias 9225 9260 9250. servicio normalizado.