



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2019

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1	46962	2019/08/01	SAN CRUZ	SANTA CRUZ	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO FOTOCELDA QUEMADA EN LA LUMINARIA POR CORTO EN LA CAJA DE PISO EN LOS EMPALMES SE ELIMINÓ EMPALMES Y SE INSTALÓ CONECTORES
2	46963	2019/08/01	CANCHA	RINCON DE GIRON	MANTENIMIENTO	CANCHA APAGADA POR TACO QUEMADO Y CONTACTOR EN MAL ESTADO LUMINARIA 5412 CON BOMBILLO QUEMADO NO SE FINALIZÓ ARREGLO DE LUMINARIAS DEBIDO A PRESENCIA DE
3	46964	2019/08/01	CANCHA	EL POBLADO	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LA CANCHA DEL POBLADO EN LAS LUMINARIAS 3625-3631-3632-3629 SERVICIO NORMALIZADO
4	46965	2019/08/01	CRA 25 CON CLL 16 ESQ	PORTAL CAMPESTRE I	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
5	46966	2019/08/01	ALTO DE LLANOGRANDE	VEREDA ALTO DE LLANOGRANDE	MANTENIMIENTO	SE CAMBIARON ELEMENTOS QUEMADOS Y EN MAL ESTADO POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
6	46967	2019/08/01	CLL 35 CON CRA 20 Y 18 PLAZOLETA	RINCON DE GIRON	CLL 34 CON CRA 20 PARQUEADERO APAGADO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
7	46968	2019/08/01	CLL 12A CRA 25	RIO PRADO	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIO BOMBILLOS DEFECTUOSOS EN LAS LUMINARIAS
8	46969	2019/08/02	DIAG 105 #104E-196-CANCHA	BALCONES DE PROVENZA I	MANTENIMIENTO	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO A HONGOS APAGADOS EN EL PARQUE EN BALCONES DE PROVENZA
9	46970	2019/08/02	INTERCAMBIADOR EL PALENQUE	ANILLO VIAL PALENQUE	MANTENIMIENTO	SE ENCONTRO SULFATACION EN CAJA DE PISO ADEMÁS SE ENCONTRO FUSIBLES DEL TRANSFORMADOR DE CHIMITA EDS MOBIL QUEMADOS SERVICIO NORMALIZADO
10	46971	2019/08/02	CANCHA	RINCON DE GIRON	MANTENIMIENTO	LUMINARIAS DEL CONTROL 62 APAGADAS POR SULFATACION EN CAJA DE PISO SERVICIO NORMALIZADO
11	46972	2019/08/02	CLL 42 CON CRA 19	RINCON DE GIRON	CANCHA APAGADA	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO EN LA CANCHA DEL RINCON DE GIRON



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2019

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
12	46973	2019/08/02	CRA 18 #56-39	ELPALENQUE	MANTENIMIENTO	SE QUEMÓ FOTOCELDA POR SOBRE TENSIÓN Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
13	46974	2019/08/02	CLL 55D CON 23C FRENTE AL SALON COMIRADOR DE SAN ANTONIO		FAROLA PARTIDA POR PODA REALIZADA 1958518	REPORTE SOLUCIONADO CON EL NÚMERO 83
14	46975	2019/08/02	DIA 54A #22C	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	MANTENIMIENTO	SE ENCONTRÓ SULFATACION EN CAJA DE INSPECCIÓN Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
15	46976	2019/08/02	AL LADO DE LA CASA 23	ASENTAMIENTO LA UNION	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
16	46977	2019/08/02	DIAG 7A #22-24	JARDIN DE ARENALES	MANTENIMIENTO DE PRONTO SE APAGÓ POR UN ARREGLO DE PARQUE	SE REALIZO LA CONEXIÓN DE LA LUMINARIA LA CUAL ESTABA SIN SERVICIO POR RETIRO DE POSTERIA POR REMODELACIÓN DEL PARQUE
17	46978	2019/08/02	CLL 14 #12-32	VILLAS DE DON JUAN II	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
18	46979	2019/08/02	CANCHA Y INTERNO DE BALCONES	BALCONES DE PROVENZA I	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO ALIMENTACION DEL POSTE 12MTS METALICO PORQUE SE SULFATO Y 1 LINEA SE FUE DENTRO DEL MISMO SE CAMBIA BOMBILLO ROTO POR AGUA A HONGO 70 NA
19	46980	2019/08/02	CANCHA	VEREDA CANTALTA	PROGRAMAR	SE PROGRAMÓ CANCHA POR EVENTO EN LA VEREDA
20	46981	2019/08/02	CRA 22B #16-56	PORTAL CAMPESTRE	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO POR NUEVO SE ENCONTRARON CONECTORES BIMETALICOS SULFATADOS SE CAMBIARON Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
21	46982	2019/08/02	CLL 34 NO.26-16	EL LLANITO	Y POR EL PUENTE DE LA QUEBRADA CRA 27 CLL 33 Y 34	SE CAMBIARON ELEMENTOS EN MAL ESTADO Y VIEJOS SE NORMALIZO EL SERVICIO
22	47030	2019/08/03	RIO PRADO	RIO PRADO	RETIRO DE LUMINARIAS	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE #084 DE RETIRO
23	46993	2019/08/05	VILLA CAMPESTRE	VILLA CAMPESTRE	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO FOTOCELDA QUEMADA POR CORTOCIRCUITO SE NORMALIZO EL SERVICIO

ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2019

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
24	46983	2019/08/05	INTERCAMBIADOR PALENQUE	ANILLO VIAL PALENQUE	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO CAMBIO DE CONECTOR EN CAJA DE PISO POR SULFATACION SERVICIO NORMALIZADO
25	46984	2019/08/05	AUT. BUCARAMANGA	AUT.BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO	SE HACE MANTENIMIENTO EN LAS CAJAS DE PISO SE ENCUENTRA SULFATACIONES SE ELIMINAN SERVICIO NORMALIZADO
26	46985	2019/08/05	CLL 2 NO.2-75 TALLERES CHIMITA	CHIMITA	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
27	46986	2019/08/05	VEREDA BARBOSA	VEREDA BARBOSA	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA SERVICIO NORMALIZADO
28	46987	2019/08/05	DIAG 21 ENTRE CLL 42 Y 41	RINCON DE GIRON	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIA 2478
29	46988	2019/08/05	CRA 24 #4A-12	EL PROGRESO	DESPEJE	SE LE REALIZÓ DESPEJE DE LA LUMINARIA Y CAMBIO DE BOMBILLO AGOTADO
30	46989	2019/08/05	TRANSVERSAL 23 NO.52-23	URBANIZACION EL BOSQUECITO	9987 HONGO	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO POR SOBRE TENSION Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
31	46990	2019/08/05	CLL 44A #16-59	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
32	46991	2019/08/05	CLL 55B NO.23A-68	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
33	46992	2019/08/05	CLL PRINCIPAL FRENTE CASA 45	BRISAS DE RIO FRIO	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO POR CORTOCIRCUITO Y SE CONECTO LUMINARIA POR SULFATACION EN LA RED
34	46994	2019/08/06	VIA GIRON BUCARAMANGA	AUT.BUCARAMANGA	POSTE 206 HASTA EL RETORNO	SE REALIZO LIMPIEZA EN CAJA DE INSPECCIÓN SE ELIMINA SULFATACION

ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2019

N°	REPORTES	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
35	46995	2019/08/06	PUENTE PEATONAL CENFER	AUT.BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO	SE ELIMINO SULFATACION SE ENCONTRARON DAÑOS EN REDES CANALIZACIÓN SE PROGRAMA PARA EL 9 DE AGOSTO
36	46996	2019/08/06	VIA CARRASCO EN EL PUENTE	AUT.BUCARAMANGA	LUMINARIA 9796 APAGADA	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO DE LA LUMINARIA 9796
37	46997	2019/08/06	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	DESDE EL POSTE 073 PARA ADELANTE APAGADO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A REDES SUBTERRÁNEAS Y CANALIZACIÓN
38	46998	2019/08/06	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	POSTE 40 PARA ADELANTE	SE REALIZO MANTENIMIENTO A REDES SUBTERRANEAS SE ELIMINO SULFATACION Y SE CAMBIO RED SULFATADA
39	46999	2019/08/06	LAS MARIAS	LAS MARIAS	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO VIEJO Y EN MAL ESTADO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
40	47000	2019/08/06	MANZ W SECTOR EL MAMON	MIRADOR DE SAN JUAN	POSTE A CAER	SE CAMBIO SOCKET DEFECTUOSO Y BOMBILLO AGOTADO
41	47001	2019/08/06	CRA 28A CON CLL 8 ESQ	ARENALES IV	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO POR SOBRE TENSION EN LA RED Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
42	47002	2019/08/06	CRA 19B NO.31-13	CASTILLA REAL I	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO POR SOBRE TENSION Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
43	47003	2019/08/06	LOTA 1 MANZA 43	VEREDA ACAPULCO	MANTENIMIENTO	REPORTES SOLUCIONADO CON EL REPORTE NO.47008
44	47004	2019/08/06	CRA 24 NO.16-51	PORTAL CAMPESTRE	MANTENIMIENTO	CONECTORES BIMETALICOS SULFATADOS SE CAMBIARON Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
45	47005	2019/08/06	CLL 21A #24-21	PORTAL CAMPESTRE	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO Y VIEJO POR NUEVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
46	47006	2019/08/06	SECTOR 6	CIUDADELA NUEVO GIRON	10:00PM	SE PROGRAMÓ CANCHA CON TIMER DESPROGRAMADO DESDE 18:00 ALAS 22:00

ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2019

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
47	47007	2019/08/06	VILLA CAMPESTRE	VILLA CAMPESTRE	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO FOTOCELDA ESTALLADA
48	47008	2019/08/08	TANQUE AZUL LOTE 1 MANZ 43	VEREDA ACAPULCO	MANTENIMIENTO	SE CAMBIARON ELEMENTOS DE LA LUMINARIA EN MAL ESTADO SERVICIO NORMALIZADO
49	47009	2019/08/08	CLL 14 #12-32	VILLAS DE DON JUAN II	MANTENIMIENTO	SE CAMBIARON CONECTORES SULFATADOS POR MAL AJUSTE Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
50	47010	2019/08/08	CLL 44A NO.16-55	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
51	47011	2019/08/08	CLL 14A NO.11A-57	VILLAS DE DON JUAN II	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO POR SOBRE TENSION Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
52	47012	2019/08/08	DIAG 54B #22B-05	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	MANTENIMIENTO	SE RETIRO LUMINARIA DAÑADA POR ÁRBOL SE LLEVA AL TALLER
53	47013	2019/08/08	CRA 28 CON 27 ESQUINA SAXXO	EL MALECON SECTOR LA PLAYA	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
54	47014	2019/08/08	CARRERA 27 QUEBRADA LAS MACANAS	EL POBLADO	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO POR CORTOCIRCUITO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
55	47015	2019/08/08	CARRERA 27 QUEBRADA LAS MACANAS	EL POBLADO	MANTENIMIENTO	SE RETIRÓ LUMINARIA DAÑADA PARA REPONER
56	47016	2019/08/08	CARRERA 27 CALLE 46	EL POBLADO	MANTENIMIENTO	NO SE PUDO REALIZAR MANTENIMIENTO POR POSTE DESENTERRADO Y PELIGROSO AL COLOCAR LA ESCALERA
57	47017	2019/08/08	CARRERA 27 QUEBRADA LAS MACANAS	EL POBLADO	MANTENIMIENTO	NO SE REALIZÓ MANTENIMIENTO POR POSTE Y TERRENO EN MAL ESTADO
58	47018	2019/08/08	PLAZA DE MERCADO	GIRON CENTRO	2 HONGOS APAGADOS	SE CAMBIARON BOMBILLO QUEMADOS POR SOBRE TENSION SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2019

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
59	47027	2019/08/09	LA ISLA	LA ISLA	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO MH DE 400 AGOTADO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
60	47019	2019/08/09	CRA 12 NO.32B-20	PORTAL DE CASTILLA	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO POR AGUA SE NORMALIZO EL SERVICIO
61	47020	2019/08/09	MANZ F CASA 17	BELLAVISTA LAS PALMAS	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO Y FOTOCELDA VIEJA Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
62	47021	2019/08/09	INTERCAMBIADOR EL PALENQUE	ANILLO VIAL PALENQUE	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO EN ANILLO VIAL SECTOR INTERCAMBIADOR PALENQUE SE REALIZÓ PODA A LA LUMINARIA 8350
63	47022	2019/08/09	AUT BUCARAMANGA	AUT.BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO EN LA VIA BUCARAMANGA
64	47023	2019/08/09	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO	SE ENCONTRARON LUMINARIAS 7546-7541 CON FOTOCELIDAS DIRECTAS SERVICIO NORMALIZADO
65	47024	2019/08/09	CRA 19 CON 57	ELPALENQUE	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
66	47025	2019/08/09	TRANV 23 NO.52A-27	URBANIZACION EL BOSQUECITO	MANTENIMIENTO	SE CAMBIARON CONECTORES BIMETALICOS SULFATADOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
67	47026	2019/08/09	CASA 45 PARTE ALTA	BRISA CAMPESTRE	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
68	47028	2019/08/10	CLL 37 #29C-140	BELLAVISTA	PASA CORRIENTE	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
69	47029	2019/08/10	CRA 24C #2-22	VILLA REY	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
70	47042	2019/08/12	BALCONES DE PROVENZA	BALCONES DE PROVENZA I	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIAS APAGADAS EN BALCONES DE PROVENZA



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2019

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
71	47043	2019/08/12	AUT.AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO	LUMINARIA 12325 CON FOTOCELDA QUEMADA
72	47044	2019/08/12	CLL 27B #29-12 LAS NIEVES	GIRON CENTRO	MANTENIMIENTO	SE REINICIO TACO DISPARADO POR CORTO EN LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN LAS LUMINARIAS
73	47031	2019/08/12	CLL 18A ENTRE 29 Y 30	SANTA CRUZ	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOBINA QUEMADA EN LA LUMINARIA
74	47032	2019/08/12	SECTOR VIA GRANJA DIVISO	VEREDA ALTO DE LA ALDEA	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO POR SOBRE TENSIÓN SERVICIO NORMALIZADO
75	47033	2019/08/12	MANZ 15 LOTE 3	VEREDA ACAPULCO	ARBOL CAIDO SOBRE CABLES	SE CAMBIARON BORNERAS CRISTALIZADAS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
76	47034	2019/08/12	CLL 32 #8-36 ALTOS DE CASTILLAS	CASTILLA REAL I	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO PRENDE Y APAGA SERVICIO NORMALIZADO
77	47035	2019/08/12	MANZ D CASA 110-MANZ D CASA 105	ALMENARES DE SAN JUAN	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS
78	47036	2019/08/12	CRA 29 NO.22-41	GALLINERAL	3 HONGOS Y 1 LUMINARIA APAGADA	SE CAMBIO FOTOCELDA QUEMADA EN LA LUMINARIA
79	47037	2019/08/12	CRA 22 NO.14-76	PORTAL CAMPESTRE II	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
80	47038	2019/08/12	CLL 44 NO.16-20	RINCON DE GIRON	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
81	47039	2019/08/12	MANZ K 10 NO.10	VALLE DE LOS CABALEROS	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS
82	47040	2019/08/12	CRA 27A ENTRE 50 Y 51	EL POBLADO	TUBOS DE CAJAS POR FUERA CON CABLES PASA CORRIENTE	SE REALIZO SULFATACION EN LA CAJA DE PISO EN LA LUMINARIA

ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2019

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
83	47041	2019/08/12	CLL 55 #22C-38	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	MANTENIMIENTO	SE ELIMINO SULFATACION EN LA RED EN LA LUMINARIA
84	47048	2019/08/13	VEREDA BARBOSA	VEREDA BARBOSA	MANTENIMIENTO	SE REALIZÓ TRASLADO DE POSTES POR AMPLIACIÓN DE LA VÍA 13618-13628
85	47049	2019/08/13	VEREDA BARBOSA	VEREDA BARBOSA	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS DE LA VIA PRINCIPAL DE LA VEREDA BARBOSA SERVICIO NORMALIZADO
86	47050	2019/08/13	POBLADO	EL POBLADO	MANTENIMIENTO	SE INSTALO LUMINARIA LED QUE ESTABA EN GARANTÍA
87	47051	2019/08/13	CRA 21A #10-09	VILLAS DE SAN JUAN	DESPEJE	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
88	47052	2019/08/13	CRA 21 CLL 36-CRA 21A #36-42	LA ISLA	MANTENIMIENTO	SE ENCONTRARON MÚLTIPLES SULFATACIONES EN LAS CAJAS DE INSPECCIÓN SE ELIMINARON SERVICIO NORMALIZADO
89	47045	2019/08/13	CLL 52 #20-61	PORTAL I	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO POR SOBRE TENSIÓN Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
90	47053	2019/08/14	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO LINEA ROTA Y SE ELIMINÓ SULFATACIONES EN LA CAJA DE PISO EN LA LUMINARIA
91	47054	2019/08/14	DIAG 54A Y DIAG 54B	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	MANTENIMIENTO	USUARIO NO CONTESTA EL TELEFONO DIRECCION INCOMPLETA NO DAN RAZÓN DE LA LUMINARIA AFECTADA
92	47055	2019/08/14	CRA 24 CON 16	PORTAL CAMPESTRE I	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
93	47056	2019/08/14	CLL 43A #31B-44	CORVIANDI III	MANTENIMIENTO	SE ELIMINÓ CORTO EN LA CAJA DE PISO DE DISTRIBUCIÓN EN LA LUMINARIA
94	47057	2019/08/14	CLL 109 CON CRA 9 POR EL SALON COMUNAL	ESPAÑA	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2019

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
95	47058	2019/08/14	CRA 18A #2B-38 SUR	RIVERAS DEL RIO	GIRARLA - 6084	USUARIO NO CONTESTA EL CELULAR LA LUMINARIA NO SE ENCONTRO EN LA DIRECCIÓN INDICADA
96	47059	2019/08/14	CRA 34 #37-64	EL LLANITO	DETRAS DE LA BOMBA DE TERPEL MANTENIMIENTO	SE PROGRAMÓ MANTENIMIENTO EN LA LUMINARIA SE LE INFORMA AL USUARIO
97	47060	2019/08/14	CLL 29 #24-99	GIRON CENTRO	MANTENIMIENTO	SE PROGRAMA REVISIÓN EN LA RED EN LAS LUMINARIAS POR INTENTO DE HURTO
98	47065	2019/08/15	QUEBRADA LAS MACANAS	EL POBLADO	MANTENIMIENTO	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA Y SE REPUSO LUMINARIA AFECTADA POR CAÍDA DE RAMA DE ÁRBOL
99	47061	2019/08/15	CALLE 56 #22C-05	CARRIZAL CAMPESTRE	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO CONECTORES QUEMADOS EN LA LUMINARIA
100	47066	2019/08/15	CLL 1 LOTE 0 POR EL COLEGIO	ALTOS DE ANDINA	POSTE APUNTO DE CAER POR LLUVIAS	LOS POSTES PARA RETIRAR NO PERTENECEN A ISAG ES PROPIEDAD DE LA ESSA SE LE INFORMA AL USUARIO
101	47062	2019/08/15	CRA 27 ENTRE CLLE 27 Y 28	GIRON CENTRO	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
102	47063	2019/08/15	TRANV 16 PEAT 120 CASA 7	VILLA DE LOS CABALLEROS	LUMINARIA EN CORTO Y AFECTA LAS CASAS	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
103	47064	2019/08/15	DIAG 16 NO.17D-57	CIUDADELA VILLAMIL	MANTENIMIENTO CRA17 G NO.15-53	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO POR AGUA Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
104	47068	2019/08/16	CRA 17C #15-47	CIUDADELA VILLAMIL	MANTENIMIENTO	SE CAMBIARON CONECTORES SULFATADOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
105	47069	2019/08/16	CRA 34A #33-22	BALCONES DE GIRON	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO POR CORTOCIRCUITO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
106	47070	2019/08/16	CRA 34 #37-91	PORTAL DEL LLANITO	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO LÍNEAS QUEMADAS EN LA LUMINARIA



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2019

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
107	47071	2019/08/16	CLL 53	RIO DE ORO II	MANTENIMIENTO	USUARIO NO RESPONDE Y LA DIRECCION DAD ESTÁ INCOMPLETA NO SE PUDO SOLUCIONAR
108	47072	2019/08/16	CRA 19 #21-16	VILLA LINDA	MANTENIMIENTO	USUARIO SOLICITA UNA LUMINARIA SE HACE SU RESPECTIVO PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN
109	47073	2019/08/16	CLL 21 NO.19-09	PORTAL CAMPESTRE	MANTENIMIENTO	LUMINARIA DESCONECTADA POR CONTRATISTA DE LA ESSA SE RECONNECTO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
110	47074	2019/08/16	VILLA CAMPESTRE	VILLA CAMPESTRE	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO ELEMENTOS DAÑADOS Y VIEJOS SE ELIMINO SULFATACION EN EL EMPALME DE LA BASE DE LA FOTOCELDA
111	47075	2019/08/16	LA CAMPIÑA	LA CAMPIÑA	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO SE DESPEJO LUMINARIA
112	47076	2019/08/16	BRISA CAMPESTRE	BRISA CAMPESTRE	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO
113	47067	2019/08/16	CLL 15A #13A-25	PUERTO MADERO	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO POR SOBRE TENSION Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
114	47077	2019/08/18	EL POBLADO	EL POBLADO	MANTENIMIENTO	SECTOR APAGADO POR SULFATACION EN LAS LINEAS SUBTERRANEAS
115	47094	2019/08/20	VEREDA CHOCOITA	VEREDA CHOCOITA	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 3920 EN LA VEREDA CHOCOITA
116	47095	2019/08/20	PEAT 22 FRENTE AL COMEDOR	BELLAVISTA	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO POR SOBRE TENSION Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
117	47078	2019/08/20	CRA 20 #22-45	VILLA CAMPESTRE	MANTENIMIENTO 2078053	SE CAMBIARON CONECTORES BIMETALICOS SULFATADOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
118	47079	2019/08/20	CLL 18A #29-86	SANTA CRUZ	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO POR AGUA SE NORMALIZO EL SERVICIO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2019

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
119	47080	2019/08/20	CLL 11B #18-67	RIO PRADO	DESPEJE DE LUMINARIA	SE REALIZÓ LA PODA Y DESPEJE DE LA LUMINARIA
120	47081	2019/08/20	CLL 18 CON 29-47	SANTA CRUZ	PARQUE APAGADO	SE ENCONTRARON SULFATACIONES SE ELIMINARON Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
121	47082	2019/08/20	CLL 14 CON CRA 16	VILLAMPISS	MANTENIMIENTO	SE CAMBIARON ELEMENTOS QUEMADOS POR CORTOCIRCUITO SE NORMALIZO EL SERVICIO
122	47083	2019/08/20	MANZ 43 LOTE 1	VEREDA ACAPULCO	MANTENIMIENTO	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE NO.47008
123	47085	2019/08/20	CLL 56 #22C-06	CARRIZAL CAMPESTRE	MANTENIMIENTO EN CORTO	SE ELIMINÓ CONECTORES SULFATADOS EN LA LUMINARIA
124	47084	2019/08/20	CLL 13 NO.11C-27	PRADOS DE CATALUÑA	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
125	47086	2019/08/20	CASA 43-44	LA INMACULADA	2102 MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLOS AGOTADOS EN LAS LUMINARIAS
126	47087	2019/08/20	CRA 22 #14-57	PORTAL CAMPESTRE	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
127	47088	2019/08/20	CRA 22 #14-28	PORTAL CAMPESTRE II	MANTENIMIENTO SE DAÑA CADA 3 DÍAS	
128	47089	2019/08/20	CRA 27A #8-29	ARENALES IV	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
129	47090	2019/08/20	CLL 5 #17-43	CHIMITA	MANTENIMIENTO CON GRUA	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 14330
130	47091	2019/08/20	DIAG 53A #22C-23	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	MANTENIMIENTO 10962	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO POR CORTOCIRCUITO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2019

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
131	47092	2019/08/20	CLL 43A #31B-16	CORVIANDI III	MANTENIMIENTO 8471	SE CAMBIO FOTOCELDA DAÑADA POR CORTOCIRCUITO EN LA RED SE ELIMINÓ CORTO SERVICIO NORMALIZADO
132	47093	2019/08/20	CLL 44B NO.16-86	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	LUMINARIA CON BAJA LUZ DEBIDO ARREGLO A CABLES DE LA ESSA	CONTRATISTAS DE LA ESSA CAMBIARON REDES ABIERTAS A REDES TENSADAS Y NO CONECTARON LA LUMINARIA SE CONECTO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
133	47104	2019/08/21	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO FOTOCELDA QUEMADA POR CORTOCIRCUITO SE NORMALIZO EL SERVICIO
134	47105	2019/08/21	CALLE 105 A # 12 - 07	QUINTAS DE SANTA ANA	CAJAS QUE PASAN CORRIENTE	SE ELIMINÓ EMPALMES EN CORTO EN LA CAJA DE PISO EN LA LUMINARIA
135	47096	2019/08/21	CRA 20 NO.22-76	PORTAL CAMPESTRE	MANTENIMIENTO	SE CAMBIARON BOMBILLOS VIEJOS AGOTADOS SERVICIO NORMALIZADO
136	47097	2019/08/21	TRANV 22A NO.9A-42	ALTOS DE ARENALES	MANTENIMIENTO	SE CAMBIARON BOMBILLOS QUEMADOS POR SOBRETENSIÓN Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
137	47098	2019/08/21	CLL 21 #19-92 FRENTE A LOS HARLISTAS	VILLA CAMPESTRE	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO MH DE 70W POR NA DE 70 WHITE Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
138	47099	2019/08/21	CLL 37 NO.29D-268 PARQUE	BELLAVISTA	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO POR AGUA Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
139	47100	2019/08/21	CRA 15 NO.106-36	MALPASO	4 LUMINARIAS APAGADAS	SE ENCONTRO SULFATACION EN LA RED SUBTERRÁNEA EN LA LUMINARIA
140	47101	2019/08/21	CASA 75	LA INMACULADA	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS
141	47102	2019/08/21	MANZ F CON CRA 32	VILLA CAROLINA II	MANTENIMIENTO	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE NO.159 DE EXPANSIÓN
142	47103	2019/08/21	CLL 3E #20-56	RIVERAS DEL RIO	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO Y VIEJO SE NORMALIZO EL SERVICIO

ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2019

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
143	47115	2019/08/22	MURO BELLAVISTA	BELLAVISTA	MANTENIMIENTO	SE REVISÓ LUMINARIA 15405 QUE SE ENCONTRABA EN GARANTÍA
144	47116	2019/08/22	EL POBLADO	EL POBLADO	MANTENIMIENTO	SE REALIZO REPOSICIÓN DE LUMINARIA 15327 QUE SE ENCONTRABA EN GARANTÍA
145	47117	2019/08/22	VILLA CAMPESTRE	VILLA CAMPESTRE	MANTENIMIENTO	SE REALIZÓ REPOSICIÓN DE LUMINARIA 15181 QUE SE ENCONTRABA EN GARANTÍA
146	47106	2019/08/22	CAMBULOS	LOS CAMBULOS	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO POR SOBRETENSIÓN Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
147	47107	2019/08/22	DIAG 54C #22C-42	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	MANTENIMIENTO	SE ELIMINO SULFATACION EN LA CAJA DE DISTRIBUCIÓN EN LA LUMINARIA
148	47108	2019/08/22	DIAG 13 #10B-02	BRISAS DEL CAMPO	2 APAGADAS MANTENIMIENTO 1 HONGO EN `PARQUE	SE CAMBIARON ELEMENTOS QUEMADOS POR CORTOCIRCUITO SERVICIO NORMALIZADO
149	47109	2019/08/22	SECTOR LA COLORADA	VEREDA MOTOSO	ÁRBOL CAE EN LÍNEAS Y TUMBARON EL POSTE	SE REALIZO REPOSICIÓN DE POSTE Y LUMINARIA QUE FUE PARTIDA POR RAMA DE ARBOL SERVICIO NORMALIZADO
150	47110	2019/08/22	TRANV 23 #52A-51	URBANIZACION EL BOSQUECITO	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO POR SOBRE TENSION SERVICIO NORMALIZADO
151	47111	2019/08/22	TRANV 54 CON 22C	ALTOS DEL CARRIZAL	MANTENIMIENTO	FUNCIONARIOS DE LA ESSA RETIRARON POSTE DE CONCRETO FRACTURADO POR UN ÁRBOL EN MAL ESTADO SE RETIRÓ LUMINARIA 6960
152	47112	2019/08/22	CLL 47 #27-38 CANALETA	EL POBLADO	MANTENIMIENTO	SE ELIMINÓ EMPALMES SULFATADOS EN LA LUMINARIA
153	47113	2019/08/22	CRA 15 #106-20	GUADUALES	MANTENIMIENTO	SE ELIMINO SULFATACION EN LA CAJA DE PISO EN LA LUMINARIA
154	47114	2019/08/22	CLL 44A #31-43	CORVIANDI III	2 LUMINARIAS MANTENIMIENTO	SE CAMBIARON ELEMENTOS EN MAL ESTADO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2019

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
155	47125	2019/08/23	VILLAMIL	CIUDADELA VILLAMIL	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO EN LA LUMINARIA
156	47118	2019/08/23	CLL 39 Y 40 POR EL CALLEJON	RINCON DE GIRON	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA
157	47119	2019/08/23	CLL 31A NO.28A-22	GIRON CENTRO	MANTENIMIENTO 5555777	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
158	47120	2019/08/23	CLL 50 #27-150	EL POBLADO	MANTENIMIENTO Y DESPEJE	SE REALIZÓ DESPEJE A LA LUMINARIA 13198 PARA MEJORAR SU SERVICIO
159	47121	2019/08/23	CLL 55B #23C-21	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	PARQUE APAGADO	SE CAMBIO LINEAS ROTAS Y DUCTERIA SE INSTALÓ CAJA DE PISO EN LA LUMINARIA
160	47122	2019/08/23	CLL 105B PARQUE 105-106	GUADUALES	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA
161	47123	2019/08/23	BRISAS CAMPESTRE CASA 89	BRISA CAMPESTRE	13281 MANTENIMIENTO	SE CAMBIO ELEMENTOS EN MAL ESTADO EN LA LUMINARIA
162	47124	2019/08/23	DIAG 9A #20-27	JARDIN DE ARENALES	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
163	47131	2019/08/24	PARQUE LINEAL BOMBEROS	EL POBLADO	MANTENIMIENTO	SE REPUSO LUMINARIA 15042 QUE SE HABÍA INGRESADO AL TALLER
164	47126	2019/08/24	FRENTE A LAS PISCINAS DE OXIDACIÓN DE EMPAS	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO	LUMINARIA DEL CONTROL 025 APAGADAS POR LINEA ROTA SULFATACION EN CAJAS DE PISO SERVICIO NORMALIZADO
165	47127	2019/08/24	LA CAMPIÑA	LA CAMPIÑA	MANTENIMIENTO	SE INSTALA RED PARA LA LUMINARIA 1527 DESDE OTRO PUNTO
166	47128	2019/08/24	CIUDADELA DEL ORIENTE	CIUDADELA DEL ORIENTE	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO, SE ACOMODO LUMINARIA EN SENTIDO DE LA VÍA



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2019

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
167	47129	2019/08/24	CRA 29 #9-28	ARENALES	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA
168	47130	2019/08/24	FINCA VILLA YENI	ASENTAMIENTO HUMANO EL LAGUITO	MANTENIMIENTO	CONTRATISTAS DE LA ESSA DESCONECTARON RED PRINCIPAL Y EXCLUSIVA DE ALUMBRADO PARA PASARLA A UN CABLE TELEFÓNICO Y EMPALMARON LUMINARIAS EN LA RED DEL CABLE TELEFÓNICO SE CONECTÓ AL TRENADO
169	47137	2019/08/26	EL VOLADO	GIRON CENTRO	MANTENIMIENTO	SE ENCONTRÓ TACO DISPARADO Y SE ACTIVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
170	47132	2019/08/26	TRANV 21C #8-08	ALTOS DE ARENALES	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO FOTOCELDA QUEMADA EN LA LUMINARIA
171	47133	2019/08/26	CLL 18 #26-117	SANTA CRUZ	MANTENIMIENTO 6531	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
172	47134	2019/08/26	CRA 20 #29A-13 MAN N	CASTILLA REAL I	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO POR SOBRE TENSIÓN Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
173	47135	2019/08/26	TRANV23 #53-52	URBANIZACION EL BOSQUECITO	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO ELEMENTOS EN MAL ESTADO EN LA LUMINARIA
174	47136	2019/08/26	CRA 14 CON CLL 8 ESQ	LOMAS DEL VIENTO	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
175	47138	2019/08/27	AUTOPISTA BUCARAMANGA	AUT.BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO A LA AVENIDA BUCARAMANGA DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA UN SECTOR APAGADO
176	47139	2019/08/27	CLL 43 NO 14A-15	ELIECER FONSECA	MANTENIMIENTO	SE LE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA
177	47140	2019/08/27	CANCHA COCAL	GIRON CENTRO	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIAS EN EL PARQUE EL COCAL SE ELIMINA SULFATAACIONES EN CONEXIÓN DE FAROL CARTAGENA SE LIMPIAN LOS FAROLES (12923-12917)
178	47141	2019/08/27	PORTALITO DE PIEDRA	GIRON CENTRO	MANTENIMIENTO	SE INSTALO CAJA DE INSPECCION QUE HABÍA SIDO DESTRUIDA POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO SE CABLEO POR HURTO DEL CABLE

ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2019

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
179	47142	2019/08/27	KM 4+700	VEREDA RIO FRIO	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO Y PODA EN LA VEREDA RIO FRIO SERVICIO NORMALIZADO
180	47143	2019/08/27	CLL 30 NO.28A-12	GIRON CENTRO	LUMINARIA DE LA ESQUINA YA NO ESTÁ	LUMINARIA TIPO FAROL COLONIAL FUE TUMBADA POR CAMIÓN QUE PASO POR LA VIA EL CUAL NO FUE ENCONTRADA
181	47144	2019/08/27	MANZ 10 ESQUINA PRINCIPAL CRA 33 CLL 23	VEREDA ACAPULCO	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO VIEJO PRENDE Y APAGA Y SE CAMBIARON CONECTORES BIMETALICOS SERVICIO NORMALIZADO
182	47145	2019/08/27	CONJUNTO CARRIZAL FRENTE POLICIA	EL CARRIZAL	MANTENIMIENTO	SE PROGRAMO MANTENIMIENTO PARA CAMBIO DE REDES
183	47146	2019/08/27	CLL 55B CON CLL 23B	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO SOCKET EN MAL ESTADO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
184	47147	2019/08/27	CASA 04 DIAG A LA RECICLADORA DE PABLO	ALTOS DE ANDINA	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
185	47148	2019/08/27	CRA 28 #31A-69 QUEBRADA NIÑO JESUS	GIRON CENTRO	MANTENIMIENTO	SE ENCONTRÓ FOTOCELDA ESTALLADA POR CORTOCIRCUITO SE CAMBIO POR NUEVA Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
186	47149	2019/08/28	PARCELACION VILLA OLIMPIA	VEREDA PALOGORDO	LUMINARIA DIRECTA	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIA DEFECTUOSA
187	47150	2019/08/28	CRA 30 CLL 17 PARQUE	SANTA CRUZ	MANTENIMIENTO	SE CAMBIARON ELEMENTOS EN MAL ESTADO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
188	47151	2019/08/28	CLL 16 #25-103	PRIMERO DE MAYO	1647 MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
189	47158	2019/08/28	ALTOS DE ARENALES	ALTOS DE ARENALES	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO FOTOCELDA EN EL PARQUE
190	47152	2019/08/28	ALDEA ALTA	ALDEA ALTA	MANTENIMIENTO	SE REALIZO RETIRO DE POSTE PARTIDO PERTENECIENTE A TELÉFONOS ADEMÁS SE TRASLADO LA LUMINARIA A UN POSTE DE TELÉFONOS IGUALMENTE QUE SE ENCONTRABA EN LA MISMA DIRECCIÓN SERVICIO NORMALIZADO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2019

N°	REPORTES	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
191	47153	2019/08/28	PARCELAS MONTERREY	VEREDA ACAPULCO	MANTENIMIENTO	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO A LUMINARIAS CON BOMBILLOS AGOTADOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
192	47154	2019/08/28	AVENIDA CANEYES	VIA CANEYES	MANTENIMIENTO	SE ELIMINO SULFATACION EN CONECTORES SE REALIZA LIMPIEZA EN CAJAS DE INSPECCIÓN
193	47155	2019/08/28	VEREDA MOTOSO	VEREDA MOTOSO	MANTENIMIENTO	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO EN LA VEREDA MOTOSO
194	47156	2019/08/28	VEREDA ACAPULCO	VEREDA ACAPULCO	MANTENIMIENTO	LUMINARIA CON SOCKET EN MAL ESTADO POR CABLES DE ALIMENTACIÓN SULFATADO SERVICIO NORMALIZADO
195	47157	2019/08/28	DIAG 13P -38	BRISAS DEL CAMPO	CONTINUO APAGADO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
196	47159	2019/08/29	CLL 54A Y CLL 53A AL LADO SALON COMUNAL	RIO DE ORO	MANTENIMIENTO	SE CAMBIARON BOMBILLOS PRENDE Y APAGA Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
197	47160	2019/08/29	CLL 29A CON 38A	CASTILLA REAL I	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA
198	47161	2019/08/29	CALLE 53A #17-35	RIO DE ORO II	2 LUMINARIAS APAGADAS MANTENIMIENTO	SE CAMBIO FOTOCELDA Y BOMBILLO QUEMADO POR SOBRE TENSIÓN SERVICIO NORMALIZADO
199	47162	2019/08/29	CRA 22C #22-50	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	MANTENIMIENTO 6817 SOBRE LA AVENIDA GUARDAR CABLES	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
200	47163	2019/08/29	CLL 19 #26-08	SANTA CRUZ	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO MANTENIMIENTO PARA CAMBIO DE REDES
201	47164	2019/08/29	CLL 37 CON 15	RINCON DE GIRON PARTE ALTA	MANTENIMIENTO 2 LUMINARIAS APAGADAS	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
202	47165	2019/08/30	ENTRADA ESCUELA	VEREDA RIO FRIO	MANTENIMIENTO	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO EN LUMINARIAS EN LA ENTRADA HACIA LA ESCUELA
203	47166	2019/08/30	ENTRADA OISA	VEREDA RIO FRIO	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO EN LA VEREDA RIO FRIO ADEMÁS SE REALIZO LA PODA SERVICIO NORMALIZADO
204	47167	2019/08/30	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIAS DE LA VIA ANILLO VIAL
205	47168	2019/08/30	AL LADO PANADERIA MALAGEÑA	VILLA CAMPESTRE	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA RED PORQUE EL CABLE ESTABA QUEMADO
206	47169	2019/08/30	CLL 27A #28-35	GIRON CENTRO	CRA 28 TAMBIEN APAGADA	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS
207	47170	2019/08/30	CLL 3E SUR CON 22	RIVERAS DEL RIO	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIA



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS MES AGOSTO DE 2019

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
208	47171	2019/08/30	PARQUE DE LOS NIÑOS	VILLAMPISS	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS
209	47172	2019/08/31	CRA 21 CON 26A	VILLA CAMPESTRE	9879-5686-7005 MANTENIMIENTO	CABLE TELEFONICO QUE ALIMENTABA LAS LUMINARIAS 9876-7004-5686 QUEMADO POR SOBRE CARGA SE ALIMENTO DE LA RED PRINCIPAL Y SE MEJORÓ EL SERVICIO