



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2019

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
1	46779	2019/07/02	LOS ACACIOS	HOYO I	MANTENIMIENTO	SE CAMBIARON ELEMENTOS EN MAL ESTADO Y VIEJOS SE NORMALIZO EL SERVICIO SE ENCONTRABA LINEAS REVENTADAS
2	46780	2019/07/02	HOYO 1	HOYO I	MANTENIMIENTO	SE CAMBIARON ELEMENTOS DAÑADOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
3	46770	2019/07/02	AVENIDA CANEYES	VIA CANEYES	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 11638
4	46781	2019/07/02	HOYO 1	HOYO I	MANTENIMIENTO	SE CAMBIARON ELEMENTOS EN MAL ESTADO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
5	46771	2019/07/02	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	MANTENIMIENTO	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO EN EL ANILLO VIAL
6	46772	2019/07/02	CASA LINDA	CASA LINDA	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS 2600-2036 SERVICIO NORMALIZADO
7	46778	2019/07/02	CLL 31B #18-14	CASTILLA REAL I	MANTENIMIENTO 4158	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO POR SOBRE TENSIÓN Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
8	46773	2019/07/02	TRANV 54 CASA 2 BALCONES DE CARRIZAL	EL CARRIZAL	MANTENIMIENTO	SE CAMBIARON ELEMENTOS QUEMADOS POR CORTO EN LA RED PRINCIPAL, SE NORMALIZO EL SERVICIO
9	46774	2019/07/02	TRANV 18B #6A-19	MIRADOR DE ARENALES	MANTENIMIENTO	NO SE ENCONTRO USUARIO EN LA DIRECCIÓN INDICADA NO DAN RAZON DE LA LUMINARIA AFECTADA SE LE REALIZO LA LLAMADA AL CELULAR EL CUAL MANIFIESTA
10	46775	2019/07/02	CLL 31A #28-32	GIRON CENTRO	MANTENIMIENTO	USUARIO NO RESPONDE EL TELEFONO LA DIRECCION INDICADA NO SE ENCONTRO
11	46776	2019/07/02	CRA 30 ENTRE CLLS 16A Y 18	SANTA CRUZ	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO

ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2019

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
12	46777	2019/07/02	CLL 13	QUINTAS DEL CAMPESTRE	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS
13	46791	2019/07/03	ARENALES	ARENALES	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS Y CAMBIO DE DUCTERIA Y LÍNEAS AVERIADAS
14	46793	2019/07/03	FINCA LA MORENITA	VEREDA RIO FRIO	MANTENIMIENTO	LUMINARIAS NO PERTENECEN AL INVENTARIO DE ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON SE LE INFORMA AL USUARIO
15	46794	2019/07/03	URBANIZACION ALCALA 2	ENTRADA URB. ALCALA	MANTENIMIENTO	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE NO,125 DE EXPANSIÓN
16	46782	2019/07/03	CLL 43A CON 31	CORVIANDI III	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
17	46783	2019/07/03	CALLE 36 NO. 29A-10	ALTOS DEL LLANITO	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA
18	46784	2019/07/03	DIAGONAL AL MOTEL LOS COCHES	AUTOPISTA AEROPUERTO	CONTINUA APAGADO	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO EN LA VIA AEROPUERTO
19	46785	2019/07/03	CALLE 31 CON CRA 19	CASTILLA REAL II	CLL 34 CON 19 CLL 35 CRA 20 CERCA AL PARQUEADERO	SE CAMBIARON ELEMENTOS DAÑADOS Y EN MAL ESTADO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
20	46786	2019/07/03	CLL 14A CON CRA 16C	LOS CAMBULOS	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
21	46787	2019/07/03	CRA 12 BIS #14C-27	GIRON CAMPESTRE	MANTENIMIENTO 3038	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA
22	46788	2019/07/03	CRA 29 #34A-131	ALTOS DEL LLANITO	PRENDE Y APAGADA	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
23	46789	2019/07/03	MANZ 62 LOTE 09	VEREDA ACAPULCO	MANTENIMIENTO	SE CONECTÓ LUMINARIA A LA RED

ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2019

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
24	46790	2019/07/03	TRANV 19 CON 7 Y 8	MIRADOR DE ARENALES	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA
25	46792	2019/07/04	PORTALITO DE PIEDRA FRENTE	GIRON CENTRO	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO FOTOCELDA QUEMADO EN LAS LUMINARIAS
26	46795	2019/07/04	MANZ A CASA 25	VALLE DE LOS CABALEROS	MANTENIMIENTO 2180855	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
27	46796	2019/07/04	CANCHA	VEREDA CANTALTA	MANTENIMIENTO	REPORTE SOLUCIONADO CON EL NO.46845
28	46797	2019/07/04	SECTOR LA ESCUELA	VEREDA CHOCOITA	2 LUMINARIAS INTERMITENTES MANTENIMIENTO	SE ELIMINÓ EMPALME SULFATADOS EN LA LUMINARIA
29	46798	2019/07/04	CRA 16C CON CLL 14A	LOS CAMBULOS	MANTENIMIENTO	SE ENCONTRO LUMINARIA DESCONECTADA SE REALIZO LA CONEXION SERVICIO NORMALIZADO
30	46799	2019/07/04	CLL 14C PEAT 13-67	PUERTO MADERO	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
31	46800	2019/07/04	CR 27 #32-21	GIRON CENTRO	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA
32	46801	2019/07/04	DIAG 7A #18C-15	MIRADOR DE ARENALES	MANTENIMIENTO	SE CAMBIÓ CONECTORES SULFATADOS EN LA LUMINARIA
33	46802	2019/07/05	ROMBOY	EL POBLADO	4 LUMINARIAS APAGADAS	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
34	46803	2019/07/05	VEREDA CHOCOITA	VEREDA CHOCOITA	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO

ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2019

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
35	46804	2019/07/05	VEREDA PALOGORDO	VEREDA PALOGORDO	MANTENIMIENTO	SE INSTALO RED EN TRAMO ENTRE LAS LUMINARIAS 5986-4272
36	46806	2019/07/05	VEREDA MARTA	VEREDA MARTA	MANTENIMIENTO	LUMINARIA 12744 CON BOMBILLO QUEMADO SE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LINEA DE 13.2 KVA QUE SE ENCONTRO CON LINEAS FUERA DE SU AISLADOR Y CON
37	46807	2019/07/05	VEREDA CHOCOITA	VEREDA CHOCOITA	MANTENIMIENTO	SE INSTALO RED ROTA DE LA LUMINARIA 8633
38	46805	2019/07/05	CLL 10B #17-05	LA MESETA II	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS
39	46810	2019/07/06	ARENALES	ARENALES	MANTENIMIENTO	SE CAMBIARON BOMBILLOS QUEMADOS Y VIEJOS POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
40	46808	2019/07/06	SECTOR 3 MANZA K	CIUDADELA NUEVO GIRON	MANTENIMIENTO	LUMINARIA CERCA A LA RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV PROGRAMA MANTENIMIENTO CON IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA RED DE MEDIO TENSIÓN
41	46809	2019/07/06	CANCHA	VEREDA LLANOGRANDE	MANTENIMIENTO	SE PROGRAMA TIMER TODA LA NOCHE POR EVENTO EN LA VEREDA SE CAMBIARON BOMBILLOS EN LA CANCHA Y EN LA ENTRADA POR LA VIA AL COLEGIO
42	46811	2019/07/08	MESETA 1	LA MESETA I	MANTENIMIENTO	SE CAMBIARON BOMBILLOS NA DE 70W POR NA DE 70 WHITE SERVICIO NORMALIZADO
43	46812	2019/07/08	DIAG 12A #10A-14	BRISAS DEL CAMPO	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO DAÑADO POR SOBRE TENSIÓN Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
44	46813	2019/07/08	PUENTE PEATONAL	EL LLANITO	MANTENIMIENTO	SE REALIZO CAMBIO DE ELEMENTOS QUEMADOS A LUMINARIAS 35W LED EN EL TALLER
45	46814	2019/07/08	CRA 28 #27-70	GIRON CENTRO	2 LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIARON ELEMENTOS QUEMADOS POR CORTO CIRCUITO SE NORMALIZO EL SERVICIO
46	46815	2019/07/08	CLL 33 CRA 18 ESQUINA	RINCON DE GIRON	1698 MANTENIMIENTO	SE CAMBIO ELEMENTO EN MAL ESTADO

ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2019

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
47	46816	2019/07/08	CRA 7D #10-02	ALPES DEL CAMPESTRE	MANTENIMIENTO	USUARIO SOLICITA EXPANSIÓN DE LUMINARIA SE MIRÓ LA NECESIDAD DE LA LUMINARIA PARA EXPANSIÓN TIPO 3
48	46817	2019/07/08	DIAG 14 #11-02	BRISAS DEL CAMPO	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO POR SOBRE TENSIÓN Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
49	46818	2019/07/08	CRA 21A #26-12	VILLA CAMPESTRE II	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO SOCKET VIEJO Y EN CORTO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
50	46819	2019/07/08	CLL 50 #23-76 CANCHAS DE MICRO	EL POBLADO	MANTENIMIENTO	SE CAMBIARON CONECTORES SULFATADOS POR HUMEDAD EN LA CAJA DE INSPECCIÓN SE NORMALIZA EL SERVICIO
51	46820	2019/07/09	CRA 22D #20B-09	PORTAL CAMPESTRE III	MANTENIMIENTO	SE CAMBIARON ELEMENTOS VIEJOS Y EN MAL ESTADO SE NORMALIZO EL SERVICIO
52	46821	2019/07/09	CLL 28 ENTRE CRA 25 Y 26	GIRON CENTRO	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO PRENDE Y APAGA SE NORMALIZO EL SERVICIO
53	46822	2019/07/09	MANZ A #15-84	VALLE DE LOS CABALEROS	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO POR SOBRETENSIÓN Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
54	46823	2019/07/09	CONJUNTO RESIDENCIAL CARRIZAL	EL CARRIZAL	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO PRENDE Y APAGA Y VIEJOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
55	46824	2019/07/09	CRA 21A #26-15	VILLA CAMPESTRE II	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO POR CORTOCIRCUITO EN EL CABLE DE ALIMENTACIÓN EN LA RED
56	46825	2019/07/09	CLL 55B #23C-24 SALON COMUNAL	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	MANTENIMIENTO 5271-5231	SE CAMBIO SOCKE SULFATADO Y EN CORTOCIRCUITO SE CAMBIO POR NUEVO Y SE NORMALIZA EL SERVICIO
57	46826	2019/07/09	CALLE 20 NO. 19-110	PORTAL CAMPESTRE II	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO POR SOBRE TENSIÓN EN LA RED PRINCIPAL SE NORMALIZO EL SERVICIO
58	46827	2019/07/10	VIA PRINCIPAL	VEREDA PALOGORDO	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2019

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
59	46828	2019/07/10	VIA CENTRAL VEREDA PALOGORDO	VEREDA CHOCOITA	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
60	46829	2019/07/10	VIA LA GRANJA	VEREDA CHOCOITA	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
61	46830	2019/07/10	ENTRADA A LA IGLESIA	VEREDA CHOCOITA	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
62	46831	2019/07/10	VIA A PEÑAS	VEREDA PEÑAS	CABLE ROTO	SE LE REALIZÓ CONEXION DE LINEAS SUeltas EN LA LUMINARIA
63	46832	2019/07/10	SECTOR ESCUELA	VEREDA PEÑAS	4 LUMINARIAS MANTENIMIENTO	SE CAMBIO FOTOCELDA QUEMADA POR DESCARGA
64	46833	2019/07/10	VIA CENTRAL ZAPATOZA	VEREDA CHOCOITA	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
65	46834	2019/07/10	ENTRADA A LA IGLESIA	VEREDA CHOCOITA	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
66	46835	2019/07/10	CRA 21D #20-27 NORTE	PORTAL CAMPESTRE I	MANTENIMIENTO	SE ELIMINO SULFATACION EN LA LUMINARIA
67	46836	2019/07/10	CRA 15 #106A-36	MALPASO	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA
68	46837	2019/07/10	CRA 27 #31-10	GIRON CENTRO	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLOS AGOTADOS EN LAS LUMINARIAS
69	46838	2019/07/10	CRA 29 ENTRE CALLES 11 Y 11B	ARENALS CAMPESTRE	MANTENIMIENTO	USUARIO NO CONTESTA EL CELULAR NO DAN RAZÓN DE LA LUMINARIA AFECTADA DIRECCION INCOMPLETA
70	46839	2019/07/11	PEAT 3 CASA 56	BALCONES DE ALEJANDRIA	MANTENIMIENTO	SE LE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO EN LA LUMINARIA



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2019

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
71	46840	2019/07/11	CASA 35 PARTE ALTA	BRISA CAMPESTRE	MANTENIMIENTO	USUARIO INDICA QUE LA LUMINARIA ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES
72	46841	2019/07/11	FRENTE A LA CAPILLA DEL DIVINO NIÑO	VEREDA CHOCOITA	MANTENIMIENTO LUMINARIA 14324	SE CAMBIARON ELEMENTOS DAÑADOS Y VIEJOS SERVICIO NORMALIZADO
73	46842	2019/07/11	NUEVO GIRON	CIUDADELA NUEVO GIRON	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE MICRO SE REPROGRAMO TIMER DESDE LAS 6 HASTA LAS 11 CAMPEONATO
74	46843	2019/07/11	CLL 30 NO.34-71	ALDEA ALTA	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
75	46844	2019/07/12	VEREDA PEÑAS	VEREDA PEÑAS	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA DE LA CANCHA DE LA VEREDA PEÑAS SERVICIO NORMALIZADO
76	46845	2019/07/12	VEREDA CANTALTA	VEREDA CANTALTA	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS DE LA CANCHA DE LA VEREDA CANTALTA
77	46846	2019/07/12	TRANV 24 NO.54C-11	ALTOS DEL CARRIZAL	2139715 MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
78	46847	2019/07/12	CLL 31 #23-34	GIRON CENTRO	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO ELEMENTOS EN MAL ESTADO
79	46848	2019/07/12	CRA 20A #56A-12	ELPALENQUE	MANTENIMIENTO	SE ELIMINO SULFATACION EN LA CAJA DE PISO EN LA LUMINARIA
80	46849	2019/07/12	CLL 15D #13A-79	PUERTO MADERO	2 LUMINARIAS MANTENIMIENTO	LUMINARIAS CON BOMBILLOS QUEMADOS Y AGOTADOS SE LE CAMBIARON POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
81	46850	2019/07/12	CLL 15C #16-17	LOS CAMBULOS	CONTINUA DAÑADA	SE CAMBIARON ELEMENTOS EN MAL ESTADO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
82	46851	2019/07/12	CRA 32D #45-04	BELLAVISTA	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
 CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
 MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2019

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
83	46852	2019/07/13	CRA 20A #56A-02	ELPALENQUE	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO FOTOCELDA QUEMADA EN LA LUMINARIA
84	46853	2019/07/15	PARQUE	ELPALENQUE	MANTENIMIENTO	REPORTE SOLUCIONADO CON EL NO.46848
85	46854	2019/07/15	RIO PRADO	RIO PRADO	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
86	46863	2019/07/15	GUAYACANES	GUAYACANES	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO FOTOCELDA QUEMADA EN LA LUMINARIA
87	46855	2019/07/15	CLL 4B SUR #18B-39	RIVERAS DEL RIO	MANTENIMIENTO 2368293	SE CAMBIARON ELEMENTOS DAÑADOS Y EN MAL ESTADO POR NUEVOS SE NORMALIZO EL SERVICIO
88	46856	2019/07/15	CLL 13 CON CRA 19	RIO PRADO	MANTENIMIENTO	SE PROGRAMO REPORTE POR DAÑO EN LA RED CON EL ACUERDO DEL USUARIO
89	46857	2019/07/15	TRANV 54 CASA 2 BALCONES CARRIZAL	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO ELEMENTOS EN MAL ESTADO EN LA LUMINARIA
90	46858	2019/07/15	LA ESCUELA	VEREDA RIO DE ORO	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIAS VENUS 70W NA QUE SE ENCUENTRAN CERCA A LA ESCUELA
91	46859	2019/07/15	CRA 27 NO.31-10	GIRON CENTRO	SIGUE APAGADO	SE ENCONTRO SULFATACION EN LA CONECCION DE LA RED PRINCIPAL SE ELIMINO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
92	46860	2019/07/15	DIAG 16 PEAT 17F-57 MANZ A1	CIUDADELA VILLAMIL	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO POR SOBRE TENSION Y SE REALIZO DESPEJE DE LUMINARIA
93	46861	2019/07/15	PARADA DE CARLOS ENTRADA	VEREDA ACAPULCO	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS
94	46862	2019/07/15	CRA 24 #20A-20	PORTAL CAMPESTRE IIII	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO POR SOBRE TENSION Y SE NORMALIZO EL SERVICIO

ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2019

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
95	46876	2019/07/16	PORTAL CAMPESTRE	PORTAL CAMPESTRE I	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA
96	46864	2019/07/16	CRA 27 #CLL 46 QUEBRADA LAS MACANAS	EL POBLADO	MANTENIMIENTO	SE ELIMINO SULFATACION EN LA CAJA DE PISO DE LA LUMINARIA
97	46877	2019/07/16	CLL 40	LA ISLA	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA SE LE CAMBIO FOTOCELDA Y BOMBILLO SE NORMALIZA EL SERVICIO
98	46865	2019/07/16	GLORIETA EL POBLADO CRA 26 CON CLL 46	EL POBLADO	SECTOR APAGADO	SE CAMBIO FOTOCELDA Y SE REVISARON CAJAS DE INSPECCIÓN SE ENCONTRARON SULFATADOS Y SE CONECTO DE NUEVO SERVICIO NORMALIZADO
99	46866	2019/07/16	CRA 26 CON CLL 32	GIRON CENTRO	MANTENIMIENTO	SE CAMBIARON ELEMENTOS DAÑADOS EN MAL ESTADO POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
100	46867	2019/07/16	PARQUE BOMBEROS	EL POBLADO	15108-15042 MANTENIMIENTO	SE RETIRA FAROL CARTAGENA LED Y SE INGRESA AL TALLER PARA REVISION FAROL 125108 SE AJUSTARON BORNERAS SUELTAS DE LA ALIMENTACIÓN DEL FAROL SE REVISARON CAJAS DE
101	46868	2019/07/16	CLL 13 #19-06	RIO PRADO	CUERDAS CAÍDAS	SE INSTALO RED QUE HABÍA SIDO ROTA POR OBRA CIVIL EN CASA SERVICIO NORMALIZADO
102	46869	2019/07/16	TRANV 17 #7A-43 ZONA VERDE	MIRADOR DE ARENALES	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO POR SOBRE TENSIÓN SE NORMALIZO EL SERVICIO
103	46870	2019/07/16	MANZ F CASA 15 FRENTE	BELLAVISTA LAS PALMAS	MANZA E INTERMITENTE	SE LE CAMBIO ELEMENTOS QUEMADOS POR CORTO EN LA RED EN LA LUMINARIA
104	46871	2019/07/16	MAZN 54 LOTE 2	VEREDA ACAPULCO	2548224 APOYO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA
105	46872	2019/07/16	FRENTE CASA 16B	BRISA CAMPESTRE	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA
106	46873	2019/07/16	CRA 20A CON 56 KIOSKO	ELPALENQUE	KIOSKO APAGADO	SE ELIMINO SULFATACION EN LA CAJA DE PISO EN LA LUMINARIA



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2019

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
107	46874	2019/07/16	CLL 17A CON 56 POR CALLEJON DE COOPASAN	ELPALENQUE	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
108	46875	2019/07/16	DIAG 54D #22C-11	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	MANTENIMIENTO 957490	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA
109	46881	2019/07/17	FINCA PEÑA LISA	VEREDA EL CEDRO	MANTENIMIENTO	LUMINARIA SE ENCUENTRA EN UN PREDIO PRIVADO NO PERTENECE AL INVENTARIO DE ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON
110	46878	2019/07/17	CLL 55B CON 22C	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	SECTOR APAGADO	CONECTORES BIMETALICOS SULFATADOS SE CAMBIARON Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
111	46879	2019/07/17	CLL 38 #32-08	QUINTAS DEL LLANITO	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
112	46880	2019/07/17	DIAGONAL 54D NO. 22C-15	SAN ANTONIO DEL CARIZAL	4 LUMINARIAS	SE CAMBIO SOCKET DAÑADO POR SULFATACION EN LA ALIMENTACIÓN SE CAMBIO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
113	46882	2019/07/18	CLL 14A #21-04	EL CONSUELO	MANTENIMIENTO	SE CAMBIARON ELEMENTOS QUEMADOS POR CORTOCIRCUITO EN LA RED PRINCIPAL Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
114	46883	2019/07/18	PEAT 14C #14C-10	LOS BAMBUES	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO POR CORTO EN LA RED DE ALIMENTACIÓN SE NORMALIZO EL SERVICIO
115	46884	2019/07/18	MANZ X CASA 8	MIRADOR DE SAN JUAN	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO POR SOBRE TENSIÓN SE NORMALIZO EL SERVICIO
116	46885	2019/07/18	CLL 44 #34B-65	EL PARAISO	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO NA DE 70 QUEMADO POR SOBRE TENSIÓN
117	46886	2019/07/18	CRA 34 NO.32-93	ALDEA ALTA	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
118	46887	2019/07/19	VIA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	TRANSFORMADOR 4 Y 5	NO SE INTERVINIERON LUMINARIAS SE MIDIO TENSIÓN EN CAJAS DE INSPECCIÓN DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE LOS TRANSFORMADORES 4-5-6 SE REALIZÓ PODA SE



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2019

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
119	46888	2019/07/19	ALTOS DE ARENALES	ALTOS DE ARENALES	MANTENIMIENTO	SE ANULA REPORTE POR NO SER EL QUE SE DEBÍA EJECUTAR
120	46889	2019/07/19	CASA 69	ASENTAMIENTO LA UNION	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIA 6622
121	46890	2019/07/19	CLL 13 #19-05	RIO PRADO	MANTENIMIENTO	SE CAMBIARON CONECTORES SULFATADOS SE NORMALIZO EL SERVICIO
122	46891	2019/07/19	RUITOQUE NAZARETH	VEREDA ACAPULCO	8653160 MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS
123	46892	2019/07/19	MANZ F SECTOR 3 #23-34	CIUDADELA NUEVO GIRON	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO
124	46893	2019/07/19	CONJUNTO CARRIZAL	EL CARRIZAL	CONTINUA APAGADA	SE CAMBIARON BORNERAS DE LA LUMINARIA 5771 TIPO HONGO SE LIMPIO CAJA DE INSPECCIÓN
125	46894	2019/07/22	AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO EN LA VÍA AEROPUERTO NO SE FINALIZÓ TRABAJO DEBIDO A LA PRESENCIA DE LLUVIA DESPUÉS DE LAS 15:00
126	46895	2019/07/22	AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO EN LA VÍA AL AEROPUERTO
127	46896	2019/07/22	CLL 14C NO.13A-86	PUERTO MADERO	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
128	46897	2019/07/22	CRA 17A CON CLL 58	ELPALENQUE	2 APAGADAS	SE ELIMINO SULFATACION EN LA RED PRINCIPAL EN LA LUMINARIA
129	46898	2019/07/22	CASA 82 ASENTAMIENTO HUMANO	BRISAS DE RIO FRIO	MANTENIMIENTO	SE CAMBIARON BOMBILLOS AGOTADOS Y EN MAL ESTADO SE NORMALIZO EL SERVICIO
130	46899	2019/07/22	CLL 60D #16F-11	CIUDADELA COMFENALCO	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2019

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
131	46900	2019/07/22	KM 6 VIA BUCARAM	ESTRELLA CHOCOA	MANTENIMIENTO	SE LE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR VANDALISMO SE INSTALA MALLA PROTECTORA A LA LUMINARIA
132	46901	2019/07/22	FRENTE A LA TRILLADORA PALONEGRO	AUTOPISTA BUCARAMANGA	4 LUMINARIAS APAGADAS	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS
133	46902	2019/07/22	CALLE 20 NO. 22-87	PORTAL CAMPESTRE II	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO POR SULFATACION EN EL SOCKET Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
134	46903	2019/07/22	CALLE 21 NO. 22-26	PORTAL CAMPESTRE II	MANTENIMIENTO	SE CAMBIARON ELEMENTOS VIEJOS Y EN MAL ESTADO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
135	46904	2019/07/22	CALLE 21D NO. 22-40	VILLA CAMPESTRE IV	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO POR CORTO CIRCUITO SE CAMBIO POR NUEVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
136	46905	2019/07/22	FRENTE AL SENA	ANILLO VIAL	CONTROL DE PORTAL 2 REVISAR REDES	SE REVISO CAJA POR CAJA SE LIMPIARON ENCONTRÓ LINEAS SULFATADAS SE ELIMINO SULFATACION
137	46917	2019/07/23	MIRADOR DE ARENALES	MIRADOR DE ARENALES	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO LINEAS ROTAS EN LA LUMINARIA
138	46918	2019/07/23	MANZ A L14	QUINTAS DEL CAMPESTRE	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS
139	46906	2019/07/23	CALLE 15B #13-75	PUERTO MADERO	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
140	46907	2019/07/23	CANCHA	EL PARAISO	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA
141	46908	2019/07/23	ALTOS DE ANDINA	ALTOS DE ANDINA	MANTENIMIENTO	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA DAÑADAS EN EL BARRIO ALTOS DE ANDINA
142	46909	2019/07/23	VIA AEROPUERTO	AUTOPISTA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LUMINARIAS DE LA AVENIDA AEROPUERTO Y SE INSTALARON TAPAS DE CONCRETO QUE FUERON ROBADAS POR PERSONAS DE CALLE LAS VARILLAS ARENA Y CEMENTO PARA

ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2019

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
143	46910	2019/07/23	PUENTE PEATONAL EL SENA	ANILLO VIAL PALENQUE	MANTENIMIENTO	SE ENCONTRO Y SE ELIMINO SULFATACION EN LA CAJA DE LA LUMINARIA 11056 EN EL PUENTE PEATONAL DEL SENA
144	46911	2019/07/23	TRANV 18B #6A-19	MIRADOR DE ARENALES	MANTENIMIENTO	LUMINARIAS CON BOMBILLOS AGOTADOS Y DESCONECTADOS DE LA RED PRINCIPAL SE CONECTAN SERVICIO NORMALIZADO
145	46912	2019/07/23	CLL 21 CON 22	PORTAL CAMPESTRE I	DESPEJE DE LUMINARIA Y MANTENIMIENTO	SE CAMBIO CONECTORES QUEMADOS EN LA LUMINARIA
146	46913	2019/07/23	CLL 13C NO.16-65	VILLAMPISS	MANTENIMIENTO	SE ENCONTRARON SULFATACIONES EN LAS REDES Y SE ELIMINARON SERVICIO NORMALIZADO
147	46914	2019/07/23	FINCA VILLA JAZMIS	VEREDA RIO FRIO	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS
148	46915	2019/07/23	CLL 11B #25-62	RIO PRADO	3 LUMINARIAS APAGADAS	SE ELIMINO SULFATACION EN LA RED PRINCIPAL EN LA LUMINARIA SE CAMBIO LINEAS ROTAS EN LA LUMINARIA
149	46916	2019/07/23	CLL 28 #35-26	LA CAMPIÑA	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO NA DE 70 WHITE QUEMADO POR SOBRE TENSION SE NORMALIZO EL SERVICIO
150	46919	2019/07/24	DIAG AL HOTEL SAN JUAN	AUTOPISTA BUCARAMANGA	MANTENIMIENTO	SE CAMBIARON BORNERAS EN MAL ESTADO Y CRISTALIZADAS SE NORMALIZO EL SERVICIO
151	46920	2019/07/24	DIG 105 #104-247	BALCONES DE PROVENZA I	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO SOCKE Y BOMBILLO EN MAL ESTADO SE NORMALIZO EL SERVICIO
152	46921	2019/07/24	DIAG 105 #104E-247 POR LA PARCELA	BALCONES DE PROVENZA I	MANTENIMIENTO	REPORTE SOLUCIONADO CON EL REPORTE NO.46920
153	46922	2019/07/24	CLL 32 NO.9-33	VILLA SANDRA	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS
154	46923	2019/07/24	DIAG 10 #20-38	JARDIN DE ARENALES	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO POR CORTO EN LA RED Y SE NORMALIZO EL SERVICIO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2019

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
155	46926	2019/07/25	CANCHA DE TIERRA	RINCON DE GIRON	MANTENIMIENTO	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE TIERRA DEL RINCON DE GIRON
156	46924	2019/07/25	CANCHA MICRO	EL PARAISO	CANCHA APAGADA	REPORTE SOLUCIONADO CON EL NO.46907
157	46925	2019/07/25	CANCHA	QUINTAS DEL LLANITO	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO EN LA CANCHA DEL BARRIO QUINTAS DEL LLANITO
158	46927	2019/07/25	MANZ C LOTE 16	VALLE DE LOS CABALEROS	MANTENIMIENTO	SE LE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA
159	46928	2019/07/26	CARRERA 26 NO. 31-61	GIRON CENTRO	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
160	46929	2019/07/26	CRA 27 #24A-06	GIRON CENTRO	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO Y QUEMADO POR CORTOCIRCUITO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
161	46930	2019/07/26	CLL 18 CON CRA 30 PARQUE	SANTA CRUZ	MANTENIMIENTO	CIRCUITO DISPARADO POR CORTO EN LA RED SUBTERRANEA SE DESTAPARON CAJAS DE INSPECCION Y SE ENCONTRARON SULFATAACIONES SE ELIMINARON Y SE CAMBIO CONTACTOR QUEMADO
162	46931	2019/07/26	CLL 19 CON CRA 26	SANTA CRUZ	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO POR SOBRETENSIÓN SE NORMALIZO EL SERVICIO
163	46932	2019/07/26	GIRON CENTRO	GIRON CENTRO	POR LOS RASPADOS	SE CAMBIO TRAMO DE RED QUE ALIMENTA LA LUMINARIA 4381 PORQUE PRESENTABA CORTO
164	46933	2019/07/26	SECTOR FINCA LA AURORA	VEREDA LLANOGRANDE	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA
165	46935	2019/07/27	EL PALENQUE	ELPALENQUE	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS
166	46934	2019/07/27	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	POSTE CAÍDO	SE RETIRO POSTE DE DOCE METROS QUE FUE DERRIBADO POR ACCIDENTE VEHICULAR JUNTO CON SUS LUMINARIAS 13371-13725 EL POSTE Y LAS LUMINARIAS NO SUERIERON DAÑO EXCEPTO



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2019

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
167	46941	2019/07/29	PUENTE ANTONIA SANTOS	AUTOPISTA AEROPUERTO	MANTENIMIENTO	SE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA 12546
168	46942	2019/07/29	CANCHA	ELPALENQUE	MANTENIMIENTO	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO EN LA CANCHA DEL POBLADO
169	46943	2019/07/29	QUINTAS CAMPESTRE	QUINTAS DEL CAMPESTRE	MANTENIMIENTO	SE CAMBIARON ELEMENTOS QUEMADOS Y EN MAL ESTADO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
170	46944	2019/07/29	QUINTAS DEL LLANITO	QUINTAS DEL LLANITO	MANTENIMIENTO	SE CAMBIARON ELEMENTOS DAÑADOS POR NUEVOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
171	46936	2019/07/29	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	MANTENIMIENTO	SE CAMBIARON CONECTORES SULFATADOS POR HUMEDAD SE NORMALIZO EL SERVICIO
172	46937	2019/07/29	VIA BAHONDO HASTA SECTOR 1	CIUDELA NUEVO GIRON	MANTENIMIENTO	SE REQUIERE HACER VISITA NOCTURNA PARA IDENTIFICAR CUALES LUMINARIAS ESTAN APAGADAS
173	46938	2019/07/29	CRA 35B #33-21	BALCONES DE GIRON	GIRAR LUMINARIA	SE GIRO LUMINARIA DE 70 Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
174	46939	2019/07/29	CASA 65	BRISA CAMPESTRE	MANTENIMIENTO 3 LUMINARIAS APAGADAS	SE CAMBIARON ELEMENTOS QUEMADOS POR SOBRE TENSIÓN SE NORMALIZO EL SERVICIO
175	46940	2019/07/29	MANZ T CASA 16	MIRADOR DE SAN JUAN	MANTENIMIENTO 4167601	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO POR AGUA, SERVICIO NORMALIZADO
176	46945	2019/07/30	SECTOR 5 POR PEATONALES	CIUDELA NUEVO GIRON	MANTENIMIENTO	SE CAMBIARON ELEMENTOS DAÑADOS POR NUEVOS SERVICIO NORMALIZADO
177	46946	2019/07/30	FINCA EL PORVENIR	VEREDA BARBOSA	MANTENIMIENTO	SE RETIRA LUMINARIA 12443 DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA TOTALMENTE DESTRUIDA SE SOLICITA ARREGLO EN EL TALLER
178	46947	2019/07/30	CLL 14D #11-27	ALMENARES DE SAN JUAN	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO EN LA LUMINARIA



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2019

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
179	46948	2019/07/30	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL	POSTE NO.48 HASTA 54 MANTENIMIENTO	SE ELIMINARON SULFATACIONES EN CAJAS DE INSPECCIÓN DE LOS POSTES 49 Y 48
180	46949	2019/07/30	CRA 25 #16-51	PORTAL CAMPESTRE	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA
181	46950	2019/07/30	CANCHA	ASENTAMIENTO HUMANO EL LAGUITO	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA TIPO REFLECTOR
182	46951	2019/07/30	CALLE 31A NO.19-39	CASTILLA REAL II	MANTENIMIENTO	USUARIO SOLICITA QUE SE LE INSTALE LUMINARIA
183	46952	2019/07/30	PARQUE DE LAS LLANTAS	SANTA CRUZ	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO ROTO POR AGUA EN LA LUMINARIA
184	46953	2019/07/31	CALLE 49 CARRERA 26	BRISAS DEL RIO	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO AGOTADO POR NUEVO Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
185	46954	2019/07/31	CARRERA 27 QUEBRADA LAS MACANAS	EL POBLADO	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO BOMBILLO QUEMADO POR SOBRE TENSIÓN Y SE NORMALIZO EL SERVICIO
186	46955	2019/07/31	CARRERA 16 NO. 59-30 PARQUEADERO	LA ESMERALDA	MANTENIMIENTO	SE REALIZARON PUENTES NUEVOS EN LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN DEBIDO A QUE LOS CONECTORES SE ENCONTRABAN QUEMADOS SERVICIO NORMALIZADO
187	46956	2019/07/31	CANCHA	EL POBLADO	CANCHA APAGADA	CABLE CON MULTIPLES SULFATACIONES SE CAMBIO POR NUEVO Y SE CONECTARON TORRES DE ALUMBRADO DE LA CANCHA SERVICIO NORMALIZADO
188	46957	2019/07/31	ENTRADA A LA TRITURADORA	ANILLO VIAL PALENQUE	MANTENIMIENTO	LUMINARIAS NO PERTENECEN AL INVENTARIO DE ALUMBRADO PUBLICO SE LE INFORMA AL USUARIO
189	46958	2019/07/31	CLL 11B #28A-17	ARENALS CAMPESTRE	MANTENIMIENTO	SE CAMBIO ARRANCADOR DEFECTUOSO EN LA LUMINARIA
190	46959	2019/07/31	CALLE 52 N 20 -61	PORTAL DE GIRON	MANTENIMIENTO	SE LE REALIZO MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA



ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON "ISAG" S.A
CONCESIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GIRON
MECANISMO DE CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFORME REPORTES RECIBIDOS MES JULIO DE 2019

N°	REPORTE	FECHA DE SOLICITUD	DIRECCION	BARRIO	DAÑO REPORTADO	SOLUCION TRABAJO REALIZADO
191	46960	2019/07/31	BLOQUE 1B TORRE 1 Y 2	MORADA SAN JUAN	MANTENIMIENTO	SE ENCONTRÓ PIN DE CORTE DISPARADO EN EL GABINETE
192	46961	2019/07/31	CANCHA EL ARROLLITO	SANTA CRUZ	MANTENIMIENTO CON POCA LUZ	SE REVISO EL CONTROL EL CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN FUNCIONAMIENTO SE REVISO LAS LUMINARIAS EL CUAL SE ENCONTRO UNA LUMINARIA APAGADA SE PROGRAMA MANTENIMIENTO CON GRUA